FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

COMUNE DI RAGUSA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO IN CONTRADA CISTERNAZZI A RAGUSA

Importo Finanziamento PNRR: € 720.000,00
Importo Cofinanziato Fondi Comunali: € 50.000,00
Importo Complessivo: € 770.000,00

CUP: F25E24000180001
MISURA: PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1

SITO: Via Sergio Ramelli - 97100 RAGUSA
R.U.P.: geom. Vincenzo Baglieri

STUDIO DI ARCHITETTURA ANTONIO GIUMMARRA

via Antonio Pacinotti n.17 - 97100 - Ragusa
tel/fax (+39) 0932.686417 - cell. (+39) 335.5338089
www.antoniogiummarra.com - info@antoniogiummarra.com
P.E.C.: antonio.giummarra@archiworldpec.it

IL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA N. 348 ANTONIO GIUMMARRA 1996

Firmato digitalmente da: GIUMMARRA ANTONIO
Firmato il 23/07/2024 11:25
Seriale Certificato: 2345403
Valido dal 06/04/2023 al 06/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

arch. Antonio Giummarra

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

geom. Vincenzo Baglieri

OGGETTO

PROGETTO STRUTTURE

RELAZIONE GEOTECNICA

TAVOLA **S7**

scala

data

FILENAME

REVISIONE

R E L A Z I O N E G E O T E C N I C A

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "*Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*".

Per il calcolo delle strutture in oggetto si adotteranno i criteri della Geotecnica e della Scienza delle Costruzioni.

- **CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI**

La verifica della capacità portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo *Brinch-Hansen*:

$$q_{lim} = q\ Nq\ Yq\ iq\ dq\ bq\ gq\ sq + c\ Nc\ Yc\ ic\ dc\ bc\ gc\ sc + \frac{1}{2} G\ B'\ Ng\ Yg\ ig\ bg\ sg$$

dove

Caratteristiche geometriche della fondazione:

q = *carico sul piano di fondazione*
B = *lato minore della fondazione*
L = *lato maggiore della fondazione*
D = *profondità della fondazione*
α = *inclinazione base della fondazione*
G = p*eso specifico del terreno*
B' = *larghezza di fondazione ridotta = B - 2 eB*
L' = *lunghezza di fondazione ridotta = L - 2 eL*

Caratteristiche di carico sulla fondazione:

H = *risultante delle forze orizzontali*
N = *risultante delle forze verticali*
eB = *eccentricità del carico verticale lungo B*
eL = *eccentricità del carico verticale lungo L*
FhB = *forza orizzontale lungo B*
FhL = *forza orizzontale lungo L*

Caratteristiche del terreno di fondazione:

β = *inclinazione terreno a valle*
c = cu = *coesione non drenata (condizioni U)*
c = c' = *coesione drenata (condizioni D)*
Γ = *peso specifico apparente (condizioni U)*
Γ = Γ' = *peso specifico sommerso (condizioni D)*
ϕ = 0 = *angolo di attrito interno (condizioni U)*
ϕ = ϕ' = *angolo di attrito interno (condizioni D)*

Fattori di capacità portante:

$Nq = \tan^2(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}) \exp(\pi \cdot \tan\phi)$ (*Prandtl-Caquot-Meyerhof*)

$Ng = 2(Nq + 1)\tan\phi$ (*Vesic*)

$Nc = \frac{Nq - 1}{\tan\phi}$ in condizioni D (*Reissner-Meyerhof*)

$Nc = 5{,}14$ in condizioni U

Indici di rigidezza (condizioni D):

$Ir = \frac{G}{c' + q' \tan\phi}$ = indice di rigidezza

q' = pressione litostatica efficace alla profondità $D + \frac{B}{2}$

$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$ = modulo elastico tangenziale

E = modulo elastico normale

μ =coefficiente di *Poisson*

$Icr = \frac{1}{2}\exp\left[\frac{3{,}3 - 0{,}45\frac{B}{L}}{\tan(45 - \frac{\phi'}{2})}\right]$ = indice di rigidezza critico

Coefficienti di punzonamento (*Vesic*):

$Yq = Yg = \exp\left[\left(0{,}6\frac{B}{L} - 4{,}4\right)\tan\phi' + \frac{3{,}07\sin\phi'\log(2Ir)}{1+\sin\phi'}\right]$ in condizioni drenate, per Ir ≤ Icr

$Yc = Yq - \frac{1 - Yq}{Nq \times \tan\phi'}$

Coefficienti di inclinazione del carico (*Vesic*):

$ig = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot ang\phi'}\right)^{m+1}$

$iq = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot\phi'}\right)^{m}$

$ic = iq - \frac{1 - iq}{Nc \times \tan\phi'}$ in condizioni D

$ic = 1 - \frac{m \times H}{B \times L \times cu \times Nc}$ in condizioni U

essendo:

$m = mB\cos^2\Theta + mL sin^2\Theta$

$mB = \frac{2 + \frac{B'}{L'}}{1 + \frac{B'}{L'}}$ $mL = \frac{2 + \frac{L'}{B'}}{1 + \frac{L'}{B'}}$ $\Theta = \tan^{-1}\frac{Fh \times B}{Fh \times L}$

Coefficienti di affondamento del piano di posa (*Brinch-Hansen*):

$dq = 1 + 2\tan\phi(1 - sin\phi)^2 \operatorname{arctg}\frac{D}{B'}$ per D > B’

$dq = 1 + 2\frac{D}{B'}\tan\phi(1 - sin\phi)^2$ per D ≤ B’

$dc = dq - \frac{1 - dq}{Nc \times \tan\phi}$ in condizioni D

$dc = 1 + 0{,}4 arc\tan\frac{D}{B'}$ per D > B’ in condizioni U

$dc = 1 + 0{,}4\frac{D}{B'}$ per D ≤ B’ in condizioni U

Coefficienti di inclinazione del piano di posa:

$bg = \exp(-2{,}7\alpha \tan\phi)$

$bc = bq = \exp(-2\alpha \tan\phi)$ in condizioni D

$bc = 1 - \frac{\alpha}{147}$ in condizioni U

$bq = 1$ in condizioni U)

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione:

$gc = gq = \sqrt{1 - 0{,}5\tan\beta}$ in condizioni D

$gc = 1 - \frac{\beta}{147}$ in condizioni U

$gq = 1$ in condizioni U

Coefficienti di forma (*De Beer*):

$$sg = 1 - 0{,}4\frac{B'}{L'}$$

$$sq = 1 + \frac{B'}{L'}\tan\phi$$

$$sc = 1 + \frac{B'}{L'}\frac{Nq}{Nc}$$

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale). Tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Igk, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito. L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacità portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico Khi e viene portato in conto impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite in funzione dell'inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa. Nel caso in cui sia stato attivato il flag per tener conto degli effetti cinematici il valore Igk modifica invece il solo coefficiente Ng; il fattore Ng viene infatti moltiplicato sia per il coefficiente correttivo dell'effetto inerziale, sia per il coefficiente correttivo per l'effetto cinematico.

- **CAPACITÀ PORTANTE DELLE PLATEE**

La verifica agli S.L.U. delle platee di fondazione risulta particolarmente difficoltosa poiché tali fondazioni spesso hanno forme non rettangolari e pertanto non è possibile valutarne la capacità portante attraverso le classiche formule della geotecnica.

Per potere valutare la portanza delle platee si è quindi implementato un tipo di verifica in cui la fondazione viene modellata per intero (potendo essere costituita, nella forma più generale, da travi rovesce, plinti, pali e platee).
In particolare, gli elementi strutturali vengono modellati in campo elastico lineare, mentre il terreno viene modellato come un letto di molle:

a) lineari elastiche e non reagenti a trazione per le platee;
b) molle non lineari elasto-plastiche non reagenti a trazione per le travi *Winkler* ed i plinti diretti.

Per le molle elastiche delle platee viene calcolato anche il limite elastico, al fine di bloccare il calcolo del moltiplicatore dei carichi qualora venga raggiunto tale limite.

Il legame di tipo elastico reagente a sola compressione è ottenuto utilizzando come rigidezza all'origine la costante di *Winkler* del terreno. Il modello così ottenuto è in grado di tenere in conto dell'eterogeneità del terreno in maniera puntuale. Su tale modello viene quindi condotta un'analisi non lineare a controllo di forza immettendo le forze agenti sulla fondazione.

Il calcolo viene interrotto quando le molle delle platee attingono al loro limite elastico o qualora venga raggiunto uno stato di incipiente formazione di cerniere plastiche nelle travi *Winkler*. In corrispondenza a tali eventi viene calcolato il moltiplicatore dei carichi.

- **CALCOLO DEI CEDIMENTI**

Il calcolo viene eseguito sulla base della conoscenza delle tensioni nel sottosuolo.

$$\mu = \int \frac{\sigma(z)}{E} dz$$

essendo

E = modulo elastico o edometrico
σ(z) = tensione verticale nel sottosuolo dovuta all'incremento di carico q

La distribuzione delle tensioni verticali viene valutata secondo l'espressione di *Steinbrenner*, considerando la pressione agente uniformemente su una superficie rettangolare di dimensioni B e L:

$$\sigma(z) = \frac{q}{4\pi}\left[\frac{2 \times M \times N \times \sqrt{V} \times (V+1)}{V(V+V1)} + \left|arc\tan\frac{2 \times M \times N \times \sqrt{V}}{V - V1}\right|\right]$$

con:

M = B / z
N = L / z
$V = M^2 + N^2 + 1$
$V1 = (M \times N)^2$

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei dati geometrici delle travi *Winkler*.

Trave : *numero sequenziale della trave*

Asta3d : *numero asta tipo in C.D.S. Win (spaziale)*

Filo Iniz : *primo filo fisso*

Filo Fin. : *secondo filo fisso*

Nodo3d In. : *numero Nodo3d primo filo fisso*

Nodo3d Fin : *numero Nodo3d secondo filo fisso*

X3d In. : *ascissa Nodo3d Iniziale*

Y3d In. : *ordinata Nodo3d Iniziale*

Z3d In. : *quota Nodo3d Iniziale*

X3d Fin : *ascissa Nodo3d finale*

Y3d Fin : *ordinata Nodo3d finale*

Z3d Fin : *quota Nodo3d finale*

Xfond : *ascissa baricentro fondazione*

Yfond : *ordinata baricentro fondazione*

Zfond : *quota baricentro base di fondazione nel riferimento di C.D.Gs. Win*

Bfond : *dimensione trasversale trave Winkler*

Lfond : *dimensione longitudinale trave Winkler*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della stratigrafia del terreno sottostante le travi *Winkler*.



NOTA: La quota zero di *C.D.Gs. Win* coincide con la quota numero zero dell'alberello quote di *C.D.S. Win* ma cambia la convenzione nel segno: infatti in C. D. Gs. le quote sono positive crescenti procedendo verso il basso, mentre in *C. D. S.* le quote sono positive crescenti verso l'alto.

Trave : *numero di trave*

Q.t.v. : *quota terreno vergine*

Q.t.d. : *quota definitiva terreno*

Q.falda : *quota falda*

InclTer : *inclinazione terreno*

Numero strato : *Numero dello strato a cui si riferiscono i dati che seguono*

Sp.str. : *Spessore strato. L'ultimo strato ha spessore indefinito, pertanto il relativo dato non viene stampato*

Peso Sp : *peso specifico*

Fi : *angolo di attrito interno in gradi*

C' : *coesione drenata*

Cu : *coesione non drenata*

Mod.El. : *modulo elastico*

Poisson : *coefficiente di Poisson*

Gr.Sovr : *grado di sovraconsolidazione*

Mod.Ed : *modulo edometrico*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della stratigrafia del terreno sottostante i plinti.



NOTA: La quota zero di *C.D.Gs. Win* coincide con la quota numero zero dell'alberello quote di *C.D.S. Win* ma cambia la convenzione nel segno: infatti in C. D. Gs. le quote sono positive crescenti procedendo verso il basso, mentre in *C. D. S.* le quote sono positive crescenti verso l'alto.

Plinto : *Numero di plinto*

Q.t.v. : *quota terreno vergine*

Q.t.d. : *quota definitiva terreno*

Q.falda : *quota falda*

InclTer : *inclinazione terreno*

Num Str : *Numero dello strato a cui si riferiscono i dati che seguono*

Sp.str. : *Spessore strato. L'ultimo strato ha spessore indefinito, pertanto il relativo dato non viene stampato*

Peso Sp : *peso specifico*

Fi : *angolo di attrito interno*

C' : *coesione drenata*

Cu : *coesione NON drenata*

Mod.El. : *modulo elastico*

Poisson : *coeff. Poisson*

Coeff. Lambe : *coefficiente beta di Lambe*

Gr.Sovr : *grado di sovraconsolidazione*

Mod.Ed. : *modulo edometrico*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle risultanti delle sollecitazioni agenti sull'area d'impronta delle travi *Winkler*, nel sistema di riferimento locale (y=asse trave).

Trave	:	*numero di trave sequenziale*
Comb.	:	*Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono*
Rv	:	*Risultante delle pressioni verticali*
Vx	:	*Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse x locale dell' asta*
Vy	:	*Risultante delle sollecitazioni agenti parallelamente all'asse y locale dell' asta*
Mrx	:	*Momento risultante di asse vettore x nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento flettente)*
Mry	:	*Momento risultante di asse vettore y nel sistema di riferimento locale dell' asta (momento torcente)*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi *Winkler*, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: PARAMETRI GEOTECNICI

Trave, Plinto o Piastra	:	*Numero elemento*
Infiss	:	*Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo (Zfond+Ricoprimento)*
Tipo Tabella	:	*Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali per i parametri del terreno*
Gamma	:	*Peso specifico totale di calcolo*
Fi	:	*Angolo di attrito interno di calcolo in gradi*
Coes	:	*Coesione drenata di calcolo*
Mod.El.	:	*Modulo elastico di calcolo*
Poiss	:	*Coefficiente di Poisson*
P base	:	*Pressione litostatica base di fondazione in condizioni drenate*
Indice Rigid.	:	*Indice di rigidezza*
IndRig Crit.	:	*Indice di rigidezza critico*
Cu	:	*Coesione non drenata*
Pbase	:	*Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate*

Tabella 2: COEFFICIENTI DI PORTANZA

Trave, Plinto o Piastra	:	*Numero elemento*
Nc	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Nq	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Ng	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Gc	:	*Coefficiente di inclinazione del terreno*
Gq	:	*Coefficiente di inclinazione del terreno*
bc	:	*Coefficiente di inclinazione del piano di posa*
bq	:	*Coefficiente di inclinazione del piano di posa*
Igk	:	*Coefficiente per effetti cinematici*
Comb.Nro	:	*Numero della combinazione di carico*
Icv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Iqv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Igv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Dc	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Dq	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Dg	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Sc	:	*Coefficiente di forma*
Sq	:	*Coefficiente di forma*
Sg	:	*Coefficiente di forma*
Psic	:	*Coefficiente di punzonamento*

Psiq : *Coefficiente di punzonamento*
Psig : *Coefficiente di punzonamento*

Tabella 3: PORTANZA (per Risultanti)

Trave, Plinto o Piastra : *Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win*
Asta3d, Filo : *Identificativo di input*
Comb. : *Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono*
Bx' : *Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità*
By' : *Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità*
GamEf : *Peso specifico efficace di calcolo*
QlimV : *Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3*
N : *Carico verticale agente*
Coeff.Sicur. : *Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame*

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : *Minimo coefficiente di sicurezza*
N/Ar : *Tensione media agente sull' impronta ridotta*
Qlim/Ar : *Tensione limite sull' impronta ridotta*
Status Verifica : *Si possono avere i seguenti messaggi:*

***OK** = Verifica soddisfatta*

***NONVERIF** = Non verifica nei seguenti casi:*
Coefficiente di sicurezza minore di 1
Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

***SCARICA** = Verifica soddisfatta:Impronta non sollecitata o in trazione*

***DECOMPR** = Verifica soddisfatta:*
lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

Tabella 3: PORTANZA (per Tensioni)

Trave, Plinto o Piastra : *Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win*
Asta3d, Filo : *Identificativo di input*
Comb. : *Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono*
Bx' : *Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità*
By' : *Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità*
GamEf : *Peso specifico efficace di calcolo*
SgmLimV : *Tensione limite in condiz. drenate o non drenate*
SgmTerr : *Tensione elastica massima sul terreno*
Coeff.Sicur. : *Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame*

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : *Minimo coefficiente di sicurezza*
N/Ar : *Tensione media agente sull' impronta ridotta*
Qlim/Ar : *Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)*
Status Verifica : *Si possono avere i seguenti messaggi:*

***OK** = Verifica soddisfatta*

NOVERIF *= Non verifica nei seguenti casi:*
Coefficiente di sicurezza minore di 1
Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA *= Impronta non sollecitata o in trazione*

DECOMPR *= Verifica soddisfatta:*
lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della portanza delle fondazioni superficiali (travi *Winkler*, plinti e piastre) in condizioni drenate e non drenate.

Tabella 1: PARAMETRI GEOTECNICI

Trave, Plinto o Piastra	:	*Numero elemento*
Infiss	:	*Infissione base fondazione dalla quota di terreno definitivo (Zfond+Ricoprimento)*
Tipo Tabella	:	*Tipo di tabella (M1/M2) per i coeff. parziali per i parametri del terreno*
Gamma	:	*Peso specifico totale di calcolo*
Fi	:	*Angolo di attrito interno di calcolo in gradi*
Coes	:	*Coesione drenata di calcolo*
Mod.El.	:	*Modulo elastico di calcolo*
Poiss	:	*Coefficiente di Poisson*
P base	:	*Pressione litostatica base di fondazione in condizioni drenate*
Indice Rigid.	:	*Indice di rigidezza*
IndRig Crit.	:	*Indice di rigidezza critico*
Cu	:	*Coesione non drenata*
Pbase	:	*Pressione litostatica base di fondazione in cond. non drenate*

Tabella 2: COEFFICIENTI DI PORTANZA

Trave, Plinto o Piastra	:	*Numero elemento*
Nc	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Nq	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Ng	:	*Coefficiente di portanza di Brinch-Hansen*
Gc	:	*Coefficiente di inclinazione del terreno*
Gq	:	*Coefficiente di inclinazione del terreno*
bc	:	*Coefficiente di inclinazione del piano di posa*
bq	:	*Coefficiente di inclinazione del piano di posa*
Igk	:	*Coefficiente per effetti cinematici*
Comb.Nro	:	*Numero della combinazione di carico*
Icv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Iqv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Igv	:	*Coefficiente di inclinazione del carico*
Dc	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Dq	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Dg	:	*Coefficiente di affondamento del piano di posa*
Sc	:	*Coefficiente di forma*
Sq	:	*Coefficiente di forma*
Sg	:	*Coefficiente di forma*
Psic	:	*Coefficiente di punzonamento*
Psiq	:	*Coefficiente di punzonamento*
Psig	:	*Coefficiente di punzonamento*

Tabella 3: PORTANZA (per Risultanti)

Trave, Plinto o Piastra : *Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win*
Asta3d, Filo : *Identificativo di input*
Comb. : *Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono*
Bx' : *Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità*
By' : *Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità*
GamEf : *Peso specifico efficace di calcolo*
QlimV : *Carico limite in condiz. drenate o non drenate comprensivo dei Coeff. Parziali R1/R2/R3*
N : *Carico verticale agente*
Coeff.Sicur. : *Minimo tra i rapporti (QlimV/N) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame*

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : *Minimo coefficiente di sicurezza*
N/Ar : *Tensione media agente sull' impronta ridotta*
Qlim/Ar : *Tensione limite sull' impronta ridotta*
Status Verifica : *Si possono avere i seguenti messaggi:*

***OK** = Verifica soddisfatta*

***NONVERIF** = Non verifica nei seguenti casi:*
Coefficiente di sicurezza minore di 1
Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
Se QlimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

***SCARICA** = Verifica soddisfatta:Impronta non sollecitata o in trazione*

***DECOMPR** = Verifica soddisfatta:*
lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

Tabella 3: PORTANZA (per Tensioni)

Trave, Plinto o Piastra : *Numero elemento in numerazione calcolo C.D.Gs. Win*
Asta3d, Filo : *Identificativo di input*
Comb. : *Numero della combinazione a cui si riferiscono i dati che seguono*
Bx' : *Base di fondazione ridotta lungo x per eccentricità*
By' : *Base di fondazione ridotta lungo y per eccentricità*
GamEf : *Peso specifico efficace di calcolo*
SgmLimV : *Tensione limite in condiz. drenate o non drenate*
SgmTerr : *Tensione elastica massima sul terreno*
Coeff.Sicur. : *Minimo tra i rapporti (SgmLimV/SgmTerr) tra la condiz. drenata e quella non drenata per la combinazione in esame*

Tra tutte le combinazioni vengono riportati i seguenti dati:

Minimo CoeSic : *Minimo coefficiente di sicurezza*
N/Ar : *Tensione media agente sull' impronta ridotta*
Qlim/Ar : *Tensione limite media sull' impronta ridotta (SgmLimV minima)*
Status Verifica : *Si possono avere i seguenti messaggi:*

***OK** = Verifica soddisfatta*

***NOVERIF** = Non verifica nei seguenti casi:*
Coefficiente di sicurezza minore di 1

Se Bx=0 o By=0 per eccentricita' eccessiva dei carichi
Se SgmLimV=0 per inclinazione dei carichi eccessiva a causa di forze orizzontali elevate

SCARICA *= Impronta non sollecitata o in trazione*

DECOMPR *= Verifica soddisfatta:*
lo sforzo agente sull'elemento è di trazione, ma la risultante dei carichi agenti sul terreno è di debole compressione per effetto del peso proprio dell'elemento stesso.

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

La verifica allo scorrimento delle fondazioni superficiali è stata condotta calcolando la resistenza limite secondo la seguente relazione, che tiene in conto sia il contributo ad attrito che quello coesivo:

$$V_{res} = \frac{N}{\gamma_r} \times \frac{tg\varphi}{\gamma_\varphi} + \frac{A}{\gamma_r} \times \frac{C}{\gamma_C}$$

in cui:

g_φ, g_C : *Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (NTC Tabella 6.2.II)*

g_r : *Coefficienti parziali SLU fondazioni superficiali (NTC Tabella 6.4.I)*

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella precedente relazione e nella relativa tabella di stampa.

Comb. : *Numero combinazione a cui si riferisce la verifica*

Tipo Elem. : *Tipo di elemento strutturale: Trave/Plinto/Piastra*

Elem. N.ro : *Numero dell'elemento strutturale (numero Travata/Filo/Nodo3D) in base al tipo elemento (Asta Winkler/Plinto/Platea)*

N : *Scarico verticale*

tg φ/ g_φ/ g_r : *Coefficiente attrito di progetto*

C/ g_C/ g_r : *Adesione di progetto*

Area : *Area ridotta*

Vres : *Resistenza allo scorrimento dell' elemento strutturale*

Fh : *Azione orizzontale trasmessa dall' elemento strutturale*

Verifica Locale : *Flag di verifica allo scorrimento del singolo elemento. Se l'elemento è collegato al resto della fondazione, la condizione di slittamento del singolo elemento non pregiudica la verifica globale della intera fondazione*

S(Vres) : *Somma dei contributi resistenti dei vari elementi strutturali*

S(Fh) : *Somma dei contributi delle azioni orizzontali trasmesse dai vari elementi strutturali*

Verifica Globale : *Flag di verifica globale allo scorrimento della intera fondazione*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate sia nella tabella di stampa della portanza globale della fondazione, sia nella tabella della portanza di fondazione delle platee calcolata con analisi elastica del terreno:

Tabella 1: Moltiplicatori di Collasso

Comb. Nro : *Numero della combinazione*
Risultante : *Valore della risultante delle forze trasmesse dalla fondazione per la combinazione attuale*
Resistenza : *Valore della resistenza del terreno mobilitata in base al moltiplicatore dei carichi attuale*
Moltipl.Collasso : *Valore del moltiplicatore dei carichi con cui è stato eseguito il calcolo. Poiche' tutti i coefficienti di sicurezza sono gia' stati considerati nei carichi e nelle caratteristiche dei materiali, un moltiplicatore = 1 significa che la verifica di portanza e' soddisfatta.*
%Pl.Molle : *Percentuale delle molle in fase plastica nella combinazione attuale*
STATUS : *Per moltiplicatori di collasso < 1 mostra NOVERIF, altrimenti OK*

Tabella 2: Abbassamenti

Nodo3d : *Numero del nodo3d a cui si riferisce la molla elasto-plastica*
SpostZ : *Abbassamento della molla elasto-plastica in corrispondenza del nodo3d*
SpostZ/SpostEl : *Fattore di plasticizzazione della molla:*

FASE ELASTICA ≤1 ; FASE PLASTICA > 1

Se per alcuni nodi non e' stato possibile ottenere la caratterizzazione geotecnica, allora tali nodi vengono esclusi dal modello di calcolo e la relativa molla viene contrassegnata in stampa con la sigla 'SCARTATA'

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei cedimenti.

Filo : *numero del filo fisso in corrispondenza del quale viene calcolato lo stato deformativo*

Comb. : *numero di combinazione di carico*

Ced.El. : *cedimento elastico*

Ced.Ed. : *cedimento edometrico*

DATI GENERALI

COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA			
	TABELLA M1	TABELLA M2	
Tangente Resist. Taglio	1,00		
Peso Specifico	1,00		
Coesione Efficace (c'k)	1,00		
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,00		
Tipo Approccio	Combinazione Unica: (A1+M1+R3)		
Tipo di fondazione	Superficiale		
	COEFFICIENTE R1	COEFFICIENTE R2	COEFFICIENTE R3
Capacita' Portante			2,30
Scorrimento			1,10
Resist. alla Base			1,15
Resist. Lat. a Compr.			1,15
Resist. Lat. a Traz.			1,25
Carichi Trasversali			1,30
Fattore di correlazione CSI per il calcolo di Rk pali			1,70

DATI GENERALI

COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA

	TABELLA M1	TABELLA M2

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI

IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO						IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO						IDEN	CARATTERISTICHE DI SITO					
Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)		Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)		Crit N.ro	Falda (m)	Affond (m)	Ricopr (m)	Pend.X (grd)	Pend.Y (Grd)
1		0,00	0,00	0	0		2	80,00	1,00	0,25	0	0							

GEOMETRIA TRAVI WINKLER

IDENTIFICATIVO						COORDINATE 3D ESTREMI ASTA WINKLER						DATI IMPRONTA				
Trave N.ro	Ast3d N.ro	Fil In.	Fil Fin	Nod3d Iniz.	Nod3d Fin.	X3dIn. (m)	Y3dIn. (m)	Z3dIn. (m)	X3dFin (m)	Y3dFin (m)	Z3dFin (m)	Xfond (m)	Yfond (m)	Zfond (m)	Bfond (m)	Lfond (m)
1	1	1	2	1	2	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	3,50	0,15	0,80	1,10	7,00
2	2	14	15	3	4	17,20	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	20,70	0,15	0,80	1,10	7,00
3	3	4	5	5	6	0,00	4,20	0,00	7,00	4,20	0,00	3,50	4,35	0,80	1,10	7,00
4	4	17	18	7	8	17,20	4,20	0,00	24,20	4,20	0,00	20,70	4,35	0,80	1,10	7,00
5	5	6	7	9	10	0,00	9,00	0,00	7,00	9,00	0,00	3,65	8,85	0,80	1,10	7,00
6	6	7	36	10	11	7,00	9,00	0,00	12,10	9,00	0,00	9,55	8,85	0,80	1,10	5,10
7	7	19	20	12	13	17,20	9,00	0,00	24,20	9,00	0,00	20,55	8,85	0,80	1,10	7,00
8	8	36	19	11	12	12,10	9,00	0,00	17,20	9,00	0,00	14,65	8,85	0,80	1,10	5,10
9	9	8	9	14	15	0,00	13,80	0,00	7,00	13,80	0,00	3,50	13,80	0,80	1,10	7,00
10	10	27	16	16	17	12,10	2,30	0,00	17,20	2,30	0,00	14,65	2,15	0,80	1,10	5,10
11	11	3	27	18	16	7,00	2,30	0,00	12,10	2,30	0,00	9,55	2,15	0,80	1,10	5,10
12	12	21	22	19	20	17,20	13,80	0,00	24,20	13,80	0,00	20,70	13,80	0,80	1,10	7,00
13	13	10	11	21	22	0,00	18,60	0,00	7,00	18,60	0,00	3,50	18,90	0,80	1,10	7,00
14	14	23	24	23	24	17,20	18,60	0,00	24,20	18,60	0,00	20,70	18,90	0,80	1,10	7,00
15	15	12	13	25	26	0,00	24,00	0,00	7,00	24,00	0,00	3,50	23,85	0,80	1,10	7,00
16	16	25	26	27	28	17,20	24,00	0,00	24,20	24,00	0,00	20,70	23,85	0,80	1,10	7,00
17	17	13	37	26	29	7,00	24,00	0,00	10,20	24,00	0,00	8,60	23,85	0,80	1,10	3,20
18	18	37	38	29	30	10,20	24,00	0,00	14,00	24,00	0,00	12,10	23,85	0,80	1,10	3,80
19	19	38	25	30	27	14,00	24,00	0,00	17,20	24,00	0,00	15,60	23,85	0,80	1,10	3,20
20	20	1	4	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,15	2,25	0,80	1,10	4,20
21	21	4	6	5	9	0,00	4,20	0,00	0,00	9,00	0,00	0,15	6,80	0,80	1,10	4,80
22	22	6	8	9	14	0,00	9,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,15	11,23	0,80	1,10	4,80
23	23	8	10	14	21	0,00	13,80	0,00	0,00	18,60	0,00	0,15	16,38	0,80	1,10	4,80
24	24	10	12	21	25	0,00	18,60	0,00	0,00	24,00	0,00	0,15	21,55	0,80	1,10	5,40
25	25	11	13	22	26	7,00	18,60	0,00	7,00	24,00	0,00	6,85	21,55	0,80	1,10	5,40
26	27	7	9	10	15	7,00	9,00	0,00	7,00	13,80	0,00	6,85	11,23	0,80	1,10	4,80
27	28	9	11	15	22	7,00	13,80	0,00	7,00	18,60	0,00	6,85	16,38	0,80	1,10	4,80
28	29	3	5	18	6	7,00	2,30	0,00	7,00	4,20	0,00	6,85	3,25	0,80	1,10	1,90
29	30	5	7	6	10	7,00	4,20	0,00	7,00	9,00	0,00	6,85	6,80	0,80	1,10	4,80
30	31	17	19	7	12	17,20	4,20	0,00	17,20	9,00	0,00	17,35	6,80	0,80	1,10	4,80
31	32	19	21	12	19	17,20	9,00	0,00	17,20	13,80	0,00	17,35	11,23	0,80	1,10	4,80
32	33	21	23	19	23	17,20	13,80	0,00	17,20	18,60	0,00	17,35	16,38	0,80	1,10	4,80
33	34	23	25	23	27	17,20	18,60	0,00	17,20	24,00	0,00	17,35	21,55	0,80	1,10	5,40
34	36	14	16	3	17	17,20	0,00	0,00	17,20	2,30	0,00	17,35	1,15	0,80	1,10	2,30
35	37	16	17	17	7	17,20	2,30	0,00	17,20	4,20	0,00	17,35	3,25	0,80	1,10	1,90
36	38	2	3	2	18	7,00	0,00	0,00	7,00	2,30	0,00	6,85	1,15	0,80	1,10	2,30
37	39	15	18	4	8	24,20	0,00	0,00	24,20	4,20	0,00	24,05	2,25	0,80	1,10	4,20
38	40	18	20	8	13	24,20	4,20	0,00	24,20	9,00	0,00	24,05	6,80	0,80	1,10	4,80
39	41	20	22	13	20	24,20	9,00	0,00	24,20	13,80	0,00	24,05	11,23	0,80	1,10	4,80
40	42	22	24	20	24	24,20	13,80	0,00	24,20	18,60	0,00	24,05	16,38	0,80	1,10	4,80
41	43	24	26	24	28	24,20	18,60	0,00	24,20	24,00	0,00	24,05	21,55	0,80	1,10	5,40
42	44	41	37	33	29	10,20	22,10	0,00	10,20	24,00	0,00	10,35	22,45	0,80	1,10	1,90
43	45	42	38	34	30	14,00	22,10	0,00	14,00	24,00	0,00	13,85	22,45	0,80	1,10	1,90

STRATIGRAFIA TRAVI WINKLER

Trave N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cmc	Numero Strato	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/mc	Fi' (Grd)	C' kg/cmq	Cu kg/cmq	Mod.El. kg/cmq	Poisson	Gr.Sovr	Mod.Ed. kg/cmq
1	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
2	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
3	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
4	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
5	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
6	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
7	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
8	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00

STRATIGRAFIA TRAVI WINKLER

Trave N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cmc	Numero Strato	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/mc	Fi' (Grd)	C' kg/cmq	Cu kg/cmq	Mod.El. kg/cmq	Poisson	Gr.Sovr	Mod.Ed. kg/cmq
9	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
10	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
11	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
12	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
13	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
14	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
15	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
16	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
17	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
18	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
19	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
20	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
21	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
22	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
23	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
24	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
25	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
26	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
27	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
28	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
29	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
30	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
31	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
32	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
33	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
34	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
35	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
36	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
37	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
38	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
39	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
40	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
41	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
42	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00
43	-0,20	-0,25	80,80	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1,00	300,00

COORDINATE NODI3D PLATEA

IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO			IDENT.	POSIZIONE NODO		
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)
65	9,17	0,10	0,00	67	11,82	0,10	0,00	69	9,17	1,95	0,00	71	11,82	1,95	0,00
83	12,00	-0,05	0,00	84	12,00	1,95	0,00	85	9,00	1,95	0,00	86	9,00	-0,05	0,00
87	10,00	0,95	0,00	88	10,00	-0,05	0,00	89	11,00	-0,05	0,00	90	11,00	0,95	0,00
91	9,00	0,95	0,00	92	10,94	1,95	0,00	93	10,05	1,95	0,00	94	12,00	0,95	0,00

GEOMETRIA PLATEA

Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro

GEOMETRIA PLATEA

Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro	Shell N.ro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3	Nodo 4	Sez Nro
1	87	88	89	90	1	2	91	87	69	85	1	3	92	93	87	90	1	4	90	94	71	92	1
5	65	88	87	91	1	6	90	89	67	94	1	7	91	86	65	65	1	8	88	65	86	86	1
9	87	93	69	69	1	10	67	89	83	83	1	11	83	94	67	67	1	12	94	84	71	71	1

STRATIGRAFIA PLATEA

Str. N.ro	Q.t.v. (m)	Q.t.d. (m)	Q.falda (m)	Incl Grd	Kw kg/cmc	Num Str	Sp.str. (m)	Peso Sp kg/mc	Fi' (Grd)	C' kg/cmq	Cu kg/cmq	Mod.El. kg/cmq	Poisson	Gr.Sovr (%)	Mod.Ed. kg/cmq
1	-0,75	-0,25	80,25	0	2,00	1		1724	30,00	2,50	2,50	300,00	0,35	1	300,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Var.Amb.affol.	1,50	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75
Var.Coperture	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Var.Amb.affol.	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Var.Neve h<=1000	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Var.Coperture	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,90
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,50	1,50	1,50	1,50
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Var.Amb.affol.	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,50	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	1,50	0,75	0,75	0,75	0,75
Var.Coperture	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	1,50	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-1,50	-1,50	-1,50
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Peso Strutturale	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	1,05	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Carico termico	-1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30
Corr. Tors. dir. 90	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00

COMBINAZIONI CARICHI - S.L.U. - A1

DESCRIZIONI	76	77	78
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-1,00	1,00	1,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	1,00	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
Var.Coperture	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Var.Neve h<=1000	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Var.Coperture	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Var.Coperture	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	46
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Amb.affol.	0,70
Var.Neve h<=1000	0,50
Var.Coperture	0,00
Vento dir. 0	0,00
Vento dir. 90	0,00
Vento dir. 180	0,00
Vento dir. 270	0,60
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Carico termico	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	46
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Amb.affol.	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 0	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
Vento dir. 270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carico termico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,50
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Amb.affol.	0,60
Var.Neve h<=1000	0,00
Var.Coperture	0,00
Vento dir. 0	0,00
Vento dir. 90	0,00
Vento dir. 180	0,00
Vento dir. 270	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Carico termico	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1	A1/1	43093	0	0	320434	12990
	A1/2	42082	0	0	299194	12916
	A1/3	42957	0	406	339130	12890
	A1/4	41946	0	408	317890	12816
	A1/5	40682	0	681	305679	12668
	A1/6	42814	408	0	318214	12077
	A1/7	41803	410	0	296974	12002
	A1/8	40444	683	0	270819	11312
	A1/9	43229	0	409	301738	13091
	A1/10	42218	0	411	280498	13016
	A1/11	41136	0	689	243359	13002
	A1/12	43372	413	0	322654	13904
	A1/13	42361	415	0	301414	13829
	A1/14	41374	699	0	278220	14357
	A1/15	45988	0	435	257012	25298
	A1/16	44977	0	437	235772	25223
	A1/17	43714	0	732	223561	25075
	A1/18	45845	437	0	236096	24484
	A1/19	44834	440	0	214856	24410
	A1/20	43475	734	0	188701	23720
	A1/21	46260	0	437	219620	25498
	A1/22	45250	0	440	198380	25424
	A1/23	44167	0	740	161241	25409
	A1/24	46403	442	0	240536	26312
	A1/25	45393	445	0	219296	26237
	A1/26	44406	750	0	196102	26765

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/27	45825	0	461	156352	33414
	A1/28	45682	463	0	135436	32601
	A1/29	46098	0	463	118960	33614
	A1/30	46241	468	0	139876	34428
	A1/31	39925	0	377	421248	483
	A1/32	38914	0	378	400008	408
	A1/33	37651	0	631	387797	260
	A1/34	39782	379	0	400332	331
	A1/35	38771	380	0	379092	406
	A1/36	37412	632	0	352937	1096
	A1/37	40197	0	380	383856	683
	A1/38	39187	0	381	362616	608
	A1/39	38105	0	638	325477	594
	A1/40	40340	384	0	404772	1496
	A1/41	39330	386	0	383532	1422
	A1/42	38343	647	0	360338	1950
	A1/43	35721	0	359	430079	7945
	A1/44	35578	360	0	409162	8758
	A1/45	35993	0	362	392687	7745
	A1/46	36136	366	0	413603	6931
	A1/47	25046	1055	3444	493518	3533
	A1/48	24529	1034	3373	468431	1195
	A1/49	24901	1049	3424	486460	2875
	A1/50	24384	1028	3353	461373	537
	A1/51	28145	1186	3870	512265	13493
	A1/52	27628	1164	3799	487178	11155
	A1/53	28291	1192	3890	519323	14150
	A1/54	27774	1170	3819	494236	11812
	A1/55	29604	1247	4070	182786	5371
	A1/56	30121	1269	4141	157699	7709
	A1/57	29459	1241	4050	189843	4713
	A1/58	29975	1263	4121	164757	7051
	A1/59	32703	1378	4496	164039	15331
	A1/60	33220	1400	4567	138952	17669
	A1/61	32848	1384	4516	156981	15989
	A1/62	33365	1406	4587	131894	18326
	A1/63	23026	3234	950	234940	7444
	A1/64	22871	3212	943	227414	8146
	A1/65	22541	3166	930	211414	9637
	A1/66	22386	3144	923	203888	10338
	A1/67	33356	4685	1376	297430	25756
	A1/68	33201	4663	1369	289904	25055
	A1/69	33841	4753	1396	320956	27949
	A1/70	33686	4731	1389	313430	27247
	A1/71	24393	3426	1006	32049	6893
	A1/72	24548	3448	1013	39575	6191
	A1/73	23909	3358	986	8523	9085
	A1/74	24064	3380	993	16049	8384
	A1/75	34723	4877	1432	94539	26308

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/76	34878	4899	1439	102065	27009
	A1/77	35208	4945	1452	118065	28500
	A1/78	35363	4967	1459	125591	29201
2	A1/1	43093	0	0	320434	12990
	A1/2	42082	0	0	299194	12916
	A1/3	43229	0	409	301738	13091
	A1/4	42218	0	411	280498	13016
	A1/5	41136	0	689	243359	13002
	A1/6	42814	408	0	318214	12077
	A1/7	41803	410	0	296974	12002
	A1/8	40444	683	0	270819	11312
	A1/9	42957	0	406	339130	12890
	A1/10	41946	0	408	317890	12816
	A1/11	40682	0	681	305679	12668
	A1/12	43372	413	0	322654	13904
	A1/13	42361	415	0	301414	13829
	A1/14	41374	699	0	278220	14357
	A1/15	46260	0	437	219620	25498
	A1/16	45250	0	440	198380	25424
	A1/17	44167	0	740	161241	25409
	A1/18	45845	437	0	236096	24484
	A1/19	44834	440	0	214856	24410
	A1/20	43475	734	0	188701	23720
	A1/21	45988	0	435	257012	25298
	A1/22	44977	0	437	235772	25223
	A1/23	43714	0	732	223561	25075
	A1/24	46403	442	0	240536	26312
	A1/25	45393	445	0	219296	26237
	A1/26	44406	750	0	196102	26765
	A1/27	46098	0	463	118960	33614
	A1/28	45682	463	0	135436	32601
	A1/29	45825	0	461	156352	33414
	A1/30	46241	468	0	139876	34428
	A1/31	40197	0	380	383856	683
	A1/32	39187	0	381	362616	608
	A1/33	38105	0	638	325477	594
	A1/34	39782	379	0	400332	331
	A1/35	38771	380	0	379092	406
	A1/36	37412	632	0	352937	1096
	A1/37	39925	0	377	421248	483
	A1/38	38914	0	378	400008	408
	A1/39	37651	0	631	387797	260
	A1/40	40340	384	0	404772	1496
	A1/41	39330	386	0	383532	1422
	A1/42	38343	647	0	360338	1950
	A1/43	35993	0	362	392687	7745
	A1/44	35578	360	0	409162	8758

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/45	35721	0	359	430079	7945
	A1/46	36136	366	0	413603	6931
	A1/47	29459	1241	4050	189838	4713
	A1/48	29975	1263	4121	164751	7051
	A1/49	29604	1247	4070	182780	5371
	A1/50	30121	1269	4141	157694	7709
	A1/51	32848	1384	4516	156983	15988
	A1/52	33365	1406	4587	131896	18326
	A1/53	32703	1378	4496	164040	15330
	A1/54	33220	1400	4567	138954	17668
	A1/55	24901	1049	3424	486462	2875
	A1/56	24384	1027	3353	461375	537
	A1/57	25046	1055	3444	493520	3533
	A1/58	24529	1034	3373	468433	1195
	A1/59	28291	1192	3890	519318	14150
	A1/60	27774	1170	3819	494231	11812
	A1/61	28145	1186	3870	512260	13493
	A1/62	27628	1164	3799	487173	11155
	A1/63	23909	3358	986	8535	9085
	A1/64	24064	3380	993	16061	8383
	A1/65	24393	3426	1006	32061	6892
	A1/66	24548	3448	1013	39587	6191
	A1/67	35208	4945	1452	118054	28499
	A1/68	35363	4967	1459	125580	29201
	A1/69	34723	4877	1432	94528	26307
	A1/70	34878	4899	1439	102054	27008
	A1/71	22541	3166	930	211425	9636
	A1/72	22386	3144	923	203899	10337
	A1/73	23026	3234	950	234951	7443
	A1/74	22871	3212	943	227425	8145
	A1/75	33841	4753	1396	320944	27948
	A1/76	33686	4731	1389	313418	27247
	A1/77	33356	4685	1376	297418	25755
	A1/78	33201	4663	1369	289892	25054
3	A1/1	39719	0	0	370427	4769
	A1/2	38669	0	0	335266	4766
	A1/3	39617	0	375	379451	4662
	A1/4	38567	0	375	344289	4659
	A1/5	37279	0	624	309423	4590
	A1/6	39716	379	0	373940	3971
	A1/7	38666	379	0	338779	3968
	A1/8	37445	632	0	300239	3438
	A1/9	39821	0	376	361404	4876
	A1/10	38771	0	377	326242	4874
	A1/11	37620	0	630	279344	4947
	A1/12	39721	379	0	366914	5567
	A1/13	38672	379	0	331752	5565

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/14	37454	632	0	288528	6099
	A1/15	39448	0	373	252970	12898
	A1/16	38398	0	373	217809	12896
	A1/17	37110	0	622	182942	12826
	A1/18	39547	377	0	247460	12207
	A1/19	38498	377	0	212298	12205
	A1/20	37276	629	0	173758	11675
	A1/21	39652	0	375	234923	13113
	A1/22	38602	0	375	199761	13110
	A1/23	37451	0	627	152864	13184
	A1/24	39552	377	0	240434	13804
	A1/25	38503	377	0	205272	13801
	A1/26	37285	630	0	162048	14335
	A1/27	37066	0	372	92606	18389
	A1/28	37165	377	0	87096	17698
	A1/29	37270	0	375	74559	18603
	A1/30	37170	377	0	80069	19294
	A1/31	39785	0	376	505931	3575
	A1/32	38736	0	377	470770	3577
	A1/33	37448	0	627	435904	3647
	A1/34	39885	380	0	500421	4266
	A1/35	38835	381	0	465259	4269
	A1/36	37614	635	0	426719	4799
	A1/37	39990	0	378	487884	3360
	A1/38	38940	0	379	452723	3363
	A1/39	37788	0	633	405825	3290
	A1/40	39890	380	0	493395	2669
	A1/41	38840	381	0	458233	2672
	A1/42	37622	635	0	415009	2138
	A1/43	37629	0	378	514208	9067
	A1/44	37728	382	0	508698	9758
	A1/45	37833	0	380	496161	8852
	A1/46	37733	382	0	501671	8161
	A1/47	24217	1020	3330	355826	2309
	A1/48	24351	1026	3348	348979	4276
	A1/49	24255	1022	3335	353900	2862
	A1/50	24389	1028	3353	347053	4829
	A1/51	24284	1023	3339	313073	6414
	A1/52	24419	1029	3357	306227	4448
	A1/53	24246	1022	3334	315000	6968
	A1/54	24381	1027	3352	308153	5001
	A1/55	28246	1190	3884	343	712
	A1/56	28112	1185	3865	6504	2679
	A1/57	28284	1192	3889	2269	159
	A1/58	28150	1186	3870	4578	2126
	A1/59	28314	1193	3893	43095	9436
	A1/60	28179	1187	3874	36248	11402
	A1/61	28276	1192	3888	41169	9989
	A1/62	28141	1186	3869	34322	11956

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/63	25549	3589	1054	281045	11429
	A1/64	25589	3594	1056	278991	12019
	A1/65	25675	3606	1059	274624	13273
	A1/66	25715	3612	1061	272570	13863
	A1/67	25773	3620	1063	138536	17649
	A1/68	25813	3626	1065	136482	17059
	A1/69	25647	3602	1058	144957	19493
	A1/70	25687	3608	1060	142903	18903
	A1/71	26757	3758	1104	174195	10522
	A1/72	26717	3753	1102	176249	9932
	A1/73	26884	3776	1109	167774	12367
	A1/74	26843	3770	1107	169828	11777
	A1/75	26982	3790	1113	31686	18556
	A1/76	26941	3784	1111	33740	19146
	A1/77	26856	3772	1108	38107	20400
	A1/78	26815	3767	1106	40161	20990
4	A1/1	39719	0	0	370427	4769
	A1/2	38669	0	0	335266	4766
	A1/3	39821	0	376	361404	4876
	A1/4	38771	0	377	326242	4874
	A1/5	37620	0	630	279344	4947
	A1/6	39716	379	0	373940	3971
	A1/7	38666	379	0	338779	3968
	A1/8	37445	632	0	300239	3438
	A1/9	39617	0	375	379451	4662
	A1/10	38567	0	375	344289	4659
	A1/11	37279	0	624	309423	4590
	A1/12	39721	379	0	366914	5567
	A1/13	38672	379	0	331752	5565
	A1/14	37454	632	0	288528	6099
	A1/15	39652	0	375	234923	13113
	A1/16	38602	0	375	199761	13110
	A1/17	37451	0	627	152864	13184
	A1/18	39547	377	0	247460	12207
	A1/19	38498	377	0	212298	12205
	A1/20	37276	629	0	173758	11675
	A1/21	39448	0	373	252970	12898
	A1/22	38398	0	373	217809	12896
	A1/23	37110	0	622	182942	12826
	A1/24	39552	377	0	240434	13804
	A1/25	38503	377	0	205272	13801
	A1/26	37285	630	0	162048	14335
	A1/27	37270	0	375	74559	18603
	A1/28	37165	377	0	87096	17698
	A1/29	37066	0	372	92606	18389
	A1/30	37170	377	0	80069	19294
	A1/31	39990	0	378	487884	3360

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/32	38940	0	379	452723	3363
	A1/33	37788	0	633	405825	3290
	A1/34	39885	380	0	500421	4266
	A1/35	38835	381	0	465259	4269
	A1/36	37614	635	0	426719	4799
	A1/37	39785	0	376	505931	3575
	A1/38	38736	0	377	470770	3577
	A1/39	37448	0	627	435904	3647
	A1/40	39890	380	0	493395	2669
	A1/41	38840	381	0	458233	2672
	A1/42	37622	635	0	415009	2138
	A1/43	37833	0	380	496161	8852
	A1/44	37728	382	0	508698	9758
	A1/45	37629	0	378	514208	9067
	A1/46	37733	382	0	501671	8161
	A1/47	28284	1192	3889	2267	159
	A1/48	28150	1186	3870	4579	2126
	A1/49	28246	1190	3884	341	713
	A1/50	28112	1185	3865	6506	2679
	A1/51	28276	1191	3888	41170	9989
	A1/52	28141	1186	3869	34323	11955
	A1/53	28314	1193	3893	43096	9436
	A1/54	28179	1187	3874	36249	11402
	A1/55	24255	1022	3335	353901	2862
	A1/56	24389	1028	3353	347054	4829
	A1/57	24217	1020	3330	355827	2309
	A1/58	24351	1026	3348	348980	4275
	A1/59	24246	1022	3334	314998	6968
	A1/60	24381	1027	3352	308151	5001
	A1/61	24284	1023	3339	313072	6414
	A1/62	24419	1029	3357	306225	4448
	A1/63	26883	3776	1109	167778	12366
	A1/64	26843	3770	1107	169832	11776
	A1/65	26757	3758	1104	174199	10522
	A1/66	26717	3753	1102	176253	9932
	A1/67	26856	3772	1108	38103	20399
	A1/68	26816	3767	1106	40157	20989
	A1/69	26982	3790	1113	31682	18555
	A1/70	26942	3784	1111	33736	19145
	A1/71	25675	3606	1059	274628	13272
	A1/72	25715	3612	1061	272574	13862
	A1/73	25549	3589	1054	281049	11428
	A1/74	25589	3594	1055	278995	12018
	A1/75	25647	3602	1058	144953	19493
	A1/76	25687	3608	1060	142899	18903
	A1/77	25773	3620	1063	138532	17649
	A1/78	25813	3626	1065	136478	17059

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
5	A1/1	39719	0	0	74407	2104
	A1/2	38636	0	0	64871	1767
	A1/3	39675	0	375	78040	2040
	A1/4	38591	0	375	68504	1703
	A1/5	37303	0	625	59856	1266
	A1/6	39745	379	0	75770	2426
	A1/7	38661	379	0	66235	2089
	A1/8	37419	632	0	56073	1909
	A1/9	39764	0	376	70773	2168
	A1/10	38680	0	376	61238	1831
	A1/11	37451	0	627	47745	1479
	A1/12	39694	378	0	73043	1782
	A1/13	38611	378	0	63508	1445
	A1/14	37335	630	0	51528	837
	A1/15	37921	0	358	24528	1907
	A1/16	36838	0	358	14993	1569
	A1/17	35549	0	595	6344	1133
	A1/18	37991	362	0	22259	2292
	A1/19	36907	362	0	12724	1955
	A1/20	35665	602	0	2562	1776
	A1/21	38010	0	359	17262	2034
	A1/22	36926	0	359	7727	1697
	A1/23	35697	0	598	5766	1346
	A1/24	37940	362	0	19532	1649
	A1/25	36857	361	0	9996	1312
	A1/26	35581	601	0	1984	703
	A1/27	34409	0	346	31752	1086
	A1/28	34479	349	0	34021	1472
	A1/29	34498	0	347	39018	1214
	A1/30	34428	349	0	36749	829
	A1/31	41429	0	392	131551	2174
	A1/32	40345	0	392	122016	1836
	A1/33	39057	0	654	113367	1400
	A1/34	41499	395	0	129281	2559
	A1/35	40415	396	0	119746	2222
	A1/36	39173	661	0	109585	2043
	A1/37	41518	0	392	124285	2301
	A1/38	40434	0	393	114750	1964
	A1/39	39205	0	657	101257	1613
	A1/40	41448	395	0	126554	1916
	A1/41	40365	396	0	117019	1579
	A1/42	39089	660	0	105039	970
	A1/43	40256	0	405	146619	1531
	A1/44	40326	409	0	144350	1917
	A1/45	40345	0	405	139353	1659
	A1/46	40275	408	0	141622	1274
	A1/47	25354	1068	3486	100305	875
	A1/48	25460	1073	3501	101454	1977
	A1/49	25384	1070	3490	100628	1185

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/50	25490	1074	3505	101777	2287
	A1/51	25090	1057	3450	84781	2554
	A1/52	25196	1062	3464	85930	1452
	A1/53	25060	1056	3446	84458	2864
	A1/54	25166	1060	3460	85606	1762
	A1/55	27139	1144	3731	37522	3447
	A1/56	27033	1139	3717	38671	2345
	A1/57	27169	1145	3736	37199	3757
	A1/58	27063	1140	3721	38348	2655
	A1/59	26874	1132	3695	53046	18
	A1/60	26768	1128	3680	54195	1084
	A1/61	26845	1131	3691	53369	292
	A1/62	26739	1127	3676	54518	1394
	A1/63	26288	3692	1084	70177	5776
	A1/64	26320	3697	1086	70521	6107
	A1/65	26387	3706	1088	71254	6810
	A1/66	26419	3711	1090	71599	7140
	A1/67	25405	3568	1048	18430	5655
	A1/68	25437	3573	1049	18775	5324
	A1/69	25306	3554	1044	17353	6688
	A1/70	25338	3559	1045	17697	6357
	A1/71	26824	3768	1106	28829	6548
	A1/72	26792	3763	1105	28484	6217
	A1/73	26923	3782	1110	29906	7581
	A1/74	26891	3777	1109	29561	7251
	A1/75	25941	3644	1070	22918	4883
	A1/76	25909	3639	1069	23262	5214
	A1/77	25841	3630	1066	23995	5916
	A1/78	25809	3625	1065	24340	6247
6	A1/1	40106	0	0	234474	55915
	A1/2	38873	0	0	227890	52776
	A1/3	40108	0	379	232718	55963
	A1/4	38875	0	378	226134	52824
	A1/5	37443	0	627	217309	49203
	A1/6	40140	383	0	234667	56924
	A1/7	38906	381	0	228083	53785
	A1/8	37496	633	0	220557	50803
	A1/9	40105	0	379	236229	55867
	A1/10	38872	0	378	229645	52728
	A1/11	37438	0	627	223161	49042
	A1/12	40073	382	0	234280	54906
	A1/13	38840	381	0	227696	51768
	A1/14	37385	631	0	219912	47441
	A1/15	38288	0	362	235572	56275
	A1/16	37054	0	360	228988	53136
	A1/17	35622	0	597	220163	49514
	A1/18	38319	365	0	237522	57235

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/19	37086	364	0	230938	54096
	A1/20	35676	602	0	223412	51115
	A1/21	38285	0	362	239084	56178
	A1/22	37051	0	360	232500	53039
	A1/23	35617	0	597	226015	49353
	A1/24	38253	365	0	237134	55218
	A1/25	37020	363	0	230550	52079
	A1/26	35564	601	0	222767	47753
	A1/27	34408	0	346	223237	49690
	A1/28	34440	349	0	225186	50650
	A1/29	34405	0	346	226748	49593
	A1/30	34373	348	0	224799	48633
	A1/31	41928	0	396	229864	55652
	A1/32	40695	0	396	223280	52513
	A1/33	39263	0	658	214454	48891
	A1/34	41960	400	0	231813	56612
	A1/35	40727	399	0	225229	53473
	A1/36	39316	664	0	217703	50492
	A1/37	41925	0	396	233375	55555
	A1/38	40692	0	396	226791	52416
	A1/39	39258	0	658	220306	48730
	A1/40	41893	399	0	231426	54595
	A1/41	40660	399	0	224842	51456
	A1/42	39205	662	0	217058	47130
	A1/43	40475	0	407	213722	48651
	A1/44	40507	410	0	215671	49612
	A1/45	40472	0	407	217233	48555
	A1/46	40440	410	0	215284	47594
	A1/47	26000	1096	3575	120140	37726
	A1/48	26046	1098	3581	117863	37473
	A1/49	26013	1096	3577	119499	37655
	A1/50	26059	1098	3583	117223	37402
	A1/51	25626	1080	3523	117250	25934
	A1/52	25672	1082	3530	114974	25681
	A1/53	25613	1079	3522	117891	26005
	A1/54	25659	1081	3528	115614	25752
	A1/55	25979	1095	3572	185456	35658
	A1/56	25932	1093	3566	187732	35911
	A1/57	25991	1095	3574	184815	35587
	A1/58	25945	1093	3567	187091	35840
	A1/59	25604	1079	3520	182566	23866
	A1/60	25558	1077	3514	184843	24119
	A1/61	25591	1078	3519	183207	23937
	A1/62	25545	1076	3512	185483	24190
	A1/63	26429	3712	1090	146371	50760
	A1/64	26443	3714	1091	145688	50684
	A1/65	26473	3718	1092	144236	50522
	A1/66	26486	3720	1093	143553	50446
	A1/67	25181	3537	1039	136740	11453

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/68	25195	3539	1039	136057	11377
	A1/69	25138	3531	1037	138875	11690
	A1/70	25152	3533	1037	138192	11614
	A1/71	26423	3711	1090	165966	50139
	A1/72	26409	3709	1089	166649	50215
	A1/73	26466	3717	1092	163831	49902
	A1/74	26452	3715	1091	164514	49978
	A1/75	25175	3536	1038	156335	10832
	A1/76	25161	3534	1038	157018	10908
	A1/77	25132	3530	1037	158470	11069
	A1/78	25118	3528	1036	159153	11145
7	A1/1	39719	0	0	74406	2104
	A1/2	38636	0	0	64871	1767
	A1/3	39764	0	376	70773	2168
	A1/4	38680	0	376	61238	1831
	A1/5	37451	0	627	47745	1479
	A1/6	39745	379	0	75770	2426
	A1/7	38661	379	0	66235	2089
	A1/8	37419	632	0	56073	1909
	A1/9	39675	0	375	78040	2040
	A1/10	38591	0	375	68504	1703
	A1/11	37303	0	625	59855	1266
	A1/12	39694	378	0	73043	1782
	A1/13	38611	378	0	63508	1445
	A1/14	37335	630	0	51528	837
	A1/15	38010	0	359	17262	2034
	A1/16	36926	0	359	7727	1697
	A1/17	35697	0	598	5766	1346
	A1/18	37991	362	0	22259	2292
	A1/19	36907	362	0	12724	1955
	A1/20	35665	602	0	2562	1776
	A1/21	37921	0	358	24528	1907
	A1/22	36838	0	358	14993	1569
	A1/23	35549	0	595	6344	1133
	A1/24	37940	362	0	19532	1649
	A1/25	36857	361	0	9996	1312
	A1/26	35581	601	0	1984	703
	A1/27	34498	0	347	39018	1214
	A1/28	34479	349	0	34021	1472
	A1/29	34409	0	346	31752	1086
	A1/30	34428	349	0	36749	829
	A1/31	41518	0	392	124285	2301
	A1/32	40434	0	393	114750	1964
	A1/33	39205	0	657	101257	1613
	A1/34	41499	395	0	129281	2559
	A1/35	40415	396	0	119746	2222
	A1/36	39173	661	0	109585	2043

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/37	41429	0	392	131551	2174
	A1/38	40345	0	392	122016	1836
	A1/39	39057	0	654	113367	1400
	A1/40	41448	395	0	126554	1916
	A1/41	40365	396	0	117019	1579
	A1/42	39089	660	0	105039	970
	A1/43	40345	0	405	139353	1659
	A1/44	40326	409	0	144350	1917
	A1/45	40256	0	405	146619	1531
	A1/46	40275	408	0	141622	1274
	A1/47	27169	1145	3736	37198	3757
	A1/48	27063	1140	3721	38347	2655
	A1/49	27139	1144	3731	37522	3447
	A1/50	27033	1139	3717	38670	2345
	A1/51	26845	1131	3691	53369	292
	A1/52	26739	1127	3676	54518	1394
	A1/53	26874	1132	3695	53046	18
	A1/54	26768	1128	3680	54195	1084
	A1/55	25384	1070	3490	100628	1185
	A1/56	25490	1074	3505	101777	2287
	A1/57	25354	1068	3486	100305	875
	A1/58	25460	1073	3501	101454	1977
	A1/59	25060	1056	3446	84457	2864
	A1/60	25166	1060	3460	85606	1762
	A1/61	25090	1057	3450	84780	2554
	A1/62	25196	1062	3464	85929	1452
	A1/63	26923	3782	1111	29907	7581
	A1/64	26891	3777	1109	29562	7250
	A1/65	26823	3768	1106	28829	6548
	A1/66	26792	3763	1105	28485	6217
	A1/67	25841	3630	1066	23996	5916
	A1/68	25810	3625	1065	24340	6247
	A1/69	25941	3644	1070	22918	4883
	A1/70	25909	3639	1069	23263	5213
	A1/71	26387	3706	1088	71255	6809
	A1/72	26419	3711	1090	71599	7140
	A1/73	26288	3692	1084	70177	5776
	A1/74	26320	3697	1086	70522	6107
	A1/75	25306	3554	1044	17352	6688
	A1/76	25338	3559	1045	17697	6357
	A1/77	25405	3568	1048	18430	5654
	A1/78	25437	3573	1049	18774	5324
8	A1/1	40106	0	0	234474	55915
	A1/2	38873	0	0	227890	52776
	A1/3	40105	0	379	236229	55867
	A1/4	38872	0	378	229645	52728
	A1/5	37438	0	627	223161	49042

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/6	40140	383	0	234667	56924
	A1/7	38906	381	0	228083	53785
	A1/8	37496	633	0	220557	50803
	A1/9	40108	0	379	232718	55963
	A1/10	38875	0	378	226134	52824
	A1/11	37443	0	627	217309	49203
	A1/12	40073	382	0	234280	54906
	A1/13	38840	381	0	227696	51768
	A1/14	37385	631	0	219912	47441
	A1/15	38285	0	362	239084	56178
	A1/16	37051	0	360	232500	53039
	A1/17	35617	0	597	226015	49353
	A1/18	38319	365	0	237522	57235
	A1/19	37086	364	0	230938	54096
	A1/20	35676	602	0	223412	51115
	A1/21	38288	0	362	235572	56275
	A1/22	37054	0	360	228988	53136
	A1/23	35622	0	597	220163	49514
	A1/24	38253	365	0	237134	55218
	A1/25	37020	363	0	230550	52079
	A1/26	35564	601	0	222767	47753
	A1/27	34405	0	346	226748	49593
	A1/28	34440	349	0	225186	50650
	A1/29	34408	0	346	223237	49690
	A1/30	34373	348	0	224799	48633
	A1/31	41925	0	396	233375	55555
	A1/32	40692	0	396	226791	52416
	A1/33	39258	0	658	220306	48730
	A1/34	41960	400	0	231813	56612
	A1/35	40727	399	0	225229	53473
	A1/36	39316	664	0	217703	50492
	A1/37	41928	0	396	229864	55652
	A1/38	40695	0	396	223280	52513
	A1/39	39263	0	658	214454	48891
	A1/40	41893	399	0	231426	54595
	A1/41	40660	399	0	224842	51456
	A1/42	39205	662	0	217058	47130
	A1/43	40472	0	407	217233	48555
	A1/44	40507	410	0	215671	49612
	A1/45	40475	0	407	213722	48651
	A1/46	40440	410	0	215284	47594
	A1/47	25991	1095	3574	184815	35587
	A1/48	25945	1093	3567	187092	35840
	A1/49	25979	1095	3572	185456	35658
	A1/50	25932	1093	3566	187732	35911
	A1/51	25591	1078	3519	183207	23937
	A1/52	25545	1076	3512	185483	24190
	A1/53	25604	1079	3520	182566	23866
	A1/54	25558	1077	3514	184843	24119

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/55	26013	1096	3577	119499	37655
	A1/56	26059	1098	3583	117223	37402
	A1/57	26000	1096	3575	120140	37726
	A1/58	26046	1098	3581	117863	37473
	A1/59	25613	1079	3522	117891	26005
	A1/60	25659	1081	3528	115614	25752
	A1/61	25626	1080	3523	117250	25934
	A1/62	25672	1082	3530	114974	25681
	A1/63	26466	3717	1092	163831	49902
	A1/64	26452	3715	1091	164514	49978
	A1/65	26423	3711	1090	165966	50139
	A1/66	26409	3709	1089	166649	50215
	A1/67	25132	3530	1037	158470	11069
	A1/68	25118	3528	1036	159152	11145
	A1/69	25175	3536	1038	156335	10832
	A1/70	25161	3534	1038	157018	10908
	A1/71	26473	3718	1092	144236	50522
	A1/72	26486	3720	1092	143554	50446
	A1/73	26429	3712	1090	146371	50760
	A1/74	26443	3714	1091	145688	50684
	A1/75	25138	3531	1037	138875	11690
	A1/76	25152	3533	1037	138192	11614
	A1/77	25181	3537	1039	136740	11452
	A1/78	25195	3539	1039	136057	11377
9	A1/1	37670	0	0	58538	133
	A1/2	36813	0	0	54720	185
	A1/3	37640	0	356	44989	266
	A1/4	36782	0	358	41172	319
	A1/5	35764	0	599	27919	456
	A1/6	37592	358	0	58654	563
	A1/7	36734	360	0	54837	616
	A1/8	35684	603	0	50694	951
	A1/9	37701	0	356	72086	1
	A1/10	36843	0	358	68269	52
	A1/11	35866	0	601	73081	11
	A1/12	37749	360	0	58421	298
	A1/13	36891	362	0	54604	245
	A1/14	35946	607	0	50306	484
	A1/15	36455	0	345	100311	576
	A1/16	35597	0	346	96494	628
	A1/17	34579	0	579	83242	766
	A1/18	36407	347	0	113976	873
	A1/19	35549	348	0	110159	925
	A1/20	34499	583	0	106016	1261
	A1/21	36516	0	345	127408	309
	A1/22	35658	0	347	123591	361
	A1/23	34681	0	581	128403	321

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/24	36564	348	0	113743	12
	A1/25	35706	350	0	109926	64
	A1/26	34761	587	0	105628	174
	A1/27	33810	0	340	129155	883
	A1/28	33762	342	0	142820	1180
	A1/29	33871	0	340	156252	616
	A1/30	33919	344	0	142587	319
	A1/31	38824	0	367	10333	43
	A1/32	37967	0	369	14150	9
	A1/33	36949	0	619	27403	147
	A1/34	38776	370	0	3332	254
	A1/35	37919	372	0	486	306
	A1/36	36869	623	0	4628	642
	A1/37	38886	0	368	16764	310
	A1/38	38028	0	370	12947	258
	A1/39	37051	0	621	17759	298
	A1/40	38934	371	0	3099	607
	A1/41	38076	373	0	718	555
	A1/42	37131	627	0	5016	793
	A1/43	37759	0	379	55252	148
	A1/44	37711	382	0	41587	149
	A1/45	37820	0	380	28155	415
	A1/46	37868	384	0	41820	712
	A1/47	24440	1030	3360	208306	5091
	A1/48	24213	1020	3329	235857	6323
	A1/49	24376	1027	3352	216057	5437
	A1/50	24149	1018	3320	243609	6669
	A1/51	25291	1066	3477	217408	435
	A1/52	25063	1056	3446	244960	1667
	A1/53	25355	1068	3486	209657	88
	A1/54	25127	1059	3455	237208	1320
	A1/55	25463	1073	3501	278021	130
	A1/56	25690	1083	3532	305572	1102
	A1/57	25399	1070	3492	270269	477
	A1/58	25626	1080	3523	297821	755
	A1/59	26313	1109	3618	268918	4526
	A1/60	26540	1118	3649	296470	5758
	A1/61	26377	1111	3627	276670	4872
	A1/62	26604	1121	3658	304221	6104
	A1/63	23806	3344	982	27472	8786
	A1/64	23738	3334	979	35738	9156
	A1/65	23593	3314	973	53310	9942
	A1/66	23525	3304	970	61575	10311
	A1/67	26641	3742	1099	57813	6733
	A1/68	26572	3732	1096	66079	6364
	A1/69	26854	3772	1108	31975	7889
	A1/70	26786	3762	1105	40241	7519
	A1/71	24113	3387	995	118426	7298
	A1/72	24181	3396	997	126691	6929

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/73	23900	3357	986	92588	8454
	A1/74	23968	3367	989	100853	8084
	A1/75	26947	3785	1112	88085	8222
	A1/76	27016	3795	1114	96350	8591
	A1/77	27161	3815	1120	113923	9377
	A1/78	27229	3825	1123	122188	9746
10	A1/1	45595	0	0	341069	59141
	A1/2	44061	0	0	325350	55882
	A1/3	45568	0	431	343742	59022
	A1/4	44034	0	428	328023	55763
	A1/5	42235	0	707	311520	51908
	A1/6	45498	434	0	343082	57520
	A1/7	43964	431	0	327363	54262
	A1/8	42117	711	0	310419	49406
	A1/9	45622	0	431	338396	59260
	A1/10	44088	0	429	322677	56001
	A1/11	42323	0	709	302609	52305
	A1/12	45692	435	0	339056	60761
	A1/13	44158	433	0	323337	57503
	A1/14	42440	717	0	303710	54807
	A1/15	45110	0	426	293933	72680
	A1/16	43576	0	424	278214	69422
	A1/17	41776	0	700	261711	65567
	A1/18	45040	429	0	293272	71179
	A1/19	43506	426	0	277553	67920
	A1/20	41659	703	0	260610	63064
	A1/21	45163	0	427	288586	72918
	A1/22	43629	0	424	272867	69659
	A1/23	41865	0	701	252799	65963
	A1/24	45233	431	0	289247	74419
	A1/25	43699	428	0	273528	71161
	A1/26	41982	709	0	253900	68465
	A1/27	41488	0	417	226722	74752
	A1/28	41418	420	0	226061	73250
	A1/29	41541	0	417	221375	74989
	A1/30	41612	422	0	222036	76491
	A1/31	46027	0	435	393552	45363
	A1/32	44493	0	433	377833	42105
	A1/33	42693	0	715	361330	38250
	A1/34	45957	438	0	392891	43862
	A1/35	44423	435	0	377172	40604
	A1/36	42576	719	0	360229	35748
	A1/37	46080	0	436	388205	45601
	A1/38	44546	0	433	372486	42343
	A1/39	42782	0	717	352419	38646
	A1/40	46151	440	0	388866	47103
	A1/41	44617	437	0	373147	43844

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/42	42899	724	0	353520	41149
	A1/43	43017	0	432	392754	29224
	A1/44	42946	435	0	392093	27722
	A1/45	43070	0	433	387407	29462
	A1/46	43140	437	0	388068	30963
	A1/47	27649	1165	3801	270487	20667
	A1/48	27863	1174	3831	253195	21754
	A1/49	27709	1168	3810	265622	20972
	A1/50	27924	1177	3839	248331	22059
	A1/51	28835	1215	3965	242232	39802
	A1/52	29050	1224	3994	224941	40889
	A1/53	28775	1212	3956	247097	39496
	A1/54	28989	1222	3986	229806	40583
	A1/55	28850	1216	3967	153366	26225
	A1/56	28636	1207	3937	170657	25139
	A1/57	28911	1218	3975	148501	26531
	A1/58	28696	1209	3945	165792	25444
	A1/59	30037	1266	4130	125111	45360
	A1/60	29822	1257	4100	142403	44274
	A1/61	29976	1263	4122	129976	45055
	A1/62	29762	1254	4092	147267	43968
	A1/63	26685	3748	1101	262458	288
	A1/64	26749	3757	1103	257271	614
	A1/65	26886	3776	1109	246242	1307
	A1/66	26951	3785	1112	241055	1633
	A1/67	30640	4304	1264	168276	64071
	A1/68	30704	4313	1266	163089	64398
	A1/69	30439	4275	1256	184492	63052
	A1/70	30503	4284	1258	179304	63378
	A1/71	27045	3799	1116	227322	1956
	A1/72	26981	3790	1113	232509	1630
	A1/73	27247	3827	1124	211106	2975
	A1/74	27182	3818	1121	216294	2649
	A1/75	31001	4354	1279	133140	65739
	A1/76	30936	4345	1276	138327	65413
	A1/77	30799	4326	1270	149356	64720
	A1/78	30735	4317	1268	154543	64394
11	A1/1	45595	0	0	341069	59141
	A1/2	44061	0	0	325350	55882
	A1/3	45622	0	431	338396	59260
	A1/4	44088	0	429	322677	56001
	A1/5	42323	0	709	302609	52305
	A1/6	45498	434	0	343082	57520
	A1/7	43964	431	0	327363	54262
	A1/8	42117	711	0	310419	49406
	A1/9	45568	0	431	343742	59022
	A1/10	44034	0	428	328023	55763

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/11	42235	0	707	311520	51908
	A1/12	45692	435	0	339056	60761
	A1/13	44158	433	0	323337	57503
	A1/14	42440	717	0	303710	54807
	A1/15	45163	0	427	288586	72918
	A1/16	43629	0	424	272867	69659
	A1/17	41865	0	701	252799	65963
	A1/18	45040	429	0	293272	71179
	A1/19	43506	426	0	277553	67920
	A1/20	41659	703	0	260610	63064
	A1/21	45110	0	426	293933	72680
	A1/22	43576	0	424	278214	69422
	A1/23	41776	0	700	261711	65567
	A1/24	45233	431	0	289247	74419
	A1/25	43699	428	0	273528	71161
	A1/26	41982	709	0	253900	68465
	A1/27	41541	0	417	221375	74989
	A1/28	41418	420	0	226061	73250
	A1/29	41488	0	417	226722	74752
	A1/30	41612	422	0	222036	76491
	A1/31	46080	0	436	388205	45601
	A1/32	44546	0	433	372486	42343
	A1/33	42782	0	717	352419	38646
	A1/34	45957	438	0	392891	43862
	A1/35	44423	435	0	377172	40604
	A1/36	42576	719	0	360229	35748
	A1/37	46027	0	435	393552	45363
	A1/38	44493	0	433	377833	42105
	A1/39	42693	0	715	361330	38250
	A1/40	46151	440	0	388866	47103
	A1/41	44617	437	0	373147	43844
	A1/42	42899	724	0	353520	41149
	A1/43	43070	0	433	387407	29462
	A1/44	42946	435	0	392093	27722
	A1/45	43017	0	432	392754	29224
	A1/46	43140	437	0	388068	30963
	A1/47	28911	1218	3975	148503	26531
	A1/48	28696	1209	3946	165794	25444
	A1/49	28850	1216	3967	153368	26225
	A1/50	28636	1207	3937	170659	25138
	A1/51	29977	1263	4122	129975	45055
	A1/52	29762	1254	4092	147266	43968
	A1/53	30037	1266	4130	125110	45360
	A1/54	29822	1257	4100	142401	44273
	A1/55	27709	1168	3810	265623	20973
	A1/56	27924	1177	3839	248332	22060
	A1/57	27649	1165	3801	270488	20667
	A1/58	27863	1174	3831	253197	21754
	A1/59	28775	1213	3956	247095	39496

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/60	28989	1222	3986	229804	40583
	A1/61	28835	1215	3965	242230	39802
	A1/62	29050	1224	3994	224939	40889
	A1/63	27247	3827	1124	211112	2975
	A1/64	27182	3818	1121	216299	2649
	A1/65	27045	3799	1116	227327	1955
	A1/66	26981	3790	1113	232515	1629
	A1/67	30799	4326	1270	149350	64720
	A1/68	30735	4317	1268	154538	64394
	A1/69	31001	4354	1279	133135	65739
	A1/70	30936	4345	1276	138322	65413
	A1/71	26886	3776	1109	246248	1307
	A1/72	26950	3785	1112	241060	1633
	A1/73	26685	3748	1101	262463	288
	A1/74	26749	3757	1103	257276	614
	A1/75	30439	4275	1256	184486	63053
	A1/76	30503	4284	1258	179299	63379
	A1/77	30640	4304	1264	168271	64072
	A1/78	30704	4313	1267	163083	64398
12	A1/1	37670	0	0	58538	133
	A1/2	36813	0	0	54720	185
	A1/3	37701	0	356	72086	1
	A1/4	36843	0	358	68269	52
	A1/5	35866	0	601	73081	11
	A1/6	37592	358	0	58654	563
	A1/7	36734	360	0	54837	616
	A1/8	35684	603	0	50694	951
	A1/9	37640	0	356	44989	266
	A1/10	36782	0	358	41172	319
	A1/11	35764	0	599	27919	456
	A1/12	37749	360	0	58421	298
	A1/13	36891	362	0	54604	245
	A1/14	35946	607	0	50306	484
	A1/15	36516	0	345	127408	309
	A1/16	35658	0	347	123591	361
	A1/17	34681	0	581	128403	321
	A1/18	36407	347	0	113976	873
	A1/19	35549	348	0	110159	925
	A1/20	34499	583	0	106016	1261
	A1/21	36455	0	345	100311	576
	A1/22	35597	0	346	96494	628
	A1/23	34579	0	579	83242	766
	A1/24	36564	348	0	113743	12
	A1/25	35706	350	0	109926	64
	A1/26	34761	587	0	105628	174
	A1/27	33871	0	340	156252	616
	A1/28	33762	342	0	142820	1180

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/29	33810	0	340	129155	883
	A1/30	33919	344	0	142587	319
	A1/31	38886	0	368	16764	310
	A1/32	38028	0	370	12947	258
	A1/33	37051	0	621	17759	298
	A1/34	38776	370	0	3332	254
	A1/35	37919	372	0	486	306
	A1/36	36869	623	0	4628	642
	A1/37	38824	0	367	10333	43
	A1/38	37967	0	369	14150	9
	A1/39	36949	0	619	27403	147
	A1/40	38934	371	0	3099	607
	A1/41	38076	373	0	718	555
	A1/42	37131	627	0	5016	793
	A1/43	37820	0	380	28155	415
	A1/44	37711	382	0	41587	149
	A1/45	37759	0	379	55252	148
	A1/46	37868	384	0	41820	712
	A1/47	25399	1070	3492	270270	477
	A1/48	25626	1080	3523	297822	755
	A1/49	25463	1073	3501	278021	130
	A1/50	25690	1083	3532	305573	1102
	A1/51	26377	1111	3627	276667	4872
	A1/52	26604	1121	3658	304219	6104
	A1/53	26313	1109	3618	268916	4526
	A1/54	26540	1118	3649	296468	5758
	A1/55	24376	1027	3352	216055	5437
	A1/56	24149	1018	3320	243607	6669
	A1/57	24440	1030	3360	208303	5091
	A1/58	24213	1020	3329	235855	6322
	A1/59	25355	1068	3486	209657	88
	A1/60	25127	1059	3455	237209	1320
	A1/61	25291	1066	3477	217408	435
	A1/62	25063	1056	3446	244960	1667
	A1/63	23900	3357	986	92592	8453
	A1/64	23968	3367	989	100858	8084
	A1/65	24113	3387	995	118430	7298
	A1/66	24181	3396	997	126696	6928
	A1/67	27160	3815	1120	113918	9377
	A1/68	27229	3825	1123	122183	9746
	A1/69	26947	3785	1111	88080	8221
	A1/70	27016	3795	1114	96345	8591
	A1/71	23593	3314	973	53305	9941
	A1/72	23525	3304	970	61571	10311
	A1/73	23806	3344	982	27467	8786
	A1/74	23738	3334	979	35733	9156
	A1/75	26854	3772	1108	31980	7888
	A1/76	26786	3762	1105	40245	7519
	A1/77	26641	3742	1099	57818	6733

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/78	26572	3732	1096	66083	6364
13	A1/1	37023	0	0	98009	4748
	A1/2	36224	0	0	94152	4499
	A1/3	37006	0	350	81768	4772
	A1/4	36207	0	352	77911	4523
	A1/5	35255	0	590	64509	4291
	A1/6	37075	353	0	99630	3920
	A1/7	36275	356	0	95773	3670
	A1/8	35369	597	0	94279	2870
	A1/9	37039	0	350	114249	4724
	A1/10	36240	0	352	110392	4475
	A1/11	35309	0	591	118644	4210
	A1/12	36971	352	0	96387	5576
	A1/13	36172	355	0	92530	5327
	A1/14	35196	594	0	88874	5631
	A1/15	36583	0	346	168596	2523
	A1/16	35784	0	348	164739	2772
	A1/17	34832	0	583	151337	3004
	A1/18	36652	349	0	186458	3376
	A1/19	35852	351	0	182601	3625
	A1/20	34946	590	0	181107	4425
	A1/21	36616	0	346	201077	2571
	A1/22	35817	0	348	197220	2821
	A1/23	34886	0	584	205472	3085
	A1/24	36548	348	0	183215	1719
	A1/25	35749	350	0	179358	1968
	A1/26	34772	587	0	175702	1664
	A1/27	34561	0	347	220050	7884
	A1/28	34629	351	0	237911	8736
	A1/29	34593	0	348	252530	7932
	A1/30	34525	350	0	234668	7079
	A1/31	37429	0	354	5060	12067
	A1/32	36630	0	356	8917	11818
	A1/33	35678	0	598	22319	11586
	A1/34	37498	357	0	12802	11215
	A1/35	36699	360	0	8945	10966
	A1/36	35792	604	0	7451	10165
	A1/37	37462	0	354	27421	12019
	A1/38	36663	0	357	23564	11770
	A1/39	35732	0	598	31816	11505
	A1/40	37394	356	0	9559	12872
	A1/41	36595	359	0	5702	12623
	A1/42	35619	601	0	2046	12927
	A1/43	35971	0	361	69377	16434
	A1/44	36039	365	0	51515	15581
	A1/45	36004	0	362	36897	16385
	A1/46	35935	364	0	54758	17238

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/47	25060	1056	3446	230661	37
	A1/48	25158	1060	3459	253378	2163
	A1/49	25087	1057	3449	237052	635
	A1/50	25186	1061	3463	259769	2762
	A1/51	24484	1032	3366	255895	8993
	A1/52	24583	1036	3380	278612	6866
	A1/53	24457	1031	3363	249504	9591
	A1/54	24555	1035	3376	272221	7464
	A1/55	25715	1084	3536	376712	3642
	A1/56	25616	1079	3522	399429	1515
	A1/57	25743	1085	3539	370321	4241
	A1/58	25644	1081	3526	393038	2114
	A1/59	25139	1059	3456	351478	5387
	A1/60	25041	1055	3443	374195	7514
	A1/61	25112	1058	3453	357869	5986
	A1/62	25013	1054	3439	380586	8112
	A1/63	25960	3646	1071	11360	11833
	A1/64	25990	3651	1072	4545	12471
	A1/65	26053	3659	1075	9944	13828
	A1/66	26082	3664	1076	16759	14466
	A1/67	24042	3377	992	72754	18265
	A1/68	24072	3381	993	79569	17627
	A1/69	23950	3364	988	51451	20260
	A1/70	23979	3368	989	58266	19622
	A1/71	26157	3674	1079	193572	12915
	A1/72	26127	3670	1078	200387	12277
	A1/73	26249	3687	1083	172268	14909
	A1/74	26220	3683	1081	179083	14271
	A1/75	24239	3405	1000	109458	17184
	A1/76	24209	3400	999	116273	17822
	A1/77	24146	3392	996	130761	19178
	A1/78	24117	3387	995	137576	19816
14	A1/1	37023	0	0	98009	4748
	A1/2	36224	0	0	94152	4499
	A1/3	37039	0	350	114249	4724
	A1/4	36240	0	352	110392	4475
	A1/5	35309	0	591	118644	4210
	A1/6	37075	353	0	99630	3920
	A1/7	36275	356	0	95773	3670
	A1/8	35369	597	0	94279	2870
	A1/9	37006	0	350	81768	4772
	A1/10	36207	0	352	77911	4523
	A1/11	35255	0	590	64509	4291
	A1/12	36971	352	0	96387	5576
	A1/13	36172	355	0	92530	5327
	A1/14	35196	594	0	88874	5631
	A1/15	36616	0	346	201077	2571

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/16	35817	0	348	197220	2821
	A1/17	34886	0	584	205472	3085
	A1/18	36652	349	0	186458	3376
	A1/19	35852	351	0	182601	3625
	A1/20	34946	590	0	181107	4425
	A1/21	36583	0	346	168596	2523
	A1/22	35784	0	348	164739	2772
	A1/23	34832	0	583	151337	3004
	A1/24	36548	348	0	183215	1719
	A1/25	35749	350	0	179358	1968
	A1/26	34772	587	0	175702	1664
	A1/27	34593	0	348	252530	7932
	A1/28	34629	351	0	237911	8736
	A1/29	34561	0	347	220050	7884
	A1/30	34525	350	0	234668	7079
	A1/31	37462	0	354	27421	12019
	A1/32	36663	0	357	23564	11770
	A1/33	35732	0	598	31816	11505
	A1/34	37498	357	0	12802	11215
	A1/35	36699	360	0	8945	10966
	A1/36	35792	604	0	7451	10165
	A1/37	37429	0	354	5060	12067
	A1/38	36630	0	356	8917	11818
	A1/39	35678	0	598	22319	11586
	A1/40	37394	356	0	9559	12872
	A1/41	36595	359	0	5702	12623
	A1/42	35619	601	0	2046	12927
	A1/43	36004	0	362	36897	16385
	A1/44	36039	365	0	51515	15581
	A1/45	35971	0	361	69377	16434
	A1/46	35935	364	0	54758	17238
	A1/47	25743	1085	3539	370322	4241
	A1/48	25644	1081	3526	393039	2114
	A1/49	25715	1084	3536	376713	3642
	A1/50	25616	1079	3522	399430	1515
	A1/51	25112	1058	3453	357869	5985
	A1/52	25013	1054	3439	380585	8112
	A1/53	25139	1059	3456	351477	5387
	A1/54	25041	1055	3443	374194	7514
	A1/55	25087	1057	3449	237051	635
	A1/56	25186	1061	3463	259768	2762
	A1/57	25060	1056	3446	230660	36
	A1/58	25158	1060	3459	253377	2163
	A1/59	24457	1031	3363	249505	9591
	A1/60	24555	1035	3376	272222	7464
	A1/61	24484	1032	3366	255896	8993
	A1/62	24583	1036	3380	278613	6866
	A1/63	26249	3687	1083	172270	14909
	A1/64	26220	3683	1082	179085	14271

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/65	26157	3674	1079	193574	12914
	A1/66	26127	3670	1078	200389	12276
	A1/67	24146	3392	996	130759	19178
	A1/68	24117	3387	995	137574	19816
	A1/69	24239	3405	1000	109455	17183
	A1/70	24209	3400	999	116270	17821
	A1/71	26053	3659	1075	9942	13827
	A1/72	26082	3664	1076	16757	14465
	A1/73	25960	3646	1071	11362	11832
	A1/74	25990	3651	1072	4547	12470
	A1/75	23950	3364	988	51453	20259
	A1/76	23979	3368	989	58268	19621
	A1/77	24042	3377	992	72757	18265
	A1/78	24072	3381	993	79572	17627
15	A1/1	38214	0	0	522472	3115
	A1/2	37414	0	0	503474	3064
	A1/3	38154	0	361	504971	2729
	A1/4	37354	0	363	485973	2678
	A1/5	36334	0	609	458391	2212
	A1/6	38455	366	0	528831	3588
	A1/7	37655	369	0	509833	3537
	A1/8	36836	622	0	498158	3644
	A1/9	38274	0	362	539973	3501
	A1/10	37474	0	364	520975	3450
	A1/11	36535	0	612	516727	3500
	A1/12	37973	362	0	516113	2642
	A1/13	37173	364	0	497115	2591
	A1/14	36033	608	0	476960	2068
	A1/15	40444	0	382	714969	13173
	A1/16	39645	0	386	695971	13123
	A1/17	38625	0	647	668389	12657
	A1/18	40745	388	0	738830	14033
	A1/19	39946	392	0	719832	13982
	A1/20	39127	661	0	708157	14089
	A1/21	40565	0	383	749971	13946
	A1/22	39765	0	387	730973	13895
	A1/23	38826	0	650	726726	13944
	A1/24	40264	384	0	726111	13087
	A1/25	39464	387	0	707113	13036
	A1/26	38324	647	0	686959	12512
	A1/27	40192	0	404	820056	19878
	A1/28	40493	410	0	843916	20737
	A1/29	40313	0	405	855058	20650
	A1/30	40012	405	0	831197	19791
	A1/31	35863	0	339	294972	7716
	A1/32	35063	0	341	275974	7767
	A1/33	34044	0	570	248392	8232

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/34	36164	345	0	318833	6857
	A1/35	35364	347	0	299835	6907
	A1/36	34545	583	0	288159	6800
	A1/37	35983	0	340	329974	6943
	A1/38	35184	0	342	310976	6994
	A1/39	34244	0	574	306729	6945
	A1/40	35682	340	0	306114	7803
	A1/41	34883	342	0	287116	7854
	A1/42	33743	570	0	266962	8377
	A1/43	32557	0	327	120061	14938
	A1/44	32858	333	0	143921	14079
	A1/45	32677	0	328	155063	14165
	A1/46	32376	328	0	131202	15025
	A1/47	26083	1099	3586	44452	2519
	A1/48	26564	1119	3652	31033	2354
	A1/49	26218	1105	3605	40676	2472
	A1/50	26699	1125	3671	27258	2308
	A1/51	23419	987	3220	33227	7970
	A1/52	23900	1007	3286	46646	7806
	A1/53	23284	981	3201	29452	8016
	A1/54	23765	1001	3267	42871	7852
	A1/55	28474	1200	3915	686942	12207
	A1/56	27993	1180	3849	700360	12043
	A1/57	28609	1206	3934	683166	12253
	A1/58	28128	1185	3867	696585	12089
	A1/59	25810	1088	3549	609263	6756
	A1/60	25329	1067	3483	622682	6591
	A1/61	25675	1082	3530	613038	6709
	A1/62	25194	1062	3464	626457	6545
	A1/63	30027	4218	1239	359948	8995
	A1/64	30172	4238	1245	355923	9045
	A1/65	30478	4281	1257	347364	9149
	A1/66	30623	4301	1263	343339	9199
	A1/67	21148	2970	872	101019	9176
	A1/68	21293	2991	878	96994	9127
	A1/69	20697	2907	854	113603	9330
	A1/70	20841	2927	860	109578	9281
	A1/71	30745	4318	1268	552695	13413
	A1/72	30600	4298	1262	556721	13364
	A1/73	31196	4382	1287	540111	13567
	A1/74	31051	4361	1281	544137	13518
	A1/75	21866	3071	902	293766	4758
	A1/76	21721	3051	896	297792	4807
	A1/77	21414	3008	883	306350	4912
	A1/78	21270	2988	877	310376	4961
16	A1/1	38214	0	0	522472	3115
	A1/2	37414	0	0	503474	3064

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/3	38274	0	362	539973	3501
	A1/4	37474	0	364	520975	3450
	A1/5	36535	0	612	516727	3500
	A1/6	38455	366	0	528831	3588
	A1/7	37655	369	0	509833	3537
	A1/8	36836	622	0	498158	3644
	A1/9	38154	0	361	504971	2729
	A1/10	37354	0	363	485973	2678
	A1/11	36334	0	609	458391	2212
	A1/12	37973	362	0	516113	2642
	A1/13	37173	364	0	497115	2591
	A1/14	36033	608	0	476960	2068
	A1/15	40565	0	383	749971	13946
	A1/16	39765	0	387	730973	13895
	A1/17	38826	0	650	726726	13944
	A1/18	40745	388	0	738830	14033
	A1/19	39946	392	0	719832	13982
	A1/20	39127	661	0	708156	14089
	A1/21	40444	0	382	714969	13173
	A1/22	39645	0	386	695971	13123
	A1/23	38625	0	647	668389	12657
	A1/24	40264	384	0	726111	13087
	A1/25	39464	387	0	707113	13036
	A1/26	38324	647	0	686959	12512
	A1/27	40313	0	405	855058	20650
	A1/28	40493	410	0	843916	20737
	A1/29	40192	0	404	820056	19878
	A1/30	40012	405	0	831197	19791
	A1/31	35983	0	340	329974	6943
	A1/32	35184	0	342	310976	6994
	A1/33	34244	0	574	306729	6945
	A1/34	36164	345	0	318833	6857
	A1/35	35364	347	0	299835	6907
	A1/36	34545	583	0	288159	6800
	A1/37	35863	0	339	294972	7716
	A1/38	35063	0	341	275974	7767
	A1/39	34044	0	570	248392	8232
	A1/40	35682	340	0	306114	7803
	A1/41	34883	342	0	287116	7854
	A1/42	33743	570	0	266962	8377
	A1/43	32677	0	328	155062	14165
	A1/44	32858	333	0	143921	14079
	A1/45	32557	0	327	120060	14938
	A1/46	32376	328	0	131202	15025
	A1/47	28609	1206	3934	683165	12253
	A1/48	28128	1185	3867	696584	12089
	A1/49	28474	1200	3915	686941	12207
	A1/50	27993	1180	3849	700359	12043
	A1/51	25675	1082	3530	613037	6709

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/52	25194	1062	3464	626456	6545
	A1/53	25810	1088	3549	609262	6756
	A1/54	25329	1067	3483	622681	6591
	A1/55	26218	1105	3605	40677	2472
	A1/56	26699	1125	3671	27259	2308
	A1/57	26083	1099	3586	44452	2519
	A1/58	26564	1119	3652	31034	2354
	A1/59	23284	981	3201	29451	8016
	A1/60	23765	1001	3267	42869	7852
	A1/61	23419	987	3220	33226	7970
	A1/62	23900	1007	3286	46645	7806
	A1/63	31196	4382	1287	540111	13567
	A1/64	31051	4361	1281	544136	13517
	A1/65	30744	4318	1268	552695	13413
	A1/66	30600	4298	1262	556720	13363
	A1/67	21415	3008	883	306350	4912
	A1/68	21270	2988	877	310376	4961
	A1/69	21866	3071	902	293766	4758
	A1/70	21721	3051	896	297792	4807
	A1/71	30478	4281	1257	347364	9149
	A1/72	30623	4301	1263	343339	9198
	A1/73	30027	4218	1239	359948	8995
	A1/74	30171	4238	1244	355923	9044
	A1/75	20697	2907	854	113604	9330
	A1/76	20842	2927	860	109578	9280
	A1/77	21148	2971	872	101020	9176
	A1/78	21293	2991	878	96994	9126
17	A1/1	19073	0	0	43249	5771
	A1/2	18641	0	0	42511	5531
	A1/3	19134	0	181	43969	5781
	A1/4	18701	0	182	43230	5540
	A1/5	18120	0	303	44790	5342
	A1/6	19173	183	0	44018	4843
	A1/7	18740	184	0	43280	4603
	A1/8	18185	307	0	44872	3779
	A1/9	19012	0	180	42530	5762
	A1/10	18580	0	181	41792	5522
	A1/11	17918	0	300	42393	5311
	A1/12	18974	181	0	42481	6700
	A1/13	18541	182	0	41743	6459
	A1/14	17853	301	0	42311	6874
	A1/15	19386	0	183	50045	4476
	A1/16	18953	0	184	49307	4716
	A1/17	18372	0	308	50867	4914
	A1/18	19425	185	0	50095	5413
	A1/19	18992	186	0	49356	5654
	A1/20	18437	311	0	50949	6477

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/21	19264	0	182	48607	4494
	A1/22	18832	0	183	47869	4735
	A1/23	18170	0	304	48469	4945
	A1/24	19226	183	0	48558	3557
	A1/25	18793	184	0	47820	3797
	A1/26	18105	306	0	48387	3382
	A1/27	18500	0	186	54438	11758
	A1/28	18539	188	0	54488	12695
	A1/29	18378	0	185	53000	11776
	A1/30	18340	186	0	52951	10839
	A1/31	18882	0	178	37892	16037
	A1/32	18449	0	179	37153	15796
	A1/33	17868	0	299	38713	15599
	A1/34	18921	180	0	37941	15099
	A1/35	18488	181	0	37203	14859
	A1/36	17933	303	0	38795	14036
	A1/37	18760	0	177	36453	16019
	A1/38	18328	0	178	35715	15778
	A1/39	17666	0	296	36316	15568
	A1/40	18722	178	0	36404	16956
	A1/41	18289	179	0	35666	16716
	A1/42	17601	297	0	36234	17130
	A1/43	17660	0	177	34182	22430
	A1/44	17699	179	0	34232	21492
	A1/45	17538	0	176	32744	22411
	A1/46	17499	177	0	32695	23349
	A1/47	14425	608	1983	47351	1552
	A1/48	14750	622	2028	52677	2228
	A1/49	14516	612	1996	48849	1742
	A1/50	14842	625	2041	54176	2419
	A1/51	13360	563	1837	39919	9047
	A1/52	13685	577	1882	45246	8370
	A1/53	13268	559	1824	38421	9237
	A1/54	13593	573	1869	43747	8561
	A1/55	12226	515	1681	21727	2055
	A1/56	11901	501	1636	16400	1379
	A1/57	12317	519	1694	23226	2246
	A1/58	11992	505	1649	17899	1569
	A1/59	11161	470	1535	14296	8543
	A1/60	10835	457	1490	8969	9220
	A1/61	11069	466	1522	12797	8734
	A1/62	10744	453	1477	7470	9410
	A1/63	14898	2093	615	47053	14093
	A1/64	14996	2106	619	48651	14296
	A1/65	15203	2135	627	52048	14728
	A1/66	15301	2149	631	53646	14931
	A1/67	11347	1594	468	22281	21236
	A1/68	11445	1608	472	23879	21033
	A1/69	11042	1551	455	17285	21870

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/70	11140	1565	459	18884	21667
	A1/71	14238	2000	587	39365	14244
	A1/72	14141	1986	583	37767	14041
	A1/73	14543	2043	600	44361	14879
	A1/74	14446	2029	596	42763	14676
	A1/75	10688	1501	441	14594	21085
	A1/76	10590	1487	437	12996	21288
	A1/77	10383	1458	428	9598	21719
	A1/78	10285	1445	424	8000	21922
18	A1/1	17832	0	0	0	4396
	A1/2	17432	0	0	0	4220
	A1/3	17832	0	169	2126	4396
	A1/4	17432	0	170	2126	4220
	A1/5	16802	0	281	3543	3985
	A1/6	17911	171	0	0	2734
	A1/7	17511	172	0	0	2559
	A1/8	16934	286	0	0	1216
	A1/9	17832	0	169	2126	4396
	A1/10	17432	0	170	2126	4220
	A1/11	16802	0	281	3543	3985
	A1/12	17753	169	0	0	6057
	A1/13	17353	170	0	0	5882
	A1/14	16670	281	0	0	6755
	A1/15	17961	0	170	2126	12996
	A1/16	17561	0	171	2126	13171
	A1/17	16931	0	284	3543	13406
	A1/18	18040	172	0	0	14657
	A1/19	17640	173	0	0	14833
	A1/20	17063	288	0	0	16175
	A1/21	17961	0	170	2126	12996
	A1/22	17561	0	171	2126	13171
	A1/23	16931	0	284	3543	13406
	A1/24	17882	170	0	0	11334
	A1/25	17481	171	0	0	11510
	A1/26	16799	284	0	0	10637
	A1/27	17017	0	171	2126	25000
	A1/28	17096	173	0	0	26662
	A1/29	17017	0	171	2126	25000
	A1/30	16938	172	0	0	23339
	A1/31	17703	0	167	2126	21787
	A1/32	17303	0	168	2126	21612
	A1/33	16673	0	279	3543	21377
	A1/34	17782	169	0	0	20126
	A1/35	17382	170	0	0	19950
	A1/36	16805	284	0	0	18608
	A1/37	17703	0	167	2126	21787
	A1/38	17303	0	168	2126	21612

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/39	16673	0	279	3543	21377
	A1/40	17624	168	0	0	23449
	A1/41	17224	169	0	0	23273
	A1/42	16541	279	0	0	24146
	A1/43	16587	0	167	2126	32971
	A1/44	16667	169	0	0	31310
	A1/45	16587	0	167	2126	32971
	A1/46	16508	167	0	0	34633
	A1/47	12414	523	1707	37243	7001
	A1/48	12414	523	1707	47304	7001
	A1/49	12414	523	1707	40074	7001
	A1/50	12414	523	1707	50135	7001
	A1/51	11493	484	1580	40073	12308
	A1/52	11493	484	1580	50134	12308
	A1/53	11493	484	1580	37242	12308
	A1/54	11493	484	1580	47304	12308
	A1/55	12414	523	1707	40073	7001
	A1/56	12414	523	1707	50134	7001
	A1/57	12414	523	1707	37242	7001
	A1/58	12414	523	1707	47304	7001
	A1/59	11493	484	1580	37243	12308
	A1/60	11493	484	1580	47304	12308
	A1/61	11493	484	1580	40074	12308
	A1/62	11493	484	1580	50135	12308
	A1/63	13487	1894	556	6881	29528
	A1/64	13487	1894	556	9899	29528
	A1/65	13487	1894	556	16316	29528
	A1/66	13487	1894	556	19335	29528
	A1/67	10419	1464	430	16314	34835
	A1/68	10419	1464	430	19332	34835
	A1/69	10419	1464	430	6879	34835
	A1/70	10419	1464	430	9897	34835
	A1/71	13487	1894	556	16314	29528
	A1/72	13487	1894	556	19332	29528
	A1/73	13487	1894	556	6879	29528
	A1/74	13487	1894	556	9897	29528
	A1/75	10419	1464	430	6881	34835
	A1/76	10419	1464	430	9899	34835
	A1/77	10419	1464	430	16316	34835
	A1/78	10419	1464	430	19335	34835
19	A1/1	19073	0	0	43249	5771
	A1/2	18641	0	0	42511	5531
	A1/3	19012	0	180	42530	5762
	A1/4	18580	0	181	41792	5522
	A1/5	17918	0	300	42393	5311
	A1/6	19173	183	0	44018	4843
	A1/7	18740	184	0	43280	4603

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/8	18185	307	0	44872	3779
	A1/9	19134	0	181	43969	5781
	A1/10	18701	0	182	43230	5540
	A1/11	18120	0	303	44790	5342
	A1/12	18974	181	0	42481	6700
	A1/13	18541	182	0	41743	6459
	A1/14	17853	301	0	42311	6874
	A1/15	19264	0	182	48607	4494
	A1/16	18832	0	183	47869	4735
	A1/17	18170	0	304	48469	4945
	A1/18	19425	185	0	50095	5413
	A1/19	18992	186	0	49356	5654
	A1/20	18437	311	0	50949	6477
	A1/21	19386	0	183	50045	4476
	A1/22	18953	0	184	49307	4716
	A1/23	18372	0	308	50867	4914
	A1/24	19226	183	0	48558	3557
	A1/25	18793	184	0	47820	3797
	A1/26	18105	306	0	48387	3382
	A1/27	18378	0	185	53000	11776
	A1/28	18539	188	0	54488	12695
	A1/29	18500	0	186	54438	11758
	A1/30	18340	186	0	52951	10839
	A1/31	18760	0	177	36453	16019
	A1/32	18328	0	178	35715	15778
	A1/33	17666	0	296	36316	15568
	A1/34	18921	180	0	37941	15099
	A1/35	18488	181	0	37203	14859
	A1/36	17933	303	0	38795	14036
	A1/37	18882	0	178	37892	16037
	A1/38	18449	0	179	37153	15796
	A1/39	17868	0	299	38713	15599
	A1/40	18722	178	0	36404	16956
	A1/41	18289	179	0	35666	16716
	A1/42	17601	297	0	36234	17130
	A1/43	17538	0	176	32744	22411
	A1/44	17699	179	0	34232	21492
	A1/45	17660	0	177	34182	22430
	A1/46	17499	177	0	32695	23349
	A1/47	12317	519	1694	23225	2246
	A1/48	11992	505	1649	17899	1569
	A1/49	12226	515	1681	21727	2055
	A1/50	11901	501	1636	16400	1379
	A1/51	11069	466	1522	12797	8734
	A1/52	10744	453	1477	7471	9410
	A1/53	11161	470	1535	14296	8543
	A1/54	10836	457	1490	8969	9220
	A1/55	14516	612	1996	48849	1742
	A1/56	14842	625	2041	54176	2419

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/57	14425	608	1983	47350	1552
	A1/58	14750	622	2028	52677	2228
	A1/59	13268	559	1824	38421	9237
	A1/60	13593	573	1869	43748	8561
	A1/61	13360	563	1837	39920	9047
	A1/62	13685	577	1882	45246	8370
	A1/63	14543	2043	600	44360	14879
	A1/64	14446	2029	596	42762	14676
	A1/65	14238	2000	587	39364	14244
	A1/66	14141	1986	583	37766	14041
	A1/67	10383	1458	428	9600	21719
	A1/68	10285	1445	424	8002	21922
	A1/69	10688	1501	441	14595	21084
	A1/70	10590	1487	437	12997	21287
	A1/71	15203	2135	627	52047	14727
	A1/72	15300	2149	631	53645	14930
	A1/73	14898	2093	614	47051	14093
	A1/74	14995	2106	619	48649	14296
	A1/75	11042	1551	455	17287	21870
	A1/76	11140	1565	460	18885	21667
	A1/77	11347	1594	468	22282	21236
	A1/78	11445	1608	472	23880	21033
20	A1/1	30362	0	0	49097	39169
	A1/2	29603	0	0	49776	37556
	A1/3	30140	285	0	44369	38350
	A1/4	29382	286	0	45048	36737
	A1/5	28354	475	0	42719	34318
	A1/6	30242	0	288	43378	38999
	A1/7	29483	0	289	44056	37387
	A1/8	28523	0	482	41066	35401
	A1/9	30583	289	0	53825	39988
	A1/10	29825	290	0	54503	38376
	A1/11	29092	487	0	58478	37049
	A1/12	30481	0	290	54817	39339
	A1/13	29723	0	291	55495	37726
	A1/14	28923	0	488	60131	35967
	A1/15	32399	306	0	129026	46105
	A1/16	31640	308	0	129704	44493
	A1/17	30612	513	0	127375	42074
	A1/18	32500	0	310	128034	46755
	A1/19	31742	0	311	128713	45142
	A1/20	30781	0	520	125722	43157
	A1/21	32841	310	0	138481	47744
	A1/22	32083	312	0	139160	46131
	A1/23	31350	525	0	143134	44805
	A1/24	32740	0	312	139473	47095
	A1/25	31982	0	314	140151	45482

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/26	31181	0	526	144787	43723
	A1/27	32266	324	0	186964	47791
	A1/28	32367	0	328	185973	48440
	A1/29	32708	329	0	196420	49429
	A1/30	32607	0	330	197412	48780
	A1/31	27882	264	0	40287	30594
	A1/32	27123	264	0	39609	28981
	A1/33	26095	437	0	41938	26563
	A1/34	27983	0	267	41279	31243
	A1/35	27225	0	267	40600	29631
	A1/36	26264	0	443	43591	27645
	A1/37	28324	268	0	30831	32233
	A1/38	27566	268	0	30153	30620
	A1/39	26833	449	0	26178	29294
	A1/40	28223	0	269	29840	31583
	A1/41	27465	0	269	29161	29971
	A1/42	26664	0	450	24526	28211
	A1/43	24737	249	0	95224	21939
	A1/44	24839	0	252	96215	22588
	A1/45	25180	253	0	85768	23577
	A1/46	25079	0	254	84776	22928
	A1/47	15140	2082	638	92668	6325
	A1/48	15154	2084	639	99196	7440
	A1/49	15144	2082	638	94505	6639
	A1/50	15159	2084	639	101032	7754
	A1/51	16537	2274	697	28037	8613
	A1/52	16552	2276	697	34565	9728
	A1/53	16533	2273	697	26201	8299
	A1/54	16548	2275	697	32728	9414
	A1/55	23808	3273	1003	107105	38543
	A1/56	23793	3271	1003	113633	37428
	A1/57	23812	3274	1003	105268	38857
	A1/58	23797	3272	1003	111796	37742
	A1/59	25206	3466	1062	171736	40831
	A1/60	25191	3464	1062	178263	39716
	A1/61	25201	3465	1062	173572	40518
	A1/62	25187	3463	1061	180100	39403
	A1/63	16543	682	2324	98150	14932
	A1/64	16547	683	2324	100109	15267
	A1/65	16557	683	2326	104272	15978
	A1/66	16561	683	2326	106230	16312
	A1/67	21202	875	2978	117286	22559
	A1/68	21206	875	2979	115328	22893
	A1/69	21188	874	2976	123408	21513
	A1/70	21192	874	2977	121449	21847
	A1/71	19143	790	2689	38218	24598
	A1/72	19139	789	2688	36260	24263
	A1/73	19157	790	2691	44340	25643
	A1/74	19153	790	2690	42382	25309

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/75	23802	982	3343	177218	32224
	A1/76	23798	982	3343	179176	31890
	A1/77	23789	981	3341	183339	31178
	A1/78	23784	981	3341	185298	30844
21	A1/1	30153	0	0	32725	43692
	A1/2	29314	0	0	29811	41950
	A1/3	30014	284	0	32890	43016
	A1/4	29175	284	0	29976	41274
	A1/5	28108	471	0	26699	38799
	A1/6	30185	0	288	32518	43658
	A1/7	29346	0	288	29604	41915
	A1/8	28393	0	479	26077	39868
	A1/9	30291	286	0	32559	44368
	A1/10	29453	286	0	29645	42625
	A1/11	28570	479	0	26147	41051
	A1/12	30120	0	287	32932	43726
	A1/13	29282	0	287	30018	41984
	A1/14	28286	0	478	26768	39982
	A1/15	30147	285	0	15457	49104
	A1/16	29308	285	0	12542	47362
	A1/17	28241	473	0	9265	44887
	A1/18	30318	0	289	15084	49745
	A1/19	29479	0	289	12170	48003
	A1/20	28526	0	482	8644	45956
	A1/21	30424	288	0	15125	50456
	A1/22	29586	288	0	12211	48713
	A1/23	28704	481	0	8713	47139
	A1/24	30254	0	288	15498	49814
	A1/25	29415	0	288	12584	48072
	A1/26	28419	0	480	9334	46070
	A1/27	28423	286	0	2468	49395
	A1/28	28593	0	290	2841	50037
	A1/29	28700	288	0	2799	50747
	A1/30	28529	0	289	2427	50105
	A1/31	29881	282	0	50324	36929
	A1/32	29042	282	0	47410	35186
	A1/33	27975	469	0	44133	32711
	A1/34	30051	0	286	49952	37570
	A1/35	29213	0	286	47037	35828
	A1/36	28260	0	477	43511	33780
	A1/37	30158	285	0	49993	38280
	A1/38	29319	285	0	47079	36538
	A1/39	28437	476	0	43581	34964
	A1/40	29987	0	286	50366	37639
	A1/41	29149	0	286	47452	35896
	A1/42	28153	0	475	44202	33894
	A1/43	27979	281	0	55645	29103

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/44	28149	0	285	55272	29745
	A1/45	28256	284	0	55314	30455
	A1/46	28085	0	285	55686	29813
	A1/47	16923	2327	713	84332	12992
	A1/48	17200	2365	725	77849	13511
	A1/49	17001	2338	716	82508	13138
	A1/50	17277	2376	728	76025	13657
	A1/51	16628	2286	701	84916	13536
	A1/52	16904	2324	712	78433	14055
	A1/53	16550	2276	697	86740	13390
	A1/54	16827	2314	709	80256	13909
	A1/55	22809	3136	961	56959	39360
	A1/56	22532	3098	949	50476	38841
	A1/57	22886	3147	964	58783	39506
	A1/58	22610	3109	953	52300	38987
	A1/59	22513	3095	949	56376	39904
	A1/60	22237	3057	937	49892	39385
	A1/61	22436	3085	945	54552	39758
	A1/62	22159	3047	934	48069	39239
	A1/63	19328	797	2715	34199	21586
	A1/64	19411	801	2726	32254	21741
	A1/65	19587	808	2751	28119	22073
	A1/66	19670	811	2763	26174	22228
	A1/67	18343	757	2577	36145	23400
	A1/68	18426	760	2588	34200	23555
	A1/69	18084	746	2540	42225	22913
	A1/70	18167	749	2552	40280	23068
	A1/71	21093	870	2963	8189	29496
	A1/72	21010	867	2951	6244	29340
	A1/73	21352	881	2999	14268	29983
	A1/74	21270	877	2988	12323	29827
	A1/75	20109	829	2825	6242	31310
	A1/76	20026	826	2813	4298	31154
	A1/77	19850	819	2788	163	30823
	A1/78	19767	815	2776	1782	30668
22	A1/1	35821	0	0	13051	54206
	A1/2	34799	0	0	13094	51905
	A1/3	35664	337	0	13516	53445
	A1/4	34642	337	0	13558	51144
	A1/5	33350	559	0	13949	47964
	A1/6	35760	0	341	8651	54138
	A1/7	34738	0	341	8693	51838
	A1/8	33510	0	566	5841	49120
	A1/9	35978	340	0	12586	54967
	A1/10	34955	340	0	12629	52666
	A1/11	33873	567	0	12400	50501
	A1/12	35881	0	342	17451	54273

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/13	34859	0	342	17494	51973
	A1/14	33712	0	569	20509	49345
	A1/15	35384	335	0	2186	58232
	A1/16	34362	334	0	2143	55932
	A1/17	33070	554	0	1753	52751
	A1/18	35481	0	338	7051	58926
	A1/19	34458	0	338	7008	56625
	A1/20	33231	0	561	9861	53908
	A1/21	35698	337	0	3115	59755
	A1/22	34676	337	0	3073	57454
	A1/23	33594	563	0	3301	55289
	A1/24	35602	0	339	1750	59061
	A1/25	34580	0	339	1792	56760
	A1/26	33433	0	565	4807	54133
	A1/27	32989	332	0	12530	56451
	A1/28	33085	0	335	17395	57144
	A1/29	33303	335	0	13460	57973
	A1/30	33206	0	336	8595	57279
	A1/31	35943	340	0	29217	48657
	A1/32	34921	340	0	29260	46356
	A1/33	33629	563	0	29651	43176
	A1/34	36039	0	343	24352	49351
	A1/35	35017	0	343	24395	47050
	A1/36	33790	0	571	21542	44332
	A1/37	36257	343	0	28288	50179
	A1/38	35235	343	0	28331	47879
	A1/39	34152	572	0	28102	45714
	A1/40	36161	0	345	33153	49486
	A1/41	35139	0	344	33196	47185
	A1/42	33992	0	574	36210	44558
	A1/43	33920	341	0	39809	40492
	A1/44	34016	0	345	34944	41186
	A1/45	34234	344	0	38880	42014
	A1/46	34138	0	346	43745	41321
	A1/47	19911	2738	839	21503	17178
	A1/48	19634	2699	827	3183	16754
	A1/49	19833	2727	836	14558	17059
	A1/50	19556	2689	824	10128	16635
	A1/51	20538	2824	865	65699	17843
	A1/52	20261	2786	854	41013	17420
	A1/53	20616	2835	869	72644	17962
	A1/54	20339	2796	857	47958	17539
	A1/55	26117	3591	1100	45951	46814
	A1/56	26394	3629	1112	21265	47237
	A1/57	26039	3580	1097	52896	46695
	A1/58	26316	3618	1109	28210	47118
	A1/59	26744	3677	1127	1755	47479
	A1/60	27021	3715	1139	22931	47903
	A1/61	26822	3688	1130	5190	47598

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/62	27099	3726	1142	29876	48022
	A1/63	21352	881	2999	53667	26774
	A1/64	21268	877	2987	61072	26647
	A1/65	21091	870	2963	76817	26377
	A1/66	21008	867	2951	84223	26250
	A1/67	23441	967	3293	93651	28992
	A1/68	23358	963	3281	86245	28865
	A1/69	23702	978	3329	116801	29389
	A1/70	23618	974	3317	109395	29262
	A1/71	23213	957	3261	73903	35665
	A1/72	23296	961	3272	66497	35792
	A1/73	22953	947	3224	97053	35268
	A1/74	23036	950	3236	89648	35395
	A1/75	25303	1044	3554	73415	37883
	A1/76	25386	1047	3566	80820	38010
	A1/77	25563	1054	3591	96565	38280
	A1/78	25647	1058	3602	103971	38407
23	A1/1	35625	0	0	11438	65533
	A1/2	34641	0	0	9635	62705
	A1/3	35481	335	0	11940	64851
	A1/4	34497	335	0	10136	62023
	A1/5	33258	557	0	8363	58290
	A1/6	35600	0	339	8775	65528
	A1/7	34617	0	339	6972	62700
	A1/8	33457	0	565	3089	59418
	A1/9	35769	338	0	10937	66215
	A1/10	34785	338	0	9134	63387
	A1/11	33739	565	0	6692	60563
	A1/12	35650	0	340	14101	65538
	A1/13	34666	0	340	12298	62710
	A1/14	33539	0	566	11966	59435
	A1/15	35161	332	0	10573	67810
	A1/16	34177	332	0	12377	64982
	A1/17	32938	552	0	14150	61249
	A1/18	35280	0	336	13738	68487
	A1/19	34296	0	336	15541	65659
	A1/20	33137	0	560	19424	62377
	A1/21	35449	335	0	11576	69174
	A1/22	34465	335	0	13379	66346
	A1/23	33419	560	0	15821	63522
	A1/24	35329	0	337	8411	68497
	A1/25	34345	0	337	10215	65669
	A1/26	33219	0	561	10547	62394
	A1/27	32821	330	0	29493	63676
	A1/28	32940	0	334	32657	64353
	A1/29	33109	333	0	30495	65040
	A1/30	32989	0	334	27331	64363

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/31	35801	338	0	34452	61892
	A1/32	34817	339	0	32649	59064
	A1/33	33578	562	0	30876	55331
	A1/34	35921	0	342	31288	62569
	A1/35	34937	0	342	29485	59741
	A1/36	33778	0	570	25602	56459
	A1/37	36089	341	0	33450	63256
	A1/38	35106	341	0	31647	60428
	A1/39	34059	570	0	29205	57604
	A1/40	35970	0	343	36614	62579
	A1/41	34986	0	343	34811	59751
	A1/42	33860	0	572	34479	56476
	A1/43	33888	341	0	45550	53813
	A1/44	34008	0	345	42386	54490
	A1/45	34176	343	0	44548	55177
	A1/46	34057	0	345	47712	54500
	A1/47	20374	2801	859	72250	26329
	A1/48	20047	2756	845	74879	25193
	A1/49	20282	2789	855	72990	26009
	A1/50	19955	2744	841	75619	24874
	A1/51	20568	2828	867	42041	26067
	A1/52	20241	2783	853	44670	24932
	A1/53	20660	2841	871	41301	26387
	A1/54	20333	2796	857	43930	25251
	A1/55	26069	3584	1098	46020	51817
	A1/56	26396	3629	1112	48649	52953
	A1/57	25977	3572	1095	45280	51498
	A1/58	26304	3617	1108	47910	52633
	A1/59	26263	3611	1107	76229	51556
	A1/60	26590	3656	1120	78858	52691
	A1/61	26355	3624	1111	76969	51875
	A1/62	26682	3669	1124	79598	53011
	A1/63	22141	913	3110	66099	35555
	A1/64	22043	909	3096	66888	35214
	A1/65	21834	901	3067	68565	34490
	A1/66	21736	897	3053	69354	34149
	A1/67	22787	940	3201	34597	34683
	A1/68	22689	936	3187	33809	34343
	A1/69	23094	953	3244	37063	35748
	A1/70	22996	949	3230	36275	35407
	A1/71	23850	984	3350	30618	43201
	A1/72	23948	988	3364	29829	43542
	A1/73	23543	971	3307	33084	42137
	A1/74	23641	975	3321	32295	42477
	A1/75	24496	1010	3441	70078	42330
	A1/76	24594	1014	3454	70867	42671
	A1/77	24803	1023	3484	72544	43395
	A1/78	24901	1027	3498	73333	43735

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
24	A1/1	34633	0	0	57766	48961
	A1/2	33724	0	0	57838	46787
	A1/3	34421	325	0	51766	47926
	A1/4	33512	326	0	51839	45752
	A1/5	32315	541	0	47916	42562
	A1/6	34815	0	332	63128	49195
	A1/7	33907	0	332	63200	47021
	A1/8	32972	0	557	66852	44678
	A1/9	34845	329	0	63766	49996
	A1/10	33936	330	0	63838	47822
	A1/11	33022	553	0	67916	46012
	A1/12	34451	0	328	52404	48726
	A1/13	33542	0	329	52477	46552
	A1/14	32365	0	546	48979	43896
	A1/15	36992	350	0	188975	57582
	A1/16	36083	351	0	189047	55408
	A1/17	34886	584	0	185125	52218
	A1/18	37386	0	356	200337	58851
	A1/19	36478	0	358	200409	56677
	A1/20	35544	0	600	204061	54334
	A1/21	37416	354	0	200975	59651
	A1/22	36507	355	0	201047	57477
	A1/23	35593	596	0	205124	55668
	A1/24	37022	0	353	189613	58382
	A1/25	36113	0	354	189685	56208
	A1/26	34936	0	590	186188	53552
	A1/27	36742	369	0	280597	59345
	A1/28	37136	0	376	291959	60614
	A1/29	37166	373	0	292597	61415
	A1/30	36771	0	373	281235	60145
	A1/31	31850	301	0	85443	38270
	A1/32	30941	301	0	85370	36096
	A1/33	29744	498	0	89293	32906
	A1/34	32244	0	307	74081	39539
	A1/35	31336	0	307	74008	37365
	A1/36	30401	0	513	70357	35022
	A1/37	32274	305	0	73443	40340
	A1/38	31365	305	0	73370	38166
	A1/39	30451	510	0	69293	36356
	A1/40	31880	0	304	84805	39070
	A1/41	30971	0	304	84732	36896
	A1/42	29794	0	503	88230	34240
	A1/43	28172	283	0	176766	27159
	A1/44	28566	0	289	165404	28428
	A1/45	28596	287	0	164766	29229
	A1/46	28201	0	286	176128	27959
	A1/47	19659	2703	828	22825	11265

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/48	19721	2711	831	18238	9342
	A1/49	19677	2705	829	21535	10724
	A1/50	19738	2714	832	16948	8801
	A1/51	17558	2414	740	40778	7999
	A1/52	17620	2423	742	45365	6076
	A1/53	17541	2412	739	39487	8540
	A1/54	17602	2420	742	44075	6617
	A1/55	28137	3869	1186	128811	49854
	A1/56	28076	3860	1183	133398	51777
	A1/57	28154	3871	1186	127520	49313
	A1/58	28093	3863	1184	132107	51236
	A1/59	26036	3580	1097	65208	46588
	A1/60	25975	3571	1095	69795	48510
	A1/61	26019	3577	1096	66498	47129
	A1/62	25958	3569	1094	71085	49051
	A1/63	25078	1034	3522	134124	28581
	A1/64	25096	1035	3525	132748	28005
	A1/65	25135	1037	3530	129822	26778
	A1/66	25153	1038	3533	128446	26201
	A1/67	18075	746	2539	77887	17694
	A1/68	18093	746	2541	79263	17117
	A1/69	18017	743	2531	73585	19497
	A1/70	18036	744	2533	74961	18921
	A1/71	27621	1139	3880	165920	40158
	A1/72	27603	1139	3877	167296	40735
	A1/73	27678	1142	3888	161618	38355
	A1/74	27660	1141	3885	162994	38932
	A1/75	20618	850	2896	46091	29271
	A1/76	20600	850	2893	44715	29848
	A1/77	20561	848	2888	41789	31074
	A1/78	20542	847	2885	40413	31651
25	A1/1	29690	0	0	242273	30191
	A1/2	28967	0	0	231033	28756
	A1/3	29789	282	0	243994	30677
	A1/4	29066	283	0	232754	29242
	A1/5	28233	473	0	223630	27749
	A1/6	29809	0	284	240296	30203
	A1/7	29086	0	285	229057	28768
	A1/8	28266	0	477	217468	26960
	A1/9	29592	280	0	240553	29704
	A1/10	28869	281	0	229313	28269
	A1/11	27904	467	0	217895	26129
	A1/12	29572	0	282	244250	30178
	A1/13	28848	0	283	233010	28743
	A1/14	27871	0	471	224057	26918
	A1/15	29779	282	0	212308	29012
	A1/16	29056	283	0	201068	27577

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/17	28223	473	0	191944	26084
	A1/18	29799	0	284	208610	28538
	A1/19	29076	0	285	197371	27103
	A1/20	28256	0	477	185782	25295
	A1/21	29582	280	0	208867	28040
	A1/22	28858	281	0	197627	26605
	A1/23	27894	467	0	186209	24464
	A1/24	29561	0	282	212564	28513
	A1/25	28838	0	283	201324	27078
	A1/26	27860	0	470	192371	25253
	A1/27	28150	283	0	169673	24650
	A1/28	28170	0	285	165976	24177
	A1/29	27953	281	0	166232	23678
	A1/30	27933	0	283	169930	24152
	A1/31	29799	282	0	275680	32341
	A1/32	29076	283	0	264440	30906
	A1/33	28243	473	0	255316	29414
	A1/34	29819	0	284	271982	31868
	A1/35	29096	0	285	260742	30433
	A1/36	28276	0	477	249154	28624
	A1/37	29602	280	0	272238	31369
	A1/38	28879	281	0	260999	29934
	A1/39	27914	468	0	249581	27793
	A1/40	29582	0	282	275936	31843
	A1/41	28859	0	283	264696	30408
	A1/42	27881	0	471	255743	28583
	A1/43	28184	283	0	275293	30200
	A1/44	28204	0	286	271595	29726
	A1/45	27987	281	0	271852	29227
	A1/46	27967	0	283	275549	29701
	A1/47	22222	3055	936	158033	26350
	A1/48	22659	3116	955	155175	27419
	A1/49	22345	3072	942	157229	26651
	A1/50	22782	3132	960	154371	27720
	A1/51	20966	2883	883	180203	26506
	A1/52	21403	2943	902	177345	27575
	A1/53	20843	2866	878	181007	26205
	A1/54	21280	2926	897	178149	27274
	A1/55	18585	2555	783	105086	8279
	A1/56	18148	2495	765	107944	7210
	A1/57	18708	2572	788	104282	8580
	A1/58	18271	2512	770	107140	7511
	A1/59	17329	2383	730	127256	8435
	A1/60	16892	2323	712	130114	7366
	A1/61	17206	2366	725	128060	8134
	A1/62	16769	2306	707	130918	7065
	A1/63	22415	925	3148	113637	19844
	A1/64	22546	930	3167	112780	20164
	A1/65	22825	941	3206	110957	20846

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/66	22956	947	3224	110099	21167
	A1/67	18228	752	2560	187537	20363
	A1/68	18359	757	2579	186679	20683
	A1/69	17818	735	2503	190217	19360
	A1/70	17949	740	2521	189360	19681
	A1/71	21324	880	2995	97753	14422
	A1/72	21193	874	2977	98610	14102
	A1/73	21734	896	3053	95072	15425
	A1/74	21603	891	3034	95930	15104
	A1/75	17137	707	2407	171652	14941
	A1/76	17006	701	2389	172510	14621
	A1/77	16727	690	2349	174333	13939
	A1/78	16596	685	2331	175190	13618
26	A1/1	34331	0	0	47271	45741
	A1/2	33365	0	0	49007	43828
	A1/3	34367	325	0	50741	46154
	A1/4	33401	325	0	52476	44242
	A1/5	32302	541	0	56752	42291
	A1/6	34275	0	327	42218	45685
	A1/7	33308	0	327	43954	43773
	A1/8	32148	0	543	42547	41509
	A1/9	34294	324	0	43802	45328
	A1/10	33328	324	0	45537	43415
	A1/11	32181	539	0	45186	40914
	A1/12	34387	0	328	52324	45797
	A1/13	33421	0	328	54060	43884
	A1/14	32335	0	546	59391	41696
	A1/15	32919	311	0	61109	44238
	A1/16	31953	311	0	62844	42325
	A1/17	30854	517	0	67119	40375
	A1/18	32827	0	313	52586	43769
	A1/19	31860	0	312	54322	41856
	A1/20	30700	0	518	52915	39593
	A1/21	32846	311	0	54169	43412
	A1/22	31880	310	0	55905	41499
	A1/23	30733	515	0	55554	38997
	A1/24	32939	0	314	62692	43881
	A1/25	31973	0	313	64428	41968
	A1/26	30887	0	522	69759	39779
	A1/27	29865	300	0	71718	38822
	A1/28	29772	0	302	63196	38353
	A1/29	29792	299	0	64779	37996
	A1/30	29884	0	303	73302	38465
	A1/31	35815	339	0	40373	48071
	A1/32	34849	339	0	42109	46158
	A1/33	33750	565	0	46384	44208
	A1/34	35723	0	340	31850	47601

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/35	34756	0	341	33586	45689
	A1/36	33596	0	567	32179	43426
	A1/37	35743	338	0	33434	47244
	A1/38	34776	338	0	35169	45331
	A1/39	33629	563	0	34818	42830
	A1/40	35835	0	342	41956	47713
	A1/41	34869	0	342	43692	45801
	A1/42	33783	0	570	49023	43612
	A1/43	34691	349	0	37159	45210
	A1/44	34599	0	351	28636	44740
	A1/45	34619	348	0	30220	44383
	A1/46	34711	0	352	38742	44852
	A1/47	22799	3135	961	79460	34813
	A1/48	22766	3130	959	74018	34952
	A1/49	22790	3133	960	77929	34852
	A1/50	22757	3129	959	72487	34991
	A1/51	23442	3223	988	136655	35502
	A1/52	23409	3219	986	131214	35641
	A1/53	23451	3224	988	138186	35463
	A1/54	23419	3220	987	132745	35602
	A1/55	21397	2942	902	55508	19273
	A1/56	21429	2946	903	50067	19134
	A1/57	21387	2941	901	57039	19312
	A1/58	21420	2945	903	51598	19173
	A1/59	22040	3030	929	1687	19961
	A1/60	22073	3035	930	7129	19822
	A1/61	22049	3032	929	3218	19922
	A1/62	22082	3036	930	8660	19783
	A1/63	21558	889	3028	34507	28571
	A1/64	21548	889	3027	36140	28613
	A1/65	21527	888	3024	39610	28701
	A1/66	21517	888	3022	41243	28743
	A1/67	23702	978	3329	156145	30866
	A1/68	23692	977	3328	154512	30907
	A1/69	23732	979	3333	161248	30736
	A1/70	23723	978	3332	159615	30777
	A1/71	21137	872	2969	74997	23909
	A1/72	21147	872	2970	73365	23867
	A1/73	21106	871	2965	80101	24039
	A1/74	21116	871	2966	78468	23997
	A1/75	23281	960	3270	115654	26204
	A1/76	23291	961	3271	117287	26162
	A1/77	23312	962	3274	120757	26073
	A1/78	23322	962	3276	122390	26032
27	A1/1	35041	0	0	24813	62506
	A1/2	34091	0	0	23266	59825
	A1/3	35153	332	0	23737	63095

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/4	34203	333	0	22191	60414
	A1/5	33162	555	0	20451	57659
	A1/6	35009	0	334	22794	62469
	A1/7	34059	0	334	21248	59788
	A1/8	32922	0	556	18879	56616
	A1/9	34929	330	0	25889	61918
	A1/10	33979	330	0	24342	59237
	A1/11	32789	549	0	24037	55697
	A1/12	35074	0	334	26832	62543
	A1/13	34123	0	335	25285	59862
	A1/14	33030	0	558	25608	56740
	A1/15	33872	320	0	17594	61407
	A1/16	32922	320	0	16047	58726
	A1/17	31881	534	0	14308	55971
	A1/18	33728	0	321	16651	60782
	A1/19	32778	0	321	15104	58101
	A1/20	31641	0	534	12736	54929
	A1/21	33648	318	0	19746	60231
	A1/22	32698	318	0	18199	57550
	A1/23	31508	528	0	17894	54010
	A1/24	33793	0	322	20689	60856
	A1/25	32842	0	322	19142	58175
	A1/26	31749	0	536	19465	55053
	A1/27	30952	311	0	10929	54454
	A1/28	30808	0	312	9986	53829
	A1/29	30729	309	0	13081	53277
	A1/30	30873	0	313	14024	53903
	A1/31	36434	344	0	29880	64782
	A1/32	35484	345	0	28334	62101
	A1/33	34443	577	0	26594	59346
	A1/34	36290	0	346	28937	64156
	A1/35	35340	0	346	27391	61476
	A1/36	34203	0	578	25022	58303
	A1/37	36210	342	0	32032	63605
	A1/38	35260	343	0	30485	60924
	A1/39	34070	571	0	30180	57385
	A1/40	36355	0	346	32975	64231
	A1/41	35404	0	347	31428	61550
	A1/42	34311	0	579	31752	58427
	A1/43	35222	354	0	31406	60079
	A1/44	35078	0	355	30463	59453
	A1/45	34999	352	0	33558	58902
	A1/46	35143	0	356	34501	59527
	A1/47	24933	3428	1051	10460	47990
	A1/48	25065	3446	1056	18074	48891
	A1/49	24970	3433	1052	12602	48244
	A1/50	25102	3451	1058	20216	49145
	A1/51	25347	3485	1068	10860	48675
	A1/52	25479	3503	1074	3246	49577

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/53	25310	3480	1066	13002	48422
	A1/54	25442	3498	1072	5388	49323
	A1/55	20648	2839	870	15507	25690
	A1/56	20516	2821	864	23121	24788
	A1/57	20685	2844	872	13365	25943
	A1/58	20553	2826	866	20979	25042
	A1/59	21062	2896	888	36827	26375
	A1/60	20930	2878	882	44441	25474
	A1/61	21025	2891	886	38969	26121
	A1/62	20893	2873	880	46583	25220
	A1/63	22950	947	3224	26245	39385
	A1/64	22990	948	3229	28529	39656
	A1/65	23074	952	3241	33385	40231
	A1/66	23113	953	3247	35669	40501
	A1/67	24330	1004	3417	44822	41670
	A1/68	24370	1005	3423	42537	41940
	A1/69	24207	998	3400	51962	40824
	A1/70	24246	1000	3406	49678	41095
	A1/71	21664	894	3043	18455	32695
	A1/72	21625	892	3037	16171	32425
	A1/73	21788	899	3060	25595	33541
	A1/74	21749	897	3055	23311	33270
	A1/75	23045	951	3237	52612	34980
	A1/76	23005	949	3231	54896	34709
	A1/77	22921	945	3219	59752	34134
	A1/78	22881	944	3214	62036	33864
28	A1/1	17270	0	0	8695	17383
	A1/2	16679	0	0	8944	16555
	A1/3	17266	163	0	8811	17558
	A1/4	16675	162	0	9061	16730
	A1/5	15986	268	0	9435	15885
	A1/6	17246	0	164	7790	17430
	A1/7	16655	0	163	8040	16603
	A1/8	15953	0	269	7733	15672
	A1/9	17273	163	0	8578	17208
	A1/10	16682	162	0	8828	16380
	A1/11	15998	268	0	9045	15301
	A1/12	17293	0	165	9599	17335
	A1/13	16702	0	164	9849	16508
	A1/14	16032	0	271	10747	15514
	A1/15	17202	163	0	18243	15625
	A1/16	16611	162	0	18493	14798
	A1/17	15922	267	0	18867	13952
	A1/18	17182	0	164	17222	15498
	A1/19	16591	0	163	17472	14670
	A1/20	15889	0	268	17165	13740
	A1/21	17209	163	0	18010	15275

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/22	16618	162	0	18260	14448
	A1/23	15934	267	0	18477	13369
	A1/24	17229	0	164	19031	15403
	A1/25	16638	0	163	19281	14575
	A1/26	15968	0	270	20179	13581
	A1/27	15882	160	0	25077	12547
	A1/28	15862	0	161	24055	12420
	A1/29	15889	160	0	24843	12197
	A1/30	15909	0	161	25864	12325
	A1/31	17330	164	0	621	19490
	A1/32	16739	163	0	371	18663
	A1/33	16050	269	0	3	17817
	A1/34	17310	0	165	1642	19363
	A1/35	16719	0	164	1392	18535
	A1/36	16017	0	270	1699	17605
	A1/37	17337	164	0	854	19140
	A1/38	16746	163	0	604	18313
	A1/39	16062	269	0	387	17234
	A1/40	17357	0	165	167	19268
	A1/41	16766	0	164	417	18440
	A1/42	16096	0	272	1315	17446
	A1/43	16095	162	0	6363	18989
	A1/44	16075	0	163	7384	18861
	A1/45	16103	162	0	6597	18639
	A1/46	16123	0	163	5575	18766
	A1/47	10740	1477	453	5559	13793
	A1/48	10685	1469	450	3324	13583
	A1/49	10725	1475	452	4931	13734
	A1/50	10670	1467	450	2695	13524
	A1/51	10999	1512	463	15441	13182
	A1/52	10944	1505	461	13206	12972
	A1/53	11014	1514	464	16070	13241
	A1/54	10960	1507	462	13835	13031
	A1/55	10829	1489	456	845	6935
	A1/56	10883	1496	459	1391	7145
	A1/57	10813	1487	456	1473	6876
	A1/58	10868	1494	458	762	7086
	A1/59	11087	1524	467	9037	6324
	A1/60	11142	1532	470	11273	6534
	A1/61	11103	1527	468	9666	6383
	A1/62	11158	1534	470	11902	6593
	A1/63	10469	432	1471	8211	12105
	A1/64	10453	431	1468	8881	12042
	A1/65	10418	430	1463	10307	11908
	A1/66	10401	429	1461	10978	11845
	A1/67	11332	467	1592	24728	10069
	A1/68	11316	467	1589	24058	10006
	A1/69	11383	470	1599	26825	10265
	A1/70	11367	469	1597	26154	10202

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/71	10496	433	1474	10132	10048
	A1/72	10512	434	1477	9461	10111
	A1/73	10444	431	1467	12228	9851
	A1/74	10461	431	1469	11558	9914
	A1/75	11358	469	1595	22807	8011
	A1/76	11375	469	1598	23478	8074
	A1/77	11410	471	1603	24904	8208
	A1/78	11426	471	1605	25574	8271
29	A1/1	30906	0	0	128405	42443
	A1/2	29873	0	0	119326	40464
	A1/3	30894	292	0	128336	42707
	A1/4	29861	290	0	119257	40727
	A1/5	28653	480	0	108650	38602
	A1/6	30973	0	295	129637	42478
	A1/7	29941	0	294	120558	40498
	A1/8	28786	0	486	110818	38221
	A1/9	30918	292	0	128473	42180
	A1/10	29885	291	0	119394	40201
	A1/11	28693	481	0	108878	37725
	A1/12	30838	0	294	127172	42409
	A1/13	29806	0	292	118093	40429
	A1/14	28561	0	482	106710	38106
	A1/15	29425	278	0	133884	40648
	A1/16	28392	276	0	124805	38668
	A1/17	27184	455	0	114198	36543
	A1/18	29505	0	281	135185	40419
	A1/19	28472	0	279	126106	38440
	A1/20	27317	0	461	116366	36162
	A1/21	29449	278	0	134021	40122
	A1/22	28417	276	0	124942	38142
	A1/23	27225	456	0	114426	35666
	A1/24	29370	0	280	132720	40350
	A1/25	28337	0	278	123641	38371
	A1/26	27092	0	457	112258	36047
	A1/27	26213	263	0	117942	34996
	A1/28	26293	0	266	119243	34767
	A1/29	26238	264	0	118079	34469
	A1/30	26158	0	265	116778	34698
	A1/31	32362	306	0	122788	44765
	A1/32	31330	305	0	113709	42786
	A1/33	30121	505	0	103102	40661
	A1/34	32442	0	309	124089	44537
	A1/35	31409	0	308	115010	42557
	A1/36	30254	0	511	105270	40280
	A1/37	32387	306	0	122925	44239
	A1/38	31354	305	0	113846	42259
	A1/39	30162	505	0	103330	39783

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/40	32307	0	308	121624	44467
	A1/41	31274	0	307	112545	42488
	A1/42	30029	0	507	101162	40164
	A1/43	31108	313	0	99449	41858
	A1/44	31188	0	316	100750	41629
	A1/45	31133	313	0	99586	41331
	A1/46	31053	0	315	98285	41560
	A1/47	19780	2720	833	60851	30132
	A1/48	19923	2739	840	62793	29893
	A1/49	19820	2725	835	61397	30065
	A1/50	19963	2745	841	63339	29826
	A1/51	19036	2617	802	47074	29663
	A1/52	19178	2637	808	49016	29425
	A1/53	18995	2612	800	46528	29730
	A1/54	19138	2631	806	48470	29492
	A1/55	20230	2781	852	82643	19829
	A1/56	20087	2762	846	80701	20067
	A1/57	20270	2787	854	83189	19761
	A1/58	20127	2767	848	81247	20000
	A1/59	19486	2679	821	68866	19360
	A1/60	19343	2660	815	66924	19599
	A1/61	19446	2674	819	68320	19427
	A1/62	19303	2654	813	66378	19666
	A1/63	20806	858	2922	84551	27072
	A1/64	20848	860	2928	85134	27001
	A1/65	20940	864	2941	86372	26848
	A1/66	20983	865	2947	86955	26777
	A1/67	18325	756	2574	38628	25511
	A1/68	18368	758	2580	39211	25439
	A1/69	18191	750	2555	36807	25734
	A1/70	18234	752	2561	37390	25663
	A1/71	20941	864	2941	91089	23981
	A1/72	20898	862	2935	90506	24053
	A1/73	21075	869	2960	92910	23757
	A1/74	21032	867	2954	92327	23829
	A1/75	18460	761	2593	45166	22420
	A1/76	18417	760	2587	44583	22491
	A1/77	18326	756	2574	43345	22644
	A1/78	18283	754	2568	42762	22715
30	A1/1	30906	0	0	128405	42443
	A1/2	29873	0	0	119326	40464
	A1/3	30918	292	0	128473	42180
	A1/4	29885	291	0	119394	40201
	A1/5	28693	481	0	108878	37725
	A1/6	30973	0	295	129637	42478
	A1/7	29941	0	294	120558	40498
	A1/8	28786	0	486	110818	38221

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/9	30894	292	0	128336	42707
	A1/10	29861	290	0	119257	40727
	A1/11	28653	480	0	108650	38602
	A1/12	30838	0	294	127172	42409
	A1/13	29806	0	292	118093	40429
	A1/14	28561	0	482	106710	38106
	A1/15	29449	278	0	134021	40122
	A1/16	28417	276	0	124942	38142
	A1/17	27225	456	0	114426	35666
	A1/18	29505	0	281	135185	40419
	A1/19	28472	0	279	126106	38440
	A1/20	27317	0	461	116366	36162
	A1/21	29425	278	0	133884	40648
	A1/22	28392	276	0	124805	38668
	A1/23	27184	455	0	114198	36543
	A1/24	29370	0	280	132720	40350
	A1/25	28337	0	278	123641	38371
	A1/26	27092	0	457	112258	36047
	A1/27	26238	264	0	118079	34469
	A1/28	26293	0	266	119243	34767
	A1/29	26213	263	0	117942	34996
	A1/30	26158	0	265	116778	34698
	A1/31	32387	306	0	122925	44239
	A1/32	31354	305	0	113846	42259
	A1/33	30162	505	0	103330	39783
	A1/34	32442	0	309	124089	44537
	A1/35	31409	0	308	115010	42557
	A1/36	30254	0	511	105270	40280
	A1/37	32362	306	0	122788	44765
	A1/38	31330	305	0	113709	42786
	A1/39	30121	505	0	103103	40661
	A1/40	32307	0	308	121624	44467
	A1/41	31274	0	307	112545	42488
	A1/42	30029	0	507	101162	40164
	A1/43	31133	313	0	99586	41331
	A1/44	31188	0	316	100750	41629
	A1/45	31108	313	0	99449	41858
	A1/46	31053	0	315	98285	41560
	A1/47	20270	2787	854	83192	19761
	A1/48	20127	2767	848	81250	20000
	A1/49	20230	2781	852	82645	19829
	A1/50	20087	2762	846	80703	20067
	A1/51	19446	2674	819	68323	19427
	A1/52	19303	2654	813	66380	19666
	A1/53	19486	2679	821	68869	19360
	A1/54	19343	2659	815	66927	19599
	A1/55	19820	2725	835	61394	30065
	A1/56	19963	2745	841	63337	29826
	A1/57	19780	2720	833	60848	30132

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/58	19923	2739	839	62790	29893
	A1/59	18995	2612	800	46525	29730
	A1/60	19138	2631	806	48467	29492
	A1/61	19036	2617	802	47072	29663
	A1/62	19179	2637	808	49014	29425
	A1/63	21075	869	2960	92910	23758
	A1/64	21032	868	2954	92328	23829
	A1/65	20941	864	2941	91089	23981
	A1/66	20898	862	2935	90506	24053
	A1/67	18326	756	2574	43346	22643
	A1/68	18283	754	2568	42763	22715
	A1/69	18460	761	2593	45167	22420
	A1/70	18417	760	2587	44585	22491
	A1/71	20940	864	2941	86371	26848
	A1/72	20982	865	2947	86954	26777
	A1/73	20805	858	2922	84550	27072
	A1/74	20848	860	2928	85132	27001
	A1/75	18191	750	2555	36807	25734
	A1/76	18234	752	2561	37389	25663
	A1/77	18325	756	2574	38628	25511
	A1/78	18368	758	2580	39211	25439
31	A1/1	34331	0	0	47271	45741
	A1/2	33365	0	0	49007	43828
	A1/3	34294	324	0	43802	45328
	A1/4	33328	324	0	45537	43415
	A1/5	32181	539	0	45186	40914
	A1/6	34275	0	327	42218	45685
	A1/7	33308	0	327	43954	43773
	A1/8	32148	0	543	42547	41509
	A1/9	34367	325	0	50741	46154
	A1/10	33401	325	0	52476	44242
	A1/11	32302	541	0	56752	42291
	A1/12	34387	0	328	52324	45797
	A1/13	33421	0	328	54060	43884
	A1/14	32335	0	546	59391	41696
	A1/15	32846	311	0	54169	43412
	A1/16	31880	310	0	55905	41499
	A1/17	30733	515	0	55554	38997
	A1/18	32827	0	313	52586	43769
	A1/19	31860	0	312	54322	41856
	A1/20	30700	0	518	52915	39593
	A1/21	32919	311	0	61109	44238
	A1/22	31953	311	0	62844	42325
	A1/23	30854	517	0	67119	40375
	A1/24	32939	0	314	62692	43881
	A1/25	31973	0	313	64428	41968
	A1/26	30887	0	522	69759	39779

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/27	29792	299	0	64779	37996
	A1/28	29772	0	302	63196	38353
	A1/29	29865	300	0	71718	38822
	A1/30	29884	0	303	73302	38465
	A1/31	35743	338	0	33434	47244
	A1/32	34776	338	0	35169	45331
	A1/33	33629	563	0	34818	42830
	A1/34	35723	0	340	31850	47601
	A1/35	34756	0	341	33586	45689
	A1/36	33596	0	567	32179	43426
	A1/37	35815	339	0	40373	48071
	A1/38	34849	339	0	42109	46158
	A1/39	33750	565	0	46384	44208
	A1/40	35835	0	342	41956	47713
	A1/41	34869	0	342	43692	45801
	A1/42	33783	0	570	49023	43612
	A1/43	34619	348	0	30220	44383
	A1/44	34599	0	351	28636	44740
	A1/45	34691	349	0	37159	45210
	A1/46	34711	0	352	38742	44852
	A1/47	21387	2941	901	57039	19312
	A1/48	21420	2945	903	51597	19173
	A1/49	21397	2942	902	55508	19273
	A1/50	21429	2946	903	50066	19134
	A1/51	22049	3032	929	3217	19922
	A1/52	22082	3036	930	8659	19783
	A1/53	22040	3030	929	1686	19961
	A1/54	22073	3035	930	7128	19822
	A1/55	22790	3133	960	77930	34852
	A1/56	22757	3129	959	72488	34991
	A1/57	22799	3135	961	79461	34813
	A1/58	22766	3130	959	74019	34952
	A1/59	23451	3224	988	138186	35463
	A1/60	23419	3220	987	132744	35602
	A1/61	23442	3223	988	136655	35502
	A1/62	23409	3219	986	131213	35641
	A1/63	21106	871	2965	80098	24039
	A1/64	21116	871	2966	78466	23997
	A1/65	21137	872	2969	74995	23909
	A1/66	21147	872	2970	73363	23867
	A1/67	23312	962	3274	120755	26073
	A1/68	23322	962	3276	122387	26032
	A1/69	23281	960	3270	115652	26203
	A1/70	23291	961	3271	117284	26162
	A1/71	21527	888	3024	39608	28701
	A1/72	21517	888	3022	41240	28743
	A1/73	21558	889	3028	34505	28571
	A1/74	21548	889	3027	36137	28613
	A1/75	23732	979	3333	161245	30736

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/76	23723	979	3332	159613	30777
	A1/77	23702	978	3329	156142	30866
	A1/78	23692	977	3328	154510	30907
32	A1/1	35041	0	0	24813	62506
	A1/2	34091	0	0	23266	59825
	A1/3	34929	330	0	25889	61918
	A1/4	33979	330	0	24342	59237
	A1/5	32789	549	0	24037	55697
	A1/6	35009	0	334	22794	62469
	A1/7	34059	0	334	21248	59788
	A1/8	32922	0	556	18879	56616
	A1/9	35153	332	0	23737	63095
	A1/10	34203	333	0	22191	60414
	A1/11	33162	555	0	20451	57659
	A1/12	35074	0	334	26832	62543
	A1/13	34123	0	335	25285	59862
	A1/14	33030	0	558	25608	56740
	A1/15	33648	318	0	19746	60231
	A1/16	32698	318	0	18199	57550
	A1/17	31508	528	0	17894	54010
	A1/18	33728	0	321	16651	60782
	A1/19	32778	0	321	15104	58101
	A1/20	31641	0	534	12736	54929
	A1/21	33872	320	0	17594	61407
	A1/22	32922	320	0	16047	58726
	A1/23	31881	534	0	14307	55971
	A1/24	33793	0	322	20689	60856
	A1/25	32842	0	322	19142	58175
	A1/26	31749	0	536	19465	55053
	A1/27	30729	309	0	13081	53277
	A1/28	30808	0	312	9986	53829
	A1/29	30952	311	0	10929	54454
	A1/30	30873	0	313	14024	53903
	A1/31	36210	342	0	32032	63605
	A1/32	35260	343	0	30485	60924
	A1/33	34070	571	0	30180	57385
	A1/34	36290	0	346	28937	64156
	A1/35	35340	0	346	27391	61476
	A1/36	34203	0	578	25022	58303
	A1/37	36434	344	0	29880	64782
	A1/38	35484	345	0	28334	62101
	A1/39	34443	577	0	26594	59346
	A1/40	36355	0	346	32975	64231
	A1/41	35404	0	347	31428	61550
	A1/42	34311	0	579	31752	58427
	A1/43	34999	352	0	33558	58902
	A1/44	35078	0	355	30463	59453

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/45	35222	354	0	31406	60079
	A1/46	35143	0	356	34501	59527
	A1/47	20685	2844	872	13365	25943
	A1/48	20553	2826	866	20979	25042
	A1/49	20648	2839	870	15507	25690
	A1/50	20516	2821	865	23121	24788
	A1/51	21025	2891	886	38968	26121
	A1/52	20893	2873	880	46582	25220
	A1/53	21062	2896	887	36826	26375
	A1/54	20930	2878	882	44440	25474
	A1/55	24970	3433	1052	12601	48243
	A1/56	25102	3451	1058	20215	49145
	A1/57	24933	3428	1051	10459	47990
	A1/58	25065	3446	1056	18073	48891
	A1/59	25310	3480	1067	13002	48422
	A1/60	25442	3498	1072	5388	49323
	A1/61	25347	3485	1068	10860	48675
	A1/62	25479	3503	1074	3246	49577
	A1/63	21788	899	3060	25593	33541
	A1/64	21749	897	3055	23309	33270
	A1/65	21664	894	3043	18453	32695
	A1/66	21625	892	3037	16169	32425
	A1/67	22921	945	3219	59750	34134
	A1/68	22881	944	3214	62034	33864
	A1/69	23045	951	3237	52610	34980
	A1/70	23005	949	3231	54894	34709
	A1/71	23074	952	3241	33383	40231
	A1/72	23113	953	3247	35667	40501
	A1/73	22950	947	3224	26243	39385
	A1/74	22990	948	3229	28527	39656
	A1/75	24207	998	3400	51960	40824
	A1/76	24246	1000	3406	49676	41095
	A1/77	24330	1004	3417	44820	41670
	A1/78	24370	1005	3423	42536	41940
33	A1/1	29690	0	0	242273	30191
	A1/2	28967	0	0	231033	28756
	A1/3	29592	280	0	240553	29704
	A1/4	28869	281	0	229313	28269
	A1/5	27904	467	0	217895	26129
	A1/6	29809	0	284	240296	30203
	A1/7	29086	0	285	229057	28768
	A1/8	28266	0	477	217468	26960
	A1/9	29789	282	0	243994	30677
	A1/10	29066	283	0	232754	29242
	A1/11	28233	473	0	223630	27749
	A1/12	29572	0	282	244250	30178
	A1/13	28848	0	283	233010	28743

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/14	27871	0	471	224057	26918
	A1/15	29582	280	0	208867	28040
	A1/16	28858	281	0	197627	26605
	A1/17	27894	467	0	186209	24464
	A1/18	29799	0	284	208610	28538
	A1/19	29076	0	285	197371	27103
	A1/20	28256	0	477	185782	25295
	A1/21	29779	282	0	212308	29012
	A1/22	29056	283	0	201068	27577
	A1/23	28223	473	0	191944	26084
	A1/24	29561	0	282	212564	28513
	A1/25	28838	0	283	201324	27078
	A1/26	27860	0	470	192371	25253
	A1/27	27953	281	0	166232	23678
	A1/28	28170	0	285	165976	24177
	A1/29	28150	283	0	169673	24650
	A1/30	27933	0	283	169930	24152
	A1/31	29602	280	0	272238	31369
	A1/32	28879	281	0	260999	29934
	A1/33	27914	468	0	249581	27793
	A1/34	29819	0	284	271982	31868
	A1/35	29096	0	285	260742	30433
	A1/36	28276	0	477	249154	28624
	A1/37	29799	282	0	275680	32341
	A1/38	29076	283	0	264440	30906
	A1/39	28243	473	0	255316	29414
	A1/40	29582	0	282	275936	31843
	A1/41	28859	0	283	264696	30408
	A1/42	27881	0	471	255743	28583
	A1/43	27987	281	0	271852	29227
	A1/44	28204	0	286	271595	29726
	A1/45	28184	283	0	275293	30200
	A1/46	27967	0	283	275549	29701
	A1/47	18708	2572	788	104285	8580
	A1/48	18271	2512	770	107143	7511
	A1/49	18585	2555	783	105089	8279
	A1/50	18148	2495	765	107947	7210
	A1/51	17206	2366	725	128062	8134
	A1/52	16769	2306	707	130920	7065
	A1/53	17329	2383	730	127258	8435
	A1/54	16892	2323	712	130116	7366
	A1/55	22345	3072	942	157227	26651
	A1/56	22782	3132	960	154369	27720
	A1/57	22222	3055	936	158032	26350
	A1/58	22659	3115	955	155173	27419
	A1/59	20843	2866	878	181005	26205
	A1/60	21280	2926	897	178147	27274
	A1/61	20966	2883	883	180201	26506
	A1/62	21403	2943	902	177342	27575

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/63	21734	896	3053	95074	15425
	A1/64	21603	891	3034	95932	15104
	A1/65	21324	880	2995	97755	14422
	A1/66	21193	874	2977	98612	14101
	A1/67	16727	690	2349	174332	13939
	A1/68	16596	685	2331	175190	13618
	A1/69	17137	707	2407	171652	14942
	A1/70	17006	701	2389	172509	14621
	A1/71	22825	941	3206	110957	20846
	A1/72	22956	947	3224	110100	21167
	A1/73	22415	925	3148	113638	19843
	A1/74	22546	930	3167	112780	20164
	A1/75	17818	735	2503	190215	19360
	A1/76	17949	740	2521	189358	19681
	A1/77	18228	752	2560	187535	20363
	A1/78	18359	757	2579	186677	20684
34	A1/1	15898	0	0	4912	10244
	A1/2	15399	0	0	5302	9751
	A1/3	15882	150	0	4535	9984
	A1/4	15382	150	0	4925	9491
	A1/5	14791	248	0	5131	8745
	A1/6	15817	0	151	4177	10191
	A1/7	15317	0	150	4567	9698
	A1/8	14683	0	248	4534	9091
	A1/9	15915	150	0	5289	10504
	A1/10	15416	150	0	5679	10011
	A1/11	14847	249	0	6388	9612
	A1/12	15980	0	152	5647	10297
	A1/13	15481	0	152	6037	9804
	A1/14	14955	0	253	6985	9266
	A1/15	16483	156	0	12817	9404
	A1/16	15984	155	0	13207	8911
	A1/17	15392	258	0	13413	8165
	A1/18	16418	0	156	12458	9611
	A1/19	15918	0	156	12849	9118
	A1/20	15284	0	258	12816	8510
	A1/21	16516	156	0	13571	9924
	A1/22	16017	156	0	13961	9431
	A1/23	15448	259	0	14670	9032
	A1/24	16582	0	158	13929	9717
	A1/25	16082	0	158	14319	9224
	A1/26	15557	0	263	15267	8686
	A1/27	15804	159	0	19186	7952
	A1/28	15739	0	159	18827	8159
	A1/29	15838	159	0	19940	8472
	A1/30	15903	0	161	20298	8264
	A1/31	15280	144	0	3747	10564

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/32	14781	144	0	3357	10071
	A1/33	14190	238	0	3151	9325
	A1/34	15215	0	145	4105	10771
	A1/35	14716	0	144	3715	10279
	A1/36	14081	0	238	3748	9671
	A1/37	15314	145	0	2993	11084
	A1/38	14814	144	0	2603	10591
	A1/39	14246	239	0	1894	10192
	A1/40	15379	0	147	2634	10877
	A1/41	14879	0	146	2244	10384
	A1/42	14354	0	242	1297	9847
	A1/43	13800	139	0	8421	9885
	A1/44	13735	0	139	8779	10093
	A1/45	13834	139	0	7666	10406
	A1/46	13899	0	141	7308	10198
	A1/47	9271	1275	391	5554	274
	A1/48	9504	1307	400	2947	979
	A1/49	9336	1284	393	4820	472
	A1/50	9569	1316	403	2214	1177
	A1/51	10286	1414	433	3725	1085
	A1/52	10519	1446	443	6332	1790
	A1/53	10221	1405	431	2992	887
	A1/54	10454	1437	440	5598	1592
	A1/55	10105	1389	426	6226	10729
	A1/56	9873	1357	416	3619	10024
	A1/57	10171	1398	429	6959	10927
	A1/58	9938	1366	419	4353	10222
	A1/59	11121	1529	469	15505	11540
	A1/60	10888	1497	459	12898	10835
	A1/61	11056	1520	466	14771	11342
	A1/62	10823	1488	456	12165	10637
	A1/63	8378	346	1177	12256	2986
	A1/64	8448	348	1187	11474	3198
	A1/65	8596	355	1207	9812	3647
	A1/66	8666	357	1217	9030	3859
	A1/67	11764	485	1652	18673	5691
	A1/68	11834	488	1662	19455	5903
	A1/69	11545	476	1622	16229	5030
	A1/70	11615	479	1631	17011	5242
	A1/71	8628	356	1212	8722	6123
	A1/72	8558	353	1202	9504	5911
	A1/73	8847	365	1243	6278	6784
	A1/74	8777	362	1233	7060	6572
	A1/75	12014	496	1688	22207	8828
	A1/76	11944	493	1678	21425	8616
	A1/77	11796	487	1657	19763	8167
	A1/78	11726	484	1647	18981	7955

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
35	A1/1	17270	0	0	8695	17383
	A1/2	16679	0	0	8944	16555
	A1/3	17273	163	0	8578	17208
	A1/4	16682	162	0	8828	16380
	A1/5	15998	268	0	9045	15301
	A1/6	17246	0	164	7790	17430
	A1/7	16655	0	163	8040	16603
	A1/8	15953	0	269	7733	15672
	A1/9	17266	163	0	8811	17558
	A1/10	16675	162	0	9061	16730
	A1/11	15986	268	0	9435	15885
	A1/12	17293	0	165	9599	17335
	A1/13	16702	0	164	9849	16508
	A1/14	16032	0	271	10747	15514
	A1/15	17209	163	0	18010	15275
	A1/16	16618	162	0	18260	14448
	A1/17	15934	267	0	18477	13369
	A1/18	17182	0	164	17222	15498
	A1/19	16591	0	163	17472	14670
	A1/20	15889	0	268	17165	13740
	A1/21	17202	163	0	18243	15625
	A1/22	16611	162	0	18493	14798
	A1/23	15922	267	0	18867	13952
	A1/24	17229	0	164	19031	15403
	A1/25	16638	0	163	19281	14575
	A1/26	15968	0	270	20179	13581
	A1/27	15889	160	0	24843	12197
	A1/28	15862	0	161	24055	12420
	A1/29	15882	160	0	25077	12547
	A1/30	15909	0	161	25864	12325
	A1/31	17337	164	0	854	19140
	A1/32	16746	163	0	604	18313
	A1/33	16062	269	0	387	17234
	A1/34	17310	0	165	1642	19363
	A1/35	16719	0	164	1392	18535
	A1/36	16017	0	270	1699	17605
	A1/37	17330	164	0	621	19490
	A1/38	16739	163	0	371	18663
	A1/39	16050	269	0	3	17817
	A1/40	17357	0	165	167	19268
	A1/41	16766	0	164	417	18440
	A1/42	16096	0	272	1315	17446
	A1/43	16103	162	0	6597	18639
	A1/44	16075	0	163	7384	18861
	A1/45	16095	162	0	6363	18989
	A1/46	16123	0	163	5575	18766
	A1/47	10813	1487	456	1473	6876
	A1/48	10868	1494	458	762	7086
	A1/49	10829	1489	456	844	6935

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/50	10883	1496	459	1391	7145
	A1/51	11103	1527	468	9666	6383
	A1/52	11158	1534	470	11901	6593
	A1/53	11087	1524	467	9037	6324
	A1/54	11142	1532	470	11272	6534
	A1/55	10725	1475	452	4931	13734
	A1/56	10670	1467	450	2695	13524
	A1/57	10740	1477	453	5560	13793
	A1/58	10685	1469	450	3324	13583
	A1/59	11014	1514	464	16070	13241
	A1/60	10960	1507	462	13834	13031
	A1/61	10999	1512	463	15441	13182
	A1/62	10944	1505	461	13205	12972
	A1/63	10444	431	1467	12228	9851
	A1/64	10461	431	1469	11557	9914
	A1/65	10496	433	1474	10131	10048
	A1/66	10512	434	1477	9460	10111
	A1/67	11410	471	1603	24903	8208
	A1/68	11426	471	1605	25574	8271
	A1/69	11358	469	1595	22806	8011
	A1/70	11375	469	1598	23477	8074
	A1/71	10418	430	1463	10306	11909
	A1/72	10401	429	1461	10977	11846
	A1/73	10469	432	1471	8210	12105
	A1/74	10453	431	1468	8881	12042
	A1/75	11383	470	1599	26824	10265
	A1/76	11367	469	1597	26154	10202
	A1/77	11332	467	1592	24728	10068
	A1/78	11316	467	1589	24057	10005
36	A1/1	15898	0	0	4912	10244
	A1/2	15399	0	0	5302	9751
	A1/3	15915	150	0	5289	10504
	A1/4	15416	150	0	5679	10011
	A1/5	14847	249	0	6388	9612
	A1/6	15817	0	151	4177	10191
	A1/7	15317	0	150	4567	9698
	A1/8	14683	0	248	4534	9091
	A1/9	15882	150	0	4535	9984
	A1/10	15382	150	0	4925	9491
	A1/11	14791	248	0	5131	8745
	A1/12	15980	0	152	5647	10297
	A1/13	15481	0	152	6037	9804
	A1/14	14955	0	253	6985	9266
	A1/15	16516	156	0	13571	9924
	A1/16	16017	156	0	13961	9431
	A1/17	15448	259	0	14670	9032
	A1/18	16418	0	156	12458	9611

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/19	15918	0	156	12849	9118
	A1/20	15284	0	258	12816	8510
	A1/21	16483	156	0	12817	9404
	A1/22	15984	155	0	13207	8911
	A1/23	15392	258	0	13413	8165
	A1/24	16582	0	158	13929	9717
	A1/25	16082	0	158	14319	9224
	A1/26	15557	0	263	15267	8686
	A1/27	15838	159	0	19940	8472
	A1/28	15739	0	159	18827	8159
	A1/29	15804	159	0	19186	7952
	A1/30	15903	0	161	20298	8264
	A1/31	15314	145	0	2993	11084
	A1/32	14814	144	0	2603	10591
	A1/33	14246	239	0	1894	10192
	A1/34	15215	0	145	4105	10771
	A1/35	14716	0	144	3715	10279
	A1/36	14081	0	238	3748	9671
	A1/37	15280	144	0	3747	10564
	A1/38	14781	144	0	3357	10071
	A1/39	14190	238	0	3151	9325
	A1/40	15379	0	147	2634	10877
	A1/41	14879	0	146	2244	10384
	A1/42	14354	0	242	1297	9847
	A1/43	13834	139	0	7666	10406
	A1/44	13735	0	139	8779	10093
	A1/45	13800	139	0	8421	9885
	A1/46	13899	0	141	7308	10198
	A1/47	10171	1398	429	6959	10927
	A1/48	9938	1366	419	4353	10222
	A1/49	10105	1389	426	6226	10728
	A1/50	9873	1357	416	3620	10024
	A1/51	11056	1520	466	14772	11342
	A1/52	10823	1488	456	12166	10637
	A1/53	11121	1529	469	15505	11540
	A1/54	10888	1497	459	12899	10835
	A1/55	9336	1284	393	4821	472
	A1/56	9569	1316	403	2215	1177
	A1/57	9271	1275	391	5554	274
	A1/58	9503	1307	400	2948	979
	A1/59	10221	1405	431	2992	887
	A1/60	10454	1437	441	5598	1592
	A1/61	10286	1414	433	3725	1086
	A1/62	10519	1446	443	6331	1790
	A1/63	8847	365	1243	6279	6783
	A1/64	8777	362	1233	7061	6572
	A1/65	8628	356	1212	8723	6122
	A1/66	8558	353	1202	9505	5911
	A1/67	11796	487	1657	19764	8167

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/68	11726	484	1647	18982	7955
	A1/69	12014	496	1688	22208	8828
	A1/70	11944	493	1678	21426	8617
	A1/71	8596	355	1207	9813	3647
	A1/72	8666	357	1217	9031	3858
	A1/73	8378	346	1177	12257	2986
	A1/74	8448	348	1187	11475	3197
	A1/75	11545	476	1622	16230	5031
	A1/76	11615	479	1631	17012	5242
	A1/77	11764	485	1652	18674	5692
	A1/78	11834	488	1662	19456	5903
37	A1/1	30362	0	0	49097	39169
	A1/2	29603	0	0	49776	37556
	A1/3	30583	289	0	53825	39988
	A1/4	29825	290	0	54503	38376
	A1/5	29092	487	0	58478	37049
	A1/6	30242	0	288	43378	38999
	A1/7	29483	0	289	44056	37387
	A1/8	28523	0	482	41066	35401
	A1/9	30140	285	0	44369	38350
	A1/10	29382	286	0	45048	36737
	A1/11	28354	475	0	42719	34318
	A1/12	30481	0	290	54817	39339
	A1/13	29723	0	291	55495	37726
	A1/14	28923	0	488	60131	35967
	A1/15	32841	310	0	138481	47744
	A1/16	32083	312	0	139160	46131
	A1/17	31350	525	0	143134	44805
	A1/18	32500	0	310	128034	46755
	A1/19	31742	0	311	128713	45142
	A1/20	30781	0	520	125722	43157
	A1/21	32399	306	0	129026	46105
	A1/22	31640	308	0	129704	44493
	A1/23	30612	513	0	127375	42074
	A1/24	32740	0	312	139473	47095
	A1/25	31982	0	314	140151	45482
	A1/26	31181	0	526	144787	43723
	A1/27	32708	329	0	196420	49429
	A1/28	32367	0	328	185973	48440
	A1/29	32266	324	0	186964	47791
	A1/30	32607	0	330	197412	48780
	A1/31	28324	268	0	30831	32233
	A1/32	27566	268	0	30153	30620
	A1/33	26833	449	0	26178	29294
	A1/34	27983	0	267	41279	31243
	A1/35	27225	0	267	40600	29631
	A1/36	26264	0	443	43591	27645

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/37	27882	264	0	40287	30594
	A1/38	27123	264	0	39609	28981
	A1/39	26095	437	0	41938	26563
	A1/40	28223	0	269	29840	31583
	A1/41	27465	0	269	29161	29971
	A1/42	26664	0	450	24526	28211
	A1/43	25180	253	0	85768	23577
	A1/44	24839	0	252	96215	22588
	A1/45	24737	249	0	95224	21939
	A1/46	25079	0	254	84776	22928
	A1/47	23812	3274	1003	105269	38857
	A1/48	23797	3272	1003	111797	37742
	A1/49	23808	3273	1003	107105	38543
	A1/50	23793	3271	1003	113633	37428
	A1/51	25201	3465	1062	173572	40518
	A1/52	25187	3463	1061	180100	39403
	A1/53	25206	3466	1062	171736	40831
	A1/54	25191	3464	1061	178264	39716
	A1/55	15144	2082	638	94505	6639
	A1/56	15159	2084	639	101032	7754
	A1/57	15140	2082	638	92668	6325
	A1/58	15154	2084	639	99196	7440
	A1/59	16533	2273	697	26201	8300
	A1/60	16548	2275	697	32729	9414
	A1/61	16537	2274	697	28038	8613
	A1/62	16552	2276	697	34566	9728
	A1/63	19157	790	2691	44339	25643
	A1/64	19153	790	2690	42381	25308
	A1/65	19143	790	2689	38217	24597
	A1/66	19139	789	2688	36259	24263
	A1/67	23789	981	3341	183339	31179
	A1/68	23784	981	3341	185297	30844
	A1/69	23802	982	3343	177217	32225
	A1/70	23798	982	3343	179176	31890
	A1/71	16557	683	2326	104271	15977
	A1/72	16561	683	2326	106230	16312
	A1/73	16543	682	2324	98150	14932
	A1/74	16547	683	2324	100108	15266
	A1/75	21188	874	2976	123407	21514
	A1/76	21193	874	2977	121448	21848
	A1/77	21202	875	2978	117285	22559
	A1/78	21206	875	2979	115327	22894
38	A1/1	30153	0	0	32725	43692
	A1/2	29314	0	0	29811	41950
	A1/3	30291	286	0	32559	44368
	A1/4	29453	286	0	29645	42625
	A1/5	28570	479	0	26147	41051

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/6	30185	0	288	32518	43658
	A1/7	29346	0	288	29604	41915
	A1/8	28393	0	479	26077	39868
	A1/9	30014	284	0	32890	43016
	A1/10	29175	284	0	29976	41274
	A1/11	28108	471	0	26699	38799
	A1/12	30120	0	287	32932	43726
	A1/13	29282	0	287	30018	41984
	A1/14	28286	0	478	26768	39982
	A1/15	30424	288	0	15125	50456
	A1/16	29586	288	0	12211	48713
	A1/17	28704	481	0	8713	47139
	A1/18	30318	0	289	15084	49745
	A1/19	29479	0	289	12170	48003
	A1/20	28526	0	482	8644	45956
	A1/21	30147	285	0	15457	49104
	A1/22	29308	285	0	12542	47362
	A1/23	28241	473	0	9265	44887
	A1/24	30254	0	288	15498	49814
	A1/25	29415	0	288	12584	48072
	A1/26	28419	0	480	9334	46070
	A1/27	28700	288	0	2799	50747
	A1/28	28593	0	290	2841	50037
	A1/29	28423	286	0	2468	49395
	A1/30	28529	0	289	2427	50105
	A1/31	30158	285	0	49993	38280
	A1/32	29319	285	0	47079	36538
	A1/33	28437	476	0	43581	34964
	A1/34	30051	0	286	49952	37570
	A1/35	29213	0	286	47037	35828
	A1/36	28260	0	477	43511	33780
	A1/37	29881	282	0	50324	36929
	A1/38	29042	282	0	47410	35186
	A1/39	27975	469	0	44133	32711
	A1/40	29987	0	286	50366	37639
	A1/41	29149	0	286	47452	35896
	A1/42	28153	0	475	44202	33894
	A1/43	28256	284	0	55314	30455
	A1/44	28149	0	285	55272	29745
	A1/45	27979	281	0	55645	29103
	A1/46	28085	0	285	55686	29813
	A1/47	22886	3147	964	58788	39506
	A1/48	22610	3109	953	52305	38987
	A1/49	22809	3136	961	56964	39360
	A1/50	22532	3098	949	50481	38841
	A1/51	22436	3085	945	54557	39758
	A1/52	22159	3047	934	48074	39239
	A1/53	22513	3095	949	56381	39904
	A1/54	22237	3057	937	49898	39385

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/55	17001	2338	716	82514	13138
	A1/56	17277	2375	728	76031	13657
	A1/57	16923	2327	713	84338	12992
	A1/58	17200	2365	725	77854	13511
	A1/59	16550	2276	697	86744	13390
	A1/60	16827	2314	709	80261	13909
	A1/61	16628	2286	701	84920	13536
	A1/62	16904	2324	712	78437	14055
	A1/63	21352	881	2999	14268	29983
	A1/64	21269	877	2988	12323	29827
	A1/65	21093	870	2963	8188	29496
	A1/66	21010	867	2951	6243	29340
	A1/67	19850	819	2788	166	30824
	A1/68	19767	815	2776	1779	30668
	A1/69	20109	829	2825	6246	31310
	A1/70	20026	826	2813	4301	31155
	A1/71	19587	808	2751	28122	22072
	A1/72	19670	811	2763	26177	22228
	A1/73	19328	797	2715	34202	21585
	A1/74	19410	801	2726	32257	21741
	A1/75	18084	746	2540	42224	22913
	A1/76	18167	749	2552	40279	23069
	A1/77	18344	757	2577	36145	23400
	A1/78	18426	760	2588	34200	23556
39	A1/1	35821	0	0	13051	54206
	A1/2	34799	0	0	13094	51905
	A1/3	35978	340	0	12586	54967
	A1/4	34955	340	0	12629	52666
	A1/5	33873	567	0	12400	50501
	A1/6	35760	0	341	8651	54138
	A1/7	34738	0	341	8693	51838
	A1/8	33510	0	566	5841	49120
	A1/9	35664	337	0	13516	53445
	A1/10	34642	337	0	13558	51144
	A1/11	33350	559	0	13949	47964
	A1/12	35881	0	342	17451	54273
	A1/13	34859	0	342	17494	51973
	A1/14	33712	0	569	20509	49345
	A1/15	35698	337	0	3115	59755
	A1/16	34676	337	0	3073	57454
	A1/17	33594	563	0	3301	55289
	A1/18	35481	0	338	7051	58926
	A1/19	34458	0	338	7008	56625
	A1/20	33231	0	561	9861	53908
	A1/21	35384	335	0	2186	58232
	A1/22	34362	334	0	2143	55932
	A1/23	33070	554	0	1753	52751

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/24	35602	0	339	1750	59061
	A1/25	34580	0	339	1792	56760
	A1/26	33433	0	565	4807	54133
	A1/27	33303	335	0	13460	57973
	A1/28	33085	0	335	17395	57144
	A1/29	32989	332	0	12530	56451
	A1/30	33206	0	336	8595	57279
	A1/31	36257	343	0	28288	50179
	A1/32	35235	343	0	28331	47879
	A1/33	34152	572	0	28102	45714
	A1/34	36039	0	343	24352	49351
	A1/35	35017	0	343	24395	47050
	A1/36	33790	0	571	21542	44332
	A1/37	35943	340	0	29217	48657
	A1/38	34921	340	0	29260	46356
	A1/39	33629	563	0	29651	43176
	A1/40	36161	0	345	33153	49486
	A1/41	35139	0	344	33196	47185
	A1/42	33992	0	574	36210	44558
	A1/43	34234	344	0	38880	42014
	A1/44	34016	0	345	34944	41186
	A1/45	33920	341	0	39809	40492
	A1/46	34138	0	346	43745	41321
	A1/47	26039	3580	1097	52896	46695
	A1/48	26316	3618	1109	28210	47118
	A1/49	26117	3591	1101	45951	46814
	A1/50	26394	3629	1112	21265	47237
	A1/51	26822	3688	1130	5185	47599
	A1/52	27099	3726	1142	29871	48022
	A1/53	26744	3677	1127	1760	47479
	A1/54	27021	3715	1139	22926	47903
	A1/55	19833	2727	836	14563	17059
	A1/56	19556	2689	824	10123	16635
	A1/57	19911	2738	839	21508	17178
	A1/58	19634	2699	827	3178	16754
	A1/59	20616	2835	869	72644	17962
	A1/60	20339	2796	857	47958	17539
	A1/61	20538	2824	865	65699	17843
	A1/62	20261	2786	854	41013	17420
	A1/63	22953	947	3224	97047	35268
	A1/64	23036	950	3236	89641	35395
	A1/65	23213	958	3261	73896	35665
	A1/66	23297	961	3272	66491	35792
	A1/67	25563	1054	3591	96557	38280
	A1/68	25647	1058	3602	103963	38407
	A1/69	25303	1044	3554	73407	37883
	A1/70	25386	1047	3566	80813	38010
	A1/71	21091	870	2962	76809	26377
	A1/72	21008	867	2951	84215	26250

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/73	21352	881	2999	53659	26774
	A1/74	21268	877	2987	61065	26647
	A1/75	23702	978	3329	116795	29389
	A1/76	23618	974	3317	109389	29262
	A1/77	23441	967	3293	93644	28992
	A1/78	23358	963	3281	86239	28865
40	A1/1	35625	0	0	11438	65533
	A1/2	34641	0	0	9635	62705
	A1/3	35769	338	0	10937	66215
	A1/4	34785	338	0	9134	63387
	A1/5	33739	565	0	6692	60563
	A1/6	35600	0	339	8775	65528
	A1/7	34617	0	339	6972	62700
	A1/8	33457	0	565	3089	59418
	A1/9	35481	335	0	11940	64851
	A1/10	34497	335	0	10136	62023
	A1/11	33258	557	0	8363	58290
	A1/12	35650	0	340	14101	65538
	A1/13	34666	0	340	12298	62710
	A1/14	33539	0	566	11966	59435
	A1/15	35449	335	0	11576	69174
	A1/16	34465	335	0	13379	66346
	A1/17	33419	560	0	15821	63522
	A1/18	35280	0	336	13738	68487
	A1/19	34296	0	336	15541	65659
	A1/20	33137	0	560	19424	62377
	A1/21	35161	332	0	10573	67810
	A1/22	34177	332	0	12377	64982
	A1/23	32938	552	0	14150	61249
	A1/24	35329	0	337	8411	68497
	A1/25	34345	0	337	10215	65669
	A1/26	33219	0	561	10547	62394
	A1/27	33109	333	0	30495	65040
	A1/28	32940	0	334	32657	64353
	A1/29	32821	330	0	29493	63676
	A1/30	32989	0	334	27331	64363
	A1/31	36089	341	0	33450	63256
	A1/32	35106	341	0	31647	60428
	A1/33	34059	570	0	29205	57604
	A1/34	35921	0	342	31288	62569
	A1/35	34937	0	342	29485	59741
	A1/36	33778	0	570	25602	56459
	A1/37	35801	338	0	34452	61892
	A1/38	34817	339	0	32649	59064
	A1/39	33578	562	0	30876	55331
	A1/40	35970	0	343	36614	62579
	A1/41	34986	0	343	34811	59751

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/42	33860	0	572	34479	56476
	A1/43	34176	343	0	44548	55177
	A1/44	34008	0	345	42386	54490
	A1/45	33888	341	0	45550	53813
	A1/46	34057	0	345	47712	54500
	A1/47	25977	3572	1095	45288	51498
	A1/48	26304	3617	1108	47917	52633
	A1/49	26069	3584	1099	46028	51817
	A1/50	26396	3629	1112	48657	52953
	A1/51	26355	3624	1111	76976	51875
	A1/52	26682	3669	1124	79605	53011
	A1/53	26263	3611	1107	76236	51556
	A1/54	26590	3656	1120	78866	52691
	A1/55	20282	2789	855	72997	26009
	A1/56	19955	2744	841	75626	24874
	A1/57	20374	2801	858	72257	26329
	A1/58	20047	2756	845	74886	25193
	A1/59	20660	2841	871	41309	26387
	A1/60	20333	2796	857	43938	25251
	A1/61	20568	2828	867	42048	26067
	A1/62	20241	2783	853	44678	24932
	A1/63	23543	971	3307	33081	42137
	A1/64	23641	975	3321	32292	42477
	A1/65	23850	984	3350	30615	43202
	A1/66	23948	988	3364	29826	43542
	A1/67	24803	1023	3484	72546	43395
	A1/68	24901	1027	3498	73335	43735
	A1/69	24496	1010	3441	70080	42330
	A1/70	24594	1014	3454	70869	42670
	A1/71	21834	901	3067	68566	34490
	A1/72	21736	897	3053	69355	34150
	A1/73	22141	913	3110	66101	35555
	A1/74	22043	909	3096	66889	35214
	A1/75	23094	953	3244	37060	35748
	A1/76	22996	949	3230	36271	35407
	A1/77	22787	940	3201	34594	34683
	A1/78	22689	936	3187	33806	34343
41	A1/1	34633	0	0	57766	48961
	A1/2	33724	0	0	57838	46787
	A1/3	34845	329	0	63766	49996
	A1/4	33936	330	0	63838	47822
	A1/5	33022	553	0	67916	46012
	A1/6	34815	0	332	63128	49195
	A1/7	33907	0	332	63200	47021
	A1/8	32972	0	557	66852	44678
	A1/9	34421	325	0	51766	47926
	A1/10	33512	326	0	51839	45752

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/11	32315	541	0	47916	42562
	A1/12	34451	0	328	52404	48726
	A1/13	33542	0	329	52477	46552
	A1/14	32365	0	546	48979	43896
	A1/15	37416	354	0	200975	59651
	A1/16	36507	355	0	201047	57477
	A1/17	35593	596	0	205124	55668
	A1/18	37386	0	356	200337	58851
	A1/19	36478	0	358	200409	56677
	A1/20	35544	0	600	204061	54334
	A1/21	36992	350	0	188975	57582
	A1/22	36083	351	0	189047	55408
	A1/23	34886	584	0	185125	52218
	A1/24	37022	0	353	189613	58382
	A1/25	36113	0	354	189685	56208
	A1/26	34936	0	590	186188	53552
	A1/27	37166	373	0	292597	61415
	A1/28	37136	0	376	291959	60614
	A1/29	36742	369	0	280597	59345
	A1/30	36771	0	373	281235	60145
	A1/31	32274	305	0	73443	40340
	A1/32	31365	305	0	73370	38166
	A1/33	30451	510	0	69293	36356
	A1/34	32244	0	307	74081	39539
	A1/35	31336	0	307	74008	37365
	A1/36	30401	0	513	70357	35022
	A1/37	31850	301	0	85443	38270
	A1/38	30941	301	0	85370	36096
	A1/39	29744	498	0	89293	32906
	A1/40	31880	0	304	84805	39070
	A1/41	30971	0	304	84732	36896
	A1/42	29794	0	503	88230	34240
	A1/43	28596	287	0	164766	29229
	A1/44	28566	0	289	165404	28428
	A1/45	28172	283	0	176766	27159
	A1/46	28201	0	286	176128	27959
	A1/47	28154	3871	1186	127515	49313
	A1/48	28093	3863	1184	132102	51236
	A1/49	28137	3869	1186	128805	49854
	A1/50	28076	3860	1183	133392	51777
	A1/51	26019	3577	1096	66493	47128
	A1/52	25958	3569	1094	71080	49051
	A1/53	26036	3580	1097	65202	46587
	A1/54	25975	3571	1095	69789	48510
	A1/55	19677	2705	829	21540	10724
	A1/56	19738	2714	832	16953	8801
	A1/57	19659	2703	828	22831	11265
	A1/58	19720	2711	831	18244	9342
	A1/59	17541	2412	739	39482	8539

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/60	17602	2420	742	44069	6617
	A1/61	17558	2414	740	40772	7999
	A1/62	17620	2423	742	45359	6076
	A1/63	27678	1142	3888	161616	38355
	A1/64	27660	1141	3885	162992	38932
	A1/65	27621	1139	3880	165918	40158
	A1/66	27603	1139	3877	167294	40735
	A1/67	20561	848	2888	41791	31074
	A1/68	20542	847	2885	40415	31651
	A1/69	20618	850	2896	46092	29271
	A1/70	20600	850	2893	44716	29847
	A1/71	25135	1037	3530	129824	26778
	A1/72	25153	1037	3533	128447	26202
	A1/73	25078	1034	3522	134125	28582
	A1/74	25096	1035	3525	132749	28005
	A1/75	18017	743	2531	73583	19497
	A1/76	18036	744	2533	74959	18920
	A1/77	18075	746	2539	77885	17694
	A1/78	18093	746	2541	79261	17117
42	A1/1	4119	0	0	392	997
	A1/2	4023	0	0	377	966
	A1/3	4126	39	0	389	1026
	A1/4	4031	39	0	373	995
	A1/5	3889	65	0	349	1010
	A1/6	4084	0	39	239	1013
	A1/7	3989	0	39	223	981
	A1/8	3820	0	64	99	988
	A1/9	4112	39	0	396	968
	A1/10	4016	39	0	380	937
	A1/11	3866	65	0	362	913
	A1/12	4154	0	40	546	982
	A1/13	4058	0	40	530	951
	A1/14	3935	0	66	612	936
	A1/15	3604	34	0	1220	1113
	A1/16	3509	34	0	1236	1082
	A1/17	3368	56	0	1259	1097
	A1/18	3563	0	34	1370	1100
	A1/19	3467	0	34	1386	1069
	A1/20	3298	0	56	1509	1075
	A1/21	3590	34	0	1213	1055
	A1/22	3494	34	0	1228	1024
	A1/23	3344	56	0	1247	1000
	A1/24	3632	0	35	1063	1069
	A1/25	3536	0	35	1078	1038
	A1/26	3413	0	58	997	1023
	A1/27	3015	30	0	2329	1136
	A1/28	2973	0	30	2479	1122

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/29	3001	30	0	2322	1078
	A1/30	3042	0	31	2172	1092
	A1/31	4648	44	0	1997	939
	A1/32	4552	44	0	1981	908
	A1/33	4411	74	0	1958	923
	A1/34	4606	0	44	1847	925
	A1/35	4511	0	44	1831	894
	A1/36	4341	0	73	1708	900
	A1/37	4634	44	0	2005	881
	A1/38	4538	44	0	1989	850
	A1/39	4387	73	0	1971	826
	A1/40	4676	0	45	2155	895
	A1/41	4580	0	45	2139	863
	A1/42	4457	0	75	2221	849
	A1/43	4754	48	0	3033	846
	A1/44	4712	0	48	2883	832
	A1/45	4740	48	0	3041	787
	A1/46	4782	0	48	3191	801
	A1/47	2682	369	113	698	1242
	A1/48	2692	370	113	792	1417
	A1/49	2685	369	113	724	1291
	A1/50	2694	370	114	818	1466
	A1/51	3088	425	130	1063	1112
	A1/52	3097	426	131	969	1287
	A1/53	3085	424	130	1089	1062
	A1/54	3095	426	130	995	1237
	A1/55	2413	332	102	590	195
	A1/56	2403	330	101	496	20
	A1/57	2415	332	102	616	244
	A1/58	2406	331	101	523	69
	A1/59	2818	388	119	1171	65
	A1/60	2809	386	118	1264	110
	A1/61	2816	387	119	1197	15
	A1/62	2806	386	118	1291	160
	A1/63	2115	87	297	2714	1028
	A1/64	2118	87	297	2742	1080
	A1/65	2124	88	298	2802	1192
	A1/66	2126	88	299	2830	1244
	A1/67	3467	143	487	3155	593
	A1/68	3470	143	487	3127	646
	A1/69	3458	143	486	3242	429
	A1/70	3461	143	486	3214	481
	A1/71	2034	84	286	2682	714
	A1/72	2031	84	285	2654	661
	A1/73	2043	84	287	2770	878
	A1/74	2040	84	287	2741	825
	A1/75	3386	140	476	3187	279
	A1/76	3383	140	475	3215	226
	A1/77	3377	139	474	3275	115

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/78	3374	139	474	3303	62
43	A1/1	4119	0	0	392	997
	A1/2	4023	0	0	377	966
	A1/3	4112	39	0	396	968
	A1/4	4016	39	0	380	937
	A1/5	3866	65	0	362	913
	A1/6	4084	0	39	239	1013
	A1/7	3989	0	39	223	981
	A1/8	3820	0	64	99	988
	A1/9	4126	39	0	389	1026
	A1/10	4031	39	0	373	995
	A1/11	3889	65	0	349	1010
	A1/12	4154	0	40	546	982
	A1/13	4058	0	40	530	951
	A1/14	3935	0	66	612	936
	A1/15	3590	34	0	1213	1055
	A1/16	3494	34	0	1228	1024
	A1/17	3344	56	0	1247	1000
	A1/18	3563	0	34	1370	1100
	A1/19	3467	0	34	1386	1069
	A1/20	3298	0	56	1509	1075
	A1/21	3604	34	0	1220	1113
	A1/22	3509	34	0	1236	1082
	A1/23	3368	56	0	1259	1097
	A1/24	3632	0	35	1063	1069
	A1/25	3536	0	35	1078	1038
	A1/26	3413	0	58	997	1023
	A1/27	3001	30	0	2322	1078
	A1/28	2973	0	30	2479	1122
	A1/29	3015	30	0	2329	1136
	A1/30	3042	0	31	2172	1092
	A1/31	4634	44	0	2005	881
	A1/32	4538	44	0	1989	850
	A1/33	4387	73	0	1971	826
	A1/34	4606	0	44	1847	925
	A1/35	4511	0	44	1831	894
	A1/36	4341	0	73	1708	900
	A1/37	4648	44	0	1997	939
	A1/38	4552	44	0	1981	908
	A1/39	4411	74	0	1958	923
	A1/40	4676	0	45	2155	895
	A1/41	4580	0	45	2139	863
	A1/42	4457	0	75	2221	849
	A1/43	4740	48	0	3041	787
	A1/44	4712	0	48	2883	832
	A1/45	4754	48	0	3033	846
	A1/46	4782	0	48	3191	801

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLU						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	A1/47	2415	332	102	616	244
	A1/48	2406	331	101	523	69
	A1/49	2413	332	102	590	195
	A1/50	2403	330	101	496	20
	A1/51	2816	387	119	1197	15
	A1/52	2806	386	118	1291	160
	A1/53	2818	388	119	1171	65
	A1/54	2809	386	118	1264	110
	A1/55	2685	369	113	724	1291
	A1/56	2694	370	114	818	1466
	A1/57	2682	369	113	698	1242
	A1/58	2692	370	113	792	1417
	A1/59	3085	424	130	1089	1062
	A1/60	3095	426	130	995	1237
	A1/61	3088	425	130	1063	1112
	A1/62	3097	426	131	969	1287
	A1/63	2043	84	287	2769	878
	A1/64	2040	84	287	2741	825
	A1/65	2034	84	286	2682	713
	A1/66	2031	84	285	2654	661
	A1/67	3377	139	474	3275	115
	A1/68	3374	139	474	3303	62
	A1/69	3386	140	476	3187	279
	A1/70	3383	140	475	3215	226
	A1/71	2124	88	298	2802	1192
	A1/72	2126	88	299	2830	1244
	A1/73	2115	87	297	2714	1028
	A1/74	2118	87	297	2742	1080
	A1/75	3458	143	486	3242	429
	A1/76	3461	143	486	3214	481
	A1/77	3467	143	487	3155	593
	A1/78	3470	143	487	3127	646

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
1	SLD/1	43093	0	0	320434	12990
	SLD/2	42082	0	0	299194	12916
	SLD/3	42957	0	406	339130	12890
	SLD/4	41946	0	408	317890	12816
	SLD/5	40682	0	681	305679	12668
	SLD/6	42814	408	0	318214	12077
	SLD/7	41803	410	0	296974	12002
	SLD/8	40444	683	0	270819	11312
	SLD/9	43229	0	409	301738	13091
	SLD/10	42218	0	411	280498	13016
	SLD/11	41136	0	689	243359	13002

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/12	43372	413	0	322654	13904
	SLD/13	42361	415	0	301414	13829
	SLD/14	41374	699	0	278220	14357
	SLD/15	45988	0	435	257012	25298
	SLD/16	44977	0	437	235772	25223
	SLD/17	43714	0	732	223561	25075
	SLD/18	45845	437	0	236096	24484
	SLD/19	44834	440	0	214856	24410
	SLD/20	43475	734	0	188701	23720
	SLD/21	46260	0	437	219620	25498
	SLD/22	45250	0	440	198380	25424
	SLD/23	44167	0	740	161241	25409
	SLD/24	46403	442	0	240536	26312
	SLD/25	45393	445	0	219296	26237
	SLD/26	44406	750	0	196102	26765
	SLD/27	45825	0	461	156352	33414
	SLD/28	45682	463	0	135436	32601
	SLD/29	46098	0	463	118960	33614
	SLD/30	46241	468	0	139876	34428
	SLD/31	39925	0	377	421248	483
	SLD/32	38914	0	378	400008	408
	SLD/33	37651	0	631	387797	260
	SLD/34	39782	379	0	400332	331
	SLD/35	38771	380	0	379092	406
	SLD/36	37412	632	0	352937	1096
	SLD/37	40197	0	380	383856	683
	SLD/38	39187	0	381	362616	608
	SLD/39	38105	0	638	325477	594
	SLD/40	40340	384	0	404772	1496
	SLD/41	39330	386	0	383532	1422
	SLD/42	38343	647	0	360338	1950
	SLD/43	35721	0	359	430079	7945
	SLD/44	35578	360	0	409162	8758
	SLD/45	35993	0	362	392687	7745
	SLD/46	36136	366	0	413603	6931
	SLD/47	26221	696	2272	392612	5343
	SLD/48	25863	687	2241	375224	3723
	SLD/49	26120	694	2263	387720	4887
	SLD/50	25762	684	2232	370333	3267
	SLD/51	28369	753	2458	405605	12246
	SLD/52	28011	744	2427	388218	10626
	SLD/53	28470	756	2466	410497	12702
	SLD/54	28112	746	2435	393109	11082
	SLD/55	29380	780	2545	76126	6617
	SLD/56	29738	790	2576	58738	8237
	SLD/57	29279	777	2536	81017	6161
	SLD/58	29638	787	2568	63630	7782
	SLD/59	31528	837	2731	63132	13520
	SLD/60	31886	847	2762	45745	15141

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/61	31629	840	2740	58241	13976
	SLD/62	31987	849	2771	40853	15597
	SLD/63	24821	2197	645	213395	2265
	SLD/64	24714	2187	642	208179	2751
	SLD/65	24485	2167	636	197089	3784
	SLD/66	24378	2157	634	191873	4270
	SLD/67	31981	2830	831	256706	20746
	SLD/68	31873	2821	828	251490	20260
	SLD/69	32317	2860	840	273011	22266
	SLD/70	32209	2851	837	267795	21779
	SLD/71	25769	2281	670	72774	1883
	SLD/72	25876	2290	672	77990	1396
	SLD/73	25433	2251	661	56468	3402
	SLD/74	25540	2260	664	61684	2916
	SLD/75	32928	2914	856	116085	21128
	SLD/76	33036	2924	859	121301	21614
	SLD/77	33264	2944	865	132390	22648
	SLD/78	33372	2953	867	137606	23134
2	SLD/1	43093	0	0	320434	12990
	SLD/2	42082	0	0	299194	12916
	SLD/3	43229	0	409	301738	13091
	SLD/4	42218	0	411	280498	13016
	SLD/5	41136	0	689	243359	13002
	SLD/6	42814	408	0	318214	12077
	SLD/7	41803	410	0	296974	12002
	SLD/8	40444	683	0	270819	11312
	SLD/9	42957	0	406	339130	12890
	SLD/10	41946	0	408	317890	12816
	SLD/11	40682	0	681	305679	12668
	SLD/12	43372	413	0	322654	13904
	SLD/13	42361	415	0	301414	13829
	SLD/14	41374	699	0	278220	14357
	SLD/15	46260	0	437	219620	25498
	SLD/16	45250	0	440	198380	25424
	SLD/17	44167	0	740	161241	25409
	SLD/18	45845	437	0	236096	24484
	SLD/19	44834	440	0	214856	24410
	SLD/20	43475	734	0	188701	23720
	SLD/21	45988	0	435	257012	25298
	SLD/22	44977	0	437	235772	25223
	SLD/23	43714	0	732	223561	25075
	SLD/24	46403	442	0	240536	26312
	SLD/25	45393	445	0	219296	26237
	SLD/26	44406	750	0	196102	26765
	SLD/27	46098	0	463	118960	33614
	SLD/28	45682	463	0	135436	32601
	SLD/29	45825	0	461	156352	33414

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/30	46241	468	0	139876	34428
	SLD/31	40197	0	380	383856	683
	SLD/32	39187	0	381	362616	608
	SLD/33	38105	0	638	325477	594
	SLD/34	39782	379	0	400332	331
	SLD/35	38771	380	0	379092	406
	SLD/36	37412	632	0	352937	1096
	SLD/37	39925	0	377	421248	483
	SLD/38	38914	0	378	400008	408
	SLD/39	37651	0	631	387797	260
	SLD/40	40340	384	0	404772	1496
	SLD/41	39330	386	0	383532	1422
	SLD/42	38343	647	0	360338	1950
	SLD/43	35993	0	362	392687	7745
	SLD/44	35578	360	0	409162	8758
	SLD/45	35721	0	359	430079	7945
	SLD/46	36136	366	0	413603	6931
	SLD/47	29279	777	2537	81014	6161
	SLD/48	29638	787	2568	63626	7782
	SLD/49	29380	780	2545	76122	6617
	SLD/50	29738	790	2576	58735	8238
	SLD/51	31629	840	2740	58242	13976
	SLD/52	31987	849	2771	40855	15596
	SLD/53	31528	837	2731	63134	13520
	SLD/54	31886	847	2762	45746	15140
	SLD/55	26121	693	2263	387721	4887
	SLD/56	25762	684	2232	370334	3267
	SLD/57	26221	696	2272	392613	5343
	SLD/58	25863	687	2241	375226	3723
	SLD/59	28470	756	2466	410493	12702
	SLD/60	28112	746	2435	393106	11082
	SLD/61	28369	753	2458	405601	12246
	SLD/62	28011	744	2427	388214	10626
	SLD/63	25433	2251	661	56476	3402
	SLD/64	25540	2260	664	61693	2916
	SLD/65	25769	2281	670	72782	1882
	SLD/66	25876	2290	673	77998	1396
	SLD/67	33264	2944	864	132383	22647
	SLD/68	33372	2953	867	137599	23133
	SLD/69	32928	2914	856	116077	21128
	SLD/70	33036	2924	859	121293	21614
	SLD/71	24485	2167	636	197097	3784
	SLD/72	24378	2157	634	191881	4270
	SLD/73	24821	2197	645	213403	2264
	SLD/74	24714	2187	642	208186	2750
	SLD/75	32317	2860	840	273003	22265
	SLD/76	32209	2851	837	267787	21779
	SLD/77	31981	2830	831	256697	20745
	SLD/78	31873	2821	828	251481	20259

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
3	SLD/1	39719	0	0	370427	4769
	SLD/2	38669	0	0	335266	4766
	SLD/3	39617	0	375	379451	4662
	SLD/4	38567	0	375	344289	4659
	SLD/5	37279	0	624	309423	4590
	SLD/6	39716	379	0	373940	3971
	SLD/7	38666	379	0	338779	3968
	SLD/8	37445	632	0	300239	3438
	SLD/9	39821	0	376	361404	4876
	SLD/10	38771	0	377	326242	4874
	SLD/11	37620	0	630	279344	4947
	SLD/12	39721	379	0	366914	5567
	SLD/13	38672	379	0	331752	5565
	SLD/14	37454	632	0	288528	6099
	SLD/15	39448	0	373	252970	12898
	SLD/16	38398	0	373	217809	12896
	SLD/17	37110	0	622	182942	12826
	SLD/18	39547	377	0	247460	12207
	SLD/19	38498	377	0	212298	12205
	SLD/20	37276	629	0	173758	11675
	SLD/21	39652	0	375	234923	13113
	SLD/22	38602	0	375	199761	13110
	SLD/23	37451	0	627	152864	13184
	SLD/24	39552	377	0	240434	13804
	SLD/25	38503	377	0	205272	13801
	SLD/26	37285	630	0	162048	14335
	SLD/27	37066	0	372	92606	18389
	SLD/28	37165	377	0	87096	17698
	SLD/29	37270	0	375	74559	18603
	SLD/30	37170	377	0	80069	19294
	SLD/31	39785	0	376	505931	3575
	SLD/32	38736	0	377	470770	3577
	SLD/33	37448	0	627	435904	3647
	SLD/34	39885	380	0	500421	4266
	SLD/35	38835	381	0	465259	4269
	SLD/36	37614	635	0	426719	4799
	SLD/37	39990	0	378	487884	3360
	SLD/38	38940	0	379	452723	3363
	SLD/39	37788	0	633	405825	3290
	SLD/40	39890	380	0	493395	2669
	SLD/41	38840	381	0	458233	2672
	SLD/42	37622	635	0	415009	2138
	SLD/43	37629	0	378	514208	9067
	SLD/44	37728	382	0	508698	9758
	SLD/45	37833	0	380	496161	8852
	SLD/46	37733	382	0	501671	8161
	SLD/47	24846	660	2152	294609	507

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/48	24939	662	2160	289864	1870
	SLD/49	24872	660	2155	293274	890
	SLD/50	24965	663	2163	288529	2253
	SLD/51	24892	661	2156	264978	5539
	SLD/52	24985	663	2165	260232	4176
	SLD/53	24866	660	2154	266313	5923
	SLD/54	24959	663	2162	261567	4560
	SLD/55	27638	734	2394	47753	1587
	SLD/56	27545	731	2386	52499	2950
	SLD/57	27664	734	2397	46418	1204
	SLD/58	27571	732	2389	51163	2567
	SLD/59	27685	735	2398	18122	7634
	SLD/60	27592	733	2390	22867	8997
	SLD/61	27659	734	2396	19457	8017
	SLD/62	27566	732	2388	24202	9380
	SLD/63	25769	2281	670	242779	6827
	SLD/64	25797	2283	670	241356	7236
	SLD/65	25856	2288	672	238329	8106
	SLD/66	25884	2291	673	236905	8515
	SLD/67	25924	2294	674	144008	13326
	SLD/68	25952	2297	674	142585	12917
	SLD/69	25837	2287	671	148459	14604
	SLD/70	25865	2289	672	147035	14195
	SLD/71	26606	2355	691	168723	6199
	SLD/72	26578	2352	691	170146	5790
	SLD/73	26694	2362	694	164272	7477
	SLD/74	26666	2360	693	165696	7069
	SLD/75	26762	2368	696	69951	13954
	SLD/76	26734	2366	695	71375	14363
	SLD/77	26675	2361	693	74402	15233
	SLD/78	26647	2358	693	75825	15641
4	SLD/1	39719	0	0	370427	4769
	SLD/2	38669	0	0	335266	4766
	SLD/3	39821	0	376	361404	4876
	SLD/4	38771	0	377	326242	4874
	SLD/5	37620	0	630	279344	4947
	SLD/6	39716	379	0	373940	3971
	SLD/7	38666	379	0	338779	3968
	SLD/8	37445	632	0	300239	3438
	SLD/9	39617	0	375	379451	4662
	SLD/10	38567	0	375	344289	4659
	SLD/11	37279	0	624	309423	4590
	SLD/12	39721	379	0	366914	5567
	SLD/13	38672	379	0	331752	5565
	SLD/14	37454	632	0	288528	6099
	SLD/15	39652	0	375	234923	13113
	SLD/16	38602	0	375	199761	13110

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/17	37451	0	627	152864	13184
	SLD/18	39547	377	0	247460	12207
	SLD/19	38498	377	0	212298	12205
	SLD/20	37276	629	0	173758	11675
	SLD/21	39448	0	373	252970	12898
	SLD/22	38398	0	373	217809	12896
	SLD/23	37110	0	622	182942	12826
	SLD/24	39552	377	0	240434	13804
	SLD/25	38503	377	0	205272	13801
	SLD/26	37285	630	0	162048	14335
	SLD/27	37270	0	375	74559	18603
	SLD/28	37165	377	0	87096	17698
	SLD/29	37066	0	372	92606	18389
	SLD/30	37170	377	0	80069	19294
	SLD/31	39990	0	378	487884	3360
	SLD/32	38940	0	379	452723	3363
	SLD/33	37788	0	633	405825	3290
	SLD/34	39885	380	0	500421	4266
	SLD/35	38835	381	0	465259	4269
	SLD/36	37614	635	0	426719	4799
	SLD/37	39785	0	376	505931	3575
	SLD/38	38736	0	377	470770	3577
	SLD/39	37448	0	627	435904	3647
	SLD/40	39890	380	0	493395	2669
	SLD/41	38840	381	0	458233	2672
	SLD/42	37622	635	0	415009	2138
	SLD/43	37833	0	380	496161	8852
	SLD/44	37728	382	0	508698	9758
	SLD/45	37629	0	378	514208	9067
	SLD/46	37733	382	0	501671	8161
	SLD/47	27664	735	2397	46419	1204
	SLD/48	27571	732	2389	51164	2567
	SLD/49	27638	734	2394	47754	1588
	SLD/50	27545	731	2386	52500	2951
	SLD/51	27659	734	2396	19456	8017
	SLD/52	27566	732	2388	24202	9380
	SLD/53	27685	735	2398	18121	7633
	SLD/54	27592	733	2390	22867	8996
	SLD/55	24872	660	2155	293275	890
	SLD/56	24965	663	2163	288529	2253
	SLD/57	24846	660	2152	294610	507
	SLD/58	24939	662	2160	289864	1869
	SLD/59	24866	660	2154	266312	5923
	SLD/60	24959	663	2162	261566	4560
	SLD/61	24892	661	2156	264977	5539
	SLD/62	24985	663	2165	260231	4176
	SLD/63	26694	2362	694	164275	7477
	SLD/64	26666	2360	693	165699	7068
	SLD/65	26606	2355	691	168725	6199

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/66	26578	2352	691	170149	5790
	SLD/67	26675	2361	693	74399	15232
	SLD/68	26647	2358	693	75823	15641
	SLD/69	26762	2368	696	69949	13954
	SLD/70	26734	2366	695	71372	14363
	SLD/71	25856	2288	672	238332	8105
	SLD/72	25884	2291	673	236908	8514
	SLD/73	25769	2281	670	242782	6827
	SLD/74	25797	2283	670	241359	7236
	SLD/75	25837	2287	671	148456	14604
	SLD/76	25865	2289	672	147032	14195
	SLD/77	25924	2294	674	144005	13326
	SLD/78	25952	2297	674	142582	12917
5	SLD/1	39719	0	0	74407	2104
	SLD/2	38636	0	0	64871	1767
	SLD/3	39675	0	375	78040	2040
	SLD/4	38591	0	375	68504	1703
	SLD/5	37303	0	625	59856	1266
	SLD/6	39745	379	0	75770	2426
	SLD/7	38661	379	0	66235	2089
	SLD/8	37419	632	0	56073	1909
	SLD/9	39764	0	376	70773	2168
	SLD/10	38680	0	376	61238	1831
	SLD/11	37451	0	627	47745	1479
	SLD/12	39694	378	0	73043	1782
	SLD/13	38611	378	0	63508	1445
	SLD/14	37335	630	0	51528	837
	SLD/15	37921	0	358	24528	1907
	SLD/16	36838	0	358	14993	1569
	SLD/17	35549	0	595	6344	1133
	SLD/18	37991	362	0	22259	2292
	SLD/19	36907	362	0	12724	1955
	SLD/20	35665	602	0	2562	1776
	SLD/21	38010	0	359	17262	2034
	SLD/22	36926	0	359	7727	1697
	SLD/23	35697	0	598	5766	1346
	SLD/24	37940	362	0	19532	1649
	SLD/25	36857	361	0	9996	1312
	SLD/26	35581	601	0	1984	703
	SLD/27	34409	0	346	31752	1086
	SLD/28	34479	349	0	34021	1472
	SLD/29	34498	0	347	39018	1214
	SLD/30	34428	349	0	36749	829
	SLD/31	41429	0	392	131551	2174
	SLD/32	40345	0	392	122016	1836
	SLD/33	39057	0	654	113367	1400
	SLD/34	41499	395	0	129281	2559

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/35	40415	396	0	119746	2222
	SLD/36	39173	661	0	109585	2043
	SLD/37	41518	0	392	124285	2301
	SLD/38	40434	0	393	114750	1964
	SLD/39	39205	0	657	101257	1613
	SLD/40	41448	395	0	126554	1916
	SLD/41	40365	396	0	117019	1579
	SLD/42	39089	660	0	105039	970
	SLD/43	40256	0	405	146619	1531
	SLD/44	40326	409	0	144350	1917
	SLD/45	40345	0	405	139353	1659
	SLD/46	40275	408	0	141622	1274
	SLD/47	25588	679	2217	76772	744
	SLD/48	25661	681	2223	77568	1507
	SLD/49	25608	680	2218	76996	959
	SLD/50	25682	682	2225	77792	1722
	SLD/51	25404	674	2201	66013	1633
	SLD/52	25478	676	2207	66809	869
	SLD/53	25383	674	2199	65789	1848
	SLD/54	25457	676	2205	66585	1084
	SLD/55	26825	712	2324	18754	2526
	SLD/56	26751	710	2317	19550	1763
	SLD/57	26845	713	2326	18530	2741
	SLD/58	26772	711	2319	19326	1977
	SLD/59	26641	707	2308	29513	150
	SLD/60	26568	705	2302	30310	614
	SLD/61	26620	707	2306	29737	65
	SLD/62	26547	705	2300	30534	829
	SLD/63	26235	2322	682	55891	4141
	SLD/64	26257	2324	682	56130	4370
	SLD/65	26304	2328	684	56637	4857
	SLD/66	26326	2330	684	56876	5086
	SLD/67	25623	2268	666	20026	3782
	SLD/68	25645	2270	666	20265	3553
	SLD/69	25554	2262	664	19279	4498
	SLD/70	25576	2264	665	19518	4269
	SLD/71	26606	2355	691	27233	4675
	SLD/72	26584	2353	691	26994	4446
	SLD/73	26675	2361	693	27980	5392
	SLD/74	26653	2359	693	27741	5162
	SLD/75	25994	2300	676	8632	3247
	SLD/76	25972	2299	675	8871	3476
	SLD/77	25925	2294	674	9379	3963
	SLD/78	25903	2292	673	9618	4193
6	SLD/1	40106	0	0	234474	55915
	SLD/2	38873	0	0	227890	52776
	SLD/3	40108	0	379	232718	55963

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/4	38875	0	378	226134	52824
	SLD/5	37443	0	627	217309	49203
	SLD/6	40140	383	0	234667	56924
	SLD/7	38906	381	0	228083	53785
	SLD/8	37496	633	0	220557	50803
	SLD/9	40105	0	379	236229	55867
	SLD/10	38872	0	378	229645	52728
	SLD/11	37438	0	627	223161	49042
	SLD/12	40073	382	0	234280	54906
	SLD/13	38840	381	0	227696	51768
	SLD/14	37385	631	0	219912	47441
	SLD/15	38288	0	362	235572	56275
	SLD/16	37054	0	360	228988	53136
	SLD/17	35622	0	597	220163	49514
	SLD/18	38319	365	0	237522	57235
	SLD/19	37086	364	0	230938	54096
	SLD/20	35676	602	0	223412	51115
	SLD/21	38285	0	362	239084	56178
	SLD/22	37051	0	360	232500	53039
	SLD/23	35617	0	597	226015	49353
	SLD/24	38253	365	0	237134	55218
	SLD/25	37020	363	0	230550	52079
	SLD/26	35564	601	0	222767	47753
	SLD/27	34408	0	346	223237	49690
	SLD/28	34440	349	0	225186	50650
	SLD/29	34405	0	346	226748	49593
	SLD/30	34373	348	0	224799	48633
	SLD/31	41928	0	396	229864	55652
	SLD/32	40695	0	396	223280	52513
	SLD/33	39263	0	658	214454	48891
	SLD/34	41960	400	0	231813	56612
	SLD/35	40727	399	0	225229	53473
	SLD/36	39316	664	0	217703	50492
	SLD/37	41925	0	396	233375	55555
	SLD/38	40692	0	396	226791	52416
	SLD/39	39258	0	658	220306	48730
	SLD/40	41893	399	0	231426	54595
	SLD/41	40660	399	0	224842	51456
	SLD/42	39205	662	0	217058	47130
	SLD/43	40475	0	407	213722	48651
	SLD/44	40507	410	0	215671	49612
	SLD/45	40472	0	407	217233	48555
	SLD/46	40440	410	0	215284	47594
	SLD/47	25939	689	2247	129719	35599
	SLD/48	25971	690	2250	128142	35424
	SLD/49	25948	689	2248	129276	35550
	SLD/50	25980	690	2251	127698	35374
	SLD/51	25680	682	2225	127717	27426
	SLD/52	25712	683	2227	126139	27251

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/53	25671	682	2224	128161	27475
	SLD/54	25703	682	2227	126583	27300
	SLD/55	25924	688	2246	174989	34166
	SLD/56	25892	687	2243	176567	34341
	SLD/57	25933	689	2247	174545	34116
	SLD/58	25901	688	2244	176123	34292
	SLD/59	25665	681	2223	172987	25993
	SLD/60	25633	681	2221	174564	26168
	SLD/61	25656	681	2223	173430	26042
	SLD/62	25624	680	2220	175008	26217
	SLD/63	26237	2322	682	147900	44632
	SLD/64	26246	2323	682	147427	44580
	SLD/65	26267	2325	683	146420	44468
	SLD/66	26276	2325	683	145947	44415
	SLD/67	25372	2245	659	141225	17389
	SLD/68	25381	2246	660	140752	17337
	SLD/69	25342	2243	659	142705	17554
	SLD/70	25352	2244	659	142231	17501
	SLD/71	26232	2322	682	161481	44202
	SLD/72	26223	2321	681	161954	44255
	SLD/73	26262	2324	683	160001	44038
	SLD/74	26253	2323	682	160475	44091
	SLD/75	25367	2245	659	154806	16959
	SLD/76	25358	2244	659	155279	17012
	SLD/77	25337	2242	659	156286	17124
	SLD/78	25328	2242	658	156759	17176
7	SLD/1	39719	0	0	74406	2104
	SLD/2	38636	0	0	64871	1767
	SLD/3	39764	0	376	70773	2168
	SLD/4	38680	0	376	61238	1831
	SLD/5	37451	0	627	47745	1479
	SLD/6	39745	379	0	75770	2426
	SLD/7	38661	379	0	66235	2089
	SLD/8	37419	632	0	56073	1909
	SLD/9	39675	0	375	78040	2040
	SLD/10	38591	0	375	68504	1703
	SLD/11	37303	0	625	59855	1266
	SLD/12	39694	378	0	73043	1782
	SLD/13	38611	378	0	63508	1445
	SLD/14	37335	630	0	51528	837
	SLD/15	38010	0	359	17262	2034
	SLD/16	36926	0	359	7727	1697
	SLD/17	35697	0	598	5766	1346
	SLD/18	37991	362	0	22259	2292
	SLD/19	36907	362	0	12724	1955
	SLD/20	35665	602	0	2562	1776
	SLD/21	37921	0	358	24528	1907

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/22	36838	0	358	14993	1569
	SLD/23	35549	0	595	6344	1133
	SLD/24	37940	362	0	19532	1649
	SLD/25	36857	361	0	9996	1312
	SLD/26	35581	601	0	1984	703
	SLD/27	34498	0	347	39018	1214
	SLD/28	34479	349	0	34021	1472
	SLD/29	34409	0	346	31752	1086
	SLD/30	34428	349	0	36749	829
	SLD/31	41518	0	392	124285	2301
	SLD/32	40434	0	393	114750	1964
	SLD/33	39205	0	657	101257	1613
	SLD/34	41499	395	0	129281	2559
	SLD/35	40415	396	0	119746	2222
	SLD/36	39173	661	0	109585	2043
	SLD/37	41429	0	392	131551	2174
	SLD/38	40345	0	392	122016	1836
	SLD/39	39057	0	654	113367	1400
	SLD/40	41448	395	0	126554	1916
	SLD/41	40365	396	0	117019	1579
	SLD/42	39089	660	0	105039	970
	SLD/43	40345	0	405	139353	1659
	SLD/44	40326	409	0	144350	1917
	SLD/45	40256	0	405	146619	1531
	SLD/46	40275	408	0	141622	1274
	SLD/47	26845	713	2326	18529	2741
	SLD/48	26772	711	2319	19326	1977
	SLD/49	26825	712	2324	18754	2526
	SLD/50	26751	710	2317	19550	1763
	SLD/51	26620	707	2306	29737	65
	SLD/52	26547	705	2300	30534	829
	SLD/53	26641	707	2308	29513	150
	SLD/54	26568	705	2302	30309	614
	SLD/55	25608	680	2218	76996	959
	SLD/56	25682	682	2225	77792	1722
	SLD/57	25588	679	2217	76772	744
	SLD/58	25661	681	2223	77568	1507
	SLD/59	25383	674	2199	65788	1848
	SLD/60	25457	676	2205	66585	1084
	SLD/61	25404	674	2201	66012	1633
	SLD/62	25478	676	2207	66809	869
	SLD/63	26675	2361	693	27980	5391
	SLD/64	26653	2359	693	27741	5162
	SLD/65	26606	2355	691	27233	4675
	SLD/66	26584	2353	691	26995	4446
	SLD/67	25925	2294	674	9379	3963
	SLD/68	25903	2292	673	9618	4192
	SLD/69	25994	2300	676	8632	3247
	SLD/70	25972	2299	675	8871	3476

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/71	26304	2328	684	56638	4857
	SLD/72	26326	2330	684	56877	5086
	SLD/73	26235	2322	682	55891	4140
	SLD/74	26257	2324	682	56130	4369
	SLD/75	25554	2262	664	19279	4498
	SLD/76	25576	2264	665	19518	4269
	SLD/77	25623	2268	666	20025	3782
	SLD/78	25645	2270	667	20264	3553
8	SLD/1	40106	0	0	234474	55915
	SLD/2	38873	0	0	227890	52776
	SLD/3	40105	0	379	236229	55867
	SLD/4	38872	0	378	229645	52728
	SLD/5	37438	0	627	223161	49042
	SLD/6	40140	383	0	234667	56924
	SLD/7	38906	381	0	228083	53785
	SLD/8	37496	633	0	220557	50803
	SLD/9	40108	0	379	232718	55963
	SLD/10	38875	0	378	226134	52824
	SLD/11	37443	0	627	217309	49203
	SLD/12	40073	382	0	234280	54906
	SLD/13	38840	381	0	227696	51768
	SLD/14	37385	631	0	219912	47441
	SLD/15	38285	0	362	239084	56178
	SLD/16	37051	0	360	232500	53039
	SLD/17	35617	0	597	226015	49353
	SLD/18	38319	365	0	237522	57235
	SLD/19	37086	364	0	230938	54096
	SLD/20	35676	602	0	223412	51115
	SLD/21	38288	0	362	235572	56275
	SLD/22	37054	0	360	228988	53136
	SLD/23	35622	0	597	220163	49514
	SLD/24	38253	365	0	237134	55218
	SLD/25	37020	363	0	230550	52079
	SLD/26	35564	601	0	222767	47753
	SLD/27	34405	0	346	226748	49593
	SLD/28	34440	349	0	225186	50650
	SLD/29	34408	0	346	223237	49690
	SLD/30	34373	348	0	224799	48633
	SLD/31	41925	0	396	233375	55555
	SLD/32	40692	0	396	226791	52416
	SLD/33	39258	0	658	220306	48730
	SLD/34	41960	400	0	231813	56612
	SLD/35	40727	399	0	225229	53473
	SLD/36	39316	664	0	217703	50492
	SLD/37	41928	0	396	229864	55652
	SLD/38	40695	0	396	223280	52513
	SLD/39	39263	0	658	214454	48891

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/40	41893	399	0	231426	54595
	SLD/41	40660	399	0	224842	51456
	SLD/42	39205	662	0	217058	47130
	SLD/43	40472	0	407	217233	48555
	SLD/44	40507	410	0	215671	49612
	SLD/45	40475	0	407	213722	48651
	SLD/46	40440	410	0	215284	47594
	SLD/47	25933	689	2247	174545	34116
	SLD/48	25901	688	2244	176123	34292
	SLD/49	25924	688	2246	174989	34166
	SLD/50	25892	687	2243	176567	34341
	SLD/51	25656	681	2223	173430	26042
	SLD/52	25624	680	2220	175008	26217
	SLD/53	25665	681	2223	172987	25993
	SLD/54	25633	681	2221	174564	26168
	SLD/55	25948	689	2248	129276	35550
	SLD/56	25980	690	2251	127698	35374
	SLD/57	25939	689	2247	129719	35599
	SLD/58	25971	690	2250	128142	35424
	SLD/59	25671	682	2224	128161	27475
	SLD/60	25703	682	2227	126583	27300
	SLD/61	25680	682	2225	127717	27426
	SLD/62	25712	683	2227	126139	27251
	SLD/63	26262	2324	683	160002	44038
	SLD/64	26253	2323	682	160475	44091
	SLD/65	26232	2322	682	161481	44202
	SLD/66	26223	2321	682	161954	44255
	SLD/67	25337	2242	658	156285	17124
	SLD/68	25328	2242	658	156759	17176
	SLD/69	25367	2245	659	154806	16959
	SLD/70	25358	2244	659	155279	17012
	SLD/71	26267	2325	683	146421	44468
	SLD/72	26276	2325	683	145947	44415
	SLD/73	26237	2322	682	147900	44632
	SLD/74	26246	2323	682	147427	44580
	SLD/75	25342	2243	659	142704	17554
	SLD/76	25352	2244	659	142231	17501
	SLD/77	25372	2245	659	141225	17389
	SLD/78	25381	2246	660	140752	17337
9	SLD/1	37670	0	0	58538	133
	SLD/2	36813	0	0	54720	185
	SLD/3	37640	0	356	44989	266
	SLD/4	36782	0	358	41172	319
	SLD/5	35764	0	599	27919	456
	SLD/6	37592	358	0	58654	563
	SLD/7	36734	360	0	54837	616
	SLD/8	35684	603	0	50694	951

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/9	37701	0	356	72086	1
	SLD/10	36843	0	358	68269	52
	SLD/11	35866	0	601	73081	11
	SLD/12	37749	360	0	58421	298
	SLD/13	36891	362	0	54604	245
	SLD/14	35946	607	0	50306	484
	SLD/15	36455	0	345	100311	576
	SLD/16	35597	0	346	96494	628
	SLD/17	34579	0	579	83242	766
	SLD/18	36407	347	0	113976	873
	SLD/19	35549	348	0	110159	925
	SLD/20	34499	583	0	106016	1261
	SLD/21	36516	0	345	127408	309
	SLD/22	35658	0	347	123591	361
	SLD/23	34681	0	581	128403	321
	SLD/24	36564	348	0	113743	12
	SLD/25	35706	350	0	109926	64
	SLD/26	34761	587	0	105628	174
	SLD/27	33810	0	340	129155	883
	SLD/28	33762	342	0	142820	1180
	SLD/29	33871	0	340	156252	616
	SLD/30	33919	344	0	142587	319
	SLD/31	38824	0	367	10333	43
	SLD/32	37967	0	369	14150	9
	SLD/33	36949	0	619	27403	147
	SLD/34	38776	370	0	3332	254
	SLD/35	37919	372	0	486	306
	SLD/36	36869	623	0	4628	642
	SLD/37	38886	0	368	16764	310
	SLD/38	38028	0	370	12947	258
	SLD/39	37051	0	621	17759	298
	SLD/40	38934	371	0	3099	607
	SLD/41	38076	373	0	718	555
	SLD/42	37131	627	0	5016	793
	SLD/43	37759	0	379	55252	148
	SLD/44	37711	382	0	41587	149
	SLD/45	37820	0	380	28155	415
	SLD/46	37868	384	0	41820	712
	SLD/47	24728	657	2142	135073	3615
	SLD/48	24570	652	2129	154168	4469
	SLD/49	24683	655	2138	140445	3855
	SLD/50	24526	651	2125	159541	4709
	SLD/51	25317	672	2193	141381	388
	SLD/52	25159	668	2180	160477	1242
	SLD/53	25361	673	2197	136009	148
	SLD/54	25204	669	2183	155105	1002
	SLD/55	25436	675	2204	201994	177
	SLD/56	25594	680	2217	221090	677
	SLD/57	25392	674	2200	196622	417

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/58	25550	678	2213	215717	437
	SLD/59	26026	691	2255	195685	3050
	SLD/60	26183	695	2268	214781	3904
	SLD/61	26070	692	2258	201058	3290
	SLD/62	26228	696	2272	220153	4144
	SLD/63	24288	2150	631	9739	6176
	SLD/64	24241	2145	630	15468	6433
	SLD/65	24140	2136	627	27647	6977
	SLD/66	24093	2132	626	33376	7233
	SLD/67	26253	2323	682	30768	4580
	SLD/68	26205	2319	681	36497	4324
	SLD/69	26400	2336	686	12860	5381
	SLD/70	26353	2332	685	18589	5125
	SLD/71	24501	2168	637	91381	5145
	SLD/72	24548	2173	638	97110	4889
	SLD/73	24353	2155	633	73473	5946
	SLD/74	24400	2159	634	79202	5690
	SLD/75	26465	2342	688	70352	5612
	SLD/76	26513	2346	689	76080	5868
	SLD/77	26613	2355	692	88260	6412
	SLD/78	26660	2359	693	93988	6668
10	SLD/1	45595	0	0	341069	59141
	SLD/2	44061	0	0	325350	55882
	SLD/3	45568	0	431	343742	59022
	SLD/4	44034	0	428	328023	55763
	SLD/5	42235	0	707	311520	51908
	SLD/6	45498	434	0	343082	57520
	SLD/7	43964	431	0	327363	54262
	SLD/8	42117	711	0	310419	49406
	SLD/9	45622	0	431	338396	59260
	SLD/10	44088	0	429	322677	56001
	SLD/11	42323	0	709	302609	52305
	SLD/12	45692	435	0	339056	60761
	SLD/13	44158	433	0	323337	57503
	SLD/14	42440	717	0	303710	54807
	SLD/15	45110	0	426	293933	72680
	SLD/16	43576	0	424	278214	69422
	SLD/17	41776	0	700	261711	65567
	SLD/18	45040	429	0	293272	71179
	SLD/19	43506	426	0	277553	67920
	SLD/20	41659	703	0	260610	63064
	SLD/21	45163	0	427	288586	72918
	SLD/22	43629	0	424	272867	69659
	SLD/23	41865	0	701	252799	65963
	SLD/24	45233	431	0	289247	74419
	SLD/25	43699	428	0	273528	71161
	SLD/26	41982	709	0	253900	68465

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/27	41488	0	417	226722	74752
	SLD/28	41418	420	0	226061	73250
	SLD/29	41541	0	417	221375	74989
	SLD/30	41612	422	0	222036	76491
	SLD/31	46027	0	435	393552	45363
	SLD/32	44493	0	433	377833	42105
	SLD/33	42693	0	715	361330	38250
	SLD/34	45957	438	0	392891	43862
	SLD/35	44423	435	0	377172	40604
	SLD/36	42576	719	0	360229	35748
	SLD/37	46080	0	436	388205	45601
	SLD/38	44546	0	433	372486	42343
	SLD/39	42782	0	717	352419	38646
	SLD/40	46151	440	0	388866	47103
	SLD/41	44617	437	0	373147	43844
	SLD/42	42899	724	0	353520	41149
	SLD/43	43017	0	432	392754	29224
	SLD/44	42946	435	0	392093	27722
	SLD/45	43070	0	433	387407	29462
	SLD/46	43140	437	0	388068	30963
	SLD/47	28015	744	2427	248178	24456
	SLD/48	28164	748	2440	236194	25209
	SLD/49	28057	745	2431	244806	24668
	SLD/50	28206	749	2443	232822	25421
	SLD/51	28837	766	2498	228595	37718
	SLD/52	28986	770	2511	216611	38472
	SLD/53	28796	765	2495	231967	37506
	SLD/54	28944	768	2507	219982	38260
	SLD/55	28848	766	2499	167003	28309
	SLD/56	28699	762	2486	178987	27555
	SLD/57	28890	767	2503	163631	28521
	SLD/58	28741	763	2490	175616	27767
	SLD/59	29670	788	2570	147420	41571
	SLD/60	29522	784	2557	159404	40818
	SLD/61	29629	787	2567	150792	41359
	SLD/62	29480	783	2554	162776	40606
	SLD/63	27347	2420	711	242613	10332
	SLD/64	27392	2424	712	239018	10558
	SLD/65	27487	2433	714	231374	11038
	SLD/66	27531	2437	716	227779	11264
	SLD/67	30088	2663	782	177337	54539
	SLD/68	30133	2667	783	173742	54765
	SLD/69	29949	2651	778	188576	53833
	SLD/70	29994	2654	779	184981	54059
	SLD/71	27597	2442	717	218261	11488
	SLD/72	27552	2438	716	221856	11262
	SLD/73	27737	2455	721	207022	12194
	SLD/74	27692	2451	720	210617	11968
	SLD/75	30338	2685	788	152985	55695

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/76	30294	2681	787	156580	55469
	SLD/77	30199	2673	785	164224	54989
	SLD/78	30154	2669	784	167819	54763
11	SLD/1	45595	0	0	341069	59141
	SLD/2	44061	0	0	325350	55882
	SLD/3	45622	0	431	338396	59260
	SLD/4	44088	0	429	322677	56001
	SLD/5	42323	0	709	302609	52305
	SLD/6	45498	434	0	343082	57520
	SLD/7	43964	431	0	327363	54262
	SLD/8	42117	711	0	310419	49406
	SLD/9	45568	0	431	343742	59022
	SLD/10	44034	0	428	328023	55763
	SLD/11	42235	0	707	311520	51908
	SLD/12	45692	435	0	339056	60761
	SLD/13	44158	433	0	323337	57503
	SLD/14	42440	717	0	303710	54807
	SLD/15	45163	0	427	288586	72918
	SLD/16	43629	0	424	272867	69659
	SLD/17	41865	0	701	252799	65963
	SLD/18	45040	429	0	293272	71179
	SLD/19	43506	426	0	277553	67920
	SLD/20	41659	703	0	260610	63064
	SLD/21	45110	0	426	293933	72680
	SLD/22	43576	0	424	278214	69422
	SLD/23	41776	0	700	261711	65567
	SLD/24	45233	431	0	289247	74419
	SLD/25	43699	428	0	273528	71161
	SLD/26	41982	709	0	253900	68465
	SLD/27	41541	0	417	221375	74989
	SLD/28	41418	420	0	226061	73250
	SLD/29	41488	0	417	226722	74752
	SLD/30	41612	422	0	222036	76491
	SLD/31	46080	0	436	388205	45601
	SLD/32	44546	0	433	372486	42343
	SLD/33	42782	0	717	352419	38646
	SLD/34	45957	438	0	392891	43862
	SLD/35	44423	435	0	377172	40604
	SLD/36	42576	719	0	360229	35748
	SLD/37	46027	0	435	393552	45363
	SLD/38	44493	0	433	377833	42105
	SLD/39	42693	0	715	361330	38250
	SLD/40	46151	440	0	388866	47103
	SLD/41	44617	437	0	373147	43844
	SLD/42	42899	724	0	353520	41149
	SLD/43	43070	0	433	387407	29462
	SLD/44	42946	435	0	392093	27722

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/45	43017	0	432	392754	29224
	SLD/46	43140	437	0	388068	30963
	SLD/47	28890	767	2503	163633	28521
	SLD/48	28741	763	2490	175617	27767
	SLD/49	28848	766	2499	167004	28309
	SLD/50	28699	762	2486	178989	27555
	SLD/51	29629	787	2567	150791	41359
	SLD/52	29480	783	2554	162775	40606
	SLD/53	29670	788	2570	147419	41571
	SLD/54	29522	784	2557	159404	40818
	SLD/55	28057	745	2431	244807	24668
	SLD/56	28206	749	2443	232823	25421
	SLD/57	28015	744	2427	248179	24456
	SLD/58	28164	748	2440	236194	25210
	SLD/59	28796	765	2495	231965	37507
	SLD/60	28944	768	2507	219981	38260
	SLD/61	28837	766	2498	228594	37719
	SLD/62	28986	770	2511	216609	38472
	SLD/63	27736	2455	721	207026	12194
	SLD/64	27692	2451	720	210621	11968
	SLD/65	27597	2442	717	218265	11487
	SLD/66	27552	2438	716	221860	11261
	SLD/67	30199	2673	785	164220	54989
	SLD/68	30154	2669	784	167815	54763
	SLD/69	30338	2685	788	152981	55695
	SLD/70	30294	2681	787	156576	55469
	SLD/71	27487	2433	714	231378	11038
	SLD/72	27531	2437	716	227783	11264
	SLD/73	27347	2420	711	242617	10332
	SLD/74	27392	2424	712	239022	10558
	SLD/75	29949	2651	778	188572	53833
	SLD/76	29994	2654	780	184977	54059
	SLD/77	30088	2663	782	177333	54540
	SLD/78	30133	2667	783	173738	54766
12	SLD/1	37670	0	0	58538	133
	SLD/2	36813	0	0	54720	185
	SLD/3	37701	0	356	72086	1
	SLD/4	36843	0	358	68269	52
	SLD/5	35866	0	601	73081	11
	SLD/6	37592	358	0	58654	563
	SLD/7	36734	360	0	54837	616
	SLD/8	35684	603	0	50694	951
	SLD/9	37640	0	356	44989	266
	SLD/10	36782	0	358	41172	319
	SLD/11	35764	0	599	27919	456
	SLD/12	37749	360	0	58421	298
	SLD/13	36891	362	0	54604	245

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/14	35946	607	0	50306	484
	SLD/15	36516	0	345	127408	309
	SLD/16	35658	0	347	123591	361
	SLD/17	34681	0	581	128403	321
	SLD/18	36407	347	0	113976	873
	SLD/19	35549	348	0	110159	925
	SLD/20	34499	583	0	106016	1261
	SLD/21	36455	0	345	100311	576
	SLD/22	35597	0	346	96494	628
	SLD/23	34579	0	579	83242	766
	SLD/24	36564	348	0	113743	12
	SLD/25	35706	350	0	109926	64
	SLD/26	34761	587	0	105628	174
	SLD/27	33871	0	340	156252	616
	SLD/28	33762	342	0	142820	1180
	SLD/29	33810	0	340	129155	883
	SLD/30	33919	344	0	142587	319
	SLD/31	38886	0	368	16764	310
	SLD/32	38028	0	370	12947	258
	SLD/33	37051	0	621	17759	298
	SLD/34	38776	370	0	3332	254
	SLD/35	37919	372	0	486	306
	SLD/36	36869	623	0	4628	642
	SLD/37	38824	0	367	10333	43
	SLD/38	37967	0	369	14150	9
	SLD/39	36949	0	619	27403	147
	SLD/40	38934	371	0	3099	607
	SLD/41	38076	373	0	718	555
	SLD/42	37131	627	0	5016	793
	SLD/43	37820	0	380	28155	415
	SLD/44	37711	382	0	41587	149
	SLD/45	37759	0	379	55252	148
	SLD/46	37868	384	0	41820	712
	SLD/47	25392	674	2200	196622	417
	SLD/48	25550	678	2213	215718	437
	SLD/49	25436	675	2204	201994	177
	SLD/50	25594	680	2217	221090	677
	SLD/51	26070	692	2258	201056	3290
	SLD/52	26228	696	2272	220152	4144
	SLD/53	26026	691	2255	195684	3050
	SLD/54	26183	695	2268	214779	3904
	SLD/55	24683	655	2138	140443	3855
	SLD/56	24526	651	2125	159539	4709
	SLD/57	24728	657	2142	135071	3615
	SLD/58	24570	652	2129	154167	4469
	SLD/59	25361	673	2197	136009	148
	SLD/60	25204	669	2183	155105	1002
	SLD/61	25317	672	2193	141382	388
	SLD/62	25159	668	2180	160477	1242

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/63	24353	2155	633	73476	5946
	SLD/64	24400	2159	634	79205	5689
	SLD/65	24501	2168	637	91384	5145
	SLD/66	24548	2173	638	97113	4889
	SLD/67	26613	2355	692	88256	6412
	SLD/68	26660	2359	693	93985	6668
	SLD/69	26465	2342	688	70348	5611
	SLD/70	26513	2346	689	76077	5868
	SLD/71	24140	2136	627	27644	6977
	SLD/72	24093	2132	626	33372	7233
	SLD/73	24288	2150	631	9736	6176
	SLD/74	24241	2145	630	15464	6432
	SLD/75	26400	2336	686	12863	5381
	SLD/76	26353	2332	685	18592	5125
	SLD/77	26253	2323	682	30771	4580
	SLD/78	26205	2319	681	36500	4324
13	SLD/1	37023	0	0	98009	4748
	SLD/2	36224	0	0	94152	4499
	SLD/3	37006	0	350	81768	4772
	SLD/4	36207	0	352	77911	4523
	SLD/5	35255	0	590	64509	4291
	SLD/6	37075	353	0	99630	3920
	SLD/7	36275	356	0	95773	3670
	SLD/8	35369	597	0	94279	2870
	SLD/9	37039	0	350	114249	4724
	SLD/10	36240	0	352	110392	4475
	SLD/11	35309	0	591	118644	4210
	SLD/12	36971	352	0	96387	5576
	SLD/13	36172	355	0	92530	5327
	SLD/14	35196	594	0	88874	5631
	SLD/15	36583	0	346	168596	2523
	SLD/16	35784	0	348	164739	2772
	SLD/17	34832	0	583	151337	3004
	SLD/18	36652	349	0	186458	3376
	SLD/19	35852	351	0	182601	3625
	SLD/20	34946	590	0	181107	4425
	SLD/21	36616	0	346	201077	2571
	SLD/22	35817	0	348	197220	2821
	SLD/23	34886	0	584	205472	3085
	SLD/24	36548	348	0	183215	1719
	SLD/25	35749	350	0	179358	1968
	SLD/26	34772	587	0	175702	1664
	SLD/27	34561	0	347	220050	7884
	SLD/28	34629	351	0	237911	8736
	SLD/29	34593	0	348	252530	7932
	SLD/30	34525	350	0	234668	7079
	SLD/31	37429	0	354	5060	12067

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/32	36630	0	356	8917	11818
	SLD/33	35678	0	598	22319	11586
	SLD/34	37498	357	0	12802	11215
	SLD/35	36699	360	0	8945	10966
	SLD/36	35792	604	0	7451	10165
	SLD/37	37462	0	354	27421	12019
	SLD/38	36663	0	357	23564	11770
	SLD/39	35732	0	598	31816	11505
	SLD/40	37394	356	0	9559	12872
	SLD/41	36595	359	0	5702	12623
	SLD/42	35619	601	0	2046	12927
	SLD/43	35971	0	361	69377	16434
	SLD/44	36039	365	0	51515	15581
	SLD/45	36004	0	362	36897	16385
	SLD/46	35935	364	0	54758	17238
	SLD/47	25072	666	2172	141328	796
	SLD/48	25140	667	2178	157073	678
	SLD/49	25091	666	2174	145758	381
	SLD/50	25159	668	2180	161502	1093
	SLD/51	24673	655	2137	158817	7054
	SLD/52	24741	657	2143	174562	5580
	SLD/53	24654	655	2136	154388	7469
	SLD/54	24722	656	2142	170133	5995
	SLD/55	25526	678	2211	279635	1703
	SLD/56	25458	676	2205	295379	229
	SLD/57	25545	678	2213	275205	2118
	SLD/58	25477	676	2207	290950	644
	SLD/59	25127	667	2177	262145	4555
	SLD/60	25059	665	2171	277890	6029
	SLD/61	25108	667	2175	266575	4970
	SLD/62	25040	665	2169	282319	6444
	SLD/63	25696	2274	668	26413	7380
	SLD/64	25717	2276	668	21690	7822
	SLD/65	25760	2280	670	11648	8763
	SLD/66	25781	2282	670	6925	9205
	SLD/67	24367	2156	633	31885	13481
	SLD/68	24387	2158	634	36608	13038
	SLD/69	24303	2151	632	17120	14863
	SLD/70	24323	2153	632	21843	14421
	SLD/71	25832	2286	671	152702	8130
	SLD/72	25812	2284	671	157426	7688
	SLD/73	25897	2292	673	137937	9512
	SLD/74	25876	2290	672	142660	9070
	SLD/75	24503	2169	637	94404	12731
	SLD/76	24482	2167	636	99127	13173
	SLD/77	24439	2163	635	109169	14113
	SLD/78	24418	2161	635	113893	14556

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
14	SLD/1	37023	0	0	98009	4748
	SLD/2	36224	0	0	94152	4499
	SLD/3	37039	0	350	114249	4724
	SLD/4	36240	0	352	110392	4475
	SLD/5	35309	0	591	118644	4210
	SLD/6	37075	353	0	99630	3920
	SLD/7	36275	356	0	95773	3670
	SLD/8	35369	597	0	94279	2870
	SLD/9	37006	0	350	81768	4772
	SLD/10	36207	0	352	77911	4523
	SLD/11	35255	0	590	64509	4291
	SLD/12	36971	352	0	96387	5576
	SLD/13	36172	355	0	92530	5327
	SLD/14	35196	594	0	88874	5631
	SLD/15	36616	0	346	201077	2571
	SLD/16	35817	0	348	197220	2821
	SLD/17	34886	0	584	205472	3085
	SLD/18	36652	349	0	186458	3376
	SLD/19	35852	351	0	182601	3625
	SLD/20	34946	590	0	181107	4425
	SLD/21	36583	0	346	168596	2523
	SLD/22	35784	0	348	164739	2772
	SLD/23	34832	0	583	151337	3004
	SLD/24	36548	348	0	183215	1719
	SLD/25	35749	350	0	179358	1968
	SLD/26	34772	587	0	175702	1664
	SLD/27	34593	0	348	252530	7932
	SLD/28	34629	351	0	237911	8736
	SLD/29	34561	0	347	220050	7884
	SLD/30	34525	350	0	234668	7079
	SLD/31	37462	0	354	27421	12019
	SLD/32	36663	0	357	23564	11770
	SLD/33	35732	0	598	31816	11505
	SLD/34	37498	357	0	12802	11215
	SLD/35	36699	360	0	8945	10966
	SLD/36	35792	604	0	7451	10165
	SLD/37	37429	0	354	5060	12067
	SLD/38	36630	0	356	8917	11818
	SLD/39	35678	0	598	22319	11586
	SLD/40	37394	356	0	9559	12872
	SLD/41	36595	359	0	5702	12623
	SLD/42	35619	601	0	2046	12927
	SLD/43	36004	0	362	36897	16385
	SLD/44	36039	365	0	51515	15581
	SLD/45	35971	0	361	69377	16434
	SLD/46	35935	364	0	54758	17238
	SLD/47	25545	678	2213	275206	2118
	SLD/48	25477	676	2207	290950	644
	SLD/49	25526	678	2211	279635	1703

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/50	25458	676	2205	295380	229
	SLD/51	25108	667	2175	266574	4969
	SLD/52	25040	665	2169	282319	6444
	SLD/53	25127	667	2177	262145	4555
	SLD/54	25059	665	2171	277889	6029
	SLD/55	25091	666	2174	145757	381
	SLD/56	25159	668	2180	161502	1093
	SLD/57	25072	666	2172	141327	796
	SLD/58	25140	667	2178	157072	678
	SLD/59	24654	655	2136	154388	7469
	SLD/60	24722	656	2142	170133	5995
	SLD/61	24673	655	2137	158818	7054
	SLD/62	24741	657	2143	174563	5580
	SLD/63	25896	2292	673	137938	9512
	SLD/64	25876	2290	673	142662	9070
	SLD/65	25832	2286	671	152704	8130
	SLD/66	25812	2284	671	157427	7687
	SLD/67	24439	2163	635	109167	14113
	SLD/68	24418	2161	635	113891	14555
	SLD/69	24503	2169	637	94402	12730
	SLD/70	24482	2167	636	99125	13173
	SLD/71	25760	2280	669	11650	8762
	SLD/72	25781	2282	670	6926	9204
	SLD/73	25696	2274	668	26415	7380
	SLD/74	25717	2276	668	21692	7822
	SLD/75	24303	2151	632	17121	14863
	SLD/76	24323	2153	632	21845	14420
	SLD/77	24367	2156	633	31887	13480
	SLD/78	24387	2158	634	36610	13038
15	SLD/1	38214	0	0	522472	3115
	SLD/2	37414	0	0	503474	3064
	SLD/3	38154	0	361	504971	2729
	SLD/4	37354	0	363	485973	2678
	SLD/5	36334	0	609	458391	2212
	SLD/6	38455	366	0	528831	3588
	SLD/7	37655	369	0	509833	3537
	SLD/8	36836	622	0	498158	3644
	SLD/9	38274	0	362	539973	3501
	SLD/10	37474	0	364	520975	3450
	SLD/11	36535	0	612	516727	3500
	SLD/12	37973	362	0	516113	2642
	SLD/13	37173	364	0	497115	2591
	SLD/14	36033	608	0	476960	2068
	SLD/15	40444	0	382	714969	13173
	SLD/16	39645	0	386	695971	13123
	SLD/17	38625	0	647	668389	12657
	SLD/18	40745	388	0	738830	14033

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/19	39946	392	0	719832	13982
	SLD/20	39127	661	0	708157	14089
	SLD/21	40565	0	383	749971	13946
	SLD/22	39765	0	387	730973	13895
	SLD/23	38826	0	650	726726	13944
	SLD/24	40264	384	0	726111	13087
	SLD/25	39464	387	0	707113	13036
	SLD/26	38324	647	0	686959	12512
	SLD/27	40192	0	404	820056	19878
	SLD/28	40493	410	0	843916	20737
	SLD/29	40313	0	405	855058	20650
	SLD/30	40012	405	0	831197	19791
	SLD/31	35863	0	339	294972	7716
	SLD/32	35063	0	341	275974	7767
	SLD/33	34044	0	570	248392	8232
	SLD/34	36164	345	0	318833	6857
	SLD/35	35364	347	0	299835	6907
	SLD/36	34545	583	0	288159	6800
	SLD/37	35983	0	340	329974	6943
	SLD/38	35184	0	342	310976	6994
	SLD/39	34244	0	574	306729	6945
	SLD/40	35682	340	0	306114	7803
	SLD/41	34883	342	0	287116	7854
	SLD/42	33743	570	0	266962	8377
	SLD/43	32557	0	327	120061	14938
	SLD/44	32858	333	0	143921	14079
	SLD/45	32677	0	328	155063	14165
	SLD/46	32376	328	0	131202	15025
	SLD/47	26041	691	2256	131126	1095
	SLD/48	26374	700	2285	121825	982
	SLD/49	26135	694	2264	128509	1063
	SLD/50	26468	703	2293	119209	949
	SLD/51	24195	642	2096	77287	4874
	SLD/52	24528	651	2125	67987	4760
	SLD/53	24101	640	2088	79904	4906
	SLD/54	24434	649	2117	70604	4792
	SLD/55	27698	735	2400	576427	9111
	SLD/56	27365	727	2371	585727	8997
	SLD/57	27792	738	2408	573811	9143
	SLD/58	27458	729	2379	583111	9029
	SLD/59	25852	686	2240	522589	5332
	SLD/60	25518	678	2211	531889	5219
	SLD/61	25758	684	2231	525205	5300
	SLD/62	25425	675	2203	534506	5187
	SLD/63	28775	2547	748	349792	6885
	SLD/64	28875	2555	750	347002	6919
	SLD/65	29087	2574	756	341070	6991
	SLD/66	29188	2583	759	338280	7026
	SLD/67	22621	2002	588	170332	5709

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/68	22721	2011	590	167542	5675
	SLD/69	22308	1974	580	179054	5816
	SLD/70	22408	1983	582	176264	5782
	SLD/71	29272	2591	761	483383	9946
	SLD/72	29172	2582	758	486173	9912
	SLD/73	29585	2618	769	474661	10053
	SLD/74	29485	2609	766	477451	10019
	SLD/75	23118	2046	601	303922	2648
	SLD/76	23018	2037	598	306712	2682
	SLD/77	22805	2018	593	312644	2754
	SLD/78	22705	2009	590	315434	2788
16	SLD/1	38214	0	0	522472	3115
	SLD/2	37414	0	0	503474	3064
	SLD/3	38274	0	362	539973	3501
	SLD/4	37474	0	364	520975	3450
	SLD/5	36535	0	612	516727	3500
	SLD/6	38455	366	0	528831	3588
	SLD/7	37655	369	0	509833	3537
	SLD/8	36836	622	0	498158	3644
	SLD/9	38154	0	361	504971	2729
	SLD/10	37354	0	363	485973	2678
	SLD/11	36334	0	609	458391	2212
	SLD/12	37973	362	0	516113	2642
	SLD/13	37173	364	0	497115	2591
	SLD/14	36033	608	0	476960	2068
	SLD/15	40565	0	383	749971	13946
	SLD/16	39765	0	387	730973	13895
	SLD/17	38826	0	650	726726	13944
	SLD/18	40745	388	0	738830	14033
	SLD/19	39946	392	0	719832	13982
	SLD/20	39127	661	0	708156	14089
	SLD/21	40444	0	382	714969	13173
	SLD/22	39645	0	386	695971	13123
	SLD/23	38625	0	647	668389	12657
	SLD/24	40264	384	0	726111	13087
	SLD/25	39464	387	0	707113	13036
	SLD/26	38324	647	0	686959	12512
	SLD/27	40313	0	405	855058	20650
	SLD/28	40493	410	0	843916	20737
	SLD/29	40192	0	404	820056	19878
	SLD/30	40012	405	0	831197	19791
	SLD/31	35983	0	340	329974	6943
	SLD/32	35184	0	342	310976	6994
	SLD/33	34244	0	574	306729	6945
	SLD/34	36164	345	0	318833	6857
	SLD/35	35364	347	0	299835	6907
	SLD/36	34545	583	0	288159	6800

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/37	35863	0	339	294972	7716
	SLD/38	35063	0	341	275974	7767
	SLD/39	34044	0	570	248392	8232
	SLD/40	35682	340	0	306114	7803
	SLD/41	34883	342	0	287116	7854
	SLD/42	33743	570	0	266962	8377
	SLD/43	32677	0	328	155062	14165
	SLD/44	32858	333	0	143921	14079
	SLD/45	32557	0	327	120060	14938
	SLD/46	32376	328	0	131202	15025
	SLD/47	27792	738	2408	573810	9143
	SLD/48	27458	729	2379	583110	9029
	SLD/49	27698	735	2400	576426	9111
	SLD/50	27365	727	2371	585727	8997
	SLD/51	25758	684	2231	525205	5300
	SLD/52	25425	675	2203	534505	5187
	SLD/53	25852	686	2240	522588	5332
	SLD/54	25518	678	2211	531889	5219
	SLD/55	26135	694	2264	128510	1063
	SLD/56	26468	703	2293	119209	950
	SLD/57	26041	691	2256	131126	1095
	SLD/58	26374	700	2285	121826	982
	SLD/59	24101	640	2088	79905	4906
	SLD/60	24434	649	2117	70604	4792
	SLD/61	24195	642	2096	77288	4874
	SLD/62	24528	651	2125	67988	4760
	SLD/63	29585	2618	769	474661	10053
	SLD/64	29484	2609	766	477451	10019
	SLD/65	29272	2591	761	483382	9946
	SLD/66	29172	2582	758	486172	9912
	SLD/67	22805	2018	593	312644	2754
	SLD/68	22705	2009	590	315434	2788
	SLD/69	23118	2046	601	303922	2648
	SLD/70	23018	2037	598	306712	2682
	SLD/71	29087	2574	756	341070	6991
	SLD/72	29187	2583	759	338280	7025
	SLD/73	28775	2547	748	349792	6885
	SLD/74	28875	2555	750	347002	6919
	SLD/75	22308	1974	580	179054	5816
	SLD/76	22408	1983	582	176264	5782
	SLD/77	22621	2002	588	170332	5709
	SLD/78	22721	2011	591	167542	5675
17	SLD/1	19073	0	0	43249	5771
	SLD/2	18641	0	0	42511	5531
	SLD/3	19134	0	181	43969	5781
	SLD/4	18701	0	182	43230	5540
	SLD/5	18120	0	303	44790	5342

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/6	19173	183	0	44018	4843
	SLD/7	18740	184	0	43280	4603
	SLD/8	18185	307	0	44872	3779
	SLD/9	19012	0	180	42530	5762
	SLD/10	18580	0	181	41792	5522
	SLD/11	17918	0	300	42393	5311
	SLD/12	18974	181	0	42481	6700
	SLD/13	18541	182	0	41743	6459
	SLD/14	17853	301	0	42311	6874
	SLD/15	19386	0	183	50045	4476
	SLD/16	18953	0	184	49307	4716
	SLD/17	18372	0	308	50867	4914
	SLD/18	19425	185	0	50095	5413
	SLD/19	18992	186	0	49356	5654
	SLD/20	18437	311	0	50949	6477
	SLD/21	19264	0	182	48607	4494
	SLD/22	18832	0	183	47869	4735
	SLD/23	18170	0	304	48469	4945
	SLD/24	19226	183	0	48558	3557
	SLD/25	18793	184	0	47820	3797
	SLD/26	18105	306	0	48387	3382
	SLD/27	18500	0	186	54438	11758
	SLD/28	18539	188	0	54488	12695
	SLD/29	18378	0	185	53000	11776
	SLD/30	18340	186	0	52951	10839
	SLD/31	18882	0	178	37892	16037
	SLD/32	18449	0	179	37153	15796
	SLD/33	17868	0	299	38713	15599
	SLD/34	18921	180	0	37941	15099
	SLD/35	18488	181	0	37203	14859
	SLD/36	17933	303	0	38795	14036
	SLD/37	18760	0	177	36453	16019
	SLD/38	18328	0	178	35715	15778
	SLD/39	17666	0	296	36316	15568
	SLD/40	18722	178	0	36404	16956
	SLD/41	18289	179	0	35666	16716
	SLD/42	17601	297	0	36234	17130
	SLD/43	17660	0	177	34182	22430
	SLD/44	17699	179	0	34232	21492
	SLD/45	17538	0	176	32744	22411
	SLD/46	17499	177	0	32695	23349
	SLD/47	13924	370	1206	42278	3
	SLD/48	14149	376	1226	45970	472
	SLD/49	13987	371	1212	43317	135
	SLD/50	14213	377	1231	47009	604
	SLD/51	13186	350	1142	37128	7343
	SLD/52	13411	356	1162	40819	6874
	SLD/53	13122	348	1137	36089	7475
	SLD/54	13348	354	1156	39781	7006

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/55	12400	329	1074	24519	352
	SLD/56	12174	323	1055	20827	117
	SLD/57	12463	331	1080	25558	484
	SLD/58	12238	325	1060	21866	15
	SLD/59	11662	310	1010	19368	6994
	SLD/60	11436	304	991	15676	7463
	SLD/61	11598	308	1005	18329	7126
	SLD/62	11373	302	985	14638	7595
	SLD/63	14252	1261	370	42072	8695
	SLD/64	14319	1267	372	43179	8836
	SLD/65	14463	1280	376	45534	9135
	SLD/66	14531	1286	378	46641	9275
	SLD/67	11791	1044	306	24903	15791
	SLD/68	11859	1049	308	26010	15650
	SLD/69	11579	1025	301	21440	16231
	SLD/70	11647	1031	303	22548	16090
	SLD/71	13795	1221	359	36744	8800
	SLD/72	13727	1215	357	35636	8659
	SLD/73	14006	1240	364	40206	9239
	SLD/74	13938	1234	362	39098	9099
	SLD/75	11334	1003	295	19575	15686
	SLD/76	11266	997	293	18467	15827
	SLD/77	11122	984	289	16113	16126
	SLD/78	11055	978	287	15005	16267
18	SLD/1	17832	0	0	0	4396
	SLD/2	17432	0	0	0	4220
	SLD/3	17832	0	169	2126	4396
	SLD/4	17432	0	170	2126	4220
	SLD/5	16802	0	281	3543	3985
	SLD/6	17911	171	0	0	2734
	SLD/7	17511	172	0	0	2559
	SLD/8	16934	286	0	0	1216
	SLD/9	17832	0	169	2126	4396
	SLD/10	17432	0	170	2126	4220
	SLD/11	16802	0	281	3543	3985
	SLD/12	17753	169	0	0	6057
	SLD/13	17353	170	0	0	5882
	SLD/14	16670	281	0	0	6755
	SLD/15	17961	0	170	2126	12996
	SLD/16	17561	0	171	2126	13171
	SLD/17	16931	0	284	3543	13406
	SLD/18	18040	172	0	0	14657
	SLD/19	17640	173	0	0	14833
	SLD/20	17063	288	0	0	16175
	SLD/21	17961	0	170	2126	12996
	SLD/22	17561	0	171	2126	13171
	SLD/23	16931	0	284	3543	13406

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/24	17882	170	0	0	11334
	SLD/25	17481	171	0	0	11510
	SLD/26	16799	284	0	0	10637
	SLD/27	17017	0	171	2126	25000
	SLD/28	17096	173	0	0	26662
	SLD/29	17017	0	171	2126	25000
	SLD/30	16938	172	0	0	23339
	SLD/31	17703	0	167	2126	21787
	SLD/32	17303	0	168	2126	21612
	SLD/33	16673	0	279	3543	21377
	SLD/34	17782	169	0	0	20126
	SLD/35	17382	170	0	0	19950
	SLD/36	16805	284	0	0	18608
	SLD/37	17703	0	167	2126	21787
	SLD/38	17303	0	168	2126	21612
	SLD/39	16673	0	279	3543	21377
	SLD/40	17624	168	0	0	23449
	SLD/41	17224	169	0	0	23273
	SLD/42	16541	279	0	0	24146
	SLD/43	16587	0	167	2126	32971
	SLD/44	16667	169	0	0	31310
	SLD/45	16587	0	167	2126	32971
	SLD/46	16508	167	0	0	34633
	SLD/47	12272	326	1063	25813	4038
	SLD/48	12272	326	1063	32786	4038
	SLD/49	12272	326	1063	27775	4038
	SLD/50	12272	326	1063	34748	4038
	SLD/51	11634	309	1008	27774	9345
	SLD/52	11634	309	1008	34747	9345
	SLD/53	11634	309	1008	25812	9345
	SLD/54	11634	309	1008	32785	9345
	SLD/55	12272	326	1063	27774	4038
	SLD/56	12272	326	1063	34747	4038
	SLD/57	12272	326	1063	25812	4038
	SLD/58	12272	326	1063	32785	4038
	SLD/59	11634	309	1008	25813	9345
	SLD/60	11634	309	1008	32786	9345
	SLD/61	11634	309	1008	27775	9345
	SLD/62	11634	309	1008	34748	9345
	SLD/63	13017	1152	338	4769	19651
	SLD/64	13017	1152	338	6861	19651
	SLD/65	13017	1152	338	11309	19651
	SLD/66	13017	1152	338	13401	19651
	SLD/67	10890	964	283	11307	24958
	SLD/68	10890	964	283	13399	24958
	SLD/69	10890	964	283	4767	24958
	SLD/70	10890	964	283	6859	24958
	SLD/71	13017	1152	338	11307	19651
	SLD/72	13017	1152	338	13399	19651

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/73	13017	1152	338	4767	19651
	SLD/74	13017	1152	338	6859	19651
	SLD/75	10890	964	283	4769	24958
	SLD/76	10890	964	283	6861	24958
	SLD/77	10890	964	283	11309	24958
	SLD/78	10890	964	283	13401	24958
19	SLD/1	19073	0	0	43249	5771
	SLD/2	18641	0	0	42511	5531
	SLD/3	19012	0	180	42530	5762
	SLD/4	18580	0	181	41792	5522
	SLD/5	17918	0	300	42393	5311
	SLD/6	19173	183	0	44018	4843
	SLD/7	18740	184	0	43280	4603
	SLD/8	18185	307	0	44872	3779
	SLD/9	19134	0	181	43969	5781
	SLD/10	18701	0	182	43230	5540
	SLD/11	18120	0	303	44790	5342
	SLD/12	18974	181	0	42481	6700
	SLD/13	18541	182	0	41743	6459
	SLD/14	17853	301	0	42311	6874
	SLD/15	19264	0	182	48607	4494
	SLD/16	18832	0	183	47869	4735
	SLD/17	18170	0	304	48469	4945
	SLD/18	19425	185	0	50095	5413
	SLD/19	18992	186	0	49356	5654
	SLD/20	18437	311	0	50949	6477
	SLD/21	19386	0	183	50045	4476
	SLD/22	18953	0	184	49307	4716
	SLD/23	18372	0	308	50867	4914
	SLD/24	19226	183	0	48558	3557
	SLD/25	18793	184	0	47820	3797
	SLD/26	18105	306	0	48387	3382
	SLD/27	18378	0	185	53000	11776
	SLD/28	18539	188	0	54488	12695
	SLD/29	18500	0	186	54438	11758
	SLD/30	18340	186	0	52951	10839
	SLD/31	18760	0	177	36453	16019
	SLD/32	18328	0	178	35715	15778
	SLD/33	17666	0	296	36316	15568
	SLD/34	18921	180	0	37941	15099
	SLD/35	18488	181	0	37203	14859
	SLD/36	17933	303	0	38795	14036
	SLD/37	18882	0	178	37892	16037
	SLD/38	18449	0	179	37153	15796
	SLD/39	17868	0	299	38713	15599
	SLD/40	18722	178	0	36404	16956
	SLD/41	18289	179	0	35666	16716

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD

Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/42	17601	297	0	36234	17130
	SLD/43	17538	0	176	32744	22411
	SLD/44	17699	179	0	34232	21492
	SLD/45	17660	0	177	34182	22430
	SLD/46	17499	177	0	32695	23349
	SLD/47	12463	331	1080	25557	484
	SLD/48	12238	325	1060	21865	15
	SLD/49	12400	329	1074	24519	352
	SLD/50	12174	323	1055	20827	117
	SLD/51	11598	308	1005	18330	7126
	SLD/52	11373	302	985	14638	7595
	SLD/53	11662	310	1010	19368	6994
	SLD/54	11436	304	991	15677	7463
	SLD/55	13987	371	1212	43317	135
	SLD/56	14213	377	1231	47008	603
	SLD/57	13924	370	1206	42278	3
	SLD/58	14149	376	1226	45970	472
	SLD/59	13122	348	1137	36089	7475
	SLD/60	13348	354	1156	39781	7006
	SLD/61	13186	350	1142	37128	7343
	SLD/62	13411	356	1162	40820	6874
	SLD/63	14006	1240	364	40205	9239
	SLD/64	13938	1234	362	39097	9099
	SLD/65	13795	1221	359	36743	8799
	SLD/66	13727	1215	357	35635	8659
	SLD/67	11122	984	289	16114	16126
	SLD/68	11055	978	287	15006	16267
	SLD/69	11334	1003	295	19576	15686
	SLD/70	11266	997	293	18468	15827
	SLD/71	14463	1280	376	45533	9135
	SLD/72	14531	1286	378	46640	9275
	SLD/73	14252	1261	370	42071	8695
	SLD/74	14319	1267	372	43178	8835
	SLD/75	11580	1025	301	21441	16231
	SLD/76	11647	1031	303	22549	16090
	SLD/77	11791	1044	306	24904	15791
	SLD/78	11859	1049	308	26011	15650
20	SLD/1	30362	0	0	49097	39169
	SLD/2	29603	0	0	49776	37556
	SLD/3	30140	285	0	44369	38350
	SLD/4	29382	286	0	45048	36737
	SLD/5	28354	475	0	42719	34318
	SLD/6	30242	0	288	43378	38999
	SLD/7	29483	0	289	44056	37387
	SLD/8	28523	0	482	41066	35401
	SLD/9	30583	289	0	53825	39988
	SLD/10	29825	290	0	54503	38376

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/11	29092	487	0	58478	37049
	SLD/12	30481	0	290	54817	39339
	SLD/13	29723	0	291	55495	37726
	SLD/14	28923	0	488	60131	35967
	SLD/15	32399	306	0	129026	46105
	SLD/16	31640	308	0	129704	44493
	SLD/17	30612	513	0	127375	42074
	SLD/18	32500	0	310	128034	46755
	SLD/19	31742	0	311	128713	45142
	SLD/20	30781	0	520	125722	43157
	SLD/21	32841	310	0	138481	47744
	SLD/22	32083	312	0	139160	46131
	SLD/23	31350	525	0	143134	44805
	SLD/24	32740	0	312	139473	47095
	SLD/25	31982	0	314	140151	45482
	SLD/26	31181	0	526	144787	43723
	SLD/27	32266	324	0	186964	47791
	SLD/28	32367	0	328	185973	48440
	SLD/29	32708	329	0	196420	49429
	SLD/30	32607	0	330	197412	48780
	SLD/31	27882	264	0	40287	30594
	SLD/32	27123	264	0	39609	28981
	SLD/33	26095	437	0	41938	26563
	SLD/34	27983	0	267	41279	31243
	SLD/35	27225	0	267	40600	29631
	SLD/36	26264	0	443	43591	27645
	SLD/37	28324	268	0	30831	32233
	SLD/38	27566	268	0	30153	30620
	SLD/39	26833	449	0	26178	29294
	SLD/40	28223	0	269	29840	31583
	SLD/41	27465	0	269	29161	29971
	SLD/42	26664	0	450	24526	28211
	SLD/43	24737	249	0	95224	21939
	SLD/44	24839	0	252	96215	22588
	SLD/45	25180	253	0	85768	23577
	SLD/46	25079	0	254	84776	22928
	SLD/47	16684	1445	443	52094	11620
	SLD/48	16695	1446	443	56618	12393
	SLD/49	16687	1446	443	53366	11838
	SLD/50	16697	1447	443	57891	12610
	SLD/51	17653	1529	469	7299	13206
	SLD/52	17663	1530	469	11823	13979
	SLD/53	17650	1529	469	6026	12989
	SLD/54	17660	1530	469	10550	13761
	SLD/55	22692	1966	602	86366	33950
	SLD/56	22682	1965	602	90891	33178
	SLD/57	22695	1966	603	85094	34168
	SLD/58	22685	1965	602	89618	33395
	SLD/59	23661	2050	628	131161	35536

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/60	23651	2049	628	135686	34763
	SLD/61	23658	2050	628	132434	35319
	SLD/62	23648	2049	628	136958	34546
	SLD/63	17657	459	1563	55893	17586
	SLD/64	17660	459	1563	57250	17818
	SLD/65	17666	459	1564	60136	18311
	SLD/66	17670	459	1564	61493	18542
	SLD/67	20886	543	1848	93423	22871
	SLD/68	20889	543	1849	92066	23103
	SLD/69	20876	543	1848	97666	22147
	SLD/70	20879	543	1848	96308	22379
	SLD/71	19459	506	1722	14355	24285
	SLD/72	19456	506	1722	12998	24053
	SLD/73	19469	506	1723	18598	25010
	SLD/74	19466	506	1723	17241	24778
	SLD/75	22688	590	2008	134961	29571
	SLD/76	22685	590	2008	136318	29339
	SLD/77	22679	589	2007	139204	28846
	SLD/78	22676	589	2007	140561	28614
21	SLD/1	30153	0	0	32725	43692
	SLD/2	29314	0	0	29811	41950
	SLD/3	30014	284	0	32890	43016
	SLD/4	29175	284	0	29976	41274
	SLD/5	28108	471	0	26699	38799
	SLD/6	30185	0	288	32518	43658
	SLD/7	29346	0	288	29604	41915
	SLD/8	28393	0	479	26077	39868
	SLD/9	30291	286	0	32559	44368
	SLD/10	29453	286	0	29645	42625
	SLD/11	28570	479	0	26147	41051
	SLD/12	30120	0	287	32932	43726
	SLD/13	29282	0	287	30018	41984
	SLD/14	28286	0	478	26768	39982
	SLD/15	30147	285	0	15457	49104
	SLD/16	29308	285	0	12542	47362
	SLD/17	28241	473	0	9265	44887
	SLD/18	30318	0	289	15084	49745
	SLD/19	29479	0	289	12170	48003
	SLD/20	28526	0	482	8644	45956
	SLD/21	30424	288	0	15125	50456
	SLD/22	29586	288	0	12211	48713
	SLD/23	28704	481	0	8713	47139
	SLD/24	30254	0	288	15498	49814
	SLD/25	29415	0	288	12584	48072
	SLD/26	28419	0	480	9334	46070
	SLD/27	28423	286	0	2468	49395
	SLD/28	28593	0	290	2841	50037

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/29	28700	288	0	2799	50747
	SLD/30	28529	0	289	2427	50105
	SLD/31	29881	282	0	50324	36929
	SLD/32	29042	282	0	47410	35186
	SLD/33	27975	469	0	44133	32711
	SLD/34	30051	0	286	49952	37570
	SLD/35	29213	0	286	47037	35828
	SLD/36	28260	0	477	43511	33780
	SLD/37	30158	285	0	49993	38280
	SLD/38	29319	285	0	47079	36538
	SLD/39	28437	476	0	43581	34964
	SLD/40	29987	0	286	50366	37639
	SLD/41	29149	0	286	47452	35896
	SLD/42	28153	0	475	44202	33894
	SLD/43	27979	281	0	55645	29103
	SLD/44	28149	0	285	55272	29745
	SLD/45	28256	284	0	55314	30455
	SLD/46	28085	0	285	55686	29813
	SLD/47	17781	1540	472	62739	17121
	SLD/48	17973	1557	477	58246	17481
	SLD/49	17835	1545	474	61475	17223
	SLD/50	18027	1562	479	56982	17583
	SLD/51	17576	1523	467	63144	17499
	SLD/52	17768	1539	472	58651	17858
	SLD/53	17523	1518	465	64408	17397
	SLD/54	17714	1535	470	59915	17757
	SLD/55	21860	1894	580	35188	35397
	SLD/56	21669	1877	575	30694	35037
	SLD/57	21914	1898	582	36452	35498
	SLD/58	21723	1882	577	31959	35139
	SLD/59	21656	1876	575	34783	35774
	SLD/60	21464	1859	570	30290	35414
	SLD/61	21602	1871	574	33519	35673
	SLD/62	21410	1855	568	29026	35313
	SLD/63	19448	505	1721	27993	23078
	SLD/64	19505	507	1726	26645	23186
	SLD/65	19627	510	1737	23779	23415
	SLD/66	19685	512	1742	22431	23523
	SLD/67	18765	488	1661	29342	24335
	SLD/68	18823	489	1666	27994	24443
	SLD/69	18586	483	1645	33555	23998
	SLD/70	18643	485	1650	32207	24106
	SLD/71	20671	537	1829	1385	28561
	SLD/72	20614	536	1824	37	28453
	SLD/73	20851	542	1845	5599	28898
	SLD/74	20793	540	1840	4251	28790
	SLD/75	19989	520	1769	37	29818
	SLD/76	19932	518	1764	1311	29710
	SLD/77	19810	515	1753	4177	29480

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/78	19752	513	1748	5525	29372
22	SLD/1	35821	0	0	13051	54206
	SLD/2	34799	0	0	13094	51905
	SLD/3	35664	337	0	13516	53445
	SLD/4	34642	337	0	13558	51144
	SLD/5	33350	559	0	13949	47964
	SLD/6	35760	0	341	8651	54138
	SLD/7	34738	0	341	8693	51838
	SLD/8	33510	0	566	5841	49120
	SLD/9	35978	340	0	12586	54967
	SLD/10	34955	340	0	12629	52666
	SLD/11	33873	567	0	12400	50501
	SLD/12	35881	0	342	17451	54273
	SLD/13	34859	0	342	17494	51973
	SLD/14	33712	0	569	20509	49345
	SLD/15	35384	335	0	2186	58232
	SLD/16	34362	334	0	2143	55932
	SLD/17	33070	554	0	1753	52751
	SLD/18	35481	0	338	7051	58926
	SLD/19	34458	0	338	7008	56625
	SLD/20	33231	0	561	9861	53908
	SLD/21	35698	337	0	3115	59755
	SLD/22	34676	337	0	3073	57454
	SLD/23	33594	563	0	3301	55289
	SLD/24	35602	0	339	1750	59061
	SLD/25	34580	0	339	1792	56760
	SLD/26	33433	0	565	4807	54133
	SLD/27	32989	332	0	12530	56451
	SLD/28	33085	0	335	17395	57144
	SLD/29	33303	335	0	13460	57973
	SLD/30	33206	0	336	8595	57279
	SLD/31	35943	340	0	29217	48657
	SLD/32	34921	340	0	29260	46356
	SLD/33	33629	563	0	29651	43176
	SLD/34	36039	0	343	24352	49351
	SLD/35	35017	0	343	24395	47050
	SLD/36	33790	0	571	21542	44332
	SLD/37	36257	343	0	28288	50179
	SLD/38	35235	343	0	28331	47879
	SLD/39	34152	572	0	28102	45714
	SLD/40	36161	0	345	33153	49486
	SLD/41	35139	0	344	33196	47185
	SLD/42	33992	0	574	36210	44558
	SLD/43	33920	341	0	39809	40492
	SLD/44	34016	0	345	34944	41186
	SLD/45	34234	344	0	38880	42014
	SLD/46	34138	0	346	43745	41321

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/47	20960	1816	556	17934	21828
	SLD/48	20767	1799	551	825	21534
	SLD/49	20905	1811	555	13121	21745
	SLD/50	20713	1794	550	3989	21452
	SLD/51	21394	1853	568	48565	22289
	SLD/52	21202	1837	563	31456	21995
	SLD/53	21448	1858	569	53379	22371
	SLD/54	21256	1841	564	36269	22078
	SLD/55	25261	2188	671	28817	42368
	SLD/56	25453	2205	676	11708	42662
	SLD/57	25207	2184	669	33631	42286
	SLD/58	25399	2200	674	16521	42579
	SLD/59	25695	2226	682	1814	42829
	SLD/60	25887	2243	687	18923	43123
	SLD/61	25749	2231	684	6627	42912
	SLD/62	25942	2247	689	23737	43205
	SLD/63	21958	571	1943	34165	28479
	SLD/64	21900	569	1938	39298	28391
	SLD/65	21778	566	1927	50211	28204
	SLD/66	21720	564	1922	55343	28116
	SLD/67	23406	608	2071	67939	30016
	SLD/68	23349	607	2066	62806	29928
	SLD/69	23587	613	2087	83984	30291
	SLD/70	23529	611	2082	78851	30203
	SLD/71	23248	604	2057	48191	34641
	SLD/72	23306	606	2063	43058	34729
	SLD/73	23068	600	2042	64236	34366
	SLD/74	23126	601	2047	59103	34454
	SLD/75	24697	642	2186	53913	36178
	SLD/76	24754	643	2191	59046	36266
	SLD/77	24877	647	2202	69958	36453
	SLD/78	24935	648	2207	75091	36541
23	SLD/1	35625	0	0	11438	65533
	SLD/2	34641	0	0	9635	62705
	SLD/3	35481	335	0	11940	64851
	SLD/4	34497	335	0	10136	62023
	SLD/5	33258	557	0	8363	58290
	SLD/6	35600	0	339	8775	65528
	SLD/7	34617	0	339	6972	62700
	SLD/8	33457	0	565	3089	59418
	SLD/9	35769	338	0	10937	66215
	SLD/10	34785	338	0	9134	63387
	SLD/11	33739	565	0	6692	60563
	SLD/12	35650	0	340	14101	65538
	SLD/13	34666	0	340	12298	62710
	SLD/14	33539	0	566	11966	59435
	SLD/15	35161	332	0	10573	67810

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/16	34177	332	0	12377	64982
	SLD/17	32938	552	0	14150	61249
	SLD/18	35280	0	336	13738	68487
	SLD/19	34296	0	336	15541	65659
	SLD/20	33137	0	560	19424	62377
	SLD/21	35449	335	0	11576	69174
	SLD/22	34465	335	0	13379	66346
	SLD/23	33419	560	0	15821	63522
	SLD/24	35329	0	337	8411	68497
	SLD/25	34345	0	337	10215	65669
	SLD/26	33219	0	561	10547	62394
	SLD/27	32821	330	0	29493	63676
	SLD/28	32940	0	334	32657	64353
	SLD/29	33109	333	0	30495	65040
	SLD/30	32989	0	334	27331	64363
	SLD/31	35801	338	0	34452	61892
	SLD/32	34817	339	0	32649	59064
	SLD/33	33578	562	0	30876	55331
	SLD/34	35921	0	342	31288	62569
	SLD/35	34937	0	342	29485	59741
	SLD/36	33778	0	570	25602	56459
	SLD/37	36089	341	0	33450	63256
	SLD/38	35106	341	0	31647	60428
	SLD/39	34059	570	0	29205	57604
	SLD/40	35970	0	343	36614	62579
	SLD/41	34986	0	343	34811	59751
	SLD/42	33860	0	572	34479	56476
	SLD/43	33888	341	0	45550	53813
	SLD/44	34008	0	345	42386	54490
	SLD/45	34176	343	0	44548	55177
	SLD/46	34057	0	345	47712	54500
	SLD/47	21278	1843	565	49465	30200
	SLD/48	21051	1824	559	51287	29413
	SLD/49	21214	1838	563	49977	29979
	SLD/50	20987	1818	557	51800	29192
	SLD/51	21412	1855	568	28527	30019
	SLD/52	21185	1835	562	30350	29232
	SLD/53	21476	1860	570	28015	30240
	SLD/54	21249	1841	564	29837	29453
	SLD/55	25225	2185	670	32506	47866
	SLD/56	25452	2205	676	34329	48653
	SLD/57	25161	2180	668	31994	47644
	SLD/58	25388	2199	674	33816	48431
	SLD/59	25359	2197	673	53444	47685
	SLD/60	25586	2217	679	55266	48472
	SLD/61	25423	2202	675	53957	47906
	SLD/62	25650	2222	681	55779	48693
	SLD/63	22502	585	1991	45202	36594
	SLD/64	22434	583	1985	45749	36358

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/65	22290	579	1973	46911	35856
	SLD/66	22222	578	1967	47458	35620
	SLD/67	22950	596	2031	24590	35990
	SLD/68	22882	595	2025	24043	35754
	SLD/69	23163	602	2050	26299	36728
	SLD/70	23095	600	2044	25752	36492
	SLD/71	23687	616	2096	20611	41894
	SLD/72	23755	617	2102	20064	42130
	SLD/73	23474	610	2077	22320	41156
	SLD/74	23542	612	2083	21773	41392
	SLD/75	24135	627	2136	49181	41290
	SLD/76	24203	629	2142	49728	41526
	SLD/77	24347	633	2155	50890	42028
	SLD/78	24415	635	2161	51437	42264
24	SLD/1	34633	0	0	57766	48961
	SLD/2	33724	0	0	57838	46787
	SLD/3	34421	325	0	51766	47926
	SLD/4	33512	326	0	51839	45752
	SLD/5	32315	541	0	47916	42562
	SLD/6	34815	0	332	63128	49195
	SLD/7	33907	0	332	63200	47021
	SLD/8	32972	0	557	66852	44678
	SLD/9	34845	329	0	63766	49996
	SLD/10	33936	330	0	63838	47822
	SLD/11	33022	553	0	67916	46012
	SLD/12	34451	0	328	52404	48726
	SLD/13	33542	0	329	52477	46552
	SLD/14	32365	0	546	48979	43896
	SLD/15	36992	350	0	188975	57582
	SLD/16	36083	351	0	189047	55408
	SLD/17	34886	584	0	185125	52218
	SLD/18	37386	0	356	200337	58851
	SLD/19	36478	0	358	200409	56677
	SLD/20	35544	0	600	204061	54334
	SLD/21	37416	354	0	200975	59651
	SLD/22	36507	355	0	201047	57477
	SLD/23	35593	596	0	205124	55668
	SLD/24	37022	0	353	189613	58382
	SLD/25	36113	0	354	189685	56208
	SLD/26	34936	0	590	186188	53552
	SLD/27	36742	369	0	280597	59345
	SLD/28	37136	0	376	291959	60614
	SLD/29	37166	373	0	292597	61415
	SLD/30	36771	0	373	281235	60145
	SLD/31	31850	301	0	85443	38270
	SLD/32	30941	301	0	85370	36096
	SLD/33	29744	498	0	89293	32906

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/34	32244	0	307	74081	39539
	SLD/35	31336	0	307	74008	37365
	SLD/36	30401	0	513	70357	35022
	SLD/37	32274	305	0	73443	40340
	SLD/38	31365	305	0	73370	38166
	SLD/39	30451	510	0	69293	36356
	SLD/40	31880	0	304	84805	39070
	SLD/41	30971	0	304	84732	36896
	SLD/42	29794	0	503	88230	34240
	SLD/43	28172	283	0	176766	27159
	SLD/44	28566	0	289	165404	28428
	SLD/45	28596	287	0	164766	29229
	SLD/46	28201	0	286	176128	27959
	SLD/47	20638	1788	548	29329	16685
	SLD/48	20680	1792	549	26150	15353
	SLD/49	20650	1789	548	28435	16310
	SLD/50	20692	1793	549	25255	14978
	SLD/51	19182	1662	509	14753	14422
	SLD/52	19224	1665	510	17933	13089
	SLD/53	19170	1661	509	13859	14796
	SLD/54	19212	1664	510	17038	13464
	SLD/55	26514	2297	704	102786	43431
	SLD/56	26472	2293	703	105966	44764
	SLD/57	26526	2298	704	101892	43056
	SLD/58	26483	2294	703	105071	44389
	SLD/59	25058	2171	665	58704	41167
	SLD/60	25015	2167	664	61883	42500
	SLD/61	25046	2170	665	59598	41542
	SLD/62	25003	2166	664	62778	42875
	SLD/63	24393	634	2159	106469	28687
	SLD/64	24406	634	2160	105515	28287
	SLD/65	24433	635	2162	103487	27437
	SLD/66	24446	635	2163	102533	27038
	SLD/67	19540	508	1729	40473	21141
	SLD/68	19552	508	1730	41427	20742
	SLD/69	19500	507	1726	37491	22391
	SLD/70	19513	507	1727	38445	21991
	SLD/71	26156	680	2315	128506	36711
	SLD/72	26144	679	2314	129460	37111
	SLD/73	26196	681	2318	125524	35461
	SLD/74	26183	680	2317	126478	35861
	SLD/75	21302	554	1885	18436	29165
	SLD/76	21290	553	1884	17482	29565
	SLD/77	21263	553	1882	15454	30415
	SLD/78	21250	552	1881	14501	30815
25	SLD/1	29690	0	0	242273	30191
	SLD/2	28967	0	0	231033	28756

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/3	29789	282	0	243994	30677
	SLD/4	29066	283	0	232754	29242
	SLD/5	28233	473	0	223630	27749
	SLD/6	29809	0	284	240296	30203
	SLD/7	29086	0	285	229057	28768
	SLD/8	28266	0	477	217468	26960
	SLD/9	29592	280	0	240553	29704
	SLD/10	28869	281	0	229313	28269
	SLD/11	27904	467	0	217895	26129
	SLD/12	29572	0	282	244250	30178
	SLD/13	28848	0	283	233010	28743
	SLD/14	27871	0	471	224057	26918
	SLD/15	29779	282	0	212308	29012
	SLD/16	29056	283	0	201068	27577
	SLD/17	28223	473	0	191944	26084
	SLD/18	29799	0	284	208610	28538
	SLD/19	29076	0	285	197371	27103
	SLD/20	28256	0	477	185782	25295
	SLD/21	29582	280	0	208867	28040
	SLD/22	28858	281	0	197627	26605
	SLD/23	27894	467	0	186209	24464
	SLD/24	29561	0	282	212564	28513
	SLD/25	28838	0	283	201324	27078
	SLD/26	27860	0	470	192371	25253
	SLD/27	28150	283	0	169673	24650
	SLD/28	28170	0	285	165976	24177
	SLD/29	27953	281	0	166232	23678
	SLD/30	27933	0	283	169930	24152
	SLD/31	29799	282	0	275680	32341
	SLD/32	29076	283	0	264440	30906
	SLD/33	28243	473	0	255316	29414
	SLD/34	29819	0	284	271982	31868
	SLD/35	29096	0	285	260742	30433
	SLD/36	28276	0	477	249154	28624
	SLD/37	29602	280	0	272238	31369
	SLD/38	28879	281	0	260999	29934
	SLD/39	27914	468	0	249581	27793
	SLD/40	29582	0	282	275936	31843
	SLD/41	28859	0	283	264696	30408
	SLD/42	27881	0	471	255743	28583
	SLD/43	28184	283	0	275293	30200
	SLD/44	28204	0	286	271595	29726
	SLD/45	27987	281	0	271852	29227
	SLD/46	27967	0	283	275549	29701
	SLD/47	21471	1860	570	153310	23601
	SLD/48	21774	1886	578	151329	24342
	SLD/49	21557	1867	572	152753	23809
	SLD/50	21860	1894	580	150772	24550
	SLD/51	20601	1785	547	168676	23709

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/52	20904	1811	555	166695	24450
	SLD/53	20516	1777	545	169233	23500
	SLD/54	20819	1804	553	167252	24241
	SLD/55	18951	1642	503	116613	11076
	SLD/56	18648	1615	495	118594	10335
	SLD/57	19036	1649	505	116056	11285
	SLD/58	18733	1623	497	118037	10544
	SLD/59	18080	1566	480	131979	11184
	SLD/60	17777	1540	472	133960	10443
	SLD/61	17995	1559	478	132536	10976
	SLD/62	17692	1533	470	134517	10235
	SLD/63	21605	562	1912	122540	19091
	SLD/64	21696	564	1920	121946	19314
	SLD/65	21889	569	1937	120682	19786
	SLD/66	21980	571	1945	120088	20009
	SLD/67	18703	486	1655	173759	19451
	SLD/68	18794	488	1663	173164	19673
	SLD/69	18419	479	1630	175616	18756
	SLD/70	18510	481	1638	175022	18978
	SLD/71	20849	542	1845	111531	15334
	SLD/72	20758	539	1837	112125	15112
	SLD/73	21133	549	1870	109673	16029
	SLD/74	21042	547	1862	110267	15807
	SLD/75	17947	466	1588	162750	15694
	SLD/76	17856	464	1580	163344	15471
	SLD/77	17663	459	1563	164607	14999
	SLD/78	17572	457	1555	165202	14776
26	SLD/1	34331	0	0	47271	45741
	SLD/2	33365	0	0	49007	43828
	SLD/3	34367	325	0	50741	46154
	SLD/4	33401	325	0	52476	44242
	SLD/5	32302	541	0	56752	42291
	SLD/6	34275	0	327	42218	45685
	SLD/7	33308	0	327	43954	43773
	SLD/8	32148	0	543	42547	41509
	SLD/9	34294	324	0	43802	45328
	SLD/10	33328	324	0	45537	43415
	SLD/11	32181	539	0	45186	40914
	SLD/12	34387	0	328	52324	45797
	SLD/13	33421	0	328	54060	43884
	SLD/14	32335	0	546	59391	41696
	SLD/15	32919	311	0	61109	44238
	SLD/16	31953	311	0	62844	42325
	SLD/17	30854	517	0	67119	40375
	SLD/18	32827	0	313	52586	43769
	SLD/19	31860	0	312	54322	41856
	SLD/20	30700	0	518	52915	39593

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/21	32846	311	0	54169	43412
	SLD/22	31880	310	0	55905	41499
	SLD/23	30733	515	0	55554	38997
	SLD/24	32939	0	314	62692	43881
	SLD/25	31973	0	313	64428	41968
	SLD/26	30887	0	522	69759	39779
	SLD/27	29865	300	0	71718	38822
	SLD/28	29772	0	302	63196	38353
	SLD/29	29792	299	0	64779	37996
	SLD/30	29884	0	303	73302	38465
	SLD/31	35815	339	0	40373	48071
	SLD/32	34849	339	0	42109	46158
	SLD/33	33750	565	0	46384	44208
	SLD/34	35723	0	340	31850	47601
	SLD/35	34756	0	341	33586	45689
	SLD/36	33596	0	567	32179	43426
	SLD/37	35743	338	0	33434	47244
	SLD/38	34776	338	0	35169	45331
	SLD/39	33629	563	0	34818	42830
	SLD/40	35835	0	342	41956	47713
	SLD/41	34869	0	342	43692	45801
	SLD/42	33783	0	570	49023	43612
	SLD/43	34691	349	0	37159	45210
	SLD/44	34599	0	351	28636	44740
	SLD/45	34619	348	0	30220	44383
	SLD/46	34711	0	352	38742	44852
	SLD/47	22682	1965	602	67525	32534
	SLD/48	22660	1963	602	63754	32630
	SLD/49	22676	1964	602	66464	32561
	SLD/50	22653	1962	601	62693	32657
	SLD/51	23128	2004	614	107167	33011
	SLD/52	23106	2002	613	103395	33108
	SLD/53	23135	2004	614	108228	32984
	SLD/54	23112	2002	614	104456	33081
	SLD/55	21711	1881	576	26019	21763
	SLD/56	21733	1883	577	22248	21667
	SLD/57	21704	1880	576	27081	21790
	SLD/58	21727	1882	577	23309	21694
	SLD/59	22156	1919	588	13622	22240
	SLD/60	22179	1921	589	17393	22144
	SLD/61	22163	1920	588	14683	22213
	SLD/62	22185	1922	589	18455	22117
	SLD/63	21822	567	1931	11464	28208
	SLD/64	21815	567	1931	12595	28236
	SLD/65	21801	567	1929	15001	28298
	SLD/66	21794	566	1929	16132	28327
	SLD/67	23308	606	2063	120674	29798
	SLD/68	23301	606	2062	119543	29827
	SLD/69	23329	606	2065	124211	29708

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/70	23323	606	2064	123080	29737
	SLD/71	21531	560	1905	39527	24976
	SLD/72	21537	560	1906	38396	24947
	SLD/73	21509	559	1904	43064	25066
	SLD/74	21516	559	1904	41933	25038
	SLD/75	23017	598	2037	92611	26567
	SLD/76	23023	598	2038	93742	26538
	SLD/77	23038	599	2039	96148	26477
	SLD/78	23045	599	2039	97279	26448
27	SLD/1	35041	0	0	24813	62506
	SLD/2	34091	0	0	23266	59825
	SLD/3	35153	332	0	23737	63095
	SLD/4	34203	333	0	22191	60414
	SLD/5	33162	555	0	20451	57659
	SLD/6	35009	0	334	22794	62469
	SLD/7	34059	0	334	21248	59788
	SLD/8	32922	0	556	18879	56616
	SLD/9	34929	330	0	25889	61918
	SLD/10	33979	330	0	24342	59237
	SLD/11	32789	549	0	24037	55697
	SLD/12	35074	0	334	26832	62543
	SLD/13	34123	0	335	25285	59862
	SLD/14	33030	0	558	25608	56740
	SLD/15	33872	320	0	17594	61407
	SLD/16	32922	320	0	16047	58726
	SLD/17	31881	534	0	14308	55971
	SLD/18	33728	0	321	16651	60782
	SLD/19	32778	0	321	15104	58101
	SLD/20	31641	0	534	12736	54929
	SLD/21	33648	318	0	19746	60231
	SLD/22	32698	318	0	18199	57550
	SLD/23	31508	528	0	17894	54010
	SLD/24	33793	0	322	20689	60856
	SLD/25	32842	0	322	19142	58175
	SLD/26	31749	0	536	19465	55053
	SLD/27	30952	311	0	10929	54454
	SLD/28	30808	0	312	9986	53829
	SLD/29	30729	309	0	13081	53277
	SLD/30	30873	0	313	14024	53903
	SLD/31	36434	344	0	29880	64782
	SLD/32	35484	345	0	28334	62101
	SLD/33	34443	577	0	26594	59346
	SLD/34	36290	0	346	28937	64156
	SLD/35	35340	0	346	27391	61476
	SLD/36	34203	0	578	25022	58303
	SLD/37	36210	342	0	32032	63605
	SLD/38	35260	343	0	30485	60924

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/39	34070	571	0	30180	57385
	SLD/40	36355	0	346	32975	64231
	SLD/41	35404	0	347	31428	61550
	SLD/42	34311	0	579	31752	58427
	SLD/43	35222	354	0	31406	60079
	SLD/44	35078	0	355	30463	59453
	SLD/45	34999	352	0	33558	58902
	SLD/46	35143	0	356	34501	59527
	SLD/47	24339	2109	646	3204	44673
	SLD/48	24430	2116	649	8481	45298
	SLD/49	24365	2111	647	4688	44849
	SLD/50	24456	2119	649	9965	45474
	SLD/51	24626	2133	654	11573	45148
	SLD/52	24717	2141	656	6296	45773
	SLD/53	24600	2131	653	13057	44972
	SLD/54	24692	2139	656	7780	45597
	SLD/55	21369	1851	567	14794	29217
	SLD/56	21277	1843	565	20071	28592
	SLD/57	21395	1853	568	13310	29393
	SLD/58	21303	1846	566	18587	28768
	SLD/59	21656	1876	575	29571	29692
	SLD/60	21564	1868	573	34848	29067
	SLD/61	21630	1874	574	31055	29516
	SLD/62	21539	1866	572	36332	28891
	SLD/63	22965	597	2032	14144	38709
	SLD/64	22992	598	2035	15727	38897
	SLD/65	23050	599	2040	19093	39295
	SLD/66	23078	600	2042	20676	39483
	SLD/67	23921	622	2117	35111	40293
	SLD/68	23949	622	2119	33528	40480
	SLD/69	23835	619	2109	40060	39707
	SLD/70	23863	620	2112	38477	39894
	SLD/71	22074	574	1954	8745	34072
	SLD/72	22046	573	1951	7161	33885
	SLD/73	22159	576	1961	13693	34658
	SLD/74	22132	575	1959	12110	34471
	SLD/75	23030	599	2038	40511	35656
	SLD/76	23003	598	2036	42094	35468
	SLD/77	22944	596	2031	45460	35070
	SLD/78	22917	596	2028	47043	34882
28	SLD/1	17270	0	0	8695	17383
	SLD/2	16679	0	0	8944	16555
	SLD/3	17266	163	0	8811	17558
	SLD/4	16675	162	0	9061	16730
	SLD/5	15986	268	0	9435	15885
	SLD/6	17246	0	164	7790	17430
	SLD/7	16655	0	163	8040	16603

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/8	15953	0	269	7733	15672
	SLD/9	17273	163	0	8578	17208
	SLD/10	16682	162	0	8828	16380
	SLD/11	15998	268	0	9045	15301
	SLD/12	17293	0	165	9599	17335
	SLD/13	16702	0	164	9849	16508
	SLD/14	16032	0	271	10747	15514
	SLD/15	17202	163	0	18243	15625
	SLD/16	16611	162	0	18493	14798
	SLD/17	15922	267	0	18867	13952
	SLD/18	17182	0	164	17222	15498
	SLD/19	16591	0	163	17472	14670
	SLD/20	15889	0	268	17165	13740
	SLD/21	17209	163	0	18010	15275
	SLD/22	16618	162	0	18260	14448
	SLD/23	15934	267	0	18477	13369
	SLD/24	17229	0	164	19031	15403
	SLD/25	16638	0	163	19281	14575
	SLD/26	15968	0	270	20179	13581
	SLD/27	15882	160	0	25077	12547
	SLD/28	15862	0	161	24055	12420
	SLD/29	15889	160	0	24843	12197
	SLD/30	15909	0	161	25864	12325
	SLD/31	17330	164	0	621	19490
	SLD/32	16739	163	0	371	18663
	SLD/33	16050	269	0	3	17817
	SLD/34	17310	0	165	1642	19363
	SLD/35	16719	0	164	1392	18535
	SLD/36	16017	0	270	1699	17605
	SLD/37	17337	164	0	854	19140
	SLD/38	16746	163	0	604	18313
	SLD/39	16062	269	0	387	17234
	SLD/40	17357	0	165	167	19268
	SLD/41	16766	0	164	417	18440
	SLD/42	16096	0	272	1315	17446
	SLD/43	16095	162	0	6363	18989
	SLD/44	16075	0	163	7384	18861
	SLD/45	16103	162	0	6597	18639
	SLD/46	16123	0	163	5575	18766
	SLD/47	10793	935	287	6093	12647
	SLD/48	10756	932	286	4544	12501
	SLD/49	10783	934	286	5657	12606
	SLD/50	10745	931	285	4108	12460
	SLD/51	10973	951	291	12942	12223
	SLD/52	10935	947	290	11393	12078
	SLD/53	10984	952	292	13378	12264
	SLD/54	10946	948	291	11828	12118
	SLD/55	10855	940	288	1655	7893
	SLD/56	10893	944	289	3204	8039

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/57	10844	939	288	1219	7853
	SLD/58	10882	943	289	2768	7998
	SLD/59	11034	956	293	8503	7470
	SLD/60	11072	959	294	10053	7615
	SLD/61	11045	957	293	8939	7511
	SLD/62	11083	960	294	10489	7656
	SLD/63	10606	276	939	3451	11477
	SLD/64	10594	275	938	3915	11433
	SLD/65	10570	275	935	4904	11341
	SLD/66	10559	274	934	5369	11297
	SLD/67	11204	291	992	19379	10065
	SLD/68	11192	291	991	18914	10022
	SLD/69	11239	292	995	20832	10202
	SLD/70	11228	292	994	20367	10158
	SLD/71	10624	276	940	4782	10051
	SLD/72	10635	276	941	4317	10095
	SLD/73	10588	275	937	6235	9915
	SLD/74	10600	275	938	5770	9958
	SLD/75	11222	292	993	18047	8639
	SLD/76	11233	292	994	18512	8683
	SLD/77	11258	293	996	19500	8776
	SLD/78	11269	293	997	19965	8820
29	SLD/1	30906	0	0	128405	42443
	SLD/2	29873	0	0	119326	40464
	SLD/3	30894	292	0	128336	42707
	SLD/4	29861	290	0	119257	40727
	SLD/5	28653	480	0	108650	38602
	SLD/6	30973	0	295	129637	42478
	SLD/7	29941	0	294	120558	40498
	SLD/8	28786	0	486	110818	38221
	SLD/9	30918	292	0	128473	42180
	SLD/10	29885	291	0	119394	40201
	SLD/11	28693	481	0	108878	37725
	SLD/12	30838	0	294	127172	42409
	SLD/13	29806	0	292	118093	40429
	SLD/14	28561	0	482	106710	38106
	SLD/15	29425	278	0	133884	40648
	SLD/16	28392	276	0	124805	38668
	SLD/17	27184	455	0	114198	36543
	SLD/18	29505	0	281	135185	40419
	SLD/19	28472	0	279	126106	38440
	SLD/20	27317	0	461	116366	36162
	SLD/21	29449	278	0	134021	40122
	SLD/22	28417	276	0	124942	38142
	SLD/23	27225	456	0	114426	35666
	SLD/24	29370	0	280	132720	40350
	SLD/25	28337	0	278	123641	38371

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/26	27092	0	457	112258	36047
	SLD/27	26213	263	0	117942	34996
	SLD/28	26293	0	266	119243	34767
	SLD/29	26238	264	0	118079	34469
	SLD/30	26158	0	265	116778	34698
	SLD/31	32362	306	0	122788	44765
	SLD/32	31330	305	0	113709	42786
	SLD/33	30121	505	0	103102	40661
	SLD/34	32442	0	309	124089	44537
	SLD/35	31409	0	308	115010	42557
	SLD/36	30254	0	511	105270	40280
	SLD/37	32387	306	0	122925	44239
	SLD/38	31354	305	0	113846	42259
	SLD/39	30162	505	0	103330	39783
	SLD/40	32307	0	308	121624	44467
	SLD/41	31274	0	307	112545	42488
	SLD/42	30029	0	507	101162	40164
	SLD/43	31108	313	0	99449	41858
	SLD/44	31188	0	316	100750	41629
	SLD/45	31133	313	0	99586	41331
	SLD/46	31053	0	315	98285	41560
	SLD/47	19735	1710	524	62081	28479
	SLD/48	19834	1718	527	63427	28313
	SLD/49	19762	1712	525	62460	28432
	SLD/50	19862	1721	527	63806	28267
	SLD/51	19219	1665	510	52532	28154
	SLD/52	19318	1674	513	53878	27989
	SLD/53	19191	1663	510	52154	28201
	SLD/54	19290	1671	512	53500	28035
	SLD/55	20047	1737	532	77185	21338
	SLD/56	19948	1728	530	75839	21503
	SLD/57	20075	1739	533	77563	21291
	SLD/58	19976	1730	530	76217	21457
	SLD/59	19531	1692	519	67636	21013
	SLD/60	19432	1683	516	66290	21179
	SLD/61	19503	1690	518	67258	21060
	SLD/62	19404	1681	515	65911	21225
	SLD/63	20446	531	1809	78507	26358
	SLD/64	20475	532	1812	78911	26309
	SLD/65	20539	534	1818	79770	26203
	SLD/66	20568	535	1820	80173	26153
	SLD/67	18726	487	1657	46679	25276
	SLD/68	18756	487	1660	47083	25226
	SLD/69	18633	484	1649	45416	25431
	SLD/70	18663	485	1652	45820	25381
	SLD/71	20539	534	1818	83038	24216
	SLD/72	20510	533	1815	82635	24266
	SLD/73	20632	536	1826	84301	24061
	SLD/74	20602	535	1823	83897	24110

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/75	18820	489	1666	51210	23134
	SLD/76	18790	488	1663	50806	23183
	SLD/77	18727	487	1657	49948	23289
	SLD/78	18697	486	1655	49544	23338
30	SLD/1	30906	0	0	128405	42443
	SLD/2	29873	0	0	119326	40464
	SLD/3	30918	292	0	128473	42180
	SLD/4	29885	291	0	119394	40201
	SLD/5	28693	481	0	108878	37725
	SLD/6	30973	0	295	129637	42478
	SLD/7	29941	0	294	120558	40498
	SLD/8	28786	0	486	110818	38221
	SLD/9	30894	292	0	128336	42707
	SLD/10	29861	290	0	119257	40727
	SLD/11	28653	480	0	108650	38602
	SLD/12	30838	0	294	127172	42409
	SLD/13	29806	0	292	118093	40429
	SLD/14	28561	0	482	106710	38106
	SLD/15	29449	278	0	134021	40122
	SLD/16	28417	276	0	124942	38142
	SLD/17	27225	456	0	114426	35666
	SLD/18	29505	0	281	135185	40419
	SLD/19	28472	0	279	126106	38440
	SLD/20	27317	0	461	116366	36162
	SLD/21	29425	278	0	133884	40648
	SLD/22	28392	276	0	124805	38668
	SLD/23	27184	455	0	114198	36543
	SLD/24	29370	0	280	132720	40350
	SLD/25	28337	0	278	123641	38371
	SLD/26	27092	0	457	112258	36047
	SLD/27	26238	264	0	118079	34469
	SLD/28	26293	0	266	119243	34767
	SLD/29	26213	263	0	117942	34996
	SLD/30	26158	0	265	116778	34698
	SLD/31	32387	306	0	122925	44239
	SLD/32	31354	305	0	113846	42259
	SLD/33	30162	505	0	103330	39783
	SLD/34	32442	0	309	124089	44537
	SLD/35	31409	0	308	115010	42557
	SLD/36	30254	0	511	105270	40280
	SLD/37	32362	306	0	122788	44765
	SLD/38	31330	305	0	113709	42786
	SLD/39	30121	505	0	103103	40661
	SLD/40	32307	0	308	121624	44467
	SLD/41	31274	0	307	112545	42488
	SLD/42	30029	0	507	101162	40164
	SLD/43	31133	313	0	99586	41331

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/44	31188	0	316	100750	41629
	SLD/45	31108	313	0	99449	41858
	SLD/46	31053	0	315	98285	41560
	SLD/47	20075	1739	533	77565	21291
	SLD/48	19976	1731	530	76219	21457
	SLD/49	20047	1737	532	77186	21338
	SLD/50	19948	1728	530	75840	21503
	SLD/51	19503	1690	518	67259	21060
	SLD/52	19404	1681	515	65913	21225
	SLD/53	19531	1692	519	67638	21013
	SLD/54	19432	1683	516	66292	21179
	SLD/55	19762	1712	525	62458	28432
	SLD/56	19862	1721	527	63804	28267
	SLD/57	19735	1710	524	62079	28479
	SLD/58	19834	1718	527	63425	28313
	SLD/59	19191	1663	510	52152	28201
	SLD/60	19290	1671	512	53498	28035
	SLD/61	19219	1665	510	52531	28154
	SLD/62	19318	1674	513	53877	27989
	SLD/63	20632	536	1826	84301	24061
	SLD/64	20602	535	1823	83897	24110
	SLD/65	20539	534	1818	83039	24216
	SLD/66	20509	533	1815	82635	24266
	SLD/67	18727	487	1657	49948	23289
	SLD/68	18697	486	1655	49545	23338
	SLD/69	18820	489	1666	51211	23134
	SLD/70	18790	488	1663	50807	23183
	SLD/71	20539	534	1818	79769	26203
	SLD/72	20568	535	1820	80172	26154
	SLD/73	20446	531	1809	78506	26358
	SLD/74	20475	532	1812	78910	26309
	SLD/75	18633	484	1649	45416	25431
	SLD/76	18663	485	1652	45820	25381
	SLD/77	18726	487	1657	46679	25276
	SLD/78	18756	487	1660	47082	25226
31	SLD/1	34331	0	0	47271	45741
	SLD/2	33365	0	0	49007	43828
	SLD/3	34294	324	0	43802	45328
	SLD/4	33328	324	0	45537	43415
	SLD/5	32181	539	0	45186	40914
	SLD/6	34275	0	327	42218	45685
	SLD/7	33308	0	327	43954	43773
	SLD/8	32148	0	543	42547	41509
	SLD/9	34367	325	0	50741	46154
	SLD/10	33401	325	0	52476	44242
	SLD/11	32302	541	0	56752	42291
	SLD/12	34387	0	328	52324	45797

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/13	33421	0	328	54060	43884
	SLD/14	32335	0	546	59391	41696
	SLD/15	32846	311	0	54169	43412
	SLD/16	31880	310	0	55905	41499
	SLD/17	30733	515	0	55554	38997
	SLD/18	32827	0	313	52586	43769
	SLD/19	31860	0	312	54322	41856
	SLD/20	30700	0	518	52915	39593
	SLD/21	32919	311	0	61109	44238
	SLD/22	31953	311	0	62844	42325
	SLD/23	30854	517	0	67119	40375
	SLD/24	32939	0	314	62692	43881
	SLD/25	31973	0	313	64428	41968
	SLD/26	30887	0	522	69759	39779
	SLD/27	29792	299	0	64779	37996
	SLD/28	29772	0	302	63196	38353
	SLD/29	29865	300	0	71718	38822
	SLD/30	29884	0	303	73302	38465
	SLD/31	35743	338	0	33434	47244
	SLD/32	34776	338	0	35169	45331
	SLD/33	33629	563	0	34818	42830
	SLD/34	35723	0	340	31850	47601
	SLD/35	34756	0	341	33586	45689
	SLD/36	33596	0	567	32179	43426
	SLD/37	35815	339	0	40373	48071
	SLD/38	34849	339	0	42109	46158
	SLD/39	33750	565	0	46384	44208
	SLD/40	35835	0	342	41956	47713
	SLD/41	34869	0	342	43692	45801
	SLD/42	33783	0	570	49023	43612
	SLD/43	34619	348	0	30220	44383
	SLD/44	34599	0	351	28636	44740
	SLD/45	34691	349	0	37159	45210
	SLD/46	34711	0	352	38742	44852
	SLD/47	21704	1880	576	27080	21790
	SLD/48	21727	1882	577	23309	21694
	SLD/49	21711	1881	576	26019	21763
	SLD/50	21733	1883	577	22248	21667
	SLD/51	22163	1920	588	14682	22213
	SLD/52	22185	1922	589	18454	22117
	SLD/53	22156	1919	588	13621	22240
	SLD/54	22179	1921	589	17393	22144
	SLD/55	22676	1964	602	66465	32561
	SLD/56	22653	1962	601	62693	32657
	SLD/57	22682	1965	602	67526	32534
	SLD/58	22660	1963	602	63754	32630
	SLD/59	23135	2004	614	108227	32984
	SLD/60	23112	2002	614	104456	33080
	SLD/61	23128	2004	614	107166	33011

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/62	23106	2002	613	103395	33108
	SLD/63	21509	559	1904	43063	25067
	SLD/64	21516	559	1904	41931	25038
	SLD/65	21531	560	1905	39526	24976
	SLD/66	21537	560	1906	38394	24947
	SLD/67	23038	599	2039	96146	26477
	SLD/68	23045	599	2039	97278	26448
	SLD/69	23017	598	2037	92609	26567
	SLD/70	23023	598	2038	93741	26538
	SLD/71	21801	567	1929	14999	28298
	SLD/72	21794	566	1929	16130	28327
	SLD/73	21822	567	1931	11462	28208
	SLD/74	21815	567	1931	12594	28237
	SLD/75	23329	606	2065	124210	29708
	SLD/76	23323	606	2064	123078	29737
	SLD/77	23308	606	2063	120673	29798
	SLD/78	23301	606	2062	119541	29827
32	SLD/1	35041	0	0	24813	62506
	SLD/2	34091	0	0	23266	59825
	SLD/3	34929	330	0	25889	61918
	SLD/4	33979	330	0	24342	59237
	SLD/5	32789	549	0	24037	55697
	SLD/6	35009	0	334	22794	62469
	SLD/7	34059	0	334	21248	59788
	SLD/8	32922	0	556	18879	56616
	SLD/9	35153	332	0	23737	63095
	SLD/10	34203	333	0	22191	60414
	SLD/11	33162	555	0	20451	57659
	SLD/12	35074	0	334	26832	62543
	SLD/13	34123	0	335	25285	59862
	SLD/14	33030	0	558	25608	56740
	SLD/15	33648	318	0	19746	60231
	SLD/16	32698	318	0	18199	57550
	SLD/17	31508	528	0	17894	54010
	SLD/18	33728	0	321	16651	60782
	SLD/19	32778	0	321	15104	58101
	SLD/20	31641	0	534	12736	54929
	SLD/21	33872	320	0	17594	61407
	SLD/22	32922	320	0	16047	58726
	SLD/23	31881	534	0	14307	55971
	SLD/24	33793	0	322	20689	60856
	SLD/25	32842	0	322	19142	58175
	SLD/26	31749	0	536	19465	55053
	SLD/27	30729	309	0	13081	53277
	SLD/28	30808	0	312	9986	53829
	SLD/29	30952	311	0	10929	54454
	SLD/30	30873	0	313	14024	53903

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/31	36210	342	0	32032	63605
	SLD/32	35260	343	0	30485	60924
	SLD/33	34070	571	0	30180	57385
	SLD/34	36290	0	346	28937	64156
	SLD/35	35340	0	346	27391	61476
	SLD/36	34203	0	578	25022	58303
	SLD/37	36434	344	0	29880	64782
	SLD/38	35484	345	0	28334	62101
	SLD/39	34443	577	0	26594	59346
	SLD/40	36355	0	346	32975	64231
	SLD/41	35404	0	347	31428	61550
	SLD/42	34311	0	579	31752	58427
	SLD/43	34999	352	0	33558	58902
	SLD/44	35078	0	355	30463	59453
	SLD/45	35222	354	0	31406	60079
	SLD/46	35143	0	356	34501	59527
	SLD/47	21395	1853	568	13309	29393
	SLD/48	21303	1846	566	18586	28768
	SLD/49	21369	1851	567	14794	29217
	SLD/50	21277	1843	565	20071	28592
	SLD/51	21630	1874	574	31054	29516
	SLD/52	21539	1866	572	36331	28891
	SLD/53	21656	1876	575	29570	29692
	SLD/54	21564	1868	573	34847	29067
	SLD/55	24365	2111	647	4687	44849
	SLD/56	24456	2119	649	9964	45474
	SLD/57	24339	2108	646	3203	44673
	SLD/58	24430	2116	649	8480	45298
	SLD/59	24600	2131	653	13058	44972
	SLD/60	24692	2139	656	7781	45597
	SLD/61	24626	2133	654	11573	45148
	SLD/62	24717	2141	656	6296	45773
	SLD/63	22159	576	1961	13692	34658
	SLD/64	22132	575	1959	12109	34471
	SLD/65	22074	574	1954	8743	34072
	SLD/66	22046	573	1951	7160	33885
	SLD/67	22944	596	2031	45458	35070
	SLD/68	22917	596	2028	47041	34882
	SLD/69	23030	599	2038	40509	35656
	SLD/70	23003	598	2036	42092	35468
	SLD/71	23050	599	2040	19091	39295
	SLD/72	23078	600	2042	20674	39483
	SLD/73	22965	597	2032	14142	38709
	SLD/74	22992	598	2035	15725	38897
	SLD/75	23835	619	2109	40059	39707
	SLD/76	23863	620	2112	38476	39894
	SLD/77	23921	622	2117	35110	40293
	SLD/78	23949	622	2119	33527	40480

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
33	SLD/1	29690	0	0	242273	30191
	SLD/2	28967	0	0	231033	28756
	SLD/3	29592	280	0	240553	29704
	SLD/4	28869	281	0	229313	28269
	SLD/5	27904	467	0	217895	26129
	SLD/6	29809	0	284	240296	30203
	SLD/7	29086	0	285	229057	28768
	SLD/8	28266	0	477	217468	26960
	SLD/9	29789	282	0	243994	30677
	SLD/10	29066	283	0	232754	29242
	SLD/11	28233	473	0	223630	27749
	SLD/12	29572	0	282	244250	30178
	SLD/13	28848	0	283	233010	28743
	SLD/14	27871	0	471	224057	26918
	SLD/15	29582	280	0	208867	28040
	SLD/16	28858	281	0	197627	26605
	SLD/17	27894	467	0	186209	24464
	SLD/18	29799	0	284	208610	28538
	SLD/19	29076	0	285	197371	27103
	SLD/20	28256	0	477	185782	25295
	SLD/21	29779	282	0	212308	29012
	SLD/22	29056	283	0	201068	27577
	SLD/23	28223	473	0	191944	26084
	SLD/24	29561	0	282	212564	28513
	SLD/25	28838	0	283	201324	27078
	SLD/26	27860	0	470	192371	25253
	SLD/27	27953	281	0	166232	23678
	SLD/28	28170	0	285	165976	24177
	SLD/29	28150	283	0	169673	24650
	SLD/30	27933	0	283	169930	24152
	SLD/31	29602	280	0	272238	31369
	SLD/32	28879	281	0	260999	29934
	SLD/33	27914	468	0	249581	27793
	SLD/34	29819	0	284	271982	31868
	SLD/35	29096	0	285	260742	30433
	SLD/36	28276	0	477	249154	28624
	SLD/37	29799	282	0	275680	32341
	SLD/38	29076	283	0	264440	30906
	SLD/39	28243	473	0	255316	29414
	SLD/40	29582	0	282	275936	31843
	SLD/41	28859	0	283	264696	30408
	SLD/42	27881	0	471	255743	28583
	SLD/43	27987	281	0	271852	29227
	SLD/44	28204	0	286	271595	29726
	SLD/45	28184	283	0	275293	30200
	SLD/46	27967	0	283	275549	29701
	SLD/47	19036	1649	505	116058	11285

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/48	18733	1623	497	118039	10544
	SLD/49	18951	1642	503	116615	11076
	SLD/50	18648	1615	495	118596	10335
	SLD/51	17995	1559	478	132538	10976
	SLD/52	17692	1533	470	134519	10235
	SLD/53	18080	1566	480	131980	11184
	SLD/54	17777	1540	472	133961	10443
	SLD/55	21557	1867	572	152752	23809
	SLD/56	21860	1894	580	150771	24550
	SLD/57	21471	1860	570	153309	23601
	SLD/58	21774	1886	578	151328	24342
	SLD/59	20516	1777	545	169232	23500
	SLD/60	20819	1804	553	167251	24241
	SLD/61	20601	1785	547	168674	23709
	SLD/62	20904	1811	555	166693	24450
	SLD/63	21133	549	1870	109674	16029
	SLD/64	21042	547	1862	110269	15806
	SLD/65	20849	542	1845	111532	15334
	SLD/66	20758	539	1837	112126	15111
	SLD/67	17663	459	1563	164607	14999
	SLD/68	17572	457	1555	165201	14777
	SLD/69	17947	466	1588	162749	15694
	SLD/70	17856	464	1580	163344	15472
	SLD/71	21889	569	1937	120682	19786
	SLD/72	21980	571	1945	120088	20008
	SLD/73	21605	561	1912	122540	19091
	SLD/74	21696	564	1920	121946	19313
	SLD/75	18419	479	1630	175615	18756
	SLD/76	18510	481	1638	175021	18979
	SLD/77	18703	486	1655	173757	19451
	SLD/78	18794	488	1663	173163	19674
34	SLD/1	15898	0	0	4912	10244
	SLD/2	15399	0	0	5302	9751
	SLD/3	15882	150	0	4535	9984
	SLD/4	15382	150	0	4925	9491
	SLD/5	14791	248	0	5131	8745
	SLD/6	15817	0	151	4177	10191
	SLD/7	15317	0	150	4567	9698
	SLD/8	14683	0	248	4534	9091
	SLD/9	15915	150	0	5289	10504
	SLD/10	15416	150	0	5679	10011
	SLD/11	14847	249	0	6388	9612
	SLD/12	15980	0	152	5647	10297
	SLD/13	15481	0	152	6037	9804
	SLD/14	14955	0	253	6985	9266
	SLD/15	16483	156	0	12817	9404
	SLD/16	15984	155	0	13207	8911

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/17	15392	258	0	13413	8165
	SLD/18	16418	0	156	12458	9611
	SLD/19	15918	0	156	12849	9118
	SLD/20	15284	0	258	12816	8510
	SLD/21	16516	156	0	13571	9924
	SLD/22	16017	156	0	13961	9431
	SLD/23	15448	259	0	14670	9032
	SLD/24	16582	0	158	13929	9717
	SLD/25	16082	0	158	14319	9224
	SLD/26	15557	0	263	15267	8686
	SLD/27	15804	159	0	19186	7952
	SLD/28	15739	0	159	18827	8159
	SLD/29	15838	159	0	19940	8472
	SLD/30	15903	0	161	20298	8264
	SLD/31	15280	144	0	3747	10564
	SLD/32	14781	144	0	3357	10071
	SLD/33	14190	238	0	3151	9325
	SLD/34	15215	0	145	4105	10771
	SLD/35	14716	0	144	3715	10279
	SLD/36	14081	0	238	3748	9671
	SLD/37	15314	145	0	2993	11084
	SLD/38	14814	144	0	2603	10591
	SLD/39	14246	239	0	1894	10192
	SLD/40	15379	0	147	2634	10877
	SLD/41	14879	0	146	2244	10384
	SLD/42	14354	0	242	1297	9847
	SLD/43	13800	139	0	8421	9885
	SLD/44	13735	0	139	8779	10093
	SLD/45	13834	139	0	7666	10406
	SLD/46	13899	0	141	7308	10198
	SLD/47	9555	828	254	2322	2003
	SLD/48	9716	842	258	516	2491
	SLD/49	9600	832	255	1814	2140
	SLD/50	9761	846	259	8	2629
	SLD/51	10259	889	272	4109	2565
	SLD/52	10420	903	277	5915	3054
	SLD/53	10213	885	271	3601	2428
	SLD/54	10375	899	275	5407	2916
	SLD/55	10133	878	269	5842	9249
	SLD/56	9972	864	265	4036	8760
	SLD/57	10179	882	270	6350	9386
	SLD/58	10017	868	266	4544	8898
	SLD/59	10837	939	288	12273	9811
	SLD/60	10676	925	283	10467	9323
	SLD/61	10792	935	287	11765	9674
	SLD/62	10630	921	282	9959	9185
	SLD/63	8936	232	791	6968	3883
	SLD/64	8984	233	795	6426	4029
	SLD/65	9087	236	804	5274	4341

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/66	9136	237	809	4732	4487
	SLD/67	11282	293	999	14469	5758
	SLD/68	11331	294	1003	15011	5904
	SLD/69	11131	289	985	12775	5299
	SLD/70	11180	291	989	13317	5446
	SLD/71	9109	237	806	4518	6056
	SLD/72	9061	235	802	5060	5910
	SLD/73	9261	241	820	2824	6515
	SLD/74	9212	239	815	3366	6368
	SLD/75	11456	298	1014	16919	7931
	SLD/76	11408	296	1010	16377	7785
	SLD/77	11305	294	1000	15225	7473
	SLD/78	11256	293	996	14683	7327
35	SLD/1	17270	0	0	8695	17383
	SLD/2	16679	0	0	8944	16555
	SLD/3	17273	163	0	8578	17208
	SLD/4	16682	162	0	8828	16380
	SLD/5	15998	268	0	9045	15301
	SLD/6	17246	0	164	7790	17430
	SLD/7	16655	0	163	8040	16603
	SLD/8	15953	0	269	7733	15672
	SLD/9	17266	163	0	8811	17558
	SLD/10	16675	162	0	9061	16730
	SLD/11	15986	268	0	9435	15885
	SLD/12	17293	0	165	9599	17335
	SLD/13	16702	0	164	9849	16508
	SLD/14	16032	0	271	10747	15514
	SLD/15	17209	163	0	18010	15275
	SLD/16	16618	162	0	18260	14448
	SLD/17	15934	267	0	18477	13369
	SLD/18	17182	0	164	17222	15498
	SLD/19	16591	0	163	17472	14670
	SLD/20	15889	0	268	17165	13740
	SLD/21	17202	163	0	18243	15625
	SLD/22	16611	162	0	18493	14798
	SLD/23	15922	267	0	18867	13952
	SLD/24	17229	0	164	19031	15403
	SLD/25	16638	0	163	19281	14575
	SLD/26	15968	0	270	20179	13581
	SLD/27	15889	160	0	24843	12197
	SLD/28	15862	0	161	24055	12420
	SLD/29	15882	160	0	25077	12547
	SLD/30	15909	0	161	25864	12325
	SLD/31	17337	164	0	854	19140
	SLD/32	16746	163	0	604	18313
	SLD/33	16062	269	0	387	17234
	SLD/34	17310	0	165	1642	19363

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/35	16719	0	164	1392	18535
	SLD/36	16017	0	270	1699	17605
	SLD/37	17330	164	0	621	19490
	SLD/38	16739	163	0	371	18663
	SLD/39	16050	269	0	3	17817
	SLD/40	17357	0	165	167	19268
	SLD/41	16766	0	164	417	18440
	SLD/42	16096	0	272	1315	17446
	SLD/43	16103	162	0	6597	18639
	SLD/44	16075	0	163	7384	18861
	SLD/45	16095	162	0	6363	18989
	SLD/46	16123	0	163	5575	18766
	SLD/47	10844	939	288	1219	7853
	SLD/48	10882	943	289	2768	7998
	SLD/49	10855	940	288	1655	7893
	SLD/50	10893	944	289	3204	8039
	SLD/51	11045	957	293	8939	7511
	SLD/52	11083	960	294	10489	7656
	SLD/53	11034	956	293	8503	7470
	SLD/54	11072	959	294	10053	7615
	SLD/55	10783	934	286	5657	12606
	SLD/56	10745	931	285	4108	12460
	SLD/57	10794	935	287	6093	12647
	SLD/58	10756	932	286	4544	12501
	SLD/59	10984	952	292	13378	12264
	SLD/60	10946	948	291	11828	12118
	SLD/61	10973	951	291	12942	12223
	SLD/62	10935	947	290	11392	12077
	SLD/63	10588	275	937	6235	9915
	SLD/64	10600	275	938	5770	9958
	SLD/65	10624	276	940	4782	10051
	SLD/66	10635	276	941	4317	10095
	SLD/67	11258	293	996	19500	8776
	SLD/68	11269	293	997	19965	8819
	SLD/69	11222	292	993	18047	8639
	SLD/70	11233	292	994	18512	8683
	SLD/71	10570	275	935	4903	11341
	SLD/72	10559	274	934	5368	11297
	SLD/73	10606	276	939	3450	11477
	SLD/74	10594	275	938	3915	11433
	SLD/75	11239	292	995	20831	10202
	SLD/76	11228	292	994	20367	10158
	SLD/77	11204	291	992	19378	10065
	SLD/78	11192	291	991	18914	10022
36	SLD/1	15898	0	0	4912	10244
	SLD/2	15399	0	0	5302	9751
	SLD/3	15915	150	0	5289	10504

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/4	15416	150	0	5679	10011
	SLD/5	14847	249	0	6388	9612
	SLD/6	15817	0	151	4177	10191
	SLD/7	15317	0	150	4567	9698
	SLD/8	14683	0	248	4534	9091
	SLD/9	15882	150	0	4535	9984
	SLD/10	15382	150	0	4925	9491
	SLD/11	14791	248	0	5131	8745
	SLD/12	15980	0	152	5647	10297
	SLD/13	15481	0	152	6037	9804
	SLD/14	14955	0	253	6985	9266
	SLD/15	16516	156	0	13571	9924
	SLD/16	16017	156	0	13961	9431
	SLD/17	15448	259	0	14670	9032
	SLD/18	16418	0	156	12458	9611
	SLD/19	15918	0	156	12849	9118
	SLD/20	15284	0	258	12816	8510
	SLD/21	16483	156	0	12817	9404
	SLD/22	15984	155	0	13207	8911
	SLD/23	15392	258	0	13413	8165
	SLD/24	16582	0	158	13929	9717
	SLD/25	16082	0	158	14319	9224
	SLD/26	15557	0	263	15267	8686
	SLD/27	15838	159	0	19940	8472
	SLD/28	15739	0	159	18827	8159
	SLD/29	15804	159	0	19186	7952
	SLD/30	15903	0	161	20298	8264
	SLD/31	15314	145	0	2993	11084
	SLD/32	14814	144	0	2603	10591
	SLD/33	14246	239	0	1894	10192
	SLD/34	15215	0	145	4105	10771
	SLD/35	14716	0	144	3715	10279
	SLD/36	14081	0	238	3748	9671
	SLD/37	15280	144	0	3747	10564
	SLD/38	14781	144	0	3357	10071
	SLD/39	14190	238	0	3151	9325
	SLD/40	15379	0	147	2634	10877
	SLD/41	14879	0	146	2244	10384
	SLD/42	14354	0	242	1297	9847
	SLD/43	13834	139	0	7666	10406
	SLD/44	13735	0	139	8779	10093
	SLD/45	13800	139	0	8421	9885
	SLD/46	13899	0	141	7308	10198
	SLD/47	10179	882	270	6350	9386
	SLD/48	10017	868	266	4544	8898
	SLD/49	10133	878	269	5842	9249
	SLD/50	9972	864	265	4036	8760
	SLD/51	10792	935	287	11765	9674
	SLD/52	10630	921	282	9959	9185

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/53	10837	939	288	12274	9811
	SLD/54	10676	925	283	10467	9323
	SLD/55	9600	832	255	1814	2140
	SLD/56	9761	846	259	8	2629
	SLD/57	9555	828	254	2323	2003
	SLD/58	9716	842	258	516	2491
	SLD/59	10213	885	271	3601	2428
	SLD/60	10375	899	275	5407	2916
	SLD/61	10259	889	272	4109	2565
	SLD/62	10420	903	277	5915	3054
	SLD/63	9261	241	820	2825	6514
	SLD/64	9212	239	815	3367	6368
	SLD/65	9109	237	806	4519	6056
	SLD/66	9061	235	802	5061	5910
	SLD/67	11305	294	1000	15225	7473
	SLD/68	11256	293	996	14683	7327
	SLD/69	11456	298	1014	16919	7932
	SLD/70	11408	296	1010	16377	7785
	SLD/71	9087	236	804	5274	4341
	SLD/72	9136	237	809	4732	4487
	SLD/73	8936	232	791	6968	3882
	SLD/74	8984	233	795	6426	4029
	SLD/75	11131	289	985	12776	5300
	SLD/76	11180	291	989	13318	5446
	SLD/77	11283	293	999	14470	5758
	SLD/78	11331	294	1003	15012	5904
37	SLD/1	30362	0	0	49097	39169
	SLD/2	29603	0	0	49776	37556
	SLD/3	30583	289	0	53825	39988
	SLD/4	29825	290	0	54503	38376
	SLD/5	29092	487	0	58478	37049
	SLD/6	30242	0	288	43378	38999
	SLD/7	29483	0	289	44056	37387
	SLD/8	28523	0	482	41066	35401
	SLD/9	30140	285	0	44369	38350
	SLD/10	29382	286	0	45048	36737
	SLD/11	28354	475	0	42719	34318
	SLD/12	30481	0	290	54817	39339
	SLD/13	29723	0	291	55495	37726
	SLD/14	28923	0	488	60131	35967
	SLD/15	32841	310	0	138481	47744
	SLD/16	32083	312	0	139160	46131
	SLD/17	31350	525	0	143134	44805
	SLD/18	32500	0	310	128034	46755
	SLD/19	31742	0	311	128713	45142
	SLD/20	30781	0	520	125722	43157
	SLD/21	32399	306	0	129026	46105

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/22	31640	308	0	129704	44493
	SLD/23	30612	513	0	127375	42074
	SLD/24	32740	0	312	139473	47095
	SLD/25	31982	0	314	140151	45482
	SLD/26	31181	0	526	144787	43723
	SLD/27	32708	329	0	196420	49429
	SLD/28	32367	0	328	185973	48440
	SLD/29	32266	324	0	186964	47791
	SLD/30	32607	0	330	197412	48780
	SLD/31	28324	268	0	30831	32233
	SLD/32	27566	268	0	30153	30620
	SLD/33	26833	449	0	26178	29294
	SLD/34	27983	0	267	41279	31243
	SLD/35	27225	0	267	40600	29631
	SLD/36	26264	0	443	43591	27645
	SLD/37	27882	264	0	40287	30594
	SLD/38	27123	264	0	39609	28981
	SLD/39	26095	437	0	41938	26563
	SLD/40	28223	0	269	29840	31583
	SLD/41	27465	0	269	29161	29971
	SLD/42	26664	0	450	24526	28211
	SLD/43	25180	253	0	85768	23577
	SLD/44	24839	0	252	96215	22588
	SLD/45	24737	249	0	95224	21939
	SLD/46	25079	0	254	84776	22928
	SLD/47	22695	1966	603	85094	34168
	SLD/48	22685	1965	602	89618	33395
	SLD/49	22692	1966	602	86367	33950
	SLD/50	22682	1965	602	90891	33177
	SLD/51	23658	2050	628	132434	35319
	SLD/52	23648	2049	628	136958	34546
	SLD/53	23661	2050	628	131161	35536
	SLD/54	23651	2049	628	135686	34763
	SLD/55	16687	1446	443	53367	11838
	SLD/56	16697	1447	443	57891	12610
	SLD/57	16684	1445	443	52094	11620
	SLD/58	16695	1446	443	56618	12393
	SLD/59	17650	1529	469	6026	12989
	SLD/60	17660	1530	469	10551	13761
	SLD/61	17653	1529	469	7299	13206
	SLD/62	17663	1530	469	11823	13979
	SLD/63	19469	506	1723	18597	25009
	SLD/64	19466	506	1723	17240	24777
	SLD/65	19459	506	1722	14355	24285
	SLD/66	19456	506	1722	12997	24053
	SLD/67	22679	589	2007	139203	28846
	SLD/68	22676	589	2007	140561	28614
	SLD/69	22688	590	2008	134960	29571
	SLD/70	22685	590	2008	136318	29339

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/71	17666	459	1563	60136	18310
	SLD/72	17670	459	1564	61493	18542
	SLD/73	17657	459	1563	55893	17586
	SLD/74	17660	459	1563	57250	17817
	SLD/75	20876	543	1848	97665	22147
	SLD/76	20880	543	1848	96308	22379
	SLD/77	20886	543	1848	93422	22872
	SLD/78	20889	543	1849	92065	23104
38	SLD/1	30153	0	0	32725	43692
	SLD/2	29314	0	0	29811	41950
	SLD/3	30291	286	0	32559	44368
	SLD/4	29453	286	0	29645	42625
	SLD/5	28570	479	0	26147	41051
	SLD/6	30185	0	288	32518	43658
	SLD/7	29346	0	288	29604	41915
	SLD/8	28393	0	479	26077	39868
	SLD/9	30014	284	0	32890	43016
	SLD/10	29175	284	0	29976	41274
	SLD/11	28108	471	0	26699	38799
	SLD/12	30120	0	287	32932	43726
	SLD/13	29282	0	287	30018	41984
	SLD/14	28286	0	478	26768	39982
	SLD/15	30424	288	0	15125	50456
	SLD/16	29586	288	0	12211	48713
	SLD/17	28704	481	0	8713	47139
	SLD/18	30318	0	289	15084	49745
	SLD/19	29479	0	289	12170	48003
	SLD/20	28526	0	482	8644	45956
	SLD/21	30147	285	0	15457	49104
	SLD/22	29308	285	0	12542	47362
	SLD/23	28241	473	0	9265	44887
	SLD/24	30254	0	288	15498	49814
	SLD/25	29415	0	288	12584	48072
	SLD/26	28419	0	480	9334	46070
	SLD/27	28700	288	0	2799	50747
	SLD/28	28593	0	290	2841	50037
	SLD/29	28423	286	0	2468	49395
	SLD/30	28529	0	289	2427	50105
	SLD/31	30158	285	0	49993	38280
	SLD/32	29319	285	0	47079	36538
	SLD/33	28437	476	0	43581	34964
	SLD/34	30051	0	286	49952	37570
	SLD/35	29213	0	286	47037	35828
	SLD/36	28260	0	477	43511	33780
	SLD/37	29881	282	0	50324	36929
	SLD/38	29042	282	0	47410	35186
	SLD/39	27975	469	0	44133	32711

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/40	29987	0	286	50366	37639
	SLD/41	29149	0	286	47452	35896
	SLD/42	28153	0	475	44202	33894
	SLD/43	28256	284	0	55314	30455
	SLD/44	28149	0	285	55272	29745
	SLD/45	27979	281	0	55645	29103
	SLD/46	28085	0	285	55686	29813
	SLD/47	21914	1898	582	36455	35498
	SLD/48	21723	1882	577	31962	35138
	SLD/49	21860	1894	580	35191	35397
	SLD/50	21669	1877	575	30698	35037
	SLD/51	21602	1871	574	33523	35673
	SLD/52	21410	1855	568	29030	35313
	SLD/53	21656	1876	575	34787	35774
	SLD/54	21464	1859	570	30294	35415
	SLD/55	17835	1545	474	61479	17223
	SLD/56	18027	1562	479	56986	17582
	SLD/57	17781	1540	472	62743	17121
	SLD/58	17973	1557	477	58250	17481
	SLD/59	17523	1518	465	64411	17397
	SLD/60	17714	1535	470	59918	17757
	SLD/61	17577	1523	467	63147	17499
	SLD/62	17768	1539	472	58654	17859
	SLD/63	20851	542	1845	5599	28898
	SLD/64	20793	540	1840	4251	28790
	SLD/65	20671	537	1829	1385	28560
	SLD/66	20614	536	1824	37	28452
	SLD/67	19810	515	1753	4175	29481
	SLD/68	19752	513	1748	5523	29373
	SLD/69	19989	519	1769	39	29818
	SLD/70	19932	518	1764	1309	29710
	SLD/71	19627	510	1737	23781	23415
	SLD/72	19685	512	1742	22433	23523
	SLD/73	19448	505	1721	27995	23078
	SLD/74	19505	507	1726	26647	23186
	SLD/75	18586	483	1645	33555	23998
	SLD/76	18643	485	1650	32207	24106
	SLD/77	18765	488	1661	29341	24335
	SLD/78	18823	489	1666	27993	24443
39	SLD/1	35821	0	0	13051	54206
	SLD/2	34799	0	0	13094	51905
	SLD/3	35978	340	0	12586	54967
	SLD/4	34955	340	0	12629	52666
	SLD/5	33873	567	0	12400	50501
	SLD/6	35760	0	341	8651	54138
	SLD/7	34738	0	341	8693	51838
	SLD/8	33510	0	566	5841	49120

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/9	35664	337	0	13516	53445
	SLD/10	34642	337	0	13558	51144
	SLD/11	33350	559	0	13949	47964
	SLD/12	35881	0	342	17451	54273
	SLD/13	34859	0	342	17494	51973
	SLD/14	33712	0	569	20509	49345
	SLD/15	35698	337	0	3115	59755
	SLD/16	34676	337	0	3073	57454
	SLD/17	33594	563	0	3301	55289
	SLD/18	35481	0	338	7051	58926
	SLD/19	34458	0	338	7008	56625
	SLD/20	33231	0	561	9861	53908
	SLD/21	35384	335	0	2186	58232
	SLD/22	34362	334	0	2143	55932
	SLD/23	33070	554	0	1753	52751
	SLD/24	35602	0	339	1750	59061
	SLD/25	34580	0	339	1792	56760
	SLD/26	33433	0	565	4807	54133
	SLD/27	33303	335	0	13460	57973
	SLD/28	33085	0	335	17395	57144
	SLD/29	32989	332	0	12530	56451
	SLD/30	33206	0	336	8595	57279
	SLD/31	36257	343	0	28288	50179
	SLD/32	35235	343	0	28331	47879
	SLD/33	34152	572	0	28102	45714
	SLD/34	36039	0	343	24352	49351
	SLD/35	35017	0	343	24395	47050
	SLD/36	33790	0	571	21542	44332
	SLD/37	35943	340	0	29217	48657
	SLD/38	34921	340	0	29260	46356
	SLD/39	33629	563	0	29651	43176
	SLD/40	36161	0	345	33153	49486
	SLD/41	35139	0	344	33196	47185
	SLD/42	33992	0	574	36210	44558
	SLD/43	34234	344	0	38880	42014
	SLD/44	34016	0	345	34944	41186
	SLD/45	33920	341	0	39809	40492
	SLD/46	34138	0	346	43745	41321
	SLD/47	25207	2184	669	33631	42286
	SLD/48	25399	2200	674	16521	42579
	SLD/49	25261	2188	671	28817	42368
	SLD/50	25453	2205	676	11708	42662
	SLD/51	25749	2231	684	6624	42912
	SLD/52	25942	2247	689	23734	43205
	SLD/53	25695	2226	682	1811	42829
	SLD/54	25887	2243	687	18920	43123
	SLD/55	20905	1811	555	13124	21745
	SLD/56	20713	1794	550	3986	21452
	SLD/57	20960	1816	556	17937	21828

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/58	20767	1799	551	828	21534
	SLD/59	21448	1858	569	53379	22371
	SLD/60	21256	1841	564	36269	22078
	SLD/61	21394	1853	568	48565	22289
	SLD/62	21202	1837	563	31456	21995
	SLD/63	23068	600	2042	64232	34366
	SLD/64	23126	601	2047	59099	34454
	SLD/65	23248	604	2058	48186	34641
	SLD/66	23306	606	2063	43053	34729
	SLD/67	24877	647	2202	69953	36453
	SLD/68	24935	648	2207	75086	36542
	SLD/69	24697	642	2186	53908	36178
	SLD/70	24754	643	2191	59041	36266
	SLD/71	21778	566	1927	50205	28204
	SLD/72	21720	564	1922	55338	28116
	SLD/73	21958	571	1943	34160	28479
	SLD/74	21900	569	1938	39293	28391
	SLD/75	23587	613	2087	83979	30291
	SLD/76	23529	612	2082	78847	30203
	SLD/77	23406	608	2071	67934	30016
	SLD/78	23349	607	2066	62801	29928
40	SLD/1	35625	0	0	11438	65533
	SLD/2	34641	0	0	9635	62705
	SLD/3	35769	338	0	10937	66215
	SLD/4	34785	338	0	9134	63387
	SLD/5	33739	565	0	6692	60563
	SLD/6	35600	0	339	8775	65528
	SLD/7	34617	0	339	6972	62700
	SLD/8	33457	0	565	3089	59418
	SLD/9	35481	335	0	11940	64851
	SLD/10	34497	335	0	10136	62023
	SLD/11	33258	557	0	8363	58290
	SLD/12	35650	0	340	14101	65538
	SLD/13	34666	0	340	12298	62710
	SLD/14	33539	0	566	11966	59435
	SLD/15	35449	335	0	11576	69174
	SLD/16	34465	335	0	13379	66346
	SLD/17	33419	560	0	15821	63522
	SLD/18	35280	0	336	13738	68487
	SLD/19	34296	0	336	15541	65659
	SLD/20	33137	0	560	19424	62377
	SLD/21	35161	332	0	10573	67810
	SLD/22	34177	332	0	12377	64982
	SLD/23	32938	552	0	14150	61249
	SLD/24	35329	0	337	8411	68497
	SLD/25	34345	0	337	10215	65669
	SLD/26	33219	0	561	10547	62394

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/27	33109	333	0	30495	65040
	SLD/28	32940	0	334	32657	64353
	SLD/29	32821	330	0	29493	63676
	SLD/30	32989	0	334	27331	64363
	SLD/31	36089	341	0	33450	63256
	SLD/32	35106	341	0	31647	60428
	SLD/33	34059	570	0	29205	57604
	SLD/34	35921	0	342	31288	62569
	SLD/35	34937	0	342	29485	59741
	SLD/36	33778	0	570	25602	56459
	SLD/37	35801	338	0	34452	61892
	SLD/38	34817	339	0	32649	59064
	SLD/39	33578	562	0	30876	55331
	SLD/40	35970	0	343	36614	62579
	SLD/41	34986	0	343	34811	59751
	SLD/42	33860	0	572	34479	56476
	SLD/43	34176	343	0	44548	55177
	SLD/44	34008	0	345	42386	54490
	SLD/45	33888	341	0	45550	53813
	SLD/46	34057	0	345	47712	54500
	SLD/47	25161	2180	668	31999	47645
	SLD/48	25388	2199	674	33821	48431
	SLD/49	25225	2185	670	32512	47866
	SLD/50	25452	2205	676	34334	48653
	SLD/51	25423	2202	675	53962	47906
	SLD/52	25650	2222	681	55784	48693
	SLD/53	25359	2197	673	53449	47685
	SLD/54	25586	2217	679	55271	48472
	SLD/55	21214	1838	563	49982	29979
	SLD/56	20987	1818	557	51805	29192
	SLD/57	21278	1843	565	49470	30200
	SLD/58	21051	1824	559	51292	29413
	SLD/59	21476	1860	570	28020	30240
	SLD/60	21249	1841	564	29842	29453
	SLD/61	21412	1855	569	28533	30019
	SLD/62	21185	1835	562	30355	29232
	SLD/63	23474	610	2077	22317	41156
	SLD/64	23542	612	2084	21771	41392
	SLD/65	23687	616	2096	20608	41894
	SLD/66	23755	617	2102	20062	42130
	SLD/67	24347	633	2155	50891	42028
	SLD/68	24415	635	2161	51438	42264
	SLD/69	24135	627	2136	49182	41290
	SLD/70	24203	629	2142	49729	41526
	SLD/71	22290	579	1973	46912	35857
	SLD/72	22222	578	1967	47459	35621
	SLD/73	22502	585	1991	45203	36595
	SLD/74	22434	583	1985	45750	36358
	SLD/75	23163	602	2050	26297	36728

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/76	23095	600	2044	25750	36492
	SLD/77	22950	596	2031	24588	35990
	SLD/78	22882	595	2025	24041	35754
41	SLD/1	34633	0	0	57766	48961
	SLD/2	33724	0	0	57838	46787
	SLD/3	34845	329	0	63766	49996
	SLD/4	33936	330	0	63838	47822
	SLD/5	33022	553	0	67916	46012
	SLD/6	34815	0	332	63128	49195
	SLD/7	33907	0	332	63200	47021
	SLD/8	32972	0	557	66852	44678
	SLD/9	34421	325	0	51766	47926
	SLD/10	33512	326	0	51839	45752
	SLD/11	32315	541	0	47916	42562
	SLD/12	34451	0	328	52404	48726
	SLD/13	33542	0	329	52477	46552
	SLD/14	32365	0	546	48979	43896
	SLD/15	37416	354	0	200975	59651
	SLD/16	36507	355	0	201047	57477
	SLD/17	35593	596	0	205124	55668
	SLD/18	37386	0	356	200337	58851
	SLD/19	36478	0	358	200409	56677
	SLD/20	35544	0	600	204061	54334
	SLD/21	36992	350	0	188975	57582
	SLD/22	36083	351	0	189047	55408
	SLD/23	34886	584	0	185125	52218
	SLD/24	37022	0	353	189613	58382
	SLD/25	36113	0	354	189685	56208
	SLD/26	34936	0	590	186188	53552
	SLD/27	37166	373	0	292597	61415
	SLD/28	37136	0	376	291959	60614
	SLD/29	36742	369	0	280597	59345
	SLD/30	36771	0	373	281235	60145
	SLD/31	32274	305	0	73443	40340
	SLD/32	31365	305	0	73370	38166
	SLD/33	30451	510	0	69293	36356
	SLD/34	32244	0	307	74081	39539
	SLD/35	31336	0	307	74008	37365
	SLD/36	30401	0	513	70357	35022
	SLD/37	31850	301	0	85443	38270
	SLD/38	30941	301	0	85370	36096
	SLD/39	29744	498	0	89293	32906
	SLD/40	31880	0	304	84805	39070
	SLD/41	30971	0	304	84732	36896
	SLD/42	29794	0	503	88230	34240
	SLD/43	28596	287	0	164766	29229
	SLD/44	28566	0	289	165404	28428

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/45	28172	283	0	176766	27159
	SLD/46	28201	0	286	176128	27959
	SLD/47	26526	2298	704	101888	43056
	SLD/48	26483	2294	703	105067	44389
	SLD/49	26514	2297	704	102782	43431
	SLD/50	26472	2293	703	105962	44764
	SLD/51	25046	2170	665	59594	41542
	SLD/52	25004	2166	664	62774	42875
	SLD/53	25058	2171	665	58700	41167
	SLD/54	25015	2167	664	61879	42500
	SLD/55	20650	1789	548	28438	16310
	SLD/56	20692	1793	549	25259	14978
	SLD/57	20638	1788	548	29333	16685
	SLD/58	20680	1792	549	26154	15353
	SLD/59	19170	1661	509	13855	14796
	SLD/60	19212	1664	510	17034	13464
	SLD/61	19182	1662	509	14750	14421
	SLD/62	19224	1665	510	17929	13089
	SLD/63	26196	681	2318	125523	35461
	SLD/64	26183	680	2317	126477	35861
	SLD/65	26156	680	2315	128505	36711
	SLD/66	26143	679	2314	129458	37111
	SLD/67	21263	553	1882	15455	30415
	SLD/68	21250	552	1881	14502	30815
	SLD/69	21302	554	1885	18437	29165
	SLD/70	21290	553	1884	17483	29565
	SLD/71	24433	635	2162	103488	27438
	SLD/72	24446	635	2163	102535	27038
	SLD/73	24393	634	2159	106470	28687
	SLD/74	24406	634	2160	105516	28288
	SLD/75	19500	507	1726	37490	22391
	SLD/76	19513	507	1727	38444	21991
	SLD/77	19540	508	1729	40472	21141
	SLD/78	19552	508	1730	41426	20741
42	SLD/1	4119	0	0	392	997
	SLD/2	4023	0	0	377	966
	SLD/3	4126	39	0	389	1026
	SLD/4	4031	39	0	373	995
	SLD/5	3889	65	0	349	1010
	SLD/6	4084	0	39	239	1013
	SLD/7	3989	0	39	223	981
	SLD/8	3820	0	64	99	988
	SLD/9	4112	39	0	396	968
	SLD/10	4016	39	0	380	937
	SLD/11	3866	65	0	362	913
	SLD/12	4154	0	40	546	982
	SLD/13	4058	0	40	530	951

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/14	3935	0	66	612	936
	SLD/15	3604	34	0	1220	1113
	SLD/16	3509	34	0	1236	1082
	SLD/17	3368	56	0	1259	1097
	SLD/18	3563	0	34	1370	1100
	SLD/19	3467	0	34	1386	1069
	SLD/20	3298	0	56	1509	1075
	SLD/21	3590	34	0	1213	1055
	SLD/22	3494	34	0	1228	1024
	SLD/23	3344	56	0	1247	1000
	SLD/24	3632	0	35	1063	1069
	SLD/25	3536	0	35	1078	1038
	SLD/26	3413	0	58	997	1023
	SLD/27	3015	30	0	2329	1136
	SLD/28	2973	0	30	2479	1122
	SLD/29	3001	30	0	2322	1078
	SLD/30	3042	0	31	2172	1092
	SLD/31	4648	44	0	1997	939
	SLD/32	4552	44	0	1981	908
	SLD/33	4411	74	0	1958	923
	SLD/34	4606	0	44	1847	925
	SLD/35	4511	0	44	1831	894
	SLD/36	4341	0	73	1708	900
	SLD/37	4634	44	0	2005	881
	SLD/38	4538	44	0	1989	850
	SLD/39	4387	73	0	1971	826
	SLD/40	4676	0	45	2155	895
	SLD/41	4580	0	45	2139	863
	SLD/42	4457	0	75	2221	849
	SLD/43	4754	48	0	3033	846
	SLD/44	4712	0	48	2883	832
	SLD/45	4740	48	0	3041	787
	SLD/46	4782	0	48	3191	801
	SLD/47	2703	234	72	411	1061
	SLD/48	2710	235	72	476	1183
	SLD/49	2705	234	72	430	1095
	SLD/50	2712	235	72	494	1217
	SLD/51	2984	259	79	809	971
	SLD/52	2991	259	79	744	1092
	SLD/53	2983	258	79	827	937
	SLD/54	2989	259	79	762	1058
	SLD/55	2516	218	67	336	336
	SLD/56	2510	217	67	271	214
	SLD/57	2518	218	67	354	370
	SLD/58	2512	218	67	290	248
	SLD/59	2798	242	74	884	245
	SLD/60	2791	242	74	949	124
	SLD/61	2796	242	74	902	211
	SLD/62	2789	242	74	967	90

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/63	2310	60	204	1809	913
	SLD/64	2312	60	205	1828	949
	SLD/65	2316	60	205	1870	1027
	SLD/66	2318	60	205	1889	1063
	SLD/67	3247	84	287	2259	612
	SLD/68	3249	84	288	2240	648
	SLD/69	3241	84	287	2320	498
	SLD/70	3243	84	287	2300	534
	SLD/71	2254	59	199	1786	695
	SLD/72	2252	59	199	1767	659
	SLD/73	2260	59	200	1847	809
	SLD/74	2258	59	200	1828	772
	SLD/75	3191	83	282	2282	394
	SLD/76	3189	83	282	2301	357
	SLD/77	3185	83	282	2342	280
	SLD/78	3183	83	282	2362	244
43	SLD/1	4119	0	0	392	997
	SLD/2	4023	0	0	377	966
	SLD/3	4112	39	0	396	968
	SLD/4	4016	39	0	380	937
	SLD/5	3866	65	0	362	913
	SLD/6	4084	0	39	239	1013
	SLD/7	3989	0	39	223	981
	SLD/8	3820	0	64	99	988
	SLD/9	4126	39	0	389	1026
	SLD/10	4031	39	0	373	995
	SLD/11	3889	65	0	349	1010
	SLD/12	4154	0	40	546	982
	SLD/13	4058	0	40	530	951
	SLD/14	3935	0	66	612	936
	SLD/15	3590	34	0	1213	1055
	SLD/16	3494	34	0	1228	1024
	SLD/17	3344	56	0	1247	1000
	SLD/18	3563	0	34	1370	1100
	SLD/19	3467	0	34	1386	1069
	SLD/20	3298	0	56	1509	1075
	SLD/21	3604	34	0	1220	1113
	SLD/22	3509	34	0	1236	1082
	SLD/23	3368	56	0	1259	1097
	SLD/24	3632	0	35	1063	1069
	SLD/25	3536	0	35	1078	1038
	SLD/26	3413	0	58	997	1023
	SLD/27	3001	30	0	2322	1078
	SLD/28	2973	0	30	2479	1122
	SLD/29	3015	30	0	2329	1136
	SLD/30	3042	0	31	2172	1092
	SLD/31	4634	44	0	2005	881

RISULTANTI SOLLECITAZIONI TRAVI WINKLER - SLD						
Trave N.ro	Combinazione N.ro	Rv (kg)	Vx (kg)	Vy (kg)	Mrx kg*cm	Mry kg*cm
	SLD/32	4538	44	0	1989	850
	SLD/33	4387	73	0	1971	826
	SLD/34	4606	0	44	1847	925
	SLD/35	4511	0	44	1831	894
	SLD/36	4341	0	73	1708	900
	SLD/37	4648	44	0	1997	939
	SLD/38	4552	44	0	1981	908
	SLD/39	4411	74	0	1958	923
	SLD/40	4676	0	45	2155	895
	SLD/41	4580	0	45	2139	863
	SLD/42	4457	0	75	2221	849
	SLD/43	4740	48	0	3041	787
	SLD/44	4712	0	48	2883	832
	SLD/45	4754	48	0	3033	846
	SLD/46	4782	0	48	3191	801
	SLD/47	2518	218	67	354	370
	SLD/48	2512	218	67	290	248
	SLD/49	2516	218	67	336	336
	SLD/50	2510	217	67	271	214
	SLD/51	2796	242	74	902	211
	SLD/52	2789	242	74	967	90
	SLD/53	2798	242	74	884	245
	SLD/54	2791	242	74	949	124
	SLD/55	2705	234	72	430	1095
	SLD/56	2712	235	72	494	1217
	SLD/57	2703	234	72	411	1061
	SLD/58	2710	235	72	476	1183
	SLD/59	2983	258	79	827	937
	SLD/60	2989	259	79	762	1058
	SLD/61	2984	259	79	809	971
	SLD/62	2991	259	79	744	1092
	SLD/63	2260	59	200	1847	809
	SLD/64	2258	59	200	1828	772
	SLD/65	2254	59	199	1786	695
	SLD/66	2252	59	199	1767	659
	SLD/67	3185	83	282	2342	280
	SLD/68	3183	83	282	2362	244
	SLD/69	3191	83	282	2282	394
	SLD/70	3189	83	282	2301	357
	SLD/71	2316	60	205	1869	1027
	SLD/72	2318	60	205	1889	1063
	SLD/73	2310	60	204	1809	913
	SLD/74	2312	60	205	1828	949
	SLD/75	3241	84	287	2320	498
	SLD/76	3243	84	287	2300	534
	SLD/77	3247	84	287	2259	612
	SLD/78	3249	84	288	2240	648

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
65	A1/1	-0,57	67	A1/1	-0,57	69	A1/1	-0,65	71	A1/1	-0,59
	A1/2	-0,50		A1/2	-0,50		A1/2	-0,57		A1/2	-0,52
	A1/3	-0,57		A1/3	-0,57		A1/3	-0,65		A1/3	-0,59
	A1/4	-0,50		A1/4	-0,50		A1/4	-0,57		A1/4	-0,52
	A1/5	-0,50		A1/5	-0,50		A1/5	-0,57		A1/5	-0,52
	A1/6	-0,57		A1/6	-0,57		A1/6	-0,65		A1/6	-0,59
	A1/7	-0,50		A1/7	-0,50		A1/7	-0,57		A1/7	-0,52
	A1/8	-0,50		A1/8	-0,50		A1/8	-0,57		A1/8	-0,52
	A1/9	-0,57		A1/9	-0,57		A1/9	-0,65		A1/9	-0,59
	A1/10	-0,50		A1/10	-0,50		A1/10	-0,57		A1/10	-0,52
	A1/11	-0,50		A1/11	-0,50		A1/11	-0,57		A1/11	-0,52
	A1/12	-0,57		A1/12	-0,57		A1/12	-0,65		A1/12	-0,59
	A1/13	-0,50		A1/13	-0,50		A1/13	-0,57		A1/13	-0,52
	A1/14	-0,50		A1/14	-0,50		A1/14	-0,57		A1/14	-0,52
	A1/15	-0,57		A1/15	-0,57		A1/15	-0,65		A1/15	-0,59
	A1/16	-0,50		A1/16	-0,50		A1/16	-0,57		A1/16	-0,52
	A1/17	-0,50		A1/17	-0,50		A1/17	-0,57		A1/17	-0,52
	A1/18	-0,57		A1/18	-0,57		A1/18	-0,65		A1/18	-0,59
	A1/19	-0,50		A1/19	-0,50		A1/19	-0,57		A1/19	-0,52
	A1/20	-0,50		A1/20	-0,50		A1/20	-0,57		A1/20	-0,52
	A1/21	-0,57		A1/21	-0,57		A1/21	-0,65		A1/21	-0,59
	A1/22	-0,50		A1/22	-0,50		A1/22	-0,57		A1/22	-0,52
	A1/23	-0,50		A1/23	-0,50		A1/23	-0,57		A1/23	-0,52
	A1/24	-0,57		A1/24	-0,57		A1/24	-0,65		A1/24	-0,59
	A1/25	-0,50		A1/25	-0,50		A1/25	-0,57		A1/25	-0,52
	A1/26	-0,50		A1/26	-0,50		A1/26	-0,57		A1/26	-0,52
	A1/27	-0,50		A1/27	-0,50		A1/27	-0,57		A1/27	-0,52
	A1/28	-0,50		A1/28	-0,50		A1/28	-0,57		A1/28	-0,52
	A1/29	-0,50		A1/29	-0,50		A1/29	-0,57		A1/29	-0,52
	A1/30	-0,50		A1/30	-0,50		A1/30	-0,57		A1/30	-0,52
	A1/31	-0,57		A1/31	-0,57		A1/31	-0,65		A1/31	-0,59
	A1/32	-0,50		A1/32	-0,50		A1/32	-0,57		A1/32	-0,52
	A1/33	-0,50		A1/33	-0,50		A1/33	-0,57		A1/33	-0,52
	A1/34	-0,57		A1/34	-0,57		A1/34	-0,65		A1/34	-0,59
	A1/35	-0,50		A1/35	-0,50		A1/35	-0,57		A1/35	-0,52
	A1/36	-0,50		A1/36	-0,50		A1/36	-0,57		A1/36	-0,52
	A1/37	-0,57		A1/37	-0,57		A1/37	-0,65		A1/37	-0,59
	A1/38	-0,50		A1/38	-0,50		A1/38	-0,57		A1/38	-0,52
	A1/39	-0,50		A1/39	-0,50		A1/39	-0,57		A1/39	-0,52
	A1/40	-0,57		A1/40	-0,57		A1/40	-0,65		A1/40	-0,59
	A1/41	-0,50		A1/41	-0,50		A1/41	-0,57		A1/41	-0,52
	A1/42	-0,50		A1/42	-0,50		A1/42	-0,57		A1/42	-0,52
	A1/43	-0,50		A1/43	-0,50		A1/43	-0,57		A1/43	-0,52
	A1/44	-0,50		A1/44	-0,50		A1/44	-0,57		A1/44	-0,52
	A1/45	-0,50		A1/45	-0,50		A1/45	-0,57		A1/45	-0,52
	A1/46	-0,50		A1/46	-0,50		A1/46	-0,57		A1/46	-0,52
	A1/47	-0,34		A1/47	-0,34		A1/47	-0,39		A1/47	-0,36
	A1/48	-0,34		A1/48	-0,34		A1/48	-0,39		A1/48	-0,36
	A1/49	-0,34		A1/49	-0,34		A1/49	-0,39		A1/49	-0,36
	A1/50	-0,34		A1/50	-0,34		A1/50	-0,39		A1/50	-0,36
	A1/51	-0,34		A1/51	-0,34		A1/51	-0,39		A1/51	-0,36
	A1/52	-0,34		A1/52	-0,34		A1/52	-0,39		A1/52	-0,36
	A1/53	-0,34		A1/53	-0,34		A1/53	-0,39		A1/53	-0,36
	A1/54	-0,34		A1/54	-0,34		A1/54	-0,39		A1/54	-0,36
	A1/55	-0,34		A1/55	-0,34		A1/55	-0,39		A1/55	-0,36
	A1/56	-0,34		A1/56	-0,34		A1/56	-0,39		A1/56	-0,36
	A1/57	-0,34		A1/57	-0,34		A1/57	-0,39		A1/57	-0,36
	A1/58	-0,34		A1/58	-0,34		A1/58	-0,39		A1/58	-0,36
	A1/59	-0,34		A1/59	-0,34		A1/59	-0,39		A1/59	-0,36
	A1/60	-0,34		A1/60	-0,34		A1/60	-0,39		A1/60	-0,36
	A1/61	-0,34		A1/61	-0,34		A1/61	-0,39		A1/61	-0,36
	A1/62	-0,34		A1/62	-0,34		A1/62	-0,39		A1/62	-0,36
	A1/63	-0,34		A1/63	-0,34		A1/63	-0,39		A1/63	-0,36
	A1/64	-0,34		A1/64	-0,34		A1/64	-0,39		A1/64	-0,36
	A1/65	-0,34		A1/65	-0,34		A1/65	-0,39		A1/65	-0,36
	A1/66	-0,34		A1/66	-0,34		A1/66	-0,39		A1/66	-0,36
	A1/67	-0,34		A1/67	-0,34		A1/67	-0,39		A1/67	-0,36
	A1/68	-0,34		A1/68	-0,34		A1/68	-0,39		A1/68	-0,36
	A1/69	-0,34		A1/69	-0,34		A1/69	-0,39		A1/69	-0,36
	A1/70	-0,34		A1/70	-0,34		A1/70	-0,39		A1/70	-0,36
	A1/71	-0,34		A1/71	-0,34		A1/71	-0,39		A1/71	-0,36
	A1/72	-0,34		A1/72	-0,34		A1/72	-0,39		A1/72	-0,36
	A1/73	-0,34		A1/73	-0,34		A1/73	-0,39		A1/73	-0,36
	A1/74	-0,34		A1/74	-0,34		A1/74	-0,39		A1/74	-0,36
	A1/75	-0,34		A1/75	-0,34		A1/75	-0,39		A1/75	-0,36
	A1/76	-0,34		A1/76	-0,34		A1/76	-0,39		A1/76	-0,36
	A1/77	-0,34		A1/77	-0,34		A1/77	-0,39		A1/77	-0,36
	A1/78	-0,34		A1/78	-0,34		A1/78	-0,39		A1/78	-0,36
83	A1/1	-0,12	84	A1/1	-0,07	85	A1/1	-0,33	86	A1/1	-0,12
	A1/2	-0,11		A1/2	-0,06		A1/2	-0,29		A1/2	-0,10
	A1/3	-0,12		A1/3	-0,07		A1/3	-0,33		A1/3	-0,12
	A1/4	-0,11		A1/4	-0,06		A1/4	-0,29		A1/4	-0,10
	A1/5	-0,11		A1/5	-0,06		A1/5	-0,29		A1/5	-0,10

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	A1/6	-0,12		A1/6	-0,07		A1/6	-0,33		A1/6	-0,12
	A1/7	-0,11		A1/7	-0,06		A1/7	-0,29		A1/7	-0,10
	A1/8	-0,11		A1/8	-0,06		A1/8	-0,29		A1/8	-0,10
	A1/9	-0,12		A1/9	-0,07		A1/9	-0,33		A1/9	-0,12
	A1/10	-0,11		A1/10	-0,06		A1/10	-0,29		A1/10	-0,10
	A1/11	-0,11		A1/11	-0,06		A1/11	-0,29		A1/11	-0,10
	A1/12	-0,12		A1/12	-0,07		A1/12	-0,33		A1/12	-0,12
	A1/13	-0,11		A1/13	-0,06		A1/13	-0,29		A1/13	-0,10
	A1/14	-0,11		A1/14	-0,06		A1/14	-0,29		A1/14	-0,10
	A1/15	-0,12		A1/15	-0,07		A1/15	-0,33		A1/15	-0,12
	A1/16	-0,11		A1/16	-0,06		A1/16	-0,29		A1/16	-0,10
	A1/17	-0,11		A1/17	-0,06		A1/17	-0,29		A1/17	-0,10
	A1/18	-0,12		A1/18	-0,07		A1/18	-0,33		A1/18	-0,12
	A1/19	-0,11		A1/19	-0,06		A1/19	-0,29		A1/19	-0,10
	A1/20	-0,11		A1/20	-0,06		A1/20	-0,29		A1/20	-0,10
	A1/21	-0,12		A1/21	-0,07		A1/21	-0,33		A1/21	-0,12
	A1/22	-0,11		A1/22	-0,06		A1/22	-0,29		A1/22	-0,10
	A1/23	-0,11		A1/23	-0,06		A1/23	-0,29		A1/23	-0,10
	A1/24	-0,12		A1/24	-0,07		A1/24	-0,33		A1/24	-0,12
	A1/25	-0,11		A1/25	-0,06		A1/25	-0,29		A1/25	-0,10
	A1/26	-0,11		A1/26	-0,06		A1/26	-0,29		A1/26	-0,10
	A1/27	-0,11		A1/27	-0,06		A1/27	-0,29		A1/27	-0,10
	A1/28	-0,11		A1/28	-0,06		A1/28	-0,29		A1/28	-0,10
	A1/29	-0,11		A1/29	-0,06		A1/29	-0,29		A1/29	-0,10
	A1/30	-0,11		A1/30	-0,06		A1/30	-0,29		A1/30	-0,10
	A1/31	-0,12		A1/31	-0,07		A1/31	-0,33		A1/31	-0,12
	A1/32	-0,11		A1/32	-0,06		A1/32	-0,29		A1/32	-0,10
	A1/33	-0,11		A1/33	-0,06		A1/33	-0,29		A1/33	-0,10
	A1/34	-0,12		A1/34	-0,07		A1/34	-0,33		A1/34	-0,12
	A1/35	-0,11		A1/35	-0,06		A1/35	-0,29		A1/35	-0,10
	A1/36	-0,11		A1/36	-0,06		A1/36	-0,29		A1/36	-0,10
	A1/37	-0,12		A1/37	-0,07		A1/37	-0,33		A1/37	-0,12
	A1/38	-0,11		A1/38	-0,06		A1/38	-0,29		A1/38	-0,10
	A1/39	-0,11		A1/39	-0,06		A1/39	-0,29		A1/39	-0,10
	A1/40	-0,12		A1/40	-0,07		A1/40	-0,33		A1/40	-0,12
	A1/41	-0,11		A1/41	-0,06		A1/41	-0,29		A1/41	-0,10
	A1/42	-0,11		A1/42	-0,06		A1/42	-0,29		A1/42	-0,10
	A1/43	-0,11		A1/43	-0,06		A1/43	-0,29		A1/43	-0,10
	A1/44	-0,11		A1/44	-0,06		A1/44	-0,29		A1/44	-0,10
	A1/45	-0,11		A1/45	-0,06		A1/45	-0,29		A1/45	-0,10
	A1/46	-0,11		A1/46	-0,06		A1/46	-0,29		A1/46	-0,10
	A1/47	-0,07		A1/47	-0,04		A1/47	-0,20		A1/47	-0,07
	A1/48	-0,07		A1/48	-0,04		A1/48	-0,20		A1/48	-0,07
	A1/49	-0,07		A1/49	-0,04		A1/49	-0,20		A1/49	-0,07
	A1/50	-0,07		A1/50	-0,04		A1/50	-0,20		A1/50	-0,07
	A1/51	-0,07		A1/51	-0,04		A1/51	-0,20		A1/51	-0,07
	A1/52	-0,07		A1/52	-0,04		A1/52	-0,20		A1/52	-0,07
	A1/53	-0,07		A1/53	-0,04		A1/53	-0,20		A1/53	-0,07
	A1/54	-0,07		A1/54	-0,04		A1/54	-0,20		A1/54	-0,07
	A1/55	-0,07		A1/55	-0,04		A1/55	-0,20		A1/55	-0,07
	A1/56	-0,07		A1/56	-0,04		A1/56	-0,20		A1/56	-0,07
	A1/57	-0,07		A1/57	-0,04		A1/57	-0,20		A1/57	-0,07
	A1/58	-0,07		A1/58	-0,04		A1/58	-0,20		A1/58	-0,07
	A1/59	-0,07		A1/59	-0,04		A1/59	-0,20		A1/59	-0,07
	A1/60	-0,07		A1/60	-0,04		A1/60	-0,20		A1/60	-0,07
	A1/61	-0,07		A1/61	-0,04		A1/61	-0,20		A1/61	-0,07
	A1/62	-0,07		A1/62	-0,04		A1/62	-0,20		A1/62	-0,07
	A1/63	-0,07		A1/63	-0,04		A1/63	-0,20		A1/63	-0,07
	A1/64	-0,07		A1/64	-0,04		A1/64	-0,20		A1/64	-0,07
	A1/65	-0,07		A1/65	-0,04		A1/65	-0,20		A1/65	-0,07
	A1/66	-0,07		A1/66	-0,04		A1/66	-0,20		A1/66	-0,07
	A1/67	-0,07		A1/67	-0,04		A1/67	-0,20		A1/67	-0,07
	A1/68	-0,07		A1/68	-0,04		A1/68	-0,20		A1/68	-0,07
	A1/69	-0,07		A1/69	-0,04		A1/69	-0,20		A1/69	-0,07
	A1/70	-0,07		A1/70	-0,04		A1/70	-0,20		A1/70	-0,07
	A1/71	-0,07		A1/71	-0,04		A1/71	-0,20		A1/71	-0,07
	A1/72	-0,07		A1/72	-0,04		A1/72	-0,20		A1/72	-0,07
	A1/73	-0,07		A1/73	-0,04		A1/73	-0,20		A1/73	-0,07
	A1/74	-0,07		A1/74	-0,04		A1/74	-0,20		A1/74	-0,07
	A1/75	-0,07		A1/75	-0,04		A1/75	-0,20		A1/75	-0,07
	A1/76	-0,07		A1/76	-0,04		A1/76	-0,20		A1/76	-0,07
	A1/77	-0,07		A1/77	-0,04		A1/77	-0,20		A1/77	-0,07
	A1/78	-0,07		A1/78	-0,04		A1/78	-0,20		A1/78	-0,07
87	A1/1	-2,11	88	A1/1	-1,03	89	A1/1	-1,03	90	A1/1	-1,99
	A1/2	-1,85		A1/2	-0,90		A1/2	-0,89		A1/2	-1,74
	A1/3	-2,11		A1/3	-1,03		A1/3	-1,03		A1/3	-1,99
	A1/4	-1,85		A1/4	-0,90		A1/4	-0,89		A1/4	-1,74
	A1/5	-1,85		A1/5	-0,90		A1/5	-0,89		A1/5	-1,74
	A1/6	-2,11		A1/6	-1,03		A1/6	-1,03		A1/6	-1,99
	A1/7	-1,85		A1/7	-0,90		A1/7	-0,89		A1/7	-1,74
	A1/8	-1,85		A1/8	-0,90		A1/8	-0,89		A1/8	-1,74
	A1/9	-2,11		A1/9	-1,03		A1/9	-1,03		A1/9	-1,99
	A1/10	-1,85		A1/10	-0,90		A1/10	-0,89		A1/10	-1,74
	A1/11	-1,85		A1/11	-0,90		A1/11	-0,89		A1/11	-1,74
	A1/12	-2,11		A1/12	-1,03		A1/12	-1,03		A1/12	-1,99

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	A1/13	-1,85		A1/13	-0,90		A1/13	-0,89		A1/13	-1,74
	A1/14	-1,85		A1/14	-0,90		A1/14	-0,89		A1/14	-1,74
	A1/15	-2,11		A1/15	-1,03		A1/15	-1,02		A1/15	-1,99
	A1/16	-1,84		A1/16	-0,90		A1/16	-0,89		A1/16	-1,74
	A1/17	-1,84		A1/17	-0,90		A1/17	-0,89		A1/17	-1,74
	A1/18	-2,11		A1/18	-1,03		A1/18	-1,02		A1/18	-1,99
	A1/19	-1,84		A1/19	-0,90		A1/19	-0,89		A1/19	-1,74
	A1/20	-1,84		A1/20	-0,90		A1/20	-0,89		A1/20	-1,74
	A1/21	-2,11		A1/21	-1,03		A1/21	-1,02		A1/21	-1,99
	A1/22	-1,84		A1/22	-0,90		A1/22	-0,89		A1/22	-1,74
	A1/23	-1,84		A1/23	-0,90		A1/23	-0,89		A1/23	-1,74
	A1/24	-2,11		A1/24	-1,03		A1/24	-1,02		A1/24	-1,99
	A1/25	-1,84		A1/25	-0,90		A1/25	-0,89		A1/25	-1,74
	A1/26	-1,84		A1/26	-0,90		A1/26	-0,89		A1/26	-1,74
	A1/27	-1,84		A1/27	-0,90		A1/27	-0,89		A1/27	-1,73
	A1/28	-1,84		A1/28	-0,90		A1/28	-0,89		A1/28	-1,73
	A1/29	-1,84		A1/29	-0,90		A1/29	-0,89		A1/29	-1,73
	A1/30	-1,84		A1/30	-0,90		A1/30	-0,89		A1/30	-1,73
	A1/31	-2,11		A1/31	-1,03		A1/31	-1,03		A1/31	-1,99
	A1/32	-1,85		A1/32	-0,90		A1/32	-0,89		A1/32	-1,74
	A1/33	-1,85		A1/33	-0,90		A1/33	-0,89		A1/33	-1,74
	A1/34	-2,11		A1/34	-1,03		A1/34	-1,03		A1/34	-1,99
	A1/35	-1,85		A1/35	-0,90		A1/35	-0,89		A1/35	-1,74
	A1/36	-1,85		A1/36	-0,90		A1/36	-0,89		A1/36	-1,74
	A1/37	-2,11		A1/37	-1,03		A1/37	-1,03		A1/37	-1,99
	A1/38	-1,85		A1/38	-0,90		A1/38	-0,89		A1/38	-1,74
	A1/39	-1,85		A1/39	-0,90		A1/39	-0,89		A1/39	-1,74
	A1/40	-2,11		A1/40	-1,03		A1/40	-1,03		A1/40	-1,99
	A1/41	-1,85		A1/41	-0,90		A1/41	-0,89		A1/41	-1,74
	A1/42	-1,85		A1/42	-0,90		A1/42	-0,89		A1/42	-1,74
	A1/43	-1,85		A1/43	-0,90		A1/43	-0,89		A1/43	-1,74
	A1/44	-1,85		A1/44	-0,90		A1/44	-0,89		A1/44	-1,74
	A1/45	-1,85		A1/45	-0,90		A1/45	-0,89		A1/45	-1,74
	A1/46	-1,85		A1/46	-0,90		A1/46	-0,89		A1/46	-1,74
	A1/47	-1,26		A1/47	-0,61		A1/47	-0,61		A1/47	-1,18
	A1/48	-1,26		A1/48	-0,61		A1/48	-0,61		A1/48	-1,18
	A1/49	-1,26		A1/49	-0,61		A1/49	-0,61		A1/49	-1,18
	A1/50	-1,26		A1/50	-0,61		A1/50	-0,61		A1/50	-1,18
	A1/51	-1,26		A1/51	-0,61		A1/51	-0,61		A1/51	-1,18
	A1/52	-1,26		A1/52	-0,61		A1/52	-0,61		A1/52	-1,18
	A1/53	-1,26		A1/53	-0,61		A1/53	-0,61		A1/53	-1,18
	A1/54	-1,26		A1/54	-0,61		A1/54	-0,61		A1/54	-1,18
	A1/55	-1,26		A1/55	-0,61		A1/55	-0,61		A1/55	-1,18
	A1/56	-1,26		A1/56	-0,61		A1/56	-0,61		A1/56	-1,18
	A1/57	-1,26		A1/57	-0,61		A1/57	-0,61		A1/57	-1,18
	A1/58	-1,26		A1/58	-0,61		A1/58	-0,61		A1/58	-1,18
	A1/59	-1,26		A1/59	-0,61		A1/59	-0,61		A1/59	-1,18
	A1/60	-1,26		A1/60	-0,61		A1/60	-0,61		A1/60	-1,18
	A1/61	-1,26		A1/61	-0,61		A1/61	-0,61		A1/61	-1,18
	A1/62	-1,26		A1/62	-0,61		A1/62	-0,61		A1/62	-1,18
	A1/63	-1,26		A1/63	-0,61		A1/63	-0,61		A1/63	-1,18
	A1/64	-1,26		A1/64	-0,61		A1/64	-0,61		A1/64	-1,18
	A1/65	-1,26		A1/65	-0,61		A1/65	-0,61		A1/65	-1,18
	A1/66	-1,26		A1/66	-0,61		A1/66	-0,61		A1/66	-1,18
	A1/67	-1,26		A1/67	-0,61		A1/67	-0,61		A1/67	-1,18
	A1/68	-1,26		A1/68	-0,61		A1/68	-0,61		A1/68	-1,18
	A1/69	-1,26		A1/69	-0,61		A1/69	-0,61		A1/69	-1,18
	A1/70	-1,26		A1/70	-0,61		A1/70	-0,61		A1/70	-1,18
	A1/71	-1,26		A1/71	-0,61		A1/71	-0,61		A1/71	-1,18
	A1/72	-1,26		A1/72	-0,61		A1/72	-0,61		A1/72	-1,18
	A1/73	-1,26		A1/73	-0,61		A1/73	-0,61		A1/73	-1,18
	A1/74	-1,26		A1/74	-0,61		A1/74	-0,61		A1/74	-1,18
	A1/75	-1,26		A1/75	-0,61		A1/75	-0,61		A1/75	-1,18
	A1/76	-1,26		A1/76	-0,61		A1/76	-0,61		A1/76	-1,18
	A1/77	-1,26		A1/77	-0,61		A1/77	-0,61		A1/77	-1,18
	A1/78	-1,26		A1/78	-0,61		A1/78	-0,61		A1/78	-1,18
91	A1/1	-0,84	92	A1/1	-1,02	93	A1/1	-0,83	94	A1/1	-1,11
	A1/2	-0,74		A1/2	-0,89		A1/2	-0,72		A1/2	-0,97
	A1/3	-0,84		A1/3	-1,02		A1/3	-0,83		A1/3	-1,11
	A1/4	-0,74		A1/4	-0,89		A1/4	-0,72		A1/4	-0,97
	A1/5	-0,74		A1/5	-0,89		A1/5	-0,72		A1/5	-0,97
	A1/6	-0,84		A1/6	-1,02		A1/6	-0,83		A1/6	-1,11
	A1/7	-0,74		A1/7	-0,89		A1/7	-0,72		A1/7	-0,97
	A1/8	-0,74		A1/8	-0,89		A1/8	-0,72		A1/8	-0,97
	A1/9	-0,84		A1/9	-1,02		A1/9	-0,83		A1/9	-1,11
	A1/10	-0,74		A1/10	-0,89		A1/10	-0,72		A1/10	-0,97
	A1/11	-0,74		A1/11	-0,89		A1/11	-0,72		A1/11	-0,97
	A1/12	-0,84		A1/12	-1,02		A1/12	-0,83		A1/12	-1,11
	A1/13	-0,74		A1/13	-0,89		A1/13	-0,72		A1/13	-0,97
	A1/14	-0,74		A1/14	-0,89		A1/14	-0,72		A1/14	-0,97
	A1/15	-0,84		A1/15	-1,02		A1/15	-0,83		A1/15	-1,11
	A1/16	-0,74		A1/16	-0,89		A1/16	-0,72		A1/16	-0,97
	A1/17	-0,74		A1/17	-0,89		A1/17	-0,72		A1/17	-0,97
	A1/18	-0,84		A1/18	-1,02		A1/18	-0,83		A1/18	-1,11
	A1/19	-0,74		A1/19	-0,89		A1/19	-0,72		A1/19	-0,97

RISULTANTI SOLLECITAZIONI NODI PLATEE - SLU

Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)	Nod3d N.ro	Combinazione N.ro	Fz (t)
	A1/20	-0,74		A1/20	-0,89		A1/20	-0,72		A1/20	-0,97
	A1/21	-0,84		A1/21	-1,02		A1/21	-0,83		A1/21	-1,11
	A1/22	-0,74		A1/22	-0,89		A1/22	-0,72		A1/22	-0,97
	A1/23	-0,74		A1/23	-0,89		A1/23	-0,72		A1/23	-0,97
	A1/24	-0,84		A1/24	-1,02		A1/24	-0,83		A1/24	-1,11
	A1/25	-0,74		A1/25	-0,89		A1/25	-0,72		A1/25	-0,97
	A1/26	-0,74		A1/26	-0,89		A1/26	-0,72		A1/26	-0,97
	A1/27	-0,74		A1/27	-0,89		A1/27	-0,72		A1/27	-0,97
	A1/28	-0,74		A1/28	-0,89		A1/28	-0,72		A1/28	-0,97
	A1/29	-0,74		A1/29	-0,89		A1/29	-0,72		A1/29	-0,97
	A1/30	-0,74		A1/30	-0,89		A1/30	-0,72		A1/30	-0,97
	A1/31	-0,84		A1/31	-1,02		A1/31	-0,83		A1/31	-1,11
	A1/32	-0,74		A1/32	-0,89		A1/32	-0,72		A1/32	-0,97
	A1/33	-0,74		A1/33	-0,89		A1/33	-0,72		A1/33	-0,97
	A1/34	-0,84		A1/34	-1,02		A1/34	-0,83		A1/34	-1,11
	A1/35	-0,74		A1/35	-0,89		A1/35	-0,72		A1/35	-0,97
	A1/36	-0,74		A1/36	-0,89		A1/36	-0,72		A1/36	-0,97
	A1/37	-0,84		A1/37	-1,02		A1/37	-0,83		A1/37	-1,11
	A1/38	-0,74		A1/38	-0,89		A1/38	-0,72		A1/38	-0,97
	A1/39	-0,74		A1/39	-0,89		A1/39	-0,72		A1/39	-0,97
	A1/40	-0,84		A1/40	-1,02		A1/40	-0,83		A1/40	-1,11
	A1/41	-0,74		A1/41	-0,89		A1/41	-0,72		A1/41	-0,97
	A1/42	-0,74		A1/42	-0,89		A1/42	-0,72		A1/42	-0,97
	A1/43	-0,74		A1/43	-0,89		A1/43	-0,72		A1/43	-0,97
	A1/44	-0,74		A1/44	-0,89		A1/44	-0,72		A1/44	-0,97
	A1/45	-0,74		A1/45	-0,89		A1/45	-0,72		A1/45	-0,97
	A1/46	-0,74		A1/46	-0,89		A1/46	-0,72		A1/46	-0,97
	A1/47	-0,50		A1/47	-0,61		A1/47	-0,49		A1/47	-0,66
	A1/48	-0,50		A1/48	-0,61		A1/48	-0,49		A1/48	-0,66
	A1/49	-0,50		A1/49	-0,61		A1/49	-0,49		A1/49	-0,66
	A1/50	-0,50		A1/50	-0,61		A1/50	-0,49		A1/50	-0,66
	A1/51	-0,50		A1/51	-0,61		A1/51	-0,49		A1/51	-0,66
	A1/52	-0,50		A1/52	-0,61		A1/52	-0,49		A1/52	-0,66
	A1/53	-0,50		A1/53	-0,61		A1/53	-0,49		A1/53	-0,66
	A1/54	-0,50		A1/54	-0,61		A1/54	-0,49		A1/54	-0,66
	A1/55	-0,50		A1/55	-0,61		A1/55	-0,49		A1/55	-0,66
	A1/56	-0,50		A1/56	-0,61		A1/56	-0,49		A1/56	-0,66
	A1/57	-0,50		A1/57	-0,61		A1/57	-0,49		A1/57	-0,66
	A1/58	-0,50		A1/58	-0,61		A1/58	-0,49		A1/58	-0,66
	A1/59	-0,50		A1/59	-0,61		A1/59	-0,49		A1/59	-0,66
	A1/60	-0,50		A1/60	-0,61		A1/60	-0,49		A1/60	-0,66
	A1/61	-0,50		A1/61	-0,61		A1/61	-0,49		A1/61	-0,66
	A1/62	-0,50		A1/62	-0,61		A1/62	-0,49		A1/62	-0,66
	A1/63	-0,50		A1/63	-0,61		A1/63	-0,49		A1/63	-0,66
	A1/64	-0,50		A1/64	-0,61		A1/64	-0,49		A1/64	-0,66
	A1/65	-0,50		A1/65	-0,61		A1/65	-0,49		A1/65	-0,66
	A1/66	-0,50		A1/66	-0,61		A1/66	-0,49		A1/66	-0,66
	A1/67	-0,50		A1/67	-0,61		A1/67	-0,49		A1/67	-0,66
	A1/68	-0,50		A1/68	-0,61		A1/68	-0,49		A1/68	-0,66
	A1/69	-0,50		A1/69	-0,61		A1/69	-0,49		A1/69	-0,66
	A1/70	-0,50		A1/70	-0,61		A1/70	-0,49		A1/70	-0,66
	A1/71	-0,50		A1/71	-0,61		A1/71	-0,49		A1/71	-0,66
	A1/72	-0,50		A1/72	-0,61		A1/72	-0,49		A1/72	-0,66
	A1/73	-0,50		A1/73	-0,61		A1/73	-0,49		A1/73	-0,66
	A1/74	-0,50		A1/74	-0,61		A1/74	-0,49		A1/74	-0,66
	A1/75	-0,50		A1/75	-0,61		A1/75	-0,49		A1/75	-0,66
	A1/76	-0,50		A1/76	-0,61		A1/76	-0,49		A1/76	-0,66
	A1/77	-0,50		A1/77	-0,61		A1/77	-0,49		A1/77	-0,66
	A1/78	-0,50		A1/78	-0,61		A1/78	-0,49		A1/78	-0,66

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
2	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
3	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
4	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
5	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
6	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
7	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
8	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
9	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
10	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
11	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
12	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
13	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
14	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
15	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
16	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
17	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	116,13	2,50	0,18
18	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	121,15	2,50	0,18
19	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	116,13	2,50	0,18
20	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	123,78	2,50	0,18
21	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
22	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
23	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
24	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
25	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
26	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
27	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
28	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18
29	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
30	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
31	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
32	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
33	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
34	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	104,57	2,50	0,18
35	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
36	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	104,57	2,50	0,18
37	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	123,78	2,50	0,18
38	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
39	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
40	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
41	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
42	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18
43	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/75	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/76	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/77	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/78	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
2	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/68	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/69	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/70	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
3	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,09	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
4	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,09	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
5	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
6	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
7	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
8	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
9	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
10	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
11	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
12	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
13	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
14	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
15	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
16	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
17	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,21	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,21	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
18	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/67	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/68	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/69	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/70	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								A1/75	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/76	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/77	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/78	1,00	0,98	0,99	0,98	1,24	1,23	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
19	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,20	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,21	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,21	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
20	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/55	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/56	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/57	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/58	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/59	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/60	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/61	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/62	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/63	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/64	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/65	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/66	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
21	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
22	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/58	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
23	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
24	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
25	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
26	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
27	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
28	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/47	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/48	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/49	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/50	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/51	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/52	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/53	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/54	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/55	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/56	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/57	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/58	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/59	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/60	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/61	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/62	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
29	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
30	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
31	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
32	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
33	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
34	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/63	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/64	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/65	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/66	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/71	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/72	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/74	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
35	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/47	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/48	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/49	1,00	0,97	0,98	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/50	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/51	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/52	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/53	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/54	1,00	0,97	0,97	0,96	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/55	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/56	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/57	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/58	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/59	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/60	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/61	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/62	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
36	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/64	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/65	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/66	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/71	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/72	1,00	0,98	0,99	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/73	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/74	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
37	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/47	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/48	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/49	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/50	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/51	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/52	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/53	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/54	1,00	0,97	0,97	0,95	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/71	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/72	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/73	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/74	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
38	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,98	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,99	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
39	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
40	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/47	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/48	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/49	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/50	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/51	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/52	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/53	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/54	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								A1/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
41	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/47	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/48	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/49	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/50	1,00	0,97	0,97	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/51	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/52	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/53	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/54	1,00	0,97	0,98	0,96	1,30	1,29	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
42	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/63	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/64	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/65	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/66	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
43	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/71	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/72	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/73	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/74	1,00	0,99	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
2	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
3	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
4	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
5	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
6	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
7	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
8	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
9	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
10	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
11	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
12	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
13	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
14	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
15	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
16	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
17	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,06	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,06	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,06	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
18	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
19	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,06	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,06	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,06	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
20	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
21	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
22	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
23	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
24	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
25	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
26	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
27	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
28	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
29	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
30	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
31	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
32	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
33	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
34	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
35	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
36	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
37	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
38	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
39	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
40	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
41	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
42	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
43	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	1	A1/1	1,09	6,85	1724	2071,3	1724	603,4	43,1	14,00				OK
		A1/2	1,09	6,86	1724	2072,8	1724	603,9	42,1	14,35				OK
		A1/3	1,09	6,84	1724	2066,2	1724	602,4	43,0	14,02				OK
		A1/4	1,09	6,85	1724	2067,6	1724	602,9	41,9	14,37				OK
		A1/5	1,09	6,85	1724	2065,8	1724	602,7	40,7	14,82				OK
		A1/6	1,09	6,85	1724	2067,4	1724	603,1	42,8	14,09				OK
		A1/7	1,09	6,86	1724	2068,9	1724	603,6	41,8	14,44				OK
		A1/8	1,09	6,87	1724	2068,2	1724	604,1	40,4	14,94				OK
		A1/9	1,09	6,86	1724	2070,8	1724	603,9	43,2	13,97				OK
		A1/10	1,09	6,87	1724	2072,3	1724	604,4	42,2	14,32				OK
		A1/11	1,09	6,88	1724	2073,8	1724	605,4	41,1	14,72				OK
		A1/12	1,09	6,85	1724	2066,0	1724	602,8	43,4	13,90				OK
		A1/13	1,09	6,86	1724	2067,4	1724	603,3	42,4	14,24				OK
		A1/14	1,09	6,87	1724	2065,5	1724	603,4	41,4	14,58				OK
		A1/15	1,09	6,89	1724	2068,9	1724	604,2	46,0	13,14				OK
		A1/16	1,09	6,90	1724	2070,3	1724	604,7	45,0	13,44				OK
		A1/17	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,6	43,7	13,83				OK
		A1/18	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	604,9	45,8	13,19				OK
		A1/19	1,09	6,90	1724	2071,3	1724	605,4	44,8	13,50				OK
		A1/20	1,09	6,91	1724	2070,2	1724	605,8	43,5	13,93				OK
		A1/21	1,09	6,91	1724	2073,1	1724	605,6	46,3	13,09				OK
		A1/22	1,09	6,91	1724	2074,6	1724	606,1	45,2	13,40				OK
		A1/23	1,09	6,93	1724	2075,8	1724	607,1	44,2	13,74				OK
		A1/24	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,5	46,4	13,03	13,03	0,62	8,05	OK
		A1/25	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	605,0	45,4	13,33				OK
		A1/26	1,09	6,91	1724	2067,6	1724	605,2	44,4	13,63				OK
		A1/27	1,09	6,93	1724	2073,4	1724	606,4	45,8	13,23				OK
		A1/28	1,09	6,94	1724	2074,3	1724	607,0	45,7	13,29				OK
		A1/29	1,09	6,95	1724	2077,6	1724	607,8	46,1	13,18				OK
		A1/30	1,09	6,94	1724	2072,8	1724	606,7	46,2	13,12				OK
		A1/31	1,10	6,79	1724	2063,0	1724	600,2	39,9	15,03				OK
		A1/32	1,10	6,79	1724	2064,4	1724	600,7	38,9	15,44				OK
		A1/33	1,10	6,79	1724	2062,7	1724	600,5	37,7	15,95				OK
		A1/34	1,10	6,80	1724	2064,0	1724	600,9	39,8	15,11				OK
		A1/35	1,10	6,80	1724	2065,3	1724	601,4	38,8	15,51				OK
		A1/36	1,10	6,81	1724	2063,6	1724	601,5	37,4	16,08				OK
		A1/37	1,10	6,81	1724	2068,0	1724	601,9	40,2	14,97				OK
		A1/38	1,10	6,81	1724	2069,5	1724	602,4	39,2	15,37				OK
		A1/39	1,10	6,83	1724	2071,4	1724	603,5	38,1	15,84				OK
		A1/40	1,10	6,80	1724	2063,0	1724	600,7	40,3	14,89				OK
		A1/41	1,10	6,80	1724	2064,5	1724	601,2	39,3	15,29				OK
		A1/42	1,10	6,81	1724	2062,8	1724	601,4	38,3	15,68				OK
		A1/43	1,10	6,76	1724	2047,9	1724	595,9	35,7	16,68				OK
		A1/44	1,10	6,77	1724	2048,3	1724	596,5	35,6	16,77				OK
		A1/45	1,10	6,78	1724	2054,0	1724	597,9	36,0	16,61				OK
		A1/46	1,10	6,77	1724	2050,4	1724	597,0	36,1	16,52				OK
		A1/47	1,10	6,61	1724	1986,3	1724	581,1	25,0	23,20				OK
		A1/48	1,10	6,62	1724	1993,2	1724	582,9	24,5	23,76				OK
		A1/49	1,10	6,61	1724	1988,2	1724	581,6	24,9	23,36				OK
		A1/50	1,10	6,62	1724	1995,2	1724	583,4	24,4	23,93				OK
		A1/51	1,09	6,64	1724	1979,1	1724	580,6	28,1	20,63				OK
		A1/52	1,09	6,65	1724	1985,2	1724	582,2	27,6	21,07				OK
		A1/53	1,09	6,63	1724	1977,5	1724	580,1	28,3	20,51				OK
		A1/54	1,09	6,64	1724	1983,5	1724	581,7	27,8	20,95				OK
		A1/55	1,10	6,88	1724	2050,2	1724	603,4	29,6	20,38				OK
		A1/56	1,09	6,90	1724	2051,9	1724	604,3	30,1	20,06				OK
		A1/57	1,10	6,87	1724	2049,7	1724	603,1	29,5	20,47				OK
		A1/58	1,10	6,89	1724	2051,4	1724	604,1	30,0	20,15				OK
		A1/59	1,09	6,90	1724	2042,8	1724	602,6	32,7	18,43				OK
		A1/60	1,09	6,92	1724	2044,3	1724	603,5	33,2	18,17				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/61	1,09	6,90	1724	2043,3	1724	602,9	32,8	18,35				OK
		A1/62	1,09	6,92	1724	2044,8	1724	603,7	33,4	18,09				OK
		A1/63	1,09	6,80	1724	2017,9	1724	594,7	23,0	25,83				OK
		A1/64	1,09	6,80	1724	2018,3	1724	594,9	22,9	26,01				OK
		A1/65	1,09	6,81	1724	2019,1	1724	595,4	22,5	26,41				OK
		A1/66	1,09	6,82	1724	2019,5	1724	595,6	22,4	26,60				OK
		A1/67	1,08	6,82	1724	1992,9	1724	591,5	33,4	17,73				OK
		A1/68	1,08	6,83	1724	1994,7	1724	592,0	33,2	17,83				OK
		A1/69	1,08	6,81	1724	1987,4	1724	590,0	33,8	17,43				OK
		A1/70	1,08	6,81	1724	1989,2	1724	590,5	33,7	17,53				OK
		A1/71	1,09	6,97	1724	2062,9	1724	610,0	24,4	25,01				OK
		A1/72	1,09	6,97	1724	2062,3	1724	609,8	24,5	24,84				OK
		A1/73	1,09	6,99	1724	2065,1	1724	610,9	23,9	25,55				OK
		A1/74	1,09	6,99	1724	2064,4	1724	610,6	24,1	25,38				OK
		A1/75	1,08	6,95	1724	2023,1	1724	601,9	34,7	17,33				OK
		A1/76	1,08	6,94	1724	2021,2	1724	601,4	34,9	17,24				OK
		A1/77	1,08	6,93	1724	2017,3	1724	600,3	35,2	17,05				OK
		A1/78	1,08	6,93	1724	2015,5	1724	599,8	35,4	16,96				OK
2	2	A1/1	1,09	6,85	1724	2071,3	1724	603,4	43,1	14,00				OK
		A1/2	1,09	6,86	1724	2072,8	1724	603,9	42,1	14,35				OK
		A1/3	1,09	6,86	1724	2070,8	1724	603,9	43,2	13,97				OK
		A1/4	1,09	6,87	1724	2072,3	1724	604,4	42,2	14,32				OK
		A1/5	1,09	6,88	1724	2073,8	1724	605,4	41,1	14,72				OK
		A1/6	1,09	6,85	1724	2067,4	1724	603,1	42,8	14,09				OK
		A1/7	1,09	6,86	1724	2068,9	1724	603,6	41,8	14,44				OK
		A1/8	1,09	6,87	1724	2068,2	1724	604,1	40,4	14,94				OK
		A1/9	1,09	6,84	1724	2066,2	1724	602,4	43,0	14,02				OK
		A1/10	1,09	6,85	1724	2067,6	1724	602,9	41,9	14,37				OK
		A1/11	1,09	6,85	1724	2065,8	1724	602,7	40,7	14,82				OK
		A1/12	1,09	6,85	1724	2066,0	1724	602,8	43,4	13,90				OK
		A1/13	1,09	6,86	1724	2067,4	1724	603,3	42,4	14,24				OK
		A1/14	1,09	6,87	1724	2065,5	1724	603,4	41,4	14,58				OK
		A1/15	1,09	6,91	1724	2073,1	1724	605,6	46,3	13,09				OK
		A1/16	1,09	6,91	1724	2074,6	1724	606,1	45,2	13,40				OK
		A1/17	1,09	6,93	1724	2075,8	1724	607,1	44,2	13,74				OK
		A1/18	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	604,9	45,8	13,19				OK
		A1/19	1,09	6,90	1724	2071,3	1724	605,4	44,8	13,50				OK
		A1/20	1,09	6,91	1724	2070,2	1724	605,8	43,5	13,93				OK
		A1/21	1,09	6,89	1724	2068,9	1724	604,2	46,0	13,14				OK
		A1/22	1,09	6,90	1724	2070,3	1724	604,7	45,0	13,44				OK
		A1/23	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,6	43,7	13,83				OK
		A1/24	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,5	46,4	13,03	13,03	0,62	8,05	OK
		A1/25	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	605,0	45,4	13,33				OK
		A1/26	1,09	6,91	1724	2067,6	1724	605,2	44,4	13,63				OK
		A1/27	1,09	6,95	1724	2077,6	1724	607,8	46,1	13,18				OK
		A1/28	1,09	6,94	1724	2074,3	1724	607,0	45,7	13,29				OK
		A1/29	1,09	6,93	1724	2073,4	1724	606,4	45,8	13,23				OK
		A1/30	1,09	6,94	1724	2072,8	1724	606,7	46,2	13,12				OK
		A1/31	1,10	6,81	1724	2068,0	1724	601,9	40,2	14,97				OK
		A1/32	1,10	6,81	1724	2069,5	1724	602,4	39,2	15,37				OK
		A1/33	1,10	6,83	1724	2071,4	1724	603,5	38,1	15,84				OK
		A1/34	1,10	6,80	1724	2064,0	1724	600,9	39,8	15,11				OK
		A1/35	1,10	6,80	1724	2065,3	1724	601,4	38,8	15,51				OK
		A1/36	1,10	6,81	1724	2063,6	1724	601,5	37,4	16,08				OK
		A1/37	1,10	6,79	1724	2063,0	1724	600,2	39,9	15,03				OK
		A1/38	1,10	6,79	1724	2064,4	1724	600,7	38,9	15,44				OK
		A1/39	1,10	6,79	1724	2062,7	1724	600,5	37,7	15,95				OK
		A1/40	1,10	6,80	1724	2063,0	1724	600,7	40,3	14,89				OK
		A1/41	1,10	6,80	1724	2064,5	1724	601,2	39,3	15,29				OK
		A1/42	1,10	6,81	1724	2062,8	1724	601,4	38,3	15,68				OK
		A1/43	1,10	6,78	1724	2054,0	1724	597,9	36,0	16,61				OK
		A1/44	1,10	6,77	1724	2048,3	1724	596,5	35,6	16,77				OK
		A1/45	1,10	6,76	1724	2047,9	1724	595,9	35,7	16,68				OK
		A1/46	1,10	6,77	1724	2050,4	1724	597,0	36,1	16,52				OK
		A1/47	1,10	6,87	1724	2049,7	1724	603,1	29,5	20,47				OK
		A1/48	1,10	6,89	1724	2051,4	1724	604,1	30,0	20,15				OK
		A1/49	1,10	6,88	1724	2050,2	1724	603,4	29,6	20,38				OK
		A1/50	1,09	6,90	1724	2051,9	1724	604,3	30,1	20,06				OK
		A1/51	1,09	6,90	1724	2043,3	1724	602,9	32,8	18,35				OK
		A1/52	1,09	6,92	1724	2044,8	1724	603,7	33,4	18,09				OK
		A1/53	1,09	6,90	1724	2042,8	1724	602,6	32,7	18,43				OK
		A1/54	1,09	6,92	1724	2044,3	1724	603,5	33,2	18,17				OK
		A1/55	1,10	6,61	1724	1988,2	1724	581,6	24,9	23,35				OK
		A1/56	1,10	6,62	1724	1995,2	1724	583,4	24,4	23,93				OK
		A1/57	1,10	6,61	1724	1986,3	1724	581,1	25,0	23,20				OK
		A1/58	1,10	6,62	1724	1993,2	1724	582,9	24,5	23,76				OK
		A1/59	1,09	6,63	1724	1977,5	1724	580,1	28,3	20,51				OK
		A1/60	1,09	6,64	1724	1983,5	1724	581,7	27,8	20,95				OK
		A1/61	1,09	6,64	1724	1979,1	1724	580,6	28,1	20,63				OK
		A1/62	1,09	6,65	1724	1985,2	1724	582,2	27,6	21,07				OK
		A1/63	1,09	6,99	1724	2065,1	1724	610,9	23,9	25,55				OK
		A1/64	1,09	6,99	1724	2064,4	1724	610,6	24,1	25,38				OK
		A1/65	1,09	6,97	1724	2062,9	1724	610,0	24,4	25,01				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/66	1,09	6,97	1724	2062,3	1724	609,8	24,5	24,84				OK
		A1/67	1,08	6,93	1724	2017,3	1724	600,3	35,2	17,05				OK
		A1/68	1,08	6,93	1724	2015,5	1724	599,8	35,4	16,96				OK
		A1/69	1,08	6,95	1724	2023,1	1724	601,9	34,7	17,33				OK
		A1/70	1,08	6,94	1724	2021,2	1724	601,4	34,9	17,24				OK
		A1/71	1,09	6,81	1724	2019,1	1724	595,4	22,5	26,41				OK
		A1/72	1,09	6,82	1724	2019,5	1724	595,6	22,4	26,60				OK
		A1/73	1,09	6,80	1724	2017,9	1724	594,7	23,0	25,83				OK
		A1/74	1,09	6,80	1724	2018,3	1724	594,9	22,9	26,01				OK
		A1/75	1,08	6,81	1724	1987,4	1724	590,0	33,8	17,43				OK
		A1/76	1,08	6,81	1724	1989,2	1724	590,5	33,7	17,53				OK
		A1/77	1,08	6,82	1724	1992,9	1724	591,5	33,4	17,73				OK
		A1/78	1,08	6,83	1724	1994,7	1724	592,0	33,2	17,83				OK
3	3	A1/1	1,10	6,81	1724	2068,1	1724	601,7	39,7	15,15				OK
		A1/2	1,10	6,83	1724	2071,3	1724	602,8	38,7	15,59				OK
		A1/3	1,10	6,81	1724	2064,2	1724	601,0	39,6	15,17				OK
		A1/4	1,10	6,82	1724	2067,5	1724	602,1	38,6	15,61				OK
		A1/5	1,10	6,83	1724	2068,9	1724	603,0	37,3	16,17				OK
		A1/6	1,10	6,81	1724	2064,0	1724	601,3	39,7	15,14				OK
		A1/7	1,10	6,82	1724	2067,3	1724	602,4	38,7	15,58				OK
		A1/8	1,10	6,84	1724	2068,6	1724	603,4	37,4	16,12				OK
		A1/9	1,10	6,82	1724	2066,6	1724	601,8	39,8	15,11				OK
		A1/10	1,10	6,83	1724	2069,9	1724	602,9	38,8	15,55				OK
		A1/11	1,10	6,85	1724	2073,0	1724	604,4	37,6	16,07				OK
		A1/12	1,10	6,82	1724	2063,5	1724	601,2	39,7	15,14				OK
		A1/13	1,10	6,83	1724	2066,8	1724	602,3	38,7	15,58				OK
		A1/14	1,10	6,85	1724	2067,7	1724	603,4	37,5	16,11				OK
		A1/15	1,09	6,87	1724	2073,1	1724	604,7	39,4	15,33				OK
		A1/16	1,09	6,89	1724	2076,5	1724	605,9	38,4	15,78				OK
		A1/17	1,09	6,90	1724	2078,3	1724	606,9	37,1	16,35				OK
		A1/18	1,09	6,87	1724	2072,8	1724	604,9	39,5	15,30				OK
		A1/19	1,09	6,89	1724	2076,3	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		A1/20	1,09	6,91	1724	2078,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		A1/21	1,09	6,88	1724	2075,4	1724	605,5	39,7	15,27				OK
		A1/22	1,09	6,90	1724	2078,9	1724	606,7	38,6	15,72				OK
		A1/23	1,09	6,92	1724	2082,3	1724	608,3	37,5	16,24				OK
		A1/24	1,09	6,88	1724	2072,3	1724	604,9	39,6	15,29				OK
		A1/25	1,09	6,89	1724	2075,8	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		A1/26	1,09	6,91	1724	2077,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		A1/27	1,09	6,95	1724	2087,0	1724	609,9	37,1	16,46				OK
		A1/28	1,09	6,95	1724	2086,9	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		A1/29	1,09	6,96	1724	2089,5	1724	610,8	37,3	16,39				OK
		A1/30	1,09	6,96	1724	2086,3	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		A1/31	1,10	6,75	1724	2049,0	1724	595,9	39,8	14,98				OK
		A1/32	1,10	6,76	1724	2051,8	1724	596,8	38,7	15,41				OK
		A1/33	1,10	6,77	1724	2052,6	1724	597,5	37,4	15,95				OK
		A1/34	1,10	6,75	1724	2047,6	1724	595,8	39,9	14,94				OK
		A1/35	1,10	6,76	1724	2050,4	1724	596,8	38,8	15,37				OK
		A1/36	1,10	6,77	1724	2050,2	1724	597,4	37,6	15,88				OK
		A1/37	1,10	6,76	1724	2051,9	1724	596,8	40,0	14,92	14,92	0,54	8,04	OK
		A1/38	1,10	6,77	1724	2054,8	1724	597,8	38,9	15,35				OK
		A1/39	1,10	6,79	1724	2057,5	1724	599,1	37,8	15,85				OK
		A1/40	1,10	6,75	1724	2050,0	1724	596,5	39,9	14,95				OK
		A1/41	1,10	6,76	1724	2052,8	1724	597,4	38,8	15,38				OK
		A1/42	1,10	6,78	1724	2054,3	1724	598,6	37,6	15,91				OK
		A1/43	1,10	6,73	1724	2038,8	1724	593,0	37,6	15,76				OK
		A1/44	1,09	6,73	1724	2037,4	1724	593,0	37,7	15,72				OK
		A1/45	1,10	6,74	1724	2041,8	1724	594,0	37,8	15,70				OK
		A1/46	1,10	6,73	1724	2039,9	1724	593,7	37,7	15,73				OK
		A1/47	1,10	6,71	1724	2014,7	1724	590,1	24,2	24,37				OK
		A1/48	1,10	6,71	1724	2013,6	1724	590,1	24,4	24,23				OK
		A1/49	1,10	6,71	1724	2014,3	1724	590,1	24,3	24,33				OK
		A1/50	1,10	6,72	1724	2013,3	1724	590,0	24,4	24,19				OK
		A1/51	1,09	6,74	1724	2017,9	1724	591,8	24,3	24,37				OK
		A1/52	1,10	6,75	1724	2022,5	1724	593,1	24,4	24,29				OK
		A1/53	1,09	6,74	1724	2016,6	1724	591,4	24,2	24,39				OK
		A1/54	1,10	6,75	1724	2021,2	1724	592,7	24,4	24,31				OK
		A1/55	1,10	7,00	1724	2089,0	1724	615,4	28,2	21,79				OK
		A1/56	1,10	7,00	1724	2085,5	1724	614,5	28,1	21,86				OK
		A1/57	1,10	7,00	1724	2089,4	1724	615,5	28,3	21,76				OK
		A1/58	1,10	7,00	1724	2086,5	1724	614,8	28,1	21,84				OK
		A1/59	1,09	6,97	1724	2070,0	1724	610,2	28,3	21,55				OK
		A1/60	1,09	6,97	1724	2068,8	1724	610,0	28,2	21,65				OK
		A1/61	1,09	6,97	1724	2069,6	1724	610,2	28,3	21,58				OK
		A1/62	1,09	6,98	1724	2068,4	1724	610,0	28,1	21,68				OK
		A1/63	1,09	6,78	1724	2005,5	1724	591,9	25,5	23,17				OK
		A1/64	1,09	6,78	1724	2005,1	1724	591,9	25,6	23,13				OK
		A1/65	1,09	6,79	1724	2004,4	1724	591,9	25,7	23,05				OK
		A1/66	1,09	6,79	1724	2004,0	1724	591,8	25,7	23,01				OK
		A1/67	1,09	6,89	1724	2025,4	1724	599,5	25,8	23,26				OK
		A1/68	1,09	6,89	1724	2026,7	1724	599,8	25,8	23,24				OK
		A1/69	1,08	6,89	1724	2021,5	1724	598,4	25,6	23,33				OK
		A1/70	1,09	6,89	1724	2022,8	1724	598,8	25,7	23,31				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/71	1,09	6,87	1724	2028,6	1724	599,8	26,8	22,42				OK
		A1/72	1,09	6,87	1724	2029,0	1724	599,9	26,7	22,45				OK
		A1/73	1,09	6,88	1724	2027,4	1724	599,7	26,9	22,31				OK
		A1/74	1,09	6,87	1724	2027,8	1724	599,8	26,8	22,34				OK
		A1/75	1,09	6,98	1724	2045,0	1724	606,4	27,0	22,47				OK
		A1/76	1,09	6,97	1724	2043,8	1724	606,1	26,9	22,50				OK
		A1/77	1,08	6,97	1724	2041,3	1724	605,4	26,9	22,54				OK
		A1/78	1,08	6,97	1724	2040,1	1724	605,1	26,8	22,56				OK
4	4	A1/1	1,10	6,81	1724	2068,1	1724	601,7	39,7	15,15				OK
		A1/2	1,10	6,83	1724	2071,3	1724	602,8	38,7	15,59				OK
		A1/3	1,10	6,82	1724	2066,6	1724	601,8	39,8	15,11				OK
		A1/4	1,10	6,83	1724	2069,9	1724	602,9	38,8	15,55				OK
		A1/5	1,10	6,85	1724	2073,0	1724	604,4	37,6	16,07				OK
		A1/6	1,10	6,81	1724	2064,0	1724	601,3	39,7	15,14				OK
		A1/7	1,10	6,82	1724	2067,3	1724	602,4	38,7	15,58				OK
		A1/8	1,10	6,84	1724	2068,6	1724	603,4	37,4	16,12				OK
		A1/9	1,10	6,81	1724	2064,2	1724	601,0	39,6	15,17				OK
		A1/10	1,10	6,82	1724	2067,5	1724	602,1	38,6	15,61				OK
		A1/11	1,10	6,83	1724	2068,9	1724	603,0	37,3	16,17				OK
		A1/12	1,10	6,82	1724	2063,5	1724	601,2	39,7	15,14				OK
		A1/13	1,10	6,83	1724	2066,8	1724	602,3	38,7	15,58				OK
		A1/14	1,10	6,85	1724	2067,7	1724	603,4	37,5	16,11				OK
		A1/15	1,09	6,88	1724	2075,4	1724	605,5	39,7	15,27				OK
		A1/16	1,09	6,90	1724	2078,9	1724	606,7	38,6	15,72				OK
		A1/17	1,09	6,92	1724	2082,3	1724	608,3	37,5	16,24				OK
		A1/18	1,09	6,87	1724	2072,8	1724	604,9	39,5	15,30				OK
		A1/19	1,09	6,89	1724	2076,3	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		A1/20	1,09	6,91	1724	2078,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		A1/21	1,09	6,87	1724	2073,1	1724	604,7	39,4	15,33				OK
		A1/22	1,09	6,89	1724	2076,5	1724	605,9	38,4	15,78				OK
		A1/23	1,09	6,90	1724	2078,3	1724	606,9	37,1	16,35				OK
		A1/24	1,09	6,88	1724	2072,3	1724	604,9	39,6	15,29				OK
		A1/25	1,09	6,89	1724	2075,8	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		A1/26	1,09	6,91	1724	2077,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		A1/27	1,09	6,96	1724	2089,5	1724	610,8	37,3	16,39				OK
		A1/28	1,09	6,95	1724	2086,9	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		A1/29	1,09	6,95	1724	2087,0	1724	609,9	37,1	16,46				OK
		A1/30	1,09	6,96	1724	2086,3	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		A1/31	1,10	6,76	1724	2051,9	1724	596,8	40,0	14,92	14,92	0,54	8,04	OK
		A1/32	1,10	6,77	1724	2054,8	1724	597,8	38,9	15,35				OK
		A1/33	1,10	6,79	1724	2057,5	1724	599,1	37,8	15,85				OK
		A1/34	1,10	6,75	1724	2047,6	1724	595,8	39,9	14,94				OK
		A1/35	1,10	6,76	1724	2050,4	1724	596,8	38,8	15,37				OK
		A1/36	1,10	6,77	1724	2050,2	1724	597,4	37,6	15,88				OK
		A1/37	1,10	6,75	1724	2049,0	1724	595,9	39,8	14,98				OK
		A1/38	1,10	6,76	1724	2051,8	1724	596,8	38,7	15,41				OK
		A1/39	1,10	6,77	1724	2052,6	1724	597,5	37,4	15,95				OK
		A1/40	1,10	6,75	1724	2050,0	1724	596,5	39,9	14,95				OK
		A1/41	1,10	6,76	1724	2052,8	1724	597,4	38,8	15,38				OK
		A1/42	1,10	6,78	1724	2054,3	1724	598,6	37,6	15,91				OK
		A1/43	1,10	6,74	1724	2041,8	1724	594,0	37,8	15,70				OK
		A1/44	1,09	6,73	1724	2037,4	1724	593,0	37,7	15,72				OK
		A1/45	1,10	6,73	1724	2038,8	1724	593,0	37,6	15,76				OK
		A1/46	1,10	6,73	1724	2039,9	1724	593,7	37,7	15,73				OK
		A1/47	1,10	7,00	1724	2089,4	1724	615,5	28,3	21,76				OK
		A1/48	1,10	7,00	1724	2086,5	1724	614,8	28,1	21,84				OK
		A1/49	1,10	7,00	1724	2089,0	1724	615,4	28,2	21,79				OK
		A1/50	1,10	7,00	1724	2085,5	1724	614,5	28,1	21,86				OK
		A1/51	1,09	6,97	1724	2069,6	1724	610,2	28,3	21,58				OK
		A1/52	1,09	6,98	1724	2068,4	1724	610,0	28,1	21,68				OK
		A1/53	1,09	6,97	1724	2070,0	1724	610,2	28,3	21,55				OK
		A1/54	1,09	6,97	1724	2068,8	1724	610,0	28,2	21,65				OK
		A1/55	1,10	6,71	1724	2014,3	1724	590,1	24,3	24,33				OK
		A1/56	1,10	6,72	1724	2013,3	1724	590,0	24,4	24,19				OK
		A1/57	1,10	6,71	1724	2014,7	1724	590,1	24,2	24,37				OK
		A1/58	1,10	6,71	1724	2013,6	1724	590,1	24,4	24,23				OK
		A1/59	1,09	6,74	1724	2016,6	1724	591,4	24,2	24,39				OK
		A1/60	1,10	6,75	1724	2021,2	1724	592,7	24,4	24,31				OK
		A1/61	1,09	6,74	1724	2017,9	1724	591,8	24,3	24,37				OK
		A1/62	1,10	6,75	1724	2022,5	1724	593,1	24,4	24,29				OK
		A1/63	1,09	6,88	1724	2027,4	1724	599,7	26,9	22,31				OK
		A1/64	1,09	6,87	1724	2027,8	1724	599,8	26,8	22,34				OK
		A1/65	1,09	6,87	1724	2028,6	1724	599,8	26,8	22,42				OK
		A1/66	1,09	6,87	1724	2029,0	1724	599,9	26,7	22,45				OK
		A1/67	1,08	6,97	1724	2041,3	1724	605,4	26,9	22,54				OK
		A1/68	1,08	6,97	1724	2040,2	1724	605,1	26,8	22,56				OK
		A1/69	1,09	6,98	1724	2045,0	1724	606,4	27,0	22,47				OK
		A1/70	1,09	6,97	1724	2043,8	1724	606,1	26,9	22,50				OK
		A1/71	1,09	6,79	1724	2004,4	1724	591,9	25,7	23,05				OK
		A1/72	1,09	6,79	1724	2004,0	1724	591,8	25,7	23,01				OK
		A1/73	1,09	6,78	1724	2005,5	1724	591,9	25,5	23,17				OK
		A1/74	1,09	6,78	1724	2005,1	1724	591,9	25,6	23,13				OK
		A1/75	1,08	6,89	1724	2021,5	1724	598,4	25,6	23,33				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/76	1,09	6,89	1724	2022,8	1724	598,8	25,7	23,31				OK
		A1/77	1,09	6,89	1724	2025,4	1724	599,5	25,8	23,26				OK
		A1/78	1,09	6,89	1724	2026,7	1724	599,8	25,8	23,24				OK
5	5	A1/1	1,10	6,96	1724	2108,9	1724	615,0	39,7	15,48				OK
		A1/2	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,4	38,6	15,93				OK
		A1/3	1,10	6,96	1724	2105,9	1724	614,6	39,7	15,49				OK
		A1/4	1,10	6,96	1724	2107,1	1724	615,0	38,6	15,94				OK
		A1/5	1,10	6,97	1724	2106,6	1724	615,2	37,3	16,49				OK
		A1/6	1,10	6,96	1724	2104,2	1724	614,5	39,7	15,46				OK
		A1/7	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	614,9	38,7	15,90				OK
		A1/8	1,10	6,97	1724	2103,7	1724	615,0	37,4	16,43				OK
		A1/9	1,10	6,96	1724	2106,7	1724	614,9	39,8	15,46				OK
		A1/10	1,10	6,97	1724	2108,0	1724	615,3	38,7	15,91				OK
		A1/11	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,7	37,5	16,44				OK
		A1/12	1,10	6,96	1724	2105,1	1724	614,7	39,7	15,49				OK
		A1/13	1,10	6,97	1724	2106,4	1724	615,1	38,6	15,93				OK
		A1/14	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	615,4	37,3	16,48				OK
		A1/15	1,10	6,99	1724	2112,8	1724	616,9	37,9	16,27				OK
		A1/16	1,10	6,99	1724	2114,4	1724	617,4	36,8	16,76				OK
		A1/17	1,10	7,00	1724	2114,3	1724	617,7	35,5	17,38				OK
		A1/18	1,10	6,99	1724	2111,2	1724	616,8	38,0	16,23				OK
		A1/19	1,10	6,99	1724	2112,7	1724	617,2	36,9	16,72				OK
		A1/20	1,10	7,00	1724	2111,5	1724	617,4	35,7	17,31				OK
		A1/21	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,2	38,0	16,24				OK
		A1/22	1,10	7,00	1724	2115,2	1724	617,7	36,9	16,73				OK
		A1/23	1,10	7,00	1724	2114,1	1724	617,7	35,7	17,30				OK
		A1/24	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	617,0	37,9	16,26				OK
		A1/25	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,5	36,9	16,75				OK
		A1/26	1,10	7,00	1724	2112,6	1724	617,7	35,6	17,36				OK
		A1/27	1,10	6,98	1724	2112,2	1724	616,6	34,4	17,92				OK
		A1/28	1,10	6,98	1724	2109,9	1724	616,2	34,5	17,87				OK
		A1/29	1,10	6,98	1724	2110,9	1724	616,2	34,5	17,86				OK
		A1/30	1,10	6,98	1724	2110,1	1724	616,2	34,4	17,90				OK
		A1/31	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,5	41,4	14,78				OK
		A1/32	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,8	40,3	15,19				OK
		A1/33	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	39,1	15,69				OK
		A1/34	1,10	6,94	1724	2097,7	1724	612,4	41,5	14,76	14,76	0,54	8,03	OK
		A1/35	1,10	6,94	1724	2098,8	1724	612,7	40,4	15,16				OK
		A1/36	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,7	39,2	15,64				OK
		A1/37	1,10	6,94	1724	2100,3	1724	612,8	41,5	14,76				OK
		A1/38	1,10	6,94	1724	2101,4	1724	613,1	40,4	15,16				OK
		A1/39	1,10	6,95	1724	2101,1	1724	613,4	39,2	15,65				OK
		A1/40	1,10	6,94	1724	2098,6	1724	612,6	41,4	14,78				OK
		A1/41	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	40,4	15,18				OK
		A1/42	1,10	6,95	1724	2098,3	1724	613,1	39,1	15,68				OK
		A1/43	1,10	6,93	1724	2097,5	1724	611,8	40,3	15,20				OK
		A1/44	1,10	6,93	1724	2095,7	1724	611,7	40,3	15,17				OK
		A1/45	1,10	6,93	1724	2098,4	1724	612,1	40,3	15,17				OK
		A1/46	1,10	6,93	1724	2096,6	1724	611,9	40,3	15,19				OK
		A1/47	1,10	6,92	1724	2071,2	1724	608,9	25,4	24,02				OK
		A1/48	1,10	6,92	1724	2069,4	1724	608,5	25,5	23,90				OK
		A1/49	1,10	6,92	1724	2070,7	1724	608,8	25,4	23,98				OK
		A1/50	1,10	6,92	1724	2068,9	1724	608,4	25,5	23,87				OK
		A1/51	1,10	6,93	1724	2072,0	1724	609,4	25,1	24,29				OK
		A1/52	1,10	6,93	1724	2073,3	1724	609,7	25,2	24,20				OK
		A1/53	1,10	6,93	1724	2071,6	1724	609,3	25,1	24,31				OK
		A1/54	1,10	6,93	1724	2073,0	1724	609,6	25,2	24,22				OK
		A1/55	1,10	6,97	1724	2079,4	1724	612,3	27,1	22,56				OK
		A1/56	1,10	6,97	1724	2080,7	1724	612,6	27,0	22,66				OK
		A1/57	1,10	6,97	1724	2079,0	1724	612,3	27,2	22,54				OK
		A1/58	1,10	6,97	1724	2080,3	1724	612,5	27,1	22,63				OK
		A1/59	1,10	6,96	1724	2081,1	1724	612,4	26,9	22,79				OK
		A1/60	1,10	6,96	1724	2079,5	1724	612,0	26,8	22,86				OK
		A1/61	1,10	6,96	1724	2080,7	1724	612,3	26,8	22,81				OK
		A1/62	1,10	6,96	1724	2079,1	1724	611,9	26,7	22,88				OK
		A1/63	1,10	6,95	1724	2055,3	1724	607,9	26,3	23,13				OK
		A1/64	1,10	6,95	1724	2054,8	1724	607,8	26,3	23,09				OK
		A1/65	1,09	6,95	1724	2053,6	1724	607,5	26,4	23,02				OK
		A1/66	1,09	6,95	1724	2053,1	1724	607,4	26,4	22,99				OK
		A1/67	1,10	6,99	1724	2066,6	1724	611,4	25,4	24,07				OK
		A1/68	1,10	6,99	1724	2067,0	1724	611,5	25,4	24,04				OK
		A1/69	1,09	6,99	1724	2065,4	1724	611,1	25,3	24,15				OK
		A1/70	1,09	6,99	1724	2065,8	1724	611,2	25,3	24,12				OK
		A1/71	1,10	6,98	1724	2061,8	1724	610,4	26,8	22,76				OK
		A1/72	1,10	6,98	1724	2062,4	1724	610,5	26,8	22,79				OK
		A1/73	1,09	6,98	1724	2060,1	1724	610,0	26,9	22,66				OK
		A1/74	1,09	6,98	1724	2060,7	1724	610,1	26,9	22,69				OK
		A1/75	1,10	6,98	1724	2066,2	1724	611,3	25,9	23,57				OK
		A1/76	1,10	6,98	1724	2065,7	1724	611,2	25,9	23,59				OK
		A1/77	1,10	6,98	1724	2064,6	1724	610,9	25,8	23,64				OK
		A1/78	1,10	6,98	1724	2064,1	1724	610,8	25,8	23,67				OK
6	6	A1/1	1,07	4,98	1724	1561,0	1724	437,0	40,1	10,90				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/2	1,07	4,98	1724	1562,0	1724	437,2	38,9	11,25				OK
		A1/3	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,8	40,1	10,89				OK
		A1/4	1,07	4,98	1724	1559,5	1724	437,0	38,9	11,24				OK
		A1/5	1,07	4,98	1724	1559,0	1724	437,1	37,4	11,67				OK
		A1/6	1,07	4,98	1724	1556,1	1724	436,4	40,1	10,87				OK
		A1/7	1,07	4,98	1724	1557,0	1724	436,6	38,9	11,22				OK
		A1/8	1,07	4,98	1724	1554,9	1724	436,5	37,5	11,64				OK
		A1/9	1,07	4,98	1724	1558,1	1724	436,7	40,1	10,89				OK
		A1/10	1,07	4,98	1724	1559,1	1724	436,9	38,9	11,24				OK
		A1/11	1,07	4,98	1724	1558,3	1724	436,9	37,4	11,67				OK
		A1/12	1,07	4,98	1724	1557,5	1724	436,7	40,1	10,90				OK
		A1/13	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,9	38,8	11,25				OK
		A1/14	1,07	4,98	1724	1557,4	1724	437,0	37,4	11,69				OK
		A1/15	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,7	38,3	11,38				OK
		A1/16	1,07	4,98	1724	1555,6	1724	435,9	37,1	11,76				OK
		A1/17	1,07	4,98	1724	1555,1	1724	436,0	35,6	12,24				OK
		A1/18	1,07	4,98	1724	1552,3	1724	435,4	38,3	11,36				OK
		A1/19	1,07	4,98	1724	1553,2	1724	435,5	37,1	11,74				OK
		A1/20	1,07	4,97	1724	1551,0	1724	435,4	35,7	12,20				OK
		A1/21	1,07	4,98	1724	1554,3	1724	435,6	38,3	11,38				OK
		A1/22	1,07	4,97	1724	1555,2	1724	435,8	37,1	11,76				OK
		A1/23	1,07	4,97	1724	1554,4	1724	435,8	35,6	12,23				OK
		A1/24	1,07	4,98	1724	1553,8	1724	435,7	38,3	11,39				OK
		A1/25	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,9	37,0	11,77				OK
		A1/26	1,07	4,97	1724	1553,6	1724	435,9	35,6	12,26				OK
		A1/27	1,07	4,97	1724	1553,8	1724	435,4	34,4	12,65				OK
		A1/28	1,07	4,97	1724	1551,4	1724	435,0	34,4	12,63				OK
		A1/29	1,07	4,97	1724	1553,4	1724	435,2	34,4	12,65				OK
		A1/30	1,07	4,97	1724	1553,0	1724	435,3	34,4	12,66				OK
		A1/31	1,07	4,99	1724	1562,0	1724	437,7	41,9	10,44				OK
		A1/32	1,07	4,99	1724	1563,0	1724	438,0	40,7	10,76				OK
		A1/33	1,08	4,99	1724	1562,5	1724	438,1	39,3	11,16				OK
		A1/34	1,07	4,99	1724	1559,5	1724	437,4	42,0	10,42	10,42	0,78	8,17	OK
		A1/35	1,07	4,99	1724	1560,5	1724	437,6	40,7	10,74				OK
		A1/36	1,07	4,99	1724	1558,4	1724	437,4	39,3	11,13				OK
		A1/37	1,07	4,99	1724	1561,6	1724	437,6	41,9	10,44				OK
		A1/38	1,07	4,99	1724	1562,6	1724	437,8	40,7	10,76				OK
		A1/39	1,08	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	39,3	11,15				OK
		A1/40	1,07	4,99	1724	1560,9	1724	437,7	41,9	10,45				OK
		A1/41	1,07	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	40,7	10,77				OK
		A1/42	1,08	4,99	1724	1560,7	1724	438,0	39,2	11,17				OK
		A1/43	1,08	4,99	1724	1566,5	1724	438,8	40,5	10,84				OK
		A1/44	1,08	4,99	1724	1564,0	1724	438,5	40,5	10,82				OK
		A1/45	1,08	4,99	1724	1566,1	1724	438,7	40,5	10,84				OK
		A1/46	1,08	4,99	1724	1565,4	1724	438,8	40,4	10,85				OK
		A1/47	1,07	5,01	1724	1535,8	1724	435,8	26,0	16,76				OK
		A1/48	1,07	5,01	1724	1536,6	1724	436,0	26,0	16,74				OK
		A1/49	1,07	5,01	1724	1536,0	1724	435,9	26,0	16,76				OK
		A1/50	1,07	5,01	1724	1536,8	1724	436,1	26,1	16,74				OK
		A1/51	1,08	5,01	1724	1549,1	1724	438,7	25,6	17,12				OK
		A1/52	1,08	5,01	1724	1549,8	1724	438,9	25,7	17,10				OK
		A1/53	1,08	5,01	1724	1548,8	1724	438,6	25,6	17,12				OK
		A1/54	1,08	5,01	1724	1549,6	1724	438,8	25,7	17,10				OK
		A1/55	1,07	4,96	1724	1525,4	1724	432,1	26,0	16,63				OK
		A1/56	1,07	4,96	1724	1524,6	1724	431,8	25,9	16,65				OK
		A1/57	1,07	4,96	1724	1525,6	1724	432,1	26,0	16,63				OK
		A1/58	1,07	4,96	1724	1524,8	1724	431,9	25,9	16,65				OK
		A1/59	1,08	4,96	1724	1538,4	1724	434,8	25,6	16,98				OK
		A1/60	1,08	4,96	1724	1537,6	1724	434,6	25,6	17,00				OK
		A1/61	1,08	4,96	1724	1538,2	1724	434,8	25,6	16,99				OK
		A1/62	1,08	4,95	1724	1537,4	1724	434,5	25,5	17,01				OK
		A1/63	1,06	4,99	1724	1503,6	1724	429,9	26,4	16,27				OK
		A1/64	1,06	4,99	1724	1503,8	1724	430,0	26,4	16,26				OK
		A1/65	1,06	4,99	1724	1504,3	1724	430,1	26,5	16,25				OK
		A1/66	1,06	4,99	1724	1504,5	1724	430,2	26,5	16,24				OK
		A1/67	1,09	4,99	1724	1548,3	1724	439,4	25,2	17,45				OK
		A1/68	1,09	4,99	1724	1548,5	1724	439,5	25,2	17,44				OK
		A1/69	1,09	4,99	1724	1547,6	1724	439,2	25,1	17,47				OK
		A1/70	1,09	4,99	1724	1547,8	1724	439,3	25,2	17,47				OK
		A1/71	1,06	4,97	1724	1500,5	1724	428,8	26,4	16,23				OK
		A1/72	1,06	4,97	1724	1500,3	1724	428,7	26,4	16,23				OK
		A1/73	1,06	4,98	1724	1501,3	1724	429,0	26,5	16,21				OK
		A1/74	1,06	4,98	1724	1501,0	1724	429,0	26,5	16,22				OK
		A1/75	1,09	4,98	1724	1545,0	1724	438,3	25,2	17,41				OK
		A1/76	1,09	4,98	1724	1544,8	1724	438,2	25,2	17,42				OK
		A1/77	1,09	4,97	1724	1544,3	1724	438,1	25,1	17,43				OK
		A1/78	1,09	4,97	1724	1544,1	1724	438,0	25,1	17,44				OK
7	7	A1/1	1,10	6,96	1724	2108,9	1724	615,0	39,7	15,48				OK
		A1/2	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,4	38,6	15,93				OK
		A1/3	1,10	6,96	1724	2106,7	1724	614,9	39,8	15,46				OK
		A1/4	1,10	6,97	1724	2108,0	1724	615,3	38,7	15,91				OK
		A1/5	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,7	37,5	16,44				OK
		A1/6	1,10	6,96	1724	2104,2	1724	614,5	39,7	15,46				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/7	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	614,9	38,7	15,90				OK
		A1/8	1,10	6,97	1724	2103,7	1724	615,0	37,4	16,43				OK
		A1/9	1,10	6,96	1724	2105,9	1724	614,6	39,7	15,49				OK
		A1/10	1,10	6,96	1724	2107,1	1724	615,0	38,6	15,94				OK
		A1/11	1,10	6,97	1724	2106,6	1724	615,2	37,3	16,49				OK
		A1/12	1,10	6,96	1724	2105,1	1724	614,7	39,7	15,49				OK
		A1/13	1,10	6,97	1724	2106,4	1724	615,1	38,6	15,93				OK
		A1/14	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	615,4	37,3	16,48				OK
		A1/15	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,2	38,0	16,24				OK
		A1/16	1,10	7,00	1724	2115,2	1724	617,7	36,9	16,73				OK
		A1/17	1,10	7,00	1724	2114,1	1724	617,7	35,7	17,30				OK
		A1/18	1,10	6,99	1724	2111,2	1724	616,8	38,0	16,23				OK
		A1/19	1,10	6,99	1724	2112,7	1724	617,2	36,9	16,72				OK
		A1/20	1,10	7,00	1724	2111,5	1724	617,4	35,7	17,31				OK
		A1/21	1,10	6,99	1724	2112,8	1724	616,9	37,9	16,27				OK
		A1/22	1,10	6,99	1724	2114,4	1724	617,4	36,8	16,76				OK
		A1/23	1,10	7,00	1724	2114,3	1724	617,7	35,5	17,38				OK
		A1/24	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	617,0	37,9	16,26				OK
		A1/25	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,5	36,9	16,75				OK
		A1/26	1,10	7,00	1724	2112,6	1724	617,7	35,6	17,36				OK
		A1/27	1,10	6,98	1724	2110,9	1724	616,2	34,5	17,86				OK
		A1/28	1,10	6,98	1724	2109,9	1724	616,2	34,5	17,87				OK
		A1/29	1,10	6,98	1724	2112,2	1724	616,6	34,4	17,92				OK
		A1/30	1,10	6,98	1724	2110,1	1724	616,2	34,4	17,90				OK
		A1/31	1,10	6,94	1724	2100,3	1724	612,8	41,5	14,76				OK
		A1/32	1,10	6,94	1724	2101,4	1724	613,1	40,4	15,16				OK
		A1/33	1,10	6,95	1724	2101,1	1724	613,4	39,2	15,65				OK
		A1/34	1,10	6,94	1724	2097,7	1724	612,4	41,5	14,76	14,76	0,54	8,03	OK
		A1/35	1,10	6,94	1724	2098,8	1724	612,7	40,4	15,16				OK
		A1/36	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,7	39,2	15,64				OK
		A1/37	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,5	41,4	14,78				OK
		A1/38	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,8	40,3	15,19				OK
		A1/39	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	39,1	15,69				OK
		A1/40	1,10	6,94	1724	2098,6	1724	612,6	41,4	14,78				OK
		A1/41	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	40,4	15,18				OK
		A1/42	1,10	6,95	1724	2098,3	1724	613,1	39,1	15,68				OK
		A1/43	1,10	6,93	1724	2098,4	1724	612,1	40,3	15,17				OK
		A1/44	1,10	6,93	1724	2095,7	1724	611,7	40,3	15,17				OK
		A1/45	1,10	6,93	1724	2097,5	1724	611,8	40,3	15,20				OK
		A1/46	1,10	6,93	1724	2096,6	1724	611,9	40,3	15,19				OK
		A1/47	1,10	6,97	1724	2079,0	1724	612,3	27,2	22,54				OK
		A1/48	1,10	6,97	1724	2080,3	1724	612,5	27,1	22,63				OK
		A1/49	1,10	6,97	1724	2079,4	1724	612,3	27,1	22,56				OK
		A1/50	1,10	6,97	1724	2080,7	1724	612,6	27,0	22,66				OK
		A1/51	1,10	6,96	1724	2080,7	1724	612,3	26,8	22,81				OK
		A1/52	1,10	6,96	1724	2079,1	1724	611,9	26,7	22,88				OK
		A1/53	1,10	6,96	1724	2081,1	1724	612,4	26,9	22,79				OK
		A1/54	1,10	6,96	1724	2079,5	1724	612,0	26,8	22,86				OK
		A1/55	1,10	6,92	1724	2070,7	1724	608,8	25,4	23,98				OK
		A1/56	1,10	6,92	1724	2068,9	1724	608,4	25,5	23,87				OK
		A1/57	1,10	6,92	1724	2071,2	1724	608,9	25,4	24,02				OK
		A1/58	1,10	6,92	1724	2069,4	1724	608,5	25,5	23,90				OK
		A1/59	1,10	6,93	1724	2071,6	1724	609,3	25,1	24,31				OK
		A1/60	1,10	6,93	1724	2073,0	1724	609,6	25,2	24,22				OK
		A1/61	1,10	6,93	1724	2072,0	1724	609,4	25,1	24,29				OK
		A1/62	1,10	6,93	1724	2073,3	1724	609,7	25,2	24,20				OK
		A1/63	1,09	6,98	1724	2060,1	1724	610,0	26,9	22,66				OK
		A1/64	1,09	6,98	1724	2060,7	1724	610,1	26,9	22,69				OK
		A1/65	1,10	6,98	1724	2061,8	1724	610,4	26,8	22,76				OK
		A1/66	1,10	6,98	1724	2062,4	1724	610,5	26,8	22,79				OK
		A1/67	1,10	6,98	1724	2064,6	1724	610,9	25,8	23,64				OK
		A1/68	1,10	6,98	1724	2064,1	1724	610,8	25,8	23,67				OK
		A1/69	1,10	6,98	1724	2066,2	1724	611,3	25,9	23,57				OK
		A1/70	1,10	6,98	1724	2065,7	1724	611,2	25,9	23,59				OK
		A1/71	1,09	6,95	1724	2053,6	1724	607,5	26,4	23,02				OK
		A1/72	1,09	6,95	1724	2053,1	1724	607,4	26,4	22,99				OK
		A1/73	1,10	6,95	1724	2055,3	1724	607,9	26,3	23,13				OK
		A1/74	1,10	6,95	1724	2054,8	1724	607,8	26,3	23,09				OK
		A1/75	1,09	6,99	1724	2065,4	1724	611,1	25,3	24,15				OK
		A1/76	1,09	6,99	1724	2065,8	1724	611,2	25,3	24,12				OK
		A1/77	1,10	6,99	1724	2066,6	1724	611,4	25,4	24,07				OK
		A1/78	1,10	6,99	1724	2067,0	1724	611,5	25,4	24,04				OK
8	8	A1/1	1,07	4,98	1724	1561,0	1724	437,0	40,1	10,90				OK
		A1/2	1,07	4,98	1724	1562,0	1724	437,2	38,9	11,25				OK
		A1/3	1,07	4,98	1724	1558,1	1724	436,7	40,1	10,89				OK
		A1/4	1,07	4,98	1724	1559,1	1724	436,9	38,9	11,24				OK
		A1/5	1,07	4,98	1724	1558,3	1724	436,9	37,4	11,67				OK
		A1/6	1,07	4,98	1724	1556,1	1724	436,4	40,1	10,87				OK
		A1/7	1,07	4,98	1724	1557,0	1724	436,6	38,9	11,22				OK
		A1/8	1,07	4,98	1724	1554,9	1724	436,5	37,5	11,64				OK
		A1/9	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,8	40,1	10,89				OK
		A1/10	1,07	4,98	1724	1559,5	1724	437,0	38,9	11,24				OK
		A1/11	1,07	4,98	1724	1559,0	1724	437,1	37,4	11,67				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/12	1,07	4,98	1724	1557,5	1724	436,7	40,1	10,90				OK
		A1/13	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,9	38,8	11,25				OK
		A1/14	1,07	4,98	1724	1557,4	1724	437,0	37,4	11,69				OK
		A1/15	1,07	4,98	1724	1554,3	1724	435,6	38,3	11,38				OK
		A1/16	1,07	4,97	1724	1555,2	1724	435,8	37,1	11,76				OK
		A1/17	1,07	4,97	1724	1554,4	1724	435,8	35,6	12,23				OK
		A1/18	1,07	4,98	1724	1552,3	1724	435,4	38,3	11,36				OK
		A1/19	1,07	4,98	1724	1553,2	1724	435,5	37,1	11,74				OK
		A1/20	1,07	4,97	1724	1551,0	1724	435,4	35,7	12,20				OK
		A1/21	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,7	38,3	11,38				OK
		A1/22	1,07	4,98	1724	1555,6	1724	435,9	37,1	11,76				OK
		A1/23	1,07	4,98	1724	1555,1	1724	436,0	35,6	12,24				OK
		A1/24	1,07	4,98	1724	1553,8	1724	435,7	38,3	11,39				OK
		A1/25	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,9	37,0	11,77				OK
		A1/26	1,07	4,97	1724	1553,6	1724	435,9	35,6	12,26				OK
		A1/27	1,07	4,97	1724	1553,4	1724	435,2	34,4	12,65				OK
		A1/28	1,07	4,97	1724	1551,4	1724	435,0	34,4	12,63				OK
		A1/29	1,07	4,97	1724	1553,8	1724	435,4	34,4	12,65				OK
		A1/30	1,07	4,97	1724	1553,0	1724	435,3	34,4	12,66				OK
		A1/31	1,07	4,99	1724	1561,6	1724	437,6	41,9	10,44				OK
		A1/32	1,07	4,99	1724	1562,6	1724	437,8	40,7	10,76				OK
		A1/33	1,08	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	39,3	11,15				OK
		A1/34	1,07	4,99	1724	1559,5	1724	437,4	42,0	10,42	10,42	0,78	8,17	OK
		A1/35	1,07	4,99	1724	1560,5	1724	437,6	40,7	10,74				OK
		A1/36	1,07	4,99	1724	1558,4	1724	437,4	39,3	11,13				OK
		A1/37	1,07	4,99	1724	1562,0	1724	437,7	41,9	10,44				OK
		A1/38	1,07	4,99	1724	1563,0	1724	438,0	40,7	10,76				OK
		A1/39	1,08	4,99	1724	1562,5	1724	438,1	39,3	11,16				OK
		A1/40	1,07	4,99	1724	1560,9	1724	437,7	41,9	10,45				OK
		A1/41	1,07	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	40,7	10,77				OK
		A1/42	1,08	4,99	1724	1560,7	1724	438,0	39,2	11,17				OK
		A1/43	1,08	4,99	1724	1566,1	1724	438,7	40,5	10,84				OK
		A1/44	1,08	4,99	1724	1564,0	1724	438,5	40,5	10,82				OK
		A1/45	1,08	4,99	1724	1566,5	1724	438,8	40,5	10,84				OK
		A1/46	1,08	4,99	1724	1565,4	1724	438,8	40,4	10,85				OK
		A1/47	1,07	4,96	1724	1525,6	1724	432,1	26,0	16,63				OK
		A1/48	1,07	4,96	1724	1524,8	1724	431,9	25,9	16,65				OK
		A1/49	1,07	4,96	1724	1525,4	1724	432,1	26,0	16,63				OK
		A1/50	1,07	4,96	1724	1524,6	1724	431,8	25,9	16,65				OK
		A1/51	1,08	4,96	1724	1538,2	1724	434,8	25,6	16,99				OK
		A1/52	1,08	4,95	1724	1537,4	1724	434,5	25,5	17,01				OK
		A1/53	1,08	4,96	1724	1538,4	1724	434,8	25,6	16,98				OK
		A1/54	1,08	4,96	1724	1537,6	1724	434,6	25,6	17,00				OK
		A1/55	1,07	5,01	1724	1536,0	1724	435,9	26,0	16,76				OK
		A1/56	1,07	5,01	1724	1536,8	1724	436,1	26,1	16,74				OK
		A1/57	1,07	5,01	1724	1535,8	1724	435,8	26,0	16,76				OK
		A1/58	1,07	5,01	1724	1536,6	1724	436,0	26,0	16,74				OK
		A1/59	1,08	5,01	1724	1548,8	1724	438,6	25,6	17,12				OK
		A1/60	1,08	5,01	1724	1549,6	1724	438,8	25,7	17,10				OK
		A1/61	1,08	5,01	1724	1549,1	1724	438,7	25,6	17,12				OK
		A1/62	1,08	5,01	1724	1549,8	1724	438,9	25,7	17,10				OK
		A1/63	1,06	4,98	1724	1501,3	1724	429,0	26,5	16,21				OK
		A1/64	1,06	4,98	1724	1501,0	1724	429,0	26,5	16,22				OK
		A1/65	1,06	4,97	1724	1500,5	1724	428,8	26,4	16,23				OK
		A1/66	1,06	4,97	1724	1500,3	1724	428,7	26,4	16,23				OK
		A1/67	1,09	4,97	1724	1544,3	1724	438,1	25,1	17,43				OK
		A1/68	1,09	4,97	1724	1544,1	1724	438,0	25,1	17,44				OK
		A1/69	1,09	4,98	1724	1545,0	1724	438,3	25,2	17,41				OK
		A1/70	1,09	4,98	1724	1544,8	1724	438,2	25,2	17,42				OK
		A1/71	1,06	4,99	1724	1504,3	1724	430,1	26,5	16,25				OK
		A1/72	1,06	4,99	1724	1504,5	1724	430,2	26,5	16,24				OK
		A1/73	1,06	4,99	1724	1503,6	1724	429,9	26,4	16,27				OK
		A1/74	1,06	4,99	1724	1503,8	1724	430,0	26,4	16,26				OK
		A1/75	1,09	4,99	1724	1547,6	1724	439,2	25,1	17,47				OK
		A1/76	1,09	4,99	1724	1547,8	1724	439,3	25,2	17,47				OK
		A1/77	1,09	4,99	1724	1548,3	1724	439,4	25,2	17,45				OK
		A1/78	1,09	4,99	1724	1548,5	1724	439,5	25,2	17,44				OK
9	9	A1/1	1,10	6,97	1724	2112,3	1724	616,0	37,7	16,35				OK
		A1/2	1,10	6,97	1724	2112,6	1724	616,1	36,8	16,74				OK
		A1/3	1,10	6,98	1724	2111,6	1724	616,3	37,6	16,37				OK
		A1/4	1,10	6,98	1724	2111,9	1724	616,4	36,8	16,76				OK
		A1/5	1,10	6,98	1724	2111,8	1724	616,8	35,8	17,25				OK
		A1/6	1,10	6,97	1724	2107,8	1724	615,5	37,6	16,37				OK
		A1/7	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,6	36,7	16,76				OK
		A1/8	1,10	6,97	1724	2105,3	1724	615,3	35,7	17,24				OK
		A1/9	1,10	6,96	1724	2108,1	1724	615,2	37,7	16,32				OK
		A1/10	1,10	6,96	1724	2108,4	1724	615,2	36,8	16,70				OK
		A1/11	1,10	6,96	1724	2105,8	1724	614,8	35,9	17,14				OK
		A1/12	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,5	37,7	16,31				OK
		A1/13	1,10	6,97	1724	2108,5	1724	615,7	36,9	16,69				OK
		A1/14	1,10	6,97	1724	2105,9	1724	615,5	35,9	17,12				OK
		A1/15	1,10	6,94	1724	2103,3	1724	613,6	36,5	16,83				OK
		A1/16	1,10	6,95	1724	2103,4	1724	613,6	35,6	17,24				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/17	1,10	6,95	1724	2103,2	1724	614,0	34,6	17,76				OK
		A1/18	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,7	36,4	16,83				OK
		A1/19	1,10	6,94	1724	2099,6	1724	612,7	35,5	17,24				OK
		A1/20	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,4	34,5	17,75				OK
		A1/21	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	36,5	16,77				OK
		A1/22	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	35,7	17,17				OK
		A1/23	1,10	6,93	1724	2097,0	1724	611,8	34,7	17,64				OK
		A1/24	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,9	36,6	16,76				OK
		A1/25	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	613,0	35,7	17,17				OK
		A1/26	1,10	6,94	1724	2097,9	1724	612,8	34,8	17,63				OK
		A1/27	1,10	6,92	1724	2097,4	1724	611,7	33,8	18,09				OK
		A1/28	1,10	6,92	1724	2093,5	1724	610,7	33,8	18,09				OK
		A1/29	1,10	6,91	1724	2093,6	1724	610,4	33,9	18,02				OK
		A1/30	1,10	6,92	1724	2094,5	1724	611,0	33,9	18,01				OK
		A1/31	1,10	6,99	1724	2116,5	1724	618,0	38,8	15,92				OK
		A1/32	1,10	6,99	1724	2116,0	1724	617,8	38,0	16,27				OK
		A1/33	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	616,9	36,9	16,70				OK
		A1/34	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,8	15,94				OK
		A1/35	1,10	7,00	1724	2115,9	1724	618,2	37,9	16,30				OK
		A1/36	1,10	7,00	1724	2112,2	1724	617,6	36,9	16,75				OK
		A1/37	1,10	6,99	1724	2115,4	1724	617,6	38,9	15,88				OK
		A1/38	1,10	6,99	1724	2115,9	1724	617,8	38,0	16,25				OK
		A1/39	1,10	6,99	1724	2113,4	1724	617,4	37,1	16,66				OK
		A1/40	1,10	7,00	1724	2115,3	1724	618,0	38,9	15,87	15,87	0,51	8,03	OK
		A1/41	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,1	16,23				OK
		A1/42	1,10	7,00	1724	2111,9	1724	617,5	37,1	16,63				OK
		A1/43	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,9	37,8	16,31				OK
		A1/44	1,10	6,98	1724	2110,3	1724	616,3	37,7	16,34				OK
		A1/45	1,10	6,99	1724	2113,6	1724	617,0	37,8	16,32				OK
		A1/46	1,10	6,98	1724	2109,8	1724	616,2	37,9	16,27				OK
		A1/47	1,10	6,83	1724	2042,3	1724	599,7	24,4	24,54				OK
		A1/48	1,09	6,81	1724	2034,3	1724	597,2	24,2	24,67				OK
		A1/49	1,10	6,82	1724	2040,1	1724	599,0	24,4	24,57				OK
		A1/50	1,09	6,80	1724	2032,1	1724	596,5	24,1	24,70				OK
		A1/51	1,10	6,83	1724	2047,9	1724	601,1	25,3	23,77				OK
		A1/52	1,10	6,80	1724	2040,2	1724	598,7	25,1	23,89				OK
		A1/53	1,10	6,83	1724	2050,0	1724	601,8	25,4	23,73				OK
		A1/54	1,10	6,81	1724	2042,4	1724	599,4	25,1	23,85				OK
		A1/55	1,10	6,78	1724	2036,1	1724	597,2	25,5	23,45				OK
		A1/56	1,10	6,76	1724	2029,5	1724	595,2	25,7	23,17				OK
		A1/57	1,10	6,79	1724	2037,1	1724	597,6	25,4	23,53				OK
		A1/58	1,10	6,77	1724	2031,4	1724	595,8	25,6	23,25				OK
		A1/59	1,10	6,80	1724	2032,9	1724	596,9	26,3	22,68				OK
		A1/60	1,10	6,78	1724	2026,2	1724	594,9	26,5	22,41				OK
		A1/61	1,10	6,79	1724	2031,0	1724	596,3	26,4	22,61				OK
		A1/62	1,10	6,77	1724	2024,3	1724	594,3	26,6	22,34				OK
		A1/63	1,09	6,98	1724	2061,5	1724	609,7	23,8	25,61				OK
		A1/64	1,09	6,97	1724	2059,2	1724	608,9	23,7	25,65				OK
		A1/65	1,09	6,95	1724	2054,3	1724	607,4	23,6	25,74				OK
		A1/66	1,09	6,95	1724	2051,9	1724	606,6	23,5	25,79				OK
		A1/67	1,09	6,96	1724	2056,2	1724	608,5	26,6	22,84				OK
		A1/68	1,10	6,95	1724	2055,1	1724	608,0	26,6	22,88				OK
		A1/69	1,09	6,98	1724	2059,4	1724	609,8	26,9	22,71				OK
		A1/70	1,09	6,97	1724	2058,4	1724	609,3	26,8	22,75				OK
		A1/71	1,09	6,90	1724	2044,1	1724	603,8	24,1	25,04				OK
		A1/72	1,09	6,90	1724	2042,9	1724	603,3	24,2	24,95				OK
		A1/73	1,09	6,92	1724	2047,9	1724	605,1	23,9	25,32				OK
		A1/74	1,09	6,92	1724	2046,7	1724	604,7	24,0	25,23				OK
		A1/75	1,09	6,93	1724	2048,2	1724	606,1	26,9	22,49				OK
		A1/76	1,09	6,93	1724	2046,0	1724	605,5	27,0	22,41				OK
		A1/77	1,09	6,92	1724	2041,6	1724	604,1	27,2	22,24				OK
		A1/78	1,09	6,91	1724	2039,6	1724	603,5	27,2	22,16				OK
10	10	A1/1	1,07	4,95	1724	1555,6	1724	434,8	45,6	9,54				OK
		A1/2	1,07	4,95	1724	1556,9	1724	435,2	44,1	9,88				OK
		A1/3	1,07	4,95	1724	1552,3	1724	434,4	45,6	9,53				OK
		A1/4	1,07	4,95	1724	1553,6	1724	434,8	44,0	9,87				OK
		A1/5	1,08	4,95	1724	1553,0	1724	434,9	42,2	10,30				OK
		A1/6	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,5	45,5	9,55				OK
		A1/7	1,08	4,95	1724	1552,9	1724	434,8	44,0	9,89				OK
		A1/8	1,08	4,95	1724	1551,9	1724	435,0	42,1	10,33				OK
		A1/9	1,07	4,95	1724	1552,8	1724	434,6	45,6	9,53				OK
		A1/10	1,07	4,95	1724	1554,1	1724	435,0	44,1	9,87				OK
		A1/11	1,08	4,96	1724	1554,0	1724	435,3	42,3	10,28				OK
		A1/12	1,07	4,95	1724	1550,2	1724	434,2	45,7	9,50				OK
		A1/13	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,6	44,2	9,84				OK
		A1/14	1,07	4,96	1724	1549,5	1724	434,6	42,4	10,24				OK
		A1/15	1,07	4,97	1724	1548,4	1724	434,2	45,1	9,63				OK
		A1/16	1,07	4,97	1724	1549,6	1724	434,5	43,6	9,97				OK
		A1/17	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,7	41,8	10,41				OK
		A1/18	1,07	4,97	1724	1547,7	1724	434,2	45,0	9,64				OK
		A1/19	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,6	43,5	9,99				OK
		A1/20	1,07	4,97	1724	1547,8	1724	434,8	41,7	10,44				OK
		A1/21	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,4	45,2	9,62				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/22	1,07	4,97	1724	1550,1	1724	434,7	43,6	9,96				OK
		A1/23	1,07	4,98	1724	1549,8	1724	435,0	41,9	10,39				OK
		A1/24	1,07	4,97	1724	1546,4	1724	434,0	45,2	9,60				OK
		A1/25	1,07	4,97	1724	1547,5	1724	434,4	43,7	9,94				OK
		A1/26	1,07	4,98	1724	1545,4	1724	434,4	42,0	10,35				OK
		A1/27	1,06	4,99	1724	1548,2	1724	434,8	41,5	10,48				OK
		A1/28	1,06	4,99	1724	1547,6	1724	434,8	41,4	10,50				OK
		A1/29	1,06	4,99	1724	1548,8	1724	435,0	41,5	10,47				OK
		A1/30	1,06	4,99	1724	1546,1	1724	434,6	41,6	10,44				OK
		A1/31	1,08	4,93	1724	1556,1	1724	434,6	46,0	9,44				OK
		A1/32	1,08	4,93	1724	1557,5	1724	435,0	44,5	9,78				OK
		A1/33	1,08	4,93	1724	1557,0	1724	435,1	42,7	10,19				OK
		A1/34	1,08	4,93	1724	1555,3	1724	434,6	46,0	9,46				OK
		A1/35	1,08	4,93	1724	1556,8	1724	435,0	44,4	9,79				OK
		A1/36	1,08	4,93	1724	1555,9	1724	435,2	42,6	10,22				OK
		A1/37	1,08	4,93	1724	1556,6	1724	434,8	46,1	9,44				OK
		A1/38	1,08	4,93	1724	1558,0	1724	435,2	44,5	9,77				OK
		A1/39	1,08	4,94	1724	1558,0	1724	435,5	42,8	10,18				OK
		A1/40	1,08	4,93	1724	1554,0	1724	434,4	46,2	9,41	9,41	0,87	8,16	OK
		A1/41	1,08	4,93	1724	1555,4	1724	434,8	44,6	9,75				OK
		A1/42	1,08	4,94	1724	1553,5	1724	434,8	42,9	10,14				OK
		A1/43	1,09	4,92	1724	1561,9	1724	435,5	43,0	10,12				OK
		A1/44	1,09	4,92	1724	1561,2	1724	435,6	42,9	10,14				OK
		A1/45	1,09	4,92	1724	1562,5	1724	435,7	43,1	10,12				OK
		A1/46	1,09	4,92	1724	1559,8	1724	435,3	43,1	10,09				OK
		A1/47	1,09	4,90	1724	1528,1	1724	431,2	27,6	15,60				OK
		A1/48	1,08	4,92	1724	1530,5	1724	432,2	27,9	15,51				OK
		A1/49	1,08	4,91	1724	1528,8	1724	431,5	27,7	15,57				OK
		A1/50	1,08	4,92	1724	1531,2	1724	432,5	27,9	15,49				OK
		A1/51	1,07	4,93	1724	1515,9	1724	429,6	28,8	14,90				OK
		A1/52	1,07	4,95	1724	1518,2	1724	430,5	29,0	14,82				OK
		A1/53	1,07	4,93	1724	1515,2	1724	429,3	28,8	14,92				OK
		A1/54	1,07	4,94	1724	1517,5	1724	430,2	29,0	14,84				OK
		A1/55	1,08	4,99	1724	1545,0	1724	437,7	28,9	15,17				OK
		A1/56	1,08	4,98	1724	1542,8	1724	436,8	28,6	15,25				OK
		A1/57	1,08	5,00	1724	1545,6	1724	437,9	28,9	15,15				OK
		A1/58	1,08	4,98	1724	1543,4	1724	437,1	28,7	15,23				OK
		A1/59	1,07	5,02	1724	1532,3	1724	435,8	30,0	14,51				OK
		A1/60	1,07	5,00	1724	1530,2	1724	434,9	29,8	14,58				OK
		A1/61	1,07	5,01	1724	1531,7	1724	435,5	30,0	14,53				OK
		A1/62	1,07	5,00	1724	1529,6	1724	434,7	29,8	14,60				OK
		A1/63	1,10	4,90	1724	1536,3	1724	434,4	26,7	16,28				OK
		A1/64	1,10	4,91	1724	1537,0	1724	434,7	26,7	16,25				OK
		A1/65	1,10	4,92	1724	1538,4	1724	435,3	26,9	16,19				OK
		A1/66	1,10	4,92	1724	1539,1	1724	435,6	27,0	16,16				OK
		A1/67	1,06	4,99	1724	1492,8	1724	428,2	30,6	13,98				OK
		A1/68	1,06	4,99	1724	1493,4	1724	428,5	30,7	13,96				OK
		A1/69	1,06	4,98	1724	1490,8	1724	427,4	30,4	14,04				OK
		A1/70	1,06	4,98	1724	1491,4	1724	427,7	30,5	14,02				OK
		A1/71	1,10	4,93	1724	1541,4	1724	436,4	27,0	16,14				OK
		A1/72	1,10	4,93	1724	1540,7	1724	436,2	27,0	16,17				OK
		A1/73	1,10	4,95	1724	1543,4	1724	437,3	27,2	16,05				OK
		A1/74	1,10	4,94	1724	1542,7	1724	437,0	27,2	16,08				OK
		A1/75	1,06	5,01	1724	1497,4	1724	430,0	31,0	13,87				OK
		A1/76	1,06	5,01	1724	1496,8	1724	429,7	30,9	13,89				OK
		A1/77	1,06	5,00	1724	1495,5	1724	429,2	30,8	13,94				OK
		A1/78	1,06	5,00	1724	1494,8	1724	429,0	30,7	13,96				OK
11	11	A1/1	1,07	4,95	1724	1555,6	1724	434,8	45,6	9,54				OK
		A1/2	1,07	4,95	1724	1556,9	1724	435,2	44,1	9,88				OK
		A1/3	1,07	4,95	1724	1552,8	1724	434,6	45,6	9,53				OK
		A1/4	1,07	4,95	1724	1554,1	1724	435,0	44,1	9,87				OK
		A1/5	1,08	4,96	1724	1554,0	1724	435,3	42,3	10,28				OK
		A1/6	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,5	45,5	9,55				OK
		A1/7	1,08	4,95	1724	1552,9	1724	434,8	44,0	9,89				OK
		A1/8	1,08	4,95	1724	1551,9	1724	435,0	42,1	10,33				OK
		A1/9	1,07	4,95	1724	1552,3	1724	434,4	45,6	9,53				OK
		A1/10	1,07	4,95	1724	1553,6	1724	434,8	44,0	9,87				OK
		A1/11	1,08	4,95	1724	1553,0	1724	434,9	42,2	10,30				OK
		A1/12	1,07	4,95	1724	1550,2	1724	434,2	45,7	9,50				OK
		A1/13	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,6	44,2	9,84				OK
		A1/14	1,07	4,96	1724	1549,5	1724	434,6	42,4	10,24				OK
		A1/15	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,4	45,2	9,62				OK
		A1/16	1,07	4,97	1724	1550,1	1724	434,7	43,6	9,96				OK
		A1/17	1,07	4,98	1724	1549,8	1724	435,0	41,9	10,39				OK
		A1/18	1,07	4,97	1724	1547,7	1724	434,2	45,0	9,64				OK
		A1/19	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,6	43,5	9,99				OK
		A1/20	1,07	4,97	1724	1547,8	1724	434,8	41,7	10,44				OK
		A1/21	1,07	4,97	1724	1548,4	1724	434,2	45,1	9,63				OK
		A1/22	1,07	4,97	1724	1549,6	1724	434,5	43,6	9,97				OK
		A1/23	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,7	41,8	10,41				OK
		A1/24	1,07	4,97	1724	1546,4	1724	434,0	45,2	9,60				OK
		A1/25	1,07	4,97	1724	1547,5	1724	434,4	43,7	9,94				OK
		A1/26	1,07	4,98	1724	1545,4	1724	434,4	42,0	10,35				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/27	1,06	4,99	1724	1548,8	1724	435,0	41,5	10,47				OK
		A1/28	1,06	4,99	1724	1547,6	1724	434,8	41,4	10,50				OK
		A1/29	1,06	4,99	1724	1548,2	1724	434,8	41,5	10,48				OK
		A1/30	1,06	4,99	1724	1546,1	1724	434,6	41,6	10,44				OK
		A1/31	1,08	4,93	1724	1556,6	1724	434,8	46,1	9,44				OK
		A1/32	1,08	4,93	1724	1558,0	1724	435,2	44,5	9,77				OK
		A1/33	1,08	4,94	1724	1558,0	1724	435,5	42,8	10,18				OK
		A1/34	1,08	4,93	1724	1555,3	1724	434,6	46,0	9,46				OK
		A1/35	1,08	4,93	1724	1556,8	1724	435,0	44,4	9,79				OK
		A1/36	1,08	4,93	1724	1555,9	1724	435,2	42,6	10,22				OK
		A1/37	1,08	4,93	1724	1556,1	1724	434,6	46,0	9,44				OK
		A1/38	1,08	4,93	1724	1557,5	1724	435,0	44,5	9,78				OK
		A1/39	1,08	4,93	1724	1557,0	1724	435,1	42,7	10,19				OK
		A1/40	1,08	4,93	1724	1554,0	1724	434,4	46,2	9,41	9,41	0,87	8,16	OK
		A1/41	1,08	4,93	1724	1555,4	1724	434,8	44,6	9,75				OK
		A1/42	1,08	4,94	1724	1553,5	1724	434,8	42,9	10,14				OK
		A1/43	1,09	4,92	1724	1562,5	1724	435,7	43,1	10,12				OK
		A1/44	1,09	4,92	1724	1561,2	1724	435,6	42,9	10,14				OK
		A1/45	1,09	4,92	1724	1561,9	1724	435,5	43,0	10,12				OK
		A1/46	1,09	4,92	1724	1559,8	1724	435,3	43,1	10,09				OK
		A1/47	1,08	5,00	1724	1545,6	1724	437,9	28,9	15,15				OK
		A1/48	1,08	4,98	1724	1543,4	1724	437,1	28,7	15,23				OK
		A1/49	1,08	4,99	1724	1545,0	1724	437,7	28,9	15,17				OK
		A1/50	1,08	4,98	1724	1542,8	1724	436,8	28,6	15,25				OK
		A1/51	1,07	5,01	1724	1531,7	1724	435,5	30,0	14,53				OK
		A1/52	1,07	5,00	1724	1529,6	1724	434,7	29,8	14,60				OK
		A1/53	1,07	5,02	1724	1532,3	1724	435,8	30,0	14,51				OK
		A1/54	1,07	5,00	1724	1530,2	1724	434,9	29,8	14,58				OK
		A1/55	1,08	4,91	1724	1528,8	1724	431,5	27,7	15,57				OK
		A1/56	1,08	4,92	1724	1531,2	1724	432,5	27,9	15,49				OK
		A1/57	1,09	4,90	1724	1528,1	1724	431,2	27,6	15,60				OK
		A1/58	1,08	4,92	1724	1530,5	1724	432,2	27,9	15,51				OK
		A1/59	1,07	4,93	1724	1515,2	1724	429,3	28,8	14,92				OK
		A1/60	1,07	4,94	1724	1517,5	1724	430,2	29,0	14,84				OK
		A1/61	1,07	4,93	1724	1515,9	1724	429,6	28,8	14,90				OK
		A1/62	1,07	4,95	1724	1518,2	1724	430,5	29,0	14,82				OK
		A1/63	1,10	4,95	1724	1543,4	1724	437,3	27,2	16,05				OK
		A1/64	1,10	4,94	1724	1542,7	1724	437,0	27,2	16,08				OK
		A1/65	1,10	4,93	1724	1541,4	1724	436,4	27,0	16,14				OK
		A1/66	1,10	4,93	1724	1540,7	1724	436,2	27,0	16,17				OK
		A1/67	1,06	5,00	1724	1495,5	1724	429,2	30,8	13,94				OK
		A1/68	1,06	5,00	1724	1494,8	1724	429,0	30,7	13,96				OK
		A1/69	1,06	5,01	1724	1497,4	1724	430,0	31,0	13,87				OK
		A1/70	1,06	5,01	1724	1496,8	1724	429,7	30,9	13,89				OK
		A1/71	1,10	4,92	1724	1538,4	1724	435,3	26,9	16,19				OK
		A1/72	1,10	4,92	1724	1539,1	1724	435,6	27,0	16,16				OK
		A1/73	1,10	4,90	1724	1536,3	1724	434,4	26,7	16,28				OK
		A1/74	1,10	4,91	1724	1537,0	1724	434,7	26,7	16,25				OK
		A1/75	1,06	4,98	1724	1490,8	1724	427,4	30,4	14,04				OK
		A1/76	1,06	4,98	1724	1491,4	1724	427,7	30,5	14,02				OK
		A1/77	1,06	4,99	1724	1492,8	1724	428,2	30,6	13,98				OK
		A1/78	1,06	4,99	1724	1493,4	1724	428,5	30,7	13,96				OK
12	12	A1/1	1,10	6,97	1724	2112,3	1724	616,0	37,7	16,35				OK
		A1/2	1,10	6,97	1724	2112,6	1724	616,1	36,8	16,74				OK
		A1/3	1,10	6,96	1724	2108,1	1724	615,2	37,7	16,32				OK
		A1/4	1,10	6,96	1724	2108,4	1724	615,2	36,8	16,70				OK
		A1/5	1,10	6,96	1724	2105,8	1724	614,8	35,9	17,14				OK
		A1/6	1,10	6,97	1724	2107,8	1724	615,5	37,6	16,37				OK
		A1/7	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,6	36,7	16,76				OK
		A1/8	1,10	6,97	1724	2105,3	1724	615,3	35,7	17,24				OK
		A1/9	1,10	6,98	1724	2111,6	1724	616,3	37,6	16,37				OK
		A1/10	1,10	6,98	1724	2111,9	1724	616,4	36,8	16,76				OK
		A1/11	1,10	6,98	1724	2111,8	1724	616,8	35,8	17,25				OK
		A1/12	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,5	37,7	16,31				OK
		A1/13	1,10	6,97	1724	2108,5	1724	615,7	36,9	16,69				OK
		A1/14	1,10	6,97	1724	2105,9	1724	615,5	35,9	17,12				OK
		A1/15	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	36,5	16,77				OK
		A1/16	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	35,7	17,17				OK
		A1/17	1,10	6,93	1724	2097,0	1724	611,8	34,7	17,64				OK
		A1/18	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,7	36,4	16,83				OK
		A1/19	1,10	6,94	1724	2099,6	1724	612,7	35,5	17,24				OK
		A1/20	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,4	34,5	17,75				OK
		A1/21	1,10	6,94	1724	2103,3	1724	613,6	36,5	16,83				OK
		A1/22	1,10	6,95	1724	2103,4	1724	613,6	35,6	17,24				OK
		A1/23	1,10	6,95	1724	2103,2	1724	614,0	34,6	17,76				OK
		A1/24	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,9	36,6	16,76				OK
		A1/25	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	613,0	35,7	17,17				OK
		A1/26	1,10	6,94	1724	2097,9	1724	612,8	34,8	17,63				OK
		A1/27	1,10	6,91	1724	2093,6	1724	610,4	33,9	18,02				OK
		A1/28	1,10	6,92	1724	2093,5	1724	610,7	33,8	18,09				OK
		A1/29	1,10	6,92	1724	2097,4	1724	611,7	33,8	18,09				OK
		A1/30	1,10	6,92	1724	2094,5	1724	611,0	33,9	18,01				OK
		A1/31	1,10	6,99	1724	2115,4	1724	617,6	38,9	15,88				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/32	1,10	6,99	1724	2115,9	1724	617,8	38,0	16,25				OK
		A1/33	1,10	6,99	1724	2113,4	1724	617,4	37,1	16,66				OK
		A1/34	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,8	15,94				OK
		A1/35	1,10	7,00	1724	2115,9	1724	618,2	37,9	16,30				OK
		A1/36	1,10	7,00	1724	2112,2	1724	617,6	36,9	16,75				OK
		A1/37	1,10	6,99	1724	2116,5	1724	618,0	38,8	15,92				OK
		A1/38	1,10	6,99	1724	2116,0	1724	617,8	38,0	16,27				OK
		A1/39	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	616,9	36,9	16,70				OK
		A1/40	1,10	7,00	1724	2115,3	1724	618,0	38,9	15,87	15,87	0,51	8,03	OK
		A1/41	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,1	16,23				OK
		A1/42	1,10	7,00	1724	2111,9	1724	617,5	37,1	16,63				OK
		A1/43	1,10	6,99	1724	2113,6	1724	617,0	37,8	16,32				OK
		A1/44	1,10	6,98	1724	2110,3	1724	616,3	37,7	16,34				OK
		A1/45	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,9	37,8	16,31				OK
		A1/46	1,10	6,98	1724	2109,8	1724	616,2	37,9	16,27				OK
		A1/47	1,10	6,79	1724	2037,1	1724	597,6	25,4	23,53				OK
		A1/48	1,10	6,77	1724	2031,4	1724	595,8	25,6	23,25				OK
		A1/49	1,10	6,78	1724	2036,1	1724	597,2	25,5	23,45				OK
		A1/50	1,10	6,76	1724	2029,5	1724	595,2	25,7	23,17				OK
		A1/51	1,10	6,79	1724	2031,0	1724	596,3	26,4	22,61				OK
		A1/52	1,10	6,77	1724	2024,3	1724	594,3	26,6	22,34				OK
		A1/53	1,10	6,80	1724	2032,9	1724	596,9	26,3	22,68				OK
		A1/54	1,10	6,78	1724	2026,2	1724	594,9	26,5	22,41				OK
		A1/55	1,10	6,82	1724	2040,1	1724	599,0	24,4	24,57				OK
		A1/56	1,09	6,80	1724	2032,1	1724	596,5	24,1	24,70				OK
		A1/57	1,10	6,83	1724	2042,3	1724	599,7	24,4	24,54				OK
		A1/58	1,09	6,81	1724	2034,3	1724	597,2	24,2	24,67				OK
		A1/59	1,10	6,83	1724	2050,0	1724	601,8	25,4	23,73				OK
		A1/60	1,10	6,81	1724	2042,4	1724	599,4	25,1	23,85				OK
		A1/61	1,10	6,83	1724	2047,9	1724	601,1	25,3	23,77				OK
		A1/62	1,10	6,80	1724	2040,2	1724	598,7	25,1	23,89				OK
		A1/63	1,09	6,92	1724	2047,9	1724	605,1	23,9	25,32				OK
		A1/64	1,09	6,92	1724	2046,7	1724	604,7	24,0	25,23				OK
		A1/65	1,09	6,90	1724	2044,1	1724	603,8	24,1	25,04				OK
		A1/66	1,09	6,90	1724	2042,9	1724	603,3	24,2	24,95				OK
		A1/67	1,09	6,92	1724	2041,6	1724	604,1	27,2	22,24				OK
		A1/68	1,09	6,91	1724	2039,6	1724	603,5	27,2	22,16				OK
		A1/69	1,09	6,93	1724	2048,2	1724	606,1	26,9	22,49				OK
		A1/70	1,09	6,93	1724	2046,1	1724	605,5	27,0	22,41				OK
		A1/71	1,09	6,95	1724	2054,3	1724	607,4	23,6	25,74				OK
		A1/72	1,09	6,95	1724	2051,9	1724	606,6	23,5	25,79				OK
		A1/73	1,09	6,98	1724	2061,5	1724	609,7	23,8	25,61				OK
		A1/74	1,09	6,97	1724	2059,2	1724	608,9	23,7	25,65				OK
		A1/75	1,09	6,98	1724	2059,4	1724	609,8	26,9	22,71				OK
		A1/76	1,09	6,97	1724	2058,4	1724	609,3	26,8	22,75				OK
		A1/77	1,09	6,96	1724	2056,2	1724	608,5	26,6	22,84				OK
		A1/78	1,10	6,95	1724	2055,1	1724	608,0	26,6	22,88				OK
13	13	A1/1	1,10	6,95	1724	2102,2	1724	613,1	37,0	16,56				OK
		A1/2	1,10	6,95	1724	2102,6	1724	613,2	36,2	16,93				OK
		A1/3	1,10	6,96	1724	2102,0	1724	613,6	37,0	16,58				OK
		A1/4	1,10	6,96	1724	2102,4	1724	613,7	36,2	16,95				OK
		A1/5	1,10	6,96	1724	2102,5	1724	614,1	35,3	17,42				OK
		A1/6	1,10	6,95	1724	2098,8	1724	612,8	37,1	16,53				OK
		A1/7	1,10	6,95	1724	2099,2	1724	612,9	36,3	16,90				OK
		A1/8	1,10	6,95	1724	2097,0	1724	612,7	35,4	17,32				OK
		A1/9	1,10	6,94	1724	2097,5	1724	612,1	37,0	16,52				OK
		A1/10	1,10	6,94	1724	2097,8	1724	612,2	36,2	16,89				OK
		A1/11	1,10	6,93	1724	2094,7	1724	611,5	35,3	17,32				OK
		A1/12	1,10	6,95	1724	2097,6	1724	612,5	37,0	16,57				OK
		A1/13	1,10	6,95	1724	2097,9	1724	612,6	36,2	16,94				OK
		A1/14	1,10	6,95	1724	2094,9	1724	612,3	35,2	17,40				OK
		A1/15	1,10	6,91	1724	2091,8	1724	610,0	36,6	16,67				OK
		A1/16	1,10	6,91	1724	2091,5	1724	609,9	35,8	17,04				OK
		A1/17	1,10	6,91	1724	2090,9	1724	610,1	34,8	17,52				OK
		A1/18	1,10	6,90	1724	2086,9	1724	608,8	36,7	16,61				OK
		A1/19	1,10	6,90	1724	2086,6	1724	608,7	35,9	16,98				OK
		A1/20	1,10	6,90	1724	2082,4	1724	608,1	34,9	17,40				OK
		A1/21	1,10	6,89	1724	2087,2	1724	608,4	36,6	16,62				OK
		A1/22	1,10	6,89	1724	2086,8	1724	608,3	35,8	16,98				OK
		A1/23	1,10	6,88	1724	2082,8	1724	607,4	34,9	17,41				OK
		A1/24	1,10	6,90	1724	2089,0	1724	609,3	36,5	16,67				OK
		A1/25	1,10	6,90	1724	2088,6	1724	609,2	35,7	17,04				OK
		A1/26	1,10	6,90	1724	2086,0	1724	608,9	34,8	17,51				OK
		A1/27	1,10	6,87	1724	2077,0	1724	605,6	34,6	17,52				OK
		A1/28	1,09	6,86	1724	2072,0	1724	604,4	34,6	17,45				OK
		A1/29	1,10	6,85	1724	2072,1	1724	604,0	34,6	17,46				OK
		A1/30	1,10	6,86	1724	2074,0	1724	604,9	34,5	17,52				OK
		A1/31	1,09	7,00	1724	2105,6	1724	615,5	37,4	16,44				OK
		A1/32	1,09	7,00	1724	2105,0	1724	615,3	36,6	16,80				OK
		A1/33	1,09	6,99	1724	2101,3	1724	614,4	35,7	17,22				OK
		A1/34	1,09	6,99	1724	2103,8	1724	615,1	37,5	16,40				OK
		A1/35	1,09	7,00	1724	2104,3	1724	615,3	36,7	16,77				OK
		A1/36	1,09	7,00	1724	2102,2	1724	615,2	35,8	17,19				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/37	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,5	37,5	16,40	16,40	0,49	8,04	OK
		A1/38	1,09	6,99	1724	2103,0	1724	614,6	36,7	16,76				OK
		A1/39	1,09	6,98	1724	2100,0	1724	614,0	35,7	17,18				OK
		A1/40	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,9	37,4	16,44				OK
		A1/41	1,09	7,00	1724	2103,1	1724	615,1	36,6	16,81				OK
		A1/42	1,09	7,00	1724	2100,1	1724	614,8	35,6	17,26				OK
		A1/43	1,09	6,96	1724	2091,5	1724	611,3	36,0	16,99				OK
		A1/44	1,09	6,97	1724	2093,3	1724	612,2	36,0	16,99				OK
		A1/45	1,09	6,98	1724	2096,2	1724	612,8	36,0	17,02				OK
		A1/46	1,09	6,97	1724	2091,1	1724	611,6	35,9	17,02				OK
		A1/47	1,10	6,82	1724	2045,5	1724	600,2	25,1	23,95				OK
		A1/48	1,10	6,80	1724	2037,9	1724	598,0	25,2	23,77				OK
		A1/49	1,10	6,81	1724	2043,4	1724	599,6	25,1	23,90				OK
		A1/50	1,10	6,79	1724	2035,8	1724	597,4	25,2	23,72				OK
		A1/51	1,09	6,79	1724	2026,6	1724	595,1	24,5	24,31				OK
		A1/52	1,09	6,77	1724	2025,1	1724	594,3	24,6	24,18				OK
		A1/53	1,09	6,80	1724	2027,1	1724	595,3	24,5	24,34				OK
		A1/54	1,09	6,78	1724	2025,5	1724	594,5	24,6	24,21				OK
		A1/55	1,10	6,71	1724	2011,7	1724	589,6	25,7	22,93				OK
		A1/56	1,10	6,69	1724	2009,9	1724	588,7	25,6	22,98				OK
		A1/57	1,10	6,71	1724	2012,3	1724	589,9	25,7	22,92				OK
		A1/58	1,10	6,69	1724	2010,4	1724	589,0	25,6	22,97				OK
		A1/59	1,10	6,72	1724	2013,2	1724	590,2	25,1	23,48				OK
		A1/60	1,09	6,70	1724	2005,3	1724	587,9	25,0	23,48				OK
		A1/61	1,10	6,71	1724	2011,0	1724	589,6	25,1	23,48				OK
		A1/62	1,09	6,70	1724	2003,1	1724	587,3	25,0	23,48				OK
		A1/63	1,09	6,99	1724	2058,7	1724	609,8	26,0	23,49				OK
		A1/64	1,09	7,00	1724	2059,2	1724	610,0	26,0	23,47				OK
		A1/65	1,09	6,99	1724	2056,2	1724	609,2	26,1	23,39				OK
		A1/66	1,09	6,99	1724	2053,9	1724	608,6	26,1	23,33				OK
		A1/67	1,08	6,94	1724	2037,4	1724	603,1	24,0	25,09				OK
		A1/68	1,09	6,93	1724	2036,9	1724	602,9	24,1	25,05				OK
		A1/69	1,08	6,96	1724	2038,9	1724	603,9	23,9	25,22				OK
		A1/70	1,08	6,95	1724	2038,4	1724	603,7	24,0	25,17				OK
		A1/71	1,09	6,85	1724	2021,3	1724	597,6	26,2	22,85				OK
		A1/72	1,09	6,85	1724	2020,9	1724	597,3	26,1	22,86				OK
		A1/73	1,09	6,87	1724	2022,8	1724	598,4	26,2	22,80				OK
		A1/74	1,09	6,86	1724	2022,4	1724	598,1	26,2	22,81				OK
		A1/75	1,09	6,91	1724	2031,3	1724	601,0	24,2	24,80				OK
		A1/76	1,09	6,90	1724	2028,9	1724	600,3	24,2	24,80				OK
		A1/77	1,08	6,89	1724	2023,8	1724	598,8	24,1	24,80				OK
		A1/78	1,08	6,89	1724	2021,4	1724	598,1	24,1	24,80				OK
14	14	A1/1	1,10	6,95	1724	2102,2	1724	613,1	37,0	16,56				OK
		A1/2	1,10	6,95	1724	2102,6	1724	613,2	36,2	16,93				OK
		A1/3	1,10	6,94	1724	2097,5	1724	612,1	37,0	16,52				OK
		A1/4	1,10	6,94	1724	2097,8	1724	612,2	36,2	16,89				OK
		A1/5	1,10	6,93	1724	2094,7	1724	611,5	35,3	17,32				OK
		A1/6	1,10	6,95	1724	2098,8	1724	612,8	37,1	16,53				OK
		A1/7	1,10	6,95	1724	2099,2	1724	612,9	36,3	16,90				OK
		A1/8	1,10	6,95	1724	2097,0	1724	612,7	35,4	17,32				OK
		A1/9	1,10	6,96	1724	2102,0	1724	613,6	37,0	16,58				OK
		A1/10	1,10	6,96	1724	2102,4	1724	613,7	36,2	16,95				OK
		A1/11	1,10	6,96	1724	2102,5	1724	614,1	35,3	17,42				OK
		A1/12	1,10	6,95	1724	2097,6	1724	612,5	37,0	16,57				OK
		A1/13	1,10	6,95	1724	2097,9	1724	612,6	36,2	16,94				OK
		A1/14	1,10	6,95	1724	2094,9	1724	612,3	35,2	17,40				OK
		A1/15	1,10	6,89	1724	2087,2	1724	608,4	36,6	16,62				OK
		A1/16	1,10	6,89	1724	2086,8	1724	608,3	35,8	16,98				OK
		A1/17	1,10	6,88	1724	2082,8	1724	607,4	34,9	17,41				OK
		A1/18	1,10	6,90	1724	2086,9	1724	608,8	36,7	16,61				OK
		A1/19	1,10	6,90	1724	2086,6	1724	608,7	35,9	16,98				OK
		A1/20	1,10	6,90	1724	2082,4	1724	608,1	34,9	17,40				OK
		A1/21	1,10	6,91	1724	2091,8	1724	610,0	36,6	16,67				OK
		A1/22	1,10	6,91	1724	2091,5	1724	609,9	35,8	17,04				OK
		A1/23	1,10	6,91	1724	2090,9	1724	610,1	34,8	17,52				OK
		A1/24	1,10	6,90	1724	2089,0	1724	609,3	36,5	16,67				OK
		A1/25	1,10	6,90	1724	2088,6	1724	609,2	35,7	17,04				OK
		A1/26	1,10	6,90	1724	2086,0	1724	608,9	34,8	17,51				OK
		A1/27	1,10	6,85	1724	2072,1	1724	604,0	34,6	17,46				OK
		A1/28	1,09	6,86	1724	2072,0	1724	604,4	34,6	17,45				OK
		A1/29	1,10	6,87	1724	2077,0	1724	605,6	34,6	17,52				OK
		A1/30	1,10	6,86	1724	2074,0	1724	604,9	34,5	17,52				OK
		A1/31	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,5	37,5	16,40	16,40	0,49	8,04	OK
		A1/32	1,09	6,99	1724	2103,0	1724	614,6	36,7	16,76				OK
		A1/33	1,09	6,98	1724	2100,0	1724	614,0	35,7	17,18				OK
		A1/34	1,09	6,99	1724	2103,8	1724	615,1	37,5	16,40				OK
		A1/35	1,09	7,00	1724	2104,3	1724	615,3	36,7	16,77				OK
		A1/36	1,09	7,00	1724	2102,2	1724	615,2	35,8	17,19				OK
		A1/37	1,09	7,00	1724	2105,6	1724	615,5	37,4	16,44				OK
		A1/38	1,09	7,00	1724	2105,0	1724	615,3	36,6	16,80				OK
		A1/39	1,09	6,99	1724	2101,3	1724	614,4	35,7	17,22				OK
		A1/40	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,9	37,4	16,44				OK
		A1/41	1,09	7,00	1724	2103,1	1724	615,1	36,6	16,81				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/42	1,09	7,00	1724	2100,1	1724	614,8	35,6	17,26				OK
		A1/43	1,09	6,98	1724	2096,2	1724	612,8	36,0	17,02				OK
		A1/44	1,09	6,97	1724	2093,3	1724	612,2	36,0	16,99				OK
		A1/45	1,09	6,96	1724	2091,5	1724	611,3	36,0	16,99				OK
		A1/46	1,09	6,97	1724	2091,1	1724	611,6	35,9	17,02				OK
		A1/47	1,10	6,71	1724	2012,3	1724	589,9	25,7	22,92				OK
		A1/48	1,10	6,69	1724	2010,4	1724	589,0	25,6	22,97				OK
		A1/49	1,10	6,71	1724	2011,7	1724	589,6	25,7	22,93				OK
		A1/50	1,10	6,69	1724	2009,9	1724	588,7	25,6	22,98				OK
		A1/51	1,10	6,71	1724	2011,0	1724	589,6	25,1	23,48				OK
		A1/52	1,09	6,70	1724	2003,1	1724	587,3	25,0	23,48				OK
		A1/53	1,10	6,72	1724	2013,2	1724	590,2	25,1	23,48				OK
		A1/54	1,09	6,70	1724	2005,3	1724	587,9	25,0	23,48				OK
		A1/55	1,10	6,81	1724	2043,4	1724	599,6	25,1	23,90				OK
		A1/56	1,10	6,79	1724	2035,8	1724	597,4	25,2	23,72				OK
		A1/57	1,10	6,82	1724	2045,5	1724	600,2	25,1	23,95				OK
		A1/58	1,10	6,80	1724	2037,9	1724	598,0	25,2	23,77				OK
		A1/59	1,09	6,80	1724	2027,1	1724	595,3	24,5	24,34				OK
		A1/60	1,09	6,78	1724	2025,5	1724	594,5	24,6	24,21				OK
		A1/61	1,09	6,79	1724	2026,6	1724	595,1	24,5	24,31				OK
		A1/62	1,09	6,77	1724	2025,1	1724	594,3	24,6	24,18				OK
		A1/63	1,09	6,87	1724	2022,8	1724	598,4	26,2	22,80				OK
		A1/64	1,09	6,86	1724	2022,4	1724	598,1	26,2	22,81				OK
		A1/65	1,09	6,85	1724	2021,3	1724	597,6	26,2	22,85				OK
		A1/66	1,09	6,85	1724	2020,9	1724	597,3	26,1	22,86				OK
		A1/67	1,08	6,89	1724	2023,8	1724	598,8	24,1	24,80				OK
		A1/68	1,08	6,89	1724	2021,4	1724	598,1	24,1	24,80				OK
		A1/69	1,09	6,91	1724	2031,3	1724	601,0	24,2	24,80				OK
		A1/70	1,09	6,90	1724	2028,9	1724	600,3	24,2	24,80				OK
		A1/71	1,09	6,99	1724	2056,2	1724	609,2	26,1	23,39				OK
		A1/72	1,09	6,99	1724	2053,9	1724	608,6	26,1	23,33				OK
		A1/73	1,09	6,99	1724	2058,7	1724	609,8	26,0	23,49				OK
		A1/74	1,09	7,00	1724	2059,2	1724	610,0	26,0	23,47				OK
		A1/75	1,08	6,96	1724	2038,9	1724	603,9	23,9	25,22				OK
		A1/76	1,08	6,95	1724	2038,4	1724	603,7	24,0	25,17				OK
		A1/77	1,08	6,94	1724	2037,4	1724	603,1	24,0	25,09				OK
		A1/78	1,09	6,93	1724	2036,9	1724	602,9	24,1	25,05				OK
15	15	A1/1	1,10	6,73	1724	2047,0	1724	594,6	38,2	15,56				OK
		A1/2	1,10	6,73	1724	2048,1	1724	594,9	37,4	15,90				OK
		A1/3	1,10	6,74	1724	2047,1	1724	595,1	38,2	15,60				OK
		A1/4	1,10	6,74	1724	2048,2	1724	595,5	37,4	15,94				OK
		A1/5	1,10	6,75	1724	2048,9	1724	596,1	36,3	16,41				OK
		A1/6	1,10	6,72	1724	2042,1	1724	593,9	38,5	15,44				OK
		A1/7	1,10	6,73	1724	2043,1	1724	594,3	37,7	15,78				OK
		A1/8	1,10	6,73	1724	2040,1	1724	594,0	36,8	16,12				OK
		A1/9	1,10	6,72	1724	2041,9	1724	593,5	38,3	15,51				OK
		A1/10	1,10	6,72	1724	2042,9	1724	593,8	37,5	15,85				OK
		A1/11	1,10	6,72	1724	2039,8	1724	593,2	36,5	16,24				OK
		A1/12	1,10	6,73	1724	2043,8	1724	594,4	38,0	15,65				OK
		A1/13	1,10	6,73	1724	2044,9	1724	594,8	37,2	16,00				OK
		A1/14	1,10	6,74	1724	2043,2	1724	594,8	36,0	16,51				OK
		A1/15	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,4	40,4	14,48				OK
		A1/16	1,09	6,65	1724	2015,6	1724	585,6	39,6	14,77				OK
		A1/17	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,9	38,6	15,17				OK
		A1/18	1,09	6,64	1724	2010,5	1724	584,3	40,7	14,34				OK
		A1/19	1,09	6,64	1724	2010,8	1724	584,5	39,9	14,63				OK
		A1/20	1,09	6,64	1724	2007,0	1724	584,0	39,1	14,92				OK
		A1/21	1,09	6,63	1724	2010,3	1724	583,9	40,6	14,39				OK
		A1/22	1,09	6,63	1724	2010,7	1724	584,0	39,8	14,69				OK
		A1/23	1,09	6,63	1724	2006,8	1724	583,2	38,8	15,02				OK
		A1/24	1,09	6,64	1724	2011,7	1724	584,7	40,3	14,52				OK
		A1/25	1,09	6,64	1724	2012,1	1724	584,8	39,5	14,82				OK
		A1/26	1,09	6,64	1724	2009,2	1724	584,5	38,3	15,25				OK
		A1/27	1,09	6,59	1724	1995,1	1724	579,4	40,2	14,42				OK
		A1/28	1,09	6,58	1724	1990,5	1724	578,3	40,5	14,28	14,28	0,56	8,06	OK
		A1/29	1,09	6,58	1724	1990,4	1724	577,9	40,3	14,34				OK
		A1/30	1,09	6,58	1724	1991,5	1724	578,6	40,0	14,46				OK
		A1/31	1,10	6,84	1724	2067,9	1724	602,5	35,9	16,80				OK
		A1/32	1,10	6,84	1724	2069,5	1724	603,1	35,1	17,20				OK
		A1/33	1,10	6,85	1724	2070,1	1724	603,7	34,0	17,73				OK
		A1/34	1,10	6,82	1724	2064,3	1724	601,6	36,2	16,64				OK
		A1/35	1,10	6,83	1724	2065,8	1724	602,1	35,4	17,03				OK
		A1/36	1,10	6,83	1724	2063,7	1724	602,1	34,5	17,43				OK
		A1/37	1,10	6,82	1724	2063,9	1724	601,1	36,0	16,71				OK
		A1/38	1,10	6,82	1724	2065,3	1724	601,6	35,2	17,10				OK
		A1/39	1,10	6,82	1724	2063,0	1724	601,2	34,2	17,56				OK
		A1/40	1,10	6,83	1724	2064,5	1724	601,8	35,7	16,86				OK
		A1/41	1,10	6,84	1724	2066,0	1724	602,3	34,9	17,27				OK
		A1/42	1,10	6,84	1724	2064,2	1724	602,4	33,7	17,85				OK
		A1/43	1,09	6,93	1724	2082,6	1724	608,3	32,6	18,68				OK
		A1/44	1,09	6,91	1724	2078,6	1724	607,2	32,9	18,48				OK
		A1/45	1,09	6,91	1724	2078,1	1724	606,7	32,7	18,57				OK
		A1/46	1,09	6,92	1724	2079,0	1724	607,5	32,4	18,76				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/47	1,10	6,97	1724	2079,9	1724	612,2	26,1	23,47				OK
		A1/48	1,10	6,98	1724	2082,4	1724	613,1	26,6	23,08				OK
		A1/49	1,10	6,97	1724	2080,6	1724	612,4	26,2	23,36				OK
		A1/50	1,10	6,98	1724	2083,1	1724	613,4	26,7	22,97				OK
		A1/51	1,09	6,97	1724	2075,2	1724	610,9	23,4	26,08				OK
		A1/52	1,09	6,96	1724	2072,5	1724	610,0	23,9	25,52				OK
		A1/53	1,09	6,97	1724	2076,0	1724	611,1	23,3	26,25				OK
		A1/54	1,09	6,96	1724	2073,2	1724	610,3	23,8	25,68				OK
		A1/55	1,09	6,52	1724	1950,1	1724	570,8	28,5	20,05				OK
		A1/56	1,09	6,50	1724	1946,0	1724	569,3	28,0	20,34				OK
		A1/57	1,09	6,52	1724	1951,3	1724	571,2	28,6	19,97				OK
		A1/58	1,09	6,50	1724	1947,1	1724	569,8	28,1	20,26				OK
		A1/59	1,09	6,53	1724	1961,2	1724	573,3	25,8	22,21				OK
		A1/60	1,09	6,51	1724	1956,7	1724	571,7	25,3	22,57				OK
		A1/61	1,09	6,52	1724	1960,0	1724	572,9	25,7	22,31				OK
		A1/62	1,09	6,50	1724	1955,4	1724	571,2	25,2	22,67				OK
		A1/63	1,09	6,76	1724	1998,9	1724	590,7	30,0	19,67				OK
		A1/64	1,09	6,76	1724	1999,7	1724	591,0	30,2	19,59				OK
		A1/65	1,09	6,77	1724	2001,2	1724	591,7	30,5	19,41				OK
		A1/66	1,09	6,78	1724	2002,0	1724	592,0	30,6	19,33				OK
		A1/67	1,09	6,90	1724	2044,7	1724	603,4	21,1	28,53				OK
		A1/68	1,09	6,91	1724	2045,8	1724	603,8	21,3	28,36				OK
		A1/69	1,09	6,89	1724	2041,1	1724	602,1	20,7	29,09				OK
		A1/70	1,09	6,89	1724	2042,3	1724	602,5	20,8	28,91				OK
		A1/71	1,09	6,64	1724	1962,3	1724	579,3	30,7	18,84				OK
		A1/72	1,09	6,64	1724	1961,3	1724	578,9	30,6	18,92				OK
		A1/73	1,09	6,65	1724	1965,0	1724	580,3	31,2	18,60				OK
		A1/74	1,09	6,65	1724	1964,2	1724	580,0	31,1	18,68				OK
		A1/75	1,10	6,73	1724	2006,8	1724	590,3	21,9	27,00				OK
		A1/76	1,10	6,73	1724	2005,5	1724	589,8	21,7	27,15				OK
		A1/77	1,10	6,71	1724	2002,6	1724	588,8	21,4	27,49				OK
		A1/78	1,10	6,71	1724	2001,2	1724	588,3	21,3	27,66				OK
16	16	A1/1	1,10	6,73	1724	2047,0	1724	594,6	38,2	15,56				OK
		A1/2	1,10	6,73	1724	2048,1	1724	594,9	37,4	15,90				OK
		A1/3	1,10	6,72	1724	2041,9	1724	593,5	38,3	15,51				OK
		A1/4	1,10	6,72	1724	2042,9	1724	593,8	37,5	15,85				OK
		A1/5	1,10	6,72	1724	2039,8	1724	593,2	36,5	16,24				OK
		A1/6	1,10	6,72	1724	2042,1	1724	593,9	38,5	15,44				OK
		A1/7	1,10	6,73	1724	2043,1	1724	594,3	37,7	15,78				OK
		A1/8	1,10	6,73	1724	2040,1	1724	594,0	36,8	16,12				OK
		A1/9	1,10	6,74	1724	2047,1	1724	595,1	38,2	15,60				OK
		A1/10	1,10	6,74	1724	2048,2	1724	595,5	37,4	15,94				OK
		A1/11	1,10	6,75	1724	2048,9	1724	596,1	36,3	16,41				OK
		A1/12	1,10	6,73	1724	2043,8	1724	594,4	38,0	15,65				OK
		A1/13	1,10	6,73	1724	2044,9	1724	594,8	37,2	16,00				OK
		A1/14	1,10	6,74	1724	2043,2	1724	594,8	36,0	16,51				OK
		A1/15	1,09	6,63	1724	2010,3	1724	583,9	40,6	14,39				OK
		A1/16	1,09	6,63	1724	2010,7	1724	584,0	39,8	14,69				OK
		A1/17	1,09	6,63	1724	2006,8	1724	583,2	38,8	15,02				OK
		A1/18	1,09	6,64	1724	2010,5	1724	584,3	40,7	14,34				OK
		A1/19	1,09	6,64	1724	2010,8	1724	584,5	39,9	14,63				OK
		A1/20	1,09	6,64	1724	2007,0	1724	584,0	39,1	14,92				OK
		A1/21	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,4	40,4	14,48				OK
		A1/22	1,09	6,65	1724	2015,6	1724	585,6	39,6	14,77				OK
		A1/23	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,9	38,6	15,17				OK
		A1/24	1,09	6,64	1724	2011,7	1724	584,7	40,3	14,52				OK
		A1/25	1,09	6,64	1724	2012,1	1724	584,8	39,5	14,82				OK
		A1/26	1,09	6,64	1724	2009,2	1724	584,5	38,3	15,25				OK
		A1/27	1,09	6,58	1724	1990,4	1724	577,9	40,3	14,34				OK
		A1/28	1,09	6,58	1724	1990,5	1724	578,3	40,5	14,28	14,28	0,56	8,06	OK
		A1/29	1,09	6,59	1724	1995,1	1724	579,4	40,2	14,42				OK
		A1/30	1,09	6,58	1724	1991,5	1724	578,6	40,0	14,46				OK
		A1/31	1,10	6,82	1724	2063,9	1724	601,1	36,0	16,71				OK
		A1/32	1,10	6,82	1724	2065,3	1724	601,6	35,2	17,10				OK
		A1/33	1,10	6,82	1724	2063,0	1724	601,2	34,2	17,56				OK
		A1/34	1,10	6,82	1724	2064,3	1724	601,6	36,2	16,64				OK
		A1/35	1,10	6,83	1724	2065,8	1724	602,1	35,4	17,03				OK
		A1/36	1,10	6,83	1724	2063,7	1724	602,1	34,5	17,43				OK
		A1/37	1,10	6,84	1724	2067,9	1724	602,5	35,9	16,80				OK
		A1/38	1,10	6,84	1724	2069,5	1724	603,1	35,1	17,20				OK
		A1/39	1,10	6,85	1724	2070,1	1724	603,7	34,0	17,73				OK
		A1/40	1,10	6,83	1724	2064,5	1724	601,8	35,7	16,86				OK
		A1/41	1,10	6,84	1724	2066,0	1724	602,3	34,9	17,27				OK
		A1/42	1,10	6,84	1724	2064,2	1724	602,4	33,7	17,85				OK
		A1/43	1,09	6,91	1724	2078,1	1724	606,7	32,7	18,57				OK
		A1/44	1,09	6,91	1724	2078,6	1724	607,2	32,9	18,48				OK
		A1/45	1,09	6,93	1724	2082,6	1724	608,3	32,6	18,68				OK
		A1/46	1,09	6,92	1724	2079,0	1724	607,5	32,4	18,76				OK
		A1/47	1,09	6,52	1724	1951,3	1724	571,2	28,6	19,97				OK
		A1/48	1,09	6,50	1724	1947,1	1724	569,8	28,1	20,26				OK
		A1/49	1,09	6,52	1724	1950,1	1724	570,8	28,5	20,05				OK
		A1/50	1,09	6,50	1724	1946,0	1724	569,3	28,0	20,34				OK
		A1/51	1,09	6,52	1724	1960,0	1724	572,9	25,7	22,31				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/52	1,09	6,50	1724	1955,4	1724	571,2	25,2	22,67				OK
		A1/53	1,09	6,53	1724	1961,2	1724	573,3	25,8	22,21				OK
		A1/54	1,09	6,51	1724	1956,7	1724	571,7	25,3	22,57				OK
		A1/55	1,10	6,97	1724	2080,6	1724	612,4	26,2	23,36				OK
		A1/56	1,10	6,98	1724	2083,1	1724	613,4	26,7	22,97				OK
		A1/57	1,10	6,97	1724	2079,9	1724	612,2	26,1	23,47				OK
		A1/58	1,10	6,98	1724	2082,4	1724	613,1	26,6	23,08				OK
		A1/59	1,09	6,97	1724	2076,0	1724	611,1	23,3	26,25				OK
		A1/60	1,09	6,96	1724	2073,2	1724	610,3	23,8	25,68				OK
		A1/61	1,09	6,97	1724	2075,2	1724	610,9	23,4	26,08				OK
		A1/62	1,09	6,96	1724	2072,5	1724	610,0	23,9	25,52				OK
		A1/63	1,09	6,65	1724	1965,0	1724	580,3	31,2	18,60				OK
		A1/64	1,09	6,65	1724	1964,2	1724	580,0	31,1	18,68				OK
		A1/65	1,09	6,64	1724	1962,3	1724	579,3	30,7	18,84				OK
		A1/66	1,09	6,64	1724	1961,3	1724	578,9	30,6	18,92				OK
		A1/67	1,10	6,71	1724	2002,6	1724	588,8	21,4	27,49				OK
		A1/68	1,10	6,71	1724	2001,2	1724	588,3	21,3	27,66				OK
		A1/69	1,10	6,73	1724	2006,8	1724	590,3	21,9	27,00				OK
		A1/70	1,10	6,73	1724	2005,5	1724	589,8	21,7	27,15				OK
		A1/71	1,09	6,77	1724	2001,2	1724	591,7	30,5	19,41				OK
		A1/72	1,09	6,78	1724	2002,0	1724	592,0	30,6	19,33				OK
		A1/73	1,09	6,76	1724	1998,9	1724	590,7	30,0	19,67				OK
		A1/74	1,09	6,76	1724	1999,7	1724	591,0	30,2	19,59				OK
		A1/75	1,09	6,89	1724	2041,1	1724	602,1	20,7	29,09				OK
		A1/76	1,09	6,89	1724	2042,3	1724	602,5	20,8	28,91				OK
		A1/77	1,09	6,90	1724	2044,7	1724	603,4	21,1	28,53				OK
		A1/78	1,09	6,91	1724	2045,8	1724	603,8	21,3	28,36				OK
17	17	A1/1	1,09	3,15	1724	1130,9	1724	287,5	19,1	15,08				OK
		A1/2	1,09	3,15	1724	1131,0	1724	287,6	18,6	15,43				OK
		A1/3	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	19,1	15,02				OK
		A1/4	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	18,7	15,37				OK
		A1/5	1,09	3,15	1724	1127,4	1724	287,0	18,1	15,84				OK
		A1/6	1,09	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	19,2	15,00				OK
		A1/7	1,10	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	18,7	15,34				OK
		A1/8	1,10	3,15	1724	1128,3	1724	287,3	18,2	15,80				OK
		A1/9	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	19,0	15,12				OK
		A1/10	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	18,6	15,47				OK
		A1/11	1,09	3,15	1724	1127,9	1724	287,2	17,9	16,03				OK
		A1/12	1,09	3,16	1724	1127,7	1724	287,2	19,0	15,14				OK
		A1/13	1,09	3,15	1724	1127,7	1724	287,2	18,5	15,49				OK
		A1/14	1,09	3,15	1724	1124,8	1724	286,7	17,9	16,06				OK
		A1/15	1,10	3,15	1724	1129,4	1724	287,2	19,4	14,81				OK
		A1/16	1,10	3,15	1724	1128,8	1724	287,1	19,0	15,15				OK
		A1/17	1,09	3,14	1724	1126,5	1724	286,6	18,4	15,60				OK
		A1/18	1,09	3,15	1724	1127,6	1724	286,9	19,4	14,77	14,77	0,56	8,33	OK
		A1/19	1,09	3,15	1724	1127,1	1724	286,8	19,0	15,10				OK
		A1/20	1,09	3,14	1724	1123,5	1724	286,2	18,4	15,52				OK
		A1/21	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	19,3	14,91				OK
		A1/22	1,09	3,15	1724	1129,1	1724	287,1	18,8	15,25				OK
		A1/23	1,09	3,15	1724	1126,9	1724	286,7	18,2	15,78				OK
		A1/24	1,10	3,15	1724	1130,1	1724	287,4	19,2	14,95				OK
		A1/25	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	18,8	15,29				OK
		A1/26	1,10	3,15	1724	1127,7	1724	287,0	18,1	15,85				OK
		A1/27	1,09	3,14	1724	1118,4	1724	284,9	18,5	15,40				OK
		A1/28	1,09	3,14	1724	1116,6	1724	284,6	18,5	15,35				OK
		A1/29	1,09	3,14	1724	1118,5	1724	285,0	18,4	15,50				OK
		A1/30	1,09	3,14	1724	1119,0	1724	285,1	18,3	15,55				OK
		A1/31	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,9	15,12				OK
		A1/32	1,08	3,16	1724	1118,0	1724	285,5	18,4	15,48				OK
		A1/33	1,08	3,16	1724	1115,8	1724	285,1	17,9	15,96				OK
		A1/34	1,08	3,16	1724	1118,8	1724	285,7	18,9	15,10				OK
		A1/35	1,08	3,16	1724	1118,6	1724	285,7	18,5	15,45				OK
		A1/36	1,08	3,16	1724	1116,8	1724	285,4	17,9	15,91				OK
		A1/37	1,08	3,16	1724	1118,4	1724	285,7	18,8	15,23				OK
		A1/38	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,3	15,58				OK
		A1/39	1,08	3,16	1724	1116,2	1724	285,3	17,7	16,15				OK
		A1/40	1,08	3,16	1724	1116,6	1724	285,4	18,7	15,24				OK
		A1/41	1,08	3,16	1724	1116,4	1724	285,4	18,3	15,60				OK
		A1/42	1,08	3,16	1724	1113,0	1724	284,8	17,6	16,18				OK
		A1/43	1,07	3,16	1724	1109,1	1724	284,0	17,7	16,08				OK
		A1/44	1,08	3,16	1724	1109,7	1724	284,1	17,7	16,05				OK
		A1/45	1,07	3,16	1724	1109,2	1724	284,0	17,5	16,20				OK
		A1/46	1,07	3,16	1724	1107,3	1724	283,8	17,5	16,22				OK
		A1/47	1,10	3,13	1724	1110,5	1724	284,9	14,4	19,75				OK
		A1/48	1,10	3,13	1724	1107,6	1724	284,2	14,8	19,27				OK
		A1/49	1,10	3,13	1724	1109,7	1724	284,7	14,5	19,61				OK
		A1/50	1,10	3,13	1724	1106,9	1724	284,0	14,8	19,13				OK
		A1/51	1,09	3,14	1724	1100,4	1724	283,2	13,4	21,20				OK
		A1/52	1,09	3,13	1724	1099,9	1724	282,9	13,7	20,67				OK
		A1/53	1,09	3,14	1724	1100,6	1724	283,3	13,3	21,35				OK
		A1/54	1,09	3,14	1724	1100,1	1724	282,9	13,6	20,81				OK
		A1/55	1,10	3,16	1724	1119,4	1724	287,5	12,2	23,51				OK
		A1/56	1,10	3,17	1724	1123,0	1724	288,4	11,9	24,24				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/57	1,10	3,16	1724	1118,5	1724	287,2	12,3	23,32				OK
		A1/58	1,10	3,17	1724	1122,0	1724	288,2	12,0	24,03				OK
		A1/59	1,08	3,17	1724	1109,8	1724	286,0	11,2	25,62				OK
		A1/60	1,08	3,18	1724	1110,5	1724	286,4	10,8	26,43				OK
		A1/61	1,08	3,18	1724	1110,0	1724	286,1	11,1	25,85				OK
		A1/62	1,08	3,19	1724	1110,7	1724	286,6	10,7	26,67				OK
		A1/63	1,08	3,14	1724	1084,9	1724	281,0	14,9	18,86				OK
		A1/64	1,08	3,14	1724	1084,2	1724	280,8	15,0	18,72				OK
		A1/65	1,08	3,13	1724	1082,6	1724	280,4	15,2	18,44				OK
		A1/66	1,08	3,13	1724	1081,9	1724	280,2	15,3	18,31				OK
		A1/67	1,06	3,16	1724	1076,0	1724	279,7	11,3	24,65				OK
		A1/68	1,06	3,16	1724	1076,0	1724	279,7	11,4	24,44				OK
		A1/69	1,06	3,17	1724	1076,0	1724	280,0	11,0	25,36				OK
		A1/70	1,06	3,17	1724	1076,0	1724	279,9	11,1	25,13				OK
		A1/71	1,08	3,14	1724	1086,7	1724	281,5	14,2	19,77				OK
		A1/72	1,08	3,15	1724	1087,5	1724	281,7	14,1	19,92				OK
		A1/73	1,08	3,14	1724	1084,3	1724	280,9	14,5	19,31				OK
		A1/74	1,08	3,14	1724	1085,1	1724	281,1	14,4	19,46				OK
		A1/75	1,06	3,17	1724	1077,8	1724	280,4	10,7	26,24				OK
		A1/76	1,06	3,18	1724	1077,8	1724	280,5	10,6	26,49				OK
		A1/77	1,06	3,18	1724	1077,8	1724	280,7	10,4	27,04				OK
		A1/78	1,06	3,18	1724	1077,8	1724	280,8	10,3	27,30				OK
18	18	A1/1	1,10	3,80	1724	1293,9	1724	343,0	17,8	19,23				OK
		A1/2	1,10	3,80	1724	1294,0	1724	343,0	17,4	19,68				OK
		A1/3	1,10	3,80	1724	1291,8	1724	342,6	17,8	19,21				OK
		A1/4	1,10	3,80	1724	1291,9	1724	342,6	17,4	19,66				OK
		A1/5	1,10	3,80	1724	1290,6	1724	342,4	16,8	20,38				OK
		A1/6	1,10	3,80	1724	1294,1	1724	343,2	17,9	19,16				OK
		A1/7	1,10	3,80	1724	1294,3	1724	343,3	17,5	19,60				OK
		A1/8	1,10	3,80	1724	1294,7	1724	343,5	16,9	20,28				OK
		A1/9	1,10	3,80	1724	1291,8	1724	342,6	17,8	19,21				OK
		A1/10	1,10	3,80	1724	1291,9	1724	342,6	17,4	19,66				OK
		A1/11	1,10	3,80	1724	1290,6	1724	342,4	16,8	20,38				OK
		A1/12	1,09	3,80	1724	1289,4	1724	342,3	17,8	19,28				OK
		A1/13	1,09	3,80	1724	1289,5	1724	342,3	17,4	19,73				OK
		A1/14	1,09	3,80	1724	1286,4	1724	341,9	16,7	20,51				OK
		A1/15	1,09	3,80	1724	1280,0	1724	340,3	18,0	18,95				OK
		A1/16	1,08	3,80	1724	1279,3	1724	340,2	17,6	19,37				OK
		A1/17	1,08	3,80	1724	1276,9	1724	339,7	16,9	20,07				OK
		A1/18	1,08	3,80	1724	1277,7	1724	340,0	18,0	18,85	18,85	0,44	8,26	OK
		A1/19	1,08	3,80	1724	1277,0	1724	339,9	17,6	19,27				OK
		A1/20	1,08	3,80	1724	1272,9	1724	339,2	17,1	19,88				OK
		A1/21	1,09	3,80	1724	1280,0	1724	340,3	18,0	18,95				OK
		A1/22	1,08	3,80	1724	1279,3	1724	340,2	17,6	19,37				OK
		A1/23	1,08	3,80	1724	1276,9	1724	339,7	16,9	20,07				OK
		A1/24	1,09	3,80	1724	1282,2	1724	340,9	17,9	19,06				OK
		A1/25	1,09	3,80	1724	1281,5	1724	340,8	17,5	19,49				OK
		A1/26	1,09	3,80	1724	1280,8	1724	340,8	16,8	20,28				OK
		A1/27	1,07	3,80	1724	1261,5	1724	336,7	17,0	19,78				OK
		A1/28	1,07	3,80	1724	1259,2	1724	336,4	17,1	19,68				OK
		A1/29	1,07	3,80	1724	1261,5	1724	336,7	17,0	19,78				OK
		A1/30	1,07	3,80	1724	1263,7	1724	337,3	16,9	19,91				OK
		A1/31	1,08	3,80	1724	1267,5	1724	337,8	17,7	19,08				OK
		A1/32	1,08	3,80	1724	1267,0	1724	337,7	17,3	19,52				OK
		A1/33	1,07	3,80	1724	1264,8	1724	337,3	16,7	20,23				OK
		A1/34	1,08	3,80	1724	1269,8	1724	338,5	17,8	19,03				OK
		A1/35	1,08	3,80	1724	1269,4	1724	338,4	17,4	19,47				OK
		A1/36	1,08	3,80	1724	1269,0	1724	338,5	16,8	20,14				OK
		A1/37	1,08	3,80	1724	1267,5	1724	337,8	17,7	19,08				OK
		A1/38	1,08	3,80	1724	1267,0	1724	337,7	17,3	19,52				OK
		A1/39	1,07	3,80	1724	1264,8	1724	337,3	16,7	20,23				OK
		A1/40	1,07	3,80	1724	1264,9	1724	337,5	17,6	19,15				OK
		A1/41	1,07	3,80	1724	1264,4	1724	337,4	17,2	19,59				OK
		A1/42	1,07	3,80	1724	1260,4	1724	336,7	16,5	20,36				OK
		A1/43	1,06	3,80	1724	1248,8	1724	334,1	16,6	20,14				OK
		A1/44	1,06	3,80	1724	1251,4	1724	334,8	16,7	20,09				OK
		A1/45	1,06	3,80	1724	1248,8	1724	334,1	16,6	20,14				OK
		A1/46	1,06	3,80	1724	1246,1	1724	333,8	16,5	20,22				OK
		A1/47	1,09	3,74	1724	1254,6	1724	334,9	12,4	26,98				OK
		A1/48	1,09	3,72	1724	1250,6	1724	333,5	12,4	26,86				OK
		A1/49	1,09	3,74	1724	1253,5	1724	334,5	12,4	26,94				OK
		A1/50	1,09	3,72	1724	1249,4	1724	333,1	12,4	26,83				OK
		A1/51	1,08	3,73	1724	1240,9	1724	331,7	11,5	28,86				OK
		A1/52	1,08	3,71	1724	1236,5	1724	330,2	11,5	28,73				OK
		A1/53	1,08	3,74	1724	1242,1	1724	332,1	11,5	28,90				OK
		A1/54	1,08	3,72	1724	1237,8	1724	330,6	11,5	28,77				OK
		A1/55	1,09	3,74	1724	1253,5	1724	334,5	12,4	26,94				OK
		A1/56	1,09	3,72	1724	1249,4	1724	333,1	12,4	26,83				OK
		A1/57	1,09	3,74	1724	1254,6	1724	334,9	12,4	26,98				OK
		A1/58	1,09	3,72	1724	1250,6	1724	333,5	12,4	26,86				OK
		A1/59	1,08	3,74	1724	1242,1	1724	332,1	11,5	28,90				OK
		A1/60	1,08	3,72	1724	1237,8	1724	330,6	11,5	28,77				OK
		A1/61	1,08	3,73	1724	1240,9	1724	331,7	11,5	28,86				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/62	1,08	3,71	1724	1236,5	1724	330,2	11,5	28,73				OK
		A1/63	1,06	3,79	1724	1219,2	1724	330,5	13,5	24,50				OK
		A1/64	1,06	3,79	1724	1218,1	1724	330,1	13,5	24,47				OK
		A1/65	1,06	3,78	1724	1215,8	1724	329,3	13,5	24,42				OK
		A1/66	1,06	3,77	1724	1214,7	1724	328,9	13,5	24,39				OK
		A1/67	1,03	3,77	1724	1130,4	1724	303,3	10,4	29,11				OK
		A1/68	1,03	3,76	1724	1129,1	1724	302,9	10,4	29,07				OK
		A1/69	1,03	3,79	1724	1134,6	1724	304,7	10,4	29,25				OK
		A1/70	1,03	3,78	1724	1133,2	1724	304,3	10,4	29,20				OK
		A1/71	1,06	3,78	1724	1215,8	1724	329,3	13,5	24,42				OK
		A1/72	1,06	3,77	1724	1214,7	1724	328,9	13,5	24,39				OK
		A1/73	1,06	3,79	1724	1219,2	1724	330,5	13,5	24,50				OK
		A1/74	1,06	3,79	1724	1218,1	1724	330,1	13,5	24,47				OK
		A1/75	1,03	3,79	1724	1134,6	1724	304,7	10,4	29,25				OK
		A1/76	1,03	3,78	1724	1133,2	1724	304,3	10,4	29,20				OK
		A1/77	1,03	3,77	1724	1130,4	1724	303,3	10,4	29,11				OK
		A1/78	1,03	3,76	1724	1129,1	1724	302,9	10,4	29,07				OK
19	19	A1/1	1,09	3,15	1724	1130,9	1724	287,5	19,1	15,08				OK
		A1/2	1,09	3,15	1724	1131,0	1724	287,6	18,6	15,43				OK
		A1/3	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	19,0	15,12				OK
		A1/4	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	18,6	15,47				OK
		A1/5	1,09	3,15	1724	1127,9	1724	287,2	17,9	16,03				OK
		A1/6	1,09	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	19,2	15,00				OK
		A1/7	1,10	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	18,7	15,34				OK
		A1/8	1,10	3,15	1724	1128,3	1724	287,3	18,2	15,80				OK
		A1/9	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	19,1	15,02				OK
		A1/10	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	18,7	15,37				OK
		A1/11	1,09	3,15	1724	1127,4	1724	287,0	18,1	15,84				OK
		A1/12	1,09	3,16	1724	1127,7	1724	287,2	19,0	15,14				OK
		A1/13	1,09	3,15	1724	1127,7	1724	287,2	18,5	15,49				OK
		A1/14	1,09	3,15	1724	1124,8	1724	286,7	17,9	16,06				OK
		A1/15	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	19,3	14,91				OK
		A1/16	1,09	3,15	1724	1129,1	1724	287,1	18,8	15,25				OK
		A1/17	1,09	3,15	1724	1126,9	1724	286,7	18,2	15,78				OK
		A1/18	1,09	3,15	1724	1127,6	1724	286,9	19,4	14,77	14,77	0,56	8,33	OK
		A1/19	1,09	3,15	1724	1127,1	1724	286,8	19,0	15,10				OK
		A1/20	1,09	3,14	1724	1123,5	1724	286,2	18,4	15,52				OK
		A1/21	1,10	3,15	1724	1129,4	1724	287,2	19,4	14,81				OK
		A1/22	1,10	3,15	1724	1128,8	1724	287,1	19,0	15,15				OK
		A1/23	1,09	3,14	1724	1126,5	1724	286,6	18,4	15,60				OK
		A1/24	1,10	3,15	1724	1130,1	1724	287,4	19,2	14,95				OK
		A1/25	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	18,8	15,29				OK
		A1/26	1,10	3,15	1724	1127,7	1724	287,0	18,1	15,85				OK
		A1/27	1,09	3,14	1724	1118,5	1724	285,0	18,4	15,50				OK
		A1/28	1,09	3,14	1724	1116,6	1724	284,6	18,5	15,35				OK
		A1/29	1,09	3,14	1724	1118,4	1724	284,9	18,5	15,40				OK
		A1/30	1,09	3,14	1724	1119,0	1724	285,1	18,3	15,55				OK
		A1/31	1,08	3,16	1724	1118,4	1724	285,7	18,8	15,23				OK
		A1/32	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,3	15,58				OK
		A1/33	1,08	3,16	1724	1116,2	1724	285,3	17,7	16,15				OK
		A1/34	1,08	3,16	1724	1118,8	1724	285,7	18,9	15,10				OK
		A1/35	1,08	3,16	1724	1118,6	1724	285,7	18,5	15,45				OK
		A1/36	1,08	3,16	1724	1116,8	1724	285,4	17,9	15,91				OK
		A1/37	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,9	15,12				OK
		A1/38	1,08	3,16	1724	1118,0	1724	285,5	18,4	15,48				OK
		A1/39	1,08	3,16	1724	1115,8	1724	285,1	17,9	15,96				OK
		A1/40	1,08	3,16	1724	1116,6	1724	285,4	18,7	15,24				OK
		A1/41	1,08	3,16	1724	1116,4	1724	285,4	18,3	15,60				OK
		A1/42	1,08	3,16	1724	1113,0	1724	284,8	17,6	16,18				OK
		A1/43	1,07	3,16	1724	1109,2	1724	284,0	17,5	16,20				OK
		A1/44	1,08	3,16	1724	1109,7	1724	284,1	17,7	16,05				OK
		A1/45	1,07	3,16	1724	1109,1	1724	284,0	17,7	16,08				OK
		A1/46	1,07	3,16	1724	1107,3	1724	283,8	17,5	16,22				OK
		A1/47	1,10	3,16	1724	1118,5	1724	287,2	12,3	23,32				OK
		A1/48	1,10	3,17	1724	1122,0	1724	288,2	12,0	24,03				OK
		A1/49	1,10	3,16	1724	1119,4	1724	287,5	12,2	23,51				OK
		A1/50	1,10	3,17	1724	1123,0	1724	288,4	11,9	24,24				OK
		A1/51	1,08	3,18	1724	1110,0	1724	286,1	11,1	25,85				OK
		A1/52	1,08	3,19	1724	1110,7	1724	286,6	10,7	26,67				OK
		A1/53	1,08	3,17	1724	1109,8	1724	286,0	11,2	25,62				OK
		A1/54	1,08	3,18	1724	1110,5	1724	286,4	10,8	26,43				OK
		A1/55	1,10	3,13	1724	1109,7	1724	284,7	14,5	19,61				OK
		A1/56	1,10	3,13	1724	1106,9	1724	284,0	14,8	19,13				OK
		A1/57	1,10	3,13	1724	1110,5	1724	284,9	14,4	19,75				OK
		A1/58	1,10	3,13	1724	1107,6	1724	284,2	14,8	19,27				OK
		A1/59	1,09	3,14	1724	1100,6	1724	283,3	13,3	21,35				OK
		A1/60	1,09	3,14	1724	1100,1	1724	282,9	13,6	20,81				OK
		A1/61	1,09	3,14	1724	1100,4	1724	283,2	13,4	21,20				OK
		A1/62	1,09	3,13	1724	1099,9	1724	282,9	13,7	20,67				OK
		A1/63	1,08	3,14	1724	1084,3	1724	280,9	14,5	19,32				OK
		A1/64	1,08	3,14	1724	1085,1	1724	281,1	14,4	19,46				OK
		A1/65	1,08	3,14	1724	1086,7	1724	281,5	14,2	19,77				OK
		A1/66	1,08	3,15	1724	1087,5	1724	281,7	14,1	19,92				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/67	1,06	3,18	1724	1077,8	1724	280,7	10,4	27,04				OK
		A1/68	1,06	3,18	1724	1077,8	1724	280,8	10,3	27,30				OK
		A1/69	1,06	3,17	1724	1077,8	1724	280,4	10,7	26,24				OK
		A1/70	1,06	3,18	1724	1077,8	1724	280,5	10,6	26,49				OK
		A1/71	1,08	3,13	1724	1082,6	1724	280,4	15,2	18,44				OK
		A1/72	1,08	3,13	1724	1081,9	1724	280,2	15,3	18,31				OK
		A1/73	1,08	3,14	1724	1084,9	1724	281,0	14,9	18,86				OK
		A1/74	1,08	3,14	1724	1084,2	1724	280,8	15,0	18,73				OK
		A1/75	1,06	3,17	1724	1076,0	1724	280,0	11,0	25,36				OK
		A1/76	1,06	3,17	1724	1076,0	1724	279,9	11,1	25,13				OK
		A1/77	1,06	3,16	1724	1076,0	1724	279,7	11,3	24,65				OK
		A1/78	1,06	3,16	1724	1076,0	1724	279,7	11,4	24,43				OK
20	20	A1/1	1,07	4,17	1724	1359,6	1724	368,9	30,4	12,15				OK
		A1/2	1,07	4,17	1724	1359,9	1724	368,9	29,6	12,46				OK
		A1/3	1,07	4,17	1724	1357,5	1724	368,9	30,1	12,24				OK
		A1/4	1,07	4,17	1724	1357,7	1724	368,9	29,4	12,56				OK
		A1/5	1,08	4,17	1724	1356,7	1724	369,0	28,4	13,01				OK
		A1/6	1,07	4,17	1724	1358,3	1724	369,0	30,2	12,20				OK
		A1/7	1,07	4,17	1724	1358,5	1724	369,0	29,5	12,52				OK
		A1/8	1,08	4,17	1724	1358,0	1724	369,1	28,5	12,94				OK
		A1/9	1,07	4,16	1724	1355,1	1724	368,2	30,6	12,04				OK
		A1/10	1,07	4,16	1724	1355,3	1724	368,2	29,8	12,35				OK
		A1/11	1,07	4,16	1724	1352,4	1724	367,8	29,1	12,64				OK
		A1/12	1,07	4,16	1724	1356,4	1724	368,4	30,5	12,08				OK
		A1/13	1,07	4,16	1724	1356,6	1724	368,4	29,7	12,39				OK
		A1/14	1,08	4,16	1724	1354,7	1724	368,0	28,9	12,72				OK
		A1/15	1,07	4,12	1724	1340,9	1724	363,9	32,4	11,23				OK
		A1/16	1,07	4,12	1724	1340,7	1724	363,7	31,6	11,50				OK
		A1/17	1,07	4,12	1724	1338,8	1724	363,6	30,6	11,88				OK
		A1/18	1,07	4,12	1724	1341,8	1724	364,0	32,5	11,20				OK
		A1/19	1,07	4,12	1724	1341,6	1724	363,8	31,7	11,46				OK
		A1/20	1,07	4,12	1724	1340,4	1724	363,7	30,8	11,82				OK
		A1/21	1,07	4,12	1724	1338,9	1724	363,3	32,8	11,06				OK
		A1/22	1,07	4,11	1724	1338,6	1724	363,2	32,1	11,32				OK
		A1/23	1,07	4,11	1724	1335,3	1724	362,6	31,4	11,57				OK
		A1/24	1,07	4,11	1724	1340,2	1724	363,4	32,7	11,10				OK
		A1/25	1,07	4,11	1724	1340,0	1724	363,3	32,0	11,36				OK
		A1/26	1,07	4,11	1724	1337,5	1724	362,8	31,2	11,64				OK
		A1/27	1,07	4,08	1724	1330,1	1724	360,5	32,3	11,17				OK
		A1/28	1,07	4,09	1724	1331,2	1724	360,6	32,4	11,14				OK
		A1/29	1,07	4,08	1724	1328,3	1724	360,0	32,7	11,01	11,01	0,75	8,25	OK
		A1/30	1,07	4,08	1724	1329,6	1724	360,1	32,6	11,04				OK
		A1/31	1,08	4,17	1724	1362,4	1724	369,9	27,9	13,27				OK
		A1/32	1,08	4,17	1724	1363,1	1724	370,0	27,1	13,64				OK
		A1/33	1,08	4,17	1724	1361,6	1724	369,8	26,1	14,17				OK
		A1/34	1,08	4,17	1724	1362,7	1724	369,8	28,0	13,22				OK
		A1/35	1,08	4,17	1724	1363,4	1724	370,0	27,2	13,59				OK
		A1/36	1,08	4,17	1724	1362,0	1724	369,7	26,3	14,08				OK
		A1/37	1,08	4,18	1724	1363,1	1724	370,3	28,3	13,07				OK
		A1/38	1,08	4,18	1724	1363,8	1724	370,4	27,6	13,44				OK
		A1/39	1,08	4,18	1724	1362,7	1724	370,5	26,8	13,81				OK
		A1/40	1,08	4,18	1724	1364,7	1724	370,5	28,2	13,13				OK
		A1/41	1,08	4,18	1724	1365,4	1724	370,7	27,5	13,50				OK
		A1/42	1,08	4,18	1724	1365,6	1724	370,9	26,7	13,91				OK
		A1/43	1,08	4,12	1724	1355,9	1724	366,9	24,7	14,83				OK
		A1/44	1,08	4,12	1724	1356,2	1724	366,9	24,8	14,77				OK
		A1/45	1,08	4,13	1724	1356,8	1724	367,4	25,2	14,59				OK
		A1/46	1,08	4,13	1724	1358,5	1724	367,7	25,1	14,66				OK
		A1/47	1,09	4,08	1724	1333,3	1724	363,4	15,1	24,00				OK
		A1/48	1,09	4,07	1724	1329,3	1724	362,3	15,2	23,91				OK
		A1/49	1,09	4,08	1724	1332,2	1724	363,1	15,1	23,98				OK
		A1/50	1,09	4,07	1724	1328,1	1724	362,0	15,2	23,88				OK
		A1/51	1,09	4,17	1724	1350,8	1724	370,2	16,5	22,39				OK
		A1/52	1,09	4,16	1724	1347,1	1724	369,2	16,6	22,30				OK
		A1/53	1,09	4,17	1724	1351,9	1724	370,5	16,5	22,41				OK
		A1/54	1,09	4,16	1724	1348,1	1724	369,5	16,5	22,33				OK
		A1/55	1,07	4,11	1724	1297,3	1724	358,5	23,8	15,06				OK
		A1/56	1,07	4,10	1724	1297,2	1724	358,3	23,8	15,06				OK
		A1/57	1,07	4,11	1724	1297,4	1724	358,6	23,8	15,06				OK
		A1/58	1,07	4,11	1724	1297,2	1724	358,4	23,8	15,06				OK
		A1/59	1,07	4,06	1724	1283,8	1724	354,4	25,2	14,06				OK
		A1/60	1,07	4,06	1724	1283,6	1724	354,2	25,2	14,06				OK
		A1/61	1,07	4,06	1724	1283,7	1724	354,3	25,2	14,06				OK
		A1/62	1,07	4,06	1724	1283,5	1724	354,1	25,2	14,06				OK
		A1/63	1,08	4,08	1724	1327,0	1724	361,7	16,5	21,86				OK
		A1/64	1,08	4,08	1724	1325,9	1724	361,4	16,5	21,84				OK
		A1/65	1,08	4,07	1724	1323,6	1724	360,7	16,6	21,79				OK
		A1/66	1,08	4,07	1724	1322,4	1724	360,4	16,6	21,76				OK
		A1/67	1,08	4,09	1724	1319,6	1724	361,0	21,2	17,03				OK
		A1/68	1,08	4,09	1724	1319,6	1724	361,1	21,2	17,03				OK
		A1/69	1,08	4,08	1724	1319,4	1724	360,7	21,2	17,03				OK
		A1/70	1,08	4,09	1724	1319,4	1724	360,8	21,2	17,03				OK
		A1/71	1,07	4,16	1724	1334,0	1724	366,0	19,1	19,12				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/72	1,07	4,16	1724	1335,0	1724	366,3	19,1	19,14				OK
		A1/73	1,07	4,15	1724	1331,0	1724	365,2	19,2	19,06				OK
		A1/74	1,07	4,16	1724	1332,0	1724	365,5	19,2	19,08				OK
		A1/75	1,07	4,05	1724	1299,7	1724	355,9	23,8	14,95				OK
		A1/76	1,07	4,05	1724	1299,6	1724	355,9	23,8	14,95				OK
		A1/77	1,07	4,05	1724	1299,5	1724	355,7	23,8	14,95				OK
		A1/78	1,07	4,04	1724	1299,4	1724	355,7	23,8	14,95				OK
21	21	A1/1	1,07	4,78	1724	1508,1	1724	419,4	30,2	13,91				OK
		A1/2	1,07	4,78	1724	1509,0	1724	419,7	29,3	14,32				OK
		A1/3	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	30,0	13,97				OK
		A1/4	1,07	4,78	1724	1506,1	1724	419,4	29,2	14,38				OK
		A1/5	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,5	28,1	14,93				OK
		A1/6	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,2	30,2	13,89				OK
		A1/7	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,5	29,3	14,29				OK
		A1/8	1,07	4,78	1724	1506,6	1724	419,6	28,4	14,78				OK
		A1/9	1,07	4,78	1724	1504,4	1724	419,0	30,3	13,83				OK
		A1/10	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	29,5	14,23				OK
		A1/11	1,07	4,78	1724	1503,7	1724	419,2	28,6	14,67				OK
		A1/12	1,07	4,78	1724	1505,8	1724	419,2	30,1	13,92				OK
		A1/13	1,07	4,78	1724	1506,7	1724	419,4	29,3	14,32				OK
		A1/14	1,07	4,78	1724	1506,2	1724	419,5	28,3	14,83				OK
		A1/15	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	30,1	13,90				OK
		A1/16	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,2	29,3	14,30				OK
		A1/17	1,07	4,79	1724	1502,4	1724	419,3	28,2	14,85				OK
		A1/18	1,07	4,79	1724	1503,5	1724	419,1	30,3	13,82				OK
		A1/19	1,07	4,79	1724	1504,3	1724	419,3	29,5	14,22				OK
		A1/20	1,07	4,79	1724	1503,8	1724	419,4	28,5	14,70				OK
		A1/21	1,07	4,79	1724	1501,9	1724	418,8	30,4	13,77	13,77	0,60	8,20	OK
		A1/22	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	29,6	14,16				OK
		A1/23	1,07	4,79	1724	1501,0	1724	419,0	28,7	14,60				OK
		A1/24	1,07	4,79	1724	1503,3	1724	419,0	30,3	13,85				OK
		A1/25	1,07	4,79	1724	1504,0	1724	419,2	29,4	14,25				OK
		A1/26	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,3	28,4	14,75				OK
		A1/27	1,07	4,80	1724	1501,7	1724	419,1	28,4	14,74				OK
		A1/28	1,07	4,80	1724	1502,4	1724	419,1	28,6	14,66				OK
		A1/29	1,06	4,80	1724	1500,7	1724	418,8	28,7	14,59				OK
		A1/30	1,06	4,80	1724	1502,3	1724	419,1	28,5	14,69				OK
		A1/31	1,08	4,77	1724	1507,8	1724	419,4	29,9	14,03				OK
		A1/32	1,08	4,77	1724	1508,8	1724	419,6	29,0	14,45				OK
		A1/33	1,08	4,77	1724	1508,0	1724	419,7	28,0	15,00				OK
		A1/34	1,07	4,77	1724	1508,6	1724	419,4	30,1	13,96				OK
		A1/35	1,08	4,77	1724	1509,5	1724	419,7	29,2	14,37				OK
		A1/36	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		A1/37	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,2	30,2	13,90				OK
		A1/38	1,08	4,77	1724	1507,9	1724	419,4	29,3	14,31				OK
		A1/39	1,08	4,77	1724	1506,5	1724	419,4	28,4	14,75				OK
		A1/40	1,07	4,77	1724	1508,4	1724	419,4	30,0	13,99				OK
		A1/41	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,6	29,1	14,40				OK
		A1/42	1,08	4,77	1724	1508,9	1724	419,7	28,2	14,91				OK
		A1/43	1,08	4,76	1724	1511,8	1724	420,0	28,0	15,01				OK
		A1/44	1,08	4,76	1724	1512,5	1724	420,1	28,1	14,92				OK
		A1/45	1,08	4,76	1724	1510,8	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		A1/46	1,08	4,76	1724	1512,3	1724	420,0	28,1	14,96				OK
		A1/47	1,08	4,70	1724	1478,8	1724	414,2	16,9	24,47				OK
		A1/48	1,08	4,71	1724	1480,2	1724	414,8	17,2	24,12				OK
		A1/49	1,08	4,70	1724	1479,2	1724	414,4	17,0	24,37				OK
		A1/50	1,08	4,71	1724	1480,6	1724	415,0	17,3	24,02				OK
		A1/51	1,08	4,70	1724	1477,4	1724	413,7	16,6	24,88				OK
		A1/52	1,08	4,71	1724	1478,8	1724	414,4	16,9	24,51				OK
		A1/53	1,08	4,70	1724	1476,9	1724	413,6	16,6	24,99				OK
		A1/54	1,08	4,70	1724	1478,4	1724	414,2	16,8	24,62				OK
		A1/55	1,07	4,75	1724	1455,6	1724	411,8	22,8	18,05				OK
		A1/56	1,07	4,76	1724	1457,3	1724	412,2	22,5	18,30				OK
		A1/57	1,07	4,75	1724	1455,1	1724	411,6	22,9	17,99				OK
		A1/58	1,07	4,75	1724	1456,8	1724	412,1	22,6	18,23				OK
		A1/59	1,06	4,75	1724	1454,7	1724	411,5	22,5	18,28				OK
		A1/60	1,06	4,76	1724	1456,4	1724	412,0	22,2	18,53				OK
		A1/61	1,06	4,75	1724	1455,2	1724	411,6	22,4	18,35				OK
		A1/62	1,06	4,76	1724	1456,9	1724	412,1	22,2	18,60				OK
		A1/63	1,08	4,76	1724	1490,7	1724	418,1	19,3	21,63				OK
		A1/64	1,08	4,77	1724	1491,0	1724	418,2	19,4	21,55				OK
		A1/65	1,08	4,77	1724	1491,8	1724	418,5	19,6	21,37				OK
		A1/66	1,08	4,77	1724	1492,1	1724	418,7	19,7	21,29				OK
		A1/67	1,07	4,76	1724	1486,3	1724	416,9	18,3	22,73				OK
		A1/68	1,07	4,76	1724	1486,7	1724	417,0	18,4	22,63				OK
		A1/69	1,07	4,75	1724	1485,0	1724	416,3	18,1	23,02				OK
		A1/70	1,07	4,76	1724	1485,4	1724	416,5	18,2	22,93				OK
		A1/71	1,07	4,79	1724	1487,8	1724	418,5	21,1	19,84				OK
		A1/72	1,07	4,79	1724	1488,4	1724	418,7	21,0	19,93				OK
		A1/73	1,07	4,79	1724	1486,0	1724	418,0	21,4	19,57				OK
		A1/74	1,07	4,79	1724	1486,5	1724	418,1	21,3	19,66				OK
		A1/75	1,07	4,79	1724	1484,8	1724	417,8	20,1	20,78				OK
		A1/76	1,07	4,80	1724	1485,4	1724	418,0	20,0	20,87				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/77	1,07	4,80	1724	1486,8	1724	418,4	19,8	21,08				OK
		A1/78	1,07	4,80	1724	1486,5	1724	418,2	19,8	21,16				OK
22	22	A1/1	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	35,8	11,73				OK
		A1/2	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,4	34,8	12,08				OK
		A1/3	1,07	4,79	1724	1506,4	1724	419,9	35,7	11,77				OK
		A1/4	1,07	4,79	1724	1507,0	1724	420,0	34,6	12,13				OK
		A1/5	1,07	4,79	1724	1505,4	1724	420,0	33,3	12,59				OK
		A1/6	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,2	35,8	11,75				OK
		A1/7	1,07	4,79	1724	1508,6	1724	420,3	34,7	12,10				OK
		A1/8	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,4	33,5	12,55				OK
		A1/9	1,07	4,79	1724	1505,7	1724	419,8	36,0	11,67				OK
		A1/10	1,07	4,79	1724	1506,3	1724	419,9	35,0	12,01				OK
		A1/11	1,07	4,79	1724	1504,1	1724	419,7	33,9	12,39				OK
		A1/12	1,07	4,79	1724	1506,8	1724	419,8	35,9	11,70				OK
		A1/13	1,07	4,79	1724	1507,3	1724	419,9	34,9	12,05				OK
		A1/14	1,07	4,79	1724	1505,8	1724	419,7	33,7	12,45				OK
		A1/15	1,07	4,80	1724	1503,9	1724	419,6	35,4	11,86				OK
		A1/16	1,07	4,80	1724	1504,4	1724	419,7	34,4	12,21				OK
		A1/17	1,07	4,80	1724	1502,8	1724	419,7	33,1	12,69				OK
		A1/18	1,07	4,80	1724	1504,1	1724	419,4	35,5	11,82				OK
		A1/19	1,07	4,80	1724	1504,6	1724	419,5	34,5	12,17				OK
		A1/20	1,07	4,79	1724	1503,0	1724	419,3	33,2	12,62				OK
		A1/21	1,07	4,80	1724	1503,0	1724	419,4	35,7	11,75				OK
		A1/22	1,07	4,80	1724	1503,4	1724	419,5	34,7	12,10				OK
		A1/23	1,07	4,80	1724	1501,1	1724	419,3	33,6	12,48				OK
		A1/24	1,07	4,80	1724	1504,9	1724	419,7	35,6	11,79				OK
		A1/25	1,07	4,80	1724	1505,4	1724	419,8	34,6	12,14				OK
		A1/26	1,07	4,80	1724	1503,8	1724	419,6	33,4	12,55				OK
		A1/27	1,07	4,79	1724	1500,5	1724	418,7	33,0	12,69				OK
		A1/28	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	33,1	12,65				OK
		A1/29	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	33,3	12,56				OK
		A1/30	1,07	4,79	1724	1502,0	1724	418,9	33,2	12,62				OK
		A1/31	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	420,1	35,9	11,69				OK
		A1/32	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	34,9	12,03				OK
		A1/33	1,07	4,78	1724	1507,3	1724	420,1	33,6	12,49				OK
		A1/34	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	36,0	11,66				OK
		A1/35	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,5	35,0	12,01				OK
		A1/36	1,07	4,79	1724	1510,0	1724	420,6	33,8	12,45				OK
		A1/37	1,07	4,78	1724	1507,6	1724	419,9	36,3	11,58	11,58	0,71	8,19	OK
		A1/38	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	420,0	35,2	11,92				OK
		A1/39	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,9	34,2	12,29				OK
		A1/40	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	419,9	36,2	11,61				OK
		A1/41	1,07	4,78	1724	1509,2	1724	420,0	35,1	11,95				OK
		A1/42	1,07	4,78	1724	1507,8	1724	419,9	34,0	12,35				OK
		A1/43	1,08	4,78	1724	1511,0	1724	420,4	33,9	12,39				OK
		A1/44	1,08	4,78	1724	1512,5	1724	420,7	34,0	12,37				OK
		A1/45	1,08	4,78	1724	1510,2	1724	420,3	34,2	12,28				OK
		A1/46	1,08	4,77	1724	1511,2	1724	420,3	34,1	12,31				OK
		A1/47	1,08	4,78	1724	1491,3	1724	419,8	19,9	21,08				OK
		A1/48	1,08	4,80	1724	1496,6	1724	421,4	19,6	21,46				OK
		A1/49	1,08	4,79	1724	1493,2	1724	420,4	19,8	21,20				OK
		A1/50	1,08	4,79	1724	1495,0	1724	420,8	19,6	21,52				OK
		A1/51	1,08	4,74	1724	1479,4	1724	416,0	20,5	20,26				OK
		A1/52	1,08	4,76	1724	1486,0	1724	418,1	20,3	20,64				OK
		A1/53	1,08	4,73	1724	1477,6	1724	415,5	20,6	20,15				OK
		A1/54	1,08	4,75	1724	1484,2	1724	417,5	20,3	20,53				OK
		A1/55	1,06	4,76	1724	1452,5	1724	412,1	26,1	15,78				OK
		A1/56	1,06	4,78	1724	1457,0	1724	413,6	26,4	15,67				OK
		A1/57	1,06	4,76	1724	1451,3	1724	411,6	26,0	15,81				OK
		A1/58	1,06	4,78	1724	1455,7	1724	413,2	26,3	15,70				OK
		A1/59	1,06	4,80	1724	1460,6	1724	414,9	26,7	15,51				OK
		A1/60	1,06	4,78	1724	1456,3	1724	413,6	27,0	15,31				OK
		A1/61	1,06	4,80	1724	1459,8	1724	414,7	26,8	15,46				OK
		A1/62	1,06	4,78	1724	1455,0	1724	413,1	27,1	15,24				OK
		A1/63	1,07	4,75	1724	1480,9	1724	415,7	21,4	19,47				OK
		A1/64	1,07	4,74	1724	1479,2	1724	415,2	21,3	19,52				OK
		A1/65	1,07	4,73	1724	1475,5	1724	413,9	21,1	19,62				OK
		A1/66	1,08	4,72	1724	1473,8	1724	413,3	21,0	19,67				OK
		A1/67	1,08	4,72	1724	1471,6	1724	413,1	23,4	17,62				OK
		A1/68	1,08	4,73	1724	1473,2	1724	413,6	23,4	17,71				OK
		A1/69	1,08	4,70	1724	1466,5	1724	411,5	23,7	17,36				OK
		A1/70	1,08	4,71	1724	1468,1	1724	412,0	23,6	17,44				OK
		A1/71	1,07	4,74	1724	1467,6	1724	412,7	23,2	17,78				OK
		A1/72	1,07	4,74	1724	1469,2	1724	413,3	23,3	17,74				OK
		A1/73	1,07	4,72	1724	1462,6	1724	411,0	23,0	17,91				OK
		A1/74	1,07	4,72	1724	1464,2	1724	411,6	23,0	17,87				OK
		A1/75	1,07	4,74	1724	1467,9	1724	413,2	25,3	16,33				OK
		A1/76	1,07	4,74	1724	1466,4	1724	412,7	25,4	16,26				OK
		A1/77	1,07	4,72	1724	1463,2	1724	411,7	25,6	16,10				OK
		A1/78	1,07	4,72	1724	1461,7	1724	411,2	25,6	16,03				OK
23	23	A1/1	1,06	4,79	1724	1501,0	1724	418,4	35,6	11,74				OK
		A1/2	1,06	4,79	1724	1502,0	1724	418,6	34,6	12,08				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/3	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,0	35,5	11,78				OK
		A1/4	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	34,5	12,13				OK
		A1/5	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,4	33,3	12,58				OK
		A1/6	1,06	4,80	1724	1498,8	1724	418,2	35,6	11,75				OK
		A1/7	1,06	4,80	1724	1499,8	1724	418,5	34,6	12,09				OK
		A1/8	1,06	4,80	1724	1499,7	1724	418,7	33,5	12,51				OK
		A1/9	1,06	4,79	1724	1496,9	1724	417,9	35,8	11,68				OK
		A1/10	1,06	4,79	1724	1497,9	1724	418,2	34,8	12,02				OK
		A1/11	1,06	4,80	1724	1496,4	1724	418,2	33,7	12,40				OK
		A1/12	1,06	4,79	1724	1498,1	1724	418,0	35,6	11,73				OK
		A1/13	1,06	4,79	1724	1499,1	1724	418,3	34,7	12,07				OK
		A1/14	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	33,5	12,47				OK
		A1/15	1,06	4,79	1724	1494,8	1724	417,5	35,2	11,87				OK
		A1/16	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,6	34,2	12,22				OK
		A1/17	1,06	4,79	1724	1493,6	1724	417,4	32,9	12,67				OK
		A1/18	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,4	35,3	11,83				OK
		A1/19	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,5	34,3	12,17				OK
		A1/20	1,06	4,79	1724	1494,3	1724	417,3	33,1	12,59				OK
		A1/21	1,06	4,79	1724	1494,0	1724	417,3	35,4	11,77				OK
		A1/22	1,06	4,79	1724	1494,4	1724	417,4	34,5	12,11				OK
		A1/23	1,06	4,79	1724	1492,1	1724	417,1	33,4	12,48				OK
		A1/24	1,06	4,80	1724	1496,1	1724	417,7	35,3	11,82				OK
		A1/25	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	417,7	34,3	12,16				OK
		A1/26	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,7	33,2	12,58				OK
		A1/27	1,06	4,78	1724	1491,5	1724	416,4	32,8	12,69				OK
		A1/28	1,06	4,78	1724	1491,9	1724	416,3	32,9	12,64				OK
		A1/29	1,06	4,78	1724	1490,7	1724	416,2	33,1	12,57				OK
		A1/30	1,06	4,78	1724	1492,8	1724	416,6	33,0	12,63				OK
		A1/31	1,07	4,78	1724	1497,1	1724	417,6	35,8	11,66				OK
		A1/32	1,07	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	34,8	12,00				OK
		A1/33	1,07	4,78	1724	1496,9	1724	417,9	33,6	12,44				OK
		A1/34	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,9	11,63				OK
		A1/35	1,07	4,78	1724	1499,5	1724	418,0	34,9	11,97				OK
		A1/36	1,07	4,78	1724	1499,3	1724	418,2	33,8	12,38				OK
		A1/37	1,06	4,78	1724	1496,5	1724	417,5	36,1	11,57	11,57	0,71	8,20	OK
		A1/38	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,1	11,90				OK
		A1/39	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		A1/40	1,07	4,78	1724	1497,8	1724	417,6	36,0	11,61				OK
		A1/41	1,07	4,78	1724	1498,8	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		A1/42	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		A1/43	1,07	4,77	1724	1499,0	1724	417,8	33,9	12,33				OK
		A1/44	1,07	4,78	1724	1500,4	1724	418,0	34,0	12,29				OK
		A1/45	1,07	4,77	1724	1498,5	1724	417,7	34,2	12,22				OK
		A1/46	1,07	4,77	1724	1499,7	1724	417,7	34,1	12,27				OK
		A1/47	1,07	4,73	1724	1466,1	1724	413,0	20,4	20,27				OK
		A1/48	1,07	4,73	1724	1466,6	1724	412,9	20,0	20,60				OK
		A1/49	1,07	4,73	1724	1466,2	1724	412,9	20,3	20,36				OK
		A1/50	1,08	4,72	1724	1466,8	1724	412,9	20,0	20,69				OK
		A1/51	1,07	4,76	1724	1474,0	1724	415,6	20,6	20,21				OK
		A1/52	1,08	4,76	1724	1474,7	1724	415,6	20,2	20,53				OK
		A1/53	1,07	4,76	1724	1473,8	1724	415,6	20,7	20,12				OK
		A1/54	1,08	4,76	1724	1474,5	1724	415,6	20,3	20,44				OK
		A1/55	1,06	4,76	1724	1447,1	1724	410,9	26,1	15,76				OK
		A1/56	1,06	4,76	1724	1445,7	1724	410,6	26,4	15,56				OK
		A1/57	1,06	4,77	1724	1447,5	1724	411,0	26,0	15,82				OK
		A1/58	1,06	4,76	1724	1446,1	1724	410,7	26,3	15,61				OK
		A1/59	1,06	4,74	1724	1441,9	1724	409,1	26,3	15,58				OK
		A1/60	1,06	4,74	1724	1440,6	1724	408,8	26,6	15,38				OK
		A1/61	1,06	4,74	1724	1441,5	1724	409,0	26,4	15,52				OK
		A1/62	1,06	4,74	1724	1440,2	1724	408,8	26,7	15,32				OK
		A1/63	1,07	4,74	1724	1467,8	1724	412,8	22,1	18,64				OK
		A1/64	1,07	4,74	1724	1467,9	1724	412,8	22,0	18,72				OK
		A1/65	1,07	4,74	1724	1468,1	1724	412,7	21,8	18,90				OK
		A1/66	1,07	4,74	1724	1468,2	1724	412,7	21,7	18,99				OK
		A1/67	1,07	4,77	1724	1476,8	1724	415,7	22,8	18,24				OK
		A1/68	1,07	4,77	1724	1477,3	1724	415,8	22,7	18,32				OK
		A1/69	1,07	4,77	1724	1475,3	1724	415,3	23,1	17,98				OK
		A1/70	1,07	4,77	1724	1475,8	1724	415,4	23,0	18,07				OK
		A1/71	1,06	4,77	1724	1468,8	1724	414,2	23,8	17,37				OK
		A1/72	1,06	4,78	1724	1468,7	1724	414,2	23,9	17,30				OK
		A1/73	1,06	4,77	1724	1469,1	1724	414,2	23,5	17,59				OK
		A1/74	1,06	4,77	1724	1469,0	1724	414,2	23,6	17,52				OK
		A1/75	1,07	4,74	1724	1462,5	1724	412,0	24,5	16,82				OK
		A1/76	1,07	4,74	1724	1462,1	1724	411,9	24,6	16,75				OK
		A1/77	1,07	4,74	1724	1461,3	1724	411,7	24,8	16,60				OK
		A1/78	1,06	4,74	1724	1460,9	1724	411,6	24,9	16,53				OK
24	24	A1/1	1,07	5,37	1724	1656,9	1724	469,2	34,6	13,55				OK
		A1/2	1,07	5,37	1724	1657,4	1724	469,3	33,7	13,91				OK
		A1/3	1,07	5,37	1724	1654,7	1724	469,2	34,4	13,63				OK
		A1/4	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,3	33,5	14,00				OK
		A1/5	1,07	5,37	1724	1654,5	1724	469,5	32,3	14,53				OK
		A1/6	1,07	5,36	1724	1653,8	1724	468,7	34,8	13,46				OK
		A1/7	1,07	5,36	1724	1654,3	1724	468,8	33,9	13,83				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/8	1,07	5,36	1724	1652,8	1724	468,5	33,0	14,21				OK
		A1/9	1,07	5,36	1724	1651,7	1724	468,4	34,8	13,44				OK
		A1/10	1,07	5,36	1724	1652,2	1724	468,5	33,9	13,80				OK
		A1/11	1,07	5,36	1724	1649,2	1724	468,0	33,0	14,17				OK
		A1/12	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,2	34,5	13,62				OK
		A1/13	1,07	5,37	1724	1655,8	1724	469,3	33,5	13,99				OK
		A1/14	1,07	5,37	1724	1655,4	1724	469,4	32,4	14,50				OK
		A1/15	1,07	5,30	1724	1631,4	1724	462,0	37,0	12,49				OK
		A1/16	1,07	5,30	1724	1631,3	1724	462,0	36,1	12,80				OK
		A1/17	1,07	5,29	1724	1629,5	1724	461,8	34,9	13,24				OK
		A1/18	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,6	37,4	12,35				OK
		A1/19	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,5	36,5	12,65				OK
		A1/20	1,07	5,29	1724	1628,6	1724	461,1	35,5	12,97				OK
		A1/21	1,07	5,29	1724	1628,9	1724	461,3	37,4	12,33				OK
		A1/22	1,07	5,29	1724	1628,8	1724	461,2	36,5	12,63				OK
		A1/23	1,07	5,28	1724	1625,0	1724	460,6	35,6	12,94				OK
		A1/24	1,07	5,30	1724	1632,1	1724	462,0	37,0	12,48				OK
		A1/25	1,07	5,29	1724	1632,0	1724	461,9	36,1	12,79				OK
		A1/26	1,07	5,29	1724	1630,6	1724	461,8	34,9	13,22				OK
		A1/27	1,07	5,25	1724	1616,7	1724	457,4	36,7	12,45				OK
		A1/28	1,07	5,24	1724	1616,5	1724	457,0	37,1	12,31				OK
		A1/29	1,07	5,24	1724	1614,4	1724	456,7	37,2	12,29	12,29	0,66	8,17	OK
		A1/30	1,07	5,25	1724	1617,5	1724	457,4	36,8	12,44				OK
		A1/31	1,08	5,35	1724	1654,7	1724	468,5	31,9	14,71				OK
		A1/32	1,08	5,34	1724	1655,4	1724	468,6	30,9	15,15				OK
		A1/33	1,08	5,34	1724	1653,7	1724	468,4	29,7	15,75				OK
		A1/34	1,08	5,35	1724	1657,1	1724	469,1	32,2	14,55				OK
		A1/35	1,08	5,35	1724	1657,8	1724	469,2	31,3	14,97				OK
		A1/36	1,08	5,35	1724	1657,7	1724	469,4	30,4	15,44				OK
		A1/37	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,9	32,3	14,53				OK
		A1/38	1,08	5,35	1724	1655,9	1724	469,0	31,4	14,95				OK
		A1/39	1,08	5,35	1724	1654,6	1724	469,0	30,5	15,40				OK
		A1/40	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,5	31,9	14,70				OK
		A1/41	1,08	5,35	1724	1656,0	1724	468,6	31,0	15,13				OK
		A1/42	1,08	5,34	1724	1654,6	1724	468,4	29,8	15,72				OK
		A1/43	1,08	5,27	1724	1643,9	1724	464,0	28,2	16,47				OK
		A1/44	1,08	5,28	1724	1646,5	1724	464,8	28,6	16,27				OK
		A1/45	1,08	5,28	1724	1644,7	1724	464,5	28,6	16,24				OK
		A1/46	1,08	5,28	1724	1644,3	1724	464,0	28,2	16,45				OK
		A1/47	1,09	5,38	1724	1652,1	1724	472,5	19,7	24,03				OK
		A1/48	1,09	5,38	1724	1656,3	1724	473,5	19,7	24,01				OK
		A1/49	1,09	5,38	1724	1653,3	1724	472,8	19,7	24,03				OK
		A1/50	1,09	5,38	1724	1657,4	1724	473,8	19,7	24,01				OK
		A1/51	1,09	5,35	1724	1653,0	1724	471,6	17,6	26,86				OK
		A1/52	1,09	5,35	1724	1655,0	1724	471,9	17,6	26,78				OK
		A1/53	1,09	5,35	1724	1652,5	1724	471,5	17,5	26,88				OK
		A1/54	1,09	5,35	1724	1654,5	1724	471,8	17,6	26,80				OK
		A1/55	1,06	5,31	1724	1586,1	1724	457,4	28,1	16,26				OK
		A1/56	1,06	5,30	1724	1583,2	1724	456,6	28,1	16,26				OK
		A1/57	1,06	5,31	1724	1586,9	1724	457,6	28,2	16,25				OK
		A1/58	1,06	5,31	1724	1584,0	1724	456,8	28,1	16,26				OK
		A1/59	1,06	5,35	1724	1599,0	1724	461,1	26,0	17,71				OK
		A1/60	1,06	5,35	1724	1595,8	1724	460,3	26,0	17,72				OK
		A1/61	1,06	5,35	1724	1598,1	1724	460,9	26,0	17,71				OK
		A1/62	1,06	5,35	1724	1594,9	1724	460,0	26,0	17,72				OK
		A1/63	1,08	5,29	1724	1617,6	1724	462,0	25,1	18,42				OK
		A1/64	1,08	5,29	1724	1618,6	1724	462,2	25,1	18,42				OK
		A1/65	1,08	5,30	1724	1620,7	1724	462,7	25,1	18,41				OK
		A1/66	1,08	5,30	1724	1621,7	1724	463,0	25,2	18,41				OK
		A1/67	1,08	5,31	1724	1635,2	1724	465,6	18,1	25,76				OK
		A1/68	1,08	5,31	1724	1635,8	1724	465,6	18,1	25,74				OK
		A1/69	1,08	5,32	1724	1633,3	1724	465,3	18,0	25,82				OK
		A1/70	1,08	5,32	1724	1634,0	1724	465,4	18,0	25,80				OK
		A1/71	1,07	5,28	1724	1602,3	1724	458,5	27,6	16,60				OK
		A1/72	1,07	5,28	1724	1601,4	1724	458,3	27,6	16,60				OK
		A1/73	1,07	5,28	1724	1605,1	1724	459,2	27,7	16,59				OK
		A1/74	1,07	5,28	1724	1604,2	1724	459,0	27,7	16,59				OK
		A1/75	1,07	5,36	1724	1629,7	1724	465,9	20,6	22,60				OK
		A1/76	1,07	5,36	1724	1629,2	1724	465,8	20,6	22,61				OK
		A1/77	1,07	5,36	1724	1628,0	1724	465,6	20,6	22,65				OK
		A1/78	1,07	5,36	1724	1627,5	1724	465,5	20,5	22,66				OK
25	25	A1/1	1,08	5,24	1724	1636,0	1724	460,8	29,7	15,52				OK
		A1/2	1,08	5,24	1724	1637,7	1724	461,3	29,0	15,92				OK
		A1/3	1,08	5,24	1724	1632,2	1724	460,4	29,8	15,45				OK
		A1/4	1,08	5,24	1724	1633,9	1724	460,8	29,1	15,85				OK
		A1/5	1,08	5,24	1724	1632,8	1724	460,9	28,2	16,33				OK
		A1/6	1,08	5,24	1724	1634,5	1724	460,8	29,8	15,46				OK
		A1/7	1,08	5,24	1724	1636,2	1724	461,3	29,1	15,86				OK
		A1/8	1,08	5,25	1724	1636,7	1724	461,7	28,3	16,33				OK
		A1/9	1,08	5,24	1724	1633,3	1724	460,6	29,6	15,57				OK
		A1/10	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	461,1	28,9	15,97				OK
		A1/11	1,08	5,24	1724	1634,8	1724	461,4	27,9	16,54				OK
		A1/12	1,08	5,23	1724	1633,3	1724	460,4	29,6	15,57				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/13	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	460,9	28,8	15,98				OK
		A1/14	1,08	5,24	1724	1634,6	1724	461,0	27,9	16,54				OK
		A1/15	1,08	5,26	1724	1639,3	1724	462,5	29,8	15,53				OK
		A1/16	1,08	5,26	1724	1641,1	1724	463,0	29,1	15,94				OK
		A1/17	1,08	5,26	1724	1640,2	1724	463,2	28,2	16,41				OK
		A1/18	1,08	5,26	1724	1641,6	1724	463,0	29,8	15,54				OK
		A1/19	1,08	5,26	1724	1643,4	1724	463,5	29,1	15,94				OK
		A1/20	1,08	5,27	1724	1644,1	1724	463,9	28,3	16,42				OK
		A1/21	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,8	29,6	15,65				OK
		A1/22	1,08	5,26	1724	1642,3	1724	463,3	28,9	16,06				OK
		A1/23	1,08	5,27	1724	1642,3	1724	463,7	27,9	16,62				OK
		A1/24	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,6	29,6	15,65				OK
		A1/25	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,1	28,8	16,06				OK
		A1/26	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,3	27,9	16,63				OK
		A1/27	1,08	5,28	1724	1647,8	1724	465,0	28,2	16,52				OK
		A1/28	1,08	5,28	1724	1650,1	1724	465,5	28,2	16,52				OK
		A1/29	1,08	5,28	1724	1649,1	1724	465,4	28,0	16,65				OK
		A1/30	1,08	5,28	1724	1649,0	1724	465,1	27,9	16,65				OK
		A1/31	1,08	5,21	1724	1625,2	1724	458,2	29,8	15,38	15,38	0,53	8,15	OK
		A1/32	1,08	5,22	1724	1626,7	1724	458,6	29,1	15,77				OK
		A1/33	1,08	5,22	1724	1625,4	1724	458,6	28,2	16,24				OK
		A1/34	1,08	5,22	1724	1627,5	1724	458,6	29,8	15,38				OK
		A1/35	1,08	5,22	1724	1629,0	1724	459,1	29,1	15,78				OK
		A1/36	1,08	5,22	1724	1629,3	1724	459,4	28,3	16,25				OK
		A1/37	1,08	5,22	1724	1626,3	1724	458,5	29,6	15,49				OK
		A1/38	1,08	5,22	1724	1627,8	1724	458,9	28,9	15,89				OK
		A1/39	1,08	5,22	1724	1627,3	1724	459,1	27,9	16,45				OK
		A1/40	1,08	5,21	1724	1626,3	1724	458,2	29,6	15,49				OK
		A1/41	1,08	5,22	1724	1627,7	1724	458,7	28,9	15,89				OK
		A1/42	1,08	5,22	1724	1627,1	1724	458,7	27,9	16,45				OK
		A1/43	1,08	5,20	1724	1623,0	1724	457,4	28,2	16,23				OK
		A1/44	1,08	5,21	1724	1625,4	1724	457,9	28,2	16,23				OK
		A1/45	1,08	5,21	1724	1624,1	1724	457,7	28,0	16,35				OK
		A1/46	1,08	5,20	1724	1624,0	1724	457,5	28,0	16,36				OK
		A1/47	1,08	5,26	1724	1599,6	1724	457,9	22,2	20,61				OK
		A1/48	1,08	5,26	1724	1599,5	1724	458,1	22,7	20,22				OK
		A1/49	1,08	5,26	1724	1599,6	1724	458,0	22,3	20,50				OK
		A1/50	1,08	5,26	1724	1599,5	1724	458,2	22,8	20,11				OK
		A1/51	1,07	5,23	1724	1591,6	1724	455,1	21,0	21,71				OK
		A1/52	1,07	5,23	1724	1591,8	1724	455,4	21,4	21,28				OK
		A1/53	1,07	5,23	1724	1591,6	1724	455,0	20,8	21,83				OK
		A1/54	1,07	5,23	1724	1591,8	1724	455,3	21,3	21,40				OK
		A1/55	1,09	5,29	1724	1634,7	1724	465,8	18,6	25,06				OK
		A1/56	1,09	5,28	1724	1635,4	1724	465,7	18,1	25,66				OK
		A1/57	1,09	5,29	1724	1634,5	1724	465,9	18,7	24,90				OK
		A1/58	1,09	5,28	1724	1635,2	1724	465,8	18,3	25,49				OK
		A1/59	1,09	5,25	1724	1626,8	1724	462,9	17,3	26,71				OK
		A1/60	1,09	5,25	1724	1627,2	1724	462,7	16,9	27,39				OK
		A1/61	1,09	5,25	1724	1626,9	1724	462,8	17,2	26,90				OK
		A1/62	1,09	5,24	1724	1627,3	1724	462,6	16,8	27,59				OK
		A1/63	1,08	5,30	1724	1629,5	1724	464,4	22,4	20,72				OK
		A1/64	1,08	5,30	1724	1629,4	1724	464,4	22,5	20,60				OK
		A1/65	1,08	5,30	1724	1629,3	1724	464,5	22,8	20,35				OK
		A1/66	1,08	5,30	1724	1629,2	1724	464,6	23,0	20,24				OK
		A1/67	1,08	5,19	1724	1600,6	1724	454,5	18,2	24,94				OK
		A1/68	1,08	5,20	1724	1600,8	1724	454,6	18,4	24,76				OK
		A1/69	1,08	5,19	1724	1600,0	1724	454,1	17,8	25,49				OK
		A1/70	1,08	5,19	1724	1600,2	1724	454,2	17,9	25,31				OK
		A1/71	1,09	5,31	1724	1639,4	1724	466,7	21,3	21,89				OK
		A1/72	1,09	5,31	1724	1639,5	1724	466,7	21,2	22,02				OK
		A1/73	1,09	5,31	1724	1639,0	1724	466,8	21,7	21,48				OK
		A1/74	1,09	5,31	1724	1639,1	1724	466,8	21,6	21,61				OK
		A1/75	1,08	5,20	1724	1610,5	1724	456,7	17,1	26,65				OK
		A1/76	1,08	5,20	1724	1610,3	1724	456,6	17,0	26,85				OK
		A1/77	1,08	5,19	1724	1610,0	1724	456,3	16,7	27,28				OK
		A1/78	1,08	5,19	1724	1609,9	1724	456,2	16,6	27,49				OK
26	27	A1/1	1,07	4,77	1724	1509,9	1724	419,6	34,3	12,22				OK
		A1/2	1,07	4,77	1724	1510,0	1724	419,6	33,4	12,58				OK
		A1/3	1,07	4,77	1724	1505,4	1724	419,0	34,4	12,19				OK
		A1/4	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	419,0	33,4	12,54				OK
		A1/5	1,07	4,76	1724	1502,5	1724	418,5	32,3	12,96				OK
		A1/6	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	419,6	34,3	12,24				OK
		A1/7	1,07	4,77	1724	1508,3	1724	419,6	33,3	12,60				OK
		A1/8	1,07	4,77	1724	1507,3	1724	419,6	32,1	13,05				OK
		A1/9	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,5	34,3	12,23				OK
		A1/10	1,07	4,77	1724	1507,1	1724	419,5	33,3	12,59				OK
		A1/11	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	419,3	32,2	13,03				OK
		A1/12	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	34,4	12,19				OK
		A1/13	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	33,4	12,54				OK
		A1/14	1,07	4,76	1724	1504,7	1724	418,7	32,3	12,95				OK
		A1/15	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,4	32,9	12,71				OK
		A1/16	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,3	32,0	13,09				OK
		A1/17	1,07	4,76	1724	1500,6	1724	417,8	30,9	13,54				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/18	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	32,8	12,76				OK
		A1/19	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	31,9	13,15				OK
		A1/20	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	418,9	30,7	13,65				OK
		A1/21	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	418,9	32,8	12,75				OK
		A1/22	1,07	4,76	1724	1505,3	1724	418,8	31,9	13,14				OK
		A1/23	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,7	30,7	13,62				OK
		A1/24	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,5	32,9	12,71				OK
		A1/25	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,4	32,0	13,09				OK
		A1/26	1,07	4,75	1724	1502,8	1724	418,0	30,9	13,53				OK
		A1/27	1,07	4,75	1724	1502,2	1724	417,8	29,9	13,99				OK
		A1/28	1,07	4,76	1724	1505,1	1724	418,4	29,8	14,05				OK
		A1/29	1,07	4,76	1724	1504,1	1724	418,3	29,8	14,04				OK
		A1/30	1,07	4,75	1724	1503,5	1724	417,9	29,9	13,98				OK
		A1/31	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	35,8	11,72				OK
		A1/32	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	34,8	12,04				OK
		A1/33	1,07	4,77	1724	1504,1	1724	419,1	33,8	12,42				OK
		A1/34	1,07	4,78	1724	1509,8	1724	420,2	35,7	11,76				OK
		A1/35	1,07	4,78	1724	1510,0	1724	420,2	34,8	12,09				OK
		A1/36	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	33,6	12,51				OK
		A1/37	1,07	4,78	1724	1508,6	1724	420,1	35,7	11,75				OK
		A1/38	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	420,0	34,8	12,08				OK
		A1/39	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,9	33,6	12,49				OK
		A1/40	1,07	4,78	1724	1508,5	1724	419,7	35,8	11,71	11,71	0,70	8,19	OK
		A1/41	1,07	4,77	1724	1508,5	1724	419,7	34,9	12,04				OK
		A1/42	1,07	4,77	1724	1506,5	1724	419,3	33,8	12,41				OK
		A1/43	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	419,9	34,7	12,10				OK
		A1/44	1,07	4,78	1724	1511,2	1724	420,5	34,6	12,15				OK
		A1/45	1,07	4,78	1724	1509,9	1724	420,4	34,6	12,14				OK
		A1/46	1,07	4,78	1724	1509,7	1724	420,1	34,7	12,10				OK
		A1/47	1,07	4,73	1724	1456,2	1724	411,3	22,8	18,04				OK
		A1/48	1,07	4,73	1724	1457,2	1724	411,6	22,8	18,08				OK
		A1/49	1,07	4,73	1724	1456,5	1724	411,4	22,8	18,05				OK
		A1/50	1,07	4,74	1724	1457,4	1724	411,7	22,8	18,09				OK
		A1/51	1,07	4,68	1724	1443,8	1724	407,3	23,4	17,38				OK
		A1/52	1,07	4,69	1724	1444,8	1724	407,6	23,4	17,41				OK
		A1/53	1,07	4,68	1724	1443,6	1724	407,2	23,5	17,36				OK
		A1/54	1,07	4,69	1724	1444,5	1724	407,6	23,4	17,40				OK
		A1/55	1,08	4,75	1724	1480,3	1724	416,7	21,4	19,48				OK
		A1/56	1,08	4,75	1724	1481,8	1724	417,2	21,4	19,47				OK
		A1/57	1,08	4,75	1724	1479,9	1724	416,6	21,4	19,48				OK
		A1/58	1,08	4,75	1724	1481,3	1724	417,1	21,4	19,47				OK
		A1/59	1,08	4,80	1724	1491,9	1724	420,9	22,0	19,10				OK
		A1/60	1,08	4,79	1724	1490,8	1724	420,5	22,1	19,05				OK
		A1/61	1,08	4,80	1724	1491,6	1724	420,8	22,0	19,08				OK
		A1/62	1,08	4,79	1724	1490,5	1724	420,4	22,1	19,04				OK
		A1/63	1,07	4,77	1724	1483,2	1724	416,8	21,6	19,34				OK
		A1/64	1,07	4,77	1724	1482,8	1724	416,7	21,5	19,34				OK
		A1/65	1,07	4,76	1724	1481,8	1724	416,4	21,5	19,34				OK
		A1/66	1,07	4,76	1724	1481,4	1724	416,2	21,5	19,35				OK
		A1/67	1,07	4,67	1724	1456,4	1724	408,3	23,7	17,23				OK
		A1/68	1,07	4,67	1724	1456,7	1724	408,4	23,7	17,24				OK
		A1/69	1,07	4,66	1724	1455,5	1724	408,0	23,7	17,19				OK
		A1/70	1,07	4,67	1724	1455,8	1724	408,1	23,7	17,20				OK
		A1/71	1,08	4,73	1724	1479,3	1724	414,8	21,1	19,62				OK
		A1/72	1,08	4,73	1724	1479,7	1724	414,9	21,1	19,62				OK
		A1/73	1,08	4,72	1724	1477,9	1724	414,3	21,1	19,63				OK
		A1/74	1,08	4,73	1724	1478,3	1724	414,4	21,1	19,63				OK
		A1/75	1,08	4,70	1724	1469,9	1724	412,1	23,3	17,70				OK
		A1/76	1,08	4,70	1724	1469,7	1724	412,0	23,3	17,69				OK
		A1/77	1,08	4,70	1724	1469,0	1724	411,8	23,3	17,67				OK
		A1/78	1,08	4,70	1724	1468,7	1724	411,7	23,3	17,65				OK
27	28	A1/1	1,06	4,79	1724	1500,6	1724	418,1	35,0	11,93				OK
		A1/2	1,06	4,79	1724	1501,5	1724	418,3	34,1	12,27				OK
		A1/3	1,06	4,79	1724	1496,7	1724	417,7	35,2	11,88				OK
		A1/4	1,06	4,79	1724	1497,6	1724	417,9	34,2	12,22				OK
		A1/5	1,07	4,79	1724	1496,0	1724	417,8	33,2	12,60				OK
		A1/6	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	417,9	35,0	11,94				OK
		A1/7	1,06	4,79	1724	1499,3	1724	418,1	34,1	12,28				OK
		A1/8	1,07	4,79	1724	1498,9	1724	418,3	32,9	12,70				OK
		A1/9	1,06	4,79	1724	1497,0	1724	417,7	34,9	11,96				OK
		A1/10	1,07	4,79	1724	1497,9	1724	417,9	34,0	12,30				OK
		A1/11	1,07	4,79	1724	1496,6	1724	417,9	32,8	12,74				OK
		A1/12	1,06	4,78	1724	1497,9	1724	417,7	35,1	11,91				OK
		A1/13	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	417,9	34,1	12,25				OK
		A1/14	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,9	33,0	12,65				OK
		A1/15	1,06	4,79	1724	1497,1	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		A1/16	1,06	4,79	1724	1498,0	1724	418,1	32,9	12,70				OK
		A1/17	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	418,1	31,9	13,11				OK
		A1/18	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	418,1	33,7	12,40				OK
		A1/19	1,06	4,79	1724	1499,8	1724	418,3	32,8	12,76				OK
		A1/20	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,5	31,6	13,23				OK
		A1/21	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	417,9	33,6	12,42				OK
		A1/22	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	32,7	12,79				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/23	1,07	4,79	1724	1497,2	1724	418,1	31,5	13,27				OK
		A1/24	1,06	4,79	1724	1498,2	1724	417,9	33,8	12,37				OK
		A1/25	1,06	4,79	1724	1499,2	1724	418,1	32,8	12,73				OK
		A1/26	1,07	4,79	1724	1498,5	1724	418,1	31,7	13,17				OK
		A1/27	1,06	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	31,0	13,52				OK
		A1/28	1,07	4,79	1724	1501,2	1724	418,7	30,8	13,59				OK
		A1/29	1,07	4,79	1724	1499,9	1724	418,5	30,7	13,62				OK
		A1/30	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	30,9	13,55				OK
		A1/31	1,06	4,78	1724	1496,3	1724	417,5	36,4	11,46	11,46	0,72	8,20	OK
		A1/32	1,06	4,78	1724	1497,2	1724	417,7	35,5	11,77				OK
		A1/33	1,07	4,78	1724	1495,4	1724	417,7	34,4	12,13				OK
		A1/34	1,06	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	36,3	11,51				OK
		A1/35	1,07	4,78	1724	1498,9	1724	418,0	35,3	11,83				OK
		A1/36	1,07	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	34,2	12,22				OK
		A1/37	1,06	4,78	1724	1496,6	1724	417,5	36,2	11,53				OK
		A1/38	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,3	11,85				OK
		A1/39	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		A1/40	1,06	4,78	1724	1497,5	1724	417,6	36,4	11,49				OK
		A1/41	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,4	11,80				OK
		A1/42	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	34,3	12,18				OK
		A1/43	1,07	4,78	1724	1497,9	1724	417,8	35,2	11,86				OK
		A1/44	1,07	4,78	1724	1499,7	1724	418,1	35,1	11,92				OK
		A1/45	1,07	4,78	1724	1498,2	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		A1/46	1,07	4,78	1724	1499,1	1724	417,9	35,1	11,89				OK
		A1/47	1,06	4,79	1724	1457,2	1724	413,7	24,9	16,59				OK
		A1/48	1,06	4,79	1724	1454,8	1724	413,0	25,1	16,48				OK
		A1/49	1,06	4,79	1724	1456,5	1724	413,5	25,0	16,56				OK
		A1/50	1,06	4,78	1724	1454,1	1724	412,8	25,1	16,45				OK
		A1/51	1,06	4,79	1724	1456,7	1724	413,6	25,3	16,32				OK
		A1/52	1,06	4,80	1724	1457,3	1724	414,0	25,5	16,25				OK
		A1/53	1,06	4,79	1724	1456,5	1724	413,6	25,3	16,34				OK
		A1/54	1,06	4,80	1724	1457,1	1724	413,9	25,4	16,27				OK
		A1/55	1,08	4,78	1724	1481,1	1724	417,9	20,6	20,24				OK
		A1/56	1,08	4,78	1724	1480,4	1724	417,5	20,5	20,35				OK
		A1/57	1,07	4,79	1724	1481,3	1724	418,0	20,7	20,21				OK
		A1/58	1,08	4,78	1724	1480,6	1724	417,6	20,6	20,32				OK
		A1/59	1,07	4,77	1724	1475,2	1724	416,1	21,1	19,76				OK
		A1/60	1,08	4,76	1724	1474,5	1724	415,7	20,9	19,86				OK
		A1/61	1,08	4,76	1724	1475,0	1724	416,0	21,0	19,79				OK
		A1/62	1,08	4,76	1724	1474,3	1724	415,6	20,9	19,89				OK
		A1/63	1,07	4,78	1724	1473,1	1724	415,1	22,9	18,09				OK
		A1/64	1,07	4,78	1724	1472,3	1724	414,9	23,0	18,05				OK
		A1/65	1,07	4,77	1724	1470,7	1724	414,4	23,1	17,96				OK
		A1/66	1,06	4,77	1724	1469,9	1724	414,2	23,1	17,92				OK
		A1/67	1,07	4,76	1724	1468,2	1724	413,8	24,3	17,01				OK
		A1/68	1,07	4,77	1724	1468,5	1724	413,9	24,4	16,98				OK
		A1/69	1,07	4,76	1724	1467,6	1724	413,5	24,2	17,08				OK
		A1/70	1,07	4,76	1724	1467,8	1724	413,6	24,2	17,06				OK
		A1/71	1,07	4,78	1724	1481,8	1724	417,0	21,7	19,25				OK
		A1/72	1,07	4,79	1724	1482,6	1724	417,2	21,6	19,29				OK
		A1/73	1,07	4,78	1724	1479,2	1724	416,3	21,8	19,10				OK
		A1/74	1,07	4,78	1724	1480,0	1724	416,5	21,7	19,15				OK
		A1/75	1,07	4,75	1724	1472,8	1724	414,4	23,0	17,98				OK
		A1/76	1,07	4,75	1724	1472,6	1724	414,3	23,0	18,01				OK
		A1/77	1,07	4,75	1724	1472,1	1724	414,0	22,9	18,06				OK
		A1/78	1,07	4,75	1724	1471,9	1724	413,9	22,9	18,09				OK
28	29	A1/1	1,08	1,89	1724	813,3	1724	177,6	17,3	10,28				OK
		A1/2	1,08	1,89	1724	813,4	1724	177,6	16,7	10,65				OK
		A1/3	1,08	1,89	1724	810,9	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		A1/4	1,08	1,89	1724	811,0	1724	177,3	16,7	10,64				OK
		A1/5	1,08	1,89	1724	809,5	1724	177,2	16,0	11,08				OK
		A1/6	1,08	1,89	1724	811,6	1724	177,5	17,2	10,29				OK
		A1/7	1,08	1,89	1724	811,7	1724	177,5	16,7	10,66				OK
		A1/8	1,08	1,89	1724	810,8	1724	177,4	16,0	11,12				OK
		A1/9	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		A1/10	1,08	1,89	1724	811,5	1724	177,4	16,7	10,64				OK
		A1/11	1,08	1,89	1724	810,3	1724	177,3	16,0	11,08				OK
		A1/12	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,26				OK
		A1/13	1,08	1,89	1724	811,4	1724	177,3	16,7	10,62				OK
		A1/14	1,08	1,89	1724	810,2	1724	177,2	16,0	11,05				OK
		A1/15	1,08	1,88	1724	810,5	1724	176,7	17,2	10,27				OK
		A1/16	1,08	1,88	1724	810,6	1724	176,7	16,6	10,64				OK
		A1/17	1,08	1,88	1724	809,1	1724	176,5	15,9	11,08				OK
		A1/18	1,08	1,88	1724	811,2	1724	176,9	17,2	10,29				OK
		A1/19	1,08	1,88	1724	811,3	1724	176,8	16,6	10,66				OK
		A1/20	1,08	1,88	1724	810,3	1724	176,7	15,9	11,12				OK
		A1/21	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,8	17,2	10,27				OK
		A1/22	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,8	16,6	10,64				OK
		A1/23	1,08	1,88	1724	809,9	1724	176,6	15,9	11,08				OK
		A1/24	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,7	17,2	10,26				OK
		A1/25	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,7	16,6	10,62				OK
		A1/26	1,08	1,87	1724	809,8	1724	176,5	16,0	11,05				OK
		A1/27	1,08	1,87	1724	810,4	1724	176,2	15,9	11,09				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/28	1,08	1,87	1724	811,1	1724	176,3	15,9	11,12				OK
		A1/29	1,08	1,87	1724	810,9	1724	176,3	15,9	11,09				OK
		A1/30	1,08	1,87	1724	810,8	1724	176,2	15,9	11,07				OK
		A1/31	1,08	1,90	1724	811,0	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		A1/32	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,9	16,7	10,63				OK
		A1/33	1,08	1,90	1724	810,0	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		A1/34	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,8	17,3	10,27				OK
		A1/35	1,08	1,90	1724	811,4	1724	177,9	16,7	10,64				OK
		A1/36	1,08	1,90	1724	810,3	1724	177,8	16,0	11,10				OK
		A1/37	1,08	1,90	1724	811,3	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		A1/38	1,08	1,90	1724	811,6	1724	178,0	16,7	10,63				OK
		A1/39	1,08	1,90	1724	810,6	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		A1/40	1,08	1,90	1724	811,7	1724	178,0	17,4	10,25	10,25	0,85	8,69	OK
		A1/41	1,08	1,90	1724	811,8	1724	178,0	16,8	10,62				OK
		A1/42	1,08	1,90	1724	810,7	1724	177,8	16,1	11,05				OK
		A1/43	1,08	1,89	1724	808,3	1724	177,1	16,1	11,00				OK
		A1/44	1,08	1,89	1724	808,5	1724	177,1	16,1	11,01				OK
		A1/45	1,08	1,89	1724	808,7	1724	177,2	16,1	11,00				OK
		A1/46	1,08	1,89	1724	809,2	1724	177,3	16,1	11,00				OK
		A1/47	1,07	1,89	1724	786,4	1724	175,1	10,7	16,31				OK
		A1/48	1,07	1,89	1724	787,7	1724	175,5	10,7	16,43				OK
		A1/49	1,07	1,89	1724	786,7	1724	175,2	10,7	16,34				OK
		A1/50	1,07	1,89	1724	788,0	1724	175,6	10,7	16,46				OK
		A1/51	1,08	1,87	1724	783,5	1724	173,8	11,0	15,80				OK
		A1/52	1,08	1,88	1724	784,8	1724	174,2	10,9	15,92				OK
		A1/53	1,08	1,87	1724	783,2	1724	173,7	11,0	15,77				OK
		A1/54	1,08	1,87	1724	784,4	1724	174,1	11,0	15,89				OK
		A1/55	1,09	1,90	1724	800,4	1724	177,6	10,8	16,40				OK
		A1/56	1,09	1,90	1724	799,8	1724	177,5	10,9	16,31				OK
		A1/57	1,09	1,90	1724	800,3	1724	177,5	10,8	16,42				OK
		A1/58	1,09	1,90	1724	800,2	1724	177,6	10,9	16,34				OK
		A1/59	1,09	1,88	1724	797,9	1724	176,5	11,1	15,92				OK
		A1/60	1,09	1,88	1724	796,6	1724	176,1	11,1	15,81				OK
		A1/61	1,09	1,88	1724	797,6	1724	176,4	11,1	15,89				OK
		A1/62	1,09	1,88	1724	796,3	1724	176,0	11,2	15,78				OK
		A1/63	1,08	1,88	1724	790,7	1724	175,3	10,5	16,74				OK
		A1/64	1,08	1,88	1724	790,5	1724	175,2	10,5	16,76				OK
		A1/65	1,08	1,88	1724	790,1	1724	175,0	10,4	16,80				OK
		A1/66	1,08	1,88	1724	789,9	1724	174,9	10,4	16,81				OK
		A1/67	1,08	1,86	1724	787,9	1724	173,5	11,3	15,31				OK
		A1/68	1,08	1,86	1724	788,3	1724	173,6	11,3	15,34				OK
		A1/69	1,08	1,85	1724	786,8	1724	173,2	11,4	15,21				OK
		A1/70	1,08	1,85	1724	787,2	1724	173,3	11,4	15,24				OK
		A1/71	1,08	1,88	1724	793,5	1724	175,5	10,5	16,72				OK
		A1/72	1,08	1,88	1724	793,7	1724	175,6	10,5	16,70				OK
		A1/73	1,08	1,88	1724	792,9	1724	175,2	10,4	16,77				OK
		A1/74	1,08	1,88	1724	793,1	1724	175,3	10,5	16,76				OK
		A1/75	1,09	1,86	1724	792,1	1724	174,3	11,4	15,34				OK
		A1/76	1,09	1,86	1724	791,8	1724	174,2	11,4	15,31				OK
		A1/77	1,09	1,86	1724	791,0	1724	173,9	11,4	15,25				OK
		A1/78	1,09	1,86	1724	790,6	1724	173,8	11,4	15,21				OK
29	30	A1/1	1,07	4,72	1724	1494,8	1724	414,7	30,9	13,42				OK
		A1/2	1,07	4,72	1724	1496,2	1724	415,1	29,9	13,90				OK
		A1/3	1,07	4,72	1724	1491,2	1724	414,3	30,9	13,41				OK
		A1/4	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,7	29,9	13,89				OK
		A1/5	1,07	4,72	1724	1491,8	1724	414,9	28,7	14,48				OK
		A1/6	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,4	31,0	13,38				OK
		A1/7	1,07	4,72	1724	1493,8	1724	414,8	29,9	13,86				OK
		A1/8	1,07	4,72	1724	1493,9	1724	415,1	28,8	14,42				OK
		A1/9	1,07	4,72	1724	1491,7	1724	414,4	30,9	13,40				OK
		A1/10	1,07	4,72	1724	1493,1	1724	414,8	29,9	13,88				OK
		A1/11	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	415,1	28,7	14,47				OK
		A1/12	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	414,5	30,8	13,44				OK
		A1/13	1,07	4,72	1724	1494,1	1724	414,9	29,8	13,92				OK
		A1/14	1,07	4,73	1724	1494,3	1724	415,3	28,6	14,54				OK
		A1/15	1,07	4,71	1724	1489,4	1724	413,7	29,4	14,06				OK
		A1/16	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	414,1	28,4	14,58				OK
		A1/17	1,07	4,72	1724	1490,1	1724	414,3	27,2	15,24				OK
		A1/18	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	413,8	29,5	14,02				OK
		A1/19	1,07	4,71	1724	1492,0	1724	414,2	28,5	14,55				OK
		A1/20	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,5	27,3	15,17				OK
		A1/21	1,07	4,71	1724	1489,9	1724	413,8	29,4	14,05				OK
		A1/22	1,07	4,71	1724	1491,3	1724	414,2	28,4	14,57				OK
		A1/23	1,07	4,72	1724	1491,0	1724	414,5	27,2	15,22				OK
		A1/24	1,07	4,71	1724	1490,9	1724	413,9	29,4	14,09				OK
		A1/25	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,3	28,3	14,62				OK
		A1/26	1,07	4,72	1724	1492,6	1724	414,6	27,1	15,30				OK
		A1/27	1,07	4,71	1724	1491,1	1724	414,1	26,2	15,80				OK
		A1/28	1,07	4,71	1724	1492,3	1724	414,2	26,3	15,75				OK
		A1/29	1,07	4,71	1724	1491,7	1724	414,2	26,2	15,79				OK
		A1/30	1,07	4,71	1724	1492,5	1724	414,3	26,2	15,84				OK
		A1/31	1,07	4,72	1724	1492,9	1724	414,9	32,4	12,82				OK
		A1/32	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,3	31,3	13,26				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/33	1,07	4,73	1724	1493,3	1724	415,5	30,1	13,79				OK
		A1/34	1,07	4,72	1724	1494,2	1724	415,0	32,4	12,79	12,79	0,64	8,19	OK
		A1/35	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,4	31,4	13,23				OK
		A1/36	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,7	30,3	13,74				OK
		A1/37	1,07	4,72	1724	1493,3	1724	415,0	32,4	12,81				OK
		A1/38	1,07	4,73	1724	1494,7	1724	415,4	31,4	13,25				OK
		A1/39	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,7	30,2	13,78				OK
		A1/40	1,07	4,72	1724	1494,4	1724	415,1	32,3	12,85				OK
		A1/41	1,07	4,73	1724	1495,7	1724	415,5	31,3	13,29				OK
		A1/42	1,07	4,73	1724	1495,9	1724	415,9	30,0	13,85				OK
		A1/43	1,07	4,74	1724	1496,8	1724	416,1	31,1	13,38				OK
		A1/44	1,07	4,74	1724	1498,2	1724	416,3	31,2	13,35				OK
		A1/45	1,07	4,74	1724	1497,3	1724	416,2	31,1	13,37				OK
		A1/46	1,07	4,74	1724	1498,4	1724	416,4	31,1	13,41				OK
		A1/47	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	19,8	20,85				OK
		A1/48	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	19,9	20,70				OK
		A1/49	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	19,8	20,81				OK
		A1/50	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	20,0	20,66				OK
		A1/51	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,0	21,72				OK
		A1/52	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,2	21,55				OK
		A1/53	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,0	21,76				OK
		A1/54	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,1	21,60				OK
		A1/55	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,2	20,46				OK
		A1/56	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,1	20,61				OK
		A1/57	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,3	20,42				OK
		A1/58	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,1	20,57				OK
		A1/59	1,08	4,73	1724	1475,8	1724	414,9	19,5	21,29				OK
		A1/60	1,08	4,73	1724	1475,9	1724	414,9	19,3	21,45				OK
		A1/61	1,08	4,73	1724	1475,9	1724	414,9	19,4	21,34				OK
		A1/62	1,08	4,73	1724	1475,9	1724	414,9	19,3	21,50				OK
		A1/63	1,07	4,72	1724	1472,3	1724	412,9	20,8	19,85				OK
		A1/64	1,07	4,72	1724	1472,3	1724	412,9	20,8	19,81				OK
		A1/65	1,07	4,72	1724	1472,4	1724	412,9	20,9	19,72				OK
		A1/66	1,07	4,72	1724	1472,4	1724	412,9	21,0	19,68				OK
		A1/67	1,07	4,76	1724	1482,4	1724	416,0	18,3	22,70				OK
		A1/68	1,07	4,76	1724	1482,4	1724	415,9	18,4	22,65				OK
		A1/69	1,07	4,76	1724	1482,3	1724	416,0	18,2	22,87				OK
		A1/70	1,07	4,76	1724	1482,3	1724	416,0	18,2	22,81				OK
		A1/71	1,08	4,71	1724	1475,1	1724	413,3	20,9	19,74				OK
		A1/72	1,08	4,71	1724	1475,0	1724	413,3	20,9	19,78				OK
		A1/73	1,08	4,71	1724	1475,1	1724	413,3	21,1	19,61				OK
		A1/74	1,08	4,71	1724	1475,1	1724	413,3	21,0	19,65				OK
		A1/75	1,08	4,75	1724	1485,5	1724	416,4	18,5	22,56				OK
		A1/76	1,08	4,75	1724	1485,5	1724	416,4	18,4	22,61				OK
		A1/77	1,08	4,75	1724	1485,5	1724	416,5	18,3	22,72				OK
		A1/78	1,08	4,75	1724	1485,4	1724	416,5	18,3	22,78				OK
30	31	A1/1	1,07	4,72	1724	1494,8	1724	414,7	30,9	13,42				OK
		A1/2	1,07	4,72	1724	1496,2	1724	415,1	29,9	13,90				OK
		A1/3	1,07	4,72	1724	1491,7	1724	414,4	30,9	13,40				OK
		A1/4	1,07	4,72	1724	1493,1	1724	414,8	29,9	13,88				OK
		A1/5	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	415,1	28,7	14,47				OK
		A1/6	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,4	31,0	13,38				OK
		A1/7	1,07	4,72	1724	1493,8	1724	414,8	29,9	13,86				OK
		A1/8	1,07	4,72	1724	1493,9	1724	415,1	28,8	14,42				OK
		A1/9	1,07	4,72	1724	1491,2	1724	414,3	30,9	13,41				OK
		A1/10	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,7	29,9	13,89				OK
		A1/11	1,07	4,72	1724	1491,8	1724	414,9	28,7	14,48				OK
		A1/12	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	414,5	30,8	13,44				OK
		A1/13	1,07	4,72	1724	1494,1	1724	414,9	29,8	13,92				OK
		A1/14	1,07	4,73	1724	1494,3	1724	415,3	28,6	14,54				OK
		A1/15	1,07	4,71	1724	1489,9	1724	413,8	29,4	14,05				OK
		A1/16	1,07	4,71	1724	1491,3	1724	414,2	28,4	14,57				OK
		A1/17	1,07	4,72	1724	1491,0	1724	414,5	27,2	15,22				OK
		A1/18	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	413,8	29,5	14,02				OK
		A1/19	1,07	4,71	1724	1492,0	1724	414,2	28,5	14,55				OK
		A1/20	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,5	27,3	15,17				OK
		A1/21	1,07	4,71	1724	1489,4	1724	413,7	29,4	14,06				OK
		A1/22	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	414,1	28,4	14,58				OK
		A1/23	1,07	4,72	1724	1490,1	1724	414,3	27,2	15,24				OK
		A1/24	1,07	4,71	1724	1490,9	1724	413,9	29,4	14,09				OK
		A1/25	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,3	28,3	14,62				OK
		A1/26	1,07	4,72	1724	1492,6	1724	414,6	27,1	15,30				OK
		A1/27	1,07	4,71	1724	1491,7	1724	414,2	26,2	15,79				OK
		A1/28	1,07	4,71	1724	1492,3	1724	414,2	26,3	15,75				OK
		A1/29	1,07	4,71	1724	1491,1	1724	414,1	26,2	15,80				OK
		A1/30	1,07	4,71	1724	1492,5	1724	414,3	26,2	15,84				OK
		A1/31	1,07	4,72	1724	1493,3	1724	415,0	32,4	12,81				OK
		A1/32	1,07	4,73	1724	1494,7	1724	415,4	31,4	13,25				OK
		A1/33	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,7	30,2	13,78				OK
		A1/34	1,07	4,72	1724	1494,2	1724	415,0	32,4	12,79	12,79	0,64	8,19	OK
		A1/35	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,4	31,4	13,23				OK
		A1/36	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,7	30,3	13,74				OK
		A1/37	1,07	4,72	1724	1492,9	1724	414,9	32,4	12,82				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/38	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,3	31,3	13,26				OK
		A1/39	1,07	4,73	1724	1493,3	1724	415,5	30,1	13,79				OK
		A1/40	1,07	4,72	1724	1494,4	1724	415,1	32,3	12,85				OK
		A1/41	1,07	4,73	1724	1495,7	1724	415,5	31,3	13,29				OK
		A1/42	1,07	4,73	1724	1495,9	1724	415,9	30,0	13,85				OK
		A1/43	1,07	4,74	1724	1497,3	1724	416,2	31,1	13,37				OK
		A1/44	1,07	4,74	1724	1498,2	1724	416,3	31,2	13,35				OK
		A1/45	1,07	4,74	1724	1496,8	1724	416,1	31,1	13,38				OK
		A1/46	1,07	4,74	1724	1498,4	1724	416,4	31,1	13,41				OK
		A1/47	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,3	20,42				OK
		A1/48	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,1	20,57				OK
		A1/49	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,2	20,46				OK
		A1/50	1,08	4,72	1724	1472,3	1724	413,9	20,1	20,61				OK
		A1/51	1,08	4,73	1724	1475,9	1724	414,9	19,4	21,34				OK
		A1/52	1,08	4,73	1724	1475,9	1724	414,9	19,3	21,50				OK
		A1/53	1,08	4,73	1724	1475,8	1724	414,9	19,5	21,29				OK
		A1/54	1,08	4,73	1724	1475,9	1724	414,9	19,3	21,45				OK
		A1/55	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	19,8	20,81				OK
		A1/56	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	20,0	20,66				OK
		A1/57	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	19,8	20,85				OK
		A1/58	1,07	4,74	1724	1462,9	1724	412,5	19,9	20,70				OK
		A1/59	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,0	21,76				OK
		A1/60	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,1	21,60				OK
		A1/61	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,0	21,72				OK
		A1/62	1,07	4,75	1724	1466,1	1724	413,4	19,2	21,55				OK
		A1/63	1,08	4,71	1724	1475,1	1724	413,3	21,1	19,61				OK
		A1/64	1,08	4,71	1724	1475,1	1724	413,3	21,0	19,65				OK
		A1/65	1,08	4,71	1724	1475,1	1724	413,3	20,9	19,74				OK
		A1/66	1,08	4,71	1724	1475,0	1724	413,3	20,9	19,78				OK
		A1/67	1,08	4,75	1724	1485,5	1724	416,5	18,3	22,72				OK
		A1/68	1,08	4,75	1724	1485,4	1724	416,5	18,3	22,78				OK
		A1/69	1,08	4,75	1724	1485,5	1724	416,4	18,5	22,56				OK
		A1/70	1,08	4,75	1724	1485,5	1724	416,4	18,4	22,61				OK
		A1/71	1,07	4,72	1724	1472,4	1724	412,9	20,9	19,72				OK
		A1/72	1,07	4,72	1724	1472,4	1724	412,9	21,0	19,68				OK
		A1/73	1,07	4,72	1724	1472,3	1724	412,9	20,8	19,85				OK
		A1/74	1,07	4,72	1724	1472,3	1724	412,9	20,8	19,81				OK
		A1/75	1,07	4,76	1724	1482,3	1724	416,0	18,2	22,87				OK
		A1/76	1,07	4,76	1724	1482,3	1724	416,0	18,2	22,81				OK
		A1/77	1,07	4,76	1724	1482,4	1724	416,0	18,3	22,70				OK
		A1/78	1,07	4,76	1724	1482,4	1724	415,9	18,4	22,65				OK
31	32	A1/1	1,07	4,77	1724	1509,9	1724	419,6	34,3	12,22				OK
		A1/2	1,07	4,77	1724	1510,0	1724	419,6	33,4	12,58				OK
		A1/3	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,5	34,3	12,23				OK
		A1/4	1,07	4,77	1724	1507,1	1724	419,5	33,3	12,59				OK
		A1/5	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	419,3	32,2	13,03				OK
		A1/6	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	419,6	34,3	12,24				OK
		A1/7	1,07	4,77	1724	1508,3	1724	419,6	33,3	12,60				OK
		A1/8	1,07	4,77	1724	1507,3	1724	419,6	32,1	13,05				OK
		A1/9	1,07	4,77	1724	1505,4	1724	419,0	34,4	12,19				OK
		A1/10	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	419,0	33,4	12,54				OK
		A1/11	1,07	4,76	1724	1502,5	1724	418,5	32,3	12,96				OK
		A1/12	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	34,4	12,19				OK
		A1/13	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	33,4	12,54				OK
		A1/14	1,07	4,76	1724	1504,7	1724	418,7	32,3	12,95				OK
		A1/15	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	418,9	32,8	12,75				OK
		A1/16	1,07	4,76	1724	1505,3	1724	418,8	31,9	13,14				OK
		A1/17	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,7	30,7	13,62				OK
		A1/18	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	32,8	12,76				OK
		A1/19	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	31,9	13,15				OK
		A1/20	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	418,9	30,7	13,65				OK
		A1/21	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,4	32,9	12,71				OK
		A1/22	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,3	32,0	13,09				OK
		A1/23	1,07	4,76	1724	1500,6	1724	417,8	30,9	13,54				OK
		A1/24	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,5	32,9	12,71				OK
		A1/25	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,4	32,0	13,09				OK
		A1/26	1,07	4,75	1724	1502,8	1724	418,0	30,9	13,53				OK
		A1/27	1,07	4,76	1724	1504,1	1724	418,3	29,8	14,04				OK
		A1/28	1,07	4,76	1724	1505,1	1724	418,4	29,8	14,05				OK
		A1/29	1,07	4,75	1724	1502,2	1724	417,8	29,9	13,99				OK
		A1/30	1,07	4,75	1724	1503,5	1724	417,9	29,9	13,98				OK
		A1/31	1,07	4,78	1724	1508,6	1724	420,1	35,7	11,75				OK
		A1/32	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	420,0	34,8	12,08				OK
		A1/33	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,9	33,6	12,49				OK
		A1/34	1,07	4,78	1724	1509,8	1724	420,2	35,7	11,76				OK
		A1/35	1,07	4,78	1724	1510,0	1724	420,2	34,8	12,09				OK
		A1/36	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	33,6	12,51				OK
		A1/37	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	35,8	11,72				OK
		A1/38	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	34,8	12,04				OK
		A1/39	1,07	4,77	1724	1504,1	1724	419,1	33,8	12,42				OK
		A1/40	1,07	4,78	1724	1508,5	1724	419,7	35,8	11,71	11,71	0,70	8,19	OK
		A1/41	1,07	4,77	1724	1508,5	1724	419,7	34,9	12,04				OK
		A1/42	1,07	4,77	1724	1506,5	1724	419,3	33,8	12,41				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/43	1,07	4,78	1724	1509,9	1724	420,4	34,6	12,14				OK
		A1/44	1,07	4,78	1724	1511,2	1724	420,5	34,6	12,15				OK
		A1/45	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	419,9	34,7	12,10				OK
		A1/46	1,07	4,78	1724	1509,7	1724	420,1	34,7	12,10				OK
		A1/47	1,08	4,75	1724	1479,9	1724	416,6	21,4	19,48				OK
		A1/48	1,08	4,75	1724	1481,3	1724	417,1	21,4	19,47				OK
		A1/49	1,08	4,75	1724	1480,3	1724	416,7	21,4	19,48				OK
		A1/50	1,08	4,75	1724	1481,8	1724	417,2	21,4	19,47				OK
		A1/51	1,08	4,80	1724	1491,6	1724	420,8	22,0	19,08				OK
		A1/52	1,08	4,79	1724	1490,5	1724	420,4	22,1	19,04				OK
		A1/53	1,08	4,80	1724	1491,9	1724	420,9	22,0	19,10				OK
		A1/54	1,08	4,79	1724	1490,8	1724	420,5	22,1	19,05				OK
		A1/55	1,07	4,73	1724	1456,5	1724	411,4	22,8	18,05				OK
		A1/56	1,07	4,74	1724	1457,4	1724	411,7	22,8	18,09				OK
		A1/57	1,07	4,73	1724	1456,2	1724	411,3	22,8	18,04				OK
		A1/58	1,07	4,73	1724	1457,2	1724	411,6	22,8	18,08				OK
		A1/59	1,07	4,68	1724	1443,6	1724	407,2	23,5	17,36				OK
		A1/60	1,07	4,69	1724	1444,5	1724	407,6	23,4	17,40				OK
		A1/61	1,07	4,68	1724	1443,8	1724	407,3	23,4	17,38				OK
		A1/62	1,07	4,69	1724	1444,8	1724	407,6	23,4	17,41				OK
		A1/63	1,08	4,72	1724	1477,9	1724	414,3	21,1	19,63				OK
		A1/64	1,08	4,73	1724	1478,3	1724	414,4	21,1	19,63				OK
		A1/65	1,08	4,73	1724	1479,3	1724	414,8	21,1	19,62				OK
		A1/66	1,08	4,73	1724	1479,7	1724	414,9	21,1	19,62				OK
		A1/67	1,08	4,70	1724	1469,0	1724	411,8	23,3	17,67				OK
		A1/68	1,08	4,70	1724	1468,7	1724	411,7	23,3	17,65				OK
		A1/69	1,08	4,70	1724	1469,9	1724	412,1	23,3	17,70				OK
		A1/70	1,08	4,70	1724	1469,7	1724	412,0	23,3	17,69				OK
		A1/71	1,07	4,76	1724	1481,8	1724	416,4	21,5	19,34				OK
		A1/72	1,07	4,76	1724	1481,4	1724	416,3	21,5	19,35				OK
		A1/73	1,07	4,77	1724	1483,2	1724	416,8	21,6	19,34				OK
		A1/74	1,07	4,77	1724	1482,8	1724	416,7	21,5	19,34				OK
		A1/75	1,07	4,66	1724	1455,5	1724	408,0	23,7	17,19				OK
		A1/76	1,07	4,67	1724	1455,8	1724	408,1	23,7	17,20				OK
		A1/77	1,07	4,67	1724	1456,4	1724	408,3	23,7	17,23				OK
		A1/78	1,07	4,67	1724	1456,7	1724	408,4	23,7	17,24				OK
32	33	A1/1	1,06	4,79	1724	1500,6	1724	418,1	35,0	11,93				OK
		A1/2	1,06	4,79	1724	1501,5	1724	418,3	34,1	12,27				OK
		A1/3	1,06	4,79	1724	1497,0	1724	417,7	34,9	11,96				OK
		A1/4	1,07	4,79	1724	1497,9	1724	417,9	34,0	12,30				OK
		A1/5	1,07	4,79	1724	1496,6	1724	417,9	32,8	12,74				OK
		A1/6	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	417,9	35,0	11,94				OK
		A1/7	1,06	4,79	1724	1499,3	1724	418,1	34,1	12,28				OK
		A1/8	1,07	4,79	1724	1498,9	1724	418,3	32,9	12,70				OK
		A1/9	1,06	4,79	1724	1496,7	1724	417,7	35,2	11,88				OK
		A1/10	1,06	4,79	1724	1497,6	1724	417,9	34,2	12,22				OK
		A1/11	1,07	4,79	1724	1496,0	1724	417,8	33,2	12,60				OK
		A1/12	1,06	4,78	1724	1497,9	1724	417,7	35,1	11,91				OK
		A1/13	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	417,9	34,1	12,25				OK
		A1/14	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,9	33,0	12,65				OK
		A1/15	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	417,9	33,6	12,42				OK
		A1/16	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	32,7	12,79				OK
		A1/17	1,07	4,79	1724	1497,2	1724	418,1	31,5	13,27				OK
		A1/18	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	418,1	33,7	12,40				OK
		A1/19	1,06	4,79	1724	1499,8	1724	418,3	32,8	12,76				OK
		A1/20	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,5	31,6	13,23				OK
		A1/21	1,06	4,79	1724	1497,1	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		A1/22	1,06	4,79	1724	1498,0	1724	418,1	32,9	12,70				OK
		A1/23	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	418,1	31,9	13,11				OK
		A1/24	1,06	4,79	1724	1498,2	1724	417,9	33,8	12,37				OK
		A1/25	1,06	4,79	1724	1499,2	1724	418,1	32,8	12,73				OK
		A1/26	1,07	4,79	1724	1498,5	1724	418,1	31,7	13,17				OK
		A1/27	1,07	4,79	1724	1499,9	1724	418,5	30,7	13,62				OK
		A1/28	1,07	4,79	1724	1501,2	1724	418,7	30,8	13,59				OK
		A1/29	1,06	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	31,0	13,52				OK
		A1/30	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	30,9	13,55				OK
		A1/31	1,06	4,78	1724	1496,6	1724	417,5	36,2	11,53				OK
		A1/32	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,3	11,85				OK
		A1/33	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		A1/34	1,06	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	36,3	11,51				OK
		A1/35	1,07	4,78	1724	1498,9	1724	418,0	35,3	11,83				OK
		A1/36	1,07	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	34,2	12,22				OK
		A1/37	1,06	4,78	1724	1496,3	1724	417,5	36,4	11,46	11,46	0,72	8,20	OK
		A1/38	1,06	4,78	1724	1497,2	1724	417,7	35,5	11,77				OK
		A1/39	1,07	4,78	1724	1495,4	1724	417,7	34,4	12,13				OK
		A1/40	1,06	4,78	1724	1497,5	1724	417,6	36,4	11,49				OK
		A1/41	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,4	11,80				OK
		A1/42	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	34,3	12,18				OK
		A1/43	1,07	4,78	1724	1498,2	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		A1/44	1,07	4,78	1724	1499,7	1724	418,1	35,1	11,92				OK
		A1/45	1,07	4,78	1724	1497,9	1724	417,8	35,2	11,86				OK
		A1/46	1,07	4,78	1724	1499,1	1724	417,9	35,1	11,89				OK
		A1/47	1,07	4,79	1724	1481,3	1724	418,0	20,7	20,21				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/48	1,08	4,78	1724	1480,6	1724	417,6	20,6	20,32				OK
		A1/49	1,08	4,78	1724	1481,1	1724	417,9	20,6	20,24				OK
		A1/50	1,08	4,78	1724	1480,4	1724	417,5	20,5	20,35				OK
		A1/51	1,08	4,76	1724	1475,0	1724	416,0	21,0	19,79				OK
		A1/52	1,08	4,76	1724	1474,3	1724	415,6	20,9	19,89				OK
		A1/53	1,07	4,77	1724	1475,2	1724	416,1	21,1	19,76				OK
		A1/54	1,08	4,76	1724	1474,5	1724	415,7	20,9	19,86				OK
		A1/55	1,06	4,79	1724	1456,5	1724	413,5	25,0	16,56				OK
		A1/56	1,06	4,78	1724	1454,1	1724	412,8	25,1	16,45				OK
		A1/57	1,06	4,79	1724	1457,2	1724	413,7	24,9	16,59				OK
		A1/58	1,06	4,79	1724	1454,8	1724	413,0	25,1	16,48				OK
		A1/59	1,06	4,79	1724	1456,5	1724	413,6	25,3	16,34				OK
		A1/60	1,06	4,80	1724	1457,1	1724	413,9	25,4	16,27				OK
		A1/61	1,06	4,79	1724	1456,7	1724	413,6	25,3	16,32				OK
		A1/62	1,06	4,80	1724	1457,3	1724	414,0	25,5	16,25				OK
		A1/63	1,07	4,78	1724	1479,2	1724	416,3	21,8	19,10				OK
		A1/64	1,07	4,78	1724	1480,0	1724	416,5	21,7	19,15				OK
		A1/65	1,07	4,78	1724	1481,8	1724	417,0	21,7	19,25				OK
		A1/66	1,07	4,79	1724	1482,6	1724	417,2	21,6	19,29				OK
		A1/67	1,07	4,75	1724	1472,1	1724	414,0	22,9	18,06				OK
		A1/68	1,07	4,75	1724	1471,9	1724	413,9	22,9	18,09				OK
		A1/69	1,07	4,75	1724	1472,8	1724	414,4	23,0	17,98				OK
		A1/70	1,07	4,75	1724	1472,6	1724	414,3	23,0	18,01				OK
		A1/71	1,07	4,77	1724	1470,7	1724	414,4	23,1	17,96				OK
		A1/72	1,06	4,77	1724	1469,9	1724	414,2	23,1	17,92				OK
		A1/73	1,07	4,78	1724	1473,1	1724	415,1	22,9	18,09				OK
		A1/74	1,07	4,78	1724	1472,3	1724	414,9	23,0	18,05				OK
		A1/75	1,07	4,76	1724	1467,6	1724	413,5	24,2	17,08				OK
		A1/76	1,07	4,76	1724	1467,8	1724	413,6	24,2	17,06				OK
		A1/77	1,07	4,76	1724	1468,2	1724	413,8	24,3	17,01				OK
		A1/78	1,07	4,77	1724	1468,5	1724	413,9	24,4	16,98				OK
33	34	A1/1	1,08	5,24	1724	1636,0	1724	460,8	29,7	15,52				OK
		A1/2	1,08	5,24	1724	1637,7	1724	461,3	29,0	15,92				OK
		A1/3	1,08	5,24	1724	1633,3	1724	460,6	29,6	15,57				OK
		A1/4	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	461,1	28,9	15,97				OK
		A1/5	1,08	5,24	1724	1634,8	1724	461,4	27,9	16,54				OK
		A1/6	1,08	5,24	1724	1634,5	1724	460,8	29,8	15,46				OK
		A1/7	1,08	5,24	1724	1636,2	1724	461,3	29,1	15,86				OK
		A1/8	1,08	5,25	1724	1636,7	1724	461,7	28,3	16,33				OK
		A1/9	1,08	5,24	1724	1632,2	1724	460,4	29,8	15,45				OK
		A1/10	1,08	5,24	1724	1633,9	1724	460,8	29,1	15,85				OK
		A1/11	1,08	5,24	1724	1632,8	1724	460,9	28,2	16,33				OK
		A1/12	1,08	5,23	1724	1633,3	1724	460,4	29,6	15,57				OK
		A1/13	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	460,9	28,8	15,98				OK
		A1/14	1,08	5,24	1724	1634,6	1724	461,0	27,9	16,54				OK
		A1/15	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,8	29,6	15,65				OK
		A1/16	1,08	5,26	1724	1642,3	1724	463,3	28,9	16,06				OK
		A1/17	1,08	5,27	1724	1642,3	1724	463,7	27,9	16,62				OK
		A1/18	1,08	5,26	1724	1641,6	1724	463,0	29,8	15,54				OK
		A1/19	1,08	5,26	1724	1643,4	1724	463,5	29,1	15,94				OK
		A1/20	1,08	5,27	1724	1644,1	1724	463,9	28,3	16,42				OK
		A1/21	1,08	5,26	1724	1639,3	1724	462,5	29,8	15,53				OK
		A1/22	1,08	5,26	1724	1641,1	1724	463,0	29,1	15,94				OK
		A1/23	1,08	5,26	1724	1640,2	1724	463,2	28,2	16,41				OK
		A1/24	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,6	29,6	15,65				OK
		A1/25	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,1	28,8	16,06				OK
		A1/26	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,3	27,9	16,63				OK
		A1/27	1,08	5,28	1724	1649,1	1724	465,4	28,0	16,65				OK
		A1/28	1,08	5,28	1724	1650,1	1724	465,5	28,2	16,52				OK
		A1/29	1,08	5,28	1724	1647,8	1724	465,0	28,2	16,52				OK
		A1/30	1,08	5,28	1724	1649,0	1724	465,1	27,9	16,65				OK
		A1/31	1,08	5,22	1724	1626,3	1724	458,5	29,6	15,49				OK
		A1/32	1,08	5,22	1724	1627,8	1724	458,9	28,9	15,89				OK
		A1/33	1,08	5,22	1724	1627,3	1724	459,1	27,9	16,45				OK
		A1/34	1,08	5,22	1724	1627,5	1724	458,6	29,8	15,38				OK
		A1/35	1,08	5,22	1724	1629,0	1724	459,1	29,1	15,78				OK
		A1/36	1,08	5,22	1724	1629,3	1724	459,4	28,3	16,25				OK
		A1/37	1,08	5,21	1724	1625,2	1724	458,2	29,8	15,38	15,38	0,53	8,15	OK
		A1/38	1,08	5,22	1724	1626,7	1724	458,6	29,1	15,77				OK
		A1/39	1,08	5,22	1724	1625,4	1724	458,6	28,2	16,24				OK
		A1/40	1,08	5,21	1724	1626,3	1724	458,2	29,6	15,49				OK
		A1/41	1,08	5,22	1724	1627,7	1724	458,7	28,9	15,89				OK
		A1/42	1,08	5,22	1724	1627,1	1724	458,7	27,9	16,45				OK
		A1/43	1,08	5,21	1724	1624,1	1724	457,7	28,0	16,35				OK
		A1/44	1,08	5,21	1724	1625,4	1724	457,9	28,2	16,23				OK
		A1/45	1,08	5,20	1724	1623,0	1724	457,4	28,2	16,23				OK
		A1/46	1,08	5,20	1724	1624,0	1724	457,5	28,0	16,36				OK
		A1/47	1,09	5,29	1724	1634,5	1724	465,9	18,7	24,90				OK
		A1/48	1,09	5,28	1724	1635,2	1724	465,8	18,3	25,49				OK
		A1/49	1,09	5,29	1724	1634,7	1724	465,8	18,6	25,06				OK
		A1/50	1,09	5,28	1724	1635,4	1724	465,7	18,1	25,66				OK
		A1/51	1,09	5,25	1724	1626,9	1724	462,8	17,2	26,90				OK
		A1/52	1,09	5,24	1724	1627,3	1724	462,6	16,8	27,59				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/53	1,09	5,25	1724	1626,8	1724	462,9	17,3	26,71				OK
		A1/54	1,09	5,25	1724	1627,2	1724	462,7	16,9	27,39				OK
		A1/55	1,08	5,26	1724	1599,6	1724	458,0	22,3	20,50				OK
		A1/56	1,08	5,26	1724	1599,5	1724	458,2	22,8	20,11				OK
		A1/57	1,08	5,26	1724	1599,6	1724	457,9	22,2	20,61				OK
		A1/58	1,08	5,26	1724	1599,5	1724	458,1	22,7	20,22				OK
		A1/59	1,07	5,23	1724	1591,6	1724	455,0	20,8	21,83				OK
		A1/60	1,07	5,23	1724	1591,8	1724	455,3	21,3	21,40				OK
		A1/61	1,07	5,23	1724	1591,6	1724	455,1	21,0	21,71				OK
		A1/62	1,07	5,23	1724	1591,8	1724	455,4	21,4	21,28				OK
		A1/63	1,09	5,31	1724	1639,0	1724	466,8	21,7	21,48				OK
		A1/64	1,09	5,31	1724	1639,1	1724	466,8	21,6	21,61				OK
		A1/65	1,09	5,31	1724	1639,4	1724	466,7	21,3	21,89				OK
		A1/66	1,09	5,31	1724	1639,5	1724	466,7	21,2	22,02				OK
		A1/67	1,08	5,19	1724	1610,0	1724	456,3	16,7	27,28				OK
		A1/68	1,08	5,19	1724	1609,9	1724	456,2	16,6	27,49				OK
		A1/69	1,08	5,20	1724	1610,5	1724	456,7	17,1	26,65				OK
		A1/70	1,08	5,20	1724	1610,3	1724	456,6	17,0	26,85				OK
		A1/71	1,08	5,30	1724	1629,3	1724	464,5	22,8	20,35				OK
		A1/72	1,08	5,30	1724	1629,2	1724	464,6	23,0	20,24				OK
		A1/73	1,08	5,30	1724	1629,5	1724	464,4	22,4	20,72				OK
		A1/74	1,08	5,30	1724	1629,4	1724	464,4	22,5	20,60				OK
		A1/75	1,08	5,19	1724	1600,0	1724	454,1	17,8	25,49				OK
		A1/76	1,08	5,19	1724	1600,2	1724	454,2	17,9	25,31				OK
		A1/77	1,08	5,19	1724	1600,6	1724	454,5	18,2	24,94				OK
		A1/78	1,08	5,20	1724	1600,8	1724	454,6	18,4	24,76				OK
34	36	A1/1	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,9	13,39				OK
		A1/2	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,4	13,82				OK
		A1/3	1,09	2,29	1724	912,4	1724	212,8	15,9	13,40				OK
		A1/4	1,09	2,29	1724	912,5	1724	212,8	15,4	13,84				OK
		A1/5	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,8	14,38				OK
		A1/6	1,09	2,29	1724	912,6	1724	212,9	15,8	13,46				OK
		A1/7	1,09	2,29	1724	912,7	1724	212,8	15,3	13,90				OK
		A1/8	1,09	2,29	1724	911,9	1724	212,8	14,7	14,49				OK
		A1/9	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	15,9	13,36				OK
		A1/10	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,6	15,4	13,79				OK
		A1/11	1,09	2,29	1724	910,0	1724	212,4	14,8	14,31				OK
		A1/12	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	16,0	13,31				OK
		A1/13	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	15,5	13,74				OK
		A1/14	1,09	2,29	1724	911,1	1724	212,5	15,0	14,21				OK
		A1/15	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,2	16,5	12,87				OK
		A1/16	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,1	16,0	13,27				OK
		A1/17	1,09	2,28	1724	910,2	1724	212,0	15,4	13,78				OK
		A1/18	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	16,4	12,92				OK
		A1/19	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	15,9	13,33				OK
		A1/20	1,09	2,28	1724	910,5	1724	212,1	15,3	13,87				OK
		A1/21	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,5	12,84				OK
		A1/22	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,0	13,23				OK
		A1/23	1,09	2,28	1724	908,7	1724	211,7	15,4	13,71				OK
		A1/24	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,1	16,6	12,79	12,79	0,67	8,53	OK
		A1/25	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,0	16,1	13,18				OK
		A1/26	1,09	2,28	1724	909,8	1724	211,8	15,6	13,62				OK
		A1/27	1,09	2,28	1724	910,4	1724	211,6	15,8	13,39				OK
		A1/28	1,09	2,28	1724	910,6	1724	211,7	15,7	13,45				OK
		A1/29	1,09	2,27	1724	909,6	1724	211,5	15,8	13,35				OK
		A1/30	1,09	2,27	1724	910,2	1724	211,5	15,9	13,30				OK
		A1/31	1,09	2,30	1724	911,4	1724	212,7	15,3	13,92				OK
		A1/32	1,09	2,30	1724	911,7	1724	212,8	14,8	14,40				OK
		A1/33	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,8	14,2	14,99				OK
		A1/34	1,09	2,29	1724	911,4	1724	212,7	15,2	13,98				OK
		A1/35	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,7	14,45				OK
		A1/36	1,09	2,29	1724	910,8	1724	212,6	14,1	15,10				OK
		A1/37	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,7	15,3	13,89				OK
		A1/38	1,09	2,30	1724	911,3	1724	212,8	14,8	14,36				OK
		A1/39	1,09	2,30	1724	910,2	1724	212,7	14,2	14,93				OK
		A1/40	1,09	2,30	1724	911,8	1724	212,8	15,4	13,84				OK
		A1/41	1,09	2,30	1724	912,1	1724	212,9	14,9	14,31				OK
		A1/42	1,09	2,30	1724	911,6	1724	212,9	14,4	14,84				OK
		A1/43	1,09	2,29	1724	909,2	1724	212,0	13,8	15,36				OK
		A1/44	1,09	2,29	1724	909,1	1724	211,9	13,7	15,43				OK
		A1/45	1,08	2,29	1724	908,8	1724	212,0	13,8	15,33				OK
		A1/46	1,09	2,29	1724	909,7	1724	212,1	13,9	15,26				OK
		A1/47	1,10	2,29	1724	906,8	1724	212,9	9,3	22,97				OK
		A1/48	1,10	2,29	1724	906,3	1724	213,1	9,5	22,43				OK
		A1/49	1,10	2,29	1724	906,7	1724	213,0	9,3	22,81				OK
		A1/50	1,10	2,30	1724	906,2	1724	213,2	9,6	22,28				OK
		A1/51	1,10	2,29	1724	904,6	1724	212,9	10,3	20,70				OK
		A1/52	1,10	2,29	1724	901,7	1724	212,3	10,5	20,18				OK
		A1/53	1,10	2,29	1724	905,4	1724	213,1	10,2	20,85				OK
		A1/54	1,10	2,29	1724	902,5	1724	212,5	10,5	20,32				OK
		A1/55	1,08	2,29	1724	884,6	1724	209,5	10,1	20,73				OK
		A1/56	1,08	2,29	1724	887,1	1724	210,1	9,9	21,28				OK
		A1/57	1,08	2,29	1724	883,9	1724	209,3	10,2	20,58				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/58	1,08	2,29	1724	886,4	1724	209,9	9,9	21,12				OK
		A1/59	1,08	2,27	1724	879,6	1724	208,1	11,1	18,71				OK
		A1/60	1,08	2,28	1724	881,8	1724	208,6	10,9	19,16				OK
		A1/61	1,08	2,27	1724	880,2	1724	208,2	11,1	18,84				OK
		A1/62	1,08	2,28	1724	882,5	1724	208,8	10,8	19,29				OK
		A1/63	1,09	2,27	1724	900,4	1724	210,8	8,4	25,16				OK
		A1/64	1,09	2,27	1724	900,3	1724	210,9	8,4	24,96				OK
		A1/65	1,09	2,28	1724	900,2	1724	211,1	8,6	24,55				OK
		A1/66	1,09	2,28	1724	900,2	1724	211,2	8,7	24,37				OK
		A1/67	1,09	2,27	1724	892,2	1724	209,7	11,8	17,83				OK
		A1/68	1,09	2,27	1724	891,5	1724	209,6	11,8	17,71				OK
		A1/69	1,09	2,27	1724	894,3	1724	210,2	11,5	18,21				OK
		A1/70	1,09	2,27	1724	893,6	1724	210,0	11,6	18,08				OK
		A1/71	1,09	2,28	1724	895,1	1724	210,4	8,6	24,38				OK
		A1/72	1,09	2,28	1724	895,1	1724	210,3	8,6	24,57				OK
		A1/73	1,08	2,29	1724	895,1	1724	210,7	8,8	23,82				OK
		A1/74	1,09	2,28	1724	895,1	1724	210,6	8,8	24,00				OK
		A1/75	1,09	2,26	1724	885,6	1724	208,4	12,0	17,35				OK
		A1/76	1,09	2,26	1724	886,2	1724	208,6	11,9	17,46				OK
		A1/77	1,09	2,27	1724	887,6	1724	208,9	11,8	17,71				OK
		A1/78	1,09	2,27	1724	888,2	1724	209,1	11,7	17,83				OK
35	37	A1/1	1,08	1,89	1724	813,3	1724	177,6	17,3	10,28				OK
		A1/2	1,08	1,89	1724	813,4	1724	177,6	16,7	10,65				OK
		A1/3	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		A1/4	1,08	1,89	1724	811,5	1724	177,4	16,7	10,64				OK
		A1/5	1,08	1,89	1724	810,3	1724	177,3	16,0	11,08				OK
		A1/6	1,08	1,89	1724	811,6	1724	177,5	17,2	10,29				OK
		A1/7	1,08	1,89	1724	811,7	1724	177,5	16,7	10,66				OK
		A1/8	1,08	1,89	1724	810,8	1724	177,4	16,0	11,12				OK
		A1/9	1,08	1,89	1724	810,9	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		A1/10	1,08	1,89	1724	811,0	1724	177,3	16,7	10,64				OK
		A1/11	1,08	1,89	1724	809,5	1724	177,2	16,0	11,08				OK
		A1/12	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,26				OK
		A1/13	1,08	1,89	1724	811,4	1724	177,3	16,7	10,62				OK
		A1/14	1,08	1,89	1724	810,2	1724	177,2	16,0	11,05				OK
		A1/15	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,8	17,2	10,27				OK
		A1/16	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,8	16,6	10,64				OK
		A1/17	1,08	1,88	1724	809,9	1724	176,6	15,9	11,08				OK
		A1/18	1,08	1,88	1724	811,2	1724	176,9	17,2	10,29				OK
		A1/19	1,08	1,88	1724	811,3	1724	176,8	16,6	10,66				OK
		A1/20	1,08	1,88	1724	810,3	1724	176,7	15,9	11,12				OK
		A1/21	1,08	1,88	1724	810,5	1724	176,7	17,2	10,27				OK
		A1/22	1,08	1,88	1724	810,6	1724	176,7	16,6	10,64				OK
		A1/23	1,08	1,88	1724	809,1	1724	176,5	15,9	11,08				OK
		A1/24	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,7	17,2	10,26				OK
		A1/25	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,7	16,6	10,62				OK
		A1/26	1,08	1,87	1724	809,8	1724	176,5	16,0	11,05				OK
		A1/27	1,08	1,87	1724	810,9	1724	176,3	15,9	11,09				OK
		A1/28	1,08	1,87	1724	811,1	1724	176,3	15,9	11,12				OK
		A1/29	1,08	1,87	1724	810,4	1724	176,2	15,9	11,09				OK
		A1/30	1,08	1,87	1724	810,8	1724	176,2	15,9	11,07				OK
		A1/31	1,08	1,90	1724	811,3	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		A1/32	1,08	1,90	1724	811,6	1724	178,0	16,7	10,63				OK
		A1/33	1,08	1,90	1724	810,6	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		A1/34	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,8	17,3	10,27				OK
		A1/35	1,08	1,90	1724	811,4	1724	177,9	16,7	10,64				OK
		A1/36	1,08	1,90	1724	810,3	1724	177,8	16,0	11,10				OK
		A1/37	1,08	1,90	1724	811,0	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		A1/38	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,9	16,7	10,63				OK
		A1/39	1,08	1,90	1724	810,0	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		A1/40	1,08	1,90	1724	811,7	1724	178,0	17,4	10,25	10,25	0,85	8,69	OK
		A1/41	1,08	1,90	1724	811,8	1724	178,0	16,8	10,62				OK
		A1/42	1,08	1,90	1724	810,7	1724	177,8	16,1	11,05				OK
		A1/43	1,08	1,89	1724	808,7	1724	177,2	16,1	11,00				OK
		A1/44	1,08	1,89	1724	808,5	1724	177,1	16,1	11,01				OK
		A1/45	1,08	1,89	1724	808,3	1724	177,1	16,1	11,00				OK
		A1/46	1,08	1,89	1724	809,2	1724	177,3	16,1	11,00				OK
		A1/47	1,09	1,90	1724	800,3	1724	177,5	10,8	16,42				OK
		A1/48	1,09	1,90	1724	800,2	1724	177,6	10,9	16,34				OK
		A1/49	1,09	1,90	1724	800,4	1724	177,6	10,8	16,40				OK
		A1/50	1,09	1,90	1724	799,8	1724	177,5	10,9	16,31				OK
		A1/51	1,09	1,88	1724	797,6	1724	176,4	11,1	15,89				OK
		A1/52	1,09	1,88	1724	796,3	1724	176,0	11,2	15,78				OK
		A1/53	1,09	1,88	1724	797,9	1724	176,5	11,1	15,92				OK
		A1/54	1,09	1,88	1724	796,6	1724	176,1	11,1	15,81				OK
		A1/55	1,07	1,89	1724	786,7	1724	175,2	10,7	16,34				OK
		A1/56	1,07	1,89	1724	788,0	1724	175,6	10,7	16,46				OK
		A1/57	1,07	1,89	1724	786,4	1724	175,1	10,7	16,31				OK
		A1/58	1,07	1,89	1724	787,7	1724	175,5	10,7	16,43				OK
		A1/59	1,08	1,87	1724	783,2	1724	173,7	11,0	15,77				OK
		A1/60	1,08	1,87	1724	784,4	1724	174,1	11,0	15,89				OK
		A1/61	1,08	1,87	1724	783,5	1724	173,8	11,0	15,80				OK
		A1/62	1,08	1,88	1724	784,8	1724	174,2	10,9	15,92				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/63	1,08	1,88	1724	792,9	1724	175,2	10,4	16,77				OK
		A1/64	1,08	1,88	1724	793,1	1724	175,3	10,5	16,76				OK
		A1/65	1,08	1,88	1724	793,5	1724	175,5	10,5	16,72				OK
		A1/66	1,08	1,88	1724	793,7	1724	175,6	10,5	16,70				OK
		A1/67	1,09	1,86	1724	791,0	1724	173,9	11,4	15,25				OK
		A1/68	1,09	1,86	1724	790,6	1724	173,8	11,4	15,21				OK
		A1/69	1,09	1,86	1724	792,1	1724	174,3	11,4	15,34				OK
		A1/70	1,09	1,86	1724	791,8	1724	174,2	11,4	15,31				OK
		A1/71	1,08	1,88	1724	790,1	1724	175,0	10,4	16,80				OK
		A1/72	1,08	1,88	1724	789,9	1724	174,9	10,4	16,81				OK
		A1/73	1,08	1,88	1724	790,7	1724	175,3	10,5	16,74				OK
		A1/74	1,08	1,88	1724	790,5	1724	175,2	10,5	16,76				OK
		A1/75	1,08	1,85	1724	786,8	1724	173,2	11,4	15,21				OK
		A1/76	1,08	1,85	1724	787,2	1724	173,3	11,4	15,24				OK
		A1/77	1,08	1,86	1724	787,9	1724	173,5	11,3	15,31				OK
		A1/78	1,08	1,86	1724	788,3	1724	173,6	11,3	15,34				OK
36	38	A1/1	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,9	13,39				OK
		A1/2	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,4	13,82				OK
		A1/3	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	15,9	13,36				OK
		A1/4	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,6	15,4	13,79				OK
		A1/5	1,09	2,29	1724	910,0	1724	212,4	14,8	14,31				OK
		A1/6	1,09	2,29	1724	912,6	1724	212,9	15,8	13,46				OK
		A1/7	1,09	2,29	1724	912,7	1724	212,8	15,3	13,90				OK
		A1/8	1,09	2,29	1724	911,9	1724	212,8	14,7	14,49				OK
		A1/9	1,09	2,29	1724	912,4	1724	212,8	15,9	13,40				OK
		A1/10	1,09	2,29	1724	912,5	1724	212,8	15,4	13,84				OK
		A1/11	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,8	14,38				OK
		A1/12	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	16,0	13,31				OK
		A1/13	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	15,5	13,74				OK
		A1/14	1,09	2,29	1724	911,1	1724	212,5	15,0	14,21				OK
		A1/15	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,5	12,84				OK
		A1/16	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,0	13,23				OK
		A1/17	1,09	2,28	1724	908,7	1724	211,7	15,4	13,71				OK
		A1/18	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	16,4	12,92				OK
		A1/19	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	15,9	13,33				OK
		A1/20	1,09	2,28	1724	910,5	1724	212,1	15,3	13,87				OK
		A1/21	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,2	16,5	12,87				OK
		A1/22	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,1	16,0	13,27				OK
		A1/23	1,09	2,28	1724	910,2	1724	212,0	15,4	13,78				OK
		A1/24	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,1	16,6	12,79	12,79	0,67	8,53	OK
		A1/25	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,0	16,1	13,18				OK
		A1/26	1,09	2,28	1724	909,8	1724	211,8	15,6	13,62				OK
		A1/27	1,09	2,27	1724	909,6	1724	211,5	15,8	13,35				OK
		A1/28	1,09	2,28	1724	910,6	1724	211,7	15,7	13,45				OK
		A1/29	1,09	2,28	1724	910,4	1724	211,6	15,8	13,39				OK
		A1/30	1,09	2,27	1724	910,2	1724	211,5	15,9	13,30				OK
		A1/31	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,7	15,3	13,89				OK
		A1/32	1,09	2,30	1724	911,3	1724	212,8	14,8	14,36				OK
		A1/33	1,09	2,30	1724	910,2	1724	212,7	14,2	14,93				OK
		A1/34	1,09	2,29	1724	911,4	1724	212,7	15,2	13,98				OK
		A1/35	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,7	14,45				OK
		A1/36	1,09	2,29	1724	910,8	1724	212,6	14,1	15,10				OK
		A1/37	1,09	2,30	1724	911,4	1724	212,7	15,3	13,92				OK
		A1/38	1,09	2,30	1724	911,7	1724	212,8	14,8	14,40				OK
		A1/39	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,8	14,2	14,99				OK
		A1/40	1,09	2,30	1724	911,8	1724	212,8	15,4	13,84				OK
		A1/41	1,09	2,30	1724	912,1	1724	212,9	14,9	14,31				OK
		A1/42	1,09	2,30	1724	911,6	1724	212,9	14,4	14,84				OK
		A1/43	1,08	2,29	1724	908,8	1724	212,0	13,8	15,33				OK
		A1/44	1,09	2,29	1724	909,1	1724	211,9	13,7	15,43				OK
		A1/45	1,09	2,29	1724	909,2	1724	212,0	13,8	15,36				OK
		A1/46	1,09	2,29	1724	909,7	1724	212,1	13,9	15,26				OK
		A1/47	1,08	2,29	1724	883,9	1724	209,3	10,2	20,58				OK
		A1/48	1,08	2,29	1724	886,4	1724	209,9	9,9	21,12				OK
		A1/49	1,08	2,29	1724	884,6	1724	209,5	10,1	20,73				OK
		A1/50	1,08	2,29	1724	887,1	1724	210,1	9,9	21,28				OK
		A1/51	1,08	2,27	1724	880,2	1724	208,2	11,1	18,84				OK
		A1/52	1,08	2,28	1724	882,5	1724	208,8	10,8	19,29				OK
		A1/53	1,08	2,27	1724	879,6	1724	208,1	11,1	18,71				OK
		A1/54	1,08	2,28	1724	881,8	1724	208,6	10,9	19,16				OK
		A1/55	1,10	2,29	1724	906,7	1724	213,0	9,3	22,81				OK
		A1/56	1,10	2,30	1724	906,2	1724	213,2	9,6	22,28				OK
		A1/57	1,10	2,29	1724	906,8	1724	212,9	9,3	22,97				OK
		A1/58	1,10	2,29	1724	906,3	1724	213,1	9,5	22,43				OK
		A1/59	1,10	2,29	1724	905,4	1724	213,1	10,2	20,85				OK
		A1/60	1,10	2,29	1724	902,5	1724	212,5	10,5	20,32				OK
		A1/61	1,10	2,29	1724	904,6	1724	212,9	10,3	20,70				OK
		A1/62	1,10	2,29	1724	901,7	1724	212,3	10,5	20,18				OK
		A1/63	1,08	2,29	1724	895,1	1724	210,7	8,8	23,82				OK
		A1/64	1,09	2,28	1724	895,1	1724	210,6	8,8	24,00				OK
		A1/65	1,09	2,28	1724	895,1	1724	210,4	8,6	24,38				OK
		A1/66	1,09	2,28	1724	895,1	1724	210,3	8,6	24,57				OK
		A1/67	1,09	2,27	1724	887,6	1724	208,9	11,8	17,71				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/68	1,09	2,27	1724	888,2	1724	209,1	11,7	17,83				OK
		A1/69	1,09	2,26	1724	885,6	1724	208,4	12,0	17,35				OK
		A1/70	1,09	2,26	1724	886,2	1724	208,6	11,9	17,46				OK
		A1/71	1,09	2,28	1724	900,2	1724	211,1	8,6	24,55				OK
		A1/72	1,09	2,28	1724	900,2	1724	211,2	8,7	24,37				OK
		A1/73	1,09	2,27	1724	900,4	1724	210,8	8,4	25,16				OK
		A1/74	1,09	2,27	1724	900,3	1724	210,9	8,4	24,96				OK
		A1/75	1,09	2,27	1724	894,3	1724	210,2	11,5	18,21				OK
		A1/76	1,09	2,27	1724	893,6	1724	210,0	11,6	18,08				OK
		A1/77	1,09	2,27	1724	892,2	1724	209,7	11,8	17,83				OK
		A1/78	1,09	2,27	1724	891,5	1724	209,6	11,8	17,71				OK
37	39	A1/1	1,07	4,17	1724	1359,6	1724	368,9	30,4	12,15				OK
		A1/2	1,07	4,17	1724	1359,9	1724	368,9	29,6	12,46				OK
		A1/3	1,07	4,16	1724	1355,1	1724	368,2	30,6	12,04				OK
		A1/4	1,07	4,16	1724	1355,3	1724	368,2	29,8	12,35				OK
		A1/5	1,07	4,16	1724	1352,4	1724	367,8	29,1	12,64				OK
		A1/6	1,07	4,17	1724	1358,3	1724	369,0	30,2	12,20				OK
		A1/7	1,07	4,17	1724	1358,5	1724	369,0	29,5	12,52				OK
		A1/8	1,08	4,17	1724	1358,0	1724	369,1	28,5	12,94				OK
		A1/9	1,07	4,17	1724	1357,5	1724	368,9	30,1	12,24				OK
		A1/10	1,07	4,17	1724	1357,7	1724	368,9	29,4	12,56				OK
		A1/11	1,08	4,17	1724	1356,7	1724	369,0	28,4	13,01				OK
		A1/12	1,07	4,16	1724	1356,4	1724	368,4	30,5	12,08				OK
		A1/13	1,07	4,16	1724	1356,6	1724	368,4	29,7	12,39				OK
		A1/14	1,08	4,16	1724	1354,7	1724	368,0	28,9	12,72				OK
		A1/15	1,07	4,12	1724	1338,9	1724	363,3	32,8	11,06				OK
		A1/16	1,07	4,11	1724	1338,6	1724	363,2	32,1	11,32				OK
		A1/17	1,07	4,11	1724	1335,3	1724	362,6	31,4	11,57				OK
		A1/18	1,07	4,12	1724	1341,8	1724	364,0	32,5	11,20				OK
		A1/19	1,07	4,12	1724	1341,6	1724	363,8	31,7	11,46				OK
		A1/20	1,07	4,12	1724	1340,4	1724	363,7	30,8	11,82				OK
		A1/21	1,07	4,12	1724	1340,9	1724	363,9	32,4	11,23				OK
		A1/22	1,07	4,12	1724	1340,7	1724	363,7	31,6	11,50				OK
		A1/23	1,07	4,12	1724	1338,8	1724	363,6	30,6	11,88				OK
		A1/24	1,07	4,11	1724	1340,2	1724	363,4	32,7	11,10				OK
		A1/25	1,07	4,11	1724	1340,0	1724	363,3	32,0	11,36				OK
		A1/26	1,07	4,11	1724	1337,5	1724	362,8	31,2	11,64				OK
		A1/27	1,07	4,08	1724	1328,3	1724	360,0	32,7	11,01	11,01	0,75	8,25	OK
		A1/28	1,07	4,09	1724	1331,2	1724	360,6	32,4	11,14				OK
		A1/29	1,07	4,08	1724	1330,1	1724	360,5	32,3	11,17				OK
		A1/30	1,07	4,08	1724	1329,6	1724	360,1	32,6	11,04				OK
		A1/31	1,08	4,18	1724	1363,1	1724	370,3	28,3	13,07				OK
		A1/32	1,08	4,18	1724	1363,8	1724	370,4	27,6	13,44				OK
		A1/33	1,08	4,18	1724	1362,7	1724	370,5	26,8	13,81				OK
		A1/34	1,08	4,17	1724	1362,7	1724	369,8	28,0	13,22				OK
		A1/35	1,08	4,17	1724	1363,4	1724	370,0	27,2	13,59				OK
		A1/36	1,08	4,17	1724	1362,0	1724	369,7	26,3	14,08				OK
		A1/37	1,08	4,17	1724	1362,4	1724	369,9	27,9	13,27				OK
		A1/38	1,08	4,17	1724	1363,1	1724	370,0	27,1	13,64				OK
		A1/39	1,08	4,17	1724	1361,6	1724	369,8	26,1	14,17				OK
		A1/40	1,08	4,18	1724	1364,7	1724	370,5	28,2	13,13				OK
		A1/41	1,08	4,18	1724	1365,4	1724	370,7	27,5	13,50				OK
		A1/42	1,08	4,18	1724	1365,6	1724	370,9	26,7	13,91				OK
		A1/43	1,08	4,13	1724	1356,8	1724	367,4	25,2	14,59				OK
		A1/44	1,08	4,12	1724	1356,2	1724	366,9	24,8	14,77				OK
		A1/45	1,08	4,12	1724	1355,9	1724	366,9	24,7	14,83				OK
		A1/46	1,08	4,13	1724	1358,5	1724	367,7	25,1	14,66				OK
		A1/47	1,07	4,11	1724	1297,4	1724	358,6	23,8	15,06				OK
		A1/48	1,07	4,11	1724	1297,2	1724	358,4	23,8	15,06				OK
		A1/49	1,07	4,11	1724	1297,3	1724	358,5	23,8	15,06				OK
		A1/50	1,07	4,10	1724	1297,2	1724	358,3	23,8	15,06				OK
		A1/51	1,07	4,06	1724	1283,7	1724	354,3	25,2	14,06				OK
		A1/52	1,07	4,06	1724	1283,5	1724	354,1	25,2	14,06				OK
		A1/53	1,07	4,06	1724	1283,8	1724	354,4	25,2	14,06				OK
		A1/54	1,07	4,06	1724	1283,6	1724	354,2	25,2	14,06				OK
		A1/55	1,09	4,08	1724	1332,2	1724	363,1	15,1	23,98				OK
		A1/56	1,09	4,07	1724	1328,1	1724	362,0	15,2	23,88				OK
		A1/57	1,09	4,08	1724	1333,3	1724	363,4	15,1	24,00				OK
		A1/58	1,09	4,07	1724	1329,3	1724	362,3	15,2	23,91				OK
		A1/59	1,09	4,17	1724	1351,9	1724	370,5	16,5	22,41				OK
		A1/60	1,09	4,16	1724	1348,1	1724	369,5	16,5	22,33				OK
		A1/61	1,09	4,17	1724	1350,8	1724	370,2	16,5	22,39				OK
		A1/62	1,09	4,16	1724	1347,1	1724	369,2	16,6	22,30				OK
		A1/63	1,07	4,15	1724	1331,0	1724	365,2	19,2	19,06				OK
		A1/64	1,07	4,16	1724	1332,0	1724	365,5	19,2	19,08				OK
		A1/65	1,07	4,16	1724	1334,0	1724	366,0	19,1	19,12				OK
		A1/66	1,07	4,16	1724	1335,0	1724	366,3	19,1	19,14				OK
		A1/67	1,07	4,05	1724	1299,5	1724	355,7	23,8	14,95				OK
		A1/68	1,07	4,04	1724	1299,4	1724	355,7	23,8	14,95				OK
		A1/69	1,07	4,05	1724	1299,7	1724	355,9	23,8	14,95				OK
		A1/70	1,07	4,05	1724	1299,6	1724	355,9	23,8	14,95				OK
		A1/71	1,08	4,07	1724	1323,6	1724	360,7	16,6	21,79				OK
		A1/72	1,08	4,07	1724	1322,4	1724	360,4	16,6	21,76				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/73	1,08	4,08	1724	1327,0	1724	361,7	16,5	21,86				OK
		A1/74	1,08	4,08	1724	1325,9	1724	361,4	16,5	21,84				OK
		A1/75	1,08	4,08	1724	1319,4	1724	360,7	21,2	17,03				OK
		A1/76	1,08	4,09	1724	1319,4	1724	360,8	21,2	17,03				OK
		A1/77	1,08	4,09	1724	1319,6	1724	361,0	21,2	17,03				OK
		A1/78	1,08	4,09	1724	1319,6	1724	361,1	21,2	17,03				OK
38	40	A1/1	1,07	4,78	1724	1508,1	1724	419,4	30,2	13,91				OK
		A1/2	1,07	4,78	1724	1509,0	1724	419,7	29,3	14,32				OK
		A1/3	1,07	4,78	1724	1504,4	1724	419,0	30,3	13,83				OK
		A1/4	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	29,5	14,23				OK
		A1/5	1,07	4,78	1724	1503,7	1724	419,2	28,6	14,67				OK
		A1/6	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,2	30,2	13,89				OK
		A1/7	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,5	29,3	14,29				OK
		A1/8	1,07	4,78	1724	1506,6	1724	419,6	28,4	14,78				OK
		A1/9	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	30,0	13,97				OK
		A1/10	1,07	4,78	1724	1506,1	1724	419,4	29,2	14,38				OK
		A1/11	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,5	28,1	14,93				OK
		A1/12	1,07	4,78	1724	1505,8	1724	419,2	30,1	13,92				OK
		A1/13	1,07	4,78	1724	1506,7	1724	419,4	29,3	14,32				OK
		A1/14	1,07	4,78	1724	1506,2	1724	419,5	28,3	14,83				OK
		A1/15	1,07	4,79	1724	1501,9	1724	418,8	30,4	13,77	13,77	0,60	8,20	OK
		A1/16	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	29,6	14,16				OK
		A1/17	1,07	4,79	1724	1501,0	1724	419,0	28,7	14,60				OK
		A1/18	1,07	4,79	1724	1503,5	1724	419,1	30,3	13,82				OK
		A1/19	1,07	4,79	1724	1504,3	1724	419,3	29,5	14,22				OK
		A1/20	1,07	4,79	1724	1503,8	1724	419,4	28,5	14,70				OK
		A1/21	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	30,1	13,90				OK
		A1/22	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,2	29,3	14,30				OK
		A1/23	1,07	4,79	1724	1502,4	1724	419,3	28,2	14,85				OK
		A1/24	1,07	4,79	1724	1503,3	1724	419,0	30,3	13,85				OK
		A1/25	1,07	4,79	1724	1504,0	1724	419,2	29,4	14,25				OK
		A1/26	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,3	28,4	14,75				OK
		A1/27	1,06	4,80	1724	1500,7	1724	418,8	28,7	14,59				OK
		A1/28	1,07	4,80	1724	1502,4	1724	419,1	28,6	14,66				OK
		A1/29	1,07	4,80	1724	1501,7	1724	419,1	28,4	14,74				OK
		A1/30	1,06	4,80	1724	1502,3	1724	419,1	28,5	14,69				OK
		A1/31	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,2	30,2	13,90				OK
		A1/32	1,08	4,77	1724	1507,9	1724	419,4	29,3	14,31				OK
		A1/33	1,08	4,77	1724	1506,5	1724	419,4	28,4	14,75				OK
		A1/34	1,07	4,77	1724	1508,6	1724	419,4	30,1	13,96				OK
		A1/35	1,08	4,77	1724	1509,5	1724	419,7	29,2	14,37				OK
		A1/36	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		A1/37	1,08	4,77	1724	1507,8	1724	419,4	29,9	14,03				OK
		A1/38	1,08	4,77	1724	1508,8	1724	419,6	29,0	14,45				OK
		A1/39	1,08	4,77	1724	1508,0	1724	419,7	28,0	15,00				OK
		A1/40	1,07	4,77	1724	1508,4	1724	419,4	30,0	13,99				OK
		A1/41	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,6	29,1	14,40				OK
		A1/42	1,08	4,77	1724	1508,9	1724	419,7	28,2	14,91				OK
		A1/43	1,08	4,76	1724	1510,8	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		A1/44	1,08	4,76	1724	1512,5	1724	420,1	28,1	14,92				OK
		A1/45	1,08	4,76	1724	1511,8	1724	420,0	28,0	15,01				OK
		A1/46	1,08	4,76	1724	1512,3	1724	420,0	28,1	14,96				OK
		A1/47	1,07	4,75	1724	1455,1	1724	411,6	22,9	17,99				OK
		A1/48	1,07	4,75	1724	1456,8	1724	412,1	22,6	18,23				OK
		A1/49	1,07	4,75	1724	1455,6	1724	411,8	22,8	18,05				OK
		A1/50	1,07	4,76	1724	1457,3	1724	412,2	22,5	18,30				OK
		A1/51	1,06	4,75	1724	1455,2	1724	411,6	22,4	18,35				OK
		A1/52	1,06	4,76	1724	1456,9	1724	412,1	22,2	18,60				OK
		A1/53	1,06	4,75	1724	1454,7	1724	411,5	22,5	18,28				OK
		A1/54	1,06	4,76	1724	1456,4	1724	412,0	22,2	18,53				OK
		A1/55	1,08	4,70	1724	1479,2	1724	414,4	17,0	24,37				OK
		A1/56	1,08	4,71	1724	1480,6	1724	415,0	17,3	24,02				OK
		A1/57	1,08	4,70	1724	1478,8	1724	414,2	16,9	24,47				OK
		A1/58	1,08	4,71	1724	1480,2	1724	414,8	17,2	24,12				OK
		A1/59	1,08	4,70	1724	1476,9	1724	413,6	16,6	24,99				OK
		A1/60	1,08	4,70	1724	1478,4	1724	414,2	16,8	24,62				OK
		A1/61	1,08	4,70	1724	1477,4	1724	413,7	16,6	24,88				OK
		A1/62	1,08	4,71	1724	1478,8	1724	414,4	16,9	24,51				OK
		A1/63	1,07	4,79	1724	1486,0	1724	418,0	21,4	19,57				OK
		A1/64	1,07	4,79	1724	1486,5	1724	418,1	21,3	19,66				OK
		A1/65	1,07	4,79	1724	1487,8	1724	418,5	21,1	19,84				OK
		A1/66	1,07	4,79	1724	1488,4	1724	418,7	21,0	19,93				OK
		A1/67	1,07	4,80	1724	1486,8	1724	418,4	19,8	21,08				OK
		A1/68	1,07	4,80	1724	1486,5	1724	418,2	19,8	21,16				OK
		A1/69	1,07	4,79	1724	1484,8	1724	417,8	20,1	20,78				OK
		A1/70	1,07	4,80	1724	1485,4	1724	418,0	20,0	20,87				OK
		A1/71	1,08	4,77	1724	1491,8	1724	418,5	19,6	21,37				OK
		A1/72	1,08	4,77	1724	1492,1	1724	418,7	19,7	21,29				OK
		A1/73	1,08	4,76	1724	1490,7	1724	418,1	19,3	21,63				OK
		A1/74	1,08	4,77	1724	1491,0	1724	418,2	19,4	21,55				OK
		A1/75	1,07	4,75	1724	1485,0	1724	416,3	18,1	23,02				OK
		A1/76	1,07	4,76	1724	1485,4	1724	416,5	18,2	22,93				OK
		A1/77	1,07	4,76	1724	1486,3	1724	416,9	18,3	22,73				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/78	1,07	4,76	1724	1486,7	1724	417,0	18,4	22,63				OK
39	41	A1/1	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	35,8	11,73				OK
		A1/2	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,4	34,8	12,08				OK
		A1/3	1,07	4,79	1724	1505,7	1724	419,8	36,0	11,67				OK
		A1/4	1,07	4,79	1724	1506,3	1724	419,9	35,0	12,01				OK
		A1/5	1,07	4,79	1724	1504,1	1724	419,7	33,9	12,39				OK
		A1/6	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,2	35,8	11,75				OK
		A1/7	1,07	4,79	1724	1508,6	1724	420,3	34,7	12,10				OK
		A1/8	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,4	33,5	12,55				OK
		A1/9	1,07	4,79	1724	1506,4	1724	419,9	35,7	11,77				OK
		A1/10	1,07	4,79	1724	1507,0	1724	420,0	34,6	12,13				OK
		A1/11	1,07	4,79	1724	1505,4	1724	420,0	33,3	12,59				OK
		A1/12	1,07	4,79	1724	1506,8	1724	419,8	35,9	11,70				OK
		A1/13	1,07	4,79	1724	1507,3	1724	419,9	34,9	12,05				OK
		A1/14	1,07	4,79	1724	1505,8	1724	419,7	33,7	12,45				OK
		A1/15	1,07	4,80	1724	1503,0	1724	419,4	35,7	11,75				OK
		A1/16	1,07	4,80	1724	1503,4	1724	419,5	34,7	12,10				OK
		A1/17	1,07	4,80	1724	1501,1	1724	419,3	33,6	12,48				OK
		A1/18	1,07	4,80	1724	1504,1	1724	419,4	35,5	11,82				OK
		A1/19	1,07	4,80	1724	1504,6	1724	419,5	34,5	12,17				OK
		A1/20	1,07	4,79	1724	1503,0	1724	419,3	33,2	12,62				OK
		A1/21	1,07	4,80	1724	1503,9	1724	419,6	35,4	11,86				OK
		A1/22	1,07	4,80	1724	1504,4	1724	419,7	34,4	12,21				OK
		A1/23	1,07	4,80	1724	1502,8	1724	419,7	33,1	12,69				OK
		A1/24	1,07	4,80	1724	1504,9	1724	419,7	35,6	11,79				OK
		A1/25	1,07	4,80	1724	1505,4	1724	419,8	34,6	12,14				OK
		A1/26	1,07	4,80	1724	1503,8	1724	419,6	33,4	12,55				OK
		A1/27	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	33,3	12,56				OK
		A1/28	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	33,1	12,65				OK
		A1/29	1,07	4,79	1724	1500,5	1724	418,7	33,0	12,69				OK
		A1/30	1,07	4,79	1724	1502,0	1724	418,9	33,2	12,62				OK
		A1/31	1,07	4,78	1724	1507,6	1724	419,9	36,3	11,58	11,58	0,71	8,19	OK
		A1/32	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	420,0	35,2	11,92				OK
		A1/33	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,9	34,2	12,29				OK
		A1/34	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	36,0	11,66				OK
		A1/35	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,5	35,0	12,01				OK
		A1/36	1,07	4,79	1724	1510,0	1724	420,6	33,8	12,45				OK
		A1/37	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	420,1	35,9	11,69				OK
		A1/38	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	34,9	12,03				OK
		A1/39	1,07	4,78	1724	1507,3	1724	420,1	33,6	12,49				OK
		A1/40	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	419,9	36,2	11,61				OK
		A1/41	1,07	4,78	1724	1509,2	1724	420,0	35,1	11,95				OK
		A1/42	1,07	4,78	1724	1507,8	1724	419,9	34,0	12,35				OK
		A1/43	1,08	4,78	1724	1510,2	1724	420,3	34,2	12,28				OK
		A1/44	1,08	4,78	1724	1512,5	1724	420,7	34,0	12,37				OK
		A1/45	1,08	4,78	1724	1511,0	1724	420,4	33,9	12,39				OK
		A1/46	1,08	4,77	1724	1511,2	1724	420,3	34,1	12,31				OK
		A1/47	1,06	4,76	1724	1451,3	1724	411,6	26,0	15,81				OK
		A1/48	1,06	4,78	1724	1455,7	1724	413,2	26,3	15,70				OK
		A1/49	1,06	4,76	1724	1452,5	1724	412,1	26,1	15,78				OK
		A1/50	1,06	4,78	1724	1457,0	1724	413,6	26,4	15,67				OK
		A1/51	1,06	4,80	1724	1459,8	1724	414,7	26,8	15,46				OK
		A1/52	1,06	4,78	1724	1455,0	1724	413,1	27,1	15,24				OK
		A1/53	1,06	4,80	1724	1460,6	1724	414,9	26,7	15,51				OK
		A1/54	1,06	4,78	1724	1456,3	1724	413,6	27,0	15,31				OK
		A1/55	1,08	4,79	1724	1493,2	1724	420,4	19,8	21,20				OK
		A1/56	1,08	4,79	1724	1495,0	1724	420,8	19,6	21,52				OK
		A1/57	1,08	4,78	1724	1491,3	1724	419,8	19,9	21,08				OK
		A1/58	1,08	4,80	1724	1496,6	1724	421,4	19,6	21,46				OK
		A1/59	1,08	4,73	1724	1477,6	1724	415,5	20,6	20,15				OK
		A1/60	1,08	4,75	1724	1484,2	1724	417,5	20,3	20,53				OK
		A1/61	1,08	4,74	1724	1479,4	1724	416,0	20,5	20,26				OK
		A1/62	1,08	4,76	1724	1486,0	1724	418,1	20,3	20,64				OK
		A1/63	1,07	4,72	1724	1462,6	1724	411,0	23,0	17,91				OK
		A1/64	1,07	4,72	1724	1464,2	1724	411,6	23,0	17,87				OK
		A1/65	1,07	4,74	1724	1467,6	1724	412,7	23,2	17,78				OK
		A1/66	1,07	4,74	1724	1469,2	1724	413,3	23,3	17,74				OK
		A1/67	1,07	4,72	1724	1463,2	1724	411,7	25,6	16,10				OK
		A1/68	1,07	4,72	1724	1461,7	1724	411,2	25,6	16,03				OK
		A1/69	1,07	4,74	1724	1467,9	1724	413,2	25,3	16,33				OK
		A1/70	1,07	4,74	1724	1466,4	1724	412,7	25,4	16,26				OK
		A1/71	1,07	4,73	1724	1475,5	1724	413,9	21,1	19,62				OK
		A1/72	1,08	4,72	1724	1473,8	1724	413,3	21,0	19,67				OK
		A1/73	1,07	4,75	1724	1480,9	1724	415,7	21,4	19,47				OK
		A1/74	1,07	4,74	1724	1479,2	1724	415,2	21,3	19,52				OK
		A1/75	1,08	4,70	1724	1466,5	1724	411,5	23,7	17,36				OK
		A1/76	1,08	4,71	1724	1468,1	1724	412,0	23,6	17,44				OK
		A1/77	1,08	4,72	1724	1471,6	1724	413,1	23,4	17,62				OK
		A1/78	1,08	4,73	1724	1473,2	1724	413,6	23,4	17,71				OK
40	42	A1/1	1,06	4,79	1724	1501,0	1724	418,4	35,6	11,74				OK
		A1/2	1,06	4,79	1724	1502,0	1724	418,6	34,6	12,08				OK
		A1/3	1,06	4,79	1724	1496,9	1724	417,9	35,8	11,68				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/4	1,06	4,79	1724	1497,9	1724	418,2	34,8	12,02				OK
		A1/5	1,06	4,80	1724	1496,4	1724	418,2	33,7	12,40				OK
		A1/6	1,06	4,80	1724	1498,8	1724	418,2	35,6	11,75				OK
		A1/7	1,06	4,80	1724	1499,8	1724	418,5	34,6	12,09				OK
		A1/8	1,06	4,80	1724	1499,7	1724	418,7	33,5	12,51				OK
		A1/9	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,0	35,5	11,78				OK
		A1/10	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	34,5	12,13				OK
		A1/11	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,4	33,3	12,58				OK
		A1/12	1,06	4,79	1724	1498,1	1724	418,0	35,6	11,73				OK
		A1/13	1,06	4,79	1724	1499,1	1724	418,3	34,7	12,07				OK
		A1/14	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	33,5	12,47				OK
		A1/15	1,06	4,79	1724	1494,0	1724	417,3	35,4	11,77				OK
		A1/16	1,06	4,79	1724	1494,4	1724	417,4	34,5	12,11				OK
		A1/17	1,06	4,79	1724	1492,1	1724	417,1	33,4	12,48				OK
		A1/18	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,4	35,3	11,83				OK
		A1/19	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,5	34,3	12,17				OK
		A1/20	1,06	4,79	1724	1494,3	1724	417,3	33,1	12,59				OK
		A1/21	1,06	4,79	1724	1494,8	1724	417,5	35,2	11,87				OK
		A1/22	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,6	34,2	12,22				OK
		A1/23	1,06	4,79	1724	1493,6	1724	417,4	32,9	12,67				OK
		A1/24	1,06	4,80	1724	1496,1	1724	417,7	35,3	11,82				OK
		A1/25	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	417,7	34,3	12,16				OK
		A1/26	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,7	33,2	12,58				OK
		A1/27	1,06	4,78	1724	1490,7	1724	416,2	33,1	12,57				OK
		A1/28	1,06	4,78	1724	1491,9	1724	416,3	32,9	12,64				OK
		A1/29	1,06	4,78	1724	1491,5	1724	416,4	32,8	12,69				OK
		A1/30	1,06	4,78	1724	1492,8	1724	416,6	33,0	12,63				OK
		A1/31	1,06	4,78	1724	1496,5	1724	417,5	36,1	11,57	11,57	0,71	8,20	OK
		A1/32	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,1	11,90				OK
		A1/33	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		A1/34	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,9	11,63				OK
		A1/35	1,07	4,78	1724	1499,5	1724	418,0	34,9	11,97				OK
		A1/36	1,07	4,78	1724	1499,3	1724	418,2	33,8	12,38				OK
		A1/37	1,07	4,78	1724	1497,1	1724	417,6	35,8	11,66				OK
		A1/38	1,07	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	34,8	12,00				OK
		A1/39	1,07	4,78	1724	1496,9	1724	417,9	33,6	12,44				OK
		A1/40	1,07	4,78	1724	1497,8	1724	417,6	36,0	11,61				OK
		A1/41	1,07	4,78	1724	1498,8	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		A1/42	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		A1/43	1,07	4,77	1724	1498,5	1724	417,7	34,2	12,22				OK
		A1/44	1,07	4,78	1724	1500,4	1724	418,0	34,0	12,29				OK
		A1/45	1,07	4,77	1724	1499,0	1724	417,8	33,9	12,33				OK
		A1/46	1,07	4,77	1724	1499,7	1724	417,7	34,1	12,27				OK
		A1/47	1,06	4,77	1724	1447,5	1724	411,0	26,0	15,82				OK
		A1/48	1,06	4,76	1724	1446,1	1724	410,7	26,3	15,61				OK
		A1/49	1,06	4,76	1724	1447,1	1724	410,9	26,1	15,76				OK
		A1/50	1,06	4,76	1724	1445,7	1724	410,6	26,4	15,56				OK
		A1/51	1,06	4,74	1724	1441,5	1724	409,0	26,4	15,52				OK
		A1/52	1,06	4,74	1724	1440,2	1724	408,8	26,7	15,32				OK
		A1/53	1,06	4,74	1724	1441,9	1724	409,1	26,3	15,58				OK
		A1/54	1,06	4,74	1724	1440,6	1724	408,8	26,6	15,38				OK
		A1/55	1,07	4,73	1724	1466,2	1724	412,9	20,3	20,36				OK
		A1/56	1,08	4,72	1724	1466,8	1724	412,9	20,0	20,69				OK
		A1/57	1,07	4,73	1724	1466,1	1724	413,0	20,4	20,27				OK
		A1/58	1,07	4,73	1724	1466,6	1724	412,9	20,0	20,60				OK
		A1/59	1,07	4,76	1724	1473,8	1724	415,6	20,7	20,12				OK
		A1/60	1,08	4,76	1724	1474,5	1724	415,6	20,3	20,44				OK
		A1/61	1,07	4,76	1724	1474,0	1724	415,6	20,6	20,21				OK
		A1/62	1,08	4,76	1724	1474,7	1724	415,6	20,2	20,53				OK
		A1/63	1,06	4,77	1724	1469,1	1724	414,2	23,5	17,59				OK
		A1/64	1,06	4,77	1724	1469,0	1724	414,2	23,6	17,52				OK
		A1/65	1,06	4,77	1724	1468,8	1724	414,2	23,8	17,37				OK
		A1/66	1,06	4,78	1724	1468,7	1724	414,2	23,9	17,30				OK
		A1/67	1,07	4,74	1724	1461,3	1724	411,7	24,8	16,60				OK
		A1/68	1,06	4,74	1724	1460,9	1724	411,6	24,9	16,53				OK
		A1/69	1,07	4,74	1724	1462,5	1724	412,0	24,5	16,82				OK
		A1/70	1,07	4,74	1724	1462,1	1724	411,9	24,6	16,75				OK
		A1/71	1,07	4,74	1724	1468,1	1724	412,7	21,8	18,90				OK
		A1/72	1,07	4,74	1724	1468,2	1724	412,7	21,7	18,99				OK
		A1/73	1,07	4,74	1724	1467,8	1724	412,8	22,1	18,64				OK
		A1/74	1,07	4,74	1724	1467,9	1724	412,8	22,0	18,72				OK
		A1/75	1,07	4,77	1724	1475,3	1724	415,3	23,1	17,98				OK
		A1/76	1,07	4,77	1724	1475,8	1724	415,4	23,0	18,07				OK
		A1/77	1,07	4,77	1724	1476,8	1724	415,7	22,8	18,24				OK
		A1/78	1,07	4,77	1724	1477,3	1724	415,8	22,7	18,32				OK
41	43	A1/1	1,07	5,37	1724	1656,9	1724	469,2	34,6	13,55				OK
		A1/2	1,07	5,37	1724	1657,4	1724	469,3	33,7	13,91				OK
		A1/3	1,07	5,36	1724	1651,7	1724	468,4	34,8	13,44				OK
		A1/4	1,07	5,36	1724	1652,2	1724	468,5	33,9	13,80				OK
		A1/5	1,07	5,36	1724	1649,2	1724	468,0	33,0	14,17				OK
		A1/6	1,07	5,36	1724	1653,8	1724	468,7	34,8	13,46				OK
		A1/7	1,07	5,36	1724	1654,3	1724	468,8	33,9	13,83				OK
		A1/8	1,07	5,36	1724	1652,8	1724	468,5	33,0	14,21				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/9	1,07	5,37	1724	1654,7	1724	469,2	34,4	13,63				OK
		A1/10	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,3	33,5	14,00				OK
		A1/11	1,07	5,37	1724	1654,5	1724	469,5	32,3	14,53				OK
		A1/12	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,2	34,5	13,62				OK
		A1/13	1,07	5,37	1724	1655,8	1724	469,3	33,5	13,99				OK
		A1/14	1,07	5,37	1724	1655,4	1724	469,4	32,4	14,50				OK
		A1/15	1,07	5,29	1724	1628,9	1724	461,3	37,4	12,33				OK
		A1/16	1,07	5,29	1724	1628,8	1724	461,2	36,5	12,63				OK
		A1/17	1,07	5,28	1724	1625,0	1724	460,6	35,6	12,94				OK
		A1/18	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,6	37,4	12,35				OK
		A1/19	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,5	36,5	12,65				OK
		A1/20	1,07	5,29	1724	1628,6	1724	461,1	35,5	12,97				OK
		A1/21	1,07	5,30	1724	1631,4	1724	462,0	37,0	12,49				OK
		A1/22	1,07	5,30	1724	1631,3	1724	462,0	36,1	12,80				OK
		A1/23	1,07	5,29	1724	1629,5	1724	461,8	34,9	13,24				OK
		A1/24	1,07	5,30	1724	1632,1	1724	462,0	37,0	12,48				OK
		A1/25	1,07	5,29	1724	1632,0	1724	461,9	36,1	12,79				OK
		A1/26	1,07	5,29	1724	1630,6	1724	461,8	34,9	13,22				OK
		A1/27	1,07	5,24	1724	1614,4	1724	456,7	37,2	12,29	12,29	0,66	8,17	OK
		A1/28	1,07	5,24	1724	1616,5	1724	457,0	37,1	12,31				OK
		A1/29	1,07	5,25	1724	1616,7	1724	457,4	36,7	12,45				OK
		A1/30	1,07	5,25	1724	1617,5	1724	457,4	36,8	12,44				OK
		A1/31	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,9	32,3	14,53				OK
		A1/32	1,08	5,35	1724	1655,9	1724	469,0	31,4	14,95				OK
		A1/33	1,08	5,35	1724	1654,6	1724	469,0	30,5	15,40				OK
		A1/34	1,08	5,35	1724	1657,1	1724	469,1	32,2	14,55				OK
		A1/35	1,08	5,35	1724	1657,8	1724	469,2	31,3	14,97				OK
		A1/36	1,08	5,35	1724	1657,7	1724	469,4	30,4	15,44				OK
		A1/37	1,08	5,35	1724	1654,7	1724	468,5	31,9	14,71				OK
		A1/38	1,08	5,34	1724	1655,4	1724	468,6	30,9	15,15				OK
		A1/39	1,08	5,34	1724	1653,7	1724	468,4	29,7	15,75				OK
		A1/40	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,5	31,9	14,70				OK
		A1/41	1,08	5,35	1724	1656,0	1724	468,6	31,0	15,13				OK
		A1/42	1,08	5,34	1724	1654,6	1724	468,4	29,8	15,72				OK
		A1/43	1,08	5,28	1724	1644,7	1724	464,5	28,6	16,24				OK
		A1/44	1,08	5,28	1724	1646,5	1724	464,8	28,6	16,27				OK
		A1/45	1,08	5,27	1724	1643,9	1724	464,0	28,2	16,47				OK
		A1/46	1,08	5,28	1724	1644,3	1724	464,0	28,2	16,45				OK
		A1/47	1,06	5,31	1724	1586,9	1724	457,6	28,2	16,25				OK
		A1/48	1,06	5,31	1724	1584,0	1724	456,8	28,1	16,26				OK
		A1/49	1,06	5,31	1724	1586,1	1724	457,4	28,1	16,26				OK
		A1/50	1,06	5,30	1724	1583,2	1724	456,6	28,1	16,26				OK
		A1/51	1,06	5,35	1724	1598,1	1724	460,9	26,0	17,71				OK
		A1/52	1,06	5,35	1724	1594,9	1724	460,0	26,0	17,72				OK
		A1/53	1,06	5,35	1724	1599,0	1724	461,1	26,0	17,71				OK
		A1/54	1,06	5,35	1724	1595,8	1724	460,3	26,0	17,72				OK
		A1/55	1,09	5,38	1724	1653,3	1724	472,8	19,7	24,03				OK
		A1/56	1,09	5,38	1724	1657,4	1724	473,8	19,7	24,01				OK
		A1/57	1,09	5,38	1724	1652,1	1724	472,5	19,7	24,03				OK
		A1/58	1,09	5,38	1724	1656,3	1724	473,5	19,7	24,01				OK
		A1/59	1,09	5,35	1724	1652,5	1724	471,5	17,5	26,88				OK
		A1/60	1,09	5,35	1724	1654,5	1724	471,8	17,6	26,80				OK
		A1/61	1,09	5,35	1724	1653,0	1724	471,6	17,6	26,86				OK
		A1/62	1,09	5,35	1724	1655,0	1724	471,9	17,6	26,78				OK
		A1/63	1,07	5,28	1724	1605,1	1724	459,2	27,7	16,59				OK
		A1/64	1,07	5,28	1724	1604,2	1724	459,0	27,7	16,59				OK
		A1/65	1,07	5,28	1724	1602,3	1724	458,5	27,6	16,60				OK
		A1/66	1,07	5,28	1724	1601,4	1724	458,3	27,6	16,60				OK
		A1/67	1,07	5,36	1724	1628,0	1724	465,6	20,6	22,65				OK
		A1/68	1,07	5,36	1724	1627,5	1724	465,5	20,5	22,66				OK
		A1/69	1,07	5,36	1724	1629,7	1724	465,9	20,6	22,59				OK
		A1/70	1,07	5,36	1724	1629,2	1724	465,8	20,6	22,61				OK
		A1/71	1,08	5,30	1724	1620,7	1724	462,7	25,1	18,41				OK
		A1/72	1,08	5,30	1724	1621,7	1724	463,0	25,2	18,41				OK
		A1/73	1,08	5,29	1724	1617,6	1724	462,0	25,1	18,42				OK
		A1/74	1,08	5,29	1724	1618,6	1724	462,2	25,1	18,42				OK
		A1/75	1,08	5,32	1724	1633,3	1724	465,3	18,0	25,82				OK
		A1/76	1,08	5,32	1724	1634,0	1724	465,4	18,0	25,80				OK
		A1/77	1,08	5,31	1724	1635,2	1724	465,6	18,1	25,76				OK
		A1/78	1,08	5,31	1724	1635,8	1724	465,6	18,1	25,74				OK
42	44	A1/1	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,3	4,1	43,78				OK
		A1/2	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,4	4,0	44,83				OK
		A1/3	1,10	1,90	1724	829,0	1724	180,3	4,1	43,69				OK
		A1/4	1,10	1,90	1724	829,1	1724	180,3	4,0	44,73				OK
		A1/5	1,09	1,90	1724	828,4	1724	180,2	3,9	46,34				OK
		A1/6	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,4	4,1	44,16				OK
		A1/7	1,10	1,90	1724	829,4	1724	180,4	4,0	45,22				OK
		A1/8	1,09	1,90	1724	828,9	1724	180,4	3,8	47,22				OK
		A1/9	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,1	43,85				OK
		A1/10	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,0	44,90				OK
		A1/11	1,10	1,90	1724	828,9	1724	180,3	3,9	46,64				OK
		A1/12	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,2	43,40				OK
		A1/13	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,1	44,42				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/14	1,10	1,90	1724	828,7	1724	180,2	3,9	45,79				OK
		A1/15	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,6	49,86				OK
		A1/16	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,5	51,21				OK
		A1/17	1,09	1,89	1724	826,0	1724	179,6	3,4	53,33				OK
		A1/18	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,6	50,42				OK
		A1/19	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,5	51,81				OK
		A1/20	1,09	1,89	1724	825,8	1724	179,5	3,3	54,41				OK
		A1/21	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,8	3,6	50,07				OK
		A1/22	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,7	3,5	51,43				OK
		A1/23	1,09	1,89	1724	826,5	1724	179,7	3,3	53,73				OK
		A1/24	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,6	49,52				OK
		A1/25	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,5	50,85				OK
		A1/26	1,09	1,89	1724	827,0	1724	179,8	3,4	52,67				OK
		A1/27	1,09	1,88	1724	823,6	1724	178,8	3,0	59,30				OK
		A1/28	1,09	1,88	1724	823,4	1724	178,7	3,0	60,10				OK
		A1/29	1,09	1,88	1724	824,0	1724	178,8	3,0	59,60				OK
		A1/30	1,09	1,89	1724	824,3	1724	178,9	3,0	58,82				OK
		A1/31	1,10	1,89	1724	828,3	1724	179,8	4,6	38,69				OK
		A1/32	1,10	1,89	1724	828,4	1724	179,8	4,6	39,50				OK
		A1/33	1,10	1,89	1724	827,7	1724	179,8	4,4	40,75				OK
		A1/34	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	39,05				OK
		A1/35	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,88				OK
		A1/36	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,9	4,3	41,43				OK
		A1/37	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	38,82				OK
		A1/38	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,63				OK
		A1/39	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,8	4,4	40,98				OK
		A1/40	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,7	38,46				OK
		A1/41	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,6	39,26				OK
		A1/42	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,7	4,5	40,32				OK
		A1/43	1,10	1,89	1724	827,8	1724	179,5	4,8	37,76				OK
		A1/44	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,6	4,7	38,11				OK
		A1/45	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,6	4,7	37,88				OK
		A1/46	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,5	4,8	37,54	37,54	0,23	8,68	OK
		A1/47	1,09	1,89	1724	818,9	1724	179,1	2,7	66,75				OK
		A1/48	1,09	1,89	1724	817,5	1724	178,8	2,7	66,43				OK
		A1/49	1,09	1,89	1724	818,5	1724	179,0	2,7	66,66				OK
		A1/50	1,09	1,89	1724	817,1	1724	178,8	2,7	66,34				OK
		A1/51	1,09	1,89	1724	819,6	1724	179,1	3,1	58,01				OK
		A1/52	1,09	1,89	1724	818,7	1724	179,0	3,1	57,80				OK
		A1/53	1,09	1,89	1724	819,9	1724	179,2	3,1	58,07				OK
		A1/54	1,09	1,89	1724	818,9	1724	179,1	3,1	57,86				OK
		A1/55	1,10	1,90	1724	826,9	1724	180,2	2,4	74,67				OK
		A1/56	1,10	1,90	1724	828,4	1724	180,4	2,4	75,07				OK
		A1/57	1,10	1,89	1724	826,4	1724	180,1	2,4	74,55				OK
		A1/58	1,10	1,90	1724	828,0	1724	180,3	2,4	74,96				OK
		A1/59	1,10	1,89	1724	826,3	1724	180,0	2,8	63,85				OK
		A1/60	1,10	1,89	1724	825,9	1724	179,9	2,8	64,03				OK
		A1/61	1,10	1,89	1724	826,6	1724	180,0	2,8	63,92				OK
		A1/62	1,10	1,89	1724	825,5	1724	179,8	2,8	64,07				OK
		A1/63	1,09	1,87	1724	815,6	1724	177,4	2,1	83,88				OK
		A1/64	1,09	1,87	1724	815,0	1724	177,3	2,1	83,72				OK
		A1/65	1,09	1,87	1724	813,9	1724	177,1	2,1	83,40				OK
		A1/66	1,09	1,87	1724	813,4	1724	177,0	2,1	83,25				OK
		A1/67	1,10	1,88	1724	820,8	1724	178,7	3,5	51,54				OK
		A1/68	1,10	1,88	1724	820,5	1724	178,6	3,5	51,49				OK
		A1/69	1,10	1,88	1724	821,5	1724	178,8	3,5	51,69				OK
		A1/70	1,10	1,88	1724	821,3	1724	178,7	3,5	51,64				OK
		A1/71	1,09	1,87	1724	818,1	1724	177,7	2,0	87,37				OK
		A1/72	1,09	1,87	1724	818,7	1724	177,8	2,0	87,53				OK
		A1/73	1,09	1,87	1724	816,4	1724	177,4	2,0	86,85				OK
		A1/74	1,09	1,87	1724	817,0	1724	177,5	2,0	87,01				OK
		A1/75	1,10	1,88	1724	822,5	1724	178,9	3,4	52,83				OK
		A1/76	1,10	1,88	1724	822,7	1724	178,9	3,4	52,88				OK
		A1/77	1,10	1,88	1724	823,3	1724	179,0	3,4	52,99				OK
		A1/78	1,10	1,88	1724	823,5	1724	179,0	3,4	53,04				OK
43	45	A1/1	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,3	4,1	43,78				OK
		A1/2	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,4	4,0	44,83				OK
		A1/3	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,1	43,85				OK
		A1/4	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,0	44,90				OK
		A1/5	1,10	1,90	1724	828,9	1724	180,3	3,9	46,64				OK
		A1/6	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,4	4,1	44,16				OK
		A1/7	1,10	1,90	1724	829,4	1724	180,4	4,0	45,22				OK
		A1/8	1,09	1,90	1724	828,9	1724	180,4	3,8	47,22				OK
		A1/9	1,10	1,90	1724	829,0	1724	180,3	4,1	43,69				OK
		A1/10	1,10	1,90	1724	829,1	1724	180,3	4,0	44,73				OK
		A1/11	1,09	1,90	1724	828,4	1724	180,2	3,9	46,34				OK
		A1/12	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,2	43,40				OK
		A1/13	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,1	44,42				OK
		A1/14	1,10	1,90	1724	828,7	1724	180,2	3,9	45,79				OK
		A1/15	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,8	3,6	50,07				OK
		A1/16	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,7	3,5	51,43				OK
		A1/17	1,09	1,89	1724	826,5	1724	179,7	3,3	53,73				OK
		A1/18	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,6	50,42				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/19	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,5	51,81				OK
		A1/20	1,09	1,89	1724	825,8	1724	179,5	3,3	54,41				OK
		A1/21	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,6	49,86				OK
		A1/22	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,5	51,21				OK
		A1/23	1,09	1,89	1724	826,0	1724	179,6	3,4	53,33				OK
		A1/24	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,6	49,52				OK
		A1/25	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,5	50,85				OK
		A1/26	1,09	1,89	1724	827,0	1724	179,8	3,4	52,67				OK
		A1/27	1,09	1,88	1724	824,0	1724	178,8	3,0	59,60				OK
		A1/28	1,09	1,88	1724	823,4	1724	178,7	3,0	60,10				OK
		A1/29	1,09	1,88	1724	823,6	1724	178,8	3,0	59,30				OK
		A1/30	1,09	1,89	1724	824,3	1724	178,9	3,0	58,82				OK
		A1/31	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	38,82				OK
		A1/32	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,63				OK
		A1/33	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,8	4,4	40,98				OK
		A1/34	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	39,05				OK
		A1/35	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,88				OK
		A1/36	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,9	4,3	41,43				OK
		A1/37	1,10	1,89	1724	828,3	1724	179,8	4,6	38,69				OK
		A1/38	1,10	1,89	1724	828,4	1724	179,8	4,6	39,50				OK
		A1/39	1,10	1,89	1724	827,7	1724	179,8	4,4	40,75				OK
		A1/40	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,7	38,46				OK
		A1/41	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,6	39,26				OK
		A1/42	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,7	4,5	40,32				OK
		A1/43	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,6	4,7	37,88				OK
		A1/44	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,6	4,7	38,11				OK
		A1/45	1,10	1,89	1724	827,8	1724	179,5	4,8	37,76				OK
		A1/46	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,5	4,8	37,54	37,54	0,23	8,68	OK
		A1/47	1,10	1,89	1724	826,4	1724	180,1	2,4	74,55				OK
		A1/48	1,10	1,90	1724	828,0	1724	180,3	2,4	74,96				OK
		A1/49	1,10	1,90	1724	826,9	1724	180,2	2,4	74,67				OK
		A1/50	1,10	1,90	1724	828,4	1724	180,4	2,4	75,07				OK
		A1/51	1,10	1,89	1724	826,6	1724	180,0	2,8	63,92				OK
		A1/52	1,10	1,89	1724	825,5	1724	179,8	2,8	64,07				OK
		A1/53	1,10	1,89	1724	826,3	1724	180,0	2,8	63,85				OK
		A1/54	1,10	1,89	1724	825,9	1724	179,9	2,8	64,03				OK
		A1/55	1,09	1,89	1724	818,5	1724	179,0	2,7	66,66				OK
		A1/56	1,09	1,89	1724	817,1	1724	178,8	2,7	66,34				OK
		A1/57	1,09	1,89	1724	818,9	1724	179,1	2,7	66,75				OK
		A1/58	1,09	1,89	1724	817,5	1724	178,8	2,7	66,43				OK
		A1/59	1,09	1,89	1724	819,9	1724	179,2	3,1	58,07				OK
		A1/60	1,09	1,89	1724	818,9	1724	179,1	3,1	57,86				OK
		A1/61	1,09	1,89	1724	819,6	1724	179,1	3,1	58,01				OK
		A1/62	1,09	1,89	1724	818,7	1724	179,0	3,1	57,80				OK
		A1/63	1,09	1,87	1724	816,5	1724	177,4	2,0	86,85				OK
		A1/64	1,09	1,87	1724	817,0	1724	177,5	2,0	87,01				OK
		A1/65	1,09	1,87	1724	818,1	1724	177,7	2,0	87,37				OK
		A1/66	1,09	1,87	1724	818,7	1724	177,8	2,0	87,53				OK
		A1/67	1,10	1,88	1724	823,3	1724	179,0	3,4	52,99				OK
		A1/68	1,10	1,88	1724	823,5	1724	179,0	3,4	53,04				OK
		A1/69	1,10	1,88	1724	822,5	1724	178,9	3,4	52,83				OK
		A1/70	1,10	1,88	1724	822,7	1724	178,9	3,4	52,88				OK
		A1/71	1,09	1,87	1724	814,0	1724	177,1	2,1	83,40				OK
		A1/72	1,09	1,87	1724	813,4	1724	177,0	2,1	83,25				OK
		A1/73	1,09	1,87	1724	815,6	1724	177,4	2,1	83,88				OK
		A1/74	1,09	1,87	1724	815,0	1724	177,3	2,1	83,72				OK
		A1/75	1,10	1,88	1724	821,5	1724	178,8	3,5	51,69				OK
		A1/76	1,10	1,88	1724	821,3	1724	178,7	3,5	51,64				OK
		A1/77	1,10	1,88	1724	820,8	1724	178,7	3,5	51,54				OK
		A1/78	1,10	1,88	1724	820,5	1724	178,6	3,5	51,49				OK

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poiss on	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,14	69,63	2,50	0,09
2	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,14	69,63	2,50	0,09
3	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,12	69,63	2,50	0,09
4	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,14	69,63	2,50	0,09
5	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,38	69,63	2,50	0,09
6	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,43	69,63	2,50	0,09

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
7	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,25	69,63	2,50	0,09
8	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,38	69,63	2,50	0,09
9	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,75	69,63	2,50	0,09
10	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,99	69,63	2,50	0,09
11	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,99	69,63	2,50	0,09
12	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,77	69,63	2,50	0,09
13	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,06	69,63	2,50	0,09
14	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,00	69,63	2,50	0,09
15	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,06	69,63	2,50	0,09
16	0,50	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,98	69,63	2,50	0,09

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
2	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
3	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
4	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
5	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
6	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
7	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
8	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
9	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
10	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
11	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
12	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
13	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
14	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
15	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
16	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/63	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/64	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/65	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/66	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/71	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/72	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/73	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/74	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								A1/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
2	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
3	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
4	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
5	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
6	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
7	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
8	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
9	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
10	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
11	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
12	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
13	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
14	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
15	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.U.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
16	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A1/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								A1/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO	DRENATE	NON DRENATE	RISULTATI

Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	65	A1/1	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/2	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/3	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/4	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/5	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/6	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/7	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/8	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/9	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/10	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/11	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/12	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/13	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/14	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/15	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/16	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/17	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/18	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/19	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/20	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/21	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/22	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/23	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/24	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/25	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/26	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/27	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/28	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/29	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/30	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/31	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/32	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/33	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/34	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/35	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/36	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/37	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/38	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/39	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/40	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/41	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/42	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		A1/43	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/44	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/45	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/46	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		A1/47	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/48	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/49	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/50	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/51	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/52	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/53	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/54	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/55	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/56	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/57	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/58	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/59	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/60	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/61	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/62	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/63	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/64	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/65	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/66	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/67	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/68	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/69	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/70	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/71	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/72	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/73	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/74	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/75	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/76	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/77	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
		A1/78	0,51	0,51	1724	145,0	1724	24,5						
2	67	A1/1	0,51	0,51	1724	146,2	1724	24,6						
		A1/2	0,51	0,51	1724	146,2	1724	24,6						
		A1/3	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/4	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/5	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/6	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/7	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/8	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/9	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/10	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/11	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/12	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/13	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/14	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/15	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/16	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/17	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/18	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/19	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/20	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/21	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/22	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/23	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/24	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/25	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/26	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/27	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/28	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/29	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/30	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/31	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/32	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/33	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/34	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/35	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/36	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/37	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/38	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/39	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/40	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/41	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/42	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		A1/43	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/44	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/45	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/46	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		A1/47	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/48	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/49	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/50	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/51	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/52	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/53	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/54	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/55	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/56	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/57	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/58	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/59	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/60	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/61	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/62	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/63	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/64	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/65	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/66	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/67	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/68	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/69	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/70	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/71	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/72	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/73	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/74	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/75	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/76	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/77	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
		A1/78	0,51	0,51	1724	145,2	1724	24,5						
3	69	A1/1	0,54	0,54	1724	160,7	1724	26,9						
		A1/2	0,54	0,54	1724	160,7	1724	26,9						
		A1/3	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/4	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/5	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/6	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/7	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/8	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/9	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/10	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/11	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/12	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/13	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/14	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/15	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/16	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/17	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/18	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/19	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/20	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/21	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/22	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/23	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/24	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/25	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/26	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/27	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/28	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/29	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/30	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/31	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/32	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/33	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/34	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/35	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/36	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/37	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/38	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/39	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/40	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/41	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/42	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		A1/43	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/44	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/45	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/46	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		A1/47	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/48	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/49	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/50	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/51	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/52	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/53	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/54	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/55	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/56	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/57	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/58	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/59	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/60	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/61	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/62	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/63	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/64	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/65	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/66	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/67	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/68	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/69	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/70	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/71	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/72	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/73	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/74	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/75	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/76	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/77	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
		A1/78	0,54	0,54	1724	159,6	1724	26,9						
4	71	A1/1	0,52	0,52	1724	147,0	1724	24,7						
		A1/2	0,52	0,52	1724	147,0	1724	24,7						
		A1/3	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/4	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/5	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/6	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/7	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/8	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/9	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/10	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/11	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/12	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/13	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/14	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/15	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/16	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/17	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/18	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/19	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/20	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/21	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/22	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/23	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/24	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/25	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/26	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/27	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/28	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/29	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/30	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/31	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/32	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/33	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/34	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/35	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/36	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/37	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/38	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/39	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/40	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/41	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/42	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		A1/43	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/44	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/45	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/46	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		A1/47	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/48	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/49	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/50	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/51	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/52	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/53	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/54	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/55	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/56	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/57	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/58	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/59	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/60	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/61	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/62	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/63	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/64	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/65	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/66	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/67	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/68	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/69	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/70	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/71	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/72	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/73	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/74	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/75	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/76	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/77	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
		A1/78	0,52	0,52	1724	146,0	1724	24,6						
5	83	A1/1	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/2	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/3	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/4	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/5	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/6	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/7	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/8	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/9	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/10	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/11	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/12	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/13	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/14	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/15	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/16	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/17	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/18	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/19	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/20	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/21	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/22	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/23	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/24	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/25	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/26	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/27	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/28	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/29	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/30	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/31	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/32	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/33	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/34	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/35	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/36	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/37	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/38	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/39	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/40	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/41	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/42	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/43	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/44	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/45	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/46	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		A1/47	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/48	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/49	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/50	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/51	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/52	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/53	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/54	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/55	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/56	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/57	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/58	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/59	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/60	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/61	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/62	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/63	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/64	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/65	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/66	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/67	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/68	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/69	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/70	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/71	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/72	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/73	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/74	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/75	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/76	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/77	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
		A1/78	0,23	0,23	1724	31,4	1724	5,3						
6	84	A1/1	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/2	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/3	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/4	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/5	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/6	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/7	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/8	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/9	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/10	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/11	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/12	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/13	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/14	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/15	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/16	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/17	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/18	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/19	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/20	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/21	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/22	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/23	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/24	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/25	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/26	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/27	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/28	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/29	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/30	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/31	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/32	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/33	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/34	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/35	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/36	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/37	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/38	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/39	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/40	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/41	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/42	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		A1/43	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/44	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/45	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/46	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		A1/47	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/48	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/49	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/50	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/51	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/52	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/53	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/54	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/55	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/56	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/57	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/58	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/59	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/60	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/61	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/62	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/63	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/64	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/65	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/66	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/67	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/68	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/69	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/70	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/71	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/72	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/73	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/74	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/75	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/76	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/77	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
		A1/78	0,17	0,17	1724	17,5	1724	3,0						
7	85	A1/1	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/2	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/3	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/4	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/5	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/6	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/7	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/8	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/9	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/10	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/11	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/12	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/13	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/14	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/15	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/16	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/17	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/18	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/19	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/20	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/21	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/22	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/23	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/24	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/25	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/26	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/27	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/28	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/29	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/30	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/31	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/32	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/33	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/34	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/35	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/36	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/37	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/38	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/39	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/40	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/41	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/42	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		A1/43	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/44	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/45	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/46	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		A1/47	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/48	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/49	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/50	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/51	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/52	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/53	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/54	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/55	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/56	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/57	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/58	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/59	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/60	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/61	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/62	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/63	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/64	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/65	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/66	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/67	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/68	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/69	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/70	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/71	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/72	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/73	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/74	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/75	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/76	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/77	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
		A1/78	0,38	0,38	1724	79,5	1724	13,4						
8	86	A1/1	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/2	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/3	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/4	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/5	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/6	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/7	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/8	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/9	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/10	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/11	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/12	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/13	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/14	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/15	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/16	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/17	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/18	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/19	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/20	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/21	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/22	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/23	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/24	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/25	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/26	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/27	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/28	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/29	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/30	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/31	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/32	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/33	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/34	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/35	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/36	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/37	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/38	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/39	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/40	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/41	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/42	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/43	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/44	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/45	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/46	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		A1/47	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/48	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/49	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/50	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/51	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/52	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/53	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/54	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/55	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/56	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/57	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/58	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/59	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/60	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/61	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/62	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/63	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/64	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/65	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/66	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/67	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/68	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/69	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/70	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/71	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/72	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/73	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/74	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/75	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/76	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/77	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
		A1/78	0,23	0,23	1724	30,5	1724	5,2						
9	87	A1/1	0,99	0,99	1724	487,3	1724	79,6						
		A1/2	0,99	0,99	1724	487,3	1724	79,6						
		A1/3	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/4	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/5	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/6	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/7	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/8	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/9	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/10	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/11	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/12	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/13	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/14	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/15	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/16	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/17	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/18	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/19	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/20	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/21	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/22	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/23	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/24	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/25	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/26	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/27	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/28	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/29	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/30	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/31	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/32	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/33	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/34	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/35	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/36	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/37	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/38	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/39	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/40	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/41	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/42	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		A1/43	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/44	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/45	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/46	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		A1/47	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/48	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/49	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/50	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/51	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/52	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/53	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/54	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/55	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/56	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/57	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/58	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/59	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/60	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/61	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/62	0,99	0,99	1724	484,2	1724	79,5						
		A1/63	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/64	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/65	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/66	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/67	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/68	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/69	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/70	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/71	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/72	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/73	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/74	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/75	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/76	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/77	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
		A1/78	0,99	0,99	1724	484,1	1724	79,5						
10	88	A1/1	0,70	0,70	1724	252,6	1724	41,8						
		A1/2	0,70	0,70	1724	252,6	1724	41,8						
		A1/3	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/4	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/5	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/6	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/7	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/8	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/9	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/10	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/11	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/12	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/13	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/14	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/15	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/16	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/17	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/18	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/19	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/20	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/21	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/22	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/23	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/24	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/25	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/26	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/27	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/28	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/29	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/30	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/31	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/32	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/33	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/34	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/35	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/36	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/37	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/38	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/39	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/40	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/41	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/42	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		A1/43	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/44	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/45	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/46	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		A1/47	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/48	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/49	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/50	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/51	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/52	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/53	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/54	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/55	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/56	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/57	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/58	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/59	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/60	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/61	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/62	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/63	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/64	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/65	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/66	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/67	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/68	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/69	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/70	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/71	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/72	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/73	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/74	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/75	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/76	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/77	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
		A1/78	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,8						
11	89	A1/1	0,70	0,70	1724	252,0	1724	41,8						
		A1/2	0,70	0,70	1724	252,0	1724	41,8						
		A1/3	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/4	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/5	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/6	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/7	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/8	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/9	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/10	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/11	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/12	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/13	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/14	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/15	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/16	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/17	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/18	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/19	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/20	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/21	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/22	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/23	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/24	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/25	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/26	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/27	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/28	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/29	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/30	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/31	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/32	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/33	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/34	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/35	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/36	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/37	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/38	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/39	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/40	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/41	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/42	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		A1/43	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/44	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/45	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/46	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		A1/47	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/48	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/49	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/50	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/51	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/52	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/53	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/54	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/55	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/56	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/57	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/58	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/59	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/60	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/61	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/62	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/63	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/64	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/65	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/66	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/67	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/68	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/69	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/70	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/71	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/72	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/73	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/74	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/75	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/76	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/77	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
		A1/78	0,70	0,70	1724	250,4	1724	41,7						
12	90	A1/1	0,96	0,96	1724	460,0	1724	75,3						
		A1/2	0,96	0,96	1724	460,0	1724	75,3						
		A1/3	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/4	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/5	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/6	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/7	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/8	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/9	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/10	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/11	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/12	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/13	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/14	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/15	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/16	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/17	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/18	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/19	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/20	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/21	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/22	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/23	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/24	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/25	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/26	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/27	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/28	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/29	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/30	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/31	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/32	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/33	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/34	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/35	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/36	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/37	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/38	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/39	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/40	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/41	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/42	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		A1/43	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/44	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/45	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/46	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		A1/47	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/48	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/49	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/50	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/51	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/52	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/53	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/54	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/55	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/56	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/57	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/58	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/59	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/60	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/61	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/62	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/63	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/64	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/65	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/66	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/67	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/68	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/69	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/70	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/71	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/72	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/73	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/74	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/75	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/76	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/77	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
		A1/78	0,96	0,96	1724	457,0	1724	75,1						
13	91	A1/1	0,62	0,62	1724	204,8	1724	34,1						
		A1/2	0,62	0,62	1724	204,8	1724	34,1						
		A1/3	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/4	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/5	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/6	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/7	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/8	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/9	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/10	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/11	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/12	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/13	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/14	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/15	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/16	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/17	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/18	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/19	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/20	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/21	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/22	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/23	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/24	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/25	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/26	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/27	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/28	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/29	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/30	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/31	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/32	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/33	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/34	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/35	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/36	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/37	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/38	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/39	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/40	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/41	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/42	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		A1/43	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/44	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/45	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/46	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		A1/47	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/48	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/49	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/50	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/51	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/52	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/53	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/54	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/55	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/56	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/57	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/58	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/59	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/60	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/61	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/62	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/63	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/64	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/65	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/66	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/67	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/68	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/69	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/70	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/71	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/72	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/73	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/74	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/75	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/76	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/77	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
		A1/78	0,62	0,62	1724	203,4	1724	34,0						
14	92	A1/1	0,69	0,69	1724	245,9	1724	40,8						
		A1/2	0,69	0,69	1724	245,9	1724	40,8						
		A1/3	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/4	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/5	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/6	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/7	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/8	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/9	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/10	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/11	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/12	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/13	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/14	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/15	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/16	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/17	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/18	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/19	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/20	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/21	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/22	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/23	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/24	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/25	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/26	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/27	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/28	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/29	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/30	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/31	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/32	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/33	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/34	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/35	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/36	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/37	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/38	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/39	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/40	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/41	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/42	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		A1/43	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/44	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/45	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/46	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		A1/47	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/48	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/49	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/50	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/51	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/52	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/53	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/54	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/55	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/56	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/57	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/58	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/59	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/60	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/61	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/62	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/63	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/64	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/65	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/66	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/67	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/68	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/69	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/70	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/71	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/72	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/73	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/74	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/75	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/76	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/77	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
		A1/78	0,69	0,69	1724	244,3	1724	40,7						
15	93	A1/1	0,62	0,62	1724	203,8	1724	33,9						
		A1/2	0,62	0,62	1724	203,8	1724	33,9						
		A1/3	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/4	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/5	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/6	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/7	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/8	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/9	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/10	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/11	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/12	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/13	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/14	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/15	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/16	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/17	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/18	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/19	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/20	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/21	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/22	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/23	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/24	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/25	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/26	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/27	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/28	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/29	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/30	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/31	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/32	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/33	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/34	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/35	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/36	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/37	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/38	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/39	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/40	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/41	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/42	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		A1/43	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/44	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/45	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/46	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		A1/47	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/48	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/49	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/50	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/51	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/52	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/53	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/54	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/55	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/56	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/57	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/58	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/59	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/60	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/61	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/62	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/63	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/64	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/65	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/66	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/67	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/68	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/69	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/70	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/71	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/72	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/73	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.

IDENTIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		A1/74	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/75	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/76	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/77	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
		A1/78	0,62	0,62	1724	202,5	1724	33,9						
16	94	A1/1	0,71	0,71	1724	261,7	1724	43,3						
		A1/2	0,71	0,71	1724	261,7	1724	43,3						
		A1/3	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/4	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/5	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/6	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/7	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/8	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/9	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/10	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/11	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/12	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/13	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/14	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/15	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/16	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/17	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/18	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/19	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/20	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/21	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/22	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/23	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/24	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/25	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/26	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/27	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/28	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/29	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/30	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/31	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/32	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/33	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/34	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/35	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/36	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/37	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/38	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/39	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/40	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/41	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/42	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		A1/43	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/44	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/45	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/46	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		A1/47	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/48	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/49	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/50	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/51	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/52	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/53	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/54	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/55	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/56	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/57	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/58	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/59	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/60	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/61	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/62	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/63	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/64	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/65	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/66	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/67	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/68	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/69	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/70	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/71	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/72	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/73	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/74	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/75	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/76	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/77	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						
		A1/78	0,71	0,71	1724	259,9	1724	43,2						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.U.														
IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.D.												
IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
2	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
3	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
4	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
5	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
6	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
7	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
8	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
9	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
10	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
11	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	128,32	2,50	0,18
12	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
13	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
14	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
15	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
16	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	134,31	2,50	0,18
17	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	116,13	2,50	0,18
18	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	121,15	2,50	0,18
19	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	116,13	2,50	0,18
20	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	123,78	2,50	0,18
21	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
22	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
23	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
24	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
25	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
26	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18

PARAMETRI GEOTECNICI TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Trave N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
27	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
28	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18
29	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
30	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
31	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
32	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
33	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
34	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	104,57	2,50	0,18
35	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18
36	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	104,57	2,50	0,18
37	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	123,78	2,50	0,18
38	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
39	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
40	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	126,98	2,50	0,18
41	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	129,52	2,50	0,18
42	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18
43	1,05	M1	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,18	41,78	96,68	2,50	0,18

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
2	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,98	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
3	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
4	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
5	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
6	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
7	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
8	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,98	0,98	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
9	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
10	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
11	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	0,99	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,13	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/70	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,98	0,98	0,97	1,29	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,91	0,57	0,61	0,61
12	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
13	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
14	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,59	0,59
15	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
16	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,10	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,93	0,56	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,10	1,09	0,94	0,56	0,60	0,60
17	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,19	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
18	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,17	1,17	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,18	1,17	0,88	0,59	0,62	0,62
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,29	1,00	1,17	1,16	0,89	0,59	0,62	0,62
19	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,99	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,19	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,19	0,87	0,60	0,63	0,63
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,64	0,64
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,21	1,20	0,86	0,60	0,63	0,63
20	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
21	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
22	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
23	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
24	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/55	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
25	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
26	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
27	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
28	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/67	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/68	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/69	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/70	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/75	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/76	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/77	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/78	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
29	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
30	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
31	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/54	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
32	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
33	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
34	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
35	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/55	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/56	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/57	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/58	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/59	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/60	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/61	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/62	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/67	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/68	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/69	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/70	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/75	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/76	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/77	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/78	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
36	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/47	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/48	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/49	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/50	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/51	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/53	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,27	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,66	0,66
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,29	1,28	1,00	1,29	1,28	0,81	0,63	0,67	0,67
37	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,89	0,58	0,62	0,62
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,16	1,15	0,90	0,58	0,62	0,62
38	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/53	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
39	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
40	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/47	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/48	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/49	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/50	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/51	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/52	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/53	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/54	1,00	0,98	0,98	0,97	1,30	1,29	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,14	1,13	0,91	0,57	0,61	0,61

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
41	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,61	0,61
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,13	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/47	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/48	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/49	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/50	1,00	0,98	0,98	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/51	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/52	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/53	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/54	1,00	0,98	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/55	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/56	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/57	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/58	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/59	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/60	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/61	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/62	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/63	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/64	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/65	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/66	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/67	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/68	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/69	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/70	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,11	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/71	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/72	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/73	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/74	1,00	0,99	0,99	0,98	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/75	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/76	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/77	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
								SLD/78	1,00	0,99	0,99	0,99	1,30	1,28	1,00	1,12	1,12	0,92	0,57	0,60	0,60
42	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
43	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,33	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,36	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,29	1,28	1,00	1,35	1,34	0,77	0,66	0,69	0,69

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
2	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
3	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
4	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
5	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
6	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
7	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
8	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
9	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
10	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
11	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
12	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
13	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
14	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
15	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
16	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,93	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,03	1,00	0,94	1,00	1,00	1,00
17	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
18	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,06	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
19	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,07	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00
20	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
21	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
22	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
23	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
24	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
25	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
26	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
27	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
28	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
29	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
30	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
31	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
32	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
33	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
34	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
35	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
36	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,09	1,00	0,81	1,00	1,00	1,00
37	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,89	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,05	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00
38	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
39	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
40	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,91	1,00	1,00	1,00
41	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	0,99	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,04	1,00	0,92	1,00	1,00	1,00
42	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
43	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA TRAVI WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Trave	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,11	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	1	SLD/1	1,09	6,85	1724	2071,3	1724	603,4	43,1	14,00				OK
		SLD/2	1,09	6,86	1724	2072,8	1724	603,9	42,1	14,35				OK
		SLD/3	1,09	6,84	1724	2066,2	1724	602,4	43,0	14,02				OK
		SLD/4	1,09	6,85	1724	2067,6	1724	602,9	41,9	14,37				OK
		SLD/5	1,09	6,85	1724	2065,8	1724	602,7	40,7	14,82				OK
		SLD/6	1,09	6,85	1724	2067,4	1724	603,1	42,8	14,09				OK
		SLD/7	1,09	6,86	1724	2068,9	1724	603,6	41,8	14,44				OK
		SLD/8	1,09	6,87	1724	2068,2	1724	604,1	40,4	14,94				OK
		SLD/9	1,09	6,86	1724	2070,8	1724	603,9	43,2	13,97				OK
		SLD/10	1,09	6,87	1724	2072,3	1724	604,4	42,2	14,32				OK
		SLD/11	1,09	6,88	1724	2073,8	1724	605,4	41,1	14,72				OK
		SLD/12	1,09	6,85	1724	2066,0	1724	602,8	43,4	13,90				OK
		SLD/13	1,09	6,86	1724	2067,4	1724	603,3	42,4	14,24				OK
		SLD/14	1,09	6,87	1724	2065,5	1724	603,4	41,4	14,58				OK
		SLD/15	1,09	6,89	1724	2068,9	1724	604,2	46,0	13,14				OK
		SLD/16	1,09	6,90	1724	2070,3	1724	604,7	45,0	13,44				OK
		SLD/17	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,6	43,7	13,83				OK
		SLD/18	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	604,9	45,8	13,19				OK
		SLD/19	1,09	6,90	1724	2071,3	1724	605,4	44,8	13,50				OK
		SLD/20	1,09	6,91	1724	2070,2	1724	605,8	43,5	13,93				OK
		SLD/21	1,09	6,91	1724	2073,1	1724	605,6	46,3	13,09				OK
		SLD/22	1,09	6,91	1724	2074,6	1724	606,1	45,2	13,40				OK
		SLD/23	1,09	6,93	1724	2075,8	1724	607,1	44,2	13,74				OK
		SLD/24	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,5	46,4	13,03	13,03	0,62	8,05	OK
		SLD/25	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	605,0	45,4	13,33				OK
		SLD/26	1,09	6,91	1724	2067,6	1724	605,2	44,4	13,63				OK
		SLD/27	1,09	6,93	1724	2073,4	1724	606,4	45,8	13,23				OK
		SLD/28	1,09	6,94	1724	2074,3	1724	607,0	45,7	13,29				OK
		SLD/29	1,09	6,95	1724	2077,6	1724	607,8	46,1	13,18				OK
		SLD/30	1,09	6,94	1724	2072,8	1724	606,7	46,2	13,12				OK
		SLD/31	1,10	6,79	1724	2063,0	1724	600,2	39,9	15,03				OK
		SLD/32	1,10	6,79	1724	2064,4	1724	600,7	38,9	15,44				OK
		SLD/33	1,10	6,79	1724	2062,7	1724	600,5	37,7	15,95				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/34	1,10	6,80	1724	2064,0	1724	600,9	39,8	15,11				OK
		SLD/35	1,10	6,80	1724	2065,3	1724	601,4	38,8	15,51				OK
		SLD/36	1,10	6,81	1724	2063,6	1724	601,5	37,4	16,08				OK
		SLD/37	1,10	6,81	1724	2068,0	1724	601,9	40,2	14,97				OK
		SLD/38	1,10	6,81	1724	2069,5	1724	602,4	39,2	15,37				OK
		SLD/39	1,10	6,83	1724	2071,4	1724	603,5	38,1	15,84				OK
		SLD/40	1,10	6,80	1724	2063,0	1724	600,7	40,3	14,89				OK
		SLD/41	1,10	6,80	1724	2064,5	1724	601,2	39,3	15,29				OK
		SLD/42	1,10	6,81	1724	2062,8	1724	601,4	38,3	15,68				OK
		SLD/43	1,10	6,76	1724	2047,9	1724	595,9	35,7	16,68				OK
		SLD/44	1,10	6,77	1724	2048,3	1724	596,5	35,6	16,77				OK
		SLD/45	1,10	6,78	1724	2054,0	1724	597,9	36,0	16,61				OK
		SLD/46	1,10	6,77	1724	2050,4	1724	597,0	36,1	16,52				OK
		SLD/47	1,10	6,70	1724	2017,9	1724	589,6	26,2	22,48				OK
		SLD/48	1,10	6,71	1724	2022,7	1724	590,9	25,9	22,85				OK
		SLD/49	1,10	6,70	1724	2019,3	1724	589,9	26,1	22,58				OK
		SLD/50	1,10	6,71	1724	2024,0	1724	591,2	25,8	22,95				OK
		SLD/51	1,09	6,71	1724	2012,0	1724	588,7	28,4	20,75				OK
		SLD/52	1,09	6,72	1724	2016,4	1724	589,9	28,0	21,06				OK
		SLD/53	1,09	6,71	1724	2010,8	1724	588,4	28,5	20,67				OK
		SLD/54	1,09	6,72	1724	2015,1	1724	589,6	28,1	20,97				OK
		SLD/55	1,10	6,95	1724	2079,0	1724	610,4	29,4	20,77				OK
		SLD/56	1,09	6,96	1724	2080,1	1724	611,0	29,7	20,54				OK
		SLD/57	1,10	6,94	1724	2078,7	1724	610,2	29,3	20,84				OK
		SLD/58	1,09	6,96	1724	2079,8	1724	610,8	29,6	20,61				OK
		SLD/59	1,09	6,96	1724	2073,4	1724	609,5	31,5	19,33				OK
		SLD/60	1,09	6,97	1724	2074,4	1724	610,1	31,9	19,13				OK
		SLD/61	1,09	6,96	1724	2073,7	1724	609,7	31,6	19,28				OK
		SLD/62	1,09	6,97	1724	2074,7	1724	610,2	32,0	19,08				OK
		SLD/63	1,10	6,83	1724	2046,8	1724	600,6	24,8	24,20				OK
		SLD/64	1,10	6,83	1724	2047,1	1724	600,8	24,7	24,31				OK
		SLD/65	1,10	6,84	1724	2047,7	1724	601,1	24,5	24,55				OK
		SLD/66	1,10	6,84	1724	2048,0	1724	601,2	24,4	24,66				OK
		SLD/67	1,09	6,84	1724	2023,0	1724	596,2	32,0	18,64				OK
		SLD/68	1,09	6,84	1724	2024,3	1724	596,6	31,9	18,72				OK
		SLD/69	1,09	6,83	1724	2019,1	1724	595,1	32,3	18,42				OK
		SLD/70	1,09	6,83	1724	2020,4	1724	595,5	32,2	18,49				OK
		SLD/71	1,10	6,94	1724	2076,4	1724	610,6	25,8	23,69				OK
		SLD/72	1,10	6,94	1724	2076,0	1724	610,4	25,9	23,59				OK
		SLD/73	1,10	6,96	1724	2077,6	1724	611,1	25,4	24,03				OK
		SLD/74	1,10	6,95	1724	2077,2	1724	610,9	25,5	23,92				OK
		SLD/75	1,09	6,93	1724	2045,4	1724	603,8	32,9	18,34				OK
		SLD/76	1,09	6,93	1724	2044,1	1724	603,5	33,0	18,27				OK
		SLD/77	1,09	6,92	1724	2041,4	1724	602,7	33,3	18,12				OK
		SLD/78	1,09	6,92	1724	2040,1	1724	602,3	33,4	18,05				OK
2	2	SLD/1	1,09	6,85	1724	2071,3	1724	603,4	43,1	14,00				OK
		SLD/2	1,09	6,86	1724	2072,8	1724	603,9	42,1	14,35				OK
		SLD/3	1,09	6,86	1724	2070,8	1724	603,9	43,2	13,97				OK
		SLD/4	1,09	6,87	1724	2072,3	1724	604,4	42,2	14,32				OK
		SLD/5	1,09	6,88	1724	2073,8	1724	605,4	41,1	14,72				OK
		SLD/6	1,09	6,85	1724	2067,4	1724	603,1	42,8	14,09				OK
		SLD/7	1,09	6,86	1724	2068,9	1724	603,6	41,8	14,44				OK
		SLD/8	1,09	6,87	1724	2068,2	1724	604,1	40,4	14,94				OK
		SLD/9	1,09	6,84	1724	2066,2	1724	602,4	43,0	14,02				OK
		SLD/10	1,09	6,85	1724	2067,6	1724	602,9	41,9	14,37				OK
		SLD/11	1,09	6,85	1724	2065,8	1724	602,7	40,7	14,82				OK
		SLD/12	1,09	6,85	1724	2066,0	1724	602,8	43,4	13,90				OK
		SLD/13	1,09	6,86	1724	2067,4	1724	603,3	42,4	14,24				OK
		SLD/14	1,09	6,87	1724	2065,5	1724	603,4	41,4	14,58				OK
		SLD/15	1,09	6,91	1724	2073,1	1724	605,6	46,3	13,09				OK
		SLD/16	1,09	6,91	1724	2074,6	1724	606,1	45,2	13,40				OK
		SLD/17	1,09	6,93	1724	2075,8	1724	607,1	44,2	13,74				OK
		SLD/18	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	604,9	45,8	13,19				OK
		SLD/19	1,09	6,90	1724	2071,3	1724	605,4	44,8	13,50				OK
		SLD/20	1,09	6,91	1724	2070,2	1724	605,8	43,5	13,93				OK
		SLD/21	1,09	6,89	1724	2068,9	1724	604,2	46,0	13,14				OK
		SLD/22	1,09	6,90	1724	2070,3	1724	604,7	45,0	13,44				OK
		SLD/23	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,6	43,7	13,83				OK
		SLD/24	1,09	6,90	1724	2068,4	1724	604,5	46,4	13,03	13,03	0,62	8,05	OK
		SLD/25	1,09	6,90	1724	2069,8	1724	605,0	45,4	13,33				OK
		SLD/26	1,09	6,91	1724	2067,6	1724	605,2	44,4	13,63				OK
		SLD/27	1,09	6,95	1724	2077,6	1724	607,8	46,1	13,18				OK
		SLD/28	1,09	6,94	1724	2074,3	1724	607,0	45,7	13,29				OK
		SLD/29	1,09	6,93	1724	2073,4	1724	606,4	45,8	13,23				OK
		SLD/30	1,09	6,94	1724	2072,8	1724	606,7	46,2	13,12				OK
		SLD/31	1,10	6,81	1724	2068,0	1724	601,9	40,2	14,97				OK
		SLD/32	1,10	6,81	1724	2069,5	1724	602,4	39,2	15,37				OK
		SLD/33	1,10	6,83	1724	2071,4	1724	603,5	38,1	15,84				OK
		SLD/34	1,10	6,80	1724	2064,0	1724	600,9	39,8	15,11				OK
		SLD/35	1,10	6,80	1724	2065,3	1724	601,4	38,8	15,51				OK
		SLD/36	1,10	6,81	1724	2063,6	1724	601,5	37,4	16,08				OK
		SLD/37	1,10	6,79	1724	2063,0	1724	600,2	39,9	15,03				OK
		SLD/38	1,10	6,79	1724	2064,4	1724	600,7	38,9	15,44				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/39	1,10	6,79	1724	2062,7	1724	600,5	37,7	15,95				OK
		SLD/40	1,10	6,80	1724	2063,0	1724	600,7	40,3	14,89				OK
		SLD/41	1,10	6,80	1724	2064,5	1724	601,2	39,3	15,29				OK
		SLD/42	1,10	6,81	1724	2062,8	1724	601,4	38,3	15,68				OK
		SLD/43	1,10	6,78	1724	2054,0	1724	597,9	36,0	16,61				OK
		SLD/44	1,10	6,77	1724	2048,3	1724	596,5	35,6	16,77				OK
		SLD/45	1,10	6,76	1724	2047,9	1724	595,9	35,7	16,68				OK
		SLD/46	1,10	6,77	1724	2050,4	1724	597,0	36,1	16,52				OK
		SLD/47	1,10	6,94	1724	2078,7	1724	610,2	29,3	20,84				OK
		SLD/48	1,09	6,96	1724	2079,8	1724	610,8	29,6	20,61				OK
		SLD/49	1,10	6,95	1724	2079,0	1724	610,4	29,4	20,77				OK
		SLD/50	1,09	6,96	1724	2080,1	1724	611,0	29,7	20,54				OK
		SLD/51	1,09	6,96	1724	2073,7	1724	609,7	31,6	19,28				OK
		SLD/52	1,09	6,97	1724	2074,7	1724	610,2	32,0	19,08				OK
		SLD/53	1,09	6,96	1724	2073,4	1724	609,5	31,5	19,33				OK
		SLD/54	1,09	6,97	1724	2074,4	1724	610,1	31,9	19,13				OK
		SLD/55	1,10	6,70	1724	2019,3	1724	589,9	26,1	22,58				OK
		SLD/56	1,10	6,71	1724	2024,0	1724	591,2	25,8	22,95				OK
		SLD/57	1,10	6,70	1724	2017,9	1724	589,6	26,2	22,48				OK
		SLD/58	1,10	6,71	1724	2022,7	1724	590,9	25,9	22,85				OK
		SLD/59	1,09	6,71	1724	2010,8	1724	588,4	28,5	20,67				OK
		SLD/60	1,09	6,72	1724	2015,1	1724	589,6	28,1	20,97				OK
		SLD/61	1,09	6,71	1724	2012,0	1724	588,7	28,4	20,75				OK
		SLD/62	1,09	6,72	1724	2016,4	1724	589,9	28,0	21,06				OK
		SLD/63	1,10	6,96	1724	2077,6	1724	611,1	25,4	24,03				OK
		SLD/64	1,10	6,95	1724	2077,2	1724	610,9	25,5	23,92				OK
		SLD/65	1,10	6,94	1724	2076,4	1724	610,6	25,8	23,69				OK
		SLD/66	1,10	6,94	1724	2076,0	1724	610,4	25,9	23,59				OK
		SLD/67	1,09	6,92	1724	2041,4	1724	602,7	33,3	18,12				OK
		SLD/68	1,09	6,92	1724	2040,1	1724	602,3	33,4	18,05				OK
		SLD/69	1,09	6,93	1724	2045,4	1724	603,8	32,9	18,34				OK
		SLD/70	1,09	6,93	1724	2044,1	1724	603,5	33,0	18,27				OK
		SLD/71	1,10	6,84	1724	2047,7	1724	601,1	24,5	24,55				OK
		SLD/72	1,10	6,84	1724	2048,0	1724	601,2	24,4	24,66				OK
		SLD/73	1,10	6,83	1724	2046,8	1724	600,6	24,8	24,20				OK
		SLD/74	1,10	6,83	1724	2047,1	1724	600,8	24,7	24,31				OK
		SLD/75	1,09	6,83	1724	2019,1	1724	595,1	32,3	18,42				OK
		SLD/76	1,09	6,83	1724	2020,4	1724	595,5	32,2	18,49				OK
		SLD/77	1,09	6,84	1724	2023,0	1724	596,2	32,0	18,64				OK
		SLD/78	1,09	6,84	1724	2024,3	1724	596,6	31,9	18,72				OK
3	3	SLD/1	1,10	6,81	1724	2068,1	1724	601,7	39,7	15,15				OK
		SLD/2	1,10	6,83	1724	2071,3	1724	602,8	38,7	15,59				OK
		SLD/3	1,10	6,81	1724	2064,2	1724	601,0	39,6	15,17				OK
		SLD/4	1,10	6,82	1724	2067,5	1724	602,1	38,6	15,61				OK
		SLD/5	1,10	6,83	1724	2068,9	1724	603,0	37,3	16,17				OK
		SLD/6	1,10	6,81	1724	2064,0	1724	601,3	39,7	15,14				OK
		SLD/7	1,10	6,82	1724	2067,3	1724	602,4	38,7	15,58				OK
		SLD/8	1,10	6,84	1724	2068,6	1724	603,4	37,4	16,12				OK
		SLD/9	1,10	6,82	1724	2066,6	1724	601,8	39,8	15,11				OK
		SLD/10	1,10	6,83	1724	2069,9	1724	602,9	38,8	15,55				OK
		SLD/11	1,10	6,85	1724	2073,0	1724	604,4	37,6	16,07				OK
		SLD/12	1,10	6,82	1724	2063,5	1724	601,2	39,7	15,14				OK
		SLD/13	1,10	6,83	1724	2066,8	1724	602,3	38,7	15,58				OK
		SLD/14	1,10	6,85	1724	2067,7	1724	603,4	37,5	16,11				OK
		SLD/15	1,09	6,87	1724	2073,1	1724	604,7	39,4	15,33				OK
		SLD/16	1,09	6,89	1724	2076,5	1724	605,9	38,4	15,78				OK
		SLD/17	1,09	6,90	1724	2078,3	1724	606,9	37,1	16,35				OK
		SLD/18	1,09	6,87	1724	2072,8	1724	604,9	39,5	15,30				OK
		SLD/19	1,09	6,89	1724	2076,3	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		SLD/20	1,09	6,91	1724	2078,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		SLD/21	1,09	6,88	1724	2075,4	1724	605,5	39,7	15,27				OK
		SLD/22	1,09	6,90	1724	2078,9	1724	606,7	38,6	15,72				OK
		SLD/23	1,09	6,92	1724	2082,3	1724	608,3	37,5	16,24				OK
		SLD/24	1,09	6,88	1724	2072,3	1724	604,9	39,6	15,29				OK
		SLD/25	1,09	6,89	1724	2075,8	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		SLD/26	1,09	6,91	1724	2077,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		SLD/27	1,09	6,95	1724	2087,0	1724	609,9	37,1	16,46				OK
		SLD/28	1,09	6,95	1724	2086,9	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		SLD/29	1,09	6,96	1724	2089,5	1724	610,8	37,3	16,39				OK
		SLD/30	1,09	6,96	1724	2086,3	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		SLD/31	1,10	6,75	1724	2049,0	1724	595,9	39,8	14,98				OK
		SLD/32	1,10	6,76	1724	2051,8	1724	596,8	38,7	15,41				OK
		SLD/33	1,10	6,77	1724	2052,6	1724	597,5	37,4	15,95				OK
		SLD/34	1,10	6,75	1724	2047,6	1724	595,8	39,9	14,94				OK
		SLD/35	1,10	6,76	1724	2050,4	1724	596,8	38,8	15,37				OK
		SLD/36	1,10	6,77	1724	2050,2	1724	597,4	37,6	15,88				OK
		SLD/37	1,10	6,76	1724	2051,9	1724	596,8	40,0	14,92	14,92	0,54	8,04	OK
		SLD/38	1,10	6,77	1724	2054,8	1724	597,8	38,9	15,35				OK
		SLD/39	1,10	6,79	1724	2057,5	1724	599,1	37,8	15,85				OK
		SLD/40	1,10	6,75	1724	2050,0	1724	596,5	39,9	14,95				OK
		SLD/41	1,10	6,76	1724	2052,8	1724	597,4	38,8	15,38				OK
		SLD/42	1,10	6,78	1724	2054,3	1724	598,6	37,6	15,91				OK
		SLD/43	1,10	6,73	1724	2038,8	1724	593,0	37,6	15,76				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/44	1,09	6,73	1724	2037,4	1724	593,0	37,7	15,72				OK
		SLD/45	1,10	6,74	1724	2041,8	1724	594,0	37,8	15,70				OK
		SLD/46	1,10	6,73	1724	2039,9	1724	593,7	37,7	15,73				OK
		SLD/47	1,10	6,76	1724	2041,4	1724	596,5	24,8	24,01				OK
		SLD/48	1,10	6,77	1724	2040,6	1724	596,4	24,9	23,92				OK
		SLD/49	1,10	6,76	1724	2041,2	1724	596,5	24,9	23,98				OK
		SLD/50	1,10	6,77	1724	2040,4	1724	596,4	25,0	23,89				OK
		SLD/51	1,10	6,79	1724	2040,4	1724	596,9	24,9	23,98				OK
		SLD/52	1,10	6,79	1724	2043,5	1724	597,7	25,0	23,92				OK
		SLD/53	1,10	6,79	1724	2039,6	1724	596,7	24,9	24,00				OK
		SLD/54	1,10	6,79	1724	2042,7	1724	597,5	25,0	23,94				OK
		SLD/55	1,10	6,97	1724	2090,6	1724	613,4	27,6	22,19				OK
		SLD/56	1,10	6,96	1724	2088,0	1724	612,7	27,5	22,24				OK
		SLD/57	1,10	6,97	1724	2091,4	1724	613,6	27,7	22,18				OK
		SLD/58	1,10	6,96	1724	2088,7	1724	612,9	27,6	22,23				OK
		SLD/59	1,09	6,99	1724	2088,2	1724	613,4	27,7	22,16				OK
		SLD/60	1,09	6,98	1724	2085,6	1724	612,6	27,6	22,20				OK
		SLD/61	1,09	6,99	1724	2087,5	1724	613,2	27,7	22,17				OK
		SLD/62	1,09	6,98	1724	2084,8	1724	612,4	27,6	22,22				OK
		SLD/63	1,09	6,81	1724	2035,5	1724	597,7	25,8	23,19				OK
		SLD/64	1,09	6,81	1724	2035,2	1724	597,6	25,8	23,17				OK
		SLD/65	1,09	6,82	1724	2034,7	1724	597,6	25,9	23,11				OK
		SLD/66	1,09	6,82	1724	2034,5	1724	597,6	25,9	23,09				OK
		SLD/67	1,09	6,89	1724	2046,3	1724	602,2	25,9	23,23				OK
		SLD/68	1,09	6,89	1724	2047,1	1724	602,4	26,0	23,21				OK
		SLD/69	1,09	6,89	1724	2043,5	1724	601,4	25,8	23,28				OK
		SLD/70	1,09	6,89	1724	2044,4	1724	601,7	25,9	23,26				OK
		SLD/71	1,10	6,87	1724	2051,7	1724	603,1	26,6	22,67				OK
		SLD/72	1,10	6,87	1724	2051,9	1724	603,1	26,6	22,69				OK
		SLD/73	1,09	6,88	1724	2050,8	1724	603,0	26,7	22,59				OK
		SLD/74	1,09	6,88	1724	2051,1	1724	603,1	26,7	22,62				OK
		SLD/75	1,09	6,95	1724	2060,3	1724	607,0	26,8	22,68				OK
		SLD/76	1,09	6,95	1724	2059,4	1724	606,8	26,7	22,70				OK
		SLD/77	1,09	6,94	1724	2057,6	1724	606,3	26,7	22,73				OK
		SLD/78	1,09	6,94	1724	2056,8	1724	606,1	26,6	22,75				OK
4	4	SLD/1	1,10	6,81	1724	2068,1	1724	601,7	39,7	15,15				OK
		SLD/2	1,10	6,83	1724	2071,3	1724	602,8	38,7	15,59				OK
		SLD/3	1,10	6,82	1724	2066,6	1724	601,8	39,8	15,11				OK
		SLD/4	1,10	6,83	1724	2069,9	1724	602,9	38,8	15,55				OK
		SLD/5	1,10	6,85	1724	2073,0	1724	604,4	37,6	16,07				OK
		SLD/6	1,10	6,81	1724	2064,0	1724	601,3	39,7	15,14				OK
		SLD/7	1,10	6,82	1724	2067,3	1724	602,4	38,7	15,58				OK
		SLD/8	1,10	6,84	1724	2068,6	1724	603,4	37,4	16,12				OK
		SLD/9	1,10	6,81	1724	2064,2	1724	601,0	39,6	15,17				OK
		SLD/10	1,10	6,82	1724	2067,5	1724	602,1	38,6	15,61				OK
		SLD/11	1,10	6,83	1724	2068,9	1724	603,0	37,3	16,17				OK
		SLD/12	1,10	6,82	1724	2063,5	1724	601,2	39,7	15,14				OK
		SLD/13	1,10	6,83	1724	2066,8	1724	602,3	38,7	15,58				OK
		SLD/14	1,10	6,85	1724	2067,7	1724	603,4	37,5	16,11				OK
		SLD/15	1,09	6,88	1724	2075,4	1724	605,5	39,7	15,27				OK
		SLD/16	1,09	6,90	1724	2078,9	1724	606,7	38,6	15,72				OK
		SLD/17	1,09	6,92	1724	2082,3	1724	608,3	37,5	16,24				OK
		SLD/18	1,09	6,87	1724	2072,8	1724	604,9	39,5	15,30				OK
		SLD/19	1,09	6,89	1724	2076,3	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		SLD/20	1,09	6,91	1724	2078,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		SLD/21	1,09	6,87	1724	2073,1	1724	604,7	39,4	15,33				OK
		SLD/22	1,09	6,89	1724	2076,5	1724	605,9	38,4	15,78				OK
		SLD/23	1,09	6,90	1724	2078,3	1724	606,9	37,1	16,35				OK
		SLD/24	1,09	6,88	1724	2072,3	1724	604,9	39,6	15,29				OK
		SLD/25	1,09	6,89	1724	2075,8	1724	606,1	38,5	15,74				OK
		SLD/26	1,09	6,91	1724	2077,0	1724	607,3	37,3	16,29				OK
		SLD/27	1,09	6,96	1724	2089,5	1724	610,8	37,3	16,39				OK
		SLD/28	1,09	6,95	1724	2086,9	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		SLD/29	1,09	6,95	1724	2087,0	1724	609,9	37,1	16,46				OK
		SLD/30	1,09	6,96	1724	2086,3	1724	610,2	37,2	16,42				OK
		SLD/31	1,10	6,76	1724	2051,9	1724	596,8	40,0	14,92	14,92	0,54	8,04	OK
		SLD/32	1,10	6,77	1724	2054,8	1724	597,8	38,9	15,35				OK
		SLD/33	1,10	6,79	1724	2057,5	1724	599,1	37,8	15,85				OK
		SLD/34	1,10	6,75	1724	2047,6	1724	595,8	39,9	14,94				OK
		SLD/35	1,10	6,76	1724	2050,4	1724	596,8	38,8	15,37				OK
		SLD/36	1,10	6,77	1724	2050,2	1724	597,4	37,6	15,88				OK
		SLD/37	1,10	6,75	1724	2049,0	1724	595,9	39,8	14,98				OK
		SLD/38	1,10	6,76	1724	2051,8	1724	596,8	38,7	15,41				OK
		SLD/39	1,10	6,77	1724	2052,6	1724	597,5	37,4	15,95				OK
		SLD/40	1,10	6,75	1724	2050,0	1724	596,5	39,9	14,95				OK
		SLD/41	1,10	6,76	1724	2052,8	1724	597,4	38,8	15,38				OK
		SLD/42	1,10	6,78	1724	2054,3	1724	598,6	37,6	15,91				OK
		SLD/43	1,10	6,74	1724	2041,8	1724	594,0	37,8	15,70				OK
		SLD/44	1,09	6,73	1724	2037,4	1724	593,0	37,7	15,72				OK
		SLD/45	1,10	6,73	1724	2038,8	1724	593,0	37,6	15,76				OK
		SLD/46	1,10	6,73	1724	2039,9	1724	593,7	37,7	15,73				OK
		SLD/47	1,10	6,97	1724	2091,4	1724	613,6	27,7	22,18				OK
		SLD/48	1,10	6,96	1724	2088,7	1724	612,9	27,6	22,23				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/49	1,10	6,97	1724	2090,6	1724	613,4	27,6	22,19				OK
		SLD/50	1,10	6,96	1724	2088,0	1724	612,7	27,5	22,24				OK
		SLD/51	1,09	6,99	1724	2087,5	1724	613,2	27,7	22,17				OK
		SLD/52	1,09	6,98	1724	2084,8	1724	612,4	27,6	22,22				OK
		SLD/53	1,09	6,99	1724	2088,2	1724	613,4	27,7	22,16				OK
		SLD/54	1,09	6,98	1724	2085,6	1724	612,6	27,6	22,20				OK
		SLD/55	1,10	6,76	1724	2041,2	1724	596,5	24,9	23,98				OK
		SLD/56	1,10	6,77	1724	2040,4	1724	596,4	25,0	23,89				OK
		SLD/57	1,10	6,76	1724	2041,4	1724	596,5	24,8	24,01				OK
		SLD/58	1,10	6,77	1724	2040,6	1724	596,4	24,9	23,92				OK
		SLD/59	1,10	6,79	1724	2039,6	1724	596,7	24,9	24,00				OK
		SLD/60	1,10	6,79	1724	2042,7	1724	597,5	25,0	23,94				OK
		SLD/61	1,10	6,79	1724	2040,4	1724	596,9	24,9	23,98				OK
		SLD/62	1,10	6,79	1724	2043,5	1724	597,7	25,0	23,92				OK
		SLD/63	1,09	6,88	1724	2050,8	1724	603,0	26,7	22,59				OK
		SLD/64	1,09	6,88	1724	2051,1	1724	603,1	26,7	22,62				OK
		SLD/65	1,10	6,87	1724	2051,7	1724	603,1	26,6	22,67				OK
		SLD/66	1,10	6,87	1724	2051,9	1724	603,1	26,6	22,69				OK
		SLD/67	1,09	6,94	1724	2057,7	1724	606,3	26,7	22,73				OK
		SLD/68	1,09	6,94	1724	2056,8	1724	606,1	26,6	22,75				OK
		SLD/69	1,09	6,95	1724	2060,3	1724	607,0	26,8	22,68				OK
		SLD/70	1,09	6,95	1724	2059,4	1724	606,8	26,7	22,70				OK
		SLD/71	1,09	6,82	1724	2034,7	1724	597,6	25,9	23,11				OK
		SLD/72	1,09	6,82	1724	2034,5	1724	597,6	25,9	23,09				OK
		SLD/73	1,09	6,81	1724	2035,5	1724	597,7	25,8	23,19				OK
		SLD/74	1,09	6,81	1724	2035,2	1724	597,6	25,8	23,17				OK
		SLD/75	1,09	6,89	1724	2043,5	1724	601,4	25,8	23,28				OK
		SLD/76	1,09	6,89	1724	2044,4	1724	601,7	25,9	23,26				OK
		SLD/77	1,09	6,89	1724	2046,3	1724	602,2	25,9	23,23				OK
		SLD/78	1,09	6,89	1724	2047,1	1724	602,4	26,0	23,21				OK
5	5	SLD/1	1,10	6,96	1724	2108,9	1724	615,0	39,7	15,48				OK
		SLD/2	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,4	38,6	15,93				OK
		SLD/3	1,10	6,96	1724	2105,9	1724	614,6	39,7	15,49				OK
		SLD/4	1,10	6,96	1724	2107,1	1724	615,0	38,6	15,94				OK
		SLD/5	1,10	6,97	1724	2106,6	1724	615,2	37,3	16,49				OK
		SLD/6	1,10	6,96	1724	2104,2	1724	614,5	39,7	15,46				OK
		SLD/7	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	614,9	38,7	15,90				OK
		SLD/8	1,10	6,97	1724	2103,7	1724	615,0	37,4	16,43				OK
		SLD/9	1,10	6,96	1724	2106,7	1724	614,9	39,8	15,46				OK
		SLD/10	1,10	6,97	1724	2108,0	1724	615,3	38,7	15,91				OK
		SLD/11	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,7	37,5	16,44				OK
		SLD/12	1,10	6,96	1724	2105,1	1724	614,7	39,7	15,49				OK
		SLD/13	1,10	6,97	1724	2106,4	1724	615,1	38,6	15,93				OK
		SLD/14	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	615,4	37,3	16,48				OK
		SLD/15	1,10	6,99	1724	2112,8	1724	616,9	37,9	16,27				OK
		SLD/16	1,10	6,99	1724	2114,4	1724	617,4	36,8	16,76				OK
		SLD/17	1,10	7,00	1724	2114,3	1724	617,7	35,5	17,38				OK
		SLD/18	1,10	6,99	1724	2111,2	1724	616,8	38,0	16,23				OK
		SLD/19	1,10	6,99	1724	2112,7	1724	617,2	36,9	16,72				OK
		SLD/20	1,10	7,00	1724	2111,5	1724	617,4	35,7	17,31				OK
		SLD/21	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,2	38,0	16,24				OK
		SLD/22	1,10	7,00	1724	2115,2	1724	617,7	36,9	16,73				OK
		SLD/23	1,10	7,00	1724	2114,1	1724	617,7	35,7	17,30				OK
		SLD/24	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	617,0	37,9	16,26				OK
		SLD/25	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,5	36,9	16,75				OK
		SLD/26	1,10	7,00	1724	2112,6	1724	617,7	35,6	17,36				OK
		SLD/27	1,10	6,98	1724	2112,2	1724	616,6	34,4	17,92				OK
		SLD/28	1,10	6,98	1724	2109,9	1724	616,2	34,5	17,87				OK
		SLD/29	1,10	6,98	1724	2110,9	1724	616,2	34,5	17,86				OK
		SLD/30	1,10	6,98	1724	2110,1	1724	616,2	34,4	17,90				OK
		SLD/31	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,5	41,4	14,78				OK
		SLD/32	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,8	40,3	15,19				OK
		SLD/33	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	39,1	15,69				OK
		SLD/34	1,10	6,94	1724	2097,7	1724	612,4	41,5	14,76	14,76	0,54	8,03	OK
		SLD/35	1,10	6,94	1724	2098,8	1724	612,7	40,4	15,16				OK
		SLD/36	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,7	39,2	15,64				OK
		SLD/37	1,10	6,94	1724	2100,3	1724	612,8	41,5	14,76				OK
		SLD/38	1,10	6,94	1724	2101,4	1724	613,1	40,4	15,16				OK
		SLD/39	1,10	6,95	1724	2101,1	1724	613,4	39,2	15,65				OK
		SLD/40	1,10	6,94	1724	2098,6	1724	612,6	41,4	14,78				OK
		SLD/41	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	40,4	15,18				OK
		SLD/42	1,10	6,95	1724	2098,3	1724	613,1	39,1	15,68				OK
		SLD/43	1,10	6,93	1724	2097,5	1724	611,8	40,3	15,20				OK
		SLD/44	1,10	6,93	1724	2095,7	1724	611,7	40,3	15,17				OK
		SLD/45	1,10	6,93	1724	2098,4	1724	612,1	40,3	15,17				OK
		SLD/46	1,10	6,93	1724	2096,6	1724	611,9	40,3	15,19				OK
		SLD/47	1,10	6,94	1724	2086,4	1724	611,6	25,6	23,90				OK
		SLD/48	1,10	6,94	1724	2085,2	1724	611,3	25,7	23,82				OK
		SLD/49	1,10	6,94	1724	2086,0	1724	611,5	25,6	23,88				OK
		SLD/50	1,10	6,94	1724	2084,8	1724	611,2	25,7	23,80				OK
		SLD/51	1,10	6,95	1724	2087,3	1724	612,0	25,4	24,09				OK
		SLD/52	1,10	6,95	1724	2088,2	1724	612,2	25,5	24,03				OK
		SLD/53	1,10	6,95	1724	2087,1	1724	611,9	25,4	24,11				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/54	1,10	6,95	1724	2088,0	1724	612,1	25,5	24,05				OK
		SLD/55	1,10	6,99	1724	2095,1	1724	614,9	26,8	22,92				OK
		SLD/56	1,10	6,99	1724	2096,0	1724	615,1	26,8	22,99				OK
		SLD/57	1,10	6,99	1724	2094,9	1724	614,8	26,8	22,90				OK
		SLD/58	1,10	6,99	1724	2095,8	1724	615,0	26,8	22,97				OK
		SLD/59	1,10	6,98	1724	2096,4	1724	614,9	26,6	23,08				OK
		SLD/60	1,10	6,98	1724	2095,6	1724	614,7	26,6	23,14				OK
		SLD/61	1,10	6,98	1724	2096,4	1724	615,0	26,6	23,10				OK
		SLD/62	1,10	6,98	1724	2095,3	1724	614,7	26,5	23,15				OK
		SLD/63	1,10	6,96	1724	2076,4	1724	611,0	26,2	23,29				OK
		SLD/64	1,10	6,96	1724	2076,0	1724	610,9	26,3	23,27				OK
		SLD/65	1,10	6,96	1724	2075,3	1724	610,7	26,3	23,22				OK
		SLD/66	1,10	6,96	1724	2074,9	1724	610,6	26,3	23,20				OK
		SLD/67	1,10	6,98	1724	2084,3	1724	613,4	25,6	23,94				OK
		SLD/68	1,10	6,98	1724	2084,6	1724	613,5	25,6	23,92				OK
		SLD/69	1,10	6,98	1724	2083,5	1724	613,3	25,6	24,00				OK
		SLD/70	1,10	6,98	1724	2083,8	1724	613,3	25,6	23,98				OK
		SLD/71	1,10	6,98	1724	2081,1	1724	612,7	26,6	23,03				OK
		SLD/72	1,10	6,98	1724	2081,5	1724	612,8	26,6	23,05				OK
		SLD/73	1,10	6,98	1724	2080,0	1724	612,4	26,7	22,96				OK
		SLD/74	1,10	6,98	1724	2080,3	1724	612,5	26,7	22,98				OK
		SLD/75	1,10	6,99	1724	2087,1	1724	614,4	26,0	23,64				OK
		SLD/76	1,10	6,99	1724	2086,8	1724	614,3	26,0	23,65				OK
		SLD/77	1,10	6,99	1724	2086,0	1724	614,1	25,9	23,69				OK
		SLD/78	1,10	6,99	1724	2085,7	1724	614,0	25,9	23,70				OK
6	6	SLD/1	1,07	4,98	1724	1561,0	1724	437,0	40,1	10,90				OK
		SLD/2	1,07	4,98	1724	1562,0	1724	437,2	38,9	11,25				OK
		SLD/3	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,8	40,1	10,89				OK
		SLD/4	1,07	4,98	1724	1559,5	1724	437,0	38,9	11,24				OK
		SLD/5	1,07	4,98	1724	1559,0	1724	437,1	37,4	11,67				OK
		SLD/6	1,07	4,98	1724	1556,1	1724	436,4	40,1	10,87				OK
		SLD/7	1,07	4,98	1724	1557,0	1724	436,6	38,9	11,22				OK
		SLD/8	1,07	4,98	1724	1554,9	1724	436,5	37,5	11,64				OK
		SLD/9	1,07	4,98	1724	1558,1	1724	436,7	40,1	10,89				OK
		SLD/10	1,07	4,98	1724	1559,1	1724	436,9	38,9	11,24				OK
		SLD/11	1,07	4,98	1724	1558,3	1724	436,9	37,4	11,67				OK
		SLD/12	1,07	4,98	1724	1557,5	1724	436,7	40,1	10,90				OK
		SLD/13	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,9	38,8	11,25				OK
		SLD/14	1,07	4,98	1724	1557,4	1724	437,0	37,4	11,69				OK
		SLD/15	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,7	38,3	11,38				OK
		SLD/16	1,07	4,98	1724	1555,6	1724	435,9	37,1	11,76				OK
		SLD/17	1,07	4,98	1724	1555,1	1724	436,0	35,6	12,24				OK
		SLD/18	1,07	4,98	1724	1552,3	1724	435,4	38,3	11,36				OK
		SLD/19	1,07	4,98	1724	1553,2	1724	435,5	37,1	11,74				OK
		SLD/20	1,07	4,97	1724	1551,0	1724	435,4	35,7	12,20				OK
		SLD/21	1,07	4,98	1724	1554,3	1724	435,6	38,3	11,38				OK
		SLD/22	1,07	4,97	1724	1555,2	1724	435,8	37,1	11,76				OK
		SLD/23	1,07	4,97	1724	1554,4	1724	435,8	35,6	12,23				OK
		SLD/24	1,07	4,98	1724	1553,8	1724	435,7	38,3	11,39				OK
		SLD/25	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,9	37,0	11,77				OK
		SLD/26	1,07	4,97	1724	1553,6	1724	435,9	35,6	12,26				OK
		SLD/27	1,07	4,97	1724	1553,8	1724	435,4	34,4	12,65				OK
		SLD/28	1,07	4,97	1724	1551,4	1724	435,0	34,4	12,63				OK
		SLD/29	1,07	4,97	1724	1553,4	1724	435,2	34,4	12,65				OK
		SLD/30	1,07	4,97	1724	1553,0	1724	435,3	34,4	12,66				OK
		SLD/31	1,07	4,99	1724	1562,0	1724	437,7	41,9	10,44				OK
		SLD/32	1,07	4,99	1724	1563,0	1724	438,0	40,7	10,76				OK
		SLD/33	1,08	4,99	1724	1562,5	1724	438,1	39,3	11,16				OK
		SLD/34	1,07	4,99	1724	1559,5	1724	437,4	42,0	10,42	10,42	0,78	8,17	OK
		SLD/35	1,07	4,99	1724	1560,5	1724	437,6	40,7	10,74				OK
		SLD/36	1,07	4,99	1724	1558,4	1724	437,4	39,3	11,13				OK
		SLD/37	1,07	4,99	1724	1561,6	1724	437,6	41,9	10,44				OK
		SLD/38	1,07	4,99	1724	1562,6	1724	437,8	40,7	10,76				OK
		SLD/39	1,08	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	39,3	11,15				OK
		SLD/40	1,07	4,99	1724	1560,9	1724	437,7	41,9	10,45				OK
		SLD/41	1,07	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	40,7	10,77				OK
		SLD/42	1,08	4,99	1724	1560,7	1724	438,0	39,2	11,17				OK
		SLD/43	1,08	4,99	1724	1566,5	1724	438,8	40,5	10,84				OK
		SLD/44	1,08	4,99	1724	1564,0	1724	438,5	40,5	10,82				OK
		SLD/45	1,08	4,99	1724	1566,1	1724	438,7	40,5	10,84				OK
		SLD/46	1,08	4,99	1724	1565,4	1724	438,8	40,4	10,85				OK
		SLD/47	1,07	5,00	1724	1547,2	1724	436,7	25,9	16,84				OK
		SLD/48	1,07	5,00	1724	1547,7	1724	436,9	26,0	16,82				OK
		SLD/49	1,07	5,00	1724	1547,3	1724	436,8	25,9	16,83				OK
		SLD/50	1,07	5,00	1724	1547,9	1724	436,9	26,0	16,82				OK
		SLD/51	1,08	5,00	1724	1556,3	1724	438,7	25,7	17,08				OK
		SLD/52	1,08	5,00	1724	1556,8	1724	438,9	25,7	17,07				OK
		SLD/53	1,08	5,00	1724	1556,1	1724	438,7	25,7	17,09				OK
		SLD/54	1,08	5,00	1724	1556,7	1724	438,8	25,7	17,07				OK
		SLD/55	1,07	4,97	1724	1539,9	1724	434,1	25,9	16,75				OK
		SLD/56	1,07	4,96	1724	1539,4	1724	434,0	25,9	16,76				OK
		SLD/57	1,07	4,97	1724	1540,1	1724	434,2	25,9	16,74				OK
		SLD/58	1,07	4,96	1724	1539,5	1724	434,0	25,9	16,76				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/59	1,08	4,97	1724	1548,9	1724	436,0	25,7	16,99				OK
		SLD/60	1,08	4,96	1724	1548,4	1724	435,9	25,6	17,00				OK
		SLD/61	1,08	4,96	1724	1548,8	1724	436,0	25,7	16,99				OK
		SLD/62	1,08	4,96	1724	1548,2	1724	435,8	25,6	17,01				OK
		SLD/63	1,07	4,99	1724	1525,7	1724	432,7	26,2	16,49				OK
		SLD/64	1,07	4,99	1724	1525,9	1724	432,8	26,2	16,49				OK
		SLD/65	1,07	4,99	1724	1526,2	1724	432,9	26,3	16,48				OK
		SLD/66	1,07	4,99	1724	1526,4	1724	432,9	26,3	16,48				OK
		SLD/67	1,09	4,99	1724	1556,2	1724	439,3	25,4	17,31				OK
		SLD/68	1,09	4,99	1724	1556,4	1724	439,3	25,4	17,31				OK
		SLD/69	1,09	4,99	1724	1555,7	1724	439,1	25,3	17,33				OK
		SLD/70	1,09	4,99	1724	1555,9	1724	439,2	25,4	17,32				OK
		SLD/71	1,07	4,98	1724	1523,6	1724	432,0	26,2	16,47				OK
		SLD/72	1,07	4,98	1724	1523,4	1724	431,9	26,2	16,47				OK
		SLD/73	1,07	4,98	1724	1524,1	1724	432,1	26,3	16,45				OK
		SLD/74	1,07	4,98	1724	1524,0	1724	432,1	26,3	16,46				OK
		SLD/75	1,09	4,98	1724	1554,0	1724	438,5	25,4	17,28				OK
		SLD/76	1,09	4,98	1724	1553,8	1724	438,4	25,4	17,29				OK
		SLD/77	1,09	4,98	1724	1553,5	1724	438,3	25,3	17,30				OK
		SLD/78	1,09	4,98	1724	1553,3	1724	438,3	25,3	17,30				OK
7	7	SLD/1	1,10	6,96	1724	2108,9	1724	615,0	39,7	15,48				OK
		SLD/2	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,4	38,6	15,93				OK
		SLD/3	1,10	6,96	1724	2106,7	1724	614,9	39,8	15,46				OK
		SLD/4	1,10	6,97	1724	2108,0	1724	615,3	38,7	15,91				OK
		SLD/5	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,7	37,5	16,44				OK
		SLD/6	1,10	6,96	1724	2104,2	1724	614,5	39,7	15,46				OK
		SLD/7	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	614,9	38,7	15,90				OK
		SLD/8	1,10	6,97	1724	2103,7	1724	615,0	37,4	16,43				OK
		SLD/9	1,10	6,96	1724	2105,9	1724	614,6	39,7	15,49				OK
		SLD/10	1,10	6,96	1724	2107,1	1724	615,0	38,6	15,94				OK
		SLD/11	1,10	6,97	1724	2106,6	1724	615,2	37,3	16,49				OK
		SLD/12	1,10	6,96	1724	2105,1	1724	614,7	39,7	15,49				OK
		SLD/13	1,10	6,97	1724	2106,4	1724	615,1	38,6	15,93				OK
		SLD/14	1,10	6,97	1724	2105,4	1724	615,4	37,3	16,48				OK
		SLD/15	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,2	38,0	16,24				OK
		SLD/16	1,10	7,00	1724	2115,2	1724	617,7	36,9	16,73				OK
		SLD/17	1,10	7,00	1724	2114,1	1724	617,7	35,7	17,30				OK
		SLD/18	1,10	6,99	1724	2111,2	1724	616,8	38,0	16,23				OK
		SLD/19	1,10	6,99	1724	2112,7	1724	617,2	36,9	16,72				OK
		SLD/20	1,10	7,00	1724	2111,5	1724	617,4	35,7	17,31				OK
		SLD/21	1,10	6,99	1724	2112,8	1724	616,9	37,9	16,27				OK
		SLD/22	1,10	6,99	1724	2114,4	1724	617,4	36,8	16,76				OK
		SLD/23	1,10	7,00	1724	2114,3	1724	617,7	35,5	17,38				OK
		SLD/24	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	617,0	37,9	16,26				OK
		SLD/25	1,10	6,99	1724	2113,7	1724	617,5	36,9	16,75				OK
		SLD/26	1,10	7,00	1724	2112,6	1724	617,7	35,6	17,36				OK
		SLD/27	1,10	6,98	1724	2110,9	1724	616,2	34,5	17,86				OK
		SLD/28	1,10	6,98	1724	2109,9	1724	616,2	34,5	17,87				OK
		SLD/29	1,10	6,98	1724	2112,2	1724	616,6	34,4	17,92				OK
		SLD/30	1,10	6,98	1724	2110,1	1724	616,2	34,4	17,90				OK
		SLD/31	1,10	6,94	1724	2100,3	1724	612,8	41,5	14,76				OK
		SLD/32	1,10	6,94	1724	2101,4	1724	613,1	40,4	15,16				OK
		SLD/33	1,10	6,95	1724	2101,1	1724	613,4	39,2	15,65				OK
		SLD/34	1,10	6,94	1724	2097,7	1724	612,4	41,5	14,76	14,76	0,54	8,03	OK
		SLD/35	1,10	6,94	1724	2098,8	1724	612,7	40,4	15,16				OK
		SLD/36	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,7	39,2	15,64				OK
		SLD/37	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,5	41,4	14,78				OK
		SLD/38	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,8	40,3	15,19				OK
		SLD/39	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	39,1	15,69				OK
		SLD/40	1,10	6,94	1724	2098,6	1724	612,6	41,4	14,78				OK
		SLD/41	1,10	6,94	1724	2099,7	1724	612,9	40,4	15,18				OK
		SLD/42	1,10	6,95	1724	2098,3	1724	613,1	39,1	15,68				OK
		SLD/43	1,10	6,93	1724	2098,4	1724	612,1	40,3	15,17				OK
		SLD/44	1,10	6,93	1724	2095,7	1724	611,7	40,3	15,17				OK
		SLD/45	1,10	6,93	1724	2097,5	1724	611,8	40,3	15,20				OK
		SLD/46	1,10	6,93	1724	2096,6	1724	611,9	40,3	15,19				OK
		SLD/47	1,10	6,99	1724	2094,9	1724	614,8	26,8	22,90				OK
		SLD/48	1,10	6,99	1724	2095,8	1724	615,0	26,8	22,97				OK
		SLD/49	1,10	6,99	1724	2095,1	1724	614,9	26,8	22,92				OK
		SLD/50	1,10	6,99	1724	2096,0	1724	615,1	26,8	22,99				OK
		SLD/51	1,10	6,98	1724	2096,4	1724	615,0	26,6	23,10				OK
		SLD/52	1,10	6,98	1724	2095,3	1724	614,7	26,5	23,15				OK
		SLD/53	1,10	6,98	1724	2096,4	1724	614,9	26,6	23,08				OK
		SLD/54	1,10	6,98	1724	2095,6	1724	614,7	26,6	23,14				OK
		SLD/55	1,10	6,94	1724	2086,0	1724	611,5	25,6	23,88				OK
		SLD/56	1,10	6,94	1724	2084,8	1724	611,2	25,7	23,80				OK
		SLD/57	1,10	6,94	1724	2086,4	1724	611,6	25,6	23,90				OK
		SLD/58	1,10	6,94	1724	2085,2	1724	611,3	25,7	23,82				OK
		SLD/59	1,10	6,95	1724	2087,1	1724	611,9	25,4	24,11				OK
		SLD/60	1,10	6,95	1724	2088,0	1724	612,1	25,5	24,05				OK
		SLD/61	1,10	6,95	1724	2087,3	1724	612,0	25,4	24,09				OK
		SLD/62	1,10	6,95	1724	2088,2	1724	612,2	25,5	24,03				OK
		SLD/63	1,10	6,98	1724	2080,0	1724	612,4	26,7	22,96				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/64	1,10	6,98	1724	2080,3	1724	612,5	26,7	22,98				OK
		SLD/65	1,10	6,98	1724	2081,1	1724	612,7	26,6	23,03				OK
		SLD/66	1,10	6,98	1724	2081,5	1724	612,8	26,6	23,05				OK
		SLD/67	1,10	6,99	1724	2086,0	1724	614,1	25,9	23,69				OK
		SLD/68	1,10	6,99	1724	2085,7	1724	614,0	25,9	23,70				OK
		SLD/69	1,10	6,99	1724	2087,1	1724	614,4	26,0	23,64				OK
		SLD/70	1,10	6,99	1724	2086,8	1724	614,3	26,0	23,65				OK
		SLD/71	1,10	6,96	1724	2075,3	1724	610,7	26,3	23,22				OK
		SLD/72	1,10	6,96	1724	2074,9	1724	610,6	26,3	23,20				OK
		SLD/73	1,10	6,96	1724	2076,4	1724	611,0	26,2	23,29				OK
		SLD/74	1,10	6,96	1724	2076,0	1724	610,9	26,3	23,27				OK
		SLD/75	1,10	6,98	1724	2083,5	1724	613,3	25,6	24,00				OK
		SLD/76	1,10	6,98	1724	2083,8	1724	613,3	25,6	23,98				OK
		SLD/77	1,10	6,98	1724	2084,3	1724	613,4	25,6	23,94				OK
		SLD/78	1,10	6,98	1724	2084,6	1724	613,5	25,6	23,92				OK
8	8	SLD/1	1,07	4,98	1724	1561,0	1724	437,0	40,1	10,90				OK
		SLD/2	1,07	4,98	1724	1562,0	1724	437,2	38,9	11,25				OK
		SLD/3	1,07	4,98	1724	1558,1	1724	436,7	40,1	10,89				OK
		SLD/4	1,07	4,98	1724	1559,1	1724	436,9	38,9	11,24				OK
		SLD/5	1,07	4,98	1724	1558,3	1724	436,9	37,4	11,67				OK
		SLD/6	1,07	4,98	1724	1556,1	1724	436,4	40,1	10,87				OK
		SLD/7	1,07	4,98	1724	1557,0	1724	436,6	38,9	11,22				OK
		SLD/8	1,07	4,98	1724	1554,9	1724	436,5	37,5	11,64				OK
		SLD/9	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,8	40,1	10,89				OK
		SLD/10	1,07	4,98	1724	1559,5	1724	437,0	38,9	11,24				OK
		SLD/11	1,07	4,98	1724	1559,0	1724	437,1	37,4	11,67				OK
		SLD/12	1,07	4,98	1724	1557,5	1724	436,7	40,1	10,90				OK
		SLD/13	1,07	4,98	1724	1558,5	1724	436,9	38,8	11,25				OK
		SLD/14	1,07	4,98	1724	1557,4	1724	437,0	37,4	11,69				OK
		SLD/15	1,07	4,98	1724	1554,3	1724	435,6	38,3	11,38				OK
		SLD/16	1,07	4,97	1724	1555,2	1724	435,8	37,1	11,76				OK
		SLD/17	1,07	4,97	1724	1554,4	1724	435,8	35,6	12,23				OK
		SLD/18	1,07	4,98	1724	1552,3	1724	435,4	38,3	11,36				OK
		SLD/19	1,07	4,98	1724	1553,2	1724	435,5	37,1	11,74				OK
		SLD/20	1,07	4,97	1724	1551,0	1724	435,4	35,7	12,20				OK
		SLD/21	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,7	38,3	11,38				OK
		SLD/22	1,07	4,98	1724	1555,6	1724	435,9	37,1	11,76				OK
		SLD/23	1,07	4,98	1724	1555,1	1724	436,0	35,6	12,24				OK
		SLD/24	1,07	4,98	1724	1553,8	1724	435,7	38,3	11,39				OK
		SLD/25	1,07	4,98	1724	1554,7	1724	435,9	37,0	11,77				OK
		SLD/26	1,07	4,97	1724	1553,6	1724	435,9	35,6	12,26				OK
		SLD/27	1,07	4,97	1724	1553,4	1724	435,2	34,4	12,65				OK
		SLD/28	1,07	4,97	1724	1551,4	1724	435,0	34,4	12,63				OK
		SLD/29	1,07	4,97	1724	1553,8	1724	435,4	34,4	12,65				OK
		SLD/30	1,07	4,97	1724	1553,0	1724	435,3	34,4	12,66				OK
		SLD/31	1,07	4,99	1724	1561,6	1724	437,6	41,9	10,44				OK
		SLD/32	1,07	4,99	1724	1562,6	1724	437,8	40,7	10,76				OK
		SLD/33	1,08	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	39,3	11,15				OK
		SLD/34	1,07	4,99	1724	1559,5	1724	437,4	42,0	10,42	10,42	0,78	8,17	OK
		SLD/35	1,07	4,99	1724	1560,5	1724	437,6	40,7	10,74				OK
		SLD/36	1,07	4,99	1724	1558,4	1724	437,4	39,3	11,13				OK
		SLD/37	1,07	4,99	1724	1562,0	1724	437,7	41,9	10,44				OK
		SLD/38	1,07	4,99	1724	1563,0	1724	438,0	40,7	10,76				OK
		SLD/39	1,08	4,99	1724	1562,5	1724	438,1	39,3	11,16				OK
		SLD/40	1,07	4,99	1724	1560,9	1724	437,7	41,9	10,45				OK
		SLD/41	1,07	4,99	1724	1561,9	1724	437,9	40,7	10,77				OK
		SLD/42	1,08	4,99	1724	1560,7	1724	438,0	39,2	11,17				OK
		SLD/43	1,08	4,99	1724	1566,1	1724	438,7	40,5	10,84				OK
		SLD/44	1,08	4,99	1724	1564,0	1724	438,5	40,5	10,82				OK
		SLD/45	1,08	4,99	1724	1566,5	1724	438,8	40,5	10,84				OK
		SLD/46	1,08	4,99	1724	1565,4	1724	438,8	40,4	10,85				OK
		SLD/47	1,07	4,97	1724	1540,1	1724	434,2	25,9	16,74				OK
		SLD/48	1,07	4,96	1724	1539,5	1724	434,0	25,9	16,76				OK
		SLD/49	1,07	4,97	1724	1539,9	1724	434,1	25,9	16,75				OK
		SLD/50	1,07	4,96	1724	1539,4	1724	434,0	25,9	16,76				OK
		SLD/51	1,08	4,96	1724	1548,8	1724	436,0	25,7	16,99				OK
		SLD/52	1,08	4,96	1724	1548,2	1724	435,8	25,6	17,01				OK
		SLD/53	1,08	4,97	1724	1548,9	1724	436,0	25,7	16,99				OK
		SLD/54	1,08	4,96	1724	1548,4	1724	435,9	25,6	17,00				OK
		SLD/55	1,07	5,00	1724	1547,3	1724	436,8	25,9	16,83				OK
		SLD/56	1,07	5,00	1724	1547,9	1724	436,9	26,0	16,82				OK
		SLD/57	1,07	5,00	1724	1547,2	1724	436,7	25,9	16,84				OK
		SLD/58	1,07	5,00	1724	1547,7	1724	436,9	26,0	16,82				OK
		SLD/59	1,08	5,00	1724	1556,1	1724	438,7	25,7	17,09				OK
		SLD/60	1,08	5,00	1724	1556,7	1724	438,8	25,7	17,07				OK
		SLD/61	1,08	5,00	1724	1556,3	1724	438,7	25,7	17,08				OK
		SLD/62	1,08	5,00	1724	1556,8	1724	438,9	25,7	17,07				OK
		SLD/63	1,07	4,98	1724	1524,1	1724	432,1	26,3	16,45				OK
		SLD/64	1,07	4,98	1724	1524,0	1724	432,1	26,3	16,46				OK
		SLD/65	1,07	4,98	1724	1523,6	1724	432,0	26,2	16,47				OK
		SLD/66	1,07	4,98	1724	1523,4	1724	431,9	26,2	16,47				OK
		SLD/67	1,09	4,98	1724	1553,5	1724	438,3	25,3	17,30				OK
		SLD/68	1,09	4,98	1724	1553,3	1724	438,3	25,3	17,30				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/69	1,09	4,98	1724	1554,0	1724	438,5	25,4	17,28				OK
		SLD/70	1,09	4,98	1724	1553,8	1724	438,4	25,4	17,29				OK
		SLD/71	1,07	4,99	1724	1526,2	1724	432,9	26,3	16,48				OK
		SLD/72	1,07	4,99	1724	1526,4	1724	432,9	26,3	16,48				OK
		SLD/73	1,07	4,99	1724	1525,7	1724	432,7	26,2	16,49				OK
		SLD/74	1,07	4,99	1724	1525,9	1724	432,8	26,2	16,49				OK
		SLD/75	1,09	4,99	1724	1555,7	1724	439,1	25,3	17,33				OK
		SLD/76	1,09	4,99	1724	1555,9	1724	439,2	25,4	17,32				OK
		SLD/77	1,09	4,99	1724	1556,2	1724	439,3	25,4	17,31				OK
		SLD/78	1,09	4,99	1724	1556,4	1724	439,3	25,4	17,31				OK
9	9	SLD/1	1,10	6,97	1724	2112,3	1724	616,0	37,7	16,35				OK
		SLD/2	1,10	6,97	1724	2112,6	1724	616,1	36,8	16,74				OK
		SLD/3	1,10	6,98	1724	2111,6	1724	616,3	37,6	16,37				OK
		SLD/4	1,10	6,98	1724	2111,9	1724	616,4	36,8	16,76				OK
		SLD/5	1,10	6,98	1724	2111,8	1724	616,8	35,8	17,25				OK
		SLD/6	1,10	6,97	1724	2107,8	1724	615,5	37,6	16,37				OK
		SLD/7	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,6	36,7	16,76				OK
		SLD/8	1,10	6,97	1724	2105,3	1724	615,3	35,7	17,24				OK
		SLD/9	1,10	6,96	1724	2108,1	1724	615,2	37,7	16,32				OK
		SLD/10	1,10	6,96	1724	2108,4	1724	615,2	36,8	16,70				OK
		SLD/11	1,10	6,96	1724	2105,8	1724	614,8	35,9	17,14				OK
		SLD/12	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,5	37,7	16,31				OK
		SLD/13	1,10	6,97	1724	2108,5	1724	615,7	36,9	16,69				OK
		SLD/14	1,10	6,97	1724	2105,9	1724	615,5	35,9	17,12				OK
		SLD/15	1,10	6,94	1724	2103,3	1724	613,6	36,5	16,83				OK
		SLD/16	1,10	6,95	1724	2103,4	1724	613,6	35,6	17,24				OK
		SLD/17	1,10	6,95	1724	2103,2	1724	614,0	34,6	17,76				OK
		SLD/18	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,7	36,4	16,83				OK
		SLD/19	1,10	6,94	1724	2099,6	1724	612,7	35,5	17,24				OK
		SLD/20	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,4	34,5	17,75				OK
		SLD/21	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	36,5	16,77				OK
		SLD/22	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	35,7	17,17				OK
		SLD/23	1,10	6,93	1724	2097,0	1724	611,8	34,7	17,64				OK
		SLD/24	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,9	36,6	16,76				OK
		SLD/25	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	613,0	35,7	17,17				OK
		SLD/26	1,10	6,94	1724	2097,9	1724	612,8	34,8	17,63				OK
		SLD/27	1,10	6,92	1724	2097,4	1724	611,7	33,8	18,09				OK
		SLD/28	1,10	6,92	1724	2093,5	1724	610,7	33,8	18,09				OK
		SLD/29	1,10	6,91	1724	2093,6	1724	610,4	33,9	18,02				OK
		SLD/30	1,10	6,92	1724	2094,5	1724	611,0	33,9	18,01				OK
		SLD/31	1,10	6,99	1724	2116,5	1724	618,0	38,8	15,92				OK
		SLD/32	1,10	6,99	1724	2116,0	1724	617,8	38,0	16,27				OK
		SLD/33	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	616,9	36,9	16,70				OK
		SLD/34	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,8	15,94				OK
		SLD/35	1,10	7,00	1724	2115,9	1724	618,2	37,9	16,30				OK
		SLD/36	1,10	7,00	1724	2112,2	1724	617,6	36,9	16,75				OK
		SLD/37	1,10	6,99	1724	2115,4	1724	617,6	38,9	15,88				OK
		SLD/38	1,10	6,99	1724	2115,9	1724	617,8	38,0	16,25				OK
		SLD/39	1,10	6,99	1724	2113,4	1724	617,4	37,1	16,66				OK
		SLD/40	1,10	7,00	1724	2115,3	1724	618,0	38,9	15,87	15,87	0,51	8,03	OK
		SLD/41	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,1	16,23				OK
		SLD/42	1,10	7,00	1724	2111,9	1724	617,5	37,1	16,63				OK
		SLD/43	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,9	37,8	16,31				OK
		SLD/44	1,10	6,98	1724	2110,3	1724	616,3	37,7	16,34				OK
		SLD/45	1,10	6,99	1724	2113,6	1724	617,0	37,8	16,32				OK
		SLD/46	1,10	6,98	1724	2109,8	1724	616,2	37,9	16,27				OK
		SLD/47	1,10	6,89	1724	2070,0	1724	606,4	24,7	24,52				OK
		SLD/48	1,10	6,87	1724	2064,6	1724	604,7	24,6	24,61				OK
		SLD/49	1,10	6,89	1724	2068,5	1724	606,0	24,7	24,55				OK
		SLD/50	1,10	6,87	1724	2063,1	1724	604,3	24,5	24,64				OK
		SLD/51	1,10	6,89	1724	2073,7	1724	607,3	25,3	23,99				OK
		SLD/52	1,10	6,87	1724	2068,5	1724	605,6	25,2	24,07				OK
		SLD/53	1,10	6,89	1724	2075,2	1724	607,7	25,4	23,96				OK
		SLD/54	1,10	6,88	1724	2070,0	1724	606,1	25,2	24,05				OK
		SLD/55	1,10	6,84	1724	2061,7	1724	603,3	25,4	23,72				OK
		SLD/56	1,10	6,83	1724	2057,3	1724	601,9	25,6	23,52				OK
		SLD/57	1,10	6,85	1724	2062,5	1724	603,6	25,4	23,77				OK
		SLD/58	1,10	6,83	1724	2058,7	1724	602,3	25,5	23,58				OK
		SLD/59	1,10	6,85	1724	2059,6	1724	603,1	26,0	23,17				OK
		SLD/60	1,10	6,84	1724	2054,8	1724	601,6	26,2	22,98				OK
		SLD/61	1,10	6,85	1724	2058,2	1724	602,6	26,1	23,12				OK
		SLD/62	1,10	6,83	1724	2053,5	1724	601,2	26,2	22,92				OK
		SLD/63	1,09	6,99	1724	2083,7	1724	613,3	24,3	25,25				OK
		SLD/64	1,09	6,99	1724	2082,1	1724	612,8	24,2	25,28				OK
		SLD/65	1,09	6,98	1724	2078,8	1724	611,8	24,1	25,34				OK
		SLD/66	1,09	6,97	1724	2077,2	1724	611,3	24,1	25,37				OK
		SLD/67	1,10	6,98	1724	2080,7	1724	612,5	26,3	23,33				OK
		SLD/68	1,10	6,97	1724	2080,0	1724	612,2	26,2	23,36				OK
		SLD/69	1,10	6,99	1724	2083,1	1724	613,4	26,4	23,23				OK
		SLD/70	1,10	6,99	1724	2082,3	1724	613,1	26,4	23,26				OK
		SLD/71	1,10	6,93	1724	2068,0	1724	608,0	24,5	24,82				OK
		SLD/72	1,10	6,92	1724	2067,1	1724	607,7	24,5	24,76				OK
		SLD/73	1,10	6,94	1724	2070,5	1724	608,9	24,4	25,00				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/74	1,10	6,94	1724	2069,7	1724	608,6	24,4	24,94				OK
		SLD/75	1,10	6,95	1724	2071,5	1724	609,6	26,5	23,03				OK
		SLD/76	1,10	6,94	1724	2070,0	1724	609,2	26,5	22,98				OK
		SLD/77	1,10	6,93	1724	2066,9	1724	608,2	26,6	22,85				OK
		SLD/78	1,09	6,93	1724	2065,5	1724	607,8	26,7	22,80				OK
10	10	SLD/1	1,07	4,95	1724	1555,6	1724	434,8	45,6	9,54				OK
		SLD/2	1,07	4,95	1724	1556,9	1724	435,2	44,1	9,88				OK
		SLD/3	1,07	4,95	1724	1552,3	1724	434,4	45,6	9,53				OK
		SLD/4	1,07	4,95	1724	1553,6	1724	434,8	44,0	9,87				OK
		SLD/5	1,08	4,95	1724	1553,0	1724	434,9	42,2	10,30				OK
		SLD/6	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,5	45,5	9,55				OK
		SLD/7	1,08	4,95	1724	1552,9	1724	434,8	44,0	9,89				OK
		SLD/8	1,08	4,95	1724	1551,9	1724	435,0	42,1	10,33				OK
		SLD/9	1,07	4,95	1724	1552,8	1724	434,6	45,6	9,53				OK
		SLD/10	1,07	4,95	1724	1554,1	1724	435,0	44,1	9,87				OK
		SLD/11	1,08	4,96	1724	1554,0	1724	435,3	42,3	10,28				OK
		SLD/12	1,07	4,95	1724	1550,2	1724	434,2	45,7	9,50				OK
		SLD/13	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,6	44,2	9,84				OK
		SLD/14	1,07	4,96	1724	1549,5	1724	434,6	42,4	10,24				OK
		SLD/15	1,07	4,97	1724	1548,4	1724	434,2	45,1	9,63				OK
		SLD/16	1,07	4,97	1724	1549,6	1724	434,5	43,6	9,97				OK
		SLD/17	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,7	41,8	10,41				OK
		SLD/18	1,07	4,97	1724	1547,7	1724	434,2	45,0	9,64				OK
		SLD/19	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,6	43,5	9,99				OK
		SLD/20	1,07	4,97	1724	1547,8	1724	434,8	41,7	10,44				OK
		SLD/21	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,4	45,2	9,62				OK
		SLD/22	1,07	4,97	1724	1550,1	1724	434,7	43,6	9,96				OK
		SLD/23	1,07	4,98	1724	1549,8	1724	435,0	41,9	10,39				OK
		SLD/24	1,07	4,97	1724	1546,4	1724	434,0	45,2	9,60				OK
		SLD/25	1,07	4,97	1724	1547,5	1724	434,4	43,7	9,94				OK
		SLD/26	1,07	4,98	1724	1545,4	1724	434,4	42,0	10,35				OK
		SLD/27	1,06	4,99	1724	1548,2	1724	434,8	41,5	10,48				OK
		SLD/28	1,06	4,99	1724	1547,6	1724	434,8	41,4	10,50				OK
		SLD/29	1,06	4,99	1724	1548,8	1724	435,0	41,5	10,47				OK
		SLD/30	1,06	4,99	1724	1546,1	1724	434,6	41,6	10,44				OK
		SLD/31	1,08	4,93	1724	1556,1	1724	434,6	46,0	9,44				OK
		SLD/32	1,08	4,93	1724	1557,5	1724	435,0	44,5	9,78				OK
		SLD/33	1,08	4,93	1724	1557,0	1724	435,1	42,7	10,19				OK
		SLD/34	1,08	4,93	1724	1555,3	1724	434,6	46,0	9,46				OK
		SLD/35	1,08	4,93	1724	1556,8	1724	435,0	44,4	9,79				OK
		SLD/36	1,08	4,93	1724	1555,9	1724	435,2	42,6	10,22				OK
		SLD/37	1,08	4,93	1724	1556,6	1724	434,8	46,1	9,44				OK
		SLD/38	1,08	4,93	1724	1558,0	1724	435,2	44,5	9,77				OK
		SLD/39	1,08	4,94	1724	1558,0	1724	435,5	42,8	10,18				OK
		SLD/40	1,08	4,93	1724	1554,0	1724	434,4	46,2	9,41	9,41	0,87	8,16	OK
		SLD/41	1,08	4,93	1724	1555,4	1724	434,8	44,6	9,75				OK
		SLD/42	1,08	4,94	1724	1553,5	1724	434,8	42,9	10,14				OK
		SLD/43	1,09	4,92	1724	1561,9	1724	435,5	43,0	10,12				OK
		SLD/44	1,09	4,92	1724	1561,2	1724	435,6	42,9	10,14				OK
		SLD/45	1,09	4,92	1724	1562,5	1724	435,7	43,1	10,12				OK
		SLD/46	1,09	4,92	1724	1559,8	1724	435,3	43,1	10,09				OK
		SLD/47	1,08	4,92	1724	1540,7	1724	433,2	28,0	15,46				OK
		SLD/48	1,08	4,93	1724	1542,3	1724	433,8	28,2	15,40				OK
		SLD/49	1,08	4,93	1724	1541,2	1724	433,3	28,1	15,44				OK
		SLD/50	1,08	4,93	1724	1542,8	1724	434,0	28,2	15,39				OK
		SLD/51	1,07	4,94	1724	1532,4	1724	432,0	28,8	14,98				OK
		SLD/52	1,07	4,95	1724	1534,1	1724	432,6	29,0	14,93				OK
		SLD/53	1,07	4,94	1724	1532,0	1724	431,8	28,8	15,00				OK
		SLD/54	1,07	4,95	1724	1533,6	1724	432,5	28,9	14,94				OK
		SLD/55	1,08	4,98	1724	1552,6	1724	437,6	28,8	15,17				OK
		SLD/56	1,08	4,98	1724	1551,0	1724	437,0	28,7	15,23				OK
		SLD/57	1,08	4,99	1724	1553,0	1724	437,8	28,9	15,15				OK
		SLD/58	1,08	4,98	1724	1551,5	1724	437,2	28,7	15,21				OK
		SLD/59	1,07	5,00	1724	1544,1	1724	436,3	29,7	14,71				OK
		SLD/60	1,07	4,99	1724	1542,6	1724	435,7	29,5	14,76				OK
		SLD/61	1,07	5,00	1724	1543,7	1724	436,2	29,6	14,72				OK
		SLD/62	1,07	4,99	1724	1542,1	1724	435,6	29,5	14,78				OK
		SLD/63	1,09	4,92	1724	1546,4	1724	435,3	27,3	15,92				OK
		SLD/64	1,09	4,93	1724	1546,9	1724	435,5	27,4	15,90				OK
		SLD/65	1,09	4,93	1724	1547,9	1724	436,0	27,5	15,86				OK
		SLD/66	1,09	4,93	1724	1548,4	1724	436,2	27,5	15,84				OK
		SLD/67	1,06	4,98	1724	1517,7	1724	431,2	30,1	14,33				OK
		SLD/68	1,06	4,98	1724	1518,1	1724	431,4	30,1	14,32				OK
		SLD/69	1,06	4,97	1724	1516,2	1724	430,7	29,9	14,38				OK
		SLD/70	1,06	4,98	1724	1516,7	1724	430,8	30,0	14,36				OK
		SLD/71	1,09	4,94	1724	1550,0	1724	436,7	27,6	15,83				OK
		SLD/72	1,09	4,94	1724	1549,5	1724	436,5	27,6	15,84				OK
		SLD/73	1,09	4,95	1724	1551,4	1724	437,3	27,7	15,77				OK
		SLD/74	1,09	4,95	1724	1551,0	1724	437,1	27,7	15,79				OK
		SLD/75	1,06	5,00	1724	1521,0	1724	432,5	30,3	14,26				OK
		SLD/76	1,06	5,00	1724	1520,6	1724	432,3	30,3	14,27				OK
		SLD/77	1,06	4,99	1724	1519,6	1724	431,9	30,2	14,30				OK
		SLD/78	1,06	4,99	1724	1519,2	1724	431,7	30,2	14,32				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
11	11	SLD/1	1,07	4,95	1724	1555,6	1724	434,8	45,6	9,54				OK
		SLD/2	1,07	4,95	1724	1556,9	1724	435,2	44,1	9,88				OK
		SLD/3	1,07	4,95	1724	1552,8	1724	434,6	45,6	9,53				OK
		SLD/4	1,07	4,95	1724	1554,1	1724	435,0	44,1	9,87				OK
		SLD/5	1,08	4,96	1724	1554,0	1724	435,3	42,3	10,28				OK
		SLD/6	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,5	45,5	9,55				OK
		SLD/7	1,08	4,95	1724	1552,9	1724	434,8	44,0	9,89				OK
		SLD/8	1,08	4,95	1724	1551,9	1724	435,0	42,1	10,33				OK
		SLD/9	1,07	4,95	1724	1552,3	1724	434,4	45,6	9,53				OK
		SLD/10	1,07	4,95	1724	1553,6	1724	434,8	44,0	9,87				OK
		SLD/11	1,08	4,95	1724	1553,0	1724	434,9	42,2	10,30				OK
		SLD/12	1,07	4,95	1724	1550,2	1724	434,2	45,7	9,50				OK
		SLD/13	1,07	4,95	1724	1551,5	1724	434,6	44,2	9,84				OK
		SLD/14	1,07	4,96	1724	1549,5	1724	434,6	42,4	10,24				OK
		SLD/15	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,4	45,2	9,62				OK
		SLD/16	1,07	4,97	1724	1550,1	1724	434,7	43,6	9,96				OK
		SLD/17	1,07	4,98	1724	1549,8	1724	435,0	41,9	10,39				OK
		SLD/18	1,07	4,97	1724	1547,7	1724	434,2	45,0	9,64				OK
		SLD/19	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,6	43,5	9,99				OK
		SLD/20	1,07	4,97	1724	1547,8	1724	434,8	41,7	10,44				OK
		SLD/21	1,07	4,97	1724	1548,4	1724	434,2	45,1	9,63				OK
		SLD/22	1,07	4,97	1724	1549,6	1724	434,5	43,6	9,97				OK
		SLD/23	1,07	4,97	1724	1548,9	1724	434,7	41,8	10,41				OK
		SLD/24	1,07	4,97	1724	1546,4	1724	434,0	45,2	9,60				OK
		SLD/25	1,07	4,97	1724	1547,5	1724	434,4	43,7	9,94				OK
		SLD/26	1,07	4,98	1724	1545,4	1724	434,4	42,0	10,35				OK
		SLD/27	1,06	4,99	1724	1548,8	1724	435,0	41,5	10,47				OK
		SLD/28	1,06	4,99	1724	1547,6	1724	434,8	41,4	10,50				OK
		SLD/29	1,06	4,99	1724	1548,2	1724	434,8	41,5	10,48				OK
		SLD/30	1,06	4,99	1724	1546,1	1724	434,6	41,6	10,44				OK
		SLD/31	1,08	4,93	1724	1556,6	1724	434,8	46,1	9,44				OK
		SLD/32	1,08	4,93	1724	1558,0	1724	435,2	44,5	9,77				OK
		SLD/33	1,08	4,94	1724	1558,0	1724	435,5	42,8	10,18				OK
		SLD/34	1,08	4,93	1724	1555,3	1724	434,6	46,0	9,46				OK
		SLD/35	1,08	4,93	1724	1556,8	1724	435,0	44,4	9,79				OK
		SLD/36	1,08	4,93	1724	1555,9	1724	435,2	42,6	10,22				OK
		SLD/37	1,08	4,93	1724	1556,1	1724	434,6	46,0	9,44				OK
		SLD/38	1,08	4,93	1724	1557,5	1724	435,0	44,5	9,78				OK
		SLD/39	1,08	4,93	1724	1557,0	1724	435,1	42,7	10,19				OK
		SLD/40	1,08	4,93	1724	1554,0	1724	434,4	46,2	9,41	9,41	0,87	8,16	OK
		SLD/41	1,08	4,93	1724	1555,4	1724	434,8	44,6	9,75				OK
		SLD/42	1,08	4,94	1724	1553,5	1724	434,8	42,9	10,14				OK
		SLD/43	1,09	4,92	1724	1562,5	1724	435,7	43,1	10,12				OK
		SLD/44	1,09	4,92	1724	1561,2	1724	435,6	42,9	10,14				OK
		SLD/45	1,09	4,92	1724	1561,9	1724	435,5	43,0	10,12				OK
		SLD/46	1,09	4,92	1724	1559,8	1724	435,3	43,1	10,09				OK
		SLD/47	1,08	4,99	1724	1553,0	1724	437,8	28,9	15,15				OK
		SLD/48	1,08	4,98	1724	1551,5	1724	437,2	28,7	15,21				OK
		SLD/49	1,08	4,98	1724	1552,6	1724	437,6	28,8	15,17				OK
		SLD/50	1,08	4,98	1724	1551,0	1724	437,0	28,7	15,23				OK
		SLD/51	1,07	5,00	1724	1543,7	1724	436,2	29,6	14,72				OK
		SLD/52	1,07	4,99	1724	1542,1	1724	435,6	29,5	14,78				OK
		SLD/53	1,07	5,00	1724	1544,1	1724	436,3	29,7	14,71				OK
		SLD/54	1,07	4,99	1724	1542,6	1724	435,7	29,5	14,76				OK
		SLD/55	1,08	4,93	1724	1541,2	1724	433,3	28,1	15,44				OK
		SLD/56	1,08	4,93	1724	1542,8	1724	434,0	28,2	15,39				OK
		SLD/57	1,08	4,92	1724	1540,7	1724	433,2	28,0	15,46				OK
		SLD/58	1,08	4,93	1724	1542,3	1724	433,8	28,2	15,40				OK
		SLD/59	1,07	4,94	1724	1532,0	1724	431,8	28,8	15,00				OK
		SLD/60	1,07	4,95	1724	1533,6	1724	432,5	28,9	14,94				OK
		SLD/61	1,07	4,94	1724	1532,4	1724	432,0	28,8	14,98				OK
		SLD/62	1,07	4,95	1724	1534,1	1724	432,6	29,0	14,93				OK
		SLD/63	1,09	4,95	1724	1551,4	1724	437,3	27,7	15,77				OK
		SLD/64	1,09	4,95	1724	1551,0	1724	437,1	27,7	15,79				OK
		SLD/65	1,09	4,94	1724	1550,0	1724	436,7	27,6	15,83				OK
		SLD/66	1,09	4,94	1724	1549,5	1724	436,5	27,6	15,84				OK
		SLD/67	1,06	4,99	1724	1519,6	1724	431,9	30,2	14,30				OK
		SLD/68	1,06	4,99	1724	1519,2	1724	431,7	30,2	14,32				OK
		SLD/69	1,06	5,00	1724	1521,0	1724	432,5	30,3	14,26				OK
		SLD/70	1,06	5,00	1724	1520,6	1724	432,3	30,3	14,27				OK
		SLD/71	1,09	4,93	1724	1547,9	1724	436,0	27,5	15,86				OK
		SLD/72	1,09	4,93	1724	1548,4	1724	436,2	27,5	15,84				OK
		SLD/73	1,09	4,92	1724	1546,4	1724	435,3	27,3	15,92				OK
		SLD/74	1,09	4,93	1724	1546,9	1724	435,5	27,4	15,90				OK
		SLD/75	1,06	4,97	1724	1516,2	1724	430,7	29,9	14,38				OK
		SLD/76	1,06	4,98	1724	1516,7	1724	430,8	30,0	14,36				OK
		SLD/77	1,06	4,98	1724	1517,7	1724	431,2	30,1	14,33				OK
		SLD/78	1,06	4,98	1724	1518,1	1724	431,4	30,1	14,32				OK
12	12	SLD/1	1,10	6,97	1724	2112,3	1724	616,0	37,7	16,35				OK
		SLD/2	1,10	6,97	1724	2112,6	1724	616,1	36,8	16,74				OK
		SLD/3	1,10	6,96	1724	2108,1	1724	615,2	37,7	16,32				OK
		SLD/4	1,10	6,96	1724	2108,4	1724	615,2	36,8	16,70				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/5	1,10	6,96	1724	2105,8	1724	614,8	35,9	17,14				OK
		SLD/6	1,10	6,97	1724	2107,8	1724	615,5	37,6	16,37				OK
		SLD/7	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,6	36,7	16,76				OK
		SLD/8	1,10	6,97	1724	2105,3	1724	615,3	35,7	17,24				OK
		SLD/9	1,10	6,98	1724	2111,6	1724	616,3	37,6	16,37				OK
		SLD/10	1,10	6,98	1724	2111,9	1724	616,4	36,8	16,76				OK
		SLD/11	1,10	6,98	1724	2111,8	1724	616,8	35,8	17,25				OK
		SLD/12	1,10	6,97	1724	2108,1	1724	615,5	37,7	16,31				OK
		SLD/13	1,10	6,97	1724	2108,5	1724	615,7	36,9	16,69				OK
		SLD/14	1,10	6,97	1724	2105,9	1724	615,5	35,9	17,12				OK
		SLD/15	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	36,5	16,77				OK
		SLD/16	1,10	6,93	1724	2099,8	1724	612,4	35,7	17,17				OK
		SLD/17	1,10	6,93	1724	2097,0	1724	611,8	34,7	17,64				OK
		SLD/18	1,10	6,94	1724	2099,5	1724	612,7	36,4	16,83				OK
		SLD/19	1,10	6,94	1724	2099,6	1724	612,7	35,5	17,24				OK
		SLD/20	1,10	6,94	1724	2096,7	1724	612,4	34,5	17,75				OK
		SLD/21	1,10	6,94	1724	2103,3	1724	613,6	36,5	16,83				OK
		SLD/22	1,10	6,95	1724	2103,4	1724	613,6	35,6	17,24				OK
		SLD/23	1,10	6,95	1724	2103,2	1724	614,0	34,6	17,76				OK
		SLD/24	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	612,9	36,6	16,76				OK
		SLD/25	1,10	6,94	1724	2100,5	1724	613,0	35,7	17,17				OK
		SLD/26	1,10	6,94	1724	2097,9	1724	612,8	34,8	17,63				OK
		SLD/27	1,10	6,91	1724	2093,6	1724	610,4	33,9	18,02				OK
		SLD/28	1,10	6,92	1724	2093,5	1724	610,7	33,8	18,09				OK
		SLD/29	1,10	6,92	1724	2097,4	1724	611,7	33,8	18,09				OK
		SLD/30	1,10	6,92	1724	2094,5	1724	611,0	33,9	18,01				OK
		SLD/31	1,10	6,99	1724	2115,4	1724	617,6	38,9	15,88				OK
		SLD/32	1,10	6,99	1724	2115,9	1724	617,8	38,0	16,25				OK
		SLD/33	1,10	6,99	1724	2113,4	1724	617,4	37,1	16,66				OK
		SLD/34	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,8	15,94				OK
		SLD/35	1,10	7,00	1724	2115,9	1724	618,2	37,9	16,30				OK
		SLD/36	1,10	7,00	1724	2112,2	1724	617,6	36,9	16,75				OK
		SLD/37	1,10	6,99	1724	2116,5	1724	618,0	38,8	15,92				OK
		SLD/38	1,10	6,99	1724	2116,0	1724	617,8	38,0	16,27				OK
		SLD/39	1,10	6,99	1724	2112,2	1724	616,9	36,9	16,70				OK
		SLD/40	1,10	7,00	1724	2115,3	1724	618,0	38,9	15,87	15,87	0,51	8,03	OK
		SLD/41	1,10	7,00	1724	2115,6	1724	618,1	38,1	16,23				OK
		SLD/42	1,10	7,00	1724	2111,9	1724	617,5	37,1	16,63				OK
		SLD/43	1,10	6,99	1724	2113,6	1724	617,0	37,8	16,32				OK
		SLD/44	1,10	6,98	1724	2110,3	1724	616,3	37,7	16,34				OK
		SLD/45	1,10	6,97	1724	2110,2	1724	615,9	37,8	16,31				OK
		SLD/46	1,10	6,98	1724	2109,8	1724	616,2	37,9	16,27				OK
		SLD/47	1,10	6,85	1724	2062,5	1724	603,6	25,4	23,77				OK
		SLD/48	1,10	6,83	1724	2058,7	1724	602,3	25,5	23,58				OK
		SLD/49	1,10	6,84	1724	2061,7	1724	603,3	25,4	23,72				OK
		SLD/50	1,10	6,83	1724	2057,3	1724	601,9	25,6	23,52				OK
		SLD/51	1,10	6,85	1724	2058,2	1724	602,6	26,1	23,12				OK
		SLD/52	1,10	6,83	1724	2053,5	1724	601,2	26,2	22,92				OK
		SLD/53	1,10	6,85	1724	2059,6	1724	603,1	26,0	23,17				OK
		SLD/54	1,10	6,84	1724	2054,8	1724	601,6	26,2	22,98				OK
		SLD/55	1,10	6,89	1724	2068,5	1724	606,0	24,7	24,55				OK
		SLD/56	1,10	6,87	1724	2063,1	1724	604,3	24,5	24,64				OK
		SLD/57	1,10	6,89	1724	2070,0	1724	606,4	24,7	24,52				OK
		SLD/58	1,10	6,87	1724	2064,6	1724	604,7	24,6	24,61				OK
		SLD/59	1,10	6,89	1724	2075,2	1724	607,7	25,4	23,96				OK
		SLD/60	1,10	6,88	1724	2069,9	1724	606,1	25,2	24,05				OK
		SLD/61	1,10	6,89	1724	2073,7	1724	607,3	25,3	23,99				OK
		SLD/62	1,10	6,87	1724	2068,5	1724	605,6	25,2	24,07				OK
		SLD/63	1,10	6,94	1724	2070,5	1724	608,9	24,4	25,00				OK
		SLD/64	1,10	6,94	1724	2069,7	1724	608,6	24,4	24,94				OK
		SLD/65	1,10	6,93	1724	2068,0	1724	608,0	24,5	24,82				OK
		SLD/66	1,10	6,92	1724	2067,1	1724	607,7	24,5	24,76				OK
		SLD/67	1,10	6,93	1724	2066,9	1724	608,2	26,6	22,85				OK
		SLD/68	1,09	6,93	1724	2065,5	1724	607,8	26,7	22,80				OK
		SLD/69	1,10	6,95	1724	2071,5	1724	609,6	26,5	23,03				OK
		SLD/70	1,10	6,94	1724	2070,0	1724	609,2	26,5	22,98				OK
		SLD/71	1,09	6,98	1724	2078,8	1724	611,8	24,1	25,34				OK
		SLD/72	1,09	6,97	1724	2077,2	1724	611,3	24,1	25,37				OK
		SLD/73	1,09	6,99	1724	2083,7	1724	613,3	24,3	25,25				OK
		SLD/74	1,09	6,99	1724	2082,1	1724	612,8	24,2	25,28				OK
		SLD/75	1,10	6,99	1724	2083,1	1724	613,4	26,4	23,23				OK
		SLD/76	1,10	6,99	1724	2082,3	1724	613,1	26,4	23,26				OK
		SLD/77	1,10	6,98	1724	2080,7	1724	612,5	26,3	23,33				OK
		SLD/78	1,10	6,97	1724	2080,0	1724	612,2	26,2	23,36				OK
13	13	SLD/1	1,10	6,95	1724	2102,2	1724	613,1	37,0	16,56				OK
		SLD/2	1,10	6,95	1724	2102,6	1724	613,2	36,2	16,93				OK
		SLD/3	1,10	6,96	1724	2102,0	1724	613,6	37,0	16,58				OK
		SLD/4	1,10	6,96	1724	2102,4	1724	613,7	36,2	16,95				OK
		SLD/5	1,10	6,96	1724	2102,5	1724	614,1	35,3	17,42				OK
		SLD/6	1,10	6,95	1724	2098,8	1724	612,8	37,1	16,53				OK
		SLD/7	1,10	6,95	1724	2099,2	1724	612,9	36,3	16,90				OK
		SLD/8	1,10	6,95	1724	2097,0	1724	612,7	35,4	17,32				OK
		SLD/9	1,10	6,94	1724	2097,5	1724	612,1	37,0	16,52				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/10	1,10	6,94	1724	2097,8	1724	612,2	36,2	16,89				OK
		SLD/11	1,10	6,93	1724	2094,7	1724	611,5	35,3	17,32				OK
		SLD/12	1,10	6,95	1724	2097,6	1724	612,5	37,0	16,57				OK
		SLD/13	1,10	6,95	1724	2097,9	1724	612,6	36,2	16,94				OK
		SLD/14	1,10	6,95	1724	2094,9	1724	612,3	35,2	17,40				OK
		SLD/15	1,10	6,91	1724	2091,8	1724	610,0	36,6	16,67				OK
		SLD/16	1,10	6,91	1724	2091,5	1724	609,9	35,8	17,04				OK
		SLD/17	1,10	6,91	1724	2090,9	1724	610,1	34,8	17,52				OK
		SLD/18	1,10	6,90	1724	2086,9	1724	608,8	36,7	16,61				OK
		SLD/19	1,10	6,90	1724	2086,6	1724	608,7	35,9	16,98				OK
		SLD/20	1,10	6,90	1724	2082,4	1724	608,1	34,9	17,40				OK
		SLD/21	1,10	6,89	1724	2087,2	1724	608,4	36,6	16,62				OK
		SLD/22	1,10	6,89	1724	2086,8	1724	608,3	35,8	16,98				OK
		SLD/23	1,10	6,88	1724	2082,8	1724	607,4	34,9	17,41				OK
		SLD/24	1,10	6,90	1724	2089,0	1724	609,3	36,5	16,67				OK
		SLD/25	1,10	6,90	1724	2088,6	1724	609,2	35,7	17,04				OK
		SLD/26	1,10	6,90	1724	2086,0	1724	608,9	34,8	17,51				OK
		SLD/27	1,10	6,87	1724	2077,0	1724	605,6	34,6	17,52				OK
		SLD/28	1,09	6,86	1724	2072,0	1724	604,4	34,6	17,45				OK
		SLD/29	1,10	6,85	1724	2072,1	1724	604,0	34,6	17,46				OK
		SLD/30	1,10	6,86	1724	2074,0	1724	604,9	34,5	17,52				OK
		SLD/31	1,09	7,00	1724	2105,6	1724	615,5	37,4	16,44				OK
		SLD/32	1,09	7,00	1724	2105,0	1724	615,3	36,6	16,80				OK
		SLD/33	1,09	6,99	1724	2101,3	1724	614,4	35,7	17,22				OK
		SLD/34	1,09	6,99	1724	2103,8	1724	615,1	37,5	16,40				OK
		SLD/35	1,09	7,00	1724	2104,3	1724	615,3	36,7	16,77				OK
		SLD/36	1,09	7,00	1724	2102,2	1724	615,2	35,8	17,19				OK
		SLD/37	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,5	37,5	16,40	16,40	0,49	8,04	OK
		SLD/38	1,09	6,99	1724	2103,0	1724	614,6	36,7	16,76				OK
		SLD/39	1,09	6,98	1724	2100,0	1724	614,0	35,7	17,18				OK
		SLD/40	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,9	37,4	16,44				OK
		SLD/41	1,09	7,00	1724	2103,1	1724	615,1	36,6	16,81				OK
		SLD/42	1,09	7,00	1724	2100,1	1724	614,8	35,6	17,26				OK
		SLD/43	1,09	6,96	1724	2091,5	1724	611,3	36,0	16,99				OK
		SLD/44	1,09	6,97	1724	2093,3	1724	612,2	36,0	16,99				OK
		SLD/45	1,09	6,98	1724	2096,2	1724	612,8	36,0	17,02				OK
		SLD/46	1,09	6,97	1724	2091,1	1724	611,6	35,9	17,02				OK
		SLD/47	1,10	6,89	1724	2073,0	1724	607,1	25,1	24,21				OK
		SLD/48	1,10	6,88	1724	2070,0	1724	606,0	25,1	24,11				OK
		SLD/49	1,10	6,88	1724	2072,7	1724	606,9	25,1	24,19				OK
		SLD/50	1,10	6,87	1724	2068,5	1724	605,6	25,2	24,07				OK
		SLD/51	1,09	6,87	1724	2060,0	1724	603,6	24,7	24,46				OK
		SLD/52	1,10	6,86	1724	2058,9	1724	603,0	24,7	24,37				OK
		SLD/53	1,09	6,87	1724	2060,3	1724	603,7	24,7	24,49				OK
		SLD/54	1,10	6,86	1724	2059,2	1724	603,2	24,7	24,40				OK
		SLD/55	1,10	6,78	1724	2044,0	1724	597,6	25,5	23,41				OK
		SLD/56	1,10	6,77	1724	2042,7	1724	597,0	25,5	23,45				OK
		SLD/57	1,10	6,78	1724	2044,3	1724	597,8	25,5	23,40				OK
		SLD/58	1,10	6,77	1724	2043,1	1724	597,2	25,5	23,44				OK
		SLD/59	1,10	6,79	1724	2042,8	1724	597,6	25,1	23,78				OK
		SLD/60	1,10	6,78	1724	2037,4	1724	596,0	25,1	23,78				OK
		SLD/61	1,10	6,79	1724	2041,3	1724	597,1	25,1	23,78				OK
		SLD/62	1,09	6,77	1724	2035,9	1724	595,5	25,0	23,78				OK
		SLD/63	1,09	6,98	1724	2077,9	1724	611,8	25,7	23,81				OK
		SLD/64	1,09	6,98	1724	2078,2	1724	612,0	25,7	23,80				OK
		SLD/65	1,09	6,99	1724	2078,9	1724	612,4	25,8	23,77				OK
		SLD/66	1,09	6,99	1724	2079,2	1724	612,5	25,8	23,76				OK
		SLD/67	1,09	6,97	1724	2068,1	1724	609,2	24,4	25,00				OK
		SLD/68	1,09	6,97	1724	2067,8	1724	609,1	24,4	24,97				OK
		SLD/69	1,09	6,99	1724	2069,2	1724	609,8	24,3	25,09				OK
		SLD/70	1,09	6,98	1724	2068,8	1724	609,6	24,3	25,06				OK
		SLD/71	1,09	6,88	1724	2051,7	1724	603,2	25,8	23,35				OK
		SLD/72	1,09	6,88	1724	2051,3	1724	603,1	25,8	23,36				OK
		SLD/73	1,09	6,89	1724	2052,7	1724	603,8	25,9	23,32				OK
		SLD/74	1,09	6,89	1724	2052,4	1724	603,6	25,9	23,33				OK
		SLD/75	1,09	6,92	1724	2056,2	1724	605,2	24,5	24,70				OK
		SLD/76	1,09	6,92	1724	2054,5	1724	604,7	24,5	24,70				OK
		SLD/77	1,09	6,91	1724	2051,0	1724	603,6	24,4	24,70				OK
		SLD/78	1,09	6,91	1724	2049,3	1724	603,2	24,4	24,70				OK
14	14	SLD/1	1,10	6,95	1724	2102,2	1724	613,1	37,0	16,56				OK
		SLD/2	1,10	6,95	1724	2102,6	1724	613,2	36,2	16,93				OK
		SLD/3	1,10	6,94	1724	2097,5	1724	612,1	37,0	16,52				OK
		SLD/4	1,10	6,94	1724	2097,8	1724	612,2	36,2	16,89				OK
		SLD/5	1,10	6,93	1724	2094,7	1724	611,5	35,3	17,32				OK
		SLD/6	1,10	6,95	1724	2098,8	1724	612,8	37,1	16,53				OK
		SLD/7	1,10	6,95	1724	2099,2	1724	612,9	36,3	16,90				OK
		SLD/8	1,10	6,95	1724	2097,0	1724	612,7	35,4	17,32				OK
		SLD/9	1,10	6,96	1724	2102,0	1724	613,6	37,0	16,58				OK
		SLD/10	1,10	6,96	1724	2102,4	1724	613,7	36,2	16,95				OK
		SLD/11	1,10	6,96	1724	2102,5	1724	614,1	35,3	17,42				OK
		SLD/12	1,10	6,95	1724	2097,6	1724	612,5	37,0	16,57				OK
		SLD/13	1,10	6,95	1724	2097,9	1724	612,6	36,2	16,94				OK
		SLD/14	1,10	6,95	1724	2094,9	1724	612,3	35,2	17,40				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/15	1,10	6,89	1724	2087,2	1724	608,4	36,6	16,62				OK
		SLD/16	1,10	6,89	1724	2086,8	1724	608,3	35,8	16,98				OK
		SLD/17	1,10	6,88	1724	2082,8	1724	607,4	34,9	17,41				OK
		SLD/18	1,10	6,90	1724	2086,9	1724	608,8	36,7	16,61				OK
		SLD/19	1,10	6,90	1724	2086,6	1724	608,7	35,9	16,98				OK
		SLD/20	1,10	6,90	1724	2082,4	1724	608,1	34,9	17,40				OK
		SLD/21	1,10	6,91	1724	2091,8	1724	610,0	36,6	16,67				OK
		SLD/22	1,10	6,91	1724	2091,5	1724	609,9	35,8	17,04				OK
		SLD/23	1,10	6,91	1724	2090,9	1724	610,1	34,8	17,52				OK
		SLD/24	1,10	6,90	1724	2089,0	1724	609,3	36,5	16,67				OK
		SLD/25	1,10	6,90	1724	2088,6	1724	609,2	35,7	17,04				OK
		SLD/26	1,10	6,90	1724	2086,0	1724	608,9	34,8	17,51				OK
		SLD/27	1,10	6,85	1724	2072,1	1724	604,0	34,6	17,46				OK
		SLD/28	1,09	6,86	1724	2072,0	1724	604,4	34,6	17,45				OK
		SLD/29	1,10	6,87	1724	2077,0	1724	605,6	34,6	17,52				OK
		SLD/30	1,10	6,86	1724	2074,0	1724	604,9	34,5	17,52				OK
		SLD/31	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,5	37,5	16,40	16,40	0,49	8,04	OK
		SLD/32	1,09	6,99	1724	2103,0	1724	614,6	36,7	16,76				OK
		SLD/33	1,09	6,98	1724	2100,0	1724	614,0	35,7	17,18				OK
		SLD/34	1,09	6,99	1724	2103,8	1724	615,1	37,5	16,40				OK
		SLD/35	1,09	7,00	1724	2104,3	1724	615,3	36,7	16,77				OK
		SLD/36	1,09	7,00	1724	2102,2	1724	615,2	35,8	17,19				OK
		SLD/37	1,09	7,00	1724	2105,6	1724	615,5	37,4	16,44				OK
		SLD/38	1,09	7,00	1724	2105,0	1724	615,3	36,6	16,80				OK
		SLD/39	1,09	6,99	1724	2101,3	1724	614,4	35,7	17,22				OK
		SLD/40	1,09	6,99	1724	2102,6	1724	614,9	37,4	16,44				OK
		SLD/41	1,09	7,00	1724	2103,1	1724	615,1	36,6	16,81				OK
		SLD/42	1,09	7,00	1724	2100,1	1724	614,8	35,6	17,26				OK
		SLD/43	1,09	6,98	1724	2096,2	1724	612,8	36,0	17,02				OK
		SLD/44	1,09	6,97	1724	2093,3	1724	612,2	36,0	16,99				OK
		SLD/45	1,09	6,96	1724	2091,5	1724	611,3	36,0	16,99				OK
		SLD/46	1,09	6,97	1724	2091,1	1724	611,6	35,9	17,02				OK
		SLD/47	1,10	6,78	1724	2044,3	1724	597,8	25,5	23,40				OK
		SLD/48	1,10	6,77	1724	2043,1	1724	597,2	25,5	23,44				OK
		SLD/49	1,10	6,78	1724	2044,0	1724	597,6	25,5	23,41				OK
		SLD/50	1,10	6,77	1724	2042,7	1724	597,0	25,5	23,45				OK
		SLD/51	1,10	6,79	1724	2041,3	1724	597,1	25,1	23,78				OK
		SLD/52	1,09	6,77	1724	2035,9	1724	595,5	25,0	23,78				OK
		SLD/53	1,10	6,79	1724	2042,8	1724	597,6	25,1	23,78				OK
		SLD/54	1,10	6,78	1724	2037,4	1724	596,0	25,1	23,78				OK
		SLD/55	1,10	6,88	1724	2072,7	1724	606,9	25,1	24,19				OK
		SLD/56	1,10	6,87	1724	2068,5	1724	605,6	25,2	24,07				OK
		SLD/57	1,10	6,89	1724	2073,0	1724	607,1	25,1	24,21				OK
		SLD/58	1,10	6,88	1724	2070,0	1724	606,0	25,1	24,11				OK
		SLD/59	1,09	6,87	1724	2060,3	1724	603,7	24,7	24,49				OK
		SLD/60	1,10	6,86	1724	2059,2	1724	603,2	24,7	24,40				OK
		SLD/61	1,09	6,87	1724	2060,0	1724	603,6	24,7	24,46				OK
		SLD/62	1,10	6,86	1724	2058,9	1724	603,0	24,7	24,37				OK
		SLD/63	1,09	6,89	1724	2052,7	1724	603,8	25,9	23,32				OK
		SLD/64	1,09	6,89	1724	2052,4	1724	603,6	25,9	23,33				OK
		SLD/65	1,09	6,88	1724	2051,7	1724	603,2	25,8	23,35				OK
		SLD/66	1,09	6,88	1724	2051,3	1724	603,1	25,8	23,36				OK
		SLD/67	1,09	6,91	1724	2051,0	1724	603,6	24,4	24,70				OK
		SLD/68	1,09	6,91	1724	2049,3	1724	603,2	24,4	24,70				OK
		SLD/69	1,09	6,92	1724	2056,2	1724	605,2	24,5	24,70				OK
		SLD/70	1,09	6,92	1724	2054,5	1724	604,7	24,5	24,70				OK
		SLD/71	1,09	6,99	1724	2078,9	1724	612,4	25,8	23,77				OK
		SLD/72	1,09	6,99	1724	2079,2	1724	612,5	25,8	23,76				OK
		SLD/73	1,09	6,98	1724	2077,9	1724	611,8	25,7	23,81				OK
		SLD/74	1,09	6,98	1724	2078,2	1724	612,0	25,7	23,80				OK
		SLD/75	1,09	6,99	1724	2069,2	1724	609,8	24,3	25,09				OK
		SLD/76	1,09	6,98	1724	2068,8	1724	609,6	24,3	25,06				OK
		SLD/77	1,09	6,97	1724	2068,1	1724	609,2	24,4	25,00				OK
		SLD/78	1,09	6,97	1724	2067,8	1724	609,1	24,4	24,97				OK
15	15	SLD/1	1,10	6,73	1724	2047,0	1724	594,6	38,2	15,56				OK
		SLD/2	1,10	6,73	1724	2048,1	1724	594,9	37,4	15,90				OK
		SLD/3	1,10	6,74	1724	2047,1	1724	595,1	38,2	15,60				OK
		SLD/4	1,10	6,74	1724	2048,2	1724	595,5	37,4	15,94				OK
		SLD/5	1,10	6,75	1724	2048,9	1724	596,1	36,3	16,41				OK
		SLD/6	1,10	6,72	1724	2042,1	1724	593,9	38,5	15,44				OK
		SLD/7	1,10	6,73	1724	2043,1	1724	594,3	37,7	15,78				OK
		SLD/8	1,10	6,73	1724	2040,1	1724	594,0	36,8	16,12				OK
		SLD/9	1,10	6,72	1724	2041,9	1724	593,5	38,3	15,51				OK
		SLD/10	1,10	6,72	1724	2042,9	1724	593,8	37,5	15,85				OK
		SLD/11	1,10	6,72	1724	2039,8	1724	593,2	36,5	16,24				OK
		SLD/12	1,10	6,73	1724	2043,8	1724	594,4	38,0	15,65				OK
		SLD/13	1,10	6,73	1724	2044,9	1724	594,8	37,2	16,00				OK
		SLD/14	1,10	6,74	1724	2043,2	1724	594,8	36,0	16,51				OK
		SLD/15	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,4	40,4	14,48				OK
		SLD/16	1,09	6,65	1724	2015,6	1724	585,6	39,6	14,77				OK
		SLD/17	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,9	38,6	15,17				OK
		SLD/18	1,09	6,64	1724	2010,5	1724	584,3	40,7	14,34				OK
		SLD/19	1,09	6,64	1724	2010,8	1724	584,5	39,9	14,63				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/20	1,09	6,64	1724	2007,0	1724	584,0	39,1	14,92				OK
		SLD/21	1,09	6,63	1724	2010,3	1724	583,9	40,6	14,39				OK
		SLD/22	1,09	6,63	1724	2010,7	1724	584,0	39,8	14,69				OK
		SLD/23	1,09	6,63	1724	2006,8	1724	583,2	38,8	15,02				OK
		SLD/24	1,09	6,64	1724	2011,7	1724	584,7	40,3	14,52				OK
		SLD/25	1,09	6,64	1724	2012,1	1724	584,8	39,5	14,82				OK
		SLD/26	1,09	6,64	1724	2009,2	1724	584,5	38,3	15,25				OK
		SLD/27	1,09	6,59	1724	1995,1	1724	579,4	40,2	14,42				OK
		SLD/28	1,09	6,58	1724	1990,5	1724	578,3	40,5	14,28	14,28	0,56	8,06	OK
		SLD/29	1,09	6,58	1724	1990,4	1724	577,9	40,3	14,34				OK
		SLD/30	1,09	6,58	1724	1991,5	1724	578,6	40,0	14,46				OK
		SLD/31	1,10	6,84	1724	2067,9	1724	602,5	35,9	16,80				OK
		SLD/32	1,10	6,84	1724	2069,5	1724	603,1	35,1	17,20				OK
		SLD/33	1,10	6,85	1724	2070,1	1724	603,7	34,0	17,73				OK
		SLD/34	1,10	6,82	1724	2064,3	1724	601,6	36,2	16,64				OK
		SLD/35	1,10	6,83	1724	2065,8	1724	602,1	35,4	17,03				OK
		SLD/36	1,10	6,83	1724	2063,7	1724	602,1	34,5	17,43				OK
		SLD/37	1,10	6,82	1724	2063,9	1724	601,1	36,0	16,71				OK
		SLD/38	1,10	6,82	1724	2065,3	1724	601,6	35,2	17,10				OK
		SLD/39	1,10	6,82	1724	2063,0	1724	601,2	34,2	17,56				OK
		SLD/40	1,10	6,83	1724	2064,5	1724	601,8	35,7	16,86				OK
		SLD/41	1,10	6,84	1724	2066,0	1724	602,3	34,9	17,27				OK
		SLD/42	1,10	6,84	1724	2064,2	1724	602,4	33,7	17,85				OK
		SLD/43	1,09	6,93	1724	2082,6	1724	608,3	32,6	18,68				OK
		SLD/44	1,09	6,91	1724	2078,6	1724	607,2	32,9	18,48				OK
		SLD/45	1,09	6,91	1724	2078,1	1724	606,7	32,7	18,57				OK
		SLD/46	1,09	6,92	1724	2079,0	1724	607,5	32,4	18,76				OK
		SLD/47	1,10	6,90	1724	2075,1	1724	607,9	26,0	23,35				OK
		SLD/48	1,10	6,91	1724	2077,2	1724	608,7	26,4	23,08				OK
		SLD/49	1,10	6,90	1724	2075,7	1724	608,1	26,1	23,27				OK
		SLD/50	1,10	6,91	1724	2077,8	1724	608,9	26,5	23,00				OK
		SLD/51	1,10	6,94	1724	2080,0	1724	609,9	24,2	25,21				OK
		SLD/52	1,10	6,94	1724	2082,3	1724	610,6	24,5	24,90				OK
		SLD/53	1,10	6,93	1724	2079,4	1724	609,7	24,1	25,30				OK
		SLD/54	1,10	6,94	1724	2081,7	1724	610,4	24,4	24,98				OK
		SLD/55	1,09	6,58	1724	1982,6	1724	578,5	27,7	20,88				OK
		SLD/56	1,09	6,57	1724	1979,7	1724	577,5	27,4	21,10				OK
		SLD/57	1,09	6,59	1724	1983,4	1724	578,7	27,8	20,82				OK
		SLD/58	1,09	6,58	1724	1980,5	1724	577,8	27,5	21,04				OK
		SLD/59	1,10	6,60	1724	1991,1	1724	580,6	25,9	22,46				OK
		SLD/60	1,10	6,58	1724	1988,1	1724	579,6	25,5	22,71				OK
		SLD/61	1,10	6,59	1724	1990,3	1724	580,3	25,8	22,53				OK
		SLD/62	1,10	6,58	1724	1987,3	1724	579,3	25,4	22,78				OK
		SLD/63	1,10	6,76	1724	2019,4	1724	592,9	28,8	20,60				OK
		SLD/64	1,10	6,76	1724	2020,0	1724	593,1	28,9	20,54				OK
		SLD/65	1,10	6,77	1724	2021,3	1724	593,6	29,1	20,41				OK
		SLD/66	1,10	6,77	1724	2021,9	1724	593,8	29,2	20,34				OK
		SLD/67	1,09	6,85	1724	2048,7	1724	601,3	22,6	26,58				OK
		SLD/68	1,10	6,85	1724	2049,5	1724	601,6	22,7	26,48				OK
		SLD/69	1,09	6,84	1724	2046,2	1724	600,4	22,3	26,92				OK
		SLD/70	1,09	6,84	1724	2047,0	1724	600,7	22,4	26,81				OK
		SLD/71	1,09	6,67	1724	1993,0	1724	584,6	29,3	19,97				OK
		SLD/72	1,09	6,67	1724	1992,3	1724	584,3	29,2	20,03				OK
		SLD/73	1,09	6,68	1724	1995,1	1724	585,3	29,6	19,79				OK
		SLD/74	1,09	6,68	1724	1994,5	1724	585,1	29,5	19,84				OK
		SLD/75	1,10	6,74	1724	2024,2	1724	592,8	23,1	25,64				OK
		SLD/76	1,10	6,73	1724	2023,3	1724	592,5	23,0	25,74				OK
		SLD/77	1,10	6,73	1724	2021,4	1724	591,8	22,8	25,95				OK
		SLD/78	1,10	6,72	1724	2020,5	1724	591,5	22,7	26,05				OK
16	16	SLD/1	1,10	6,73	1724	2047,0	1724	594,6	38,2	15,56				OK
		SLD/2	1,10	6,73	1724	2048,1	1724	594,9	37,4	15,90				OK
		SLD/3	1,10	6,72	1724	2041,9	1724	593,5	38,3	15,51				OK
		SLD/4	1,10	6,72	1724	2042,9	1724	593,8	37,5	15,85				OK
		SLD/5	1,10	6,72	1724	2039,8	1724	593,2	36,5	16,24				OK
		SLD/6	1,10	6,72	1724	2042,1	1724	593,9	38,5	15,44				OK
		SLD/7	1,10	6,73	1724	2043,1	1724	594,3	37,7	15,78				OK
		SLD/8	1,10	6,73	1724	2040,1	1724	594,0	36,8	16,12				OK
		SLD/9	1,10	6,74	1724	2047,1	1724	595,1	38,2	15,60				OK
		SLD/10	1,10	6,74	1724	2048,2	1724	595,5	37,4	15,94				OK
		SLD/11	1,10	6,75	1724	2048,9	1724	596,1	36,3	16,41				OK
		SLD/12	1,10	6,73	1724	2043,8	1724	594,4	38,0	15,65				OK
		SLD/13	1,10	6,73	1724	2044,9	1724	594,8	37,2	16,00				OK
		SLD/14	1,10	6,74	1724	2043,2	1724	594,8	36,0	16,51				OK
		SLD/15	1,09	6,63	1724	2010,3	1724	583,9	40,6	14,39				OK
		SLD/16	1,09	6,63	1724	2010,7	1724	584,0	39,8	14,69				OK
		SLD/17	1,09	6,63	1724	2006,8	1724	583,2	38,8	15,02				OK
		SLD/18	1,09	6,64	1724	2010,5	1724	584,3	40,7	14,34				OK
		SLD/19	1,09	6,64	1724	2010,8	1724	584,5	39,9	14,63				OK
		SLD/20	1,09	6,64	1724	2007,0	1724	584,0	39,1	14,92				OK
		SLD/21	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,4	40,4	14,48				OK
		SLD/22	1,09	6,65	1724	2015,6	1724	585,6	39,6	14,77				OK
		SLD/23	1,09	6,65	1724	2015,1	1724	585,9	38,6	15,17				OK
		SLD/24	1,09	6,64	1724	2011,7	1724	584,7	40,3	14,52				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/25	1,09	6,64	1724	2012,1	1724	584,8	39,5	14,82				OK
		SLD/26	1,09	6,64	1724	2009,2	1724	584,5	38,3	15,25				OK
		SLD/27	1,09	6,58	1724	1990,4	1724	577,9	40,3	14,34				OK
		SLD/28	1,09	6,58	1724	1990,5	1724	578,3	40,5	14,28	14,28	0,56	8,06	OK
		SLD/29	1,09	6,59	1724	1995,1	1724	579,4	40,2	14,42				OK
		SLD/30	1,09	6,58	1724	1991,5	1724	578,6	40,0	14,46				OK
		SLD/31	1,10	6,82	1724	2063,9	1724	601,1	36,0	16,71				OK
		SLD/32	1,10	6,82	1724	2065,3	1724	601,6	35,2	17,10				OK
		SLD/33	1,10	6,82	1724	2063,0	1724	601,2	34,2	17,56				OK
		SLD/34	1,10	6,82	1724	2064,3	1724	601,6	36,2	16,64				OK
		SLD/35	1,10	6,83	1724	2065,8	1724	602,1	35,4	17,03				OK
		SLD/36	1,10	6,83	1724	2063,7	1724	602,1	34,5	17,43				OK
		SLD/37	1,10	6,84	1724	2067,9	1724	602,5	35,9	16,80				OK
		SLD/38	1,10	6,84	1724	2069,5	1724	603,1	35,1	17,20				OK
		SLD/39	1,10	6,85	1724	2070,1	1724	603,7	34,0	17,73				OK
		SLD/40	1,10	6,83	1724	2064,5	1724	601,8	35,7	16,86				OK
		SLD/41	1,10	6,84	1724	2066,0	1724	602,3	34,9	17,27				OK
		SLD/42	1,10	6,84	1724	2064,2	1724	602,4	33,7	17,85				OK
		SLD/43	1,09	6,91	1724	2078,1	1724	606,7	32,7	18,57				OK
		SLD/44	1,09	6,91	1724	2078,6	1724	607,2	32,9	18,48				OK
		SLD/45	1,09	6,93	1724	2082,6	1724	608,3	32,6	18,68				OK
		SLD/46	1,09	6,92	1724	2079,0	1724	607,5	32,4	18,76				OK
		SLD/47	1,09	6,59	1724	1983,4	1724	578,7	27,8	20,82				OK
		SLD/48	1,09	6,58	1724	1980,5	1724	577,8	27,5	21,04				OK
		SLD/49	1,09	6,58	1724	1982,6	1724	578,5	27,7	20,88				OK
		SLD/50	1,09	6,57	1724	1979,7	1724	577,5	27,4	21,10				OK
		SLD/51	1,10	6,59	1724	1990,3	1724	580,3	25,8	22,53				OK
		SLD/52	1,10	6,58	1724	1987,3	1724	579,3	25,4	22,78				OK
		SLD/53	1,10	6,60	1724	1991,1	1724	580,6	25,9	22,46				OK
		SLD/54	1,10	6,58	1724	1988,1	1724	579,6	25,5	22,71				OK
		SLD/55	1,10	6,90	1724	2075,7	1724	608,1	26,1	23,27				OK
		SLD/56	1,10	6,91	1724	2077,8	1724	608,9	26,5	23,00				OK
		SLD/57	1,10	6,90	1724	2075,1	1724	607,9	26,0	23,35				OK
		SLD/58	1,10	6,91	1724	2077,2	1724	608,7	26,4	23,08				OK
		SLD/59	1,10	6,93	1724	2079,4	1724	609,7	24,1	25,30				OK
		SLD/60	1,10	6,94	1724	2081,7	1724	610,4	24,4	24,98				OK
		SLD/61	1,10	6,94	1724	2080,0	1724	609,9	24,2	25,21				OK
		SLD/62	1,10	6,94	1724	2082,3	1724	610,6	24,5	24,90				OK
		SLD/63	1,09	6,68	1724	1995,1	1724	585,3	29,6	19,79				OK
		SLD/64	1,09	6,68	1724	1994,5	1724	585,1	29,5	19,84				OK
		SLD/65	1,09	6,67	1724	1993,0	1724	584,6	29,3	19,97				OK
		SLD/66	1,09	6,67	1724	1992,3	1724	584,3	29,2	20,03				OK
		SLD/67	1,10	6,73	1724	2021,4	1724	591,8	22,8	25,95				OK
		SLD/68	1,10	6,72	1724	2020,5	1724	591,5	22,7	26,05				OK
		SLD/69	1,10	6,74	1724	2024,2	1724	592,8	23,1	25,64				OK
		SLD/70	1,10	6,73	1724	2023,3	1724	592,5	23,0	25,74				OK
		SLD/71	1,10	6,77	1724	2021,3	1724	593,6	29,1	20,41				OK
		SLD/72	1,10	6,77	1724	2021,9	1724	593,8	29,2	20,34				OK
		SLD/73	1,10	6,76	1724	2019,4	1724	592,9	28,8	20,60				OK
		SLD/74	1,10	6,76	1724	2020,0	1724	593,1	28,9	20,54				OK
		SLD/75	1,09	6,84	1724	2046,2	1724	600,4	22,3	26,92				OK
		SLD/76	1,09	6,84	1724	2047,0	1724	600,7	22,4	26,81				OK
		SLD/77	1,09	6,85	1724	2048,7	1724	601,3	22,6	26,58				OK
		SLD/78	1,10	6,85	1724	2049,5	1724	601,6	22,7	26,48				OK
17	17	SLD/1	1,09	3,15	1724	1130,9	1724	287,5	19,1	15,08				OK
		SLD/2	1,09	3,15	1724	1131,0	1724	287,6	18,6	15,43				OK
		SLD/3	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	19,1	15,02				OK
		SLD/4	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	18,7	15,37				OK
		SLD/5	1,09	3,15	1724	1127,4	1724	287,0	18,1	15,84				OK
		SLD/6	1,09	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	19,2	15,00				OK
		SLD/7	1,10	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	18,7	15,34				OK
		SLD/8	1,10	3,15	1724	1128,3	1724	287,3	18,2	15,80				OK
		SLD/9	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	19,0	15,12				OK
		SLD/10	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	18,6	15,47				OK
		SLD/11	1,09	3,15	1724	1127,9	1724	287,2	17,9	16,03				OK
		SLD/12	1,09	3,16	1724	1127,7	1724	287,2	19,0	15,14				OK
		SLD/13	1,09	3,15	1724	1127,7	1724	287,2	18,5	15,49				OK
		SLD/14	1,09	3,15	1724	1124,8	1724	286,7	17,9	16,06				OK
		SLD/15	1,10	3,15	1724	1129,4	1724	287,2	19,4	14,81				OK
		SLD/16	1,10	3,15	1724	1128,8	1724	287,1	19,0	15,15				OK
		SLD/17	1,09	3,14	1724	1126,5	1724	286,6	18,4	15,60				OK
		SLD/18	1,09	3,15	1724	1127,6	1724	286,9	19,4	14,77	14,77	0,56	8,33	OK
		SLD/19	1,09	3,15	1724	1127,1	1724	286,8	19,0	15,10				OK
		SLD/20	1,09	3,14	1724	1123,5	1724	286,2	18,4	15,52				OK
		SLD/21	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	19,3	14,91				OK
		SLD/22	1,09	3,15	1724	1129,1	1724	287,1	18,8	15,25				OK
		SLD/23	1,09	3,15	1724	1126,9	1724	286,7	18,2	15,78				OK
		SLD/24	1,10	3,15	1724	1130,1	1724	287,4	19,2	14,95				OK
		SLD/25	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	18,8	15,29				OK
		SLD/26	1,10	3,15	1724	1127,7	1724	287,0	18,1	15,85				OK
		SLD/27	1,09	3,14	1724	1118,4	1724	284,9	18,5	15,40				OK
		SLD/28	1,09	3,14	1724	1116,6	1724	284,6	18,5	15,35				OK
		SLD/29	1,09	3,14	1724	1118,5	1724	285,0	18,4	15,50				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/30	1,09	3,14	1724	1119,0	1724	285,1	18,3	15,55				OK
		SLD/31	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,9	15,12				OK
		SLD/32	1,08	3,16	1724	1118,0	1724	285,5	18,4	15,48				OK
		SLD/33	1,08	3,16	1724	1115,8	1724	285,1	17,9	15,96				OK
		SLD/34	1,08	3,16	1724	1118,8	1724	285,7	18,9	15,10				OK
		SLD/35	1,08	3,16	1724	1118,6	1724	285,7	18,5	15,45				OK
		SLD/36	1,08	3,16	1724	1116,8	1724	285,4	17,9	15,91				OK
		SLD/37	1,08	3,16	1724	1118,4	1724	285,7	18,8	15,23				OK
		SLD/38	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,3	15,58				OK
		SLD/39	1,08	3,16	1724	1116,2	1724	285,3	17,7	16,15				OK
		SLD/40	1,08	3,16	1724	1116,6	1724	285,4	18,7	15,24				OK
		SLD/41	1,08	3,16	1724	1116,4	1724	285,4	18,3	15,60				OK
		SLD/42	1,08	3,16	1724	1113,0	1724	284,8	17,6	16,18				OK
		SLD/43	1,07	3,16	1724	1109,1	1724	284,0	17,7	16,08				OK
		SLD/44	1,08	3,16	1724	1109,7	1724	284,1	17,7	16,05				OK
		SLD/45	1,07	3,16	1724	1109,2	1724	284,0	17,5	16,20				OK
		SLD/46	1,07	3,16	1724	1107,3	1724	283,8	17,5	16,22				OK
		SLD/47	1,10	3,14	1724	1121,9	1724	286,4	13,9	20,57				OK
		SLD/48	1,10	3,14	1724	1119,9	1724	285,9	14,1	20,21				OK
		SLD/49	1,10	3,14	1724	1121,3	1724	286,3	14,0	20,47				OK
		SLD/50	1,10	3,13	1724	1119,3	1724	285,8	14,2	20,11				OK
		SLD/51	1,09	3,14	1724	1111,0	1724	284,6	13,2	21,58				OK
		SLD/52	1,09	3,14	1724	1110,6	1724	284,3	13,4	21,20				OK
		SLD/53	1,09	3,14	1724	1111,0	1724	284,6	13,1	21,69				OK
		SLD/54	1,09	3,14	1724	1110,7	1724	284,4	13,3	21,31				OK
		SLD/55	1,10	3,16	1724	1127,8	1724	288,2	12,4	23,25				OK
		SLD/56	1,10	3,17	1724	1129,7	1724	288,8	12,2	23,72				OK
		SLD/57	1,10	3,16	1724	1127,1	1724	288,1	12,5	23,11				OK
		SLD/58	1,10	3,16	1724	1129,5	1724	288,7	12,2	23,59				OK
		SLD/59	1,09	3,17	1724	1117,0	1724	286,5	11,7	24,57				OK
		SLD/60	1,09	3,17	1724	1117,4	1724	286,8	11,4	25,07				OK
		SLD/61	1,09	3,17	1724	1117,1	1724	286,6	11,6	24,71				OK
		SLD/62	1,09	3,17	1724	1117,5	1724	286,8	11,4	25,22				OK
		SLD/63	1,09	3,14	1724	1104,2	1724	283,7	14,3	19,90				OK
		SLD/64	1,09	3,14	1724	1103,6	1724	283,5	14,3	19,80				OK
		SLD/65	1,09	3,14	1724	1102,5	1724	283,2	14,5	19,58				OK
		SLD/66	1,09	3,14	1724	1102,0	1724	283,1	14,5	19,48				OK
		SLD/67	1,07	3,16	1724	1094,5	1724	282,3	11,8	23,94				OK
		SLD/68	1,07	3,16	1724	1094,4	1724	282,3	11,9	23,80				OK
		SLD/69	1,07	3,16	1724	1094,6	1724	282,5	11,6	24,40				OK
		SLD/70	1,07	3,16	1724	1094,6	1724	282,5	11,6	24,25				OK
		SLD/71	1,09	3,15	1724	1105,4	1724	284,1	13,8	20,59				OK
		SLD/72	1,09	3,15	1724	1106,0	1724	284,2	13,7	20,71				OK
		SLD/73	1,09	3,14	1724	1103,7	1724	283,6	14,0	20,25				OK
		SLD/74	1,09	3,14	1724	1104,3	1724	283,8	13,9	20,36				OK
		SLD/75	1,07	3,17	1724	1095,9	1724	282,8	11,3	24,96				OK
		SLD/76	1,07	3,17	1724	1095,9	1724	282,9	11,3	25,11				OK
		SLD/77	1,07	3,17	1724	1096,0	1724	283,1	11,1	25,45				OK
		SLD/78	1,07	3,17	1724	1096,0	1724	283,1	11,1	25,61				OK
18	18	SLD/1	1,10	3,80	1724	1293,9	1724	343,0	17,8	19,23				OK
		SLD/2	1,10	3,80	1724	1294,0	1724	343,0	17,4	19,68				OK
		SLD/3	1,10	3,80	1724	1291,8	1724	342,6	17,8	19,21				OK
		SLD/4	1,10	3,80	1724	1291,9	1724	342,6	17,4	19,66				OK
		SLD/5	1,10	3,80	1724	1290,6	1724	342,4	16,8	20,38				OK
		SLD/6	1,10	3,80	1724	1294,1	1724	343,2	17,9	19,16				OK
		SLD/7	1,10	3,80	1724	1294,3	1724	343,3	17,5	19,60				OK
		SLD/8	1,10	3,80	1724	1294,7	1724	343,5	16,9	20,28				OK
		SLD/9	1,10	3,80	1724	1291,8	1724	342,6	17,8	19,21				OK
		SLD/10	1,10	3,80	1724	1291,9	1724	342,6	17,4	19,66				OK
		SLD/11	1,10	3,80	1724	1290,6	1724	342,4	16,8	20,38				OK
		SLD/12	1,09	3,80	1724	1289,4	1724	342,3	17,8	19,28				OK
		SLD/13	1,09	3,80	1724	1289,5	1724	342,3	17,4	19,73				OK
		SLD/14	1,09	3,80	1724	1286,4	1724	341,9	16,7	20,51				OK
		SLD/15	1,09	3,80	1724	1280,0	1724	340,3	18,0	18,95				OK
		SLD/16	1,08	3,80	1724	1279,3	1724	340,2	17,6	19,37				OK
		SLD/17	1,08	3,80	1724	1276,9	1724	339,7	16,9	20,07				OK
		SLD/18	1,08	3,80	1724	1277,7	1724	340,0	18,0	18,85	18,85	0,44	8,26	OK
		SLD/19	1,08	3,80	1724	1277,0	1724	339,9	17,6	19,27				OK
		SLD/20	1,08	3,80	1724	1272,9	1724	339,2	17,1	19,88				OK
		SLD/21	1,09	3,80	1724	1280,0	1724	340,3	18,0	18,95				OK
		SLD/22	1,08	3,80	1724	1279,3	1724	340,2	17,6	19,37				OK
		SLD/23	1,08	3,80	1724	1276,9	1724	339,7	16,9	20,07				OK
		SLD/24	1,09	3,80	1724	1282,2	1724	340,9	17,9	19,06				OK
		SLD/25	1,09	3,80	1724	1281,5	1724	340,8	17,5	19,49				OK
		SLD/26	1,09	3,80	1724	1280,8	1724	340,8	16,8	20,28				OK
		SLD/27	1,07	3,80	1724	1261,5	1724	336,7	17,0	19,78				OK
		SLD/28	1,07	3,80	1724	1259,2	1724	336,4	17,1	19,68				OK
		SLD/29	1,07	3,80	1724	1261,5	1724	336,7	17,0	19,78				OK
		SLD/30	1,07	3,80	1724	1263,7	1724	337,3	16,9	19,91				OK
		SLD/31	1,08	3,80	1724	1267,5	1724	337,8	17,7	19,08				OK
		SLD/32	1,08	3,80	1724	1267,0	1724	337,7	17,3	19,52				OK
		SLD/33	1,07	3,80	1724	1264,8	1724	337,3	16,7	20,23				OK
		SLD/34	1,08	3,80	1724	1269,8	1724	338,5	17,8	19,03				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/35	1,08	3,80	1724	1269,4	1724	338,4	17,4	19,47				OK
		SLD/36	1,08	3,80	1724	1269,0	1724	338,5	16,8	20,14				OK
		SLD/37	1,08	3,80	1724	1267,5	1724	337,8	17,7	19,08				OK
		SLD/38	1,08	3,80	1724	1267,0	1724	337,7	17,3	19,52				OK
		SLD/39	1,07	3,80	1724	1264,8	1724	337,3	16,7	20,23				OK
		SLD/40	1,07	3,80	1724	1264,9	1724	337,5	17,6	19,15				OK
		SLD/41	1,07	3,80	1724	1264,4	1724	337,4	17,2	19,59				OK
		SLD/42	1,07	3,80	1724	1260,4	1724	336,7	16,5	20,36				OK
		SLD/43	1,06	3,80	1724	1248,8	1724	334,1	16,6	20,14				OK
		SLD/44	1,06	3,80	1724	1251,4	1724	334,8	16,7	20,09				OK
		SLD/45	1,06	3,80	1724	1248,8	1724	334,1	16,6	20,14				OK
		SLD/46	1,06	3,80	1724	1246,1	1724	333,8	16,5	20,22				OK
		SLD/47	1,09	3,76	1724	1271,1	1724	338,1	12,3	27,55				OK
		SLD/48	1,09	3,75	1724	1268,2	1724	337,1	12,3	27,47				OK
		SLD/49	1,09	3,75	1724	1270,3	1724	337,8	12,3	27,53				OK
		SLD/50	1,09	3,74	1724	1267,4	1724	336,8	12,3	27,45				OK
		SLD/51	1,08	3,75	1724	1258,5	1724	335,3	11,6	28,82				OK
		SLD/52	1,08	3,74	1724	1255,5	1724	334,3	11,6	28,74				OK
		SLD/53	1,08	3,76	1724	1259,3	1724	335,6	11,6	28,85				OK
		SLD/54	1,08	3,74	1724	1256,3	1724	334,6	11,6	28,76				OK
		SLD/55	1,09	3,75	1724	1270,3	1724	337,8	12,3	27,53				OK
		SLD/56	1,09	3,74	1724	1267,4	1724	336,8	12,3	27,45				OK
		SLD/57	1,09	3,76	1724	1271,1	1724	338,1	12,3	27,55				OK
		SLD/58	1,09	3,75	1724	1268,2	1724	337,1	12,3	27,47				OK
		SLD/59	1,08	3,76	1724	1259,3	1724	335,6	11,6	28,85				OK
		SLD/60	1,08	3,74	1724	1256,3	1724	334,6	11,6	28,76				OK
		SLD/61	1,08	3,75	1724	1258,5	1724	335,3	11,6	28,82				OK
		SLD/62	1,08	3,74	1724	1255,5	1724	334,3	11,6	28,74				OK
		SLD/63	1,07	3,79	1724	1246,0	1724	334,9	13,0	25,73				OK
		SLD/64	1,07	3,79	1724	1245,2	1724	334,6	13,0	25,71				OK
		SLD/65	1,07	3,78	1724	1243,5	1724	334,0	13,0	25,66				OK
		SLD/66	1,07	3,78	1724	1242,7	1724	333,8	13,0	25,64				OK
		SLD/67	1,05	3,78	1724	1225,8	1724	330,2	10,9	30,32				OK
		SLD/68	1,05	3,78	1724	1224,9	1724	329,9	10,9	30,29				OK
		SLD/69	1,05	3,79	1724	1228,7	1724	331,2	10,9	30,41				OK
		SLD/70	1,05	3,79	1724	1227,8	1724	330,8	10,9	30,38				OK
		SLD/71	1,07	3,78	1724	1243,5	1724	334,0	13,0	25,66				OK
		SLD/72	1,07	3,78	1724	1242,7	1724	333,8	13,0	25,64				OK
		SLD/73	1,07	3,79	1724	1246,0	1724	334,9	13,0	25,73				OK
		SLD/74	1,07	3,79	1724	1245,2	1724	334,6	13,0	25,71				OK
		SLD/75	1,05	3,79	1724	1228,7	1724	331,2	10,9	30,41				OK
		SLD/76	1,05	3,79	1724	1227,8	1724	330,8	10,9	30,38				OK
		SLD/77	1,05	3,78	1724	1225,8	1724	330,2	10,9	30,32				OK
		SLD/78	1,05	3,78	1724	1224,9	1724	329,8	10,9	30,29				OK
19	19	SLD/1	1,09	3,15	1724	1130,9	1724	287,5	19,1	15,08				OK
		SLD/2	1,09	3,15	1724	1131,0	1724	287,6	18,6	15,43				OK
		SLD/3	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	19,0	15,12				OK
		SLD/4	1,09	3,16	1724	1129,5	1724	287,5	18,6	15,47				OK
		SLD/5	1,09	3,15	1724	1127,9	1724	287,2	17,9	16,03				OK
		SLD/6	1,09	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	19,2	15,00				OK
		SLD/7	1,10	3,15	1724	1129,7	1724	287,5	18,7	15,34				OK
		SLD/8	1,10	3,15	1724	1128,3	1724	287,3	18,2	15,80				OK
		SLD/9	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	19,1	15,02				OK
		SLD/10	1,09	3,15	1724	1129,2	1724	287,4	18,7	15,37				OK
		SLD/11	1,09	3,15	1724	1127,4	1724	287,0	18,1	15,84				OK
		SLD/12	1,09	3,16	1724	1127,7	1724	287,2	19,0	15,14				OK
		SLD/13	1,09	3,15	1724	1127,7	1724	287,2	18,5	15,49				OK
		SLD/14	1,09	3,15	1724	1124,8	1724	286,7	17,9	16,06				OK
		SLD/15	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	19,3	14,91				OK
		SLD/16	1,09	3,15	1724	1129,1	1724	287,1	18,8	15,25				OK
		SLD/17	1,09	3,15	1724	1126,9	1724	286,7	18,2	15,78				OK
		SLD/18	1,09	3,15	1724	1127,6	1724	286,9	19,4	14,77	14,77	0,56	8,33	OK
		SLD/19	1,09	3,15	1724	1127,1	1724	286,8	19,0	15,10				OK
		SLD/20	1,09	3,14	1724	1123,5	1724	286,2	18,4	15,52				OK
		SLD/21	1,10	3,15	1724	1129,4	1724	287,2	19,4	14,81				OK
		SLD/22	1,10	3,15	1724	1128,8	1724	287,1	19,0	15,15				OK
		SLD/23	1,09	3,14	1724	1126,5	1724	286,6	18,4	15,60				OK
		SLD/24	1,10	3,15	1724	1130,1	1724	287,4	19,2	14,95				OK
		SLD/25	1,10	3,15	1724	1129,6	1724	287,3	18,8	15,29				OK
		SLD/26	1,10	3,15	1724	1127,7	1724	287,0	18,1	15,85				OK
		SLD/27	1,09	3,14	1724	1118,5	1724	285,0	18,4	15,50				OK
		SLD/28	1,09	3,14	1724	1116,6	1724	284,6	18,5	15,35				OK
		SLD/29	1,09	3,14	1724	1118,4	1724	284,9	18,5	15,40				OK
		SLD/30	1,09	3,14	1724	1119,0	1724	285,1	18,3	15,55				OK
		SLD/31	1,08	3,16	1724	1118,4	1724	285,7	18,8	15,23				OK
		SLD/32	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,3	15,58				OK
		SLD/33	1,08	3,16	1724	1116,2	1724	285,3	17,7	16,15				OK
		SLD/34	1,08	3,16	1724	1118,8	1724	285,7	18,9	15,10				OK
		SLD/35	1,08	3,16	1724	1118,6	1724	285,7	18,5	15,45				OK
		SLD/36	1,08	3,16	1724	1116,8	1724	285,4	17,9	15,91				OK
		SLD/37	1,08	3,16	1724	1118,2	1724	285,6	18,9	15,12				OK
		SLD/38	1,08	3,16	1724	1118,0	1724	285,5	18,4	15,48				OK
		SLD/39	1,08	3,16	1724	1115,8	1724	285,1	17,9	15,96				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/40	1,08	3,16	1724	1116,6	1724	285,4	18,7	15,24				OK
		SLD/41	1,08	3,16	1724	1116,4	1724	285,4	18,3	15,60				OK
		SLD/42	1,08	3,16	1724	1113,0	1724	284,8	17,6	16,18				OK
		SLD/43	1,07	3,16	1724	1109,2	1724	284,0	17,5	16,20				OK
		SLD/44	1,08	3,16	1724	1109,7	1724	284,1	17,7	16,05				OK
		SLD/45	1,07	3,16	1724	1109,1	1724	284,0	17,7	16,08				OK
		SLD/46	1,07	3,16	1724	1107,3	1724	283,8	17,5	16,22				OK
		SLD/47	1,10	3,16	1724	1127,1	1724	288,1	12,5	23,11				OK
		SLD/48	1,10	3,16	1724	1129,5	1724	288,7	12,2	23,59				OK
		SLD/49	1,10	3,16	1724	1127,8	1724	288,2	12,4	23,25				OK
		SLD/50	1,10	3,17	1724	1129,7	1724	288,8	12,2	23,72				OK
		SLD/51	1,09	3,17	1724	1117,1	1724	286,6	11,6	24,71				OK
		SLD/52	1,09	3,17	1724	1117,5	1724	286,8	11,4	25,22				OK
		SLD/53	1,09	3,17	1724	1117,0	1724	286,5	11,7	24,57				OK
		SLD/54	1,09	3,17	1724	1117,4	1724	286,8	11,4	25,07				OK
		SLD/55	1,10	3,14	1724	1121,3	1724	286,3	14,0	20,47				OK
		SLD/56	1,10	3,13	1724	1119,3	1724	285,8	14,2	20,11				OK
		SLD/57	1,10	3,14	1724	1121,9	1724	286,4	13,9	20,57				OK
		SLD/58	1,10	3,14	1724	1119,9	1724	285,9	14,1	20,21				OK
		SLD/59	1,09	3,14	1724	1111,0	1724	284,6	13,1	21,69				OK
		SLD/60	1,09	3,14	1724	1110,7	1724	284,4	13,3	21,31				OK
		SLD/61	1,09	3,14	1724	1111,0	1724	284,6	13,2	21,58				OK
		SLD/62	1,09	3,14	1724	1110,6	1724	284,3	13,4	21,20				OK
		SLD/63	1,09	3,14	1724	1103,7	1724	283,6	14,0	20,25				OK
		SLD/64	1,09	3,14	1724	1104,3	1724	283,8	13,9	20,36				OK
		SLD/65	1,09	3,15	1724	1105,4	1724	284,1	13,8	20,59				OK
		SLD/66	1,09	3,15	1724	1106,0	1724	284,2	13,7	20,71				OK
		SLD/67	1,07	3,17	1724	1096,0	1724	283,1	11,1	25,45				OK
		SLD/68	1,07	3,17	1724	1096,0	1724	283,1	11,1	25,61				OK
		SLD/69	1,07	3,17	1724	1095,9	1724	282,8	11,3	24,96				OK
		SLD/70	1,07	3,17	1724	1095,9	1724	282,9	11,3	25,11				OK
		SLD/71	1,09	3,14	1724	1102,5	1724	283,2	14,5	19,58				OK
		SLD/72	1,09	3,14	1724	1102,0	1724	283,1	14,5	19,48				OK
		SLD/73	1,09	3,14	1724	1104,2	1724	283,7	14,3	19,90				OK
		SLD/74	1,09	3,14	1724	1103,6	1724	283,5	14,3	19,80				OK
		SLD/75	1,07	3,16	1724	1094,6	1724	282,5	11,6	24,40				OK
		SLD/76	1,07	3,16	1724	1094,6	1724	282,5	11,6	24,25				OK
		SLD/77	1,07	3,16	1724	1094,5	1724	282,3	11,8	23,94				OK
		SLD/78	1,07	3,16	1724	1094,4	1724	282,3	11,9	23,80				OK
20	20	SLD/1	1,07	4,17	1724	1359,6	1724	368,9	30,4	12,15				OK
		SLD/2	1,07	4,17	1724	1359,9	1724	368,9	29,6	12,46				OK
		SLD/3	1,07	4,17	1724	1357,5	1724	368,9	30,1	12,24				OK
		SLD/4	1,07	4,17	1724	1357,7	1724	368,9	29,4	12,56				OK
		SLD/5	1,08	4,17	1724	1356,7	1724	369,0	28,4	13,01				OK
		SLD/6	1,07	4,17	1724	1358,3	1724	369,0	30,2	12,20				OK
		SLD/7	1,07	4,17	1724	1358,5	1724	369,0	29,5	12,52				OK
		SLD/8	1,08	4,17	1724	1358,0	1724	369,1	28,5	12,94				OK
		SLD/9	1,07	4,16	1724	1355,1	1724	368,2	30,6	12,04				OK
		SLD/10	1,07	4,16	1724	1355,3	1724	368,2	29,8	12,35				OK
		SLD/11	1,07	4,16	1724	1352,4	1724	367,8	29,1	12,64				OK
		SLD/12	1,07	4,16	1724	1356,4	1724	368,4	30,5	12,08				OK
		SLD/13	1,07	4,16	1724	1356,6	1724	368,4	29,7	12,39				OK
		SLD/14	1,08	4,16	1724	1354,7	1724	368,0	28,9	12,72				OK
		SLD/15	1,07	4,12	1724	1340,9	1724	363,9	32,4	11,23				OK
		SLD/16	1,07	4,12	1724	1340,7	1724	363,7	31,6	11,50				OK
		SLD/17	1,07	4,12	1724	1338,8	1724	363,6	30,6	11,88				OK
		SLD/18	1,07	4,12	1724	1341,8	1724	364,0	32,5	11,20				OK
		SLD/19	1,07	4,12	1724	1341,6	1724	363,8	31,7	11,46				OK
		SLD/20	1,07	4,12	1724	1340,4	1724	363,7	30,8	11,82				OK
		SLD/21	1,07	4,12	1724	1338,9	1724	363,3	32,8	11,06				OK
		SLD/22	1,07	4,11	1724	1338,6	1724	363,2	32,1	11,32				OK
		SLD/23	1,07	4,11	1724	1335,3	1724	362,6	31,4	11,57				OK
		SLD/24	1,07	4,11	1724	1340,2	1724	363,4	32,7	11,10				OK
		SLD/25	1,07	4,11	1724	1340,0	1724	363,3	32,0	11,36				OK
		SLD/26	1,07	4,11	1724	1337,5	1724	362,8	31,2	11,64				OK
		SLD/27	1,07	4,08	1724	1330,1	1724	360,5	32,3	11,17				OK
		SLD/28	1,07	4,09	1724	1331,2	1724	360,6	32,4	11,14				OK
		SLD/29	1,07	4,08	1724	1328,3	1724	360,0	32,7	11,01	11,01	0,75	8,25	OK
		SLD/30	1,07	4,08	1724	1329,6	1724	360,1	32,6	11,04				OK
		SLD/31	1,08	4,17	1724	1362,4	1724	369,9	27,9	13,27				OK
		SLD/32	1,08	4,17	1724	1363,1	1724	370,0	27,1	13,64				OK
		SLD/33	1,08	4,17	1724	1361,6	1724	369,8	26,1	14,17				OK
		SLD/34	1,08	4,17	1724	1362,7	1724	369,8	28,0	13,22				OK
		SLD/35	1,08	4,17	1724	1363,4	1724	370,0	27,2	13,59				OK
		SLD/36	1,08	4,17	1724	1362,0	1724	369,7	26,3	14,08				OK
		SLD/37	1,08	4,18	1724	1363,1	1724	370,3	28,3	13,07				OK
		SLD/38	1,08	4,18	1724	1363,8	1724	370,4	27,6	13,44				OK
		SLD/39	1,08	4,18	1724	1362,7	1724	370,5	26,8	13,81				OK
		SLD/40	1,08	4,18	1724	1364,7	1724	370,5	28,2	13,13				OK
		SLD/41	1,08	4,18	1724	1365,4	1724	370,7	27,5	13,50				OK
		SLD/42	1,08	4,18	1724	1365,6	1724	370,9	26,7	13,91				OK
		SLD/43	1,08	4,12	1724	1355,9	1724	366,9	24,7	14,83				OK
		SLD/44	1,08	4,12	1724	1356,2	1724	366,9	24,8	14,77				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/45	1,08	4,13	1724	1356,8	1724	367,4	25,2	14,59				OK
		SLD/46	1,08	4,13	1724	1358,5	1724	367,7	25,1	14,66				OK
		SLD/47	1,09	4,14	1724	1349,4	1724	367,8	16,7	22,04				OK
		SLD/48	1,09	4,13	1724	1346,8	1724	367,1	16,7	21,99				OK
		SLD/49	1,09	4,14	1724	1348,7	1724	367,6	16,7	22,03				OK
		SLD/50	1,08	4,13	1724	1346,1	1724	366,9	16,7	21,97				OK
		SLD/51	1,09	4,19	1724	1360,8	1724	372,0	17,7	21,07				OK
		SLD/52	1,08	4,19	1724	1358,3	1724	371,4	17,7	21,02				OK
		SLD/53	1,09	4,19	1724	1361,4	1724	372,2	17,7	21,09				OK
		SLD/54	1,08	4,19	1724	1359,0	1724	371,5	17,7	21,04				OK
		SLD/55	1,07	4,12	1724	1319,5	1724	361,8	22,7	15,95				OK
		SLD/56	1,07	4,12	1724	1319,4	1724	361,7	22,7	15,95				OK
		SLD/57	1,07	4,13	1724	1319,5	1724	361,9	22,7	15,95				OK
		SLD/58	1,07	4,12	1724	1319,4	1724	361,7	22,7	15,95				OK
		SLD/59	1,07	4,09	1724	1309,8	1724	358,8	23,7	15,16				OK
		SLD/60	1,07	4,09	1724	1309,7	1724	358,6	23,7	15,16				OK
		SLD/61	1,07	4,09	1724	1309,8	1724	358,7	23,7	15,16				OK
		SLD/62	1,07	4,08	1724	1309,6	1724	358,6	23,6	15,16				OK
		SLD/63	1,08	4,14	1724	1345,5	1724	366,5	17,7	20,76				OK
		SLD/64	1,08	4,14	1724	1344,8	1724	366,3	17,7	20,74				OK
		SLD/65	1,08	4,13	1724	1343,2	1724	365,9	17,7	20,71				OK
		SLD/66	1,08	4,13	1724	1342,5	1724	365,7	17,7	20,70				OK
		SLD/67	1,08	4,11	1724	1334,0	1724	363,6	20,9	17,41				OK
		SLD/68	1,08	4,11	1724	1334,1	1724	363,6	20,9	17,41				OK
		SLD/69	1,08	4,11	1724	1333,9	1724	363,4	20,9	17,41				OK
		SLD/70	1,08	4,11	1724	1333,9	1724	363,4	20,9	17,41				OK
		SLD/71	1,08	4,19	1724	1349,9	1724	369,2	19,5	18,97				OK
		SLD/72	1,08	4,19	1724	1350,5	1724	369,3	19,5	18,98				OK
		SLD/73	1,07	4,18	1724	1347,8	1724	368,6	19,5	18,93				OK
		SLD/74	1,07	4,18	1724	1348,5	1724	368,8	19,5	18,95				OK
		SLD/75	1,07	4,08	1724	1320,0	1724	359,8	22,7	15,86				OK
		SLD/76	1,07	4,08	1724	1320,0	1724	359,8	22,7	15,86				OK
		SLD/77	1,07	4,08	1724	1319,9	1724	359,7	22,7	15,86				OK
		SLD/78	1,07	4,08	1724	1319,9	1724	359,6	22,7	15,86				OK
21	21	SLD/1	1,07	4,78	1724	1508,1	1724	419,4	30,2	13,91				OK
		SLD/2	1,07	4,78	1724	1509,0	1724	419,7	29,3	14,32				OK
		SLD/3	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	30,0	13,97				OK
		SLD/4	1,07	4,78	1724	1506,1	1724	419,4	29,2	14,38				OK
		SLD/5	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,5	28,1	14,93				OK
		SLD/6	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,2	30,2	13,89				OK
		SLD/7	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,5	29,3	14,29				OK
		SLD/8	1,07	4,78	1724	1506,6	1724	419,6	28,4	14,78				OK
		SLD/9	1,07	4,78	1724	1504,4	1724	419,0	30,3	13,83				OK
		SLD/10	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	29,5	14,23				OK
		SLD/11	1,07	4,78	1724	1503,7	1724	419,2	28,6	14,67				OK
		SLD/12	1,07	4,78	1724	1505,8	1724	419,2	30,1	13,92				OK
		SLD/13	1,07	4,78	1724	1506,7	1724	419,4	29,3	14,32				OK
		SLD/14	1,07	4,78	1724	1506,2	1724	419,5	28,3	14,83				OK
		SLD/15	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	30,1	13,90				OK
		SLD/16	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,2	29,3	14,30				OK
		SLD/17	1,07	4,79	1724	1502,4	1724	419,3	28,2	14,85				OK
		SLD/18	1,07	4,79	1724	1503,5	1724	419,1	30,3	13,82				OK
		SLD/19	1,07	4,79	1724	1504,3	1724	419,3	29,5	14,22				OK
		SLD/20	1,07	4,79	1724	1503,8	1724	419,4	28,5	14,70				OK
		SLD/21	1,07	4,79	1724	1501,9	1724	418,8	30,4	13,77	13,77	0,60	8,20	OK
		SLD/22	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	29,6	14,16				OK
		SLD/23	1,07	4,79	1724	1501,0	1724	419,0	28,7	14,60				OK
		SLD/24	1,07	4,79	1724	1503,3	1724	419,0	30,3	13,85				OK
		SLD/25	1,07	4,79	1724	1504,0	1724	419,2	29,4	14,25				OK
		SLD/26	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,3	28,4	14,75				OK
		SLD/27	1,07	4,80	1724	1501,7	1724	419,1	28,4	14,74				OK
		SLD/28	1,07	4,80	1724	1502,4	1724	419,1	28,6	14,66				OK
		SLD/29	1,06	4,80	1724	1500,7	1724	418,8	28,7	14,59				OK
		SLD/30	1,06	4,80	1724	1502,3	1724	419,1	28,5	14,69				OK
		SLD/31	1,08	4,77	1724	1507,8	1724	419,4	29,9	14,03				OK
		SLD/32	1,08	4,77	1724	1508,8	1724	419,6	29,0	14,45				OK
		SLD/33	1,08	4,77	1724	1508,0	1724	419,7	28,0	15,00				OK
		SLD/34	1,07	4,77	1724	1508,6	1724	419,4	30,1	13,96				OK
		SLD/35	1,08	4,77	1724	1509,5	1724	419,7	29,2	14,37				OK
		SLD/36	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		SLD/37	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,2	30,2	13,90				OK
		SLD/38	1,08	4,77	1724	1507,9	1724	419,4	29,3	14,31				OK
		SLD/39	1,08	4,77	1724	1506,5	1724	419,4	28,4	14,75				OK
		SLD/40	1,07	4,77	1724	1508,4	1724	419,4	30,0	13,99				OK
		SLD/41	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,6	29,1	14,40				OK
		SLD/42	1,08	4,77	1724	1508,9	1724	419,7	28,2	14,91				OK
		SLD/43	1,08	4,76	1724	1511,8	1724	420,0	28,0	15,01				OK
		SLD/44	1,08	4,76	1724	1512,5	1724	420,1	28,1	14,92				OK
		SLD/45	1,08	4,76	1724	1510,8	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		SLD/46	1,08	4,76	1724	1512,3	1724	420,0	28,1	14,96				OK
		SLD/47	1,08	4,73	1724	1490,5	1724	416,4	17,8	23,42				OK
		SLD/48	1,08	4,74	1724	1491,5	1724	416,8	18,0	23,19				OK
		SLD/49	1,08	4,73	1724	1490,7	1724	416,5	17,8	23,35				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/50	1,08	4,74	1724	1491,7	1724	416,9	18,0	23,13				OK
		SLD/51	1,08	4,73	1724	1489,4	1724	416,1	17,6	23,68				OK
		SLD/52	1,08	4,73	1724	1490,4	1724	416,5	17,8	23,44				OK
		SLD/53	1,08	4,73	1724	1489,1	1724	416,0	17,5	23,74				OK
		SLD/54	1,08	4,73	1724	1490,2	1724	416,4	17,7	23,51				OK
		SLD/55	1,07	4,77	1724	1477,8	1724	415,3	21,9	19,00				OK
		SLD/56	1,07	4,77	1724	1479,0	1724	415,7	21,7	19,18				OK
		SLD/57	1,07	4,77	1724	1477,4	1724	415,2	21,9	18,95				OK
		SLD/58	1,07	4,77	1724	1478,7	1724	415,6	21,7	19,13				OK
		SLD/59	1,07	4,77	1724	1477,1	1724	415,2	21,7	19,17				OK
		SLD/60	1,07	4,77	1724	1478,3	1724	415,5	21,5	19,36				OK
		SLD/61	1,07	4,77	1724	1477,4	1724	415,3	21,6	19,22				OK
		SLD/62	1,07	4,77	1724	1478,6	1724	415,6	21,4	19,41				OK
		SLD/63	1,08	4,77	1724	1498,9	1724	419,0	19,4	21,55				OK
		SLD/64	1,08	4,77	1724	1499,2	1724	419,1	19,5	21,49				OK
		SLD/65	1,08	4,78	1724	1499,8	1724	419,3	19,6	21,37				OK
		SLD/66	1,08	4,78	1724	1500,0	1724	419,4	19,7	21,31				OK
		SLD/67	1,07	4,77	1724	1495,7	1724	418,2	18,8	22,28				OK
		SLD/68	1,07	4,77	1724	1496,0	1724	418,3	18,8	22,22				OK
		SLD/69	1,07	4,76	1724	1494,7	1724	417,8	18,6	22,48				OK
		SLD/70	1,07	4,77	1724	1495,1	1724	417,9	18,6	22,42				OK
		SLD/71	1,07	4,80	1724	1499,5	1724	420,1	20,7	20,32				OK
		SLD/72	1,07	4,80	1724	1499,9	1724	420,2	20,6	20,38				OK
		SLD/73	1,07	4,79	1724	1498,3	1724	419,7	20,9	20,13				OK
		SLD/74	1,07	4,80	1724	1498,7	1724	419,8	20,8	20,19				OK
		SLD/75	1,07	4,80	1724	1497,2	1724	419,6	20,0	20,99				OK
		SLD/76	1,07	4,80	1724	1497,0	1724	419,5	19,9	21,05				OK
		SLD/77	1,07	4,80	1724	1496,4	1724	419,2	19,8	21,16				OK
		SLD/78	1,07	4,79	1724	1496,1	1724	419,1	19,8	21,22				OK
22	22	SLD/1	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	35,8	11,73				OK
		SLD/2	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,4	34,8	12,08				OK
		SLD/3	1,07	4,79	1724	1506,4	1724	419,9	35,7	11,77				OK
		SLD/4	1,07	4,79	1724	1507,0	1724	420,0	34,6	12,13				OK
		SLD/5	1,07	4,79	1724	1505,4	1724	420,0	33,3	12,59				OK
		SLD/6	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,2	35,8	11,75				OK
		SLD/7	1,07	4,79	1724	1508,6	1724	420,3	34,7	12,10				OK
		SLD/8	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,4	33,5	12,55				OK
		SLD/9	1,07	4,79	1724	1505,7	1724	419,8	36,0	11,67				OK
		SLD/10	1,07	4,79	1724	1506,3	1724	419,9	35,0	12,01				OK
		SLD/11	1,07	4,79	1724	1504,1	1724	419,7	33,9	12,39				OK
		SLD/12	1,07	4,79	1724	1506,8	1724	419,8	35,9	11,70				OK
		SLD/13	1,07	4,79	1724	1507,3	1724	419,9	34,9	12,05				OK
		SLD/14	1,07	4,79	1724	1505,8	1724	419,7	33,7	12,45				OK
		SLD/15	1,07	4,80	1724	1503,9	1724	419,6	35,4	11,86				OK
		SLD/16	1,07	4,80	1724	1504,4	1724	419,7	34,4	12,21				OK
		SLD/17	1,07	4,80	1724	1502,8	1724	419,7	33,1	12,69				OK
		SLD/18	1,07	4,80	1724	1504,1	1724	419,4	35,5	11,82				OK
		SLD/19	1,07	4,80	1724	1504,6	1724	419,5	34,5	12,17				OK
		SLD/20	1,07	4,79	1724	1503,0	1724	419,3	33,2	12,62				OK
		SLD/21	1,07	4,80	1724	1503,0	1724	419,4	35,7	11,75				OK
		SLD/22	1,07	4,80	1724	1503,4	1724	419,5	34,7	12,10				OK
		SLD/23	1,07	4,80	1724	1501,1	1724	419,3	33,6	12,48				OK
		SLD/24	1,07	4,80	1724	1504,9	1724	419,7	35,6	11,79				OK
		SLD/25	1,07	4,80	1724	1505,4	1724	419,8	34,6	12,14				OK
		SLD/26	1,07	4,80	1724	1503,8	1724	419,6	33,4	12,55				OK
		SLD/27	1,07	4,79	1724	1500,5	1724	418,7	33,0	12,69				OK
		SLD/28	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	33,1	12,65				OK
		SLD/29	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	33,3	12,56				OK
		SLD/30	1,07	4,79	1724	1502,0	1724	418,9	33,2	12,62				OK
		SLD/31	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	420,1	35,9	11,69				OK
		SLD/32	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	34,9	12,03				OK
		SLD/33	1,07	4,78	1724	1507,3	1724	420,1	33,6	12,49				OK
		SLD/34	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	36,0	11,66				OK
		SLD/35	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,5	35,0	12,01				OK
		SLD/36	1,07	4,79	1724	1510,0	1724	420,6	33,8	12,45				OK
		SLD/37	1,07	4,78	1724	1507,6	1724	419,9	36,3	11,58	11,58	0,71	8,19	OK
		SLD/38	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	420,0	35,2	11,92				OK
		SLD/39	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,9	34,2	12,29				OK
		SLD/40	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	419,9	36,2	11,61				OK
		SLD/41	1,07	4,78	1724	1509,2	1724	420,0	35,1	11,95				OK
		SLD/42	1,07	4,78	1724	1507,8	1724	419,9	34,0	12,35				OK
		SLD/43	1,08	4,78	1724	1511,0	1724	420,4	33,9	12,39				OK
		SLD/44	1,08	4,78	1724	1512,5	1724	420,7	34,0	12,37				OK
		SLD/45	1,08	4,78	1724	1510,2	1724	420,3	34,2	12,28				OK
		SLD/46	1,08	4,77	1724	1511,2	1724	420,3	34,1	12,31				OK
		SLD/47	1,08	4,78	1724	1498,7	1724	420,1	21,0	20,05				OK
		SLD/48	1,08	4,80	1724	1503,1	1724	421,6	20,8	20,30				OK
		SLD/49	1,08	4,79	1724	1499,9	1724	420,5	20,9	20,12				OK
		SLD/50	1,08	4,80	1724	1502,4	1724	421,3	20,7	20,34				OK
		SLD/51	1,08	4,75	1724	1491,1	1724	417,7	21,4	19,52				OK
		SLD/52	1,08	4,77	1724	1495,4	1724	419,1	21,2	19,77				OK
		SLD/53	1,08	4,75	1724	1489,9	1724	417,3	21,4	19,46				OK
		SLD/54	1,08	4,77	1724	1494,2	1724	418,7	21,3	19,70				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/55	1,07	4,78	1724	1475,3	1724	415,4	25,3	16,45				OK
		SLD/56	1,07	4,79	1724	1478,6	1724	416,6	25,5	16,37				OK
		SLD/57	1,07	4,77	1724	1474,4	1724	415,1	25,2	16,47				OK
		SLD/58	1,07	4,79	1724	1477,7	1724	416,2	25,4	16,39				OK
		SLD/59	1,07	4,80	1724	1480,6	1724	417,2	25,7	16,24				OK
		SLD/60	1,07	4,79	1724	1477,1	1724	416,1	25,9	16,07				OK
		SLD/61	1,07	4,79	1724	1479,6	1724	416,9	25,7	16,19				OK
		SLD/62	1,07	4,78	1724	1476,2	1724	415,8	25,9	16,03				OK
		SLD/63	1,07	4,77	1724	1493,5	1724	418,0	22,0	19,03				OK
		SLD/64	1,07	4,76	1724	1492,4	1724	417,6	21,9	19,07				OK
		SLD/65	1,07	4,75	1724	1489,9	1724	416,7	21,8	19,14				OK
		SLD/66	1,07	4,75	1724	1488,7	1724	416,3	21,7	19,17				OK
		SLD/67	1,07	4,74	1724	1486,1	1724	415,7	23,4	17,76				OK
		SLD/68	1,07	4,75	1724	1487,3	1724	416,0	23,3	17,82				OK
		SLD/69	1,07	4,73	1724	1482,7	1724	414,5	23,6	17,58				OK
		SLD/70	1,07	4,73	1724	1483,8	1724	414,9	23,5	17,63				OK
		SLD/71	1,07	4,76	1724	1484,6	1724	415,9	23,2	17,89				OK
		SLD/72	1,07	4,76	1724	1485,7	1724	416,2	23,3	17,86				OK
		SLD/73	1,07	4,74	1724	1481,2	1724	414,7	23,1	17,98				OK
		SLD/74	1,07	4,75	1724	1482,3	1724	415,0	23,1	17,95				OK
		SLD/75	1,07	4,76	1724	1483,8	1724	415,7	24,7	16,83				OK
		SLD/76	1,07	4,75	1724	1482,7	1724	415,4	24,8	16,78				OK
		SLD/77	1,07	4,74	1724	1480,5	1724	414,6	24,9	16,67				OK
		SLD/78	1,07	4,74	1724	1479,5	1724	414,3	24,9	16,62				OK
23	23	SLD/1	1,06	4,79	1724	1501,0	1724	418,4	35,6	11,74				OK
		SLD/2	1,06	4,79	1724	1502,0	1724	418,6	34,6	12,08				OK
		SLD/3	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,0	35,5	11,78				OK
		SLD/4	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	34,5	12,13				OK
		SLD/5	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,4	33,3	12,58				OK
		SLD/6	1,06	4,80	1724	1498,8	1724	418,2	35,6	11,75				OK
		SLD/7	1,06	4,80	1724	1499,8	1724	418,5	34,6	12,09				OK
		SLD/8	1,06	4,80	1724	1499,7	1724	418,7	33,5	12,51				OK
		SLD/9	1,06	4,79	1724	1496,9	1724	417,9	35,8	11,68				OK
		SLD/10	1,06	4,79	1724	1497,9	1724	418,2	34,8	12,02				OK
		SLD/11	1,06	4,80	1724	1496,4	1724	418,2	33,7	12,40				OK
		SLD/12	1,06	4,79	1724	1498,1	1724	418,0	35,6	11,73				OK
		SLD/13	1,06	4,79	1724	1499,1	1724	418,3	34,7	12,07				OK
		SLD/14	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	33,5	12,47				OK
		SLD/15	1,06	4,79	1724	1494,8	1724	417,5	35,2	11,87				OK
		SLD/16	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,6	34,2	12,22				OK
		SLD/17	1,06	4,79	1724	1493,6	1724	417,4	32,9	12,67				OK
		SLD/18	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,4	35,3	11,83				OK
		SLD/19	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,5	34,3	12,17				OK
		SLD/20	1,06	4,79	1724	1494,3	1724	417,3	33,1	12,59				OK
		SLD/21	1,06	4,79	1724	1494,0	1724	417,3	35,4	11,77				OK
		SLD/22	1,06	4,79	1724	1494,4	1724	417,4	34,5	12,11				OK
		SLD/23	1,06	4,79	1724	1492,1	1724	417,1	33,4	12,48				OK
		SLD/24	1,06	4,80	1724	1496,1	1724	417,7	35,3	11,82				OK
		SLD/25	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	417,7	34,3	12,16				OK
		SLD/26	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,7	33,2	12,58				OK
		SLD/27	1,06	4,78	1724	1491,5	1724	416,4	32,8	12,69				OK
		SLD/28	1,06	4,78	1724	1491,9	1724	416,3	32,9	12,64				OK
		SLD/29	1,06	4,78	1724	1490,7	1724	416,2	33,1	12,57				OK
		SLD/30	1,06	4,78	1724	1492,8	1724	416,6	33,0	12,63				OK
		SLD/31	1,07	4,78	1724	1497,1	1724	417,6	35,8	11,66				OK
		SLD/32	1,07	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	34,8	12,00				OK
		SLD/33	1,07	4,78	1724	1496,9	1724	417,9	33,6	12,44				OK
		SLD/34	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,9	11,63				OK
		SLD/35	1,07	4,78	1724	1499,5	1724	418,0	34,9	11,97				OK
		SLD/36	1,07	4,78	1724	1499,3	1724	418,2	33,8	12,38				OK
		SLD/37	1,06	4,78	1724	1496,5	1724	417,5	36,1	11,57	11,57	0,71	8,20	OK
		SLD/38	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,1	11,90				OK
		SLD/39	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		SLD/40	1,07	4,78	1724	1497,8	1724	417,6	36,0	11,61				OK
		SLD/41	1,07	4,78	1724	1498,8	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		SLD/42	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		SLD/43	1,07	4,77	1724	1499,0	1724	417,8	33,9	12,33				OK
		SLD/44	1,07	4,78	1724	1500,4	1724	418,0	34,0	12,29				OK
		SLD/45	1,07	4,77	1724	1498,5	1724	417,7	34,2	12,22				OK
		SLD/46	1,07	4,77	1724	1499,7	1724	417,7	34,1	12,27				OK
		SLD/47	1,07	4,75	1724	1480,4	1724	415,4	21,3	19,52				OK
		SLD/48	1,07	4,75	1724	1480,6	1724	415,3	21,1	19,73				OK
		SLD/49	1,07	4,75	1724	1480,4	1724	415,4	21,2	19,58				OK
		SLD/50	1,07	4,75	1724	1480,7	1724	415,3	21,0	19,79				OK
		SLD/51	1,07	4,77	1724	1485,7	1724	417,1	21,4	19,48				OK
		SLD/52	1,07	4,77	1724	1486,0	1724	417,1	21,2	19,69				OK
		SLD/53	1,07	4,77	1724	1485,6	1724	417,1	21,5	19,42				OK
		SLD/54	1,07	4,77	1724	1485,9	1724	417,1	21,2	19,63				OK
		SLD/55	1,06	4,77	1724	1468,5	1724	413,9	25,2	16,41				OK
		SLD/56	1,06	4,77	1724	1467,6	1724	413,7	25,5	16,25				OK
		SLD/57	1,06	4,77	1724	1468,7	1724	413,9	25,2	16,45				OK
		SLD/58	1,06	4,77	1724	1467,8	1724	413,7	25,4	16,30				OK
		SLD/59	1,06	4,76	1724	1464,7	1724	412,6	25,4	16,27				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/60	1,06	4,76	1724	1463,9	1724	412,4	25,6	16,12				OK
		SLD/61	1,06	4,76	1724	1464,5	1724	412,5	25,4	16,23				OK
		SLD/62	1,06	4,76	1724	1463,6	1724	412,3	25,6	16,08				OK
		SLD/63	1,07	4,76	1724	1481,7	1724	415,2	22,5	18,45				OK
		SLD/64	1,07	4,76	1724	1481,7	1724	415,2	22,4	18,51				OK
		SLD/65	1,07	4,76	1724	1481,8	1724	415,2	22,3	18,63				OK
		SLD/66	1,07	4,76	1724	1481,9	1724	415,1	22,2	18,68				OK
		SLD/67	1,07	4,78	1724	1487,7	1724	417,1	23,0	18,17				OK
		SLD/68	1,07	4,78	1724	1488,0	1724	417,2	22,9	18,23				OK
		SLD/69	1,07	4,78	1724	1486,7	1724	416,9	23,2	18,00				OK
		SLD/70	1,07	4,78	1724	1487,0	1724	416,9	23,1	18,05				OK
		SLD/71	1,06	4,78	1724	1482,6	1724	416,2	23,7	17,57				OK
		SLD/72	1,06	4,78	1724	1482,5	1724	416,2	23,8	17,52				OK
		SLD/73	1,06	4,78	1724	1482,7	1724	416,2	23,5	17,73				OK
		SLD/74	1,06	4,78	1724	1482,7	1724	416,2	23,5	17,68				OK
		SLD/75	1,07	4,76	1724	1478,0	1724	414,5	24,1	17,18				OK
		SLD/76	1,07	4,76	1724	1477,8	1724	414,5	24,2	17,13				OK
		SLD/77	1,07	4,76	1724	1477,2	1724	414,3	24,3	17,02				OK
		SLD/78	1,07	4,76	1724	1476,9	1724	414,3	24,4	16,97				OK
24	24	SLD/1	1,07	5,37	1724	1656,9	1724	469,2	34,6	13,55				OK
		SLD/2	1,07	5,37	1724	1657,4	1724	469,3	33,7	13,91				OK
		SLD/3	1,07	5,37	1724	1654,7	1724	469,2	34,4	13,63				OK
		SLD/4	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,3	33,5	14,00				OK
		SLD/5	1,07	5,37	1724	1654,5	1724	469,5	32,3	14,53				OK
		SLD/6	1,07	5,36	1724	1653,8	1724	468,7	34,8	13,46				OK
		SLD/7	1,07	5,36	1724	1654,3	1724	468,8	33,9	13,83				OK
		SLD/8	1,07	5,36	1724	1652,8	1724	468,5	33,0	14,21				OK
		SLD/9	1,07	5,36	1724	1651,7	1724	468,4	34,8	13,44				OK
		SLD/10	1,07	5,36	1724	1652,2	1724	468,5	33,9	13,80				OK
		SLD/11	1,07	5,36	1724	1649,2	1724	468,0	33,0	14,17				OK
		SLD/12	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,2	34,5	13,62				OK
		SLD/13	1,07	5,37	1724	1655,8	1724	469,3	33,5	13,99				OK
		SLD/14	1,07	5,37	1724	1655,4	1724	469,4	32,4	14,50				OK
		SLD/15	1,07	5,30	1724	1631,4	1724	462,0	37,0	12,49				OK
		SLD/16	1,07	5,30	1724	1631,3	1724	462,0	36,1	12,80				OK
		SLD/17	1,07	5,29	1724	1629,5	1724	461,8	34,9	13,24				OK
		SLD/18	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,6	37,4	12,35				OK
		SLD/19	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,5	36,5	12,65				OK
		SLD/20	1,07	5,29	1724	1628,6	1724	461,1	35,5	12,97				OK
		SLD/21	1,07	5,29	1724	1628,9	1724	461,3	37,4	12,33				OK
		SLD/22	1,07	5,29	1724	1628,8	1724	461,2	36,5	12,63				OK
		SLD/23	1,07	5,28	1724	1625,0	1724	460,6	35,6	12,94				OK
		SLD/24	1,07	5,30	1724	1632,1	1724	462,0	37,0	12,48				OK
		SLD/25	1,07	5,29	1724	1632,0	1724	461,9	36,1	12,79				OK
		SLD/26	1,07	5,29	1724	1630,6	1724	461,8	34,9	13,22				OK
		SLD/27	1,07	5,25	1724	1616,7	1724	457,4	36,7	12,45				OK
		SLD/28	1,07	5,24	1724	1616,5	1724	457,0	37,1	12,31				OK
		SLD/29	1,07	5,24	1724	1614,4	1724	456,7	37,2	12,29	12,29	0,66	8,17	OK
		SLD/30	1,07	5,25	1724	1617,5	1724	457,4	36,8	12,44				OK
		SLD/31	1,08	5,35	1724	1654,7	1724	468,5	31,9	14,71				OK
		SLD/32	1,08	5,34	1724	1655,4	1724	468,6	30,9	15,15				OK
		SLD/33	1,08	5,34	1724	1653,7	1724	468,4	29,7	15,75				OK
		SLD/34	1,08	5,35	1724	1657,1	1724	469,1	32,2	14,55				OK
		SLD/35	1,08	5,35	1724	1657,8	1724	469,2	31,3	14,97				OK
		SLD/36	1,08	5,35	1724	1657,7	1724	469,4	30,4	15,44				OK
		SLD/37	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,9	32,3	14,53				OK
		SLD/38	1,08	5,35	1724	1655,9	1724	469,0	31,4	14,95				OK
		SLD/39	1,08	5,35	1724	1654,6	1724	469,0	30,5	15,40				OK
		SLD/40	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,5	31,9	14,70				OK
		SLD/41	1,08	5,35	1724	1656,0	1724	468,6	31,0	15,13				OK
		SLD/42	1,08	5,34	1724	1654,6	1724	468,4	29,8	15,72				OK
		SLD/43	1,08	5,27	1724	1643,9	1724	464,0	28,2	16,47				OK
		SLD/44	1,08	5,28	1724	1646,5	1724	464,8	28,6	16,27				OK
		SLD/45	1,08	5,28	1724	1644,7	1724	464,5	28,6	16,24				OK
		SLD/46	1,08	5,28	1724	1644,3	1724	464,0	28,2	16,45				OK
		SLD/47	1,08	5,37	1724	1654,8	1724	471,5	20,6	22,85				OK
		SLD/48	1,09	5,37	1724	1657,6	1724	472,2	20,7	22,83				OK
		SLD/49	1,08	5,37	1724	1655,6	1724	471,7	20,6	22,84				OK
		SLD/50	1,09	5,38	1724	1658,3	1724	472,4	20,7	22,83				OK
		SLD/51	1,08	5,38	1724	1661,3	1724	473,2	19,2	24,67				OK
		SLD/52	1,09	5,38	1724	1662,5	1724	473,4	19,2	24,62				OK
		SLD/53	1,08	5,39	1724	1660,9	1724	473,1	19,2	24,68				OK
		SLD/54	1,09	5,38	1724	1662,2	1724	473,3	19,2	24,64				OK
		SLD/55	1,07	5,32	1724	1611,8	1724	461,3	26,5	17,40				OK
		SLD/56	1,07	5,32	1724	1609,7	1724	460,7	26,5	17,40				OK
		SLD/57	1,07	5,32	1724	1612,5	1724	461,4	26,5	17,40				OK
		SLD/58	1,07	5,32	1724	1610,3	1724	460,9	26,5	17,40				OK
		SLD/59	1,07	5,35	1724	1620,7	1724	464,0	25,1	18,52				OK
		SLD/60	1,07	5,35	1724	1618,4	1724	463,4	25,0	18,52				OK
		SLD/61	1,07	5,35	1724	1620,1	1724	463,8	25,0	18,52				OK
		SLD/62	1,07	5,35	1724	1617,8	1724	463,2	25,0	18,53				OK
		SLD/63	1,08	5,31	1724	1632,7	1724	464,5	24,4	19,04				OK
		SLD/64	1,08	5,31	1724	1633,4	1724	464,6	24,4	19,04				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/65	1,08	5,32	1724	1634,9	1724	465,0	24,4	19,03				OK
		SLD/66	1,08	5,32	1724	1635,6	1724	465,2	24,4	19,03				OK
		SLD/67	1,08	5,36	1724	1650,4	1724	469,3	19,5	24,02				OK
		SLD/68	1,08	5,36	1724	1650,8	1724	469,4	19,6	24,01				OK
		SLD/69	1,08	5,36	1724	1649,2	1724	469,1	19,5	24,06				OK
		SLD/70	1,08	5,36	1724	1649,6	1724	469,2	19,5	24,05				OK
		SLD/71	1,07	5,30	1724	1621,9	1724	461,9	26,2	17,66				OK
		SLD/72	1,07	5,30	1724	1621,3	1724	461,8	26,1	17,66				OK
		SLD/73	1,07	5,30	1724	1624,0	1724	462,5	26,2	17,65				OK
		SLD/74	1,07	5,30	1724	1623,3	1724	462,3	26,2	17,66				OK
		SLD/75	1,07	5,38	1724	1646,6	1724	469,3	21,3	22,03				OK
		SLD/76	1,07	5,38	1724	1646,3	1724	469,3	21,3	22,04				OK
		SLD/77	1,07	5,39	1724	1645,5	1724	469,1	21,3	22,06				OK
		SLD/78	1,07	5,39	1724	1645,1	1724	469,1	21,2	22,07				OK
25	25	SLD/1	1,08	5,24	1724	1636,0	1724	460,8	29,7	15,52				OK
		SLD/2	1,08	5,24	1724	1637,7	1724	461,3	29,0	15,92				OK
		SLD/3	1,08	5,24	1724	1632,2	1724	460,4	29,8	15,45				OK
		SLD/4	1,08	5,24	1724	1633,9	1724	460,8	29,1	15,85				OK
		SLD/5	1,08	5,24	1724	1632,8	1724	460,9	28,2	16,33				OK
		SLD/6	1,08	5,24	1724	1634,5	1724	460,8	29,8	15,46				OK
		SLD/7	1,08	5,24	1724	1636,2	1724	461,3	29,1	15,86				OK
		SLD/8	1,08	5,25	1724	1636,7	1724	461,7	28,3	16,33				OK
		SLD/9	1,08	5,24	1724	1633,3	1724	460,6	29,6	15,57				OK
		SLD/10	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	461,1	28,9	15,97				OK
		SLD/11	1,08	5,24	1724	1634,8	1724	461,4	27,9	16,54				OK
		SLD/12	1,08	5,23	1724	1633,3	1724	460,4	29,6	15,57				OK
		SLD/13	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	460,9	28,8	15,98				OK
		SLD/14	1,08	5,24	1724	1634,6	1724	461,0	27,9	16,54				OK
		SLD/15	1,08	5,26	1724	1639,3	1724	462,5	29,8	15,53				OK
		SLD/16	1,08	5,26	1724	1641,1	1724	463,0	29,1	15,94				OK
		SLD/17	1,08	5,26	1724	1640,2	1724	463,2	28,2	16,41				OK
		SLD/18	1,08	5,26	1724	1641,6	1724	463,0	29,8	15,54				OK
		SLD/19	1,08	5,26	1724	1643,4	1724	463,5	29,1	15,94				OK
		SLD/20	1,08	5,27	1724	1644,1	1724	463,9	28,3	16,42				OK
		SLD/21	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,8	29,6	15,65				OK
		SLD/22	1,08	5,26	1724	1642,3	1724	463,3	28,9	16,06				OK
		SLD/23	1,08	5,27	1724	1642,3	1724	463,7	27,9	16,62				OK
		SLD/24	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,6	29,6	15,65				OK
		SLD/25	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,1	28,8	16,06				OK
		SLD/26	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,3	27,9	16,63				OK
		SLD/27	1,08	5,28	1724	1647,8	1724	465,0	28,2	16,52				OK
		SLD/28	1,08	5,28	1724	1650,1	1724	465,5	28,2	16,52				OK
		SLD/29	1,08	5,28	1724	1649,1	1724	465,4	28,0	16,65				OK
		SLD/30	1,08	5,28	1724	1649,0	1724	465,1	27,9	16,65				OK
		SLD/31	1,08	5,21	1724	1625,2	1724	458,2	29,8	15,38	15,38	0,53	8,15	OK
		SLD/32	1,08	5,22	1724	1626,7	1724	458,6	29,1	15,77				OK
		SLD/33	1,08	5,22	1724	1625,4	1724	458,6	28,2	16,24				OK
		SLD/34	1,08	5,22	1724	1627,5	1724	458,6	29,8	15,38				OK
		SLD/35	1,08	5,22	1724	1629,0	1724	459,1	29,1	15,78				OK
		SLD/36	1,08	5,22	1724	1629,3	1724	459,4	28,3	16,25				OK
		SLD/37	1,08	5,22	1724	1626,3	1724	458,5	29,6	15,49				OK
		SLD/38	1,08	5,22	1724	1627,8	1724	458,9	28,9	15,89				OK
		SLD/39	1,08	5,22	1724	1627,3	1724	459,1	27,9	16,45				OK
		SLD/40	1,08	5,21	1724	1626,3	1724	458,2	29,6	15,49				OK
		SLD/41	1,08	5,22	1724	1627,7	1724	458,7	28,9	15,89				OK
		SLD/42	1,08	5,22	1724	1627,1	1724	458,7	27,9	16,45				OK
		SLD/43	1,08	5,20	1724	1623,0	1724	457,4	28,2	16,23				OK
		SLD/44	1,08	5,21	1724	1625,4	1724	457,9	28,2	16,23				OK
		SLD/45	1,08	5,21	1724	1624,1	1724	457,7	28,0	16,35				OK
		SLD/46	1,08	5,20	1724	1624,0	1724	457,5	28,0	16,36				OK
		SLD/47	1,08	5,26	1724	1616,3	1724	459,8	21,5	21,42				OK
		SLD/48	1,08	5,26	1724	1616,4	1724	460,0	21,8	21,13				OK
		SLD/49	1,08	5,26	1724	1616,3	1724	459,9	21,6	21,33				OK
		SLD/50	1,08	5,26	1724	1616,4	1724	460,1	21,9	21,05				OK
		SLD/51	1,08	5,24	1724	1610,3	1724	457,8	20,6	22,22				OK
		SLD/52	1,08	5,24	1724	1610,5	1724	458,0	20,9	21,91				OK
		SLD/53	1,08	5,24	1724	1610,2	1724	457,8	20,5	22,31				OK
		SLD/54	1,08	5,24	1724	1610,4	1724	458,0	20,8	22,00				OK
		SLD/55	1,09	5,28	1724	1639,1	1724	465,1	19,0	24,54				OK
		SLD/56	1,09	5,27	1724	1639,3	1724	465,0	18,6	24,94				OK
		SLD/57	1,09	5,28	1724	1639,1	1724	465,2	19,0	24,44				OK
		SLD/58	1,09	5,27	1724	1639,2	1724	465,0	18,7	24,82				OK
		SLD/59	1,09	5,25	1724	1633,1	1724	463,0	18,1	25,61				OK
		SLD/60	1,09	5,25	1724	1633,2	1724	462,9	17,8	26,04				OK
		SLD/61	1,09	5,25	1724	1633,1	1724	463,0	18,0	25,73				OK
		SLD/62	1,09	5,25	1724	1633,2	1724	462,8	17,7	26,16				OK
		SLD/63	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,4	21,6	21,49				OK
		SLD/64	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,4	21,7	21,41				OK
		SLD/65	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,5	21,9	21,22				OK
		SLD/66	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,5	22,0	21,13				OK
		SLD/67	1,08	5,21	1724	1615,6	1724	457,4	18,7	24,46				OK
		SLD/68	1,08	5,22	1724	1615,8	1724	457,5	18,8	24,34				OK
		SLD/69	1,08	5,21	1724	1615,2	1724	457,2	18,4	24,82				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/70	1,08	5,21	1724	1615,4	1724	457,3	18,5	24,70				OK
		SLD/71	1,09	5,29	1724	1643,3	1724	465,9	20,8	22,35				OK
		SLD/72	1,09	5,29	1724	1643,3	1724	465,9	20,8	22,45				OK
		SLD/73	1,08	5,30	1724	1643,2	1724	466,0	21,1	22,05				OK
		SLD/74	1,08	5,30	1724	1643,2	1724	466,0	21,0	22,15				OK
		SLD/75	1,08	5,22	1724	1622,2	1724	458,9	17,9	25,57				OK
		SLD/76	1,08	5,22	1724	1622,1	1724	458,9	17,9	25,70				OK
		SLD/77	1,08	5,21	1724	1621,9	1724	458,7	17,7	25,97				OK
		SLD/78	1,08	5,21	1724	1621,8	1724	458,6	17,6	26,10				OK
26	27	SLD/1	1,07	4,77	1724	1509,9	1724	419,6	34,3	12,22				OK
		SLD/2	1,07	4,77	1724	1510,0	1724	419,6	33,4	12,58				OK
		SLD/3	1,07	4,77	1724	1505,4	1724	419,0	34,4	12,19				OK
		SLD/4	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	419,0	33,4	12,54				OK
		SLD/5	1,07	4,76	1724	1502,5	1724	418,5	32,3	12,96				OK
		SLD/6	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	419,6	34,3	12,24				OK
		SLD/7	1,07	4,77	1724	1508,3	1724	419,6	33,3	12,60				OK
		SLD/8	1,07	4,77	1724	1507,3	1724	419,6	32,1	13,05				OK
		SLD/9	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,5	34,3	12,23				OK
		SLD/10	1,07	4,77	1724	1507,1	1724	419,5	33,3	12,59				OK
		SLD/11	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	419,3	32,2	13,03				OK
		SLD/12	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	34,4	12,19				OK
		SLD/13	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	33,4	12,54				OK
		SLD/14	1,07	4,76	1724	1504,7	1724	418,7	32,3	12,95				OK
		SLD/15	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,4	32,9	12,71				OK
		SLD/16	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,3	32,0	13,09				OK
		SLD/17	1,07	4,76	1724	1500,6	1724	417,8	30,9	13,54				OK
		SLD/18	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	32,8	12,76				OK
		SLD/19	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	31,9	13,15				OK
		SLD/20	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	418,9	30,7	13,65				OK
		SLD/21	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	418,9	32,8	12,75				OK
		SLD/22	1,07	4,76	1724	1505,3	1724	418,8	31,9	13,14				OK
		SLD/23	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,7	30,7	13,62				OK
		SLD/24	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,5	32,9	12,71				OK
		SLD/25	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,4	32,0	13,09				OK
		SLD/26	1,07	4,75	1724	1502,8	1724	418,0	30,9	13,53				OK
		SLD/27	1,07	4,75	1724	1502,2	1724	417,8	29,9	13,99				OK
		SLD/28	1,07	4,76	1724	1505,1	1724	418,4	29,8	14,05				OK
		SLD/29	1,07	4,76	1724	1504,1	1724	418,3	29,8	14,04				OK
		SLD/30	1,07	4,75	1724	1503,5	1724	417,9	29,9	13,98				OK
		SLD/31	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	35,8	11,72				OK
		SLD/32	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	34,8	12,04				OK
		SLD/33	1,07	4,77	1724	1504,1	1724	419,1	33,8	12,42				OK
		SLD/34	1,07	4,78	1724	1509,8	1724	420,2	35,7	11,76				OK
		SLD/35	1,07	4,78	1724	1510,0	1724	420,2	34,8	12,09				OK
		SLD/36	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	33,6	12,51				OK
		SLD/37	1,07	4,78	1724	1508,6	1724	420,1	35,7	11,75				OK
		SLD/38	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	420,0	34,8	12,08				OK
		SLD/39	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,9	33,6	12,49				OK
		SLD/40	1,07	4,78	1724	1508,5	1724	419,7	35,8	11,71	11,71	0,70	8,19	OK
		SLD/41	1,07	4,77	1724	1508,5	1724	419,7	34,9	12,04				OK
		SLD/42	1,07	4,77	1724	1506,5	1724	419,3	33,8	12,41				OK
		SLD/43	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	419,9	34,7	12,10				OK
		SLD/44	1,07	4,78	1724	1511,2	1724	420,5	34,6	12,15				OK
		SLD/45	1,07	4,78	1724	1509,9	1724	420,4	34,6	12,14				OK
		SLD/46	1,07	4,78	1724	1509,7	1724	420,1	34,7	12,10				OK
		SLD/47	1,07	4,74	1724	1475,3	1724	414,0	22,7	18,25				OK
		SLD/48	1,07	4,74	1724	1476,0	1724	414,3	22,7	18,28				OK
		SLD/49	1,07	4,74	1724	1475,5	1724	414,1	22,7	18,26				OK
		SLD/50	1,07	4,74	1724	1476,2	1724	414,4	22,7	18,29				OK
		SLD/51	1,07	4,71	1724	1466,8	1724	411,3	23,1	17,78				OK
		SLD/52	1,07	4,71	1724	1467,5	1724	411,5	23,1	17,81				OK
		SLD/53	1,07	4,71	1724	1466,6	1724	411,2	23,1	17,77				OK
		SLD/54	1,07	4,71	1724	1467,3	1724	411,4	23,1	17,80				OK
		SLD/55	1,08	4,78	1724	1497,3	1724	419,7	21,7	19,33				OK
		SLD/56	1,08	4,78	1724	1498,3	1724	420,0	21,7	19,33				OK
		SLD/57	1,08	4,78	1724	1497,0	1724	419,6	21,7	19,33				OK
		SLD/58	1,08	4,78	1724	1498,0	1724	420,0	21,7	19,33				OK
		SLD/59	1,08	4,79	1724	1499,8	1724	420,7	22,2	18,99				OK
		SLD/60	1,08	4,78	1724	1499,1	1724	420,4	22,2	18,95				OK
		SLD/61	1,08	4,79	1724	1499,6	1724	420,6	22,2	18,98				OK
		SLD/62	1,08	4,78	1724	1498,9	1724	420,3	22,2	18,95				OK
		SLD/63	1,07	4,79	1724	1498,9	1724	419,7	21,8	19,23				OK
		SLD/64	1,07	4,79	1724	1498,6	1724	419,6	21,8	19,24				OK
		SLD/65	1,07	4,79	1724	1498,0	1724	419,4	21,8	19,24				OK
		SLD/66	1,07	4,79	1724	1497,6	1724	419,3	21,8	19,24				OK
		SLD/67	1,07	4,70	1724	1474,9	1724	411,9	23,3	17,67				OK
		SLD/68	1,07	4,70	1724	1475,1	1724	411,9	23,3	17,68				OK
		SLD/69	1,07	4,69	1724	1474,2	1724	411,6	23,3	17,64				OK
		SLD/70	1,07	4,69	1724	1474,4	1724	411,7	23,3	17,65				OK
		SLD/71	1,08	4,76	1724	1496,2	1724	418,3	21,5	19,43				OK
		SLD/72	1,08	4,76	1724	1496,5	1724	418,4	21,5	19,43				OK
		SLD/73	1,08	4,76	1724	1495,2	1724	418,0	21,5	19,43				OK
		SLD/74	1,08	4,76	1724	1495,6	1724	418,1	21,5	19,43				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/75	1,08	4,72	1724	1484,3	1724	414,6	23,0	18,01				OK
		SLD/76	1,08	4,72	1724	1484,1	1724	414,5	23,0	18,00				OK
		SLD/77	1,08	4,72	1724	1483,7	1724	414,3	23,0	17,99				OK
		SLD/78	1,08	4,72	1724	1483,5	1724	414,3	23,0	17,98				OK
27	28	SLD/1	1,06	4,79	1724	1500,6	1724	418,1	35,0	11,93				OK
		SLD/2	1,06	4,79	1724	1501,5	1724	418,3	34,1	12,27				OK
		SLD/3	1,06	4,79	1724	1496,7	1724	417,7	35,2	11,88				OK
		SLD/4	1,06	4,79	1724	1497,6	1724	417,9	34,2	12,22				OK
		SLD/5	1,07	4,79	1724	1496,0	1724	417,8	33,2	12,60				OK
		SLD/6	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	417,9	35,0	11,94				OK
		SLD/7	1,06	4,79	1724	1499,3	1724	418,1	34,1	12,28				OK
		SLD/8	1,07	4,79	1724	1498,9	1724	418,3	32,9	12,70				OK
		SLD/9	1,06	4,79	1724	1497,0	1724	417,7	34,9	11,96				OK
		SLD/10	1,07	4,79	1724	1497,9	1724	417,9	34,0	12,30				OK
		SLD/11	1,07	4,79	1724	1496,6	1724	417,9	32,8	12,74				OK
		SLD/12	1,06	4,78	1724	1497,9	1724	417,7	35,1	11,91				OK
		SLD/13	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	417,9	34,1	12,25				OK
		SLD/14	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,9	33,0	12,65				OK
		SLD/15	1,06	4,79	1724	1497,1	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		SLD/16	1,06	4,79	1724	1498,0	1724	418,1	32,9	12,70				OK
		SLD/17	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	418,1	31,9	13,11				OK
		SLD/18	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	418,1	33,7	12,40				OK
		SLD/19	1,06	4,79	1724	1499,8	1724	418,3	32,8	12,76				OK
		SLD/20	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,5	31,6	13,23				OK
		SLD/21	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	417,9	33,6	12,42				OK
		SLD/22	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	32,7	12,79				OK
		SLD/23	1,07	4,79	1724	1497,2	1724	418,1	31,5	13,27				OK
		SLD/24	1,06	4,79	1724	1498,2	1724	417,9	33,8	12,37				OK
		SLD/25	1,06	4,79	1724	1499,2	1724	418,1	32,8	12,73				OK
		SLD/26	1,07	4,79	1724	1498,5	1724	418,1	31,7	13,17				OK
		SLD/27	1,06	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	31,0	13,52				OK
		SLD/28	1,07	4,79	1724	1501,2	1724	418,7	30,8	13,59				OK
		SLD/29	1,07	4,79	1724	1499,9	1724	418,5	30,7	13,62				OK
		SLD/30	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	30,9	13,55				OK
		SLD/31	1,06	4,78	1724	1496,3	1724	417,5	36,4	11,46	11,46	0,72	8,20	OK
		SLD/32	1,06	4,78	1724	1497,2	1724	417,7	35,5	11,77				OK
		SLD/33	1,07	4,78	1724	1495,4	1724	417,7	34,4	12,13				OK
		SLD/34	1,06	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	36,3	11,51				OK
		SLD/35	1,07	4,78	1724	1498,9	1724	418,0	35,3	11,83				OK
		SLD/36	1,07	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	34,2	12,22				OK
		SLD/37	1,06	4,78	1724	1496,6	1724	417,5	36,2	11,53				OK
		SLD/38	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,3	11,85				OK
		SLD/39	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		SLD/40	1,06	4,78	1724	1497,5	1724	417,6	36,4	11,49				OK
		SLD/41	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,4	11,80				OK
		SLD/42	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	34,3	12,18				OK
		SLD/43	1,07	4,78	1724	1497,9	1724	417,8	35,2	11,86				OK
		SLD/44	1,07	4,78	1724	1499,7	1724	418,1	35,1	11,92				OK
		SLD/45	1,07	4,78	1724	1498,2	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		SLD/46	1,07	4,78	1724	1499,1	1724	417,9	35,1	11,89				OK
		SLD/47	1,06	4,80	1724	1476,8	1724	416,3	24,3	17,10				OK
		SLD/48	1,06	4,79	1724	1475,1	1724	415,8	24,4	17,02				OK
		SLD/49	1,06	4,80	1724	1476,3	1724	416,1	24,4	17,08				OK
		SLD/50	1,06	4,79	1724	1474,6	1724	415,6	24,5	17,00				OK
		SLD/51	1,06	4,79	1724	1474,9	1724	415,7	24,6	16,88				OK
		SLD/52	1,06	4,79	1724	1475,4	1724	415,9	24,7	16,83				OK
		SLD/53	1,06	4,79	1724	1474,8	1724	415,6	24,6	16,89				OK
		SLD/54	1,06	4,79	1724	1475,2	1724	415,8	24,7	16,84				OK
		SLD/55	1,07	4,79	1724	1489,9	1724	418,4	21,4	19,58				OK
		SLD/56	1,07	4,78	1724	1489,4	1724	418,2	21,3	19,65				OK
		SLD/57	1,07	4,79	1724	1490,1	1724	418,5	21,4	19,56				OK
		SLD/58	1,07	4,78	1724	1489,6	1724	418,2	21,3	19,63				OK
		SLD/59	1,07	4,77	1724	1486,2	1724	417,2	21,7	19,27				OK
		SLD/60	1,07	4,77	1724	1485,6	1724	417,0	21,6	19,34				OK
		SLD/61	1,07	4,77	1724	1486,0	1724	417,2	21,6	19,29				OK
		SLD/62	1,07	4,77	1724	1485,5	1724	416,9	21,5	19,36				OK
		SLD/63	1,07	4,79	1724	1486,7	1724	417,2	23,0	18,17				OK
		SLD/64	1,07	4,79	1724	1486,1	1724	417,0	23,0	18,14				OK
		SLD/65	1,07	4,78	1724	1485,0	1724	416,7	23,1	18,08				OK
		SLD/66	1,07	4,78	1724	1484,5	1724	416,5	23,1	18,05				OK
		SLD/67	1,07	4,77	1724	1481,8	1724	415,7	23,9	17,38				OK
		SLD/68	1,07	4,77	1724	1481,9	1724	415,7	23,9	17,36				OK
		SLD/69	1,07	4,77	1724	1481,3	1724	415,4	23,8	17,43				OK
		SLD/70	1,07	4,77	1724	1481,4	1724	415,5	23,9	17,41				OK
		SLD/71	1,07	4,79	1724	1492,3	1724	418,4	22,1	18,96				OK
		SLD/72	1,07	4,79	1724	1492,9	1724	418,6	22,0	18,99				OK
		SLD/73	1,07	4,79	1724	1490,6	1724	417,9	22,2	18,86				OK
		SLD/74	1,07	4,79	1724	1491,2	1724	418,1	22,1	18,89				OK
		SLD/75	1,07	4,76	1724	1484,7	1724	416,0	23,0	18,07				OK
		SLD/76	1,07	4,76	1724	1484,6	1724	416,0	23,0	18,08				OK
		SLD/77	1,07	4,76	1724	1484,2	1724	415,8	22,9	18,12				OK
		SLD/78	1,07	4,76	1724	1484,1	1724	415,7	22,9	18,14				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
28	29	SLD/1	1,08	1,89	1724	813,3	1724	177,6	17,3	10,28				OK
		SLD/2	1,08	1,89	1724	813,4	1724	177,6	16,7	10,65				OK
		SLD/3	1,08	1,89	1724	810,9	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		SLD/4	1,08	1,89	1724	811,0	1724	177,3	16,7	10,64				OK
		SLD/5	1,08	1,89	1724	809,5	1724	177,2	16,0	11,08				OK
		SLD/6	1,08	1,89	1724	811,6	1724	177,5	17,2	10,29				OK
		SLD/7	1,08	1,89	1724	811,7	1724	177,5	16,7	10,66				OK
		SLD/8	1,08	1,89	1724	810,8	1724	177,4	16,0	11,12				OK
		SLD/9	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		SLD/10	1,08	1,89	1724	811,5	1724	177,4	16,7	10,64				OK
		SLD/11	1,08	1,89	1724	810,3	1724	177,3	16,0	11,08				OK
		SLD/12	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,26				OK
		SLD/13	1,08	1,89	1724	811,4	1724	177,3	16,7	10,62				OK
		SLD/14	1,08	1,89	1724	810,2	1724	177,2	16,0	11,05				OK
		SLD/15	1,08	1,88	1724	810,5	1724	176,7	17,2	10,27				OK
		SLD/16	1,08	1,88	1724	810,6	1724	176,7	16,6	10,64				OK
		SLD/17	1,08	1,88	1724	809,1	1724	176,5	15,9	11,08				OK
		SLD/18	1,08	1,88	1724	811,2	1724	176,9	17,2	10,29				OK
		SLD/19	1,08	1,88	1724	811,3	1724	176,8	16,6	10,66				OK
		SLD/20	1,08	1,88	1724	810,3	1724	176,7	15,9	11,12				OK
		SLD/21	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,8	17,2	10,27				OK
		SLD/22	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,8	16,6	10,64				OK
		SLD/23	1,08	1,88	1724	809,9	1724	176,6	15,9	11,08				OK
		SLD/24	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,7	17,2	10,26				OK
		SLD/25	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,7	16,6	10,62				OK
		SLD/26	1,08	1,87	1724	809,8	1724	176,5	16,0	11,05				OK
		SLD/27	1,08	1,87	1724	810,4	1724	176,2	15,9	11,09				OK
		SLD/28	1,08	1,87	1724	811,1	1724	176,3	15,9	11,12				OK
		SLD/29	1,08	1,87	1724	810,9	1724	176,3	15,9	11,09				OK
		SLD/30	1,08	1,87	1724	810,8	1724	176,2	15,9	11,07				OK
		SLD/31	1,08	1,90	1724	811,0	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		SLD/32	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,9	16,7	10,63				OK
		SLD/33	1,08	1,90	1724	810,0	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		SLD/34	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,8	17,3	10,27				OK
		SLD/35	1,08	1,90	1724	811,4	1724	177,9	16,7	10,64				OK
		SLD/36	1,08	1,90	1724	810,3	1724	177,8	16,0	11,10				OK
		SLD/37	1,08	1,90	1724	811,3	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		SLD/38	1,08	1,90	1724	811,6	1724	178,0	16,7	10,63				OK
		SLD/39	1,08	1,90	1724	810,6	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		SLD/40	1,08	1,90	1724	811,7	1724	178,0	17,4	10,25	10,25	0,85	8,69	OK
		SLD/41	1,08	1,90	1724	811,8	1724	178,0	16,8	10,62				OK
		SLD/42	1,08	1,90	1724	810,7	1724	177,8	16,1	11,05				OK
		SLD/43	1,08	1,89	1724	808,3	1724	177,1	16,1	11,00				OK
		SLD/44	1,08	1,89	1724	808,5	1724	177,1	16,1	11,01				OK
		SLD/45	1,08	1,89	1724	808,7	1724	177,2	16,1	11,00				OK
		SLD/46	1,08	1,89	1724	809,2	1724	177,3	16,1	11,00				OK
		SLD/47	1,08	1,89	1724	796,2	1724	176,0	10,8	16,30				OK
		SLD/48	1,08	1,89	1724	797,1	1724	176,2	10,8	16,39				OK
		SLD/49	1,08	1,89	1724	796,4	1724	176,0	10,8	16,33				OK
		SLD/50	1,08	1,89	1724	797,3	1724	176,3	10,7	16,41				OK
		SLD/51	1,08	1,88	1724	794,3	1724	175,1	11,0	15,95				OK
		SLD/52	1,08	1,88	1724	795,1	1724	175,3	10,9	16,03				OK
		SLD/53	1,08	1,88	1724	794,1	1724	175,0	11,0	15,93				OK
		SLD/54	1,08	1,88	1724	794,9	1724	175,3	10,9	16,01				OK
		SLD/55	1,09	1,90	1724	806,4	1724	177,9	10,9	16,39				OK
		SLD/56	1,09	1,89	1724	805,5	1724	177,6	10,9	16,30				OK
		SLD/57	1,09	1,90	1724	806,7	1724	177,9	10,8	16,41				OK
		SLD/58	1,09	1,89	1724	805,8	1724	177,7	10,9	16,33				OK
		SLD/59	1,09	1,88	1724	804,4	1724	176,9	11,0	16,04				OK
		SLD/60	1,09	1,88	1724	803,5	1724	176,7	11,1	15,96				OK
		SLD/61	1,09	1,88	1724	804,1	1724	176,9	11,0	16,01				OK
		SLD/62	1,09	1,88	1724	803,3	1724	176,6	11,1	15,93				OK
		SLD/63	1,08	1,89	1724	800,9	1724	176,8	10,6	16,67				OK
		SLD/64	1,08	1,89	1724	800,7	1724	176,7	10,6	16,68				OK
		SLD/65	1,08	1,89	1724	800,4	1724	176,6	10,6	16,70				OK
		SLD/66	1,08	1,89	1724	800,3	1724	176,5	10,6	16,72				OK
		SLD/67	1,08	1,87	1724	797,3	1724	174,8	11,2	15,60				OK
		SLD/68	1,08	1,87	1724	797,6	1724	174,9	11,2	15,63				OK
		SLD/69	1,08	1,86	1724	796,6	1724	174,6	11,2	15,53				OK
		SLD/70	1,08	1,86	1724	796,8	1724	174,7	11,2	15,56				OK
		SLD/71	1,08	1,89	1724	802,8	1724	176,9	10,6	16,65				OK
		SLD/72	1,08	1,89	1724	803,0	1724	177,0	10,6	16,64				OK
		SLD/73	1,08	1,89	1724	802,4	1724	176,7	10,6	16,69				OK
		SLD/74	1,08	1,89	1724	802,6	1724	176,8	10,6	16,68				OK
		SLD/75	1,08	1,87	1724	800,3	1724	175,4	11,2	15,63				OK
		SLD/76	1,08	1,87	1724	800,0	1724	175,3	11,2	15,61				OK
		SLD/77	1,08	1,87	1724	799,5	1724	175,1	11,3	15,56				OK
		SLD/78	1,08	1,86	1724	799,3	1724	175,1	11,3	15,54				OK
29	30	SLD/1	1,07	4,72	1724	1494,8	1724	414,7	30,9	13,42				OK
		SLD/2	1,07	4,72	1724	1496,2	1724	415,1	29,9	13,90				OK
		SLD/3	1,07	4,72	1724	1491,2	1724	414,3	30,9	13,41				OK
		SLD/4	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,7	29,9	13,89				OK
		SLD/5	1,07	4,72	1724	1491,8	1724	414,9	28,7	14,48				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/6	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,4	31,0	13,38				OK
		SLD/7	1,07	4,72	1724	1493,8	1724	414,8	29,9	13,86				OK
		SLD/8	1,07	4,72	1724	1493,9	1724	415,1	28,8	14,42				OK
		SLD/9	1,07	4,72	1724	1491,7	1724	414,4	30,9	13,40				OK
		SLD/10	1,07	4,72	1724	1493,1	1724	414,8	29,9	13,88				OK
		SLD/11	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	415,1	28,7	14,47				OK
		SLD/12	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	414,5	30,8	13,44				OK
		SLD/13	1,07	4,72	1724	1494,1	1724	414,9	29,8	13,92				OK
		SLD/14	1,07	4,73	1724	1494,3	1724	415,3	28,6	14,54				OK
		SLD/15	1,07	4,71	1724	1489,4	1724	413,7	29,4	14,06				OK
		SLD/16	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	414,1	28,4	14,58				OK
		SLD/17	1,07	4,72	1724	1490,1	1724	414,3	27,2	15,24				OK
		SLD/18	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	413,8	29,5	14,02				OK
		SLD/19	1,07	4,71	1724	1492,0	1724	414,2	28,5	14,55				OK
		SLD/20	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,5	27,3	15,17				OK
		SLD/21	1,07	4,71	1724	1489,9	1724	413,8	29,4	14,05				OK
		SLD/22	1,07	4,71	1724	1491,3	1724	414,2	28,4	14,57				OK
		SLD/23	1,07	4,72	1724	1491,0	1724	414,5	27,2	15,22				OK
		SLD/24	1,07	4,71	1724	1490,9	1724	413,9	29,4	14,09				OK
		SLD/25	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,3	28,3	14,62				OK
		SLD/26	1,07	4,72	1724	1492,6	1724	414,6	27,1	15,30				OK
		SLD/27	1,07	4,71	1724	1491,1	1724	414,1	26,2	15,80				OK
		SLD/28	1,07	4,71	1724	1492,3	1724	414,2	26,3	15,75				OK
		SLD/29	1,07	4,71	1724	1491,7	1724	414,2	26,2	15,79				OK
		SLD/30	1,07	4,71	1724	1492,5	1724	414,3	26,2	15,84				OK
		SLD/31	1,07	4,72	1724	1492,9	1724	414,9	32,4	12,82				OK
		SLD/32	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,3	31,3	13,26				OK
		SLD/33	1,07	4,73	1724	1493,3	1724	415,5	30,1	13,79				OK
		SLD/34	1,07	4,72	1724	1494,2	1724	415,0	32,4	12,79	12,79	0,64	8,19	OK
		SLD/35	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,4	31,4	13,23				OK
		SLD/36	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,7	30,3	13,74				OK
		SLD/37	1,07	4,72	1724	1493,3	1724	415,0	32,4	12,81				OK
		SLD/38	1,07	4,73	1724	1494,7	1724	415,4	31,4	13,25				OK
		SLD/39	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,7	30,2	13,78				OK
		SLD/40	1,07	4,72	1724	1494,4	1724	415,1	32,3	12,85				OK
		SLD/41	1,07	4,73	1724	1495,7	1724	415,5	31,3	13,29				OK
		SLD/42	1,07	4,73	1724	1495,9	1724	415,9	30,0	13,85				OK
		SLD/43	1,07	4,74	1724	1496,8	1724	416,1	31,1	13,38				OK
		SLD/44	1,07	4,74	1724	1498,2	1724	416,3	31,2	13,35				OK
		SLD/45	1,07	4,74	1724	1497,3	1724	416,2	31,1	13,37				OK
		SLD/46	1,07	4,74	1724	1498,4	1724	416,4	31,1	13,41				OK
		SLD/47	1,07	4,74	1724	1477,1	1724	414,0	19,7	20,98				OK
		SLD/48	1,07	4,74	1724	1477,1	1724	414,0	19,8	20,87				OK
		SLD/49	1,07	4,74	1724	1477,1	1724	414,0	19,8	20,95				OK
		SLD/50	1,07	4,74	1724	1477,2	1724	414,0	19,9	20,84				OK
		SLD/51	1,07	4,75	1724	1479,0	1724	414,6	19,2	21,57				OK
		SLD/52	1,07	4,74	1724	1479,1	1724	414,6	19,3	21,46				OK
		SLD/53	1,07	4,75	1724	1479,0	1724	414,6	19,2	21,61				OK
		SLD/54	1,07	4,74	1724	1479,1	1724	414,6	19,3	21,49				OK
		SLD/55	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	20,0	20,70				OK
		SLD/56	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	19,9	20,81				OK
		SLD/57	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	20,1	20,67				OK
		SLD/58	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	20,0	20,78				OK
		SLD/59	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,5	21,28				OK
		SLD/60	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,4	21,39				OK
		SLD/61	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,5	21,31				OK
		SLD/62	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,4	21,42				OK
		SLD/63	1,07	4,72	1724	1483,3	1724	414,3	20,4	20,26				OK
		SLD/64	1,07	4,72	1724	1483,3	1724	414,3	20,5	20,23				OK
		SLD/65	1,07	4,72	1724	1483,3	1724	414,3	20,5	20,17				OK
		SLD/66	1,07	4,72	1724	1483,4	1724	414,3	20,6	20,14				OK
		SLD/67	1,07	4,75	1724	1489,6	1724	416,3	18,7	22,23				OK
		SLD/68	1,07	4,75	1724	1489,6	1724	416,3	18,8	22,20				OK
		SLD/69	1,07	4,75	1724	1489,5	1724	416,3	18,6	22,34				OK
		SLD/70	1,07	4,75	1724	1489,5	1724	416,3	18,7	22,31				OK
		SLD/71	1,08	4,72	1724	1485,2	1724	414,6	20,5	20,18				OK
		SLD/72	1,08	4,72	1724	1485,2	1724	414,6	20,5	20,21				OK
		SLD/73	1,08	4,72	1724	1485,3	1724	414,6	20,6	20,09				OK
		SLD/74	1,08	4,72	1724	1485,3	1724	414,6	20,6	20,12				OK
		SLD/75	1,08	4,75	1724	1491,7	1724	416,6	18,8	22,14				OK
		SLD/76	1,08	4,75	1724	1491,7	1724	416,6	18,8	22,17				OK
		SLD/77	1,08	4,75	1724	1491,6	1724	416,6	18,7	22,25				OK
		SLD/78	1,08	4,75	1724	1491,6	1724	416,6	18,7	22,28				OK
30	31	SLD/1	1,07	4,72	1724	1494,8	1724	414,7	30,9	13,42				OK
		SLD/2	1,07	4,72	1724	1496,2	1724	415,1	29,9	13,90				OK
		SLD/3	1,07	4,72	1724	1491,7	1724	414,4	30,9	13,40				OK
		SLD/4	1,07	4,72	1724	1493,1	1724	414,8	29,9	13,88				OK
		SLD/5	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	415,1	28,7	14,47				OK
		SLD/6	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,4	31,0	13,38				OK
		SLD/7	1,07	4,72	1724	1493,8	1724	414,8	29,9	13,86				OK
		SLD/8	1,07	4,72	1724	1493,9	1724	415,1	28,8	14,42				OK
		SLD/9	1,07	4,72	1724	1491,2	1724	414,3	30,9	13,41				OK
		SLD/10	1,07	4,72	1724	1492,5	1724	414,7	29,9	13,89				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/11	1,07	4,72	1724	1491,8	1724	414,9	28,7	14,48				OK
		SLD/12	1,07	4,72	1724	1492,7	1724	414,5	30,8	13,44				OK
		SLD/13	1,07	4,72	1724	1494,1	1724	414,9	29,8	13,92				OK
		SLD/14	1,07	4,73	1724	1494,3	1724	415,3	28,6	14,54				OK
		SLD/15	1,07	4,71	1724	1489,9	1724	413,8	29,4	14,05				OK
		SLD/16	1,07	4,71	1724	1491,3	1724	414,2	28,4	14,57				OK
		SLD/17	1,07	4,72	1724	1491,0	1724	414,5	27,2	15,22				OK
		SLD/18	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	413,8	29,5	14,02				OK
		SLD/19	1,07	4,71	1724	1492,0	1724	414,2	28,5	14,55				OK
		SLD/20	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,5	27,3	15,17				OK
		SLD/21	1,07	4,71	1724	1489,4	1724	413,7	29,4	14,06				OK
		SLD/22	1,07	4,71	1724	1490,7	1724	414,1	28,4	14,58				OK
		SLD/23	1,07	4,72	1724	1490,1	1724	414,3	27,2	15,24				OK
		SLD/24	1,07	4,71	1724	1490,9	1724	413,9	29,4	14,09				OK
		SLD/25	1,07	4,71	1724	1492,2	1724	414,3	28,3	14,62				OK
		SLD/26	1,07	4,72	1724	1492,6	1724	414,6	27,1	15,30				OK
		SLD/27	1,07	4,71	1724	1491,7	1724	414,2	26,2	15,79				OK
		SLD/28	1,07	4,71	1724	1492,3	1724	414,2	26,3	15,75				OK
		SLD/29	1,07	4,71	1724	1491,1	1724	414,1	26,2	15,80				OK
		SLD/30	1,07	4,71	1724	1492,5	1724	414,3	26,2	15,84				OK
		SLD/31	1,07	4,72	1724	1493,3	1724	415,0	32,4	12,81				OK
		SLD/32	1,07	4,73	1724	1494,7	1724	415,4	31,4	13,25				OK
		SLD/33	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,7	30,2	13,78				OK
		SLD/34	1,07	4,72	1724	1494,2	1724	415,0	32,4	12,79	12,79	0,64	8,19	OK
		SLD/35	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,4	31,4	13,23				OK
		SLD/36	1,07	4,73	1724	1495,5	1724	415,7	30,3	13,74				OK
		SLD/37	1,07	4,72	1724	1492,9	1724	414,9	32,4	12,82				OK
		SLD/38	1,07	4,73	1724	1494,2	1724	415,3	31,3	13,26				OK
		SLD/39	1,07	4,73	1724	1493,3	1724	415,5	30,1	13,79				OK
		SLD/40	1,07	4,72	1724	1494,4	1724	415,1	32,3	12,85				OK
		SLD/41	1,07	4,73	1724	1495,7	1724	415,5	31,3	13,29				OK
		SLD/42	1,07	4,73	1724	1495,9	1724	415,9	30,0	13,85				OK
		SLD/43	1,07	4,74	1724	1497,3	1724	416,2	31,1	13,37				OK
		SLD/44	1,07	4,74	1724	1498,2	1724	416,3	31,2	13,35				OK
		SLD/45	1,07	4,74	1724	1496,8	1724	416,1	31,1	13,38				OK
		SLD/46	1,07	4,74	1724	1498,4	1724	416,4	31,1	13,41				OK
		SLD/47	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	20,1	20,67				OK
		SLD/48	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	20,0	20,78				OK
		SLD/49	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	20,0	20,70				OK
		SLD/50	1,08	4,72	1724	1483,8	1724	415,0	19,9	20,81				OK
		SLD/51	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,5	21,31				OK
		SLD/52	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,4	21,42				OK
		SLD/53	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,5	21,28				OK
		SLD/54	1,08	4,73	1724	1485,9	1724	415,7	19,4	21,39				OK
		SLD/55	1,07	4,74	1724	1477,1	1724	414,0	19,8	20,95				OK
		SLD/56	1,07	4,74	1724	1477,2	1724	414,0	19,9	20,84				OK
		SLD/57	1,07	4,74	1724	1477,1	1724	414,0	19,7	20,98				OK
		SLD/58	1,07	4,74	1724	1477,1	1724	414,0	19,8	20,87				OK
		SLD/59	1,07	4,75	1724	1479,0	1724	414,6	19,2	21,61				OK
		SLD/60	1,07	4,74	1724	1479,1	1724	414,6	19,3	21,49				OK
		SLD/61	1,07	4,75	1724	1479,0	1724	414,6	19,2	21,57				OK
		SLD/62	1,07	4,74	1724	1479,1	1724	414,6	19,3	21,46				OK
		SLD/63	1,08	4,72	1724	1485,3	1724	414,6	20,6	20,09				OK
		SLD/64	1,08	4,72	1724	1485,3	1724	414,6	20,6	20,12				OK
		SLD/65	1,08	4,72	1724	1485,2	1724	414,6	20,5	20,18				OK
		SLD/66	1,08	4,72	1724	1485,2	1724	414,6	20,5	20,21				OK
		SLD/67	1,08	4,75	1724	1491,6	1724	416,6	18,7	22,25				OK
		SLD/68	1,08	4,75	1724	1491,6	1724	416,6	18,7	22,28				OK
		SLD/69	1,08	4,75	1724	1491,7	1724	416,6	18,8	22,14				OK
		SLD/70	1,08	4,75	1724	1491,7	1724	416,6	18,8	22,17				OK
		SLD/71	1,07	4,72	1724	1483,3	1724	414,3	20,5	20,17				OK
		SLD/72	1,07	4,72	1724	1483,4	1724	414,3	20,6	20,14				OK
		SLD/73	1,07	4,72	1724	1483,3	1724	414,3	20,4	20,26				OK
		SLD/74	1,07	4,72	1724	1483,3	1724	414,3	20,5	20,23				OK
		SLD/75	1,07	4,75	1724	1489,5	1724	416,3	18,6	22,34				OK
		SLD/76	1,07	4,75	1724	1489,5	1724	416,3	18,7	22,31				OK
		SLD/77	1,07	4,75	1724	1489,6	1724	416,3	18,7	22,23				OK
		SLD/78	1,07	4,75	1724	1489,6	1724	416,3	18,8	22,20				OK
31	32	SLD/1	1,07	4,77	1724	1509,9	1724	419,6	34,3	12,22				OK
		SLD/2	1,07	4,77	1724	1510,0	1724	419,6	33,4	12,58				OK
		SLD/3	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,5	34,3	12,23				OK
		SLD/4	1,07	4,77	1724	1507,1	1724	419,5	33,3	12,59				OK
		SLD/5	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	419,3	32,2	13,03				OK
		SLD/6	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	419,6	34,3	12,24				OK
		SLD/7	1,07	4,77	1724	1508,3	1724	419,6	33,3	12,60				OK
		SLD/8	1,07	4,77	1724	1507,3	1724	419,6	32,1	13,05				OK
		SLD/9	1,07	4,77	1724	1505,4	1724	419,0	34,4	12,19				OK
		SLD/10	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	419,0	33,4	12,54				OK
		SLD/11	1,07	4,76	1724	1502,5	1724	418,5	32,3	12,96				OK
		SLD/12	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	34,4	12,19				OK
		SLD/13	1,07	4,77	1724	1506,8	1724	419,1	33,4	12,54				OK
		SLD/14	1,07	4,76	1724	1504,7	1724	418,7	32,3	12,95				OK
		SLD/15	1,07	4,77	1724	1505,3	1724	418,9	32,8	12,75				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/16	1,07	4,76	1724	1505,3	1724	418,8	31,9	13,14				OK
		SLD/17	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,7	30,7	13,62				OK
		SLD/18	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	32,8	12,76				OK
		SLD/19	1,07	4,77	1724	1506,4	1724	419,0	31,9	13,15				OK
		SLD/20	1,07	4,77	1724	1505,5	1724	418,9	30,7	13,65				OK
		SLD/21	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,4	32,9	12,71				OK
		SLD/22	1,07	4,76	1724	1503,6	1724	418,3	32,0	13,09				OK
		SLD/23	1,07	4,76	1724	1500,6	1724	417,8	30,9	13,54				OK
		SLD/24	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,5	32,9	12,71				OK
		SLD/25	1,07	4,76	1724	1504,9	1724	418,4	32,0	13,09				OK
		SLD/26	1,07	4,75	1724	1502,8	1724	418,0	30,9	13,53				OK
		SLD/27	1,07	4,76	1724	1504,1	1724	418,3	29,8	14,04				OK
		SLD/28	1,07	4,76	1724	1505,1	1724	418,4	29,8	14,05				OK
		SLD/29	1,07	4,75	1724	1502,2	1724	417,8	29,9	13,99				OK
		SLD/30	1,07	4,75	1724	1503,5	1724	417,9	29,9	13,98				OK
		SLD/31	1,07	4,78	1724	1508,6	1724	420,1	35,7	11,75				OK
		SLD/32	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	420,0	34,8	12,08				OK
		SLD/33	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,9	33,6	12,49				OK
		SLD/34	1,07	4,78	1724	1509,8	1724	420,2	35,7	11,76				OK
		SLD/35	1,07	4,78	1724	1510,0	1724	420,2	34,8	12,09				OK
		SLD/36	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	33,6	12,51				OK
		SLD/37	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	35,8	11,72				OK
		SLD/38	1,07	4,78	1724	1507,1	1724	419,6	34,8	12,04				OK
		SLD/39	1,07	4,77	1724	1504,1	1724	419,1	33,8	12,42				OK
		SLD/40	1,07	4,78	1724	1508,5	1724	419,7	35,8	11,71	11,71	0,70	8,19	OK
		SLD/41	1,07	4,77	1724	1508,5	1724	419,7	34,9	12,04				OK
		SLD/42	1,07	4,77	1724	1506,5	1724	419,3	33,8	12,41				OK
		SLD/43	1,07	4,78	1724	1509,9	1724	420,4	34,6	12,14				OK
		SLD/44	1,07	4,78	1724	1511,2	1724	420,5	34,6	12,15				OK
		SLD/45	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	419,9	34,7	12,10				OK
		SLD/46	1,07	4,78	1724	1509,7	1724	420,1	34,7	12,10				OK
		SLD/47	1,08	4,78	1724	1497,0	1724	419,6	21,7	19,33				OK
		SLD/48	1,08	4,78	1724	1498,0	1724	420,0	21,7	19,33				OK
		SLD/49	1,08	4,78	1724	1497,3	1724	419,7	21,7	19,33				OK
		SLD/50	1,08	4,78	1724	1498,3	1724	420,0	21,7	19,33				OK
		SLD/51	1,08	4,79	1724	1499,6	1724	420,6	22,2	18,98				OK
		SLD/52	1,08	4,78	1724	1498,9	1724	420,3	22,2	18,95				OK
		SLD/53	1,08	4,79	1724	1499,8	1724	420,7	22,2	18,99				OK
		SLD/54	1,08	4,78	1724	1499,1	1724	420,4	22,2	18,95				OK
		SLD/55	1,07	4,74	1724	1475,5	1724	414,1	22,7	18,26				OK
		SLD/56	1,07	4,74	1724	1476,2	1724	414,4	22,7	18,29				OK
		SLD/57	1,07	4,74	1724	1475,3	1724	414,0	22,7	18,25				OK
		SLD/58	1,07	4,74	1724	1476,0	1724	414,3	22,7	18,28				OK
		SLD/59	1,07	4,71	1724	1466,6	1724	411,2	23,1	17,77				OK
		SLD/60	1,07	4,71	1724	1467,3	1724	411,4	23,1	17,80				OK
		SLD/61	1,07	4,71	1724	1466,8	1724	411,3	23,1	17,78				OK
		SLD/62	1,07	4,71	1724	1467,5	1724	411,5	23,1	17,81				OK
		SLD/63	1,08	4,76	1724	1495,2	1724	418,0	21,5	19,43				OK
		SLD/64	1,08	4,76	1724	1495,6	1724	418,1	21,5	19,43				OK
		SLD/65	1,08	4,76	1724	1496,2	1724	418,3	21,5	19,43				OK
		SLD/66	1,08	4,76	1724	1496,5	1724	418,4	21,5	19,43				OK
		SLD/67	1,08	4,72	1724	1483,7	1724	414,3	23,0	17,99				OK
		SLD/68	1,08	4,72	1724	1483,5	1724	414,3	23,0	17,98				OK
		SLD/69	1,08	4,72	1724	1484,3	1724	414,6	23,0	18,01				OK
		SLD/70	1,08	4,72	1724	1484,1	1724	414,5	23,0	18,00				OK
		SLD/71	1,07	4,79	1724	1498,0	1724	419,4	21,8	19,24				OK
		SLD/72	1,07	4,79	1724	1497,6	1724	419,3	21,8	19,24				OK
		SLD/73	1,07	4,79	1724	1498,9	1724	419,7	21,8	19,23				OK
		SLD/74	1,07	4,79	1724	1498,6	1724	419,6	21,8	19,24				OK
		SLD/75	1,07	4,69	1724	1474,2	1724	411,6	23,3	17,65				OK
		SLD/76	1,07	4,69	1724	1474,4	1724	411,7	23,3	17,65				OK
		SLD/77	1,07	4,70	1724	1474,9	1724	411,9	23,3	17,67				OK
		SLD/78	1,07	4,70	1724	1475,1	1724	411,9	23,3	17,68				OK
32	33	SLD/1	1,06	4,79	1724	1500,6	1724	418,1	35,0	11,93				OK
		SLD/2	1,06	4,79	1724	1501,5	1724	418,3	34,1	12,27				OK
		SLD/3	1,06	4,79	1724	1497,0	1724	417,7	34,9	11,96				OK
		SLD/4	1,07	4,79	1724	1497,9	1724	417,9	34,0	12,30				OK
		SLD/5	1,07	4,79	1724	1496,6	1724	417,9	32,8	12,74				OK
		SLD/6	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	417,9	35,0	11,94				OK
		SLD/7	1,06	4,79	1724	1499,3	1724	418,1	34,1	12,28				OK
		SLD/8	1,07	4,79	1724	1498,9	1724	418,3	32,9	12,70				OK
		SLD/9	1,06	4,79	1724	1496,7	1724	417,7	35,2	11,88				OK
		SLD/10	1,06	4,79	1724	1497,6	1724	417,9	34,2	12,22				OK
		SLD/11	1,07	4,79	1724	1496,0	1724	417,8	33,2	12,60				OK
		SLD/12	1,06	4,78	1724	1497,9	1724	417,7	35,1	11,91				OK
		SLD/13	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	417,9	34,1	12,25				OK
		SLD/14	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,9	33,0	12,65				OK
		SLD/15	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	417,9	33,6	12,42				OK
		SLD/16	1,06	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	32,7	12,79				OK
		SLD/17	1,07	4,79	1724	1497,2	1724	418,1	31,5	13,27				OK
		SLD/18	1,06	4,79	1724	1498,8	1724	418,1	33,7	12,40				OK
		SLD/19	1,06	4,79	1724	1499,8	1724	418,3	32,8	12,76				OK
		SLD/20	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,5	31,6	13,23				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/21	1,06	4,79	1724	1497,1	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		SLD/22	1,06	4,79	1724	1498,0	1724	418,1	32,9	12,70				OK
		SLD/23	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	418,1	31,9	13,11				OK
		SLD/24	1,06	4,79	1724	1498,2	1724	417,9	33,8	12,37				OK
		SLD/25	1,06	4,79	1724	1499,2	1724	418,1	32,8	12,73				OK
		SLD/26	1,07	4,79	1724	1498,5	1724	418,1	31,7	13,17				OK
		SLD/27	1,07	4,79	1724	1499,9	1724	418,5	30,7	13,62				OK
		SLD/28	1,07	4,79	1724	1501,2	1724	418,7	30,8	13,59				OK
		SLD/29	1,06	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	31,0	13,52				OK
		SLD/30	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	30,9	13,55				OK
		SLD/31	1,06	4,78	1724	1496,6	1724	417,5	36,2	11,53				OK
		SLD/32	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,3	11,85				OK
		SLD/33	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		SLD/34	1,06	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	36,3	11,51				OK
		SLD/35	1,07	4,78	1724	1498,9	1724	418,0	35,3	11,83				OK
		SLD/36	1,07	4,79	1724	1498,4	1724	418,1	34,2	12,22				OK
		SLD/37	1,06	4,78	1724	1496,3	1724	417,5	36,4	11,46	11,46	0,72	8,20	OK
		SLD/38	1,06	4,78	1724	1497,2	1724	417,7	35,5	11,77				OK
		SLD/39	1,07	4,78	1724	1495,4	1724	417,7	34,4	12,13				OK
		SLD/40	1,06	4,78	1724	1497,5	1724	417,6	36,4	11,49				OK
		SLD/41	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,4	11,80				OK
		SLD/42	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	34,3	12,18				OK
		SLD/43	1,07	4,78	1724	1498,2	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		SLD/44	1,07	4,78	1724	1499,7	1724	418,1	35,1	11,92				OK
		SLD/45	1,07	4,78	1724	1497,9	1724	417,8	35,2	11,86				OK
		SLD/46	1,07	4,78	1724	1499,1	1724	417,9	35,1	11,89				OK
		SLD/47	1,07	4,79	1724	1490,1	1724	418,5	21,4	19,56				OK
		SLD/48	1,07	4,78	1724	1489,6	1724	418,2	21,3	19,63				OK
		SLD/49	1,07	4,79	1724	1489,9	1724	418,4	21,4	19,58				OK
		SLD/50	1,07	4,78	1724	1489,4	1724	418,2	21,3	19,65				OK
		SLD/51	1,07	4,77	1724	1486,0	1724	417,2	21,6	19,29				OK
		SLD/52	1,07	4,77	1724	1485,5	1724	416,9	21,5	19,36				OK
		SLD/53	1,07	4,77	1724	1486,2	1724	417,2	21,7	19,27				OK
		SLD/54	1,07	4,77	1724	1485,6	1724	417,0	21,6	19,34				OK
		SLD/55	1,06	4,80	1724	1476,3	1724	416,1	24,4	17,08				OK
		SLD/56	1,06	4,79	1724	1474,6	1724	415,6	24,5	17,00				OK
		SLD/57	1,06	4,80	1724	1476,8	1724	416,3	24,3	17,10				OK
		SLD/58	1,06	4,79	1724	1475,1	1724	415,8	24,4	17,02				OK
		SLD/59	1,06	4,79	1724	1474,8	1724	415,6	24,6	16,89				OK
		SLD/60	1,06	4,79	1724	1475,2	1724	415,8	24,7	16,84				OK
		SLD/61	1,06	4,79	1724	1474,9	1724	415,7	24,6	16,88				OK
		SLD/62	1,06	4,79	1724	1475,4	1724	415,9	24,7	16,83				OK
		SLD/63	1,07	4,79	1724	1490,6	1724	417,9	22,2	18,86				OK
		SLD/64	1,07	4,79	1724	1491,2	1724	418,1	22,1	18,89				OK
		SLD/65	1,07	4,79	1724	1492,3	1724	418,4	22,1	18,96				OK
		SLD/66	1,07	4,79	1724	1492,9	1724	418,6	22,0	18,99				OK
		SLD/67	1,07	4,76	1724	1484,2	1724	415,8	22,9	18,12				OK
		SLD/68	1,07	4,76	1724	1484,1	1724	415,7	22,9	18,14				OK
		SLD/69	1,07	4,76	1724	1484,7	1724	416,0	23,0	18,07				OK
		SLD/70	1,07	4,76	1724	1484,6	1724	416,0	23,0	18,08				OK
		SLD/71	1,07	4,78	1724	1485,0	1724	416,7	23,1	18,08				OK
		SLD/72	1,07	4,78	1724	1484,5	1724	416,5	23,1	18,05				OK
		SLD/73	1,07	4,79	1724	1486,7	1724	417,2	23,0	18,17				OK
		SLD/74	1,07	4,79	1724	1486,1	1724	417,0	23,0	18,14				OK
		SLD/75	1,07	4,77	1724	1481,3	1724	415,4	23,8	17,43				OK
		SLD/76	1,07	4,77	1724	1481,4	1724	415,5	23,9	17,41				OK
		SLD/77	1,07	4,77	1724	1481,8	1724	415,7	23,9	17,38				OK
		SLD/78	1,07	4,77	1724	1481,9	1724	415,7	23,9	17,36				OK
33	34	SLD/1	1,08	5,24	1724	1636,0	1724	460,8	29,7	15,52				OK
		SLD/2	1,08	5,24	1724	1637,7	1724	461,3	29,0	15,92				OK
		SLD/3	1,08	5,24	1724	1633,3	1724	460,6	29,6	15,57				OK
		SLD/4	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	461,1	28,9	15,97				OK
		SLD/5	1,08	5,24	1724	1634,8	1724	461,4	27,9	16,54				OK
		SLD/6	1,08	5,24	1724	1634,5	1724	460,8	29,8	15,46				OK
		SLD/7	1,08	5,24	1724	1636,2	1724	461,3	29,1	15,86				OK
		SLD/8	1,08	5,25	1724	1636,7	1724	461,7	28,3	16,33				OK
		SLD/9	1,08	5,24	1724	1632,2	1724	460,4	29,8	15,45				OK
		SLD/10	1,08	5,24	1724	1633,9	1724	460,8	29,1	15,85				OK
		SLD/11	1,08	5,24	1724	1632,8	1724	460,9	28,2	16,33				OK
		SLD/12	1,08	5,23	1724	1633,3	1724	460,4	29,6	15,57				OK
		SLD/13	1,08	5,24	1724	1635,0	1724	460,9	28,8	15,98				OK
		SLD/14	1,08	5,24	1724	1634,6	1724	461,0	27,9	16,54				OK
		SLD/15	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,8	29,6	15,65				OK
		SLD/16	1,08	5,26	1724	1642,3	1724	463,3	28,9	16,06				OK
		SLD/17	1,08	5,27	1724	1642,3	1724	463,7	27,9	16,62				OK
		SLD/18	1,08	5,26	1724	1641,6	1724	463,0	29,8	15,54				OK
		SLD/19	1,08	5,26	1724	1643,4	1724	463,5	29,1	15,94				OK
		SLD/20	1,08	5,27	1724	1644,1	1724	463,9	28,3	16,42				OK
		SLD/21	1,08	5,26	1724	1639,3	1724	462,5	29,8	15,53				OK
		SLD/22	1,08	5,26	1724	1641,1	1724	463,0	29,1	15,94				OK
		SLD/23	1,08	5,26	1724	1640,2	1724	463,2	28,2	16,41				OK
		SLD/24	1,08	5,26	1724	1640,4	1724	462,6	29,6	15,65				OK
		SLD/25	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,1	28,8	16,06				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/26	1,08	5,26	1724	1642,2	1724	463,3	27,9	16,63				OK
		SLD/27	1,08	5,28	1724	1649,1	1724	465,4	28,0	16,65				OK
		SLD/28	1,08	5,28	1724	1650,1	1724	465,5	28,2	16,52				OK
		SLD/29	1,08	5,28	1724	1647,8	1724	465,0	28,2	16,52				OK
		SLD/30	1,08	5,28	1724	1649,0	1724	465,1	27,9	16,65				OK
		SLD/31	1,08	5,22	1724	1626,3	1724	458,5	29,6	15,49				OK
		SLD/32	1,08	5,22	1724	1627,8	1724	458,9	28,9	15,89				OK
		SLD/33	1,08	5,22	1724	1627,3	1724	459,1	27,9	16,45				OK
		SLD/34	1,08	5,22	1724	1627,5	1724	458,6	29,8	15,38				OK
		SLD/35	1,08	5,22	1724	1629,0	1724	459,1	29,1	15,78				OK
		SLD/36	1,08	5,22	1724	1629,3	1724	459,4	28,3	16,25				OK
		SLD/37	1,08	5,21	1724	1625,2	1724	458,2	29,8	15,38	15,38	0,53	8,15	OK
		SLD/38	1,08	5,22	1724	1626,7	1724	458,6	29,1	15,77				OK
		SLD/39	1,08	5,22	1724	1625,4	1724	458,6	28,2	16,24				OK
		SLD/40	1,08	5,21	1724	1626,3	1724	458,2	29,6	15,49				OK
		SLD/41	1,08	5,22	1724	1627,7	1724	458,7	28,9	15,89				OK
		SLD/42	1,08	5,22	1724	1627,1	1724	458,7	27,9	16,45				OK
		SLD/43	1,08	5,21	1724	1624,1	1724	457,7	28,0	16,35				OK
		SLD/44	1,08	5,21	1724	1625,4	1724	457,9	28,2	16,23				OK
		SLD/45	1,08	5,20	1724	1623,0	1724	457,4	28,2	16,23				OK
		SLD/46	1,08	5,20	1724	1624,0	1724	457,5	28,0	16,36				OK
		SLD/47	1,09	5,28	1724	1639,1	1724	465,2	19,0	24,44				OK
		SLD/48	1,09	5,27	1724	1639,2	1724	465,0	18,7	24,82				OK
		SLD/49	1,09	5,28	1724	1639,1	1724	465,1	19,0	24,54				OK
		SLD/50	1,09	5,27	1724	1639,3	1724	465,0	18,6	24,94				OK
		SLD/51	1,09	5,25	1724	1633,1	1724	463,0	18,0	25,73				OK
		SLD/52	1,09	5,25	1724	1633,2	1724	462,8	17,7	26,16				OK
		SLD/53	1,09	5,25	1724	1633,1	1724	463,0	18,1	25,61				OK
		SLD/54	1,09	5,25	1724	1633,2	1724	462,9	17,8	26,04				OK
		SLD/55	1,08	5,26	1724	1616,3	1724	459,9	21,6	21,33				OK
		SLD/56	1,08	5,26	1724	1616,4	1724	460,1	21,9	21,05				OK
		SLD/57	1,08	5,26	1724	1616,3	1724	459,8	21,5	21,42				OK
		SLD/58	1,08	5,26	1724	1616,4	1724	460,0	21,8	21,13				OK
		SLD/59	1,08	5,24	1724	1610,2	1724	457,8	20,5	22,31				OK
		SLD/60	1,08	5,24	1724	1610,4	1724	458,0	20,8	22,00				OK
		SLD/61	1,08	5,24	1724	1610,3	1724	457,8	20,6	22,22				OK
		SLD/62	1,08	5,24	1724	1610,5	1724	458,0	20,9	21,91				OK
		SLD/63	1,08	5,30	1724	1643,2	1724	466,0	21,1	22,05				OK
		SLD/64	1,08	5,30	1724	1643,2	1724	466,0	21,0	22,15				OK
		SLD/65	1,09	5,29	1724	1643,3	1724	465,9	20,8	22,35				OK
		SLD/66	1,09	5,29	1724	1643,3	1724	465,9	20,8	22,45				OK
		SLD/67	1,08	5,21	1724	1621,9	1724	458,7	17,7	25,97				OK
		SLD/68	1,08	5,21	1724	1621,8	1724	458,6	17,6	26,10				OK
		SLD/69	1,08	5,22	1724	1622,2	1724	458,9	17,9	25,57				OK
		SLD/70	1,08	5,22	1724	1622,1	1724	458,9	17,9	25,70				OK
		SLD/71	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,5	21,9	21,22				OK
		SLD/72	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,5	22,0	21,13				OK
		SLD/73	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,4	21,6	21,49				OK
		SLD/74	1,08	5,29	1724	1636,7	1724	464,4	21,7	21,41				OK
		SLD/75	1,08	5,21	1724	1615,2	1724	457,2	18,4	24,82				OK
		SLD/76	1,08	5,21	1724	1615,4	1724	457,3	18,5	24,70				OK
		SLD/77	1,08	5,21	1724	1615,6	1724	457,4	18,7	24,46				OK
		SLD/78	1,08	5,22	1724	1615,8	1724	457,5	18,8	24,34				OK
34	36	SLD/1	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,9	13,39				OK
		SLD/2	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,4	13,82				OK
		SLD/3	1,09	2,29	1724	912,4	1724	212,8	15,9	13,40				OK
		SLD/4	1,09	2,29	1724	912,5	1724	212,8	15,4	13,84				OK
		SLD/5	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,8	14,38				OK
		SLD/6	1,09	2,29	1724	912,6	1724	212,9	15,8	13,46				OK
		SLD/7	1,09	2,29	1724	912,7	1724	212,8	15,3	13,90				OK
		SLD/8	1,09	2,29	1724	911,9	1724	212,8	14,7	14,49				OK
		SLD/9	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	15,9	13,36				OK
		SLD/10	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,6	15,4	13,79				OK
		SLD/11	1,09	2,29	1724	910,0	1724	212,4	14,8	14,31				OK
		SLD/12	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	16,0	13,31				OK
		SLD/13	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	15,5	13,74				OK
		SLD/14	1,09	2,29	1724	911,1	1724	212,5	15,0	14,21				OK
		SLD/15	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,2	16,5	12,87				OK
		SLD/16	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,1	16,0	13,27				OK
		SLD/17	1,09	2,28	1724	910,2	1724	212,0	15,4	13,78				OK
		SLD/18	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	16,4	12,92				OK
		SLD/19	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	15,9	13,33				OK
		SLD/20	1,09	2,28	1724	910,5	1724	212,1	15,3	13,87				OK
		SLD/21	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,5	12,84				OK
		SLD/22	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,0	13,23				OK
		SLD/23	1,09	2,28	1724	908,7	1724	211,7	15,4	13,71				OK
		SLD/24	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,1	16,6	12,79	12,79	0,67	8,53	OK
		SLD/25	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,0	16,1	13,18				OK
		SLD/26	1,09	2,28	1724	909,8	1724	211,8	15,6	13,62				OK
		SLD/27	1,09	2,28	1724	910,4	1724	211,6	15,8	13,39				OK
		SLD/28	1,09	2,28	1724	910,6	1724	211,7	15,7	13,45				OK
		SLD/29	1,09	2,27	1724	909,6	1724	211,5	15,8	13,35				OK
		SLD/30	1,09	2,27	1724	910,2	1724	211,5	15,9	13,30				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/31	1,09	2,30	1724	911,4	1724	212,7	15,3	13,92				OK
		SLD/32	1,09	2,30	1724	911,7	1724	212,8	14,8	14,40				OK
		SLD/33	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,8	14,2	14,99				OK
		SLD/34	1,09	2,29	1724	911,4	1724	212,7	15,2	13,98				OK
		SLD/35	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,7	14,45				OK
		SLD/36	1,09	2,29	1724	910,8	1724	212,6	14,1	15,10				OK
		SLD/37	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,7	15,3	13,89				OK
		SLD/38	1,09	2,30	1724	911,3	1724	212,8	14,8	14,36				OK
		SLD/39	1,09	2,30	1724	910,2	1724	212,7	14,2	14,93				OK
		SLD/40	1,09	2,30	1724	911,8	1724	212,8	15,4	13,84				OK
		SLD/41	1,09	2,30	1724	912,1	1724	212,9	14,9	14,31				OK
		SLD/42	1,09	2,30	1724	911,6	1724	212,9	14,4	14,84				OK
		SLD/43	1,09	2,29	1724	909,2	1724	212,0	13,8	15,36				OK
		SLD/44	1,09	2,29	1724	909,1	1724	211,9	13,7	15,43				OK
		SLD/45	1,08	2,29	1724	908,8	1724	212,0	13,8	15,33				OK
		SLD/46	1,09	2,29	1724	909,7	1724	212,1	13,9	15,26				OK
		SLD/47	1,10	2,30	1724	911,3	1724	213,5	9,6	22,34				OK
		SLD/48	1,09	2,30	1724	911,0	1724	213,6	9,7	21,99				OK
		SLD/49	1,10	2,30	1724	911,2	1724	213,5	9,6	22,24				OK
		SLD/50	1,09	2,30	1724	911,0	1724	213,7	9,8	21,89				OK
		SLD/51	1,09	2,29	1724	908,9	1724	213,0	10,3	20,76				OK
		SLD/52	1,09	2,29	1724	907,1	1724	212,6	10,4	20,40				OK
		SLD/53	1,10	2,29	1724	909,4	1724	213,1	10,2	20,87				OK
		SLD/54	1,09	2,29	1724	907,6	1724	212,7	10,4	20,50				OK
		SLD/55	1,08	2,29	1724	894,9	1724	210,6	10,1	20,78				OK
		SLD/56	1,08	2,29	1724	896,6	1724	211,0	10,0	21,16				OK
		SLD/57	1,08	2,29	1724	894,5	1724	210,5	10,2	20,68				OK
		SLD/58	1,08	2,29	1724	896,1	1724	210,9	10,0	21,06				OK
		SLD/59	1,08	2,28	1724	891,6	1724	209,6	10,8	19,34				OK
		SLD/60	1,08	2,28	1724	893,2	1724	210,0	10,7	19,67				OK
		SLD/61	1,08	2,28	1724	892,1	1724	209,7	10,8	19,43				OK
		SLD/62	1,08	2,28	1724	893,6	1724	210,1	10,6	19,76				OK
		SLD/63	1,09	2,28	1724	906,7	1724	212,0	8,9	23,73				OK
		SLD/64	1,09	2,29	1724	906,7	1724	212,1	9,0	23,61				OK
		SLD/65	1,09	2,29	1724	906,6	1724	212,2	9,1	23,36				OK
		SLD/66	1,09	2,29	1724	906,6	1724	212,3	9,1	23,24				OK
		SLD/67	1,09	2,27	1724	900,5	1724	210,8	11,3	18,68				OK
		SLD/68	1,09	2,27	1724	900,1	1724	210,6	11,3	18,59				OK
		SLD/69	1,09	2,28	1724	902,0	1724	211,1	11,1	18,97				OK
		SLD/70	1,09	2,28	1724	901,5	1724	211,0	11,2	18,87				OK
		SLD/71	1,09	2,29	1724	903,3	1724	211,8	9,1	23,25				OK
		SLD/72	1,09	2,29	1724	903,3	1724	211,7	9,1	23,37				OK
		SLD/73	1,09	2,29	1724	903,2	1724	212,0	9,3	22,89				OK
		SLD/74	1,09	2,29	1724	903,3	1724	211,9	9,2	23,00				OK
		SLD/75	1,09	2,27	1724	895,8	1724	209,8	11,5	18,32				OK
		SLD/76	1,09	2,27	1724	896,3	1724	209,9	11,4	18,40				OK
		SLD/77	1,09	2,27	1724	897,2	1724	210,2	11,3	18,59				OK
		SLD/78	1,09	2,27	1724	897,7	1724	210,3	11,3	18,68				OK
35	37	SLD/1	1,08	1,89	1724	813,3	1724	177,6	17,3	10,28				OK
		SLD/2	1,08	1,89	1724	813,4	1724	177,6	16,7	10,65				OK
		SLD/3	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		SLD/4	1,08	1,89	1724	811,5	1724	177,4	16,7	10,64				OK
		SLD/5	1,08	1,89	1724	810,3	1724	177,3	16,0	11,08				OK
		SLD/6	1,08	1,89	1724	811,6	1724	177,5	17,2	10,29				OK
		SLD/7	1,08	1,89	1724	811,7	1724	177,5	16,7	10,66				OK
		SLD/8	1,08	1,89	1724	810,8	1724	177,4	16,0	11,12				OK
		SLD/9	1,08	1,89	1724	810,9	1724	177,4	17,3	10,27				OK
		SLD/10	1,08	1,89	1724	811,0	1724	177,3	16,7	10,64				OK
		SLD/11	1,08	1,89	1724	809,5	1724	177,2	16,0	11,08				OK
		SLD/12	1,08	1,89	1724	811,3	1724	177,4	17,3	10,26				OK
		SLD/13	1,08	1,89	1724	811,4	1724	177,3	16,7	10,62				OK
		SLD/14	1,08	1,89	1724	810,2	1724	177,2	16,0	11,05				OK
		SLD/15	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,8	17,2	10,27				OK
		SLD/16	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,8	16,6	10,64				OK
		SLD/17	1,08	1,88	1724	809,9	1724	176,6	15,9	11,08				OK
		SLD/18	1,08	1,88	1724	811,2	1724	176,9	17,2	10,29				OK
		SLD/19	1,08	1,88	1724	811,3	1724	176,8	16,6	10,66				OK
		SLD/20	1,08	1,88	1724	810,3	1724	176,7	15,9	11,12				OK
		SLD/21	1,08	1,88	1724	810,5	1724	176,7	17,2	10,27				OK
		SLD/22	1,08	1,88	1724	810,6	1724	176,7	16,6	10,64				OK
		SLD/23	1,08	1,88	1724	809,1	1724	176,5	15,9	11,08				OK
		SLD/24	1,08	1,88	1724	810,9	1724	176,7	17,2	10,26				OK
		SLD/25	1,08	1,88	1724	811,0	1724	176,7	16,6	10,62				OK
		SLD/26	1,08	1,87	1724	809,8	1724	176,5	16,0	11,05				OK
		SLD/27	1,08	1,87	1724	810,9	1724	176,3	15,9	11,09				OK
		SLD/28	1,08	1,87	1724	811,1	1724	176,3	15,9	11,12				OK
		SLD/29	1,08	1,87	1724	810,4	1724	176,2	15,9	11,09				OK
		SLD/30	1,08	1,87	1724	810,8	1724	176,2	15,9	11,07				OK
		SLD/31	1,08	1,90	1724	811,3	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		SLD/32	1,08	1,90	1724	811,6	1724	178,0	16,7	10,63				OK
		SLD/33	1,08	1,90	1724	810,6	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		SLD/34	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,8	17,3	10,27				OK
		SLD/35	1,08	1,90	1724	811,4	1724	177,9	16,7	10,64				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/36	1,08	1,90	1724	810,3	1724	177,8	16,0	11,10				OK
		SLD/37	1,08	1,90	1724	811,0	1724	177,9	17,3	10,26				OK
		SLD/38	1,08	1,90	1724	811,2	1724	177,9	16,7	10,63				OK
		SLD/39	1,08	1,90	1724	810,0	1724	177,9	16,1	11,08				OK
		SLD/40	1,08	1,90	1724	811,7	1724	178,0	17,4	10,25	10,25	0,85	8,69	OK
		SLD/41	1,08	1,90	1724	811,8	1724	178,0	16,8	10,62				OK
		SLD/42	1,08	1,90	1724	810,7	1724	177,8	16,1	11,05				OK
		SLD/43	1,08	1,89	1724	808,7	1724	177,2	16,1	11,00				OK
		SLD/44	1,08	1,89	1724	808,5	1724	177,1	16,1	11,01				OK
		SLD/45	1,08	1,89	1724	808,3	1724	177,1	16,1	11,00				OK
		SLD/46	1,08	1,89	1724	809,2	1724	177,3	16,1	11,00				OK
		SLD/47	1,09	1,90	1724	806,7	1724	177,9	10,8	16,41				OK
		SLD/48	1,09	1,89	1724	805,8	1724	177,7	10,9	16,33				OK
		SLD/49	1,09	1,90	1724	806,4	1724	177,9	10,9	16,39				OK
		SLD/50	1,09	1,89	1724	805,5	1724	177,6	10,9	16,30				OK
		SLD/51	1,09	1,88	1724	804,1	1724	176,9	11,0	16,01				OK
		SLD/52	1,09	1,88	1724	803,3	1724	176,6	11,1	15,93				OK
		SLD/53	1,09	1,88	1724	804,4	1724	176,9	11,0	16,04				OK
		SLD/54	1,09	1,88	1724	803,5	1724	176,7	11,1	15,96				OK
		SLD/55	1,08	1,89	1724	796,4	1724	176,0	10,8	16,33				OK
		SLD/56	1,08	1,89	1724	797,3	1724	176,3	10,7	16,41				OK
		SLD/57	1,08	1,89	1724	796,2	1724	176,0	10,8	16,30				OK
		SLD/58	1,08	1,89	1724	797,1	1724	176,2	10,8	16,39				OK
		SLD/59	1,08	1,88	1724	794,1	1724	175,0	11,0	15,93				OK
		SLD/60	1,08	1,88	1724	794,9	1724	175,3	10,9	16,01				OK
		SLD/61	1,08	1,88	1724	794,3	1724	175,1	11,0	15,96				OK
		SLD/62	1,08	1,88	1724	795,1	1724	175,3	10,9	16,03				OK
		SLD/63	1,08	1,89	1724	802,4	1724	176,7	10,6	16,69				OK
		SLD/64	1,08	1,89	1724	802,6	1724	176,8	10,6	16,68				OK
		SLD/65	1,08	1,89	1724	802,8	1724	176,9	10,6	16,65				OK
		SLD/66	1,08	1,89	1724	803,0	1724	177,0	10,6	16,64				OK
		SLD/67	1,08	1,87	1724	799,5	1724	175,1	11,3	15,56				OK
		SLD/68	1,08	1,86	1724	799,3	1724	175,1	11,3	15,54				OK
		SLD/69	1,08	1,87	1724	800,3	1724	175,4	11,2	15,63				OK
		SLD/70	1,08	1,87	1724	800,0	1724	175,3	11,2	15,61				OK
		SLD/71	1,08	1,89	1724	800,4	1724	176,6	10,6	16,70				OK
		SLD/72	1,08	1,89	1724	800,3	1724	176,5	10,6	16,72				OK
		SLD/73	1,08	1,89	1724	800,9	1724	176,8	10,6	16,67				OK
		SLD/74	1,08	1,89	1724	800,7	1724	176,7	10,6	16,68				OK
		SLD/75	1,08	1,86	1724	796,6	1724	174,6	11,2	15,53				OK
		SLD/76	1,08	1,86	1724	796,8	1724	174,7	11,2	15,56				OK
		SLD/77	1,08	1,87	1724	797,3	1724	174,8	11,2	15,60				OK
		SLD/78	1,08	1,87	1724	797,6	1724	174,9	11,2	15,63				OK
36	38	SLD/1	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,9	13,39				OK
		SLD/2	1,09	2,29	1724	914,0	1724	212,9	15,4	13,82				OK
		SLD/3	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	15,9	13,36				OK
		SLD/4	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,6	15,4	13,79				OK
		SLD/5	1,09	2,29	1724	910,0	1724	212,4	14,8	14,31				OK
		SLD/6	1,09	2,29	1724	912,6	1724	212,9	15,8	13,46				OK
		SLD/7	1,09	2,29	1724	912,7	1724	212,8	15,3	13,90				OK
		SLD/8	1,09	2,29	1724	911,9	1724	212,8	14,7	14,49				OK
		SLD/9	1,09	2,29	1724	912,4	1724	212,8	15,9	13,40				OK
		SLD/10	1,09	2,29	1724	912,5	1724	212,8	15,4	13,84				OK
		SLD/11	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,8	14,38				OK
		SLD/12	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	16,0	13,31				OK
		SLD/13	1,09	2,29	1724	912,2	1724	212,7	15,5	13,74				OK
		SLD/14	1,09	2,29	1724	911,1	1724	212,5	15,0	14,21				OK
		SLD/15	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,5	12,84				OK
		SLD/16	1,09	2,28	1724	910,4	1724	212,0	16,0	13,23				OK
		SLD/17	1,09	2,28	1724	908,7	1724	211,7	15,4	13,71				OK
		SLD/18	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	16,4	12,92				OK
		SLD/19	1,09	2,28	1724	911,4	1724	212,2	15,9	13,33				OK
		SLD/20	1,09	2,28	1724	910,5	1724	212,1	15,3	13,87				OK
		SLD/21	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,2	16,5	12,87				OK
		SLD/22	1,09	2,28	1724	911,2	1724	212,1	16,0	13,27				OK
		SLD/23	1,09	2,28	1724	910,2	1724	212,0	15,4	13,78				OK
		SLD/24	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,1	16,6	12,79	12,79	0,67	8,53	OK
		SLD/25	1,09	2,28	1724	911,0	1724	212,0	16,1	13,18				OK
		SLD/26	1,09	2,28	1724	909,8	1724	211,8	15,6	13,62				OK
		SLD/27	1,09	2,27	1724	909,6	1724	211,5	15,8	13,35				OK
		SLD/28	1,09	2,28	1724	910,6	1724	211,7	15,7	13,45				OK
		SLD/29	1,09	2,28	1724	910,4	1724	211,6	15,8	13,39				OK
		SLD/30	1,09	2,27	1724	910,2	1724	211,5	15,9	13,30				OK
		SLD/31	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,7	15,3	13,89				OK
		SLD/32	1,09	2,30	1724	911,3	1724	212,8	14,8	14,36				OK
		SLD/33	1,09	2,30	1724	910,2	1724	212,7	14,2	14,93				OK
		SLD/34	1,09	2,29	1724	911,4	1724	212,7	15,2	13,98				OK
		SLD/35	1,09	2,29	1724	911,6	1724	212,7	14,7	14,45				OK
		SLD/36	1,09	2,29	1724	910,8	1724	212,6	14,1	15,10				OK
		SLD/37	1,09	2,30	1724	911,4	1724	212,7	15,3	13,92				OK
		SLD/38	1,09	2,30	1724	911,7	1724	212,8	14,8	14,40				OK
		SLD/39	1,09	2,30	1724	911,0	1724	212,8	14,2	14,99				OK
		SLD/40	1,09	2,30	1724	911,8	1724	212,8	15,4	13,84				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/41	1,09	2,30	1724	912,1	1724	212,9	14,9	14,31				OK
		SLD/42	1,09	2,30	1724	911,6	1724	212,9	14,4	14,84				OK
		SLD/43	1,08	2,29	1724	908,8	1724	212,0	13,8	15,33				OK
		SLD/44	1,09	2,29	1724	909,1	1724	211,9	13,7	15,43				OK
		SLD/45	1,09	2,29	1724	909,2	1724	212,0	13,8	15,36				OK
		SLD/46	1,09	2,29	1724	909,7	1724	212,1	13,9	15,26				OK
		SLD/47	1,08	2,29	1724	894,5	1724	210,5	10,2	20,68				OK
		SLD/48	1,08	2,29	1724	896,1	1724	210,9	10,0	21,06				OK
		SLD/49	1,08	2,29	1724	894,9	1724	210,6	10,1	20,78				OK
		SLD/50	1,08	2,29	1724	896,6	1724	211,0	10,0	21,16				OK
		SLD/51	1,08	2,28	1724	892,1	1724	209,7	10,8	19,43				OK
		SLD/52	1,08	2,28	1724	893,6	1724	210,1	10,6	19,76				OK
		SLD/53	1,08	2,28	1724	891,6	1724	209,6	10,8	19,34				OK
		SLD/54	1,08	2,28	1724	893,2	1724	210,0	10,7	19,67				OK
		SLD/55	1,10	2,30	1724	911,2	1724	213,5	9,6	22,24				OK
		SLD/56	1,09	2,30	1724	911,0	1724	213,7	9,8	21,89				OK
		SLD/57	1,10	2,30	1724	911,3	1724	213,5	9,6	22,34				OK
		SLD/58	1,09	2,30	1724	911,0	1724	213,6	9,7	21,99				OK
		SLD/59	1,10	2,29	1724	909,4	1724	213,1	10,2	20,87				OK
		SLD/60	1,09	2,29	1724	907,6	1724	212,7	10,4	20,50				OK
		SLD/61	1,09	2,29	1724	908,9	1724	213,0	10,3	20,76				OK
		SLD/62	1,09	2,29	1724	907,1	1724	212,6	10,4	20,40				OK
		SLD/63	1,09	2,29	1724	903,2	1724	212,0	9,3	22,89				OK
		SLD/64	1,09	2,29	1724	903,3	1724	211,9	9,2	23,00				OK
		SLD/65	1,09	2,29	1724	903,3	1724	211,8	9,1	23,25				OK
		SLD/66	1,09	2,29	1724	903,3	1724	211,7	9,1	23,37				OK
		SLD/67	1,09	2,27	1724	897,2	1724	210,2	11,3	18,59				OK
		SLD/68	1,09	2,27	1724	897,7	1724	210,3	11,3	18,68				OK
		SLD/69	1,09	2,27	1724	895,8	1724	209,8	11,5	18,32				OK
		SLD/70	1,09	2,27	1724	896,3	1724	209,9	11,4	18,40				OK
		SLD/71	1,09	2,29	1724	906,6	1724	212,2	9,1	23,36				OK
		SLD/72	1,09	2,29	1724	906,6	1724	212,3	9,1	23,24				OK
		SLD/73	1,09	2,28	1724	906,7	1724	212,0	8,9	23,73				OK
		SLD/74	1,09	2,29	1724	906,7	1724	212,1	9,0	23,61				OK
		SLD/75	1,09	2,28	1724	902,0	1724	211,1	11,1	18,97				OK
		SLD/76	1,09	2,28	1724	901,5	1724	211,0	11,2	18,87				OK
		SLD/77	1,09	2,27	1724	900,5	1724	210,8	11,3	18,68				OK
		SLD/78	1,09	2,27	1724	900,1	1724	210,6	11,3	18,59				OK
37	39	SLD/1	1,07	4,17	1724	1359,6	1724	368,9	30,4	12,15				OK
		SLD/2	1,07	4,17	1724	1359,9	1724	368,9	29,6	12,46				OK
		SLD/3	1,07	4,16	1724	1355,1	1724	368,2	30,6	12,04				OK
		SLD/4	1,07	4,16	1724	1355,3	1724	368,2	29,8	12,35				OK
		SLD/5	1,07	4,16	1724	1352,4	1724	367,8	29,1	12,64				OK
		SLD/6	1,07	4,17	1724	1358,3	1724	369,0	30,2	12,20				OK
		SLD/7	1,07	4,17	1724	1358,5	1724	369,0	29,5	12,52				OK
		SLD/8	1,08	4,17	1724	1358,0	1724	369,1	28,5	12,94				OK
		SLD/9	1,07	4,17	1724	1357,5	1724	368,9	30,1	12,24				OK
		SLD/10	1,07	4,17	1724	1357,7	1724	368,9	29,4	12,56				OK
		SLD/11	1,08	4,17	1724	1356,7	1724	369,0	28,4	13,01				OK
		SLD/12	1,07	4,16	1724	1356,4	1724	368,4	30,5	12,08				OK
		SLD/13	1,07	4,16	1724	1356,6	1724	368,4	29,7	12,39				OK
		SLD/14	1,08	4,16	1724	1354,7	1724	368,0	28,9	12,72				OK
		SLD/15	1,07	4,12	1724	1338,9	1724	363,3	32,8	11,06				OK
		SLD/16	1,07	4,11	1724	1338,6	1724	363,2	32,1	11,32				OK
		SLD/17	1,07	4,11	1724	1335,3	1724	362,6	31,4	11,57				OK
		SLD/18	1,07	4,12	1724	1341,8	1724	364,0	32,5	11,20				OK
		SLD/19	1,07	4,12	1724	1341,6	1724	363,8	31,7	11,46				OK
		SLD/20	1,07	4,12	1724	1340,4	1724	363,7	30,8	11,82				OK
		SLD/21	1,07	4,12	1724	1340,9	1724	363,9	32,4	11,23				OK
		SLD/22	1,07	4,12	1724	1340,7	1724	363,7	31,6	11,50				OK
		SLD/23	1,07	4,12	1724	1338,8	1724	363,6	30,6	11,88				OK
		SLD/24	1,07	4,11	1724	1340,2	1724	363,4	32,7	11,10				OK
		SLD/25	1,07	4,11	1724	1340,0	1724	363,3	32,0	11,36				OK
		SLD/26	1,07	4,11	1724	1337,5	1724	362,8	31,2	11,64				OK
		SLD/27	1,07	4,08	1724	1328,3	1724	360,0	32,7	11,01	11,01	0,75	8,25	OK
		SLD/28	1,07	4,09	1724	1331,2	1724	360,6	32,4	11,14				OK
		SLD/29	1,07	4,08	1724	1330,1	1724	360,5	32,3	11,17				OK
		SLD/30	1,07	4,08	1724	1329,6	1724	360,1	32,6	11,04				OK
		SLD/31	1,08	4,18	1724	1363,1	1724	370,3	28,3	13,07				OK
		SLD/32	1,08	4,18	1724	1363,8	1724	370,4	27,6	13,44				OK
		SLD/33	1,08	4,18	1724	1362,7	1724	370,5	26,8	13,81				OK
		SLD/34	1,08	4,17	1724	1362,7	1724	369,8	28,0	13,22				OK
		SLD/35	1,08	4,17	1724	1363,4	1724	370,0	27,2	13,59				OK
		SLD/36	1,08	4,17	1724	1362,0	1724	369,7	26,3	14,08				OK
		SLD/37	1,08	4,17	1724	1362,4	1724	369,9	27,9	13,27				OK
		SLD/38	1,08	4,17	1724	1363,1	1724	370,0	27,1	13,64				OK
		SLD/39	1,08	4,17	1724	1361,6	1724	369,8	26,1	14,17				OK
		SLD/40	1,08	4,18	1724	1364,7	1724	370,5	28,2	13,13				OK
		SLD/41	1,08	4,18	1724	1365,4	1724	370,7	27,5	13,50				OK
		SLD/42	1,08	4,18	1724	1365,6	1724	370,9	26,7	13,91				OK
		SLD/43	1,08	4,13	1724	1356,8	1724	367,4	25,2	14,59				OK
		SLD/44	1,08	4,12	1724	1356,2	1724	366,9	24,8	14,77				OK
		SLD/45	1,08	4,12	1724	1355,9	1724	366,9	24,7	14,83				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/46	1,08	4,13	1724	1358,5	1724	367,7	25,1	14,66				OK
		SLD/47	1,07	4,13	1724	1319,5	1724	361,9	22,7	15,95				OK
		SLD/48	1,07	4,12	1724	1319,4	1724	361,7	22,7	15,95				OK
		SLD/49	1,07	4,12	1724	1319,5	1724	361,8	22,7	15,95				OK
		SLD/50	1,07	4,12	1724	1319,4	1724	361,7	22,7	15,95				OK
		SLD/51	1,07	4,09	1724	1309,8	1724	358,7	23,7	15,16				OK
		SLD/52	1,07	4,08	1724	1309,6	1724	358,6	23,6	15,16				OK
		SLD/53	1,07	4,09	1724	1309,8	1724	358,8	23,7	15,16				OK
		SLD/54	1,07	4,09	1724	1309,7	1724	358,6	23,7	15,16				OK
		SLD/55	1,09	4,14	1724	1348,7	1724	367,6	16,7	22,03				OK
		SLD/56	1,08	4,13	1724	1346,1	1724	366,9	16,7	21,97				OK
		SLD/57	1,09	4,14	1724	1349,4	1724	367,8	16,7	22,04				OK
		SLD/58	1,09	4,13	1724	1346,8	1724	367,1	16,7	21,99				OK
		SLD/59	1,09	4,19	1724	1361,4	1724	372,2	17,7	21,09				OK
		SLD/60	1,08	4,19	1724	1359,0	1724	371,5	17,7	21,04				OK
		SLD/61	1,09	4,19	1724	1360,8	1724	372,0	17,7	21,07				OK
		SLD/62	1,08	4,19	1724	1358,3	1724	371,4	17,7	21,02				OK
		SLD/63	1,07	4,18	1724	1347,8	1724	368,6	19,5	18,93				OK
		SLD/64	1,07	4,18	1724	1348,5	1724	368,8	19,5	18,95				OK
		SLD/65	1,08	4,19	1724	1349,9	1724	369,2	19,5	18,97				OK
		SLD/66	1,08	4,19	1724	1350,5	1724	369,3	19,5	18,98				OK
		SLD/67	1,07	4,08	1724	1319,9	1724	359,7	22,7	15,86				OK
		SLD/68	1,07	4,08	1724	1319,9	1724	359,6	22,7	15,86				OK
		SLD/69	1,07	4,08	1724	1320,0	1724	359,8	22,7	15,86				OK
		SLD/70	1,07	4,08	1724	1320,0	1724	359,8	22,7	15,86				OK
		SLD/71	1,08	4,13	1724	1343,2	1724	365,9	17,7	20,71				OK
		SLD/72	1,08	4,13	1724	1342,5	1724	365,7	17,7	20,70				OK
		SLD/73	1,08	4,14	1724	1345,5	1724	366,5	17,7	20,76				OK
		SLD/74	1,08	4,14	1724	1344,8	1724	366,3	17,7	20,74				OK
		SLD/75	1,08	4,11	1724	1333,9	1724	363,4	20,9	17,41				OK
		SLD/76	1,08	4,11	1724	1333,9	1724	363,4	20,9	17,41				OK
		SLD/77	1,08	4,11	1724	1334,0	1724	363,6	20,9	17,41				OK
		SLD/78	1,08	4,11	1724	1334,1	1724	363,6	20,9	17,41				OK
38	40	SLD/1	1,07	4,78	1724	1508,1	1724	419,4	30,2	13,91				OK
		SLD/2	1,07	4,78	1724	1509,0	1724	419,7	29,3	14,32				OK
		SLD/3	1,07	4,78	1724	1504,4	1724	419,0	30,3	13,83				OK
		SLD/4	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	29,5	14,23				OK
		SLD/5	1,07	4,78	1724	1503,7	1724	419,2	28,6	14,67				OK
		SLD/6	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,2	30,2	13,89				OK
		SLD/7	1,07	4,78	1724	1506,9	1724	419,5	29,3	14,29				OK
		SLD/8	1,07	4,78	1724	1506,6	1724	419,6	28,4	14,78				OK
		SLD/9	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,2	30,0	13,97				OK
		SLD/10	1,07	4,78	1724	1506,1	1724	419,4	29,2	14,38				OK
		SLD/11	1,07	4,78	1724	1505,2	1724	419,5	28,1	14,93				OK
		SLD/12	1,07	4,78	1724	1505,8	1724	419,2	30,1	13,92				OK
		SLD/13	1,07	4,78	1724	1506,7	1724	419,4	29,3	14,32				OK
		SLD/14	1,07	4,78	1724	1506,2	1724	419,5	28,3	14,83				OK
		SLD/15	1,07	4,79	1724	1501,9	1724	418,8	30,4	13,77	13,77	0,60	8,20	OK
		SLD/16	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	29,6	14,16				OK
		SLD/17	1,07	4,79	1724	1501,0	1724	419,0	28,7	14,60				OK
		SLD/18	1,07	4,79	1724	1503,5	1724	419,1	30,3	13,82				OK
		SLD/19	1,07	4,79	1724	1504,3	1724	419,3	29,5	14,22				OK
		SLD/20	1,07	4,79	1724	1503,8	1724	419,4	28,5	14,70				OK
		SLD/21	1,07	4,79	1724	1502,6	1724	419,0	30,1	13,90				OK
		SLD/22	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,2	29,3	14,30				OK
		SLD/23	1,07	4,79	1724	1502,4	1724	419,3	28,2	14,85				OK
		SLD/24	1,07	4,79	1724	1503,3	1724	419,0	30,3	13,85				OK
		SLD/25	1,07	4,79	1724	1504,0	1724	419,2	29,4	14,25				OK
		SLD/26	1,07	4,79	1724	1503,4	1724	419,3	28,4	14,75				OK
		SLD/27	1,06	4,80	1724	1500,7	1724	418,8	28,7	14,59				OK
		SLD/28	1,07	4,80	1724	1502,4	1724	419,1	28,6	14,66				OK
		SLD/29	1,07	4,80	1724	1501,7	1724	419,1	28,4	14,74				OK
		SLD/30	1,06	4,80	1724	1502,3	1724	419,1	28,5	14,69				OK
		SLD/31	1,07	4,77	1724	1507,0	1724	419,2	30,2	13,90				OK
		SLD/32	1,08	4,77	1724	1507,9	1724	419,4	29,3	14,31				OK
		SLD/33	1,08	4,77	1724	1506,5	1724	419,4	28,4	14,75				OK
		SLD/34	1,07	4,77	1724	1508,6	1724	419,4	30,1	13,96				OK
		SLD/35	1,08	4,77	1724	1509,5	1724	419,7	29,2	14,37				OK
		SLD/36	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		SLD/37	1,08	4,77	1724	1507,8	1724	419,4	29,9	14,03				OK
		SLD/38	1,08	4,77	1724	1508,8	1724	419,6	29,0	14,45				OK
		SLD/39	1,08	4,77	1724	1508,0	1724	419,7	28,0	15,00				OK
		SLD/40	1,07	4,77	1724	1508,4	1724	419,4	30,0	13,99				OK
		SLD/41	1,08	4,77	1724	1509,3	1724	419,6	29,1	14,40				OK
		SLD/42	1,08	4,77	1724	1508,9	1724	419,7	28,2	14,91				OK
		SLD/43	1,08	4,76	1724	1510,8	1724	419,8	28,3	14,86				OK
		SLD/44	1,08	4,76	1724	1512,5	1724	420,1	28,1	14,92				OK
		SLD/45	1,08	4,76	1724	1511,8	1724	420,0	28,0	15,01				OK
		SLD/46	1,08	4,76	1724	1512,3	1724	420,0	28,1	14,96				OK
		SLD/47	1,07	4,77	1724	1477,4	1724	415,2	21,9	18,95				OK
		SLD/48	1,07	4,77	1724	1478,7	1724	415,6	21,7	19,13				OK
		SLD/49	1,07	4,77	1724	1477,8	1724	415,3	21,9	19,00				OK
		SLD/50	1,07	4,77	1724	1479,0	1724	415,7	21,7	19,18				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/51	1,07	4,77	1724	1477,4	1724	415,3	21,6	19,22				OK
		SLD/52	1,07	4,77	1724	1478,6	1724	415,6	21,4	19,41				OK
		SLD/53	1,07	4,77	1724	1477,1	1724	415,2	21,7	19,17				OK
		SLD/54	1,07	4,77	1724	1478,3	1724	415,5	21,5	19,36				OK
		SLD/55	1,08	4,73	1724	1490,7	1724	416,5	17,8	23,35				OK
		SLD/56	1,08	4,74	1724	1491,7	1724	416,9	18,0	23,13				OK
		SLD/57	1,08	4,73	1724	1490,5	1724	416,4	17,8	23,42				OK
		SLD/58	1,08	4,74	1724	1491,5	1724	416,8	18,0	23,19				OK
		SLD/59	1,08	4,73	1724	1489,1	1724	416,0	17,5	23,74				OK
		SLD/60	1,08	4,73	1724	1490,2	1724	416,4	17,7	23,51				OK
		SLD/61	1,08	4,73	1724	1489,4	1724	416,1	17,6	23,68				OK
		SLD/62	1,08	4,73	1724	1490,4	1724	416,5	17,8	23,44				OK
		SLD/63	1,07	4,79	1724	1498,3	1724	419,7	20,9	20,13				OK
		SLD/64	1,07	4,80	1724	1498,7	1724	419,8	20,8	20,19				OK
		SLD/65	1,07	4,80	1724	1499,5	1724	420,1	20,7	20,32				OK
		SLD/66	1,07	4,80	1724	1499,9	1724	420,2	20,6	20,38				OK
		SLD/67	1,07	4,80	1724	1496,4	1724	419,2	19,8	21,16				OK
		SLD/68	1,07	4,79	1724	1496,1	1724	419,1	19,8	21,22				OK
		SLD/69	1,07	4,80	1724	1497,2	1724	419,6	20,0	20,99				OK
		SLD/70	1,07	4,80	1724	1497,0	1724	419,5	19,9	21,05				OK
		SLD/71	1,08	4,78	1724	1499,8	1724	419,3	19,6	21,37				OK
		SLD/72	1,08	4,78	1724	1500,0	1724	419,4	19,7	21,31				OK
		SLD/73	1,08	4,77	1724	1498,9	1724	419,0	19,4	21,55				OK
		SLD/74	1,08	4,77	1724	1499,2	1724	419,1	19,5	21,49				OK
		SLD/75	1,07	4,76	1724	1494,7	1724	417,8	18,6	22,48				OK
		SLD/76	1,07	4,77	1724	1495,0	1724	417,9	18,6	22,42				OK
		SLD/77	1,07	4,77	1724	1495,7	1724	418,2	18,8	22,28				OK
		SLD/78	1,07	4,77	1724	1496,0	1724	418,3	18,8	22,22				OK
39	41	SLD/1	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	35,8	11,73				OK
		SLD/2	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,4	34,8	12,08				OK
		SLD/3	1,07	4,79	1724	1505,7	1724	419,8	36,0	11,67				OK
		SLD/4	1,07	4,79	1724	1506,3	1724	419,9	35,0	12,01				OK
		SLD/5	1,07	4,79	1724	1504,1	1724	419,7	33,9	12,39				OK
		SLD/6	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,2	35,8	11,75				OK
		SLD/7	1,07	4,79	1724	1508,6	1724	420,3	34,7	12,10				OK
		SLD/8	1,07	4,80	1724	1508,0	1724	420,4	33,5	12,55				OK
		SLD/9	1,07	4,79	1724	1506,4	1724	419,9	35,7	11,77				OK
		SLD/10	1,07	4,79	1724	1507,0	1724	420,0	34,6	12,13				OK
		SLD/11	1,07	4,79	1724	1505,4	1724	420,0	33,3	12,59				OK
		SLD/12	1,07	4,79	1724	1506,8	1724	419,8	35,9	11,70				OK
		SLD/13	1,07	4,79	1724	1507,3	1724	419,9	34,9	12,05				OK
		SLD/14	1,07	4,79	1724	1505,8	1724	419,7	33,7	12,45				OK
		SLD/15	1,07	4,80	1724	1503,0	1724	419,4	35,7	11,75				OK
		SLD/16	1,07	4,80	1724	1503,4	1724	419,5	34,7	12,10				OK
		SLD/17	1,07	4,80	1724	1501,1	1724	419,3	33,6	12,48				OK
		SLD/18	1,07	4,80	1724	1504,1	1724	419,4	35,5	11,82				OK
		SLD/19	1,07	4,80	1724	1504,6	1724	419,5	34,5	12,17				OK
		SLD/20	1,07	4,79	1724	1503,0	1724	419,3	33,2	12,62				OK
		SLD/21	1,07	4,80	1724	1503,9	1724	419,6	35,4	11,86				OK
		SLD/22	1,07	4,80	1724	1504,4	1724	419,7	34,4	12,21				OK
		SLD/23	1,07	4,80	1724	1502,8	1724	419,7	33,1	12,69				OK
		SLD/24	1,07	4,80	1724	1504,9	1724	419,7	35,6	11,79				OK
		SLD/25	1,07	4,80	1724	1505,4	1724	419,8	34,6	12,14				OK
		SLD/26	1,07	4,80	1724	1503,8	1724	419,6	33,4	12,55				OK
		SLD/27	1,07	4,79	1724	1499,5	1724	418,4	33,3	12,56				OK
		SLD/28	1,07	4,79	1724	1500,6	1724	418,5	33,1	12,65				OK
		SLD/29	1,07	4,79	1724	1500,5	1724	418,7	33,0	12,69				OK
		SLD/30	1,07	4,79	1724	1502,0	1724	418,9	33,2	12,62				OK
		SLD/31	1,07	4,78	1724	1507,6	1724	419,9	36,3	11,58	11,58	0,71	8,19	OK
		SLD/32	1,07	4,78	1724	1508,2	1724	420,0	35,2	11,92				OK
		SLD/33	1,07	4,78	1724	1506,0	1724	419,9	34,2	12,29				OK
		SLD/34	1,07	4,79	1724	1509,9	1724	420,3	36,0	11,66				OK
		SLD/35	1,07	4,79	1724	1510,5	1724	420,5	35,0	12,01				OK
		SLD/36	1,07	4,79	1724	1510,0	1724	420,6	33,8	12,45				OK
		SLD/37	1,07	4,78	1724	1508,3	1724	420,1	35,9	11,69				OK
		SLD/38	1,07	4,78	1724	1508,9	1724	420,2	34,9	12,03				OK
		SLD/39	1,07	4,78	1724	1507,3	1724	420,1	33,6	12,49				OK
		SLD/40	1,07	4,78	1724	1508,7	1724	419,9	36,2	11,61				OK
		SLD/41	1,07	4,78	1724	1509,2	1724	420,0	35,1	11,95				OK
		SLD/42	1,07	4,78	1724	1507,8	1724	419,9	34,0	12,35				OK
		SLD/43	1,08	4,78	1724	1510,2	1724	420,3	34,2	12,28				OK
		SLD/44	1,08	4,78	1724	1512,5	1724	420,7	34,0	12,37				OK
		SLD/45	1,08	4,78	1724	1511,0	1724	420,4	33,9	12,39				OK
		SLD/46	1,08	4,77	1724	1511,2	1724	420,3	34,1	12,31				OK
		SLD/47	1,07	4,77	1724	1474,4	1724	415,1	25,2	16,47				OK
		SLD/48	1,07	4,79	1724	1477,7	1724	416,2	25,4	16,39				OK
		SLD/49	1,07	4,78	1724	1475,3	1724	415,4	25,3	16,45				OK
		SLD/50	1,07	4,79	1724	1478,6	1724	416,6	25,5	16,37				OK
		SLD/51	1,07	4,79	1724	1479,6	1724	416,9	25,7	16,19				OK
		SLD/52	1,07	4,78	1724	1476,2	1724	415,8	25,9	16,03				OK
		SLD/53	1,07	4,80	1724	1480,6	1724	417,2	25,7	16,24				OK
		SLD/54	1,07	4,79	1724	1477,1	1724	416,1	25,9	16,07				OK
		SLD/55	1,08	4,79	1724	1499,9	1724	420,5	20,9	20,12				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/56	1,08	4,80	1724	1502,4	1724	421,3	20,7	20,34				OK
		SLD/57	1,08	4,78	1724	1498,7	1724	420,1	21,0	20,05				OK
		SLD/58	1,08	4,80	1724	1503,1	1724	421,6	20,8	20,30				OK
		SLD/59	1,08	4,75	1724	1489,9	1724	417,3	21,4	19,46				OK
		SLD/60	1,08	4,77	1724	1494,2	1724	418,7	21,3	19,70				OK
		SLD/61	1,08	4,75	1724	1491,1	1724	417,7	21,4	19,52				OK
		SLD/62	1,08	4,77	1724	1495,4	1724	419,1	21,2	19,77				OK
		SLD/63	1,07	4,74	1724	1481,2	1724	414,7	23,1	17,98				OK
		SLD/64	1,07	4,75	1724	1482,3	1724	415,0	23,1	17,95				OK
		SLD/65	1,07	4,76	1724	1484,6	1724	415,9	23,2	17,89				OK
		SLD/66	1,07	4,76	1724	1485,7	1724	416,2	23,3	17,86				OK
		SLD/67	1,07	4,74	1724	1480,5	1724	414,6	24,9	16,67				OK
		SLD/68	1,07	4,74	1724	1479,5	1724	414,3	24,9	16,62				OK
		SLD/69	1,07	4,76	1724	1483,8	1724	415,7	24,7	16,83				OK
		SLD/70	1,07	4,75	1724	1482,7	1724	415,4	24,8	16,78				OK
		SLD/71	1,07	4,75	1724	1489,9	1724	416,7	21,8	19,14				OK
		SLD/72	1,07	4,75	1724	1488,7	1724	416,3	21,7	19,17				OK
		SLD/73	1,07	4,77	1724	1493,5	1724	418,0	22,0	19,03				OK
		SLD/74	1,07	4,76	1724	1492,4	1724	417,6	21,9	19,07				OK
		SLD/75	1,07	4,73	1724	1482,7	1724	414,5	23,6	17,58				OK
		SLD/76	1,07	4,73	1724	1483,8	1724	414,9	23,5	17,63				OK
		SLD/77	1,07	4,74	1724	1486,1	1724	415,7	23,4	17,76				OK
		SLD/78	1,07	4,75	1724	1487,3	1724	416,0	23,3	17,82				OK
40	42	SLD/1	1,06	4,79	1724	1501,0	1724	418,4	35,6	11,74				OK
		SLD/2	1,06	4,79	1724	1502,0	1724	418,6	34,6	12,08				OK
		SLD/3	1,06	4,79	1724	1496,9	1724	417,9	35,8	11,68				OK
		SLD/4	1,06	4,79	1724	1497,9	1724	418,2	34,8	12,02				OK
		SLD/5	1,06	4,80	1724	1496,4	1724	418,2	33,7	12,40				OK
		SLD/6	1,06	4,80	1724	1498,8	1724	418,2	35,6	11,75				OK
		SLD/7	1,06	4,80	1724	1499,8	1724	418,5	34,6	12,09				OK
		SLD/8	1,06	4,80	1724	1499,7	1724	418,7	33,5	12,51				OK
		SLD/9	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,0	35,5	11,78				OK
		SLD/10	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	34,5	12,13				OK
		SLD/11	1,06	4,79	1724	1497,4	1724	418,4	33,3	12,58				OK
		SLD/12	1,06	4,79	1724	1498,1	1724	418,0	35,6	11,73				OK
		SLD/13	1,06	4,79	1724	1499,1	1724	418,3	34,7	12,07				OK
		SLD/14	1,06	4,79	1724	1498,5	1724	418,3	33,5	12,47				OK
		SLD/15	1,06	4,79	1724	1494,0	1724	417,3	35,4	11,77				OK
		SLD/16	1,06	4,79	1724	1494,4	1724	417,4	34,5	12,11				OK
		SLD/17	1,06	4,79	1724	1492,1	1724	417,1	33,4	12,48				OK
		SLD/18	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,4	35,3	11,83				OK
		SLD/19	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,5	34,3	12,17				OK
		SLD/20	1,06	4,79	1724	1494,3	1724	417,3	33,1	12,59				OK
		SLD/21	1,06	4,79	1724	1494,8	1724	417,5	35,2	11,87				OK
		SLD/22	1,06	4,79	1724	1495,3	1724	417,6	34,2	12,22				OK
		SLD/23	1,06	4,79	1724	1493,6	1724	417,4	32,9	12,67				OK
		SLD/24	1,06	4,80	1724	1496,1	1724	417,7	35,3	11,82				OK
		SLD/25	1,06	4,79	1724	1496,6	1724	417,7	34,3	12,16				OK
		SLD/26	1,06	4,79	1724	1495,7	1724	417,7	33,2	12,58				OK
		SLD/27	1,06	4,78	1724	1490,7	1724	416,2	33,1	12,57				OK
		SLD/28	1,06	4,78	1724	1491,9	1724	416,3	32,9	12,64				OK
		SLD/29	1,06	4,78	1724	1491,5	1724	416,4	32,8	12,69				OK
		SLD/30	1,06	4,78	1724	1492,8	1724	416,6	33,0	12,63				OK
		SLD/31	1,06	4,78	1724	1496,5	1724	417,5	36,1	11,57	11,57	0,71	8,20	OK
		SLD/32	1,07	4,78	1724	1497,5	1724	417,7	35,1	11,90				OK
		SLD/33	1,07	4,78	1724	1496,0	1724	417,7	34,1	12,26				OK
		SLD/34	1,07	4,78	1724	1498,4	1724	417,8	35,9	11,63				OK
		SLD/35	1,07	4,78	1724	1499,5	1724	418,0	34,9	11,97				OK
		SLD/36	1,07	4,78	1724	1499,3	1724	418,2	33,8	12,38				OK
		SLD/37	1,07	4,78	1724	1497,1	1724	417,6	35,8	11,66				OK
		SLD/38	1,07	4,78	1724	1498,1	1724	417,8	34,8	12,00				OK
		SLD/39	1,07	4,78	1724	1496,9	1724	417,9	33,6	12,44				OK
		SLD/40	1,07	4,78	1724	1497,8	1724	417,6	36,0	11,61				OK
		SLD/41	1,07	4,78	1724	1498,8	1724	417,8	35,0	11,94				OK
		SLD/42	1,07	4,78	1724	1498,0	1724	417,8	33,9	12,34				OK
		SLD/43	1,07	4,77	1724	1498,5	1724	417,7	34,2	12,22				OK
		SLD/44	1,07	4,78	1724	1500,4	1724	418,0	34,0	12,29				OK
		SLD/45	1,07	4,77	1724	1499,0	1724	417,8	33,9	12,33				OK
		SLD/46	1,07	4,77	1724	1499,7	1724	417,7	34,1	12,27				OK
		SLD/47	1,06	4,77	1724	1468,7	1724	413,9	25,2	16,45				OK
		SLD/48	1,06	4,77	1724	1467,8	1724	413,7	25,4	16,30				OK
		SLD/49	1,06	4,77	1724	1468,4	1724	413,9	25,2	16,41				OK
		SLD/50	1,06	4,77	1724	1467,5	1724	413,7	25,5	16,25				OK
		SLD/51	1,06	4,76	1724	1464,5	1724	412,5	25,4	16,23				OK
		SLD/52	1,06	4,76	1724	1463,6	1724	412,3	25,6	16,08				OK
		SLD/53	1,06	4,76	1724	1464,7	1724	412,6	25,4	16,27				OK
		SLD/54	1,06	4,76	1724	1463,9	1724	412,4	25,6	16,12				OK
		SLD/55	1,07	4,75	1724	1480,4	1724	415,4	21,2	19,58				OK
		SLD/56	1,07	4,75	1724	1480,7	1724	415,3	21,0	19,79				OK
		SLD/57	1,07	4,75	1724	1480,4	1724	415,4	21,3	19,52				OK
		SLD/58	1,07	4,75	1724	1480,6	1724	415,3	21,1	19,73				OK
		SLD/59	1,07	4,77	1724	1485,6	1724	417,1	21,5	19,42				OK
		SLD/60	1,07	4,77	1724	1485,9	1724	417,1	21,2	19,63				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/61	1,07	4,77	1724	1485,7	1724	417,1	21,4	19,48				OK
		SLD/62	1,07	4,77	1724	1486,0	1724	417,1	21,2	19,69				OK
		SLD/63	1,06	4,78	1724	1482,7	1724	416,2	23,5	17,73				OK
		SLD/64	1,06	4,78	1724	1482,7	1724	416,2	23,5	17,68				OK
		SLD/65	1,06	4,78	1724	1482,6	1724	416,2	23,7	17,57				OK
		SLD/66	1,06	4,78	1724	1482,5	1724	416,2	23,8	17,52				OK
		SLD/67	1,07	4,76	1724	1477,2	1724	414,3	24,3	17,02				OK
		SLD/68	1,07	4,76	1724	1476,9	1724	414,3	24,4	16,97				OK
		SLD/69	1,07	4,76	1724	1478,0	1724	414,5	24,1	17,18				OK
		SLD/70	1,07	4,76	1724	1477,8	1724	414,5	24,2	17,13				OK
		SLD/71	1,07	4,76	1724	1481,8	1724	415,2	22,3	18,63				OK
		SLD/72	1,07	4,76	1724	1481,9	1724	415,1	22,2	18,68				OK
		SLD/73	1,07	4,76	1724	1481,7	1724	415,2	22,5	18,45				OK
		SLD/74	1,07	4,76	1724	1481,7	1724	415,2	22,4	18,51				OK
		SLD/75	1,07	4,78	1724	1486,7	1724	416,9	23,2	18,00				OK
		SLD/76	1,07	4,78	1724	1487,0	1724	416,9	23,1	18,05				OK
		SLD/77	1,07	4,78	1724	1487,7	1724	417,1	23,0	18,17				OK
		SLD/78	1,07	4,78	1724	1488,0	1724	417,2	22,9	18,23				OK
41	43	SLD/1	1,07	5,37	1724	1656,9	1724	469,2	34,6	13,55				OK
		SLD/2	1,07	5,37	1724	1657,4	1724	469,3	33,7	13,91				OK
		SLD/3	1,07	5,36	1724	1651,7	1724	468,4	34,8	13,44				OK
		SLD/4	1,07	5,36	1724	1652,2	1724	468,5	33,9	13,80				OK
		SLD/5	1,07	5,36	1724	1649,2	1724	468,0	33,0	14,17				OK
		SLD/6	1,07	5,36	1724	1653,8	1724	468,7	34,8	13,46				OK
		SLD/7	1,07	5,36	1724	1654,3	1724	468,8	33,9	13,83				OK
		SLD/8	1,07	5,36	1724	1652,8	1724	468,5	33,0	14,21				OK
		SLD/9	1,07	5,37	1724	1654,7	1724	469,2	34,4	13,63				OK
		SLD/10	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,3	33,5	14,00				OK
		SLD/11	1,07	5,37	1724	1654,5	1724	469,5	32,3	14,53				OK
		SLD/12	1,07	5,37	1724	1655,2	1724	469,2	34,5	13,62				OK
		SLD/13	1,07	5,37	1724	1655,8	1724	469,3	33,5	13,99				OK
		SLD/14	1,07	5,37	1724	1655,4	1724	469,4	32,4	14,50				OK
		SLD/15	1,07	5,29	1724	1628,9	1724	461,3	37,4	12,33				OK
		SLD/16	1,07	5,29	1724	1628,8	1724	461,2	36,5	12,63				OK
		SLD/17	1,07	5,28	1724	1625,0	1724	460,6	35,6	12,94				OK
		SLD/18	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,6	37,4	12,35				OK
		SLD/19	1,07	5,29	1724	1630,9	1724	461,5	36,5	12,65				OK
		SLD/20	1,07	5,29	1724	1628,6	1724	461,1	35,5	12,97				OK
		SLD/21	1,07	5,30	1724	1631,4	1724	462,0	37,0	12,49				OK
		SLD/22	1,07	5,30	1724	1631,3	1724	462,0	36,1	12,80				OK
		SLD/23	1,07	5,29	1724	1629,5	1724	461,8	34,9	13,24				OK
		SLD/24	1,07	5,30	1724	1632,1	1724	462,0	37,0	12,48				OK
		SLD/25	1,07	5,29	1724	1632,0	1724	461,9	36,1	12,79				OK
		SLD/26	1,07	5,29	1724	1630,6	1724	461,8	34,9	13,22				OK
		SLD/27	1,07	5,24	1724	1614,4	1724	456,7	37,2	12,29	12,29	0,66	8,17	OK
		SLD/28	1,07	5,24	1724	1616,5	1724	457,0	37,1	12,31				OK
		SLD/29	1,07	5,25	1724	1616,7	1724	457,4	36,7	12,45				OK
		SLD/30	1,07	5,25	1724	1617,5	1724	457,4	36,8	12,44				OK
		SLD/31	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,9	32,3	14,53				OK
		SLD/32	1,08	5,35	1724	1655,9	1724	469,0	31,4	14,95				OK
		SLD/33	1,08	5,35	1724	1654,6	1724	469,0	30,5	15,40				OK
		SLD/34	1,08	5,35	1724	1657,1	1724	469,1	32,2	14,55				OK
		SLD/35	1,08	5,35	1724	1657,8	1724	469,2	31,3	14,97				OK
		SLD/36	1,08	5,35	1724	1657,7	1724	469,4	30,4	15,44				OK
		SLD/37	1,08	5,35	1724	1654,7	1724	468,5	31,9	14,71				OK
		SLD/38	1,08	5,34	1724	1655,4	1724	468,6	30,9	15,15				OK
		SLD/39	1,08	5,34	1724	1653,7	1724	468,4	29,7	15,75				OK
		SLD/40	1,08	5,35	1724	1655,3	1724	468,5	31,9	14,70				OK
		SLD/41	1,08	5,35	1724	1656,0	1724	468,6	31,0	15,13				OK
		SLD/42	1,08	5,34	1724	1654,6	1724	468,4	29,8	15,72				OK
		SLD/43	1,08	5,28	1724	1644,7	1724	464,5	28,6	16,24				OK
		SLD/44	1,08	5,28	1724	1646,5	1724	464,8	28,6	16,27				OK
		SLD/45	1,08	5,27	1724	1643,9	1724	464,0	28,2	16,47				OK
		SLD/46	1,08	5,28	1724	1644,3	1724	464,0	28,2	16,45				OK
		SLD/47	1,07	5,32	1724	1612,5	1724	461,4	26,5	17,40				OK
		SLD/48	1,07	5,32	1724	1610,3	1724	460,9	26,5	17,40				OK
		SLD/49	1,07	5,32	1724	1611,8	1724	461,3	26,5	17,40				OK
		SLD/50	1,07	5,32	1724	1609,7	1724	460,7	26,5	17,40				OK
		SLD/51	1,07	5,35	1724	1620,1	1724	463,8	25,0	18,52				OK
		SLD/52	1,07	5,35	1724	1617,8	1724	463,2	25,0	18,53				OK
		SLD/53	1,07	5,35	1724	1620,7	1724	464,0	25,1	18,52				OK
		SLD/54	1,07	5,35	1724	1618,4	1724	463,4	25,0	18,52				OK
		SLD/55	1,08	5,37	1724	1655,6	1724	471,7	20,6	22,84				OK
		SLD/56	1,09	5,38	1724	1658,3	1724	472,4	20,7	22,83				OK
		SLD/57	1,08	5,37	1724	1654,8	1724	471,5	20,6	22,85				OK
		SLD/58	1,09	5,37	1724	1657,6	1724	472,2	20,7	22,83				OK
		SLD/59	1,08	5,39	1724	1660,9	1724	473,1	19,2	24,68				OK
		SLD/60	1,09	5,38	1724	1662,2	1724	473,3	19,2	24,64				OK
		SLD/61	1,08	5,38	1724	1661,3	1724	473,2	19,2	24,67				OK
		SLD/62	1,09	5,38	1724	1662,5	1724	473,4	19,2	24,62				OK
		SLD/63	1,07	5,30	1724	1624,0	1724	462,5	26,2	17,65				OK
		SLD/64	1,07	5,30	1724	1623,3	1724	462,3	26,2	17,66				OK
		SLD/65	1,07	5,30	1724	1621,9	1724	461,9	26,2	17,66				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/66	1,07	5,30	1724	1621,3	1724	461,8	26,1	17,66				OK
		SLD/67	1,07	5,39	1724	1645,5	1724	469,1	21,3	22,06				OK
		SLD/68	1,07	5,39	1724	1645,1	1724	469,1	21,2	22,07				OK
		SLD/69	1,07	5,38	1724	1646,6	1724	469,3	21,3	22,03				OK
		SLD/70	1,07	5,38	1724	1646,3	1724	469,3	21,3	22,04				OK
		SLD/71	1,08	5,32	1724	1634,9	1724	465,0	24,4	19,03				OK
		SLD/72	1,08	5,32	1724	1635,6	1724	465,2	24,4	19,03				OK
		SLD/73	1,08	5,31	1724	1632,7	1724	464,5	24,4	19,04				OK
		SLD/74	1,08	5,31	1724	1633,4	1724	464,6	24,4	19,04				OK
		SLD/75	1,08	5,36	1724	1649,2	1724	469,1	19,5	24,06				OK
		SLD/76	1,08	5,36	1724	1649,6	1724	469,2	19,5	24,05				OK
		SLD/77	1,08	5,36	1724	1650,4	1724	469,3	19,5	24,02				OK
		SLD/78	1,08	5,36	1724	1650,8	1724	469,4	19,6	24,01				OK
42	44	SLD/1	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,3	4,1	43,78				OK
		SLD/2	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,4	4,0	44,83				OK
		SLD/3	1,10	1,90	1724	829,0	1724	180,3	4,1	43,69				OK
		SLD/4	1,10	1,90	1724	829,1	1724	180,3	4,0	44,73				OK
		SLD/5	1,09	1,90	1724	828,4	1724	180,2	3,9	46,34				OK
		SLD/6	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,4	4,1	44,16				OK
		SLD/7	1,10	1,90	1724	829,4	1724	180,4	4,0	45,22				OK
		SLD/8	1,09	1,90	1724	828,9	1724	180,4	3,8	47,22				OK
		SLD/9	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,1	43,85				OK
		SLD/10	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,0	44,90				OK
		SLD/11	1,10	1,90	1724	828,9	1724	180,3	3,9	46,64				OK
		SLD/12	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,2	43,40				OK
		SLD/13	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,1	44,42				OK
		SLD/14	1,10	1,90	1724	828,7	1724	180,2	3,9	45,79				OK
		SLD/15	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,6	49,86				OK
		SLD/16	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,5	51,21				OK
		SLD/17	1,09	1,89	1724	826,0	1724	179,6	3,4	53,33				OK
		SLD/18	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,6	50,42				OK
		SLD/19	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,5	51,81				OK
		SLD/20	1,09	1,89	1724	825,8	1724	179,5	3,3	54,41				OK
		SLD/21	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,8	3,6	50,07				OK
		SLD/22	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,7	3,5	51,43				OK
		SLD/23	1,09	1,89	1724	826,5	1724	179,7	3,3	53,73				OK
		SLD/24	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,6	49,52				OK
		SLD/25	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,5	50,85				OK
		SLD/26	1,09	1,89	1724	827,0	1724	179,8	3,4	52,67				OK
		SLD/27	1,09	1,88	1724	823,6	1724	178,8	3,0	59,30				OK
		SLD/28	1,09	1,88	1724	823,4	1724	178,7	3,0	60,10				OK
		SLD/29	1,09	1,88	1724	824,0	1724	178,8	3,0	59,60				OK
		SLD/30	1,09	1,89	1724	824,3	1724	178,9	3,0	58,82				OK
		SLD/31	1,10	1,89	1724	828,3	1724	179,8	4,6	38,69				OK
		SLD/32	1,10	1,89	1724	828,4	1724	179,8	4,6	39,50				OK
		SLD/33	1,10	1,89	1724	827,7	1724	179,8	4,4	40,75				OK
		SLD/34	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	39,05				OK
		SLD/35	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,88				OK
		SLD/36	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,9	4,3	41,43				OK
		SLD/37	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	38,82				OK
		SLD/38	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,63				OK
		SLD/39	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,8	4,4	40,98				OK
		SLD/40	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,7	38,46				OK
		SLD/41	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,6	39,26				OK
		SLD/42	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,7	4,5	40,32				OK
		SLD/43	1,10	1,89	1724	827,8	1724	179,5	4,8	37,76				OK
		SLD/44	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,6	4,7	38,11				OK
		SLD/45	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,6	4,7	37,88				OK
		SLD/46	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,5	4,8	37,54	37,54	0,23	8,68	OK
		SLD/47	1,09	1,90	1724	822,9	1724	179,6	2,7	66,43				OK
		SLD/48	1,09	1,90	1724	821,9	1724	179,4	2,7	66,21				OK
		SLD/49	1,09	1,90	1724	822,6	1724	179,5	2,7	66,37				OK
		SLD/50	1,09	1,90	1724	821,6	1724	179,4	2,7	66,15				OK
		SLD/51	1,09	1,89	1724	823,2	1724	179,5	3,0	60,16				OK
		SLD/52	1,09	1,90	1724	822,6	1724	179,5	3,0	60,00				OK
		SLD/53	1,09	1,89	1724	823,4	1724	179,6	3,0	60,20				OK
		SLD/54	1,09	1,89	1724	822,8	1724	179,5	3,0	60,05				OK
		SLD/55	1,10	1,90	1724	828,2	1724	180,3	2,5	71,66				OK
		SLD/56	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,5	2,5	71,92				OK
		SLD/57	1,10	1,90	1724	827,9	1724	180,3	2,5	71,59				OK
		SLD/58	1,10	1,90	1724	828,9	1724	180,5	2,5	71,85				OK
		SLD/59	1,10	1,89	1724	827,8	1724	180,1	2,8	64,38				OK
		SLD/60	1,10	1,89	1724	828,6	1724	180,2	2,8	64,56				OK
		SLD/61	1,10	1,89	1724	828,1	1724	180,1	2,8	64,43				OK
		SLD/62	1,10	1,89	1724	828,8	1724	180,2	2,8	64,61				OK
		SLD/63	1,09	1,88	1724	820,9	1724	178,6	2,3	77,31				OK
		SLD/64	1,09	1,88	1724	820,5	1724	178,5	2,3	77,22				OK
		SLD/65	1,09	1,88	1724	819,8	1724	178,4	2,3	77,03				OK
		SLD/66	1,09	1,88	1724	819,5	1724	178,3	2,3	76,94				OK
		SLD/67	1,10	1,89	1724	824,1	1724	179,2	3,2	55,19				OK
		SLD/68	1,10	1,89	1724	823,9	1724	179,2	3,2	55,15				OK
		SLD/69	1,10	1,89	1724	824,7	1724	179,2	3,2	55,31				OK
		SLD/70	1,10	1,89	1724	824,5	1724	179,2	3,2	55,27				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/71	1,09	1,88	1724	822,6	1724	178,8	2,3	79,33				OK
		SLD/72	1,09	1,88	1724	822,9	1724	178,8	2,3	79,42				OK
		SLD/73	1,09	1,88	1724	821,5	1724	178,6	2,3	79,03				OK
		SLD/74	1,09	1,88	1724	821,8	1724	178,7	2,3	79,13				OK
		SLD/75	1,10	1,89	1724	825,3	1724	179,3	3,2	56,20				OK
		SLD/76	1,10	1,89	1724	825,5	1724	179,4	3,2	56,24				OK
		SLD/77	1,10	1,89	1724	825,9	1724	179,4	3,2	56,33				OK
		SLD/78	1,10	1,89	1724	826,1	1724	179,4	3,2	56,37				OK
43	45	SLD/1	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,3	4,1	43,78				OK
		SLD/2	1,10	1,90	1724	829,8	1724	180,4	4,0	44,83				OK
		SLD/3	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,1	43,85				OK
		SLD/4	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,3	4,0	44,90				OK
		SLD/5	1,10	1,90	1724	828,9	1724	180,3	3,9	46,64				OK
		SLD/6	1,10	1,90	1724	829,3	1724	180,4	4,1	44,16				OK
		SLD/7	1,10	1,90	1724	829,4	1724	180,4	4,0	45,22				OK
		SLD/8	1,09	1,90	1724	828,9	1724	180,4	3,8	47,22				OK
		SLD/9	1,10	1,90	1724	829,0	1724	180,3	4,1	43,69				OK
		SLD/10	1,10	1,90	1724	829,1	1724	180,3	4,0	44,73				OK
		SLD/11	1,09	1,90	1724	828,4	1724	180,2	3,9	46,34				OK
		SLD/12	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,2	43,40				OK
		SLD/13	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,3	4,1	44,42				OK
		SLD/14	1,10	1,90	1724	828,7	1724	180,2	3,9	45,79				OK
		SLD/15	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,8	3,6	50,07				OK
		SLD/16	1,09	1,89	1724	827,1	1724	179,7	3,5	51,43				OK
		SLD/17	1,09	1,89	1724	826,5	1724	179,7	3,3	53,73				OK
		SLD/18	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,6	50,42				OK
		SLD/19	1,09	1,89	1724	826,7	1724	179,6	3,5	51,81				OK
		SLD/20	1,09	1,89	1724	825,8	1724	179,5	3,3	54,41				OK
		SLD/21	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,6	49,86				OK
		SLD/22	1,09	1,89	1724	826,8	1724	179,7	3,5	51,21				OK
		SLD/23	1,09	1,89	1724	826,0	1724	179,6	3,4	53,33				OK
		SLD/24	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,6	49,52				OK
		SLD/25	1,09	1,89	1724	827,4	1724	179,8	3,5	50,85				OK
		SLD/26	1,09	1,89	1724	827,0	1724	179,8	3,4	52,67				OK
		SLD/27	1,09	1,88	1724	824,0	1724	178,8	3,0	59,60				OK
		SLD/28	1,09	1,88	1724	823,4	1724	178,7	3,0	60,10				OK
		SLD/29	1,09	1,88	1724	823,6	1724	178,8	3,0	59,30				OK
		SLD/30	1,09	1,89	1724	824,3	1724	178,9	3,0	58,82				OK
		SLD/31	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	38,82				OK
		SLD/32	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,63				OK
		SLD/33	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,8	4,4	40,98				OK
		SLD/34	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,6	39,05				OK
		SLD/35	1,10	1,89	1724	828,6	1724	179,9	4,5	39,88				OK
		SLD/36	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,9	4,3	41,43				OK
		SLD/37	1,10	1,89	1724	828,3	1724	179,8	4,6	38,69				OK
		SLD/38	1,10	1,89	1724	828,4	1724	179,8	4,6	39,50				OK
		SLD/39	1,10	1,89	1724	827,7	1724	179,8	4,4	40,75				OK
		SLD/40	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,7	38,46				OK
		SLD/41	1,10	1,89	1724	828,5	1724	179,8	4,6	39,26				OK
		SLD/42	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,7	4,5	40,32				OK
		SLD/43	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,6	4,7	37,88				OK
		SLD/44	1,10	1,89	1724	828,1	1724	179,6	4,7	38,11				OK
		SLD/45	1,10	1,89	1724	827,8	1724	179,5	4,8	37,76				OK
		SLD/46	1,10	1,89	1724	828,0	1724	179,5	4,8	37,54	37,54	0,23	8,68	OK
		SLD/47	1,10	1,90	1724	827,9	1724	180,3	2,5	71,59				OK
		SLD/48	1,10	1,90	1724	828,9	1724	180,5	2,5	71,85				OK
		SLD/49	1,10	1,90	1724	828,2	1724	180,3	2,5	71,66				OK
		SLD/50	1,10	1,90	1724	829,2	1724	180,5	2,5	71,92				OK
		SLD/51	1,10	1,89	1724	828,1	1724	180,1	2,8	64,43				OK
		SLD/52	1,10	1,89	1724	828,8	1724	180,2	2,8	64,61				OK
		SLD/53	1,10	1,89	1724	827,8	1724	180,1	2,8	64,38				OK
		SLD/54	1,10	1,89	1724	828,6	1724	180,2	2,8	64,56				OK
		SLD/55	1,09	1,90	1724	822,6	1724	179,5	2,7	66,37				OK
		SLD/56	1,09	1,90	1724	821,6	1724	179,4	2,7	66,15				OK
		SLD/57	1,09	1,90	1724	822,9	1724	179,6	2,7	66,43				OK
		SLD/58	1,09	1,90	1724	821,9	1724	179,4	2,7	66,21				OK
		SLD/59	1,09	1,89	1724	823,4	1724	179,6	3,0	60,20				OK
		SLD/60	1,09	1,89	1724	822,8	1724	179,5	3,0	60,05				OK
		SLD/61	1,09	1,89	1724	823,2	1724	179,5	3,0	60,16				OK
		SLD/62	1,09	1,90	1724	822,6	1724	179,5	3,0	60,00				OK
		SLD/63	1,09	1,88	1724	821,5	1724	178,6	2,3	79,03				OK
		SLD/64	1,09	1,88	1724	821,8	1724	178,7	2,3	79,13				OK
		SLD/65	1,09	1,88	1724	822,6	1724	178,8	2,3	79,33				OK
		SLD/66	1,09	1,88	1724	822,9	1724	178,8	2,3	79,42				OK
		SLD/67	1,10	1,89	1724	825,9	1724	179,4	3,2	56,33				OK
		SLD/68	1,10	1,89	1724	826,1	1724	179,4	3,2	56,37				OK
		SLD/69	1,10	1,89	1724	825,3	1724	179,3	3,2	56,20				OK
		SLD/70	1,10	1,89	1724	825,5	1724	179,4	3,2	56,24				OK
		SLD/71	1,09	1,88	1724	819,8	1724	178,4	2,3	77,03				OK
		SLD/72	1,09	1,88	1724	819,5	1724	178,3	2,3	76,94				OK
		SLD/73	1,09	1,88	1724	820,9	1724	178,6	2,3	77,31				OK
		SLD/74	1,09	1,88	1724	820,5	1724	178,5	2,3	77,22				OK
		SLD/75	1,10	1,89	1724	824,7	1724	179,2	3,2	55,31				OK

CARICO LIMITE TRAVI WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Trave N.ro	Asta3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/76	1,10	1,89	1724	824,5	1724	179,2	3,2	55,27				OK
		SLD/77	1,10	1,89	1724	824,1	1724	179,2	3,2	55,19				OK
		SLD/78	1,10	1,89	1724	823,9	1724	179,2	3,2	55,15				OK

PARAMETRI GEOTECNICI PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIFICATIVO				CONDIZIONE DRENATA							NON DRENATA	
Piast N.ro	Infiss m	Tipo Tabel	Gamma kg/mc	Fi' Grd	C' kg/cmq	Mod.El kg/cmq	Poisson	P base kg/cmq	Indice Rigid.	IndRig Crit.	Cu kg/cmq	P base kg/cmq
1	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,14	69,63	2,50	0,09
2	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,14	69,63	2,50	0,09
3	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,12	69,63	2,50	0,09
4	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,14	69,63	2,50	0,09
5	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,38	69,63	2,50	0,09
6	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,43	69,63	2,50	0,09
7	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,25	69,63	2,50	0,09
8	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,38	69,63	2,50	0,09
9	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,75	69,63	2,50	0,09
10	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,99	69,63	2,50	0,09
11	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,99	69,63	2,50	0,09
12	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,77	69,63	2,50	0,09
13	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,06	69,63	2,50	0,09
14	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,00	69,63	2,50	0,09
15	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	43,06	69,63	2,50	0,09
16	0,50	SLD	1724	30,00	2,50	300,00	0,35	0,09	42,98	69,63	2,50	0,09

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
2	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
3	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,27	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
4	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,30	1,28	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
5	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
6	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,38	1,36	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
7	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,28	1,26	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
8	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,35	1,33	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
9	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffInclCar.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,15	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,80	0,80
10	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
11	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
12	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,16	1,15	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
13	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
14	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,22	1,21	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
15	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,25	1,23	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
16	30,14	18,40	22,40	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	0,99	1,21	1,20	1,00	1,61	1,58	0,60	0,79	0,81	0,81

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
1	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
2	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
3	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
4	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
5	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,45	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
6	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,49	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
7	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,37	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
8	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,46	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
9	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
10	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
11	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
12	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
13	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
14	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
15	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
16	5,14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SLD/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/17	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/23	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/26	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/27	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/31	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/49	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/55	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

COEFFICIENTI DI PORTANZA PIASTRE WINKLER - CONDIZIONI NON DRENATE - S.L.D.

Piast	Brinch Hansen			IclTe	Incl.PianoPosa			Comb	Igk	CoeffIncl.Car.			Affondamento			Forma			Punzonamento		
Nro	Nc	Nq	Ng	Gc=Gq	Bc	Bq	Bg	N.ro	Sism	IcV	IqV	IgV	Dc	Dq	Dg	Sc	Sq	Sg	Psic	Psiq	Psig
								SLD/56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/57	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/61	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/66	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/68	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/72	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
								SLD/78	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,00	1,00	1,19	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
1	65	SLD/1	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/2	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/3	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/4	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/5	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/6	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/7	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/8	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/9	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/10	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/11	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/12	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/13	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/14	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/15	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/16	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/17	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/18	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/19	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/20	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/21	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/22	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/23	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/24	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/25	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/26	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/27	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/28	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/29	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/30	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/31	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/32	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/33	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/34	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/35	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/36	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/37	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/38	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/39	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/40	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/41	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/42	0,51	0,51	1724	145,8	1724	24,5						
		SLD/43	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/44	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/45	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/46	0,51	0,51	1724	145,9	1724	24,5						
		SLD/47	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/48	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/49	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/50	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/51	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/52	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/53	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/54	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/55	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/56	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/57	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/58	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/59	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/60	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/61	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/62	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/63	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/64	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/65	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/66	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/67	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/68	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/69	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/70	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/71	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/72	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/73	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/74	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/75	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/76	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/77	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
		SLD/78	0,51	0,51	1724	145,4	1724	24,5						
2	67	SLD/1	0,51	0,51	1724	146,2	1724	24,6						
		SLD/2	0,51	0,51	1724	146,2	1724	24,6						
		SLD/3	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/4	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/5	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/6	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/7	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/8	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/9	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/10	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/11	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/12	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/13	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/14	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/15	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/16	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/17	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/18	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/19	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/20	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/21	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/22	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/23	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/24	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/25	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/26	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/27	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/28	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/29	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/30	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/31	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/32	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/33	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/34	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/35	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/36	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/37	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/38	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/39	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/40	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/41	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/42	0,51	0,51	1724	146,0	1724	24,5						
		SLD/43	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/44	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/45	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/46	0,51	0,51	1724	146,1	1724	24,6						
		SLD/47	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/48	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/49	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/50	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/51	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/52	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/53	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/54	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/55	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/56	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/57	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/58	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/59	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/60	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/61	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/62	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/63	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/64	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/65	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/66	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/67	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/68	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/69	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/70	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/71	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/72	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/73	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/74	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/75	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/76	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/77	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
		SLD/78	0,51	0,51	1724	145,6	1724	24,5						
3	69	SLD/1	0,54	0,54	1724	160,7	1724	26,9						
		SLD/2	0,54	0,54	1724	160,7	1724	26,9						
		SLD/3	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/4	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/5	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/6	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/7	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/8	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/9	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/10	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/11	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/12	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/13	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/14	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/15	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/16	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/17	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/18	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/19	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/20	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/21	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/22	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/23	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/24	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/25	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/26	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/27	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/28	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/29	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/30	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/31	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/32	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/33	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/34	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/35	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/36	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/37	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/38	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/39	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/40	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/41	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/42	0,54	0,54	1724	160,5	1724	26,9						
		SLD/43	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/44	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/45	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/46	0,54	0,54	1724	160,6	1724	26,9						
		SLD/47	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/48	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/49	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/50	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/51	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/52	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/53	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/54	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/55	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/56	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/57	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/58	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/59	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/60	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/61	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/62	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/63	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/64	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/65	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/66	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/67	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/68	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/69	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/70	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/71	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/72	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/73	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/74	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/75	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/76	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/77	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
		SLD/78	0,54	0,54	1724	160,0	1724	26,9						
4	71	SLD/1	0,52	0,52	1724	147,0	1724	24,7						
		SLD/2	0,52	0,52	1724	147,0	1724	24,7						
		SLD/3	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/4	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/5	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/6	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/7	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/8	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/9	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/10	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/11	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/12	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/13	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/14	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/15	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/16	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/17	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/18	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/19	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/20	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/21	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/22	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/23	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/24	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/25	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/26	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/27	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/28	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/29	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/30	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/31	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/32	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/33	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/34	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/35	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/36	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/37	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/38	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/39	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/40	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/41	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/42	0,52	0,52	1724	146,8	1724	24,7						
		SLD/43	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/44	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/45	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/46	0,52	0,52	1724	146,9	1724	24,7						
		SLD/47	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/48	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/49	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/50	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/51	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/52	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/53	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/54	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/55	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/56	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/57	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/58	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/59	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/60	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/61	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/62	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/63	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/64	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/65	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/66	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/67	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/68	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/69	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/70	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/71	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/72	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/73	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/74	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/75	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/76	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/77	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
		SLD/78	0,52	0,52	1724	146,4	1724	24,7						
5	83	SLD/1	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/2	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/3	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/4	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/5	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/6	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/7	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/8	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/9	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/10	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/11	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/12	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/13	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/14	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/15	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/16	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/17	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/18	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/19	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/20	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/21	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/22	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/23	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/24	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/25	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/26	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/27	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/28	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/29	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/30	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/31	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/32	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/33	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/34	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/35	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/36	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/37	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/38	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/39	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/40	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/41	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/42	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/43	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/44	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/45	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/46	0,23	0,23	1724	31,6	1724	5,4						
		SLD/47	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/48	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/49	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/50	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/51	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/52	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/53	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/54	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/55	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/56	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/57	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/58	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/59	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/60	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/61	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/62	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/63	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/64	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/65	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/66	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/67	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/68	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/69	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/70	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/71	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/72	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/73	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/74	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/75	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/76	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/77	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						
		SLD/78	0,23	0,23	1724	31,5	1724	5,3						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
6	84	SLD/1	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/2	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/3	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/4	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/5	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/6	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/7	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/8	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/9	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/10	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/11	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/12	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/13	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/14	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/15	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/16	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/17	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/18	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/19	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/20	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/21	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/22	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/23	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/24	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/25	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/26	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/27	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/28	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/29	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/30	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/31	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/32	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/33	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/34	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/35	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/36	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/37	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/38	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/39	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/40	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/41	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/42	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/43	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/44	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/45	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/46	0,17	0,17	1724	17,7	1724	3,0						
		SLD/47	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/48	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/49	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/50	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/51	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/52	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/53	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/54	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/55	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/56	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/57	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/58	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/59	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/60	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/61	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/62	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/63	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/64	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/65	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/66	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/67	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/68	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/69	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/70	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/71	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/72	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/73	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/74	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/75	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/76	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/77	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
		SLD/78	0,17	0,17	1724	17,6	1724	3,0						
7	85	SLD/1	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/2	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/3	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/4	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/5	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/6	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/7	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/8	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/9	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/10	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/11	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/12	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/13	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/14	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/15	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/16	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/17	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/18	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/19	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/20	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/21	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/22	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/23	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/24	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/25	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/26	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/27	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/28	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/29	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/30	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/31	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/32	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/33	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/34	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/35	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/36	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/37	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/38	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/39	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/40	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/41	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/42	0,38	0,38	1724	79,9	1724	13,4						
		SLD/43	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/44	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/45	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/46	0,38	0,38	1724	80,0	1724	13,4						
		SLD/47	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/48	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/49	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/50	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/51	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/52	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/53	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/54	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/55	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/56	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/57	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/58	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/59	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/60	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/61	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/62	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/63	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/64	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/65	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/66	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/67	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/68	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/69	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/70	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/71	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/72	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/73	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/74	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/75	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/76	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/77	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
		SLD/78	0,38	0,38	1724	79,7	1724	13,4						
8	86	SLD/1	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/2	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/3	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/4	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/5	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/6	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/7	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/8	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/9	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/10	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/11	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/12	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/13	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/14	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/15	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/16	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/17	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/18	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/19	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/20	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/21	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/22	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/23	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/24	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/25	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/26	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/27	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/28	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/29	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/30	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/31	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/32	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/33	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/34	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/35	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/36	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/37	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/38	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/39	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/40	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/41	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/42	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/43	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/44	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/45	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/46	0,23	0,23	1724	30,7	1724	5,2						
		SLD/47	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/48	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/49	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/50	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/51	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/52	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/53	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/54	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/55	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/56	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/57	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/58	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/59	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/60	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/61	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/62	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/63	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/64	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/65	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/66	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/67	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/68	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/69	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/70	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/71	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/72	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/73	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/74	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/75	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/76	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/77	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
		SLD/78	0,23	0,23	1724	30,6	1724	5,2						
9	87	SLD/1	0,99	0,99	1724	487,3	1724	79,6						
		SLD/2	0,99	0,99	1724	487,3	1724	79,6						
		SLD/3	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/4	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/5	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/6	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/7	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/8	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/9	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/10	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/11	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/12	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/13	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/14	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/15	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/16	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/17	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/18	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/19	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/20	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/21	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/22	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/23	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/24	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/25	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/26	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/27	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/28	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/29	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/30	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/31	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/32	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/33	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/34	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/35	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/36	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/37	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/38	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/39	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/40	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/41	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/42	0,99	0,99	1724	486,8	1724	79,6						
		SLD/43	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/44	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/45	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/46	0,99	0,99	1724	487,0	1724	79,6						
		SLD/47	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/48	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/49	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/50	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/51	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/52	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/53	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/54	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/55	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/56	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/57	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/58	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/59	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/60	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/61	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/62	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/63	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/64	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/65	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/66	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/67	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/68	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/69	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/70	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/71	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/72	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/73	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/74	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/75	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/76	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/77	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
		SLD/78	0,99	0,99	1724	485,3	1724	79,5						
10	88	SLD/1	0,70	0,70	1724	252,6	1724	41,8						
		SLD/2	0,70	0,70	1724	252,6	1724	41,8						
		SLD/3	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/4	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/5	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/6	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/7	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/8	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/9	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/10	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/11	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/12	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/13	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/14	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/15	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/16	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/17	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/18	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/19	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/20	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/21	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/22	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/23	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/24	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/25	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/26	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/27	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/28	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/29	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/30	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/31	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/32	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/33	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/34	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/35	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/36	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/37	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/38	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/39	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/40	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/41	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/42	0,70	0,70	1724	252,4	1724	41,8						
		SLD/43	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/44	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/45	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/46	0,70	0,70	1724	252,5	1724	41,8						
		SLD/47	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/48	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/49	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/50	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/51	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/52	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/53	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/54	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/55	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/56	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/57	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/58	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/59	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/60	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/61	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/62	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/63	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/64	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/65	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/66	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/67	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/68	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/69	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/70	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/71	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/72	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/73	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/74	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/75	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/76	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/77	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
		SLD/78	0,70	0,70	1724	251,6	1724	41,8						
11	89	SLD/1	0,70	0,70	1724	252,0	1724	41,8						
		SLD/2	0,70	0,70	1724	252,0	1724	41,8						
		SLD/3	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/4	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/5	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/6	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/7	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/8	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/9	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/10	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/11	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/12	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/13	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/14	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/15	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/16	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/17	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/18	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/19	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/20	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/21	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/22	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/23	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/24	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/25	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/26	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/27	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/28	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/29	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/30	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/31	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/32	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/33	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/34	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/35	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/36	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/37	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/38	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/39	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/40	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/41	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/42	0,70	0,70	1724	251,8	1724	41,7						
		SLD/43	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/44	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/45	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/46	0,70	0,70	1724	251,9	1724	41,7						
		SLD/47	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/48	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/49	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/50	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/51	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/52	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/53	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/54	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/55	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/56	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/57	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/58	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/59	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/60	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/61	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/62	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/63	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/64	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/65	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/66	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/67	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/68	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/69	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/70	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/71	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/72	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/73	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/74	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/75	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/76	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/77	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
		SLD/78	0,70	0,70	1724	251,0	1724	41,7						
12	90	SLD/1	0,96	0,96	1724	460,0	1724	75,3						
		SLD/2	0,96	0,96	1724	460,0	1724	75,3						
		SLD/3	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/4	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/5	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/6	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/7	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/8	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/9	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/10	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/11	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/12	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/13	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/14	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/15	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/16	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/17	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/18	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/19	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/20	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/21	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/22	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/23	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/24	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/25	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/26	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/27	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/28	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/29	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/30	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/31	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/32	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/33	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/34	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/35	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/36	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/37	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/38	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/39	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/40	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/41	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/42	0,96	0,96	1724	459,5	1724	75,2						
		SLD/43	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/44	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/45	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/46	0,96	0,96	1724	459,7	1724	75,2						
		SLD/47	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/48	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/49	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/50	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/51	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/52	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/53	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/54	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/55	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/56	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/57	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/58	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/59	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/60	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/61	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/62	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/63	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/64	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/65	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/66	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/67	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/68	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/69	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/70	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/71	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/72	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/73	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/74	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/75	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/76	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/77	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
		SLD/78	0,96	0,96	1724	458,1	1724	75,2						
13	91	SLD/1	0,62	0,62	1724	204,8	1724	34,1						
		SLD/2	0,62	0,62	1724	204,8	1724	34,1						
		SLD/3	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/4	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/5	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/6	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/7	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/8	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/9	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/10	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/11	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/12	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/13	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/14	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/15	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/16	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/17	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/18	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/19	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/20	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/21	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/22	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/23	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/24	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/25	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/26	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/27	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/28	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/29	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/30	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/31	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/32	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/33	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/34	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/35	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/36	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/37	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/38	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/39	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/40	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/41	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/42	0,62	0,62	1724	204,5	1724	34,1						
		SLD/43	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/44	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/45	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/46	0,62	0,62	1724	204,6	1724	34,1						
		SLD/47	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/48	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/49	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/50	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/51	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/52	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/53	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/54	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/55	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/56	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/57	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/58	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/59	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/60	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/61	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/62	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/63	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/64	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/65	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/66	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/67	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/68	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/69	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/70	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/71	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/72	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/73	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/74	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/75	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/76	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/77	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
		SLD/78	0,62	0,62	1724	203,9	1724	34,0						
14	92	SLD/1	0,69	0,69	1724	245,9	1724	40,8						
		SLD/2	0,69	0,69	1724	245,9	1724	40,8						
		SLD/3	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/4	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/5	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/6	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/7	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/8	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/9	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/10	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/11	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/12	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/13	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/14	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/15	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/16	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/17	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/18	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/19	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/20	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/21	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/22	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/23	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/24	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/25	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/26	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/27	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/28	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/29	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/30	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/31	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/32	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/33	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/34	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/35	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/36	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/37	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/38	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/39	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/40	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/41	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/42	0,69	0,69	1724	245,6	1724	40,7						
		SLD/43	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/44	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/45	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/46	0,69	0,69	1724	245,7	1724	40,7						
		SLD/47	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/48	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/49	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/50	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/51	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/52	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/53	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/54	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/55	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/56	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/57	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/58	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/59	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/60	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/61	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/62	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/63	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/64	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/65	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/66	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/67	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/68	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/69	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/70	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/71	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/72	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/73	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/74	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/75	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/76	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/77	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
		SLD/78	0,69	0,69	1724	244,9	1724	40,7						
15	93	SLD/1	0,62	0,62	1724	203,8	1724	33,9						
		SLD/2	0,62	0,62	1724	203,8	1724	33,9						
		SLD/3	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/4	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/5	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/6	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/7	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/8	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/9	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/10	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/11	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/12	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/13	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/14	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/15	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/16	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/17	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/18	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/19	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/20	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/21	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/22	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/23	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/24	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/25	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/26	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/27	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/28	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/29	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/30	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/31	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/32	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/33	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/34	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/35	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/36	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/37	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/38	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/39	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/40	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/41	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/42	0,62	0,62	1724	203,6	1724	33,9						
		SLD/43	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/44	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/45	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/46	0,62	0,62	1724	203,7	1724	33,9						
		SLD/47	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/48	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/49	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/50	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/51	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/52	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/53	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/54	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/55	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/56	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/57	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/58	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/59	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/60	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/61	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/62	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/63	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/64	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/65	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/66	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/67	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/68	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/69	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/70	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/71	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/72	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/73	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/74	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/75	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/76	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/77	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
		SLD/78	0,62	0,62	1724	203,0	1724	33,9						
16	94	SLD/1	0,71	0,71	1724	261,7	1724	43,3						
		SLD/2	0,71	0,71	1724	261,7	1724	43,3						
		SLD/3	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/4	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/5	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/6	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/7	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/8	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/9	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/10	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/11	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/12	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/13	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/14	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/15	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/16	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/17	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/18	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/19	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/20	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/21	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/22	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/23	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/24	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/25	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/26	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/27	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/28	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/29	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/30	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/31	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/32	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/33	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/34	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/35	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/36	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/37	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/38	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/39	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/40	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/41	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/42	0,71	0,71	1724	261,4	1724	43,3						
		SLD/43	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/44	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/45	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/46	0,71	0,71	1724	261,5	1724	43,3						
		SLD/47	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/48	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/49	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						

CARICO LIMITE PIASTRE WINKLER - S.L.D.

IDENTIIFICATIVO					DRENATE		NON DRENATE		RISULTATI					
Piastr N.ro	Nodo3d N.ro	Comb N.ro	Bx' m	By' m	GamEf kg/mc	QLimV (t)	GamEf kg/mc	QLimV (t)	N (t)	Coeff. Sicur.	Minimo CoeSic	N/Ar kg/cmq	QLim/Ar kg/cmq	Status Verifica
		SLD/50	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/51	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/52	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/53	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/54	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/55	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/56	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/57	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/58	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/59	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/60	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/61	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/62	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/63	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/64	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/65	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/66	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/67	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/68	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/69	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/70	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/71	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/72	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/73	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/74	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/75	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/76	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/77	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						
		SLD/78	0,71	0,71	1724	260,6	1724	43,3						

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 1	TRAVE	1	43,09	0,525	22,73	7,495	192,96	0,00	OK	192,96	0,00	
	TRAVE	2	43,09	0,525	22,73	7,495	192,96	0,00	OK	385,92	0,00	
	TRAVE	3	39,72	0,525	22,73	7,478	190,81	0,00	OK	576,73	0,00	
	TRAVE	4	39,72	0,525	22,73	7,478	190,81	0,00	OK	767,55	0,00	
	TRAVE	5	39,72	0,525	22,73	7,651	194,74	0,00	OK	962,29	0,00	
	TRAVE	6	40,11	0,525	22,73	5,342	142,47	0,00	OK	1104,76	0,00	
	TRAVE	7	39,72	0,525	22,73	7,651	194,74	0,00	OK	1299,50	0,00	
	TRAVE	8	40,11	0,525	22,73	5,342	142,47	0,00	OK	1441,97	0,00	
	TRAVE	9	37,67	0,525	22,73	7,665	193,98	0,00	OK	1635,95	0,00	
	TRAVE	10	45,60	0,525	22,73	5,317	144,77	0,00	OK	1780,73	0,00	
	TRAVE	11	45,60	0,525	22,73	5,317	144,77	0,00	OK	1925,50	0,00	
	TRAVE	12	37,67	0,525	22,73	7,665	193,98	0,00	OK	2119,48	0,00	
	TRAVE	13	37,02	0,525	22,73	7,624	192,70	0,00	OK	2312,19	0,00	
	TRAVE	14	37,02	0,525	22,73	7,624	192,70	0,00	OK	2504,89	0,00	
	TRAVE	15	38,21	0,525	22,73	7,388	187,97	0,00	OK	2692,86	0,00	
	TRAVE	16	38,21	0,525	22,73	7,388	187,97	0,00	OK	2880,83	0,00	
	TRAVE	17	19,07	0,525	22,73	3,451	88,44	0,00	OK	2969,28	0,00	
	TRAVE	18	17,83	0,525	22,73	4,161	103,93	0,00	OK	3073,21	0,00	
	TRAVE	19	19,07	0,525	22,73	3,451	88,44	0,00	OK	3161,65	0,00	
	TRAVE	20	30,36	0,525	22,73	4,477	117,68	0,00	OK	3279,34	0,00	
	TRAVE	21	30,15	0,525	22,73	5,118	132,14	0,00	OK	3411,47	0,00	
	TRAVE	22	35,82	0,525	22,73	5,127	135,32	0,00	OK	3546,79	0,00	
	TRAVE	23	35,62	0,525	22,73	5,097	134,53	0,00	OK	3681,32	0,00	
	TRAVE	24	34,63	0,525	22,73	5,752	148,90	0,00	OK	3830,22	0,00	
	TRAVE	25	29,69	0,525	22,73	5,654	144,08	0,00	OK	3974,30	0,00	
	TRAVE	26	34,33	0,525	22,73	5,123	134,44	0,00	OK	4108,74	0,00	
	TRAVE	27	35,04	0,525	22,73	5,094	134,16	0,00	OK	4242,90	0,00	
	TRAVE	28	17,27	0,525	22,73	2,041	55,45	0,00	OK	4298,35	0,00	
	TRAVE	29	30,91	0,525	22,73	5,059	131,20	0,00	OK	4429,55	0,00	
	TRAVE	30	30,91	0,525	22,73	5,059	131,20	0,00	OK	4560,75	0,00	
	TRAVE	31	34,33	0,525	22,73	5,123	134,44	0,00	OK	4695,19	0,00	
	TRAVE	32	35,04	0,525	22,73	5,094	134,16	0,00	OK	4829,34	0,00	
	TRAVE	33	29,69	0,525	22,73	5,654	144,08	0,00	OK	4973,43	0,00	
	TRAVE	34	15,90	0,525	22,73	2,494	65,02	0,00	OK	5038,44	0,00	
	TRAVE	35	17,27	0,525	22,73	2,041	55,45	0,00	OK	5093,89	0,00	
	TRAVE	36	15,90	0,525	22,73	2,494	65,02	0,00	OK	5158,91	0,00	
	TRAVE	37	30,36	0,525	22,73	4,477	117,68	0,00	OK	5276,59	0,00	
	TRAVE	38	30,15	0,525	22,73	5,118	132,14	0,00	OK	5408,73	0,00	
	TRAVE	39	35,82	0,525	22,73	5,127	135,32	0,00	OK	5544,05	0,00	
	TRAVE	40	35,62	0,525	22,73	5,097	134,53	0,00	OK	5678,58	0,00	
	TRAVE	41	34,63	0,525	22,73	5,752	148,90	0,00	OK	5827,48	0,00	
	TRAVE	42	4,12	0,525	22,73	2,079	49,41	0,00	OK	5876,88	0,00	
	TRAVE	43	4,12	0,525	22,73	2,079	49,41	0,00	OK	5926,29	0,00	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,00	OK	5932,57	0,00	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,00	OK	5938,87	0,00	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,00	OK	5945,88	0,00	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,00	OK	5952,22	0,00	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5953,54	0,00	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5954,25	0,00	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5957,75	0,00	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5959,02	0,00	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,00	OK	5982,61	0,00	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,00	OK	5994,17	0,00	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,00	OK	6005,70	0,00	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,00	OK	6027,87	0,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,00	OK	6037,05	0,00	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,00	OK	6048,29	0,00	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,00	OK	6057,42	0,00	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,00	OK	6069,46	0,00	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 2	TRAVE	1	42,08	0,525	22,73	7,501	192,58	0,00	OK	192,58	0,00	
	TRAVE	2	42,08	0,525	22,73	7,501	192,58	0,00	OK	385,15	0,00	
	TRAVE	3	38,67	0,525	22,73	7,492	190,58	0,00	OK	575,73	0,00	
	TRAVE	4	38,67	0,525	22,73	7,492	190,58	0,00	OK	766,31	0,00	
	TRAVE	5	38,64	0,525	22,73	7,657	194,29	0,00	OK	960,60	0,00	
	TRAVE	6	38,87	0,525	22,73	5,346	141,90	0,00	OK	1102,50	0,00	
	TRAVE	7	38,64	0,525	22,73	7,657	194,29	0,00	OK	1296,79	0,00	
	TRAVE	8	38,87	0,525	22,73	5,346	141,90	0,00	OK	1438,69	0,00	
	TRAVE	9	36,81	0,525	22,73	7,667	193,56	0,00	OK	1632,25	0,00	
	TRAVE	10	44,06	0,525	22,73	5,322	144,08	0,00	OK	1776,33	0,00	
	TRAVE	11	44,06	0,525	22,73	5,322	144,08	0,00	OK	1920,41	0,00	
	TRAVE	12	36,81	0,525	22,73	7,667	193,56	0,00	OK	2113,97	0,00	
	TRAVE	13	36,22	0,525	22,73	7,626	192,32	0,00	OK	2306,29	0,00	
	TRAVE	14	36,22	0,525	22,73	7,626	192,32	0,00	OK	2498,61	0,00	
	TRAVE	15	37,41	0,525	22,73	7,393	187,66	0,00	OK	2686,27	0,00	
	TRAVE	16	37,41	0,525	22,73	7,393	187,66	0,00	OK	2873,93	0,00	
	TRAVE	17	18,64	0,525	22,73	3,451	88,22	0,00	OK	2962,15	0,00	
	TRAVE	18	17,43	0,525	22,73	4,162	103,73	0,00	OK	3065,88	0,00	
	TRAVE	19	18,64	0,525	22,73	3,451	88,22	0,00	OK	3154,10	0,00	
	TRAVE	20	29,60	0,525	22,73	4,477	117,29	0,00	OK	3271,39	0,00	
	TRAVE	21	29,31	0,525	22,73	5,121	131,77	0,00	OK	3403,16	0,00	
	TRAVE	22	34,80	0,525	22,73	5,129	134,83	0,00	OK	3537,99	0,00	
	TRAVE	23	34,64	0,525	22,73	5,100	134,10	0,00	OK	3672,09	0,00	
	TRAVE	24	33,72	0,525	22,73	5,753	148,46	0,00	OK	3820,55	0,00	
	TRAVE	25	28,97	0,525	22,73	5,660	143,85	0,00	OK	3964,40	0,00	
	TRAVE	26	33,36	0,525	22,73	5,122	133,93	0,00	OK	4098,33	0,00	
	TRAVE	27	34,09	0,525	22,73	5,097	133,73	0,00	OK	4232,06	0,00	
	TRAVE	28	16,68	0,525	22,73	2,041	55,13	0,00	OK	4287,19	0,00	
	TRAVE	29	29,87	0,525	22,73	5,064	130,78	0,00	OK	4417,97	0,00	
	TRAVE	30	29,87	0,525	22,73	5,064	130,78	0,00	OK	4548,75	0,00	
	TRAVE	31	33,36	0,525	22,73	5,122	133,93	0,00	OK	4682,67	0,00	
	TRAVE	32	34,09	0,525	22,73	5,097	133,73	0,00	OK	4816,41	0,00	
	TRAVE	33	28,97	0,525	22,73	5,660	143,85	0,00	OK	4960,26	0,00	
	TRAVE	34	15,40	0,525	22,73	2,493	64,75	0,00	OK	5025,01	0,00	
	TRAVE	35	16,68	0,525	22,73	2,041	55,13	0,00	OK	5080,14	0,00	
	TRAVE	36	15,40	0,525	22,73	2,493	64,75	0,00	OK	5144,89	0,00	
	TRAVE	37	29,60	0,525	22,73	4,477	117,29	0,00	OK	5262,19	0,00	
	TRAVE	38	29,31	0,525	22,73	5,121	131,77	0,00	OK	5393,96	0,00	
	TRAVE	39	34,80	0,525	22,73	5,129	134,83	0,00	OK	5528,78	0,00	
	TRAVE	40	34,64	0,525	22,73	5,100	134,10	0,00	OK	5662,88	0,00	
	TRAVE	41	33,72	0,525	22,73	5,753	148,46	0,00	OK	5811,34	0,00	
	TRAVE	42	4,02	0,525	22,73	2,079	49,36	0,00	OK	5860,70	0,00	
	TRAVE	43	4,02	0,525	22,73	2,079	49,36	0,00	OK	5910,06	0,00	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5916,30	0,00	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5922,56	0,00	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,00	OK	5929,53	0,00	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,00	OK	5935,84	0,00	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,14	0,00	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5937,86	0,00	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5941,33	0,00	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,60	0,00	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,00	OK	5966,04	0,00	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,00	OK	5977,53	0,00	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,00	OK	5989,00	0,00	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,00	OK	6011,04	0,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,00	OK	6020,16	0,00	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,00	OK	6031,33	0,00	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,00	OK	6040,41	0,00	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,00	OK	6052,38	0,00	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 3	TRAVE	1	42,96	0,525	22,73	7,485	192,67	0,41	OK	192,67	0,41	
	TRAVE	2	43,23	0,525	22,73	7,505	193,25	0,41	OK	385,92	0,81	
	TRAVE	3	39,62	0,525	22,73	7,473	190,64	0,37	OK	576,56	1,19	
	TRAVE	4	39,82	0,525	22,73	7,484	190,98	0,38	OK	767,54	1,57	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	5	39,67	0,525	22,73	7,650	194,68	0,38	OK	962,22	1,94	
	TRAVE	6	40,11	0,525	22,73	5,343	142,49	0,38	OK	1104,71	2,32	
	TRAVE	7	39,76	0,525	22,73	7,653	194,81	0,38	OK	1299,52	2,70	
	TRAVE	8	40,10	0,525	22,73	5,342	142,45	0,38	OK	1441,97	3,07	
	TRAVE	9	37,64	0,525	22,73	7,673	194,14	0,36	OK	1636,10	3,43	
	TRAVE	10	45,57	0,525	22,73	5,316	144,73	0,43	OK	1780,84	3,86	
	TRAVE	11	45,62	0,525	22,73	5,318	144,81	0,43	OK	1925,65	4,29	
	TRAVE	12	37,70	0,525	22,73	7,658	193,83	0,36	OK	2119,48	4,65	
	TRAVE	13	37,01	0,525	22,73	7,633	192,91	0,35	OK	2312,39	5,00	
	TRAVE	14	37,04	0,525	22,73	7,614	192,50	0,35	OK	2504,89	5,35	
	TRAVE	15	38,15	0,525	22,73	7,399	188,19	0,36	OK	2693,08	5,71	
	TRAVE	16	38,27	0,525	22,73	7,377	187,76	0,36	OK	2880,83	6,07	
	TRAVE	17	19,13	0,525	22,73	3,450	88,46	0,18	OK	2969,29	6,25	
	TRAVE	18	17,83	0,525	22,73	4,159	103,87	0,17	OK	3073,17	6,42	
	TRAVE	19	19,01	0,525	22,73	3,452	88,43	0,18	OK	3161,59	6,60	
	TRAVE	20	30,14	0,525	22,73	4,481	117,67	0,28	OK	3279,26	6,89	
	TRAVE	21	30,01	0,525	22,73	5,119	132,09	0,28	OK	3411,36	7,17	
	TRAVE	22	35,66	0,525	22,73	5,128	135,26	0,34	OK	3546,62	7,51	
	TRAVE	23	35,48	0,525	22,73	5,097	134,47	0,34	OK	3681,09	7,84	
	TRAVE	24	34,42	0,525	22,73	5,757	148,92	0,33	OK	3830,01	8,17	
	TRAVE	25	29,79	0,525	22,73	5,652	144,09	0,28	OK	3974,10	8,45	
	TRAVE	26	34,37	0,525	22,73	5,119	134,39	0,32	OK	4108,49	8,77	
	TRAVE	27	35,15	0,525	22,73	5,093	134,21	0,33	OK	4242,69	9,11	
	TRAVE	28	17,27	0,525	22,73	2,040	55,43	0,16	OK	4298,13	9,27	
	TRAVE	29	30,89	0,525	22,73	5,058	131,17	0,29	OK	4429,30	9,56	
	TRAVE	30	30,92	0,525	22,73	5,060	131,23	0,29	OK	4560,53	9,85	
	TRAVE	31	34,29	0,525	22,73	5,126	134,49	0,32	OK	4695,02	10,18	
	TRAVE	32	34,93	0,525	22,73	5,094	134,11	0,33	OK	4829,13	10,51	
	TRAVE	33	29,59	0,525	22,73	5,656	144,08	0,28	OK	4973,20	10,79	
	TRAVE	34	15,88	0,525	22,73	2,495	65,04	0,15	OK	5038,24	10,94	
	TRAVE	35	17,27	0,525	22,73	2,041	55,46	0,16	OK	5093,70	11,10	
	TRAVE	36	15,92	0,525	22,73	2,492	65,00	0,15	OK	5158,70	11,25	
	TRAVE	37	30,58	0,525	22,73	4,472	117,70	0,29	OK	5276,40	11,54	
	TRAVE	38	30,29	0,525	22,73	5,116	132,18	0,29	OK	5408,58	11,83	
	TRAVE	39	35,98	0,525	22,73	5,126	135,38	0,34	OK	5543,96	12,17	
	TRAVE	40	35,77	0,525	22,73	5,096	134,59	0,34	OK	5678,55	12,51	
	TRAVE	41	34,84	0,525	22,73	5,746	148,88	0,33	OK	5827,42	12,84	
	TRAVE	42	4,13	0,525	22,73	2,078	49,40	0,04	OK	5876,83	12,87	
	TRAVE	43	4,11	0,525	22,73	2,079	49,41	0,04	OK	5926,23	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5932,52	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5938,81	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5945,83	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5952,17	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5953,48	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5954,20	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5957,69	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5958,97	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5982,55	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5994,11	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6005,65	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6027,82	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6037,00	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6048,23	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6057,36	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6069,41	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 4	TRAVE	1	41,95	0,525	22,73	7,491	192,28	0,41	OK	192,28	0,41	
	TRAVE	2	42,22	0,525	22,73	7,511	192,87	0,41	OK	385,15	0,82	
	TRAVE	3	38,57	0,525	22,73	7,487	190,40	0,38	OK	575,55	1,19	
	TRAVE	4	38,77	0,525	22,73	7,498	190,75	0,38	OK	766,31	1,57	
	TRAVE	5	38,59	0,525	22,73	7,655	194,23	0,38	OK	960,53	1,95	
	TRAVE	6	38,87	0,525	22,73	5,347	141,92	0,38	OK	1102,45	2,32	
	TRAVE	7	38,68	0,525	22,73	7,659	194,36	0,38	OK	1296,81	2,70	
	TRAVE	8	38,87	0,525	22,73	5,345	141,88	0,38	OK	1438,69	3,08	
	TRAVE	9	36,78	0,525	22,73	7,674	193,72	0,36	OK	1632,41	3,44	
	TRAVE	10	44,03	0,525	22,73	5,321	144,04	0,43	OK	1776,44	3,86	
	TRAVE	11	44,09	0,525	22,73	5,323	144,12	0,43	OK	1920,56	4,29	
	TRAVE	12	36,84	0,525	22,73	7,659	193,41	0,36	OK	2113,97	4,65	
	TRAVE	13	36,21	0,525	22,73	7,635	192,53	0,35	OK	2306,50	5,00	
	TRAVE	14	36,24	0,525	22,73	7,616	192,11	0,35	OK	2498,61	5,36	
	TRAVE	15	37,35	0,525	22,73	7,404	187,88	0,36	OK	2686,49	5,72	
	TRAVE	16	37,47	0,525	22,73	7,382	187,44	0,36	OK	2873,93	6,08	
	TRAVE	17	18,70	0,525	22,73	3,450	88,24	0,18	OK	2962,17	6,26	
	TRAVE	18	17,43	0,525	22,73	4,159	103,67	0,17	OK	3065,84	6,43	
	TRAVE	19	18,58	0,525	22,73	3,452	88,20	0,18	OK	3154,04	6,61	
	TRAVE	20	29,38	0,525	22,73	4,482	117,29	0,29	OK	3271,32	6,90	
	TRAVE	21	29,18	0,525	22,73	5,122	131,73	0,28	OK	3403,05	7,18	
	TRAVE	22	34,64	0,525	22,73	5,130	134,77	0,34	OK	3537,82	7,52	
	TRAVE	23	34,50	0,525	22,73	5,101	134,04	0,34	OK	3671,86	7,86	
	TRAVE	24	33,51	0,525	22,73	5,759	148,48	0,33	OK	3820,34	8,18	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	25	29,07	0,525	22,73	5,658	143,86	0,28	OK	3964,20	8,46	
	TRAVE	26	33,40	0,525	22,73	5,119	133,87	0,32	OK	4098,07	8,79	
	TRAVE	27	34,20	0,525	22,73	5,097	133,78	0,33	OK	4231,86	9,12	
	TRAVE	28	16,68	0,525	22,73	2,040	55,12	0,16	OK	4286,98	9,28	
	TRAVE	29	29,86	0,525	22,73	5,063	130,75	0,29	OK	4417,73	9,57	
	TRAVE	30	29,89	0,525	22,73	5,065	130,80	0,29	OK	4548,53	9,87	
	TRAVE	31	33,33	0,525	22,73	5,126	133,98	0,32	OK	4682,51	10,19	
	TRAVE	32	33,98	0,525	22,73	5,097	133,68	0,33	OK	4816,20	10,52	
	TRAVE	33	28,87	0,525	22,73	5,663	143,85	0,28	OK	4960,05	10,80	
	TRAVE	34	15,38	0,525	22,73	2,495	64,77	0,15	OK	5024,82	10,95	
	TRAVE	35	16,68	0,525	22,73	2,041	55,15	0,16	OK	5079,96	11,11	
	TRAVE	36	15,42	0,525	22,73	2,492	64,73	0,15	OK	5144,69	11,26	
	TRAVE	37	29,82	0,525	22,73	4,473	117,31	0,29	OK	5262,00	11,55	
	TRAVE	38	29,45	0,525	22,73	5,120	131,81	0,29	OK	5393,81	11,84	
	TRAVE	39	34,96	0,525	22,73	5,128	134,88	0,34	OK	5528,69	12,18	
	TRAVE	40	34,79	0,525	22,73	5,099	134,15	0,34	OK	5662,85	12,52	
	TRAVE	41	33,94	0,525	22,73	5,747	148,44	0,33	OK	5811,28	12,85	
	TRAVE	42	4,03	0,525	22,73	2,079	49,36	0,04	OK	5860,64	12,89	
	TRAVE	43	4,02	0,525	22,73	2,079	49,36	0,04	OK	5910,00	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5916,25	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5922,51	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5929,48	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5935,78	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,09	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5937,80	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5941,28	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,54	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5965,98	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5977,48	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5988,94	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6010,98	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6020,11	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6031,28	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6040,35	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6052,32	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 5	TRAVE	1	40,68	0,525	22,73	7,492	191,63	0,68	OK	191,63	0,68	
	TRAVE	2	41,14	0,525	22,73	7,526	192,64	0,69	OK	384,27	1,37	
	TRAVE	3	37,28	0,525	22,73	7,501	190,03	0,62	OK	574,30	1,99	
	TRAVE	4	37,62	0,525	22,73	7,519	190,62	0,63	OK	764,93	2,62	
	TRAVE	5	37,30	0,525	22,73	7,660	193,67	0,62	OK	958,60	3,25	
	TRAVE	6	37,44	0,525	22,73	5,351	141,27	0,63	OK	1099,87	3,88	
	TRAVE	7	37,45	0,525	22,73	7,666	193,89	0,63	OK	1293,76	4,50	
	TRAVE	8	37,44	0,525	22,73	5,348	141,20	0,63	OK	1434,97	5,13	
	TRAVE	9	35,76	0,525	22,73	7,681	193,34	0,60	OK	1628,31	5,73	
	TRAVE	10	42,23	0,525	22,73	5,326	143,21	0,71	OK	1771,52	6,44	
	TRAVE	11	42,32	0,525	22,73	5,330	143,35	0,71	OK	1914,87	7,15	
	TRAVE	12	35,87	0,525	22,73	7,655	192,80	0,60	OK	2107,68	7,75	
	TRAVE	13	35,25	0,525	22,73	7,643	192,20	0,59	OK	2299,88	8,34	
	TRAVE	14	35,31	0,525	22,73	7,610	191,48	0,59	OK	2491,36	8,93	
	TRAVE	15	36,33	0,525	22,73	7,414	187,58	0,61	OK	2678,94	9,54	
	TRAVE	16	36,54	0,525	22,73	7,376	186,81	0,61	OK	2865,75	10,15	
	TRAVE	17	18,12	0,525	22,73	3,447	87,85	0,30	OK	2953,60	10,45	
	TRAVE	18	16,80	0,525	22,73	4,157	103,30	0,28	OK	3056,90	10,73	
	TRAVE	19	17,92	0,525	22,73	3,449	87,80	0,30	OK	3144,70	11,03	
	TRAVE	20	28,35	0,525	22,73	4,486	116,83	0,47	OK	3261,54	11,51	
	TRAVE	21	28,11	0,525	22,73	5,127	131,28	0,47	OK	3392,81	11,98	
	TRAVE	22	33,35	0,525	22,73	5,133	134,16	0,56	OK	3526,98	12,54	
	TRAVE	23	33,26	0,525	22,73	5,106	133,51	0,56	OK	3660,49	13,10	
	TRAVE	24	32,32	0,525	22,73	5,766	148,00	0,54	OK	3808,49	13,64	
	TRAVE	25	28,23	0,525	22,73	5,663	143,52	0,47	OK	3952,01	14,11	
	TRAVE	26	32,30	0,525	22,73	5,117	133,24	0,54	OK	4085,25	14,65	
	TRAVE	27	33,16	0,525	22,73	5,100	133,31	0,56	OK	4218,56	15,21	
	TRAVE	28	15,99	0,525	22,73	2,039	54,74	0,27	OK	4273,30	15,47	
	TRAVE	29	28,65	0,525	22,73	5,069	130,25	0,48	OK	4403,55	15,95	
	TRAVE	30	28,69	0,525	22,73	5,072	130,34	0,48	OK	4533,89	16,43	
	TRAVE	31	32,18	0,525	22,73	5,128	133,43	0,54	OK	4667,33	16,97	
	TRAVE	32	32,79	0,525	22,73	5,101	133,15	0,55	OK	4800,47	17,52	
	TRAVE	33	27,90	0,525	22,73	5,670	143,51	0,47	OK	4943,98	17,99	
	TRAVE	34	14,79	0,525	22,73	2,495	64,47	0,25	OK	5008,46	18,24	
	TRAVE	35	16,00	0,525	22,73	2,041	54,79	0,27	OK	5063,25	18,51	
	TRAVE	36	14,85	0,525	22,73	2,491	64,40	0,25	OK	5127,65	18,75	
	TRAVE	37	29,09	0,525	22,73	4,470	116,86	0,49	OK	5244,51	19,24	
	TRAVE	38	28,57	0,525	22,73	5,122	131,41	0,48	OK	5375,92	19,72	
	TRAVE	39	33,87	0,525	22,73	5,129	134,35	0,57	OK	5510,27	20,29	
	TRAVE	40	33,74	0,525	22,73	5,103	133,70	0,57	OK	5643,97	20,85	
	TRAVE	41	33,02	0,525	22,73	5,745	147,91	0,55	OK	5791,88	21,41	
	TRAVE	42	3,89	0,525	22,73	2,078	49,27	0,07	OK	5841,15	21,47	
	TRAVE	43	3,87	0,525	22,73	2,079	49,28	0,06	OK	5890,43	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5896,68	21,54	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5902,94	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5909,90	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5916,21	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5917,52	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5918,23	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5921,70	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5922,97	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5946,41	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5957,91	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5969,37	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5991,41	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6000,54	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6011,71	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6020,78	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6032,75	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 6	TRAVE	1	42,81	0,525	22,73	7,498	192,88	0,41	OK	192,88	0,41	
	TRAVE	2	42,81	0,525	22,73	7,498	192,88	0,41	OK	385,75	0,82	
	TRAVE	3	39,72	0,525	22,73	7,479	190,83	0,38	OK	576,58	1,19	
	TRAVE	4	39,72	0,525	22,73	7,479	190,83	0,38	OK	767,41	1,57	
	TRAVE	5	39,74	0,525	22,73	7,650	194,71	0,38	OK	962,12	1,95	
	TRAVE	6	40,14	0,525	22,73	5,340	142,43	0,38	OK	1104,56	2,33	
	TRAVE	7	39,74	0,525	22,73	7,650	194,71	0,38	OK	1299,27	2,71	
	TRAVE	8	40,14	0,525	22,73	5,340	142,43	0,38	OK	1441,70	3,10	
	TRAVE	9	37,59	0,525	22,73	7,664	193,90	0,36	OK	1635,61	3,45	
	TRAVE	10	45,50	0,525	22,73	5,319	144,77	0,43	OK	1780,37	3,89	
	TRAVE	11	45,50	0,525	22,73	5,319	144,77	0,43	OK	1925,14	4,32	
	TRAVE	12	37,59	0,525	22,73	7,664	193,90	0,36	OK	2119,04	4,68	
	TRAVE	13	37,07	0,525	22,73	7,626	192,78	0,35	OK	2311,82	5,03	
	TRAVE	14	37,07	0,525	22,73	7,626	192,78	0,35	OK	2504,60	5,39	
	TRAVE	15	38,45	0,525	22,73	7,385	188,02	0,37	OK	2692,63	5,75	
	TRAVE	16	38,45	0,525	22,73	7,385	188,02	0,37	OK	2880,65	6,12	
	TRAVE	17	19,17	0,525	22,73	3,454	88,55	0,18	OK	2969,20	6,30	
	TRAVE	18	17,91	0,525	22,73	4,168	104,14	0,17	OK	3073,34	6,47	
	TRAVE	19	19,17	0,525	22,73	3,454	88,55	0,18	OK	3161,89	6,66	
	TRAVE	20	30,24	0,525	22,73	4,481	117,71	0,29	OK	3279,60	6,94	
	TRAVE	21	30,18	0,525	22,73	5,118	132,16	0,29	OK	3411,77	7,23	
	TRAVE	22	35,76	0,525	22,73	5,129	135,35	0,34	OK	3547,11	7,57	
	TRAVE	23	35,60	0,525	22,73	5,098	134,55	0,34	OK	3681,66	7,91	
	TRAVE	24	34,82	0,525	22,73	5,749	148,92	0,33	OK	3830,59	8,24	
	TRAVE	25	29,81	0,525	22,73	5,656	144,20	0,28	OK	3974,79	8,53	
	TRAVE	26	34,27	0,525	22,73	5,126	134,48	0,33	OK	4109,27	8,85	
	TRAVE	27	35,01	0,525	22,73	5,095	134,17	0,33	OK	4243,43	9,19	
	TRAVE	28	17,25	0,525	22,73	2,042	55,46	0,16	OK	4298,89	9,35	
	TRAVE	29	30,97	0,525	22,73	5,059	131,22	0,30	OK	4430,12	9,65	
	TRAVE	30	30,97	0,525	22,73	5,059	131,22	0,30	OK	4561,34	9,94	
	TRAVE	31	34,27	0,525	22,73	5,126	134,48	0,33	OK	4695,82	10,27	
	TRAVE	32	35,01	0,525	22,73	5,095	134,17	0,33	OK	4829,99	10,60	
	TRAVE	33	29,81	0,525	22,73	5,656	144,20	0,28	OK	4974,19	10,89	
	TRAVE	34	15,82	0,525	22,73	2,495	65,00	0,15	OK	5039,19	11,04	
	TRAVE	35	17,25	0,525	22,73	2,042	55,46	0,16	OK	5094,64	11,20	
	TRAVE	36	15,82	0,525	22,73	2,495	65,00	0,15	OK	5159,64	11,35	
	TRAVE	37	30,24	0,525	22,73	4,481	117,71	0,29	OK	5277,35	11,64	
	TRAVE	38	30,18	0,525	22,73	5,118	132,16	0,29	OK	5409,52	11,93	
	TRAVE	39	35,76	0,525	22,73	5,129	135,35	0,34	OK	5544,86	12,27	
	TRAVE	40	35,60	0,525	22,73	5,098	134,55	0,34	OK	5679,41	12,61	
	TRAVE	41	34,82	0,525	22,73	5,749	148,92	0,33	OK	5828,33	12,94	
	TRAVE	42	4,08	0,525	22,73	2,079	49,40	0,04	OK	5877,74	12,98	
	TRAVE	43	4,08	0,525	22,73	2,079	49,40	0,04	OK	5927,14	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5933,42	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5939,72	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5946,73	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5953,07	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5954,39	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5955,10	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5958,60	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5959,87	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5983,46	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5995,02	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6006,55	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6028,72	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6037,90	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6049,14	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6058,27	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6070,31	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione	Tipo	Elem	N	Tg(fi)/	C/Gc/Gr	Area	Vres	Fh	Verifica	S(Vres)	S(Fh)	Verifica

N.ro	Elem.	N.ro	(t)	Gfi/Gr	t/mq	mq	(t)	(t)	Locale	(t)	(t)	Globale
A1 / 7	TRAVE	1	41,80	0,525	22,73	7,504	192,49	0,41	OK	192,49	0,41	
	TRAVE	2	41,80	0,525	22,73	7,504	192,49	0,41	OK	384,99	0,82	
	TRAVE	3	38,67	0,525	22,73	7,493	190,60	0,38	OK	575,58	1,20	
	TRAVE	4	38,67	0,525	22,73	7,493	190,60	0,38	OK	766,18	1,58	
	TRAVE	5	38,66	0,525	22,73	7,655	194,26	0,38	OK	960,44	1,96	
	TRAVE	6	38,91	0,525	22,73	5,343	141,86	0,38	OK	1102,30	2,34	
	TRAVE	7	38,66	0,525	22,73	7,655	194,26	0,38	OK	1296,57	2,72	
	TRAVE	8	38,91	0,525	22,73	5,343	141,86	0,38	OK	1438,42	3,10	
	TRAVE	9	36,73	0,525	22,73	7,665	193,48	0,36	OK	1631,90	3,46	
	TRAVE	10	43,96	0,525	22,73	5,324	144,07	0,43	OK	1775,98	3,89	
	TRAVE	11	43,96	0,525	22,73	5,324	144,07	0,43	OK	1920,05	4,32	
	TRAVE	12	36,73	0,525	22,73	7,665	193,48	0,36	OK	2113,53	4,68	
	TRAVE	13	36,28	0,525	22,73	7,628	192,40	0,36	OK	2305,93	5,04	
	TRAVE	14	36,28	0,525	22,73	7,628	192,40	0,36	OK	2498,33	5,39	
	TRAVE	15	37,65	0,525	22,73	7,389	187,71	0,37	OK	2686,04	5,76	
	TRAVE	16	37,65	0,525	22,73	7,389	187,71	0,37	OK	2873,75	6,13	
	TRAVE	17	18,74	0,525	22,73	3,454	88,33	0,18	OK	2962,08	6,31	
	TRAVE	18	17,51	0,525	22,73	4,169	103,94	0,17	OK	3066,02	6,49	
	TRAVE	19	18,74	0,525	22,73	3,454	88,33	0,18	OK	3154,34	6,67	
	TRAVE	20	29,48	0,525	22,73	4,481	117,32	0,29	OK	3271,67	6,96	
	TRAVE	21	29,35	0,525	22,73	5,121	131,80	0,29	OK	3403,46	7,25	
	TRAVE	22	34,74	0,525	22,73	5,131	134,86	0,34	OK	3538,32	7,59	
	TRAVE	23	34,62	0,525	22,73	5,102	134,12	0,34	OK	3672,44	7,93	
	TRAVE	24	33,91	0,525	22,73	5,750	148,48	0,33	OK	3820,92	8,26	
	TRAVE	25	29,09	0,525	22,73	5,663	143,97	0,29	OK	3964,89	8,54	
	TRAVE	26	33,31	0,525	22,73	5,126	133,97	0,33	OK	4098,86	8,87	
	TRAVE	27	34,06	0,525	22,73	5,098	133,74	0,33	OK	4232,61	9,20	
	TRAVE	28	16,66	0,525	22,73	2,042	55,14	0,16	OK	4287,75	9,37	
	TRAVE	29	29,94	0,525	22,73	5,064	130,80	0,29	OK	4418,55	9,66	
	TRAVE	30	29,94	0,525	22,73	5,064	130,80	0,29	OK	4549,35	9,95	
	TRAVE	31	33,31	0,525	22,73	5,126	133,97	0,33	OK	4683,32	10,28	
	TRAVE	32	34,06	0,525	22,73	5,098	133,74	0,33	OK	4817,07	10,61	
	TRAVE	33	29,09	0,525	22,73	5,663	143,97	0,29	OK	4961,04	10,90	
	TRAVE	34	15,32	0,525	22,73	2,494	64,73	0,15	OK	5025,77	11,05	
	TRAVE	35	16,66	0,525	22,73	2,042	55,14	0,16	OK	5080,91	11,21	
	TRAVE	36	15,32	0,525	22,73	2,494	64,73	0,15	OK	5145,64	11,36	
	TRAVE	37	29,48	0,525	22,73	4,481	117,32	0,29	OK	5262,97	11,65	
	TRAVE	38	29,35	0,525	22,73	5,121	131,80	0,29	OK	5394,76	11,94	
	TRAVE	39	34,74	0,525	22,73	5,131	134,86	0,34	OK	5529,62	12,28	
	TRAVE	40	34,62	0,525	22,73	5,102	134,12	0,34	OK	5663,74	12,62	
	TRAVE	41	33,91	0,525	22,73	5,750	148,48	0,33	OK	5812,22	12,95	
	TRAVE	42	3,99	0,525	22,73	2,079	49,35	0,04	OK	5861,57	12,99	
	TRAVE	43	3,99	0,525	22,73	2,079	49,35	0,04	OK	5910,93	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5917,18	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5923,43	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5930,40	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5936,71	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5938,02	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5938,73	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5942,20	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5943,47	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5966,91	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5978,41	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5989,87	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6011,91	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6021,04	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6032,20	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6041,28	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6053,25	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 8	TRAVE	1	40,44	0,525	22,73	7,514	192,01	0,68	OK	192,01	0,68	
	TRAVE	2	40,44	0,525	22,73	7,514	192,01	0,68	OK	384,01	1,37	
	TRAVE	3	37,45	0,525	22,73	7,511	190,36	0,63	OK	574,37	2,00	
	TRAVE	4	37,45	0,525	22,73	7,511	190,36	0,63	OK	764,73	2,63	
	TRAVE	5	37,42	0,525	22,73	7,660	193,73	0,63	OK	958,46	3,26	
	TRAVE	6	37,50	0,525	22,73	5,346	141,17	0,63	OK	1099,63	3,90	
	TRAVE	7	37,42	0,525	22,73	7,660	193,73	0,63	OK	1293,36	4,53	
	TRAVE	8	37,50	0,525	22,73	5,346	141,17	0,63	OK	1434,53	5,16	
	TRAVE	9	35,68	0,525	22,73	7,665	192,93	0,60	OK	1627,47	5,76	
	TRAVE	10	42,12	0,525	22,73	5,332	143,28	0,71	OK	1770,75	6,47	
	TRAVE	11	42,12	0,525	22,73	5,332	143,28	0,71	OK	1914,03	7,19	
	TRAVE	12	35,68	0,525	22,73	7,665	192,93	0,60	OK	2106,96	7,79	
	TRAVE	13	35,37	0,525	22,73	7,630	191,97	0,60	OK	2298,93	8,38	
	TRAVE	14	35,37	0,525	22,73	7,630	191,97	0,60	OK	2490,91	8,98	
	TRAVE	15	36,84	0,525	22,73	7,389	187,27	0,62	OK	2678,18	9,60	
	TRAVE	16	36,84	0,525	22,73	7,389	187,27	0,62	OK	2865,45	10,23	
	TRAVE	17	18,18	0,525	22,73	3,453	88,01	0,31	OK	2953,46	10,53	
	TRAVE	18	16,93	0,525	22,73	4,175	103,76	0,29	OK	3057,23	10,82	
	TRAVE	19	18,18	0,525	22,73	3,453	88,01	0,31	OK	3145,24	11,13	
	TRAVE	20	28,52	0,525	22,73	4,485	116,90	0,48	OK	3262,14	11,61	
	TRAVE	21	28,39	0,525	22,73	5,126	131,39	0,48	OK	3393,53	12,09	
	TRAVE	22	33,51	0,525	22,73	5,136	134,31	0,57	OK	3527,83	12,65	
	TRAVE	23	33,46	0,525	22,73	5,108	133,64	0,56	OK	3661,47	13,22	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	24	32,97	0,525	22,73	5,750	147,99	0,56	OK	3809,46	13,77	
	TRAVE	25	28,27	0,525	22,73	5,671	143,71	0,48	OK	3953,18	14,25	
	TRAVE	26	32,15	0,525	22,73	5,128	133,41	0,54	OK	4086,59	14,79	
	TRAVE	27	32,92	0,525	22,73	5,103	133,25	0,56	OK	4219,84	15,35	
	TRAVE	28	15,95	0,525	22,73	2,042	54,79	0,27	OK	4274,63	15,62	
	TRAVE	29	28,79	0,525	22,73	5,070	130,33	0,49	OK	4404,96	16,11	
	TRAVE	30	28,79	0,525	22,73	5,070	130,33	0,49	OK	4535,29	16,59	
	TRAVE	31	32,15	0,525	22,73	5,128	133,41	0,54	OK	4668,70	17,13	
	TRAVE	32	32,92	0,525	22,73	5,103	133,25	0,56	OK	4801,95	17,69	
	TRAVE	33	28,27	0,525	22,73	5,671	143,71	0,48	OK	4945,67	18,17	
	TRAVE	34	14,68	0,525	22,73	2,495	64,41	0,25	OK	5010,07	18,42	
	TRAVE	35	15,95	0,525	22,73	2,042	54,79	0,27	OK	5064,86	18,69	
	TRAVE	36	14,68	0,525	22,73	2,495	64,41	0,25	OK	5129,27	18,93	
	TRAVE	37	28,52	0,525	22,73	4,485	116,90	0,48	OK	5246,16	19,41	
	TRAVE	38	28,39	0,525	22,73	5,126	131,39	0,48	OK	5377,56	19,89	
	TRAVE	39	33,51	0,525	22,73	5,136	134,31	0,57	OK	5511,86	20,46	
	TRAVE	40	33,46	0,525	22,73	5,108	133,64	0,56	OK	5645,50	21,02	
	TRAVE	41	32,97	0,525	22,73	5,750	147,99	0,56	OK	5793,49	21,58	
	TRAVE	42	3,82	0,525	22,73	2,080	49,27	0,06	OK	5842,76	21,65	
	TRAVE	43	3,82	0,525	22,73	2,080	49,27	0,06	OK	5892,03	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5898,28	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5904,54	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5911,51	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5917,81	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5919,12	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5919,83	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5923,31	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5924,57	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5948,01	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5959,51	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,02	OK	5970,97	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5993,01	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6002,14	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,02	OK	6013,31	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6022,38	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6034,35	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 9	TRAVE	1	43,23	0,525	22,73	7,505	193,25	0,41	OK	193,25	0,41	
	TRAVE	2	42,96	0,525	22,73	7,485	192,67	0,41	OK	385,92	0,81	
	TRAVE	3	39,82	0,525	22,73	7,484	190,98	0,38	OK	576,90	1,19	
	TRAVE	4	39,62	0,525	22,73	7,473	190,64	0,37	OK	767,54	1,57	
	TRAVE	5	39,76	0,525	22,73	7,653	194,81	0,38	OK	962,35	1,94	
	TRAVE	6	40,10	0,525	22,73	5,342	142,45	0,38	OK	1104,80	2,32	
	TRAVE	7	39,67	0,525	22,73	7,650	194,68	0,38	OK	1299,48	2,70	
	TRAVE	8	40,11	0,525	22,73	5,343	142,49	0,38	OK	1441,97	3,07	
	TRAVE	9	37,70	0,525	22,73	7,658	193,83	0,36	OK	1635,80	3,43	
	TRAVE	10	45,62	0,525	22,73	5,318	144,81	0,43	OK	1780,61	3,86	
	TRAVE	11	45,57	0,525	22,73	5,316	144,73	0,43	OK	1925,34	4,29	
	TRAVE	12	37,64	0,525	22,73	7,673	194,14	0,36	OK	2119,48	4,65	
	TRAVE	13	37,04	0,525	22,73	7,614	192,50	0,35	OK	2311,98	5,00	
	TRAVE	14	37,01	0,525	22,73	7,633	192,91	0,35	OK	2504,89	5,35	
	TRAVE	15	38,27	0,525	22,73	7,377	187,76	0,36	OK	2692,64	5,71	
	TRAVE	16	38,15	0,525	22,73	7,399	188,19	0,36	OK	2880,83	6,07	
	TRAVE	17	19,01	0,525	22,73	3,452	88,43	0,18	OK	2969,26	6,25	
	TRAVE	18	17,83	0,525	22,73	4,159	103,87	0,17	OK	3073,13	6,42	
	TRAVE	19	19,13	0,525	22,73	3,450	88,46	0,18	OK	3161,59	6,60	
	TRAVE	20	30,58	0,525	22,73	4,472	117,70	0,29	OK	3279,29	6,89	
	TRAVE	21	30,29	0,525	22,73	5,116	132,18	0,29	OK	3411,47	7,18	
	TRAVE	22	35,98	0,525	22,73	5,126	135,38	0,34	OK	3546,85	7,52	
	TRAVE	23	35,77	0,525	22,73	5,096	134,59	0,34	OK	3681,44	7,85	
	TRAVE	24	34,84	0,525	22,73	5,746	148,88	0,33	OK	3830,31	8,18	
	TRAVE	25	29,59	0,525	22,73	5,656	144,08	0,28	OK	3974,39	8,46	
	TRAVE	26	34,29	0,525	22,73	5,126	134,49	0,32	OK	4108,88	8,79	
	TRAVE	27	34,93	0,525	22,73	5,094	134,11	0,33	OK	4242,99	9,12	
	TRAVE	28	17,27	0,525	22,73	2,041	55,46	0,16	OK	4298,45	9,28	
	TRAVE	29	30,92	0,525	22,73	5,060	131,23	0,29	OK	4429,68	9,57	
	TRAVE	30	30,89	0,525	22,73	5,058	131,17	0,29	OK	4560,85	9,87	
	TRAVE	31	34,37	0,525	22,73	5,119	134,39	0,32	OK	4695,24	10,19	
	TRAVE	32	35,15	0,525	22,73	5,093	134,21	0,33	OK	4829,45	10,52	
	TRAVE	33	29,79	0,525	22,73	5,652	144,09	0,28	OK	4973,53	10,80	
	TRAVE	34	15,92	0,525	22,73	2,492	65,00	0,15	OK	5038,53	10,96	
	TRAVE	35	17,27	0,525	22,73	2,040	55,43	0,16	OK	5093,97	11,12	
	TRAVE	36	15,88	0,525	22,73	2,495	65,04	0,15	OK	5159,00	11,27	
	TRAVE	37	30,14	0,525	22,73	4,481	117,67	0,28	OK	5276,68	11,55	
	TRAVE	38	30,01	0,525	22,73	5,119	132,09	0,28	OK	5408,77	11,84	
	TRAVE	39	35,66	0,525	22,73	5,128	135,26	0,34	OK	5544,03	12,17	
	TRAVE	40	35,48	0,525	22,73	5,097	134,47	0,34	OK	5678,51	12,51	
	TRAVE	41	34,42	0,525	22,73	5,757	148,92	0,33	OK	5827,42	12,84	
	TRAVE	42	4,11	0,525	22,73	2,079	49,41	0,04	OK	5876,83	12,87	
	TRAVE	43	4,13	0,525	22,73	2,078	49,40	0,04	OK	5926,23	12,91	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5932,52	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5938,81	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5945,83	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5952,17	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5953,48	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5954,20	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5957,70	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5958,97	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5982,55	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5994,11	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6005,65	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6027,82	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6037,00	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6048,23	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6057,36	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6069,41	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 10	TRAVE	1	42,22	0,525	22,73	7,511	192,87	0,41	OK	192,87	0,41	
	TRAVE	2	41,95	0,525	22,73	7,491	192,28	0,41	OK	385,15	0,82	
	TRAVE	3	38,77	0,525	22,73	7,498	190,75	0,38	OK	575,90	1,20	
	TRAVE	4	38,57	0,525	22,73	7,487	190,40	0,38	OK	766,31	1,57	
	TRAVE	5	38,68	0,525	22,73	7,659	194,36	0,38	OK	960,67	1,95	
	TRAVE	6	38,87	0,525	22,73	5,345	141,88	0,38	OK	1102,54	2,32	
	TRAVE	7	38,59	0,525	22,73	7,655	194,23	0,38	OK	1296,77	2,70	
	TRAVE	8	38,87	0,525	22,73	5,347	141,92	0,38	OK	1438,69	3,08	
	TRAVE	9	36,84	0,525	22,73	7,659	193,41	0,36	OK	1632,10	3,44	
	TRAVE	10	44,09	0,525	22,73	5,323	144,12	0,43	OK	1776,22	3,86	
	TRAVE	11	44,03	0,525	22,73	5,321	144,04	0,43	OK	1920,25	4,29	
	TRAVE	12	36,78	0,525	22,73	7,674	193,72	0,36	OK	2113,97	4,65	
	TRAVE	13	36,24	0,525	22,73	7,616	192,11	0,35	OK	2306,08	5,00	
	TRAVE	14	36,21	0,525	22,73	7,635	192,53	0,35	OK	2498,61	5,36	
	TRAVE	15	37,47	0,525	22,73	7,382	187,44	0,36	OK	2686,05	5,72	
	TRAVE	16	37,35	0,525	22,73	7,404	187,88	0,36	OK	2873,93	6,08	
	TRAVE	17	18,58	0,525	22,73	3,452	88,20	0,18	OK	2962,13	6,26	
	TRAVE	18	17,43	0,525	22,73	4,159	103,67	0,17	OK	3065,80	6,43	
	TRAVE	19	18,70	0,525	22,73	3,450	88,24	0,18	OK	3154,04	6,61	
	TRAVE	20	29,82	0,525	22,73	4,473	117,31	0,29	OK	3271,34	6,90	
	TRAVE	21	29,45	0,525	22,73	5,120	131,81	0,29	OK	3403,15	7,19	
	TRAVE	22	34,96	0,525	22,73	5,128	134,88	0,34	OK	3538,04	7,53	
	TRAVE	23	34,79	0,525	22,73	5,099	134,15	0,34	OK	3672,19	7,87	
	TRAVE	24	33,94	0,525	22,73	5,747	148,44	0,33	OK	3820,63	8,20	
	TRAVE	25	28,87	0,525	22,73	5,663	143,85	0,28	OK	3964,48	8,48	
	TRAVE	26	33,33	0,525	22,73	5,126	133,98	0,32	OK	4098,46	8,80	
	TRAVE	27	33,98	0,525	22,73	5,097	133,68	0,33	OK	4232,14	9,13	
	TRAVE	28	16,68	0,525	22,73	2,041	55,15	0,16	OK	4287,29	9,30	
	TRAVE	29	29,89	0,525	22,73	5,065	130,80	0,29	OK	4418,09	9,59	
	TRAVE	30	29,86	0,525	22,73	5,063	130,75	0,29	OK	4548,84	9,88	
	TRAVE	31	33,40	0,525	22,73	5,119	133,87	0,32	OK	4682,72	10,20	
	TRAVE	32	34,20	0,525	22,73	5,097	133,78	0,33	OK	4816,50	10,54	
	TRAVE	33	29,07	0,525	22,73	5,658	143,86	0,28	OK	4960,36	10,82	
	TRAVE	34	15,42	0,525	22,73	2,492	64,73	0,15	OK	5025,09	10,97	
	TRAVE	35	16,68	0,525	22,73	2,040	55,12	0,16	OK	5080,21	11,13	
	TRAVE	36	15,38	0,525	22,73	2,495	64,77	0,15	OK	5144,98	11,28	
	TRAVE	37	29,38	0,525	22,73	4,482	117,29	0,29	OK	5262,26	11,57	
	TRAVE	38	29,18	0,525	22,73	5,122	131,73	0,28	OK	5393,99	11,85	
	TRAVE	39	34,64	0,525	22,73	5,130	134,77	0,34	OK	5528,76	12,19	
	TRAVE	40	34,50	0,525	22,73	5,101	134,04	0,34	OK	5662,80	12,52	
	TRAVE	41	33,51	0,525	22,73	5,759	148,48	0,33	OK	5811,28	12,85	
	TRAVE	42	4,02	0,525	22,73	2,079	49,36	0,04	OK	5860,64	12,89	
	TRAVE	43	4,03	0,525	22,73	2,079	49,36	0,04	OK	5910,00	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5916,25	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5922,51	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5929,48	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5935,78	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,09	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5937,80	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5941,28	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,54	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5965,98	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5977,48	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5988,94	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6010,98	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6020,11	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6031,28	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6040,35	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6052,32	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO	RISULTATI

Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 11	TRAVE	1	41,14	0,525	22,73	7,526	192,64	0,69	OK	192,64	0,69	
	TRAVE	2	40,68	0,525	22,73	7,492	191,63	0,68	OK	384,27	1,37	
	TRAVE	3	37,62	0,525	22,73	7,519	190,62	0,63	OK	574,89	2,00	
	TRAVE	4	37,28	0,525	22,73	7,501	190,03	0,62	OK	764,93	2,62	
	TRAVE	5	37,45	0,525	22,73	7,666	193,89	0,63	OK	958,82	3,25	
	TRAVE	6	37,44	0,525	22,73	5,348	141,20	0,63	OK	1100,02	3,88	
	TRAVE	7	37,30	0,525	22,73	7,660	193,67	0,62	OK	1293,69	4,50	
	TRAVE	8	37,44	0,525	22,73	5,351	141,27	0,63	OK	1434,97	5,13	
	TRAVE	9	35,87	0,525	22,73	7,655	192,80	0,60	OK	1627,77	5,73	
	TRAVE	10	42,32	0,525	22,73	5,330	143,35	0,71	OK	1771,13	6,44	
	TRAVE	11	42,23	0,525	22,73	5,326	143,21	0,71	OK	1914,34	7,15	
	TRAVE	12	35,76	0,525	22,73	7,681	193,34	0,60	OK	2107,68	7,75	
	TRAVE	13	35,31	0,525	22,73	7,610	191,48	0,59	OK	2299,16	8,34	
	TRAVE	14	35,25	0,525	22,73	7,643	192,20	0,59	OK	2491,36	8,93	
	TRAVE	15	36,54	0,525	22,73	7,376	186,81	0,61	OK	2678,17	9,54	
	TRAVE	16	36,33	0,525	22,73	7,414	187,58	0,61	OK	2865,75	10,15	
	TRAVE	17	17,92	0,525	22,73	3,449	87,80	0,30	OK	2953,54	10,45	
	TRAVE	18	16,80	0,525	22,73	4,157	103,30	0,28	OK	3056,85	10,73	
	TRAVE	19	18,12	0,525	22,73	3,447	87,85	0,30	OK	3144,70	11,03	
	TRAVE	20	29,09	0,525	22,73	4,470	116,86	0,49	OK	3261,56	11,52	
	TRAVE	21	28,57	0,525	22,73	5,122	131,41	0,48	OK	3392,97	12,00	
	TRAVE	22	33,87	0,525	22,73	5,129	134,35	0,57	OK	3527,32	12,57	
	TRAVE	23	33,74	0,525	22,73	5,103	133,70	0,57	OK	3661,02	13,13	
	TRAVE	24	33,02	0,525	22,73	5,745	147,91	0,55	OK	3808,93	13,69	
	TRAVE	25	27,90	0,525	22,73	5,670	143,51	0,47	OK	3952,44	14,15	
	TRAVE	26	32,18	0,525	22,73	5,128	133,43	0,54	OK	4085,87	14,69	
	TRAVE	27	32,79	0,525	22,73	5,101	133,15	0,55	OK	4219,02	15,24	
	TRAVE	28	16,00	0,525	22,73	2,041	54,79	0,27	OK	4273,81	15,51	
	TRAVE	29	28,69	0,525	22,73	5,072	130,34	0,48	OK	4404,15	15,99	
	TRAVE	30	28,65	0,525	22,73	5,069	130,25	0,48	OK	4534,40	16,47	
	TRAVE	31	32,30	0,525	22,73	5,117	133,24	0,54	OK	4667,64	17,01	
	TRAVE	32	33,16	0,525	22,73	5,100	133,31	0,56	OK	4800,95	17,57	
	TRAVE	33	28,23	0,525	22,73	5,663	143,52	0,47	OK	4944,47	18,04	
	TRAVE	34	14,85	0,525	22,73	2,491	64,40	0,25	OK	5008,87	18,29	
	TRAVE	35	15,99	0,525	22,73	2,039	54,74	0,27	OK	5063,61	18,56	
	TRAVE	36	14,79	0,525	22,73	2,495	64,47	0,25	OK	5128,09	18,80	
	TRAVE	37	28,35	0,525	22,73	4,486	116,83	0,47	OK	5244,92	19,28	
	TRAVE	38	28,11	0,525	22,73	5,127	131,28	0,47	OK	5376,20	19,75	
	TRAVE	39	33,35	0,525	22,73	5,133	134,16	0,56	OK	5510,36	20,31	
	TRAVE	40	33,26	0,525	22,73	5,106	133,51	0,56	OK	5643,87	20,86	
	TRAVE	41	32,32	0,525	22,73	5,766	148,00	0,54	OK	5791,88	21,41	
	TRAVE	42	3,87	0,525	22,73	2,079	49,28	0,06	OK	5841,16	21,47	
	TRAVE	43	3,89	0,525	22,73	2,078	49,27	0,07	OK	5890,43	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5896,68	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5902,94	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5909,90	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5916,21	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5917,52	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5918,23	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5921,70	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5922,97	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5946,41	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5957,91	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5969,37	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5991,41	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6000,54	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6011,71	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6020,78	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6032,75	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 12	TRAVE	1	43,37	0,525	22,73	7,492	193,05	0,41	OK	193,05	0,41	
	TRAVE	2	43,37	0,525	22,73	7,492	193,05	0,41	OK	386,09	0,83	
	TRAVE	3	39,72	0,525	22,73	7,478	190,80	0,38	OK	576,89	1,21	
	TRAVE	4	39,72	0,525	22,73	7,478	190,80	0,38	OK	767,68	1,58	
	TRAVE	5	39,69	0,525	22,73	7,653	194,77	0,38	OK	962,46	1,96	
	TRAVE	6	40,07	0,525	22,73	5,345	142,51	0,38	OK	1104,96	2,34	
	TRAVE	7	39,69	0,525	22,73	7,653	194,77	0,38	OK	1299,73	2,72	
	TRAVE	8	40,07	0,525	22,73	5,345	142,51	0,38	OK	1442,24	3,10	
	TRAVE	9	37,75	0,525	22,73	7,665	194,01	0,36	OK	1636,25	3,46	
	TRAVE	10	45,69	0,525	22,73	5,315	144,78	0,44	OK	1781,03	3,90	
	TRAVE	11	45,69	0,525	22,73	5,315	144,78	0,44	OK	1925,81	4,33	
	TRAVE	12	37,75	0,525	22,73	7,665	194,01	0,36	OK	2119,83	4,69	
	TRAVE	13	36,97	0,525	22,73	7,622	192,62	0,35	OK	2312,45	5,05	
	TRAVE	14	36,97	0,525	22,73	7,622	192,62	0,35	OK	2505,08	5,40	
	TRAVE	15	37,97	0,525	22,73	7,392	187,92	0,36	OK	2693,00	5,76	
	TRAVE	16	37,97	0,525	22,73	7,392	187,92	0,36	OK	2880,92	6,12	
	TRAVE	17	18,97	0,525	22,73	3,448	88,33	0,18	OK	2969,25	6,30	
	TRAVE	18	17,75	0,525	22,73	4,154	103,73	0,17	OK	3072,98	6,47	
	TRAVE	19	18,97	0,525	22,73	3,448	88,33	0,18	OK	3161,31	6,65	
	TRAVE	20	30,48	0,525	22,73	4,473	117,66	0,29	OK	3278,97	6,94	
	TRAVE	21	30,12	0,525	22,73	5,117	132,11	0,29	OK	3411,08	7,23	
	TRAVE	22	35,88	0,525	22,73	5,124	135,30	0,34	OK	3546,38	7,57	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	23	35,65	0,525	22,73	5,095	134,51	0,34	OK	3680,88	7,91	
	TRAVE	24	34,45	0,525	22,73	5,755	148,87	0,33	OK	3829,75	8,24	
	TRAVE	25	29,57	0,525	22,73	5,651	143,96	0,28	OK	3973,72	8,52	
	TRAVE	26	34,39	0,525	22,73	5,119	134,40	0,33	OK	4108,12	8,85	
	TRAVE	27	35,07	0,525	22,73	5,093	134,15	0,33	OK	4242,27	9,19	
	TRAVE	28	17,29	0,525	22,73	2,040	55,44	0,16	OK	4297,70	9,35	
	TRAVE	29	30,84	0,525	22,73	5,060	131,18	0,29	OK	4428,88	9,64	
	TRAVE	30	30,84	0,525	22,73	5,060	131,18	0,29	OK	4560,05	9,94	
	TRAVE	31	34,39	0,525	22,73	5,119	134,40	0,33	OK	4694,45	10,27	
	TRAVE	32	35,07	0,525	22,73	5,093	134,15	0,33	OK	4828,60	10,60	
	TRAVE	33	29,57	0,525	22,73	5,651	143,96	0,28	OK	4972,57	10,88	
	TRAVE	34	15,98	0,525	22,73	2,493	65,04	0,15	OK	5037,60	11,03	
	TRAVE	35	17,29	0,525	22,73	2,040	55,44	0,16	OK	5093,04	11,20	
	TRAVE	36	15,98	0,525	22,73	2,493	65,04	0,15	OK	5158,08	11,35	
	TRAVE	37	30,48	0,525	22,73	4,473	117,66	0,29	OK	5275,74	11,64	
	TRAVE	38	30,12	0,525	22,73	5,117	132,11	0,29	OK	5407,85	11,93	
	TRAVE	39	35,88	0,525	22,73	5,124	135,30	0,34	OK	5543,14	12,27	
	TRAVE	40	35,65	0,525	22,73	5,095	134,51	0,34	OK	5677,65	12,61	
	TRAVE	41	34,45	0,525	22,73	5,755	148,87	0,33	OK	5826,52	12,94	
	TRAVE	42	4,15	0,525	22,73	2,078	49,41	0,04	OK	5875,93	12,98	
	TRAVE	43	4,15	0,525	22,73	2,078	49,41	0,04	OK	5925,34	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5931,63	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5937,92	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5944,94	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5951,28	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5952,59	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5953,31	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5956,81	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5958,08	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5981,66	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5993,22	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6004,76	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6026,93	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6036,11	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6047,35	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6056,48	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6068,52	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 13	TRAVE	1	42,36	0,525	22,73	7,499	192,66	0,42	OK	192,66	0,42	
	TRAVE	2	42,36	0,525	22,73	7,499	192,66	0,42	OK	385,32	0,83	
	TRAVE	3	38,67	0,525	22,73	7,492	190,56	0,38	OK	575,88	1,21	
	TRAVE	4	38,67	0,525	22,73	7,492	190,56	0,38	OK	766,44	1,59	
	TRAVE	5	38,61	0,525	22,73	7,659	194,32	0,38	OK	960,76	1,97	
	TRAVE	6	38,84	0,525	22,73	5,348	141,94	0,38	OK	1102,70	2,35	
	TRAVE	7	38,61	0,525	22,73	7,659	194,32	0,38	OK	1297,02	2,73	
	TRAVE	8	38,84	0,525	22,73	5,348	141,94	0,38	OK	1438,96	3,11	
	TRAVE	9	36,89	0,525	22,73	7,667	193,60	0,36	OK	1632,56	3,47	
	TRAVE	10	44,16	0,525	22,73	5,320	144,08	0,43	OK	1776,64	3,90	
	TRAVE	11	44,16	0,525	22,73	5,320	144,08	0,43	OK	1920,73	4,33	
	TRAVE	12	36,89	0,525	22,73	7,667	193,60	0,36	OK	2114,33	4,70	
	TRAVE	13	36,17	0,525	22,73	7,623	192,24	0,35	OK	2306,57	5,05	
	TRAVE	14	36,17	0,525	22,73	7,623	192,24	0,35	OK	2498,81	5,41	
	TRAVE	15	37,17	0,525	22,73	7,396	187,61	0,36	OK	2686,42	5,77	
	TRAVE	16	37,17	0,525	22,73	7,396	187,61	0,36	OK	2874,03	6,13	
	TRAVE	17	18,54	0,525	22,73	3,448	88,11	0,18	OK	2962,14	6,32	
	TRAVE	18	17,35	0,525	22,73	4,154	103,52	0,17	OK	3065,66	6,49	
	TRAVE	19	18,54	0,525	22,73	3,448	88,11	0,18	OK	3153,77	6,67	
	TRAVE	20	29,72	0,525	22,73	4,473	117,27	0,29	OK	3271,03	6,96	
	TRAVE	21	29,28	0,525	22,73	5,120	131,74	0,29	OK	3402,78	7,25	
	TRAVE	22	34,86	0,525	22,73	5,126	134,80	0,34	OK	3537,58	7,59	
	TRAVE	23	34,67	0,525	22,73	5,099	134,08	0,34	OK	3671,65	7,93	
	TRAVE	24	33,54	0,525	22,73	5,757	148,44	0,33	OK	3820,09	8,26	
	TRAVE	25	28,85	0,525	22,73	5,658	143,73	0,28	OK	3963,82	8,54	
	TRAVE	26	33,42	0,525	22,73	5,119	133,89	0,33	OK	4097,71	8,87	
	TRAVE	27	34,12	0,525	22,73	5,096	133,72	0,33	OK	4231,43	9,20	
	TRAVE	28	16,70	0,525	22,73	2,040	55,12	0,16	OK	4286,55	9,37	
	TRAVE	29	29,81	0,525	22,73	5,065	130,75	0,29	OK	4417,31	9,66	
	TRAVE	30	29,81	0,525	22,73	5,065	130,75	0,29	OK	4548,06	9,95	
	TRAVE	31	33,42	0,525	22,73	5,119	133,89	0,33	OK	4681,94	10,28	
	TRAVE	32	34,12	0,525	22,73	5,096	133,72	0,33	OK	4815,67	10,61	
	TRAVE	33	28,85	0,525	22,73	5,658	143,73	0,28	OK	4959,40	10,89	
	TRAVE	34	15,48	0,525	22,73	2,492	64,77	0,15	OK	5024,17	11,05	
	TRAVE	35	16,70	0,525	22,73	2,040	55,12	0,16	OK	5079,29	11,21	
	TRAVE	36	15,48	0,525	22,73	2,492	64,77	0,15	OK	5144,06	11,36	
	TRAVE	37	29,72	0,525	22,73	4,473	117,27	0,29	OK	5261,33	11,65	
	TRAVE	38	29,28	0,525	22,73	5,120	131,74	0,29	OK	5393,07	11,94	
	TRAVE	39	34,86	0,525	22,73	5,126	134,80	0,34	OK	5527,87	12,28	
	TRAVE	40	34,67	0,525	22,73	5,099	134,08	0,34	OK	5661,95	12,62	
	TRAVE	41	33,54	0,525	22,73	5,757	148,44	0,33	OK	5810,38	12,95	
	TRAVE	42	4,06	0,525	22,73	2,078	49,36	0,04	OK	5859,75	12,99	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	43	4,06	0,525	22,73	2,078	49,36	0,04	OK	5909,11	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5915,36	13,04	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5921,61	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5928,58	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5934,89	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5936,20	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5936,91	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5940,38	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5941,65	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5965,09	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5976,59	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5988,05	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6010,09	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6019,22	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6030,38	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6039,46	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6051,43	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 14	TRAVE	1	41,37	0,525	22,73	7,504	192,27	0,70	OK	192,27	0,70	
	TRAVE	2	41,37	0,525	22,73	7,504	192,27	0,70	OK	384,54	1,40	
	TRAVE	3	37,45	0,525	22,73	7,508	190,30	0,63	OK	574,84	2,03	
	TRAVE	4	37,45	0,525	22,73	7,508	190,30	0,63	OK	765,14	2,66	
	TRAVE	5	37,33	0,525	22,73	7,667	193,83	0,63	OK	958,98	3,29	
	TRAVE	6	37,38	0,525	22,73	5,354	141,31	0,63	OK	1100,28	3,92	
	TRAVE	7	37,33	0,525	22,73	7,667	193,83	0,63	OK	1294,12	4,55	
	TRAVE	8	37,38	0,525	22,73	5,354	141,31	0,63	OK	1435,42	5,19	
	TRAVE	9	35,95	0,525	22,73	7,667	193,12	0,61	OK	1628,55	5,79	
	TRAVE	10	42,44	0,525	22,73	5,325	143,29	0,72	OK	1771,84	6,51	
	TRAVE	11	42,44	0,525	22,73	5,325	143,29	0,72	OK	1915,12	7,23	
	TRAVE	12	35,95	0,525	22,73	7,667	193,12	0,61	OK	2108,25	7,83	
	TRAVE	13	35,20	0,525	22,73	7,622	191,70	0,59	OK	2299,95	8,43	
	TRAVE	14	35,20	0,525	22,73	7,622	191,70	0,59	OK	2491,66	9,02	
	TRAVE	15	36,03	0,525	22,73	7,401	187,12	0,61	OK	2678,78	9,63	
	TRAVE	16	36,03	0,525	22,73	7,401	187,12	0,61	OK	2865,89	10,24	
	TRAVE	17	17,85	0,525	22,73	3,444	87,63	0,30	OK	2953,53	10,54	
	TRAVE	18	16,67	0,525	22,73	4,149	103,05	0,28	OK	3056,58	10,82	
	TRAVE	19	17,85	0,525	22,73	3,444	87,63	0,30	OK	3144,21	11,12	
	TRAVE	20	28,92	0,525	22,73	4,471	116,79	0,49	OK	3261,00	11,61	
	TRAVE	21	28,29	0,525	22,73	5,124	131,30	0,48	OK	3392,30	12,09	
	TRAVE	22	33,71	0,525	22,73	5,126	134,20	0,57	OK	3526,51	12,66	
	TRAVE	23	33,54	0,525	22,73	5,102	133,56	0,57	OK	3660,07	13,22	
	TRAVE	24	32,36	0,525	22,73	5,761	147,92	0,55	OK	3807,99	13,77	
	TRAVE	25	27,87	0,525	22,73	5,662	143,31	0,47	OK	3951,30	14,24	
	TRAVE	26	32,34	0,525	22,73	5,117	133,26	0,55	OK	4084,56	14,79	
	TRAVE	27	33,03	0,525	22,73	5,099	133,21	0,56	OK	4217,78	15,34	
	TRAVE	28	16,03	0,525	22,73	2,039	54,75	0,27	OK	4272,53	15,62	
	TRAVE	29	28,56	0,525	22,73	5,072	130,26	0,48	OK	4402,78	16,10	
	TRAVE	30	28,56	0,525	22,73	5,072	130,26	0,48	OK	4533,04	16,58	
	TRAVE	31	32,34	0,525	22,73	5,117	133,26	0,55	OK	4666,30	17,13	
	TRAVE	32	33,03	0,525	22,73	5,099	133,21	0,56	OK	4799,51	17,68	
	TRAVE	33	27,87	0,525	22,73	5,662	143,31	0,47	OK	4942,82	18,15	
	TRAVE	34	14,96	0,525	22,73	2,491	64,47	0,25	OK	5007,29	18,41	
	TRAVE	35	16,03	0,525	22,73	2,039	54,75	0,27	OK	5062,04	18,68	
	TRAVE	36	14,96	0,525	22,73	2,491	64,47	0,25	OK	5126,51	18,93	
	TRAVE	37	28,92	0,525	22,73	4,471	116,79	0,49	OK	5243,30	19,42	
	TRAVE	38	28,29	0,525	22,73	5,124	131,30	0,48	OK	5374,60	19,90	
	TRAVE	39	33,71	0,525	22,73	5,126	134,20	0,57	OK	5508,81	20,46	
	TRAVE	40	33,54	0,525	22,73	5,102	133,56	0,57	OK	5642,37	21,03	
	TRAVE	41	32,36	0,525	22,73	5,761	147,92	0,55	OK	5790,29	21,58	
	TRAVE	42	3,94	0,525	22,73	2,078	49,28	0,07	OK	5839,57	21,64	
	TRAVE	43	3,94	0,525	22,73	2,078	49,28	0,07	OK	5888,86	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5895,11	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5901,36	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5908,33	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5914,64	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5915,95	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5916,66	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5920,13	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5921,40	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5944,84	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5956,33	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,02	OK	5967,80	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5989,84	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5998,97	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,02	OK	6010,13	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6019,21	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6031,18	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 15	TRAVE	1	45,99	0,525	22,73	7,501	194,62	0,43	OK	194,62	0,43	
	TRAVE	2	46,26	0,525	22,73	7,519	195,18	0,44	OK	389,80	0,87	
	TRAVE	3	39,45	0,525	22,73	7,514	191,48	0,37	OK	581,27	1,24	
	TRAVE	4	39,65	0,525	22,73	7,524	191,82	0,37	OK	773,09	1,62	
	TRAVE	5	37,92	0,525	22,73	7,679	194,42	0,36	OK	967,51	1,98	
	TRAVE	6	38,29	0,525	22,73	5,328	141,19	0,36	OK	1108,70	2,34	
	TRAVE	7	38,01	0,525	22,73	7,683	194,55	0,36	OK	1303,26	2,70	
	TRAVE	8	38,28	0,525	22,73	5,327	141,15	0,36	OK	1444,41	3,06	
	TRAVE	9	36,45	0,525	22,73	7,637	192,71	0,34	OK	1637,12	3,41	
	TRAVE	10	45,11	0,525	22,73	5,307	144,28	0,43	OK	1781,40	3,83	
	TRAVE	11	45,16	0,525	22,73	5,309	144,36	0,43	OK	1925,76	4,26	
	TRAVE	12	36,52	0,525	22,73	7,622	192,39	0,35	OK	2118,15	4,60	
	TRAVE	13	36,58	0,525	22,73	7,589	191,68	0,35	OK	2309,83	4,95	
	TRAVE	14	36,62	0,525	22,73	7,570	191,25	0,35	OK	2501,09	5,30	
	TRAVE	15	40,44	0,525	22,73	7,268	186,40	0,38	OK	2687,49	5,68	
	TRAVE	16	40,56	0,525	22,73	7,248	186,01	0,38	OK	2873,50	6,06	
	TRAVE	17	19,39	0,525	22,73	3,449	88,55	0,18	OK	2962,06	6,25	
	TRAVE	18	17,96	0,525	22,73	4,122	103,12	0,17	OK	3065,17	6,42	
	TRAVE	19	19,26	0,525	22,73	3,450	88,52	0,18	OK	3153,69	6,60	
	TRAVE	20	32,40	0,525	22,73	4,415	117,35	0,31	OK	3271,04	6,90	
	TRAVE	21	30,15	0,525	22,73	5,113	132,02	0,28	OK	3403,06	7,19	
	TRAVE	22	35,38	0,525	22,73	5,121	134,95	0,33	OK	3538,01	7,52	
	TRAVE	23	35,16	0,525	22,73	5,088	134,10	0,33	OK	3672,11	7,86	
	TRAVE	24	36,99	0,525	22,73	5,663	148,11	0,35	OK	3820,22	8,21	
	TRAVE	25	29,78	0,525	22,73	5,681	144,74	0,28	OK	3964,96	8,49	
	TRAVE	26	32,92	0,525	22,73	5,111	133,44	0,31	OK	4098,40	8,80	
	TRAVE	27	33,87	0,525	22,73	5,095	133,57	0,32	OK	4231,97	9,12	
	TRAVE	28	17,20	0,525	22,73	2,033	55,22	0,16	OK	4287,20	9,28	
	TRAVE	29	29,43	0,525	22,73	5,050	130,21	0,28	OK	4417,41	9,56	
	TRAVE	30	29,45	0,525	22,73	5,052	130,27	0,28	OK	4547,67	9,84	
	TRAVE	31	32,85	0,525	22,73	5,118	133,55	0,31	OK	4681,23	10,15	
	TRAVE	32	33,65	0,525	22,73	5,096	133,47	0,32	OK	4814,70	10,47	
	TRAVE	33	29,58	0,525	22,73	5,685	144,73	0,28	OK	4959,43	10,75	
	TRAVE	34	16,48	0,525	22,73	2,487	65,17	0,16	OK	5024,60	10,90	
	TRAVE	35	17,21	0,525	22,73	2,034	55,25	0,16	OK	5079,85	11,06	
	TRAVE	36	16,52	0,525	22,73	2,484	65,13	0,16	OK	5144,98	11,22	
	TRAVE	37	32,84	0,525	22,73	4,408	117,41	0,31	OK	5262,39	11,53	
	TRAVE	38	30,42	0,525	22,73	5,110	132,11	0,29	OK	5394,50	11,82	
	TRAVE	39	35,70	0,525	22,73	5,117	135,04	0,34	OK	5529,54	12,16	
	TRAVE	40	35,45	0,525	22,73	5,086	134,19	0,34	OK	5663,73	12,49	
	TRAVE	41	37,42	0,525	22,73	5,653	148,12	0,35	OK	5811,85	12,84	
	TRAVE	42	3,60	0,525	22,73	2,071	48,96	0,03	OK	5860,81	12,88	
	TRAVE	43	3,59	0,525	22,73	2,071	48,96	0,03	OK	5909,77	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5916,06	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5922,35	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5929,36	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5935,71	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,02	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5937,74	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5941,23	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,51	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5966,09	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5977,65	12,97	
	PIASTRA	89	1,02	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	5989,18	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6011,35	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6020,54	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6031,77	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6040,90	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6052,94	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 16	TRAVE	1	44,98	0,525	22,73	7,507	194,23	0,44	OK	194,23	0,44	
	TRAVE	2	45,25	0,525	22,73	7,526	194,79	0,44	OK	389,02	0,88	
	TRAVE	3	38,40	0,525	22,73	7,529	191,27	0,37	OK	580,29	1,25	
	TRAVE	4	38,60	0,525	22,73	7,539	191,61	0,38	OK	771,90	1,63	
	TRAVE	5	36,84	0,525	22,73	7,685	194,00	0,36	OK	965,89	1,98	
	TRAVE	6	37,05	0,525	22,73	5,331	140,61	0,36	OK	1106,51	2,34	
	TRAVE	7	36,93	0,525	22,73	7,689	194,13	0,36	OK	1300,64	2,70	
	TRAVE	8	37,05	0,525	22,73	5,330	140,57	0,36	OK	1441,21	3,06	
	TRAVE	9	35,60	0,525	22,73	7,638	192,27	0,35	OK	1633,48	3,41	
	TRAVE	10	43,58	0,525	22,73	5,311	143,58	0,42	OK	1777,06	3,83	
	TRAVE	11	43,63	0,525	22,73	5,314	143,66	0,42	OK	1920,72	4,26	
	TRAVE	12	35,66	0,525	22,73	7,622	191,95	0,35	OK	2112,67	4,60	
	TRAVE	13	35,78	0,525	22,73	7,588	191,24	0,35	OK	2303,91	4,95	
	TRAVE	14	35,82	0,525	22,73	7,568	190,80	0,35	OK	2494,71	5,30	
	TRAVE	15	39,64	0,525	22,73	7,270	186,03	0,39	OK	2680,74	5,69	
	TRAVE	16	39,76	0,525	22,73	7,249	185,63	0,39	OK	2866,37	6,07	
	TRAVE	17	18,95	0,525	22,73	3,447	88,29	0,18	OK	2954,66	6,26	
	TRAVE	18	17,56	0,525	22,73	4,120	102,86	0,17	OK	3057,52	6,43	
	TRAVE	19	18,83	0,525	22,73	3,448	88,25	0,18	OK	3145,77	6,61	
	TRAVE	20	31,64	0,525	22,73	4,414	116,92	0,31	OK	3262,70	6,92	
	TRAVE	21	29,31	0,525	22,73	5,116	131,65	0,28	OK	3394,35	7,20	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	22	34,36	0,525	22,73	5,122	134,45	0,33	OK	3528,80	7,54	
	TRAVE	23	34,18	0,525	22,73	5,090	133,61	0,33	OK	3662,42	7,87	
	TRAVE	24	36,08	0,525	22,73	5,662	147,62	0,35	OK	3810,04	8,22	
	TRAVE	25	29,06	0,525	22,73	5,688	144,52	0,28	OK	3954,56	8,50	
	TRAVE	26	31,95	0,525	22,73	5,111	132,92	0,31	OK	4087,48	8,81	
	TRAVE	27	32,92	0,525	22,73	5,098	133,15	0,32	OK	4220,63	9,13	
	TRAVE	28	16,61	0,525	22,73	2,032	54,90	0,16	OK	4275,53	9,30	
	TRAVE	29	28,39	0,525	22,73	5,055	129,79	0,28	OK	4405,32	9,57	
	TRAVE	30	28,42	0,525	22,73	5,057	129,84	0,28	OK	4535,16	9,85	
	TRAVE	31	31,88	0,525	22,73	5,117	133,04	0,31	OK	4668,20	10,16	
	TRAVE	32	32,70	0,525	22,73	5,099	133,05	0,32	OK	4801,25	10,48	
	TRAVE	33	28,86	0,525	22,73	5,692	144,52	0,28	OK	4945,77	10,76	
	TRAVE	34	15,98	0,525	22,73	2,486	64,90	0,16	OK	5010,67	10,91	
	TRAVE	35	16,62	0,525	22,73	2,033	54,93	0,16	OK	5065,60	11,07	
	TRAVE	36	16,02	0,525	22,73	2,484	64,86	0,16	OK	5130,46	11,23	
	TRAVE	37	32,08	0,525	22,73	4,406	116,98	0,31	OK	5247,44	11,54	
	TRAVE	38	29,59	0,525	22,73	5,113	131,74	0,29	OK	5379,18	11,83	
	TRAVE	39	34,68	0,525	22,73	5,119	134,54	0,34	OK	5513,72	12,17	
	TRAVE	40	34,47	0,525	22,73	5,087	133,70	0,34	OK	5647,42	12,50	
	TRAVE	41	36,51	0,525	22,73	5,652	147,62	0,35	OK	5795,04	12,86	
	TRAVE	42	3,51	0,525	22,73	2,071	48,90	0,03	OK	5843,94	12,89	
	TRAVE	43	3,49	0,525	22,73	2,071	48,91	0,03	OK	5892,85	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5899,10	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5905,35	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5912,33	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5918,63	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5919,94	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5920,65	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5924,12	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5925,39	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5948,83	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5960,33	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5971,79	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5993,83	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6002,96	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6014,13	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6023,20	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6035,17	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 17	TRAVE	1	43,71	0,525	22,73	7,508	193,59	0,73	OK	193,59	0,73	
	TRAVE	2	44,17	0,525	22,73	7,540	194,55	0,74	OK	388,13	1,47	
	TRAVE	3	37,11	0,525	22,73	7,544	190,93	0,62	OK	579,06	2,09	
	TRAVE	4	37,45	0,525	22,73	7,561	191,51	0,63	OK	770,57	2,72	
	TRAVE	5	35,55	0,525	22,73	7,692	193,47	0,60	OK	964,04	3,32	
	TRAVE	6	35,62	0,525	22,73	5,336	139,96	0,60	OK	1104,00	3,91	
	TRAVE	7	35,70	0,525	22,73	7,691	193,54	0,60	OK	1297,54	4,51	
	TRAVE	8	35,62	0,525	22,73	5,333	139,89	0,60	OK	1437,43	5,11	
	TRAVE	9	34,58	0,525	22,73	7,644	191,88	0,58	OK	1629,30	5,69	
	TRAVE	10	41,78	0,525	22,73	5,316	142,75	0,70	OK	1772,05	6,39	
	TRAVE	11	41,86	0,525	22,73	5,320	142,89	0,70	OK	1914,94	7,09	
	TRAVE	12	34,68	0,525	22,73	7,617	191,32	0,58	OK	2106,26	7,67	
	TRAVE	13	34,83	0,525	22,73	7,592	190,84	0,58	OK	2297,10	8,25	
	TRAVE	14	34,89	0,525	22,73	7,558	190,09	0,58	OK	2487,19	8,84	
	TRAVE	15	38,63	0,525	22,73	7,276	185,63	0,65	OK	2672,81	9,48	
	TRAVE	16	38,83	0,525	22,73	7,241	184,94	0,65	OK	2857,75	10,13	
	TRAVE	17	18,37	0,525	22,73	3,442	87,88	0,31	OK	2945,63	10,44	
	TRAVE	18	16,93	0,525	22,73	4,115	102,42	0,28	OK	3048,04	10,72	
	TRAVE	19	18,17	0,525	22,73	3,444	87,81	0,30	OK	3135,86	11,03	
	TRAVE	20	30,61	0,525	22,73	4,415	116,41	0,51	OK	3252,27	11,54	
	TRAVE	21	28,24	0,525	22,73	5,120	131,20	0,47	OK	3383,47	12,01	
	TRAVE	22	33,07	0,525	22,73	5,126	133,85	0,55	OK	3517,32	12,57	
	TRAVE	23	32,94	0,525	22,73	5,092	133,02	0,55	OK	3650,34	13,12	
	TRAVE	24	34,89	0,525	22,73	5,665	147,06	0,58	OK	3797,40	13,70	
	TRAVE	25	28,22	0,525	22,73	5,693	144,20	0,47	OK	3941,60	14,18	
	TRAVE	26	30,85	0,525	22,73	5,108	132,28	0,52	OK	4073,88	14,69	
	TRAVE	27	31,88	0,525	22,73	5,102	132,69	0,53	OK	4206,56	15,23	
	TRAVE	28	15,92	0,525	22,73	2,031	54,52	0,27	OK	4261,08	15,49	
	TRAVE	29	27,18	0,525	22,73	5,061	129,29	0,46	OK	4390,37	15,95	
	TRAVE	30	27,22	0,525	22,73	5,064	129,38	0,46	OK	4519,74	16,41	
	TRAVE	31	30,73	0,525	22,73	5,119	132,48	0,51	OK	4652,22	16,92	
	TRAVE	32	31,51	0,525	22,73	5,103	132,52	0,53	OK	4784,75	17,45	
	TRAVE	33	27,89	0,525	22,73	5,701	144,20	0,47	OK	4928,95	17,92	
	TRAVE	34	15,39	0,525	22,73	2,487	64,59	0,26	OK	4993,54	18,17	
	TRAVE	35	15,93	0,525	22,73	2,033	54,57	0,27	OK	5048,11	18,44	
	TRAVE	36	15,45	0,525	22,73	2,482	64,53	0,26	OK	5112,64	18,70	
	TRAVE	37	31,35	0,525	22,73	4,402	116,50	0,53	OK	5229,14	19,22	
	TRAVE	38	28,70	0,525	22,73	5,116	131,34	0,48	OK	5360,48	19,70	
	TRAVE	39	33,59	0,525	22,73	5,120	133,99	0,56	OK	5494,47	20,27	
	TRAVE	40	33,42	0,525	22,73	5,087	133,16	0,56	OK	5627,63	20,83	
	TRAVE	41	35,59	0,525	22,73	5,648	147,04	0,60	OK	5774,68	21,42	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	42	3,37	0,525	22,73	2,069	48,80	0,06	OK	5823,48	21,48	
	TRAVE	43	3,34	0,525	22,73	2,070	48,81	0,06	OK	5872,29	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5878,54	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5884,79	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5891,76	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5898,07	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5899,38	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5900,09	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5903,56	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5904,83	21,58	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5928,27	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5939,77	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5951,23	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5973,27	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5982,40	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5993,56	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6002,64	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6014,61	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 18	TRAVE	1	45,84	0,525	22,73	7,513	194,81	0,44	OK	194,81	0,44	
	TRAVE	2	45,84	0,525	22,73	7,513	194,81	0,44	OK	389,63	0,87	
	TRAVE	3	39,55	0,525	22,73	7,520	191,66	0,38	OK	581,29	1,25	
	TRAVE	4	39,55	0,525	22,73	7,520	191,66	0,38	OK	772,95	1,63	
	TRAVE	5	37,99	0,525	22,73	7,679	194,46	0,36	OK	967,41	1,99	
	TRAVE	6	38,32	0,525	22,73	5,325	141,13	0,37	OK	1108,54	2,35	
	TRAVE	7	37,99	0,525	22,73	7,679	194,46	0,36	OK	1303,00	2,72	
	TRAVE	8	38,32	0,525	22,73	5,325	141,13	0,37	OK	1444,13	3,08	
	TRAVE	9	36,41	0,525	22,73	7,628	192,47	0,35	OK	1636,60	3,43	
	TRAVE	10	45,04	0,525	22,73	5,310	144,31	0,43	OK	1780,92	3,86	
	TRAVE	11	45,04	0,525	22,73	5,310	144,31	0,43	OK	1925,23	4,29	
	TRAVE	12	36,41	0,525	22,73	7,628	192,47	0,35	OK	2117,70	4,63	
	TRAVE	13	36,65	0,525	22,73	7,575	191,40	0,35	OK	2309,10	4,98	
	TRAVE	14	36,65	0,525	22,73	7,575	191,40	0,35	OK	2500,51	5,33	
	TRAVE	15	40,75	0,525	22,73	7,255	186,28	0,39	OK	2686,79	5,72	
	TRAVE	16	40,75	0,525	22,73	7,255	186,28	0,39	OK	2873,07	6,11	
	TRAVE	17	19,42	0,525	22,73	3,446	88,51	0,19	OK	2961,57	6,29	
	TRAVE	18	18,04	0,525	22,73	4,118	103,07	0,17	OK	3064,64	6,47	
	TRAVE	19	19,42	0,525	22,73	3,446	88,51	0,19	OK	3153,15	6,65	
	TRAVE	20	32,50	0,525	22,73	4,415	117,39	0,31	OK	3270,54	6,96	
	TRAVE	21	30,32	0,525	22,73	5,112	132,09	0,29	OK	3402,63	7,25	
	TRAVE	22	35,48	0,525	22,73	5,116	134,90	0,34	OK	3537,53	7,59	
	TRAVE	23	35,28	0,525	22,73	5,085	134,09	0,34	OK	3671,63	7,92	
	TRAVE	24	37,39	0,525	22,73	5,655	148,16	0,36	OK	3819,78	8,28	
	TRAVE	25	29,80	0,525	22,73	5,685	144,85	0,28	OK	3964,64	8,57	
	TRAVE	26	32,83	0,525	22,73	5,118	133,54	0,31	OK	4098,17	8,88	
	TRAVE	27	33,73	0,525	22,73	5,096	133,53	0,32	OK	4231,71	9,20	
	TRAVE	28	17,18	0,525	22,73	2,034	55,25	0,16	OK	4286,95	9,36	
	TRAVE	29	29,50	0,525	22,73	5,050	130,26	0,28	OK	4417,22	9,64	
	TRAVE	30	29,50	0,525	22,73	5,050	130,26	0,28	OK	4547,48	9,93	
	TRAVE	31	32,83	0,525	22,73	5,118	133,54	0,31	OK	4681,02	10,24	
	TRAVE	32	33,73	0,525	22,73	5,096	133,53	0,32	OK	4814,55	10,56	
	TRAVE	33	29,80	0,525	22,73	5,685	144,85	0,28	OK	4959,40	10,84	
	TRAVE	34	16,42	0,525	22,73	2,487	65,13	0,16	OK	5024,53	11,00	
	TRAVE	35	17,18	0,525	22,73	2,034	55,25	0,16	OK	5079,78	11,16	
	TRAVE	36	16,42	0,525	22,73	2,487	65,13	0,16	OK	5144,91	11,32	
	TRAVE	37	32,50	0,525	22,73	4,415	117,39	0,31	OK	5262,30	11,63	
	TRAVE	38	30,32	0,525	22,73	5,112	132,09	0,29	OK	5394,39	11,92	
	TRAVE	39	35,48	0,525	22,73	5,116	134,90	0,34	OK	5529,29	12,26	
	TRAVE	40	35,28	0,525	22,73	5,085	134,09	0,34	OK	5663,39	12,59	
	TRAVE	41	37,39	0,525	22,73	5,655	148,16	0,36	OK	5811,54	12,95	
	TRAVE	42	3,56	0,525	22,73	2,070	48,91	0,03	OK	5860,46	12,98	
	TRAVE	43	3,56	0,525	22,73	2,070	48,91	0,03	OK	5909,37	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5915,65	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5921,95	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5928,96	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5935,30	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5936,62	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5937,34	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5940,83	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,10	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5965,69	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5977,25	13,08	
	PIASTRA	89	1,02	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	5988,78	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6010,95	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6020,13	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6031,37	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6040,50	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6052,54	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 19	TRAVE	1	44,83	0,525	22,73	7,519	194,43	0,44	OK	194,43	0,44	
	TRAVE	2	44,83	0,525	22,73	7,519	194,43	0,44	OK	388,85	0,88	
	TRAVE	3	38,50	0,525	22,73	7,535	191,46	0,38	OK	580,31	1,26	
	TRAVE	4	38,50	0,525	22,73	7,535	191,46	0,38	OK	771,77	1,63	
	TRAVE	5	36,91	0,525	22,73	7,685	194,03	0,36	OK	965,80	2,00	
	TRAVE	6	37,09	0,525	22,73	5,328	140,55	0,36	OK	1106,35	2,36	
	TRAVE	7	36,91	0,525	22,73	7,685	194,03	0,36	OK	1300,38	2,72	
	TRAVE	8	37,09	0,525	22,73	5,328	140,55	0,36	OK	1440,93	3,08	
	TRAVE	9	35,55	0,525	22,73	7,628	192,03	0,35	OK	1632,96	3,43	
	TRAVE	10	43,51	0,525	22,73	5,314	143,62	0,43	OK	1776,58	3,86	
	TRAVE	11	43,51	0,525	22,73	5,314	143,62	0,43	OK	1920,19	4,29	
	TRAVE	12	35,55	0,525	22,73	7,628	192,03	0,35	OK	2112,22	4,63	
	TRAVE	13	35,85	0,525	22,73	7,574	190,95	0,35	OK	2303,17	4,99	
	TRAVE	14	35,85	0,525	22,73	7,574	190,95	0,35	OK	2494,13	5,34	
	TRAVE	15	39,95	0,525	22,73	7,257	185,90	0,39	OK	2680,03	5,73	
	TRAVE	16	39,95	0,525	22,73	7,257	185,90	0,39	OK	2865,93	6,12	
	TRAVE	17	18,99	0,525	22,73	3,444	88,24	0,19	OK	2954,17	6,31	
	TRAVE	18	17,64	0,525	22,73	4,116	102,81	0,17	OK	3056,98	6,48	
	TRAVE	19	18,99	0,525	22,73	3,444	88,24	0,19	OK	3145,22	6,67	
	TRAVE	20	31,74	0,525	22,73	4,414	116,97	0,31	OK	3262,19	6,98	
	TRAVE	21	29,48	0,525	22,73	5,115	131,72	0,29	OK	3393,91	7,27	
	TRAVE	22	34,46	0,525	22,73	5,118	134,40	0,34	OK	3528,31	7,60	
	TRAVE	23	34,30	0,525	22,73	5,087	133,61	0,34	OK	3661,91	7,94	
	TRAVE	24	36,48	0,525	22,73	5,655	147,66	0,36	OK	3809,58	8,30	
	TRAVE	25	29,08	0,525	22,73	5,693	144,64	0,29	OK	3954,21	8,58	
	TRAVE	26	31,86	0,525	22,73	5,117	133,02	0,31	OK	4087,24	8,89	
	TRAVE	27	32,78	0,525	22,73	5,100	133,11	0,32	OK	4220,35	9,22	
	TRAVE	28	16,59	0,525	22,73	2,034	54,93	0,16	OK	4275,28	9,38	
	TRAVE	29	28,47	0,525	22,73	5,055	129,84	0,28	OK	4405,12	9,66	
	TRAVE	30	28,47	0,525	22,73	5,055	129,84	0,28	OK	4534,95	9,94	
	TRAVE	31	31,86	0,525	22,73	5,117	133,02	0,31	OK	4667,98	10,25	
	TRAVE	32	32,78	0,525	22,73	5,100	133,11	0,32	OK	4801,09	10,57	
	TRAVE	33	29,08	0,525	22,73	5,693	144,64	0,29	OK	4945,73	10,86	
	TRAVE	34	15,92	0,525	22,73	2,486	64,86	0,16	OK	5010,58	11,01	
	TRAVE	35	16,59	0,525	22,73	2,034	54,93	0,16	OK	5065,51	11,17	
	TRAVE	36	15,92	0,525	22,73	2,486	64,86	0,16	OK	5130,37	11,33	
	TRAVE	37	31,74	0,525	22,73	4,414	116,97	0,31	OK	5247,34	11,64	
	TRAVE	38	29,48	0,525	22,73	5,115	131,72	0,29	OK	5379,06	11,93	
	TRAVE	39	34,46	0,525	22,73	5,118	134,40	0,34	OK	5513,46	12,27	
	TRAVE	40	34,30	0,525	22,73	5,087	133,61	0,34	OK	5647,06	12,60	
	TRAVE	41	36,48	0,525	22,73	5,655	147,66	0,36	OK	5794,73	12,96	
	TRAVE	42	3,47	0,525	22,73	2,070	48,85	0,03	OK	5843,58	13,00	
	TRAVE	43	3,47	0,525	22,73	2,070	48,85	0,03	OK	5892,44	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5898,68	13,04	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5904,94	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5911,91	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5918,22	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5919,52	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5920,24	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5923,71	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5924,98	13,06	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5948,42	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5959,91	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5971,38	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5993,42	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6002,54	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6013,71	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6022,79	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6034,76	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 20	TRAVE	1	43,48	0,525	22,73	7,529	193,93	0,73	OK	193,93	0,73	
	TRAVE	2	43,48	0,525	22,73	7,529	193,93	0,73	OK	387,87	1,47	
	TRAVE	3	37,28	0,525	22,73	7,554	191,25	0,63	OK	579,12	2,10	
	TRAVE	4	37,28	0,525	22,73	7,554	191,25	0,63	OK	770,37	2,73	
	TRAVE	5	35,67	0,525	22,73	7,691	193,53	0,60	OK	963,90	3,33	
	TRAVE	6	35,68	0,525	22,73	5,330	139,85	0,60	OK	1103,75	3,93	
	TRAVE	7	35,67	0,525	22,73	7,691	193,53	0,60	OK	1297,27	4,53	
	TRAVE	8	35,68	0,525	22,73	5,330	139,85	0,60	OK	1437,13	5,14	
	TRAVE	9	34,50	0,525	22,73	7,627	191,46	0,58	OK	1628,58	5,72	
	TRAVE	10	41,66	0,525	22,73	5,322	142,81	0,70	OK	1771,40	6,42	
	TRAVE	11	41,66	0,525	22,73	5,322	142,81	0,70	OK	1914,21	7,13	
	TRAVE	12	34,50	0,525	22,73	7,627	191,46	0,58	OK	2105,67	7,71	
	TRAVE	13	34,95	0,525	22,73	7,569	190,35	0,59	OK	2296,02	8,30	
	TRAVE	14	34,95	0,525	22,73	7,569	190,35	0,59	OK	2486,37	8,89	
	TRAVE	15	39,13	0,525	22,73	7,254	185,40	0,66	OK	2671,77	9,55	
	TRAVE	16	39,13	0,525	22,73	7,254	185,40	0,66	OK	2857,17	10,21	
	TRAVE	17	18,44	0,525	22,73	3,437	87,79	0,31	OK	2944,97	10,52	
	TRAVE	18	17,06	0,525	22,73	4,108	102,32	0,29	OK	3047,29	10,81	
	TRAVE	19	18,44	0,525	22,73	3,437	87,79	0,31	OK	3135,08	11,12	
	TRAVE	20	30,78	0,525	22,73	4,415	116,49	0,52	OK	3251,57	11,64	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	21	28,53	0,525	22,73	5,119	131,31	0,48	OK	3382,88	12,12	
	TRAVE	22	33,23	0,525	22,73	5,118	133,76	0,56	OK	3516,64	12,68	
	TRAVE	23	33,14	0,525	22,73	5,087	133,00	0,56	OK	3649,64	13,24	
	TRAVE	24	35,54	0,525	22,73	5,652	147,11	0,60	OK	3796,75	13,84	
	TRAVE	25	28,26	0,525	22,73	5,701	144,40	0,48	OK	3941,15	14,32	
	TRAVE	26	30,70	0,525	22,73	5,119	132,46	0,52	OK	4073,61	14,84	
	TRAVE	27	31,64	0,525	22,73	5,105	132,62	0,53	OK	4206,23	15,37	
	TRAVE	28	15,89	0,525	22,73	2,034	54,56	0,27	OK	4260,79	15,64	
	TRAVE	29	27,32	0,525	22,73	5,061	129,37	0,46	OK	4390,17	16,10	
	TRAVE	30	27,32	0,525	22,73	5,061	129,37	0,46	OK	4519,54	16,56	
	TRAVE	31	30,70	0,525	22,73	5,119	132,46	0,52	OK	4651,99	17,08	
	TRAVE	32	31,64	0,525	22,73	5,105	132,62	0,53	OK	4784,62	17,62	
	TRAVE	33	28,26	0,525	22,73	5,701	144,40	0,48	OK	4929,02	18,09	
	TRAVE	34	15,28	0,525	22,73	2,486	64,52	0,26	OK	4993,54	18,35	
	TRAVE	35	15,89	0,525	22,73	2,034	54,56	0,27	OK	5048,10	18,62	
	TRAVE	36	15,28	0,525	22,73	2,486	64,52	0,26	OK	5112,63	18,88	
	TRAVE	37	30,78	0,525	22,73	4,415	116,49	0,52	OK	5229,12	19,40	
	TRAVE	38	28,53	0,525	22,73	5,119	131,31	0,48	OK	5360,43	19,88	
	TRAVE	39	33,23	0,525	22,73	5,118	133,76	0,56	OK	5494,19	20,44	
	TRAVE	40	33,14	0,525	22,73	5,087	133,00	0,56	OK	5627,19	21,00	
	TRAVE	41	35,54	0,525	22,73	5,652	147,11	0,60	OK	5774,30	21,60	
	TRAVE	42	3,30	0,525	22,73	2,068	48,72	0,06	OK	5823,02	21,65	
	TRAVE	43	3,30	0,525	22,73	2,068	48,72	0,06	OK	5871,75	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5877,99	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5884,25	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5891,22	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5897,53	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5898,83	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5899,55	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5903,02	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5904,29	21,76	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5927,73	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5939,22	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,02	OK	5950,69	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5972,73	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5981,85	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,02	OK	5993,02	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6002,10	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6014,07	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 21	TRAVE	1	46,26	0,525	22,73	7,519	195,18	0,44	OK	195,18	0,44	
	TRAVE	2	45,99	0,525	22,73	7,501	194,62	0,43	OK	389,80	0,87	
	TRAVE	3	39,65	0,525	22,73	7,524	191,82	0,37	OK	581,61	1,25	
	TRAVE	4	39,45	0,525	22,73	7,514	191,48	0,37	OK	773,09	1,62	
	TRAVE	5	38,01	0,525	22,73	7,683	194,55	0,36	OK	967,64	1,98	
	TRAVE	6	38,28	0,525	22,73	5,327	141,15	0,36	OK	1108,80	2,34	
	TRAVE	7	37,92	0,525	22,73	7,679	194,42	0,36	OK	1303,22	2,70	
	TRAVE	8	38,29	0,525	22,73	5,328	141,19	0,36	OK	1444,41	3,06	
	TRAVE	9	36,52	0,525	22,73	7,622	192,39	0,35	OK	1636,81	3,41	
	TRAVE	10	45,16	0,525	22,73	5,309	144,36	0,43	OK	1781,17	3,83	
	TRAVE	11	45,11	0,525	22,73	5,307	144,28	0,43	OK	1925,44	4,26	
	TRAVE	12	36,45	0,525	22,73	7,637	192,71	0,34	OK	2118,15	4,60	
	TRAVE	13	36,62	0,525	22,73	7,570	191,25	0,35	OK	2309,41	4,95	
	TRAVE	14	36,58	0,525	22,73	7,589	191,68	0,35	OK	2501,09	5,30	
	TRAVE	15	40,56	0,525	22,73	7,248	186,01	0,38	OK	2687,10	5,68	
	TRAVE	16	40,44	0,525	22,73	7,268	186,40	0,38	OK	2873,50	6,06	
	TRAVE	17	19,26	0,525	22,73	3,450	88,52	0,18	OK	2962,02	6,24	
	TRAVE	18	17,96	0,525	22,73	4,122	103,12	0,17	OK	3065,14	6,41	
	TRAVE	19	19,39	0,525	22,73	3,449	88,55	0,18	OK	3153,69	6,60	
	TRAVE	20	32,84	0,525	22,73	4,408	117,41	0,31	OK	3271,10	6,91	
	TRAVE	21	30,42	0,525	22,73	5,110	132,11	0,29	OK	3403,21	7,20	
	TRAVE	22	35,70	0,525	22,73	5,117	135,04	0,34	OK	3538,25	7,53	
	TRAVE	23	35,45	0,525	22,73	5,086	134,19	0,34	OK	3672,44	7,87	
	TRAVE	24	37,42	0,525	22,73	5,653	148,12	0,35	OK	3820,56	8,22	
	TRAVE	25	29,58	0,525	22,73	5,685	144,73	0,28	OK	3965,29	8,50	
	TRAVE	26	32,85	0,525	22,73	5,118	133,55	0,31	OK	4098,84	8,81	
	TRAVE	27	33,65	0,525	22,73	5,096	133,47	0,32	OK	4232,31	9,13	
	TRAVE	28	17,21	0,525	22,73	2,034	55,25	0,16	OK	4287,56	9,29	
	TRAVE	29	29,45	0,525	22,73	5,052	130,27	0,28	OK	4417,83	9,57	
	TRAVE	30	29,43	0,525	22,73	5,050	130,21	0,28	OK	4548,04	9,85	
	TRAVE	31	32,92	0,525	22,73	5,111	133,44	0,31	OK	4681,48	10,16	
	TRAVE	32	33,87	0,525	22,73	5,095	133,57	0,32	OK	4815,05	10,48	
	TRAVE	33	29,78	0,525	22,73	5,681	144,74	0,28	OK	4959,79	10,76	
	TRAVE	34	16,52	0,525	22,73	2,484	65,13	0,16	OK	5024,92	10,92	
	TRAVE	35	17,20	0,525	22,73	2,033	55,22	0,16	OK	5080,15	11,08	
	TRAVE	36	16,48	0,525	22,73	2,487	65,17	0,16	OK	5145,32	11,24	
	TRAVE	37	32,40	0,525	22,73	4,415	117,35	0,31	OK	5262,67	11,54	
	TRAVE	38	30,15	0,525	22,73	5,113	132,02	0,28	OK	5394,69	11,83	
	TRAVE	39	35,38	0,525	22,73	5,121	134,95	0,33	OK	5529,64	12,16	
	TRAVE	40	35,16	0,525	22,73	5,088	134,10	0,33	OK	5663,74	12,50	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	41	36,99	0,525	22,73	5,663	148,11	0,35	OK	5811,85	12,84	
	TRAVE	42	3,59	0,525	22,73	2,071	48,96	0,03	OK	5860,81	12,88	
	TRAVE	43	3,60	0,525	22,73	2,071	48,96	0,03	OK	5909,77	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5916,06	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5922,35	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5929,36	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5935,71	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,02	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5937,74	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5941,23	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,51	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5966,09	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5977,65	12,97	
	PIASTRA	89	1,02	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	5989,18	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6011,35	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6020,54	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6031,77	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6040,90	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6052,94	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 22	TRAVE	1	45,25	0,525	22,73	7,526	194,79	0,44	OK	194,79	0,44	
	TRAVE	2	44,98	0,525	22,73	7,507	194,23	0,44	OK	389,02	0,88	
	TRAVE	3	38,60	0,525	22,73	7,539	191,61	0,38	OK	580,63	1,25	
	TRAVE	4	38,40	0,525	22,73	7,529	191,27	0,37	OK	771,90	1,63	
	TRAVE	5	36,93	0,525	22,73	7,689	194,13	0,36	OK	966,03	1,99	
	TRAVE	6	37,05	0,525	22,73	5,330	140,57	0,36	OK	1106,60	2,35	
	TRAVE	7	36,84	0,525	22,73	7,685	194,00	0,36	OK	1300,59	2,70	
	TRAVE	8	37,05	0,525	22,73	5,331	140,61	0,36	OK	1441,21	3,06	
	TRAVE	9	35,66	0,525	22,73	7,622	191,95	0,35	OK	1633,16	3,41	
	TRAVE	10	43,63	0,525	22,73	5,314	143,66	0,42	OK	1776,82	3,83	
	TRAVE	11	43,58	0,525	22,73	5,311	143,58	0,42	OK	1920,40	4,26	
	TRAVE	12	35,60	0,525	22,73	7,638	192,27	0,35	OK	2112,67	4,60	
	TRAVE	13	35,82	0,525	22,73	7,568	190,80	0,35	OK	2303,47	4,95	
	TRAVE	14	35,78	0,525	22,73	7,588	191,24	0,35	OK	2494,71	5,30	
	TRAVE	15	39,76	0,525	22,73	7,249	185,63	0,39	OK	2680,34	5,69	
	TRAVE	16	39,64	0,525	22,73	7,270	186,03	0,39	OK	2866,37	6,07	
	TRAVE	17	18,83	0,525	22,73	3,448	88,25	0,18	OK	2954,62	6,26	
	TRAVE	18	17,56	0,525	22,73	4,120	102,86	0,17	OK	3057,48	6,43	
	TRAVE	19	18,95	0,525	22,73	3,447	88,29	0,18	OK	3145,77	6,61	
	TRAVE	20	32,08	0,525	22,73	4,406	116,98	0,31	OK	3262,75	6,92	
	TRAVE	21	29,59	0,525	22,73	5,113	131,74	0,29	OK	3394,49	7,21	
	TRAVE	22	34,68	0,525	22,73	5,119	134,54	0,34	OK	3529,03	7,55	
	TRAVE	23	34,47	0,525	22,73	5,087	133,70	0,34	OK	3662,73	7,88	
	TRAVE	24	36,51	0,525	22,73	5,652	147,62	0,35	OK	3810,36	8,24	
	TRAVE	25	28,86	0,525	22,73	5,692	144,52	0,28	OK	3954,87	8,52	
	TRAVE	26	31,88	0,525	22,73	5,117	133,04	0,31	OK	4087,91	8,83	
	TRAVE	27	32,70	0,525	22,73	5,099	133,05	0,32	OK	4220,96	9,15	
	TRAVE	28	16,62	0,525	22,73	2,033	54,93	0,16	OK	4275,89	9,31	
	TRAVE	29	28,42	0,525	22,73	5,057	129,84	0,28	OK	4405,74	9,58	
	TRAVE	30	28,39	0,525	22,73	5,055	129,79	0,28	OK	4535,52	9,86	
	TRAVE	31	31,95	0,525	22,73	5,111	132,92	0,31	OK	4668,44	10,17	
	TRAVE	32	32,92	0,525	22,73	5,098	133,15	0,32	OK	4801,60	10,49	
	TRAVE	33	29,06	0,525	22,73	5,688	144,52	0,28	OK	4946,12	10,77	
	TRAVE	34	16,02	0,525	22,73	2,484	64,86	0,16	OK	5010,98	10,93	
	TRAVE	35	16,61	0,525	22,73	2,032	54,90	0,16	OK	5065,88	11,09	
	TRAVE	36	15,98	0,525	22,73	2,486	64,90	0,16	OK	5130,77	11,25	
	TRAVE	37	31,64	0,525	22,73	4,414	116,92	0,31	OK	5247,70	11,55	
	TRAVE	38	29,31	0,525	22,73	5,116	131,65	0,28	OK	5379,35	11,84	
	TRAVE	39	34,36	0,525	22,73	5,122	134,45	0,33	OK	5513,80	12,17	
	TRAVE	40	34,18	0,525	22,73	5,090	133,61	0,33	OK	5647,42	12,51	
	TRAVE	41	36,08	0,525	22,73	5,662	147,62	0,35	OK	5795,04	12,86	
	TRAVE	42	3,49	0,525	22,73	2,071	48,91	0,03	OK	5843,95	12,89	
	TRAVE	43	3,51	0,525	22,73	2,071	48,90	0,03	OK	5892,85	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5899,10	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5905,35	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5912,32	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5918,63	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5919,94	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5920,65	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5924,12	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5925,39	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5948,83	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5960,33	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5971,79	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5993,83	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6002,96	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6014,13	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6023,20	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6035,17	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 23	TRAVE	1	44,17	0,525	22,73	7,540	194,55	0,74	OK	194,55	0,74	
	TRAVE	2	43,71	0,525	22,73	7,508	193,59	0,73	OK	388,13	1,47	
	TRAVE	3	37,45	0,525	22,73	7,561	191,51	0,63	OK	579,64	2,10	
	TRAVE	4	37,11	0,525	22,73	7,544	190,93	0,62	OK	770,57	2,72	
	TRAVE	5	35,70	0,525	22,73	7,691	193,54	0,60	OK	964,11	3,32	
	TRAVE	6	35,62	0,525	22,73	5,333	139,89	0,60	OK	1104,00	3,92	
	TRAVE	7	35,55	0,525	22,73	7,692	193,47	0,60	OK	1297,46	4,51	
	TRAVE	8	35,62	0,525	22,73	5,336	139,96	0,60	OK	1437,43	5,11	
	TRAVE	9	34,68	0,525	22,73	7,617	191,32	0,58	OK	1628,75	5,69	
	TRAVE	10	41,86	0,525	22,73	5,320	142,89	0,70	OK	1771,64	6,39	
	TRAVE	11	41,78	0,525	22,73	5,316	142,75	0,70	OK	1914,38	7,09	
	TRAVE	12	34,58	0,525	22,73	7,644	191,88	0,58	OK	2106,26	7,67	
	TRAVE	13	34,89	0,525	22,73	7,558	190,09	0,58	OK	2296,35	8,25	
	TRAVE	14	34,83	0,525	22,73	7,592	190,84	0,58	OK	2487,19	8,84	
	TRAVE	15	38,83	0,525	22,73	7,241	184,94	0,65	OK	2672,12	9,49	
	TRAVE	16	38,63	0,525	22,73	7,276	185,63	0,65	OK	2857,75	10,13	
	TRAVE	17	18,17	0,525	22,73	3,444	87,81	0,30	OK	2945,57	10,44	
	TRAVE	18	16,93	0,525	22,73	4,115	102,42	0,28	OK	3047,98	10,72	
	TRAVE	19	18,37	0,525	22,73	3,442	87,88	0,31	OK	3135,86	11,03	
	TRAVE	20	31,35	0,525	22,73	4,402	116,50	0,53	OK	3252,36	11,55	
	TRAVE	21	28,70	0,525	22,73	5,116	131,34	0,48	OK	3383,70	12,03	
	TRAVE	22	33,59	0,525	22,73	5,120	133,99	0,56	OK	3517,69	12,60	
	TRAVE	23	33,42	0,525	22,73	5,087	133,16	0,56	OK	3650,85	13,16	
	TRAVE	24	35,59	0,525	22,73	5,648	147,04	0,60	OK	3797,90	13,75	
	TRAVE	25	27,89	0,525	22,73	5,701	144,20	0,47	OK	3942,10	14,22	
	TRAVE	26	30,73	0,525	22,73	5,119	132,48	0,51	OK	4074,58	14,74	
	TRAVE	27	31,51	0,525	22,73	5,103	132,52	0,53	OK	4207,10	15,26	
	TRAVE	28	15,93	0,525	22,73	2,033	54,57	0,27	OK	4261,67	15,53	
	TRAVE	29	27,22	0,525	22,73	5,064	129,38	0,46	OK	4391,05	15,99	
	TRAVE	30	27,18	0,525	22,73	5,061	129,29	0,46	OK	4520,33	16,44	
	TRAVE	31	30,85	0,525	22,73	5,108	132,28	0,52	OK	4652,61	16,96	
	TRAVE	32	31,88	0,525	22,73	5,102	132,69	0,53	OK	4785,30	17,49	
	TRAVE	33	28,22	0,525	22,73	5,693	144,20	0,47	OK	4929,50	17,96	
	TRAVE	34	15,45	0,525	22,73	2,482	64,53	0,26	OK	4994,03	18,22	
	TRAVE	35	15,92	0,525	22,73	2,031	54,52	0,27	OK	5048,54	18,49	
	TRAVE	36	15,39	0,525	22,73	2,487	64,59	0,26	OK	5113,14	18,75	
	TRAVE	37	30,61	0,525	22,73	4,415	116,41	0,51	OK	5229,55	19,26	
	TRAVE	38	28,24	0,525	22,73	5,120	131,20	0,47	OK	5360,75	19,73	
	TRAVE	39	33,07	0,525	22,73	5,126	133,85	0,55	OK	5494,60	20,29	
	TRAVE	40	32,94	0,525	22,73	5,092	133,02	0,55	OK	5627,62	20,84	
	TRAVE	41	34,89	0,525	22,73	5,665	147,06	0,58	OK	5774,68	21,42	
	TRAVE	42	3,34	0,525	22,73	2,070	48,81	0,06	OK	5823,49	21,48	
	TRAVE	43	3,37	0,525	22,73	2,069	48,80	0,06	OK	5872,29	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5878,54	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5884,79	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5891,77	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5898,07	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5899,38	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5900,09	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5903,56	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5904,83	21,58	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5928,27	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5939,77	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5951,23	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5973,27	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5982,40	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5993,57	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6002,64	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6014,61	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 24	TRAVE	1	46,40	0,525	22,73	7,508	194,99	0,44	OK	194,99	0,44	
	TRAVE	2	46,40	0,525	22,73	7,508	194,99	0,44	OK	389,97	0,88	
	TRAVE	3	39,55	0,525	22,73	7,518	191,63	0,38	OK	581,60	1,26	
	TRAVE	4	39,55	0,525	22,73	7,518	191,63	0,38	OK	773,23	1,64	
	TRAVE	5	37,94	0,525	22,73	7,683	194,52	0,36	OK	967,75	2,00	
	TRAVE	6	38,25	0,525	22,73	5,330	141,21	0,36	OK	1108,96	2,36	
	TRAVE	7	37,94	0,525	22,73	7,683	194,52	0,36	OK	1303,48	2,73	
	TRAVE	8	38,25	0,525	22,73	5,330	141,21	0,36	OK	1444,69	3,09	
	TRAVE	9	36,56	0,525	22,73	7,632	192,63	0,35	OK	1637,33	3,44	
	TRAVE	10	45,23	0,525	22,73	5,306	144,33	0,43	OK	1781,65	3,87	
	TRAVE	11	45,23	0,525	22,73	5,306	144,33	0,43	OK	1925,98	4,30	
	TRAVE	12	36,56	0,525	22,73	7,632	192,63	0,35	OK	2118,61	4,65	
	TRAVE	13	36,55	0,525	22,73	7,583	191,53	0,35	OK	2310,14	5,00	
	TRAVE	14	36,55	0,525	22,73	7,583	191,53	0,35	OK	2501,67	5,35	
	TRAVE	15	40,26	0,525	22,73	7,260	186,14	0,38	OK	2687,81	5,73	
	TRAVE	16	40,26	0,525	22,73	7,260	186,14	0,38	OK	2873,94	6,11	
	TRAVE	17	19,23	0,525	22,73	3,453	88,56	0,18	OK	2962,50	6,30	
	TRAVE	18	17,88	0,525	22,73	4,132	103,29	0,17	OK	3065,79	6,47	
	TRAVE	19	19,23	0,525	22,73	3,453	88,56	0,18	OK	3154,36	6,65	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	20	32,74	0,525	22,73	4,408	117,36	0,31	OK	3271,72	6,96	
	TRAVE	21	30,25	0,525	22,73	5,111	132,04	0,29	OK	3403,76	7,25	
	TRAVE	22	35,60	0,525	22,73	5,120	135,04	0,34	OK	3538,80	7,59	
	TRAVE	23	35,33	0,525	22,73	5,089	134,20	0,34	OK	3673,00	7,93	
	TRAVE	24	37,02	0,525	22,73	5,660	148,07	0,35	OK	3821,07	8,28	
	TRAVE	25	29,56	0,525	22,73	5,680	144,62	0,28	OK	3965,69	8,56	
	TRAVE	26	32,94	0,525	22,73	5,111	133,45	0,31	OK	4099,14	8,88	
	TRAVE	27	33,79	0,525	22,73	5,094	133,51	0,32	OK	4232,65	9,20	
	TRAVE	28	17,23	0,525	22,73	2,032	55,23	0,16	OK	4287,88	9,36	
	TRAVE	29	29,37	0,525	22,73	5,051	130,21	0,28	OK	4418,10	9,64	
	TRAVE	30	29,37	0,525	22,73	5,051	130,21	0,28	OK	4548,31	9,92	
	TRAVE	31	32,94	0,525	22,73	5,111	133,45	0,31	OK	4681,76	10,24	
	TRAVE	32	33,79	0,525	22,73	5,094	133,51	0,32	OK	4815,27	10,56	
	TRAVE	33	29,56	0,525	22,73	5,680	144,62	0,28	OK	4959,89	10,84	
	TRAVE	34	16,58	0,525	22,73	2,485	65,17	0,16	OK	5025,07	11,00	
	TRAVE	35	17,23	0,525	22,73	2,032	55,23	0,16	OK	5080,29	11,16	
	TRAVE	36	16,58	0,525	22,73	2,485	65,17	0,16	OK	5145,47	11,32	
	TRAVE	37	32,74	0,525	22,73	4,408	117,36	0,31	OK	5262,83	11,63	
	TRAVE	38	30,25	0,525	22,73	5,111	132,04	0,29	OK	5394,87	11,92	
	TRAVE	39	35,60	0,525	22,73	5,120	135,04	0,34	OK	5529,91	12,26	
	TRAVE	40	35,33	0,525	22,73	5,089	134,20	0,34	OK	5664,11	12,60	
	TRAVE	41	37,02	0,525	22,73	5,660	148,07	0,35	OK	5812,18	12,95	
	TRAVE	42	3,63	0,525	22,73	2,072	49,01	0,03	OK	5861,19	12,98	
	TRAVE	43	3,63	0,525	22,73	2,072	49,01	0,03	OK	5910,20	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5916,48	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5922,78	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5929,79	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5936,13	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,45	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5938,17	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5941,66	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,93	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5966,52	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5978,08	13,08	
	PIASTRA	89	1,02	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	5989,61	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6011,78	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6020,96	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6032,20	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6041,33	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6053,37	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 25	TRAVE	1	45,39	0,525	22,73	7,514	194,60	0,44	OK	194,60	0,44	
	TRAVE	2	45,39	0,525	22,73	7,514	194,60	0,44	OK	389,19	0,89	
	TRAVE	3	38,50	0,525	22,73	7,533	191,42	0,38	OK	580,61	1,27	
	TRAVE	4	38,50	0,525	22,73	7,533	191,42	0,38	OK	772,03	1,64	
	TRAVE	5	36,86	0,525	22,73	7,689	194,10	0,36	OK	966,13	2,01	
	TRAVE	6	37,02	0,525	22,73	5,333	140,63	0,36	OK	1106,76	2,37	
	TRAVE	7	36,86	0,525	22,73	7,689	194,10	0,36	OK	1300,86	2,73	
	TRAVE	8	37,02	0,525	22,73	5,333	140,63	0,36	OK	1441,49	3,09	
	TRAVE	9	35,71	0,525	22,73	7,632	192,20	0,35	OK	1633,69	3,44	
	TRAVE	10	43,70	0,525	22,73	5,310	143,62	0,43	OK	1777,31	3,87	
	TRAVE	11	43,70	0,525	22,73	5,310	143,62	0,43	OK	1920,94	4,30	
	TRAVE	12	35,71	0,525	22,73	7,632	192,20	0,35	OK	2113,13	4,65	
	TRAVE	13	35,75	0,525	22,73	7,582	191,08	0,35	OK	2304,22	5,00	
	TRAVE	14	35,75	0,525	22,73	7,582	191,08	0,35	OK	2495,30	5,35	
	TRAVE	15	39,46	0,525	22,73	7,262	185,76	0,39	OK	2681,05	5,74	
	TRAVE	16	39,46	0,525	22,73	7,262	185,76	0,39	OK	2866,81	6,12	
	TRAVE	17	18,79	0,525	22,73	3,451	88,30	0,18	OK	2955,11	6,31	
	TRAVE	18	17,48	0,525	22,73	4,130	103,04	0,17	OK	3058,15	6,48	
	TRAVE	19	18,79	0,525	22,73	3,451	88,30	0,18	OK	3146,45	6,66	
	TRAVE	20	31,98	0,525	22,73	4,407	116,94	0,31	OK	3263,39	6,98	
	TRAVE	21	29,42	0,525	22,73	5,114	131,67	0,29	OK	3395,06	7,27	
	TRAVE	22	34,58	0,525	22,73	5,121	134,54	0,34	OK	3529,60	7,61	
	TRAVE	23	34,35	0,525	22,73	5,090	133,71	0,34	OK	3663,31	7,94	
	TRAVE	24	36,11	0,525	22,73	5,660	147,58	0,35	OK	3810,89	8,30	
	TRAVE	25	28,84	0,525	22,73	5,688	144,40	0,28	OK	3955,29	8,58	
	TRAVE	26	31,97	0,525	22,73	5,111	132,93	0,31	OK	4088,23	8,89	
	TRAVE	27	32,84	0,525	22,73	5,098	133,09	0,32	OK	4221,32	9,21	
	TRAVE	28	16,64	0,525	22,73	2,032	54,91	0,16	OK	4276,22	9,38	
	TRAVE	29	28,34	0,525	22,73	5,056	129,79	0,28	OK	4406,02	9,65	
	TRAVE	30	28,34	0,525	22,73	5,056	129,79	0,28	OK	4535,81	9,93	
	TRAVE	31	31,97	0,525	22,73	5,111	132,93	0,31	OK	4668,74	10,25	
	TRAVE	32	32,84	0,525	22,73	5,098	133,09	0,32	OK	4801,83	10,57	
	TRAVE	33	28,84	0,525	22,73	5,688	144,40	0,28	OK	4946,23	10,85	
	TRAVE	34	16,08	0,525	22,73	2,484	64,90	0,16	OK	5011,13	11,01	
	TRAVE	35	16,64	0,525	22,73	2,032	54,91	0,16	OK	5066,04	11,17	
	TRAVE	36	16,08	0,525	22,73	2,484	64,90	0,16	OK	5130,94	11,33	
	TRAVE	37	31,98	0,525	22,73	4,407	116,94	0,31	OK	5247,88	11,64	
	TRAVE	38	29,42	0,525	22,73	5,114	131,67	0,29	OK	5379,54	11,93	
	TRAVE	39	34,58	0,525	22,73	5,121	134,54	0,34	OK	5514,09	12,27	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	40	34,35	0,525	22,73	5,090	133,71	0,34	OK	5647,80	12,61	
	TRAVE	41	36,11	0,525	22,73	5,660	147,58	0,35	OK	5795,38	12,96	
	TRAVE	42	3,54	0,525	22,73	2,072	48,95	0,03	OK	5844,33	13,00	
	TRAVE	43	3,54	0,525	22,73	2,072	48,95	0,03	OK	5893,28	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5899,53	13,04	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5905,79	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5912,76	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5919,06	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5920,37	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5921,08	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5924,56	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5925,82	13,06	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5949,27	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5960,76	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5972,22	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5994,26	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6003,39	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6014,56	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6023,63	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6035,60	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 26	TRAVE	1	44,41	0,525	22,73	7,520	194,21	0,75	OK	194,21	0,75	
	TRAVE	2	44,41	0,525	22,73	7,520	194,21	0,75	OK	388,41	1,50	
	TRAVE	3	37,28	0,525	22,73	7,551	191,19	0,63	OK	579,60	2,13	
	TRAVE	4	37,28	0,525	22,73	7,551	191,19	0,63	OK	770,79	2,76	
	TRAVE	5	35,58	0,525	22,73	7,696	193,58	0,60	OK	964,37	3,36	
	TRAVE	6	35,56	0,525	22,73	5,339	140,00	0,60	OK	1104,37	3,96	
	TRAVE	7	35,58	0,525	22,73	7,696	193,58	0,60	OK	1297,95	4,56	
	TRAVE	8	35,56	0,525	22,73	5,339	140,00	0,60	OK	1437,95	5,16	
	TRAVE	9	34,76	0,525	22,73	7,632	191,71	0,59	OK	1629,66	5,75	
	TRAVE	10	41,98	0,525	22,73	5,315	142,82	0,71	OK	1772,48	6,46	
	TRAVE	11	41,98	0,525	22,73	5,315	142,82	0,71	OK	1915,30	7,17	
	TRAVE	12	34,76	0,525	22,73	7,632	191,71	0,59	OK	2107,01	7,75	
	TRAVE	13	34,77	0,525	22,73	7,582	190,57	0,59	OK	2297,59	8,34	
	TRAVE	14	34,77	0,525	22,73	7,582	190,57	0,59	OK	2488,16	8,93	
	TRAVE	15	38,32	0,525	22,73	7,262	185,17	0,65	OK	2673,33	9,57	
	TRAVE	16	38,32	0,525	22,73	7,262	185,17	0,65	OK	2858,49	10,22	
	TRAVE	17	18,11	0,525	22,73	3,449	87,90	0,31	OK	2946,39	10,53	
	TRAVE	18	16,80	0,525	22,73	4,132	102,72	0,28	OK	3049,12	10,81	
	TRAVE	19	18,11	0,525	22,73	3,449	87,90	0,31	OK	3137,02	11,12	
	TRAVE	20	31,18	0,525	22,73	4,403	116,43	0,53	OK	3253,44	11,64	
	TRAVE	21	28,42	0,525	22,73	5,117	131,22	0,48	OK	3384,66	12,12	
	TRAVE	22	33,43	0,525	22,73	5,121	133,95	0,56	OK	3518,61	12,69	
	TRAVE	23	33,22	0,525	22,73	5,093	133,18	0,56	OK	3651,79	13,25	
	TRAVE	24	34,94	0,525	22,73	5,660	146,98	0,59	OK	3798,78	13,84	
	TRAVE	25	27,86	0,525	22,73	5,693	144,00	0,47	OK	3942,78	14,31	
	TRAVE	26	30,89	0,525	22,73	5,108	132,30	0,52	OK	4075,08	14,83	
	TRAVE	27	31,75	0,525	22,73	5,100	132,58	0,54	OK	4207,66	15,37	
	TRAVE	28	15,97	0,525	22,73	2,030	54,52	0,27	OK	4262,19	15,64	
	TRAVE	29	27,09	0,525	22,73	5,063	129,29	0,46	OK	4391,48	16,09	
	TRAVE	30	27,09	0,525	22,73	5,063	129,29	0,46	OK	4520,77	16,55	
	TRAVE	31	30,89	0,525	22,73	5,108	132,30	0,52	OK	4653,07	17,07	
	TRAVE	32	31,75	0,525	22,73	5,100	132,58	0,54	OK	4785,66	17,61	
	TRAVE	33	27,86	0,525	22,73	5,693	144,00	0,47	OK	4929,66	18,08	
	TRAVE	34	15,56	0,525	22,73	2,483	64,60	0,26	OK	4994,26	18,34	
	TRAVE	35	15,97	0,525	22,73	2,030	54,52	0,27	OK	5048,78	18,61	
	TRAVE	36	15,56	0,525	22,73	2,483	64,60	0,26	OK	5113,38	18,87	
	TRAVE	37	31,18	0,525	22,73	4,403	116,43	0,53	OK	5229,80	19,40	
	TRAVE	38	28,42	0,525	22,73	5,117	131,22	0,48	OK	5361,02	19,88	
	TRAVE	39	33,43	0,525	22,73	5,121	133,95	0,56	OK	5494,97	20,44	
	TRAVE	40	33,22	0,525	22,73	5,093	133,18	0,56	OK	5628,15	21,01	
	TRAVE	41	34,94	0,525	22,73	5,660	146,98	0,59	OK	5775,13	21,60	
	TRAVE	42	3,41	0,525	22,73	2,072	48,89	0,06	OK	5824,02	21,65	
	TRAVE	43	3,41	0,525	22,73	2,072	48,89	0,06	OK	5872,91	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5879,16	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5885,42	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5892,39	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5898,69	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5900,00	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5900,71	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5904,19	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5905,45	21,76	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5928,89	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5940,39	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,02	OK	5951,85	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5973,89	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5983,02	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,02	OK	5994,19	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6003,26	21,89	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6015,23	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 27	TRAVE	1	45,83	0,525	22,73	7,524	195,05	0,46	OK	195,05	0,46	
	TRAVE	2	46,10	0,525	22,73	7,542	195,60	0,46	OK	390,65	0,92	
	TRAVE	3	37,07	0,525	22,73	7,576	191,64	0,37	OK	582,29	1,30	
	TRAVE	4	37,27	0,525	22,73	7,587	191,98	0,37	OK	774,27	1,67	
	TRAVE	5	34,41	0,525	22,73	7,675	192,50	0,35	OK	966,77	2,02	
	TRAVE	6	34,41	0,525	22,73	5,324	139,05	0,35	OK	1105,82	2,36	
	TRAVE	7	34,50	0,525	22,73	7,670	192,43	0,35	OK	1298,25	2,71	
	TRAVE	8	34,40	0,525	22,73	5,322	139,01	0,35	OK	1437,26	3,05	
	TRAVE	9	33,81	0,525	22,73	7,612	190,75	0,34	OK	1628,01	3,39	
	TRAVE	10	41,49	0,525	22,73	5,310	142,46	0,42	OK	1770,47	3,81	
	TRAVE	11	41,54	0,525	22,73	5,312	142,54	0,42	OK	1913,01	4,23	
	TRAVE	12	33,87	0,525	22,73	7,596	190,41	0,34	OK	2103,42	4,57	
	TRAVE	13	34,56	0,525	22,73	7,529	189,24	0,35	OK	2292,67	4,92	
	TRAVE	14	34,59	0,525	22,73	7,508	188,79	0,35	OK	2481,46	5,26	
	TRAVE	15	40,19	0,525	22,73	7,186	184,41	0,40	OK	2665,87	5,67	
	TRAVE	16	40,31	0,525	22,73	7,166	184,02	0,41	OK	2849,89	6,07	
	TRAVE	17	18,50	0,525	22,73	3,415	87,33	0,19	OK	2937,23	6,26	
	TRAVE	18	17,02	0,525	22,73	4,066	101,33	0,17	OK	3038,56	6,43	
	TRAVE	19	18,38	0,525	22,73	3,416	87,29	0,18	OK	3125,85	6,62	
	TRAVE	20	32,27	0,525	22,73	4,372	116,29	0,32	OK	3242,14	6,94	
	TRAVE	21	28,42	0,525	22,73	5,111	131,08	0,29	OK	3373,22	7,22	
	TRAVE	22	32,99	0,525	22,73	5,108	133,40	0,33	OK	3506,62	7,56	
	TRAVE	23	32,82	0,525	22,73	5,075	132,56	0,33	OK	3639,18	7,89	
	TRAVE	24	36,74	0,525	22,73	5,602	146,61	0,37	OK	3785,79	8,26	
	TRAVE	25	28,15	0,525	22,73	5,715	144,66	0,28	OK	3930,45	8,54	
	TRAVE	26	29,86	0,525	22,73	5,104	131,67	0,30	OK	4062,12	8,84	
	TRAVE	27	30,95	0,525	22,73	5,104	132,24	0,31	OK	4194,35	9,15	
	TRAVE	28	15,88	0,525	22,73	2,026	54,38	0,16	OK	4248,73	9,31	
	TRAVE	29	26,21	0,525	22,73	5,055	128,65	0,26	OK	4377,38	9,57	
	TRAVE	30	26,24	0,525	22,73	5,057	128,71	0,26	OK	4506,09	9,84	
	TRAVE	31	29,79	0,525	22,73	5,111	131,79	0,30	OK	4637,88	10,14	
	TRAVE	32	30,73	0,525	22,73	5,104	132,14	0,31	OK	4770,02	10,44	
	TRAVE	33	27,95	0,525	22,73	5,720	144,66	0,28	OK	4914,68	10,73	
	TRAVE	34	15,80	0,525	22,73	2,480	64,67	0,16	OK	4979,35	10,88	
	TRAVE	35	15,89	0,525	22,73	2,027	54,41	0,16	OK	5033,76	11,04	
	TRAVE	36	15,84	0,525	22,73	2,478	64,63	0,16	OK	5098,39	11,20	
	TRAVE	37	32,71	0,525	22,73	4,365	116,36	0,33	OK	5214,75	11,53	
	TRAVE	38	28,70	0,525	22,73	5,108	131,16	0,29	OK	5345,91	11,82	
	TRAVE	39	33,30	0,525	22,73	5,104	133,49	0,33	OK	5479,39	12,15	
	TRAVE	40	33,11	0,525	22,73	5,072	132,65	0,33	OK	5612,04	12,49	
	TRAVE	41	37,17	0,525	22,73	5,594	146,63	0,37	OK	5758,67	12,86	
	TRAVE	42	3,01	0,525	22,73	2,059	48,37	0,03	OK	5807,05	12,89	
	TRAVE	43	3,00	0,525	22,73	2,059	48,38	0,03	OK	5855,43	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5861,68	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5867,94	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5874,91	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5881,21	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5882,52	12,94	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5883,23	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5886,70	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5887,97	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5911,41	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5922,91	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5934,37	12,98	
	PIASTRA	90	1,73	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5956,41	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5965,54	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5976,70	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	5985,78	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	5997,75	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 28	TRAVE	1	45,68	0,525	22,73	7,536	195,24	0,46	OK	195,24	0,46	
	TRAVE	2	45,68	0,525	22,73	7,536	195,24	0,46	OK	390,49	0,93	
	TRAVE	3	37,17	0,525	22,73	7,582	191,83	0,38	OK	582,32	1,30	
	TRAVE	4	37,17	0,525	22,73	7,582	191,83	0,38	OK	774,15	1,68	
	TRAVE	5	34,48	0,525	22,73	7,672	192,47	0,35	OK	966,61	2,03	
	TRAVE	6	34,44	0,525	22,73	5,320	138,99	0,35	OK	1105,60	2,38	
	TRAVE	7	34,48	0,525	22,73	7,672	192,47	0,35	OK	1298,07	2,73	
	TRAVE	8	34,44	0,525	22,73	5,320	138,99	0,35	OK	1437,05	3,08	
	TRAVE	9	33,76	0,525	22,73	7,602	190,50	0,34	OK	1627,55	3,42	
	TRAVE	10	41,42	0,525	22,73	5,313	142,50	0,42	OK	1770,05	3,84	
	TRAVE	11	41,42	0,525	22,73	5,313	142,50	0,42	OK	1912,54	4,26	
	TRAVE	12	33,76	0,525	22,73	7,602	190,50	0,34	OK	2103,04	4,60	
	TRAVE	13	34,63	0,525	22,73	7,514	188,95	0,35	OK	2291,99	4,95	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	14	34,63	0,525	22,73	7,514	188,95	0,35	OK	2480,95	5,30	
	TRAVE	15	40,49	0,525	22,73	7,174	184,30	0,41	OK	2665,25	5,71	
	TRAVE	16	40,49	0,525	22,73	7,174	184,30	0,41	OK	2849,55	6,12	
	TRAVE	17	18,54	0,525	22,73	3,412	87,28	0,19	OK	2936,83	6,31	
	TRAVE	18	17,10	0,525	22,73	4,061	101,28	0,17	OK	3038,11	6,48	
	TRAVE	19	18,54	0,525	22,73	3,412	87,28	0,19	OK	3125,39	6,67	
	TRAVE	20	32,37	0,525	22,73	4,371	116,34	0,33	OK	3241,73	7,00	
	TRAVE	21	28,59	0,525	22,73	5,110	131,14	0,29	OK	3372,87	7,29	
	TRAVE	22	33,09	0,525	22,73	5,103	133,34	0,34	OK	3506,21	7,62	
	TRAVE	23	32,94	0,525	22,73	5,071	132,55	0,33	OK	3638,76	7,96	
	TRAVE	24	37,14	0,525	22,73	5,596	146,67	0,38	OK	3785,43	8,33	
	TRAVE	25	28,17	0,525	22,73	5,720	144,78	0,29	OK	3930,21	8,62	
	TRAVE	26	29,77	0,525	22,73	5,111	131,78	0,30	OK	4061,99	8,92	
	TRAVE	27	30,81	0,525	22,73	5,105	132,20	0,31	OK	4194,19	9,23	
	TRAVE	28	15,86	0,525	22,73	2,027	54,40	0,16	OK	4248,59	9,39	
	TRAVE	29	26,29	0,525	22,73	5,056	128,70	0,27	OK	4377,29	9,66	
	TRAVE	30	26,29	0,525	22,73	5,056	128,70	0,27	OK	4506,00	9,92	
	TRAVE	31	29,77	0,525	22,73	5,111	131,78	0,30	OK	4637,78	10,23	
	TRAVE	32	30,81	0,525	22,73	5,105	132,20	0,31	OK	4769,98	10,54	
	TRAVE	33	28,17	0,525	22,73	5,720	144,78	0,29	OK	4914,76	10,82	
	TRAVE	34	15,74	0,525	22,73	2,480	64,63	0,16	OK	4979,38	10,98	
	TRAVE	35	15,86	0,525	22,73	2,027	54,40	0,16	OK	5033,78	11,14	
	TRAVE	36	15,74	0,525	22,73	2,480	64,63	0,16	OK	5098,41	11,30	
	TRAVE	37	32,37	0,525	22,73	4,371	116,34	0,33	OK	5214,75	11,63	
	TRAVE	38	28,59	0,525	22,73	5,110	131,14	0,29	OK	5345,89	11,92	
	TRAVE	39	33,09	0,525	22,73	5,103	133,34	0,34	OK	5479,23	12,26	
	TRAVE	40	32,94	0,525	22,73	5,071	132,55	0,33	OK	5611,78	12,59	
	TRAVE	41	37,14	0,525	22,73	5,596	146,67	0,38	OK	5758,45	12,97	
	TRAVE	42	2,97	0,525	22,73	2,057	48,32	0,03	OK	5806,77	13,00	
	TRAVE	43	2,97	0,525	22,73	2,057	48,32	0,03	OK	5855,09	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5861,34	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5867,60	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5874,57	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5880,87	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5882,18	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5882,89	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5886,37	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5887,63	13,05	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5911,08	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5922,57	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5934,03	13,09	
	PIASTRA	90	1,73	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5956,07	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5965,20	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5976,37	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	5985,44	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	5997,41	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 29	TRAVE	1	46,10	0,525	22,73	7,542	195,60	0,46	OK	195,60	0,46	
	TRAVE	2	45,83	0,525	22,73	7,524	195,05	0,46	OK	390,65	0,92	
	TRAVE	3	37,27	0,525	22,73	7,587	191,98	0,37	OK	582,63	1,30	
	TRAVE	4	37,07	0,525	22,73	7,576	191,64	0,37	OK	774,27	1,67	
	TRAVE	5	34,50	0,525	22,73	7,670	192,43	0,35	OK	966,70	2,02	
	TRAVE	6	34,40	0,525	22,73	5,322	139,01	0,35	OK	1105,71	2,36	
	TRAVE	7	34,41	0,525	22,73	7,675	192,50	0,35	OK	1298,21	2,71	
	TRAVE	8	34,41	0,525	22,73	5,324	139,05	0,35	OK	1437,26	3,05	
	TRAVE	9	33,87	0,525	22,73	7,596	190,41	0,34	OK	1627,67	3,40	
	TRAVE	10	41,54	0,525	22,73	5,312	142,54	0,42	OK	1770,22	3,81	
	TRAVE	11	41,49	0,525	22,73	5,310	142,46	0,42	OK	1912,67	4,23	
	TRAVE	12	33,81	0,525	22,73	7,612	190,75	0,34	OK	2103,42	4,57	
	TRAVE	13	34,59	0,525	22,73	7,508	188,79	0,35	OK	2292,22	4,92	
	TRAVE	14	34,56	0,525	22,73	7,529	189,24	0,35	OK	2481,46	5,26	
	TRAVE	15	40,31	0,525	22,73	7,166	184,02	0,41	OK	2665,48	5,67	
	TRAVE	16	40,19	0,525	22,73	7,186	184,41	0,40	OK	2849,89	6,07	
	TRAVE	17	18,38	0,525	22,73	3,416	87,29	0,18	OK	2937,18	6,26	
	TRAVE	18	17,02	0,525	22,73	4,066	101,33	0,17	OK	3038,52	6,43	
	TRAVE	19	18,50	0,525	22,73	3,415	87,33	0,19	OK	3125,85	6,62	
	TRAVE	20	32,71	0,525	22,73	4,365	116,36	0,33	OK	3242,21	6,94	
	TRAVE	21	28,70	0,525	22,73	5,108	131,16	0,29	OK	3373,37	7,23	
	TRAVE	22	33,30	0,525	22,73	5,104	133,49	0,33	OK	3506,85	7,57	
	TRAVE	23	33,11	0,525	22,73	5,072	132,65	0,33	OK	3639,50	7,90	
	TRAVE	24	37,17	0,525	22,73	5,594	146,63	0,37	OK	3786,13	8,27	
	TRAVE	25	27,95	0,525	22,73	5,720	144,66	0,28	OK	3930,80	8,55	
	TRAVE	26	29,79	0,525	22,73	5,111	131,79	0,30	OK	4062,59	8,85	
	TRAVE	27	30,73	0,525	22,73	5,104	132,14	0,31	OK	4194,73	9,16	
	TRAVE	28	15,89	0,525	22,73	2,027	54,41	0,16	OK	4249,14	9,32	
	TRAVE	29	26,24	0,525	22,73	5,057	128,71	0,26	OK	4377,84	9,59	
	TRAVE	30	26,21	0,525	22,73	5,055	128,65	0,26	OK	4506,50	9,85	
	TRAVE	31	29,86	0,525	22,73	5,104	131,67	0,30	OK	4638,16	10,15	
	TRAVE	32	30,95	0,525	22,73	5,104	132,24	0,31	OK	4770,40	10,46	
	TRAVE	33	28,15	0,525	22,73	5,715	144,66	0,28	OK	4915,06	10,74	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	34	15,84	0,525	22,73	2,478	64,63	0,16	OK	4979,69	10,90	
	TRAVE	35	15,88	0,525	22,73	2,026	54,38	0,16	OK	5034,06	11,06	
	TRAVE	36	15,80	0,525	22,73	2,480	64,67	0,16	OK	5098,73	11,22	
	TRAVE	37	32,27	0,525	22,73	4,372	116,29	0,32	OK	5215,02	11,54	
	TRAVE	38	28,42	0,525	22,73	5,111	131,08	0,29	OK	5346,10	11,83	
	TRAVE	39	32,99	0,525	22,73	5,108	133,40	0,33	OK	5479,50	12,16	
	TRAVE	40	32,82	0,525	22,73	5,075	132,56	0,33	OK	5612,06	12,49	
	TRAVE	41	36,74	0,525	22,73	5,602	146,61	0,37	OK	5758,67	12,86	
	TRAVE	42	3,00	0,525	22,73	2,059	48,38	0,03	OK	5807,05	12,89	
	TRAVE	43	3,01	0,525	22,73	2,059	48,37	0,03	OK	5855,43	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5861,68	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5867,94	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5874,91	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5881,21	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5882,52	12,94	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5883,23	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5886,70	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5887,97	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5911,41	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5922,91	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5934,37	12,98	
	PIASTRA	90	1,73	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5956,41	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5965,54	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5976,70	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	5985,78	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	5997,75	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 30	TRAVE	1	46,24	0,525	22,73	7,530	195,41	0,47	OK	195,41	0,47	
	TRAVE	2	46,24	0,525	22,73	7,530	195,41	0,47	OK	390,82	0,94	
	TRAVE	3	37,17	0,525	22,73	7,580	191,79	0,38	OK	582,61	1,31	
	TRAVE	4	37,17	0,525	22,73	7,580	191,79	0,38	OK	774,40	1,69	
	TRAVE	5	34,43	0,525	22,73	7,673	192,46	0,35	OK	966,86	2,04	
	TRAVE	6	34,37	0,525	22,73	5,326	139,08	0,35	OK	1105,94	2,39	
	TRAVE	7	34,43	0,525	22,73	7,673	192,46	0,35	OK	1298,40	2,74	
	TRAVE	8	34,37	0,525	22,73	5,326	139,08	0,35	OK	1437,47	3,08	
	TRAVE	9	33,92	0,525	22,73	7,606	190,67	0,34	OK	1628,14	3,43	
	TRAVE	10	41,61	0,525	22,73	5,309	142,50	0,42	OK	1770,64	3,85	
	TRAVE	11	41,61	0,525	22,73	5,309	142,50	0,42	OK	1913,14	4,27	
	TRAVE	12	33,92	0,525	22,73	7,606	190,67	0,34	OK	2103,82	4,61	
	TRAVE	13	34,53	0,525	22,73	7,522	189,08	0,35	OK	2292,90	4,96	
	TRAVE	14	34,53	0,525	22,73	7,522	189,08	0,35	OK	2481,98	5,31	
	TRAVE	15	40,01	0,525	22,73	7,178	184,13	0,41	OK	2666,11	5,72	
	TRAVE	16	40,01	0,525	22,73	7,178	184,13	0,41	OK	2850,25	6,12	
	TRAVE	17	18,34	0,525	22,73	3,419	87,34	0,19	OK	2937,59	6,31	
	TRAVE	18	16,94	0,525	22,73	4,075	101,51	0,17	OK	3039,10	6,48	
	TRAVE	19	18,34	0,525	22,73	3,419	87,34	0,19	OK	3126,43	6,67	
	TRAVE	20	32,61	0,525	22,73	4,365	116,31	0,33	OK	3242,75	7,00	
	TRAVE	21	28,53	0,525	22,73	5,110	131,10	0,29	OK	3373,85	7,29	
	TRAVE	22	33,21	0,525	22,73	5,109	133,54	0,34	OK	3507,39	7,62	
	TRAVE	23	32,99	0,525	22,73	5,075	132,66	0,33	OK	3640,05	7,96	
	TRAVE	24	36,77	0,525	22,73	5,600	146,57	0,37	OK	3786,62	8,33	
	TRAVE	25	27,93	0,525	22,73	5,715	144,54	0,28	OK	3931,17	8,61	
	TRAVE	26	29,88	0,525	22,73	5,104	131,68	0,30	OK	4062,84	8,92	
	TRAVE	27	30,87	0,525	22,73	5,103	132,17	0,31	OK	4195,02	9,23	
	TRAVE	28	15,91	0,525	22,73	2,025	54,38	0,16	OK	4249,40	9,39	
	TRAVE	29	26,16	0,525	22,73	5,057	128,66	0,27	OK	4378,06	9,66	
	TRAVE	30	26,16	0,525	22,73	5,057	128,66	0,27	OK	4506,71	9,92	
	TRAVE	31	29,88	0,525	22,73	5,104	131,68	0,30	OK	4638,39	10,22	
	TRAVE	32	30,87	0,525	22,73	5,103	132,17	0,31	OK	4770,57	10,54	
	TRAVE	33	27,93	0,525	22,73	5,715	144,54	0,28	OK	4915,11	10,82	
	TRAVE	34	15,90	0,525	22,73	2,478	64,67	0,16	OK	4979,78	10,98	
	TRAVE	35	15,91	0,525	22,73	2,025	54,38	0,16	OK	5034,16	11,14	
	TRAVE	36	15,90	0,525	22,73	2,478	64,67	0,16	OK	5098,83	11,30	
	TRAVE	37	32,61	0,525	22,73	4,365	116,31	0,33	OK	5215,15	11,63	
	TRAVE	38	28,53	0,525	22,73	5,110	131,10	0,29	OK	5346,25	11,92	
	TRAVE	39	33,21	0,525	22,73	5,109	133,54	0,34	OK	5479,79	12,26	
	TRAVE	40	32,99	0,525	22,73	5,075	132,66	0,33	OK	5612,45	12,59	
	TRAVE	41	36,77	0,525	22,73	5,600	146,57	0,37	OK	5759,02	12,96	
	TRAVE	42	3,04	0,525	22,73	2,061	48,43	0,03	OK	5807,45	13,00	
	TRAVE	43	3,04	0,525	22,73	2,061	48,43	0,03	OK	5855,89	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5862,14	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5868,39	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5875,36	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5881,67	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5882,98	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5883,69	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5887,16	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5888,43	13,05	
	PIASTRA	87	1,84	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5911,87	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5923,37	13,08	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5934,83	13,09	
	PIASTRA	90	1,73	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5956,87	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5966,00	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5977,16	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	5986,24	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	5998,21	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 31	TRAVE	1	39,93	0,525	22,73	7,466	190,64	0,38	OK	190,64	0,38	
	TRAVE	2	40,20	0,525	22,73	7,488	191,27	0,38	OK	381,91	0,76	
	TRAVE	3	39,79	0,525	22,73	7,408	189,25	0,38	OK	571,16	1,13	
	TRAVE	4	39,99	0,525	22,73	7,420	189,63	0,38	OK	760,79	1,51	
	TRAVE	5	41,43	0,525	22,73	7,623	194,99	0,39	OK	955,78	1,90	
	TRAVE	6	41,93	0,525	22,73	5,357	143,75	0,40	OK	1099,54	2,30	
	TRAVE	7	41,52	0,525	22,73	7,626	195,12	0,39	OK	1294,66	2,69	
	TRAVE	8	41,92	0,525	22,73	5,355	143,72	0,40	OK	1438,37	3,09	
	TRAVE	9	38,82	0,525	22,73	7,694	195,24	0,37	OK	1633,62	3,46	
	TRAVE	10	46,03	0,525	22,73	5,325	145,17	0,44	OK	1778,79	3,89	
	TRAVE	11	46,08	0,525	22,73	5,327	145,26	0,44	OK	1924,05	4,33	
	TRAVE	12	38,89	0,525	22,73	7,689	195,17	0,37	OK	2119,21	4,69	
	TRAVE	13	37,43	0,525	22,73	7,652	193,55	0,35	OK	2312,77	5,05	
	TRAVE	14	37,46	0,525	22,73	7,639	193,28	0,35	OK	2506,04	5,40	
	TRAVE	15	35,86	0,525	22,73	7,490	189,04	0,34	OK	2695,09	5,74	
	TRAVE	16	35,98	0,525	22,73	7,472	188,70	0,34	OK	2883,79	6,08	
	TRAVE	17	18,88	0,525	22,73	3,422	87,69	0,18	OK	2971,48	6,26	
	TRAVE	18	17,70	0,525	22,73	4,084	102,11	0,17	OK	3073,58	6,43	
	TRAVE	19	18,76	0,525	22,73	3,423	87,65	0,18	OK	3161,23	6,60	
	TRAVE	20	27,88	0,525	22,73	4,497	116,83	0,26	OK	3278,06	6,87	
	TRAVE	21	29,88	0,525	22,73	5,125	132,16	0,28	OK	3410,23	7,15	
	TRAVE	22	35,94	0,525	22,73	5,133	135,52	0,34	OK	3545,74	7,49	
	TRAVE	23	35,80	0,525	22,73	5,094	134,55	0,34	OK	3680,29	7,83	
	TRAVE	24	31,85	0,525	22,73	5,753	147,46	0,30	OK	3827,75	8,13	
	TRAVE	25	29,80	0,525	22,73	5,623	143,44	0,28	OK	3971,19	8,41	
	TRAVE	26	35,82	0,525	22,73	5,127	135,32	0,34	OK	4106,51	8,75	
	TRAVE	27	36,43	0,525	22,73	5,092	134,85	0,34	OK	4241,36	9,09	
	TRAVE	28	17,33	0,525	22,73	2,046	55,61	0,16	OK	4296,97	9,26	
	TRAVE	29	32,36	0,525	22,73	5,066	132,12	0,31	OK	4429,08	9,56	
	TRAVE	30	32,39	0,525	22,73	5,067	132,17	0,31	OK	4561,25	9,87	
	TRAVE	31	35,74	0,525	22,73	5,133	135,42	0,34	OK	4696,67	10,21	
	TRAVE	32	36,21	0,525	22,73	5,093	134,74	0,34	OK	4831,42	10,55	
	TRAVE	33	29,60	0,525	22,73	5,627	143,43	0,28	OK	4974,84	10,83	
	TRAVE	34	15,28	0,525	22,73	2,493	64,68	0,14	OK	5039,52	10,97	
	TRAVE	35	17,34	0,525	22,73	2,047	55,62	0,16	OK	5095,14	11,14	
	TRAVE	36	15,31	0,525	22,73	2,492	64,68	0,14	OK	5159,82	11,28	
	TRAVE	37	28,32	0,525	22,73	4,501	117,16	0,27	OK	5276,99	11,55	
	TRAVE	38	30,16	0,525	22,73	5,123	132,25	0,29	OK	5409,24	11,84	
	TRAVE	39	36,26	0,525	22,73	5,130	135,63	0,34	OK	5544,87	12,18	
	TRAVE	40	36,09	0,525	22,73	5,092	134,67	0,34	OK	5679,53	12,52	
	TRAVE	41	32,27	0,525	22,73	5,756	147,76	0,31	OK	5827,29	12,83	
	TRAVE	42	4,65	0,525	22,73	2,073	49,55	0,04	OK	5876,84	12,87	
	TRAVE	43	4,63	0,525	22,73	2,073	49,55	0,04	OK	5926,40	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5932,68	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5938,98	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5945,99	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5952,33	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5953,65	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5954,36	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5957,86	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5959,13	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5982,71	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5994,28	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6005,81	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6027,98	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6037,16	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6048,40	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6057,53	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6069,57	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 32	TRAVE	1	38,91	0,525	22,73	7,472	190,25	0,38	OK	190,25	0,38	
	TRAVE	2	39,19	0,525	22,73	7,494	190,89	0,38	OK	381,15	0,76	
	TRAVE	3	38,74	0,525	22,73	7,420	188,97	0,38	OK	570,12	1,14	
	TRAVE	4	38,94	0,525	22,73	7,433	189,36	0,38	OK	759,48	1,51	
	TRAVE	5	40,35	0,525	22,73	7,627	194,52	0,39	OK	954,00	1,91	
	TRAVE	6	40,69	0,525	22,73	5,361	143,19	0,40	OK	1097,18	2,30	
	TRAVE	7	40,43	0,525	22,73	7,631	194,65	0,39	OK	1291,83	2,70	
	TRAVE	8	40,69	0,525	22,73	5,359	143,15	0,40	OK	1434,98	3,09	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	9	37,97	0,525	22,73	7,692	194,74	0,37	OK	1629,73	3,46	
	TRAVE	10	44,49	0,525	22,73	5,330	144,49	0,43	OK	1774,21	3,89	
	TRAVE	11	44,55	0,525	22,73	5,332	144,57	0,43	OK	1918,78	4,33	
	TRAVE	12	38,03	0,525	22,73	7,692	194,77	0,37	OK	2113,55	4,70	
	TRAVE	13	36,63	0,525	22,73	7,650	193,08	0,36	OK	2306,63	5,05	
	TRAVE	14	36,66	0,525	22,73	7,641	192,90	0,36	OK	2499,53	5,41	
	TRAVE	15	35,06	0,525	22,73	7,497	188,78	0,34	OK	2688,31	5,75	
	TRAVE	16	35,18	0,525	22,73	7,478	188,43	0,34	OK	2876,74	6,09	
	TRAVE	17	18,45	0,525	22,73	3,422	87,45	0,18	OK	2964,18	6,27	
	TRAVE	18	17,30	0,525	22,73	4,082	101,86	0,17	OK	3066,05	6,44	
	TRAVE	19	18,33	0,525	22,73	3,423	87,41	0,18	OK	3153,46	6,62	
	TRAVE	20	27,12	0,525	22,73	4,499	116,48	0,26	OK	3269,94	6,88	
	TRAVE	21	29,04	0,525	22,73	5,129	131,80	0,28	OK	3401,74	7,16	
	TRAVE	22	34,92	0,525	22,73	5,135	135,02	0,34	OK	3536,76	7,50	
	TRAVE	23	34,82	0,525	22,73	5,097	134,12	0,34	OK	3670,88	7,84	
	TRAVE	24	30,94	0,525	22,73	5,755	147,03	0,30	OK	3817,91	8,14	
	TRAVE	25	29,08	0,525	22,73	5,629	143,19	0,28	OK	3961,10	8,43	
	TRAVE	26	34,85	0,525	22,73	5,127	134,81	0,34	OK	4095,91	8,76	
	TRAVE	27	35,48	0,525	22,73	5,095	134,42	0,35	OK	4230,33	9,11	
	TRAVE	28	16,74	0,525	22,73	2,047	55,31	0,16	OK	4285,64	9,27	
	TRAVE	29	31,33	0,525	22,73	5,071	131,69	0,30	OK	4417,34	9,58	
	TRAVE	30	31,35	0,525	22,73	5,073	131,74	0,30	OK	4549,08	9,88	
	TRAVE	31	34,78	0,525	22,73	5,133	134,92	0,34	OK	4684,00	10,22	
	TRAVE	32	35,26	0,525	22,73	5,096	134,32	0,34	OK	4818,32	10,56	
	TRAVE	33	28,88	0,525	22,73	5,633	143,18	0,28	OK	4961,50	10,84	
	TRAVE	34	14,78	0,525	22,73	2,494	64,43	0,14	OK	5025,93	10,99	
	TRAVE	35	16,75	0,525	22,73	2,048	55,33	0,16	OK	5081,26	11,15	
	TRAVE	36	14,81	0,525	22,73	2,493	64,44	0,14	OK	5145,70	11,29	
	TRAVE	37	27,57	0,525	22,73	4,503	116,81	0,27	OK	5262,51	11,56	
	TRAVE	38	29,32	0,525	22,73	5,126	131,89	0,29	OK	5394,40	11,85	
	TRAVE	39	35,23	0,525	22,73	5,132	135,14	0,34	OK	5529,53	12,19	
	TRAVE	40	35,11	0,525	22,73	5,096	134,23	0,34	OK	5663,77	12,53	
	TRAVE	41	31,37	0,525	22,73	5,758	147,33	0,30	OK	5811,10	12,84	
	TRAVE	42	4,55	0,525	22,73	2,073	49,50	0,04	OK	5860,60	12,88	
	TRAVE	43	4,54	0,525	22,73	2,073	49,50	0,04	OK	5910,10	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5916,35	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5922,61	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5929,58	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5935,88	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,19	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5937,90	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5941,37	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,64	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5966,08	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5977,58	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5989,04	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6011,08	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6020,21	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6031,38	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6040,45	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6052,42	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 33	TRAVE	1	37,65	0,525	22,73	7,472	189,59	0,63	OK	189,59	0,63	
	TRAVE	2	38,10	0,525	22,73	7,510	190,68	0,64	OK	380,27	1,27	
	TRAVE	3	37,45	0,525	22,73	7,431	188,54	0,63	OK	568,81	1,90	
	TRAVE	4	37,79	0,525	22,73	7,452	189,20	0,63	OK	758,00	2,53	
	TRAVE	5	39,06	0,525	22,73	7,631	193,94	0,65	OK	951,94	3,18	
	TRAVE	6	39,26	0,525	22,73	5,366	142,55	0,66	OK	1094,49	3,84	
	TRAVE	7	39,21	0,525	22,73	7,637	194,16	0,66	OK	1288,64	4,50	
	TRAVE	8	39,26	0,525	22,73	5,363	142,48	0,66	OK	1431,13	5,15	
	TRAVE	9	36,95	0,525	22,73	7,683	194,01	0,62	OK	1625,14	5,77	
	TRAVE	10	42,69	0,525	22,73	5,335	143,67	0,72	OK	1768,81	6,49	
	TRAVE	11	42,78	0,525	22,73	5,340	143,81	0,72	OK	1912,62	7,21	
	TRAVE	12	37,05	0,525	22,73	7,688	194,18	0,62	OK	2106,80	7,83	
	TRAVE	13	35,68	0,525	22,73	7,641	192,38	0,60	OK	2299,18	8,42	
	TRAVE	14	35,73	0,525	22,73	7,635	192,29	0,60	OK	2491,47	9,02	
	TRAVE	15	34,04	0,525	22,73	7,506	188,47	0,57	OK	2679,93	9,59	
	TRAVE	16	34,24	0,525	22,73	7,475	187,87	0,57	OK	2867,80	10,17	
	TRAVE	17	17,87	0,525	22,73	3,417	87,04	0,30	OK	2954,84	10,47	
	TRAVE	18	16,67	0,525	22,73	4,078	101,43	0,28	OK	3056,28	10,74	
	TRAVE	19	17,67	0,525	22,73	3,419	86,98	0,30	OK	3143,26	11,04	
	TRAVE	20	26,10	0,525	22,73	4,500	115,96	0,44	OK	3259,22	11,48	
	TRAVE	21	27,97	0,525	22,73	5,134	131,36	0,47	OK	3390,58	11,95	
	TRAVE	22	33,63	0,525	22,73	5,138	134,42	0,56	OK	3525,00	12,51	
	TRAVE	23	33,58	0,525	22,73	5,102	133,58	0,56	OK	3658,58	13,07	
	TRAVE	24	29,74	0,525	22,73	5,756	146,43	0,50	OK	3805,01	13,57	
	TRAVE	25	28,24	0,525	22,73	5,632	142,83	0,47	OK	3947,84	14,04	
	TRAVE	26	33,75	0,525	22,73	5,125	134,19	0,57	OK	4082,03	14,61	
	TRAVE	27	34,44	0,525	22,73	5,098	133,94	0,58	OK	4215,97	15,18	
	TRAVE	28	16,05	0,525	22,73	2,048	54,97	0,27	OK	4270,94	15,45	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	29	30,12	0,525	22,73	5,077	131,19	0,50	OK	4402,13	15,96	
	TRAVE	30	30,16	0,525	22,73	5,080	131,28	0,51	OK	4533,41	16,46	
	TRAVE	31	33,63	0,525	22,73	5,135	134,37	0,56	OK	4667,78	17,03	
	TRAVE	32	34,07	0,525	22,73	5,099	133,78	0,57	OK	4801,56	17,60	
	TRAVE	33	27,91	0,525	22,73	5,639	142,82	0,47	OK	4944,37	18,06	
	TRAVE	34	14,19	0,525	22,73	2,495	64,15	0,24	OK	5008,52	18,30	
	TRAVE	35	16,06	0,525	22,73	2,049	54,99	0,27	OK	5063,52	18,57	
	TRAVE	36	14,25	0,525	22,73	2,494	64,16	0,24	OK	5127,68	18,81	
	TRAVE	37	26,83	0,525	22,73	4,507	116,52	0,45	OK	5244,20	19,26	
	TRAVE	38	28,44	0,525	22,73	5,129	131,49	0,48	OK	5375,70	19,74	
	TRAVE	39	34,15	0,525	22,73	5,134	134,60	0,57	OK	5510,30	20,31	
	TRAVE	40	34,06	0,525	22,73	5,099	133,77	0,57	OK	5644,07	20,88	
	TRAVE	41	30,45	0,525	22,73	5,762	146,94	0,51	OK	5791,01	21,39	
	TRAVE	42	4,41	0,525	22,73	2,072	49,41	0,07	OK	5840,42	21,46	
	TRAVE	43	4,39	0,525	22,73	2,073	49,42	0,07	OK	5889,84	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5896,09	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5902,35	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5909,32	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5915,62	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5916,93	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5917,64	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5921,11	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5922,38	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5945,82	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5957,32	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5968,78	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5990,82	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5999,95	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6011,12	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6020,19	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6032,16	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 34	TRAVE	1	39,78	0,525	22,73	7,477	190,82	0,38	OK	190,82	0,38	
	TRAVE	2	39,78	0,525	22,73	7,477	190,82	0,38	OK	381,65	0,76	
	TRAVE	3	39,89	0,525	22,73	7,410	189,33	0,38	OK	570,98	1,14	
	TRAVE	4	39,89	0,525	22,73	7,410	189,33	0,38	OK	760,31	1,52	
	TRAVE	5	41,50	0,525	22,73	7,623	195,03	0,40	OK	955,34	1,91	
	TRAVE	6	41,96	0,525	22,73	5,354	143,70	0,40	OK	1099,04	2,31	
	TRAVE	7	41,50	0,525	22,73	7,623	195,03	0,40	OK	1294,07	2,71	
	TRAVE	8	41,96	0,525	22,73	5,354	143,70	0,40	OK	1437,77	3,11	
	TRAVE	9	38,78	0,525	22,73	7,697	195,29	0,37	OK	1633,06	3,48	
	TRAVE	10	45,96	0,525	22,73	5,328	145,21	0,44	OK	1778,27	3,92	
	TRAVE	11	45,96	0,525	22,73	5,328	145,21	0,44	OK	1923,48	4,35	
	TRAVE	12	38,78	0,525	22,73	7,697	195,29	0,37	OK	2118,76	4,72	
	TRAVE	13	37,50	0,525	22,73	7,651	193,56	0,36	OK	2312,32	5,08	
	TRAVE	14	37,50	0,525	22,73	7,651	193,56	0,36	OK	2505,88	5,44	
	TRAVE	15	36,16	0,525	22,73	7,480	188,98	0,34	OK	2694,87	5,78	
	TRAVE	16	36,16	0,525	22,73	7,480	188,98	0,34	OK	2883,85	6,13	
	TRAVE	17	18,92	0,525	22,73	3,425	87,78	0,18	OK	2971,64	6,31	
	TRAVE	18	17,78	0,525	22,73	4,094	102,38	0,17	OK	3074,01	6,48	
	TRAVE	19	18,92	0,525	22,73	3,425	87,78	0,18	OK	3161,80	6,66	
	TRAVE	20	27,98	0,525	22,73	4,494	116,83	0,27	OK	3278,63	6,93	
	TRAVE	21	30,05	0,525	22,73	5,124	132,23	0,29	OK	3410,86	7,21	
	TRAVE	22	36,04	0,525	22,73	5,134	135,60	0,34	OK	3546,46	7,55	
	TRAVE	23	35,92	0,525	22,73	5,094	134,63	0,34	OK	3681,09	7,90	
	TRAVE	24	32,24	0,525	22,73	5,758	147,79	0,31	OK	3828,88	8,20	
	TRAVE	25	29,82	0,525	22,73	5,628	143,56	0,28	OK	3972,44	8,49	
	TRAVE	26	35,72	0,525	22,73	5,133	135,41	0,34	OK	4107,85	8,83	
	TRAVE	27	36,29	0,525	22,73	5,093	134,80	0,35	OK	4242,65	9,18	
	TRAVE	28	17,31	0,525	22,73	2,045	55,57	0,16	OK	4298,22	9,34	
	TRAVE	29	32,44	0,525	22,73	5,066	132,17	0,31	OK	4430,39	9,65	
	TRAVE	30	32,44	0,525	22,73	5,066	132,17	0,31	OK	4562,56	9,96	
	TRAVE	31	35,72	0,525	22,73	5,133	135,41	0,34	OK	4697,96	10,30	
	TRAVE	32	36,29	0,525	22,73	5,093	134,80	0,35	OK	4832,77	10,64	
	TRAVE	33	29,82	0,525	22,73	5,628	143,56	0,28	OK	4976,33	10,93	
	TRAVE	34	15,22	0,525	22,73	2,492	64,61	0,15	OK	5040,94	11,07	
	TRAVE	35	17,31	0,525	22,73	2,045	55,57	0,16	OK	5096,51	11,24	
	TRAVE	36	15,22	0,525	22,73	2,492	64,61	0,15	OK	5161,12	11,38	
	TRAVE	37	27,98	0,525	22,73	4,494	116,83	0,27	OK	5277,96	11,65	
	TRAVE	38	30,05	0,525	22,73	5,124	132,23	0,29	OK	5410,19	11,94	
	TRAVE	39	36,04	0,525	22,73	5,134	135,60	0,34	OK	5545,79	12,28	
	TRAVE	40	35,92	0,525	22,73	5,094	134,63	0,34	OK	5680,42	12,62	
	TRAVE	41	32,24	0,525	22,73	5,758	147,79	0,31	OK	5828,21	12,93	
	TRAVE	42	4,61	0,525	22,73	2,074	49,54	0,04	OK	5877,75	12,97	
	TRAVE	43	4,61	0,525	22,73	2,074	49,54	0,04	OK	5927,30	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5933,58	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5939,88	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5946,89	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5953,23	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5954,55	13,04	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5955,26	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5958,76	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5960,03	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5983,62	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5995,18	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6006,71	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6028,88	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6038,07	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6049,30	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6058,43	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6070,47	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 35	TRAVE	1	38,77	0,525	22,73	7,483	190,43	0,38	OK	190,43	0,38	
	TRAVE	2	38,77	0,525	22,73	7,483	190,43	0,38	OK	380,86	0,76	
	TRAVE	3	38,84	0,525	22,73	7,422	189,06	0,38	OK	569,91	1,14	
	TRAVE	4	38,84	0,525	22,73	7,422	189,06	0,38	OK	758,97	1,52	
	TRAVE	5	40,42	0,525	22,73	7,627	194,56	0,40	OK	953,53	1,92	
	TRAVE	6	40,73	0,525	22,73	5,357	143,13	0,40	OK	1096,66	2,32	
	TRAVE	7	40,42	0,525	22,73	7,627	194,56	0,40	OK	1291,22	2,71	
	TRAVE	8	40,73	0,525	22,73	5,357	143,13	0,40	OK	1434,35	3,11	
	TRAVE	9	37,92	0,525	22,73	7,699	194,87	0,37	OK	1629,22	3,48	
	TRAVE	10	44,42	0,525	22,73	5,333	144,52	0,44	OK	1773,74	3,92	
	TRAVE	11	44,42	0,525	22,73	5,333	144,52	0,44	OK	1918,26	4,36	
	TRAVE	12	37,92	0,525	22,73	7,699	194,87	0,37	OK	2113,13	4,73	
	TRAVE	13	36,70	0,525	22,73	7,653	193,19	0,36	OK	2306,32	5,09	
	TRAVE	14	36,70	0,525	22,73	7,653	193,19	0,36	OK	2499,51	5,45	
	TRAVE	15	35,36	0,525	22,73	7,487	188,72	0,35	OK	2688,23	5,79	
	TRAVE	16	35,36	0,525	22,73	7,487	188,72	0,35	OK	2876,95	6,14	
	TRAVE	17	18,49	0,525	22,73	3,425	87,54	0,18	OK	2964,49	6,32	
	TRAVE	18	17,38	0,525	22,73	4,093	102,14	0,17	OK	3066,63	6,49	
	TRAVE	19	18,49	0,525	22,73	3,425	87,54	0,18	OK	3154,17	6,67	
	TRAVE	20	27,22	0,525	22,73	4,496	116,48	0,27	OK	3270,65	6,94	
	TRAVE	21	29,21	0,525	22,73	5,128	131,87	0,29	OK	3402,52	7,23	
	TRAVE	22	35,02	0,525	22,73	5,136	135,11	0,34	OK	3537,63	7,57	
	TRAVE	23	34,94	0,525	22,73	5,098	134,20	0,34	OK	3671,83	7,91	
	TRAVE	24	31,34	0,525	22,73	5,760	147,36	0,31	OK	3819,19	8,22	
	TRAVE	25	29,10	0,525	22,73	5,634	143,31	0,29	OK	3962,50	8,50	
	TRAVE	26	34,76	0,525	22,73	5,133	134,90	0,34	OK	4097,40	8,84	
	TRAVE	27	35,34	0,525	22,73	5,096	134,38	0,35	OK	4231,78	9,19	
	TRAVE	28	16,72	0,525	22,73	2,046	55,28	0,16	OK	4287,06	9,35	
	TRAVE	29	31,41	0,525	22,73	5,071	131,74	0,31	OK	4418,80	9,66	
	TRAVE	30	31,41	0,525	22,73	5,071	131,74	0,31	OK	4550,55	9,97	
	TRAVE	31	34,76	0,525	22,73	5,133	134,90	0,34	OK	4685,45	10,31	
	TRAVE	32	35,34	0,525	22,73	5,096	134,38	0,35	OK	4819,83	10,66	
	TRAVE	33	29,10	0,525	22,73	5,634	143,31	0,29	OK	4963,14	10,94	
	TRAVE	34	14,72	0,525	22,73	2,492	64,37	0,14	OK	5027,50	11,09	
	TRAVE	35	16,72	0,525	22,73	2,046	55,28	0,16	OK	5082,78	11,25	
	TRAVE	36	14,72	0,525	22,73	2,492	64,37	0,14	OK	5147,15	11,40	
	TRAVE	37	27,22	0,525	22,73	4,496	116,48	0,27	OK	5263,63	11,66	
	TRAVE	38	29,21	0,525	22,73	5,128	131,87	0,29	OK	5395,50	11,95	
	TRAVE	39	35,02	0,525	22,73	5,136	135,11	0,34	OK	5530,61	12,29	
	TRAVE	40	34,94	0,525	22,73	5,098	134,20	0,34	OK	5664,81	12,63	
	TRAVE	41	31,34	0,525	22,73	5,760	147,36	0,31	OK	5812,17	12,94	
	TRAVE	42	4,51	0,525	22,73	2,074	49,49	0,04	OK	5861,66	12,99	
	TRAVE	43	4,51	0,525	22,73	2,074	49,49	0,04	OK	5911,16	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5917,41	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5923,67	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5930,63	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5936,94	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5938,25	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5938,96	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5942,43	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5943,70	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5967,14	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5978,64	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5990,10	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6012,14	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6021,27	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6032,44	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6041,51	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6053,48	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 36	TRAVE	1	37,41	0,525	22,73	7,488	189,83	0,63	OK	189,83	0,63	
	TRAVE	2	37,41	0,525	22,73	7,488	189,83	0,63	OK	379,66	1,26	
	TRAVE	3	37,61	0,525	22,73	7,433	188,68	0,64	OK	568,33	1,90	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	4	37,61	0,525	22,73	7,433	188,68	0,64	OK	757,01	2,53	
	TRAVE	5	39,17	0,525	22,73	7,631	194,00	0,66	OK	951,01	3,20	
	TRAVE	6	39,32	0,525	22,73	5,360	142,45	0,66	OK	1093,46	3,86	
	TRAVE	7	39,17	0,525	22,73	7,631	194,00	0,66	OK	1287,46	4,52	
	TRAVE	8	39,32	0,525	22,73	5,360	142,45	0,66	OK	1429,92	5,18	
	TRAVE	9	36,87	0,525	22,73	7,695	194,23	0,62	OK	1624,15	5,81	
	TRAVE	10	42,58	0,525	22,73	5,341	143,73	0,72	OK	1767,88	6,53	
	TRAVE	11	42,58	0,525	22,73	5,341	143,73	0,72	OK	1911,62	7,24	
	TRAVE	12	36,87	0,525	22,73	7,695	194,23	0,62	OK	2105,85	7,87	
	TRAVE	13	35,79	0,525	22,73	7,656	192,78	0,60	OK	2298,63	8,47	
	TRAVE	14	35,79	0,525	22,73	7,656	192,78	0,60	OK	2491,41	9,08	
	TRAVE	15	34,55	0,525	22,73	7,490	188,35	0,58	OK	2679,76	9,66	
	TRAVE	16	34,55	0,525	22,73	7,490	188,35	0,58	OK	2868,11	10,24	
	TRAVE	17	17,93	0,525	22,73	3,423	87,21	0,30	OK	2955,31	10,55	
	TRAVE	18	16,81	0,525	22,73	4,096	101,91	0,28	OK	3057,22	10,83	
	TRAVE	19	17,93	0,525	22,73	3,423	87,21	0,30	OK	3144,43	11,13	
	TRAVE	20	26,26	0,525	22,73	4,496	115,96	0,44	OK	3260,39	11,58	
	TRAVE	21	28,26	0,525	22,73	5,132	131,47	0,48	OK	3391,86	12,05	
	TRAVE	22	33,79	0,525	22,73	5,140	134,56	0,57	OK	3526,42	12,62	
	TRAVE	23	33,78	0,525	22,73	5,103	133,71	0,57	OK	3660,14	13,19	
	TRAVE	24	30,40	0,525	22,73	5,766	147,00	0,51	OK	3807,13	13,71	
	TRAVE	25	28,28	0,525	22,73	5,640	143,03	0,48	OK	3950,17	14,18	
	TRAVE	26	33,60	0,525	22,73	5,135	134,35	0,57	OK	4084,51	14,75	
	TRAVE	27	34,20	0,525	22,73	5,101	133,88	0,58	OK	4218,39	15,33	
	TRAVE	28	16,02	0,525	22,73	2,046	54,91	0,27	OK	4273,29	15,60	
	TRAVE	29	30,25	0,525	22,73	5,077	131,28	0,51	OK	4404,57	16,11	
	TRAVE	30	30,25	0,525	22,73	5,077	131,28	0,51	OK	4535,85	16,62	
	TRAVE	31	33,60	0,525	22,73	5,135	134,35	0,57	OK	4670,19	17,19	
	TRAVE	32	34,20	0,525	22,73	5,101	133,88	0,58	OK	4804,07	17,77	
	TRAVE	33	28,28	0,525	22,73	5,640	143,03	0,48	OK	4947,10	18,24	
	TRAVE	34	14,08	0,525	22,73	2,493	64,04	0,24	OK	5011,15	18,48	
	TRAVE	35	16,02	0,525	22,73	2,046	54,91	0,27	OK	5066,05	18,75	
	TRAVE	36	14,08	0,525	22,73	2,493	64,04	0,24	OK	5130,09	18,99	
	TRAVE	37	26,26	0,525	22,73	4,496	115,96	0,44	OK	5246,05	19,43	
	TRAVE	38	28,26	0,525	22,73	5,132	131,47	0,48	OK	5377,53	19,91	
	TRAVE	39	33,79	0,525	22,73	5,140	134,56	0,57	OK	5512,09	20,48	
	TRAVE	40	33,78	0,525	22,73	5,103	133,71	0,57	OK	5645,80	21,05	
	TRAVE	41	30,40	0,525	22,73	5,766	147,00	0,51	OK	5792,80	21,56	
	TRAVE	42	4,34	0,525	22,73	2,073	49,40	0,07	OK	5842,20	21,64	
	TRAVE	43	4,34	0,525	22,73	2,073	49,40	0,07	OK	5891,60	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5897,85	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5904,11	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5911,08	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5917,39	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5918,69	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5919,40	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5922,88	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5924,14	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5947,59	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5959,08	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,02	OK	5970,55	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5992,58	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6001,71	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,02	OK	6012,88	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6021,96	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6033,93	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 37	TRAVE	1	40,20	0,525	22,73	7,488	191,27	0,38	OK	191,27	0,38	
	TRAVE	2	39,93	0,525	22,73	7,466	190,64	0,38	OK	381,91	0,76	
	TRAVE	3	39,99	0,525	22,73	7,420	189,63	0,38	OK	571,54	1,14	
	TRAVE	4	39,79	0,525	22,73	7,408	189,25	0,38	OK	760,79	1,51	
	TRAVE	5	41,52	0,525	22,73	7,626	195,12	0,39	OK	955,91	1,90	
	TRAVE	6	41,92	0,525	22,73	5,355	143,72	0,40	OK	1099,63	2,30	
	TRAVE	7	41,43	0,525	22,73	7,623	194,99	0,39	OK	1294,62	2,69	
	TRAVE	8	41,93	0,525	22,73	5,357	143,75	0,40	OK	1438,37	3,09	
	TRAVE	9	38,89	0,525	22,73	7,689	195,17	0,37	OK	1633,54	3,46	
	TRAVE	10	46,08	0,525	22,73	5,327	145,26	0,44	OK	1778,80	3,89	
	TRAVE	11	46,03	0,525	22,73	5,325	145,17	0,44	OK	1923,97	4,33	
	TRAVE	12	38,82	0,525	22,73	7,694	195,24	0,37	OK	2119,21	4,69	
	TRAVE	13	37,46	0,525	22,73	7,639	193,28	0,35	OK	2312,49	5,05	
	TRAVE	14	37,43	0,525	22,73	7,652	193,55	0,35	OK	2506,04	5,40	
	TRAVE	15	35,98	0,525	22,73	7,472	188,70	0,34	OK	2694,75	5,74	
	TRAVE	16	35,86	0,525	22,73	7,490	189,04	0,34	OK	2883,79	6,08	
	TRAVE	17	18,76	0,525	22,73	3,423	87,65	0,18	OK	2971,44	6,26	
	TRAVE	18	17,70	0,525	22,73	4,084	102,11	0,17	OK	3073,55	6,43	
	TRAVE	19	18,88	0,525	22,73	3,422	87,69	0,18	OK	3161,23	6,60	
	TRAVE	20	28,32	0,525	22,73	4,501	117,16	0,27	OK	3278,39	6,87	
	TRAVE	21	30,16	0,525	22,73	5,123	132,25	0,29	OK	3410,64	7,16	
	TRAVE	22	36,26	0,525	22,73	5,130	135,63	0,34	OK	3546,27	7,50	
	TRAVE	23	36,09	0,525	22,73	5,092	134,67	0,34	OK	3680,94	7,84	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	24	32,27	0,525	22,73	5,756	147,76	0,31	OK	3828,70	8,15	
	TRAVE	25	29,60	0,525	22,73	5,627	143,43	0,28	OK	3972,13	8,43	
	TRAVE	26	35,74	0,525	22,73	5,133	135,42	0,34	OK	4107,55	8,76	
	TRAVE	27	36,21	0,525	22,73	5,093	134,74	0,34	OK	4242,29	9,11	
	TRAVE	28	17,34	0,525	22,73	2,047	55,62	0,16	OK	4297,91	9,27	
	TRAVE	29	32,39	0,525	22,73	5,067	132,17	0,31	OK	4430,08	9,58	
	TRAVE	30	32,36	0,525	22,73	5,066	132,12	0,31	OK	4562,20	9,88	
	TRAVE	31	35,82	0,525	22,73	5,127	135,32	0,34	OK	4697,52	10,22	
	TRAVE	32	36,43	0,525	22,73	5,092	134,85	0,34	OK	4832,37	10,57	
	TRAVE	33	29,80	0,525	22,73	5,623	143,44	0,28	OK	4975,81	10,85	
	TRAVE	34	15,31	0,525	22,73	2,492	64,68	0,14	OK	5040,49	10,99	
	TRAVE	35	17,33	0,525	22,73	2,046	55,61	0,16	OK	5096,10	11,16	
	TRAVE	36	15,28	0,525	22,73	2,493	64,68	0,14	OK	5160,78	11,30	
	TRAVE	37	27,88	0,525	22,73	4,497	116,83	0,26	OK	5277,61	11,56	
	TRAVE	38	29,88	0,525	22,73	5,125	132,16	0,28	OK	5409,77	11,85	
	TRAVE	39	35,94	0,525	22,73	5,133	135,52	0,34	OK	5545,29	12,19	
	TRAVE	40	35,80	0,525	22,73	5,094	134,55	0,34	OK	5679,84	12,52	
	TRAVE	41	31,85	0,525	22,73	5,753	147,46	0,30	OK	5827,29	12,83	
	TRAVE	42	4,63	0,525	22,73	2,073	49,55	0,04	OK	5876,85	12,87	
	TRAVE	43	4,65	0,525	22,73	2,073	49,55	0,04	OK	5926,40	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5932,68	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5938,98	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5945,99	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5952,33	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5953,65	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5954,36	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5957,86	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5959,13	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5982,72	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5994,28	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6005,81	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6027,98	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6037,16	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6048,40	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6057,53	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6069,57	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 38	TRAVE	1	39,19	0,525	22,73	7,494	190,89	0,38	OK	190,89	0,38	
	TRAVE	2	38,91	0,525	22,73	7,472	190,25	0,38	OK	381,15	0,76	
	TRAVE	3	38,94	0,525	22,73	7,433	189,36	0,38	OK	570,51	1,14	
	TRAVE	4	38,74	0,525	22,73	7,420	188,97	0,38	OK	759,48	1,51	
	TRAVE	5	40,43	0,525	22,73	7,631	194,65	0,39	OK	954,13	1,91	
	TRAVE	6	40,69	0,525	22,73	5,359	143,15	0,40	OK	1097,28	2,30	
	TRAVE	7	40,35	0,525	22,73	7,627	194,52	0,39	OK	1291,80	2,70	
	TRAVE	8	40,69	0,525	22,73	5,361	143,19	0,40	OK	1434,98	3,09	
	TRAVE	9	38,03	0,525	22,73	7,692	194,77	0,37	OK	1629,75	3,46	
	TRAVE	10	44,55	0,525	22,73	5,332	144,57	0,43	OK	1774,32	3,89	
	TRAVE	11	44,49	0,525	22,73	5,330	144,49	0,43	OK	1918,81	4,33	
	TRAVE	12	37,97	0,525	22,73	7,692	194,74	0,37	OK	2113,55	4,70	
	TRAVE	13	36,66	0,525	22,73	7,641	192,90	0,36	OK	2306,45	5,05	
	TRAVE	14	36,63	0,525	22,73	7,650	193,08	0,36	OK	2499,53	5,41	
	TRAVE	15	35,18	0,525	22,73	7,478	188,43	0,34	OK	2687,96	5,75	
	TRAVE	16	35,06	0,525	22,73	7,497	188,78	0,34	OK	2876,74	6,09	
	TRAVE	17	18,33	0,525	22,73	3,423	87,41	0,18	OK	2964,15	6,27	
	TRAVE	18	17,30	0,525	22,73	4,082	101,86	0,17	OK	3066,01	6,44	
	TRAVE	19	18,45	0,525	22,73	3,422	87,45	0,18	OK	3153,46	6,62	
	TRAVE	20	27,57	0,525	22,73	4,503	116,81	0,27	OK	3270,27	6,89	
	TRAVE	21	29,32	0,525	22,73	5,126	131,89	0,29	OK	3402,15	7,17	
	TRAVE	22	35,23	0,525	22,73	5,132	135,14	0,34	OK	3537,29	7,51	
	TRAVE	23	35,11	0,525	22,73	5,096	134,23	0,34	OK	3671,52	7,86	
	TRAVE	24	31,37	0,525	22,73	5,758	147,33	0,30	OK	3818,86	8,16	
	TRAVE	25	28,88	0,525	22,73	5,633	143,18	0,28	OK	3962,04	8,44	
	TRAVE	26	34,78	0,525	22,73	5,133	134,92	0,34	OK	4096,95	8,78	
	TRAVE	27	35,26	0,525	22,73	5,096	134,32	0,34	OK	4231,27	9,12	
	TRAVE	28	16,75	0,525	22,73	2,048	55,33	0,16	OK	4286,60	9,28	
	TRAVE	29	31,35	0,525	22,73	5,073	131,74	0,30	OK	4418,34	9,59	
	TRAVE	30	31,33	0,525	22,73	5,071	131,69	0,30	OK	4550,04	9,89	
	TRAVE	31	34,85	0,525	22,73	5,127	134,81	0,34	OK	4684,85	10,23	
	TRAVE	32	35,48	0,525	22,73	5,095	134,42	0,35	OK	4819,27	10,58	
	TRAVE	33	29,08	0,525	22,73	5,629	143,19	0,28	OK	4962,46	10,86	
	TRAVE	34	14,81	0,525	22,73	2,493	64,44	0,14	OK	5026,90	11,01	
	TRAVE	35	16,74	0,525	22,73	2,047	55,31	0,16	OK	5082,21	11,17	
	TRAVE	36	14,78	0,525	22,73	2,494	64,43	0,14	OK	5146,65	11,31	
	TRAVE	37	27,12	0,525	22,73	4,499	116,48	0,26	OK	5263,13	11,58	
	TRAVE	38	29,04	0,525	22,73	5,129	131,80	0,28	OK	5394,93	11,86	
	TRAVE	39	34,92	0,525	22,73	5,135	135,02	0,34	OK	5529,95	12,20	
	TRAVE	40	34,82	0,525	22,73	5,097	134,12	0,34	OK	5664,07	12,54	
	TRAVE	41	30,94	0,525	22,73	5,755	147,03	0,30	OK	5811,10	12,84	
	TRAVE	42	4,54	0,525	22,73	2,073	49,50	0,04	OK	5860,60	12,88	
	TRAVE	43	4,55	0,525	22,73	2,073	49,50	0,04	OK	5910,10	12,93	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5916,35	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5922,60	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5929,57	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5935,88	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,19	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5937,90	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5941,37	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,64	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5966,08	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5977,58	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5989,04	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6011,08	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6020,21	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6031,38	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6040,45	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6052,42	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 39	TRAVE	1	38,10	0,525	22,73	7,510	190,68	0,64	OK	190,68	0,64	
	TRAVE	2	37,65	0,525	22,73	7,472	189,59	0,63	OK	380,27	1,27	
	TRAVE	3	37,79	0,525	22,73	7,452	189,20	0,63	OK	569,47	1,90	
	TRAVE	4	37,45	0,525	22,73	7,431	188,54	0,63	OK	758,00	2,53	
	TRAVE	5	39,21	0,525	22,73	7,637	194,16	0,66	OK	952,16	3,19	
	TRAVE	6	39,26	0,525	22,73	5,363	142,48	0,66	OK	1094,64	3,84	
	TRAVE	7	39,06	0,525	22,73	7,631	193,94	0,65	OK	1288,58	4,50	
	TRAVE	8	39,26	0,525	22,73	5,366	142,55	0,66	OK	1431,13	5,15	
	TRAVE	9	37,05	0,525	22,73	7,688	194,18	0,62	OK	1625,31	5,78	
	TRAVE	10	42,78	0,525	22,73	5,340	143,81	0,72	OK	1769,12	6,49	
	TRAVE	11	42,69	0,525	22,73	5,335	143,67	0,72	OK	1912,79	7,21	
	TRAVE	12	36,95	0,525	22,73	7,683	194,01	0,62	OK	2106,80	7,83	
	TRAVE	13	35,73	0,525	22,73	7,635	192,29	0,60	OK	2299,09	8,42	
	TRAVE	14	35,68	0,525	22,73	7,641	192,38	0,60	OK	2491,47	9,02	
	TRAVE	15	34,24	0,525	22,73	7,475	187,87	0,57	OK	2679,33	9,60	
	TRAVE	16	34,04	0,525	22,73	7,506	188,47	0,57	OK	2867,80	10,17	
	TRAVE	17	17,67	0,525	22,73	3,419	86,98	0,30	OK	2954,78	10,46	
	TRAVE	18	16,67	0,525	22,73	4,078	101,43	0,28	OK	3056,21	10,74	
	TRAVE	19	17,87	0,525	22,73	3,417	87,04	0,30	OK	3143,26	11,04	
	TRAVE	20	26,83	0,525	22,73	4,507	116,52	0,45	OK	3259,78	11,49	
	TRAVE	21	28,44	0,525	22,73	5,129	131,49	0,48	OK	3391,27	11,97	
	TRAVE	22	34,15	0,525	22,73	5,134	134,60	0,57	OK	3525,87	12,54	
	TRAVE	23	34,06	0,525	22,73	5,099	133,77	0,57	OK	3659,65	13,11	
	TRAVE	24	30,45	0,525	22,73	5,762	146,94	0,51	OK	3806,58	13,62	
	TRAVE	25	27,91	0,525	22,73	5,639	142,82	0,47	OK	3949,40	14,09	
	TRAVE	26	33,63	0,525	22,73	5,135	134,37	0,56	OK	4083,77	14,65	
	TRAVE	27	34,07	0,525	22,73	5,099	133,78	0,57	OK	4217,55	15,22	
	TRAVE	28	16,06	0,525	22,73	2,049	54,99	0,27	OK	4272,54	15,49	
	TRAVE	29	30,16	0,525	22,73	5,080	131,28	0,51	OK	4403,82	15,99	
	TRAVE	30	30,12	0,525	22,73	5,077	131,19	0,50	OK	4535,02	16,50	
	TRAVE	31	33,75	0,525	22,73	5,125	134,19	0,57	OK	4669,20	17,06	
	TRAVE	32	34,44	0,525	22,73	5,098	133,94	0,58	OK	4803,15	17,64	
	TRAVE	33	28,24	0,525	22,73	5,632	142,83	0,47	OK	4945,98	18,11	
	TRAVE	34	14,25	0,525	22,73	2,494	64,16	0,24	OK	5010,14	18,35	
	TRAVE	35	16,05	0,525	22,73	2,048	54,97	0,27	OK	5065,11	18,62	
	TRAVE	36	14,19	0,525	22,73	2,495	64,15	0,24	OK	5129,26	18,86	
	TRAVE	37	26,10	0,525	22,73	4,500	115,96	0,44	OK	5245,22	19,30	
	TRAVE	38	27,97	0,525	22,73	5,134	131,36	0,47	OK	5376,58	19,76	
	TRAVE	39	33,63	0,525	22,73	5,138	134,42	0,56	OK	5511,00	20,33	
	TRAVE	40	33,58	0,525	22,73	5,102	133,58	0,56	OK	5644,58	20,89	
	TRAVE	41	29,74	0,525	22,73	5,756	146,43	0,50	OK	5791,01	21,39	
	TRAVE	42	4,39	0,525	22,73	2,073	49,42	0,07	OK	5840,43	21,46	
	TRAVE	43	4,41	0,525	22,73	2,072	49,41	0,07	OK	5889,84	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5896,09	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5902,35	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5909,32	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5915,62	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5916,93	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5917,64	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5921,11	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5922,38	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5945,82	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5957,32	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5968,78	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5990,82	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5999,95	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6011,12	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6020,19	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6032,16	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO	RISULTATI

Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 40	TRAVE	1	40,34	0,525	22,73	7,474	191,04	0,38	OK	191,04	0,38	
	TRAVE	2	40,34	0,525	22,73	7,474	191,04	0,38	OK	382,08	0,77	
	TRAVE	3	39,89	0,525	22,73	7,419	189,55	0,38	OK	571,63	1,15	
	TRAVE	4	39,89	0,525	22,73	7,419	189,55	0,38	OK	761,18	1,53	
	TRAVE	5	41,45	0,525	22,73	7,626	195,08	0,40	OK	956,26	1,92	
	TRAVE	6	41,89	0,525	22,73	5,358	143,77	0,40	OK	1100,03	2,32	
	TRAVE	7	41,45	0,525	22,73	7,626	195,08	0,40	OK	1295,11	2,72	
	TRAVE	8	41,89	0,525	22,73	5,358	143,77	0,40	OK	1438,88	3,12	
	TRAVE	9	38,93	0,525	22,73	7,696	195,35	0,37	OK	1634,23	3,49	
	TRAVE	10	46,15	0,525	22,73	5,324	145,22	0,44	OK	1779,45	3,93	
	TRAVE	11	46,15	0,525	22,73	5,324	145,22	0,44	OK	1924,67	4,37	
	TRAVE	12	38,93	0,525	22,73	7,696	195,35	0,37	OK	2120,02	4,74	
	TRAVE	13	37,39	0,525	22,73	7,646	193,40	0,36	OK	2313,42	5,10	
	TRAVE	14	37,39	0,525	22,73	7,646	193,40	0,36	OK	2506,83	5,45	
	TRAVE	15	35,68	0,525	22,73	7,481	188,76	0,34	OK	2695,59	5,79	
	TRAVE	16	35,68	0,525	22,73	7,481	188,76	0,34	OK	2884,35	6,13	
	TRAVE	17	18,72	0,525	22,73	3,420	87,55	0,18	OK	2971,90	6,31	
	TRAVE	18	17,62	0,525	22,73	4,079	101,95	0,17	OK	3073,85	6,48	
	TRAVE	19	18,72	0,525	22,73	3,420	87,55	0,18	OK	3161,40	6,66	
	TRAVE	20	28,22	0,525	22,73	4,503	117,16	0,27	OK	3278,56	6,93	
	TRAVE	21	29,99	0,525	22,73	5,123	132,18	0,29	OK	3410,74	7,21	
	TRAVE	22	36,16	0,525	22,73	5,129	135,55	0,34	OK	3546,29	7,56	
	TRAVE	23	35,97	0,525	22,73	5,091	134,59	0,34	OK	3680,88	7,90	
	TRAVE	24	31,88	0,525	22,73	5,750	147,42	0,30	OK	3828,30	8,20	
	TRAVE	25	29,58	0,525	22,73	5,623	143,31	0,28	OK	3971,62	8,49	
	TRAVE	26	35,83	0,525	22,73	5,127	135,33	0,34	OK	4106,95	8,83	
	TRAVE	27	36,35	0,525	22,73	5,091	134,79	0,35	OK	4241,74	9,17	
	TRAVE	28	17,36	0,525	22,73	2,048	55,65	0,17	OK	4297,38	9,34	
	TRAVE	29	32,31	0,525	22,73	5,067	132,12	0,31	OK	4429,50	9,65	
	TRAVE	30	32,31	0,525	22,73	5,067	132,12	0,31	OK	4561,62	9,95	
	TRAVE	31	35,83	0,525	22,73	5,127	135,33	0,34	OK	4696,95	10,30	
	TRAVE	32	36,35	0,525	22,73	5,091	134,79	0,35	OK	4831,74	10,64	
	TRAVE	33	29,58	0,525	22,73	5,623	143,31	0,28	OK	4975,05	10,92	
	TRAVE	34	15,38	0,525	22,73	2,494	64,75	0,15	OK	5039,80	11,07	
	TRAVE	35	17,36	0,525	22,73	2,048	55,65	0,17	OK	5095,45	11,24	
	TRAVE	36	15,38	0,525	22,73	2,494	64,75	0,15	OK	5160,19	11,38	
	TRAVE	37	28,22	0,525	22,73	4,503	117,16	0,27	OK	5277,35	11,65	
	TRAVE	38	29,99	0,525	22,73	5,123	132,18	0,29	OK	5409,53	11,94	
	TRAVE	39	36,16	0,525	22,73	5,129	135,55	0,34	OK	5545,08	12,28	
	TRAVE	40	35,97	0,525	22,73	5,091	134,59	0,34	OK	5679,67	12,62	
	TRAVE	41	31,88	0,525	22,73	5,750	147,42	0,30	OK	5827,09	12,93	
	TRAVE	42	4,68	0,525	22,73	2,073	49,56	0,04	OK	5876,65	12,97	
	TRAVE	43	4,68	0,525	22,73	2,073	49,56	0,04	OK	5926,21	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,525	22,73	0,263	6,29	0,01	OK	5932,50	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,525	22,73	0,264	6,30	0,01	OK	5938,79	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,525	22,73	0,293	7,01	0,01	OK	5945,80	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,525	22,73	0,265	6,34	0,01	OK	5952,15	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5953,46	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,525	22,73	0,030	0,72	0,00	OK	5954,18	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,525	22,73	0,146	3,50	0,00	OK	5957,67	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5958,95	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,525	22,73	0,989	23,58	0,02	OK	5982,53	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,525	22,73	0,485	11,56	0,01	OK	5994,09	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,525	22,73	0,484	11,53	0,01	OK	6005,62	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,525	22,73	0,930	22,17	0,02	OK	6027,79	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,525	22,73	0,385	9,18	0,01	OK	6036,98	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,525	22,73	0,471	11,24	0,01	OK	6048,21	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,525	22,73	0,383	9,13	0,01	OK	6057,34	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,525	22,73	0,504	12,04	0,01	OK	6069,38	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 41	TRAVE	1	39,33	0,525	22,73	7,481	190,66	0,39	OK	190,66	0,39	
	TRAVE	2	39,33	0,525	22,73	7,481	190,66	0,39	OK	381,31	0,77	
	TRAVE	3	38,84	0,525	22,73	7,431	189,28	0,38	OK	570,59	1,15	
	TRAVE	4	38,84	0,525	22,73	7,431	189,28	0,38	OK	759,86	1,53	
	TRAVE	5	40,36	0,525	22,73	7,631	194,61	0,40	OK	954,47	1,93	
	TRAVE	6	40,66	0,525	22,73	5,362	143,21	0,40	OK	1097,68	2,33	
	TRAVE	7	40,36	0,525	22,73	7,631	194,61	0,40	OK	1292,29	2,72	
	TRAVE	8	40,66	0,525	22,73	5,362	143,21	0,40	OK	1435,50	3,12	
	TRAVE	9	38,08	0,525	22,73	7,698	194,93	0,37	OK	1630,43	3,49	
	TRAVE	10	44,62	0,525	22,73	5,329	144,53	0,44	OK	1774,96	3,93	
	TRAVE	11	44,62	0,525	22,73	5,329	144,53	0,44	OK	1919,49	4,37	
	TRAVE	12	38,08	0,525	22,73	7,698	194,93	0,37	OK	2114,42	4,74	
	TRAVE	13	36,59	0,525	22,73	7,648	193,03	0,36	OK	2307,45	5,10	
	TRAVE	14	36,59	0,525	22,73	7,648	193,03	0,36	OK	2500,49	5,46	
	TRAVE	15	34,88	0,525	22,73	7,488	188,49	0,34	OK	2688,98	5,80	
	TRAVE	16	34,88	0,525	22,73	7,488	188,49	0,34	OK	2877,47	6,14	
	TRAVE	17	18,29	0,525	22,73	3,419	87,31	0,18	OK	2964,78	6,32	
	TRAVE	18	17,22	0,525	22,73	4,077	101,71	0,17	OK	3066,49	6,49	
	TRAVE	19	18,29	0,525	22,73	3,419	87,31	0,18	OK	3153,80	6,67	
	TRAVE	20	27,46	0,525	22,73	4,505	116,81	0,27	OK	3270,61	6,94	
	TRAVE	21	29,15	0,525	22,73	5,127	131,82	0,29	OK	3402,43	7,23	
	TRAVE	22	35,14	0,525	22,73	5,131	135,05	0,34	OK	3537,48	7,57	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	23	34,99	0,525	22,73	5,095	134,15	0,34	OK	3671,64	7,91	
	TRAVE	24	30,97	0,525	22,73	5,752	146,99	0,30	OK	3818,63	8,22	
	TRAVE	25	28,86	0,525	22,73	5,628	143,06	0,28	OK	3961,69	8,50	
	TRAVE	26	34,87	0,525	22,73	5,127	134,82	0,34	OK	4096,52	8,84	
	TRAVE	27	35,40	0,525	22,73	5,094	134,36	0,35	OK	4230,88	9,19	
	TRAVE	28	16,77	0,525	22,73	2,048	55,34	0,16	OK	4286,21	9,35	
	TRAVE	29	31,27	0,525	22,73	5,072	131,70	0,31	OK	4417,91	9,66	
	TRAVE	30	31,27	0,525	22,73	5,072	131,70	0,31	OK	4549,61	9,97	
	TRAVE	31	34,87	0,525	22,73	5,127	134,82	0,34	OK	4684,43	10,31	
	TRAVE	32	35,40	0,525	22,73	5,094	134,36	0,35	OK	4818,79	10,66	
	TRAVE	33	28,86	0,525	22,73	5,628	143,06	0,28	OK	4961,85	10,94	
	TRAVE	34	14,88	0,525	22,73	2,495	64,51	0,15	OK	5026,36	11,08	
	TRAVE	35	16,77	0,525	22,73	2,048	55,34	0,16	OK	5081,69	11,25	
	TRAVE	36	14,88	0,525	22,73	2,495	64,51	0,15	OK	5146,20	11,39	
	TRAVE	37	27,46	0,525	22,73	4,505	116,81	0,27	OK	5263,01	11,66	
	TRAVE	38	29,15	0,525	22,73	5,127	131,82	0,29	OK	5394,83	11,95	
	TRAVE	39	35,14	0,525	22,73	5,131	135,05	0,34	OK	5529,88	12,29	
	TRAVE	40	34,99	0,525	22,73	5,095	134,15	0,34	OK	5664,04	12,64	
	TRAVE	41	30,97	0,525	22,73	5,752	146,99	0,30	OK	5811,03	12,94	
	TRAVE	42	4,58	0,525	22,73	2,073	49,51	0,04	OK	5860,54	12,99	
	TRAVE	43	4,58	0,525	22,73	2,073	49,51	0,04	OK	5910,04	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,00	OK	5916,29	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,00	OK	5922,55	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5929,52	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5935,83	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5937,13	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5937,85	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5941,32	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5942,58	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5966,03	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5977,52	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5988,99	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	6011,02	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	6020,15	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	6031,32	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6040,40	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6052,37	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 42	TRAVE	1	38,34	0,525	22,73	7,486	190,27	0,65	OK	190,27	0,65	
	TRAVE	2	38,34	0,525	22,73	7,486	190,27	0,65	OK	380,54	1,29	
	TRAVE	3	37,62	0,525	22,73	7,450	189,06	0,64	OK	569,59	1,93	
	TRAVE	4	37,62	0,525	22,73	7,450	189,06	0,64	OK	758,65	2,57	
	TRAVE	5	39,09	0,525	22,73	7,637	194,09	0,66	OK	952,74	3,23	
	TRAVE	6	39,20	0,525	22,73	5,368	142,58	0,66	OK	1095,33	3,89	
	TRAVE	7	39,09	0,525	22,73	7,637	194,09	0,66	OK	1289,42	4,55	
	TRAVE	8	39,20	0,525	22,73	5,368	142,58	0,66	OK	1432,00	5,21	
	TRAVE	9	37,13	0,525	22,73	7,694	194,35	0,63	OK	1626,36	5,84	
	TRAVE	10	42,90	0,525	22,73	5,334	143,74	0,72	OK	1770,10	6,56	
	TRAVE	11	42,90	0,525	22,73	5,334	143,74	0,72	OK	1913,84	7,28	
	TRAVE	12	37,13	0,525	22,73	7,694	194,35	0,63	OK	2108,20	7,91	
	TRAVE	13	35,62	0,525	22,73	7,648	192,51	0,60	OK	2300,71	8,51	
	TRAVE	14	35,62	0,525	22,73	7,648	192,51	0,60	OK	2493,22	9,11	
	TRAVE	15	33,74	0,525	22,73	7,492	187,98	0,57	OK	2681,20	9,68	
	TRAVE	16	33,74	0,525	22,73	7,492	187,98	0,57	OK	2869,19	10,25	
	TRAVE	17	17,60	0,525	22,73	3,413	86,81	0,30	OK	2956,00	10,55	
	TRAVE	18	16,54	0,525	22,73	4,069	101,16	0,28	OK	3057,16	10,83	
	TRAVE	19	17,60	0,525	22,73	3,413	86,81	0,30	OK	3143,97	11,13	
	TRAVE	20	26,66	0,525	22,73	4,511	116,52	0,45	OK	3260,49	11,58	
	TRAVE	21	28,15	0,525	22,73	5,131	131,38	0,48	OK	3391,88	12,05	
	TRAVE	22	33,99	0,525	22,73	5,131	134,46	0,57	OK	3526,34	12,63	
	TRAVE	23	33,86	0,525	22,73	5,098	133,64	0,57	OK	3659,98	13,20	
	TRAVE	24	29,79	0,525	22,73	5,752	146,37	0,50	OK	3806,34	13,70	
	TRAVE	25	27,88	0,525	22,73	5,631	142,62	0,47	OK	3948,96	14,17	
	TRAVE	26	33,78	0,525	22,73	5,125	134,21	0,57	OK	4083,17	14,74	
	TRAVE	27	34,31	0,525	22,73	5,097	133,84	0,58	OK	4217,01	15,32	
	TRAVE	28	16,10	0,525	22,73	2,047	54,97	0,27	OK	4271,98	15,59	
	TRAVE	29	30,03	0,525	22,73	5,079	131,20	0,51	OK	4403,18	16,10	
	TRAVE	30	30,03	0,525	22,73	5,079	131,20	0,51	OK	4534,38	16,61	
	TRAVE	31	33,78	0,525	22,73	5,125	134,21	0,57	OK	4668,59	17,18	
	TRAVE	32	34,31	0,525	22,73	5,097	133,84	0,58	OK	4802,43	17,76	
	TRAVE	33	27,88	0,525	22,73	5,631	142,62	0,47	OK	4945,05	18,23	
	TRAVE	34	14,35	0,525	22,73	2,496	64,27	0,24	OK	5009,32	18,47	
	TRAVE	35	16,10	0,525	22,73	2,047	54,97	0,27	OK	5064,29	18,74	
	TRAVE	36	14,35	0,525	22,73	2,496	64,27	0,24	OK	5128,56	18,99	
	TRAVE	37	26,66	0,525	22,73	4,511	116,52	0,45	OK	5245,09	19,44	
	TRAVE	38	28,15	0,525	22,73	5,131	131,38	0,48	OK	5376,47	19,91	
	TRAVE	39	33,99	0,525	22,73	5,131	134,46	0,57	OK	5510,93	20,49	
	TRAVE	40	33,86	0,525	22,73	5,098	133,64	0,57	OK	5644,57	21,06	
	TRAVE	41	29,79	0,525	22,73	5,752	146,37	0,50	OK	5790,94	21,56	
	TRAVE	42	4,46	0,525	22,73	2,072	49,43	0,08	OK	5840,36	21,64	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	43	4,46	0,525	22,73	2,072	49,43	0,08	OK	5889,79	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5896,04	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5902,30	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5909,27	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5915,57	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5916,88	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5917,59	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5921,06	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5922,33	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,03	OK	5945,77	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,02	OK	5957,27	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,02	OK	5968,73	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,03	OK	5990,77	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5999,90	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,02	OK	6011,07	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6020,14	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,02	OK	6032,11	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 43	TRAVE	1	35,72	0,525	22,73	7,405	187,05	0,36	OK	187,05	0,36	
	TRAVE	2	35,99	0,525	22,73	7,431	187,77	0,36	OK	374,82	0,72	
	TRAVE	3	37,63	0,525	22,73	7,367	187,18	0,38	OK	562,00	1,10	
	TRAVE	4	37,83	0,525	22,73	7,380	187,58	0,38	OK	749,58	1,48	
	TRAVE	5	40,26	0,525	22,73	7,615	194,19	0,40	OK	943,77	1,88	
	TRAVE	6	40,48	0,525	22,73	5,374	143,38	0,41	OK	1087,14	2,29	
	TRAVE	7	40,34	0,525	22,73	7,618	194,32	0,41	OK	1281,46	2,70	
	TRAVE	8	40,47	0,525	22,73	5,372	143,34	0,41	OK	1424,80	3,10	
	TRAVE	9	37,76	0,525	22,73	7,667	194,07	0,38	OK	1618,87	3,48	
	TRAVE	10	43,02	0,525	22,73	5,342	143,99	0,43	OK	1762,87	3,91	
	TRAVE	11	43,07	0,525	22,73	5,345	144,08	0,43	OK	1906,95	4,35	
	TRAVE	12	37,82	0,525	22,73	7,682	194,44	0,38	OK	2101,39	4,73	
	TRAVE	13	35,97	0,525	22,73	7,594	191,47	0,36	OK	2292,86	5,09	
	TRAVE	14	36,00	0,525	22,73	7,614	191,94	0,36	OK	2484,80	5,45	
	TRAVE	15	32,56	0,525	22,73	7,555	188,80	0,33	OK	2673,60	5,78	
	TRAVE	16	32,68	0,525	22,73	7,536	188,42	0,33	OK	2862,02	6,11	
	TRAVE	17	17,66	0,525	22,73	3,397	86,48	0,18	OK	2948,49	6,28	
	TRAVE	18	16,59	0,525	22,73	4,026	100,21	0,17	OK	3048,71	6,45	
	TRAVE	19	17,54	0,525	22,73	3,398	86,43	0,18	OK	3135,14	6,63	
	TRAVE	20	24,74	0,525	22,73	4,462	114,40	0,25	OK	3249,54	6,88	
	TRAVE	21	27,98	0,525	22,73	5,137	131,44	0,28	OK	3380,98	7,16	
	TRAVE	22	33,92	0,525	22,73	5,140	134,62	0,34	OK	3515,60	7,50	
	TRAVE	23	33,89	0,525	22,73	5,099	133,67	0,34	OK	3649,27	7,84	
	TRAVE	24	28,17	0,525	22,73	5,700	144,34	0,28	OK	3793,61	8,12	
	TRAVE	25	28,18	0,525	22,73	5,614	142,37	0,28	OK	3935,98	8,40	
	TRAVE	26	34,69	0,525	22,73	5,132	134,84	0,35	OK	4070,82	8,75	
	TRAVE	27	35,22	0,525	22,73	5,097	134,33	0,35	OK	4205,16	9,11	
	TRAVE	28	16,10	0,525	22,73	2,037	54,74	0,16	OK	4259,89	9,27	
	TRAVE	29	31,11	0,525	22,73	5,082	131,83	0,31	OK	4391,73	9,58	
	TRAVE	30	31,13	0,525	22,73	5,084	131,88	0,31	OK	4523,61	9,89	
	TRAVE	31	34,62	0,525	22,73	5,138	134,95	0,35	OK	4658,56	10,24	
	TRAVE	32	35,00	0,525	22,73	5,098	134,23	0,35	OK	4792,79	10,59	
	TRAVE	33	27,99	0,525	22,73	5,618	142,36	0,28	OK	4935,15	10,87	
	TRAVE	34	13,80	0,525	22,73	2,484	63,69	0,14	OK	4998,84	11,01	
	TRAVE	35	16,10	0,525	22,73	2,037	54,75	0,16	OK	5053,59	11,18	
	TRAVE	36	13,83	0,525	22,73	2,483	63,70	0,14	OK	5117,30	11,31	
	TRAVE	37	25,18	0,525	22,73	4,468	114,75	0,25	OK	5232,05	11,57	
	TRAVE	38	28,26	0,525	22,73	5,134	131,52	0,28	OK	5363,57	11,85	
	TRAVE	39	34,23	0,525	22,73	5,138	134,74	0,34	OK	5498,30	12,20	
	TRAVE	40	34,18	0,525	22,73	5,097	133,78	0,34	OK	5632,09	12,54	
	TRAVE	41	28,60	0,525	22,73	5,705	144,67	0,29	OK	5776,76	12,83	
	TRAVE	42	4,75	0,525	22,73	2,069	49,52	0,05	OK	5826,28	12,87	
	TRAVE	43	4,74	0,525	22,73	2,070	49,52	0,05	OK	5875,81	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5882,06	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5888,31	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5895,28	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5901,59	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5902,89	12,94	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5903,61	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5907,08	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5908,35	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5931,79	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5943,28	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5954,75	12,98	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5976,79	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5985,92	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5997,08	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6006,16	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6018,13	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 44	TRAVE	1	35,58	0,525	22,73	7,414	187,17	0,36	OK	187,17	0,36	
	TRAVE	2	35,58	0,525	22,73	7,414	187,17	0,36	OK	374,33	0,72	
	TRAVE	3	37,73	0,525	22,73	7,369	187,27	0,38	OK	561,60	1,10	
	TRAVE	4	37,73	0,525	22,73	7,369	187,27	0,38	OK	748,87	1,49	
	TRAVE	5	40,33	0,525	22,73	7,615	194,23	0,41	OK	943,10	1,89	
	TRAVE	6	40,51	0,525	22,73	5,371	143,32	0,41	OK	1086,41	2,30	
	TRAVE	7	40,33	0,525	22,73	7,615	194,23	0,41	OK	1280,64	2,71	
	TRAVE	8	40,51	0,525	22,73	5,371	143,32	0,41	OK	1423,96	3,12	
	TRAVE	9	37,71	0,525	22,73	7,675	194,23	0,38	OK	1618,19	3,51	
	TRAVE	10	42,95	0,525	22,73	5,346	144,03	0,44	OK	1762,22	3,94	
	TRAVE	11	42,95	0,525	22,73	5,346	144,03	0,44	OK	1906,26	4,38	
	TRAVE	12	37,71	0,525	22,73	7,675	194,23	0,38	OK	2100,48	4,76	
	TRAVE	13	36,04	0,525	22,73	7,608	191,83	0,37	OK	2292,32	5,12	
	TRAVE	14	36,04	0,525	22,73	7,608	191,83	0,37	OK	2484,15	5,49	
	TRAVE	15	32,86	0,525	22,73	7,544	188,71	0,33	OK	2672,86	5,82	
	TRAVE	16	32,86	0,525	22,73	7,544	188,71	0,33	OK	2861,56	6,15	
	TRAVE	17	17,70	0,525	22,73	3,401	86,58	0,18	OK	2948,14	6,33	
	TRAVE	18	16,67	0,525	22,73	4,037	100,50	0,17	OK	3048,65	6,50	
	TRAVE	19	17,70	0,525	22,73	3,401	86,58	0,18	OK	3135,22	6,68	
	TRAVE	20	24,84	0,525	22,73	4,460	114,40	0,25	OK	3249,62	6,93	
	TRAVE	21	28,15	0,525	22,73	5,136	131,51	0,29	OK	3381,12	7,22	
	TRAVE	22	34,02	0,525	22,73	5,142	134,71	0,34	OK	3515,83	7,56	
	TRAVE	23	34,01	0,525	22,73	5,100	133,75	0,34	OK	3649,58	7,91	
	TRAVE	24	28,57	0,525	22,73	5,707	144,71	0,29	OK	3794,29	8,20	
	TRAVE	25	28,20	0,525	22,73	5,618	142,49	0,29	OK	3936,78	8,48	
	TRAVE	26	34,60	0,525	22,73	5,138	134,93	0,35	OK	4071,72	8,83	
	TRAVE	27	35,08	0,525	22,73	5,099	134,29	0,36	OK	4206,01	9,19	
	TRAVE	28	16,08	0,525	22,73	2,036	54,70	0,16	OK	4260,71	9,35	
	TRAVE	29	31,19	0,525	22,73	5,083	131,88	0,32	OK	4392,59	9,67	
	TRAVE	30	31,19	0,525	22,73	5,083	131,88	0,32	OK	4524,47	9,98	
	TRAVE	31	34,60	0,525	22,73	5,138	134,93	0,35	OK	4659,41	10,33	
	TRAVE	32	35,08	0,525	22,73	5,099	134,29	0,36	OK	4793,70	10,69	
	TRAVE	33	28,20	0,525	22,73	5,618	142,49	0,29	OK	4936,19	10,97	
	TRAVE	34	13,74	0,525	22,73	2,482	63,63	0,14	OK	4999,82	11,11	
	TRAVE	35	16,08	0,525	22,73	2,036	54,70	0,16	OK	5054,52	11,28	
	TRAVE	36	13,74	0,525	22,73	2,482	63,63	0,14	OK	5118,14	11,42	
	TRAVE	37	24,84	0,525	22,73	4,460	114,40	0,25	OK	5232,54	11,67	
	TRAVE	38	28,15	0,525	22,73	5,136	131,51	0,29	OK	5364,05	11,95	
	TRAVE	39	34,02	0,525	22,73	5,142	134,71	0,34	OK	5498,76	12,30	
	TRAVE	40	34,01	0,525	22,73	5,100	133,75	0,34	OK	5632,50	12,64	
	TRAVE	41	28,57	0,525	22,73	5,707	144,71	0,29	OK	5777,21	12,93	
	TRAVE	42	4,71	0,525	22,73	2,070	49,52	0,05	OK	5826,73	12,98	
	TRAVE	43	4,71	0,525	22,73	2,070	49,52	0,05	OK	5876,24	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5882,49	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5888,75	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5895,72	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5902,02	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5903,33	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5904,04	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5907,52	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5908,78	13,05	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5932,23	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5943,72	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5955,18	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5977,22	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5986,35	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5997,52	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6006,60	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6018,57	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 45	TRAVE	1	35,99	0,525	22,73	7,431	187,77	0,36	OK	187,77	0,36	
	TRAVE	2	35,72	0,525	22,73	7,405	187,05	0,36	OK	374,82	0,72	
	TRAVE	3	37,83	0,525	22,73	7,380	187,58	0,38	OK	562,40	1,10	
	TRAVE	4	37,63	0,525	22,73	7,367	187,18	0,38	OK	749,58	1,48	
	TRAVE	5	40,34	0,525	22,73	7,618	194,32	0,41	OK	943,90	1,88	
	TRAVE	6	40,47	0,525	22,73	5,372	143,34	0,41	OK	1087,24	2,29	
	TRAVE	7	40,26	0,525	22,73	7,615	194,19	0,40	OK	1281,42	2,70	
	TRAVE	8	40,48	0,525	22,73	5,374	143,38	0,41	OK	1424,80	3,10	
	TRAVE	9	37,82	0,525	22,73	7,682	194,44	0,38	OK	1619,24	3,48	
	TRAVE	10	43,07	0,525	22,73	5,345	144,08	0,43	OK	1763,32	3,92	
	TRAVE	11	43,02	0,525	22,73	5,342	143,99	0,43	OK	1907,32	4,35	
	TRAVE	12	37,76	0,525	22,73	7,667	194,07	0,38	OK	2101,39	4,73	
	TRAVE	13	36,00	0,525	22,73	7,614	191,94	0,36	OK	2293,33	5,09	
	TRAVE	14	35,97	0,525	22,73	7,594	191,47	0,36	OK	2484,80	5,45	
	TRAVE	15	32,68	0,525	22,73	7,536	188,42	0,33	OK	2673,22	5,78	
	TRAVE	16	32,56	0,525	22,73	7,555	188,80	0,33	OK	2862,02	6,11	
	TRAVE	17	17,54	0,525	22,73	3,398	86,43	0,18	OK	2948,45	6,28	
	TRAVE	18	16,59	0,525	22,73	4,026	100,21	0,17	OK	3048,66	6,45	
	TRAVE	19	17,66	0,525	22,73	3,397	86,48	0,18	OK	3135,14	6,63	
	TRAVE	20	25,18	0,525	22,73	4,468	114,75	0,25	OK	3249,89	6,88	
	TRAVE	21	28,26	0,525	22,73	5,134	131,52	0,28	OK	3381,41	7,16	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	22	34,23	0,525	22,73	5,138	134,74	0,34	OK	3516,15	7,51	
	TRAVE	23	34,18	0,525	22,73	5,097	133,78	0,34	OK	3649,93	7,85	
	TRAVE	24	28,60	0,525	22,73	5,705	144,67	0,29	OK	3794,60	8,14	
	TRAVE	25	27,99	0,525	22,73	5,618	142,36	0,28	OK	3936,97	8,42	
	TRAVE	26	34,62	0,525	22,73	5,138	134,95	0,35	OK	4071,91	8,77	
	TRAVE	27	35,00	0,525	22,73	5,098	134,23	0,35	OK	4206,14	9,12	
	TRAVE	28	16,10	0,525	22,73	2,037	54,75	0,16	OK	4260,90	9,28	
	TRAVE	29	31,13	0,525	22,73	5,084	131,88	0,31	OK	4392,78	9,59	
	TRAVE	30	31,11	0,525	22,73	5,082	131,83	0,31	OK	4524,61	9,91	
	TRAVE	31	34,69	0,525	22,73	5,132	134,84	0,35	OK	4659,45	10,26	
	TRAVE	32	35,22	0,525	22,73	5,097	134,33	0,35	OK	4793,79	10,61	
	TRAVE	33	28,18	0,525	22,73	5,614	142,37	0,28	OK	4936,16	10,89	
	TRAVE	34	13,83	0,525	22,73	2,483	63,70	0,14	OK	4999,86	11,03	
	TRAVE	35	16,10	0,525	22,73	2,037	54,74	0,16	OK	5054,60	11,19	
	TRAVE	36	13,80	0,525	22,73	2,484	63,69	0,14	OK	5118,29	11,33	
	TRAVE	37	24,74	0,525	22,73	4,462	114,40	0,25	OK	5232,69	11,58	
	TRAVE	38	27,98	0,525	22,73	5,137	131,44	0,28	OK	5364,13	11,86	
	TRAVE	39	33,92	0,525	22,73	5,140	134,62	0,34	OK	5498,75	12,20	
	TRAVE	40	33,89	0,525	22,73	5,099	133,67	0,34	OK	5632,42	12,54	
	TRAVE	41	28,17	0,525	22,73	5,700	144,34	0,28	OK	5776,76	12,83	
	TRAVE	42	4,74	0,525	22,73	2,070	49,52	0,05	OK	5826,28	12,87	
	TRAVE	43	4,75	0,525	22,73	2,069	49,52	0,05	OK	5875,81	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5882,06	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5888,31	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5895,28	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5901,59	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5902,89	12,94	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5903,61	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5907,08	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5908,35	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5931,79	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5943,28	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5954,75	12,98	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5976,79	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5985,92	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5997,08	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6006,16	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6018,13	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 46	TRAVE	1	36,14	0,525	22,73	7,422	187,65	0,37	OK	187,65	0,37	
	TRAVE	2	36,14	0,525	22,73	7,422	187,65	0,37	OK	375,31	0,73	
	TRAVE	3	37,73	0,525	22,73	7,378	187,50	0,38	OK	562,80	1,11	
	TRAVE	4	37,73	0,525	22,73	7,378	187,50	0,38	OK	750,30	1,50	
	TRAVE	5	40,27	0,525	22,73	7,618	194,28	0,41	OK	944,58	1,90	
	TRAVE	6	40,44	0,525	22,73	5,375	143,39	0,41	OK	1087,97	2,31	
	TRAVE	7	40,27	0,525	22,73	7,618	194,28	0,41	OK	1282,25	2,72	
	TRAVE	8	40,44	0,525	22,73	5,375	143,39	0,41	OK	1425,64	3,13	
	TRAVE	9	37,87	0,525	22,73	7,673	194,26	0,38	OK	1619,91	3,52	
	TRAVE	10	43,14	0,525	22,73	5,341	144,04	0,44	OK	1763,95	3,95	
	TRAVE	11	43,14	0,525	22,73	5,341	144,04	0,44	OK	1907,99	4,39	
	TRAVE	12	37,87	0,525	22,73	7,673	194,26	0,38	OK	2102,25	4,77	
	TRAVE	13	35,94	0,525	22,73	7,600	191,58	0,36	OK	2293,83	5,14	
	TRAVE	14	35,94	0,525	22,73	7,600	191,58	0,36	OK	2485,41	5,50	
	TRAVE	15	32,38	0,525	22,73	7,547	188,51	0,33	OK	2673,92	5,83	
	TRAVE	16	32,38	0,525	22,73	7,547	188,51	0,33	OK	2862,43	6,16	
	TRAVE	17	17,50	0,525	22,73	3,395	86,33	0,18	OK	2948,76	6,34	
	TRAVE	18	16,51	0,525	22,73	4,021	100,04	0,17	OK	3048,80	6,50	
	TRAVE	19	17,50	0,525	22,73	3,395	86,33	0,18	OK	3135,13	6,68	
	TRAVE	20	25,08	0,525	22,73	4,470	114,76	0,25	OK	3249,89	6,93	
	TRAVE	21	28,09	0,525	22,73	5,135	131,45	0,28	OK	3381,34	7,22	
	TRAVE	22	34,14	0,525	22,73	5,136	134,65	0,35	OK	3515,99	7,56	
	TRAVE	23	34,06	0,525	22,73	5,096	133,70	0,35	OK	3649,69	7,91	
	TRAVE	24	28,20	0,525	22,73	5,698	144,30	0,29	OK	3794,00	8,19	
	TRAVE	25	27,97	0,525	22,73	5,613	142,24	0,28	OK	3936,24	8,48	
	TRAVE	26	34,71	0,525	22,73	5,132	134,85	0,35	OK	4071,09	8,83	
	TRAVE	27	35,14	0,525	22,73	5,096	134,27	0,36	OK	4205,36	9,19	
	TRAVE	28	16,12	0,525	22,73	2,038	54,79	0,16	OK	4260,15	9,35	
	TRAVE	29	31,05	0,525	22,73	5,084	131,83	0,31	OK	4391,99	9,66	
	TRAVE	30	31,05	0,525	22,73	5,084	131,83	0,31	OK	4523,82	9,98	
	TRAVE	31	34,71	0,525	22,73	5,132	134,85	0,35	OK	4658,68	10,33	
	TRAVE	32	35,14	0,525	22,73	5,096	134,27	0,36	OK	4792,95	10,69	
	TRAVE	33	27,97	0,525	22,73	5,613	142,24	0,28	OK	4935,19	10,97	
	TRAVE	34	13,90	0,525	22,73	2,485	63,77	0,14	OK	4998,96	11,11	
	TRAVE	35	16,12	0,525	22,73	2,038	54,79	0,16	OK	5053,75	11,27	
	TRAVE	36	13,90	0,525	22,73	2,485	63,77	0,14	OK	5117,52	11,41	
	TRAVE	37	25,08	0,525	22,73	4,470	114,76	0,25	OK	5232,27	11,67	
	TRAVE	38	28,09	0,525	22,73	5,135	131,45	0,28	OK	5363,72	11,95	
	TRAVE	39	34,14	0,525	22,73	5,136	134,65	0,35	OK	5498,37	12,30	
	TRAVE	40	34,06	0,525	22,73	5,096	133,70	0,35	OK	5632,08	12,64	
	TRAVE	41	28,20	0,525	22,73	5,698	144,30	0,29	OK	5776,38	12,93	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	42	4,78	0,525	22,73	2,069	49,53	0,05	OK	5825,91	12,98	
	TRAVE	43	4,78	0,525	22,73	2,069	49,53	0,05	OK	5875,44	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,525	22,73	0,263	6,25	0,01	OK	5881,69	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,525	22,73	0,264	6,26	0,01	OK	5887,95	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,525	22,73	0,293	6,97	0,01	OK	5894,92	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,525	22,73	0,265	6,31	0,01	OK	5901,23	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,525	22,73	0,055	1,31	0,00	OK	5902,53	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,525	22,73	0,030	0,71	0,00	OK	5903,24	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,525	22,73	0,146	3,47	0,00	OK	5906,72	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,525	22,73	0,053	1,27	0,00	OK	5907,98	13,05	
	PIASTRA	87	1,85	0,525	22,73	0,989	23,44	0,02	OK	5931,43	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,525	22,73	0,485	11,49	0,01	OK	5942,92	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,525	22,73	0,484	11,46	0,01	OK	5954,38	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,525	22,73	0,930	22,04	0,02	OK	5976,42	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,525	22,73	0,385	9,13	0,01	OK	5985,55	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,525	22,73	0,471	11,17	0,01	OK	5996,72	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,525	22,73	0,383	9,08	0,01	OK	6005,80	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,525	22,73	0,504	11,97	0,01	OK	6017,77	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 47	TRAVE	1	25,05	0,525	22,73	7,248	177,87	3,60	OK	177,87	3,60	
	TRAVE	2	29,46	0,525	22,73	7,536	186,74	4,24	OK	364,61	7,84	
	TRAVE	3	24,22	0,525	22,73	7,364	180,07	3,48	OK	544,68	11,32	
	TRAVE	4	28,28	0,525	22,73	7,697	189,79	4,07	OK	734,47	15,39	
	TRAVE	5	25,35	0,525	22,73	7,608	186,22	3,65	OK	920,69	19,03	
	TRAVE	6	26,00	0,525	22,73	5,363	135,53	3,74	OK	1056,23	22,77	
	TRAVE	7	27,17	0,525	22,73	7,651	188,14	3,91	OK	1244,36	26,68	
	TRAVE	8	25,99	0,525	22,73	5,318	134,50	3,74	OK	1378,86	30,42	
	TRAVE	9	24,44	0,525	22,73	7,484	182,92	3,51	OK	1561,78	33,93	
	TRAVE	10	27,65	0,525	22,73	5,321	135,45	3,98	OK	1697,24	37,91	
	TRAVE	11	28,91	0,525	22,73	5,405	138,02	4,16	OK	1835,26	42,07	
	TRAVE	12	25,40	0,525	22,73	7,463	182,95	3,65	OK	2018,21	45,72	
	TRAVE	13	25,06	0,525	22,73	7,497	183,55	3,60	OK	2201,76	49,32	
	TRAVE	14	25,74	0,525	22,73	7,361	180,82	3,70	OK	2382,57	53,02	
	TRAVE	15	26,08	0,525	22,73	7,649	187,53	3,75	OK	2570,11	56,77	
	TRAVE	16	28,61	0,525	22,73	7,119	176,81	4,11	OK	2746,91	60,89	
	TRAVE	17	14,42	0,525	22,73	3,441	85,78	2,07	OK	2832,69	62,96	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,072	99,06	1,79	OK	2931,74	64,75	
	TRAVE	19	12,32	0,525	22,73	3,467	85,26	1,77	OK	3017,00	66,52	
	TRAVE	20	15,14	0,525	22,73	4,451	109,11	2,18	OK	3126,12	68,70	
	TRAVE	21	16,92	0,525	22,73	5,098	124,75	2,43	OK	3250,87	71,13	
	TRAVE	22	19,91	0,525	22,73	5,174	128,04	2,86	OK	3378,90	73,99	
	TRAVE	23	20,37	0,525	22,73	5,080	126,14	2,93	OK	3505,05	76,92	
	TRAVE	24	19,66	0,525	22,73	5,853	143,34	2,83	OK	3648,38	79,75	
	TRAVE	25	22,22	0,525	22,73	5,659	140,27	3,20	OK	3788,66	82,95	
	TRAVE	26	22,80	0,525	22,73	5,059	126,94	3,28	OK	3915,60	86,23	
	TRAVE	27	24,93	0,525	22,73	5,086	128,68	3,59	OK	4044,28	89,81	
	TRAVE	28	10,74	0,525	22,73	2,030	51,78	1,54	OK	4096,06	91,36	
	TRAVE	29	19,78	0,525	22,73	5,068	125,56	2,84	OK	4221,62	94,20	
	TRAVE	30	20,27	0,525	22,73	5,098	126,50	2,91	OK	4348,12	97,11	
	TRAVE	31	21,39	0,525	22,73	5,136	127,94	3,08	OK	4476,06	100,19	
	TRAVE	32	20,68	0,525	22,73	5,146	127,80	2,97	OK	4603,87	103,16	
	TRAVE	33	18,71	0,525	22,73	5,769	140,93	2,69	OK	4744,80	105,86	
	TRAVE	34	9,27	0,525	22,73	2,515	62,04	1,33	OK	4806,83	107,19	
	TRAVE	35	10,81	0,525	22,73	2,063	52,56	1,56	OK	4859,39	108,74	
	TRAVE	36	10,17	0,525	22,73	2,466	61,38	1,46	OK	4920,77	110,21	
	TRAVE	37	23,81	0,525	22,73	4,389	112,24	3,42	OK	5033,01	113,63	
	TRAVE	38	22,89	0,525	22,73	5,060	127,00	3,29	OK	5160,01	116,92	
	TRAVE	39	26,04	0,525	22,73	5,065	128,77	3,74	OK	5288,78	120,67	
	TRAVE	40	25,98	0,525	22,73	5,053	128,47	3,74	OK	5417,25	124,40	
	TRAVE	41	28,15	0,525	22,73	5,654	143,29	4,05	OK	5560,54	128,45	
	TRAVE	42	2,68	0,525	22,73	2,067	48,38	0,39	OK	5608,91	128,84	
	TRAVE	43	2,42	0,525	22,73	2,081	48,55	0,35	OK	5657,47	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5663,63	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5669,81	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5676,68	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5682,90	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5684,19	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5684,89	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5688,32	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5689,57	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5712,70	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5724,05	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5735,36	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5757,11	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5766,11	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5777,13	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5786,09	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5797,90	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 48	TRAVE	1	24,53	0,525	22,73	7,273	178,18	3,53	OK	178,18	3,53	
	TRAVE	2	29,98	0,525	22,73	7,547	187,25	4,31	OK	365,43	7,84	
	TRAVE	3	24,35	0,525	22,73	7,361	180,08	3,50	OK	545,51	11,34	
	TRAVE	4	28,15	0,525	22,73	7,686	189,45	4,05	OK	734,96	15,39	
	TRAVE	5	25,46	0,525	22,73	7,602	186,13	3,66	OK	921,09	19,05	
	TRAVE	6	26,05	0,525	22,73	5,366	135,63	3,75	OK	1056,72	22,79	
	TRAVE	7	27,06	0,525	22,73	7,655	188,18	3,89	OK	1244,90	26,69	
	TRAVE	8	25,95	0,525	22,73	5,314	134,40	3,73	OK	1379,31	30,42	
	TRAVE	9	24,21	0,525	22,73	7,450	182,03	3,48	OK	1561,34	33,90	
	TRAVE	10	27,86	0,525	22,73	5,333	135,84	4,01	OK	1697,17	37,91	
	TRAVE	11	28,70	0,525	22,73	5,395	137,66	4,13	OK	1834,84	42,03	
	TRAVE	12	25,63	0,525	22,73	7,440	182,55	3,69	OK	2017,38	45,72	
	TRAVE	13	25,16	0,525	22,73	7,467	182,90	3,62	OK	2200,29	49,34	
	TRAVE	14	25,64	0,525	22,73	7,352	180,55	3,69	OK	2380,83	53,02	
	TRAVE	15	26,56	0,525	22,73	7,662	188,08	3,82	OK	2568,91	56,84	
	TRAVE	16	28,13	0,525	22,73	7,099	176,11	4,04	OK	2745,02	60,89	
	TRAVE	17	14,75	0,525	22,73	3,432	85,74	2,12	OK	2830,76	63,01	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,054	98,66	1,79	OK	2929,42	64,80	
	TRAVE	19	11,99	0,525	22,73	3,479	85,36	1,72	OK	3014,78	66,52	
	TRAVE	20	15,15	0,525	22,73	4,436	108,77	2,18	OK	3123,55	68,70	
	TRAVE	21	17,20	0,525	22,73	5,106	125,08	2,47	OK	3248,63	71,17	
	TRAVE	22	19,63	0,525	22,73	5,195	128,36	2,82	OK	3377,00	74,00	
	TRAVE	23	20,05	0,525	22,73	5,079	125,95	2,88	OK	3502,95	76,88	
	TRAVE	24	19,72	0,525	22,73	5,869	143,73	2,84	OK	3646,68	79,71	
	TRAVE	25	22,66	0,525	22,73	5,662	140,57	3,26	OK	3787,25	82,97	
	TRAVE	26	22,77	0,525	22,73	5,063	127,02	3,27	OK	3914,27	86,25	
	TRAVE	27	25,06	0,525	22,73	5,077	128,55	3,60	OK	4042,82	89,85	
	TRAVE	28	10,69	0,525	22,73	2,035	51,86	1,54	OK	4094,68	91,39	
	TRAVE	29	19,92	0,525	22,73	5,069	125,65	2,86	OK	4220,33	94,25	
	TRAVE	30	20,13	0,525	22,73	5,097	126,41	2,89	OK	4346,75	97,15	
	TRAVE	31	21,42	0,525	22,73	5,142	128,10	3,08	OK	4474,85	100,23	
	TRAVE	32	20,55	0,525	22,73	5,141	127,63	2,96	OK	4602,48	103,18	
	TRAVE	33	18,27	0,525	22,73	5,768	140,67	2,63	OK	4743,15	105,81	
	TRAVE	34	9,50	0,525	22,73	2,518	62,23	1,37	OK	4805,38	107,18	
	TRAVE	35	10,87	0,525	22,73	2,064	52,61	1,56	OK	4857,99	108,74	
	TRAVE	36	9,94	0,525	22,73	2,473	61,43	1,43	OK	4919,41	110,17	
	TRAVE	37	23,80	0,525	22,73	4,386	112,18	3,42	OK	5031,59	113,59	
	TRAVE	38	22,61	0,525	22,73	5,065	126,98	3,25	OK	5158,58	116,84	
	TRAVE	39	26,32	0,525	22,73	5,085	129,39	3,78	OK	5287,96	120,63	
	TRAVE	40	26,30	0,525	22,73	5,049	128,56	3,78	OK	5416,53	124,41	
	TRAVE	41	28,09	0,525	22,73	5,643	143,00	4,04	OK	5559,52	128,45	
	TRAVE	42	2,69	0,525	22,73	2,064	48,31	0,39	OK	5607,84	128,84	
	TRAVE	43	2,41	0,525	22,73	2,084	48,63	0,35	OK	5656,46	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5662,63	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5668,80	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5675,68	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5681,90	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5683,19	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5683,89	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5687,32	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5688,56	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5711,70	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5723,04	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5734,36	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5756,11	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5765,11	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5776,13	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5785,09	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5796,89	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 49	TRAVE	1	24,90	0,525	22,73	7,255	177,95	3,58	OK	177,95	3,58	
	TRAVE	2	29,60	0,525	22,73	7,539	186,88	4,26	OK	364,84	7,84	
	TRAVE	3	24,25	0,525	22,73	7,363	180,08	3,49	OK	544,91	11,33	
	TRAVE	4	28,25	0,525	22,73	7,696	189,74	4,06	OK	734,65	15,39	
	TRAVE	5	25,38	0,525	22,73	7,606	186,19	3,65	OK	920,85	19,04	
	TRAVE	6	26,01	0,525	22,73	5,364	135,56	3,74	OK	1056,41	22,78	
	TRAVE	7	27,14	0,525	22,73	7,652	188,15	3,90	OK	1244,56	26,68	
	TRAVE	8	25,98	0,525	22,73	5,317	134,47	3,74	OK	1379,03	30,42	
	TRAVE	9	24,38	0,525	22,73	7,475	182,67	3,51	OK	1561,70	33,92	
	TRAVE	10	27,71	0,525	22,73	5,325	135,56	3,98	OK	1697,26	37,91	
	TRAVE	11	28,85	0,525	22,73	5,402	137,92	4,15	OK	1835,19	42,06	
	TRAVE	12	25,46	0,525	22,73	7,459	182,89	3,66	OK	2018,08	45,72	
	TRAVE	13	25,09	0,525	22,73	7,489	183,36	3,61	OK	2201,44	49,33	
	TRAVE	14	25,71	0,525	22,73	7,359	180,74	3,70	OK	2382,18	53,02	
	TRAVE	15	26,22	0,525	22,73	7,653	187,69	3,77	OK	2569,87	56,79	
	TRAVE	16	28,47	0,525	22,73	7,113	176,61	4,09	OK	2746,48	60,89	
	TRAVE	17	14,52	0,525	22,73	3,438	85,77	2,09	OK	2832,24	62,98	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,067	98,94	1,79	OK	2931,19	64,76	
	TRAVE	19	12,23	0,525	22,73	3,470	85,29	1,76	OK	3016,47	66,52	
	TRAVE	20	15,14	0,525	22,73	4,447	109,02	2,18	OK	3125,49	68,70	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	21	17,00	0,525	22,73	5,101	124,84	2,44	OK	3250,34	71,14	
	TRAVE	22	19,83	0,525	22,73	5,182	128,17	2,85	OK	3378,51	73,99	
	TRAVE	23	20,28	0,525	22,73	5,080	126,09	2,92	OK	3504,60	76,91	
	TRAVE	24	19,68	0,525	22,73	5,857	143,45	2,83	OK	3648,04	79,74	
	TRAVE	25	22,35	0,525	22,73	5,660	140,36	3,21	OK	3788,40	82,95	
	TRAVE	26	22,79	0,525	22,73	5,060	126,96	3,28	OK	3915,37	86,23	
	TRAVE	27	24,97	0,525	22,73	5,084	128,65	3,59	OK	4044,01	89,82	
	TRAVE	28	10,72	0,525	22,73	2,031	51,80	1,54	OK	4095,81	91,36	
	TRAVE	29	19,82	0,525	22,73	5,068	125,59	2,85	OK	4221,40	94,21	
	TRAVE	30	20,23	0,525	22,73	5,098	126,47	2,91	OK	4347,87	97,12	
	TRAVE	31	21,40	0,525	22,73	5,137	127,99	3,08	OK	4475,86	100,20	
	TRAVE	32	20,65	0,525	22,73	5,144	127,76	2,97	OK	4603,62	103,17	
	TRAVE	33	18,59	0,525	22,73	5,769	140,86	2,67	OK	4744,47	105,84	
	TRAVE	34	9,34	0,525	22,73	2,516	62,09	1,34	OK	4806,56	107,19	
	TRAVE	35	10,83	0,525	22,73	2,064	52,59	1,56	OK	4859,16	108,74	
	TRAVE	36	10,11	0,525	22,73	2,468	61,39	1,45	OK	4920,55	110,20	
	TRAVE	37	23,81	0,525	22,73	4,388	112,22	3,42	OK	5032,77	113,62	
	TRAVE	38	22,81	0,525	22,73	5,061	127,00	3,28	OK	5159,77	116,90	
	TRAVE	39	26,12	0,525	22,73	5,070	128,95	3,76	OK	5288,71	120,66	
	TRAVE	40	26,07	0,525	22,73	5,052	128,50	3,75	OK	5417,21	124,40	
	TRAVE	41	28,14	0,525	22,73	5,651	143,20	4,05	OK	5560,41	128,45	
	TRAVE	42	2,68	0,525	22,73	2,066	48,36	0,39	OK	5608,77	128,84	
	TRAVE	43	2,41	0,525	22,73	2,082	48,57	0,35	OK	5657,35	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5663,51	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5669,69	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5676,56	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5682,78	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5684,07	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5684,77	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5688,20	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5689,45	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5712,58	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5723,92	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5735,24	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5756,99	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5765,99	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5777,01	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5785,97	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5797,77	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 50	TRAVE	1	24,38	0,525	22,73	7,281	178,27	3,51	OK	178,27	3,51	
	TRAVE	2	30,12	0,525	22,73	7,550	187,39	4,33	OK	365,66	7,84	
	TRAVE	3	24,39	0,525	22,73	7,360	180,08	3,51	OK	545,74	11,35	
	TRAVE	4	28,11	0,525	22,73	7,682	189,34	4,04	OK	735,08	15,39	
	TRAVE	5	25,49	0,525	22,73	7,600	186,10	3,67	OK	921,18	19,05	
	TRAVE	6	26,06	0,525	22,73	5,367	135,66	3,75	OK	1056,84	22,80	
	TRAVE	7	27,03	0,525	22,73	7,656	188,20	3,89	OK	1245,04	26,69	
	TRAVE	8	25,93	0,525	22,73	5,313	134,37	3,73	OK	1379,41	30,42	
	TRAVE	9	24,15	0,525	22,73	7,441	181,78	3,47	OK	1561,19	33,89	
	TRAVE	10	27,92	0,525	22,73	5,337	135,94	4,02	OK	1697,13	37,91	
	TRAVE	11	28,64	0,525	22,73	5,391	137,56	4,12	OK	1834,69	42,02	
	TRAVE	12	25,69	0,525	22,73	7,433	182,40	3,69	OK	2017,10	45,72	
	TRAVE	13	25,19	0,525	22,73	7,458	182,72	3,62	OK	2199,82	49,34	
	TRAVE	14	25,62	0,525	22,73	7,349	180,47	3,68	OK	2380,29	53,02	
	TRAVE	15	26,70	0,525	22,73	7,665	188,23	3,84	OK	2568,52	56,86	
	TRAVE	16	27,99	0,525	22,73	7,094	175,91	4,03	OK	2744,43	60,89	
	TRAVE	17	14,84	0,525	22,73	3,430	85,73	2,13	OK	2830,16	63,02	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,049	98,54	1,79	OK	2928,71	64,81	
	TRAVE	19	11,90	0,525	22,73	3,482	85,39	1,71	OK	3014,10	66,52	
	TRAVE	20	15,16	0,525	22,73	4,432	108,68	2,18	OK	3122,77	68,70	
	TRAVE	21	17,28	0,525	22,73	5,109	125,18	2,48	OK	3247,95	71,18	
	TRAVE	22	19,56	0,525	22,73	5,187	128,15	2,81	OK	3376,10	74,00	
	TRAVE	23	19,95	0,525	22,73	5,079	125,90	2,87	OK	3502,00	76,87	
	TRAVE	24	19,74	0,525	22,73	5,873	143,84	2,84	OK	3645,84	79,70	
	TRAVE	25	22,78	0,525	22,73	5,663	140,66	3,28	OK	3786,50	82,98	
	TRAVE	26	22,76	0,525	22,73	5,064	127,04	3,27	OK	3913,54	86,25	
	TRAVE	27	25,10	0,525	22,73	5,075	128,52	3,61	OK	4042,06	89,86	
	TRAVE	28	10,67	0,525	22,73	2,036	51,88	1,53	OK	4093,94	91,40	
	TRAVE	29	19,96	0,525	22,73	5,069	125,67	2,87	OK	4219,62	94,27	
	TRAVE	30	20,09	0,525	22,73	5,097	126,39	2,89	OK	4346,01	97,16	
	TRAVE	31	21,43	0,525	22,73	5,144	128,15	3,08	OK	4474,16	100,24	
	TRAVE	32	20,52	0,525	22,73	5,140	127,58	2,95	OK	4601,74	103,19	
	TRAVE	33	18,15	0,525	22,73	5,767	140,60	2,61	OK	4742,33	105,80	
	TRAVE	34	9,57	0,525	22,73	2,519	62,28	1,38	OK	4804,61	107,17	
	TRAVE	35	10,88	0,525	22,73	2,062	52,58	1,57	OK	4857,20	108,74	
	TRAVE	36	9,87	0,525	22,73	2,475	61,44	1,42	OK	4918,64	110,16	
	TRAVE	37	23,79	0,525	22,73	4,386	112,17	3,42	OK	5030,80	113,58	
	TRAVE	38	22,53	0,525	22,73	5,067	126,98	3,24	OK	5157,78	116,82	
	TRAVE	39	26,39	0,525	22,73	5,091	129,56	3,80	OK	5287,34	120,62	
	TRAVE	40	26,40	0,525	22,73	5,048	128,59	3,80	OK	5415,93	124,41	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	41	28,08	0,525	22,73	5,640	142,91	4,04	OK	5558,84	128,45	
	TRAVE	42	2,69	0,525	22,73	2,063	48,29	0,39	OK	5607,14	128,84	
	TRAVE	43	2,40	0,525	22,73	2,085	48,65	0,35	OK	5655,79	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5661,95	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5668,13	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5675,00	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5681,22	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5682,51	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5683,21	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5686,64	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5687,89	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5711,02	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5722,37	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5733,68	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5755,43	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5764,44	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5775,46	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5784,41	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5796,22	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 51	TRAVE	1	28,15	0,525	22,73	7,236	179,23	4,05	OK	179,23	4,05	
	TRAVE	2	32,85	0,525	22,73	7,528	188,32	4,72	OK	367,55	8,77	
	TRAVE	3	24,28	0,525	22,73	7,381	180,49	3,49	OK	548,04	12,26	
	TRAVE	4	28,28	0,525	22,73	7,619	187,99	4,07	OK	736,03	16,33	
	TRAVE	5	25,09	0,525	22,73	7,612	186,16	3,61	OK	922,19	19,94	
	TRAVE	6	25,63	0,525	22,73	5,408	136,36	3,69	OK	1058,55	23,62	
	TRAVE	7	26,84	0,525	22,73	7,655	188,06	3,86	OK	1246,61	27,48	
	TRAVE	8	25,59	0,525	22,73	5,360	135,24	3,68	OK	1381,86	31,16	
	TRAVE	9	25,29	0,525	22,73	7,509	183,92	3,64	OK	1565,78	34,80	
	TRAVE	10	28,84	0,525	22,73	5,289	135,34	4,15	OK	1701,12	38,95	
	TRAVE	11	29,98	0,525	22,73	5,364	137,64	4,31	OK	1838,76	43,26	
	TRAVE	12	26,38	0,525	22,73	7,444	183,03	3,79	OK	2021,79	47,05	
	TRAVE	13	24,48	0,525	22,73	7,420	181,49	3,52	OK	2203,28	50,57	
	TRAVE	14	25,11	0,525	22,73	7,354	180,33	3,61	OK	2383,61	54,18	
	TRAVE	15	23,42	0,525	22,73	7,621	185,50	3,37	OK	2569,11	57,55	
	TRAVE	16	25,67	0,525	22,73	7,141	175,76	3,69	OK	2744,87	61,24	
	TRAVE	17	13,36	0,525	22,73	3,412	84,55	1,92	OK	2829,43	63,16	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,023	97,47	1,65	OK	2926,90	64,82	
	TRAVE	19	11,07	0,525	22,73	3,444	84,09	1,59	OK	3010,99	66,41	
	TRAVE	20	16,54	0,525	22,73	4,539	111,85	2,38	OK	3122,84	68,79	
	TRAVE	21	16,63	0,525	22,73	5,091	124,44	2,39	OK	3247,27	71,18	
	TRAVE	22	20,54	0,525	22,73	5,127	127,31	2,95	OK	3374,58	74,13	
	TRAVE	23	20,57	0,525	22,73	5,114	127,03	2,96	OK	3501,61	77,09	
	TRAVE	24	17,56	0,525	22,73	5,840	141,95	2,52	OK	3643,56	79,61	
	TRAVE	25	20,97	0,525	22,73	5,619	138,70	3,02	OK	3782,26	82,63	
	TRAVE	26	23,44	0,525	22,73	5,010	126,17	3,37	OK	3908,43	86,00	
	TRAVE	27	25,35	0,525	22,73	5,087	128,91	3,65	OK	4037,34	89,64	
	TRAVE	28	11,00	0,525	22,73	2,014	51,55	1,58	OK	4088,89	91,23	
	TRAVE	29	19,04	0,525	22,73	5,078	125,39	2,74	OK	4214,28	93,96	
	TRAVE	30	19,45	0,525	22,73	5,108	126,30	2,80	OK	4340,58	96,76	
	TRAVE	31	22,05	0,525	22,73	5,190	129,53	3,17	OK	4470,11	99,93	
	TRAVE	32	21,02	0,525	22,73	5,121	127,42	3,02	OK	4597,53	102,95	
	TRAVE	33	17,21	0,525	22,73	5,727	139,18	2,47	OK	4736,71	105,43	
	TRAVE	34	10,29	0,525	22,73	2,517	62,61	1,48	OK	4799,32	106,91	
	TRAVE	35	11,10	0,525	22,73	2,049	52,40	1,60	OK	4851,72	108,50	
	TRAVE	36	11,06	0,525	22,73	2,454	61,57	1,59	OK	4913,29	110,09	
	TRAVE	37	25,20	0,525	22,73	4,338	111,81	3,62	OK	5025,11	113,72	
	TRAVE	38	22,44	0,525	22,73	5,058	126,73	3,23	OK	5151,84	116,94	
	TRAVE	39	26,82	0,525	22,73	5,106	130,11	3,86	OK	5281,95	120,80	
	TRAVE	40	26,36	0,525	22,73	5,029	128,13	3,79	OK	5410,08	124,59	
	TRAVE	41	26,02	0,525	22,73	5,690	142,97	3,74	OK	5553,06	128,33	
	TRAVE	42	3,09	0,525	22,73	2,069	48,64	0,44	OK	5601,70	128,78	
	TRAVE	43	2,82	0,525	22,73	2,080	48,76	0,40	OK	5650,46	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5656,62	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5662,79	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5669,67	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5675,89	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,18	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5677,88	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5681,31	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5682,56	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5705,69	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,03	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5728,35	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,10	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,10	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,12	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,08	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5790,88	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 52	TRAVE	1	27,63	0,525	22,73	7,258	179,46	3,97	OK	179,46	3,97	
	TRAVE	2	33,37	0,525	22,73	7,537	188,81	4,80	OK	368,27	8,77	
	TRAVE	3	24,42	0,525	22,73	7,400	180,99	3,51	OK	549,26	12,28	
	TRAVE	4	28,14	0,525	22,73	7,614	187,81	4,05	OK	737,07	16,33	
	TRAVE	5	25,20	0,525	22,73	7,617	186,34	3,62	OK	923,41	19,95	
	TRAVE	6	25,67	0,525	22,73	5,411	136,46	3,69	OK	1059,87	23,64	
	TRAVE	7	26,74	0,525	22,73	7,648	187,85	3,85	OK	1247,72	27,49	
	TRAVE	8	25,55	0,525	22,73	5,356	135,14	3,67	OK	1382,86	31,16	
	TRAVE	9	25,06	0,525	22,73	7,476	183,06	3,60	OK	1565,92	34,77	
	TRAVE	10	29,05	0,525	22,73	5,300	135,71	4,18	OK	1701,64	38,94	
	TRAVE	11	29,76	0,525	22,73	5,353	137,29	4,28	OK	1838,92	43,22	
	TRAVE	12	26,60	0,525	22,73	7,417	182,54	3,83	OK	2021,46	47,05	
	TRAVE	13	24,58	0,525	22,73	7,413	181,38	3,54	OK	2202,84	50,59	
	TRAVE	14	25,01	0,525	22,73	7,322	179,53	3,60	OK	2382,37	54,18	
	TRAVE	15	23,90	0,525	22,73	7,612	185,54	3,44	OK	2567,91	57,62	
	TRAVE	16	25,19	0,525	22,73	7,119	175,02	3,62	OK	2742,93	61,24	
	TRAVE	17	13,68	0,525	22,73	3,409	84,66	1,97	OK	2827,59	63,21	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,005	97,04	1,65	OK	2924,63	64,86	
	TRAVE	19	10,74	0,525	22,73	3,449	84,02	1,55	OK	3008,66	66,41	
	TRAVE	20	16,55	0,525	22,73	4,525	111,53	2,38	OK	3120,19	68,79	
	TRAVE	21	16,90	0,525	22,73	5,100	124,77	2,43	OK	3244,96	71,22	
	TRAVE	22	20,26	0,525	22,73	5,154	127,76	2,91	OK	3372,72	74,13	
	TRAVE	23	20,24	0,525	22,73	5,114	126,86	2,91	OK	3499,58	77,04	
	TRAVE	24	17,62	0,525	22,73	5,846	142,12	2,53	OK	3641,70	79,58	
	TRAVE	25	21,40	0,525	22,73	5,623	139,03	3,08	OK	3780,73	82,66	
	TRAVE	26	23,41	0,525	22,73	5,014	126,24	3,37	OK	3906,97	86,02	
	TRAVE	27	25,48	0,525	22,73	5,091	129,07	3,66	OK	4036,04	89,69	
	TRAVE	28	10,94	0,525	22,73	2,019	51,63	1,57	OK	4087,67	91,26	
	TRAVE	29	19,18	0,525	22,73	5,078	125,48	2,76	OK	4213,14	94,02	
	TRAVE	30	19,30	0,525	22,73	5,108	126,22	2,78	OK	4339,36	96,79	
	TRAVE	31	22,08	0,525	22,73	5,186	129,44	3,18	OK	4468,81	99,97	
	TRAVE	32	20,89	0,525	22,73	5,116	127,24	3,00	OK	4596,05	102,97	
	TRAVE	33	16,77	0,525	22,73	5,724	138,89	2,41	OK	4734,94	105,38	
	TRAVE	34	10,52	0,525	22,73	2,509	62,54	1,51	OK	4797,48	106,90	
	TRAVE	35	11,16	0,525	22,73	2,044	52,32	1,60	OK	4849,80	108,50	
	TRAVE	36	10,82	0,525	22,73	2,461	61,60	1,56	OK	4911,40	110,06	
	TRAVE	37	25,19	0,525	22,73	4,336	111,76	3,62	OK	5023,16	113,68	
	TRAVE	38	22,16	0,525	22,73	5,064	126,72	3,19	OK	5149,88	116,87	
	TRAVE	39	27,10	0,525	22,73	5,086	129,82	3,90	OK	5279,70	120,76	
	TRAVE	40	26,68	0,525	22,73	5,026	128,23	3,84	OK	5407,94	124,60	
	TRAVE	41	25,96	0,525	22,73	5,678	142,66	3,73	OK	5550,60	128,33	
	TRAVE	42	3,10	0,525	22,73	2,067	48,61	0,45	OK	5599,21	128,78	
	TRAVE	43	2,81	0,525	22,73	2,078	48,69	0,40	OK	5647,91	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5654,07	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5660,24	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5667,12	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5673,34	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5674,63	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5675,33	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5678,76	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5680,00	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5703,14	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5714,48	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5725,80	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5747,55	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5756,55	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5767,57	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5776,53	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5788,33	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 53	TRAVE	1	28,29	0,525	22,73	7,230	179,16	4,07	OK	179,16	4,07	
	TRAVE	2	32,70	0,525	22,73	7,525	188,19	4,70	OK	367,35	8,77	
	TRAVE	3	24,25	0,525	22,73	7,375	180,35	3,49	OK	547,70	12,26	
	TRAVE	4	28,31	0,525	22,73	7,620	188,04	4,07	OK	735,74	16,33	
	TRAVE	5	25,06	0,525	22,73	7,610	186,11	3,60	OK	921,85	19,93	
	TRAVE	6	25,61	0,525	22,73	5,407	136,33	3,68	OK	1058,18	23,62	
	TRAVE	7	26,87	0,525	22,73	7,656	188,12	3,86	OK	1246,30	27,48	
	TRAVE	8	25,60	0,525	22,73	5,361	135,27	3,68	OK	1381,57	31,16	
	TRAVE	9	25,35	0,525	22,73	7,518	184,16	3,65	OK	1565,73	34,81	
	TRAVE	10	28,77	0,525	22,73	5,286	135,23	4,14	OK	1700,97	38,95	
	TRAVE	11	30,04	0,525	22,73	5,367	137,74	4,32	OK	1838,71	43,27	
	TRAVE	12	26,31	0,525	22,73	7,452	183,17	3,78	OK	2021,88	47,05	
	TRAVE	13	24,46	0,525	22,73	7,422	181,52	3,52	OK	2203,40	50,57	
	TRAVE	14	25,14	0,525	22,73	7,364	180,55	3,62	OK	2383,95	54,18	
	TRAVE	15	23,28	0,525	22,73	7,624	185,50	3,35	OK	2569,45	57,53	
	TRAVE	16	25,81	0,525	22,73	7,147	175,97	3,71	OK	2745,41	61,24	
	TRAVE	17	13,27	0,525	22,73	3,413	84,52	1,91	OK	2829,94	63,15	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,029	97,59	1,65	OK	2927,53	64,80	
	TRAVE	19	11,16	0,525	22,73	3,443	84,11	1,60	OK	3011,64	66,41	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	20	16,53	0,525	22,73	4,543	111,93	2,38	OK	3123,58	68,79	
	TRAVE	21	16,55	0,525	22,73	5,089	124,34	2,38	OK	3247,92	71,17	
	TRAVE	22	20,62	0,525	22,73	5,120	127,19	2,96	OK	3375,10	74,13	
	TRAVE	23	20,66	0,525	22,73	5,114	127,08	2,97	OK	3502,18	77,10	
	TRAVE	24	17,54	0,525	22,73	5,838	141,90	2,52	OK	3644,08	79,62	
	TRAVE	25	20,84	0,525	22,73	5,618	138,61	3,00	OK	3782,69	82,62	
	TRAVE	26	23,45	0,525	22,73	5,009	126,14	3,37	OK	3908,83	85,99	
	TRAVE	27	25,31	0,525	22,73	5,085	128,86	3,64	OK	4037,70	89,63	
	TRAVE	28	11,01	0,525	22,73	2,013	51,53	1,58	OK	4089,23	91,22	
	TRAVE	29	19,00	0,525	22,73	5,077	125,37	2,73	OK	4214,59	93,95	
	TRAVE	30	19,49	0,525	22,73	5,108	126,32	2,80	OK	4340,92	96,75	
	TRAVE	31	22,04	0,525	22,73	5,191	129,55	3,17	OK	4470,47	99,92	
	TRAVE	32	21,06	0,525	22,73	5,122	127,47	3,03	OK	4597,94	102,95	
	TRAVE	33	17,33	0,525	22,73	5,727	139,26	2,49	OK	4737,20	105,44	
	TRAVE	34	10,22	0,525	22,73	2,520	62,63	1,47	OK	4799,83	106,91	
	TRAVE	35	11,09	0,525	22,73	2,051	52,42	1,59	OK	4852,25	108,51	
	TRAVE	36	11,12	0,525	22,73	2,452	61,57	1,60	OK	4913,82	110,10	
	TRAVE	37	25,21	0,525	22,73	4,338	111,83	3,62	OK	5025,65	113,73	
	TRAVE	38	22,51	0,525	22,73	5,057	126,74	3,24	OK	5152,39	116,97	
	TRAVE	39	26,74	0,525	22,73	5,108	130,13	3,85	OK	5282,52	120,81	
	TRAVE	40	26,26	0,525	22,73	5,030	128,10	3,78	OK	5410,62	124,59	
	TRAVE	41	26,04	0,525	22,73	5,693	143,06	3,74	OK	5553,68	128,33	
	TRAVE	42	3,09	0,525	22,73	2,069	48,65	0,44	OK	5602,33	128,78	
	TRAVE	43	2,82	0,525	22,73	2,080	48,75	0,41	OK	5651,08	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5657,24	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5663,42	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5670,29	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5676,51	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,80	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5678,50	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5681,93	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5683,18	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5706,31	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,66	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5728,97	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,72	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,73	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,75	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,70	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5791,51	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 54	TRAVE	1	27,77	0,525	22,73	7,252	179,40	3,99	OK	179,40	3,99	
	TRAVE	2	33,22	0,525	22,73	7,534	188,67	4,78	OK	368,07	8,77	
	TRAVE	3	24,38	0,525	22,73	7,394	180,85	3,51	OK	548,92	12,28	
	TRAVE	4	28,18	0,525	22,73	7,615	187,86	4,05	OK	736,78	16,33	
	TRAVE	5	25,17	0,525	22,73	7,615	186,29	3,62	OK	923,07	19,95	
	TRAVE	6	25,66	0,525	22,73	5,410	136,43	3,69	OK	1059,50	23,64	
	TRAVE	7	26,77	0,525	22,73	7,650	187,91	3,85	OK	1247,41	27,49	
	TRAVE	8	25,56	0,525	22,73	5,357	135,17	3,68	OK	1382,58	31,16	
	TRAVE	9	25,13	0,525	22,73	7,485	183,31	3,61	OK	1565,88	34,78	
	TRAVE	10	28,99	0,525	22,73	5,297	135,61	4,17	OK	1701,49	38,95	
	TRAVE	11	29,82	0,525	22,73	5,356	137,39	4,29	OK	1838,88	43,23	
	TRAVE	12	26,54	0,525	22,73	7,425	182,68	3,82	OK	2021,56	47,05	
	TRAVE	13	24,56	0,525	22,73	7,415	181,41	3,53	OK	2202,96	50,58	
	TRAVE	14	25,04	0,525	22,73	7,331	179,76	3,60	OK	2382,72	54,18	
	TRAVE	15	23,76	0,525	22,73	7,614	185,53	3,42	OK	2568,25	57,60	
	TRAVE	16	25,33	0,525	22,73	7,125	175,23	3,64	OK	2743,48	61,24	
	TRAVE	17	13,59	0,525	22,73	3,410	84,63	1,95	OK	2828,11	63,20	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,010	97,16	1,65	OK	2925,27	64,85	
	TRAVE	19	10,84	0,525	22,73	3,448	84,04	1,56	OK	3009,31	66,41	
	TRAVE	20	16,55	0,525	22,73	4,529	111,62	2,38	OK	3120,94	68,79	
	TRAVE	21	16,83	0,525	22,73	5,097	124,68	2,42	OK	3245,61	71,21	
	TRAVE	22	20,34	0,525	22,73	5,146	127,63	2,92	OK	3373,25	74,13	
	TRAVE	23	20,33	0,525	22,73	5,114	126,91	2,92	OK	3500,15	77,06	
	TRAVE	24	17,60	0,525	22,73	5,845	142,07	2,53	OK	3642,23	79,59	
	TRAVE	25	21,28	0,525	22,73	5,622	138,94	3,06	OK	3781,16	82,65	
	TRAVE	26	23,42	0,525	22,73	5,013	126,22	3,37	OK	3907,38	86,02	
	TRAVE	27	25,44	0,525	22,73	5,089	129,02	3,66	OK	4036,40	89,67	
	TRAVE	28	10,96	0,525	22,73	2,018	51,61	1,58	OK	4088,01	91,25	
	TRAVE	29	19,14	0,525	22,73	5,078	125,45	2,75	OK	4213,46	94,00	
	TRAVE	30	19,34	0,525	22,73	5,108	126,24	2,78	OK	4339,71	96,78	
	TRAVE	31	22,07	0,525	22,73	5,187	129,47	3,17	OK	4469,17	99,96	
	TRAVE	32	20,93	0,525	22,73	5,117	127,29	3,01	OK	4596,46	102,97	
	TRAVE	33	16,89	0,525	22,73	5,725	138,97	2,43	OK	4735,44	105,40	
	TRAVE	34	10,45	0,525	22,73	2,511	62,56	1,50	OK	4798,00	106,90	
	TRAVE	35	11,14	0,525	22,73	2,046	52,34	1,60	OK	4850,34	108,50	
	TRAVE	36	10,89	0,525	22,73	2,459	61,59	1,57	OK	4911,93	110,07	
	TRAVE	37	25,19	0,525	22,73	4,336	111,78	3,62	OK	5023,71	113,69	
	TRAVE	38	22,24	0,525	22,73	5,062	126,72	3,20	OK	5150,43	116,89	
	TRAVE	39	27,02	0,525	22,73	5,092	129,90	3,89	OK	5280,33	120,77	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	40	26,59	0,525	22,73	5,027	128,20	3,82	OK	5408,54	124,60	
	TRAVE	41	25,98	0,525	22,73	5,681	142,75	3,74	OK	5551,29	128,33	
	TRAVE	42	3,09	0,525	22,73	2,068	48,62	0,45	OK	5599,91	128,78	
	TRAVE	43	2,81	0,525	22,73	2,079	48,72	0,40	OK	5648,62	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5654,79	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5660,96	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5667,84	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5674,06	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5675,34	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5676,05	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5679,47	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5680,72	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5703,86	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5715,20	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5726,52	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5748,26	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5757,27	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5768,29	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5777,24	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5789,05	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 55	TRAVE	1	29,60	0,525	22,73	7,539	186,88	4,26	OK	186,88	4,26	
	TRAVE	2	24,90	0,525	22,73	7,255	177,95	3,58	OK	364,84	7,84	
	TRAVE	3	28,25	0,525	22,73	7,696	189,74	4,06	OK	554,58	11,90	
	TRAVE	4	24,25	0,525	22,73	7,363	180,08	3,49	OK	734,65	15,39	
	TRAVE	5	27,14	0,525	22,73	7,652	188,15	3,90	OK	922,80	19,29	
	TRAVE	6	25,98	0,525	22,73	5,317	134,47	3,74	OK	1057,28	23,03	
	TRAVE	7	25,38	0,525	22,73	7,606	186,19	3,65	OK	1243,47	26,68	
	TRAVE	8	26,01	0,525	22,73	5,364	135,56	3,74	OK	1379,03	30,42	
	TRAVE	9	25,46	0,525	22,73	7,459	182,89	3,66	OK	1561,92	34,08	
	TRAVE	10	28,85	0,525	22,73	5,402	137,92	4,15	OK	1699,84	38,23	
	TRAVE	11	27,71	0,525	22,73	5,325	135,56	3,98	OK	1835,40	42,21	
	TRAVE	12	24,38	0,525	22,73	7,475	182,67	3,51	OK	2018,07	45,72	
	TRAVE	13	25,71	0,525	22,73	7,359	180,74	3,70	OK	2198,82	49,42	
	TRAVE	14	25,09	0,525	22,73	7,489	183,36	3,61	OK	2382,18	53,02	
	TRAVE	15	28,47	0,525	22,73	7,113	176,61	4,09	OK	2558,79	57,12	
	TRAVE	16	26,22	0,525	22,73	7,653	187,69	3,77	OK	2746,48	60,89	
	TRAVE	17	12,23	0,525	22,73	3,470	85,29	1,76	OK	2831,77	62,65	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,067	98,94	1,79	OK	2930,71	64,43	
	TRAVE	19	14,52	0,525	22,73	3,438	85,77	2,09	OK	3016,47	66,52	
	TRAVE	20	23,81	0,525	22,73	4,388	112,22	3,42	OK	3128,70	69,94	
	TRAVE	21	22,81	0,525	22,73	5,061	127,00	3,28	OK	3255,69	73,22	
	TRAVE	22	26,12	0,525	22,73	5,070	128,95	3,76	OK	3384,64	76,98	
	TRAVE	23	26,07	0,525	22,73	5,052	128,50	3,75	OK	3513,13	80,73	
	TRAVE	24	28,14	0,525	22,73	5,651	143,20	4,05	OK	3656,34	84,77	
	TRAVE	25	18,59	0,525	22,73	5,769	140,86	2,67	OK	3797,20	87,45	
	TRAVE	26	21,40	0,525	22,73	5,137	127,99	3,08	OK	3925,19	90,52	
	TRAVE	27	20,65	0,525	22,73	5,144	127,76	2,97	OK	4052,94	93,49	
	TRAVE	28	10,83	0,525	22,73	2,064	52,59	1,56	OK	4105,53	95,05	
	TRAVE	29	20,23	0,525	22,73	5,098	126,47	2,91	OK	4232,01	97,96	
	TRAVE	30	19,82	0,525	22,73	5,068	125,59	2,85	OK	4357,59	100,81	
	TRAVE	31	22,79	0,525	22,73	5,060	126,96	3,28	OK	4484,56	104,09	
	TRAVE	32	24,97	0,525	22,73	5,084	128,65	3,59	OK	4613,20	107,68	
	TRAVE	33	22,35	0,525	22,73	5,660	140,36	3,21	OK	4753,56	110,89	
	TRAVE	34	10,11	0,525	22,73	2,468	61,39	1,45	OK	4814,95	112,34	
	TRAVE	35	10,72	0,525	22,73	2,031	51,80	1,54	OK	4866,75	113,89	
	TRAVE	36	9,34	0,525	22,73	2,516	62,09	1,34	OK	4928,84	115,23	
	TRAVE	37	15,14	0,525	22,73	4,447	109,02	2,18	OK	5037,86	117,41	
	TRAVE	38	17,00	0,525	22,73	5,101	124,84	2,44	OK	5162,70	119,85	
	TRAVE	39	19,83	0,525	22,73	5,182	128,17	2,85	OK	5290,87	122,70	
	TRAVE	40	20,28	0,525	22,73	5,080	126,09	2,92	OK	5416,96	125,62	
	TRAVE	41	19,68	0,525	22,73	5,857	143,45	2,83	OK	5560,41	128,45	
	TRAVE	42	2,41	0,525	22,73	2,082	48,57	0,35	OK	5608,99	128,80	
	TRAVE	43	2,68	0,525	22,73	2,066	48,36	0,39	OK	5657,35	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5663,51	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5669,69	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5676,56	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5682,78	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5684,07	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5684,77	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5688,20	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5689,45	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5712,58	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5723,92	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5735,24	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5756,99	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5765,99	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5777,01	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5785,97	130,20	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5797,77	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 56	TRAVE	1	30,12	0,525	22,73	7,550	187,39	4,33	OK	187,39	4,33	
	TRAVE	2	24,38	0,525	22,73	7,281	178,27	3,51	OK	365,66	7,84	
	TRAVE	3	28,11	0,525	22,73	7,682	189,34	4,04	OK	555,00	11,88	
	TRAVE	4	24,39	0,525	22,73	7,360	180,08	3,51	OK	735,08	15,39	
	TRAVE	5	27,03	0,525	22,73	7,656	188,20	3,89	OK	923,28	19,28	
	TRAVE	6	25,93	0,525	22,73	5,313	134,37	3,73	OK	1057,65	23,00	
	TRAVE	7	25,49	0,525	22,73	7,600	186,10	3,67	OK	1243,75	26,67	
	TRAVE	8	26,06	0,525	22,73	5,367	135,66	3,75	OK	1379,41	30,42	
	TRAVE	9	25,69	0,525	22,73	7,433	182,40	3,69	OK	1561,81	34,11	
	TRAVE	10	28,64	0,525	22,73	5,391	137,56	4,12	OK	1699,38	38,23	
	TRAVE	11	27,92	0,525	22,73	5,337	135,94	4,02	OK	1835,32	42,25	
	TRAVE	12	24,15	0,525	22,73	7,441	181,78	3,47	OK	2017,10	45,72	
	TRAVE	13	25,62	0,525	22,73	7,349	180,47	3,68	OK	2197,57	49,40	
	TRAVE	14	25,19	0,525	22,73	7,458	182,72	3,62	OK	2380,29	53,02	
	TRAVE	15	27,99	0,525	22,73	7,094	175,91	4,03	OK	2556,20	57,05	
	TRAVE	16	26,70	0,525	22,73	7,665	188,23	3,84	OK	2744,43	60,89	
	TRAVE	17	11,90	0,525	22,73	3,482	85,39	1,71	OK	2829,82	62,60	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,049	98,54	1,79	OK	2928,36	64,39	
	TRAVE	19	14,84	0,525	22,73	3,430	85,73	2,13	OK	3014,10	66,52	
	TRAVE	20	23,79	0,525	22,73	4,386	112,17	3,42	OK	3126,26	69,94	
	TRAVE	21	22,53	0,525	22,73	5,067	126,98	3,24	OK	3253,24	73,18	
	TRAVE	22	26,39	0,525	22,73	5,091	129,56	3,80	OK	3382,80	76,98	
	TRAVE	23	26,40	0,525	22,73	5,048	128,59	3,80	OK	3511,39	80,77	
	TRAVE	24	28,08	0,525	22,73	5,640	142,91	4,04	OK	3654,30	84,81	
	TRAVE	25	18,15	0,525	22,73	5,767	140,60	2,61	OK	3794,90	87,42	
	TRAVE	26	21,43	0,525	22,73	5,144	128,15	3,08	OK	3923,05	90,50	
	TRAVE	27	20,52	0,525	22,73	5,140	127,58	2,95	OK	4050,63	93,45	
	TRAVE	28	10,88	0,525	22,73	2,062	52,58	1,57	OK	4103,21	95,02	
	TRAVE	29	20,09	0,525	22,73	5,097	126,39	2,89	OK	4229,61	97,91	
	TRAVE	30	19,96	0,525	22,73	5,069	125,67	2,87	OK	4355,28	100,78	
	TRAVE	31	22,76	0,525	22,73	5,064	127,04	3,27	OK	4482,32	104,05	
	TRAVE	32	25,10	0,525	22,73	5,075	128,52	3,61	OK	4610,84	107,66	
	TRAVE	33	22,78	0,525	22,73	5,663	140,66	3,28	OK	4751,50	110,93	
	TRAVE	34	9,87	0,525	22,73	2,475	61,44	1,42	OK	4812,94	112,35	
	TRAVE	35	10,67	0,525	22,73	2,036	51,88	1,53	OK	4864,82	113,89	
	TRAVE	36	9,57	0,525	22,73	2,519	62,28	1,38	OK	4927,10	115,26	
	TRAVE	37	15,16	0,525	22,73	4,432	108,68	2,18	OK	5035,77	117,44	
	TRAVE	38	17,28	0,525	22,73	5,109	125,17	2,48	OK	5160,95	119,93	
	TRAVE	39	19,56	0,525	22,73	5,187	128,15	2,81	OK	5289,10	122,74	
	TRAVE	40	19,95	0,525	22,73	5,079	125,90	2,87	OK	5415,00	125,61	
	TRAVE	41	19,74	0,525	22,73	5,873	143,84	2,84	OK	5558,84	128,45	
	TRAVE	42	2,40	0,525	22,73	2,085	48,65	0,35	OK	5607,49	128,80	
	TRAVE	43	2,69	0,525	22,73	2,063	48,29	0,39	OK	5655,79	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5661,95	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5668,13	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5675,00	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5681,22	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5682,51	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5683,21	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5686,64	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5687,89	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5711,02	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5722,37	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5733,68	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5755,43	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5764,43	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5775,45	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5784,41	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5796,22	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 57	TRAVE	1	29,46	0,525	22,73	7,536	186,74	4,24	OK	186,74	4,24	
	TRAVE	2	25,05	0,525	22,73	7,248	177,87	3,60	OK	364,61	7,84	
	TRAVE	3	28,28	0,525	22,73	7,697	189,79	4,07	OK	554,40	11,91	
	TRAVE	4	24,22	0,525	22,73	7,364	180,07	3,48	OK	734,47	15,39	
	TRAVE	5	27,17	0,525	22,73	7,651	188,14	3,91	OK	922,61	19,29	
	TRAVE	6	25,99	0,525	22,73	5,318	134,50	3,74	OK	1057,11	23,03	
	TRAVE	7	25,35	0,525	22,73	7,608	186,22	3,65	OK	1243,33	26,68	
	TRAVE	8	26,00	0,525	22,73	5,363	135,53	3,74	OK	1378,86	30,42	
	TRAVE	9	25,40	0,525	22,73	7,463	182,95	3,65	OK	1561,82	34,07	
	TRAVE	10	28,91	0,525	22,73	5,405	138,02	4,16	OK	1699,84	38,23	
	TRAVE	11	27,65	0,525	22,73	5,321	135,45	3,98	OK	1835,29	42,20	
	TRAVE	12	24,44	0,525	22,73	7,484	182,92	3,51	OK	2018,21	45,72	
	TRAVE	13	25,74	0,525	22,73	7,361	180,82	3,70	OK	2199,03	49,42	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	14	25,06	0,525	22,73	7,497	183,55	3,60	OK	2382,57	53,02	
	TRAVE	15	28,61	0,525	22,73	7,119	176,81	4,11	OK	2559,38	57,14	
	TRAVE	16	26,08	0,525	22,73	7,649	187,53	3,75	OK	2746,91	60,89	
	TRAVE	17	12,32	0,525	22,73	3,467	85,26	1,77	OK	2832,17	62,66	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,072	99,06	1,79	OK	2931,23	64,45	
	TRAVE	19	14,42	0,525	22,73	3,441	85,78	2,07	OK	3017,00	66,52	
	TRAVE	20	23,81	0,525	22,73	4,389	112,24	3,42	OK	3129,24	69,94	
	TRAVE	21	22,89	0,525	22,73	5,060	127,00	3,29	OK	3256,24	73,23	
	TRAVE	22	26,04	0,525	22,73	5,065	128,77	3,74	OK	3385,02	76,98	
	TRAVE	23	25,98	0,525	22,73	5,053	128,47	3,74	OK	3513,49	80,71	
	TRAVE	24	28,15	0,525	22,73	5,654	143,29	4,05	OK	3656,77	84,76	
	TRAVE	25	18,71	0,525	22,73	5,769	140,93	2,69	OK	3797,70	87,45	
	TRAVE	26	21,39	0,525	22,73	5,136	127,94	3,08	OK	3925,64	90,53	
	TRAVE	27	20,68	0,525	22,73	5,146	127,80	2,97	OK	4053,45	93,50	
	TRAVE	28	10,81	0,525	22,73	2,063	52,56	1,55	OK	4106,01	95,06	
	TRAVE	29	20,27	0,525	22,73	5,098	126,50	2,91	OK	4232,50	97,97	
	TRAVE	30	19,78	0,525	22,73	5,068	125,56	2,84	OK	4358,07	100,82	
	TRAVE	31	22,80	0,525	22,73	5,059	126,94	3,28	OK	4485,01	104,10	
	TRAVE	32	24,93	0,525	22,73	5,086	128,68	3,59	OK	4613,69	107,68	
	TRAVE	33	22,22	0,525	22,73	5,659	140,27	3,20	OK	4753,97	110,88	
	TRAVE	34	10,17	0,525	22,73	2,466	61,38	1,46	OK	4815,35	112,34	
	TRAVE	35	10,74	0,525	22,73	2,030	51,78	1,54	OK	4867,12	113,89	
	TRAVE	36	9,27	0,525	22,73	2,515	62,04	1,33	OK	4929,16	115,22	
	TRAVE	37	15,14	0,525	22,73	4,451	109,11	2,18	OK	5038,27	117,40	
	TRAVE	38	16,92	0,525	22,73	5,098	124,75	2,43	OK	5163,02	119,83	
	TRAVE	39	19,91	0,525	22,73	5,174	128,04	2,86	OK	5291,06	122,69	
	TRAVE	40	20,37	0,525	22,73	5,080	126,14	2,93	OK	5417,20	125,62	
	TRAVE	41	19,66	0,525	22,73	5,853	143,34	2,83	OK	5560,54	128,45	
	TRAVE	42	2,42	0,525	22,73	2,081	48,55	0,35	OK	5609,09	128,80	
	TRAVE	43	2,68	0,525	22,73	2,067	48,38	0,39	OK	5657,47	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5663,63	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5669,81	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5676,68	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5682,90	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5684,19	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5684,89	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5688,32	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5689,57	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5712,70	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5724,05	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5735,36	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5757,11	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5766,11	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5777,13	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5786,09	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5797,90	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 58	TRAVE	1	29,98	0,525	22,73	7,547	187,25	4,31	OK	187,25	4,31	
	TRAVE	2	24,53	0,525	22,73	7,273	178,18	3,53	OK	365,43	7,84	
	TRAVE	3	28,15	0,525	22,73	7,686	189,45	4,05	OK	554,88	11,89	
	TRAVE	4	24,35	0,525	22,73	7,361	180,08	3,50	OK	734,96	15,39	
	TRAVE	5	27,06	0,525	22,73	7,655	188,18	3,89	OK	923,15	19,28	
	TRAVE	6	25,95	0,525	22,73	5,314	134,40	3,73	OK	1057,55	23,01	
	TRAVE	7	25,46	0,525	22,73	7,602	186,13	3,66	OK	1243,67	26,67	
	TRAVE	8	26,05	0,525	22,73	5,366	135,63	3,75	OK	1379,31	30,42	
	TRAVE	9	25,63	0,525	22,73	7,440	182,55	3,69	OK	1561,85	34,10	
	TRAVE	10	28,70	0,525	22,73	5,395	137,66	4,13	OK	1699,52	38,23	
	TRAVE	11	27,86	0,525	22,73	5,333	135,84	4,01	OK	1835,35	42,24	
	TRAVE	12	24,21	0,525	22,73	7,450	182,03	3,48	OK	2017,38	45,72	
	TRAVE	13	25,64	0,525	22,73	7,352	180,55	3,69	OK	2197,93	49,41	
	TRAVE	14	25,16	0,525	22,73	7,467	182,90	3,62	OK	2380,83	53,02	
	TRAVE	15	28,13	0,525	22,73	7,099	176,11	4,04	OK	2556,94	57,07	
	TRAVE	16	26,56	0,525	22,73	7,662	188,08	3,82	OK	2745,02	60,89	
	TRAVE	17	11,99	0,525	22,73	3,479	85,36	1,72	OK	2830,38	62,61	
	TRAVE	18	12,41	0,525	22,73	4,054	98,66	1,79	OK	2929,03	64,40	
	TRAVE	19	14,75	0,525	22,73	3,432	85,74	2,12	OK	3014,78	66,52	
	TRAVE	20	23,80	0,525	22,73	4,386	112,18	3,42	OK	3126,96	69,94	
	TRAVE	21	22,61	0,525	22,73	5,065	126,98	3,25	OK	3253,94	73,19	
	TRAVE	22	26,32	0,525	22,73	5,085	129,39	3,78	OK	3383,33	76,98	
	TRAVE	23	26,30	0,525	22,73	5,049	128,56	3,78	OK	3511,89	80,76	
	TRAVE	24	28,09	0,525	22,73	5,643	143,00	4,04	OK	3654,89	84,80	
	TRAVE	25	18,27	0,525	22,73	5,768	140,67	2,63	OK	3795,56	87,43	
	TRAVE	26	21,42	0,525	22,73	5,142	128,10	3,08	OK	3923,66	90,51	
	TRAVE	27	20,55	0,525	22,73	5,141	127,63	2,96	OK	4051,29	93,46	
	TRAVE	28	10,87	0,525	22,73	2,064	52,61	1,56	OK	4103,90	95,03	
	TRAVE	29	20,13	0,525	22,73	5,097	126,41	2,89	OK	4230,31	97,92	
	TRAVE	30	19,92	0,525	22,73	5,069	125,65	2,86	OK	4355,96	100,79	
	TRAVE	31	22,77	0,525	22,73	5,063	127,02	3,27	OK	4482,98	104,06	
	TRAVE	32	25,06	0,525	22,73	5,077	128,55	3,60	OK	4611,54	107,66	
	TRAVE	33	22,66	0,525	22,73	5,662	140,57	3,26	OK	4752,11	110,92	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	34	9,94	0,525	22,73	2,473	61,43	1,43	OK	4813,54	112,35	
	TRAVE	35	10,69	0,525	22,73	2,035	51,86	1,54	OK	4865,40	113,89	
	TRAVE	36	9,50	0,525	22,73	2,518	62,23	1,37	OK	4927,62	115,25	
	TRAVE	37	15,15	0,525	22,73	4,436	108,77	2,18	OK	5036,39	117,43	
	TRAVE	38	17,20	0,525	22,73	5,106	125,08	2,47	OK	5161,48	119,91	
	TRAVE	39	19,63	0,525	22,73	5,195	128,36	2,82	OK	5289,84	122,73	
	TRAVE	40	20,05	0,525	22,73	5,079	125,95	2,88	OK	5415,79	125,61	
	TRAVE	41	19,72	0,525	22,73	5,869	143,73	2,84	OK	5559,52	128,45	
	TRAVE	42	2,41	0,525	22,73	2,084	48,63	0,35	OK	5608,15	128,80	
	TRAVE	43	2,69	0,525	22,73	2,064	48,31	0,39	OK	5656,46	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5662,63	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5668,80	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5675,68	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5681,90	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5683,19	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5683,89	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5687,32	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5688,56	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5711,70	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5723,04	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5734,36	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5756,11	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5765,11	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5776,13	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5785,09	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5796,89	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 59	TRAVE	1	32,70	0,525	22,73	7,525	188,19	4,70	OK	188,19	4,70	
	TRAVE	2	28,29	0,525	22,73	7,230	179,16	4,07	OK	367,35	8,77	
	TRAVE	3	28,31	0,525	22,73	7,620	188,04	4,07	OK	555,39	12,84	
	TRAVE	4	24,25	0,525	22,73	7,375	180,35	3,49	OK	735,74	16,33	
	TRAVE	5	26,87	0,525	22,73	7,656	188,12	3,86	OK	923,86	20,19	
	TRAVE	6	25,60	0,525	22,73	5,361	135,27	3,68	OK	1059,13	23,88	
	TRAVE	7	25,06	0,525	22,73	7,610	186,11	3,60	OK	1245,24	27,48	
	TRAVE	8	25,61	0,525	22,73	5,407	136,33	3,68	OK	1381,57	31,16	
	TRAVE	9	26,31	0,525	22,73	7,452	183,17	3,78	OK	1564,74	34,95	
	TRAVE	10	30,04	0,525	22,73	5,367	137,74	4,32	OK	1702,48	39,27	
	TRAVE	11	28,77	0,525	22,73	5,286	135,23	4,14	OK	1837,71	43,40	
	TRAVE	12	25,35	0,525	22,73	7,518	184,16	3,65	OK	2021,88	47,05	
	TRAVE	13	25,14	0,525	22,73	7,364	180,55	3,62	OK	2202,43	50,67	
	TRAVE	14	24,46	0,525	22,73	7,422	181,52	3,52	OK	2383,95	54,18	
	TRAVE	15	25,81	0,525	22,73	7,147	175,97	3,71	OK	2559,92	57,89	
	TRAVE	16	23,28	0,525	22,73	7,624	185,50	3,35	OK	2745,41	61,24	
	TRAVE	17	11,16	0,525	22,73	3,443	84,11	1,60	OK	2829,53	62,85	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,029	97,59	1,65	OK	2927,12	64,50	
	TRAVE	19	13,27	0,525	22,73	3,413	84,52	1,91	OK	3011,64	66,41	
	TRAVE	20	25,21	0,525	22,73	4,338	111,83	3,62	OK	3123,47	70,03	
	TRAVE	21	22,51	0,525	22,73	5,057	126,74	3,24	OK	3250,21	73,27	
	TRAVE	22	26,74	0,525	22,73	5,108	130,13	3,85	OK	3380,34	77,12	
	TRAVE	23	26,26	0,525	22,73	5,030	128,10	3,78	OK	3508,44	80,89	
	TRAVE	24	26,04	0,525	22,73	5,693	143,06	3,74	OK	3651,51	84,64	
	TRAVE	25	17,33	0,525	22,73	5,727	139,26	2,49	OK	3790,77	87,13	
	TRAVE	26	22,04	0,525	22,73	5,191	129,55	3,17	OK	3920,32	90,30	
	TRAVE	27	21,06	0,525	22,73	5,122	127,47	3,03	OK	4047,79	93,33	
	TRAVE	28	11,09	0,525	22,73	2,051	52,42	1,59	OK	4100,21	94,92	
	TRAVE	29	19,49	0,525	22,73	5,108	126,32	2,80	OK	4226,54	97,72	
	TRAVE	30	19,00	0,525	22,73	5,077	125,37	2,73	OK	4351,90	100,46	
	TRAVE	31	23,45	0,525	22,73	5,009	126,14	3,37	OK	4478,05	103,83	
	TRAVE	32	25,31	0,525	22,73	5,085	128,86	3,64	OK	4606,91	107,47	
	TRAVE	33	20,84	0,525	22,73	5,618	138,61	3,00	OK	4745,52	110,47	
	TRAVE	34	11,12	0,525	22,73	2,452	61,57	1,60	OK	4807,09	112,06	
	TRAVE	35	11,01	0,525	22,73	2,013	51,53	1,58	OK	4858,62	113,65	
	TRAVE	36	10,22	0,525	22,73	2,520	62,63	1,47	OK	4921,25	115,12	
	TRAVE	37	16,53	0,525	22,73	4,543	111,93	2,38	OK	5033,18	117,50	
	TRAVE	38	16,55	0,525	22,73	5,089	124,34	2,38	OK	5157,52	119,88	
	TRAVE	39	20,62	0,525	22,73	5,120	127,19	2,96	OK	5284,71	122,84	
	TRAVE	40	20,66	0,525	22,73	5,114	127,08	2,97	OK	5411,79	125,81	
	TRAVE	41	17,54	0,525	22,73	5,838	141,90	2,52	OK	5553,68	128,33	
	TRAVE	42	2,82	0,525	22,73	2,080	48,75	0,41	OK	5602,43	128,74	
	TRAVE	43	3,09	0,525	22,73	2,069	48,65	0,44	OK	5651,08	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5657,25	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5663,42	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5670,29	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5676,51	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,80	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5678,50	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5681,93	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5683,18	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5706,31	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,66	129,71	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5728,97	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,72	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,73	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,75	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,70	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5791,51	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 60	TRAVE	1	33,22	0,525	22,73	7,534	188,67	4,78	OK	188,67	4,78	
	TRAVE	2	27,77	0,525	22,73	7,252	179,40	3,99	OK	368,07	8,77	
	TRAVE	3	28,18	0,525	22,73	7,615	187,86	4,05	OK	555,93	12,82	
	TRAVE	4	24,38	0,525	22,73	7,394	180,85	3,51	OK	736,78	16,33	
	TRAVE	5	26,77	0,525	22,73	7,650	187,91	3,85	OK	924,69	20,18	
	TRAVE	6	25,56	0,525	22,73	5,357	135,17	3,68	OK	1059,86	23,85	
	TRAVE	7	25,17	0,525	22,73	7,615	186,29	3,62	OK	1246,15	27,47	
	TRAVE	8	25,66	0,525	22,73	5,410	136,43	3,69	OK	1382,58	31,16	
	TRAVE	9	26,54	0,525	22,73	7,425	182,68	3,82	OK	1565,26	34,98	
	TRAVE	10	29,82	0,525	22,73	5,356	137,39	4,29	OK	1702,64	39,27	
	TRAVE	11	28,99	0,525	22,73	5,297	135,61	4,17	OK	1838,25	43,44	
	TRAVE	12	25,13	0,525	22,73	7,485	183,31	3,61	OK	2021,56	47,05	
	TRAVE	13	25,04	0,525	22,73	7,331	179,76	3,60	OK	2201,31	50,65	
	TRAVE	14	24,56	0,525	22,73	7,415	181,41	3,53	OK	2382,72	54,18	
	TRAVE	15	25,33	0,525	22,73	7,125	175,23	3,64	OK	2557,95	57,83	
	TRAVE	16	23,76	0,525	22,73	7,614	185,53	3,42	OK	2743,48	61,24	
	TRAVE	17	10,84	0,525	22,73	3,448	84,04	1,56	OK	2827,52	62,80	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,010	97,16	1,65	OK	2924,69	64,45	
	TRAVE	19	13,59	0,525	22,73	3,410	84,63	1,95	OK	3009,31	66,41	
	TRAVE	20	25,19	0,525	22,73	4,336	111,77	3,62	OK	3121,09	70,03	
	TRAVE	21	22,24	0,525	22,73	5,062	126,72	3,20	OK	3247,81	73,23	
	TRAVE	22	27,02	0,525	22,73	5,092	129,90	3,89	OK	3377,72	77,11	
	TRAVE	23	26,59	0,525	22,73	5,027	128,20	3,82	OK	3505,92	80,94	
	TRAVE	24	25,98	0,525	22,73	5,681	142,75	3,74	OK	3648,67	84,67	
	TRAVE	25	16,89	0,525	22,73	5,725	138,98	2,43	OK	3787,65	87,10	
	TRAVE	26	22,07	0,525	22,73	5,187	129,47	3,17	OK	3917,11	90,28	
	TRAVE	27	20,93	0,525	22,73	5,117	127,29	3,01	OK	4044,40	93,29	
	TRAVE	28	11,14	0,525	22,73	2,046	52,34	1,60	OK	4096,74	94,89	
	TRAVE	29	19,34	0,525	22,73	5,108	126,24	2,78	OK	4222,99	97,67	
	TRAVE	30	19,14	0,525	22,73	5,078	125,45	2,75	OK	4348,44	100,42	
	TRAVE	31	23,42	0,525	22,73	5,013	126,22	3,37	OK	4474,66	103,79	
	TRAVE	32	25,44	0,525	22,73	5,089	129,02	3,66	OK	4603,68	107,45	
	TRAVE	33	21,28	0,525	22,73	5,622	138,94	3,06	OK	4742,62	110,51	
	TRAVE	34	10,89	0,525	22,73	2,459	61,59	1,57	OK	4804,21	112,08	
	TRAVE	35	10,96	0,525	22,73	2,018	51,61	1,58	OK	4855,82	113,65	
	TRAVE	36	10,45	0,525	22,73	2,511	62,56	1,50	OK	4918,38	115,15	
	TRAVE	37	16,55	0,525	22,73	4,529	111,62	2,38	OK	5030,00	117,53	
	TRAVE	38	16,83	0,525	22,73	5,097	124,68	2,42	OK	5154,68	119,95	
	TRAVE	39	20,34	0,525	22,73	5,146	127,63	2,92	OK	5282,31	122,88	
	TRAVE	40	20,33	0,525	22,73	5,114	126,91	2,92	OK	5409,22	125,80	
	TRAVE	41	17,60	0,525	22,73	5,845	142,07	2,53	OK	5551,29	128,33	
	TRAVE	42	2,81	0,525	22,73	2,079	48,72	0,40	OK	5600,00	128,74	
	TRAVE	43	3,09	0,525	22,73	2,068	48,62	0,45	OK	5648,62	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5654,79	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5660,96	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5667,84	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5674,06	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5675,34	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5676,05	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5679,47	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5680,72	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5703,86	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5715,20	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5726,52	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5748,26	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5757,27	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5768,29	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5777,24	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5789,05	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 61	TRAVE	1	32,85	0,525	22,73	7,528	188,32	4,72	OK	188,32	4,72	
	TRAVE	2	28,15	0,525	22,73	7,236	179,23	4,05	OK	367,55	8,77	
	TRAVE	3	28,28	0,525	22,73	7,619	187,99	4,07	OK	555,54	12,84	
	TRAVE	4	24,28	0,525	22,73	7,381	180,49	3,49	OK	736,03	16,33	
	TRAVE	5	26,84	0,525	22,73	7,655	188,06	3,86	OK	924,10	20,19	
	TRAVE	6	25,59	0,525	22,73	5,360	135,24	3,68	OK	1059,34	23,87	
	TRAVE	7	25,09	0,525	22,73	7,612	186,16	3,61	OK	1245,50	27,48	
	TRAVE	8	25,63	0,525	22,73	5,408	136,36	3,69	OK	1381,86	31,16	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	9	26,38	0,525	22,73	7,444	183,03	3,79	OK	1564,89	34,96	
	TRAVE	10	29,98	0,525	22,73	5,364	137,64	4,31	OK	1702,53	39,27	
	TRAVE	11	28,84	0,525	22,73	5,289	135,34	4,15	OK	1837,87	43,41	
	TRAVE	12	25,29	0,525	22,73	7,509	183,92	3,64	OK	2021,79	47,05	
	TRAVE	13	25,11	0,525	22,73	7,354	180,33	3,61	OK	2202,12	50,66	
	TRAVE	14	24,48	0,525	22,73	7,420	181,49	3,52	OK	2383,61	54,18	
	TRAVE	15	25,67	0,525	22,73	7,141	175,76	3,69	OK	2559,37	57,88	
	TRAVE	16	23,42	0,525	22,73	7,621	185,50	3,37	OK	2744,88	61,24	
	TRAVE	17	11,07	0,525	22,73	3,444	84,09	1,59	OK	2828,97	62,83	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,023	97,47	1,65	OK	2926,44	64,49	
	TRAVE	19	13,36	0,525	22,73	3,412	84,55	1,92	OK	3010,99	66,41	
	TRAVE	20	25,20	0,525	22,73	4,338	111,81	3,62	OK	3122,81	70,03	
	TRAVE	21	22,44	0,525	22,73	5,058	126,73	3,23	OK	3249,54	73,26	
	TRAVE	22	26,82	0,525	22,73	5,106	130,11	3,86	OK	3379,65	77,12	
	TRAVE	23	26,36	0,525	22,73	5,029	128,13	3,79	OK	3507,78	80,91	
	TRAVE	24	26,02	0,525	22,73	5,690	142,97	3,74	OK	3650,76	84,65	
	TRAVE	25	17,21	0,525	22,73	5,727	139,18	2,47	OK	3789,94	87,12	
	TRAVE	26	22,05	0,525	22,73	5,190	129,53	3,17	OK	3919,47	90,29	
	TRAVE	27	21,02	0,525	22,73	5,121	127,42	3,02	OK	4046,89	93,32	
	TRAVE	28	11,10	0,525	22,73	2,049	52,40	1,60	OK	4099,29	94,91	
	TRAVE	29	19,45	0,525	22,73	5,108	126,30	2,80	OK	4225,59	97,71	
	TRAVE	30	19,04	0,525	22,73	5,078	125,39	2,74	OK	4350,98	100,45	
	TRAVE	31	23,44	0,525	22,73	5,010	126,17	3,37	OK	4477,14	103,82	
	TRAVE	32	25,35	0,525	22,73	5,087	128,91	3,65	OK	4606,05	107,46	
	TRAVE	33	20,97	0,525	22,73	5,619	138,70	3,02	OK	4744,75	110,48	
	TRAVE	34	11,06	0,525	22,73	2,454	61,57	1,59	OK	4806,33	112,07	
	TRAVE	35	11,00	0,525	22,73	2,014	51,55	1,58	OK	4857,88	113,65	
	TRAVE	36	10,29	0,525	22,73	2,517	62,61	1,48	OK	4920,49	115,13	
	TRAVE	37	16,54	0,525	22,73	4,539	111,85	2,38	OK	5032,33	117,51	
	TRAVE	38	16,63	0,525	22,73	5,091	124,44	2,39	OK	5156,77	119,90	
	TRAVE	39	20,54	0,525	22,73	5,127	127,31	2,95	OK	5284,08	122,85	
	TRAVE	40	20,57	0,525	22,73	5,114	127,03	2,96	OK	5411,11	125,81	
	TRAVE	41	17,56	0,525	22,73	5,840	141,95	2,52	OK	5553,06	128,33	
	TRAVE	42	2,82	0,525	22,73	2,080	48,76	0,40	OK	5601,82	128,74	
	TRAVE	43	3,09	0,525	22,73	2,069	48,64	0,44	OK	5650,46	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5656,62	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5662,79	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5669,67	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5675,89	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,18	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5677,88	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5681,31	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5682,55	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5705,69	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,03	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5728,35	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,10	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,10	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,12	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,08	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5790,88	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 62	TRAVE	1	33,37	0,525	22,73	7,537	188,81	4,80	OK	188,81	4,80	
	TRAVE	2	27,63	0,525	22,73	7,258	179,46	3,97	OK	368,27	8,77	
	TRAVE	3	28,14	0,525	22,73	7,614	187,81	4,05	OK	556,09	12,82	
	TRAVE	4	24,42	0,525	22,73	7,400	180,99	3,51	OK	737,07	16,33	
	TRAVE	5	26,74	0,525	22,73	7,648	187,85	3,85	OK	924,92	20,17	
	TRAVE	6	25,55	0,525	22,73	5,356	135,14	3,67	OK	1060,07	23,85	
	TRAVE	7	25,20	0,525	22,73	7,617	186,34	3,62	OK	1246,41	27,47	
	TRAVE	8	25,67	0,525	22,73	5,411	136,46	3,69	OK	1382,86	31,16	
	TRAVE	9	26,60	0,525	22,73	7,417	182,54	3,83	OK	1565,40	34,99	
	TRAVE	10	29,76	0,525	22,73	5,353	137,29	4,28	OK	1702,69	39,27	
	TRAVE	11	29,05	0,525	22,73	5,300	135,71	4,18	OK	1838,40	43,45	
	TRAVE	12	25,06	0,525	22,73	7,476	183,06	3,60	OK	2021,46	47,05	
	TRAVE	13	25,01	0,525	22,73	7,322	179,53	3,60	OK	2201,00	50,65	
	TRAVE	14	24,58	0,525	22,73	7,413	181,38	3,54	OK	2382,37	54,18	
	TRAVE	15	25,19	0,525	22,73	7,119	175,02	3,62	OK	2557,40	57,81	
	TRAVE	16	23,90	0,525	22,73	7,612	185,54	3,44	OK	2742,93	61,24	
	TRAVE	17	10,74	0,525	22,73	3,449	84,02	1,55	OK	2826,95	62,79	
	TRAVE	18	11,49	0,525	22,73	4,005	97,04	1,65	OK	2924,00	64,44	
	TRAVE	19	13,68	0,525	22,73	3,409	84,66	1,97	OK	3008,66	66,41	
	TRAVE	20	25,19	0,525	22,73	4,336	111,76	3,62	OK	3120,42	70,03	
	TRAVE	21	22,16	0,525	22,73	5,064	126,72	3,19	OK	3247,13	73,22	
	TRAVE	22	27,10	0,525	22,73	5,086	129,82	3,90	OK	3376,96	77,11	
	TRAVE	23	26,68	0,525	22,73	5,026	128,23	3,84	OK	3505,19	80,95	
	TRAVE	24	25,96	0,525	22,73	5,678	142,66	3,73	OK	3647,85	84,68	
	TRAVE	25	16,77	0,525	22,73	5,724	138,89	2,41	OK	3786,75	87,10	
	TRAVE	26	22,08	0,525	22,73	5,186	129,44	3,18	OK	3916,19	90,27	
	TRAVE	27	20,89	0,525	22,73	5,116	127,24	3,00	OK	4043,43	93,28	
	TRAVE	28	11,16	0,525	22,73	2,044	52,32	1,60	OK	4095,75	94,88	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	29	19,30	0,525	22,73	5,108	126,22	2,78	OK	4221,97	97,66	
	TRAVE	30	19,18	0,525	22,73	5,078	125,48	2,76	OK	4347,45	100,41	
	TRAVE	31	23,41	0,525	22,73	5,014	126,24	3,37	OK	4473,69	103,78	
	TRAVE	32	25,48	0,525	22,73	5,091	129,07	3,66	OK	4602,75	107,44	
	TRAVE	33	21,40	0,525	22,73	5,623	139,03	3,08	OK	4741,78	110,52	
	TRAVE	34	10,82	0,525	22,73	2,461	61,60	1,56	OK	4803,38	112,08	
	TRAVE	35	10,94	0,525	22,73	2,019	51,63	1,57	OK	4855,01	113,65	
	TRAVE	36	10,52	0,525	22,73	2,509	62,54	1,51	OK	4917,55	115,17	
	TRAVE	37	16,55	0,525	22,73	4,525	111,53	2,38	OK	5029,09	117,55	
	TRAVE	38	16,90	0,525	22,73	5,100	124,77	2,43	OK	5153,86	119,98	
	TRAVE	39	20,26	0,525	22,73	5,154	127,76	2,91	OK	5281,62	122,89	
	TRAVE	40	20,24	0,525	22,73	5,114	126,86	2,91	OK	5408,48	125,80	
	TRAVE	41	17,62	0,525	22,73	5,846	142,12	2,53	OK	5550,60	128,33	
	TRAVE	42	2,81	0,525	22,73	2,078	48,69	0,40	OK	5599,29	128,74	
	TRAVE	43	3,10	0,525	22,73	2,067	48,61	0,45	OK	5647,91	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5654,07	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5660,25	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5667,12	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5673,34	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5674,63	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5675,33	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5678,76	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5680,01	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5703,14	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5714,48	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5725,80	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5747,55	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5756,55	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5767,57	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5776,53	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5788,33	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 63	TRAVE	1	23,03	0,525	22,73	7,432	180,99	3,37	OK	180,99	3,37	
	TRAVE	2	23,91	0,525	22,73	7,639	186,16	3,50	OK	367,15	6,87	
	TRAVE	3	25,55	0,525	22,73	7,397	181,53	3,74	OK	548,68	10,61	
	TRAVE	4	26,88	0,525	22,73	7,499	184,55	3,94	OK	733,23	14,55	
	TRAVE	5	26,29	0,525	22,73	7,611	186,77	3,85	OK	920,00	18,39	
	TRAVE	6	26,43	0,525	22,73	5,297	134,25	3,87	OK	1054,25	22,26	
	TRAVE	7	26,92	0,525	22,73	7,636	187,68	3,94	OK	1241,93	26,21	
	TRAVE	8	26,47	0,525	22,73	5,286	134,03	3,87	OK	1375,96	30,08	
	TRAVE	9	23,81	0,525	22,73	7,623	185,75	3,48	OK	1561,71	33,56	
	TRAVE	10	26,68	0,525	22,73	5,393	136,56	3,91	OK	1698,27	37,47	
	TRAVE	11	27,25	0,525	22,73	5,429	137,68	3,99	OK	1835,95	41,46	
	TRAVE	12	23,90	0,525	22,73	7,566	184,49	3,50	OK	2020,45	44,96	
	TRAVE	13	25,96	0,525	22,73	7,627	186,96	3,80	OK	2207,41	48,76	
	TRAVE	14	26,25	0,525	22,73	7,478	183,72	3,84	OK	2391,13	52,60	
	TRAVE	15	30,03	0,525	22,73	7,396	183,85	4,40	OK	2574,97	57,00	
	TRAVE	16	31,20	0,525	22,73	7,261	181,40	4,57	OK	2756,38	61,56	
	TRAVE	17	14,90	0,525	22,73	3,391	84,89	2,18	OK	2841,27	63,74	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	4,003	98,05	1,97	OK	2939,32	65,72	
	TRAVE	19	14,54	0,525	22,73	3,389	84,65	2,13	OK	3023,97	67,85	
	TRAVE	20	16,54	0,525	22,73	4,416	109,04	2,42	OK	3133,01	70,27	
	TRAVE	21	19,33	0,525	22,73	5,135	126,84	2,83	OK	3259,85	73,10	
	TRAVE	22	21,35	0,525	22,73	5,106	127,24	3,13	OK	3387,09	76,23	
	TRAVE	23	22,14	0,525	22,73	5,062	126,67	3,24	OK	3513,76	79,47	
	TRAVE	24	25,08	0,525	22,73	5,702	142,75	3,67	OK	3656,51	83,14	
	TRAVE	25	22,41	0,525	22,73	5,735	142,10	3,28	OK	3798,61	86,42	
	TRAVE	26	21,56	0,525	22,73	5,118	127,64	3,16	OK	3926,25	89,57	
	TRAVE	27	22,95	0,525	22,73	5,091	127,75	3,36	OK	4054,00	92,93	
	TRAVE	28	10,47	0,525	22,73	2,029	51,61	1,53	OK	4105,61	94,47	
	TRAVE	29	20,81	0,525	22,73	5,068	126,10	3,05	OK	4231,70	97,51	
	TRAVE	30	21,07	0,525	22,73	5,077	126,44	3,09	OK	4358,15	100,60	
	TRAVE	31	21,11	0,525	22,73	5,089	126,73	3,09	OK	4484,88	103,69	
	TRAVE	32	21,79	0,525	22,73	5,107	127,51	3,19	OK	4612,39	106,88	
	TRAVE	33	21,73	0,525	22,73	5,768	142,51	3,18	OK	4754,90	110,06	
	TRAVE	34	8,38	0,525	22,73	2,482	60,80	1,23	OK	4815,69	111,29	
	TRAVE	35	10,44	0,525	22,73	2,029	51,59	1,53	OK	4867,28	112,81	
	TRAVE	36	8,85	0,525	22,73	2,479	60,99	1,30	OK	4928,28	114,11	
	TRAVE	37	19,16	0,525	22,73	4,458	111,37	2,80	OK	5039,65	116,91	
	TRAVE	38	21,35	0,525	22,73	5,131	127,82	3,13	OK	5167,46	120,04	
	TRAVE	39	22,95	0,525	22,73	5,042	126,64	3,36	OK	5294,10	123,40	
	TRAVE	40	23,54	0,525	22,73	5,078	127,77	3,45	OK	5421,88	126,85	
	TRAVE	41	27,68	0,525	22,73	5,665	143,28	4,05	OK	5565,16	130,90	
	TRAVE	42	2,11	0,525	22,73	2,044	47,55	0,31	OK	5612,71	131,21	
	TRAVE	43	2,04	0,525	22,73	2,044	47,53	0,30	OK	5660,24	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5666,40	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5672,58	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5679,45	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5685,67	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5686,96	131,73	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5687,66	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5691,09	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5692,34	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5715,47	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5726,82	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5738,13	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5759,88	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5768,89	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5779,91	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5788,86	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5800,67	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 64	TRAVE	1	22,87	0,525	22,73	7,433	180,93	3,35	OK	180,93	3,35	
	TRAVE	2	24,06	0,525	22,73	7,637	186,19	3,52	OK	367,12	6,87	
	TRAVE	3	25,59	0,525	22,73	7,396	181,53	3,75	OK	548,65	10,62	
	TRAVE	4	26,84	0,525	22,73	7,501	184,55	3,93	OK	733,21	14,55	
	TRAVE	5	26,32	0,525	22,73	7,609	186,74	3,85	OK	919,95	18,40	
	TRAVE	6	26,44	0,525	22,73	5,298	134,28	3,87	OK	1054,23	22,27	
	TRAVE	7	26,89	0,525	22,73	7,638	187,71	3,94	OK	1241,94	26,21	
	TRAVE	8	26,45	0,525	22,73	5,285	134,00	3,87	OK	1375,94	30,08	
	TRAVE	9	23,74	0,525	22,73	7,613	185,48	3,48	OK	1561,42	33,55	
	TRAVE	10	26,75	0,525	22,73	5,396	136,68	3,92	OK	1698,10	37,47	
	TRAVE	11	27,18	0,525	22,73	5,425	137,57	3,98	OK	1835,67	41,45	
	TRAVE	12	23,97	0,525	22,73	7,561	184,42	3,51	OK	2020,09	44,96	
	TRAVE	13	25,99	0,525	22,73	7,629	187,03	3,80	OK	2207,11	48,76	
	TRAVE	14	26,22	0,525	22,73	7,475	183,65	3,84	OK	2390,76	52,60	
	TRAVE	15	30,17	0,525	22,73	7,400	184,02	4,42	OK	2574,78	57,02	
	TRAVE	16	31,05	0,525	22,73	7,257	181,22	4,55	OK	2756,00	61,56	
	TRAVE	17	15,00	0,525	22,73	3,389	84,89	2,20	OK	2840,89	63,76	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	3,998	97,95	1,97	OK	2938,83	65,73	
	TRAVE	19	14,45	0,525	22,73	3,391	84,65	2,11	OK	3023,49	67,85	
	TRAVE	20	16,55	0,525	22,73	4,412	108,95	2,42	OK	3132,44	70,27	
	TRAVE	21	19,41	0,525	22,73	5,137	126,93	2,84	OK	3259,37	73,11	
	TRAVE	22	21,27	0,525	22,73	5,098	127,03	3,11	OK	3386,39	76,23	
	TRAVE	23	22,04	0,525	22,73	5,062	126,61	3,23	OK	3513,00	79,45	
	TRAVE	24	25,10	0,525	22,73	5,705	142,84	3,67	OK	3655,84	83,13	
	TRAVE	25	22,55	0,525	22,73	5,735	142,18	3,30	OK	3798,02	86,43	
	TRAVE	26	21,55	0,525	22,73	5,117	127,59	3,15	OK	3925,62	89,58	
	TRAVE	27	22,99	0,525	22,73	5,088	127,70	3,37	OK	4053,32	92,95	
	TRAVE	28	10,45	0,525	22,73	2,028	51,58	1,53	OK	4104,89	94,48	
	TRAVE	29	20,85	0,525	22,73	5,068	126,12	3,05	OK	4231,02	97,53	
	TRAVE	30	21,03	0,525	22,73	5,077	126,42	3,08	OK	4357,43	100,61	
	TRAVE	31	21,12	0,525	22,73	5,091	126,78	3,09	OK	4484,22	103,70	
	TRAVE	32	21,75	0,525	22,73	5,110	127,56	3,18	OK	4611,77	106,88	
	TRAVE	33	21,60	0,525	22,73	5,768	142,43	3,16	OK	4754,21	110,05	
	TRAVE	34	8,45	0,525	22,73	2,483	60,86	1,24	OK	4815,07	111,28	
	TRAVE	35	10,46	0,525	22,73	2,030	51,63	1,53	OK	4866,70	112,81	
	TRAVE	36	8,78	0,525	22,73	2,478	60,93	1,28	OK	4927,62	114,10	
	TRAVE	37	19,15	0,525	22,73	4,461	111,45	2,80	OK	5039,07	116,90	
	TRAVE	38	21,27	0,525	22,73	5,133	127,82	3,11	OK	5166,90	120,02	
	TRAVE	39	23,04	0,525	22,73	5,049	126,85	3,37	OK	5293,74	123,39	
	TRAVE	40	23,64	0,525	22,73	5,078	127,83	3,46	OK	5421,57	126,85	
	TRAVE	41	27,66	0,525	22,73	5,662	143,19	4,05	OK	5564,76	130,90	
	TRAVE	42	2,12	0,525	22,73	2,042	47,53	0,31	OK	5612,29	131,21	
	TRAVE	43	2,04	0,525	22,73	2,045	47,55	0,30	OK	5659,85	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5666,01	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5672,19	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5679,06	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5685,28	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5686,57	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5687,27	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5690,70	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5691,95	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5715,08	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5726,42	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5737,74	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5759,49	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5768,49	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5779,51	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5788,47	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5800,28	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 65	TRAVE	1	22,54	0,525	22,73	7,435	180,82	3,30	OK	180,82	3,30	
	TRAVE	2	24,39	0,525	22,73	7,632	186,25	3,57	OK	367,07	6,87	
	TRAVE	3	25,67	0,525	22,73	7,395	181,53	3,76	OK	548,60	10,63	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	4	26,76	0,525	22,73	7,503	184,56	3,92	OK	733,16	14,55	
	TRAVE	5	26,39	0,525	22,73	7,605	186,68	3,86	OK	919,85	18,41	
	TRAVE	6	26,47	0,525	22,73	5,300	134,34	3,88	OK	1054,19	22,28	
	TRAVE	7	26,82	0,525	22,73	7,642	187,77	3,93	OK	1241,95	26,21	
	TRAVE	8	26,42	0,525	22,73	5,283	133,94	3,87	OK	1375,89	30,08	
	TRAVE	9	23,59	0,525	22,73	7,592	184,92	3,45	OK	1560,81	33,53	
	TRAVE	10	26,89	0,525	22,73	5,404	136,92	3,94	OK	1697,74	37,47	
	TRAVE	11	27,05	0,525	22,73	5,418	137,33	3,96	OK	1835,07	41,43	
	TRAVE	12	24,11	0,525	22,73	7,550	184,25	3,53	OK	2019,32	44,96	
	TRAVE	13	26,05	0,525	22,73	7,617	186,80	3,81	OK	2206,11	48,77	
	TRAVE	14	26,16	0,525	22,73	7,470	183,49	3,83	OK	2389,61	52,60	
	TRAVE	15	30,48	0,525	22,73	7,409	184,37	4,46	OK	2573,98	57,06	
	TRAVE	16	30,74	0,525	22,73	7,247	180,83	4,50	OK	2754,81	61,56	
	TRAVE	17	15,20	0,525	22,73	3,384	84,89	2,23	OK	2839,70	63,79	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	3,988	97,72	1,97	OK	2937,42	65,76	
	TRAVE	19	14,24	0,525	22,73	3,396	84,66	2,08	OK	3022,08	67,85	
	TRAVE	20	16,56	0,525	22,73	4,403	108,75	2,42	OK	3130,83	70,27	
	TRAVE	21	19,59	0,525	22,73	5,141	127,12	2,87	OK	3257,95	73,14	
	TRAVE	22	21,09	0,525	22,73	5,082	126,56	3,09	OK	3384,51	76,23	
	TRAVE	23	21,83	0,525	22,73	5,061	126,49	3,20	OK	3511,00	79,42	
	TRAVE	24	25,14	0,525	22,73	5,714	143,05	3,68	OK	3654,05	83,10	
	TRAVE	25	22,82	0,525	22,73	5,736	142,35	3,34	OK	3796,39	86,44	
	TRAVE	26	21,53	0,525	22,73	5,113	127,49	3,15	OK	3923,89	89,60	
	TRAVE	27	23,07	0,525	22,73	5,082	127,61	3,38	OK	4051,49	92,97	
	TRAVE	28	10,42	0,525	22,73	2,025	51,50	1,53	OK	4102,99	94,50	
	TRAVE	29	20,94	0,525	22,73	5,068	126,18	3,07	OK	4229,17	97,56	
	TRAVE	30	20,94	0,525	22,73	5,076	126,36	3,07	OK	4355,53	100,63	
	TRAVE	31	21,14	0,525	22,73	5,095	126,89	3,09	OK	4482,42	103,72	
	TRAVE	32	21,66	0,525	22,73	5,117	127,66	3,17	OK	4610,08	106,90	
	TRAVE	33	21,32	0,525	22,73	5,767	142,27	3,12	OK	4752,35	110,02	
	TRAVE	34	8,60	0,525	22,73	2,486	61,00	1,26	OK	4813,35	111,28	
	TRAVE	35	10,50	0,525	22,73	2,033	51,71	1,54	OK	4865,06	112,81	
	TRAVE	36	8,63	0,525	22,73	2,475	60,79	1,26	OK	4925,85	114,07	
	TRAVE	37	19,14	0,525	22,73	4,469	111,62	2,80	OK	5037,47	116,88	
	TRAVE	38	21,09	0,525	22,73	5,137	127,83	3,09	OK	5165,30	119,97	
	TRAVE	39	23,21	0,525	22,73	5,064	127,28	3,40	OK	5292,58	123,36	
	TRAVE	40	23,85	0,525	22,73	5,079	127,95	3,49	OK	5420,53	126,85	
	TRAVE	41	27,62	0,525	22,73	5,654	143,00	4,04	OK	5563,53	130,90	
	TRAVE	42	2,12	0,525	22,73	2,040	47,48	0,31	OK	5611,01	131,21	
	TRAVE	43	2,03	0,525	22,73	2,048	47,61	0,30	OK	5658,62	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5664,78	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5670,96	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5677,83	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5684,05	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5685,34	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5686,04	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5689,47	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5690,72	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5713,85	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5725,20	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5736,51	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5758,26	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5767,27	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5778,29	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5787,24	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5799,05	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 66	TRAVE	1	22,39	0,525	22,73	7,437	180,76	3,28	OK	180,76	3,28	
	TRAVE	2	24,55	0,525	22,73	7,629	186,28	3,59	OK	367,04	6,87	
	TRAVE	3	25,72	0,525	22,73	7,394	181,53	3,76	OK	548,58	10,64	
	TRAVE	4	26,72	0,525	22,73	7,504	184,56	3,91	OK	733,14	14,55	
	TRAVE	5	26,42	0,525	22,73	7,603	186,66	3,87	OK	919,80	18,41	
	TRAVE	6	26,49	0,525	22,73	5,301	134,37	3,88	OK	1054,17	22,29	
	TRAVE	7	26,79	0,525	22,73	7,644	187,79	3,92	OK	1241,96	26,21	
	TRAVE	8	26,41	0,525	22,73	5,282	133,91	3,87	OK	1375,87	30,08	
	TRAVE	9	23,52	0,525	22,73	7,582	184,65	3,44	OK	1560,53	33,52	
	TRAVE	10	26,95	0,525	22,73	5,407	137,04	3,95	OK	1697,56	37,47	
	TRAVE	11	26,98	0,525	22,73	5,414	137,22	3,95	OK	1834,78	41,42	
	TRAVE	12	24,18	0,525	22,73	7,545	184,17	3,54	OK	2018,96	44,96	
	TRAVE	13	26,08	0,525	22,73	7,608	186,61	3,82	OK	2205,56	48,78	
	TRAVE	14	26,13	0,525	22,73	7,467	183,42	3,82	OK	2388,98	52,60	
	TRAVE	15	30,62	0,525	22,73	7,413	184,54	4,48	OK	2573,52	57,08	
	TRAVE	16	30,60	0,525	22,73	7,242	180,65	4,48	OK	2754,17	61,56	
	TRAVE	17	15,30	0,525	22,73	3,382	84,89	2,24	OK	2839,06	63,80	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	3,983	97,61	1,97	OK	2936,67	65,78	
	TRAVE	19	14,14	0,525	22,73	3,399	84,67	2,07	OK	3021,33	67,85	
	TRAVE	20	16,56	0,525	22,73	4,399	108,66	2,42	OK	3129,99	70,27	
	TRAVE	21	19,67	0,525	22,73	5,143	127,21	2,88	OK	3257,20	73,15	
	TRAVE	22	21,01	0,525	22,73	5,074	126,34	3,08	OK	3383,54	76,23	
	TRAVE	23	21,74	0,525	22,73	5,061	126,43	3,18	OK	3509,97	79,41	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	24	25,15	0,525	22,73	5,717	143,14	3,68	OK	3653,11	83,09	
	TRAVE	25	22,96	0,525	22,73	5,737	142,43	3,36	OK	3795,54	86,45	
	TRAVE	26	21,52	0,525	22,73	5,111	127,44	3,15	OK	3922,99	89,60	
	TRAVE	27	23,11	0,525	22,73	5,079	127,56	3,38	OK	4050,55	92,99	
	TRAVE	28	10,40	0,525	22,73	2,024	51,46	1,52	OK	4102,01	94,51	
	TRAVE	29	20,98	0,525	22,73	5,068	126,20	3,07	OK	4228,21	97,58	
	TRAVE	30	20,90	0,525	22,73	5,076	126,34	3,06	OK	4354,55	100,64	
	TRAVE	31	21,15	0,525	22,73	5,097	126,94	3,10	OK	4481,48	103,74	
	TRAVE	32	21,62	0,525	22,73	5,120	127,71	3,17	OK	4609,20	106,90	
	TRAVE	33	21,19	0,525	22,73	5,767	142,19	3,10	OK	4751,39	110,00	
	TRAVE	34	8,67	0,525	22,73	2,487	61,07	1,27	OK	4812,46	111,27	
	TRAVE	35	10,51	0,525	22,73	2,034	51,74	1,54	OK	4864,20	112,81	
	TRAVE	36	8,56	0,525	22,73	2,474	60,72	1,25	OK	4924,92	114,06	
	TRAVE	37	19,14	0,525	22,73	4,473	111,70	2,80	OK	5036,62	116,87	
	TRAVE	38	21,01	0,525	22,73	5,140	127,84	3,08	OK	5164,46	119,94	
	TRAVE	39	23,30	0,525	22,73	5,071	127,49	3,41	OK	5291,95	123,35	
	TRAVE	40	23,95	0,525	22,73	5,079	128,00	3,51	OK	5419,95	126,86	
	TRAVE	41	27,60	0,525	22,73	5,651	142,92	4,04	OK	5562,86	130,90	
	TRAVE	42	2,13	0,525	22,73	2,039	47,45	0,31	OK	5610,32	131,21	
	TRAVE	43	2,03	0,525	22,73	2,049	47,64	0,30	OK	5657,95	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5664,12	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5670,29	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5677,16	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5683,38	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5684,67	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5685,38	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5688,80	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5690,05	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5713,19	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5724,53	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5735,84	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5757,59	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5766,60	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5777,62	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5786,57	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5798,38	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 67	TRAVE	1	33,36	0,525	22,73	7,398	185,65	4,88	OK	185,65	4,88	
	TRAVE	2	35,21	0,525	22,73	7,514	189,25	5,15	OK	374,91	10,04	
	TRAVE	3	25,77	0,525	22,73	7,487	183,69	3,77	OK	558,60	13,81	
	TRAVE	4	26,86	0,525	22,73	7,563	185,98	3,93	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,41	0,525	22,73	7,653	187,26	3,72	OK	931,84	21,46	
	TRAVE	6	25,18	0,525	22,73	5,445	136,97	3,69	OK	1068,81	25,15	
	TRAVE	7	25,84	0,525	22,73	7,648	187,37	3,78	OK	1256,19	28,93	
	TRAVE	8	25,13	0,525	22,73	5,427	136,54	3,68	OK	1392,73	32,61	
	TRAVE	9	26,64	0,525	22,73	7,617	187,10	3,90	OK	1579,83	36,51	
	TRAVE	10	30,64	0,525	22,73	5,280	136,09	4,49	OK	1715,92	40,99	
	TRAVE	11	30,80	0,525	22,73	5,293	136,46	4,51	OK	1852,38	45,50	
	TRAVE	12	27,16	0,525	22,73	7,560	186,07	3,98	OK	2038,46	49,48	
	TRAVE	13	24,04	0,525	22,73	7,528	183,71	3,52	OK	2222,16	53,00	
	TRAVE	14	24,15	0,525	22,73	7,471	182,48	3,53	OK	2404,64	56,53	
	TRAVE	15	21,15	0,525	22,73	7,535	182,35	3,10	OK	2586,99	59,63	
	TRAVE	16	21,41	0,525	22,73	7,354	178,39	3,13	OK	2765,38	62,76	
	TRAVE	17	11,35	0,525	22,73	3,358	82,29	1,66	OK	2847,66	64,43	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,894	93,96	1,53	OK	2941,62	65,95	
	TRAVE	19	10,38	0,525	22,73	3,367	81,96	1,52	OK	3023,59	67,47	
	TRAVE	20	21,20	0,525	22,73	4,411	111,38	3,10	OK	3134,97	70,57	
	TRAVE	21	18,34	0,525	22,73	5,115	125,88	2,69	OK	3260,85	73,26	
	TRAVE	22	23,44	0,525	22,73	5,075	127,65	3,43	OK	3388,50	76,69	
	TRAVE	23	22,79	0,525	22,73	5,101	127,90	3,34	OK	3516,41	80,03	
	TRAVE	24	18,07	0,525	22,73	5,741	139,97	2,65	OK	3656,37	82,67	
	TRAVE	25	18,23	0,525	22,73	5,598	136,79	2,67	OK	3793,16	85,34	
	TRAVE	26	23,70	0,525	22,73	5,013	126,38	3,47	OK	3919,54	88,81	
	TRAVE	27	24,33	0,525	22,73	5,076	128,14	3,56	OK	4047,68	92,37	
	TRAVE	28	11,33	0,525	22,73	2,009	51,61	1,66	OK	4099,29	94,03	
	TRAVE	29	18,32	0,525	22,73	5,101	125,55	2,68	OK	4224,84	96,71	
	TRAVE	30	18,33	0,525	22,73	5,111	125,77	2,68	OK	4350,61	99,40	
	TRAVE	31	23,31	0,525	22,73	5,061	127,26	3,41	OK	4477,87	102,81	
	TRAVE	32	22,92	0,525	22,73	5,081	127,51	3,36	OK	4605,38	106,17	
	TRAVE	33	16,73	0,525	22,73	5,624	136,60	2,45	OK	4741,98	108,61	
	TRAVE	34	11,76	0,525	22,73	2,473	62,38	1,72	OK	4804,36	110,34	
	TRAVE	35	11,41	0,525	22,73	2,015	51,79	1,67	OK	4856,15	112,01	
	TRAVE	36	11,80	0,525	22,73	2,462	62,14	1,73	OK	4918,29	113,73	
	TRAVE	37	23,79	0,525	22,73	4,344	111,22	3,48	OK	5029,52	117,22	
	TRAVE	38	19,85	0,525	22,73	5,131	127,03	2,91	OK	5156,54	120,12	
	TRAVE	39	25,56	0,525	22,73	5,055	128,31	3,74	OK	5284,85	123,86	
	TRAVE	40	24,80	0,525	22,73	5,050	127,78	3,63	OK	5412,64	127,49	
	TRAVE	41	20,56	0,525	22,73	5,733	141,09	3,01	OK	5553,73	130,50	
	TRAVE	42	3,47	0,525	22,73	2,064	48,72	0,51	OK	5602,45	131,01	
	TRAVE	43	3,38	0,525	22,73	2,067	48,76	0,49	OK	5651,21	131,51	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5657,38	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5663,55	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5670,42	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5676,64	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,93	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5678,63	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5682,06	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5683,31	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5706,44	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,79	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5729,10	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,85	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,86	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,88	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,83	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5791,64	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 68	TRAVE	1	33,20	0,525	22,73	7,405	185,72	4,86	OK	185,72	4,86	
	TRAVE	2	35,36	0,525	22,73	7,507	189,18	5,18	OK	374,90	10,04	
	TRAVE	3	25,81	0,525	22,73	7,493	183,83	3,78	OK	558,74	13,82	
	TRAVE	4	26,82	0,525	22,73	7,558	185,85	3,93	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,44	0,525	22,73	7,655	187,32	3,72	OK	931,90	21,47	
	TRAVE	6	25,20	0,525	22,73	5,446	137,00	3,69	OK	1068,90	25,15	
	TRAVE	7	25,81	0,525	22,73	7,645	187,31	3,78	OK	1256,21	28,93	
	TRAVE	8	25,12	0,525	22,73	5,426	136,51	3,68	OK	1392,72	32,61	
	TRAVE	9	26,57	0,525	22,73	7,612	186,95	3,89	OK	1579,67	36,50	
	TRAVE	10	30,70	0,525	22,73	5,284	136,20	4,49	OK	1715,86	40,99	
	TRAVE	11	30,74	0,525	22,73	5,290	136,36	4,50	OK	1852,22	45,49	
	TRAVE	12	27,23	0,525	22,73	7,552	185,92	3,99	OK	2038,14	49,48	
	TRAVE	13	24,07	0,525	22,73	7,526	183,67	3,52	OK	2221,82	53,00	
	TRAVE	14	24,12	0,525	22,73	7,461	182,23	3,53	OK	2404,05	56,53	
	TRAVE	15	21,29	0,525	22,73	7,541	182,55	3,12	OK	2586,60	59,65	
	TRAVE	16	21,27	0,525	22,73	7,348	178,16	3,11	OK	2764,76	62,76	
	TRAVE	17	11,44	0,525	22,73	3,358	82,33	1,68	OK	2847,09	64,44	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,888	93,82	1,53	OK	2940,91	65,96	
	TRAVE	19	10,29	0,525	22,73	3,367	81,92	1,51	OK	3022,83	67,47	
	TRAVE	20	21,21	0,525	22,73	4,412	111,40	3,10	OK	3134,24	70,57	
	TRAVE	21	18,43	0,525	22,73	5,117	125,98	2,70	OK	3260,21	73,27	
	TRAVE	22	23,36	0,525	22,73	5,082	127,76	3,42	OK	3387,97	76,69	
	TRAVE	23	22,69	0,525	22,73	5,103	127,88	3,32	OK	3515,85	80,01	
	TRAVE	24	18,09	0,525	22,73	5,743	140,02	2,65	OK	3655,87	82,66	
	TRAVE	25	18,36	0,525	22,73	5,599	136,89	2,69	OK	3792,77	85,35	
	TRAVE	26	23,69	0,525	22,73	5,015	126,41	3,47	OK	3919,17	88,82	
	TRAVE	27	24,37	0,525	22,73	5,078	128,19	3,57	OK	4047,36	92,39	
	TRAVE	28	11,32	0,525	22,73	2,010	51,63	1,66	OK	4098,99	94,04	
	TRAVE	29	18,37	0,525	22,73	5,101	125,58	2,69	OK	4224,57	96,73	
	TRAVE	30	18,28	0,525	22,73	5,110	125,74	2,68	OK	4350,31	99,41	
	TRAVE	31	23,32	0,525	22,73	5,060	127,23	3,41	OK	4477,55	102,82	
	TRAVE	32	22,88	0,525	22,73	5,080	127,46	3,35	OK	4605,01	106,17	
	TRAVE	33	16,60	0,525	22,73	5,623	136,50	2,43	OK	4741,50	108,60	
	TRAVE	34	11,83	0,525	22,73	2,471	62,37	1,73	OK	4803,88	110,33	
	TRAVE	35	11,43	0,525	22,73	2,014	51,77	1,67	OK	4855,65	112,01	
	TRAVE	36	11,73	0,525	22,73	2,464	62,15	1,72	OK	4917,79	113,72	
	TRAVE	37	23,78	0,525	22,73	4,344	111,20	3,48	OK	5029,00	117,20	
	TRAVE	38	19,77	0,525	22,73	5,129	126,95	2,89	OK	5155,94	120,10	
	TRAVE	39	25,65	0,525	22,73	5,049	128,22	3,75	OK	5284,16	123,85	
	TRAVE	40	24,90	0,525	22,73	5,049	127,81	3,65	OK	5411,98	127,50	
	TRAVE	41	20,54	0,525	22,73	5,732	141,04	3,01	OK	5553,02	130,50	
	TRAVE	42	3,47	0,525	22,73	2,063	48,71	0,51	OK	5601,73	131,01	
	TRAVE	43	3,37	0,525	22,73	2,068	48,77	0,49	OK	5650,50	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5656,66	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5662,84	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5669,71	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5675,93	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,22	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5677,92	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5681,35	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5682,60	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5705,73	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,08	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5728,39	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,14	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,14	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,16	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,12	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5790,93	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO	RISULTATI

Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 69	TRAVE	1	33,84	0,525	22,73	7,379	185,46	4,95	OK	185,46	4,95	
	TRAVE	2	34,72	0,525	22,73	7,535	189,47	5,08	OK	374,93	10,04	
	TRAVE	3	25,65	0,525	22,73	7,471	183,26	3,75	OK	558,19	13,79	
	TRAVE	4	26,98	0,525	22,73	7,578	186,39	3,95	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,31	0,525	22,73	7,648	187,10	3,70	OK	931,68	21,45	
	TRAVE	6	25,14	0,525	22,73	5,442	136,88	3,68	OK	1068,56	25,13	
	TRAVE	7	25,94	0,525	22,73	7,654	187,58	3,80	OK	1256,14	28,92	
	TRAVE	8	25,17	0,525	22,73	5,431	136,64	3,69	OK	1392,77	32,61	
	TRAVE	9	26,85	0,525	22,73	7,633	187,57	3,93	OK	1580,34	36,54	
	TRAVE	10	30,44	0,525	22,73	5,270	135,76	4,46	OK	1716,10	41,00	
	TRAVE	11	31,00	0,525	22,73	5,303	136,79	4,54	OK	1852,89	45,53	
	TRAVE	12	26,95	0,525	22,73	7,586	186,55	3,94	OK	2039,44	49,48	
	TRAVE	13	23,95	0,525	22,73	7,535	183,82	3,51	OK	2223,26	52,99	
	TRAVE	14	24,24	0,525	22,73	7,503	183,24	3,55	OK	2406,50	56,53	
	TRAVE	15	20,70	0,525	22,73	7,517	181,71	3,03	OK	2588,20	59,56	
	TRAVE	16	21,87	0,525	22,73	7,375	179,09	3,20	OK	2767,30	62,76	
	TRAVE	17	11,04	0,525	22,73	3,360	82,16	1,62	OK	2849,46	64,38	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,912	94,38	1,53	OK	2943,84	65,91	
	TRAVE	19	10,69	0,525	22,73	3,365	82,08	1,56	OK	3025,92	67,47	
	TRAVE	20	21,19	0,525	22,73	4,409	111,32	3,10	OK	3137,25	70,57	
	TRAVE	21	18,08	0,525	22,73	5,108	125,59	2,65	OK	3262,83	73,22	
	TRAVE	22	23,70	0,525	22,73	5,055	127,33	3,47	OK	3390,16	76,69	
	TRAVE	23	23,09	0,525	22,73	5,097	127,96	3,38	OK	3518,12	80,07	
	TRAVE	24	18,02	0,525	22,73	5,735	139,80	2,64	OK	3657,92	82,71	
	TRAVE	25	17,82	0,525	22,73	5,592	136,45	2,61	OK	3794,37	85,32	
	TRAVE	26	23,73	0,525	22,73	5,010	126,31	3,47	OK	3920,69	88,79	
	TRAVE	27	24,21	0,525	22,73	5,072	127,99	3,54	OK	4048,67	92,33	
	TRAVE	28	11,38	0,525	22,73	2,005	51,54	1,67	OK	4100,21	94,00	
	TRAVE	29	18,19	0,525	22,73	5,101	125,48	2,66	OK	4225,69	96,66	
	TRAVE	30	18,46	0,525	22,73	5,111	125,84	2,70	OK	4351,53	99,37	
	TRAVE	31	23,28	0,525	22,73	5,065	127,33	3,41	OK	4478,86	102,77	
	TRAVE	32	23,04	0,525	22,73	5,085	127,67	3,37	OK	4606,53	106,15	
	TRAVE	33	17,14	0,525	22,73	5,629	136,93	2,51	OK	4743,46	108,66	
	TRAVE	34	11,55	0,525	22,73	2,479	62,41	1,69	OK	4805,87	110,35	
	TRAVE	35	11,36	0,525	22,73	2,020	51,86	1,66	OK	4857,73	112,01	
	TRAVE	36	12,01	0,525	22,73	2,456	62,13	1,76	OK	4919,85	113,77	
	TRAVE	37	23,80	0,525	22,73	4,347	111,28	3,48	OK	5031,13	117,25	
	TRAVE	38	20,11	0,525	22,73	5,124	127,01	2,94	OK	5158,14	120,20	
	TRAVE	39	25,30	0,525	22,73	5,074	128,60	3,70	OK	5286,74	123,90	
	TRAVE	40	24,50	0,525	22,73	5,053	127,70	3,59	OK	5414,44	127,49	
	TRAVE	41	20,62	0,525	22,73	5,739	141,25	3,02	OK	5555,69	130,50	
	TRAVE	42	3,46	0,525	22,73	2,065	48,74	0,51	OK	5604,43	131,01	
	TRAVE	43	3,39	0,525	22,73	2,066	48,74	0,50	OK	5653,16	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5659,33	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5665,50	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5672,38	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5678,60	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5679,89	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5680,59	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5684,02	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5685,26	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5708,40	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5719,74	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5731,06	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5752,81	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5761,81	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5772,83	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5781,79	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5793,59	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 70	TRAVE	1	33,69	0,525	22,73	7,385	185,52	4,93	OK	185,52	4,93	
	TRAVE	2	34,88	0,525	22,73	7,528	189,40	5,11	OK	374,92	10,04	
	TRAVE	3	25,69	0,525	22,73	7,476	183,40	3,76	OK	558,32	13,80	
	TRAVE	4	26,94	0,525	22,73	7,573	186,26	3,94	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,34	0,525	22,73	7,650	187,15	3,71	OK	931,73	21,45	
	TRAVE	6	25,15	0,525	22,73	5,443	136,91	3,68	OK	1068,64	25,13	
	TRAVE	7	25,91	0,525	22,73	7,652	187,51	3,79	OK	1256,15	28,93	
	TRAVE	8	25,16	0,525	22,73	5,430	136,61	3,68	OK	1392,76	32,61	
	TRAVE	9	26,79	0,525	22,73	7,628	187,42	3,92	OK	1580,18	36,53	
	TRAVE	10	30,50	0,525	22,73	5,274	135,87	4,47	OK	1716,04	41,00	
	TRAVE	11	30,94	0,525	22,73	5,300	136,69	4,53	OK	1852,73	45,52	
	TRAVE	12	27,02	0,525	22,73	7,577	186,39	3,95	OK	2039,12	49,48	
	TRAVE	13	23,98	0,525	22,73	7,533	183,79	3,51	OK	2222,91	52,99	
	TRAVE	14	24,21	0,525	22,73	7,493	182,99	3,54	OK	2405,90	56,53	
	TRAVE	15	20,84	0,525	22,73	7,523	181,91	3,05	OK	2587,82	59,58	
	TRAVE	16	21,72	0,525	22,73	7,369	178,87	3,18	OK	2766,69	62,76	
	TRAVE	17	11,14	0,525	22,73	3,360	82,20	1,63	OK	2848,89	64,39	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,906	94,25	1,53	OK	2943,13	65,92	
	TRAVE	19	10,59	0,525	22,73	3,365	82,04	1,55	OK	3025,18	67,47	
	TRAVE	20	21,19	0,525	22,73	4,410	111,34	3,10	OK	3136,52	70,57	
	TRAVE	21	18,17	0,525	22,73	5,110	125,68	2,66	OK	3262,20	73,23	
	TRAVE	22	23,62	0,525	22,73	5,061	127,43	3,46	OK	3389,63	76,69	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	23	23,00	0,525	22,73	5,098	127,94	3,37	OK	3517,58	80,06	
	TRAVE	24	18,04	0,525	22,73	5,737	139,85	2,64	OK	3657,43	82,70	
	TRAVE	25	17,95	0,525	22,73	5,594	136,56	2,63	OK	3793,99	85,32	
	TRAVE	26	23,72	0,525	22,73	5,011	126,34	3,47	OK	3920,32	88,80	
	TRAVE	27	24,25	0,525	22,73	5,074	128,04	3,55	OK	4048,36	92,35	
	TRAVE	28	11,37	0,525	22,73	2,006	51,56	1,66	OK	4099,92	94,01	
	TRAVE	29	18,23	0,525	22,73	5,101	125,50	2,67	OK	4225,42	96,68	
	TRAVE	30	18,42	0,525	22,73	5,111	125,82	2,70	OK	4351,24	99,38	
	TRAVE	31	23,29	0,525	22,73	5,064	127,31	3,41	OK	4478,54	102,79	
	TRAVE	32	23,01	0,525	22,73	5,084	127,62	3,37	OK	4606,17	106,15	
	TRAVE	33	17,01	0,525	22,73	5,627	136,82	2,49	OK	4742,99	108,64	
	TRAVE	34	11,62	0,525	22,73	2,477	62,40	1,70	OK	4805,39	110,34	
	TRAVE	35	11,37	0,525	22,73	2,018	51,84	1,67	OK	4857,23	112,01	
	TRAVE	36	11,94	0,525	22,73	2,458	62,13	1,75	OK	4919,36	113,76	
	TRAVE	37	23,80	0,525	22,73	4,346	111,26	3,48	OK	5030,62	117,24	
	TRAVE	38	20,03	0,525	22,73	5,126	127,01	2,93	OK	5157,63	120,17	
	TRAVE	39	25,39	0,525	22,73	5,068	128,51	3,72	OK	5286,14	123,89	
	TRAVE	40	24,59	0,525	22,73	5,052	127,73	3,60	OK	5413,87	127,49	
	TRAVE	41	20,60	0,525	22,73	5,737	141,20	3,02	OK	5555,06	130,50	
	TRAVE	42	3,46	0,525	22,73	2,064	48,73	0,51	OK	5603,80	131,01	
	TRAVE	43	3,38	0,525	22,73	2,067	48,74	0,50	OK	5652,54	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5658,70	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5664,88	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5671,75	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5677,97	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5679,26	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5679,96	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5683,39	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5684,64	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5707,77	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5719,12	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5730,43	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5752,18	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5761,19	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5772,21	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5781,16	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5792,97	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 71	TRAVE	1	24,39	0,525	22,73	7,632	186,25	3,57	OK	186,25	3,57	
	TRAVE	2	22,54	0,525	22,73	7,435	180,82	3,30	OK	367,07	6,87	
	TRAVE	3	26,76	0,525	22,73	7,503	184,56	3,92	OK	551,63	10,79	
	TRAVE	4	25,67	0,525	22,73	7,395	181,53	3,76	OK	733,16	14,55	
	TRAVE	5	26,82	0,525	22,73	7,642	187,77	3,93	OK	920,93	18,47	
	TRAVE	6	26,42	0,525	22,73	5,283	133,94	3,87	OK	1054,87	22,34	
	TRAVE	7	26,39	0,525	22,73	7,605	186,68	3,86	OK	1241,55	26,20	
	TRAVE	8	26,47	0,525	22,73	5,300	134,34	3,88	OK	1375,89	30,08	
	TRAVE	9	24,11	0,525	22,73	7,550	184,25	3,53	OK	1560,14	33,61	
	TRAVE	10	27,05	0,525	22,73	5,418	137,33	3,96	OK	1697,47	37,57	
	TRAVE	11	26,89	0,525	22,73	5,404	136,92	3,94	OK	1834,40	41,50	
	TRAVE	12	23,59	0,525	22,73	7,592	184,92	3,45	OK	2019,32	44,96	
	TRAVE	13	26,16	0,525	22,73	7,470	183,49	3,83	OK	2202,81	48,79	
	TRAVE	14	26,05	0,525	22,73	7,617	186,80	3,81	OK	2389,61	52,60	
	TRAVE	15	30,74	0,525	22,73	7,247	180,83	4,50	OK	2570,44	57,10	
	TRAVE	16	30,48	0,525	22,73	7,409	184,37	4,46	OK	2754,81	61,56	
	TRAVE	17	14,24	0,525	22,73	3,396	84,66	2,08	OK	2839,47	63,65	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	3,988	97,72	1,97	OK	2937,19	65,62	
	TRAVE	19	15,20	0,525	22,73	3,384	84,89	2,23	OK	3022,08	67,85	
	TRAVE	20	19,14	0,525	22,73	4,469	111,62	2,80	OK	3133,70	70,65	
	TRAVE	21	21,09	0,525	22,73	5,137	127,83	3,09	OK	3261,53	73,74	
	TRAVE	22	23,21	0,525	22,73	5,064	127,28	3,40	OK	3388,81	77,14	
	TRAVE	23	23,85	0,525	22,73	5,079	127,94	3,49	OK	3516,76	80,63	
	TRAVE	24	27,62	0,525	22,73	5,654	143,00	4,04	OK	3659,76	84,67	
	TRAVE	25	21,32	0,525	22,73	5,767	142,27	3,12	OK	3802,03	87,79	
	TRAVE	26	21,14	0,525	22,73	5,095	126,89	3,09	OK	3928,92	90,89	
	TRAVE	27	21,66	0,525	22,73	5,117	127,66	3,17	OK	4056,58	94,06	
	TRAVE	28	10,50	0,525	22,73	2,033	51,71	1,54	OK	4108,29	95,60	
	TRAVE	29	20,94	0,525	22,73	5,076	126,36	3,07	OK	4234,65	98,66	
	TRAVE	30	20,94	0,525	22,73	5,068	126,18	3,07	OK	4360,83	101,73	
	TRAVE	31	21,53	0,525	22,73	5,113	127,49	3,15	OK	4488,32	104,88	
	TRAVE	32	23,07	0,525	22,73	5,082	127,61	3,38	OK	4615,93	108,26	
	TRAVE	33	22,82	0,525	22,73	5,736	142,35	3,34	OK	4758,28	111,60	
	TRAVE	34	8,63	0,525	22,73	2,475	60,79	1,26	OK	4819,07	112,86	
	TRAVE	35	10,42	0,525	22,73	2,025	51,50	1,53	OK	4870,56	114,38	
	TRAVE	36	8,60	0,525	22,73	2,486	61,00	1,26	OK	4931,56	115,64	
	TRAVE	37	16,56	0,525	22,73	4,403	108,75	2,42	OK	5040,32	118,07	
	TRAVE	38	19,59	0,525	22,73	5,141	127,12	2,87	OK	5167,44	120,93	
	TRAVE	39	21,09	0,525	22,73	5,082	126,56	3,09	OK	5294,00	124,02	
	TRAVE	40	21,83	0,525	22,73	5,061	126,49	3,20	OK	5420,49	127,22	
	TRAVE	41	25,14	0,525	22,73	5,714	143,04	3,68	OK	5563,53	130,90	
	TRAVE	42	2,03	0,525	22,73	2,048	47,61	0,30	OK	5611,14	131,20	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	43	2,12	0,525	22,73	2,040	47,48	0,31	OK	5658,62	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5664,78	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5670,96	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5677,83	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5684,05	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5685,34	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5686,04	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5689,47	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5690,72	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5713,85	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5725,20	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5736,51	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5758,26	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5767,26	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5778,28	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5787,24	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5799,05	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 72	TRAVE	1	24,55	0,525	22,73	7,629	186,28	3,59	OK	186,28	3,59	
	TRAVE	2	22,39	0,525	22,73	7,437	180,76	3,28	OK	367,04	6,87	
	TRAVE	3	26,72	0,525	22,73	7,504	184,56	3,91	OK	551,61	10,78	
	TRAVE	4	25,71	0,525	22,73	7,394	181,53	3,76	OK	733,14	14,55	
	TRAVE	5	26,79	0,525	22,73	7,644	187,79	3,92	OK	920,94	18,47	
	TRAVE	6	26,41	0,525	22,73	5,282	133,91	3,87	OK	1054,84	22,33	
	TRAVE	7	26,42	0,525	22,73	7,603	186,66	3,87	OK	1241,50	26,20	
	TRAVE	8	26,49	0,525	22,73	5,301	134,37	3,88	OK	1375,87	30,08	
	TRAVE	9	24,18	0,525	22,73	7,545	184,17	3,54	OK	1560,05	33,62	
	TRAVE	10	26,98	0,525	22,73	5,414	137,22	3,95	OK	1697,26	37,57	
	TRAVE	11	26,95	0,525	22,73	5,407	137,04	3,95	OK	1834,30	41,51	
	TRAVE	12	23,52	0,525	22,73	7,582	184,65	3,44	OK	2018,96	44,96	
	TRAVE	13	26,13	0,525	22,73	7,467	183,42	3,82	OK	2202,37	48,78	
	TRAVE	14	26,08	0,525	22,73	7,608	186,61	3,82	OK	2388,98	52,60	
	TRAVE	15	30,60	0,525	22,73	7,242	180,65	4,48	OK	2569,63	57,08	
	TRAVE	16	30,62	0,525	22,73	7,413	184,54	4,48	OK	2754,17	61,56	
	TRAVE	17	14,14	0,525	22,73	3,399	84,67	2,07	OK	2838,83	63,63	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	3,983	97,61	1,97	OK	2936,44	65,61	
	TRAVE	19	15,30	0,525	22,73	3,382	84,89	2,24	OK	3021,33	67,85	
	TRAVE	20	19,14	0,525	22,73	4,473	111,70	2,80	OK	3133,03	70,65	
	TRAVE	21	21,01	0,525	22,73	5,140	127,84	3,08	OK	3260,87	73,73	
	TRAVE	22	23,30	0,525	22,73	5,071	127,49	3,41	OK	3388,36	77,14	
	TRAVE	23	23,95	0,525	22,73	5,079	128,00	3,51	OK	3516,36	80,64	
	TRAVE	24	27,60	0,525	22,73	5,651	142,92	4,04	OK	3659,27	84,68	
	TRAVE	25	21,19	0,525	22,73	5,767	142,19	3,10	OK	3801,46	87,78	
	TRAVE	26	21,15	0,525	22,73	5,097	126,94	3,10	OK	3928,40	90,88	
	TRAVE	27	21,62	0,525	22,73	5,120	127,71	3,17	OK	4056,12	94,05	
	TRAVE	28	10,51	0,525	22,73	2,034	51,74	1,54	OK	4107,86	95,59	
	TRAVE	29	20,90	0,525	22,73	5,076	126,34	3,06	OK	4234,20	98,64	
	TRAVE	30	20,98	0,525	22,73	5,068	126,20	3,07	OK	4360,40	101,72	
	TRAVE	31	21,52	0,525	22,73	5,111	127,44	3,15	OK	4487,85	104,87	
	TRAVE	32	23,11	0,525	22,73	5,079	127,56	3,38	OK	4615,41	108,25	
	TRAVE	33	22,96	0,525	22,73	5,737	142,43	3,36	OK	4757,83	111,61	
	TRAVE	34	8,56	0,525	22,73	2,474	60,72	1,25	OK	4818,56	112,86	
	TRAVE	35	10,40	0,525	22,73	2,024	51,46	1,52	OK	4870,02	114,39	
	TRAVE	36	8,67	0,525	22,73	2,487	61,07	1,27	OK	4931,08	115,65	
	TRAVE	37	16,56	0,525	22,73	4,399	108,66	2,42	OK	5039,74	118,08	
	TRAVE	38	19,67	0,525	22,73	5,143	127,21	2,88	OK	5166,95	120,96	
	TRAVE	39	21,01	0,525	22,73	5,074	126,34	3,08	OK	5293,29	124,03	
	TRAVE	40	21,74	0,525	22,73	5,061	126,43	3,18	OK	5419,72	127,22	
	TRAVE	41	25,15	0,525	22,73	5,717	143,14	3,68	OK	5562,86	130,90	
	TRAVE	42	2,03	0,525	22,73	2,049	47,64	0,30	OK	5610,50	131,19	
	TRAVE	43	2,13	0,525	22,73	2,039	47,45	0,31	OK	5657,95	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5664,11	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5670,29	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5677,16	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5683,38	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5684,67	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5685,37	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5688,80	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5690,05	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5713,18	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5724,53	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5735,84	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5757,59	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5766,60	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5777,62	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5786,57	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5798,38	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 73	TRAVE	1	23,91	0,525	22,73	7,639	186,16	3,50	OK	186,16	3,50	
	TRAVE	2	23,03	0,525	22,73	7,432	180,99	3,37	OK	367,15	6,87	
	TRAVE	3	26,88	0,525	22,73	7,499	184,55	3,94	OK	551,70	10,81	
	TRAVE	4	25,55	0,525	22,73	7,397	181,53	3,74	OK	733,23	14,55	
	TRAVE	5	26,92	0,525	22,73	7,636	187,68	3,94	OK	920,91	18,49	
	TRAVE	6	26,47	0,525	22,73	5,286	134,03	3,87	OK	1054,94	22,36	
	TRAVE	7	26,29	0,525	22,73	7,611	186,77	3,85	OK	1241,71	26,21	
	TRAVE	8	26,43	0,525	22,73	5,297	134,25	3,87	OK	1375,96	30,08	
	TRAVE	9	23,90	0,525	22,73	7,566	184,49	3,50	OK	1560,45	33,58	
	TRAVE	10	27,25	0,525	22,73	5,429	137,68	3,99	OK	1698,14	37,57	
	TRAVE	11	26,68	0,525	22,73	5,393	136,56	3,91	OK	1834,70	41,47	
	TRAVE	12	23,81	0,525	22,73	7,623	185,75	3,48	OK	2020,45	44,96	
	TRAVE	13	26,25	0,525	22,73	7,478	183,72	3,84	OK	2204,17	48,80	
	TRAVE	14	25,96	0,525	22,73	7,627	186,96	3,80	OK	2391,13	52,60	
	TRAVE	15	31,20	0,525	22,73	7,261	181,40	4,57	OK	2572,53	57,17	
	TRAVE	16	30,03	0,525	22,73	7,396	183,85	4,40	OK	2756,38	61,56	
	TRAVE	17	14,54	0,525	22,73	3,389	84,65	2,13	OK	2841,02	63,69	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	4,003	98,05	1,97	OK	2939,08	65,67	
	TRAVE	19	14,90	0,525	22,73	3,391	84,89	2,18	OK	3023,97	67,85	
	TRAVE	20	19,16	0,525	22,73	4,458	111,37	2,80	OK	3135,34	70,65	
	TRAVE	21	21,35	0,525	22,73	5,131	127,82	3,13	OK	3263,16	73,78	
	TRAVE	22	22,95	0,525	22,73	5,042	126,64	3,36	OK	3389,80	77,14	
	TRAVE	23	23,54	0,525	22,73	5,078	127,77	3,45	OK	3517,57	80,58	
	TRAVE	24	27,68	0,525	22,73	5,665	143,28	4,05	OK	3660,85	84,64	
	TRAVE	25	21,73	0,525	22,73	5,768	142,51	3,18	OK	3803,35	87,82	
	TRAVE	26	21,11	0,525	22,73	5,089	126,73	3,09	OK	3930,09	90,91	
	TRAVE	27	21,79	0,525	22,73	5,107	127,51	3,19	OK	4057,60	94,10	
	TRAVE	28	10,44	0,525	22,73	2,029	51,59	1,53	OK	4109,19	95,63	
	TRAVE	29	21,07	0,525	22,73	5,077	126,44	3,09	OK	4235,63	98,71	
	TRAVE	30	20,81	0,525	22,73	5,068	126,10	3,05	OK	4361,73	101,76	
	TRAVE	31	21,56	0,525	22,73	5,118	127,64	3,16	OK	4489,37	104,91	
	TRAVE	32	22,95	0,525	22,73	5,091	127,75	3,36	OK	4617,12	108,27	
	TRAVE	33	22,41	0,525	22,73	5,735	142,10	3,28	OK	4759,21	111,55	
	TRAVE	34	8,85	0,525	22,73	2,479	60,99	1,30	OK	4820,21	112,85	
	TRAVE	35	10,47	0,525	22,73	2,029	51,61	1,53	OK	4871,82	114,38	
	TRAVE	36	8,38	0,525	22,73	2,482	60,80	1,23	OK	4932,62	115,61	
	TRAVE	37	16,54	0,525	22,73	4,416	109,04	2,42	OK	5041,66	118,03	
	TRAVE	38	19,33	0,525	22,73	5,135	126,84	2,83	OK	5168,50	120,86	
	TRAVE	39	21,35	0,525	22,73	5,106	127,24	3,13	OK	5295,74	123,99	
	TRAVE	40	22,14	0,525	22,73	5,062	126,67	3,24	OK	5422,41	127,23	
	TRAVE	41	25,08	0,525	22,73	5,702	142,75	3,67	OK	5565,16	130,90	
	TRAVE	42	2,04	0,525	22,73	2,044	47,53	0,30	OK	5612,68	131,20	
	TRAVE	43	2,11	0,525	22,73	2,044	47,55	0,31	OK	5660,24	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5666,40	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5672,58	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5679,45	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5685,67	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5686,96	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5687,66	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5691,09	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5692,34	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5715,47	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5726,82	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5738,13	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5759,88	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5768,89	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5779,91	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5788,86	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5800,67	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 74	TRAVE	1	24,06	0,525	22,73	7,637	186,19	3,52	OK	186,19	3,52	
	TRAVE	2	22,87	0,525	22,73	7,433	180,93	3,35	OK	367,12	6,87	
	TRAVE	3	26,84	0,525	22,73	7,501	184,55	3,93	OK	551,68	10,80	
	TRAVE	4	25,59	0,525	22,73	7,396	181,53	3,75	OK	733,21	14,55	
	TRAVE	5	26,89	0,525	22,73	7,638	187,71	3,94	OK	920,92	18,48	
	TRAVE	6	26,45	0,525	22,73	5,285	134,00	3,87	OK	1054,92	22,36	
	TRAVE	7	26,32	0,525	22,73	7,609	186,74	3,85	OK	1241,66	26,21	
	TRAVE	8	26,44	0,525	22,73	5,298	134,28	3,87	OK	1375,94	30,08	
	TRAVE	9	23,97	0,525	22,73	7,561	184,42	3,51	OK	1560,35	33,59	
	TRAVE	10	27,18	0,525	22,73	5,425	137,57	3,98	OK	1697,92	37,57	
	TRAVE	11	26,75	0,525	22,73	5,396	136,68	3,92	OK	1834,60	41,48	
	TRAVE	12	23,74	0,525	22,73	7,613	185,48	3,48	OK	2020,09	44,96	
	TRAVE	13	26,22	0,525	22,73	7,475	183,65	3,84	OK	2203,74	48,80	
	TRAVE	14	25,99	0,525	22,73	7,629	187,03	3,80	OK	2390,76	52,60	
	TRAVE	15	31,05	0,525	22,73	7,257	181,22	4,55	OK	2571,98	57,15	
	TRAVE	16	30,17	0,525	22,73	7,400	184,02	4,42	OK	2756,00	61,56	
	TRAVE	17	14,45	0,525	22,73	3,391	84,65	2,11	OK	2840,65	63,68	
	TRAVE	18	13,49	0,525	22,73	3,998	97,95	1,97	OK	2938,60	65,65	
	TRAVE	19	15,00	0,525	22,73	3,389	84,89	2,20	OK	3023,49	67,85	
	TRAVE	20	19,15	0,525	22,73	4,461	111,45	2,80	OK	3134,94	70,65	
	TRAVE	21	21,27	0,525	22,73	5,133	127,82	3,11	OK	3262,76	73,77	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	22	23,04	0,525	22,73	5,049	126,85	3,37	OK	3389,60	77,14	
	TRAVE	23	23,64	0,525	22,73	5,078	127,83	3,46	OK	3517,43	80,60	
	TRAVE	24	27,66	0,525	22,73	5,662	143,19	4,05	OK	3660,62	84,65	
	TRAVE	25	21,60	0,525	22,73	5,768	142,43	3,16	OK	3803,05	87,81	
	TRAVE	26	21,12	0,525	22,73	5,091	126,78	3,09	OK	3929,84	90,90	
	TRAVE	27	21,75	0,525	22,73	5,110	127,56	3,18	OK	4057,39	94,09	
	TRAVE	28	10,46	0,525	22,73	2,030	51,63	1,53	OK	4109,02	95,62	
	TRAVE	29	21,03	0,525	22,73	5,077	126,42	3,08	OK	4235,44	98,70	
	TRAVE	30	20,85	0,525	22,73	5,068	126,12	3,05	OK	4361,56	101,75	
	TRAVE	31	21,55	0,525	22,73	5,117	127,59	3,15	OK	4489,16	104,90	
	TRAVE	32	22,99	0,525	22,73	5,088	127,70	3,37	OK	4616,86	108,27	
	TRAVE	33	22,55	0,525	22,73	5,735	142,18	3,30	OK	4759,04	111,57	
	TRAVE	34	8,78	0,525	22,73	2,478	60,93	1,28	OK	4819,96	112,85	
	TRAVE	35	10,45	0,525	22,73	2,028	51,58	1,53	OK	4871,54	114,38	
	TRAVE	36	8,45	0,525	22,73	2,483	60,86	1,24	OK	4932,40	115,62	
	TRAVE	37	16,55	0,525	22,73	4,412	108,95	2,42	OK	5041,35	118,04	
	TRAVE	38	19,41	0,525	22,73	5,137	126,93	2,84	OK	5168,28	120,88	
	TRAVE	39	21,27	0,525	22,73	5,098	127,03	3,11	OK	5295,31	124,00	
	TRAVE	40	22,04	0,525	22,73	5,062	126,61	3,23	OK	5421,92	127,22	
	TRAVE	41	25,10	0,525	22,73	5,705	142,84	3,67	OK	5564,76	130,90	
	TRAVE	42	2,04	0,525	22,73	2,045	47,55	0,30	OK	5612,32	131,20	
	TRAVE	43	2,12	0,525	22,73	2,042	47,53	0,31	OK	5659,85	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5666,01	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5672,19	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5679,06	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5685,28	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5686,57	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5687,27	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5690,70	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5691,95	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5715,08	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5726,42	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5737,74	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5759,49	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5768,49	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5779,51	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5788,47	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5800,27	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 75	TRAVE	1	34,72	0,525	22,73	7,535	189,47	5,08	OK	189,47	5,08	
	TRAVE	2	33,84	0,525	22,73	7,379	185,46	4,95	OK	374,93	10,04	
	TRAVE	3	26,98	0,525	22,73	7,578	186,39	3,95	OK	561,33	13,99	
	TRAVE	4	25,65	0,525	22,73	7,471	183,26	3,75	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,94	0,525	22,73	7,654	187,58	3,80	OK	932,16	21,54	
	TRAVE	6	25,17	0,525	22,73	5,431	136,64	3,69	OK	1068,80	25,22	
	TRAVE	7	25,31	0,525	22,73	7,648	187,10	3,70	OK	1255,90	28,93	
	TRAVE	8	25,14	0,525	22,73	5,442	136,88	3,68	OK	1392,77	32,61	
	TRAVE	9	26,95	0,525	22,73	7,586	186,55	3,94	OK	1579,32	36,55	
	TRAVE	10	31,00	0,525	22,73	5,303	136,79	4,54	OK	1716,11	41,09	
	TRAVE	11	30,44	0,525	22,73	5,270	135,76	4,46	OK	1851,87	45,55	
	TRAVE	12	26,85	0,525	22,73	7,633	187,57	3,93	OK	2039,44	49,48	
	TRAVE	13	24,24	0,525	22,73	7,503	183,24	3,55	OK	2222,67	53,03	
	TRAVE	14	23,95	0,525	22,73	7,535	183,82	3,51	OK	2406,50	56,53	
	TRAVE	15	21,87	0,525	22,73	7,375	179,09	3,20	OK	2585,59	59,73	
	TRAVE	16	20,70	0,525	22,73	7,517	181,71	3,03	OK	2767,30	62,76	
	TRAVE	17	10,69	0,525	22,73	3,365	82,08	1,56	OK	2849,38	64,33	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,912	94,38	1,53	OK	2943,76	65,85	
	TRAVE	19	11,04	0,525	22,73	3,360	82,16	1,62	OK	3025,92	67,47	
	TRAVE	20	23,80	0,525	22,73	4,347	111,28	3,48	OK	3137,20	70,96	
	TRAVE	21	20,11	0,525	22,73	5,124	127,01	2,94	OK	3264,21	73,90	
	TRAVE	22	25,30	0,525	22,73	5,074	128,60	3,70	OK	3392,81	77,60	
	TRAVE	23	24,50	0,525	22,73	5,053	127,70	3,59	OK	3520,51	81,19	
	TRAVE	24	20,62	0,525	22,73	5,739	141,25	3,02	OK	3661,76	84,21	
	TRAVE	25	17,14	0,525	22,73	5,629	136,93	2,51	OK	3798,68	86,72	
	TRAVE	26	23,28	0,525	22,73	5,065	127,33	3,41	OK	3926,01	90,12	
	TRAVE	27	23,04	0,525	22,73	5,085	127,67	3,37	OK	4053,69	93,50	
	TRAVE	28	11,36	0,525	22,73	2,020	51,86	1,66	OK	4105,55	95,16	
	TRAVE	29	18,46	0,525	22,73	5,111	125,84	2,70	OK	4231,39	97,86	
	TRAVE	30	18,19	0,525	22,73	5,101	125,48	2,66	OK	4356,87	100,53	
	TRAVE	31	23,73	0,525	22,73	5,010	126,31	3,47	OK	4483,18	104,00	
	TRAVE	32	24,21	0,525	22,73	5,072	127,99	3,54	OK	4611,17	107,54	
	TRAVE	33	17,82	0,525	22,73	5,592	136,45	2,61	OK	4747,62	110,15	
	TRAVE	34	12,01	0,525	22,73	2,456	62,13	1,76	OK	4809,74	111,91	
	TRAVE	35	11,38	0,525	22,73	2,005	51,54	1,67	OK	4861,28	113,58	
	TRAVE	36	11,55	0,525	22,73	2,479	62,41	1,69	OK	4923,69	115,27	
	TRAVE	37	21,19	0,525	22,73	4,409	111,32	3,10	OK	5035,01	118,37	
	TRAVE	38	18,08	0,525	22,73	5,108	125,59	2,65	OK	5160,60	121,02	
	TRAVE	39	23,70	0,525	22,73	5,055	127,33	3,47	OK	5287,93	124,49	
	TRAVE	40	23,09	0,525	22,73	5,097	127,96	3,38	OK	5415,89	127,87	
	TRAVE	41	18,02	0,525	22,73	5,735	139,80	2,64	OK	5555,69	130,51	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	42	3,39	0,525	22,73	2,066	48,74	0,50	OK	5604,43	131,00	
	TRAVE	43	3,46	0,525	22,73	2,065	48,74	0,51	OK	5653,17	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5659,33	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5665,50	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5672,38	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5678,60	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5679,89	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5680,59	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5684,02	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5685,26	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5708,40	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5719,74	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5731,06	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5752,81	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5761,81	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5772,83	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5781,79	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5793,59	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 76	TRAVE	1	34,88	0,525	22,73	7,528	189,40	5,11	OK	189,40	5,11	
	TRAVE	2	33,69	0,525	22,73	7,385	185,52	4,93	OK	374,92	10,04	
	TRAVE	3	26,94	0,525	22,73	7,573	186,26	3,94	OK	561,18	13,98	
	TRAVE	4	25,69	0,525	22,73	7,476	183,40	3,76	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,91	0,525	22,73	7,652	187,51	3,79	OK	932,09	21,53	
	TRAVE	6	25,16	0,525	22,73	5,430	136,61	3,68	OK	1068,70	25,22	
	TRAVE	7	25,34	0,525	22,73	7,650	187,15	3,71	OK	1255,85	28,93	
	TRAVE	8	25,15	0,525	22,73	5,443	136,91	3,68	OK	1392,76	32,61	
	TRAVE	9	27,02	0,525	22,73	7,577	186,39	3,95	OK	1579,15	36,56	
	TRAVE	10	30,94	0,525	22,73	5,300	136,69	4,53	OK	1715,84	41,09	
	TRAVE	11	30,50	0,525	22,73	5,274	135,87	4,47	OK	1851,70	45,56	
	TRAVE	12	26,79	0,525	22,73	7,628	187,42	3,92	OK	2039,12	49,48	
	TRAVE	13	24,21	0,525	22,73	7,493	182,99	3,54	OK	2222,12	53,02	
	TRAVE	14	23,98	0,525	22,73	7,533	183,79	3,51	OK	2405,90	56,53	
	TRAVE	15	21,72	0,525	22,73	7,369	178,87	3,18	OK	2584,77	59,71	
	TRAVE	16	20,84	0,525	22,73	7,523	181,91	3,05	OK	2766,69	62,76	
	TRAVE	17	10,59	0,525	22,73	3,365	82,04	1,55	OK	2848,73	64,31	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,906	94,25	1,53	OK	2942,98	65,84	
	TRAVE	19	11,14	0,525	22,73	3,360	82,20	1,63	OK	3025,18	67,47	
	TRAVE	20	23,80	0,525	22,73	4,346	111,26	3,48	OK	3136,44	70,95	
	TRAVE	21	20,03	0,525	22,73	5,126	127,01	2,93	OK	3263,45	73,89	
	TRAVE	22	25,39	0,525	22,73	5,068	128,51	3,72	OK	3391,96	77,60	
	TRAVE	23	24,59	0,525	22,73	5,052	127,73	3,60	OK	3519,69	81,20	
	TRAVE	24	20,60	0,525	22,73	5,737	141,20	3,02	OK	3660,88	84,22	
	TRAVE	25	17,01	0,525	22,73	5,627	136,82	2,49	OK	3797,71	86,71	
	TRAVE	26	23,29	0,525	22,73	5,064	127,31	3,41	OK	3925,01	90,12	
	TRAVE	27	23,01	0,525	22,73	5,084	127,62	3,37	OK	4052,64	93,49	
	TRAVE	28	11,37	0,525	22,73	2,018	51,84	1,67	OK	4104,48	95,15	
	TRAVE	29	18,42	0,525	22,73	5,111	125,82	2,70	OK	4230,29	97,85	
	TRAVE	30	18,23	0,525	22,73	5,101	125,50	2,67	OK	4355,79	100,52	
	TRAVE	31	23,72	0,525	22,73	5,011	126,34	3,47	OK	4482,13	103,99	
	TRAVE	32	24,25	0,525	22,73	5,074	128,04	3,55	OK	4610,17	107,54	
	TRAVE	33	17,95	0,525	22,73	5,594	136,56	2,63	OK	4746,72	110,17	
	TRAVE	34	11,94	0,525	22,73	2,458	62,13	1,75	OK	4808,85	111,91	
	TRAVE	35	11,37	0,525	22,73	2,006	51,56	1,66	OK	4860,41	113,58	
	TRAVE	36	11,62	0,525	22,73	2,477	62,40	1,70	OK	4922,81	115,28	
	TRAVE	37	21,19	0,525	22,73	4,410	111,34	3,10	OK	5034,16	118,38	
	TRAVE	38	18,17	0,525	22,73	5,110	125,68	2,66	OK	5159,84	121,04	
	TRAVE	39	23,62	0,525	22,73	5,061	127,43	3,46	OK	5287,27	124,50	
	TRAVE	40	23,00	0,525	22,73	5,098	127,94	3,37	OK	5415,21	127,86	
	TRAVE	41	18,04	0,525	22,73	5,737	139,85	2,64	OK	5555,06	130,51	
	TRAVE	42	3,38	0,525	22,73	2,067	48,74	0,50	OK	5603,81	131,00	
	TRAVE	43	3,46	0,525	22,73	2,064	48,73	0,51	OK	5652,54	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5658,70	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5664,88	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5671,75	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5677,97	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5679,26	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5679,96	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5683,39	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5684,64	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5707,77	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5719,12	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5730,43	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5752,18	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5761,19	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5772,21	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5781,16	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5792,97	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 77	TRAVE	1	35,21	0,525	22,73	7,514	189,25	5,15	OK	189,25	5,15	
	TRAVE	2	33,36	0,525	22,73	7,398	185,65	4,88	OK	374,91	10,04	
	TRAVE	3	26,86	0,525	22,73	7,563	185,98	3,93	OK	560,89	13,97	
	TRAVE	4	25,77	0,525	22,73	7,487	183,69	3,77	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,84	0,525	22,73	7,648	187,37	3,78	OK	931,95	21,52	
	TRAVE	6	25,13	0,525	22,73	5,427	136,54	3,68	OK	1068,49	25,20	
	TRAVE	7	25,41	0,525	22,73	7,653	187,26	3,72	OK	1255,76	28,92	
	TRAVE	8	25,18	0,525	22,73	5,445	136,97	3,69	OK	1392,73	32,61	
	TRAVE	9	27,16	0,525	22,73	7,560	186,07	3,98	OK	1578,80	36,59	
	TRAVE	10	30,80	0,525	22,73	5,293	136,46	4,51	OK	1715,26	41,09	
	TRAVE	11	30,64	0,525	22,73	5,280	136,09	4,49	OK	1851,36	45,58	
	TRAVE	12	26,64	0,525	22,73	7,617	187,10	3,90	OK	2038,46	49,48	
	TRAVE	13	24,15	0,525	22,73	7,471	182,48	3,53	OK	2220,93	53,01	
	TRAVE	14	24,04	0,525	22,73	7,528	183,71	3,52	OK	2404,64	56,53	
	TRAVE	15	21,41	0,525	22,73	7,354	178,39	3,13	OK	2583,03	59,67	
	TRAVE	16	21,15	0,525	22,73	7,535	182,35	3,10	OK	2765,38	62,76	
	TRAVE	17	10,38	0,525	22,73	3,367	81,96	1,52	OK	2847,34	64,28	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,894	93,96	1,53	OK	2941,30	65,81	
	TRAVE	19	11,35	0,525	22,73	3,358	82,29	1,66	OK	3023,59	67,47	
	TRAVE	20	23,79	0,525	22,73	4,344	111,22	3,48	OK	3134,81	70,95	
	TRAVE	21	19,85	0,525	22,73	5,131	127,03	2,91	OK	3261,83	73,86	
	TRAVE	22	25,56	0,525	22,73	5,055	128,31	3,74	OK	3390,15	77,60	
	TRAVE	23	24,80	0,525	22,73	5,050	127,78	3,63	OK	3517,93	81,23	
	TRAVE	24	20,56	0,525	22,73	5,733	141,09	3,01	OK	3659,03	84,24	
	TRAVE	25	16,73	0,525	22,73	5,624	136,60	2,45	OK	3795,63	86,69	
	TRAVE	26	23,31	0,525	22,73	5,061	127,26	3,41	OK	3922,88	90,10	
	TRAVE	27	22,92	0,525	22,73	5,081	127,51	3,36	OK	4050,40	93,46	
	TRAVE	28	11,41	0,525	22,73	2,015	51,79	1,67	OK	4102,19	95,13	
	TRAVE	29	18,33	0,525	22,73	5,111	125,77	2,68	OK	4227,95	97,81	
	TRAVE	30	18,32	0,525	22,73	5,101	125,55	2,68	OK	4353,51	100,49	
	TRAVE	31	23,70	0,525	22,73	5,013	126,38	3,47	OK	4479,89	103,96	
	TRAVE	32	24,33	0,525	22,73	5,076	128,14	3,56	OK	4608,03	107,53	
	TRAVE	33	18,23	0,525	22,73	5,598	136,79	2,67	OK	4744,82	110,19	
	TRAVE	34	11,80	0,525	22,73	2,462	62,14	1,73	OK	4806,96	111,92	
	TRAVE	35	11,33	0,525	22,73	2,009	51,61	1,66	OK	4858,56	113,58	
	TRAVE	36	11,76	0,525	22,73	2,473	62,38	1,72	OK	4920,95	115,30	
	TRAVE	37	21,20	0,525	22,73	4,411	111,38	3,10	OK	5032,33	118,41	
	TRAVE	38	18,34	0,525	22,73	5,115	125,88	2,69	OK	5158,21	121,09	
	TRAVE	39	23,44	0,525	22,73	5,075	127,65	3,43	OK	5285,87	124,52	
	TRAVE	40	22,79	0,525	22,73	5,101	127,90	3,34	OK	5413,77	127,86	
	TRAVE	41	18,07	0,525	22,73	5,741	139,97	2,65	OK	5553,73	130,51	
	TRAVE	42	3,38	0,525	22,73	2,067	48,76	0,49	OK	5602,49	131,00	
	TRAVE	43	3,47	0,525	22,73	2,064	48,72	0,51	OK	5651,21	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5657,38	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5663,55	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5670,42	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5676,64	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,93	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5678,64	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5682,06	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5683,31	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5706,45	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,79	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5729,10	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,85	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,86	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,88	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,83	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5791,64	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 78	TRAVE	1	35,36	0,525	22,73	7,507	189,18	5,18	OK	189,18	5,18	
	TRAVE	2	33,20	0,525	22,73	7,405	185,72	4,86	OK	374,90	10,04	
	TRAVE	3	26,82	0,525	22,73	7,558	185,85	3,93	OK	560,75	13,96	
	TRAVE	4	25,81	0,525	22,73	7,493	183,83	3,78	OK	744,58	17,74	
	TRAVE	5	25,81	0,525	22,73	7,645	187,31	3,78	OK	931,89	21,52	
	TRAVE	6	25,12	0,525	22,73	5,426	136,51	3,68	OK	1068,40	25,20	
	TRAVE	7	25,44	0,525	22,73	7,655	187,32	3,72	OK	1255,72	28,92	
	TRAVE	8	25,20	0,525	22,73	5,446	137,00	3,69	OK	1392,72	32,61	
	TRAVE	9	27,23	0,525	22,73	7,552	185,92	3,99	OK	1578,64	36,60	
	TRAVE	10	30,73	0,525	22,73	5,290	136,36	4,50	OK	1715,00	41,09	
	TRAVE	11	30,70	0,525	22,73	5,284	136,20	4,49	OK	1851,20	45,59	
	TRAVE	12	26,57	0,525	22,73	7,612	186,95	3,89	OK	2038,14	49,48	
	TRAVE	13	24,12	0,525	22,73	7,461	182,23	3,53	OK	2220,38	53,01	
	TRAVE	14	24,07	0,525	22,73	7,526	183,67	3,52	OK	2404,05	56,53	
	TRAVE	15	21,27	0,525	22,73	7,348	178,16	3,11	OK	2582,21	59,65	
	TRAVE	16	21,29	0,525	22,73	7,541	182,55	3,12	OK	2764,76	62,76	
	TRAVE	17	10,28	0,525	22,73	3,367	81,92	1,51	OK	2846,69	64,27	
	TRAVE	18	10,42	0,525	22,73	3,888	93,82	1,53	OK	2940,51	65,80	
	TRAVE	19	11,44	0,525	22,73	3,358	82,33	1,68	OK	3022,83	67,47	
	TRAVE	20	23,78	0,525	22,73	4,344	111,20	3,48	OK	3134,04	70,95	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	21	19,77	0,525	22,73	5,129	126,95	2,89	OK	3260,98	73,85	
	TRAVE	22	25,65	0,525	22,73	5,049	128,22	3,75	OK	3389,21	77,60	
	TRAVE	23	24,90	0,525	22,73	5,049	127,81	3,65	OK	3517,02	81,25	
	TRAVE	24	20,54	0,525	22,73	5,732	141,04	3,01	OK	3658,06	84,25	
	TRAVE	25	16,60	0,525	22,73	5,623	136,50	2,43	OK	3794,56	86,68	
	TRAVE	26	23,32	0,525	22,73	5,060	127,23	3,41	OK	3921,79	90,10	
	TRAVE	27	22,88	0,525	22,73	5,080	127,46	3,35	OK	4049,25	93,45	
	TRAVE	28	11,43	0,525	22,73	2,014	51,77	1,67	OK	4101,02	95,12	
	TRAVE	29	18,28	0,525	22,73	5,110	125,74	2,68	OK	4226,76	97,80	
	TRAVE	30	18,37	0,525	22,73	5,101	125,58	2,69	OK	4352,34	100,48	
	TRAVE	31	23,69	0,525	22,73	5,015	126,41	3,47	OK	4478,75	103,95	
	TRAVE	32	24,37	0,525	22,73	5,078	128,19	3,57	OK	4606,94	107,52	
	TRAVE	33	18,36	0,525	22,73	5,599	136,89	2,69	OK	4743,83	110,21	
	TRAVE	34	11,73	0,525	22,73	2,464	62,15	1,72	OK	4805,97	111,92	
	TRAVE	35	11,32	0,525	22,73	2,010	51,63	1,66	OK	4857,60	113,58	
	TRAVE	36	11,83	0,525	22,73	2,471	62,37	1,73	OK	4919,98	115,31	
	TRAVE	37	21,21	0,525	22,73	4,412	111,40	3,10	OK	5031,38	118,42	
	TRAVE	38	18,43	0,525	22,73	5,117	125,98	2,70	OK	5157,36	121,12	
	TRAVE	39	23,36	0,525	22,73	5,082	127,76	3,42	OK	5285,12	124,53	
	TRAVE	40	22,69	0,525	22,73	5,103	127,88	3,32	OK	5413,00	127,86	
	TRAVE	41	18,09	0,525	22,73	5,743	140,02	2,65	OK	5553,02	130,51	
	TRAVE	42	3,37	0,525	22,73	2,068	48,77	0,49	OK	5601,79	131,00	
	TRAVE	43	3,47	0,525	22,73	2,063	48,71	0,51	OK	5650,50	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,525	22,73	0,263	6,16	0,05	OK	5656,66	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,525	22,73	0,264	6,17	0,05	OK	5662,84	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,525	22,73	0,293	6,87	0,06	OK	5669,71	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,525	22,73	0,265	6,22	0,05	OK	5675,93	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,525	22,73	0,055	1,29	0,01	OK	5677,22	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,525	22,73	0,030	0,70	0,01	OK	5677,92	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,525	22,73	0,146	3,43	0,03	OK	5681,35	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,525	22,73	0,053	1,25	0,01	OK	5682,60	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,525	22,73	0,989	23,14	0,18	OK	5705,73	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,525	22,73	0,485	11,34	0,09	OK	5717,08	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,525	22,73	0,484	11,31	0,09	OK	5728,39	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,525	22,73	0,930	21,75	0,17	OK	5750,14	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,525	22,73	0,385	9,01	0,07	OK	5759,15	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,525	22,73	0,471	11,02	0,09	OK	5770,17	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,525	22,73	0,383	8,96	0,07	OK	5779,12	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,525	22,73	0,504	11,81	0,10	OK	5790,93	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 1	TRAVE	1	43,09	0,000	22,73	7,495	170,34	0,00	OK	170,34	0,00	
	TRAVE	2	43,09	0,000	22,73	7,495	170,34	0,00	OK	340,69	0,00	
	TRAVE	3	39,72	0,000	22,73	7,478	169,97	0,00	OK	510,65	0,00	
	TRAVE	4	39,72	0,000	22,73	7,478	169,97	0,00	OK	680,62	0,00	
	TRAVE	5	39,72	0,000	22,73	7,651	173,90	0,00	OK	854,51	0,00	
	TRAVE	6	40,11	0,000	22,73	5,342	121,42	0,00	OK	975,93	0,00	
	TRAVE	7	39,72	0,000	22,73	7,651	173,90	0,00	OK	1149,83	0,00	
	TRAVE	8	40,11	0,000	22,73	5,342	121,42	0,00	OK	1271,25	0,00	
	TRAVE	9	37,67	0,000	22,73	7,665	174,21	0,00	OK	1445,46	0,00	
	TRAVE	10	45,60	0,000	22,73	5,317	120,84	0,00	OK	1566,30	0,00	
	TRAVE	11	45,60	0,000	22,73	5,317	120,84	0,00	OK	1687,14	0,00	
	TRAVE	12	37,67	0,000	22,73	7,665	174,21	0,00	OK	1861,35	0,00	
	TRAVE	13	37,02	0,000	22,73	7,624	173,27	0,00	OK	2034,62	0,00	
	TRAVE	14	37,02	0,000	22,73	7,624	173,27	0,00	OK	2207,89	0,00	
	TRAVE	15	38,21	0,000	22,73	7,388	167,91	0,00	OK	2375,81	0,00	
	TRAVE	16	38,21	0,000	22,73	7,388	167,91	0,00	OK	2543,72	0,00	
	TRAVE	17	19,07	0,000	22,73	3,451	78,43	0,00	OK	2622,16	0,00	
	TRAVE	18	17,83	0,000	22,73	4,161	94,57	0,00	OK	2716,73	0,00	
	TRAVE	19	19,07	0,000	22,73	3,451	78,43	0,00	OK	2795,16	0,00	
	TRAVE	20	30,36	0,000	22,73	4,477	101,75	0,00	OK	2896,91	0,00	
	TRAVE	21	30,15	0,000	22,73	5,118	116,31	0,00	OK	3013,22	0,00	
	TRAVE	22	35,82	0,000	22,73	5,127	116,52	0,00	OK	3129,74	0,00	
	TRAVE	23	35,62	0,000	22,73	5,097	115,83	0,00	OK	3245,57	0,00	
	TRAVE	24	34,63	0,000	22,73	5,752	130,72	0,00	OK	3376,29	0,00	
	TRAVE	25	29,69	0,000	22,73	5,654	128,50	0,00	OK	3504,79	0,00	
	TRAVE	26	34,33	0,000	22,73	5,123	116,42	0,00	OK	3621,21	0,00	
	TRAVE	27	35,04	0,000	22,73	5,094	115,77	0,00	OK	3736,98	0,00	
	TRAVE	28	17,27	0,000	22,73	2,041	46,38	0,00	OK	3783,36	0,00	
	TRAVE	29	30,91	0,000	22,73	5,059	114,98	0,00	OK	3898,34	0,00	
	TRAVE	30	30,91	0,000	22,73	5,059	114,98	0,00	OK	4013,32	0,00	
	TRAVE	31	34,33	0,000	22,73	5,123	116,42	0,00	OK	4129,74	0,00	
	TRAVE	32	35,04	0,000	22,73	5,094	115,77	0,00	OK	4245,50	0,00	
	TRAVE	33	29,69	0,000	22,73	5,654	128,50	0,00	OK	4374,00	0,00	
	TRAVE	34	15,90	0,000	22,73	2,494	56,67	0,00	OK	4430,68	0,00	
	TRAVE	35	17,27	0,000	22,73	2,041	46,38	0,00	OK	4477,06	0,00	
	TRAVE	36	15,90	0,000	22,73	2,494	56,67	0,00	OK	4533,73	0,00	
	TRAVE	37	30,36	0,000	22,73	4,477	101,75	0,00	OK	4635,48	0,00	
	TRAVE	38	30,15	0,000	22,73	5,118	116,31	0,00	OK	4751,79	0,00	
	TRAVE	39	35,82	0,000	22,73	5,127	116,52	0,00	OK	4868,31	0,00	
	TRAVE	40	35,62	0,000	22,73	5,097	115,83	0,00	OK	4984,15	0,00	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	41	34,63	0,000	22,73	5,752	130,72	0,00	OK	5114,86	0,00	
	TRAVE	42	4,12	0,000	22,73	2,079	47,24	0,00	OK	5162,11	0,00	
	TRAVE	43	4,12	0,000	22,73	2,079	47,24	0,00	OK	5209,35	0,00	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5215,33	0,00	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5221,33	0,00	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,00	OK	5228,00	0,00	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,00	OK	5234,03	0,00	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5235,28	0,00	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5235,96	0,00	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5239,29	0,00	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5240,50	0,00	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,00	OK	5262,97	0,00	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,00	OK	5274,00	0,00	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,00	OK	5284,99	0,00	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,00	OK	5306,12	0,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,00	OK	5314,86	0,00	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,00	OK	5325,56	0,00	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,00	OK	5334,25	0,00	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,00	OK	5345,71	0,00	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 2	TRAVE	1	42,08	0,000	22,73	7,501	170,49	0,00	OK	170,49	0,00	
	TRAVE	2	42,08	0,000	22,73	7,501	170,49	0,00	OK	340,98	0,00	
	TRAVE	3	38,67	0,000	22,73	7,492	170,28	0,00	OK	511,26	0,00	
	TRAVE	4	38,67	0,000	22,73	7,492	170,28	0,00	OK	681,54	0,00	
	TRAVE	5	38,64	0,000	22,73	7,657	174,02	0,00	OK	855,56	0,00	
	TRAVE	6	38,87	0,000	22,73	5,346	121,49	0,00	OK	977,05	0,00	
	TRAVE	7	38,64	0,000	22,73	7,657	174,02	0,00	OK	1151,07	0,00	
	TRAVE	8	38,87	0,000	22,73	5,346	121,49	0,00	OK	1272,56	0,00	
	TRAVE	9	36,81	0,000	22,73	7,667	174,24	0,00	OK	1446,80	0,00	
	TRAVE	10	44,06	0,000	22,73	5,322	120,95	0,00	OK	1567,75	0,00	
	TRAVE	11	44,06	0,000	22,73	5,322	120,95	0,00	OK	1688,71	0,00	
	TRAVE	12	36,81	0,000	22,73	7,667	174,24	0,00	OK	1862,95	0,00	
	TRAVE	13	36,22	0,000	22,73	7,626	173,31	0,00	OK	2036,26	0,00	
	TRAVE	14	36,22	0,000	22,73	7,626	173,31	0,00	OK	2209,56	0,00	
	TRAVE	15	37,41	0,000	22,73	7,393	168,02	0,00	OK	2377,59	0,00	
	TRAVE	16	37,41	0,000	22,73	7,393	168,02	0,00	OK	2545,61	0,00	
	TRAVE	17	18,64	0,000	22,73	3,451	78,43	0,00	OK	2624,04	0,00	
	TRAVE	18	17,43	0,000	22,73	4,162	94,58	0,00	OK	2718,62	0,00	
	TRAVE	19	18,64	0,000	22,73	3,451	78,43	0,00	OK	2797,06	0,00	
	TRAVE	20	29,60	0,000	22,73	4,477	101,76	0,00	OK	2898,81	0,00	
	TRAVE	21	29,31	0,000	22,73	5,121	116,38	0,00	OK	3015,20	0,00	
	TRAVE	22	34,80	0,000	22,73	5,129	116,56	0,00	OK	3131,76	0,00	
	TRAVE	23	34,64	0,000	22,73	5,100	115,92	0,00	OK	3247,67	0,00	
	TRAVE	24	33,72	0,000	22,73	5,753	130,76	0,00	OK	3378,43	0,00	
	TRAVE	25	28,97	0,000	22,73	5,660	128,65	0,00	OK	3507,08	0,00	
	TRAVE	26	33,36	0,000	22,73	5,122	116,42	0,00	OK	3623,50	0,00	
	TRAVE	27	34,09	0,000	22,73	5,097	115,84	0,00	OK	3739,34	0,00	
	TRAVE	28	16,68	0,000	22,73	2,041	46,38	0,00	OK	3785,72	0,00	
	TRAVE	29	29,87	0,000	22,73	5,064	115,10	0,00	OK	3900,81	0,00	
	TRAVE	30	29,87	0,000	22,73	5,064	115,10	0,00	OK	4015,91	0,00	
	TRAVE	31	33,36	0,000	22,73	5,122	116,42	0,00	OK	4132,33	0,00	
	TRAVE	32	34,09	0,000	22,73	5,097	115,84	0,00	OK	4248,17	0,00	
	TRAVE	33	28,97	0,000	22,73	5,660	128,65	0,00	OK	4376,82	0,00	
	TRAVE	34	15,40	0,000	22,73	2,493	56,67	0,00	OK	4433,48	0,00	
	TRAVE	35	16,68	0,000	22,73	2,041	46,38	0,00	OK	4479,86	0,00	
	TRAVE	36	15,40	0,000	22,73	2,493	56,67	0,00	OK	4536,53	0,00	
	TRAVE	37	29,60	0,000	22,73	4,477	101,76	0,00	OK	4638,29	0,00	
	TRAVE	38	29,31	0,000	22,73	5,121	116,38	0,00	OK	4754,67	0,00	
	TRAVE	39	34,80	0,000	22,73	5,129	116,56	0,00	OK	4871,23	0,00	
	TRAVE	40	34,64	0,000	22,73	5,100	115,92	0,00	OK	4987,15	0,00	
	TRAVE	41	33,72	0,000	22,73	5,753	130,76	0,00	OK	5117,91	0,00	
	TRAVE	42	4,02	0,000	22,73	2,079	47,25	0,00	OK	5165,15	0,00	
	TRAVE	43	4,02	0,000	22,73	2,079	47,25	0,00	OK	5212,40	0,00	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5218,39	0,00	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5224,38	0,00	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,00	OK	5231,05	0,00	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,00	OK	5237,08	0,00	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5238,33	0,00	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5239,01	0,00	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5242,34	0,00	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5243,55	0,00	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,00	OK	5266,02	0,00	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,00	OK	5277,05	0,00	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,00	OK	5288,04	0,00	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,00	OK	5309,17	0,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,00	OK	5317,91	0,00	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,00	OK	5328,61	0,00	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,00	OK	5337,31	0,00	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,00	OK	5348,76	0,00	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 3	TRAVE	1	42,96	0,000	22,73	7,485	170,12	0,41	OK	170,12	0,41	
	TRAVE	2	43,23	0,000	22,73	7,505	170,57	0,41	OK	340,69	0,81	
	TRAVE	3	39,62	0,000	22,73	7,473	169,85	0,37	OK	510,53	1,19	
	TRAVE	4	39,82	0,000	22,73	7,484	170,08	0,38	OK	680,61	1,57	
	TRAVE	5	39,67	0,000	22,73	7,650	173,85	0,38	OK	854,47	1,94	
	TRAVE	6	40,11	0,000	22,73	5,343	121,44	0,38	OK	975,91	2,32	
	TRAVE	7	39,76	0,000	22,73	7,653	173,94	0,38	OK	1149,84	2,70	
	TRAVE	8	40,10	0,000	22,73	5,342	121,40	0,38	OK	1271,24	3,07	
	TRAVE	9	37,64	0,000	22,73	7,673	174,38	0,36	OK	1445,62	3,43	
	TRAVE	10	45,57	0,000	22,73	5,316	120,81	0,43	OK	1566,44	3,86	
	TRAVE	11	45,62	0,000	22,73	5,318	120,87	0,43	OK	1687,31	4,29	
	TRAVE	12	37,70	0,000	22,73	7,658	174,04	0,36	OK	1861,35	4,65	
	TRAVE	13	37,01	0,000	22,73	7,633	173,49	0,35	OK	2034,84	5,00	
	TRAVE	14	37,04	0,000	22,73	7,614	173,06	0,35	OK	2207,89	5,35	
	TRAVE	15	38,15	0,000	22,73	7,399	168,16	0,36	OK	2376,06	5,71	
	TRAVE	16	38,27	0,000	22,73	7,377	167,67	0,36	OK	2543,72	6,07	
	TRAVE	17	19,13	0,000	22,73	3,450	78,42	0,18	OK	2622,14	6,25	
	TRAVE	18	17,83	0,000	22,73	4,159	94,51	0,17	OK	2716,66	6,42	
	TRAVE	19	19,01	0,000	22,73	3,452	78,45	0,18	OK	2795,10	6,60	
	TRAVE	20	30,14	0,000	22,73	4,481	101,85	0,28	OK	2896,95	6,89	
	TRAVE	21	30,01	0,000	22,73	5,119	116,34	0,28	OK	3013,29	7,17	
	TRAVE	22	35,66	0,000	22,73	5,128	116,55	0,34	OK	3129,84	7,51	
	TRAVE	23	35,48	0,000	22,73	5,097	115,85	0,34	OK	3245,69	7,84	
	TRAVE	24	34,42	0,000	22,73	5,757	130,85	0,33	OK	3376,54	8,17	
	TRAVE	25	29,79	0,000	22,73	5,652	128,45	0,28	OK	3504,99	8,45	
	TRAVE	26	34,37	0,000	22,73	5,119	116,35	0,32	OK	3621,34	8,77	
	TRAVE	27	35,15	0,000	22,73	5,093	115,76	0,33	OK	3737,10	9,11	
	TRAVE	28	17,27	0,000	22,73	2,040	46,37	0,16	OK	3783,47	9,27	
	TRAVE	29	30,89	0,000	22,73	5,058	114,96	0,29	OK	3898,43	9,56	
	TRAVE	30	30,92	0,000	22,73	5,060	115,00	0,29	OK	4013,43	9,85	
	TRAVE	31	34,29	0,000	22,73	5,126	116,49	0,32	OK	4129,92	10,18	
	TRAVE	32	34,93	0,000	22,73	5,094	115,77	0,33	OK	4245,69	10,51	
	TRAVE	33	29,59	0,000	22,73	5,656	128,55	0,28	OK	4374,24	10,79	
	TRAVE	34	15,88	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4430,94	10,94	
	TRAVE	35	17,27	0,000	22,73	2,041	46,40	0,16	OK	4477,34	11,10	
	TRAVE	36	15,92	0,000	22,73	2,492	56,65	0,15	OK	4533,98	11,25	
	TRAVE	37	30,58	0,000	22,73	4,472	101,64	0,29	OK	4635,63	11,54	
	TRAVE	38	30,29	0,000	22,73	5,116	116,28	0,29	OK	4751,91	11,83	
	TRAVE	39	35,98	0,000	22,73	5,126	116,50	0,34	OK	4868,41	12,17	
	TRAVE	40	35,77	0,000	22,73	5,096	115,81	0,34	OK	4984,22	12,51	
	TRAVE	41	34,84	0,000	22,73	5,746	130,59	0,33	OK	5114,81	12,84	
	TRAVE	42	4,13	0,000	22,73	2,078	47,24	0,04	OK	5162,04	12,87	
	TRAVE	43	4,11	0,000	22,73	2,079	47,25	0,04	OK	5209,29	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5215,28	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5221,27	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5227,94	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5233,97	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5235,22	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5235,91	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5239,23	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5240,44	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5262,92	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5273,94	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5284,93	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5306,06	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5314,80	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5325,50	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5334,20	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5345,66	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 4	TRAVE	1	41,95	0,000	22,73	7,491	170,26	0,41	OK	170,26	0,41	
	TRAVE	2	42,22	0,000	22,73	7,511	170,72	0,41	OK	340,98	0,82	
	TRAVE	3	38,57	0,000	22,73	7,487	170,16	0,38	OK	511,14	1,19	
	TRAVE	4	38,77	0,000	22,73	7,498	170,40	0,38	OK	681,54	1,57	
	TRAVE	5	38,59	0,000	22,73	7,655	173,97	0,38	OK	855,51	1,95	
	TRAVE	6	38,87	0,000	22,73	5,347	121,51	0,38	OK	977,03	2,32	
	TRAVE	7	38,68	0,000	22,73	7,659	174,06	0,38	OK	1151,08	2,70	
	TRAVE	8	38,87	0,000	22,73	5,345	121,47	0,38	OK	1272,56	3,08	
	TRAVE	9	36,78	0,000	22,73	7,674	174,41	0,36	OK	1446,97	3,44	
	TRAVE	10	44,03	0,000	22,73	5,321	120,93	0,43	OK	1567,90	3,86	
	TRAVE	11	44,09	0,000	22,73	5,323	120,98	0,43	OK	1688,88	4,29	
	TRAVE	12	36,84	0,000	22,73	7,659	174,07	0,36	OK	1862,95	4,65	
	TRAVE	13	36,21	0,000	22,73	7,635	173,53	0,35	OK	2036,48	5,00	
	TRAVE	14	36,24	0,000	22,73	7,616	173,09	0,35	OK	2209,56	5,36	
	TRAVE	15	37,35	0,000	22,73	7,404	168,28	0,36	OK	2377,84	5,72	
	TRAVE	16	37,47	0,000	22,73	7,382	167,77	0,36	OK	2545,61	6,08	
	TRAVE	17	18,70	0,000	22,73	3,450	78,42	0,18	OK	2624,03	6,26	
	TRAVE	18	17,43	0,000	22,73	4,159	94,52	0,17	OK	2718,55	6,43	
	TRAVE	19	18,58	0,000	22,73	3,452	78,45	0,18	OK	2797,00	6,61	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	20	29,38	0,000	22,73	4,482	101,86	0,29	OK	2898,86	6,90	
	TRAVE	21	29,18	0,000	22,73	5,122	116,41	0,28	OK	3015,27	7,18	
	TRAVE	22	34,64	0,000	22,73	5,130	116,59	0,34	OK	3131,86	7,52	
	TRAVE	23	34,50	0,000	22,73	5,101	115,94	0,34	OK	3247,80	7,86	
	TRAVE	24	33,51	0,000	22,73	5,759	130,89	0,33	OK	3378,69	8,18	
	TRAVE	25	29,07	0,000	22,73	5,658	128,60	0,28	OK	3507,29	8,46	
	TRAVE	26	33,40	0,000	22,73	5,119	116,34	0,32	OK	3623,63	8,79	
	TRAVE	27	34,20	0,000	22,73	5,097	115,83	0,33	OK	3739,47	9,12	
	TRAVE	28	16,68	0,000	22,73	2,040	46,37	0,16	OK	3785,83	9,28	
	TRAVE	29	29,86	0,000	22,73	5,063	115,08	0,29	OK	3900,91	9,57	
	TRAVE	30	29,89	0,000	22,73	5,065	115,12	0,29	OK	4016,03	9,87	
	TRAVE	31	33,33	0,000	22,73	5,126	116,49	0,32	OK	4132,52	10,19	
	TRAVE	32	33,98	0,000	22,73	5,097	115,85	0,33	OK	4248,37	10,52	
	TRAVE	33	28,87	0,000	22,73	5,663	128,70	0,28	OK	4377,06	10,80	
	TRAVE	34	15,38	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4433,76	10,95	
	TRAVE	35	16,68	0,000	22,73	2,041	46,39	0,16	OK	4480,15	11,11	
	TRAVE	36	15,42	0,000	22,73	2,492	56,64	0,15	OK	4536,79	11,26	
	TRAVE	37	29,82	0,000	22,73	4,473	101,65	0,29	OK	4638,44	11,55	
	TRAVE	38	29,45	0,000	22,73	5,120	116,35	0,29	OK	4754,79	11,84	
	TRAVE	39	34,96	0,000	22,73	5,128	116,54	0,34	OK	4871,33	12,18	
	TRAVE	40	34,79	0,000	22,73	5,099	115,90	0,34	OK	4987,23	12,52	
	TRAVE	41	33,94	0,000	22,73	5,747	130,62	0,33	OK	5117,85	12,85	
	TRAVE	42	4,03	0,000	22,73	2,079	47,24	0,04	OK	5165,09	12,89	
	TRAVE	43	4,02	0,000	22,73	2,079	47,25	0,04	OK	5212,35	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5218,33	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5224,32	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5230,99	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5237,03	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5238,28	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5238,96	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5242,28	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5243,49	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5265,97	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5276,99	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5287,99	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5309,11	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5317,85	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5328,55	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5337,25	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5348,71	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 5	TRAVE	1	40,68	0,000	22,73	7,492	170,27	0,68	OK	170,27	0,68	
	TRAVE	2	41,14	0,000	22,73	7,526	171,05	0,69	OK	341,33	1,37	
	TRAVE	3	37,28	0,000	22,73	7,501	170,47	0,62	OK	511,79	1,99	
	TRAVE	4	37,62	0,000	22,73	7,519	170,88	0,63	OK	682,67	2,62	
	TRAVE	5	37,30	0,000	22,73	7,660	174,09	0,62	OK	856,76	3,25	
	TRAVE	6	37,44	0,000	22,73	5,351	121,62	0,63	OK	978,38	3,88	
	TRAVE	7	37,45	0,000	22,73	7,666	174,24	0,63	OK	1152,62	4,50	
	TRAVE	8	37,44	0,000	22,73	5,348	121,55	0,63	OK	1274,17	5,13	
	TRAVE	9	35,76	0,000	22,73	7,681	174,57	0,60	OK	1448,74	5,73	
	TRAVE	10	42,23	0,000	22,73	5,326	121,05	0,71	OK	1569,79	6,44	
	TRAVE	11	42,32	0,000	22,73	5,330	121,14	0,71	OK	1690,93	7,15	
	TRAVE	12	35,87	0,000	22,73	7,655	173,98	0,60	OK	1864,91	7,75	
	TRAVE	13	35,25	0,000	22,73	7,643	173,70	0,59	OK	2038,61	8,34	
	TRAVE	14	35,31	0,000	22,73	7,610	172,94	0,59	OK	2211,55	8,93	
	TRAVE	15	36,33	0,000	22,73	7,414	168,51	0,61	OK	2380,06	9,54	
	TRAVE	16	36,54	0,000	22,73	7,376	167,64	0,61	OK	2547,70	10,15	
	TRAVE	17	18,12	0,000	22,73	3,447	78,34	0,30	OK	2626,04	10,45	
	TRAVE	18	16,80	0,000	22,73	4,157	94,49	0,28	OK	2720,52	10,73	
	TRAVE	19	17,92	0,000	22,73	3,449	78,39	0,30	OK	2798,91	11,03	
	TRAVE	20	28,35	0,000	22,73	4,486	101,95	0,47	OK	2900,87	11,51	
	TRAVE	21	28,11	0,000	22,73	5,127	116,53	0,47	OK	3017,39	11,98	
	TRAVE	22	33,35	0,000	22,73	5,133	116,66	0,56	OK	3134,05	12,54	
	TRAVE	23	33,26	0,000	22,73	5,106	116,05	0,56	OK	3250,11	13,10	
	TRAVE	24	32,32	0,000	22,73	5,766	131,04	0,54	OK	3381,15	13,64	
	TRAVE	25	28,23	0,000	22,73	5,663	128,70	0,47	OK	3509,85	14,11	
	TRAVE	26	32,30	0,000	22,73	5,117	116,29	0,54	OK	3626,13	14,65	
	TRAVE	27	33,16	0,000	22,73	5,100	115,91	0,56	OK	3742,04	15,21	
	TRAVE	28	15,99	0,000	22,73	2,039	46,35	0,27	OK	3788,39	15,47	
	TRAVE	29	28,65	0,000	22,73	5,069	115,21	0,48	OK	3903,60	15,95	
	TRAVE	30	28,69	0,000	22,73	5,072	115,28	0,48	OK	4018,88	16,43	
	TRAVE	31	32,18	0,000	22,73	5,128	116,54	0,54	OK	4135,42	16,97	
	TRAVE	32	32,79	0,000	22,73	5,101	115,94	0,55	OK	4251,36	17,52	
	TRAVE	33	27,90	0,000	22,73	5,670	128,86	0,47	OK	4380,23	17,99	
	TRAVE	34	14,79	0,000	22,73	2,495	56,71	0,25	OK	4436,94	18,24	
	TRAVE	35	16,00	0,000	22,73	2,041	46,40	0,27	OK	4483,33	18,51	
	TRAVE	36	14,85	0,000	22,73	2,491	56,61	0,25	OK	4539,94	18,75	
	TRAVE	37	29,09	0,000	22,73	4,470	101,59	0,49	OK	4641,53	19,24	
	TRAVE	38	28,57	0,000	22,73	5,122	116,42	0,48	OK	4757,95	19,72	
	TRAVE	39	33,87	0,000	22,73	5,129	116,57	0,57	OK	4874,52	20,29	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	40	33,74	0,000	22,73	5,103	115,99	0,57	OK	4990,51	20,85	
	TRAVE	41	33,02	0,000	22,73	5,745	130,58	0,55	OK	5121,08	21,41	
	TRAVE	42	3,89	0,000	22,73	2,078	47,23	0,07	OK	5168,31	21,47	
	TRAVE	43	3,87	0,000	22,73	2,079	47,25	0,06	OK	5215,56	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5221,55	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5227,54	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5234,21	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5240,24	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5241,49	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5242,18	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5245,50	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5246,71	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5269,19	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5280,21	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5291,20	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5312,33	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5321,07	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5331,77	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5340,47	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5351,93	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 6	TRAVE	1	42,81	0,000	22,73	7,498	170,41	0,41	OK	170,41	0,41	
	TRAVE	2	42,81	0,000	22,73	7,498	170,41	0,41	OK	340,81	0,82	
	TRAVE	3	39,72	0,000	22,73	7,479	169,98	0,38	OK	510,79	1,19	
	TRAVE	4	39,72	0,000	22,73	7,479	169,98	0,38	OK	680,78	1,57	
	TRAVE	5	39,74	0,000	22,73	7,650	173,85	0,38	OK	854,63	1,95	
	TRAVE	6	40,14	0,000	22,73	5,340	121,36	0,38	OK	975,99	2,33	
	TRAVE	7	39,74	0,000	22,73	7,650	173,85	0,38	OK	1149,85	2,71	
	TRAVE	8	40,14	0,000	22,73	5,340	121,36	0,38	OK	1271,21	3,10	
	TRAVE	9	37,59	0,000	22,73	7,664	174,17	0,36	OK	1445,39	3,45	
	TRAVE	10	45,50	0,000	22,73	5,319	120,89	0,43	OK	1566,27	3,89	
	TRAVE	11	45,50	0,000	22,73	5,319	120,89	0,43	OK	1687,16	4,32	
	TRAVE	12	37,59	0,000	22,73	7,664	174,17	0,36	OK	1861,33	4,68	
	TRAVE	13	37,07	0,000	22,73	7,626	173,32	0,35	OK	2034,65	5,03	
	TRAVE	14	37,07	0,000	22,73	7,626	173,32	0,35	OK	2207,97	5,39	
	TRAVE	15	38,45	0,000	22,73	7,385	167,84	0,37	OK	2375,81	5,75	
	TRAVE	16	38,45	0,000	22,73	7,385	167,84	0,37	OK	2543,65	6,12	
	TRAVE	17	19,17	0,000	22,73	3,454	78,49	0,18	OK	2622,14	6,30	
	TRAVE	18	17,91	0,000	22,73	4,168	94,74	0,17	OK	2716,88	6,47	
	TRAVE	19	19,17	0,000	22,73	3,454	78,49	0,18	OK	2795,37	6,66	
	TRAVE	20	30,24	0,000	22,73	4,481	101,84	0,29	OK	2897,21	6,94	
	TRAVE	21	30,18	0,000	22,73	5,118	116,32	0,29	OK	3013,53	7,23	
	TRAVE	22	35,76	0,000	22,73	5,129	116,58	0,34	OK	3130,10	7,57	
	TRAVE	23	35,60	0,000	22,73	5,098	115,86	0,34	OK	3245,97	7,91	
	TRAVE	24	34,82	0,000	22,73	5,749	130,65	0,33	OK	3376,62	8,24	
	TRAVE	25	29,81	0,000	22,73	5,656	128,56	0,28	OK	3505,17	8,53	
	TRAVE	26	34,27	0,000	22,73	5,126	116,49	0,33	OK	3621,67	8,85	
	TRAVE	27	35,01	0,000	22,73	5,095	115,79	0,33	OK	3737,46	9,19	
	TRAVE	28	17,25	0,000	22,73	2,042	46,41	0,16	OK	3783,86	9,35	
	TRAVE	29	30,97	0,000	22,73	5,059	114,97	0,30	OK	3898,83	9,65	
	TRAVE	30	30,97	0,000	22,73	5,059	114,97	0,30	OK	4013,80	9,94	
	TRAVE	31	34,27	0,000	22,73	5,126	116,49	0,33	OK	4130,29	10,27	
	TRAVE	32	35,01	0,000	22,73	5,095	115,79	0,33	OK	4246,08	10,60	
	TRAVE	33	29,81	0,000	22,73	5,656	128,56	0,28	OK	4374,64	10,89	
	TRAVE	34	15,82	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4431,33	11,04	
	TRAVE	35	17,25	0,000	22,73	2,042	46,41	0,16	OK	4477,74	11,20	
	TRAVE	36	15,82	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4534,43	11,35	
	TRAVE	37	30,24	0,000	22,73	4,481	101,84	0,29	OK	4636,27	11,64	
	TRAVE	38	30,18	0,000	22,73	5,118	116,32	0,29	OK	4752,59	11,93	
	TRAVE	39	35,76	0,000	22,73	5,129	116,58	0,34	OK	4869,17	12,27	
	TRAVE	40	35,60	0,000	22,73	5,098	115,86	0,34	OK	4985,04	12,61	
	TRAVE	41	34,82	0,000	22,73	5,749	130,65	0,33	OK	5115,68	12,94	
	TRAVE	42	4,08	0,000	22,73	2,079	47,26	0,04	OK	5162,94	12,98	
	TRAVE	43	4,08	0,000	22,73	2,079	47,26	0,04	OK	5210,20	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5216,18	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5222,18	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5228,85	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5234,88	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5236,13	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5236,81	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5240,13	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5241,35	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5263,82	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5274,84	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5285,84	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5306,96	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5315,71	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5326,41	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5335,10	13,13	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5346,56	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 7	TRAVE	1	41,80	0,000	22,73	7,504	170,55	0,41	OK	170,55	0,41	
	TRAVE	2	41,80	0,000	22,73	7,504	170,55	0,41	OK	341,11	0,82	
	TRAVE	3	38,67	0,000	22,73	7,493	170,30	0,38	OK	511,41	1,20	
	TRAVE	4	38,67	0,000	22,73	7,493	170,30	0,38	OK	681,71	1,58	
	TRAVE	5	38,66	0,000	22,73	7,655	173,97	0,38	OK	855,68	1,96	
	TRAVE	6	38,91	0,000	22,73	5,343	121,44	0,38	OK	977,12	2,34	
	TRAVE	7	38,66	0,000	22,73	7,655	173,97	0,38	OK	1151,09	2,72	
	TRAVE	8	38,91	0,000	22,73	5,343	121,44	0,38	OK	1272,53	3,10	
	TRAVE	9	36,73	0,000	22,73	7,665	174,20	0,36	OK	1446,73	3,46	
	TRAVE	10	43,96	0,000	22,73	5,324	121,00	0,43	OK	1567,73	3,89	
	TRAVE	11	43,96	0,000	22,73	5,324	121,00	0,43	OK	1688,73	4,32	
	TRAVE	12	36,73	0,000	22,73	7,665	174,20	0,36	OK	1862,93	4,68	
	TRAVE	13	36,28	0,000	22,73	7,628	173,36	0,36	OK	2036,29	5,04	
	TRAVE	14	36,28	0,000	22,73	7,628	173,36	0,36	OK	2209,65	5,39	
	TRAVE	15	37,65	0,000	22,73	7,389	167,94	0,37	OK	2377,59	5,76	
	TRAVE	16	37,65	0,000	22,73	7,389	167,94	0,37	OK	2545,53	6,13	
	TRAVE	17	18,74	0,000	22,73	3,454	78,49	0,18	OK	2624,03	6,31	
	TRAVE	18	17,51	0,000	22,73	4,169	94,75	0,17	OK	2718,77	6,49	
	TRAVE	19	18,74	0,000	22,73	3,454	78,49	0,18	OK	2797,27	6,67	
	TRAVE	20	29,48	0,000	22,73	4,481	101,85	0,29	OK	2899,12	6,96	
	TRAVE	21	29,35	0,000	22,73	5,121	116,39	0,29	OK	3015,51	7,25	
	TRAVE	22	34,74	0,000	22,73	5,131	116,62	0,34	OK	3132,13	7,59	
	TRAVE	23	34,62	0,000	22,73	5,102	115,95	0,34	OK	3248,08	7,93	
	TRAVE	24	33,91	0,000	22,73	5,750	130,69	0,33	OK	3378,77	8,26	
	TRAVE	25	29,09	0,000	22,73	5,663	128,71	0,29	OK	3507,48	8,54	
	TRAVE	26	33,31	0,000	22,73	5,126	116,49	0,33	OK	3623,96	8,87	
	TRAVE	27	34,06	0,000	22,73	5,098	115,87	0,33	OK	3739,83	9,20	
	TRAVE	28	16,66	0,000	22,73	2,042	46,40	0,16	OK	3786,23	9,37	
	TRAVE	29	29,94	0,000	22,73	5,064	115,09	0,29	OK	3901,32	9,66	
	TRAVE	30	29,94	0,000	22,73	5,064	115,09	0,29	OK	4016,40	9,95	
	TRAVE	31	33,31	0,000	22,73	5,126	116,49	0,33	OK	4132,89	10,28	
	TRAVE	32	34,06	0,000	22,73	5,098	115,87	0,33	OK	4248,76	10,61	
	TRAVE	33	29,09	0,000	22,73	5,663	128,71	0,29	OK	4377,47	10,90	
	TRAVE	34	15,32	0,000	22,73	2,494	56,69	0,15	OK	4434,16	11,05	
	TRAVE	35	16,66	0,000	22,73	2,042	46,40	0,16	OK	4480,56	11,21	
	TRAVE	36	15,32	0,000	22,73	2,494	56,69	0,15	OK	4537,25	11,36	
	TRAVE	37	29,48	0,000	22,73	4,481	101,85	0,29	OK	4639,10	11,65	
	TRAVE	38	29,35	0,000	22,73	5,121	116,39	0,29	OK	4755,49	11,94	
	TRAVE	39	34,74	0,000	22,73	5,131	116,62	0,34	OK	4872,12	12,28	
	TRAVE	40	34,62	0,000	22,73	5,102	115,95	0,34	OK	4988,07	12,62	
	TRAVE	41	33,91	0,000	22,73	5,750	130,69	0,33	OK	5118,75	12,95	
	TRAVE	42	3,99	0,000	22,73	2,079	47,26	0,04	OK	5166,01	12,99	
	TRAVE	43	3,99	0,000	22,73	2,079	47,26	0,04	OK	5213,27	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5219,26	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5225,25	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5231,92	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5237,95	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5239,20	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5239,89	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5243,21	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5244,42	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5266,90	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5277,92	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5288,91	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5310,04	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5318,78	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5329,48	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5338,18	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5349,64	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 8	TRAVE	1	40,44	0,000	22,73	7,514	170,78	0,68	OK	170,78	0,68	
	TRAVE	2	40,44	0,000	22,73	7,514	170,78	0,68	OK	341,56	1,37	
	TRAVE	3	37,45	0,000	22,73	7,511	170,71	0,63	OK	512,26	2,00	
	TRAVE	4	37,45	0,000	22,73	7,511	170,71	0,63	OK	682,97	2,63	
	TRAVE	5	37,42	0,000	22,73	7,660	174,09	0,63	OK	857,06	3,26	
	TRAVE	6	37,50	0,000	22,73	5,346	121,49	0,63	OK	978,55	3,90	
	TRAVE	7	37,42	0,000	22,73	7,660	174,09	0,63	OK	1152,64	4,53	
	TRAVE	8	37,50	0,000	22,73	5,346	121,49	0,63	OK	1274,13	5,16	
	TRAVE	9	35,68	0,000	22,73	7,665	174,21	0,60	OK	1448,33	5,76	
	TRAVE	10	42,12	0,000	22,73	5,332	121,17	0,71	OK	1569,51	6,47	
	TRAVE	11	42,12	0,000	22,73	5,332	121,17	0,71	OK	1690,68	7,19	
	TRAVE	12	35,68	0,000	22,73	7,665	174,21	0,60	OK	1864,89	7,79	
	TRAVE	13	35,37	0,000	22,73	7,630	173,41	0,60	OK	2038,30	8,38	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	14	35,37	0,000	22,73	7,630	173,41	0,60	OK	2211,71	8,98	
	TRAVE	15	36,84	0,000	22,73	7,389	167,94	0,62	OK	2379,64	9,60	
	TRAVE	16	36,84	0,000	22,73	7,389	167,94	0,62	OK	2547,58	10,23	
	TRAVE	17	18,18	0,000	22,73	3,453	78,47	0,31	OK	2626,05	10,53	
	TRAVE	18	16,93	0,000	22,73	4,175	94,88	0,29	OK	2720,92	10,82	
	TRAVE	19	18,18	0,000	22,73	3,453	78,47	0,31	OK	2799,39	11,13	
	TRAVE	20	28,52	0,000	22,73	4,485	101,93	0,48	OK	2901,32	11,61	
	TRAVE	21	28,39	0,000	22,73	5,126	116,49	0,48	OK	3017,81	12,09	
	TRAVE	22	33,51	0,000	22,73	5,136	116,72	0,57	OK	3134,53	12,65	
	TRAVE	23	33,46	0,000	22,73	5,108	116,08	0,56	OK	3250,61	13,22	
	TRAVE	24	32,97	0,000	22,73	5,750	130,69	0,56	OK	3381,29	13,77	
	TRAVE	25	28,27	0,000	22,73	5,671	128,88	0,48	OK	3510,17	14,25	
	TRAVE	26	32,15	0,000	22,73	5,128	116,54	0,54	OK	3626,71	14,79	
	TRAVE	27	32,92	0,000	22,73	5,103	115,97	0,56	OK	3742,68	15,35	
	TRAVE	28	15,95	0,000	22,73	2,042	46,41	0,27	OK	3789,09	15,62	
	TRAVE	29	28,79	0,000	22,73	5,070	115,22	0,49	OK	3904,32	16,11	
	TRAVE	30	28,79	0,000	22,73	5,070	115,22	0,49	OK	4019,54	16,59	
	TRAVE	31	32,15	0,000	22,73	5,128	116,54	0,54	OK	4136,08	17,13	
	TRAVE	32	32,92	0,000	22,73	5,103	115,97	0,56	OK	4252,05	17,69	
	TRAVE	33	28,27	0,000	22,73	5,671	128,88	0,48	OK	4380,93	18,17	
	TRAVE	34	14,68	0,000	22,73	2,495	56,70	0,25	OK	4437,63	18,42	
	TRAVE	35	15,95	0,000	22,73	2,042	46,41	0,27	OK	4484,04	18,69	
	TRAVE	36	14,68	0,000	22,73	2,495	56,70	0,25	OK	4540,74	18,93	
	TRAVE	37	28,52	0,000	22,73	4,485	101,93	0,48	OK	4642,67	19,41	
	TRAVE	38	28,39	0,000	22,73	5,126	116,49	0,48	OK	4759,16	19,89	
	TRAVE	39	33,51	0,000	22,73	5,136	116,72	0,57	OK	4875,87	20,46	
	TRAVE	40	33,46	0,000	22,73	5,108	116,08	0,56	OK	4991,95	21,02	
	TRAVE	41	32,97	0,000	22,73	5,750	130,69	0,56	OK	5122,64	21,58	
	TRAVE	42	3,82	0,000	22,73	2,080	47,26	0,06	OK	5169,90	21,65	
	TRAVE	43	3,82	0,000	22,73	2,080	47,26	0,06	OK	5217,17	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5223,15	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5229,14	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5235,81	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5241,85	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5243,10	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5243,78	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5247,10	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5248,31	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5270,79	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5281,81	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,02	OK	5292,81	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5313,93	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5322,67	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,02	OK	5333,37	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5342,07	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5353,53	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 9	TRAVE	1	43,23	0,000	22,73	7,505	170,57	0,41	OK	170,57	0,41	
	TRAVE	2	42,96	0,000	22,73	7,485	170,12	0,41	OK	340,69	0,81	
	TRAVE	3	39,82	0,000	22,73	7,484	170,08	0,38	OK	510,77	1,19	
	TRAVE	4	39,62	0,000	22,73	7,473	169,85	0,37	OK	680,61	1,57	
	TRAVE	5	39,76	0,000	22,73	7,653	173,94	0,38	OK	854,55	1,94	
	TRAVE	6	40,10	0,000	22,73	5,342	121,40	0,38	OK	975,95	2,32	
	TRAVE	7	39,67	0,000	22,73	7,650	173,85	0,38	OK	1149,81	2,70	
	TRAVE	8	40,11	0,000	22,73	5,343	121,44	0,38	OK	1271,24	3,07	
	TRAVE	9	37,70	0,000	22,73	7,658	174,04	0,36	OK	1445,29	3,43	
	TRAVE	10	45,62	0,000	22,73	5,318	120,87	0,43	OK	1566,16	3,86	
	TRAVE	11	45,57	0,000	22,73	5,316	120,81	0,43	OK	1686,97	4,29	
	TRAVE	12	37,64	0,000	22,73	7,673	174,38	0,36	OK	1861,35	4,65	
	TRAVE	13	37,04	0,000	22,73	7,614	173,06	0,35	OK	2034,41	5,00	
	TRAVE	14	37,01	0,000	22,73	7,633	173,49	0,35	OK	2207,89	5,35	
	TRAVE	15	38,27	0,000	22,73	7,377	167,67	0,36	OK	2375,56	5,71	
	TRAVE	16	38,15	0,000	22,73	7,399	168,16	0,36	OK	2543,72	6,07	
	TRAVE	17	19,01	0,000	22,73	3,452	78,45	0,18	OK	2622,17	6,25	
	TRAVE	18	17,83	0,000	22,73	4,159	94,51	0,17	OK	2716,68	6,42	
	TRAVE	19	19,13	0,000	22,73	3,450	78,42	0,18	OK	2795,10	6,60	
	TRAVE	20	30,58	0,000	22,73	4,472	101,64	0,29	OK	2896,75	6,89	
	TRAVE	21	30,29	0,000	22,73	5,116	116,28	0,29	OK	3013,03	7,18	
	TRAVE	22	35,98	0,000	22,73	5,126	116,50	0,34	OK	3129,53	7,52	
	TRAVE	23	35,77	0,000	22,73	5,096	115,81	0,34	OK	3245,34	7,85	
	TRAVE	24	34,84	0,000	22,73	5,746	130,59	0,33	OK	3375,93	8,18	
	TRAVE	25	29,59	0,000	22,73	5,656	128,55	0,28	OK	3504,47	8,46	
	TRAVE	26	34,29	0,000	22,73	5,126	116,49	0,32	OK	3620,96	8,79	
	TRAVE	27	34,93	0,000	22,73	5,094	115,77	0,33	OK	3736,74	9,12	
	TRAVE	28	17,27	0,000	22,73	2,041	46,40	0,16	OK	3783,13	9,28	
	TRAVE	29	30,92	0,000	22,73	5,060	115,00	0,29	OK	3898,13	9,57	
	TRAVE	30	30,89	0,000	22,73	5,058	114,96	0,29	OK	4013,09	9,87	
	TRAVE	31	34,37	0,000	22,73	5,119	116,35	0,32	OK	4129,44	10,19	
	TRAVE	32	35,15	0,000	22,73	5,093	115,76	0,33	OK	4245,20	10,52	
	TRAVE	33	29,79	0,000	22,73	5,652	128,45	0,28	OK	4373,65	10,80	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	34	15,92	0,000	22,73	2,492	56,65	0,15	OK	4430,30	10,96	
	TRAVE	35	17,27	0,000	22,73	2,040	46,37	0,16	OK	4476,67	11,12	
	TRAVE	36	15,88	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4533,37	11,27	
	TRAVE	37	30,14	0,000	22,73	4,481	101,85	0,28	OK	4635,22	11,55	
	TRAVE	38	30,01	0,000	22,73	5,119	116,34	0,28	OK	4751,56	11,84	
	TRAVE	39	35,66	0,000	22,73	5,128	116,55	0,34	OK	4868,11	12,17	
	TRAVE	40	35,48	0,000	22,73	5,097	115,85	0,34	OK	4983,96	12,51	
	TRAVE	41	34,42	0,000	22,73	5,757	130,85	0,33	OK	5114,81	12,84	
	TRAVE	42	4,11	0,000	22,73	2,079	47,25	0,04	OK	5162,05	12,87	
	TRAVE	43	4,13	0,000	22,73	2,078	47,24	0,04	OK	5209,29	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5215,28	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5221,27	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5227,94	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5233,97	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5235,22	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5235,91	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5239,23	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5240,44	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5262,92	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5273,94	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5284,93	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5306,06	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5314,80	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5325,50	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5334,20	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5345,66	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 10	TRAVE	1	42,22	0,000	22,73	7,511	170,72	0,41	OK	170,72	0,41	
	TRAVE	2	41,95	0,000	22,73	7,491	170,26	0,41	OK	340,98	0,82	
	TRAVE	3	38,77	0,000	22,73	7,498	170,40	0,38	OK	511,38	1,20	
	TRAVE	4	38,57	0,000	22,73	7,487	170,16	0,38	OK	681,54	1,57	
	TRAVE	5	38,68	0,000	22,73	7,659	174,06	0,38	OK	855,60	1,95	
	TRAVE	6	38,87	0,000	22,73	5,345	121,47	0,38	OK	977,07	2,32	
	TRAVE	7	38,59	0,000	22,73	7,655	173,97	0,38	OK	1151,05	2,70	
	TRAVE	8	38,87	0,000	22,73	5,347	121,51	0,38	OK	1272,56	3,08	
	TRAVE	9	36,84	0,000	22,73	7,659	174,07	0,36	OK	1446,63	3,44	
	TRAVE	10	44,09	0,000	22,73	5,323	120,98	0,43	OK	1567,61	3,86	
	TRAVE	11	44,03	0,000	22,73	5,321	120,93	0,43	OK	1688,53	4,29	
	TRAVE	12	36,78	0,000	22,73	7,674	174,41	0,36	OK	1862,95	4,65	
	TRAVE	13	36,24	0,000	22,73	7,616	173,09	0,35	OK	2036,03	5,00	
	TRAVE	14	36,21	0,000	22,73	7,635	173,53	0,35	OK	2209,56	5,36	
	TRAVE	15	37,47	0,000	22,73	7,382	167,77	0,36	OK	2377,33	5,72	
	TRAVE	16	37,35	0,000	22,73	7,404	168,28	0,36	OK	2545,61	6,08	
	TRAVE	17	18,58	0,000	22,73	3,452	78,45	0,18	OK	2624,06	6,26	
	TRAVE	18	17,43	0,000	22,73	4,159	94,52	0,17	OK	2718,58	6,43	
	TRAVE	19	18,70	0,000	22,73	3,450	78,42	0,18	OK	2797,00	6,61	
	TRAVE	20	29,82	0,000	22,73	4,473	101,65	0,29	OK	2898,65	6,90	
	TRAVE	21	29,45	0,000	22,73	5,120	116,35	0,29	OK	3015,00	7,19	
	TRAVE	22	34,96	0,000	22,73	5,128	116,54	0,34	OK	3131,54	7,53	
	TRAVE	23	34,79	0,000	22,73	5,099	115,90	0,34	OK	3247,43	7,87	
	TRAVE	24	33,94	0,000	22,73	5,747	130,62	0,33	OK	3378,06	8,20	
	TRAVE	25	28,87	0,000	22,73	5,663	128,70	0,28	OK	3506,75	8,48	
	TRAVE	26	33,33	0,000	22,73	5,126	116,49	0,32	OK	3623,24	8,80	
	TRAVE	27	33,98	0,000	22,73	5,097	115,85	0,33	OK	3739,09	9,13	
	TRAVE	28	16,68	0,000	22,73	2,041	46,39	0,16	OK	3785,49	9,30	
	TRAVE	29	29,89	0,000	22,73	5,065	115,12	0,29	OK	3900,60	9,59	
	TRAVE	30	29,86	0,000	22,73	5,063	115,08	0,29	OK	4015,68	9,88	
	TRAVE	31	33,40	0,000	22,73	5,119	116,34	0,32	OK	4132,02	10,20	
	TRAVE	32	34,20	0,000	22,73	5,097	115,83	0,33	OK	4247,86	10,54	
	TRAVE	33	29,07	0,000	22,73	5,658	128,60	0,28	OK	4376,46	10,82	
	TRAVE	34	15,42	0,000	22,73	2,492	56,64	0,15	OK	4433,09	10,97	
	TRAVE	35	16,68	0,000	22,73	2,040	46,37	0,16	OK	4479,46	11,13	
	TRAVE	36	15,38	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4536,16	11,28	
	TRAVE	37	29,38	0,000	22,73	4,482	101,86	0,29	OK	4638,02	11,57	
	TRAVE	38	29,18	0,000	22,73	5,122	116,41	0,28	OK	4754,44	11,85	
	TRAVE	39	34,64	0,000	22,73	5,130	116,59	0,34	OK	4871,02	12,19	
	TRAVE	40	34,50	0,000	22,73	5,101	115,94	0,34	OK	4986,96	12,52	
	TRAVE	41	33,51	0,000	22,73	5,759	130,89	0,33	OK	5117,85	12,85	
	TRAVE	42	4,02	0,000	22,73	2,079	47,25	0,04	OK	5165,10	12,89	
	TRAVE	43	4,03	0,000	22,73	2,079	47,24	0,04	OK	5212,35	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5218,33	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5224,32	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5230,99	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5237,03	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5238,28	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5238,96	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5242,28	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5243,49	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5265,97	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5276,99	12,98	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5287,99	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5309,11	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5317,85	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5328,55	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5337,25	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5348,71	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 11	TRAVE	1	41,14	0,000	22,73	7,526	171,05	0,69	OK	171,05	0,69	
	TRAVE	2	40,68	0,000	22,73	7,492	170,27	0,68	OK	341,33	1,37	
	TRAVE	3	37,62	0,000	22,73	7,519	170,88	0,63	OK	512,20	2,00	
	TRAVE	4	37,28	0,000	22,73	7,501	170,47	0,62	OK	682,67	2,62	
	TRAVE	5	37,45	0,000	22,73	7,666	174,24	0,63	OK	856,91	3,25	
	TRAVE	6	37,44	0,000	22,73	5,348	121,55	0,63	OK	978,46	3,88	
	TRAVE	7	37,30	0,000	22,73	7,660	174,09	0,62	OK	1152,55	4,50	
	TRAVE	8	37,44	0,000	22,73	5,351	121,62	0,63	OK	1274,17	5,13	
	TRAVE	9	35,87	0,000	22,73	7,655	173,98	0,60	OK	1448,15	5,73	
	TRAVE	10	42,32	0,000	22,73	5,330	121,14	0,71	OK	1569,30	6,44	
	TRAVE	11	42,23	0,000	22,73	5,326	121,05	0,71	OK	1690,34	7,15	
	TRAVE	12	35,76	0,000	22,73	7,681	174,57	0,60	OK	1864,91	7,75	
	TRAVE	13	35,31	0,000	22,73	7,610	172,94	0,59	OK	2037,85	8,34	
	TRAVE	14	35,25	0,000	22,73	7,643	173,70	0,59	OK	2211,55	8,93	
	TRAVE	15	36,54	0,000	22,73	7,376	167,64	0,61	OK	2379,19	9,54	
	TRAVE	16	36,33	0,000	22,73	7,414	168,51	0,61	OK	2547,70	10,15	
	TRAVE	17	17,92	0,000	22,73	3,449	78,39	0,30	OK	2626,09	10,45	
	TRAVE	18	16,80	0,000	22,73	4,157	94,49	0,28	OK	2720,57	10,73	
	TRAVE	19	18,12	0,000	22,73	3,447	78,34	0,30	OK	2798,91	11,03	
	TRAVE	20	29,09	0,000	22,73	4,470	101,59	0,49	OK	2900,50	11,52	
	TRAVE	21	28,57	0,000	22,73	5,122	116,42	0,48	OK	3016,92	12,00	
	TRAVE	22	33,87	0,000	22,73	5,129	116,57	0,57	OK	3133,49	12,57	
	TRAVE	23	33,74	0,000	22,73	5,103	115,99	0,57	OK	3249,48	13,13	
	TRAVE	24	33,02	0,000	22,73	5,745	130,58	0,55	OK	3380,06	13,69	
	TRAVE	25	27,90	0,000	22,73	5,670	128,86	0,47	OK	3508,92	14,15	
	TRAVE	26	32,18	0,000	22,73	5,128	116,54	0,54	OK	3625,46	14,69	
	TRAVE	27	32,79	0,000	22,73	5,101	115,94	0,55	OK	3741,40	15,24	
	TRAVE	28	16,00	0,000	22,73	2,041	46,40	0,27	OK	3787,79	15,51	
	TRAVE	29	28,69	0,000	22,73	5,072	115,28	0,48	OK	3903,07	15,99	
	TRAVE	30	28,65	0,000	22,73	5,069	115,21	0,48	OK	4018,28	16,47	
	TRAVE	31	32,30	0,000	22,73	5,117	116,29	0,54	OK	4134,57	17,01	
	TRAVE	32	33,16	0,000	22,73	5,100	115,91	0,56	OK	4250,48	17,57	
	TRAVE	33	28,23	0,000	22,73	5,663	128,70	0,47	OK	4379,18	18,04	
	TRAVE	34	14,85	0,000	22,73	2,491	56,61	0,25	OK	4435,79	18,29	
	TRAVE	35	15,99	0,000	22,73	2,039	46,35	0,27	OK	4482,14	18,56	
	TRAVE	36	14,79	0,000	22,73	2,495	56,71	0,25	OK	4538,85	18,80	
	TRAVE	37	28,35	0,000	22,73	4,486	101,95	0,47	OK	4640,80	19,28	
	TRAVE	38	28,11	0,000	22,73	5,127	116,53	0,47	OK	4757,33	19,75	
	TRAVE	39	33,35	0,000	22,73	5,133	116,66	0,56	OK	4873,99	20,31	
	TRAVE	40	33,26	0,000	22,73	5,106	116,05	0,56	OK	4990,04	20,86	
	TRAVE	41	32,32	0,000	22,73	5,766	131,04	0,54	OK	5121,08	21,41	
	TRAVE	42	3,87	0,000	22,73	2,079	47,25	0,06	OK	5168,33	21,47	
	TRAVE	43	3,89	0,000	22,73	2,078	47,23	0,07	OK	5215,56	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5221,55	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5227,54	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5234,21	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5240,24	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5241,49	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5242,18	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5245,50	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5246,71	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5269,19	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5280,21	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5291,20	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5312,33	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5321,07	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5331,77	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5340,47	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5351,93	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 12	TRAVE	1	43,37	0,000	22,73	7,492	170,28	0,41	OK	170,28	0,41	
	TRAVE	2	43,37	0,000	22,73	7,492	170,28	0,41	OK	340,56	0,83	
	TRAVE	3	39,72	0,000	22,73	7,478	169,95	0,38	OK	510,51	1,21	
	TRAVE	4	39,72	0,000	22,73	7,478	169,95	0,38	OK	680,46	1,58	
	TRAVE	5	39,69	0,000	22,73	7,653	173,94	0,38	OK	854,40	1,96	
	TRAVE	6	40,07	0,000	22,73	5,345	121,47	0,38	OK	975,87	2,34	
	TRAVE	7	39,69	0,000	22,73	7,653	173,94	0,38	OK	1149,81	2,72	
	TRAVE	8	40,07	0,000	22,73	5,345	121,47	0,38	OK	1271,28	3,10	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	9	37,75	0,000	22,73	7,665	174,20	0,36	OK	1445,48	3,46	
	TRAVE	10	45,69	0,000	22,73	5,315	120,80	0,44	OK	1566,28	3,90	
	TRAVE	11	45,69	0,000	22,73	5,315	120,80	0,44	OK	1687,08	4,33	
	TRAVE	12	37,75	0,000	22,73	7,665	174,20	0,36	OK	1861,28	4,69	
	TRAVE	13	36,97	0,000	22,73	7,622	173,22	0,35	OK	2034,50	5,05	
	TRAVE	14	36,97	0,000	22,73	7,622	173,22	0,35	OK	2207,72	5,40	
	TRAVE	15	37,97	0,000	22,73	7,392	167,99	0,36	OK	2375,71	5,76	
	TRAVE	16	37,97	0,000	22,73	7,392	167,99	0,36	OK	2543,70	6,12	
	TRAVE	17	18,97	0,000	22,73	3,448	78,37	0,18	OK	2622,07	6,30	
	TRAVE	18	17,75	0,000	22,73	4,154	94,41	0,17	OK	2716,48	6,47	
	TRAVE	19	18,97	0,000	22,73	3,448	78,37	0,18	OK	2794,86	6,65	
	TRAVE	20	30,48	0,000	22,73	4,473	101,66	0,29	OK	2896,52	6,94	
	TRAVE	21	30,12	0,000	22,73	5,117	116,30	0,29	OK	3012,82	7,23	
	TRAVE	22	35,88	0,000	22,73	5,124	116,46	0,34	OK	3129,28	7,57	
	TRAVE	23	35,65	0,000	22,73	5,095	115,80	0,34	OK	3245,08	7,91	
	TRAVE	24	34,45	0,000	22,73	5,755	130,79	0,33	OK	3375,87	8,24	
	TRAVE	25	29,57	0,000	22,73	5,651	128,44	0,28	OK	3504,31	8,52	
	TRAVE	26	34,39	0,000	22,73	5,119	116,35	0,33	OK	3620,66	8,85	
	TRAVE	27	35,07	0,000	22,73	5,093	115,74	0,33	OK	3736,40	9,19	
	TRAVE	28	17,29	0,000	22,73	2,040	46,36	0,16	OK	3782,76	9,35	
	TRAVE	29	30,84	0,000	22,73	5,060	114,99	0,29	OK	3897,75	9,64	
	TRAVE	30	30,84	0,000	22,73	5,060	114,99	0,29	OK	4012,74	9,94	
	TRAVE	31	34,39	0,000	22,73	5,119	116,35	0,33	OK	4129,09	10,27	
	TRAVE	32	35,07	0,000	22,73	5,093	115,74	0,33	OK	4244,83	10,60	
	TRAVE	33	29,57	0,000	22,73	5,651	128,44	0,28	OK	4373,27	10,88	
	TRAVE	34	15,98	0,000	22,73	2,493	56,65	0,15	OK	4429,92	11,03	
	TRAVE	35	17,29	0,000	22,73	2,040	46,36	0,16	OK	4476,29	11,20	
	TRAVE	36	15,98	0,000	22,73	2,493	56,65	0,15	OK	4532,94	11,35	
	TRAVE	37	30,48	0,000	22,73	4,473	101,66	0,29	OK	4634,60	11,64	
	TRAVE	38	30,12	0,000	22,73	5,117	116,30	0,29	OK	4750,90	11,93	
	TRAVE	39	35,88	0,000	22,73	5,124	116,46	0,34	OK	4867,36	12,27	
	TRAVE	40	35,65	0,000	22,73	5,095	115,80	0,34	OK	4983,16	12,61	
	TRAVE	41	34,45	0,000	22,73	5,755	130,79	0,33	OK	5113,94	12,94	
	TRAVE	42	4,15	0,000	22,73	2,078	47,23	0,04	OK	5161,17	12,98	
	TRAVE	43	4,15	0,000	22,73	2,078	47,23	0,04	OK	5208,40	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5214,39	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5220,38	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5227,05	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5233,09	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5234,34	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5235,02	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5238,34	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5239,55	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5262,03	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5273,05	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5284,04	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5305,17	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5313,91	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5324,61	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5333,31	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5344,77	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 13	TRAVE	1	42,36	0,000	22,73	7,499	170,42	0,42	OK	170,42	0,42	
	TRAVE	2	42,36	0,000	22,73	7,499	170,42	0,42	OK	340,85	0,83	
	TRAVE	3	38,67	0,000	22,73	7,492	170,26	0,38	OK	511,11	1,21	
	TRAVE	4	38,67	0,000	22,73	7,492	170,26	0,38	OK	681,38	1,59	
	TRAVE	5	38,61	0,000	22,73	7,659	174,06	0,38	OK	855,44	1,97	
	TRAVE	6	38,84	0,000	22,73	5,348	121,55	0,38	OK	976,99	2,35	
	TRAVE	7	38,61	0,000	22,73	7,659	174,06	0,38	OK	1151,05	2,73	
	TRAVE	8	38,84	0,000	22,73	5,348	121,55	0,38	OK	1272,60	3,11	
	TRAVE	9	36,89	0,000	22,73	7,667	174,24	0,36	OK	1446,83	3,47	
	TRAVE	10	44,16	0,000	22,73	5,320	120,91	0,43	OK	1567,74	3,90	
	TRAVE	11	44,16	0,000	22,73	5,320	120,91	0,43	OK	1688,65	4,33	
	TRAVE	12	36,89	0,000	22,73	7,667	174,24	0,36	OK	1862,89	4,70	
	TRAVE	13	36,17	0,000	22,73	7,623	173,26	0,35	OK	2036,14	5,05	
	TRAVE	14	36,17	0,000	22,73	7,623	173,26	0,35	OK	2209,40	5,41	
	TRAVE	15	37,17	0,000	22,73	7,396	168,10	0,36	OK	2377,50	5,77	
	TRAVE	16	37,17	0,000	22,73	7,396	168,10	0,36	OK	2545,60	6,13	
	TRAVE	17	18,54	0,000	22,73	3,448	78,37	0,18	OK	2623,97	6,32	
	TRAVE	18	17,35	0,000	22,73	4,154	94,41	0,17	OK	2718,39	6,49	
	TRAVE	19	18,54	0,000	22,73	3,448	78,37	0,18	OK	2796,76	6,67	
	TRAVE	20	29,72	0,000	22,73	4,473	101,66	0,29	OK	2898,43	6,96	
	TRAVE	21	29,28	0,000	22,73	5,120	116,37	0,29	OK	3014,80	7,25	
	TRAVE	22	34,86	0,000	22,73	5,126	116,50	0,34	OK	3131,30	7,59	
	TRAVE	23	34,67	0,000	22,73	5,099	115,88	0,34	OK	3247,19	7,93	
	TRAVE	24	33,54	0,000	22,73	5,757	130,83	0,33	OK	3378,02	8,26	
	TRAVE	25	28,85	0,000	22,73	5,658	128,59	0,28	OK	3506,61	8,54	
	TRAVE	26	33,42	0,000	22,73	5,119	116,35	0,33	OK	3622,95	8,87	
	TRAVE	27	34,12	0,000	22,73	5,096	115,81	0,33	OK	3738,76	9,20	
	TRAVE	28	16,70	0,000	22,73	2,040	46,36	0,16	OK	3785,12	9,37	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	29	29,81	0,000	22,73	5,065	115,11	0,29	OK	3900,23	9,66	
	TRAVE	30	29,81	0,000	22,73	5,065	115,11	0,29	OK	4015,34	9,95	
	TRAVE	31	33,42	0,000	22,73	5,119	116,35	0,33	OK	4131,68	10,28	
	TRAVE	32	34,12	0,000	22,73	5,096	115,81	0,33	OK	4247,50	10,61	
	TRAVE	33	28,85	0,000	22,73	5,658	128,59	0,28	OK	4376,09	10,89	
	TRAVE	34	15,48	0,000	22,73	2,492	56,65	0,15	OK	4432,73	11,05	
	TRAVE	35	16,70	0,000	22,73	2,040	46,36	0,16	OK	4479,09	11,21	
	TRAVE	36	15,48	0,000	22,73	2,492	56,65	0,15	OK	4535,73	11,36	
	TRAVE	37	29,72	0,000	22,73	4,473	101,66	0,29	OK	4637,40	11,65	
	TRAVE	38	29,28	0,000	22,73	5,120	116,37	0,29	OK	4753,77	11,94	
	TRAVE	39	34,86	0,000	22,73	5,126	116,50	0,34	OK	4870,27	12,28	
	TRAVE	40	34,67	0,000	22,73	5,099	115,88	0,34	OK	4986,16	12,62	
	TRAVE	41	33,54	0,000	22,73	5,757	130,83	0,33	OK	5116,99	12,95	
	TRAVE	42	4,06	0,000	22,73	2,078	47,23	0,04	OK	5164,22	12,99	
	TRAVE	43	4,06	0,000	22,73	2,078	47,23	0,04	OK	5211,45	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5217,44	13,04	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5223,43	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5230,10	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5236,13	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5237,38	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5238,06	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5241,39	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5242,60	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5265,07	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5276,10	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5287,09	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5308,22	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5316,96	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5327,66	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5336,36	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5347,81	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 14	TRAVE	1	41,37	0,000	22,73	7,504	170,55	0,70	OK	170,55	0,70	
	TRAVE	2	41,37	0,000	22,73	7,504	170,55	0,70	OK	341,11	1,40	
	TRAVE	3	37,45	0,000	22,73	7,508	170,64	0,63	OK	511,75	2,03	
	TRAVE	4	37,45	0,000	22,73	7,508	170,64	0,63	OK	682,39	2,66	
	TRAVE	5	37,33	0,000	22,73	7,667	174,24	0,63	OK	856,63	3,29	
	TRAVE	6	37,38	0,000	22,73	5,354	121,68	0,63	OK	978,32	3,92	
	TRAVE	7	37,33	0,000	22,73	7,667	174,24	0,63	OK	1152,56	4,55	
	TRAVE	8	37,38	0,000	22,73	5,354	121,68	0,63	OK	1274,24	5,19	
	TRAVE	9	35,95	0,000	22,73	7,667	174,26	0,61	OK	1448,50	5,79	
	TRAVE	10	42,44	0,000	22,73	5,325	121,01	0,72	OK	1569,51	6,51	
	TRAVE	11	42,44	0,000	22,73	5,325	121,01	0,72	OK	1690,52	7,23	
	TRAVE	12	35,95	0,000	22,73	7,667	174,26	0,61	OK	1864,78	7,83	
	TRAVE	13	35,20	0,000	22,73	7,622	173,23	0,59	OK	2038,01	8,43	
	TRAVE	14	35,20	0,000	22,73	7,622	173,23	0,59	OK	2211,24	9,02	
	TRAVE	15	36,03	0,000	22,73	7,401	168,21	0,61	OK	2379,45	9,63	
	TRAVE	16	36,03	0,000	22,73	7,401	168,21	0,61	OK	2547,66	10,24	
	TRAVE	17	17,85	0,000	22,73	3,444	78,26	0,30	OK	2625,92	10,54	
	TRAVE	18	16,67	0,000	22,73	4,149	94,30	0,28	OK	2720,22	10,82	
	TRAVE	19	17,85	0,000	22,73	3,444	78,26	0,30	OK	2798,48	11,12	
	TRAVE	20	28,92	0,000	22,73	4,471	101,61	0,49	OK	2900,09	11,61	
	TRAVE	21	28,29	0,000	22,73	5,124	116,45	0,48	OK	3016,55	12,09	
	TRAVE	22	33,71	0,000	22,73	5,126	116,51	0,57	OK	3133,06	12,66	
	TRAVE	23	33,54	0,000	22,73	5,102	115,96	0,57	OK	3249,02	13,22	
	TRAVE	24	32,36	0,000	22,73	5,761	130,93	0,55	OK	3379,95	13,77	
	TRAVE	25	27,87	0,000	22,73	5,662	128,68	0,47	OK	3508,63	14,24	
	TRAVE	26	32,34	0,000	22,73	5,117	116,29	0,55	OK	3624,92	14,79	
	TRAVE	27	33,03	0,000	22,73	5,099	115,88	0,56	OK	3740,80	15,34	
	TRAVE	28	16,03	0,000	22,73	2,039	46,33	0,27	OK	3787,13	15,62	
	TRAVE	29	28,56	0,000	22,73	5,072	115,27	0,48	OK	3902,40	16,10	
	TRAVE	30	28,56	0,000	22,73	5,072	115,27	0,48	OK	4017,67	16,58	
	TRAVE	31	32,34	0,000	22,73	5,117	116,29	0,55	OK	4133,96	17,13	
	TRAVE	32	33,03	0,000	22,73	5,099	115,88	0,56	OK	4249,83	17,68	
	TRAVE	33	27,87	0,000	22,73	5,662	128,68	0,47	OK	4378,51	18,15	
	TRAVE	34	14,96	0,000	22,73	2,491	56,62	0,25	OK	4435,13	18,41	
	TRAVE	35	16,03	0,000	22,73	2,039	46,33	0,27	OK	4481,47	18,68	
	TRAVE	36	14,96	0,000	22,73	2,491	56,62	0,25	OK	4538,09	18,93	
	TRAVE	37	28,92	0,000	22,73	4,471	101,61	0,49	OK	4639,70	19,42	
	TRAVE	38	28,29	0,000	22,73	5,124	116,45	0,48	OK	4756,15	19,90	
	TRAVE	39	33,71	0,000	22,73	5,126	116,51	0,57	OK	4872,66	20,46	
	TRAVE	40	33,54	0,000	22,73	5,102	115,96	0,57	OK	4988,63	21,03	
	TRAVE	41	32,36	0,000	22,73	5,761	130,93	0,55	OK	5119,56	21,58	
	TRAVE	42	3,94	0,000	22,73	2,078	47,22	0,07	OK	5166,78	21,64	
	TRAVE	43	3,94	0,000	22,73	2,078	47,22	0,07	OK	5213,99	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5219,98	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5225,97	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5232,64	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5238,67	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5239,92	21,75	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5240,61	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5243,93	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5245,14	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5267,62	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5278,64	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,02	OK	5289,63	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5310,76	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5319,50	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,02	OK	5330,20	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5338,90	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5350,36	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 15	TRAVE	1	45,99	0,000	22,73	7,501	170,48	0,43	OK	170,48	0,43	
	TRAVE	2	46,26	0,000	22,73	7,519	170,90	0,44	OK	341,38	0,87	
	TRAVE	3	39,45	0,000	22,73	7,514	170,77	0,37	OK	512,15	1,24	
	TRAVE	4	39,65	0,000	22,73	7,524	171,00	0,37	OK	683,16	1,62	
	TRAVE	5	37,92	0,000	22,73	7,679	174,52	0,36	OK	857,67	1,98	
	TRAVE	6	38,29	0,000	22,73	5,328	121,10	0,36	OK	978,77	2,34	
	TRAVE	7	38,01	0,000	22,73	7,683	174,60	0,36	OK	1153,37	2,70	
	TRAVE	8	38,28	0,000	22,73	5,327	121,06	0,36	OK	1274,43	3,06	
	TRAVE	9	36,45	0,000	22,73	7,637	173,57	0,34	OK	1448,01	3,41	
	TRAVE	10	45,11	0,000	22,73	5,307	120,60	0,43	OK	1568,61	3,83	
	TRAVE	11	45,16	0,000	22,73	5,309	120,66	0,43	OK	1689,27	4,26	
	TRAVE	12	36,52	0,000	22,73	7,622	173,23	0,35	OK	1862,49	4,60	
	TRAVE	13	36,58	0,000	22,73	7,589	172,48	0,35	OK	2034,97	4,95	
	TRAVE	14	36,62	0,000	22,73	7,570	172,03	0,35	OK	2207,01	5,30	
	TRAVE	15	40,44	0,000	22,73	7,268	165,18	0,38	OK	2372,18	5,68	
	TRAVE	16	40,56	0,000	22,73	7,248	164,72	0,38	OK	2536,90	6,06	
	TRAVE	17	19,39	0,000	22,73	3,449	78,38	0,18	OK	2615,28	6,25	
	TRAVE	18	17,96	0,000	22,73	4,122	93,69	0,17	OK	2708,98	6,42	
	TRAVE	19	19,26	0,000	22,73	3,450	78,40	0,18	OK	2787,38	6,60	
	TRAVE	20	32,40	0,000	22,73	4,415	100,34	0,31	OK	2887,72	6,90	
	TRAVE	21	30,15	0,000	22,73	5,113	116,20	0,28	OK	3003,92	7,19	
	TRAVE	22	35,38	0,000	22,73	5,121	116,38	0,33	OK	3120,30	7,52	
	TRAVE	23	35,16	0,000	22,73	5,088	115,65	0,33	OK	3235,95	7,86	
	TRAVE	24	36,99	0,000	22,73	5,663	128,70	0,35	OK	3364,64	8,21	
	TRAVE	25	29,78	0,000	22,73	5,681	129,11	0,28	OK	3493,75	8,49	
	TRAVE	26	32,92	0,000	22,73	5,111	116,16	0,31	OK	3609,91	8,80	
	TRAVE	27	33,87	0,000	22,73	5,095	115,79	0,32	OK	3725,71	9,12	
	TRAVE	28	17,20	0,000	22,73	2,033	46,19	0,16	OK	3771,90	9,28	
	TRAVE	29	29,43	0,000	22,73	5,050	114,77	0,28	OK	3886,67	9,56	
	TRAVE	30	29,45	0,000	22,73	5,052	114,81	0,28	OK	4001,48	9,84	
	TRAVE	31	32,85	0,000	22,73	5,118	116,31	0,31	OK	4117,79	10,15	
	TRAVE	32	33,65	0,000	22,73	5,096	115,81	0,32	OK	4233,60	10,47	
	TRAVE	33	29,58	0,000	22,73	5,685	129,20	0,28	OK	4362,80	10,75	
	TRAVE	34	16,48	0,000	22,73	2,487	56,52	0,16	OK	4419,32	10,90	
	TRAVE	35	17,21	0,000	22,73	2,034	46,22	0,16	OK	4465,54	11,06	
	TRAVE	36	16,52	0,000	22,73	2,484	56,47	0,16	OK	4522,01	11,22	
	TRAVE	37	32,84	0,000	22,73	4,408	100,17	0,31	OK	4622,18	11,53	
	TRAVE	38	30,42	0,000	22,73	5,110	116,14	0,29	OK	4738,32	11,82	
	TRAVE	39	35,70	0,000	22,73	5,117	116,31	0,34	OK	4854,63	12,16	
	TRAVE	40	35,45	0,000	22,73	5,086	115,59	0,34	OK	4970,21	12,49	
	TRAVE	41	37,42	0,000	22,73	5,653	128,48	0,35	OK	5098,69	12,84	
	TRAVE	42	3,60	0,000	22,73	2,071	47,06	0,03	OK	5145,75	12,88	
	TRAVE	43	3,59	0,000	22,73	2,071	47,08	0,03	OK	5192,83	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5198,82	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5204,81	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5211,48	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5217,51	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5218,76	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5219,45	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5222,77	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5223,98	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5246,46	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5257,48	12,97	
	PIASTRA	89	1,02	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5268,47	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5289,60	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5298,34	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5309,04	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5317,74	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5329,20	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 16	TRAVE	1	44,98	0,000	22,73	7,507	170,62	0,44	OK	170,62	0,44	
	TRAVE	2	45,25	0,000	22,73	7,526	171,04	0,44	OK	341,66	0,88	
	TRAVE	3	38,40	0,000	22,73	7,529	171,11	0,37	OK	512,78	1,25	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	4	38,60	0,000	22,73	7,539	171,35	0,38	OK	684,12	1,63	
	TRAVE	5	36,84	0,000	22,73	7,685	174,66	0,36	OK	858,79	1,98	
	TRAVE	6	37,05	0,000	22,73	5,331	121,17	0,36	OK	979,95	2,34	
	TRAVE	7	36,93	0,000	22,73	7,689	174,75	0,36	OK	1154,70	2,70	
	TRAVE	8	37,05	0,000	22,73	5,330	121,13	0,36	OK	1275,83	3,06	
	TRAVE	9	35,60	0,000	22,73	7,638	173,59	0,35	OK	1449,42	3,41	
	TRAVE	10	43,58	0,000	22,73	5,311	120,71	0,42	OK	1570,12	3,83	
	TRAVE	11	43,63	0,000	22,73	5,314	120,76	0,42	OK	1690,89	4,26	
	TRAVE	12	35,66	0,000	22,73	7,622	173,24	0,35	OK	1864,12	4,60	
	TRAVE	13	35,78	0,000	22,73	7,588	172,45	0,35	OK	2036,58	4,95	
	TRAVE	14	35,82	0,000	22,73	7,568	172,00	0,35	OK	2208,58	5,30	
	TRAVE	15	39,64	0,000	22,73	7,270	165,22	0,39	OK	2373,80	5,69	
	TRAVE	16	39,76	0,000	22,73	7,249	164,76	0,39	OK	2538,55	6,07	
	TRAVE	17	18,95	0,000	22,73	3,447	78,34	0,18	OK	2616,90	6,26	
	TRAVE	18	17,56	0,000	22,73	4,120	93,64	0,17	OK	2710,54	6,43	
	TRAVE	19	18,83	0,000	22,73	3,448	78,37	0,18	OK	2788,91	6,61	
	TRAVE	20	31,64	0,000	22,73	4,414	100,32	0,31	OK	2889,23	6,92	
	TRAVE	21	29,31	0,000	22,73	5,116	116,27	0,28	OK	3005,49	7,20	
	TRAVE	22	34,36	0,000	22,73	5,122	116,42	0,33	OK	3121,91	7,54	
	TRAVE	23	34,18	0,000	22,73	5,090	115,68	0,33	OK	3237,59	7,87	
	TRAVE	24	36,08	0,000	22,73	5,662	128,68	0,35	OK	3366,27	8,22	
	TRAVE	25	29,06	0,000	22,73	5,688	129,27	0,28	OK	3495,54	8,50	
	TRAVE	26	31,95	0,000	22,73	5,111	116,15	0,31	OK	3611,69	8,81	
	TRAVE	27	32,92	0,000	22,73	5,098	115,87	0,32	OK	3727,57	9,13	
	TRAVE	28	16,61	0,000	22,73	2,032	46,18	0,16	OK	3773,75	9,30	
	TRAVE	29	28,39	0,000	22,73	5,055	114,89	0,28	OK	3888,63	9,57	
	TRAVE	30	28,42	0,000	22,73	5,057	114,93	0,28	OK	4003,56	9,85	
	TRAVE	31	31,88	0,000	22,73	5,117	116,30	0,31	OK	4119,87	10,16	
	TRAVE	32	32,70	0,000	22,73	5,099	115,89	0,32	OK	4235,76	10,48	
	TRAVE	33	28,86	0,000	22,73	5,692	129,37	0,28	OK	4365,13	10,76	
	TRAVE	34	15,98	0,000	22,73	2,486	56,51	0,16	OK	4421,63	10,91	
	TRAVE	35	16,62	0,000	22,73	2,033	46,21	0,16	OK	4467,84	11,07	
	TRAVE	36	16,02	0,000	22,73	2,484	56,45	0,16	OK	4524,30	11,23	
	TRAVE	37	32,08	0,000	22,73	4,406	100,14	0,31	OK	4624,44	11,54	
	TRAVE	38	29,59	0,000	22,73	5,113	116,21	0,29	OK	4740,65	11,83	
	TRAVE	39	34,68	0,000	22,73	5,119	116,34	0,34	OK	4856,99	12,17	
	TRAVE	40	34,47	0,000	22,73	5,087	115,61	0,34	OK	4972,60	12,50	
	TRAVE	41	36,51	0,000	22,73	5,652	128,46	0,35	OK	5101,06	12,86	
	TRAVE	42	3,51	0,000	22,73	2,071	47,06	0,03	OK	5148,12	12,89	
	TRAVE	43	3,49	0,000	22,73	2,071	47,07	0,03	OK	5195,19	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5201,18	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5207,17	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5213,84	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5219,87	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5221,12	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5221,81	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5225,13	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5226,34	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5248,82	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5259,84	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5270,83	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5291,96	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5300,70	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5311,40	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5320,10	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5331,56	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 17	TRAVE	1	43,71	0,000	22,73	7,508	170,64	0,73	OK	170,64	0,73	
	TRAVE	2	44,17	0,000	22,73	7,540	171,36	0,74	OK	342,01	1,47	
	TRAVE	3	37,11	0,000	22,73	7,544	171,45	0,62	OK	513,46	2,09	
	TRAVE	4	37,45	0,000	22,73	7,561	171,85	0,63	OK	685,31	2,72	
	TRAVE	5	35,55	0,000	22,73	7,692	174,81	0,60	OK	860,12	3,32	
	TRAVE	6	35,62	0,000	22,73	5,336	121,27	0,60	OK	981,39	3,91	
	TRAVE	7	35,70	0,000	22,73	7,691	174,80	0,60	OK	1156,19	4,51	
	TRAVE	8	35,62	0,000	22,73	5,333	121,19	0,60	OK	1277,38	5,11	
	TRAVE	9	34,58	0,000	22,73	7,644	173,73	0,58	OK	1451,11	5,69	
	TRAVE	10	41,78	0,000	22,73	5,316	120,82	0,70	OK	1571,93	6,39	
	TRAVE	11	41,86	0,000	22,73	5,320	120,91	0,70	OK	1692,84	7,09	
	TRAVE	12	34,68	0,000	22,73	7,617	173,12	0,58	OK	1865,96	7,67	
	TRAVE	13	34,83	0,000	22,73	7,592	172,56	0,58	OK	2038,52	8,25	
	TRAVE	14	34,89	0,000	22,73	7,558	171,78	0,58	OK	2210,29	8,84	
	TRAVE	15	38,63	0,000	22,73	7,276	165,36	0,65	OK	2375,65	9,48	
	TRAVE	16	38,83	0,000	22,73	7,241	164,56	0,65	OK	2540,21	10,13	
	TRAVE	17	18,37	0,000	22,73	3,442	78,23	0,31	OK	2618,44	10,44	
	TRAVE	18	16,93	0,000	22,73	4,115	93,53	0,28	OK	2711,97	10,72	
	TRAVE	19	18,17	0,000	22,73	3,444	78,28	0,30	OK	2790,25	11,03	
	TRAVE	20	30,61	0,000	22,73	4,415	100,35	0,51	OK	2890,60	11,54	
	TRAVE	21	28,24	0,000	22,73	5,120	116,37	0,47	OK	3006,97	12,01	
	TRAVE	22	33,07	0,000	22,73	5,126	116,49	0,55	OK	3123,47	12,57	
	TRAVE	23	32,94	0,000	22,73	5,092	115,74	0,55	OK	3239,20	13,12	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	24	34,89	0,000	22,73	5,665	128,75	0,58	OK	3367,95	13,70	
	TRAVE	25	28,22	0,000	22,73	5,693	129,39	0,47	OK	3497,33	14,18	
	TRAVE	26	30,85	0,000	22,73	5,108	116,08	0,52	OK	3613,42	14,69	
	TRAVE	27	31,88	0,000	22,73	5,102	115,95	0,53	OK	3729,37	15,23	
	TRAVE	28	15,92	0,000	22,73	2,031	46,16	0,27	OK	3775,53	15,49	
	TRAVE	29	27,18	0,000	22,73	5,061	115,02	0,46	OK	3890,55	15,95	
	TRAVE	30	27,22	0,000	22,73	5,064	115,09	0,46	OK	4005,64	16,41	
	TRAVE	31	30,73	0,000	22,73	5,119	116,35	0,51	OK	4121,99	16,92	
	TRAVE	32	31,51	0,000	22,73	5,103	115,98	0,53	OK	4237,97	17,45	
	TRAVE	33	27,89	0,000	22,73	5,701	129,56	0,47	OK	4367,53	17,92	
	TRAVE	34	15,39	0,000	22,73	2,487	56,51	0,26	OK	4424,05	18,17	
	TRAVE	35	15,93	0,000	22,73	2,033	46,20	0,27	OK	4470,25	18,44	
	TRAVE	36	15,45	0,000	22,73	2,482	56,42	0,26	OK	4526,67	18,70	
	TRAVE	37	31,35	0,000	22,73	4,402	100,05	0,53	OK	4626,72	19,22	
	TRAVE	38	28,70	0,000	22,73	5,116	116,27	0,48	OK	4742,99	19,70	
	TRAVE	39	33,59	0,000	22,73	5,120	116,36	0,56	OK	4859,35	20,27	
	TRAVE	40	33,42	0,000	22,73	5,087	115,62	0,56	OK	4974,97	20,83	
	TRAVE	41	35,59	0,000	22,73	5,648	128,36	0,60	OK	5103,33	21,42	
	TRAVE	42	3,37	0,000	22,73	2,069	47,03	0,06	OK	5150,37	21,48	
	TRAVE	43	3,34	0,000	22,73	2,070	47,06	0,06	OK	5197,42	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5203,41	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5209,40	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5216,07	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5222,10	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5223,35	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5224,04	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5227,36	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5228,57	21,58	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5251,05	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5262,07	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5273,06	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5294,19	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5302,93	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5313,63	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5322,33	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5333,79	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 18	TRAVE	1	45,84	0,000	22,73	7,513	170,75	0,44	OK	170,75	0,44	
	TRAVE	2	45,84	0,000	22,73	7,513	170,75	0,44	OK	341,50	0,87	
	TRAVE	3	39,55	0,000	22,73	7,520	170,91	0,38	OK	512,41	1,25	
	TRAVE	4	39,55	0,000	22,73	7,520	170,91	0,38	OK	683,32	1,63	
	TRAVE	5	37,99	0,000	22,73	7,679	174,52	0,36	OK	857,83	1,99	
	TRAVE	6	38,32	0,000	22,73	5,325	121,02	0,37	OK	978,85	2,35	
	TRAVE	7	37,99	0,000	22,73	7,679	174,52	0,36	OK	1153,37	2,72	
	TRAVE	8	38,32	0,000	22,73	5,325	121,02	0,37	OK	1274,39	3,08	
	TRAVE	9	36,41	0,000	22,73	7,628	173,36	0,35	OK	1447,75	3,43	
	TRAVE	10	45,04	0,000	22,73	5,310	120,67	0,43	OK	1568,42	3,86	
	TRAVE	11	45,04	0,000	22,73	5,310	120,67	0,43	OK	1689,10	4,29	
	TRAVE	12	36,41	0,000	22,73	7,628	173,36	0,35	OK	1862,46	4,63	
	TRAVE	13	36,65	0,000	22,73	7,575	172,17	0,35	OK	2034,63	4,98	
	TRAVE	14	36,65	0,000	22,73	7,575	172,17	0,35	OK	2206,79	5,33	
	TRAVE	15	40,75	0,000	22,73	7,255	164,89	0,39	OK	2371,69	5,72	
	TRAVE	16	40,75	0,000	22,73	7,255	164,89	0,39	OK	2536,58	6,11	
	TRAVE	17	19,42	0,000	22,73	3,446	78,31	0,19	OK	2614,89	6,29	
	TRAVE	18	18,04	0,000	22,73	4,118	93,60	0,17	OK	2708,49	6,47	
	TRAVE	19	19,42	0,000	22,73	3,446	78,31	0,19	OK	2786,80	6,65	
	TRAVE	20	32,50	0,000	22,73	4,415	100,34	0,31	OK	2887,14	6,96	
	TRAVE	21	30,32	0,000	22,73	5,112	116,18	0,29	OK	3003,32	7,25	
	TRAVE	22	35,48	0,000	22,73	5,116	116,28	0,34	OK	3119,60	7,59	
	TRAVE	23	35,28	0,000	22,73	5,085	115,58	0,34	OK	3235,17	7,92	
	TRAVE	24	37,39	0,000	22,73	5,655	128,53	0,36	OK	3363,71	8,28	
	TRAVE	25	29,80	0,000	22,73	5,685	129,21	0,28	OK	3492,92	8,57	
	TRAVE	26	32,83	0,000	22,73	5,118	116,31	0,31	OK	3609,23	8,88	
	TRAVE	27	33,73	0,000	22,73	5,096	115,83	0,32	OK	3725,06	9,20	
	TRAVE	28	17,18	0,000	22,73	2,034	46,23	0,16	OK	3771,28	9,36	
	TRAVE	29	29,50	0,000	22,73	5,050	114,78	0,28	OK	3886,06	9,64	
	TRAVE	30	29,50	0,000	22,73	5,050	114,78	0,28	OK	4000,84	9,93	
	TRAVE	31	32,83	0,000	22,73	5,118	116,31	0,31	OK	4117,15	10,24	
	TRAVE	32	33,73	0,000	22,73	5,096	115,83	0,32	OK	4232,98	10,56	
	TRAVE	33	29,80	0,000	22,73	5,685	129,21	0,28	OK	4362,19	10,84	
	TRAVE	34	16,42	0,000	22,73	2,487	56,51	0,16	OK	4418,70	11,00	
	TRAVE	35	17,18	0,000	22,73	2,034	46,23	0,16	OK	4464,93	11,16	
	TRAVE	36	16,42	0,000	22,73	2,487	56,51	0,16	OK	4521,44	11,32	
	TRAVE	37	32,50	0,000	22,73	4,415	100,34	0,31	OK	4621,78	11,63	
	TRAVE	38	30,32	0,000	22,73	5,112	116,18	0,29	OK	4737,95	11,92	
	TRAVE	39	35,48	0,000	22,73	5,116	116,28	0,34	OK	4854,23	12,26	
	TRAVE	40	35,28	0,000	22,73	5,085	115,58	0,34	OK	4969,81	12,59	
	TRAVE	41	37,39	0,000	22,73	5,655	128,53	0,36	OK	5098,34	12,95	
	TRAVE	42	3,56	0,000	22,73	2,070	47,04	0,03	OK	5145,39	12,98	
	TRAVE	43	3,56	0,000	22,73	2,070	47,04	0,03	OK	5192,43	13,02	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5198,41	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5204,41	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5211,08	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5217,11	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5218,36	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5219,04	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5222,37	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5223,58	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5246,05	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5257,07	13,08	
	PIASTRA	89	1,02	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5268,07	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5289,20	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5297,94	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5308,64	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5317,33	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5328,79	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 19	TRAVE	1	44,83	0,000	22,73	7,519	170,90	0,44	OK	170,90	0,44	
	TRAVE	2	44,83	0,000	22,73	7,519	170,90	0,44	OK	341,79	0,88	
	TRAVE	3	38,50	0,000	22,73	7,535	171,25	0,38	OK	513,04	1,26	
	TRAVE	4	38,50	0,000	22,73	7,535	171,25	0,38	OK	684,29	1,63	
	TRAVE	5	36,91	0,000	22,73	7,685	174,66	0,36	OK	858,95	2,00	
	TRAVE	6	37,09	0,000	22,73	5,328	121,09	0,36	OK	980,04	2,36	
	TRAVE	7	36,91	0,000	22,73	7,685	174,66	0,36	OK	1154,70	2,72	
	TRAVE	8	37,09	0,000	22,73	5,328	121,09	0,36	OK	1275,78	3,08	
	TRAVE	9	35,55	0,000	22,73	7,628	173,37	0,35	OK	1449,15	3,43	
	TRAVE	10	43,51	0,000	22,73	5,314	120,78	0,43	OK	1569,93	3,86	
	TRAVE	11	43,51	0,000	22,73	5,314	120,78	0,43	OK	1690,72	4,29	
	TRAVE	12	35,55	0,000	22,73	7,628	173,37	0,35	OK	1864,08	4,63	
	TRAVE	13	35,85	0,000	22,73	7,574	172,14	0,35	OK	2036,22	4,99	
	TRAVE	14	35,85	0,000	22,73	7,574	172,14	0,35	OK	2208,36	5,34	
	TRAVE	15	39,95	0,000	22,73	7,257	164,93	0,39	OK	2373,29	5,73	
	TRAVE	16	39,95	0,000	22,73	7,257	164,93	0,39	OK	2538,22	6,12	
	TRAVE	17	18,99	0,000	22,73	3,444	78,27	0,19	OK	2616,50	6,31	
	TRAVE	18	17,64	0,000	22,73	4,116	93,55	0,17	OK	2710,05	6,48	
	TRAVE	19	18,99	0,000	22,73	3,444	78,27	0,19	OK	2788,32	6,67	
	TRAVE	20	31,74	0,000	22,73	4,414	100,31	0,31	OK	2888,63	6,98	
	TRAVE	21	29,48	0,000	22,73	5,115	116,25	0,29	OK	3004,88	7,27	
	TRAVE	22	34,46	0,000	22,73	5,118	116,32	0,34	OK	3121,19	7,60	
	TRAVE	23	34,30	0,000	22,73	5,087	115,60	0,34	OK	3236,80	7,94	
	TRAVE	24	36,48	0,000	22,73	5,655	128,52	0,36	OK	3365,31	8,30	
	TRAVE	25	29,08	0,000	22,73	5,693	129,38	0,29	OK	3494,69	8,58	
	TRAVE	26	31,86	0,000	22,73	5,117	116,30	0,31	OK	3610,99	8,89	
	TRAVE	27	32,78	0,000	22,73	5,100	115,91	0,32	OK	3726,90	9,22	
	TRAVE	28	16,59	0,000	22,73	2,034	46,22	0,16	OK	3773,12	9,38	
	TRAVE	29	28,47	0,000	22,73	5,055	114,89	0,28	OK	3888,01	9,66	
	TRAVE	30	28,47	0,000	22,73	5,055	114,89	0,28	OK	4002,91	9,94	
	TRAVE	31	31,86	0,000	22,73	5,117	116,30	0,31	OK	4119,21	10,25	
	TRAVE	32	32,78	0,000	22,73	5,100	115,91	0,32	OK	4235,12	10,57	
	TRAVE	33	29,08	0,000	22,73	5,693	129,38	0,29	OK	4364,50	10,86	
	TRAVE	34	15,92	0,000	22,73	2,486	56,50	0,16	OK	4421,00	11,01	
	TRAVE	35	16,59	0,000	22,73	2,034	46,22	0,16	OK	4467,22	11,17	
	TRAVE	36	15,92	0,000	22,73	2,486	56,50	0,16	OK	4523,72	11,33	
	TRAVE	37	31,74	0,000	22,73	4,414	100,31	0,31	OK	4624,03	11,64	
	TRAVE	38	29,48	0,000	22,73	5,115	116,25	0,29	OK	4740,27	11,93	
	TRAVE	39	34,46	0,000	22,73	5,118	116,32	0,34	OK	4856,59	12,27	
	TRAVE	40	34,30	0,000	22,73	5,087	115,60	0,34	OK	4972,19	12,60	
	TRAVE	41	36,48	0,000	22,73	5,655	128,52	0,36	OK	5100,71	12,96	
	TRAVE	42	3,47	0,000	22,73	2,070	47,04	0,03	OK	5147,75	13,00	
	TRAVE	43	3,47	0,000	22,73	2,070	47,04	0,03	OK	5194,78	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5200,77	13,04	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5206,76	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5213,43	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5219,46	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5220,71	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5221,39	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5224,72	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5225,93	13,06	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5248,40	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5259,43	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5270,42	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5291,55	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5300,29	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5310,99	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5319,69	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5331,15	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO	RISULTATI

Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 20	TRAVE	1	43,48	0,000	22,73	7,529	171,12	0,73	OK	171,12	0,73	
	TRAVE	2	43,48	0,000	22,73	7,529	171,12	0,73	OK	342,23	1,47	
	TRAVE	3	37,28	0,000	22,73	7,554	171,69	0,63	OK	513,92	2,10	
	TRAVE	4	37,28	0,000	22,73	7,554	171,69	0,63	OK	685,60	2,73	
	TRAVE	5	35,67	0,000	22,73	7,691	174,81	0,60	OK	860,41	3,33	
	TRAVE	6	35,68	0,000	22,73	5,330	121,13	0,60	OK	981,54	3,93	
	TRAVE	7	35,67	0,000	22,73	7,691	174,81	0,60	OK	1156,34	4,53	
	TRAVE	8	35,68	0,000	22,73	5,330	121,13	0,60	OK	1277,47	5,14	
	TRAVE	9	34,50	0,000	22,73	7,627	173,35	0,58	OK	1450,82	5,72	
	TRAVE	10	41,66	0,000	22,73	5,322	120,95	0,70	OK	1571,77	6,42	
	TRAVE	11	41,66	0,000	22,73	5,322	120,95	0,70	OK	1692,72	7,13	
	TRAVE	12	34,50	0,000	22,73	7,627	173,35	0,58	OK	1866,07	7,71	
	TRAVE	13	34,95	0,000	22,73	7,569	172,01	0,59	OK	2038,08	8,30	
	TRAVE	14	34,95	0,000	22,73	7,569	172,01	0,59	OK	2210,09	8,89	
	TRAVE	15	39,13	0,000	22,73	7,254	164,86	0,66	OK	2374,95	9,55	
	TRAVE	16	39,13	0,000	22,73	7,254	164,86	0,66	OK	2539,82	10,21	
	TRAVE	17	18,44	0,000	22,73	3,437	78,12	0,31	OK	2617,93	10,52	
	TRAVE	18	17,06	0,000	22,73	4,108	93,36	0,29	OK	2711,30	10,81	
	TRAVE	19	18,44	0,000	22,73	3,437	78,12	0,31	OK	2789,41	11,12	
	TRAVE	20	30,78	0,000	22,73	4,415	100,33	0,52	OK	2889,75	11,64	
	TRAVE	21	28,53	0,000	22,73	5,119	116,34	0,48	OK	3006,08	12,12	
	TRAVE	22	33,23	0,000	22,73	5,118	116,32	0,56	OK	3122,40	12,68	
	TRAVE	23	33,14	0,000	22,73	5,087	115,61	0,56	OK	3238,01	13,24	
	TRAVE	24	35,54	0,000	22,73	5,652	128,46	0,60	OK	3366,47	13,84	
	TRAVE	25	28,26	0,000	22,73	5,701	129,57	0,48	OK	3496,04	14,32	
	TRAVE	26	30,70	0,000	22,73	5,119	116,34	0,52	OK	3612,38	14,84	
	TRAVE	27	31,64	0,000	22,73	5,105	116,02	0,53	OK	3728,40	15,37	
	TRAVE	28	15,89	0,000	22,73	2,034	46,22	0,27	OK	3774,62	15,64	
	TRAVE	29	27,32	0,000	22,73	5,061	115,03	0,46	OK	3889,65	16,10	
	TRAVE	30	27,32	0,000	22,73	5,061	115,03	0,46	OK	4004,69	16,56	
	TRAVE	31	30,70	0,000	22,73	5,119	116,34	0,52	OK	4121,03	17,08	
	TRAVE	32	31,64	0,000	22,73	5,105	116,02	0,53	OK	4237,05	17,62	
	TRAVE	33	28,26	0,000	22,73	5,701	129,57	0,48	OK	4366,62	18,09	
	TRAVE	34	15,28	0,000	22,73	2,486	56,50	0,26	OK	4423,12	18,35	
	TRAVE	35	15,89	0,000	22,73	2,034	46,22	0,27	OK	4469,34	18,62	
	TRAVE	36	15,28	0,000	22,73	2,486	56,50	0,26	OK	4525,84	18,88	
	TRAVE	37	30,78	0,000	22,73	4,415	100,33	0,52	OK	4626,18	19,40	
	TRAVE	38	28,53	0,000	22,73	5,119	116,34	0,48	OK	4742,52	19,88	
	TRAVE	39	33,23	0,000	22,73	5,118	116,32	0,56	OK	4858,83	20,44	
	TRAVE	40	33,14	0,000	22,73	5,087	115,61	0,56	OK	4974,44	21,00	
	TRAVE	41	35,54	0,000	22,73	5,652	128,46	0,60	OK	5102,90	21,60	
	TRAVE	42	3,30	0,000	22,73	2,068	46,99	0,06	OK	5149,89	21,65	
	TRAVE	43	3,30	0,000	22,73	2,068	46,99	0,06	OK	5196,88	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5202,87	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5208,86	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5215,53	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5221,56	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5222,81	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5223,49	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5226,82	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5228,03	21,76	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5250,50	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5261,53	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,02	OK	5272,52	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5293,65	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5302,39	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,02	OK	5313,09	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5321,79	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5333,24	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 21	TRAVE	1	46,26	0,000	22,73	7,519	170,90	0,44	OK	170,90	0,44	
	TRAVE	2	45,99	0,000	22,73	7,501	170,48	0,43	OK	341,38	0,87	
	TRAVE	3	39,65	0,000	22,73	7,524	171,00	0,37	OK	512,38	1,25	
	TRAVE	4	39,45	0,000	22,73	7,514	170,77	0,37	OK	683,16	1,62	
	TRAVE	5	38,01	0,000	22,73	7,683	174,60	0,36	OK	857,76	1,98	
	TRAVE	6	38,28	0,000	22,73	5,327	121,06	0,36	OK	978,82	2,34	
	TRAVE	7	37,92	0,000	22,73	7,679	174,52	0,36	OK	1153,33	2,70	
	TRAVE	8	38,29	0,000	22,73	5,328	121,10	0,36	OK	1274,43	3,06	
	TRAVE	9	36,52	0,000	22,73	7,622	173,23	0,35	OK	1447,66	3,41	
	TRAVE	10	45,16	0,000	22,73	5,309	120,66	0,43	OK	1568,32	3,83	
	TRAVE	11	45,11	0,000	22,73	5,307	120,60	0,43	OK	1688,92	4,26	
	TRAVE	12	36,45	0,000	22,73	7,637	173,57	0,34	OK	1862,49	4,60	
	TRAVE	13	36,62	0,000	22,73	7,570	172,03	0,35	OK	2034,53	4,95	
	TRAVE	14	36,58	0,000	22,73	7,589	172,48	0,35	OK	2207,01	5,30	
	TRAVE	15	40,56	0,000	22,73	7,248	164,72	0,38	OK	2371,73	5,68	
	TRAVE	16	40,44	0,000	22,73	7,268	165,18	0,38	OK	2536,90	6,06	
	TRAVE	17	19,26	0,000	22,73	3,450	78,40	0,18	OK	2615,31	6,24	
	TRAVE	18	17,96	0,000	22,73	4,122	93,69	0,17	OK	2709,00	6,41	
	TRAVE	19	19,39	0,000	22,73	3,449	78,38	0,18	OK	2787,38	6,60	
	TRAVE	20	32,84	0,000	22,73	4,408	100,17	0,31	OK	2887,55	6,91	
	TRAVE	21	30,42	0,000	22,73	5,110	116,14	0,29	OK	3003,69	7,20	
	TRAVE	22	35,70	0,000	22,73	5,117	116,31	0,34	OK	3120,00	7,53	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	23	35,45	0,000	22,73	5,086	115,59	0,34	OK	3235,58	7,87	
	TRAVE	24	37,42	0,000	22,73	5,653	128,48	0,35	OK	3364,06	8,22	
	TRAVE	25	29,58	0,000	22,73	5,685	129,20	0,28	OK	3493,27	8,50	
	TRAVE	26	32,85	0,000	22,73	5,118	116,31	0,31	OK	3609,58	8,81	
	TRAVE	27	33,65	0,000	22,73	5,096	115,81	0,32	OK	3725,39	9,13	
	TRAVE	28	17,21	0,000	22,73	2,034	46,22	0,16	OK	3771,61	9,29	
	TRAVE	29	29,45	0,000	22,73	5,052	114,81	0,28	OK	3886,42	9,57	
	TRAVE	30	29,43	0,000	22,73	5,050	114,77	0,28	OK	4001,18	9,85	
	TRAVE	31	32,92	0,000	22,73	5,111	116,16	0,31	OK	4117,35	10,16	
	TRAVE	32	33,87	0,000	22,73	5,095	115,79	0,32	OK	4233,14	10,48	
	TRAVE	33	29,78	0,000	22,73	5,681	129,11	0,28	OK	4362,25	10,76	
	TRAVE	34	16,52	0,000	22,73	2,484	56,47	0,16	OK	4418,71	10,92	
	TRAVE	35	17,20	0,000	22,73	2,033	46,19	0,16	OK	4464,91	11,08	
	TRAVE	36	16,48	0,000	22,73	2,487	56,52	0,16	OK	4521,42	11,24	
	TRAVE	37	32,40	0,000	22,73	4,415	100,34	0,31	OK	4621,77	11,54	
	TRAVE	38	30,15	0,000	22,73	5,113	116,20	0,28	OK	4737,96	11,83	
	TRAVE	39	35,38	0,000	22,73	5,121	116,38	0,33	OK	4854,34	12,16	
	TRAVE	40	35,16	0,000	22,73	5,088	115,65	0,33	OK	4969,99	12,50	
	TRAVE	41	36,99	0,000	22,73	5,663	128,70	0,35	OK	5098,69	12,84	
	TRAVE	42	3,59	0,000	22,73	2,071	47,08	0,03	OK	5145,77	12,88	
	TRAVE	43	3,60	0,000	22,73	2,071	47,06	0,03	OK	5192,83	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5198,82	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5204,81	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5211,48	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5217,51	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5218,76	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5219,44	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5222,77	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5223,98	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5246,45	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5257,48	12,97	
	PIASTRA	89	1,02	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5268,47	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5289,60	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5298,34	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5309,04	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5317,74	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5329,19	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 22	TRAVE	1	45,25	0,000	22,73	7,526	171,04	0,44	OK	171,04	0,44	
	TRAVE	2	44,98	0,000	22,73	7,507	170,62	0,44	OK	341,66	0,88	
	TRAVE	3	38,60	0,000	22,73	7,539	171,35	0,38	OK	513,01	1,25	
	TRAVE	4	38,40	0,000	22,73	7,529	171,11	0,37	OK	684,12	1,63	
	TRAVE	5	36,93	0,000	22,73	7,689	174,75	0,36	OK	858,87	1,99	
	TRAVE	6	37,05	0,000	22,73	5,330	121,13	0,36	OK	980,00	2,35	
	TRAVE	7	36,84	0,000	22,73	7,685	174,66	0,36	OK	1154,66	2,70	
	TRAVE	8	37,05	0,000	22,73	5,331	121,17	0,36	OK	1275,83	3,06	
	TRAVE	9	35,66	0,000	22,73	7,622	173,24	0,35	OK	1449,06	3,41	
	TRAVE	10	43,63	0,000	22,73	5,314	120,76	0,42	OK	1569,82	3,83	
	TRAVE	11	43,58	0,000	22,73	5,311	120,71	0,42	OK	1690,53	4,26	
	TRAVE	12	35,60	0,000	22,73	7,638	173,59	0,35	OK	1864,12	4,60	
	TRAVE	13	35,82	0,000	22,73	7,568	172,00	0,35	OK	2036,12	4,95	
	TRAVE	14	35,78	0,000	22,73	7,588	172,45	0,35	OK	2208,58	5,30	
	TRAVE	15	39,76	0,000	22,73	7,249	164,76	0,39	OK	2373,33	5,69	
	TRAVE	16	39,64	0,000	22,73	7,270	165,22	0,39	OK	2538,55	6,07	
	TRAVE	17	18,83	0,000	22,73	3,448	78,37	0,18	OK	2616,92	6,26	
	TRAVE	18	17,56	0,000	22,73	4,120	93,64	0,17	OK	2710,57	6,43	
	TRAVE	19	18,95	0,000	22,73	3,447	78,34	0,18	OK	2788,91	6,61	
	TRAVE	20	32,08	0,000	22,73	4,406	100,14	0,31	OK	2889,05	6,92	
	TRAVE	21	29,59	0,000	22,73	5,113	116,21	0,29	OK	3005,26	7,21	
	TRAVE	22	34,68	0,000	22,73	5,119	116,34	0,34	OK	3121,60	7,55	
	TRAVE	23	34,47	0,000	22,73	5,087	115,61	0,34	OK	3237,21	7,88	
	TRAVE	24	36,51	0,000	22,73	5,652	128,46	0,35	OK	3365,68	8,24	
	TRAVE	25	28,86	0,000	22,73	5,692	129,37	0,28	OK	3495,05	8,52	
	TRAVE	26	31,88	0,000	22,73	5,117	116,30	0,31	OK	3611,35	8,83	
	TRAVE	27	32,70	0,000	22,73	5,099	115,89	0,32	OK	3727,24	9,15	
	TRAVE	28	16,62	0,000	22,73	2,033	46,21	0,16	OK	3773,45	9,31	
	TRAVE	29	28,42	0,000	22,73	5,057	114,93	0,28	OK	3888,38	9,58	
	TRAVE	30	28,39	0,000	22,73	5,055	114,89	0,28	OK	4003,26	9,86	
	TRAVE	31	31,95	0,000	22,73	5,111	116,15	0,31	OK	4119,41	10,17	
	TRAVE	32	32,92	0,000	22,73	5,098	115,87	0,32	OK	4235,28	10,49	
	TRAVE	33	29,06	0,000	22,73	5,688	129,27	0,28	OK	4364,55	10,77	
	TRAVE	34	16,02	0,000	22,73	2,484	56,45	0,16	OK	4421,01	10,93	
	TRAVE	35	16,61	0,000	22,73	2,032	46,18	0,16	OK	4467,19	11,09	
	TRAVE	36	15,98	0,000	22,73	2,486	56,51	0,16	OK	4523,70	11,25	
	TRAVE	37	31,64	0,000	22,73	4,414	100,32	0,31	OK	4624,02	11,55	
	TRAVE	38	29,31	0,000	22,73	5,116	116,27	0,28	OK	4740,28	11,84	
	TRAVE	39	34,36	0,000	22,73	5,122	116,42	0,33	OK	4856,70	12,17	
	TRAVE	40	34,18	0,000	22,73	5,090	115,68	0,33	OK	4972,38	12,51	
	TRAVE	41	36,08	0,000	22,73	5,662	128,68	0,35	OK	5101,06	12,86	
	TRAVE	42	3,49	0,000	22,73	2,071	47,07	0,03	OK	5148,13	12,89	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	43	3,51	0,000	22,73	2,071	47,06	0,03	OK	5195,19	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5201,18	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5207,17	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5213,84	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5219,87	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5221,12	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5221,81	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5225,13	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5226,34	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5248,82	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5259,84	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5270,83	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5291,96	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5300,70	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5311,40	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5320,10	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5331,56	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 23	TRAVE	1	44,17	0,000	22,73	7,540	171,36	0,74	OK	171,36	0,74	
	TRAVE	2	43,71	0,000	22,73	7,508	170,64	0,73	OK	342,01	1,47	
	TRAVE	3	37,45	0,000	22,73	7,561	171,85	0,63	OK	513,86	2,10	
	TRAVE	4	37,11	0,000	22,73	7,544	171,45	0,62	OK	685,31	2,72	
	TRAVE	5	35,70	0,000	22,73	7,691	174,80	0,60	OK	860,11	3,32	
	TRAVE	6	35,62	0,000	22,73	5,333	121,19	0,60	OK	981,30	3,92	
	TRAVE	7	35,55	0,000	22,73	7,692	174,81	0,60	OK	1156,11	4,51	
	TRAVE	8	35,62	0,000	22,73	5,336	121,27	0,60	OK	1277,38	5,11	
	TRAVE	9	34,68	0,000	22,73	7,617	173,12	0,58	OK	1450,50	5,69	
	TRAVE	10	41,86	0,000	22,73	5,320	120,91	0,70	OK	1571,41	6,39	
	TRAVE	11	41,78	0,000	22,73	5,316	120,82	0,70	OK	1692,23	7,09	
	TRAVE	12	34,58	0,000	22,73	7,644	173,73	0,58	OK	1865,96	7,67	
	TRAVE	13	34,89	0,000	22,73	7,558	171,78	0,58	OK	2037,74	8,25	
	TRAVE	14	34,83	0,000	22,73	7,592	172,56	0,58	OK	2210,29	8,84	
	TRAVE	15	38,83	0,000	22,73	7,241	164,56	0,65	OK	2374,85	9,49	
	TRAVE	16	38,63	0,000	22,73	7,276	165,36	0,65	OK	2540,21	10,13	
	TRAVE	17	18,17	0,000	22,73	3,444	78,28	0,30	OK	2618,49	10,44	
	TRAVE	18	16,93	0,000	22,73	4,115	93,53	0,28	OK	2712,02	10,72	
	TRAVE	19	18,37	0,000	22,73	3,442	78,23	0,31	OK	2790,25	11,03	
	TRAVE	20	31,35	0,000	22,73	4,402	100,05	0,53	OK	2890,30	11,55	
	TRAVE	21	28,70	0,000	22,73	5,116	116,27	0,48	OK	3006,57	12,03	
	TRAVE	22	33,59	0,000	22,73	5,120	116,36	0,56	OK	3122,93	12,60	
	TRAVE	23	33,42	0,000	22,73	5,087	115,62	0,56	OK	3238,55	13,16	
	TRAVE	24	35,59	0,000	22,73	5,648	128,36	0,60	OK	3366,92	13,75	
	TRAVE	25	27,89	0,000	22,73	5,701	129,56	0,47	OK	3496,48	14,22	
	TRAVE	26	30,73	0,000	22,73	5,119	116,35	0,51	OK	3612,83	14,74	
	TRAVE	27	31,51	0,000	22,73	5,103	115,98	0,53	OK	3728,81	15,26	
	TRAVE	28	15,93	0,000	22,73	2,033	46,20	0,27	OK	3775,02	15,53	
	TRAVE	29	27,22	0,000	22,73	5,064	115,09	0,46	OK	3890,11	15,99	
	TRAVE	30	27,18	0,000	22,73	5,061	115,02	0,46	OK	4005,12	16,44	
	TRAVE	31	30,85	0,000	22,73	5,108	116,08	0,52	OK	4121,21	16,96	
	TRAVE	32	31,88	0,000	22,73	5,102	115,95	0,53	OK	4237,16	17,49	
	TRAVE	33	28,22	0,000	22,73	5,693	129,39	0,47	OK	4366,55	17,96	
	TRAVE	34	15,45	0,000	22,73	2,482	56,42	0,26	OK	4422,97	18,22	
	TRAVE	35	15,92	0,000	22,73	2,031	46,16	0,27	OK	4469,13	18,49	
	TRAVE	36	15,39	0,000	22,73	2,487	56,51	0,26	OK	4525,64	18,75	
	TRAVE	37	30,61	0,000	22,73	4,415	100,35	0,51	OK	4625,99	19,26	
	TRAVE	38	28,24	0,000	22,73	5,120	116,37	0,47	OK	4742,36	19,73	
	TRAVE	39	33,07	0,000	22,73	5,126	116,49	0,55	OK	4858,86	20,29	
	TRAVE	40	32,94	0,000	22,73	5,092	115,74	0,55	OK	4974,59	20,84	
	TRAVE	41	34,89	0,000	22,73	5,665	128,75	0,58	OK	5103,34	21,42	
	TRAVE	42	3,34	0,000	22,73	2,070	47,06	0,06	OK	5150,39	21,48	
	TRAVE	43	3,37	0,000	22,73	2,069	47,03	0,06	OK	5197,42	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5203,41	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5209,40	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5216,07	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5222,11	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5223,36	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5224,04	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5227,36	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5228,57	21,58	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5251,05	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5262,07	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5273,06	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5294,19	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5302,93	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5313,63	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5322,33	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5333,79	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 24	TRAVE	1	46,40	0,000	22,73	7,508	170,63	0,44	OK	170,63	0,44	
	TRAVE	2	46,40	0,000	22,73	7,508	170,63	0,44	OK	341,26	0,88	
	TRAVE	3	39,55	0,000	22,73	7,518	170,87	0,38	OK	512,13	1,26	
	TRAVE	4	39,55	0,000	22,73	7,518	170,87	0,38	OK	683,00	1,64	
	TRAVE	5	37,94	0,000	22,73	7,683	174,60	0,36	OK	857,60	2,00	
	TRAVE	6	38,25	0,000	22,73	5,330	121,14	0,36	OK	978,74	2,36	
	TRAVE	7	37,94	0,000	22,73	7,683	174,60	0,36	OK	1153,34	2,73	
	TRAVE	8	38,25	0,000	22,73	5,330	121,14	0,36	OK	1274,48	3,09	
	TRAVE	9	36,56	0,000	22,73	7,632	173,44	0,35	OK	1447,92	3,44	
	TRAVE	10	45,23	0,000	22,73	5,306	120,58	0,43	OK	1568,51	3,87	
	TRAVE	11	45,23	0,000	22,73	5,306	120,58	0,43	OK	1689,09	4,30	
	TRAVE	12	36,56	0,000	22,73	7,632	173,44	0,35	OK	1862,54	4,65	
	TRAVE	13	36,55	0,000	22,73	7,583	172,35	0,35	OK	2034,88	5,00	
	TRAVE	14	36,55	0,000	22,73	7,583	172,35	0,35	OK	2207,23	5,35	
	TRAVE	15	40,26	0,000	22,73	7,260	165,00	0,38	OK	2372,23	5,73	
	TRAVE	16	40,26	0,000	22,73	7,260	165,00	0,38	OK	2537,23	6,11	
	TRAVE	17	19,23	0,000	22,73	3,453	78,47	0,18	OK	2615,71	6,30	
	TRAVE	18	17,88	0,000	22,73	4,132	93,91	0,17	OK	2709,61	6,47	
	TRAVE	19	19,23	0,000	22,73	3,453	78,47	0,18	OK	2788,08	6,65	
	TRAVE	20	32,74	0,000	22,73	4,408	100,18	0,31	OK	2888,26	6,96	
	TRAVE	21	30,25	0,000	22,73	5,111	116,16	0,29	OK	3004,42	7,25	
	TRAVE	22	35,60	0,000	22,73	5,120	116,36	0,34	OK	3120,78	7,59	
	TRAVE	23	35,33	0,000	22,73	5,089	115,66	0,34	OK	3236,43	7,93	
	TRAVE	24	37,02	0,000	22,73	5,660	128,64	0,35	OK	3365,08	8,28	
	TRAVE	25	29,56	0,000	22,73	5,680	129,10	0,28	OK	3494,18	8,56	
	TRAVE	26	32,94	0,000	22,73	5,111	116,16	0,31	OK	3610,34	8,88	
	TRAVE	27	33,79	0,000	22,73	5,094	115,77	0,32	OK	3726,12	9,20	
	TRAVE	28	17,23	0,000	22,73	2,032	46,18	0,16	OK	3772,30	9,36	
	TRAVE	29	29,37	0,000	22,73	5,051	114,80	0,28	OK	3887,10	9,64	
	TRAVE	30	29,37	0,000	22,73	5,051	114,80	0,28	OK	4001,90	9,92	
	TRAVE	31	32,94	0,000	22,73	5,111	116,16	0,31	OK	4118,06	10,24	
	TRAVE	32	33,79	0,000	22,73	5,094	115,77	0,32	OK	4233,84	10,56	
	TRAVE	33	29,56	0,000	22,73	5,680	129,10	0,28	OK	4362,94	10,84	
	TRAVE	34	16,58	0,000	22,73	2,485	56,47	0,16	OK	4419,41	11,00	
	TRAVE	35	17,23	0,000	22,73	2,032	46,18	0,16	OK	4465,60	11,16	
	TRAVE	36	16,58	0,000	22,73	2,485	56,47	0,16	OK	4522,07	11,32	
	TRAVE	37	32,74	0,000	22,73	4,408	100,18	0,31	OK	4622,25	11,63	
	TRAVE	38	30,25	0,000	22,73	5,111	116,16	0,29	OK	4738,41	11,92	
	TRAVE	39	35,60	0,000	22,73	5,120	116,36	0,34	OK	4854,76	12,26	
	TRAVE	40	35,33	0,000	22,73	5,089	115,66	0,34	OK	4970,42	12,60	
	TRAVE	41	37,02	0,000	22,73	5,660	128,64	0,35	OK	5099,06	12,95	
	TRAVE	42	3,63	0,000	22,73	2,072	47,10	0,03	OK	5146,16	12,98	
	TRAVE	43	3,63	0,000	22,73	2,072	47,10	0,03	OK	5193,26	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5199,24	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5205,24	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5211,91	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5217,94	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5219,19	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5219,87	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5223,20	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5224,41	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5246,88	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5257,91	13,08	
	PIASTRA	89	1,02	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5268,90	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5290,03	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5298,77	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5309,47	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5318,16	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5329,62	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 25	TRAVE	1	45,39	0,000	22,73	7,514	170,77	0,44	OK	170,77	0,44	
	TRAVE	2	45,39	0,000	22,73	7,514	170,77	0,44	OK	341,54	0,89	
	TRAVE	3	38,50	0,000	22,73	7,533	171,21	0,38	OK	512,75	1,27	
	TRAVE	4	38,50	0,000	22,73	7,533	171,21	0,38	OK	683,96	1,64	
	TRAVE	5	36,86	0,000	22,73	7,689	174,75	0,36	OK	858,72	2,01	
	TRAVE	6	37,02	0,000	22,73	5,333	121,20	0,36	OK	979,92	2,37	
	TRAVE	7	36,86	0,000	22,73	7,689	174,75	0,36	OK	1154,67	2,73	
	TRAVE	8	37,02	0,000	22,73	5,333	121,20	0,36	OK	1275,88	3,09	
	TRAVE	9	35,71	0,000	22,73	7,632	173,46	0,35	OK	1449,33	3,44	
	TRAVE	10	43,70	0,000	22,73	5,310	120,69	0,43	OK	1570,02	3,87	
	TRAVE	11	43,70	0,000	22,73	5,310	120,69	0,43	OK	1690,71	4,30	
	TRAVE	12	35,71	0,000	22,73	7,632	173,46	0,35	OK	1864,16	4,65	
	TRAVE	13	35,75	0,000	22,73	7,582	172,32	0,35	OK	2036,48	5,00	
	TRAVE	14	35,75	0,000	22,73	7,582	172,32	0,35	OK	2208,80	5,35	
	TRAVE	15	39,46	0,000	22,73	7,262	165,04	0,39	OK	2373,84	5,74	
	TRAVE	16	39,46	0,000	22,73	7,262	165,04	0,39	OK	2538,89	6,12	
	TRAVE	17	18,79	0,000	22,73	3,451	78,44	0,18	OK	2617,33	6,31	
	TRAVE	18	17,48	0,000	22,73	4,130	93,86	0,17	OK	2711,19	6,48	
	TRAVE	19	18,79	0,000	22,73	3,451	78,44	0,18	OK	2789,63	6,66	
	TRAVE	20	31,98	0,000	22,73	4,407	100,15	0,31	OK	2889,78	6,98	
	TRAVE	21	29,42	0,000	22,73	5,114	116,23	0,29	OK	3006,00	7,27	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	22	34,58	0,000	22,73	5,121	116,39	0,34	OK	3122,40	7,61	
	TRAVE	23	34,35	0,000	22,73	5,090	115,68	0,34	OK	3238,08	7,94	
	TRAVE	24	36,11	0,000	22,73	5,660	128,63	0,35	OK	3366,71	8,30	
	TRAVE	25	28,84	0,000	22,73	5,688	129,26	0,28	OK	3495,97	8,58	
	TRAVE	26	31,97	0,000	22,73	5,111	116,15	0,31	OK	3612,13	8,89	
	TRAVE	27	32,84	0,000	22,73	5,098	115,85	0,32	OK	3727,98	9,21	
	TRAVE	28	16,64	0,000	22,73	2,032	46,17	0,16	OK	3774,15	9,38	
	TRAVE	29	28,34	0,000	22,73	5,056	114,92	0,28	OK	3889,07	9,65	
	TRAVE	30	28,34	0,000	22,73	5,056	114,92	0,28	OK	4003,99	9,93	
	TRAVE	31	31,97	0,000	22,73	5,111	116,15	0,31	OK	4120,14	10,25	
	TRAVE	32	32,84	0,000	22,73	5,098	115,85	0,32	OK	4235,99	10,57	
	TRAVE	33	28,84	0,000	22,73	5,688	129,26	0,28	OK	4365,26	10,85	
	TRAVE	34	16,08	0,000	22,73	2,484	56,46	0,16	OK	4421,72	11,01	
	TRAVE	35	16,64	0,000	22,73	2,032	46,17	0,16	OK	4467,89	11,17	
	TRAVE	36	16,08	0,000	22,73	2,484	56,46	0,16	OK	4524,35	11,33	
	TRAVE	37	31,98	0,000	22,73	4,407	100,15	0,31	OK	4624,50	11,64	
	TRAVE	38	29,42	0,000	22,73	5,114	116,23	0,29	OK	4740,73	11,93	
	TRAVE	39	34,58	0,000	22,73	5,121	116,39	0,34	OK	4857,12	12,27	
	TRAVE	40	34,35	0,000	22,73	5,090	115,68	0,34	OK	4972,81	12,61	
	TRAVE	41	36,11	0,000	22,73	5,660	128,63	0,35	OK	5101,44	12,96	
	TRAVE	42	3,54	0,000	22,73	2,072	47,09	0,03	OK	5148,53	13,00	
	TRAVE	43	3,54	0,000	22,73	2,072	47,09	0,03	OK	5195,62	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5201,61	13,04	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5207,60	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5214,27	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5220,31	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5221,56	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5222,24	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5225,56	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5226,77	13,06	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5249,25	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5260,27	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5271,26	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5292,39	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5301,13	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5311,83	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5320,53	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5331,99	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 26	TRAVE	1	44,41	0,000	22,73	7,520	170,90	0,75	OK	170,90	0,75	
	TRAVE	2	44,41	0,000	22,73	7,520	170,90	0,75	OK	341,80	1,50	
	TRAVE	3	37,28	0,000	22,73	7,551	171,62	0,63	OK	513,42	2,13	
	TRAVE	4	37,28	0,000	22,73	7,551	171,62	0,63	OK	685,03	2,76	
	TRAVE	5	35,58	0,000	22,73	7,696	174,91	0,60	OK	859,94	3,36	
	TRAVE	6	35,56	0,000	22,73	5,339	121,33	0,60	OK	981,28	3,96	
	TRAVE	7	35,58	0,000	22,73	7,696	174,91	0,60	OK	1156,18	4,56	
	TRAVE	8	35,56	0,000	22,73	5,339	121,33	0,60	OK	1277,52	5,16	
	TRAVE	9	34,76	0,000	22,73	7,632	173,46	0,59	OK	1450,98	5,75	
	TRAVE	10	41,98	0,000	22,73	5,315	120,79	0,71	OK	1571,77	6,46	
	TRAVE	11	41,98	0,000	22,73	5,315	120,79	0,71	OK	1692,55	7,17	
	TRAVE	12	34,76	0,000	22,73	7,632	173,46	0,59	OK	1866,02	7,75	
	TRAVE	13	34,77	0,000	22,73	7,582	172,32	0,59	OK	2038,34	8,34	
	TRAVE	14	34,77	0,000	22,73	7,582	172,32	0,59	OK	2210,66	8,93	
	TRAVE	15	38,32	0,000	22,73	7,262	165,05	0,65	OK	2375,72	9,57	
	TRAVE	16	38,32	0,000	22,73	7,262	165,05	0,65	OK	2540,77	10,22	
	TRAVE	17	18,11	0,000	22,73	3,449	78,40	0,31	OK	2619,16	10,53	
	TRAVE	18	16,80	0,000	22,73	4,132	93,91	0,28	OK	2713,07	10,81	
	TRAVE	19	18,11	0,000	22,73	3,449	78,40	0,31	OK	2791,47	11,12	
	TRAVE	20	31,18	0,000	22,73	4,403	100,06	0,53	OK	2891,53	11,64	
	TRAVE	21	28,42	0,000	22,73	5,117	116,30	0,48	OK	3007,83	12,12	
	TRAVE	22	33,43	0,000	22,73	5,121	116,40	0,56	OK	3124,23	12,69	
	TRAVE	23	33,22	0,000	22,73	5,093	115,75	0,56	OK	3239,98	13,25	
	TRAVE	24	34,94	0,000	22,73	5,660	128,65	0,59	OK	3368,62	13,84	
	TRAVE	25	27,86	0,000	22,73	5,693	129,38	0,47	OK	3498,00	14,31	
	TRAVE	26	30,89	0,000	22,73	5,108	116,09	0,52	OK	3614,09	14,83	
	TRAVE	27	31,75	0,000	22,73	5,100	115,92	0,54	OK	3730,01	15,37	
	TRAVE	28	15,97	0,000	22,73	2,030	46,14	0,27	OK	3776,15	15,64	
	TRAVE	29	27,09	0,000	22,73	5,063	115,08	0,46	OK	3891,23	16,09	
	TRAVE	30	27,09	0,000	22,73	5,063	115,08	0,46	OK	4006,30	16,55	
	TRAVE	31	30,89	0,000	22,73	5,108	116,09	0,52	OK	4122,39	17,07	
	TRAVE	32	31,75	0,000	22,73	5,100	115,92	0,54	OK	4238,31	17,61	
	TRAVE	33	27,86	0,000	22,73	5,693	129,38	0,47	OK	4367,69	18,08	
	TRAVE	34	15,56	0,000	22,73	2,483	56,43	0,26	OK	4424,12	18,34	
	TRAVE	35	15,97	0,000	22,73	2,030	46,14	0,27	OK	4470,27	18,61	
	TRAVE	36	15,56	0,000	22,73	2,483	56,43	0,26	OK	4526,70	18,87	
	TRAVE	37	31,18	0,000	22,73	4,403	100,06	0,53	OK	4626,76	19,40	
	TRAVE	38	28,42	0,000	22,73	5,117	116,30	0,48	OK	4743,06	19,88	
	TRAVE	39	33,43	0,000	22,73	5,121	116,40	0,56	OK	4859,46	20,44	
	TRAVE	40	33,22	0,000	22,73	5,093	115,75	0,56	OK	4975,21	21,01	
	TRAVE	41	34,94	0,000	22,73	5,660	128,65	0,59	OK	5103,85	21,60	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	42	3,41	0,000	22,73	2,072	47,10	0,06	OK	5150,95	21,65	
	TRAVE	43	3,41	0,000	22,73	2,072	47,10	0,06	OK	5198,04	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5204,03	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5210,02	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5216,69	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5222,73	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5223,98	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5224,66	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5227,98	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5229,19	21,76	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5251,67	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5262,69	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,02	OK	5273,68	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5294,81	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5303,55	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,02	OK	5314,25	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5322,95	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5334,41	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 27	TRAVE	1	45,83	0,000	22,73	7,524	171,00	0,46	OK	171,00	0,46	
	TRAVE	2	46,10	0,000	22,73	7,542	171,41	0,46	OK	342,40	0,92	
	TRAVE	3	37,07	0,000	22,73	7,576	172,18	0,37	OK	514,59	1,30	
	TRAVE	4	37,27	0,000	22,73	7,587	172,42	0,37	OK	687,01	1,67	
	TRAVE	5	34,41	0,000	22,73	7,675	174,44	0,35	OK	861,45	2,02	
	TRAVE	6	34,41	0,000	22,73	5,324	120,99	0,35	OK	982,44	2,36	
	TRAVE	7	34,50	0,000	22,73	7,670	174,32	0,35	OK	1156,76	2,71	
	TRAVE	8	34,40	0,000	22,73	5,322	120,95	0,35	OK	1277,71	3,05	
	TRAVE	9	33,81	0,000	22,73	7,612	173,01	0,34	OK	1450,72	3,39	
	TRAVE	10	41,49	0,000	22,73	5,310	120,68	0,42	OK	1571,40	3,81	
	TRAVE	11	41,54	0,000	22,73	5,312	120,74	0,42	OK	1692,14	4,23	
	TRAVE	12	33,87	0,000	22,73	7,596	172,64	0,34	OK	1864,77	4,57	
	TRAVE	13	34,56	0,000	22,73	7,529	171,10	0,35	OK	2035,88	4,92	
	TRAVE	14	34,59	0,000	22,73	7,508	170,64	0,35	OK	2206,51	5,26	
	TRAVE	15	40,19	0,000	22,73	7,186	163,32	0,40	OK	2369,83	5,67	
	TRAVE	16	40,31	0,000	22,73	7,166	162,86	0,41	OK	2532,69	6,07	
	TRAVE	17	18,50	0,000	22,73	3,415	77,62	0,19	OK	2610,32	6,26	
	TRAVE	18	17,02	0,000	22,73	4,066	92,40	0,17	OK	2702,72	6,43	
	TRAVE	19	18,38	0,000	22,73	3,416	77,64	0,18	OK	2780,36	6,62	
	TRAVE	20	32,27	0,000	22,73	4,372	99,35	0,32	OK	2879,71	6,94	
	TRAVE	21	28,42	0,000	22,73	5,111	116,17	0,29	OK	2995,88	7,22	
	TRAVE	22	32,99	0,000	22,73	5,108	116,08	0,33	OK	3111,96	7,56	
	TRAVE	23	32,82	0,000	22,73	5,075	115,33	0,33	OK	3227,29	7,89	
	TRAVE	24	36,74	0,000	22,73	5,602	127,33	0,37	OK	3354,62	8,26	
	TRAVE	25	28,15	0,000	22,73	5,715	129,88	0,28	OK	3484,51	8,54	
	TRAVE	26	29,86	0,000	22,73	5,104	115,99	0,30	OK	3600,50	8,84	
	TRAVE	27	30,95	0,000	22,73	5,104	115,99	0,31	OK	3716,49	9,15	
	TRAVE	28	15,88	0,000	22,73	2,026	46,04	0,16	OK	3762,53	9,31	
	TRAVE	29	26,21	0,000	22,73	5,055	114,89	0,26	OK	3877,42	9,57	
	TRAVE	30	26,24	0,000	22,73	5,057	114,94	0,26	OK	3992,36	9,84	
	TRAVE	31	29,79	0,000	22,73	5,111	116,16	0,30	OK	4108,52	10,14	
	TRAVE	32	30,73	0,000	22,73	5,104	116,01	0,31	OK	4224,53	10,44	
	TRAVE	33	27,95	0,000	22,73	5,720	129,99	0,28	OK	4354,52	10,73	
	TRAVE	34	15,80	0,000	22,73	2,480	56,37	0,16	OK	4410,89	10,88	
	TRAVE	35	15,89	0,000	22,73	2,027	46,07	0,16	OK	4456,96	11,04	
	TRAVE	36	15,84	0,000	22,73	2,478	56,32	0,16	OK	4513,28	11,20	
	TRAVE	37	32,71	0,000	22,73	4,365	99,19	0,33	OK	4612,47	11,53	
	TRAVE	38	28,70	0,000	22,73	5,108	116,09	0,29	OK	4728,57	11,82	
	TRAVE	39	33,30	0,000	22,73	5,104	116,01	0,33	OK	4844,57	12,15	
	TRAVE	40	33,11	0,000	22,73	5,072	115,27	0,33	OK	4959,84	12,49	
	TRAVE	41	37,17	0,000	22,73	5,594	127,13	0,37	OK	5086,97	12,86	
	TRAVE	42	3,01	0,000	22,73	2,059	46,79	0,03	OK	5133,76	12,89	
	TRAVE	43	3,00	0,000	22,73	2,059	46,81	0,03	OK	5180,56	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5186,55	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5192,54	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5199,21	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5205,25	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5206,50	12,94	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5207,18	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5210,50	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5211,71	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5234,19	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5245,21	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5256,20	12,98	
	PIASTRA	90	1,73	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5277,33	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5286,07	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5296,77	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5305,47	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5316,93	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 28	TRAVE	1	45,68	0,000	22,73	7,536	171,27	0,46	OK	171,27	0,46	
	TRAVE	2	45,68	0,000	22,73	7,536	171,27	0,46	OK	342,53	0,93	
	TRAVE	3	37,17	0,000	22,73	7,582	172,32	0,38	OK	514,86	1,30	
	TRAVE	4	37,17	0,000	22,73	7,582	172,32	0,38	OK	687,18	1,68	
	TRAVE	5	34,48	0,000	22,73	7,672	174,37	0,35	OK	861,55	2,03	
	TRAVE	6	34,44	0,000	22,73	5,320	120,91	0,35	OK	982,46	2,38	
	TRAVE	7	34,48	0,000	22,73	7,672	174,37	0,35	OK	1156,83	2,73	
	TRAVE	8	34,44	0,000	22,73	5,320	120,91	0,35	OK	1277,74	3,08	
	TRAVE	9	33,76	0,000	22,73	7,602	172,78	0,34	OK	1450,51	3,42	
	TRAVE	10	41,42	0,000	22,73	5,313	120,76	0,42	OK	1571,27	3,84	
	TRAVE	11	41,42	0,000	22,73	5,313	120,76	0,42	OK	1692,03	4,26	
	TRAVE	12	33,76	0,000	22,73	7,602	172,78	0,34	OK	1864,81	4,60	
	TRAVE	13	34,63	0,000	22,73	7,514	170,78	0,35	OK	2035,58	4,95	
	TRAVE	14	34,63	0,000	22,73	7,514	170,78	0,35	OK	2206,36	5,30	
	TRAVE	15	40,49	0,000	22,73	7,174	163,05	0,41	OK	2369,41	5,71	
	TRAVE	16	40,49	0,000	22,73	7,174	163,05	0,41	OK	2532,46	6,12	
	TRAVE	17	18,54	0,000	22,73	3,412	77,55	0,19	OK	2610,01	6,31	
	TRAVE	18	17,10	0,000	22,73	4,061	92,31	0,17	OK	2702,32	6,48	
	TRAVE	19	18,54	0,000	22,73	3,412	77,55	0,19	OK	2779,87	6,67	
	TRAVE	20	32,37	0,000	22,73	4,371	99,35	0,33	OK	2879,22	7,00	
	TRAVE	21	28,59	0,000	22,73	5,110	116,13	0,29	OK	2995,35	7,29	
	TRAVE	22	33,09	0,000	22,73	5,103	115,98	0,34	OK	3111,33	7,62	
	TRAVE	23	32,94	0,000	22,73	5,071	115,26	0,33	OK	3226,59	7,96	
	TRAVE	24	37,14	0,000	22,73	5,596	127,18	0,38	OK	3353,77	8,33	
	TRAVE	25	28,17	0,000	22,73	5,720	129,99	0,29	OK	3483,76	8,62	
	TRAVE	26	29,77	0,000	22,73	5,111	116,15	0,30	OK	3599,91	8,92	
	TRAVE	27	30,81	0,000	22,73	5,105	116,03	0,31	OK	3715,94	9,23	
	TRAVE	28	15,86	0,000	22,73	2,027	46,08	0,16	OK	3762,02	9,39	
	TRAVE	29	26,29	0,000	22,73	5,056	114,90	0,27	OK	3876,92	9,66	
	TRAVE	30	26,29	0,000	22,73	5,056	114,90	0,27	OK	3991,82	9,92	
	TRAVE	31	29,77	0,000	22,73	5,111	116,15	0,30	OK	4107,98	10,23	
	TRAVE	32	30,81	0,000	22,73	5,105	116,03	0,31	OK	4224,01	10,54	
	TRAVE	33	28,17	0,000	22,73	5,720	129,99	0,29	OK	4354,00	10,82	
	TRAVE	34	15,74	0,000	22,73	2,480	56,37	0,16	OK	4410,37	10,98	
	TRAVE	35	15,86	0,000	22,73	2,027	46,08	0,16	OK	4456,44	11,14	
	TRAVE	36	15,74	0,000	22,73	2,480	56,37	0,16	OK	4512,81	11,30	
	TRAVE	37	32,37	0,000	22,73	4,371	99,35	0,33	OK	4612,16	11,63	
	TRAVE	38	28,59	0,000	22,73	5,110	116,13	0,29	OK	4728,29	11,92	
	TRAVE	39	33,09	0,000	22,73	5,103	115,98	0,34	OK	4844,27	12,26	
	TRAVE	40	32,94	0,000	22,73	5,071	115,26	0,33	OK	4959,53	12,59	
	TRAVE	41	37,14	0,000	22,73	5,596	127,18	0,38	OK	5086,71	12,97	
	TRAVE	42	2,97	0,000	22,73	2,057	46,76	0,03	OK	5133,47	13,00	
	TRAVE	43	2,97	0,000	22,73	2,057	46,76	0,03	OK	5180,23	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5186,21	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5192,20	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5198,87	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5204,91	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5206,16	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5206,84	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5210,16	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5211,37	13,05	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5233,85	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5244,87	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5255,87	13,09	
	PIASTRA	90	1,73	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5276,99	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5285,73	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5296,43	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5305,13	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5316,59	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 29	TRAVE	1	46,10	0,000	22,73	7,542	171,41	0,46	OK	171,41	0,46	
	TRAVE	2	45,83	0,000	22,73	7,524	171,00	0,46	OK	342,40	0,92	
	TRAVE	3	37,27	0,000	22,73	7,587	172,42	0,37	OK	514,82	1,30	
	TRAVE	4	37,07	0,000	22,73	7,576	172,18	0,37	OK	687,01	1,67	
	TRAVE	5	34,50	0,000	22,73	7,670	174,32	0,35	OK	861,33	2,02	
	TRAVE	6	34,40	0,000	22,73	5,322	120,95	0,35	OK	982,28	2,36	
	TRAVE	7	34,41	0,000	22,73	7,675	174,44	0,35	OK	1156,72	2,71	
	TRAVE	8	34,41	0,000	22,73	5,324	120,99	0,35	OK	1277,71	3,05	
	TRAVE	9	33,87	0,000	22,73	7,596	172,64	0,34	OK	1450,35	3,40	
	TRAVE	10	41,54	0,000	22,73	5,312	120,74	0,42	OK	1571,09	3,81	
	TRAVE	11	41,49	0,000	22,73	5,310	120,68	0,42	OK	1691,77	4,23	
	TRAVE	12	33,81	0,000	22,73	7,612	173,01	0,34	OK	1864,77	4,57	
	TRAVE	13	34,59	0,000	22,73	7,508	170,64	0,35	OK	2035,41	4,92	
	TRAVE	14	34,56	0,000	22,73	7,529	171,10	0,35	OK	2206,51	5,26	
	TRAVE	15	40,31	0,000	22,73	7,166	162,86	0,41	OK	2369,38	5,67	
	TRAVE	16	40,19	0,000	22,73	7,186	163,32	0,40	OK	2532,69	6,07	
	TRAVE	17	18,38	0,000	22,73	3,416	77,64	0,18	OK	2610,34	6,26	
	TRAVE	18	17,02	0,000	22,73	4,066	92,40	0,17	OK	2702,74	6,43	
	TRAVE	19	18,50	0,000	22,73	3,415	77,62	0,19	OK	2780,36	6,62	
	TRAVE	20	32,71	0,000	22,73	4,365	99,19	0,33	OK	2879,55	6,94	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	21	28,70	0,000	22,73	5,108	116,09	0,29	OK	2995,65	7,23	
	TRAVE	22	33,30	0,000	22,73	5,104	116,01	0,33	OK	3111,66	7,57	
	TRAVE	23	33,11	0,000	22,73	5,072	115,27	0,33	OK	3226,93	7,90	
	TRAVE	24	37,17	0,000	22,73	5,594	127,13	0,37	OK	3354,05	8,27	
	TRAVE	25	27,95	0,000	22,73	5,720	129,99	0,28	OK	3484,04	8,55	
	TRAVE	26	29,79	0,000	22,73	5,111	116,16	0,30	OK	3600,20	8,85	
	TRAVE	27	30,73	0,000	22,73	5,104	116,01	0,31	OK	3716,21	9,16	
	TRAVE	28	15,89	0,000	22,73	2,027	46,07	0,16	OK	3762,28	9,32	
	TRAVE	29	26,24	0,000	22,73	5,057	114,94	0,26	OK	3877,21	9,59	
	TRAVE	30	26,21	0,000	22,73	5,055	114,89	0,26	OK	3992,11	9,85	
	TRAVE	31	29,86	0,000	22,73	5,104	115,99	0,30	OK	4108,10	10,15	
	TRAVE	32	30,95	0,000	22,73	5,104	115,99	0,31	OK	4224,09	10,46	
	TRAVE	33	28,15	0,000	22,73	5,715	129,88	0,28	OK	4353,97	10,74	
	TRAVE	34	15,84	0,000	22,73	2,478	56,32	0,16	OK	4410,29	10,90	
	TRAVE	35	15,88	0,000	22,73	2,026	46,04	0,16	OK	4456,33	11,06	
	TRAVE	36	15,80	0,000	22,73	2,480	56,37	0,16	OK	4512,70	11,22	
	TRAVE	37	32,27	0,000	22,73	4,372	99,35	0,32	OK	4612,06	11,54	
	TRAVE	38	28,42	0,000	22,73	5,111	116,17	0,29	OK	4728,22	11,83	
	TRAVE	39	32,99	0,000	22,73	5,108	116,08	0,33	OK	4844,30	12,16	
	TRAVE	40	32,82	0,000	22,73	5,075	115,33	0,33	OK	4959,64	12,49	
	TRAVE	41	36,74	0,000	22,73	5,602	127,33	0,37	OK	5086,97	12,86	
	TRAVE	42	3,00	0,000	22,73	2,059	46,81	0,03	OK	5133,77	12,89	
	TRAVE	43	3,01	0,000	22,73	2,059	46,79	0,03	OK	5180,56	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5186,55	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5192,54	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5199,21	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5205,24	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5206,49	12,94	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5207,18	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5210,50	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5211,71	12,95	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5234,19	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5245,21	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5256,20	12,98	
	PIASTRA	90	1,73	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5277,33	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5286,07	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5296,77	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5305,47	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5316,93	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 30	TRAVE	1	46,24	0,000	22,73	7,530	171,14	0,47	OK	171,14	0,47	
	TRAVE	2	46,24	0,000	22,73	7,530	171,14	0,47	OK	342,28	0,94	
	TRAVE	3	37,17	0,000	22,73	7,580	172,28	0,38	OK	514,56	1,31	
	TRAVE	4	37,17	0,000	22,73	7,580	172,28	0,38	OK	686,84	1,69	
	TRAVE	5	34,43	0,000	22,73	7,673	174,39	0,35	OK	861,23	2,04	
	TRAVE	6	34,37	0,000	22,73	5,326	121,03	0,35	OK	982,27	2,39	
	TRAVE	7	34,43	0,000	22,73	7,673	174,39	0,35	OK	1156,66	2,74	
	TRAVE	8	34,37	0,000	22,73	5,326	121,03	0,35	OK	1277,69	3,08	
	TRAVE	9	33,92	0,000	22,73	7,606	172,87	0,34	OK	1450,56	3,43	
	TRAVE	10	41,61	0,000	22,73	5,309	120,66	0,42	OK	1571,22	3,85	
	TRAVE	11	41,61	0,000	22,73	5,309	120,66	0,42	OK	1691,88	4,27	
	TRAVE	12	33,92	0,000	22,73	7,606	172,87	0,34	OK	1864,75	4,61	
	TRAVE	13	34,53	0,000	22,73	7,522	170,96	0,35	OK	2035,71	4,96	
	TRAVE	14	34,53	0,000	22,73	7,522	170,96	0,35	OK	2206,67	5,31	
	TRAVE	15	40,01	0,000	22,73	7,178	163,13	0,41	OK	2369,80	5,72	
	TRAVE	16	40,01	0,000	22,73	7,178	163,13	0,41	OK	2532,94	6,12	
	TRAVE	17	18,34	0,000	22,73	3,419	77,71	0,19	OK	2610,65	6,31	
	TRAVE	18	16,94	0,000	22,73	4,075	92,62	0,17	OK	2703,27	6,48	
	TRAVE	19	18,34	0,000	22,73	3,419	77,71	0,19	OK	2780,98	6,67	
	TRAVE	20	32,61	0,000	22,73	4,365	99,20	0,33	OK	2880,18	7,00	
	TRAVE	21	28,53	0,000	22,73	5,110	116,13	0,29	OK	2996,31	7,29	
	TRAVE	22	33,21	0,000	22,73	5,109	116,11	0,34	OK	3112,42	7,62	
	TRAVE	23	32,99	0,000	22,73	5,075	115,34	0,33	OK	3227,76	7,96	
	TRAVE	24	36,77	0,000	22,73	5,600	127,27	0,37	OK	3355,04	8,33	
	TRAVE	25	27,93	0,000	22,73	5,715	129,88	0,28	OK	3484,92	8,61	
	TRAVE	26	29,88	0,000	22,73	5,104	115,99	0,30	OK	3600,91	8,92	
	TRAVE	27	30,87	0,000	22,73	5,103	115,97	0,31	OK	3716,88	9,23	
	TRAVE	28	15,91	0,000	22,73	2,025	46,03	0,16	OK	3762,91	9,39	
	TRAVE	29	26,16	0,000	22,73	5,057	114,93	0,27	OK	3877,84	9,66	
	TRAVE	30	26,16	0,000	22,73	5,057	114,93	0,27	OK	3992,77	9,92	
	TRAVE	31	29,88	0,000	22,73	5,104	115,99	0,30	OK	4108,76	10,22	
	TRAVE	32	30,87	0,000	22,73	5,103	115,97	0,31	OK	4224,73	10,54	
	TRAVE	33	27,93	0,000	22,73	5,715	129,88	0,28	OK	4354,62	10,82	
	TRAVE	34	15,90	0,000	22,73	2,478	56,32	0,16	OK	4410,94	10,98	
	TRAVE	35	15,91	0,000	22,73	2,025	46,03	0,16	OK	4456,97	11,14	
	TRAVE	36	15,90	0,000	22,73	2,478	56,32	0,16	OK	4513,30	11,30	
	TRAVE	37	32,61	0,000	22,73	4,365	99,20	0,33	OK	4612,49	11,63	
	TRAVE	38	28,53	0,000	22,73	5,110	116,13	0,29	OK	4728,62	11,92	
	TRAVE	39	33,21	0,000	22,73	5,109	116,11	0,34	OK	4844,73	12,26	
	TRAVE	40	32,99	0,000	22,73	5,075	115,34	0,33	OK	4960,08	12,59	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	41	36,77	0,000	22,73	5,600	127,27	0,37	OK	5087,35	12,96	
	TRAVE	42	3,04	0,000	22,73	2,061	46,84	0,03	OK	5134,19	13,00	
	TRAVE	43	3,04	0,000	22,73	2,061	46,84	0,03	OK	5181,02	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5187,01	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5193,00	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5199,67	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5205,70	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5206,95	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5207,64	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5210,96	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5212,17	13,05	
	PIASTRA	87	1,84	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5234,65	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5245,67	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5256,66	13,09	
	PIASTRA	90	1,73	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5277,79	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5286,53	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5297,23	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5305,93	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5317,39	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 31	TRAVE	1	39,93	0,000	22,73	7,466	169,69	0,38	OK	169,69	0,38	
	TRAVE	2	40,20	0,000	22,73	7,488	170,17	0,38	OK	339,86	0,76	
	TRAVE	3	39,79	0,000	22,73	7,408	168,37	0,38	OK	508,23	1,13	
	TRAVE	4	39,99	0,000	22,73	7,420	168,64	0,38	OK	676,87	1,51	
	TRAVE	5	41,43	0,000	22,73	7,623	173,25	0,39	OK	850,11	1,90	
	TRAVE	6	41,93	0,000	22,73	5,357	121,75	0,40	OK	971,86	2,30	
	TRAVE	7	41,52	0,000	22,73	7,626	173,33	0,39	OK	1145,19	2,69	
	TRAVE	8	41,92	0,000	22,73	5,355	121,71	0,40	OK	1266,90	3,09	
	TRAVE	9	38,82	0,000	22,73	7,694	174,86	0,37	OK	1441,77	3,46	
	TRAVE	10	46,03	0,000	22,73	5,325	121,02	0,44	OK	1562,78	3,89	
	TRAVE	11	46,08	0,000	22,73	5,327	121,07	0,44	OK	1683,85	4,33	
	TRAVE	12	38,89	0,000	22,73	7,689	174,76	0,37	OK	1858,61	4,69	
	TRAVE	13	37,43	0,000	22,73	7,652	173,91	0,35	OK	2032,52	5,05	
	TRAVE	14	37,46	0,000	22,73	7,639	173,62	0,35	OK	2206,13	5,40	
	TRAVE	15	35,86	0,000	22,73	7,490	170,22	0,34	OK	2376,35	5,74	
	TRAVE	16	35,98	0,000	22,73	7,472	169,82	0,34	OK	2546,17	6,08	
	TRAVE	17	18,88	0,000	22,73	3,422	77,78	0,18	OK	2623,95	6,26	
	TRAVE	18	17,70	0,000	22,73	4,084	92,82	0,17	OK	2716,76	6,43	
	TRAVE	19	18,76	0,000	22,73	3,423	77,80	0,18	OK	2794,56	6,60	
	TRAVE	20	27,88	0,000	22,73	4,497	102,20	0,26	OK	2896,76	6,87	
	TRAVE	21	29,88	0,000	22,73	5,125	116,48	0,28	OK	3013,24	7,15	
	TRAVE	22	35,94	0,000	22,73	5,133	116,65	0,34	OK	3129,89	7,49	
	TRAVE	23	35,80	0,000	22,73	5,094	115,76	0,34	OK	3245,65	7,83	
	TRAVE	24	31,85	0,000	22,73	5,753	130,74	0,30	OK	3376,39	8,13	
	TRAVE	25	29,80	0,000	22,73	5,623	127,80	0,28	OK	3504,19	8,41	
	TRAVE	26	35,82	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	3620,72	8,75	
	TRAVE	27	36,43	0,000	22,73	5,092	115,72	0,34	OK	3736,44	9,09	
	TRAVE	28	17,33	0,000	22,73	2,046	46,51	0,16	OK	3782,95	9,26	
	TRAVE	29	32,36	0,000	22,73	5,066	115,13	0,31	OK	3898,08	9,56	
	TRAVE	30	32,39	0,000	22,73	5,067	115,17	0,31	OK	4013,25	9,87	
	TRAVE	31	35,74	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	4129,91	10,21	
	TRAVE	32	36,21	0,000	22,73	5,093	115,74	0,34	OK	4245,65	10,55	
	TRAVE	33	29,60	0,000	22,73	5,627	127,89	0,28	OK	4373,54	10,83	
	TRAVE	34	15,28	0,000	22,73	2,493	56,66	0,14	OK	4430,20	10,97	
	TRAVE	35	17,34	0,000	22,73	2,047	46,52	0,16	OK	4476,72	11,14	
	TRAVE	36	15,31	0,000	22,73	2,492	56,65	0,14	OK	4533,37	11,28	
	TRAVE	37	28,32	0,000	22,73	4,501	102,29	0,27	OK	4635,66	11,55	
	TRAVE	38	30,16	0,000	22,73	5,123	116,42	0,29	OK	4752,08	11,84	
	TRAVE	39	36,26	0,000	22,73	5,130	116,60	0,34	OK	4868,68	12,18	
	TRAVE	40	36,09	0,000	22,73	5,092	115,73	0,34	OK	4984,41	12,52	
	TRAVE	41	32,27	0,000	22,73	5,756	130,82	0,31	OK	5115,23	12,83	
	TRAVE	42	4,65	0,000	22,73	2,073	47,11	0,04	OK	5162,34	12,87	
	TRAVE	43	4,63	0,000	22,73	2,073	47,12	0,04	OK	5209,46	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5215,44	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5221,44	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5228,11	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5234,14	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5235,39	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5236,07	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5239,40	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5240,61	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5263,08	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5274,11	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5285,10	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5306,23	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5314,97	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5325,67	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5334,36	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5345,82	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 32	TRAVE	1	38,91	0,000	22,73	7,472	169,83	0,38	OK	169,83	0,38	
	TRAVE	2	39,19	0,000	22,73	7,494	170,33	0,38	OK	340,15	0,76	
	TRAVE	3	38,74	0,000	22,73	7,420	168,64	0,38	OK	508,79	1,14	
	TRAVE	4	38,94	0,000	22,73	7,433	168,92	0,38	OK	677,71	1,51	
	TRAVE	5	40,35	0,000	22,73	7,627	173,34	0,39	OK	851,06	1,91	
	TRAVE	6	40,69	0,000	22,73	5,361	121,83	0,40	OK	972,89	2,30	
	TRAVE	7	40,43	0,000	22,73	7,631	173,43	0,39	OK	1146,32	2,70	
	TRAVE	8	40,69	0,000	22,73	5,359	121,79	0,40	OK	1268,11	3,09	
	TRAVE	9	37,97	0,000	22,73	7,692	174,81	0,37	OK	1442,92	3,46	
	TRAVE	10	44,49	0,000	22,73	5,330	121,13	0,43	OK	1564,05	3,89	
	TRAVE	11	44,55	0,000	22,73	5,332	121,19	0,43	OK	1685,24	4,33	
	TRAVE	12	38,03	0,000	22,73	7,692	174,81	0,37	OK	1860,05	4,70	
	TRAVE	13	36,63	0,000	22,73	7,650	173,85	0,36	OK	2033,90	5,05	
	TRAVE	14	36,66	0,000	22,73	7,641	173,66	0,36	OK	2207,56	5,41	
	TRAVE	15	35,06	0,000	22,73	7,497	170,38	0,34	OK	2377,94	5,75	
	TRAVE	16	35,18	0,000	22,73	7,478	169,96	0,34	OK	2547,90	6,09	
	TRAVE	17	18,45	0,000	22,73	3,422	77,76	0,18	OK	2625,67	6,27	
	TRAVE	18	17,30	0,000	22,73	4,082	92,78	0,17	OK	2718,45	6,44	
	TRAVE	19	18,33	0,000	22,73	3,423	77,79	0,18	OK	2796,24	6,62	
	TRAVE	20	27,12	0,000	22,73	4,499	102,24	0,26	OK	2898,48	6,88	
	TRAVE	21	29,04	0,000	22,73	5,129	116,56	0,28	OK	3015,04	7,16	
	TRAVE	22	34,92	0,000	22,73	5,135	116,69	0,34	OK	3131,73	7,50	
	TRAVE	23	34,82	0,000	22,73	5,097	115,84	0,34	OK	3247,58	7,84	
	TRAVE	24	30,94	0,000	22,73	5,755	130,79	0,30	OK	3378,36	8,14	
	TRAVE	25	29,08	0,000	22,73	5,629	127,93	0,28	OK	3506,30	8,43	
	TRAVE	26	34,85	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	3622,82	8,76	
	TRAVE	27	35,48	0,000	22,73	5,095	115,80	0,35	OK	3738,61	9,11	
	TRAVE	28	16,74	0,000	22,73	2,047	46,53	0,16	OK	3785,14	9,27	
	TRAVE	29	31,33	0,000	22,73	5,071	115,25	0,30	OK	3900,39	9,58	
	TRAVE	30	31,35	0,000	22,73	5,073	115,29	0,30	OK	4015,68	9,88	
	TRAVE	31	34,78	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	4132,34	10,22	
	TRAVE	32	35,26	0,000	22,73	5,096	115,81	0,34	OK	4248,15	10,56	
	TRAVE	33	28,88	0,000	22,73	5,633	128,02	0,28	OK	4376,17	10,84	
	TRAVE	34	14,78	0,000	22,73	2,494	56,68	0,14	OK	4432,85	10,99	
	TRAVE	35	16,75	0,000	22,73	2,048	46,54	0,16	OK	4479,39	11,15	
	TRAVE	36	14,81	0,000	22,73	2,493	56,67	0,14	OK	4536,05	11,29	
	TRAVE	37	27,57	0,000	22,73	4,503	102,34	0,27	OK	4638,40	11,56	
	TRAVE	38	29,32	0,000	22,73	5,126	116,50	0,29	OK	4754,89	11,85	
	TRAVE	39	35,23	0,000	22,73	5,132	116,64	0,34	OK	4871,54	12,19	
	TRAVE	40	35,11	0,000	22,73	5,096	115,81	0,34	OK	4987,34	12,53	
	TRAVE	41	31,37	0,000	22,73	5,758	130,87	0,30	OK	5118,21	12,84	
	TRAVE	42	4,55	0,000	22,73	2,073	47,11	0,04	OK	5165,32	12,88	
	TRAVE	43	4,54	0,000	22,73	2,073	47,12	0,04	OK	5212,44	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5218,43	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5224,42	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5231,09	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5237,12	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5238,37	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5239,06	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5242,38	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5243,59	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5266,07	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5277,09	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5288,08	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5309,21	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5317,95	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5328,65	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5337,35	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5348,81	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 33	TRAVE	1	37,65	0,000	22,73	7,472	169,83	0,63	OK	169,83	0,63	
	TRAVE	2	38,10	0,000	22,73	7,510	170,68	0,64	OK	340,51	1,27	
	TRAVE	3	37,45	0,000	22,73	7,431	168,88	0,63	OK	509,39	1,90	
	TRAVE	4	37,79	0,000	22,73	7,452	169,36	0,63	OK	678,75	2,53	
	TRAVE	5	39,06	0,000	22,73	7,631	173,44	0,65	OK	852,19	3,18	
	TRAVE	6	39,26	0,000	22,73	5,366	121,94	0,66	OK	974,13	3,84	
	TRAVE	7	39,21	0,000	22,73	7,637	173,58	0,66	OK	1147,71	4,50	
	TRAVE	8	39,26	0,000	22,73	5,363	121,88	0,66	OK	1269,59	5,15	
	TRAVE	9	36,95	0,000	22,73	7,683	174,62	0,62	OK	1444,21	5,77	
	TRAVE	10	42,69	0,000	22,73	5,335	121,26	0,72	OK	1565,47	6,49	
	TRAVE	11	42,78	0,000	22,73	5,340	121,35	0,72	OK	1686,82	7,21	
	TRAVE	12	37,05	0,000	22,73	7,688	174,73	0,62	OK	1861,56	7,83	
	TRAVE	13	35,68	0,000	22,73	7,641	173,66	0,60	OK	2035,21	8,42	
	TRAVE	14	35,73	0,000	22,73	7,635	173,53	0,60	OK	2208,75	9,02	
	TRAVE	15	34,04	0,000	22,73	7,506	170,60	0,57	OK	2379,34	9,59	
	TRAVE	16	34,24	0,000	22,73	7,475	169,89	0,57	OK	2549,24	10,17	
	TRAVE	17	17,87	0,000	22,73	3,417	77,66	0,30	OK	2626,90	10,47	
	TRAVE	18	16,67	0,000	22,73	4,078	92,68	0,28	OK	2719,58	10,74	
	TRAVE	19	17,67	0,000	22,73	3,419	77,71	0,30	OK	2797,29	11,04	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	20	26,10	0,000	22,73	4,500	102,27	0,44	OK	2899,56	11,48	
	TRAVE	21	27,97	0,000	22,73	5,134	116,68	0,47	OK	3016,23	11,95	
	TRAVE	22	33,63	0,000	22,73	5,138	116,77	0,56	OK	3133,00	12,51	
	TRAVE	23	33,58	0,000	22,73	5,102	115,96	0,56	OK	3248,96	13,07	
	TRAVE	24	29,74	0,000	22,73	5,756	130,81	0,50	OK	3379,77	13,57	
	TRAVE	25	28,24	0,000	22,73	5,632	128,01	0,47	OK	3507,78	14,04	
	TRAVE	26	33,75	0,000	22,73	5,125	116,47	0,57	OK	3624,25	14,61	
	TRAVE	27	34,44	0,000	22,73	5,098	115,87	0,58	OK	3740,12	15,18	
	TRAVE	28	16,05	0,000	22,73	2,048	46,54	0,27	OK	3786,66	15,45	
	TRAVE	29	30,12	0,000	22,73	5,077	115,39	0,50	OK	3902,05	15,96	
	TRAVE	30	30,16	0,000	22,73	5,080	115,45	0,51	OK	4017,50	16,46	
	TRAVE	31	33,63	0,000	22,73	5,135	116,72	0,56	OK	4134,21	17,03	
	TRAVE	32	34,07	0,000	22,73	5,099	115,90	0,57	OK	4250,11	17,60	
	TRAVE	33	27,91	0,000	22,73	5,639	128,17	0,47	OK	4378,28	18,06	
	TRAVE	34	14,19	0,000	22,73	2,495	56,70	0,24	OK	4434,98	18,30	
	TRAVE	35	16,06	0,000	22,73	2,049	46,56	0,27	OK	4481,54	18,57	
	TRAVE	36	14,25	0,000	22,73	2,494	56,69	0,24	OK	4538,23	18,81	
	TRAVE	37	26,83	0,000	22,73	4,507	102,44	0,45	OK	4640,67	19,26	
	TRAVE	38	28,44	0,000	22,73	5,129	116,57	0,48	OK	4757,23	19,74	
	TRAVE	39	34,15	0,000	22,73	5,134	116,68	0,57	OK	4873,91	20,31	
	TRAVE	40	34,06	0,000	22,73	5,099	115,89	0,57	OK	4989,81	20,88	
	TRAVE	41	30,45	0,000	22,73	5,762	130,96	0,51	OK	5120,76	21,39	
	TRAVE	42	4,41	0,000	22,73	2,072	47,10	0,07	OK	5167,86	21,46	
	TRAVE	43	4,39	0,000	22,73	2,073	47,11	0,07	OK	5214,98	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5220,96	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5226,95	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5233,62	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5239,66	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5240,91	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5241,59	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5244,91	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5246,12	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5268,60	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5279,62	21,63	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5290,62	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5311,74	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5320,48	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5331,18	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5339,88	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5351,34	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 34	TRAVE	1	39,78	0,000	22,73	7,477	169,94	0,38	OK	169,94	0,38	
	TRAVE	2	39,78	0,000	22,73	7,477	169,94	0,38	OK	339,89	0,76	
	TRAVE	3	39,89	0,000	22,73	7,410	168,40	0,38	OK	508,28	1,14	
	TRAVE	4	39,89	0,000	22,73	7,410	168,40	0,38	OK	676,68	1,52	
	TRAVE	5	41,50	0,000	22,73	7,623	173,25	0,40	OK	849,93	1,91	
	TRAVE	6	41,96	0,000	22,73	5,354	121,68	0,40	OK	971,61	2,31	
	TRAVE	7	41,50	0,000	22,73	7,623	173,25	0,40	OK	1144,86	2,71	
	TRAVE	8	41,96	0,000	22,73	5,354	121,68	0,40	OK	1266,53	3,11	
	TRAVE	9	38,78	0,000	22,73	7,697	174,94	0,37	OK	1441,47	3,48	
	TRAVE	10	45,96	0,000	22,73	5,328	121,09	0,44	OK	1562,56	3,92	
	TRAVE	11	45,96	0,000	22,73	5,328	121,09	0,44	OK	1683,64	4,35	
	TRAVE	12	38,78	0,000	22,73	7,697	174,94	0,37	OK	1858,58	4,72	
	TRAVE	13	37,50	0,000	22,73	7,651	173,88	0,36	OK	2032,46	5,08	
	TRAVE	14	37,50	0,000	22,73	7,651	173,88	0,36	OK	2206,34	5,44	
	TRAVE	15	36,16	0,000	22,73	7,480	170,00	0,34	OK	2376,34	5,78	
	TRAVE	16	36,16	0,000	22,73	7,480	170,00	0,34	OK	2546,35	6,13	
	TRAVE	17	18,92	0,000	22,73	3,425	77,85	0,18	OK	2624,20	6,31	
	TRAVE	18	17,78	0,000	22,73	4,094	93,05	0,17	OK	2717,24	6,48	
	TRAVE	19	18,92	0,000	22,73	3,425	77,85	0,18	OK	2795,09	6,66	
	TRAVE	20	27,98	0,000	22,73	4,494	102,15	0,27	OK	2897,24	6,93	
	TRAVE	21	30,05	0,000	22,73	5,124	116,46	0,29	OK	3013,70	7,21	
	TRAVE	22	36,04	0,000	22,73	5,134	116,68	0,34	OK	3130,38	7,55	
	TRAVE	23	35,92	0,000	22,73	5,094	115,78	0,34	OK	3246,16	7,90	
	TRAVE	24	32,24	0,000	22,73	5,758	130,87	0,31	OK	3377,03	8,20	
	TRAVE	25	29,82	0,000	22,73	5,628	127,90	0,28	OK	3504,93	8,49	
	TRAVE	26	35,72	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	3621,59	8,83	
	TRAVE	27	36,29	0,000	22,73	5,093	115,76	0,35	OK	3737,35	9,18	
	TRAVE	28	17,31	0,000	22,73	2,045	46,49	0,16	OK	3783,83	9,34	
	TRAVE	29	32,44	0,000	22,73	5,066	115,14	0,31	OK	3898,97	9,65	
	TRAVE	30	32,44	0,000	22,73	5,066	115,14	0,31	OK	4014,11	9,96	
	TRAVE	31	35,72	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	4130,77	10,30	
	TRAVE	32	36,29	0,000	22,73	5,093	115,76	0,35	OK	4246,53	10,64	
	TRAVE	33	29,82	0,000	22,73	5,628	127,90	0,28	OK	4374,43	10,93	
	TRAVE	34	15,22	0,000	22,73	2,492	56,63	0,15	OK	4431,06	11,07	
	TRAVE	35	17,31	0,000	22,73	2,045	46,49	0,16	OK	4477,55	11,24	
	TRAVE	36	15,22	0,000	22,73	2,492	56,63	0,15	OK	4534,17	11,38	
	TRAVE	37	27,98	0,000	22,73	4,494	102,15	0,27	OK	4636,32	11,65	
	TRAVE	38	30,05	0,000	22,73	5,124	116,46	0,29	OK	4752,78	11,94	
	TRAVE	39	36,04	0,000	22,73	5,134	116,68	0,34	OK	4869,46	12,28	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	40	35,92	0,000	22,73	5,094	115,78	0,34	OK	4985,24	12,62	
	TRAVE	41	32,24	0,000	22,73	5,758	130,87	0,31	OK	5116,11	12,93	
	TRAVE	42	4,61	0,000	22,73	2,074	47,13	0,04	OK	5163,23	12,97	
	TRAVE	43	4,61	0,000	22,73	2,074	47,13	0,04	OK	5210,36	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5216,35	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5222,34	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5229,01	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5235,04	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5236,29	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5236,97	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5240,30	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5241,51	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5263,98	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5275,01	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5286,00	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5307,13	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5315,87	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5326,57	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5335,27	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5346,72	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 35	TRAVE	1	38,77	0,000	22,73	7,483	170,08	0,38	OK	170,08	0,38	
	TRAVE	2	38,77	0,000	22,73	7,483	170,08	0,38	OK	340,16	0,76	
	TRAVE	3	38,84	0,000	22,73	7,422	168,67	0,38	OK	508,83	1,14	
	TRAVE	4	38,84	0,000	22,73	7,422	168,67	0,38	OK	677,50	1,52	
	TRAVE	5	40,42	0,000	22,73	7,627	173,35	0,40	OK	850,85	1,92	
	TRAVE	6	40,73	0,000	22,73	5,357	121,76	0,40	OK	972,60	2,32	
	TRAVE	7	40,42	0,000	22,73	7,627	173,35	0,40	OK	1145,95	2,71	
	TRAVE	8	40,73	0,000	22,73	5,357	121,76	0,40	OK	1267,71	3,11	
	TRAVE	9	37,92	0,000	22,73	7,699	174,97	0,37	OK	1442,67	3,48	
	TRAVE	10	44,42	0,000	22,73	5,333	121,21	0,44	OK	1563,88	3,92	
	TRAVE	11	44,42	0,000	22,73	5,333	121,21	0,44	OK	1685,09	4,36	
	TRAVE	12	37,92	0,000	22,73	7,699	174,97	0,37	OK	1860,06	4,73	
	TRAVE	13	36,70	0,000	22,73	7,653	173,93	0,36	OK	2033,98	5,09	
	TRAVE	14	36,70	0,000	22,73	7,653	173,93	0,36	OK	2207,91	5,45	
	TRAVE	15	35,36	0,000	22,73	7,487	170,15	0,35	OK	2378,07	5,79	
	TRAVE	16	35,36	0,000	22,73	7,487	170,15	0,35	OK	2548,22	6,14	
	TRAVE	17	18,49	0,000	22,73	3,425	77,84	0,18	OK	2626,06	6,32	
	TRAVE	18	17,38	0,000	22,73	4,093	93,02	0,17	OK	2719,08	6,49	
	TRAVE	19	18,49	0,000	22,73	3,425	77,84	0,18	OK	2796,92	6,67	
	TRAVE	20	27,22	0,000	22,73	4,496	102,19	0,27	OK	2899,11	6,94	
	TRAVE	21	29,21	0,000	22,73	5,128	116,54	0,29	OK	3015,64	7,23	
	TRAVE	22	35,02	0,000	22,73	5,136	116,73	0,34	OK	3132,37	7,57	
	TRAVE	23	34,94	0,000	22,73	5,098	115,86	0,34	OK	3248,23	7,91	
	TRAVE	24	31,34	0,000	22,73	5,760	130,92	0,31	OK	3379,15	8,22	
	TRAVE	25	29,10	0,000	22,73	5,634	128,04	0,29	OK	3507,19	8,50	
	TRAVE	26	34,76	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	3623,85	8,84	
	TRAVE	27	35,34	0,000	22,73	5,096	115,83	0,35	OK	3739,68	9,19	
	TRAVE	28	16,72	0,000	22,73	2,046	46,50	0,16	OK	3786,18	9,35	
	TRAVE	29	31,41	0,000	22,73	5,071	115,26	0,31	OK	3901,44	9,66	
	TRAVE	30	31,41	0,000	22,73	5,071	115,26	0,31	OK	4016,70	9,97	
	TRAVE	31	34,76	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	4133,36	10,31	
	TRAVE	32	35,34	0,000	22,73	5,096	115,83	0,35	OK	4249,19	10,66	
	TRAVE	33	29,10	0,000	22,73	5,634	128,04	0,29	OK	4377,22	10,94	
	TRAVE	34	14,72	0,000	22,73	2,492	56,65	0,14	OK	4433,87	11,09	
	TRAVE	35	16,72	0,000	22,73	2,046	46,50	0,16	OK	4480,37	11,25	
	TRAVE	36	14,72	0,000	22,73	2,492	56,65	0,14	OK	4537,01	11,40	
	TRAVE	37	27,22	0,000	22,73	4,496	102,19	0,27	OK	4639,21	11,66	
	TRAVE	38	29,21	0,000	22,73	5,128	116,54	0,29	OK	4755,74	11,95	
	TRAVE	39	35,02	0,000	22,73	5,136	116,73	0,34	OK	4872,47	12,29	
	TRAVE	40	34,94	0,000	22,73	5,098	115,86	0,34	OK	4988,33	12,63	
	TRAVE	41	31,34	0,000	22,73	5,760	130,92	0,31	OK	5119,25	12,94	
	TRAVE	42	4,51	0,000	22,73	2,074	47,13	0,04	OK	5166,38	12,99	
	TRAVE	43	4,51	0,000	22,73	2,074	47,13	0,04	OK	5213,50	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5219,49	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5225,48	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5232,15	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5238,18	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5239,43	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5240,12	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5243,44	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5244,65	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5267,13	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5278,15	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5289,14	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5310,27	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5319,01	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5329,71	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5338,41	13,13	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5349,87	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 36	TRAVE	1	37,41	0,000	22,73	7,488	170,19	0,63	OK	170,19	0,63	
	TRAVE	2	37,41	0,000	22,73	7,488	170,19	0,63	OK	340,38	1,26	
	TRAVE	3	37,61	0,000	22,73	7,433	168,93	0,64	OK	509,32	1,90	
	TRAVE	4	37,61	0,000	22,73	7,433	168,93	0,64	OK	678,25	2,53	
	TRAVE	5	39,17	0,000	22,73	7,631	173,44	0,66	OK	851,69	3,20	
	TRAVE	6	39,32	0,000	22,73	5,360	121,82	0,66	OK	973,51	3,86	
	TRAVE	7	39,17	0,000	22,73	7,631	173,44	0,66	OK	1146,95	4,52	
	TRAVE	8	39,32	0,000	22,73	5,360	121,82	0,66	OK	1268,77	5,18	
	TRAVE	9	36,87	0,000	22,73	7,695	174,88	0,62	OK	1443,65	5,81	
	TRAVE	10	42,58	0,000	22,73	5,341	121,39	0,72	OK	1565,04	6,53	
	TRAVE	11	42,58	0,000	22,73	5,341	121,39	0,72	OK	1686,42	7,24	
	TRAVE	12	36,87	0,000	22,73	7,695	174,88	0,62	OK	1861,31	7,87	
	TRAVE	13	35,79	0,000	22,73	7,656	173,99	0,60	OK	2035,30	8,47	
	TRAVE	14	35,79	0,000	22,73	7,656	173,99	0,60	OK	2209,29	9,08	
	TRAVE	15	34,55	0,000	22,73	7,490	170,22	0,58	OK	2379,51	9,66	
	TRAVE	16	34,55	0,000	22,73	7,490	170,22	0,58	OK	2549,73	10,24	
	TRAVE	17	17,93	0,000	22,73	3,423	77,80	0,30	OK	2627,52	10,55	
	TRAVE	18	16,81	0,000	22,73	4,096	93,09	0,28	OK	2720,61	10,83	
	TRAVE	19	17,93	0,000	22,73	3,423	77,80	0,30	OK	2798,40	11,13	
	TRAVE	20	26,26	0,000	22,73	4,496	102,18	0,44	OK	2900,58	11,58	
	TRAVE	21	28,26	0,000	22,73	5,132	116,64	0,48	OK	3017,22	12,05	
	TRAVE	22	33,79	0,000	22,73	5,140	116,83	0,57	OK	3134,05	12,62	
	TRAVE	23	33,78	0,000	22,73	5,103	115,99	0,57	OK	3250,03	13,19	
	TRAVE	24	30,40	0,000	22,73	5,766	131,04	0,51	OK	3381,07	13,71	
	TRAVE	25	28,28	0,000	22,73	5,640	128,19	0,48	OK	3509,26	14,18	
	TRAVE	26	33,60	0,000	22,73	5,135	116,71	0,57	OK	3625,97	14,75	
	TRAVE	27	34,20	0,000	22,73	5,101	115,93	0,58	OK	3741,90	15,33	
	TRAVE	28	16,02	0,000	22,73	2,046	46,50	0,27	OK	3788,40	15,60	
	TRAVE	29	30,25	0,000	22,73	5,077	115,40	0,51	OK	3903,80	16,11	
	TRAVE	30	30,25	0,000	22,73	5,077	115,40	0,51	OK	4019,19	16,62	
	TRAVE	31	33,60	0,000	22,73	5,135	116,71	0,57	OK	4135,91	17,19	
	TRAVE	32	34,20	0,000	22,73	5,101	115,93	0,58	OK	4251,83	17,77	
	TRAVE	33	28,28	0,000	22,73	5,640	128,19	0,48	OK	4380,02	18,24	
	TRAVE	34	14,08	0,000	22,73	2,493	56,65	0,24	OK	4436,67	18,48	
	TRAVE	35	16,02	0,000	22,73	2,046	46,50	0,27	OK	4483,17	18,75	
	TRAVE	36	14,08	0,000	22,73	2,493	56,65	0,24	OK	4539,82	18,99	
	TRAVE	37	26,26	0,000	22,73	4,496	102,18	0,44	OK	4642,00	19,43	
	TRAVE	38	28,26	0,000	22,73	5,132	116,64	0,48	OK	4758,64	19,91	
	TRAVE	39	33,79	0,000	22,73	5,140	116,83	0,57	OK	4875,46	20,48	
	TRAVE	40	33,78	0,000	22,73	5,103	115,99	0,57	OK	4991,45	21,05	
	TRAVE	41	30,40	0,000	22,73	5,766	131,04	0,51	OK	5122,49	21,56	
	TRAVE	42	4,34	0,000	22,73	2,073	47,12	0,07	OK	5169,61	21,64	
	TRAVE	43	4,34	0,000	22,73	2,073	47,12	0,07	OK	5216,74	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5222,72	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5228,72	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5235,39	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5241,42	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5242,67	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5243,35	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5246,68	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5247,89	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5270,36	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5281,38	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,02	OK	5292,38	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5313,51	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5322,25	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,02	OK	5332,95	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5341,64	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5353,10	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 37	TRAVE	1	40,20	0,000	22,73	7,488	170,17	0,38	OK	170,17	0,38	
	TRAVE	2	39,93	0,000	22,73	7,466	169,69	0,38	OK	339,86	0,76	
	TRAVE	3	39,99	0,000	22,73	7,420	168,64	0,38	OK	508,50	1,14	
	TRAVE	4	39,79	0,000	22,73	7,408	168,37	0,38	OK	676,87	1,51	
	TRAVE	5	41,52	0,000	22,73	7,626	173,33	0,39	OK	850,20	1,90	
	TRAVE	6	41,92	0,000	22,73	5,355	121,71	0,40	OK	971,91	2,30	
	TRAVE	7	41,43	0,000	22,73	7,623	173,25	0,39	OK	1145,16	2,69	
	TRAVE	8	41,93	0,000	22,73	5,357	121,75	0,40	OK	1266,90	3,09	
	TRAVE	9	38,89	0,000	22,73	7,689	174,76	0,37	OK	1441,66	3,46	
	TRAVE	10	46,08	0,000	22,73	5,327	121,07	0,44	OK	1562,73	3,89	
	TRAVE	11	46,03	0,000	22,73	5,325	121,02	0,44	OK	1683,75	4,33	
	TRAVE	12	38,82	0,000	22,73	7,694	174,86	0,37	OK	1858,61	4,69	
	TRAVE	13	37,46	0,000	22,73	7,639	173,62	0,35	OK	2032,23	5,05	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	14	37,43	0,000	22,73	7,652	173,91	0,35	OK	2206,13	5,40	
	TRAVE	15	35,98	0,000	22,73	7,472	169,82	0,34	OK	2375,95	5,74	
	TRAVE	16	35,86	0,000	22,73	7,490	170,22	0,34	OK	2546,17	6,08	
	TRAVE	17	18,76	0,000	22,73	3,423	77,80	0,18	OK	2623,97	6,26	
	TRAVE	18	17,70	0,000	22,73	4,084	92,82	0,17	OK	2716,79	6,43	
	TRAVE	19	18,88	0,000	22,73	3,422	77,78	0,18	OK	2794,56	6,60	
	TRAVE	20	28,32	0,000	22,73	4,501	102,29	0,27	OK	2896,86	6,87	
	TRAVE	21	30,16	0,000	22,73	5,123	116,42	0,29	OK	3013,28	7,16	
	TRAVE	22	36,26	0,000	22,73	5,130	116,60	0,34	OK	3129,88	7,50	
	TRAVE	23	36,09	0,000	22,73	5,092	115,73	0,34	OK	3245,61	7,84	
	TRAVE	24	32,27	0,000	22,73	5,756	130,82	0,31	OK	3376,43	8,15	
	TRAVE	25	29,60	0,000	22,73	5,627	127,89	0,28	OK	3504,32	8,43	
	TRAVE	26	35,74	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	3620,98	8,76	
	TRAVE	27	36,21	0,000	22,73	5,093	115,74	0,34	OK	3736,71	9,11	
	TRAVE	28	17,34	0,000	22,73	2,047	46,52	0,16	OK	3783,24	9,27	
	TRAVE	29	32,39	0,000	22,73	5,067	115,17	0,31	OK	3898,41	9,58	
	TRAVE	30	32,36	0,000	22,73	5,066	115,13	0,31	OK	4013,54	9,88	
	TRAVE	31	35,82	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	4130,06	10,22	
	TRAVE	32	36,43	0,000	22,73	5,092	115,72	0,34	OK	4245,78	10,57	
	TRAVE	33	29,80	0,000	22,73	5,623	127,80	0,28	OK	4373,59	10,85	
	TRAVE	34	15,31	0,000	22,73	2,492	56,65	0,14	OK	4430,23	10,99	
	TRAVE	35	17,33	0,000	22,73	2,046	46,51	0,16	OK	4476,74	11,16	
	TRAVE	36	15,28	0,000	22,73	2,493	56,66	0,14	OK	4533,40	11,30	
	TRAVE	37	27,88	0,000	22,73	4,497	102,20	0,26	OK	4635,60	11,56	
	TRAVE	38	29,88	0,000	22,73	5,125	116,48	0,28	OK	4752,08	11,85	
	TRAVE	39	35,94	0,000	22,73	5,133	116,65	0,34	OK	4868,73	12,19	
	TRAVE	40	35,80	0,000	22,73	5,094	115,76	0,34	OK	4984,49	12,52	
	TRAVE	41	31,85	0,000	22,73	5,753	130,74	0,30	OK	5115,23	12,83	
	TRAVE	42	4,63	0,000	22,73	2,073	47,12	0,04	OK	5162,35	12,87	
	TRAVE	43	4,65	0,000	22,73	2,073	47,11	0,04	OK	5209,46	12,91	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5215,45	12,92	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5221,44	12,92	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5228,11	12,93	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5234,14	12,94	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5235,39	12,94	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5236,07	12,94	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5239,40	12,94	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5240,61	12,94	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5263,08	12,96	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5274,11	12,97	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5285,10	12,98	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5306,23	13,00	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5314,97	13,01	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5325,67	13,02	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5334,37	13,03	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5345,82	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 38	TRAVE	1	39,19	0,000	22,73	7,494	170,33	0,38	OK	170,33	0,38	
	TRAVE	2	38,91	0,000	22,73	7,472	169,83	0,38	OK	340,15	0,76	
	TRAVE	3	38,94	0,000	22,73	7,433	168,92	0,38	OK	509,07	1,14	
	TRAVE	4	38,74	0,000	22,73	7,420	168,64	0,38	OK	677,71	1,51	
	TRAVE	5	40,43	0,000	22,73	7,631	173,43	0,39	OK	851,14	1,91	
	TRAVE	6	40,69	0,000	22,73	5,359	121,79	0,40	OK	972,93	2,30	
	TRAVE	7	40,35	0,000	22,73	7,627	173,34	0,39	OK	1146,28	2,70	
	TRAVE	8	40,69	0,000	22,73	5,361	121,83	0,40	OK	1268,11	3,09	
	TRAVE	9	38,03	0,000	22,73	7,692	174,81	0,37	OK	1442,92	3,46	
	TRAVE	10	44,55	0,000	22,73	5,332	121,19	0,43	OK	1564,10	3,89	
	TRAVE	11	44,49	0,000	22,73	5,330	121,13	0,43	OK	1685,24	4,33	
	TRAVE	12	37,97	0,000	22,73	7,692	174,81	0,37	OK	1860,05	4,70	
	TRAVE	13	36,66	0,000	22,73	7,641	173,66	0,36	OK	2033,71	5,05	
	TRAVE	14	36,63	0,000	22,73	7,650	173,85	0,36	OK	2207,56	5,41	
	TRAVE	15	35,18	0,000	22,73	7,478	169,96	0,34	OK	2377,53	5,75	
	TRAVE	16	35,06	0,000	22,73	7,497	170,38	0,34	OK	2547,90	6,09	
	TRAVE	17	18,33	0,000	22,73	3,423	77,79	0,18	OK	2625,69	6,27	
	TRAVE	18	17,30	0,000	22,73	4,082	92,78	0,17	OK	2718,47	6,44	
	TRAVE	19	18,45	0,000	22,73	3,422	77,76	0,18	OK	2796,24	6,62	
	TRAVE	20	27,57	0,000	22,73	4,503	102,34	0,27	OK	2898,58	6,89	
	TRAVE	21	29,32	0,000	22,73	5,126	116,50	0,29	OK	3015,08	7,17	
	TRAVE	22	35,23	0,000	22,73	5,132	116,64	0,34	OK	3131,72	7,51	
	TRAVE	23	35,11	0,000	22,73	5,096	115,81	0,34	OK	3247,53	7,86	
	TRAVE	24	31,37	0,000	22,73	5,758	130,87	0,30	OK	3378,40	8,16	
	TRAVE	25	28,88	0,000	22,73	5,633	128,02	0,28	OK	3506,42	8,44	
	TRAVE	26	34,78	0,000	22,73	5,133	116,66	0,34	OK	3623,08	8,78	
	TRAVE	27	35,26	0,000	22,73	5,096	115,81	0,34	OK	3738,89	9,12	
	TRAVE	28	16,75	0,000	22,73	2,048	46,54	0,16	OK	3785,43	9,28	
	TRAVE	29	31,35	0,000	22,73	5,073	115,29	0,30	OK	3900,72	9,59	
	TRAVE	30	31,33	0,000	22,73	5,071	115,25	0,30	OK	4015,97	9,89	
	TRAVE	31	34,85	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	4132,49	10,23	
	TRAVE	32	35,48	0,000	22,73	5,095	115,80	0,35	OK	4248,29	10,58	
	TRAVE	33	29,08	0,000	22,73	5,629	127,93	0,28	OK	4376,22	10,86	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	34	14,81	0,000	22,73	2,493	56,67	0,14	OK	4432,88	11,01	
	TRAVE	35	16,74	0,000	22,73	2,047	46,53	0,16	OK	4479,41	11,17	
	TRAVE	36	14,78	0,000	22,73	2,494	56,68	0,14	OK	4536,08	11,31	
	TRAVE	37	27,12	0,000	22,73	4,499	102,24	0,26	OK	4638,33	11,58	
	TRAVE	38	29,04	0,000	22,73	5,129	116,56	0,28	OK	4754,89	11,86	
	TRAVE	39	34,92	0,000	22,73	5,135	116,69	0,34	OK	4871,58	12,20	
	TRAVE	40	34,82	0,000	22,73	5,097	115,84	0,34	OK	4987,43	12,54	
	TRAVE	41	30,94	0,000	22,73	5,755	130,79	0,30	OK	5118,21	12,84	
	TRAVE	42	4,54	0,000	22,73	2,073	47,12	0,04	OK	5165,33	12,88	
	TRAVE	43	4,55	0,000	22,73	2,073	47,11	0,04	OK	5212,44	12,93	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5218,43	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5224,42	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5231,09	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5237,12	12,95	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5238,37	12,95	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5239,06	12,95	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5242,38	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5243,59	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5266,07	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5277,09	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5288,08	12,99	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5309,21	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5317,95	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5328,65	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5337,35	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5348,81	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 39	TRAVE	1	38,10	0,000	22,73	7,510	170,68	0,64	OK	170,68	0,64	
	TRAVE	2	37,65	0,000	22,73	7,472	169,83	0,63	OK	340,51	1,27	
	TRAVE	3	37,79	0,000	22,73	7,452	169,36	0,63	OK	509,87	1,90	
	TRAVE	4	37,45	0,000	22,73	7,431	168,88	0,63	OK	678,75	2,53	
	TRAVE	5	39,21	0,000	22,73	7,637	173,58	0,66	OK	852,33	3,19	
	TRAVE	6	39,26	0,000	22,73	5,363	121,88	0,66	OK	974,21	3,84	
	TRAVE	7	39,06	0,000	22,73	7,631	173,44	0,65	OK	1147,65	4,50	
	TRAVE	8	39,26	0,000	22,73	5,366	121,94	0,66	OK	1269,59	5,15	
	TRAVE	9	37,05	0,000	22,73	7,688	174,73	0,62	OK	1444,32	5,78	
	TRAVE	10	42,78	0,000	22,73	5,340	121,35	0,72	OK	1565,68	6,49	
	TRAVE	11	42,69	0,000	22,73	5,335	121,26	0,72	OK	1686,94	7,21	
	TRAVE	12	36,95	0,000	22,73	7,683	174,62	0,62	OK	1861,56	7,83	
	TRAVE	13	35,73	0,000	22,73	7,635	173,53	0,60	OK	2035,09	8,42	
	TRAVE	14	35,68	0,000	22,73	7,641	173,66	0,60	OK	2208,75	9,02	
	TRAVE	15	34,24	0,000	22,73	7,475	169,89	0,57	OK	2378,64	9,60	
	TRAVE	16	34,04	0,000	22,73	7,506	170,60	0,57	OK	2549,24	10,17	
	TRAVE	17	17,67	0,000	22,73	3,419	77,71	0,30	OK	2626,94	10,46	
	TRAVE	18	16,67	0,000	22,73	4,078	92,68	0,28	OK	2719,62	10,74	
	TRAVE	19	17,87	0,000	22,73	3,417	77,66	0,30	OK	2797,29	11,04	
	TRAVE	20	26,83	0,000	22,73	4,507	102,44	0,45	OK	2899,73	11,49	
	TRAVE	21	28,44	0,000	22,73	5,129	116,57	0,48	OK	3016,29	11,97	
	TRAVE	22	34,15	0,000	22,73	5,134	116,68	0,57	OK	3132,97	12,54	
	TRAVE	23	34,06	0,000	22,73	5,099	115,89	0,57	OK	3248,87	13,11	
	TRAVE	24	30,45	0,000	22,73	5,762	130,96	0,51	OK	3379,82	13,62	
	TRAVE	25	27,91	0,000	22,73	5,639	128,17	0,47	OK	3507,99	14,09	
	TRAVE	26	33,63	0,000	22,73	5,135	116,72	0,56	OK	3624,71	14,65	
	TRAVE	27	34,07	0,000	22,73	5,099	115,90	0,57	OK	3740,60	15,22	
	TRAVE	28	16,06	0,000	22,73	2,049	46,56	0,27	OK	3787,16	15,49	
	TRAVE	29	30,16	0,000	22,73	5,080	115,45	0,51	OK	3902,61	15,99	
	TRAVE	30	30,12	0,000	22,73	5,077	115,39	0,50	OK	4018,00	16,50	
	TRAVE	31	33,75	0,000	22,73	5,125	116,47	0,57	OK	4134,47	17,06	
	TRAVE	32	34,44	0,000	22,73	5,098	115,87	0,58	OK	4250,34	17,64	
	TRAVE	33	28,24	0,000	22,73	5,632	128,01	0,47	OK	4378,35	18,11	
	TRAVE	34	14,25	0,000	22,73	2,494	56,69	0,24	OK	4435,03	18,35	
	TRAVE	35	16,05	0,000	22,73	2,048	46,54	0,27	OK	4481,57	18,62	
	TRAVE	36	14,19	0,000	22,73	2,495	56,70	0,24	OK	4538,28	18,86	
	TRAVE	37	26,10	0,000	22,73	4,500	102,27	0,44	OK	4640,54	19,30	
	TRAVE	38	27,97	0,000	22,73	5,134	116,68	0,47	OK	4757,22	19,76	
	TRAVE	39	33,63	0,000	22,73	5,138	116,77	0,56	OK	4873,99	20,33	
	TRAVE	40	33,58	0,000	22,73	5,102	115,96	0,56	OK	4989,95	20,89	
	TRAVE	41	29,74	0,000	22,73	5,756	130,81	0,50	OK	5120,76	21,39	
	TRAVE	42	4,39	0,000	22,73	2,073	47,11	0,07	OK	5167,88	21,46	
	TRAVE	43	4,41	0,000	22,73	2,072	47,10	0,07	OK	5214,97	21,54	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5220,96	21,54	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5226,95	21,55	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5233,62	21,56	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5239,65	21,57	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5240,90	21,57	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5241,59	21,57	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5244,91	21,58	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5246,12	21,58	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5268,60	21,61	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5279,62	21,63	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5290,61	21,64	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5311,74	21,67	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5320,48	21,68	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5331,18	21,70	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5339,88	21,71	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5351,34	21,73	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 40	TRAVE	1	40,34	0,000	22,73	7,474	169,87	0,38	OK	169,87	0,38	
	TRAVE	2	40,34	0,000	22,73	7,474	169,87	0,38	OK	339,74	0,77	
	TRAVE	3	39,89	0,000	22,73	7,419	168,61	0,38	OK	508,35	1,15	
	TRAVE	4	39,89	0,000	22,73	7,419	168,61	0,38	OK	676,96	1,53	
	TRAVE	5	41,45	0,000	22,73	7,626	173,33	0,40	OK	850,28	1,92	
	TRAVE	6	41,89	0,000	22,73	5,358	121,78	0,40	OK	972,07	2,32	
	TRAVE	7	41,45	0,000	22,73	7,626	173,33	0,40	OK	1145,39	2,72	
	TRAVE	8	41,89	0,000	22,73	5,358	121,78	0,40	OK	1267,18	3,12	
	TRAVE	9	38,93	0,000	22,73	7,696	174,91	0,37	OK	1442,09	3,49	
	TRAVE	10	46,15	0,000	22,73	5,324	121,00	0,44	OK	1563,09	3,93	
	TRAVE	11	46,15	0,000	22,73	5,324	121,00	0,44	OK	1684,09	4,37	
	TRAVE	12	38,93	0,000	22,73	7,696	174,91	0,37	OK	1859,00	4,74	
	TRAVE	13	37,39	0,000	22,73	7,646	173,78	0,36	OK	2032,77	5,10	
	TRAVE	14	37,39	0,000	22,73	7,646	173,78	0,36	OK	2206,55	5,45	
	TRAVE	15	35,68	0,000	22,73	7,481	170,03	0,34	OK	2376,58	5,79	
	TRAVE	16	35,68	0,000	22,73	7,481	170,03	0,34	OK	2546,62	6,13	
	TRAVE	17	18,72	0,000	22,73	3,420	77,73	0,18	OK	2624,34	6,31	
	TRAVE	18	17,62	0,000	22,73	4,079	92,70	0,17	OK	2717,04	6,48	
	TRAVE	19	18,72	0,000	22,73	3,420	77,73	0,18	OK	2794,77	6,66	
	TRAVE	20	28,22	0,000	22,73	4,503	102,35	0,27	OK	2897,12	6,93	
	TRAVE	21	29,99	0,000	22,73	5,123	116,44	0,29	OK	3013,56	7,21	
	TRAVE	22	36,16	0,000	22,73	5,129	116,57	0,34	OK	3130,12	7,56	
	TRAVE	23	35,97	0,000	22,73	5,091	115,71	0,34	OK	3245,84	7,90	
	TRAVE	24	31,88	0,000	22,73	5,750	130,69	0,30	OK	3376,53	8,20	
	TRAVE	25	29,58	0,000	22,73	5,623	127,79	0,28	OK	3504,31	8,49	
	TRAVE	26	35,83	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	3620,84	8,83	
	TRAVE	27	36,35	0,000	22,73	5,091	115,71	0,35	OK	3736,54	9,17	
	TRAVE	28	17,36	0,000	22,73	2,048	46,54	0,17	OK	3783,08	9,34	
	TRAVE	29	32,31	0,000	22,73	5,067	115,16	0,31	OK	3898,24	9,65	
	TRAVE	30	32,31	0,000	22,73	5,067	115,16	0,31	OK	4013,40	9,95	
	TRAVE	31	35,83	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	4129,93	10,30	
	TRAVE	32	36,35	0,000	22,73	5,091	115,71	0,35	OK	4245,63	10,64	
	TRAVE	33	29,58	0,000	22,73	5,623	127,79	0,28	OK	4373,42	10,92	
	TRAVE	34	15,38	0,000	22,73	2,494	56,68	0,15	OK	4430,09	11,07	
	TRAVE	35	17,36	0,000	22,73	2,048	46,54	0,17	OK	4476,63	11,24	
	TRAVE	36	15,38	0,000	22,73	2,494	56,68	0,15	OK	4533,31	11,38	
	TRAVE	37	28,22	0,000	22,73	4,503	102,35	0,27	OK	4635,65	11,65	
	TRAVE	38	29,99	0,000	22,73	5,123	116,44	0,29	OK	4752,09	11,94	
	TRAVE	39	36,16	0,000	22,73	5,129	116,57	0,34	OK	4868,66	12,28	
	TRAVE	40	35,97	0,000	22,73	5,091	115,71	0,34	OK	4984,37	12,62	
	TRAVE	41	31,88	0,000	22,73	5,750	130,69	0,30	OK	5115,06	12,93	
	TRAVE	42	4,68	0,000	22,73	2,073	47,11	0,04	OK	5162,17	12,97	
	TRAVE	43	4,68	0,000	22,73	2,073	47,11	0,04	OK	5209,27	13,02	
	PIASTRA	65	0,57	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5215,26	13,02	
	PIASTRA	67	0,57	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5221,25	13,03	
	PIASTRA	69	0,65	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5227,92	13,03	
	PIASTRA	71	0,59	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5233,95	13,04	
	PIASTRA	83	0,12	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5235,20	13,04	
	PIASTRA	84	0,07	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5235,89	13,04	
	PIASTRA	85	0,33	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5239,21	13,05	
	PIASTRA	86	0,12	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5240,42	13,05	
	PIASTRA	87	2,11	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5262,90	13,07	
	PIASTRA	88	1,03	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5273,92	13,08	
	PIASTRA	89	1,03	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5284,91	13,09	
	PIASTRA	90	1,99	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5306,04	13,11	
	PIASTRA	91	0,84	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5314,78	13,11	
	PIASTRA	92	1,02	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5325,48	13,12	
	PIASTRA	93	0,83	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5334,18	13,13	
	PIASTRA	94	1,11	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5345,64	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 41	TRAVE	1	39,33	0,000	22,73	7,481	170,01	0,39	OK	170,01	0,39	
	TRAVE	2	39,33	0,000	22,73	7,481	170,01	0,39	OK	340,02	0,77	
	TRAVE	3	38,84	0,000	22,73	7,431	168,89	0,38	OK	508,91	1,15	
	TRAVE	4	38,84	0,000	22,73	7,431	168,89	0,38	OK	677,80	1,53	
	TRAVE	5	40,36	0,000	22,73	7,631	173,43	0,40	OK	851,23	1,93	
	TRAVE	6	40,66	0,000	22,73	5,362	121,87	0,40	OK	973,10	2,33	
	TRAVE	7	40,36	0,000	22,73	7,631	173,43	0,40	OK	1146,52	2,72	
	TRAVE	8	40,66	0,000	22,73	5,362	121,87	0,40	OK	1268,39	3,12	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	9	38,08	0,000	22,73	7,698	174,94	0,37	OK	1443,33	3,49	
	TRAVE	10	44,62	0,000	22,73	5,329	121,11	0,44	OK	1564,45	3,93	
	TRAVE	11	44,62	0,000	22,73	5,329	121,11	0,44	OK	1685,56	4,37	
	TRAVE	12	38,08	0,000	22,73	7,698	174,94	0,37	OK	1860,51	4,74	
	TRAVE	13	36,59	0,000	22,73	7,648	173,83	0,36	OK	2034,33	5,10	
	TRAVE	14	36,59	0,000	22,73	7,648	173,83	0,36	OK	2208,16	5,46	
	TRAVE	15	34,88	0,000	22,73	7,488	170,19	0,34	OK	2378,34	5,80	
	TRAVE	16	34,88	0,000	22,73	7,488	170,19	0,34	OK	2548,53	6,14	
	TRAVE	17	18,29	0,000	22,73	3,419	77,71	0,18	OK	2626,24	6,32	
	TRAVE	18	17,22	0,000	22,73	4,077	92,67	0,17	OK	2718,90	6,49	
	TRAVE	19	18,29	0,000	22,73	3,419	77,71	0,18	OK	2796,62	6,67	
	TRAVE	20	27,46	0,000	22,73	4,505	102,40	0,27	OK	2899,01	6,94	
	TRAVE	21	29,15	0,000	22,73	5,127	116,52	0,29	OK	3015,53	7,23	
	TRAVE	22	35,14	0,000	22,73	5,131	116,61	0,34	OK	3132,14	7,57	
	TRAVE	23	34,99	0,000	22,73	5,095	115,79	0,34	OK	3247,93	7,91	
	TRAVE	24	30,97	0,000	22,73	5,752	130,74	0,30	OK	3378,67	8,22	
	TRAVE	25	28,86	0,000	22,73	5,628	127,92	0,28	OK	3506,58	8,50	
	TRAVE	26	34,87	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	3623,11	8,84	
	TRAVE	27	35,40	0,000	22,73	5,094	115,78	0,35	OK	3738,88	9,19	
	TRAVE	28	16,77	0,000	22,73	2,048	46,54	0,16	OK	3785,42	9,35	
	TRAVE	29	31,27	0,000	22,73	5,072	115,28	0,31	OK	3900,70	9,66	
	TRAVE	30	31,27	0,000	22,73	5,072	115,28	0,31	OK	4015,98	9,97	
	TRAVE	31	34,87	0,000	22,73	5,127	116,52	0,34	OK	4132,51	10,31	
	TRAVE	32	35,40	0,000	22,73	5,094	115,78	0,35	OK	4248,28	10,66	
	TRAVE	33	28,86	0,000	22,73	5,628	127,92	0,28	OK	4376,20	10,94	
	TRAVE	34	14,88	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4432,90	11,08	
	TRAVE	35	16,77	0,000	22,73	2,048	46,54	0,16	OK	4479,43	11,25	
	TRAVE	36	14,88	0,000	22,73	2,495	56,70	0,15	OK	4536,13	11,39	
	TRAVE	37	27,46	0,000	22,73	4,505	102,40	0,27	OK	4638,53	11,66	
	TRAVE	38	29,15	0,000	22,73	5,127	116,52	0,29	OK	4755,04	11,95	
	TRAVE	39	35,14	0,000	22,73	5,131	116,61	0,34	OK	4871,65	12,29	
	TRAVE	40	34,99	0,000	22,73	5,095	115,79	0,34	OK	4987,44	12,64	
	TRAVE	41	30,97	0,000	22,73	5,752	130,74	0,30	OK	5118,18	12,94	
	TRAVE	42	4,58	0,000	22,73	2,073	47,10	0,04	OK	5165,29	12,99	
	TRAVE	43	4,58	0,000	22,73	2,073	47,10	0,04	OK	5212,39	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,00	OK	5218,38	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,00	OK	5224,37	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5231,04	13,05	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5237,07	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5238,32	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5239,00	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5242,33	13,06	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5243,54	13,06	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5266,01	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5277,04	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5288,03	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5309,16	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5317,90	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5328,60	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5337,30	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5348,75	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 42	TRAVE	1	38,34	0,000	22,73	7,486	170,14	0,65	OK	170,14	0,65	
	TRAVE	2	38,34	0,000	22,73	7,486	170,14	0,65	OK	340,29	1,29	
	TRAVE	3	37,62	0,000	22,73	7,450	169,31	0,64	OK	509,60	1,93	
	TRAVE	4	37,62	0,000	22,73	7,450	169,31	0,64	OK	678,91	2,57	
	TRAVE	5	39,09	0,000	22,73	7,637	173,58	0,66	OK	852,48	3,23	
	TRAVE	6	39,20	0,000	22,73	5,368	122,01	0,66	OK	974,49	3,89	
	TRAVE	7	39,09	0,000	22,73	7,637	173,58	0,66	OK	1148,07	4,55	
	TRAVE	8	39,20	0,000	22,73	5,368	122,01	0,66	OK	1270,07	5,21	
	TRAVE	9	37,13	0,000	22,73	7,694	174,86	0,63	OK	1444,94	5,84	
	TRAVE	10	42,90	0,000	22,73	5,334	121,23	0,72	OK	1566,17	6,56	
	TRAVE	11	42,90	0,000	22,73	5,334	121,23	0,72	OK	1687,39	7,28	
	TRAVE	12	37,13	0,000	22,73	7,694	174,86	0,63	OK	1862,26	7,91	
	TRAVE	13	35,62	0,000	22,73	7,648	173,82	0,60	OK	2036,07	8,51	
	TRAVE	14	35,62	0,000	22,73	7,648	173,82	0,60	OK	2209,89	9,11	
	TRAVE	15	33,74	0,000	22,73	7,492	170,27	0,57	OK	2380,16	9,68	
	TRAVE	16	33,74	0,000	22,73	7,492	170,27	0,57	OK	2550,44	10,25	
	TRAVE	17	17,60	0,000	22,73	3,413	77,57	0,30	OK	2628,01	10,55	
	TRAVE	18	16,54	0,000	22,73	4,069	92,48	0,28	OK	2720,49	10,83	
	TRAVE	19	17,60	0,000	22,73	3,413	77,57	0,30	OK	2798,06	11,13	
	TRAVE	20	26,66	0,000	22,73	4,511	102,53	0,45	OK	2900,59	11,58	
	TRAVE	21	28,15	0,000	22,73	5,131	116,61	0,48	OK	3017,20	12,05	
	TRAVE	22	33,99	0,000	22,73	5,131	116,62	0,57	OK	3133,82	12,63	
	TRAVE	23	33,86	0,000	22,73	5,098	115,87	0,57	OK	3249,68	13,20	
	TRAVE	24	29,79	0,000	22,73	5,752	130,73	0,50	OK	3380,41	13,70	
	TRAVE	25	27,88	0,000	22,73	5,631	127,98	0,47	OK	3508,39	14,17	
	TRAVE	26	33,78	0,000	22,73	5,125	116,47	0,57	OK	3624,87	14,74	
	TRAVE	27	34,31	0,000	22,73	5,097	115,84	0,58	OK	3740,71	15,32	
	TRAVE	28	16,10	0,000	22,73	2,047	46,52	0,27	OK	3787,23	15,59	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	29	30,03	0,000	22,73	5,079	115,44	0,51	OK	3902,67	16,10	
	TRAVE	30	30,03	0,000	22,73	5,079	115,44	0,51	OK	4018,11	16,61	
	TRAVE	31	33,78	0,000	22,73	5,125	116,47	0,57	OK	4134,58	17,18	
	TRAVE	32	34,31	0,000	22,73	5,097	115,84	0,58	OK	4250,42	17,76	
	TRAVE	33	27,88	0,000	22,73	5,631	127,98	0,47	OK	4378,40	18,23	
	TRAVE	34	14,35	0,000	22,73	2,496	56,74	0,24	OK	4435,14	18,47	
	TRAVE	35	16,10	0,000	22,73	2,047	46,52	0,27	OK	4481,66	18,74	
	TRAVE	36	14,35	0,000	22,73	2,496	56,74	0,24	OK	4538,40	18,99	
	TRAVE	37	26,66	0,000	22,73	4,511	102,53	0,45	OK	4640,93	19,44	
	TRAVE	38	28,15	0,000	22,73	5,131	116,61	0,48	OK	4757,54	19,91	
	TRAVE	39	33,99	0,000	22,73	5,131	116,62	0,57	OK	4874,16	20,49	
	TRAVE	40	33,86	0,000	22,73	5,098	115,87	0,57	OK	4990,02	21,06	
	TRAVE	41	29,79	0,000	22,73	5,752	130,73	0,50	OK	5120,75	21,56	
	TRAVE	42	4,46	0,000	22,73	2,072	47,09	0,08	OK	5167,84	21,64	
	TRAVE	43	4,46	0,000	22,73	2,072	47,09	0,08	OK	5214,93	21,71	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5220,91	21,72	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5226,91	21,73	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5233,58	21,74	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5239,61	21,75	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5240,86	21,75	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5241,54	21,75	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5244,86	21,75	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5246,08	21,76	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,03	OK	5268,55	21,79	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,02	OK	5279,57	21,80	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,02	OK	5290,57	21,82	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,03	OK	5311,69	21,85	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5320,44	21,86	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,02	OK	5331,14	21,87	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5339,83	21,89	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,02	OK	5351,29	21,90	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 43	TRAVE	1	35,72	0,000	22,73	7,405	168,30	0,36	OK	168,30	0,36	
	TRAVE	2	35,99	0,000	22,73	7,431	168,88	0,36	OK	337,18	0,72	
	TRAVE	3	37,63	0,000	22,73	7,367	167,43	0,38	OK	504,61	1,10	
	TRAVE	4	37,83	0,000	22,73	7,380	167,73	0,38	OK	672,33	1,48	
	TRAVE	5	40,26	0,000	22,73	7,615	173,06	0,40	OK	845,39	1,88	
	TRAVE	6	40,48	0,000	22,73	5,374	122,13	0,41	OK	967,53	2,29	
	TRAVE	7	40,34	0,000	22,73	7,618	173,14	0,41	OK	1140,67	2,70	
	TRAVE	8	40,47	0,000	22,73	5,372	122,09	0,41	OK	1262,76	3,10	
	TRAVE	9	37,76	0,000	22,73	7,667	174,26	0,38	OK	1437,02	3,48	
	TRAVE	10	43,02	0,000	22,73	5,342	121,42	0,43	OK	1558,43	3,91	
	TRAVE	11	43,07	0,000	22,73	5,345	121,47	0,43	OK	1679,91	4,35	
	TRAVE	12	37,82	0,000	22,73	7,682	174,59	0,38	OK	1854,50	4,73	
	TRAVE	13	35,97	0,000	22,73	7,594	172,59	0,36	OK	2027,09	5,09	
	TRAVE	14	36,00	0,000	22,73	7,614	173,04	0,36	OK	2200,13	5,45	
	TRAVE	15	32,56	0,000	22,73	7,555	171,71	0,33	OK	2371,85	5,78	
	TRAVE	16	32,68	0,000	22,73	7,536	171,27	0,33	OK	2543,11	6,11	
	TRAVE	17	17,66	0,000	22,73	3,397	77,21	0,18	OK	2620,32	6,28	
	TRAVE	18	16,59	0,000	22,73	4,026	91,50	0,17	OK	2711,82	6,45	
	TRAVE	19	17,54	0,000	22,73	3,398	77,23	0,18	OK	2789,05	6,63	
	TRAVE	20	24,74	0,000	22,73	4,462	101,41	0,25	OK	2890,47	6,88	
	TRAVE	21	27,98	0,000	22,73	5,137	116,75	0,28	OK	3007,22	7,16	
	TRAVE	22	33,92	0,000	22,73	5,140	116,82	0,34	OK	3124,04	7,50	
	TRAVE	23	33,89	0,000	22,73	5,099	115,88	0,34	OK	3239,93	7,84	
	TRAVE	24	28,17	0,000	22,73	5,700	129,55	0,28	OK	3369,48	8,12	
	TRAVE	25	28,18	0,000	22,73	5,614	127,58	0,28	OK	3497,06	8,40	
	TRAVE	26	34,69	0,000	22,73	5,132	116,63	0,35	OK	3613,69	8,75	
	TRAVE	27	35,22	0,000	22,73	5,097	115,85	0,35	OK	3729,54	9,11	
	TRAVE	28	16,10	0,000	22,73	2,037	46,29	0,16	OK	3775,83	9,27	
	TRAVE	29	31,11	0,000	22,73	5,082	115,50	0,31	OK	3891,33	9,58	
	TRAVE	30	31,13	0,000	22,73	5,084	115,54	0,31	OK	4006,87	9,89	
	TRAVE	31	34,62	0,000	22,73	5,138	116,78	0,35	OK	4123,65	10,24	
	TRAVE	32	35,00	0,000	22,73	5,098	115,86	0,35	OK	4239,51	10,59	
	TRAVE	33	27,99	0,000	22,73	5,618	127,67	0,28	OK	4367,19	10,87	
	TRAVE	34	13,80	0,000	22,73	2,484	56,45	0,14	OK	4423,64	11,01	
	TRAVE	35	16,10	0,000	22,73	2,037	46,30	0,16	OK	4469,94	11,18	
	TRAVE	36	13,83	0,000	22,73	2,483	56,44	0,14	OK	4526,38	11,31	
	TRAVE	37	25,18	0,000	22,73	4,468	101,54	0,25	OK	4627,92	11,57	
	TRAVE	38	28,26	0,000	22,73	5,134	116,69	0,28	OK	4744,60	11,85	
	TRAVE	39	34,23	0,000	22,73	5,138	116,77	0,34	OK	4861,37	12,20	
	TRAVE	40	34,18	0,000	22,73	5,097	115,84	0,34	OK	4977,22	12,54	
	TRAVE	41	28,60	0,000	22,73	5,705	129,66	0,29	OK	5106,88	12,83	
	TRAVE	42	4,75	0,000	22,73	2,069	47,03	0,05	OK	5153,91	12,87	
	TRAVE	43	4,74	0,000	22,73	2,070	47,04	0,05	OK	5200,94	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5206,93	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5212,92	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5219,59	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5225,63	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5226,88	12,94	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5227,56	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5230,88	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5232,09	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5254,57	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5265,59	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5276,58	12,98	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5297,71	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5306,45	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5317,15	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5325,85	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5337,31	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 44	TRAVE	1	35,58	0,000	22,73	7,414	168,49	0,36	OK	168,49	0,36	
	TRAVE	2	35,58	0,000	22,73	7,414	168,49	0,36	OK	336,98	0,72	
	TRAVE	3	37,73	0,000	22,73	7,369	167,47	0,38	OK	504,45	1,10	
	TRAVE	4	37,73	0,000	22,73	7,369	167,47	0,38	OK	671,92	1,49	
	TRAVE	5	40,33	0,000	22,73	7,615	173,06	0,41	OK	844,98	1,89	
	TRAVE	6	40,51	0,000	22,73	5,371	122,06	0,41	OK	967,04	2,30	
	TRAVE	7	40,33	0,000	22,73	7,615	173,06	0,41	OK	1140,10	2,71	
	TRAVE	8	40,51	0,000	22,73	5,371	122,06	0,41	OK	1262,16	3,12	
	TRAVE	9	37,71	0,000	22,73	7,675	174,44	0,38	OK	1436,59	3,51	
	TRAVE	10	42,95	0,000	22,73	5,346	121,49	0,44	OK	1558,08	3,94	
	TRAVE	11	42,95	0,000	22,73	5,346	121,49	0,44	OK	1679,58	4,38	
	TRAVE	12	37,71	0,000	22,73	7,675	174,44	0,38	OK	1854,01	4,76	
	TRAVE	13	36,04	0,000	22,73	7,608	172,92	0,37	OK	2026,93	5,12	
	TRAVE	14	36,04	0,000	22,73	7,608	172,92	0,37	OK	2199,84	5,49	
	TRAVE	15	32,86	0,000	22,73	7,544	171,46	0,33	OK	2371,31	5,82	
	TRAVE	16	32,86	0,000	22,73	7,544	171,46	0,33	OK	2542,77	6,15	
	TRAVE	17	17,70	0,000	22,73	3,401	77,29	0,18	OK	2620,06	6,33	
	TRAVE	18	16,67	0,000	22,73	4,037	91,76	0,17	OK	2711,81	6,50	
	TRAVE	19	17,70	0,000	22,73	3,401	77,29	0,18	OK	2789,10	6,68	
	TRAVE	20	24,84	0,000	22,73	4,460	101,36	0,25	OK	2890,46	6,93	
	TRAVE	21	28,15	0,000	22,73	5,136	116,73	0,29	OK	3007,19	7,22	
	TRAVE	22	34,02	0,000	22,73	5,142	116,86	0,34	OK	3124,05	7,56	
	TRAVE	23	34,01	0,000	22,73	5,100	115,90	0,34	OK	3239,95	7,91	
	TRAVE	24	28,57	0,000	22,73	5,707	129,71	0,29	OK	3369,66	8,20	
	TRAVE	25	28,20	0,000	22,73	5,618	127,69	0,29	OK	3497,35	8,48	
	TRAVE	26	34,60	0,000	22,73	5,138	116,77	0,35	OK	3614,13	8,83	
	TRAVE	27	35,08	0,000	22,73	5,099	115,88	0,36	OK	3730,01	9,19	
	TRAVE	28	16,08	0,000	22,73	2,036	46,26	0,16	OK	3776,27	9,35	
	TRAVE	29	31,19	0,000	22,73	5,083	115,51	0,32	OK	3891,78	9,67	
	TRAVE	30	31,19	0,000	22,73	5,083	115,51	0,32	OK	4007,29	9,98	
	TRAVE	31	34,60	0,000	22,73	5,138	116,77	0,35	OK	4124,07	10,33	
	TRAVE	32	35,08	0,000	22,73	5,099	115,88	0,36	OK	4239,95	10,69	
	TRAVE	33	28,20	0,000	22,73	5,618	127,69	0,29	OK	4367,64	10,97	
	TRAVE	34	13,74	0,000	22,73	2,482	56,42	0,14	OK	4424,06	11,11	
	TRAVE	35	16,08	0,000	22,73	2,036	46,26	0,16	OK	4470,32	11,28	
	TRAVE	36	13,74	0,000	22,73	2,482	56,42	0,14	OK	4526,73	11,42	
	TRAVE	37	24,84	0,000	22,73	4,460	101,36	0,25	OK	4628,09	11,67	
	TRAVE	38	28,15	0,000	22,73	5,136	116,73	0,29	OK	4744,83	11,95	
	TRAVE	39	34,02	0,000	22,73	5,142	116,86	0,34	OK	4861,68	12,30	
	TRAVE	40	34,01	0,000	22,73	5,100	115,90	0,34	OK	4977,58	12,64	
	TRAVE	41	28,57	0,000	22,73	5,707	129,71	0,29	OK	5107,29	12,93	
	TRAVE	42	4,71	0,000	22,73	2,070	47,04	0,05	OK	5154,34	12,98	
	TRAVE	43	4,71	0,000	22,73	2,070	47,04	0,05	OK	5201,38	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5207,36	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5213,36	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5220,03	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5226,06	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5227,31	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5227,99	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5231,32	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5232,53	13,05	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5255,00	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5266,03	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5277,02	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5298,15	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5306,89	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5317,59	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5326,28	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5337,74	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 45	TRAVE	1	35,99	0,000	22,73	7,431	168,88	0,36	OK	168,88	0,36	
	TRAVE	2	35,72	0,000	22,73	7,405	168,30	0,36	OK	337,18	0,72	
	TRAVE	3	37,83	0,000	22,73	7,380	167,73	0,38	OK	504,90	1,10	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	4	37,63	0,000	22,73	7,367	167,43	0,38	OK	672,34	1,48	
	TRAVE	5	40,34	0,000	22,73	7,618	173,14	0,41	OK	845,48	1,88	
	TRAVE	6	40,47	0,000	22,73	5,372	122,09	0,41	OK	967,57	2,29	
	TRAVE	7	40,26	0,000	22,73	7,615	173,06	0,40	OK	1140,63	2,70	
	TRAVE	8	40,48	0,000	22,73	5,374	122,13	0,41	OK	1262,76	3,10	
	TRAVE	9	37,82	0,000	22,73	7,682	174,59	0,38	OK	1437,36	3,48	
	TRAVE	10	43,07	0,000	22,73	5,345	121,47	0,43	OK	1558,83	3,92	
	TRAVE	11	43,02	0,000	22,73	5,342	121,42	0,43	OK	1680,24	4,35	
	TRAVE	12	37,76	0,000	22,73	7,667	174,26	0,38	OK	1854,50	4,73	
	TRAVE	13	36,00	0,000	22,73	7,614	173,04	0,36	OK	2027,54	5,09	
	TRAVE	14	35,97	0,000	22,73	7,594	172,59	0,36	OK	2200,13	5,45	
	TRAVE	15	32,68	0,000	22,73	7,536	171,27	0,33	OK	2371,40	5,78	
	TRAVE	16	32,56	0,000	22,73	7,555	171,71	0,33	OK	2543,11	6,11	
	TRAVE	17	17,54	0,000	22,73	3,398	77,23	0,18	OK	2620,34	6,28	
	TRAVE	18	16,59	0,000	22,73	4,026	91,50	0,17	OK	2711,85	6,45	
	TRAVE	19	17,66	0,000	22,73	3,397	77,21	0,18	OK	2789,05	6,63	
	TRAVE	20	25,18	0,000	22,73	4,468	101,54	0,25	OK	2890,59	6,88	
	TRAVE	21	28,26	0,000	22,73	5,134	116,69	0,28	OK	3007,28	7,16	
	TRAVE	22	34,23	0,000	22,73	5,138	116,77	0,34	OK	3124,05	7,51	
	TRAVE	23	34,18	0,000	22,73	5,097	115,84	0,34	OK	3239,89	7,85	
	TRAVE	24	28,60	0,000	22,73	5,705	129,66	0,29	OK	3369,56	8,14	
	TRAVE	25	27,99	0,000	22,73	5,618	127,67	0,28	OK	3497,23	8,42	
	TRAVE	26	34,62	0,000	22,73	5,138	116,78	0,35	OK	3614,01	8,77	
	TRAVE	27	35,00	0,000	22,73	5,098	115,86	0,35	OK	3729,87	9,12	
	TRAVE	28	16,10	0,000	22,73	2,037	46,30	0,16	OK	3776,17	9,28	
	TRAVE	29	31,13	0,000	22,73	5,084	115,54	0,31	OK	3891,71	9,59	
	TRAVE	30	31,11	0,000	22,73	5,082	115,50	0,31	OK	4007,22	9,91	
	TRAVE	31	34,69	0,000	22,73	5,132	116,63	0,35	OK	4123,85	10,26	
	TRAVE	32	35,22	0,000	22,73	5,097	115,85	0,35	OK	4239,70	10,61	
	TRAVE	33	28,18	0,000	22,73	5,614	127,58	0,28	OK	4367,28	10,89	
	TRAVE	34	13,83	0,000	22,73	2,483	56,44	0,14	OK	4423,72	11,03	
	TRAVE	35	16,10	0,000	22,73	2,037	46,29	0,16	OK	4470,01	11,19	
	TRAVE	36	13,80	0,000	22,73	2,484	56,45	0,14	OK	4526,46	11,33	
	TRAVE	37	24,74	0,000	22,73	4,462	101,41	0,25	OK	4627,87	11,58	
	TRAVE	38	27,98	0,000	22,73	5,137	116,75	0,28	OK	4744,62	11,86	
	TRAVE	39	33,92	0,000	22,73	5,140	116,82	0,34	OK	4861,45	12,20	
	TRAVE	40	33,89	0,000	22,73	5,099	115,88	0,34	OK	4977,33	12,54	
	TRAVE	41	28,17	0,000	22,73	5,700	129,55	0,28	OK	5106,88	12,83	
	TRAVE	42	4,74	0,000	22,73	2,070	47,04	0,05	OK	5153,92	12,87	
	TRAVE	43	4,75	0,000	22,73	2,069	47,03	0,05	OK	5200,94	12,92	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5206,93	12,93	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5212,92	12,93	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5219,59	12,94	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5225,63	12,94	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5226,88	12,94	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5227,56	12,94	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5230,88	12,95	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5232,09	12,95	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5254,57	12,97	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5265,59	12,98	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5276,58	12,98	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5297,71	13,00	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5306,45	13,01	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5317,15	13,02	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5325,85	13,03	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5337,31	13,04	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 46	TRAVE	1	36,14	0,000	22,73	7,422	168,69	0,37	OK	168,69	0,37	
	TRAVE	2	36,14	0,000	22,73	7,422	168,69	0,37	OK	337,37	0,73	
	TRAVE	3	37,73	0,000	22,73	7,378	167,69	0,38	OK	505,06	1,11	
	TRAVE	4	37,73	0,000	22,73	7,378	167,69	0,38	OK	672,75	1,50	
	TRAVE	5	40,27	0,000	22,73	7,618	173,14	0,41	OK	845,90	1,90	
	TRAVE	6	40,44	0,000	22,73	5,375	122,17	0,41	OK	968,06	2,31	
	TRAVE	7	40,27	0,000	22,73	7,618	173,14	0,41	OK	1141,21	2,72	
	TRAVE	8	40,44	0,000	22,73	5,375	122,17	0,41	OK	1263,37	3,13	
	TRAVE	9	37,87	0,000	22,73	7,673	174,39	0,38	OK	1437,76	3,52	
	TRAVE	10	43,14	0,000	22,73	5,341	121,40	0,44	OK	1559,16	3,95	
	TRAVE	11	43,14	0,000	22,73	5,341	121,40	0,44	OK	1680,56	4,39	
	TRAVE	12	37,87	0,000	22,73	7,673	174,39	0,38	OK	1854,94	4,77	
	TRAVE	13	35,94	0,000	22,73	7,600	172,72	0,36	OK	2027,66	5,14	
	TRAVE	14	35,94	0,000	22,73	7,600	172,72	0,36	OK	2200,38	5,50	
	TRAVE	15	32,38	0,000	22,73	7,547	171,51	0,33	OK	2371,89	5,83	
	TRAVE	16	32,38	0,000	22,73	7,547	171,51	0,33	OK	2543,41	6,16	
	TRAVE	17	17,50	0,000	22,73	3,395	77,15	0,18	OK	2620,56	6,34	
	TRAVE	18	16,51	0,000	22,73	4,021	91,38	0,17	OK	2711,93	6,50	
	TRAVE	19	17,50	0,000	22,73	3,395	77,15	0,18	OK	2789,08	6,68	
	TRAVE	20	25,08	0,000	22,73	4,470	101,59	0,25	OK	2890,67	6,93	
	TRAVE	21	28,09	0,000	22,73	5,135	116,71	0,28	OK	3007,38	7,22	
	TRAVE	22	34,14	0,000	22,73	5,136	116,73	0,35	OK	3124,12	7,56	
	TRAVE	23	34,06	0,000	22,73	5,096	115,83	0,35	OK	3239,95	7,91	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	24	28,20	0,000	22,73	5,698	129,50	0,29	OK	3369,45	8,19	
	TRAVE	25	27,97	0,000	22,73	5,613	127,56	0,28	OK	3497,01	8,48	
	TRAVE	26	34,71	0,000	22,73	5,132	116,64	0,35	OK	3613,64	8,83	
	TRAVE	27	35,14	0,000	22,73	5,096	115,83	0,36	OK	3729,47	9,19	
	TRAVE	28	16,12	0,000	22,73	2,038	46,33	0,16	OK	3775,80	9,35	
	TRAVE	29	31,05	0,000	22,73	5,084	115,54	0,31	OK	3891,33	9,66	
	TRAVE	30	31,05	0,000	22,73	5,084	115,54	0,31	OK	4006,87	9,98	
	TRAVE	31	34,71	0,000	22,73	5,132	116,64	0,35	OK	4123,50	10,33	
	TRAVE	32	35,14	0,000	22,73	5,096	115,83	0,36	OK	4239,33	10,69	
	TRAVE	33	27,97	0,000	22,73	5,613	127,56	0,28	OK	4366,90	10,97	
	TRAVE	34	13,90	0,000	22,73	2,485	56,47	0,14	OK	4423,37	11,11	
	TRAVE	35	16,12	0,000	22,73	2,038	46,33	0,16	OK	4469,69	11,27	
	TRAVE	36	13,90	0,000	22,73	2,485	56,47	0,14	OK	4526,17	11,41	
	TRAVE	37	25,08	0,000	22,73	4,470	101,59	0,25	OK	4627,76	11,67	
	TRAVE	38	28,09	0,000	22,73	5,135	116,71	0,28	OK	4744,47	11,95	
	TRAVE	39	34,14	0,000	22,73	5,136	116,73	0,35	OK	4861,21	12,30	
	TRAVE	40	34,06	0,000	22,73	5,096	115,83	0,35	OK	4977,03	12,64	
	TRAVE	41	28,20	0,000	22,73	5,698	129,50	0,29	OK	5106,53	12,93	
	TRAVE	42	4,78	0,000	22,73	2,069	47,02	0,05	OK	5153,56	12,98	
	TRAVE	43	4,78	0,000	22,73	2,069	47,02	0,05	OK	5200,58	13,03	
	PIASTRA	65	0,50	0,000	22,73	0,263	5,98	0,01	OK	5206,56	13,03	
	PIASTRA	67	0,50	0,000	22,73	0,264	5,99	0,01	OK	5212,56	13,04	
	PIASTRA	69	0,57	0,000	22,73	0,293	6,67	0,01	OK	5219,23	13,04	
	PIASTRA	71	0,52	0,000	22,73	0,265	6,03	0,01	OK	5225,26	13,05	
	PIASTRA	83	0,11	0,000	22,73	0,055	1,25	0,00	OK	5226,51	13,05	
	PIASTRA	84	0,06	0,000	22,73	0,030	0,68	0,00	OK	5227,19	13,05	
	PIASTRA	85	0,29	0,000	22,73	0,146	3,32	0,00	OK	5230,52	13,05	
	PIASTRA	86	0,10	0,000	22,73	0,053	1,21	0,00	OK	5231,73	13,05	
	PIASTRA	87	1,85	0,000	22,73	0,989	22,47	0,02	OK	5254,20	13,07	
	PIASTRA	88	0,90	0,000	22,73	0,485	11,02	0,01	OK	5265,23	13,08	
	PIASTRA	89	0,89	0,000	22,73	0,484	10,99	0,01	OK	5276,22	13,09	
	PIASTRA	90	1,74	0,000	22,73	0,930	21,13	0,02	OK	5297,35	13,11	
	PIASTRA	91	0,74	0,000	22,73	0,385	8,74	0,01	OK	5306,09	13,12	
	PIASTRA	92	0,89	0,000	22,73	0,471	10,70	0,01	OK	5316,79	13,12	
	PIASTRA	93	0,72	0,000	22,73	0,383	8,70	0,01	OK	5325,48	13,13	
	PIASTRA	94	0,97	0,000	22,73	0,504	11,46	0,01	OK	5336,94	13,14	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 47	TRAVE	1	25,05	0,000	22,73	7,248	164,72	3,60	OK	164,72	3,60	
	TRAVE	2	29,46	0,000	22,73	7,536	171,28	4,24	OK	336,00	7,84	
	TRAVE	3	24,22	0,000	22,73	7,364	167,36	3,48	OK	503,37	11,32	
	TRAVE	4	28,28	0,000	22,73	7,697	174,94	4,07	OK	678,31	15,39	
	TRAVE	5	25,35	0,000	22,73	7,608	172,91	3,65	OK	851,22	19,03	
	TRAVE	6	26,00	0,000	22,73	5,363	121,89	3,74	OK	973,11	22,77	
	TRAVE	7	27,17	0,000	22,73	7,651	173,88	3,91	OK	1146,98	26,68	
	TRAVE	8	25,99	0,000	22,73	5,318	120,86	3,74	OK	1267,84	30,42	
	TRAVE	9	24,44	0,000	22,73	7,484	170,09	3,51	OK	1437,94	33,93	
	TRAVE	10	27,65	0,000	22,73	5,321	120,94	3,98	OK	1558,88	37,91	
	TRAVE	11	28,91	0,000	22,73	5,405	122,85	4,16	OK	1681,73	42,07	
	TRAVE	12	25,40	0,000	22,73	7,463	169,62	3,65	OK	1851,35	45,72	
	TRAVE	13	25,06	0,000	22,73	7,497	170,39	3,60	OK	2021,74	49,32	
	TRAVE	14	25,74	0,000	22,73	7,361	167,30	3,70	OK	2189,04	53,02	
	TRAVE	15	26,08	0,000	22,73	7,649	173,84	3,75	OK	2362,89	56,77	
	TRAVE	16	28,61	0,000	22,73	7,119	161,79	4,11	OK	2524,68	60,89	
	TRAVE	17	14,42	0,000	22,73	3,441	78,21	2,07	OK	2602,88	62,96	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,072	92,54	1,79	OK	2695,42	64,75	
	TRAVE	19	12,32	0,000	22,73	3,467	78,80	1,77	OK	2774,22	66,52	
	TRAVE	20	15,14	0,000	22,73	4,451	101,17	2,18	OK	2875,38	68,70	
	TRAVE	21	16,92	0,000	22,73	5,098	115,87	2,43	OK	2991,25	71,13	
	TRAVE	22	19,91	0,000	22,73	5,174	117,59	2,86	OK	3108,84	73,99	
	TRAVE	23	20,37	0,000	22,73	5,080	115,45	2,93	OK	3224,29	76,92	
	TRAVE	24	19,66	0,000	22,73	5,853	133,02	2,83	OK	3357,31	79,75	
	TRAVE	25	22,22	0,000	22,73	5,659	128,61	3,20	OK	3485,92	82,95	
	TRAVE	26	22,80	0,000	22,73	5,059	114,97	3,28	OK	3600,89	86,23	
	TRAVE	27	24,93	0,000	22,73	5,086	115,60	3,59	OK	3716,49	89,81	
	TRAVE	28	10,74	0,000	22,73	2,030	46,14	1,54	OK	3762,63	91,36	
	TRAVE	29	19,78	0,000	22,73	5,068	115,18	2,84	OK	3877,81	94,20	
	TRAVE	30	20,27	0,000	22,73	5,098	115,86	2,91	OK	3993,67	97,11	
	TRAVE	31	21,39	0,000	22,73	5,136	116,72	3,08	OK	4110,38	100,19	
	TRAVE	32	20,68	0,000	22,73	5,146	116,95	2,97	OK	4227,33	103,16	
	TRAVE	33	18,71	0,000	22,73	5,769	131,11	2,69	OK	4358,44	105,86	
	TRAVE	34	9,27	0,000	22,73	2,515	57,17	1,33	OK	4415,61	107,19	
	TRAVE	35	10,81	0,000	22,73	2,063	46,88	1,56	OK	4462,50	108,74	
	TRAVE	36	10,17	0,000	22,73	2,466	56,04	1,46	OK	4518,54	110,21	
	TRAVE	37	23,81	0,000	22,73	4,389	99,74	3,42	OK	4618,28	113,63	
	TRAVE	38	22,89	0,000	22,73	5,060	114,99	3,29	OK	4733,27	116,92	
	TRAVE	39	26,04	0,000	22,73	5,065	115,10	3,74	OK	4848,37	120,67	
	TRAVE	40	25,98	0,000	22,73	5,053	114,83	3,74	OK	4963,21	124,40	
	TRAVE	41	28,15	0,000	22,73	5,654	128,51	4,05	OK	5091,71	128,45	
	TRAVE	42	2,68	0,000	22,73	2,067	46,97	0,39	OK	5138,69	128,84	
	TRAVE	43	2,42	0,000	22,73	2,081	47,29	0,35	OK	5185,97	129,18	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5191,96	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5197,95	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5204,62	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5210,65	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5211,90	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5212,58	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5215,91	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5217,12	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5239,59	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5250,62	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5261,61	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5282,74	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5291,48	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5302,18	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5310,88	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5322,33	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 48	TRAVE	1	24,53	0,000	22,73	7,273	165,31	3,53	OK	165,31	3,53	
	TRAVE	2	29,98	0,000	22,73	7,547	171,52	4,31	OK	336,82	7,84	
	TRAVE	3	24,35	0,000	22,73	7,361	167,30	3,50	OK	504,12	11,34	
	TRAVE	4	28,15	0,000	22,73	7,686	174,68	4,05	OK	678,80	15,39	
	TRAVE	5	25,46	0,000	22,73	7,602	172,76	3,66	OK	851,56	19,05	
	TRAVE	6	26,05	0,000	22,73	5,366	121,96	3,75	OK	973,52	22,79	
	TRAVE	7	27,06	0,000	22,73	7,655	173,98	3,89	OK	1147,50	26,69	
	TRAVE	8	25,95	0,000	22,73	5,314	120,78	3,73	OK	1268,29	30,42	
	TRAVE	9	24,21	0,000	22,73	7,450	169,32	3,48	OK	1437,61	33,90	
	TRAVE	10	27,86	0,000	22,73	5,333	121,21	4,01	OK	1558,82	37,91	
	TRAVE	11	28,70	0,000	22,73	5,395	122,60	4,13	OK	1681,42	42,03	
	TRAVE	12	25,63	0,000	22,73	7,440	169,10	3,69	OK	1850,52	45,72	
	TRAVE	13	25,16	0,000	22,73	7,467	169,70	3,62	OK	2020,22	49,34	
	TRAVE	14	25,64	0,000	22,73	7,352	167,09	3,69	OK	2187,30	53,02	
	TRAVE	15	26,56	0,000	22,73	7,662	174,13	3,82	OK	2361,44	56,84	
	TRAVE	16	28,13	0,000	22,73	7,099	161,35	4,04	OK	2522,79	60,89	
	TRAVE	17	14,75	0,000	22,73	3,432	78,00	2,12	OK	2600,78	63,01	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,054	92,14	1,79	OK	2692,93	64,80	
	TRAVE	19	11,99	0,000	22,73	3,479	79,07	1,72	OK	2771,99	66,52	
	TRAVE	20	15,15	0,000	22,73	4,436	100,82	2,18	OK	2872,81	68,70	
	TRAVE	21	17,20	0,000	22,73	5,106	116,06	2,47	OK	2988,86	71,17	
	TRAVE	22	19,63	0,000	22,73	5,195	118,06	2,82	OK	3106,92	74,00	
	TRAVE	23	20,05	0,000	22,73	5,079	115,43	2,88	OK	3222,36	76,88	
	TRAVE	24	19,72	0,000	22,73	5,869	133,38	2,84	OK	3355,74	79,71	
	TRAVE	25	22,66	0,000	22,73	5,662	128,68	3,26	OK	3484,42	82,97	
	TRAVE	26	22,77	0,000	22,73	5,063	115,07	3,27	OK	3599,49	86,25	
	TRAVE	27	25,06	0,000	22,73	5,077	115,40	3,60	OK	3714,88	89,85	
	TRAVE	28	10,69	0,000	22,73	2,035	46,25	1,54	OK	3761,13	91,39	
	TRAVE	29	19,92	0,000	22,73	5,069	115,19	2,86	OK	3876,33	94,25	
	TRAVE	30	20,13	0,000	22,73	5,097	115,85	2,89	OK	3992,18	97,15	
	TRAVE	31	21,42	0,000	22,73	5,142	116,86	3,08	OK	4109,04	100,23	
	TRAVE	32	20,55	0,000	22,73	5,141	116,84	2,96	OK	4225,88	103,18	
	TRAVE	33	18,27	0,000	22,73	5,768	131,08	2,63	OK	4356,96	105,81	
	TRAVE	34	9,50	0,000	22,73	2,518	57,24	1,37	OK	4414,20	107,18	
	TRAVE	35	10,87	0,000	22,73	2,064	46,90	1,56	OK	4461,10	108,74	
	TRAVE	36	9,94	0,000	22,73	2,473	56,21	1,43	OK	4517,31	110,17	
	TRAVE	37	23,80	0,000	22,73	4,386	99,69	3,42	OK	4617,00	113,59	
	TRAVE	38	22,61	0,000	22,73	5,065	115,12	3,25	OK	4732,12	116,84	
	TRAVE	39	26,32	0,000	22,73	5,085	115,57	3,78	OK	4847,70	120,63	
	TRAVE	40	26,30	0,000	22,73	5,049	114,76	3,78	OK	4962,45	124,41	
	TRAVE	41	28,09	0,000	22,73	5,643	128,25	4,04	OK	5090,70	128,45	
	TRAVE	42	2,69	0,000	22,73	2,064	46,90	0,39	OK	5137,60	128,84	
	TRAVE	43	2,41	0,000	22,73	2,084	47,37	0,35	OK	5184,97	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5190,95	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5196,95	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5203,62	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5209,65	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5210,90	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5211,58	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5214,91	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5216,12	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5238,59	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5249,62	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5260,61	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5281,74	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5290,48	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5301,18	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5309,87	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5321,33	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO	RISULTATI

Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 49	TRAVE	1	24,90	0,000	22,73	7,255	164,89	3,58	OK	164,89	3,58	
	TRAVE	2	29,60	0,000	22,73	7,539	171,35	4,26	OK	336,23	7,84	
	TRAVE	3	24,25	0,000	22,73	7,363	167,34	3,49	OK	503,58	11,33	
	TRAVE	4	28,25	0,000	22,73	7,696	174,91	4,06	OK	678,49	15,39	
	TRAVE	5	25,38	0,000	22,73	7,606	172,87	3,65	OK	851,36	19,04	
	TRAVE	6	26,01	0,000	22,73	5,364	121,91	3,74	OK	973,27	22,78	
	TRAVE	7	27,14	0,000	22,73	7,652	173,91	3,90	OK	1147,17	26,68	
	TRAVE	8	25,98	0,000	22,73	5,317	120,84	3,74	OK	1268,01	30,42	
	TRAVE	9	24,38	0,000	22,73	7,475	169,88	3,51	OK	1437,89	33,92	
	TRAVE	10	27,71	0,000	22,73	5,325	121,02	3,98	OK	1558,91	37,91	
	TRAVE	11	28,85	0,000	22,73	5,402	122,78	4,15	OK	1681,69	42,06	
	TRAVE	12	25,46	0,000	22,73	7,459	169,52	3,66	OK	1851,21	45,72	
	TRAVE	13	25,09	0,000	22,73	7,489	170,20	3,61	OK	2021,41	49,33	
	TRAVE	14	25,71	0,000	22,73	7,359	167,24	3,70	OK	2188,65	53,02	
	TRAVE	15	26,22	0,000	22,73	7,653	173,93	3,77	OK	2362,58	56,79	
	TRAVE	16	28,47	0,000	22,73	7,113	161,67	4,09	OK	2524,24	60,89	
	TRAVE	17	14,52	0,000	22,73	3,438	78,15	2,09	OK	2602,39	62,98	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,067	92,43	1,79	OK	2694,82	64,76	
	TRAVE	19	12,23	0,000	22,73	3,470	78,87	1,76	OK	2773,69	66,52	
	TRAVE	20	15,14	0,000	22,73	4,447	101,07	2,18	OK	2874,76	68,70	
	TRAVE	21	17,00	0,000	22,73	5,101	115,92	2,44	OK	2990,68	71,14	
	TRAVE	22	19,83	0,000	22,73	5,182	117,76	2,85	OK	3108,44	73,99	
	TRAVE	23	20,28	0,000	22,73	5,080	115,44	2,92	OK	3223,88	76,91	
	TRAVE	24	19,68	0,000	22,73	5,857	133,12	2,83	OK	3357,00	79,74	
	TRAVE	25	22,35	0,000	22,73	5,660	128,63	3,21	OK	3485,64	82,95	
	TRAVE	26	22,79	0,000	22,73	5,060	115,00	3,28	OK	3600,64	86,23	
	TRAVE	27	24,97	0,000	22,73	5,084	115,54	3,59	OK	3716,18	89,82	
	TRAVE	28	10,72	0,000	22,73	2,031	46,17	1,54	OK	3762,35	91,36	
	TRAVE	29	19,82	0,000	22,73	5,068	115,18	2,85	OK	3877,53	94,21	
	TRAVE	30	20,23	0,000	22,73	5,098	115,86	2,91	OK	3993,39	97,12	
	TRAVE	31	21,40	0,000	22,73	5,137	116,76	3,08	OK	4110,15	100,20	
	TRAVE	32	20,65	0,000	22,73	5,144	116,92	2,97	OK	4227,06	103,17	
	TRAVE	33	18,59	0,000	22,73	5,769	131,10	2,67	OK	4358,17	105,84	
	TRAVE	34	9,34	0,000	22,73	2,516	57,19	1,34	OK	4415,36	107,19	
	TRAVE	35	10,83	0,000	22,73	2,064	46,91	1,56	OK	4462,26	108,74	
	TRAVE	36	10,11	0,000	22,73	2,468	56,09	1,45	OK	4518,35	110,20	
	TRAVE	37	23,81	0,000	22,73	4,388	99,73	3,42	OK	4618,08	113,62	
	TRAVE	38	22,81	0,000	22,73	5,061	115,03	3,28	OK	4733,10	116,90	
	TRAVE	39	26,12	0,000	22,73	5,070	115,24	3,76	OK	4848,34	120,66	
	TRAVE	40	26,07	0,000	22,73	5,052	114,81	3,75	OK	4963,15	124,40	
	TRAVE	41	28,14	0,000	22,73	5,651	128,44	4,05	OK	5091,59	128,45	
	TRAVE	42	2,68	0,000	22,73	2,066	46,95	0,39	OK	5138,54	128,84	
	TRAVE	43	2,41	0,000	22,73	2,082	47,31	0,35	OK	5185,85	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5191,83	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5197,83	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5204,50	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5210,53	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5211,78	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5212,46	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5215,79	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5217,00	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5239,47	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5250,50	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5261,49	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5282,62	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5291,36	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5302,06	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5310,75	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5322,21	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 50	TRAVE	1	24,38	0,000	22,73	7,281	165,47	3,51	OK	165,47	3,51	
	TRAVE	2	30,12	0,000	22,73	7,550	171,58	4,33	OK	337,05	7,84	
	TRAVE	3	24,39	0,000	22,73	7,360	167,28	3,51	OK	504,33	11,35	
	TRAVE	4	28,11	0,000	22,73	7,682	174,58	4,04	OK	678,92	15,39	
	TRAVE	5	25,49	0,000	22,73	7,600	172,72	3,67	OK	851,64	19,05	
	TRAVE	6	26,06	0,000	22,73	5,367	121,98	3,75	OK	973,62	22,80	
	TRAVE	7	27,03	0,000	22,73	7,656	174,01	3,89	OK	1147,63	26,69	
	TRAVE	8	25,93	0,000	22,73	5,313	120,76	3,73	OK	1268,39	30,42	
	TRAVE	9	24,15	0,000	22,73	7,441	169,10	3,47	OK	1437,49	33,89	
	TRAVE	10	27,92	0,000	22,73	5,337	121,29	4,02	OK	1558,78	37,91	
	TRAVE	11	28,64	0,000	22,73	5,391	122,53	4,12	OK	1681,31	42,02	
	TRAVE	12	25,69	0,000	22,73	7,433	168,92	3,69	OK	1850,23	45,72	
	TRAVE	13	25,19	0,000	22,73	7,458	169,50	3,62	OK	2019,74	49,34	
	TRAVE	14	25,62	0,000	22,73	7,349	167,02	3,68	OK	2186,76	53,02	
	TRAVE	15	26,70	0,000	22,73	7,665	174,22	3,84	OK	2360,98	56,86	
	TRAVE	16	27,99	0,000	22,73	7,094	161,22	4,03	OK	2522,20	60,89	
	TRAVE	17	14,84	0,000	22,73	3,430	77,94	2,13	OK	2600,14	63,02	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,049	92,03	1,79	OK	2692,17	64,81	
	TRAVE	19	11,90	0,000	22,73	3,482	79,14	1,71	OK	2771,31	66,52	
	TRAVE	20	15,16	0,000	22,73	4,432	100,72	2,18	OK	2872,03	68,70	
	TRAVE	21	17,28	0,000	22,73	5,109	116,11	2,48	OK	2988,14	71,18	
	TRAVE	22	19,56	0,000	22,73	5,187	117,89	2,81	OK	3106,03	74,00	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	23	19,95	0,000	22,73	5,079	115,43	2,87	OK	3221,46	76,87	
	TRAVE	24	19,74	0,000	22,73	5,873	133,48	2,84	OK	3354,94	79,70	
	TRAVE	25	22,78	0,000	22,73	5,663	128,70	3,28	OK	3483,64	82,98	
	TRAVE	26	22,76	0,000	22,73	5,064	115,10	3,27	OK	3598,73	86,25	
	TRAVE	27	25,10	0,000	22,73	5,075	115,34	3,61	OK	3714,07	89,86	
	TRAVE	28	10,67	0,000	22,73	2,036	46,28	1,53	OK	3760,36	91,40	
	TRAVE	29	19,96	0,000	22,73	5,069	115,20	2,87	OK	3875,55	94,27	
	TRAVE	30	20,09	0,000	22,73	5,097	115,85	2,89	OK	3991,40	97,16	
	TRAVE	31	21,43	0,000	22,73	5,144	116,90	3,08	OK	4108,30	100,24	
	TRAVE	32	20,52	0,000	22,73	5,140	116,81	2,95	OK	4225,12	103,19	
	TRAVE	33	18,15	0,000	22,73	5,767	131,07	2,61	OK	4356,19	105,80	
	TRAVE	34	9,57	0,000	22,73	2,519	57,26	1,38	OK	4413,44	107,17	
	TRAVE	35	10,88	0,000	22,73	2,062	46,87	1,57	OK	4460,31	108,74	
	TRAVE	36	9,87	0,000	22,73	2,475	56,26	1,42	OK	4516,57	110,16	
	TRAVE	37	23,79	0,000	22,73	4,386	99,68	3,42	OK	4616,25	113,58	
	TRAVE	38	22,53	0,000	22,73	5,067	115,15	3,24	OK	4731,40	116,82	
	TRAVE	39	26,39	0,000	22,73	5,091	115,71	3,80	OK	4847,11	120,62	
	TRAVE	40	26,40	0,000	22,73	5,048	114,74	3,80	OK	4961,84	124,41	
	TRAVE	41	28,08	0,000	22,73	5,640	128,18	4,04	OK	5090,02	128,45	
	TRAVE	42	2,69	0,000	22,73	2,063	46,88	0,39	OK	5136,90	128,84	
	TRAVE	43	2,40	0,000	22,73	2,085	47,39	0,35	OK	5184,29	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5190,28	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5196,27	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5202,94	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5208,97	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5210,22	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5210,90	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5214,23	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5215,44	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5237,91	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5248,94	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5259,93	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5281,06	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5289,80	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5300,50	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5309,20	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5320,65	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 51	TRAVE	1	28,15	0,000	22,73	7,236	164,45	4,05	OK	164,45	4,05	
	TRAVE	2	32,85	0,000	22,73	7,528	171,08	4,72	OK	335,54	8,77	
	TRAVE	3	24,28	0,000	22,73	7,381	167,74	3,49	OK	503,28	12,26	
	TRAVE	4	28,28	0,000	22,73	7,619	173,15	4,07	OK	676,43	16,33	
	TRAVE	5	25,09	0,000	22,73	7,612	172,99	3,61	OK	849,42	19,94	
	TRAVE	6	25,63	0,000	22,73	5,408	122,91	3,69	OK	972,33	23,62	
	TRAVE	7	26,84	0,000	22,73	7,655	173,97	3,86	OK	1146,30	27,48	
	TRAVE	8	25,59	0,000	22,73	5,360	121,81	3,68	OK	1268,12	31,16	
	TRAVE	9	25,29	0,000	22,73	7,509	170,65	3,64	OK	1438,76	34,80	
	TRAVE	10	28,84	0,000	22,73	5,289	120,21	4,15	OK	1558,97	38,95	
	TRAVE	11	29,98	0,000	22,73	5,364	121,91	4,31	OK	1680,88	43,26	
	TRAVE	12	26,38	0,000	22,73	7,444	169,19	3,79	OK	1850,06	47,05	
	TRAVE	13	24,48	0,000	22,73	7,420	168,64	3,52	OK	2018,70	50,57	
	TRAVE	14	25,11	0,000	22,73	7,354	167,15	3,61	OK	2185,85	54,18	
	TRAVE	15	23,42	0,000	22,73	7,621	173,21	3,37	OK	2359,06	57,55	
	TRAVE	16	25,67	0,000	22,73	7,141	162,29	3,69	OK	2521,35	61,24	
	TRAVE	17	13,36	0,000	22,73	3,412	77,54	1,92	OK	2598,89	63,16	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,023	91,44	1,65	OK	2690,33	64,82	
	TRAVE	19	11,07	0,000	22,73	3,444	78,28	1,59	OK	2768,61	66,41	
	TRAVE	20	16,54	0,000	22,73	4,539	103,17	2,38	OK	2871,78	68,79	
	TRAVE	21	16,63	0,000	22,73	5,091	115,71	2,39	OK	2987,49	71,18	
	TRAVE	22	20,54	0,000	22,73	5,127	116,53	2,95	OK	3104,02	74,13	
	TRAVE	23	20,57	0,000	22,73	5,114	116,24	2,96	OK	3220,25	77,09	
	TRAVE	24	17,56	0,000	22,73	5,840	132,73	2,52	OK	3352,98	79,61	
	TRAVE	25	20,97	0,000	22,73	5,619	127,70	3,02	OK	3480,68	82,63	
	TRAVE	26	23,44	0,000	22,73	5,010	113,86	3,37	OK	3594,54	86,00	
	TRAVE	27	25,35	0,000	22,73	5,087	115,60	3,65	OK	3710,15	89,64	
	TRAVE	28	11,00	0,000	22,73	2,014	45,78	1,58	OK	3755,92	91,23	
	TRAVE	29	19,04	0,000	22,73	5,078	115,40	2,74	OK	3871,32	93,96	
	TRAVE	30	19,45	0,000	22,73	5,108	116,10	2,80	OK	3987,42	96,76	
	TRAVE	31	22,05	0,000	22,73	5,190	117,96	3,17	OK	4105,38	99,93	
	TRAVE	32	21,02	0,000	22,73	5,121	116,38	3,02	OK	4221,76	102,95	
	TRAVE	33	17,21	0,000	22,73	5,727	130,15	2,47	OK	4351,91	105,43	
	TRAVE	34	10,29	0,000	22,73	2,517	57,21	1,48	OK	4409,12	106,91	
	TRAVE	35	11,10	0,000	22,73	2,049	46,57	1,60	OK	4455,69	108,50	
	TRAVE	36	11,06	0,000	22,73	2,454	55,77	1,59	OK	4511,46	110,09	
	TRAVE	37	25,20	0,000	22,73	4,338	98,59	3,62	OK	4610,05	113,72	
	TRAVE	38	22,44	0,000	22,73	5,058	114,96	3,23	OK	4725,01	116,94	
	TRAVE	39	26,82	0,000	22,73	5,106	116,03	3,86	OK	4841,04	120,80	
	TRAVE	40	26,36	0,000	22,73	5,029	114,30	3,79	OK	4955,34	124,59	
	TRAVE	41	26,02	0,000	22,73	5,690	129,32	3,74	OK	5084,66	128,33	
	TRAVE	42	3,09	0,000	22,73	2,069	47,02	0,44	OK	5131,68	128,78	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	43	2,82	0,000	22,73	2,080	47,28	0,40	OK	5178,96	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5184,94	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5190,94	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5197,61	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5203,64	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5204,89	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5205,57	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5208,90	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,11	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5232,58	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5243,60	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5254,60	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5275,73	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5284,47	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,17	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5303,86	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5315,32	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 52	TRAVE	1	27,63	0,000	22,73	7,258	164,96	3,97	OK	164,96	3,97	
	TRAVE	2	33,37	0,000	22,73	7,537	171,30	4,80	OK	336,26	8,77	
	TRAVE	3	24,42	0,000	22,73	7,400	168,17	3,51	OK	504,43	12,28	
	TRAVE	4	28,14	0,000	22,73	7,614	173,04	4,05	OK	677,47	16,33	
	TRAVE	5	25,20	0,000	22,73	7,617	173,11	3,62	OK	850,59	19,95	
	TRAVE	6	25,67	0,000	22,73	5,411	122,98	3,69	OK	973,57	23,64	
	TRAVE	7	26,74	0,000	22,73	7,648	173,82	3,85	OK	1147,38	27,49	
	TRAVE	8	25,55	0,000	22,73	5,356	121,74	3,67	OK	1269,12	31,16	
	TRAVE	9	25,06	0,000	22,73	7,476	169,91	3,60	OK	1439,03	34,77	
	TRAVE	10	29,05	0,000	22,73	5,300	120,46	4,18	OK	1559,49	38,94	
	TRAVE	11	29,76	0,000	22,73	5,353	121,67	4,28	OK	1681,16	43,22	
	TRAVE	12	26,60	0,000	22,73	7,417	168,58	3,83	OK	1849,74	47,05	
	TRAVE	13	24,58	0,000	22,73	7,413	168,47	3,54	OK	2018,21	50,59	
	TRAVE	14	25,01	0,000	22,73	7,322	166,41	3,60	OK	2184,62	54,18	
	TRAVE	15	23,90	0,000	22,73	7,612	172,99	3,44	OK	2357,61	57,62	
	TRAVE	16	25,19	0,000	22,73	7,119	161,80	3,62	OK	2519,41	61,24	
	TRAVE	17	13,68	0,000	22,73	3,409	77,48	1,97	OK	2596,88	63,21	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,005	91,01	1,65	OK	2687,89	64,86	
	TRAVE	19	10,74	0,000	22,73	3,449	78,38	1,55	OK	2766,28	66,41	
	TRAVE	20	16,55	0,000	22,73	4,525	102,85	2,38	OK	2869,12	68,79	
	TRAVE	21	16,90	0,000	22,73	5,100	115,90	2,43	OK	2985,02	71,22	
	TRAVE	22	20,26	0,000	22,73	5,154	117,13	2,91	OK	3102,15	74,13	
	TRAVE	23	20,24	0,000	22,73	5,114	116,23	2,91	OK	3218,38	77,04	
	TRAVE	24	17,62	0,000	22,73	5,846	132,87	2,53	OK	3351,26	79,58	
	TRAVE	25	21,40	0,000	22,73	5,623	127,79	3,08	OK	3479,05	82,66	
	TRAVE	26	23,41	0,000	22,73	5,014	113,95	3,37	OK	3593,00	86,02	
	TRAVE	27	25,48	0,000	22,73	5,091	115,69	3,66	OK	3708,70	89,69	
	TRAVE	28	10,94	0,000	22,73	2,019	45,89	1,57	OK	3754,58	91,26	
	TRAVE	29	19,18	0,000	22,73	5,078	115,41	2,76	OK	3869,99	94,02	
	TRAVE	30	19,30	0,000	22,73	5,108	116,09	2,78	OK	3986,08	96,79	
	TRAVE	31	22,08	0,000	22,73	5,186	117,85	3,18	OK	4103,94	99,97	
	TRAVE	32	20,89	0,000	22,73	5,116	116,28	3,00	OK	4220,21	102,97	
	TRAVE	33	16,77	0,000	22,73	5,724	130,09	2,41	OK	4350,30	105,38	
	TRAVE	34	10,52	0,000	22,73	2,509	57,02	1,51	OK	4407,33	106,90	
	TRAVE	35	11,16	0,000	22,73	2,044	46,46	1,60	OK	4453,79	108,50	
	TRAVE	36	10,82	0,000	22,73	2,461	55,92	1,56	OK	4509,71	110,06	
	TRAVE	37	25,19	0,000	22,73	4,336	98,54	3,62	OK	4608,25	113,68	
	TRAVE	38	22,16	0,000	22,73	5,064	115,09	3,19	OK	4723,33	116,87	
	TRAVE	39	27,10	0,000	22,73	5,086	115,60	3,90	OK	4838,93	120,76	
	TRAVE	40	26,68	0,000	22,73	5,026	114,23	3,84	OK	4953,16	124,60	
	TRAVE	41	25,96	0,000	22,73	5,678	129,04	3,73	OK	5082,20	128,33	
	TRAVE	42	3,10	0,000	22,73	2,067	46,99	0,45	OK	5129,19	128,78	
	TRAVE	43	2,81	0,000	22,73	2,078	47,22	0,40	OK	5176,41	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5182,39	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5188,39	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5195,06	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5201,09	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5202,34	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5203,02	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5206,34	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5207,56	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5230,03	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5241,05	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5252,05	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5273,18	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5281,92	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5292,62	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5301,31	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5312,77	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 53	TRAVE	1	28,29	0,000	22,73	7,230	164,31	4,07	OK	164,31	4,07	
	TRAVE	2	32,70	0,000	22,73	7,525	171,02	4,70	OK	335,34	8,77	
	TRAVE	3	24,25	0,000	22,73	7,375	167,62	3,49	OK	502,96	12,26	
	TRAVE	4	28,31	0,000	22,73	7,620	173,18	4,07	OK	676,14	16,33	
	TRAVE	5	25,06	0,000	22,73	7,610	172,95	3,60	OK	849,10	19,93	
	TRAVE	6	25,61	0,000	22,73	5,407	122,89	3,68	OK	971,98	23,62	
	TRAVE	7	26,87	0,000	22,73	7,656	174,01	3,86	OK	1146,00	27,48	
	TRAVE	8	25,60	0,000	22,73	5,361	121,83	3,68	OK	1267,83	31,16	
	TRAVE	9	25,35	0,000	22,73	7,518	170,85	3,65	OK	1438,68	34,81	
	TRAVE	10	28,77	0,000	22,73	5,286	120,13	4,14	OK	1558,82	38,95	
	TRAVE	11	30,04	0,000	22,73	5,367	121,97	4,32	OK	1680,79	43,27	
	TRAVE	12	26,31	0,000	22,73	7,452	169,36	3,78	OK	1850,15	47,05	
	TRAVE	13	24,46	0,000	22,73	7,422	168,69	3,52	OK	2018,84	50,57	
	TRAVE	14	25,14	0,000	22,73	7,364	167,35	3,62	OK	2186,19	54,18	
	TRAVE	15	23,28	0,000	22,73	7,624	173,28	3,35	OK	2359,47	57,53	
	TRAVE	16	25,81	0,000	22,73	7,147	162,42	3,71	OK	2521,89	61,24	
	TRAVE	17	13,27	0,000	22,73	3,413	77,56	1,91	OK	2599,45	63,15	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,029	91,56	1,65	OK	2691,01	64,80	
	TRAVE	19	11,16	0,000	22,73	3,443	78,26	1,60	OK	2769,26	66,41	
	TRAVE	20	16,53	0,000	22,73	4,543	103,26	2,38	OK	2872,52	68,79	
	TRAVE	21	16,55	0,000	22,73	5,089	115,65	2,38	OK	2988,17	71,17	
	TRAVE	22	20,62	0,000	22,73	5,120	116,37	2,96	OK	3104,54	74,13	
	TRAVE	23	20,66	0,000	22,73	5,114	116,24	2,97	OK	3220,77	77,10	
	TRAVE	24	17,54	0,000	22,73	5,838	132,69	2,52	OK	3353,46	79,62	
	TRAVE	25	20,84	0,000	22,73	5,618	127,67	3,00	OK	3481,13	82,62	
	TRAVE	26	23,45	0,000	22,73	5,009	113,84	3,37	OK	3594,97	85,99	
	TRAVE	27	25,31	0,000	22,73	5,085	115,58	3,64	OK	3710,55	89,63	
	TRAVE	28	11,01	0,000	22,73	2,013	45,75	1,58	OK	3756,30	91,22	
	TRAVE	29	19,00	0,000	22,73	5,077	115,40	2,73	OK	3871,69	93,95	
	TRAVE	30	19,49	0,000	22,73	5,108	116,10	2,80	OK	3987,79	96,75	
	TRAVE	31	22,04	0,000	22,73	5,191	117,99	3,17	OK	4105,78	99,92	
	TRAVE	32	21,06	0,000	22,73	5,122	116,41	3,03	OK	4222,19	102,95	
	TRAVE	33	17,33	0,000	22,73	5,727	130,17	2,49	OK	4352,35	105,44	
	TRAVE	34	10,22	0,000	22,73	2,520	57,26	1,47	OK	4409,62	106,91	
	TRAVE	35	11,09	0,000	22,73	2,051	46,60	1,59	OK	4456,22	108,51	
	TRAVE	36	11,12	0,000	22,73	2,452	55,73	1,60	OK	4511,95	110,10	
	TRAVE	37	25,21	0,000	22,73	4,338	98,60	3,62	OK	4610,55	113,73	
	TRAVE	38	22,51	0,000	22,73	5,057	114,92	3,24	OK	4725,48	116,97	
	TRAVE	39	26,74	0,000	22,73	5,108	116,09	3,85	OK	4841,57	120,81	
	TRAVE	40	26,26	0,000	22,73	5,030	114,32	3,78	OK	4955,89	124,59	
	TRAVE	41	26,04	0,000	22,73	5,693	129,40	3,74	OK	5085,28	128,33	
	TRAVE	42	3,09	0,000	22,73	2,069	47,03	0,44	OK	5132,31	128,78	
	TRAVE	43	2,82	0,000	22,73	2,080	47,27	0,41	OK	5179,58	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5185,57	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5191,56	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5198,23	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5204,27	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5205,52	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5206,20	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5209,52	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,73	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5233,21	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5244,23	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5255,22	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5276,35	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5285,09	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,79	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5304,49	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5315,95	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 54	TRAVE	1	27,77	0,000	22,73	7,252	164,82	3,99	OK	164,82	3,99	
	TRAVE	2	33,22	0,000	22,73	7,534	171,24	4,78	OK	336,05	8,77	
	TRAVE	3	24,38	0,000	22,73	7,394	168,05	3,51	OK	504,11	12,28	
	TRAVE	4	28,18	0,000	22,73	7,615	173,07	4,05	OK	677,18	16,33	
	TRAVE	5	25,17	0,000	22,73	7,615	173,08	3,62	OK	850,26	19,95	
	TRAVE	6	25,66	0,000	22,73	5,410	122,96	3,69	OK	973,22	23,64	
	TRAVE	7	26,77	0,000	22,73	7,650	173,86	3,85	OK	1147,08	27,49	
	TRAVE	8	25,56	0,000	22,73	5,357	121,76	3,68	OK	1268,84	31,16	
	TRAVE	9	25,13	0,000	22,73	7,485	170,12	3,61	OK	1438,96	34,78	
	TRAVE	10	28,99	0,000	22,73	5,297	120,39	4,17	OK	1559,35	38,95	
	TRAVE	11	29,82	0,000	22,73	5,356	121,74	4,29	OK	1681,08	43,23	
	TRAVE	12	26,54	0,000	22,73	7,425	168,75	3,82	OK	1849,83	47,05	
	TRAVE	13	24,56	0,000	22,73	7,415	168,52	3,53	OK	2018,35	50,58	
	TRAVE	14	25,04	0,000	22,73	7,331	166,61	3,60	OK	2184,96	54,18	
	TRAVE	15	23,76	0,000	22,73	7,614	173,05	3,42	OK	2358,02	57,60	
	TRAVE	16	25,33	0,000	22,73	7,125	161,94	3,64	OK	2519,95	61,24	
	TRAVE	17	13,59	0,000	22,73	3,410	77,49	1,95	OK	2597,45	63,20	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,010	91,13	1,65	OK	2688,58	64,85	
	TRAVE	19	10,84	0,000	22,73	3,448	78,35	1,56	OK	2766,93	66,41	
	TRAVE	20	16,55	0,000	22,73	4,529	102,94	2,38	OK	2869,87	68,79	
	TRAVE	21	16,83	0,000	22,73	5,097	115,85	2,42	OK	2985,72	71,21	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	22	20,34	0,000	22,73	5,146	116,96	2,92	OK	3102,68	74,13	
	TRAVE	23	20,33	0,000	22,73	5,114	116,23	2,92	OK	3218,91	77,06	
	TRAVE	24	17,60	0,000	22,73	5,845	132,83	2,53	OK	3351,74	79,59	
	TRAVE	25	21,28	0,000	22,73	5,622	127,77	3,06	OK	3479,51	82,65	
	TRAVE	26	23,42	0,000	22,73	5,013	113,93	3,37	OK	3593,44	86,02	
	TRAVE	27	25,44	0,000	22,73	5,089	115,67	3,66	OK	3709,11	89,67	
	TRAVE	28	10,96	0,000	22,73	2,018	45,86	1,58	OK	3754,96	91,25	
	TRAVE	29	19,14	0,000	22,73	5,078	115,41	2,75	OK	3870,37	94,00	
	TRAVE	30	19,34	0,000	22,73	5,108	116,09	2,78	OK	3986,46	96,78	
	TRAVE	31	22,07	0,000	22,73	5,187	117,88	3,17	OK	4104,34	99,96	
	TRAVE	32	20,93	0,000	22,73	5,117	116,31	3,01	OK	4220,65	102,97	
	TRAVE	33	16,89	0,000	22,73	5,725	130,11	2,43	OK	4350,76	105,40	
	TRAVE	34	10,45	0,000	22,73	2,511	57,07	1,50	OK	4407,83	106,90	
	TRAVE	35	11,14	0,000	22,73	2,046	46,49	1,60	OK	4454,32	108,50	
	TRAVE	36	10,89	0,000	22,73	2,459	55,88	1,57	OK	4510,20	110,07	
	TRAVE	37	25,19	0,000	22,73	4,336	98,55	3,62	OK	4608,75	113,69	
	TRAVE	38	22,24	0,000	22,73	5,062	115,05	3,20	OK	4723,80	116,89	
	TRAVE	39	27,02	0,000	22,73	5,092	115,72	3,89	OK	4839,53	120,77	
	TRAVE	40	26,59	0,000	22,73	5,027	114,25	3,82	OK	4953,77	124,60	
	TRAVE	41	25,98	0,000	22,73	5,681	129,12	3,74	OK	5082,89	128,33	
	TRAVE	42	3,09	0,000	22,73	2,068	47,00	0,45	OK	5129,89	128,78	
	TRAVE	43	2,81	0,000	22,73	2,079	47,24	0,40	OK	5177,13	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5183,11	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5189,11	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5195,78	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5201,81	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5203,06	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5203,74	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5207,06	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5208,28	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5230,75	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5241,77	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5252,77	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5273,89	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5282,64	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5293,34	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5302,03	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5313,49	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 55	TRAVE	1	29,60	0,000	22,73	7,539	171,35	4,26	OK	171,35	4,26	
	TRAVE	2	24,90	0,000	22,73	7,255	164,89	3,58	OK	336,23	7,84	
	TRAVE	3	28,25	0,000	22,73	7,696	174,91	4,06	OK	511,14	11,90	
	TRAVE	4	24,25	0,000	22,73	7,363	167,34	3,49	OK	678,49	15,39	
	TRAVE	5	27,14	0,000	22,73	7,652	173,91	3,90	OK	852,40	19,29	
	TRAVE	6	25,98	0,000	22,73	5,317	120,84	3,74	OK	973,23	23,03	
	TRAVE	7	25,38	0,000	22,73	7,606	172,87	3,65	OK	1146,10	26,68	
	TRAVE	8	26,01	0,000	22,73	5,364	121,91	3,74	OK	1268,01	30,42	
	TRAVE	9	25,46	0,000	22,73	7,459	169,52	3,66	OK	1437,54	34,08	
	TRAVE	10	28,85	0,000	22,73	5,402	122,78	4,15	OK	1560,32	38,23	
	TRAVE	11	27,71	0,000	22,73	5,325	121,02	3,98	OK	1681,33	42,21	
	TRAVE	12	24,38	0,000	22,73	7,475	169,88	3,51	OK	1851,21	45,72	
	TRAVE	13	25,71	0,000	22,73	7,359	167,24	3,70	OK	2018,45	49,42	
	TRAVE	14	25,09	0,000	22,73	7,489	170,20	3,61	OK	2188,65	53,02	
	TRAVE	15	28,47	0,000	22,73	7,113	161,67	4,09	OK	2350,32	57,12	
	TRAVE	16	26,22	0,000	22,73	7,653	173,93	3,77	OK	2524,24	60,89	
	TRAVE	17	12,23	0,000	22,73	3,470	78,87	1,76	OK	2603,11	62,65	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,067	92,43	1,79	OK	2695,54	64,43	
	TRAVE	19	14,52	0,000	22,73	3,438	78,15	2,09	OK	2773,69	66,52	
	TRAVE	20	23,81	0,000	22,73	4,388	99,73	3,42	OK	2873,41	69,94	
	TRAVE	21	22,81	0,000	22,73	5,061	115,03	3,28	OK	2988,44	73,22	
	TRAVE	22	26,12	0,000	22,73	5,070	115,24	3,76	OK	3103,68	76,98	
	TRAVE	23	26,07	0,000	22,73	5,052	114,81	3,75	OK	3218,49	80,73	
	TRAVE	24	28,14	0,000	22,73	5,651	128,44	4,05	OK	3346,93	84,77	
	TRAVE	25	18,59	0,000	22,73	5,769	131,10	2,67	OK	3478,03	87,45	
	TRAVE	26	21,40	0,000	22,73	5,137	116,76	3,08	OK	3594,79	90,52	
	TRAVE	27	20,65	0,000	22,73	5,144	116,92	2,97	OK	3711,71	93,49	
	TRAVE	28	10,83	0,000	22,73	2,064	46,91	1,56	OK	3758,61	95,05	
	TRAVE	29	20,23	0,000	22,73	5,098	115,86	2,91	OK	3874,47	97,96	
	TRAVE	30	19,82	0,000	22,73	5,068	115,18	2,85	OK	3989,65	100,81	
	TRAVE	31	22,79	0,000	22,73	5,060	115,00	3,28	OK	4104,65	104,09	
	TRAVE	32	24,97	0,000	22,73	5,084	115,54	3,59	OK	4220,20	107,68	
	TRAVE	33	22,35	0,000	22,73	5,660	128,63	3,21	OK	4348,83	110,89	
	TRAVE	34	10,11	0,000	22,73	2,468	56,09	1,45	OK	4404,91	112,34	
	TRAVE	35	10,72	0,000	22,73	2,031	46,17	1,54	OK	4451,08	113,89	
	TRAVE	36	9,34	0,000	22,73	2,516	57,19	1,34	OK	4508,27	115,23	
	TRAVE	37	15,14	0,000	22,73	4,447	101,07	2,18	OK	4609,34	117,41	
	TRAVE	38	17,00	0,000	22,73	5,101	115,92	2,44	OK	4725,26	119,85	
	TRAVE	39	19,83	0,000	22,73	5,182	117,76	2,85	OK	4843,02	122,70	
	TRAVE	40	20,28	0,000	22,73	5,080	115,44	2,92	OK	4958,47	125,62	
	TRAVE	41	19,68	0,000	22,73	5,857	133,12	2,83	OK	5091,59	128,45	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	42	2,41	0,000	22,73	2,082	47,31	0,35	OK	5138,90	128,80	
	TRAVE	43	2,68	0,000	22,73	2,066	46,95	0,39	OK	5185,85	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5191,83	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5197,83	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5204,50	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5210,53	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5211,78	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5212,46	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5215,78	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5217,00	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5239,47	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5250,49	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5261,49	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5282,61	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5291,36	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5302,06	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5310,75	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5322,21	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 56	TRAVE	1	30,12	0,000	22,73	7,550	171,58	4,33	OK	171,58	4,33	
	TRAVE	2	24,38	0,000	22,73	7,281	165,47	3,51	OK	337,05	7,84	
	TRAVE	3	28,11	0,000	22,73	7,682	174,58	4,04	OK	511,63	11,88	
	TRAVE	4	24,39	0,000	22,73	7,360	167,28	3,51	OK	678,92	15,39	
	TRAVE	5	27,03	0,000	22,73	7,656	174,01	3,89	OK	852,93	19,28	
	TRAVE	6	25,93	0,000	22,73	5,313	120,76	3,73	OK	973,69	23,00	
	TRAVE	7	25,49	0,000	22,73	7,600	172,72	3,67	OK	1146,41	26,67	
	TRAVE	8	26,06	0,000	22,73	5,367	121,98	3,75	OK	1268,39	30,42	
	TRAVE	9	25,69	0,000	22,73	7,433	168,92	3,69	OK	1437,31	34,11	
	TRAVE	10	28,64	0,000	22,73	5,391	122,53	4,12	OK	1559,84	38,23	
	TRAVE	11	27,92	0,000	22,73	5,337	121,29	4,02	OK	1681,13	42,25	
	TRAVE	12	24,15	0,000	22,73	7,441	169,10	3,47	OK	1850,23	45,72	
	TRAVE	13	25,62	0,000	22,73	7,349	167,02	3,68	OK	2017,26	49,40	
	TRAVE	14	25,19	0,000	22,73	7,458	169,50	3,62	OK	2186,76	53,02	
	TRAVE	15	27,99	0,000	22,73	7,094	161,22	4,03	OK	2347,98	57,05	
	TRAVE	16	26,70	0,000	22,73	7,665	174,22	3,84	OK	2522,20	60,89	
	TRAVE	17	11,90	0,000	22,73	3,482	79,14	1,71	OK	2601,34	62,60	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,049	92,03	1,79	OK	2693,37	64,39	
	TRAVE	19	14,84	0,000	22,73	3,430	77,94	2,13	OK	2771,31	66,52	
	TRAVE	20	23,79	0,000	22,73	4,386	99,68	3,42	OK	2870,99	69,94	
	TRAVE	21	22,53	0,000	22,73	5,067	115,15	3,24	OK	2986,14	73,18	
	TRAVE	22	26,39	0,000	22,73	5,091	115,71	3,80	OK	3101,85	76,98	
	TRAVE	23	26,40	0,000	22,73	5,048	114,74	3,80	OK	3216,58	80,77	
	TRAVE	24	28,08	0,000	22,73	5,640	128,18	4,04	OK	3344,76	84,81	
	TRAVE	25	18,15	0,000	22,73	5,767	131,07	2,61	OK	3475,83	87,42	
	TRAVE	26	21,43	0,000	22,73	5,144	116,90	3,08	OK	3592,73	90,50	
	TRAVE	27	20,52	0,000	22,73	5,140	116,81	2,95	OK	3709,55	93,45	
	TRAVE	28	10,88	0,000	22,73	2,062	46,87	1,57	OK	3756,42	95,02	
	TRAVE	29	20,09	0,000	22,73	5,097	115,85	2,89	OK	3872,26	97,91	
	TRAVE	30	19,96	0,000	22,73	5,069	115,20	2,87	OK	3987,46	100,78	
	TRAVE	31	22,76	0,000	22,73	5,064	115,10	3,27	OK	4102,56	104,05	
	TRAVE	32	25,10	0,000	22,73	5,075	115,34	3,61	OK	4217,90	107,66	
	TRAVE	33	22,78	0,000	22,73	5,663	128,70	3,28	OK	4346,60	110,93	
	TRAVE	34	9,87	0,000	22,73	2,475	56,26	1,42	OK	4402,86	112,35	
	TRAVE	35	10,67	0,000	22,73	2,036	46,28	1,53	OK	4449,14	113,89	
	TRAVE	36	9,57	0,000	22,73	2,519	57,26	1,38	OK	4506,40	115,26	
	TRAVE	37	15,16	0,000	22,73	4,432	100,72	2,18	OK	4607,12	117,44	
	TRAVE	38	17,28	0,000	22,73	5,109	116,11	2,48	OK	4723,23	119,93	
	TRAVE	39	19,56	0,000	22,73	5,187	117,89	2,81	OK	4841,12	122,74	
	TRAVE	40	19,95	0,000	22,73	5,079	115,43	2,87	OK	4956,54	125,61	
	TRAVE	41	19,74	0,000	22,73	5,873	133,48	2,84	OK	5090,02	128,45	
	TRAVE	42	2,40	0,000	22,73	2,085	47,39	0,35	OK	5137,41	128,80	
	TRAVE	43	2,69	0,000	22,73	2,063	46,88	0,39	OK	5184,29	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5190,28	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5196,27	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5202,94	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5208,97	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5210,22	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5210,91	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5214,23	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5215,44	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5237,92	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5248,94	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5259,93	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5281,06	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5289,80	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5300,50	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5309,20	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5320,66	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 57	TRAVE	1	29,46	0,000	22,73	7,536	171,28	4,24	OK	171,28	4,24	
	TRAVE	2	25,05	0,000	22,73	7,248	164,72	3,60	OK	336,00	7,84	
	TRAVE	3	28,28	0,000	22,73	7,697	174,94	4,07	OK	510,94	11,91	
	TRAVE	4	24,22	0,000	22,73	7,364	167,36	3,48	OK	678,31	15,39	
	TRAVE	5	27,17	0,000	22,73	7,651	173,88	3,91	OK	852,18	19,29	
	TRAVE	6	25,99	0,000	22,73	5,318	120,86	3,74	OK	973,04	23,03	
	TRAVE	7	25,35	0,000	22,73	7,608	172,91	3,65	OK	1145,96	26,68	
	TRAVE	8	26,00	0,000	22,73	5,363	121,89	3,74	OK	1267,84	30,42	
	TRAVE	9	25,40	0,000	22,73	7,463	169,62	3,65	OK	1437,47	34,07	
	TRAVE	10	28,91	0,000	22,73	5,405	122,85	4,16	OK	1560,31	38,23	
	TRAVE	11	27,65	0,000	22,73	5,321	120,94	3,98	OK	1681,25	42,20	
	TRAVE	12	24,44	0,000	22,73	7,484	170,09	3,51	OK	1851,35	45,72	
	TRAVE	13	25,74	0,000	22,73	7,361	167,30	3,70	OK	2018,65	49,42	
	TRAVE	14	25,06	0,000	22,73	7,497	170,39	3,60	OK	2189,04	53,02	
	TRAVE	15	28,61	0,000	22,73	7,119	161,79	4,11	OK	2350,84	57,14	
	TRAVE	16	26,08	0,000	22,73	7,649	173,84	3,75	OK	2524,68	60,89	
	TRAVE	17	12,32	0,000	22,73	3,467	78,80	1,77	OK	2603,47	62,66	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,072	92,54	1,79	OK	2696,01	64,45	
	TRAVE	19	14,42	0,000	22,73	3,441	78,21	2,07	OK	2774,22	66,52	
	TRAVE	20	23,81	0,000	22,73	4,389	99,74	3,42	OK	2873,96	69,94	
	TRAVE	21	22,89	0,000	22,73	5,060	114,99	3,29	OK	2988,95	73,23	
	TRAVE	22	26,04	0,000	22,73	5,065	115,10	3,74	OK	3104,05	76,98	
	TRAVE	23	25,98	0,000	22,73	5,053	114,83	3,74	OK	3218,89	80,71	
	TRAVE	24	28,15	0,000	22,73	5,654	128,51	4,05	OK	3347,40	84,76	
	TRAVE	25	18,71	0,000	22,73	5,769	131,11	2,69	OK	3478,51	87,45	
	TRAVE	26	21,39	0,000	22,73	5,136	116,72	3,08	OK	3595,23	90,53	
	TRAVE	27	20,68	0,000	22,73	5,146	116,95	2,97	OK	3712,17	93,50	
	TRAVE	28	10,81	0,000	22,73	2,063	46,88	1,55	OK	3759,06	95,06	
	TRAVE	29	20,27	0,000	22,73	5,098	115,86	2,91	OK	3874,91	97,97	
	TRAVE	30	19,78	0,000	22,73	5,068	115,18	2,84	OK	3990,09	100,82	
	TRAVE	31	22,80	0,000	22,73	5,059	114,97	3,28	OK	4105,07	104,10	
	TRAVE	32	24,93	0,000	22,73	5,086	115,60	3,59	OK	4220,67	107,68	
	TRAVE	33	22,22	0,000	22,73	5,659	128,61	3,20	OK	4349,28	110,88	
	TRAVE	34	10,17	0,000	22,73	2,466	56,04	1,46	OK	4405,32	112,34	
	TRAVE	35	10,74	0,000	22,73	2,030	46,14	1,54	OK	4451,46	113,89	
	TRAVE	36	9,27	0,000	22,73	2,515	57,17	1,33	OK	4508,63	115,22	
	TRAVE	37	15,14	0,000	22,73	4,451	101,17	2,18	OK	4609,79	117,40	
	TRAVE	38	16,92	0,000	22,73	5,098	115,87	2,43	OK	4725,66	119,83	
	TRAVE	39	19,91	0,000	22,73	5,174	117,59	2,86	OK	4843,25	122,69	
	TRAVE	40	20,37	0,000	22,73	5,080	115,45	2,93	OK	4958,69	125,62	
	TRAVE	41	19,66	0,000	22,73	5,853	133,02	2,83	OK	5091,71	128,45	
	TRAVE	42	2,42	0,000	22,73	2,081	47,29	0,35	OK	5139,00	128,80	
	TRAVE	43	2,68	0,000	22,73	2,067	46,97	0,39	OK	5185,97	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5191,96	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5197,95	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5204,62	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5210,65	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5211,90	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5212,58	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5215,91	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5217,12	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5239,59	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5250,62	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5261,61	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5282,74	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5291,48	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5302,18	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5310,88	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5322,33	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 58	TRAVE	1	29,98	0,000	22,73	7,547	171,52	4,31	OK	171,52	4,31	
	TRAVE	2	24,53	0,000	22,73	7,273	165,31	3,53	OK	336,82	7,84	
	TRAVE	3	28,15	0,000	22,73	7,686	174,68	4,05	OK	511,50	11,89	
	TRAVE	4	24,35	0,000	22,73	7,361	167,30	3,50	OK	678,80	15,39	
	TRAVE	5	27,06	0,000	22,73	7,655	173,98	3,89	OK	852,78	19,28	
	TRAVE	6	25,95	0,000	22,73	5,314	120,78	3,73	OK	973,56	23,01	
	TRAVE	7	25,46	0,000	22,73	7,602	172,76	3,66	OK	1146,32	26,67	
	TRAVE	8	26,05	0,000	22,73	5,366	121,96	3,75	OK	1268,29	30,42	
	TRAVE	9	25,63	0,000	22,73	7,440	169,10	3,69	OK	1437,38	34,10	
	TRAVE	10	28,70	0,000	22,73	5,395	122,60	4,13	OK	1559,99	38,23	
	TRAVE	11	27,86	0,000	22,73	5,333	121,21	4,01	OK	1681,20	42,24	
	TRAVE	12	24,21	0,000	22,73	7,450	169,32	3,48	OK	1850,52	45,72	
	TRAVE	13	25,64	0,000	22,73	7,352	167,09	3,69	OK	2017,61	49,41	
	TRAVE	14	25,16	0,000	22,73	7,467	169,70	3,62	OK	2187,30	53,02	
	TRAVE	15	28,13	0,000	22,73	7,099	161,35	4,04	OK	2348,65	57,07	
	TRAVE	16	26,56	0,000	22,73	7,662	174,13	3,82	OK	2522,79	60,89	
	TRAVE	17	11,99	0,000	22,73	3,479	79,07	1,72	OK	2601,85	62,61	
	TRAVE	18	12,41	0,000	22,73	4,054	92,14	1,79	OK	2693,99	64,40	
	TRAVE	19	14,75	0,000	22,73	3,432	78,00	2,12	OK	2771,99	66,52	
	TRAVE	20	23,80	0,000	22,73	4,386	99,69	3,42	OK	2871,68	69,94	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	21	22,61	0,000	22,73	5,065	115,12	3,25	OK	2986,80	73,19	
	TRAVE	22	26,32	0,000	22,73	5,085	115,57	3,78	OK	3102,37	76,98	
	TRAVE	23	26,30	0,000	22,73	5,049	114,76	3,78	OK	3217,13	80,76	
	TRAVE	24	28,09	0,000	22,73	5,643	128,25	4,04	OK	3345,38	84,80	
	TRAVE	25	18,27	0,000	22,73	5,768	131,08	2,63	OK	3476,46	87,43	
	TRAVE	26	21,42	0,000	22,73	5,142	116,86	3,08	OK	3593,32	90,51	
	TRAVE	27	20,55	0,000	22,73	5,141	116,84	2,96	OK	3710,17	93,46	
	TRAVE	28	10,87	0,000	22,73	2,064	46,90	1,56	OK	3757,07	95,03	
	TRAVE	29	20,13	0,000	22,73	5,097	115,85	2,89	OK	3872,92	97,92	
	TRAVE	30	19,92	0,000	22,73	5,069	115,19	2,86	OK	3988,11	100,79	
	TRAVE	31	22,77	0,000	22,73	5,063	115,07	3,27	OK	4103,18	104,06	
	TRAVE	32	25,06	0,000	22,73	5,077	115,40	3,60	OK	4218,58	107,66	
	TRAVE	33	22,66	0,000	22,73	5,662	128,68	3,26	OK	4347,26	110,92	
	TRAVE	34	9,94	0,000	22,73	2,473	56,21	1,43	OK	4403,47	112,35	
	TRAVE	35	10,69	0,000	22,73	2,035	46,25	1,54	OK	4449,72	113,89	
	TRAVE	36	9,50	0,000	22,73	2,518	57,24	1,37	OK	4506,96	115,25	
	TRAVE	37	15,15	0,000	22,73	4,436	100,82	2,18	OK	4607,78	117,43	
	TRAVE	38	17,20	0,000	22,73	5,106	116,06	2,47	OK	4723,83	119,91	
	TRAVE	39	19,63	0,000	22,73	5,195	118,06	2,82	OK	4841,89	122,73	
	TRAVE	40	20,05	0,000	22,73	5,079	115,43	2,88	OK	4957,32	125,61	
	TRAVE	41	19,72	0,000	22,73	5,869	133,38	2,84	OK	5090,70	128,45	
	TRAVE	42	2,41	0,000	22,73	2,084	47,37	0,35	OK	5138,07	128,80	
	TRAVE	43	2,69	0,000	22,73	2,064	46,90	0,39	OK	5184,97	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5190,95	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5196,95	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5203,62	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5209,65	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5210,90	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5211,58	129,40	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5214,91	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5216,12	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5238,59	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5249,61	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5260,61	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5281,74	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5290,48	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5301,18	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5309,87	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5321,33	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 59	TRAVE	1	32,70	0,000	22,73	7,525	171,02	4,70	OK	171,02	4,70	
	TRAVE	2	28,29	0,000	22,73	7,230	164,31	4,07	OK	335,34	8,77	
	TRAVE	3	28,31	0,000	22,73	7,620	173,18	4,07	OK	508,52	12,84	
	TRAVE	4	24,25	0,000	22,73	7,375	167,62	3,49	OK	676,14	16,33	
	TRAVE	5	26,87	0,000	22,73	7,656	174,01	3,86	OK	850,15	20,19	
	TRAVE	6	25,60	0,000	22,73	5,361	121,83	3,68	OK	971,99	23,88	
	TRAVE	7	25,06	0,000	22,73	7,610	172,95	3,60	OK	1144,94	27,48	
	TRAVE	8	25,61	0,000	22,73	5,407	122,89	3,68	OK	1267,83	31,16	
	TRAVE	9	26,31	0,000	22,73	7,452	169,36	3,78	OK	1437,19	34,95	
	TRAVE	10	30,04	0,000	22,73	5,367	121,97	4,32	OK	1559,16	39,27	
	TRAVE	11	28,77	0,000	22,73	5,286	120,13	4,14	OK	1679,29	43,40	
	TRAVE	12	25,35	0,000	22,73	7,518	170,85	3,65	OK	1850,15	47,05	
	TRAVE	13	25,14	0,000	22,73	7,364	167,35	3,62	OK	2017,50	50,67	
	TRAVE	14	24,46	0,000	22,73	7,422	168,69	3,52	OK	2186,19	54,18	
	TRAVE	15	25,81	0,000	22,73	7,147	162,42	3,71	OK	2348,61	57,89	
	TRAVE	16	23,28	0,000	22,73	7,624	173,28	3,35	OK	2521,89	61,24	
	TRAVE	17	11,16	0,000	22,73	3,443	78,26	1,60	OK	2600,14	62,85	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,029	91,56	1,65	OK	2691,70	64,50	
	TRAVE	19	13,27	0,000	22,73	3,413	77,56	1,91	OK	2769,26	66,41	
	TRAVE	20	25,21	0,000	22,73	4,338	98,60	3,62	OK	2867,86	70,03	
	TRAVE	21	22,51	0,000	22,73	5,057	114,92	3,24	OK	2982,78	73,27	
	TRAVE	22	26,74	0,000	22,73	5,108	116,09	3,85	OK	3098,88	77,12	
	TRAVE	23	26,26	0,000	22,73	5,030	114,32	3,78	OK	3213,20	80,89	
	TRAVE	24	26,04	0,000	22,73	5,693	129,40	3,74	OK	3342,59	84,64	
	TRAVE	25	17,33	0,000	22,73	5,727	130,17	2,49	OK	3472,76	87,13	
	TRAVE	26	22,04	0,000	22,73	5,191	117,99	3,17	OK	3590,75	90,30	
	TRAVE	27	21,06	0,000	22,73	5,122	116,41	3,03	OK	3707,16	93,33	
	TRAVE	28	11,09	0,000	22,73	2,051	46,60	1,59	OK	3753,76	94,92	
	TRAVE	29	19,49	0,000	22,73	5,108	116,10	2,80	OK	3869,86	97,72	
	TRAVE	30	19,00	0,000	22,73	5,077	115,40	2,73	OK	3985,26	100,46	
	TRAVE	31	23,45	0,000	22,73	5,009	113,84	3,37	OK	4099,09	103,83	
	TRAVE	32	25,31	0,000	22,73	5,085	115,58	3,64	OK	4214,67	107,47	
	TRAVE	33	20,84	0,000	22,73	5,618	127,67	3,00	OK	4342,34	110,47	
	TRAVE	34	11,12	0,000	22,73	2,452	55,73	1,60	OK	4398,07	112,06	
	TRAVE	35	11,01	0,000	22,73	2,013	45,75	1,58	OK	4443,82	113,65	
	TRAVE	36	10,22	0,000	22,73	2,520	57,26	1,47	OK	4501,08	115,12	
	TRAVE	37	16,53	0,000	22,73	4,543	103,26	2,38	OK	4604,34	117,50	
	TRAVE	38	16,55	0,000	22,73	5,089	115,65	2,38	OK	4719,99	119,88	
	TRAVE	39	20,62	0,000	22,73	5,120	116,37	2,96	OK	4836,36	122,84	
	TRAVE	40	20,66	0,000	22,73	5,114	116,24	2,97	OK	4952,59	125,81	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	41	17,54	0,000	22,73	5,838	132,69	2,52	OK	5085,28	128,33	
	TRAVE	42	2,82	0,000	22,73	2,080	47,27	0,41	OK	5132,56	128,74	
	TRAVE	43	3,09	0,000	22,73	2,069	47,03	0,44	OK	5179,58	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5185,57	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5191,56	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5198,23	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5204,27	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5205,52	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5206,20	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5209,52	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,73	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5233,21	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5244,23	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5255,22	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5276,35	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5285,09	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,79	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5304,49	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5315,95	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 60	TRAVE	1	33,22	0,000	22,73	7,534	171,24	4,78	OK	171,24	4,78	
	TRAVE	2	27,77	0,000	22,73	7,252	164,82	3,99	OK	336,05	8,77	
	TRAVE	3	28,18	0,000	22,73	7,615	173,07	4,05	OK	509,13	12,82	
	TRAVE	4	24,38	0,000	22,73	7,394	168,05	3,51	OK	677,18	16,33	
	TRAVE	5	26,77	0,000	22,73	7,650	173,86	3,85	OK	851,04	20,18	
	TRAVE	6	25,56	0,000	22,73	5,357	121,76	3,68	OK	972,80	23,85	
	TRAVE	7	25,17	0,000	22,73	7,615	173,08	3,62	OK	1145,88	27,47	
	TRAVE	8	25,66	0,000	22,73	5,410	122,96	3,69	OK	1268,84	31,16	
	TRAVE	9	26,54	0,000	22,73	7,425	168,75	3,82	OK	1437,58	34,98	
	TRAVE	10	29,82	0,000	22,73	5,356	121,74	4,29	OK	1559,32	39,27	
	TRAVE	11	28,99	0,000	22,73	5,297	120,39	4,17	OK	1679,71	43,44	
	TRAVE	12	25,13	0,000	22,73	7,485	170,12	3,61	OK	1849,83	47,05	
	TRAVE	13	25,04	0,000	22,73	7,331	166,61	3,60	OK	2016,44	50,65	
	TRAVE	14	24,56	0,000	22,73	7,415	168,52	3,53	OK	2184,96	54,18	
	TRAVE	15	25,33	0,000	22,73	7,125	161,94	3,64	OK	2346,90	57,83	
	TRAVE	16	23,76	0,000	22,73	7,614	173,05	3,42	OK	2519,95	61,24	
	TRAVE	17	10,84	0,000	22,73	3,448	78,35	1,56	OK	2598,31	62,80	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,010	91,13	1,65	OK	2689,44	64,45	
	TRAVE	19	13,59	0,000	22,73	3,410	77,49	1,95	OK	2766,93	66,41	
	TRAVE	20	25,19	0,000	22,73	4,336	98,55	3,62	OK	2865,49	70,03	
	TRAVE	21	22,24	0,000	22,73	5,062	115,05	3,20	OK	2980,54	73,23	
	TRAVE	22	27,02	0,000	22,73	5,092	115,72	3,89	OK	3096,26	77,11	
	TRAVE	23	26,59	0,000	22,73	5,027	114,25	3,82	OK	3210,51	80,94	
	TRAVE	24	25,98	0,000	22,73	5,681	129,12	3,74	OK	3339,62	84,67	
	TRAVE	25	16,89	0,000	22,73	5,725	130,11	2,43	OK	3469,73	87,10	
	TRAVE	26	22,07	0,000	22,73	5,187	117,88	3,17	OK	3587,62	90,28	
	TRAVE	27	20,93	0,000	22,73	5,117	116,31	3,01	OK	3703,92	93,29	
	TRAVE	28	11,14	0,000	22,73	2,046	46,49	1,60	OK	3750,42	94,89	
	TRAVE	29	19,34	0,000	22,73	5,108	116,09	2,78	OK	3866,51	97,67	
	TRAVE	30	19,14	0,000	22,73	5,078	115,41	2,75	OK	3981,91	100,42	
	TRAVE	31	23,42	0,000	22,73	5,013	113,93	3,37	OK	4095,84	103,79	
	TRAVE	32	25,44	0,000	22,73	5,089	115,67	3,66	OK	4211,51	107,45	
	TRAVE	33	21,28	0,000	22,73	5,622	127,77	3,06	OK	4339,27	110,51	
	TRAVE	34	10,89	0,000	22,73	2,459	55,88	1,57	OK	4395,15	112,08	
	TRAVE	35	10,96	0,000	22,73	2,018	45,86	1,58	OK	4441,01	113,65	
	TRAVE	36	10,45	0,000	22,73	2,511	57,07	1,50	OK	4498,08	115,15	
	TRAVE	37	16,55	0,000	22,73	4,529	102,94	2,38	OK	4601,02	117,53	
	TRAVE	38	16,83	0,000	22,73	5,097	115,85	2,42	OK	4716,86	119,95	
	TRAVE	39	20,34	0,000	22,73	5,146	116,96	2,92	OK	4833,82	122,88	
	TRAVE	40	20,33	0,000	22,73	5,114	116,23	2,92	OK	4950,06	125,80	
	TRAVE	41	17,60	0,000	22,73	5,845	132,83	2,53	OK	5082,89	128,33	
	TRAVE	42	2,81	0,000	22,73	2,079	47,24	0,40	OK	5130,13	128,74	
	TRAVE	43	3,09	0,000	22,73	2,068	47,00	0,45	OK	5177,13	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5183,11	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5189,11	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5195,78	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5201,81	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5203,06	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5203,74	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5207,06	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5208,28	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5230,75	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5241,77	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5252,77	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5273,89	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5282,63	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5293,34	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5302,03	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5313,49	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 61	TRAVE	1	32,85	0,000	22,73	7,528	171,08	4,72	OK	171,08	4,72	
	TRAVE	2	28,15	0,000	22,73	7,236	164,45	4,05	OK	335,54	8,77	
	TRAVE	3	28,28	0,000	22,73	7,619	173,15	4,07	OK	508,69	12,84	
	TRAVE	4	24,28	0,000	22,73	7,381	167,74	3,49	OK	676,43	16,33	
	TRAVE	5	26,84	0,000	22,73	7,655	173,97	3,86	OK	850,41	20,19	
	TRAVE	6	25,59	0,000	22,73	5,360	121,81	3,68	OK	972,22	23,87	
	TRAVE	7	25,09	0,000	22,73	7,612	172,99	3,61	OK	1145,21	27,48	
	TRAVE	8	25,63	0,000	22,73	5,408	122,91	3,69	OK	1268,12	31,16	
	TRAVE	9	26,38	0,000	22,73	7,444	169,19	3,79	OK	1437,30	34,96	
	TRAVE	10	29,98	0,000	22,73	5,364	121,91	4,31	OK	1559,21	39,27	
	TRAVE	11	28,84	0,000	22,73	5,289	120,21	4,15	OK	1679,41	43,41	
	TRAVE	12	25,29	0,000	22,73	7,509	170,65	3,64	OK	1850,06	47,05	
	TRAVE	13	25,11	0,000	22,73	7,354	167,15	3,61	OK	2017,21	50,66	
	TRAVE	14	24,48	0,000	22,73	7,420	168,64	3,52	OK	2185,85	54,18	
	TRAVE	15	25,67	0,000	22,73	7,141	162,29	3,69	OK	2348,14	57,88	
	TRAVE	16	23,42	0,000	22,73	7,621	173,21	3,37	OK	2521,35	61,24	
	TRAVE	17	11,07	0,000	22,73	3,444	78,28	1,59	OK	2599,63	62,83	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,023	91,44	1,65	OK	2691,07	64,49	
	TRAVE	19	13,36	0,000	22,73	3,412	77,54	1,92	OK	2768,61	66,41	
	TRAVE	20	25,20	0,000	22,73	4,338	98,59	3,62	OK	2867,20	70,03	
	TRAVE	21	22,44	0,000	22,73	5,058	114,96	3,23	OK	2982,16	73,26	
	TRAVE	22	26,82	0,000	22,73	5,106	116,03	3,86	OK	3098,19	77,12	
	TRAVE	23	26,36	0,000	22,73	5,029	114,30	3,79	OK	3212,49	80,91	
	TRAVE	24	26,02	0,000	22,73	5,690	129,32	3,74	OK	3341,81	84,65	
	TRAVE	25	17,21	0,000	22,73	5,727	130,15	2,47	OK	3471,96	87,12	
	TRAVE	26	22,05	0,000	22,73	5,190	117,96	3,17	OK	3589,91	90,29	
	TRAVE	27	21,02	0,000	22,73	5,121	116,38	3,02	OK	3706,30	93,32	
	TRAVE	28	11,10	0,000	22,73	2,049	46,57	1,60	OK	3752,87	94,91	
	TRAVE	29	19,45	0,000	22,73	5,108	116,10	2,80	OK	3868,97	97,71	
	TRAVE	30	19,04	0,000	22,73	5,078	115,40	2,74	OK	3984,36	100,45	
	TRAVE	31	23,44	0,000	22,73	5,010	113,86	3,37	OK	4098,23	103,82	
	TRAVE	32	25,35	0,000	22,73	5,087	115,60	3,65	OK	4213,83	107,46	
	TRAVE	33	20,97	0,000	22,73	5,619	127,70	3,02	OK	4341,53	110,48	
	TRAVE	34	11,06	0,000	22,73	2,454	55,77	1,59	OK	4397,30	112,07	
	TRAVE	35	11,00	0,000	22,73	2,014	45,78	1,58	OK	4443,08	113,65	
	TRAVE	36	10,29	0,000	22,73	2,517	57,21	1,48	OK	4500,29	115,13	
	TRAVE	37	16,54	0,000	22,73	4,539	103,17	2,38	OK	4603,45	117,51	
	TRAVE	38	16,63	0,000	22,73	5,091	115,71	2,39	OK	4719,16	119,90	
	TRAVE	39	20,54	0,000	22,73	5,127	116,53	2,95	OK	4835,69	122,85	
	TRAVE	40	20,57	0,000	22,73	5,114	116,24	2,96	OK	4951,93	125,81	
	TRAVE	41	17,56	0,000	22,73	5,840	132,73	2,52	OK	5084,66	128,33	
	TRAVE	42	2,82	0,000	22,73	2,080	47,28	0,40	OK	5131,94	128,74	
	TRAVE	43	3,09	0,000	22,73	2,069	47,02	0,44	OK	5178,96	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5184,94	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5190,94	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5197,61	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5203,64	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5204,89	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5205,57	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5208,90	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,11	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5232,58	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5243,60	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5254,60	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5275,73	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5284,47	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,17	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5303,86	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5315,32	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 62	TRAVE	1	33,37	0,000	22,73	7,537	171,30	4,80	OK	171,30	4,80	
	TRAVE	2	27,63	0,000	22,73	7,258	164,96	3,97	OK	336,26	8,77	
	TRAVE	3	28,14	0,000	22,73	7,614	173,04	4,05	OK	509,30	12,82	
	TRAVE	4	24,42	0,000	22,73	7,400	168,17	3,51	OK	677,47	16,33	
	TRAVE	5	26,74	0,000	22,73	7,648	173,82	3,85	OK	851,29	20,17	
	TRAVE	6	25,55	0,000	22,73	5,356	121,74	3,67	OK	973,03	23,85	
	TRAVE	7	25,20	0,000	22,73	7,617	173,11	3,62	OK	1146,14	27,47	
	TRAVE	8	25,67	0,000	22,73	5,411	122,98	3,69	OK	1269,12	31,16	
	TRAVE	9	26,60	0,000	22,73	7,417	168,58	3,83	OK	1437,70	34,99	
	TRAVE	10	29,76	0,000	22,73	5,353	121,67	4,28	OK	1559,37	39,27	
	TRAVE	11	29,05	0,000	22,73	5,300	120,46	4,18	OK	1679,83	43,45	
	TRAVE	12	25,06	0,000	22,73	7,476	169,91	3,60	OK	1849,74	47,05	
	TRAVE	13	25,01	0,000	22,73	7,322	166,41	3,60	OK	2016,14	50,65	
	TRAVE	14	24,58	0,000	22,73	7,413	168,47	3,54	OK	2184,62	54,18	
	TRAVE	15	25,19	0,000	22,73	7,119	161,80	3,62	OK	2346,41	57,81	
	TRAVE	16	23,90	0,000	22,73	7,612	172,99	3,44	OK	2519,41	61,24	
	TRAVE	17	10,74	0,000	22,73	3,449	78,38	1,55	OK	2597,79	62,79	
	TRAVE	18	11,49	0,000	22,73	4,005	91,01	1,65	OK	2688,80	64,44	
	TRAVE	19	13,68	0,000	22,73	3,409	77,48	1,97	OK	2766,28	66,41	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	20	25,19	0,000	22,73	4,336	98,54	3,62	OK	2864,82	70,03	
	TRAVE	21	22,16	0,000	22,73	5,064	115,09	3,19	OK	2979,90	73,22	
	TRAVE	22	27,10	0,000	22,73	5,086	115,60	3,90	OK	3095,50	77,11	
	TRAVE	23	26,68	0,000	22,73	5,026	114,23	3,84	OK	3209,73	80,95	
	TRAVE	24	25,96	0,000	22,73	5,678	129,04	3,73	OK	3338,77	84,68	
	TRAVE	25	16,77	0,000	22,73	5,724	130,09	2,41	OK	3468,86	87,10	
	TRAVE	26	22,08	0,000	22,73	5,186	117,85	3,18	OK	3586,72	90,27	
	TRAVE	27	20,89	0,000	22,73	5,116	116,28	3,00	OK	3702,99	93,28	
	TRAVE	28	11,16	0,000	22,73	2,044	46,46	1,60	OK	3749,45	94,88	
	TRAVE	29	19,30	0,000	22,73	5,108	116,09	2,78	OK	3865,54	97,66	
	TRAVE	30	19,18	0,000	22,73	5,078	115,41	2,76	OK	3980,95	100,41	
	TRAVE	31	23,41	0,000	22,73	5,014	113,95	3,37	OK	4094,91	103,78	
	TRAVE	32	25,48	0,000	22,73	5,091	115,69	3,66	OK	4210,60	107,44	
	TRAVE	33	21,40	0,000	22,73	5,623	127,79	3,08	OK	4338,39	110,52	
	TRAVE	34	10,82	0,000	22,73	2,461	55,92	1,56	OK	4394,31	112,08	
	TRAVE	35	10,94	0,000	22,73	2,019	45,89	1,57	OK	4440,20	113,65	
	TRAVE	36	10,52	0,000	22,73	2,509	57,02	1,51	OK	4497,22	115,17	
	TRAVE	37	16,55	0,000	22,73	4,525	102,84	2,38	OK	4600,07	117,55	
	TRAVE	38	16,90	0,000	22,73	5,100	115,90	2,43	OK	4715,97	119,98	
	TRAVE	39	20,26	0,000	22,73	5,154	117,13	2,91	OK	4833,09	122,89	
	TRAVE	40	20,24	0,000	22,73	5,114	116,23	2,91	OK	4949,33	125,80	
	TRAVE	41	17,62	0,000	22,73	5,846	132,87	2,53	OK	5082,20	128,33	
	TRAVE	42	2,81	0,000	22,73	2,078	47,22	0,40	OK	5129,42	128,74	
	TRAVE	43	3,10	0,000	22,73	2,067	46,99	0,45	OK	5176,41	129,18	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5182,39	129,23	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5188,39	129,28	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5195,06	129,34	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5201,09	129,39	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5202,34	129,40	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5203,02	129,41	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5206,35	129,43	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5207,56	129,44	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5230,03	129,62	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5241,06	129,71	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5252,05	129,80	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5273,18	129,97	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5281,92	130,04	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5292,62	130,13	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5301,31	130,20	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5312,77	130,30	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 63	TRAVE	1	23,03	0,000	22,73	7,432	168,90	3,37	OK	168,90	3,37	
	TRAVE	2	23,91	0,000	22,73	7,639	173,61	3,50	OK	342,51	6,87	
	TRAVE	3	25,55	0,000	22,73	7,397	168,12	3,74	OK	510,63	10,61	
	TRAVE	4	26,88	0,000	22,73	7,499	170,44	3,94	OK	681,08	14,55	
	TRAVE	5	26,29	0,000	22,73	7,611	172,97	3,85	OK	854,05	18,39	
	TRAVE	6	26,43	0,000	22,73	5,297	120,38	3,87	OK	974,42	22,26	
	TRAVE	7	26,92	0,000	22,73	7,636	173,55	3,94	OK	1147,97	26,21	
	TRAVE	8	26,47	0,000	22,73	5,286	120,14	3,87	OK	1268,11	30,08	
	TRAVE	9	23,81	0,000	22,73	7,623	173,25	3,48	OK	1441,37	33,56	
	TRAVE	10	26,68	0,000	22,73	5,393	122,56	3,91	OK	1563,93	37,47	
	TRAVE	11	27,25	0,000	22,73	5,429	123,38	3,99	OK	1687,31	41,46	
	TRAVE	12	23,90	0,000	22,73	7,566	171,95	3,50	OK	1859,26	44,96	
	TRAVE	13	25,96	0,000	22,73	7,627	173,33	3,80	OK	2032,59	48,76	
	TRAVE	14	26,25	0,000	22,73	7,478	169,95	3,84	OK	2202,53	52,60	
	TRAVE	15	30,03	0,000	22,73	7,396	168,09	4,40	OK	2370,62	57,00	
	TRAVE	16	31,20	0,000	22,73	7,261	165,03	4,57	OK	2535,65	61,56	
	TRAVE	17	14,90	0,000	22,73	3,391	77,07	2,18	OK	2612,72	63,74	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	4,003	90,97	1,97	OK	2703,69	65,72	
	TRAVE	19	14,54	0,000	22,73	3,389	77,02	2,13	OK	2780,71	67,85	
	TRAVE	20	16,54	0,000	22,73	4,416	100,36	2,42	OK	2881,07	70,27	
	TRAVE	21	19,33	0,000	22,73	5,135	116,70	2,83	OK	2997,76	73,10	
	TRAVE	22	21,35	0,000	22,73	5,106	116,04	3,13	OK	3113,80	76,23	
	TRAVE	23	22,14	0,000	22,73	5,062	115,05	3,24	OK	3228,85	79,47	
	TRAVE	24	25,08	0,000	22,73	5,702	129,58	3,67	OK	3358,43	83,14	
	TRAVE	25	22,41	0,000	22,73	5,735	130,33	3,28	OK	3488,76	86,42	
	TRAVE	26	21,56	0,000	22,73	5,118	116,33	3,16	OK	3605,09	89,57	
	TRAVE	27	22,95	0,000	22,73	5,091	115,70	3,36	OK	3720,79	92,93	
	TRAVE	28	10,47	0,000	22,73	2,029	46,12	1,53	OK	3766,91	94,47	
	TRAVE	29	20,81	0,000	22,73	5,068	115,18	3,05	OK	3882,09	97,51	
	TRAVE	30	21,07	0,000	22,73	5,077	115,38	3,09	OK	3997,47	100,60	
	TRAVE	31	21,11	0,000	22,73	5,089	115,66	3,09	OK	4113,13	103,69	
	TRAVE	32	21,79	0,000	22,73	5,107	116,07	3,19	OK	4229,20	106,88	
	TRAVE	33	21,73	0,000	22,73	5,768	131,10	3,18	OK	4360,30	110,06	
	TRAVE	34	8,38	0,000	22,73	2,482	56,40	1,23	OK	4416,70	111,29	
	TRAVE	35	10,44	0,000	22,73	2,029	46,11	1,53	OK	4462,81	112,81	
	TRAVE	36	8,85	0,000	22,73	2,479	56,35	1,30	OK	4519,15	114,11	
	TRAVE	37	19,16	0,000	22,73	4,458	101,32	2,80	OK	4620,47	116,91	
	TRAVE	38	21,35	0,000	22,73	5,131	116,61	3,13	OK	4737,08	120,04	
	TRAVE	39	22,95	0,000	22,73	5,042	114,59	3,36	OK	4851,67	123,40	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	40	23,54	0,000	22,73	5,078	115,42	3,45	OK	4967,09	126,85	
	TRAVE	41	27,68	0,000	22,73	5,665	128,75	4,05	OK	5095,84	130,90	
	TRAVE	42	2,11	0,000	22,73	2,044	46,44	0,31	OK	5142,29	131,21	
	TRAVE	43	2,04	0,000	22,73	2,044	46,46	0,30	OK	5188,74	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5194,73	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5200,72	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5207,39	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5213,42	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5214,67	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5215,35	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5218,68	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5219,89	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5242,37	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5253,39	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5264,38	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5285,51	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5294,25	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5304,95	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5313,65	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5325,11	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 64	TRAVE	1	22,87	0,000	22,73	7,433	168,93	3,35	OK	168,93	3,35	
	TRAVE	2	24,06	0,000	22,73	7,637	173,56	3,52	OK	342,49	6,87	
	TRAVE	3	25,59	0,000	22,73	7,396	168,10	3,75	OK	510,59	10,62	
	TRAVE	4	26,84	0,000	22,73	7,501	170,47	3,93	OK	681,05	14,55	
	TRAVE	5	26,32	0,000	22,73	7,609	172,93	3,85	OK	853,98	18,40	
	TRAVE	6	26,44	0,000	22,73	5,298	120,40	3,87	OK	974,38	22,27	
	TRAVE	7	26,89	0,000	22,73	7,638	173,60	3,94	OK	1147,97	26,21	
	TRAVE	8	26,45	0,000	22,73	5,285	120,12	3,87	OK	1268,09	30,08	
	TRAVE	9	23,74	0,000	22,73	7,613	173,03	3,48	OK	1441,12	33,55	
	TRAVE	10	26,75	0,000	22,73	5,396	122,64	3,92	OK	1563,76	37,47	
	TRAVE	11	27,18	0,000	22,73	5,425	123,30	3,98	OK	1687,06	41,45	
	TRAVE	12	23,97	0,000	22,73	7,561	171,84	3,51	OK	1858,90	44,96	
	TRAVE	13	25,99	0,000	22,73	7,629	173,39	3,80	OK	2032,28	48,76	
	TRAVE	14	26,22	0,000	22,73	7,475	169,89	3,84	OK	2202,17	52,60	
	TRAVE	15	30,17	0,000	22,73	7,400	168,18	4,42	OK	2370,35	57,02	
	TRAVE	16	31,05	0,000	22,73	7,257	164,92	4,55	OK	2535,27	61,56	
	TRAVE	17	15,00	0,000	22,73	3,389	77,02	2,20	OK	2612,29	63,76	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	3,998	90,87	1,97	OK	2703,16	65,73	
	TRAVE	19	14,45	0,000	22,73	3,391	77,07	2,11	OK	2780,23	67,85	
	TRAVE	20	16,55	0,000	22,73	4,412	100,26	2,42	OK	2880,49	70,27	
	TRAVE	21	19,41	0,000	22,73	5,137	116,74	2,84	OK	2997,23	73,11	
	TRAVE	22	21,27	0,000	22,73	5,098	115,86	3,11	OK	3113,10	76,23	
	TRAVE	23	22,04	0,000	22,73	5,062	115,04	3,23	OK	3228,14	79,45	
	TRAVE	24	25,10	0,000	22,73	5,705	129,67	3,67	OK	3357,81	83,13	
	TRAVE	25	22,55	0,000	22,73	5,735	130,34	3,30	OK	3488,15	86,43	
	TRAVE	26	21,55	0,000	22,73	5,117	116,28	3,15	OK	3604,44	89,58	
	TRAVE	27	22,99	0,000	22,73	5,088	115,64	3,37	OK	3720,07	92,95	
	TRAVE	28	10,45	0,000	22,73	2,028	46,09	1,53	OK	3766,16	94,48	
	TRAVE	29	20,85	0,000	22,73	5,068	115,18	3,05	OK	3881,34	97,53	
	TRAVE	30	21,03	0,000	22,73	5,077	115,38	3,08	OK	3996,72	100,61	
	TRAVE	31	21,12	0,000	22,73	5,091	115,70	3,09	OK	4112,42	103,70	
	TRAVE	32	21,75	0,000	22,73	5,110	116,14	3,18	OK	4228,56	106,88	
	TRAVE	33	21,60	0,000	22,73	5,768	131,09	3,16	OK	4359,65	110,05	
	TRAVE	34	8,45	0,000	22,73	2,483	56,43	1,24	OK	4416,08	111,28	
	TRAVE	35	10,46	0,000	22,73	2,030	46,14	1,53	OK	4462,22	112,81	
	TRAVE	36	8,78	0,000	22,73	2,478	56,32	1,28	OK	4518,54	114,10	
	TRAVE	37	19,15	0,000	22,73	4,461	101,40	2,80	OK	4619,94	116,90	
	TRAVE	38	21,27	0,000	22,73	5,133	116,66	3,11	OK	4736,60	120,02	
	TRAVE	39	23,04	0,000	22,73	5,049	114,76	3,37	OK	4851,35	123,39	
	TRAVE	40	23,64	0,000	22,73	5,078	115,42	3,46	OK	4966,77	126,85	
	TRAVE	41	27,66	0,000	22,73	5,662	128,67	4,05	OK	5095,45	130,90	
	TRAVE	42	2,12	0,000	22,73	2,042	46,42	0,31	OK	5141,87	131,21	
	TRAVE	43	2,04	0,000	22,73	2,045	46,48	0,30	OK	5188,35	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5194,33	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5200,33	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5207,00	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5213,03	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5214,28	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5214,96	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5218,29	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5219,50	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5241,97	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5253,00	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5263,99	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5285,12	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5293,86	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5304,56	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5313,25	132,54	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5324,71	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 65	TRAVE	1	22,54	0,000	22,73	7,435	168,99	3,30	OK	168,99	3,30	
	TRAVE	2	24,39	0,000	22,73	7,632	173,45	3,57	OK	342,43	6,87	
	TRAVE	3	25,67	0,000	22,73	7,395	168,06	3,76	OK	510,49	10,63	
	TRAVE	4	26,76	0,000	22,73	7,503	170,52	3,92	OK	681,01	14,55	
	TRAVE	5	26,39	0,000	22,73	7,605	172,84	3,86	OK	853,84	18,41	
	TRAVE	6	26,47	0,000	22,73	5,300	120,45	3,88	OK	974,29	22,28	
	TRAVE	7	26,82	0,000	22,73	7,642	173,69	3,93	OK	1147,98	26,21	
	TRAVE	8	26,42	0,000	22,73	5,283	120,07	3,87	OK	1268,05	30,08	
	TRAVE	9	23,59	0,000	22,73	7,592	172,54	3,45	OK	1440,58	33,53	
	TRAVE	10	26,89	0,000	22,73	5,404	122,81	3,94	OK	1563,40	37,47	
	TRAVE	11	27,05	0,000	22,73	5,418	123,14	3,96	OK	1686,53	41,43	
	TRAVE	12	24,11	0,000	22,73	7,550	171,59	3,53	OK	1858,13	44,96	
	TRAVE	13	26,05	0,000	22,73	7,617	173,12	3,81	OK	2031,25	48,77	
	TRAVE	14	26,16	0,000	22,73	7,470	169,76	3,83	OK	2201,01	52,60	
	TRAVE	15	30,48	0,000	22,73	7,409	168,38	4,46	OK	2369,39	57,06	
	TRAVE	16	30,74	0,000	22,73	7,247	164,69	4,50	OK	2534,08	61,56	
	TRAVE	17	15,20	0,000	22,73	3,384	76,91	2,23	OK	2610,99	63,79	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	3,988	90,64	1,97	OK	2701,63	65,76	
	TRAVE	19	14,24	0,000	22,73	3,396	77,19	2,08	OK	2778,82	67,85	
	TRAVE	20	16,56	0,000	22,73	4,403	100,06	2,42	OK	2878,88	70,27	
	TRAVE	21	19,59	0,000	22,73	5,141	116,84	2,87	OK	2995,72	73,14	
	TRAVE	22	21,09	0,000	22,73	5,082	115,49	3,09	OK	3111,21	76,23	
	TRAVE	23	21,83	0,000	22,73	5,061	115,03	3,20	OK	3226,24	79,42	
	TRAVE	24	25,14	0,000	22,73	5,714	129,85	3,68	OK	3356,09	83,10	
	TRAVE	25	22,82	0,000	22,73	5,736	130,37	3,34	OK	3486,46	86,44	
	TRAVE	26	21,53	0,000	22,73	5,113	116,19	3,15	OK	3602,65	89,60	
	TRAVE	27	23,07	0,000	22,73	5,082	115,50	3,38	OK	3718,15	92,97	
	TRAVE	28	10,42	0,000	22,73	2,025	46,03	1,53	OK	3764,18	94,50	
	TRAVE	29	20,94	0,000	22,73	5,068	115,19	3,07	OK	3879,37	97,56	
	TRAVE	30	20,94	0,000	22,73	5,076	115,37	3,07	OK	3994,74	100,63	
	TRAVE	31	21,14	0,000	22,73	5,095	115,79	3,09	OK	4110,53	103,72	
	TRAVE	32	21,66	0,000	22,73	5,117	116,29	3,17	OK	4226,83	106,90	
	TRAVE	33	21,32	0,000	22,73	5,767	131,08	3,12	OK	4357,90	110,02	
	TRAVE	34	8,60	0,000	22,73	2,486	56,49	1,26	OK	4414,39	111,28	
	TRAVE	35	10,50	0,000	22,73	2,033	46,20	1,54	OK	4460,59	112,81	
	TRAVE	36	8,63	0,000	22,73	2,475	56,26	1,26	OK	4516,85	114,07	
	TRAVE	37	19,14	0,000	22,73	4,469	101,57	2,80	OK	4618,42	116,88	
	TRAVE	38	21,09	0,000	22,73	5,137	116,76	3,09	OK	4735,18	119,97	
	TRAVE	39	23,21	0,000	22,73	5,064	115,10	3,40	OK	4850,28	123,36	
	TRAVE	40	23,85	0,000	22,73	5,079	115,43	3,49	OK	4965,71	126,85	
	TRAVE	41	27,62	0,000	22,73	5,654	128,51	4,04	OK	5094,22	130,90	
	TRAVE	42	2,12	0,000	22,73	2,040	46,36	0,31	OK	5140,58	131,21	
	TRAVE	43	2,03	0,000	22,73	2,048	46,54	0,30	OK	5187,12	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5193,11	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5199,10	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5205,77	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5211,80	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5213,05	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5213,73	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5217,06	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5218,27	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5240,74	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5251,77	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5262,76	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5283,89	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5292,63	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5303,33	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5312,03	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5323,48	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 66	TRAVE	1	22,39	0,000	22,73	7,437	169,01	3,28	OK	169,01	3,28	
	TRAVE	2	24,55	0,000	22,73	7,629	173,40	3,59	OK	342,41	6,87	
	TRAVE	3	25,72	0,000	22,73	7,394	168,04	3,76	OK	510,45	10,64	
	TRAVE	4	26,72	0,000	22,73	7,504	170,54	3,91	OK	680,99	14,55	
	TRAVE	5	26,42	0,000	22,73	7,603	172,79	3,87	OK	853,78	18,41	
	TRAVE	6	26,49	0,000	22,73	5,301	120,47	3,88	OK	974,25	22,29	
	TRAVE	7	26,79	0,000	22,73	7,644	173,73	3,92	OK	1147,98	26,21	
	TRAVE	8	26,41	0,000	22,73	5,282	120,05	3,87	OK	1268,03	30,08	
	TRAVE	9	23,52	0,000	22,73	7,582	172,31	3,44	OK	1440,33	33,52	
	TRAVE	10	26,95	0,000	22,73	5,407	122,89	3,95	OK	1563,23	37,47	
	TRAVE	11	26,98	0,000	22,73	5,414	123,06	3,95	OK	1686,28	41,42	
	TRAVE	12	24,18	0,000	22,73	7,545	171,48	3,54	OK	1857,76	44,96	
	TRAVE	13	26,08	0,000	22,73	7,608	172,92	3,82	OK	2030,68	48,78	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	14	26,13	0,000	22,73	7,467	169,70	3,82	OK	2200,38	52,60	
	TRAVE	15	30,62	0,000	22,73	7,413	168,47	4,48	OK	2368,85	57,08	
	TRAVE	16	30,60	0,000	22,73	7,242	164,59	4,48	OK	2533,44	61,56	
	TRAVE	17	15,30	0,000	22,73	3,382	76,86	2,24	OK	2610,30	63,80	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	3,983	90,53	1,97	OK	2700,83	65,78	
	TRAVE	19	14,14	0,000	22,73	3,399	77,24	2,07	OK	2778,07	67,85	
	TRAVE	20	16,56	0,000	22,73	4,399	99,97	2,42	OK	2878,04	70,27	
	TRAVE	21	19,67	0,000	22,73	5,143	116,88	2,88	OK	2994,92	73,15	
	TRAVE	22	21,01	0,000	22,73	5,074	115,31	3,08	OK	3110,24	76,23	
	TRAVE	23	21,74	0,000	22,73	5,061	115,02	3,18	OK	3225,26	79,41	
	TRAVE	24	25,15	0,000	22,73	5,717	129,94	3,68	OK	3355,20	83,09	
	TRAVE	25	22,96	0,000	22,73	5,737	130,38	3,36	OK	3485,58	86,45	
	TRAVE	26	21,52	0,000	22,73	5,111	116,15	3,15	OK	3601,73	89,60	
	TRAVE	27	23,11	0,000	22,73	5,079	115,43	3,38	OK	3717,16	92,99	
	TRAVE	28	10,40	0,000	22,73	2,024	46,00	1,52	OK	3763,16	94,51	
	TRAVE	29	20,98	0,000	22,73	5,068	115,19	3,07	OK	3878,35	97,58	
	TRAVE	30	20,90	0,000	22,73	5,076	115,37	3,06	OK	3993,72	100,64	
	TRAVE	31	21,15	0,000	22,73	5,097	115,84	3,10	OK	4109,56	103,74	
	TRAVE	32	21,62	0,000	22,73	5,120	116,36	3,17	OK	4225,92	106,90	
	TRAVE	33	21,19	0,000	22,73	5,767	131,07	3,10	OK	4356,99	110,00	
	TRAVE	34	8,67	0,000	22,73	2,487	56,52	1,27	OK	4413,51	111,27	
	TRAVE	35	10,51	0,000	22,73	2,034	46,23	1,54	OK	4459,74	112,81	
	TRAVE	36	8,56	0,000	22,73	2,474	56,23	1,25	OK	4515,97	114,06	
	TRAVE	37	19,14	0,000	22,73	4,473	101,65	2,80	OK	4617,62	116,87	
	TRAVE	38	21,01	0,000	22,73	5,140	116,81	3,08	OK	4734,43	119,94	
	TRAVE	39	23,30	0,000	22,73	5,071	115,26	3,41	OK	4849,69	123,35	
	TRAVE	40	23,95	0,000	22,73	5,079	115,43	3,51	OK	4965,12	126,86	
	TRAVE	41	27,60	0,000	22,73	5,651	128,43	4,04	OK	5093,55	130,90	
	TRAVE	42	2,13	0,000	22,73	2,039	46,34	0,31	OK	5139,88	131,21	
	TRAVE	43	2,03	0,000	22,73	2,049	46,57	0,30	OK	5186,45	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5192,44	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5198,43	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5205,10	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5211,14	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5212,39	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5213,07	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5216,39	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5217,60	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5240,08	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5251,10	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5262,09	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5283,22	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5291,96	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5302,66	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5311,36	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5322,82	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 67	TRAVE	1	33,36	0,000	22,73	7,398	168,15	4,88	OK	168,15	4,88	
	TRAVE	2	35,21	0,000	22,73	7,514	170,77	5,15	OK	338,92	10,04	
	TRAVE	3	25,77	0,000	22,73	7,487	170,17	3,77	OK	509,09	13,81	
	TRAVE	4	26,86	0,000	22,73	7,563	171,88	3,93	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,41	0,000	22,73	7,653	173,93	3,72	OK	854,90	21,46	
	TRAVE	6	25,18	0,000	22,73	5,445	123,75	3,69	OK	978,65	25,15	
	TRAVE	7	25,84	0,000	22,73	7,648	173,81	3,78	OK	1152,46	28,93	
	TRAVE	8	25,13	0,000	22,73	5,427	123,35	3,68	OK	1275,81	32,61	
	TRAVE	9	26,64	0,000	22,73	7,617	173,12	3,90	OK	1448,93	36,51	
	TRAVE	10	30,64	0,000	22,73	5,280	120,01	4,49	OK	1568,94	40,99	
	TRAVE	11	30,80	0,000	22,73	5,293	120,30	4,51	OK	1689,24	45,50	
	TRAVE	12	27,16	0,000	22,73	7,560	171,82	3,98	OK	1861,06	49,48	
	TRAVE	13	24,04	0,000	22,73	7,528	171,09	3,52	OK	2032,15	53,00	
	TRAVE	14	24,15	0,000	22,73	7,471	169,80	3,53	OK	2201,95	56,53	
	TRAVE	15	21,15	0,000	22,73	7,535	171,25	3,10	OK	2373,20	59,63	
	TRAVE	16	21,41	0,000	22,73	7,354	167,15	3,13	OK	2540,35	62,76	
	TRAVE	17	11,35	0,000	22,73	3,358	76,33	1,66	OK	2616,68	64,43	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,894	88,49	1,53	OK	2705,17	65,95	
	TRAVE	19	10,38	0,000	22,73	3,367	76,51	1,52	OK	2781,68	67,47	
	TRAVE	20	21,20	0,000	22,73	4,411	100,26	3,10	OK	2881,94	70,57	
	TRAVE	21	18,34	0,000	22,73	5,115	116,25	2,69	OK	2998,19	73,26	
	TRAVE	22	23,44	0,000	22,73	5,075	115,35	3,43	OK	3113,54	76,69	
	TRAVE	23	22,79	0,000	22,73	5,101	115,94	3,34	OK	3229,48	80,03	
	TRAVE	24	18,07	0,000	22,73	5,741	130,48	2,65	OK	3359,96	82,67	
	TRAVE	25	18,23	0,000	22,73	5,598	127,22	2,67	OK	3487,18	85,34	
	TRAVE	26	23,70	0,000	22,73	5,013	113,94	3,47	OK	3601,12	88,81	
	TRAVE	27	24,33	0,000	22,73	5,076	115,37	3,56	OK	3716,49	92,37	
	TRAVE	28	11,33	0,000	22,73	2,009	45,66	1,66	OK	3762,15	94,03	
	TRAVE	29	18,32	0,000	22,73	5,101	115,94	2,68	OK	3878,09	96,71	
	TRAVE	30	18,33	0,000	22,73	5,111	116,15	2,68	OK	3994,24	99,40	
	TRAVE	31	23,31	0,000	22,73	5,061	115,02	3,41	OK	4109,26	102,81	
	TRAVE	32	22,92	0,000	22,73	5,081	115,48	3,36	OK	4224,74	106,17	
	TRAVE	33	16,73	0,000	22,73	5,624	127,82	2,45	OK	4352,56	108,61	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	34	11,76	0,000	22,73	2,473	56,21	1,72	OK	4408,77	110,34	
	TRAVE	35	11,41	0,000	22,73	2,015	45,80	1,67	OK	4454,57	112,01	
	TRAVE	36	11,80	0,000	22,73	2,462	55,95	1,73	OK	4510,52	113,73	
	TRAVE	37	23,79	0,000	22,73	4,344	98,74	3,48	OK	4609,26	117,22	
	TRAVE	38	19,85	0,000	22,73	5,131	116,61	2,91	OK	4725,87	120,12	
	TRAVE	39	25,56	0,000	22,73	5,055	114,90	3,74	OK	4840,76	123,86	
	TRAVE	40	24,80	0,000	22,73	5,050	114,77	3,63	OK	4955,53	127,49	
	TRAVE	41	20,56	0,000	22,73	5,733	130,30	3,01	OK	5085,83	130,50	
	TRAVE	42	3,47	0,000	22,73	2,064	46,90	0,51	OK	5132,73	131,01	
	TRAVE	43	3,38	0,000	22,73	2,067	46,99	0,49	OK	5179,72	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5185,70	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5191,69	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5198,36	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5204,40	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5205,65	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5206,33	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5209,65	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,86	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5233,34	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5244,36	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5255,36	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5276,48	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5285,22	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,92	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5304,62	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5316,08	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 68	TRAVE	1	33,20	0,000	22,73	7,405	168,29	4,86	OK	168,29	4,86	
	TRAVE	2	35,36	0,000	22,73	7,507	170,62	5,18	OK	338,92	10,04	
	TRAVE	3	25,81	0,000	22,73	7,493	170,29	3,78	OK	509,20	13,82	
	TRAVE	4	26,82	0,000	22,73	7,558	171,77	3,93	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,44	0,000	22,73	7,655	173,97	3,72	OK	854,94	21,47	
	TRAVE	6	25,20	0,000	22,73	5,446	123,78	3,69	OK	978,72	25,15	
	TRAVE	7	25,81	0,000	22,73	7,645	173,76	3,78	OK	1152,48	28,93	
	TRAVE	8	25,12	0,000	22,73	5,426	123,33	3,68	OK	1275,80	32,61	
	TRAVE	9	26,57	0,000	22,73	7,612	173,00	3,89	OK	1448,80	36,50	
	TRAVE	10	30,70	0,000	22,73	5,284	120,08	4,49	OK	1568,89	40,99	
	TRAVE	11	30,74	0,000	22,73	5,290	120,22	4,50	OK	1689,11	45,49	
	TRAVE	12	27,23	0,000	22,73	7,552	171,63	3,99	OK	1860,74	49,48	
	TRAVE	13	24,07	0,000	22,73	7,526	171,04	3,52	OK	2031,78	53,00	
	TRAVE	14	24,12	0,000	22,73	7,461	169,58	3,53	OK	2201,36	56,53	
	TRAVE	15	21,29	0,000	22,73	7,541	171,38	3,12	OK	2372,74	59,65	
	TRAVE	16	21,27	0,000	22,73	7,348	166,99	3,11	OK	2539,73	62,76	
	TRAVE	17	11,44	0,000	22,73	3,358	76,32	1,68	OK	2616,05	64,44	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,888	88,35	1,53	OK	2704,40	65,96	
	TRAVE	19	10,29	0,000	22,73	3,367	76,53	1,51	OK	2780,93	67,47	
	TRAVE	20	21,21	0,000	22,73	4,412	100,27	3,10	OK	2881,20	70,57	
	TRAVE	21	18,43	0,000	22,73	5,117	116,30	2,70	OK	2997,51	73,27	
	TRAVE	22	23,36	0,000	22,73	5,082	115,50	3,42	OK	3113,00	76,69	
	TRAVE	23	22,69	0,000	22,73	5,103	115,97	3,32	OK	3228,98	80,01	
	TRAVE	24	18,09	0,000	22,73	5,743	130,53	2,65	OK	3359,50	82,66	
	TRAVE	25	18,36	0,000	22,73	5,599	127,25	2,69	OK	3486,76	85,35	
	TRAVE	26	23,69	0,000	22,73	5,015	113,97	3,47	OK	3600,73	88,82	
	TRAVE	27	24,37	0,000	22,73	5,078	115,40	3,57	OK	3716,13	92,39	
	TRAVE	28	11,32	0,000	22,73	2,010	45,69	1,66	OK	3761,82	94,04	
	TRAVE	29	18,37	0,000	22,73	5,101	115,94	2,69	OK	3877,76	96,73	
	TRAVE	30	18,28	0,000	22,73	5,110	116,15	2,68	OK	3993,90	99,41	
	TRAVE	31	23,32	0,000	22,73	5,060	114,99	3,41	OK	4108,90	102,82	
	TRAVE	32	22,88	0,000	22,73	5,080	115,45	3,35	OK	4224,35	106,17	
	TRAVE	33	16,60	0,000	22,73	5,623	127,79	2,43	OK	4352,13	108,60	
	TRAVE	34	11,83	0,000	22,73	2,471	56,16	1,73	OK	4408,30	110,33	
	TRAVE	35	11,43	0,000	22,73	2,014	45,77	1,67	OK	4454,07	112,01	
	TRAVE	36	11,73	0,000	22,73	2,464	55,99	1,72	OK	4510,06	113,72	
	TRAVE	37	23,78	0,000	22,73	4,344	98,72	3,48	OK	4608,78	117,20	
	TRAVE	38	19,77	0,000	22,73	5,129	116,57	2,89	OK	4725,35	120,10	
	TRAVE	39	25,65	0,000	22,73	5,049	114,76	3,75	OK	4840,11	123,85	
	TRAVE	40	24,90	0,000	22,73	5,049	114,74	3,65	OK	4954,85	127,50	
	TRAVE	41	20,54	0,000	22,73	5,732	130,26	3,01	OK	5085,12	130,50	
	TRAVE	42	3,47	0,000	22,73	2,063	46,89	0,51	OK	5132,01	131,01	
	TRAVE	43	3,37	0,000	22,73	2,068	46,99	0,49	OK	5179,00	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5184,99	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5190,98	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5197,65	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5203,68	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5204,93	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5205,61	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5208,94	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,15	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5232,62	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5243,65	132,04	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5254,64	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5275,77	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5284,51	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,21	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5303,91	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5315,36	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 69	TRAVE	1	33,84	0,000	22,73	7,379	167,70	4,95	OK	167,70	4,95	
	TRAVE	2	34,72	0,000	22,73	7,535	171,25	5,08	OK	338,95	10,04	
	TRAVE	3	25,65	0,000	22,73	7,471	169,79	3,75	OK	508,74	13,79	
	TRAVE	4	26,98	0,000	22,73	7,578	172,23	3,95	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,31	0,000	22,73	7,648	173,82	3,70	OK	854,79	21,45	
	TRAVE	6	25,14	0,000	22,73	5,442	123,68	3,68	OK	978,48	25,13	
	TRAVE	7	25,94	0,000	22,73	7,654	173,96	3,80	OK	1152,44	28,92	
	TRAVE	8	25,17	0,000	22,73	5,431	123,42	3,69	OK	1275,86	32,61	
	TRAVE	9	26,85	0,000	22,73	7,633	173,47	3,93	OK	1449,33	36,54	
	TRAVE	10	30,44	0,000	22,73	5,270	119,78	4,46	OK	1569,11	41,00	
	TRAVE	11	31,00	0,000	22,73	5,303	120,52	4,54	OK	1689,63	45,53	
	TRAVE	12	26,95	0,000	22,73	7,586	172,40	3,94	OK	1862,04	49,48	
	TRAVE	13	23,95	0,000	22,73	7,535	171,25	3,51	OK	2033,29	52,99	
	TRAVE	14	24,24	0,000	22,73	7,503	170,52	3,55	OK	2203,80	56,53	
	TRAVE	15	20,70	0,000	22,73	7,517	170,84	3,03	OK	2374,65	59,56	
	TRAVE	16	21,87	0,000	22,73	7,375	167,62	3,20	OK	2542,26	62,76	
	TRAVE	17	11,04	0,000	22,73	3,360	76,36	1,62	OK	2618,63	64,38	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,912	88,92	1,53	OK	2707,54	65,91	
	TRAVE	19	10,69	0,000	22,73	3,365	76,47	1,56	OK	2784,02	67,47	
	TRAVE	20	21,19	0,000	22,73	4,409	100,20	3,10	OK	2884,22	70,57	
	TRAVE	21	18,08	0,000	22,73	5,108	116,10	2,65	OK	3000,31	73,22	
	TRAVE	22	23,70	0,000	22,73	5,055	114,89	3,47	OK	3115,20	76,69	
	TRAVE	23	23,09	0,000	22,73	5,097	115,84	3,38	OK	3231,04	80,07	
	TRAVE	24	18,02	0,000	22,73	5,735	130,34	2,64	OK	3361,39	82,71	
	TRAVE	25	17,82	0,000	22,73	5,592	127,10	2,61	OK	3488,49	85,32	
	TRAVE	26	23,73	0,000	22,73	5,010	113,86	3,47	OK	3602,34	88,79	
	TRAVE	27	24,21	0,000	22,73	5,072	115,28	3,54	OK	3717,62	92,33	
	TRAVE	28	11,38	0,000	22,73	2,005	45,56	1,67	OK	3763,19	94,00	
	TRAVE	29	18,19	0,000	22,73	5,101	115,93	2,66	OK	3879,11	96,66	
	TRAVE	30	18,46	0,000	22,73	5,111	116,15	2,70	OK	3995,27	99,37	
	TRAVE	31	23,28	0,000	22,73	5,065	115,11	3,41	OK	4110,38	102,77	
	TRAVE	32	23,04	0,000	22,73	5,085	115,58	3,37	OK	4225,96	106,15	
	TRAVE	33	17,14	0,000	22,73	5,629	127,93	2,51	OK	4353,89	108,66	
	TRAVE	34	11,55	0,000	22,73	2,479	56,35	1,69	OK	4410,23	110,35	
	TRAVE	35	11,36	0,000	22,73	2,020	45,90	1,66	OK	4456,13	112,01	
	TRAVE	36	12,01	0,000	22,73	2,456	55,82	1,76	OK	4511,95	113,77	
	TRAVE	37	23,80	0,000	22,73	4,347	98,78	3,48	OK	4610,74	117,25	
	TRAVE	38	20,11	0,000	22,73	5,124	116,45	2,94	OK	4727,19	120,20	
	TRAVE	39	25,30	0,000	22,73	5,074	115,32	3,70	OK	4842,51	123,90	
	TRAVE	40	24,50	0,000	22,73	5,053	114,84	3,59	OK	4957,36	127,49	
	TRAVE	41	20,62	0,000	22,73	5,739	130,43	3,02	OK	5087,78	130,50	
	TRAVE	42	3,46	0,000	22,73	2,065	46,93	0,51	OK	5134,71	131,01	
	TRAVE	43	3,39	0,000	22,73	2,066	46,96	0,50	OK	5181,67	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5187,65	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5193,65	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5200,32	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5206,35	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5207,60	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5208,28	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5211,60	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5212,82	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5235,29	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5246,31	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5257,31	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5278,43	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5287,18	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5297,88	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5306,57	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5318,03	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 70	TRAVE	1	33,69	0,000	22,73	7,385	167,84	4,93	OK	167,84	4,93	
	TRAVE	2	34,88	0,000	22,73	7,528	171,09	5,11	OK	338,94	10,04	
	TRAVE	3	25,69	0,000	22,73	7,476	169,91	3,76	OK	508,85	13,80	
	TRAVE	4	26,94	0,000	22,73	7,573	172,12	3,94	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,34	0,000	22,73	7,650	173,85	3,71	OK	854,83	21,45	
	TRAVE	6	25,15	0,000	22,73	5,443	123,71	3,68	OK	978,53	25,13	
	TRAVE	7	25,91	0,000	22,73	7,652	173,91	3,79	OK	1152,44	28,93	
	TRAVE	8	25,16	0,000	22,73	5,430	123,40	3,68	OK	1275,84	32,61	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	9	26,79	0,000	22,73	7,628	173,36	3,92	OK	1449,20	36,53	
	TRAVE	10	30,50	0,000	22,73	5,274	119,86	4,47	OK	1569,06	41,00	
	TRAVE	11	30,94	0,000	22,73	5,300	120,45	4,53	OK	1689,51	45,52	
	TRAVE	12	27,02	0,000	22,73	7,577	172,22	3,95	OK	1861,72	49,48	
	TRAVE	13	23,98	0,000	22,73	7,533	171,20	3,51	OK	2032,92	52,99	
	TRAVE	14	24,21	0,000	22,73	7,493	170,29	3,54	OK	2203,21	56,53	
	TRAVE	15	20,84	0,000	22,73	7,523	170,98	3,05	OK	2374,19	59,58	
	TRAVE	16	21,72	0,000	22,73	7,369	167,47	3,18	OK	2541,65	62,76	
	TRAVE	17	11,14	0,000	22,73	3,360	76,35	1,63	OK	2618,01	64,39	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,906	88,78	1,53	OK	2706,79	65,92	
	TRAVE	19	10,59	0,000	22,73	3,365	76,48	1,55	OK	2783,27	67,47	
	TRAVE	20	21,19	0,000	22,73	4,410	100,22	3,10	OK	2883,49	70,57	
	TRAVE	21	18,17	0,000	22,73	5,110	116,15	2,66	OK	2999,64	73,23	
	TRAVE	22	23,62	0,000	22,73	5,061	115,03	3,46	OK	3114,67	76,69	
	TRAVE	23	23,00	0,000	22,73	5,098	115,87	3,37	OK	3230,54	80,06	
	TRAVE	24	18,04	0,000	22,73	5,737	130,39	2,64	OK	3360,93	82,70	
	TRAVE	25	17,95	0,000	22,73	5,594	127,14	2,63	OK	3488,07	85,32	
	TRAVE	26	23,72	0,000	22,73	5,011	113,88	3,47	OK	3601,95	88,80	
	TRAVE	27	24,25	0,000	22,73	5,074	115,31	3,55	OK	3717,26	92,35	
	TRAVE	28	11,37	0,000	22,73	2,006	45,59	1,66	OK	3762,86	94,01	
	TRAVE	29	18,23	0,000	22,73	5,101	115,93	2,67	OK	3878,79	96,68	
	TRAVE	30	18,42	0,000	22,73	5,111	116,15	2,70	OK	3994,94	99,38	
	TRAVE	31	23,29	0,000	22,73	5,064	115,08	3,41	OK	4110,02	102,79	
	TRAVE	32	23,01	0,000	22,73	5,084	115,55	3,37	OK	4225,57	106,15	
	TRAVE	33	17,01	0,000	22,73	5,627	127,90	2,49	OK	4353,47	108,64	
	TRAVE	34	11,62	0,000	22,73	2,477	56,30	1,70	OK	4409,77	110,34	
	TRAVE	35	11,37	0,000	22,73	2,018	45,87	1,67	OK	4455,64	112,01	
	TRAVE	36	11,94	0,000	22,73	2,458	55,86	1,75	OK	4511,50	113,76	
	TRAVE	37	23,80	0,000	22,73	4,346	98,77	3,48	OK	4610,27	117,24	
	TRAVE	38	20,03	0,000	22,73	5,126	116,50	2,93	OK	4726,77	120,17	
	TRAVE	39	25,39	0,000	22,73	5,068	115,18	3,72	OK	4841,95	123,89	
	TRAVE	40	24,59	0,000	22,73	5,052	114,82	3,60	OK	4956,77	127,49	
	TRAVE	41	20,60	0,000	22,73	5,737	130,39	3,02	OK	5087,16	130,50	
	TRAVE	42	3,46	0,000	22,73	2,064	46,92	0,51	OK	5134,08	131,01	
	TRAVE	43	3,38	0,000	22,73	2,067	46,97	0,50	OK	5181,04	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5187,03	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5193,02	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5199,69	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5205,72	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5206,97	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5207,66	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5210,98	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5212,19	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5234,67	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5245,69	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5256,68	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5277,81	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5286,55	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5297,25	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5305,95	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5317,41	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 71	TRAVE	1	24,39	0,000	22,73	7,632	173,45	3,57	OK	173,45	3,57	
	TRAVE	2	22,54	0,000	22,73	7,435	168,99	3,30	OK	342,43	6,87	
	TRAVE	3	26,76	0,000	22,73	7,503	170,52	3,92	OK	512,95	10,79	
	TRAVE	4	25,67	0,000	22,73	7,395	168,06	3,76	OK	681,01	14,55	
	TRAVE	5	26,82	0,000	22,73	7,642	173,69	3,93	OK	854,70	18,47	
	TRAVE	6	26,42	0,000	22,73	5,283	120,07	3,87	OK	974,77	22,34	
	TRAVE	7	26,39	0,000	22,73	7,605	172,84	3,86	OK	1147,60	26,20	
	TRAVE	8	26,47	0,000	22,73	5,300	120,45	3,88	OK	1268,05	30,08	
	TRAVE	9	24,11	0,000	22,73	7,550	171,59	3,53	OK	1439,64	33,61	
	TRAVE	10	27,05	0,000	22,73	5,418	123,14	3,96	OK	1562,78	37,57	
	TRAVE	11	26,89	0,000	22,73	5,404	122,81	3,94	OK	1685,59	41,50	
	TRAVE	12	23,59	0,000	22,73	7,592	172,54	3,45	OK	1858,13	44,96	
	TRAVE	13	26,16	0,000	22,73	7,470	169,76	3,83	OK	2027,89	48,79	
	TRAVE	14	26,05	0,000	22,73	7,617	173,12	3,81	OK	2201,01	52,60	
	TRAVE	15	30,74	0,000	22,73	7,247	164,69	4,50	OK	2365,71	57,10	
	TRAVE	16	30,48	0,000	22,73	7,409	168,38	4,46	OK	2534,08	61,56	
	TRAVE	17	14,24	0,000	22,73	3,396	77,19	2,08	OK	2611,27	63,65	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	3,988	90,64	1,97	OK	2701,91	65,62	
	TRAVE	19	15,20	0,000	22,73	3,384	76,91	2,23	OK	2778,82	67,85	
	TRAVE	20	19,14	0,000	22,73	4,469	101,57	2,80	OK	2880,39	70,65	
	TRAVE	21	21,09	0,000	22,73	5,137	116,76	3,09	OK	2997,15	73,74	
	TRAVE	22	23,21	0,000	22,73	5,064	115,10	3,40	OK	3112,25	77,14	
	TRAVE	23	23,85	0,000	22,73	5,079	115,43	3,49	OK	3227,68	80,63	
	TRAVE	24	27,62	0,000	22,73	5,654	128,51	4,04	OK	3356,18	84,67	
	TRAVE	25	21,32	0,000	22,73	5,767	131,08	3,12	OK	3487,26	87,79	
	TRAVE	26	21,14	0,000	22,73	5,095	115,79	3,09	OK	3603,05	90,89	
	TRAVE	27	21,66	0,000	22,73	5,117	116,29	3,17	OK	3719,35	94,06	
	TRAVE	28	10,50	0,000	22,73	2,033	46,20	1,54	OK	3765,55	95,60	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	29	20,94	0,000	22,73	5,076	115,37	3,07	OK	3880,92	98,66	
	TRAVE	30	20,94	0,000	22,73	5,068	115,19	3,07	OK	3996,11	101,73	
	TRAVE	31	21,53	0,000	22,73	5,113	116,19	3,15	OK	4112,30	104,88	
	TRAVE	32	23,07	0,000	22,73	5,082	115,50	3,38	OK	4227,80	108,26	
	TRAVE	33	22,82	0,000	22,73	5,736	130,37	3,34	OK	4358,16	111,60	
	TRAVE	34	8,63	0,000	22,73	2,475	56,26	1,26	OK	4414,42	112,86	
	TRAVE	35	10,42	0,000	22,73	2,025	46,03	1,53	OK	4460,45	114,38	
	TRAVE	36	8,60	0,000	22,73	2,486	56,49	1,26	OK	4516,94	115,64	
	TRAVE	37	16,56	0,000	22,73	4,403	100,06	2,42	OK	4617,01	118,07	
	TRAVE	38	19,59	0,000	22,73	5,141	116,84	2,87	OK	4733,84	120,93	
	TRAVE	39	21,09	0,000	22,73	5,082	115,49	3,09	OK	4849,34	124,02	
	TRAVE	40	21,83	0,000	22,73	5,061	115,03	3,20	OK	4964,36	127,22	
	TRAVE	41	25,14	0,000	22,73	5,714	129,85	3,68	OK	5094,22	130,90	
	TRAVE	42	2,03	0,000	22,73	2,048	46,54	0,30	OK	5140,76	131,20	
	TRAVE	43	2,12	0,000	22,73	2,040	46,36	0,31	OK	5187,12	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5193,11	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5199,10	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5205,77	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5211,80	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5213,05	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5213,73	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5217,06	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5218,27	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5240,74	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5251,77	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5262,76	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5283,89	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5292,63	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5303,33	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5312,03	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5323,48	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 72	TRAVE	1	24,55	0,000	22,73	7,629	173,40	3,59	OK	173,40	3,59	
	TRAVE	2	22,39	0,000	22,73	7,437	169,01	3,28	OK	342,41	6,87	
	TRAVE	3	26,72	0,000	22,73	7,504	170,54	3,91	OK	512,95	10,78	
	TRAVE	4	25,71	0,000	22,73	7,394	168,04	3,76	OK	680,99	14,55	
	TRAVE	5	26,79	0,000	22,73	7,644	173,73	3,92	OK	854,72	18,47	
	TRAVE	6	26,41	0,000	22,73	5,282	120,05	3,87	OK	974,77	22,33	
	TRAVE	7	26,42	0,000	22,73	7,603	172,79	3,87	OK	1147,56	26,20	
	TRAVE	8	26,49	0,000	22,73	5,301	120,47	3,88	OK	1268,03	30,08	
	TRAVE	9	24,18	0,000	22,73	7,545	171,48	3,54	OK	1439,51	33,62	
	TRAVE	10	26,98	0,000	22,73	5,414	123,06	3,95	OK	1562,56	37,57	
	TRAVE	11	26,95	0,000	22,73	5,407	122,89	3,95	OK	1685,46	41,51	
	TRAVE	12	23,52	0,000	22,73	7,582	172,31	3,44	OK	1857,76	44,96	
	TRAVE	13	26,13	0,000	22,73	7,467	169,70	3,82	OK	2027,47	48,78	
	TRAVE	14	26,08	0,000	22,73	7,608	172,92	3,82	OK	2200,38	52,60	
	TRAVE	15	30,60	0,000	22,73	7,242	164,59	4,48	OK	2364,97	57,08	
	TRAVE	16	30,62	0,000	22,73	7,413	168,47	4,48	OK	2533,44	61,56	
	TRAVE	17	14,14	0,000	22,73	3,399	77,24	2,07	OK	2610,68	63,63	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	3,983	90,53	1,97	OK	2701,21	65,61	
	TRAVE	19	15,30	0,000	22,73	3,382	76,86	2,24	OK	2778,07	67,85	
	TRAVE	20	19,14	0,000	22,73	4,473	101,65	2,80	OK	2879,73	70,65	
	TRAVE	21	21,01	0,000	22,73	5,140	116,81	3,08	OK	2996,54	73,73	
	TRAVE	22	23,30	0,000	22,73	5,071	115,26	3,41	OK	3111,80	77,14	
	TRAVE	23	23,95	0,000	22,73	5,079	115,43	3,51	OK	3227,23	80,64	
	TRAVE	24	27,60	0,000	22,73	5,651	128,43	4,04	OK	3355,66	84,68	
	TRAVE	25	21,19	0,000	22,73	5,767	131,07	3,10	OK	3486,72	87,78	
	TRAVE	26	21,15	0,000	22,73	5,097	115,84	3,10	OK	3602,56	90,88	
	TRAVE	27	21,62	0,000	22,73	5,120	116,36	3,17	OK	3718,93	94,05	
	TRAVE	28	10,51	0,000	22,73	2,034	46,23	1,54	OK	3765,15	95,59	
	TRAVE	29	20,90	0,000	22,73	5,076	115,37	3,06	OK	3880,52	98,64	
	TRAVE	30	20,98	0,000	22,73	5,068	115,19	3,07	OK	3995,71	101,72	
	TRAVE	31	21,52	0,000	22,73	5,111	116,15	3,15	OK	4111,87	104,87	
	TRAVE	32	23,11	0,000	22,73	5,079	115,43	3,38	OK	4227,29	108,25	
	TRAVE	33	22,96	0,000	22,73	5,737	130,38	3,36	OK	4357,67	111,61	
	TRAVE	34	8,56	0,000	22,73	2,474	56,23	1,25	OK	4413,90	112,86	
	TRAVE	35	10,40	0,000	22,73	2,024	46,00	1,52	OK	4459,90	114,39	
	TRAVE	36	8,67	0,000	22,73	2,487	56,52	1,27	OK	4516,42	115,65	
	TRAVE	37	16,56	0,000	22,73	4,399	99,97	2,42	OK	4616,39	118,08	
	TRAVE	38	19,67	0,000	22,73	5,143	116,88	2,88	OK	4733,27	120,96	
	TRAVE	39	21,01	0,000	22,73	5,074	115,32	3,08	OK	4848,59	124,03	
	TRAVE	40	21,74	0,000	22,73	5,061	115,02	3,18	OK	4963,61	127,22	
	TRAVE	41	25,15	0,000	22,73	5,717	129,94	3,68	OK	5093,55	130,90	
	TRAVE	42	2,03	0,000	22,73	2,049	46,57	0,30	OK	5140,12	131,19	
	TRAVE	43	2,13	0,000	22,73	2,039	46,34	0,31	OK	5186,45	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5192,44	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5198,43	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5205,10	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5211,14	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5212,39	131,73	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5213,07	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5216,39	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5217,60	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5240,08	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5251,10	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5262,09	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5283,22	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5291,96	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5302,66	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5311,36	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5322,82	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 73	TRAVE	1	23,91	0,000	22,73	7,639	173,61	3,50	OK	173,61	3,50	
	TRAVE	2	23,03	0,000	22,73	7,432	168,90	3,37	OK	342,51	6,87	
	TRAVE	3	26,88	0,000	22,73	7,499	170,44	3,94	OK	512,96	10,81	
	TRAVE	4	25,55	0,000	22,73	7,397	168,12	3,74	OK	681,08	14,55	
	TRAVE	5	26,92	0,000	22,73	7,636	173,55	3,94	OK	854,63	18,49	
	TRAVE	6	26,47	0,000	22,73	5,286	120,14	3,87	OK	974,77	22,36	
	TRAVE	7	26,29	0,000	22,73	7,611	172,97	3,85	OK	1147,74	26,21	
	TRAVE	8	26,43	0,000	22,73	5,297	120,38	3,87	OK	1268,12	30,08	
	TRAVE	9	23,90	0,000	22,73	7,566	171,95	3,50	OK	1440,07	33,58	
	TRAVE	10	27,25	0,000	22,73	5,429	123,38	3,99	OK	1563,45	37,57	
	TRAVE	11	26,68	0,000	22,73	5,393	122,56	3,91	OK	1686,00	41,47	
	TRAVE	12	23,81	0,000	22,73	7,623	173,25	3,48	OK	1859,26	44,96	
	TRAVE	13	26,25	0,000	22,73	7,478	169,95	3,84	OK	2029,20	48,80	
	TRAVE	14	25,96	0,000	22,73	7,627	173,33	3,80	OK	2202,53	52,60	
	TRAVE	15	31,20	0,000	22,73	7,261	165,03	4,57	OK	2367,56	57,17	
	TRAVE	16	30,03	0,000	22,73	7,396	168,09	4,40	OK	2535,65	61,56	
	TRAVE	17	14,54	0,000	22,73	3,389	77,02	2,13	OK	2612,66	63,69	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	4,003	90,97	1,97	OK	2703,64	65,67	
	TRAVE	19	14,90	0,000	22,73	3,391	77,07	2,18	OK	2780,71	67,85	
	TRAVE	20	19,16	0,000	22,73	4,458	101,32	2,80	OK	2882,02	70,65	
	TRAVE	21	21,35	0,000	22,73	5,131	116,61	3,13	OK	2998,63	73,78	
	TRAVE	22	22,95	0,000	22,73	5,042	114,59	3,36	OK	3113,23	77,14	
	TRAVE	23	23,54	0,000	22,73	5,078	115,42	3,45	OK	3228,64	80,58	
	TRAVE	24	27,68	0,000	22,73	5,665	128,75	4,05	OK	3357,40	84,64	
	TRAVE	25	21,73	0,000	22,73	5,768	131,10	3,18	OK	3488,49	87,82	
	TRAVE	26	21,11	0,000	22,73	5,089	115,66	3,09	OK	3604,15	90,91	
	TRAVE	27	21,79	0,000	22,73	5,107	116,07	3,19	OK	3720,22	94,10	
	TRAVE	28	10,44	0,000	22,73	2,029	46,11	1,53	OK	3766,33	95,63	
	TRAVE	29	21,07	0,000	22,73	5,077	115,38	3,09	OK	3881,71	98,71	
	TRAVE	30	20,81	0,000	22,73	5,068	115,18	3,05	OK	3996,89	101,76	
	TRAVE	31	21,56	0,000	22,73	5,118	116,33	3,16	OK	4113,22	104,91	
	TRAVE	32	22,95	0,000	22,73	5,091	115,70	3,36	OK	4228,92	108,27	
	TRAVE	33	22,41	0,000	22,73	5,735	130,33	3,28	OK	4359,25	111,55	
	TRAVE	34	8,85	0,000	22,73	2,479	56,35	1,30	OK	4415,60	112,85	
	TRAVE	35	10,47	0,000	22,73	2,029	46,12	1,53	OK	4461,72	114,38	
	TRAVE	36	8,38	0,000	22,73	2,482	56,40	1,23	OK	4518,12	115,61	
	TRAVE	37	16,54	0,000	22,73	4,416	100,36	2,42	OK	4618,48	118,03	
	TRAVE	38	19,33	0,000	22,73	5,135	116,70	2,83	OK	4735,17	120,86	
	TRAVE	39	21,35	0,000	22,73	5,106	116,04	3,13	OK	4851,21	123,99	
	TRAVE	40	22,14	0,000	22,73	5,062	115,05	3,24	OK	4966,26	127,23	
	TRAVE	41	25,08	0,000	22,73	5,702	129,58	3,67	OK	5095,84	130,90	
	TRAVE	42	2,04	0,000	22,73	2,044	46,46	0,30	OK	5142,30	131,20	
	TRAVE	43	2,11	0,000	22,73	2,044	46,44	0,31	OK	5188,74	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5194,73	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5200,72	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5207,39	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5213,42	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5214,67	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5215,35	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5218,68	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5219,89	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5242,36	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5253,39	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5264,38	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5285,51	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5294,25	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5304,95	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5313,65	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5325,10	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 74	TRAVE	1	24,06	0,000	22,73	7,637	173,56	3,52	OK	173,56	3,52	
	TRAVE	2	22,87	0,000	22,73	7,433	168,93	3,35	OK	342,49	6,87	
	TRAVE	3	26,84	0,000	22,73	7,501	170,47	3,93	OK	512,95	10,80	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	4	25,59	0,000	22,73	7,396	168,10	3,75	OK	681,05	14,55	
	TRAVE	5	26,89	0,000	22,73	7,638	173,60	3,94	OK	854,65	18,48	
	TRAVE	6	26,45	0,000	22,73	5,285	120,12	3,87	OK	974,77	22,36	
	TRAVE	7	26,32	0,000	22,73	7,609	172,93	3,85	OK	1147,69	26,21	
	TRAVE	8	26,44	0,000	22,73	5,298	120,40	3,87	OK	1268,09	30,08	
	TRAVE	9	23,97	0,000	22,73	7,561	171,84	3,51	OK	1439,93	33,59	
	TRAVE	10	27,18	0,000	22,73	5,425	123,30	3,98	OK	1563,23	37,57	
	TRAVE	11	26,75	0,000	22,73	5,396	122,64	3,92	OK	1685,87	41,48	
	TRAVE	12	23,74	0,000	22,73	7,613	173,03	3,48	OK	1858,90	44,96	
	TRAVE	13	26,22	0,000	22,73	7,475	169,89	3,84	OK	2028,78	48,80	
	TRAVE	14	25,99	0,000	22,73	7,629	173,39	3,80	OK	2202,17	52,60	
	TRAVE	15	31,05	0,000	22,73	7,257	164,92	4,55	OK	2367,09	57,15	
	TRAVE	16	30,17	0,000	22,73	7,400	168,18	4,42	OK	2535,27	61,56	
	TRAVE	17	14,45	0,000	22,73	3,391	77,07	2,11	OK	2612,34	63,68	
	TRAVE	18	13,49	0,000	22,73	3,998	90,87	1,97	OK	2703,21	65,65	
	TRAVE	19	15,00	0,000	22,73	3,389	77,02	2,20	OK	2780,23	67,85	
	TRAVE	20	19,15	0,000	22,73	4,461	101,40	2,80	OK	2881,62	70,65	
	TRAVE	21	21,27	0,000	22,73	5,133	116,66	3,11	OK	2998,28	73,77	
	TRAVE	22	23,04	0,000	22,73	5,049	114,76	3,37	OK	3113,04	77,14	
	TRAVE	23	23,64	0,000	22,73	5,078	115,42	3,46	OK	3228,46	80,60	
	TRAVE	24	27,66	0,000	22,73	5,662	128,67	4,05	OK	3357,13	84,65	
	TRAVE	25	21,60	0,000	22,73	5,768	131,09	3,16	OK	3488,22	87,81	
	TRAVE	26	21,12	0,000	22,73	5,091	115,70	3,09	OK	3603,92	90,90	
	TRAVE	27	21,75	0,000	22,73	5,110	116,14	3,18	OK	3720,07	94,09	
	TRAVE	28	10,46	0,000	22,73	2,030	46,14	1,53	OK	3766,20	95,62	
	TRAVE	29	21,03	0,000	22,73	5,077	115,38	3,08	OK	3881,58	98,70	
	TRAVE	30	20,85	0,000	22,73	5,068	115,18	3,05	OK	3996,76	101,75	
	TRAVE	31	21,55	0,000	22,73	5,117	116,28	3,15	OK	4113,05	104,90	
	TRAVE	32	22,99	0,000	22,73	5,088	115,64	3,37	OK	4228,68	108,27	
	TRAVE	33	22,55	0,000	22,73	5,735	130,34	3,30	OK	4359,03	111,57	
	TRAVE	34	8,78	0,000	22,73	2,478	56,32	1,28	OK	4415,35	112,85	
	TRAVE	35	10,45	0,000	22,73	2,028	46,09	1,53	OK	4461,44	114,38	
	TRAVE	36	8,45	0,000	22,73	2,483	56,43	1,24	OK	4517,87	115,62	
	TRAVE	37	16,55	0,000	22,73	4,412	100,26	2,42	OK	4618,13	118,04	
	TRAVE	38	19,41	0,000	22,73	5,137	116,74	2,84	OK	4734,87	120,88	
	TRAVE	39	21,27	0,000	22,73	5,098	115,86	3,11	OK	4850,74	124,00	
	TRAVE	40	22,04	0,000	22,73	5,062	115,04	3,23	OK	4965,78	127,22	
	TRAVE	41	25,10	0,000	22,73	5,705	129,67	3,67	OK	5095,45	130,90	
	TRAVE	42	2,04	0,000	22,73	2,045	46,48	0,30	OK	5141,93	131,20	
	TRAVE	43	2,12	0,000	22,73	2,042	46,42	0,31	OK	5188,35	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5194,33	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5200,33	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5207,00	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5213,03	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5214,28	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5214,96	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5218,29	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5219,50	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5241,97	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5253,00	132,04	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5263,99	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5285,12	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5293,86	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5304,56	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5313,25	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5324,71	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 75	TRAVE	1	34,72	0,000	22,73	7,535	171,25	5,08	OK	171,25	5,08	
	TRAVE	2	33,84	0,000	22,73	7,379	167,70	4,95	OK	338,95	10,04	
	TRAVE	3	26,98	0,000	22,73	7,578	172,23	3,95	OK	511,18	13,99	
	TRAVE	4	25,65	0,000	22,73	7,471	169,79	3,75	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,94	0,000	22,73	7,654	173,96	3,80	OK	854,94	21,54	
	TRAVE	6	25,17	0,000	22,73	5,431	123,42	3,69	OK	978,36	25,22	
	TRAVE	7	25,31	0,000	22,73	7,648	173,82	3,70	OK	1152,18	28,93	
	TRAVE	8	25,14	0,000	22,73	5,442	123,68	3,68	OK	1275,86	32,61	
	TRAVE	9	26,95	0,000	22,73	7,586	172,40	3,94	OK	1448,26	36,55	
	TRAVE	10	31,00	0,000	22,73	5,303	120,52	4,54	OK	1568,78	41,09	
	TRAVE	11	30,44	0,000	22,73	5,270	119,78	4,46	OK	1688,56	45,55	
	TRAVE	12	26,85	0,000	22,73	7,633	173,47	3,93	OK	1862,04	49,48	
	TRAVE	13	24,24	0,000	22,73	7,503	170,52	3,55	OK	2032,55	53,03	
	TRAVE	14	23,95	0,000	22,73	7,535	171,25	3,51	OK	2203,80	56,53	
	TRAVE	15	21,87	0,000	22,73	7,375	167,62	3,20	OK	2371,42	59,73	
	TRAVE	16	20,70	0,000	22,73	7,517	170,84	3,03	OK	2542,26	62,76	
	TRAVE	17	10,69	0,000	22,73	3,365	76,47	1,56	OK	2618,74	64,33	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,912	88,92	1,53	OK	2707,65	65,85	
	TRAVE	19	11,04	0,000	22,73	3,360	76,36	1,62	OK	2784,02	67,47	
	TRAVE	20	23,80	0,000	22,73	4,347	98,78	3,48	OK	2882,80	70,96	
	TRAVE	21	20,11	0,000	22,73	5,124	116,45	2,94	OK	2999,25	73,90	
	TRAVE	22	25,30	0,000	22,73	5,074	115,32	3,70	OK	3114,57	77,60	
	TRAVE	23	24,50	0,000	22,73	5,053	114,84	3,59	OK	3229,42	81,19	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	TRAVE	24	20,62	0,000	22,73	5,739	130,43	3,02	OK	3359,84	84,21	
	TRAVE	25	17,14	0,000	22,73	5,629	127,93	2,51	OK	3487,78	86,72	
	TRAVE	26	23,28	0,000	22,73	5,065	115,11	3,41	OK	3602,89	90,12	
	TRAVE	27	23,04	0,000	22,73	5,085	115,58	3,37	OK	3718,47	93,50	
	TRAVE	28	11,36	0,000	22,73	2,020	45,90	1,66	OK	3764,36	95,16	
	TRAVE	29	18,46	0,000	22,73	5,111	116,15	2,70	OK	3880,52	97,86	
	TRAVE	30	18,19	0,000	22,73	5,101	115,93	2,66	OK	3996,45	100,53	
	TRAVE	31	23,73	0,000	22,73	5,010	113,86	3,47	OK	4110,30	104,00	
	TRAVE	32	24,21	0,000	22,73	5,072	115,28	3,54	OK	4225,58	107,54	
	TRAVE	33	17,82	0,000	22,73	5,592	127,10	2,61	OK	4352,68	110,15	
	TRAVE	34	12,01	0,000	22,73	2,456	55,82	1,76	OK	4408,50	111,91	
	TRAVE	35	11,38	0,000	22,73	2,005	45,56	1,67	OK	4454,07	113,58	
	TRAVE	36	11,55	0,000	22,73	2,479	56,35	1,69	OK	4510,41	115,27	
	TRAVE	37	21,19	0,000	22,73	4,409	100,20	3,10	OK	4610,62	118,37	
	TRAVE	38	18,08	0,000	22,73	5,108	116,10	2,65	OK	4726,71	121,02	
	TRAVE	39	23,70	0,000	22,73	5,055	114,89	3,47	OK	4841,60	124,49	
	TRAVE	40	23,09	0,000	22,73	5,097	115,84	3,38	OK	4957,44	127,87	
	TRAVE	41	18,02	0,000	22,73	5,735	130,34	2,64	OK	5087,78	130,51	
	TRAVE	42	3,39	0,000	22,73	2,066	46,96	0,50	OK	5134,74	131,00	
	TRAVE	43	3,46	0,000	22,73	2,065	46,93	0,51	OK	5181,67	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5187,65	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5193,65	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5200,32	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5206,35	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5207,60	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5208,28	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5211,60	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5212,82	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5235,29	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5246,31	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5257,31	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5278,43	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5287,17	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5297,88	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5306,57	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5318,03	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 76	TRAVE	1	34,88	0,000	22,73	7,528	171,09	5,11	OK	171,09	5,11	
	TRAVE	2	33,69	0,000	22,73	7,385	167,84	4,93	OK	338,94	10,04	
	TRAVE	3	26,94	0,000	22,73	7,573	172,12	3,94	OK	511,06	13,98	
	TRAVE	4	25,69	0,000	22,73	7,476	169,91	3,76	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,91	0,000	22,73	7,652	173,91	3,79	OK	854,88	21,53	
	TRAVE	6	25,16	0,000	22,73	5,430	123,40	3,68	OK	978,28	25,22	
	TRAVE	7	25,34	0,000	22,73	7,650	173,85	3,71	OK	1152,14	28,93	
	TRAVE	8	25,15	0,000	22,73	5,443	123,71	3,68	OK	1275,84	32,61	
	TRAVE	9	27,02	0,000	22,73	7,577	172,22	3,95	OK	1448,06	36,56	
	TRAVE	10	30,94	0,000	22,73	5,300	120,45	4,53	OK	1568,51	41,09	
	TRAVE	11	30,50	0,000	22,73	5,274	119,86	4,47	OK	1688,36	45,56	
	TRAVE	12	26,79	0,000	22,73	7,628	173,36	3,92	OK	1861,72	49,48	
	TRAVE	13	24,21	0,000	22,73	7,493	170,29	3,54	OK	2032,01	53,02	
	TRAVE	14	23,98	0,000	22,73	7,533	171,20	3,51	OK	2203,21	56,53	
	TRAVE	15	21,72	0,000	22,73	7,369	167,47	3,18	OK	2370,68	59,71	
	TRAVE	16	20,84	0,000	22,73	7,523	170,98	3,05	OK	2541,65	62,76	
	TRAVE	17	10,59	0,000	22,73	3,365	76,48	1,55	OK	2618,14	64,31	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,906	88,78	1,53	OK	2706,92	65,84	
	TRAVE	19	11,14	0,000	22,73	3,360	76,35	1,63	OK	2783,27	67,47	
	TRAVE	20	23,80	0,000	22,73	4,346	98,77	3,48	OK	2882,04	70,95	
	TRAVE	21	20,03	0,000	22,73	5,126	116,50	2,93	OK	2998,54	73,89	
	TRAVE	22	25,39	0,000	22,73	5,068	115,18	3,72	OK	3113,73	77,60	
	TRAVE	23	24,59	0,000	22,73	5,052	114,82	3,60	OK	3228,55	81,20	
	TRAVE	24	20,60	0,000	22,73	5,737	130,39	3,02	OK	3358,93	84,22	
	TRAVE	25	17,01	0,000	22,73	5,627	127,90	2,49	OK	3486,83	86,71	
	TRAVE	26	23,29	0,000	22,73	5,064	115,08	3,41	OK	3601,91	90,12	
	TRAVE	27	23,01	0,000	22,73	5,084	115,55	3,37	OK	3717,46	93,49	
	TRAVE	28	11,37	0,000	22,73	2,018	45,87	1,67	OK	3763,33	95,15	
	TRAVE	29	18,42	0,000	22,73	5,111	116,15	2,70	OK	3879,48	97,85	
	TRAVE	30	18,23	0,000	22,73	5,101	115,93	2,67	OK	3995,41	100,52	
	TRAVE	31	23,72	0,000	22,73	5,011	113,88	3,47	OK	4109,29	103,99	
	TRAVE	32	24,25	0,000	22,73	5,074	115,31	3,55	OK	4224,60	107,54	
	TRAVE	33	17,95	0,000	22,73	5,594	127,14	2,63	OK	4351,74	110,17	
	TRAVE	34	11,94	0,000	22,73	2,458	55,86	1,75	OK	4407,60	111,91	
	TRAVE	35	11,37	0,000	22,73	2,006	45,59	1,66	OK	4453,20	113,58	
	TRAVE	36	11,62	0,000	22,73	2,477	56,30	1,70	OK	4509,50	115,28	
	TRAVE	37	21,19	0,000	22,73	4,410	100,22	3,10	OK	4609,72	118,38	
	TRAVE	38	18,17	0,000	22,73	5,110	116,15	2,66	OK	4725,86	121,04	
	TRAVE	39	23,62	0,000	22,73	5,061	115,03	3,46	OK	4840,90	124,50	
	TRAVE	40	23,00	0,000	22,73	5,098	115,87	3,37	OK	4956,77	127,86	
	TRAVE	41	18,04	0,000	22,73	5,737	130,39	2,64	OK	5087,16	130,51	
	TRAVE	42	3,38	0,000	22,73	2,067	46,97	0,50	OK	5134,13	131,00	
	TRAVE	43	3,46	0,000	22,73	2,064	46,92	0,51	OK	5181,04	131,51	

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5187,03	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5193,02	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5199,69	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5205,72	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5206,97	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5207,66	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5210,98	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5212,19	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5234,67	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5245,69	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5256,68	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5277,81	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5286,55	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5297,25	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5305,95	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5317,41	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO			RISULTATI									
Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 77	TRAVE	1	35,21	0,000	22,73	7,514	170,77	5,15	OK	170,77	5,15	
	TRAVE	2	33,36	0,000	22,73	7,398	168,15	4,88	OK	338,92	10,04	
	TRAVE	3	26,86	0,000	22,73	7,563	171,88	3,93	OK	510,80	13,97	
	TRAVE	4	25,77	0,000	22,73	7,487	170,17	3,77	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,84	0,000	22,73	7,648	173,81	3,78	OK	854,78	21,52	
	TRAVE	6	25,13	0,000	22,73	5,427	123,35	3,68	OK	978,13	25,20	
	TRAVE	7	25,41	0,000	22,73	7,653	173,93	3,72	OK	1152,06	28,92	
	TRAVE	8	25,18	0,000	22,73	5,445	123,75	3,69	OK	1275,81	32,61	
	TRAVE	9	27,16	0,000	22,73	7,560	171,82	3,98	OK	1447,63	36,59	
	TRAVE	10	30,80	0,000	22,73	5,293	120,30	4,51	OK	1567,93	41,09	
	TRAVE	11	30,64	0,000	22,73	5,280	120,01	4,49	OK	1687,94	45,58	
	TRAVE	12	26,64	0,000	22,73	7,617	173,12	3,90	OK	1861,06	49,48	
	TRAVE	13	24,15	0,000	22,73	7,471	169,80	3,53	OK	2030,86	53,01	
	TRAVE	14	24,04	0,000	22,73	7,528	171,09	3,52	OK	2201,95	56,53	
	TRAVE	15	21,41	0,000	22,73	7,354	167,15	3,13	OK	2369,10	59,67	
	TRAVE	16	21,15	0,000	22,73	7,535	171,25	3,10	OK	2540,35	62,76	
	TRAVE	17	10,38	0,000	22,73	3,367	76,51	1,52	OK	2616,86	64,28	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,894	88,49	1,53	OK	2705,35	65,81	
	TRAVE	19	11,35	0,000	22,73	3,358	76,33	1,66	OK	2781,68	67,47	
	TRAVE	20	23,79	0,000	22,73	4,344	98,74	3,48	OK	2880,42	70,95	
	TRAVE	21	19,85	0,000	22,73	5,131	116,61	2,91	OK	2997,02	73,86	
	TRAVE	22	25,56	0,000	22,73	5,055	114,90	3,74	OK	3111,92	77,60	
	TRAVE	23	24,80	0,000	22,73	5,050	114,77	3,63	OK	3226,69	81,23	
	TRAVE	24	20,56	0,000	22,73	5,733	130,30	3,01	OK	3356,99	84,24	
	TRAVE	25	16,73	0,000	22,73	5,624	127,82	2,45	OK	3484,81	86,69	
	TRAVE	26	23,31	0,000	22,73	5,061	115,02	3,41	OK	3599,83	90,10	
	TRAVE	27	22,92	0,000	22,73	5,081	115,48	3,36	OK	3715,32	93,46	
	TRAVE	28	11,41	0,000	22,73	2,015	45,80	1,67	OK	3761,12	95,13	
	TRAVE	29	18,33	0,000	22,73	5,111	116,15	2,68	OK	3877,27	97,81	
	TRAVE	30	18,32	0,000	22,73	5,101	115,94	2,68	OK	3993,20	100,49	
	TRAVE	31	23,70	0,000	22,73	5,013	113,94	3,47	OK	4107,14	103,96	
	TRAVE	32	24,33	0,000	22,73	5,076	115,37	3,56	OK	4222,51	107,53	
	TRAVE	33	18,23	0,000	22,73	5,598	127,22	2,67	OK	4349,73	110,19	
	TRAVE	34	11,80	0,000	22,73	2,462	55,95	1,73	OK	4405,68	111,92	
	TRAVE	35	11,33	0,000	22,73	2,009	45,66	1,66	OK	4451,34	113,58	
	TRAVE	36	11,76	0,000	22,73	2,473	56,21	1,72	OK	4507,55	115,30	
	TRAVE	37	21,20	0,000	22,73	4,411	100,26	3,10	OK	4607,80	118,41	
	TRAVE	38	18,34	0,000	22,73	5,115	116,25	2,69	OK	4724,06	121,09	
	TRAVE	39	23,44	0,000	22,73	5,075	115,35	3,43	OK	4839,41	124,52	
	TRAVE	40	22,79	0,000	22,73	5,101	115,94	3,34	OK	4955,35	127,86	
	TRAVE	41	18,07	0,000	22,73	5,741	130,48	2,65	OK	5085,83	130,51	
	TRAVE	42	3,38	0,000	22,73	2,067	46,99	0,49	OK	5132,82	131,00	
	TRAVE	43	3,47	0,000	22,73	2,064	46,90	0,51	OK	5179,72	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5185,70	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5191,69	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5198,36	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5204,40	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5205,65	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5206,33	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5209,65	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,86	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5233,34	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5244,36	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5255,36	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5276,48	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5285,22	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,92	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5304,62	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5316,08	132,64	OK

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO - CONDIZIONI NON DRENATE

IDENTIFICATIVO	RISULTATI

Combinazione N.ro	Tipo Elem.	Elem N.ro	N (t)	Tg(fi)/ Gfi/Gr	C/Gc/Gr t/mq	Area mq	Vres (t)	Fh (t)	Verifica Locale	S(Vres) (t)	S(Fh) (t)	Verifica Globale
A1 / 78	TRAVE	1	35,36	0,000	22,73	7,507	170,62	5,18	OK	170,62	5,18	
	TRAVE	2	33,20	0,000	22,73	7,405	168,29	4,86	OK	338,92	10,04	
	TRAVE	3	26,82	0,000	22,73	7,558	171,77	3,93	OK	510,69	13,96	
	TRAVE	4	25,81	0,000	22,73	7,493	170,29	3,78	OK	680,97	17,74	
	TRAVE	5	25,81	0,000	22,73	7,645	173,76	3,78	OK	854,73	21,52	
	TRAVE	6	25,12	0,000	22,73	5,426	123,33	3,68	OK	978,06	25,20	
	TRAVE	7	25,44	0,000	22,73	7,655	173,97	3,72	OK	1152,03	28,92	
	TRAVE	8	25,20	0,000	22,73	5,446	123,78	3,69	OK	1275,80	32,61	
	TRAVE	9	27,23	0,000	22,73	7,552	171,63	3,99	OK	1447,44	36,60	
	TRAVE	10	30,73	0,000	22,73	5,290	120,22	4,50	OK	1567,66	41,09	
	TRAVE	11	30,70	0,000	22,73	5,284	120,08	4,49	OK	1687,74	45,59	
	TRAVE	12	26,57	0,000	22,73	7,612	173,00	3,89	OK	1860,74	49,48	
	TRAVE	13	24,12	0,000	22,73	7,461	169,58	3,53	OK	2030,32	53,01	
	TRAVE	14	24,07	0,000	22,73	7,526	171,04	3,52	OK	2201,36	56,53	
	TRAVE	15	21,27	0,000	22,73	7,348	166,99	3,11	OK	2368,35	59,65	
	TRAVE	16	21,29	0,000	22,73	7,541	171,38	3,12	OK	2539,73	62,76	
	TRAVE	17	10,28	0,000	22,73	3,367	76,53	1,51	OK	2616,25	64,27	
	TRAVE	18	10,42	0,000	22,73	3,888	88,35	1,53	OK	2704,61	65,80	
	TRAVE	19	11,44	0,000	22,73	3,358	76,32	1,68	OK	2780,93	67,47	
	TRAVE	20	23,78	0,000	22,73	4,344	98,72	3,48	OK	2879,65	70,95	
	TRAVE	21	19,77	0,000	22,73	5,129	116,57	2,89	OK	2996,22	73,85	
	TRAVE	22	25,65	0,000	22,73	5,049	114,76	3,75	OK	3110,98	77,60	
	TRAVE	23	24,90	0,000	22,73	5,049	114,74	3,65	OK	3225,72	81,25	
	TRAVE	24	20,54	0,000	22,73	5,732	130,26	3,01	OK	3355,98	84,25	
	TRAVE	25	16,60	0,000	22,73	5,623	127,79	2,43	OK	3483,77	86,68	
	TRAVE	26	23,32	0,000	22,73	5,060	114,99	3,41	OK	3598,76	90,10	
	TRAVE	27	22,88	0,000	22,73	5,080	115,45	3,35	OK	3714,22	93,45	
	TRAVE	28	11,43	0,000	22,73	2,014	45,77	1,67	OK	3759,99	95,12	
	TRAVE	29	18,28	0,000	22,73	5,110	116,15	2,68	OK	3876,13	97,80	
	TRAVE	30	18,37	0,000	22,73	5,101	115,94	2,69	OK	3992,07	100,48	
	TRAVE	31	23,69	0,000	22,73	5,015	113,97	3,47	OK	4106,04	103,95	
	TRAVE	32	24,37	0,000	22,73	5,078	115,40	3,57	OK	4221,44	107,52	
	TRAVE	33	18,36	0,000	22,73	5,599	127,25	2,69	OK	4348,70	110,21	
	TRAVE	34	11,73	0,000	22,73	2,464	55,99	1,72	OK	4404,69	111,92	
	TRAVE	35	11,32	0,000	22,73	2,010	45,69	1,66	OK	4450,38	113,58	
	TRAVE	36	11,83	0,000	22,73	2,471	56,16	1,73	OK	4506,54	115,31	
	TRAVE	37	21,21	0,000	22,73	4,412	100,27	3,10	OK	4606,81	118,42	
	TRAVE	38	18,43	0,000	22,73	5,117	116,30	2,70	OK	4723,12	121,12	
	TRAVE	39	23,36	0,000	22,73	5,082	115,50	3,42	OK	4838,62	124,53	
	TRAVE	40	22,69	0,000	22,73	5,103	115,97	3,32	OK	4954,59	127,86	
	TRAVE	41	18,09	0,000	22,73	5,743	130,53	2,65	OK	5085,12	130,51	
	TRAVE	42	3,37	0,000	22,73	2,068	46,99	0,49	OK	5132,11	131,00	
	TRAVE	43	3,47	0,000	22,73	2,063	46,89	0,51	OK	5179,00	131,51	
	PIASTRA	65	0,34	0,000	22,73	0,263	5,98	0,05	OK	5184,99	131,56	
	PIASTRA	67	0,34	0,000	22,73	0,264	5,99	0,05	OK	5190,98	131,61	
	PIASTRA	69	0,39	0,000	22,73	0,293	6,67	0,06	OK	5197,65	131,66	
	PIASTRA	71	0,36	0,000	22,73	0,265	6,03	0,05	OK	5203,68	131,72	
	PIASTRA	83	0,07	0,000	22,73	0,055	1,25	0,01	OK	5204,93	131,73	
	PIASTRA	84	0,04	0,000	22,73	0,030	0,68	0,01	OK	5205,61	131,73	
	PIASTRA	85	0,20	0,000	22,73	0,146	3,32	0,03	OK	5208,94	131,76	
	PIASTRA	86	0,07	0,000	22,73	0,053	1,21	0,01	OK	5210,15	131,77	
	PIASTRA	87	1,26	0,000	22,73	0,989	22,47	0,18	OK	5232,62	131,96	
	PIASTRA	88	0,61	0,000	22,73	0,485	11,02	0,09	OK	5243,65	132,05	
	PIASTRA	89	0,61	0,000	22,73	0,484	10,99	0,09	OK	5254,64	132,13	
	PIASTRA	90	1,18	0,000	22,73	0,930	21,13	0,17	OK	5275,77	132,31	
	PIASTRA	91	0,50	0,000	22,73	0,385	8,74	0,07	OK	5284,51	132,38	
	PIASTRA	92	0,61	0,000	22,73	0,471	10,70	0,09	OK	5295,21	132,47	
	PIASTRA	93	0,49	0,000	22,73	0,383	8,70	0,07	OK	5303,91	132,54	
	PIASTRA	94	0,66	0,000	22,73	0,504	11,46	0,10	OK	5315,36	132,64	OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLU

	DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Moltipl. Minimo	STATUS (m)
A1 / 1	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0	1,000	OK
A1 / 2	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 3	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 4	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 5	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 6	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 7	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 8	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 9	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 10	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 11	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 12	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 13	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 14	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 15	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLU

	DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Moltipl. Minimo	STATUS (m)
A1 / 16	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 17	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 18	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 19	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 20	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 21	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 22	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 23	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 24	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 25	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 26	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 27	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 28	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 29	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 30	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 31	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 32	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 33	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 34	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 35	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 36	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 37	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 38	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 39	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 40	1379	1379	1,000	0	1379	1379	1,000	0		OK
A1 / 41	1341	1341	1,000	0	1341	1341	1,000	0		OK
A1 / 42	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 43	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 44	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 45	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 46	1297	1297	1,000	0	1297	1297	1,000	0		OK
A1 / 47	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 48	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 49	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 50	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 51	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 52	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 53	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 54	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 55	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 56	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 57	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 58	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 59	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 60	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 61	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 62	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 63	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 64	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 65	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 66	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 67	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 68	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 69	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 70	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 71	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 72	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 73	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 74	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 75	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 76	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLU

	DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Moltipl. Minimo	STATUS (m)
A1 / 77	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 78	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/1

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/2

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/3

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/4

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/5

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/6

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/7

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/7

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/8

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/9

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/10

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/11

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/12

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/13

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/14

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/14

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/15

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/16

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/17

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/18

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/19

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/20

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/21

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/21

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/22

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/23

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/24

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/25

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/26

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/27

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/28

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/29

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/30

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/31

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/32

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/33

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/34

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/35

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/36

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/36

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/37

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/38

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/39

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/40

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	67	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	69	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
71	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	83	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	84	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.
85	-0,111	ELAST.	-0,111	ELAST.	86	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	87	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
88	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	89	-0,108	ELAST.	-0,108	ELAST.	90	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.
91	-0,109	ELAST.	-0,109	ELAST.	92	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.	93	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.
94	-0,110	ELAST.	-0,110	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/41

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/42

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/43

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/43

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/44

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/45

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/46

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	67	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	69	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
71	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	83	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.	84	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
85	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	86	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	87	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
88	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	89	-0,094	ELAST.	-0,094	ELAST.	90	-0,095	ELAST.	-0,095	ELAST.
91	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.	92	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.	93	-0,097	ELAST.	-0,097	ELAST.
94	-0,096	ELAST.	-0,096	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/47

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/48

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/49

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/50

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/50

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/51

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/52

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/53

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/54

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/55

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/56

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/57

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/57

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/58

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/59

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/60

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/61

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/62

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/63

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/64

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/64

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/65

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/66

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/67

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/68

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/69

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/70

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/71

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/71

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/72

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/73

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/74

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/75

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/76

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/77

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: A1/78

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO - SLD

	DRENATE				NON DRENATE				RISULTATI	
Comb N.ro	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Risult (t)	Resist (t)	Moltipl. Collasso	%Pl. Moll	Moltipl. Minimo	STATUS (m)
A1 / 47	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0	1,000	OK
A1 / 48	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 49	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 50	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 51	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 52	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 53	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 54	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 55	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 56	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 57	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 58	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 59	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 60	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 61	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 62	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 63	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 64	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 65	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 66	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 67	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 68	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 69	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 70	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 71	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 72	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 73	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 74	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 75	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 76	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 77	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK
A1 / 78	906	906	1,000	0	906	906	1,000	0		OK

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/47

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/48

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/49

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/50

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/51

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/52

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/53

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/54

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/55

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/56

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/57

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/57

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/58

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/59

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/60

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/61

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/62

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/63

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/64

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/64

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/65

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/66

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/67

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/68

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/69

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/70

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/71

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/71

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/72

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/73

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/74

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/75

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/76

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/77

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

PORTANZA GLOBALE PIASTRE - ABBASSAMENTI COMBINAZ.: SLD/78

	DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE			DRENATE		NON DRENATE	
Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	Nodo3d N.ro	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl	SpostZ (cm)	SpostZ/ SpostEl
65	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	67	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	69	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
71	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	83	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	84	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
85	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	86	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	87	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
88	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	89	-0,064	ELAST.	-0,064	ELAST.	90	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.
91	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.	92	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.	93	-0,066	ELAST.	-0,066	ELAST.
94	-0,065	ELAST.	-0,065	ELAST.										

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
1	Rare 1	0,30	0,30	2	Rare 1	0,35	0,35	3	Rare 1	0,43	0,43	4	Rare 1	0,35	0,35
	Rare 2	0,29	0,29		Rare 2	0,33	0,33		Rare 2	0,41	0,41		Rare 2	0,34	0,34
	Rare 3	0,30	0,30		Rare 3	0,35	0,35		Rare 3	0,43	0,43		Rare 3	0,35	0,35
	Rare 4	0,29	0,29		Rare 4	0,33	0,33		Rare 4	0,41	0,41		Rare 4	0,34	0,34
	Rare 5	0,28	0,28		Rare 5	0,32	0,32		Rare 5	0,40	0,40		Rare 5	0,33	0,33
	Rare 6	0,30	0,30		Rare 6	0,34	0,34		Rare 6	0,43	0,43		Rare 6	0,35	0,35
	Rare 7	0,29	0,29		Rare 7	0,33	0,33		Rare 7	0,41	0,41		Rare 7	0,34	0,34
	Rare 8	0,28	0,28		Rare 8	0,32	0,32		Rare 8	0,40	0,40		Rare 8	0,33	0,33
	Rare 9	0,30	0,30		Rare 9	0,35	0,35		Rare 9	0,43	0,43		Rare 9	0,35	0,35
	Rare 10	0,29	0,29		Rare 10	0,33	0,33		Rare 10	0,41	0,41		Rare 10	0,34	0,34
	Rare 11	0,29	0,29		Rare 11	0,32	0,32		Rare 11	0,40	0,40		Rare 11	0,33	0,33
	Rare 12	0,30	0,30		Rare 12	0,35	0,35		Rare 12	0,43	0,43		Rare 12	0,35	0,35
	Rare 13	0,29	0,29		Rare 13	0,34	0,34		Rare 13	0,41	0,41		Rare 13	0,34	0,34
	Rare 14	0,29	0,29		Rare 14	0,33	0,33		Rare 14	0,40	0,40		Rare 14	0,33	0,33
	Rare 15	0,32	0,32		Rare 15	0,36	0,36		Rare 15	0,43	0,43		Rare 15	0,35	0,35
	Rare 16	0,31	0,31		Rare 16	0,35	0,35		Rare 16	0,42	0,42		Rare 16	0,34	0,34
	Rare 17	0,30	0,30		Rare 17	0,34	0,34		Rare 17	0,40	0,40		Rare 17	0,33	0,33
	Rare 18	0,32	0,32		Rare 18	0,35	0,35		Rare 18	0,43	0,43		Rare 18	0,35	0,35
	Rare 19	0,31	0,31		Rare 19	0,34	0,34		Rare 19	0,42	0,42		Rare 19	0,34	0,34
	Rare 20	0,30	0,30		Rare 20	0,33	0,33		Rare 20	0,40	0,40		Rare 20	0,33	0,33
	Rare 21	0,32	0,32		Rare 21	0,36	0,36		Rare 21	0,43	0,43		Rare 21	0,35	0,35
	Rare 22	0,32	0,32		Rare 22	0,35	0,35		Rare 22	0,42	0,42		Rare 22	0,34	0,34
	Rare 23	0,31	0,31		Rare 23	0,34	0,34		Rare 23	0,40	0,40		Rare 23	0,33	0,33
	Rare 24	0,32	0,32		Rare 24	0,36	0,36		Rare 24	0,43	0,43		Rare 24	0,35	0,35
	Rare 25	0,32	0,32		Rare 25	0,35	0,35		Rare 25	0,42	0,42		Rare 25	0,34	0,34
	Rare 26	0,31	0,31		Rare 26	0,34	0,34		Rare 26	0,40	0,40		Rare 26	0,33	0,33
	Rare 27	0,32	0,32		Rare 27	0,34	0,34		Rare 27	0,41	0,41		Rare 27	0,34	0,34
	Rare 28	0,32	0,32		Rare 28	0,34	0,34		Rare 28	0,41	0,41		Rare 28	0,34	0,34
	Rare 29	0,32	0,32		Rare 29	0,34	0,34		Rare 29	0,41	0,41		Rare 29	0,34	0,34
	Rare 30	0,32	0,32		Rare 30	0,35	0,35		Rare 30	0,41	0,41		Rare 30	0,34	0,34
	Rare 31	0,27	0,27		Rare 31	0,33	0,33		Rare 31	0,43	0,43		Rare 31	0,34	0,34
	Rare 32	0,27	0,27		Rare 32	0,32	0,32		Rare 32	0,41	0,41		Rare 32	0,33	0,33
	Rare 33	0,26	0,26		Rare 33	0,31	0,31		Rare 33	0,40	0,40		Rare 33	0,32	0,32
	Rare 34	0,27	0,27		Rare 34	0,33	0,33		Rare 34	0,42	0,42		Rare 34	0,34	0,34
	Rare 35	0,27	0,27		Rare 35	0,32	0,32		Rare 35	0,41	0,41		Rare 35	0,33	0,33
	Rare 36	0,26	0,26		Rare 36	0,31	0,31		Rare 36	0,40	0,40		Rare 36	0,32	0,32
	Rare 37	0,28	0,28		Rare 37	0,33	0,33		Rare 37	0,43	0,43		Rare 37	0,34	0,34
	Rare 38	0,27	0,27		Rare 38	0,32	0,32		Rare 38	0,41	0,41		Rare 38	0,33	0,33
	Rare 39	0,27	0,27		Rare 39	0,31	0,31		Rare 39	0,40	0,40		Rare 39	0,32	0,32
	Rare 40	0,28	0,28		Rare 40	0,34	0,34		Rare 40	0,43	0,43		Rare 40	0,34	0,34
	Rare 41	0,27	0,27		Rare 41	0,32	0,32		Rare 41	0,41	0,41		Rare 41	0,33	0,33
	Rare 42	0,26	0,26		Rare 42	0,32	0,32		Rare 42	0,40	0,40		Rare 42	0,32	0,32
	Rare 43	0,24	0,24		Rare 43	0,30	0,30		Rare 43	0,40	0,40		Rare 43	0,32	0,32
	Rare 44	0,24	0,24		Rare 44	0,30	0,30		Rare 44	0,40	0,40		Rare 44	0,32	0,32
	Rare 45	0,25	0,25		Rare 45	0,30	0,30		Rare 45	0,40	0,40		Rare 45	0,32	0,32
	Rare 46	0,25	0,25		Rare 46	0,31	0,31		Rare 46	0,40	0,40		Rare 46	0,32	0,32
	Freq 1	0,27	0,27		Freq 1	0,31	0,31		Freq 1	0,39	0,39		Freq 1	0,32	0,32
	Freq 2	0,27	0,27		Freq 2	0,31	0,31		Freq 2	0,38	0,38		Freq 2	0,32	0,32
	Freq 3	0,27	0,27		Freq 3	0,31	0,31		Freq 3	0,38	0,38		Freq 3	0,31	0,31
	Freq 4	0,27	0,27		Freq 4	0,31	0,31		Freq 4	0,38	0,38		Freq 4	0,31	0,31
	Freq 5	0,27	0,27		Freq 5	0,31	0,31		Freq 5	0,38	0,38		Freq 5	0,31	0,31
	Freq 6	0,27	0,27		Freq 6	0,31	0,31		Freq 6	0,38	0,38		Freq 6	0,31	0,31
	Freq 7	0,29	0,29		Freq 7	0,32	0,32		Freq 7	0,38	0,38		Freq 7	0,32	0,32
	Freq 8	0,25	0,25		Freq 8	0,30	0,30		Freq 8	0,38	0,38		Freq 8	0,31	0,31
	Perm 1	0,27	0,27		Perm 1	0,31	0,31		Perm 1	0,38	0,38		Perm 1	0,31	0,31
	MAX.	0,32	0,32		MAX.	0,36	0,36		MAX.	0,43	0,43		MAX.	0,35	0,35
5	Rare 1	0,40	0,40	6	Rare 1	0,39	0,39	7	Rare 1	0,46	0,46	8	Rare 1	0,36	0,36
	Rare 2	0,39	0,39		Rare 2	0,38	0,38		Rare 2	0,45	0,45		Rare 2	0,35	0,35
	Rare 3	0,40	0,40		Rare 3	0,39	0,39		Rare 3	0,46	0,46		Rare 3	0,36	0,36
	Rare 4	0,39	0,39		Rare 4	0,38	0,38		Rare 4	0,45	0,45		Rare 4	0,35	0,35
	Rare 5	0,37	0,37		Rare 5	0,37	0,37		Rare 5	0,44	0,44		Rare 5	0,34	0,34
	Rare 6	0,40	0,40		Rare 6	0,39	0,39		Rare 6	0,46	0,46		Rare 6	0,36	0,36
	Rare 7	0,39	0,39		Rare 7	0,38	0,38		Rare 7	0,45	0,45		Rare 7	0,35	0,35
	Rare 8	0,37	0,37		Rare 8	0,37	0,37		Rare 8	0,44	0,44		Rare 8	0,34	0,34
	Rare 9	0,40	0,40		Rare 9	0,39	0,39		Rare 9	0,46	0,46		Rare 9	0,36	0,36
	Rare 10	0,39	0,39		Rare 10	0,38	0,38		Rare 10	0,45	0,45		Rare 10	0,35	0,35
	Rare 11	0,37	0,37		Rare 11	0,37	0,37		Rare 11	0,44	0,44		Rare 11	0,34	0,34
	Rare 12	0,40	0,40		Rare 12	0,39	0,39		Rare 12	0,46	0,46		Rare 12	0,36	0,36
	Rare 13	0,39	0,39		Rare 13	0,38	0,38		Rare 13	0,45	0,45		Rare 13	0,35	0,35
	Rare 14	0,37	0,37		Rare 14	0,37	0,37		Rare 14	0,44	0,44		Rare 14	0,34	0,34
	Rare 15	0,39	0,39		Rare 15	0,39	0,39		Rare 15	0,45	0,45		Rare 15	0,36	0,36
	Rare 16	0,38	0,38		Rare 16	0,38	0,38		Rare 16	0,43	0,43		Rare 16	0,35	0,35
	Rare 17	0,37	0,37		Rare 17	0,37	0,37		Rare 17	0,42	0,42		Rare 17	0,34	0,34
	Rare 18	0,39	0,39		Rare 18	0,39	0,39		Rare 18	0,45	0,45		Rare 18	0,36	0,36
	Rare 19	0,38	0,38		Rare 19	0,38	0,38		Rare 19	0,43	0,43		Rare 19	0,35	0,35
	Rare 20	0,37	0,37		Rare 20	0,37	0,37		Rare 20	0,42	0,42		Rare 20	0,34	0,34
	Rare 21	0,39	0,39		Rare 21	0,39	0,39		Rare 21	0,45	0,45		Rare 21	0,36	0,36
	Rare 22	0,38	0,38		Rare 22	0,38	0,38		Rare 22	0,43	0,43		Rare 22	0,35	0,35
	Rare 23	0,37	0,37		Rare 23	0,37	0,37		Rare 23	0,42	0,42		Rare 23	0,34	0,34
	Rare 24	0,39	0,39		Rare 24	0,39	0,39		Rare 24	0,45	0,45		Rare 24	0,36	0,36
	Rare 25	0,38	0,38		Rare 25	0,38	0,38		Rare 25	0,43	0,43		Rare 25	0,35	0,35
	Rare 26	0,37	0,37		Rare 26	0,37	0,37		Rare 26	0,42	0,42		Rare 26	0,34	0,34
	Rare 27	0,36	0,36		Rare 27	0,36	0,36		Rare 27	0,41	0,41		Rare 27	0,33	0,33
	Rare 28	0,36	0,36		Rare 28	0,36	0,36		Rare 28	0,41	0,41		Rare 28	0,33	0,33
	Rare 29	0,36	0,36		Rare 29	0,36	0,36		Rare 29	0,41	0,41		Rare 29	0,33	0,33
	Rare 30	0,36	0,36		Rare 30	0,36	0,36		Rare 30	0,41	0,41		Rare 30	0,33	0,33
	Rare 31	0,41	0,41		Rare 31	0,39	0,39		Rare 31	0,48	0,48		Rare 31	0,36	0,36
	Rare 32	0,40	0,40		Rare 32	0,38	0,38		Rare 32	0,47	0,47		Rare 32	0,35	0,35
	Rare 33	0,38	0,38		Rare 33	0,37	0,37		Rare 33	0,45	0,45		Rare 33	0,34	0,34
	Rare 34	0,41	0,41		Rare 34	0,39	0,39		Rare 34	0,48	0,48		Rare 34	0,36	0,36

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 35	0,40	0,40		Rare 35	0,38	0,38		Rare 35	0,47	0,47		Rare 35	0,35	0,35
	Rare 36	0,38	0,38		Rare 36	0,37	0,37		Rare 36	0,45	0,45		Rare 36	0,34	0,34
	Rare 37	0,41	0,41		Rare 37	0,39	0,39		Rare 37	0,48	0,48		Rare 37	0,36	0,36
	Rare 38	0,40	0,40		Rare 38	0,38	0,38		Rare 38	0,47	0,47		Rare 38	0,35	0,35
	Rare 39	0,38	0,38		Rare 39	0,37	0,37		Rare 39	0,46	0,46		Rare 39	0,34	0,34
	Rare 40	0,41	0,41		Rare 40	0,39	0,39		Rare 40	0,48	0,48		Rare 40	0,36	0,36
	Rare 41	0,40	0,40		Rare 41	0,38	0,38		Rare 41	0,47	0,47		Rare 41	0,35	0,35
	Rare 42	0,38	0,38		Rare 42	0,37	0,37		Rare 42	0,46	0,46		Rare 42	0,34	0,34
	Rare 43	0,39	0,39		Rare 43	0,37	0,37		Rare 43	0,47	0,47		Rare 43	0,35	0,35
	Rare 44	0,39	0,39		Rare 44	0,37	0,37		Rare 44	0,47	0,47		Rare 44	0,35	0,35
	Rare 45	0,39	0,39		Rare 45	0,37	0,37		Rare 45	0,47	0,47		Rare 45	0,35	0,35
	Rare 46	0,39	0,39		Rare 46	0,37	0,37		Rare 46	0,47	0,47		Rare 46	0,35	0,35
	Freq 1	0,36	0,36		Freq 1	0,36	0,36		Freq 1	0,42	0,42		Freq 1	0,33	0,33
	Freq 2	0,36	0,36		Freq 2	0,36	0,36		Freq 2	0,42	0,42		Freq 2	0,33	0,33
	Freq 3	0,35	0,35		Freq 3	0,35	0,35		Freq 3	0,41	0,41		Freq 3	0,32	0,32
	Freq 4	0,35	0,35		Freq 4	0,35	0,35		Freq 4	0,41	0,41		Freq 4	0,32	0,32
	Freq 5	0,35	0,35		Freq 5	0,35	0,35		Freq 5	0,41	0,41		Freq 5	0,32	0,32
	Freq 6	0,35	0,35		Freq 6	0,35	0,35		Freq 6	0,41	0,41		Freq 6	0,32	0,32
	Freq 7	0,35	0,35		Freq 7	0,35	0,35		Freq 7	0,40	0,40		Freq 7	0,32	0,32
	Freq 8	0,36	0,36		Freq 8	0,35	0,35		Freq 8	0,43	0,43		Freq 8	0,33	0,33
	Perm 1	0,35	0,35		Perm 1	0,35	0,35		Perm 1	0,41	0,41		Perm 1	0,32	0,32
	MAX.	0,41	0,41		MAX.	0,39	0,39		MAX.	0,48	0,48		MAX.	0,36	0,36
9	Rare 1	0,38	0,38	10	Rare 1	0,33	0,33	11	Rare 1	0,34	0,34	12	Rare 1	0,29	0,29
	Rare 2	0,38	0,38		Rare 2	0,32	0,32		Rare 2	0,33	0,33		Rare 2	0,29	0,29
	Rare 3	0,38	0,38		Rare 3	0,33	0,33		Rare 3	0,34	0,34		Rare 3	0,29	0,29
	Rare 4	0,38	0,38		Rare 4	0,32	0,32		Rare 4	0,33	0,33		Rare 4	0,28	0,28
	Rare 5	0,36	0,36		Rare 5	0,31	0,31		Rare 5	0,32	0,32		Rare 5	0,27	0,27
	Rare 6	0,38	0,38		Rare 6	0,33	0,33		Rare 6	0,34	0,34		Rare 6	0,29	0,29
	Rare 7	0,38	0,38		Rare 7	0,32	0,32		Rare 7	0,33	0,33		Rare 7	0,29	0,29
	Rare 8	0,36	0,36		Rare 8	0,31	0,31		Rare 8	0,32	0,32		Rare 8	0,28	0,28
	Rare 9	0,38	0,38		Rare 9	0,33	0,33		Rare 9	0,34	0,34		Rare 9	0,29	0,29
	Rare 10	0,38	0,38		Rare 10	0,32	0,32		Rare 10	0,33	0,33		Rare 10	0,29	0,29
	Rare 11	0,36	0,36		Rare 11	0,31	0,31		Rare 11	0,32	0,32		Rare 11	0,28	0,28
	Rare 12	0,38	0,38		Rare 12	0,33	0,33		Rare 12	0,34	0,34		Rare 12	0,29	0,29
	Rare 13	0,38	0,38		Rare 13	0,32	0,32		Rare 13	0,33	0,33		Rare 13	0,28	0,28
	Rare 14	0,36	0,36		Rare 14	0,31	0,31		Rare 14	0,32	0,32		Rare 14	0,27	0,27
	Rare 15	0,37	0,37		Rare 15	0,33	0,33		Rare 15	0,33	0,33		Rare 15	0,31	0,31
	Rare 16	0,36	0,36		Rare 16	0,33	0,33		Rare 16	0,32	0,32		Rare 16	0,31	0,31
	Rare 17	0,35	0,35		Rare 17	0,32	0,32		Rare 17	0,31	0,31		Rare 17	0,30	0,30
	Rare 18	0,37	0,37		Rare 18	0,33	0,33		Rare 18	0,33	0,33		Rare 18	0,32	0,32
	Rare 19	0,36	0,36		Rare 19	0,33	0,33		Rare 19	0,32	0,32		Rare 19	0,31	0,31
	Rare 20	0,35	0,35		Rare 20	0,32	0,32		Rare 20	0,31	0,31		Rare 20	0,31	0,31
	Rare 21	0,37	0,37		Rare 21	0,33	0,33		Rare 21	0,33	0,33		Rare 21	0,32	0,32
	Rare 22	0,36	0,36		Rare 22	0,33	0,33		Rare 22	0,32	0,32		Rare 22	0,31	0,31
	Rare 23	0,35	0,35		Rare 23	0,32	0,32		Rare 23	0,31	0,31		Rare 23	0,31	0,31
	Rare 24	0,37	0,37		Rare 24	0,33	0,33		Rare 24	0,33	0,33		Rare 24	0,31	0,31
	Rare 25	0,36	0,36		Rare 25	0,33	0,33		Rare 25	0,32	0,32		Rare 25	0,31	0,31
	Rare 26	0,35	0,35		Rare 26	0,32	0,32		Rare 26	0,31	0,31		Rare 26	0,30	0,30
	Rare 27	0,35	0,35		Rare 27	0,32	0,32		Rare 27	0,31	0,31		Rare 27	0,32	0,32
	Rare 28	0,35	0,35		Rare 28	0,32	0,32		Rare 28	0,31	0,31		Rare 28	0,32	0,32
	Rare 29	0,35	0,35		Rare 29	0,32	0,32		Rare 29	0,31	0,31		Rare 29	0,32	0,32
	Rare 30	0,35	0,35		Rare 30	0,32	0,32		Rare 30	0,31	0,31		Rare 30	0,32	0,32
	Rare 31	0,40	0,40		Rare 31	0,33	0,33		Rare 31	0,34	0,34		Rare 31	0,26	0,26
	Rare 32	0,39	0,39		Rare 32	0,32	0,32		Rare 32	0,34	0,34		Rare 32	0,26	0,26
	Rare 33	0,38	0,38		Rare 33	0,31	0,31		Rare 33	0,33	0,33		Rare 33	0,25	0,25
	Rare 34	0,40	0,40		Rare 34	0,33	0,33		Rare 34	0,34	0,34		Rare 34	0,27	0,27
	Rare 35	0,39	0,39		Rare 35	0,32	0,32		Rare 35	0,34	0,34		Rare 35	0,26	0,26
	Rare 36	0,38	0,38		Rare 36	0,31	0,31		Rare 36	0,33	0,33		Rare 36	0,26	0,26
	Rare 37	0,40	0,40		Rare 37	0,33	0,33		Rare 37	0,34	0,34		Rare 37	0,27	0,27
	Rare 38	0,39	0,39		Rare 38	0,32	0,32		Rare 38	0,34	0,34		Rare 38	0,26	0,26
	Rare 39	0,38	0,38		Rare 39	0,31	0,31		Rare 39	0,33	0,33		Rare 39	0,26	0,26
	Rare 40	0,40	0,40		Rare 40	0,33	0,33		Rare 40	0,34	0,34		Rare 40	0,26	0,26
	Rare 41	0,39	0,39		Rare 41	0,32	0,32		Rare 41	0,34	0,34		Rare 41	0,26	0,26
	Rare 42	0,38	0,38		Rare 42	0,31	0,31		Rare 42	0,33	0,33		Rare 42	0,25	0,25
	Rare 43	0,38	0,38		Rare 43	0,31	0,31		Rare 43	0,33	0,33		Rare 43	0,23	0,23
	Rare 44	0,38	0,38		Rare 44	0,31	0,31		Rare 44	0,33	0,33		Rare 44	0,24	0,24
	Rare 45	0,38	0,38		Rare 45	0,31	0,31		Rare 45	0,33	0,33		Rare 45	0,24	0,24
	Rare 46	0,38	0,38		Rare 46	0,31	0,31		Rare 46	0,33	0,33		Rare 46	0,23	0,23
	Freq 1	0,35	0,35		Freq 1	0,30	0,30		Freq 1	0,31	0,31		Freq 1	0,27	0,27
	Freq 2	0,35	0,35		Freq 2	0,30	0,30		Freq 2	0,31	0,31		Freq 2	0,27	0,27
	Freq 3	0,35	0,35		Freq 3	0,30	0,30		Freq 3	0,30	0,30		Freq 3	0,26	0,26
	Freq 4	0,35	0,35		Freq 4	0,30	0,30		Freq 4	0,30	0,30		Freq 4	0,27	0,27
	Freq 5	0,35	0,35		Freq 5	0,30	0,30		Freq 5	0,30	0,30		Freq 5	0,27	0,27
	Freq 6	0,35	0,35		Freq 6	0,30	0,30		Freq 6	0,30	0,30		Freq 6	0,26	0,26
	Freq 7	0,34	0,34		Freq 7	0,30	0,30		Freq 7	0,30	0,30		Freq 7	0,29	0,29
	Freq 8	0,36	0,36		Freq 8	0,30	0,30		Freq 8	0,31	0,31		Freq 8	0,24	0,24
	Perm 1	0,35	0,35		Perm 1	0,30	0,30		Perm 1	0,30	0,30		Perm 1	0,27	0,27
	MAX.	0,40	0,40		MAX.	0,33	0,33		MAX.	0,34	0,34		MAX.	0,32	0,32
13	Rare 1	0,27	0,27	14	Rare 1	0,34	0,34	15	Rare 1	0,30	0,30	16	Rare 1	0,43	0,43
	Rare 2	0,26	0,26		Rare 2	0,33	0,33		Rare 2	0,29	0,29		Rare 2	0,41	0,41
	Rare 3	0,27	0,27		Rare 3	0,34	0,34		Rare 3	0,30	0,30		Rare 3	0,43	0,43
	Rare 4	0,26	0,26		Rare 4	0,33	0,33		Rare 4	0,30	0,30		Rare 4	0,41	0,41
	Rare 5	0,25	0,25		Rare 5	0,32	0,32		Rare 5	0,29	0,29		Rare 5	0,40	0,40
	Rare 6	0,27	0,27		Rare 6	0,34	0,34		Rare 6	0,30	0,30		Rare 6	0,43	0,43
	Rare 7	0,26	0,26		Rare 7	0,33	0,33		Rare 7	0,29	0,29		Rare 7	0,41	0,41
	Rare 8	0,25	0,25		Rare 8	0,32	0,32		Rare 8	0,28	0,28		Rare 8	0,40	0,40
	Rare 9	0,27	0,27		Rare 9	0,34	0,34		Rare 9	0,30	0,30		Rare 9	0,43	0,43
	Rare 10	0,26	0,26		Rare 10	0,33	0,33		Rare 10	0,29	0,29		Rare 10	0,41	0,41
	Rare 11	0,25	0,25		Rare 11	0,32	0,32		Rare 11	0,28	0,28		Rare 11	0,40	0,40
	Rare 12	0,27	0,27		Rare 12	0,35	0,35		Rare 12	0,30	0,30		Rare 12	0,43	0,43

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 13	0,26	0,26		Rare 13	0,33	0,33		Rare 13	0,30	0,30		Rare 13	0,41	0,41
	Rare 14	0,25	0,25		Rare 14	0,33	0,33		Rare 14	0,29	0,29		Rare 14	0,40	0,40
	Rare 15	0,27	0,27		Rare 15	0,35	0,35		Rare 15	0,32	0,32		Rare 15	0,43	0,43
	Rare 16	0,26	0,26		Rare 16	0,34	0,34		Rare 16	0,32	0,32		Rare 16	0,42	0,42
	Rare 17	0,26	0,26		Rare 17	0,33	0,33		Rare 17	0,31	0,31		Rare 17	0,40	0,40
	Rare 18	0,27	0,27		Rare 18	0,35	0,35		Rare 18	0,32	0,32		Rare 18	0,43	0,43
	Rare 19	0,26	0,26		Rare 19	0,34	0,34		Rare 19	0,31	0,31		Rare 19	0,42	0,42
	Rare 20	0,26	0,26		Rare 20	0,33	0,33		Rare 20	0,30	0,30		Rare 20	0,40	0,40
	Rare 21	0,27	0,27		Rare 21	0,35	0,35		Rare 21	0,32	0,32		Rare 21	0,43	0,43
	Rare 22	0,26	0,26		Rare 22	0,34	0,34		Rare 22	0,31	0,31		Rare 22	0,42	0,42
	Rare 23	0,26	0,26		Rare 23	0,33	0,33		Rare 23	0,30	0,30		Rare 23	0,40	0,40
	Rare 24	0,27	0,27		Rare 24	0,36	0,36		Rare 24	0,32	0,32		Rare 24	0,43	0,43
	Rare 25	0,26	0,26		Rare 25	0,35	0,35		Rare 25	0,32	0,32		Rare 25	0,42	0,42
	Rare 26	0,26	0,26		Rare 26	0,34	0,34		Rare 26	0,31	0,31		Rare 26	0,40	0,40
	Rare 27	0,26	0,26		Rare 27	0,34	0,34		Rare 27	0,32	0,32		Rare 27	0,40	0,40
	Rare 28	0,26	0,26		Rare 28	0,34	0,34		Rare 28	0,32	0,32		Rare 28	0,40	0,40
	Rare 29	0,26	0,26		Rare 29	0,34	0,34		Rare 29	0,32	0,32		Rare 29	0,40	0,40
	Rare 30	0,26	0,26		Rare 30	0,35	0,35		Rare 30	0,32	0,32		Rare 30	0,40	0,40
	Rare 31	0,26	0,26		Rare 31	0,33	0,33		Rare 31	0,28	0,28		Rare 31	0,42	0,42
	Rare 32	0,25	0,25		Rare 32	0,32	0,32		Rare 32	0,27	0,27		Rare 32	0,41	0,41
	Rare 33	0,25	0,25		Rare 33	0,31	0,31		Rare 33	0,27	0,27		Rare 33	0,40	0,40
	Rare 34	0,26	0,26		Rare 34	0,33	0,33		Rare 34	0,27	0,27		Rare 34	0,42	0,42
	Rare 35	0,25	0,25		Rare 35	0,32	0,32		Rare 35	0,27	0,27		Rare 35	0,41	0,41
	Rare 36	0,25	0,25		Rare 36	0,31	0,31		Rare 36	0,26	0,26		Rare 36	0,40	0,40
	Rare 37	0,26	0,26		Rare 37	0,33	0,33		Rare 37	0,27	0,27		Rare 37	0,42	0,42
	Rare 38	0,25	0,25		Rare 38	0,32	0,32		Rare 38	0,27	0,27		Rare 38	0,41	0,41
	Rare 39	0,25	0,25		Rare 39	0,31	0,31		Rare 39	0,26	0,26		Rare 39	0,40	0,40
	Rare 40	0,26	0,26		Rare 40	0,33	0,33		Rare 40	0,28	0,28		Rare 40	0,42	0,42
	Rare 41	0,25	0,25		Rare 41	0,32	0,32		Rare 41	0,27	0,27		Rare 41	0,41	0,41
	Rare 42	0,25	0,25		Rare 42	0,31	0,31		Rare 42	0,27	0,27		Rare 42	0,40	0,40
	Rare 43	0,24	0,24		Rare 43	0,30	0,30		Rare 43	0,25	0,25		Rare 43	0,39	0,39
	Rare 44	0,24	0,24		Rare 44	0,30	0,30		Rare 44	0,24	0,24		Rare 44	0,39	0,39
	Rare 45	0,24	0,24		Rare 45	0,30	0,30		Rare 45	0,24	0,24		Rare 45	0,39	0,39
	Rare 46	0,24	0,24		Rare 46	0,30	0,30		Rare 46	0,25	0,25		Rare 46	0,39	0,39
	Freq 1	0,25	0,25		Freq 1	0,31	0,31		Freq 1	0,28	0,28		Freq 1	0,39	0,39
	Freq 2	0,25	0,25		Freq 2	0,31	0,31		Freq 2	0,27	0,27		Freq 2	0,38	0,38
	Freq 3	0,24	0,24		Freq 3	0,31	0,31		Freq 3	0,27	0,27		Freq 3	0,38	0,38
	Freq 4	0,24	0,24		Freq 4	0,31	0,31		Freq 4	0,27	0,27		Freq 4	0,38	0,38
	Freq 5	0,24	0,24		Freq 5	0,31	0,31		Freq 5	0,27	0,27		Freq 5	0,38	0,38
	Freq 6	0,24	0,24		Freq 6	0,31	0,31		Freq 6	0,27	0,27		Freq 6	0,38	0,38
	Freq 7	0,25	0,25		Freq 7	0,32	0,32		Freq 7	0,29	0,29		Freq 7	0,38	0,38
	Freq 8	0,24	0,24		Freq 8	0,30	0,30		Freq 8	0,25	0,25		Freq 8	0,37	0,37
	Perm 1	0,24	0,24		Perm 1	0,31	0,31		Perm 1	0,27	0,27		Perm 1	0,38	0,38
	MAX.	0,27	0,27		MAX.	0,36	0,36		MAX.	0,32	0,32		MAX.	0,43	0,43
17	Rare 1	0,40	0,40	18	Rare 1	0,34	0,34	19	Rare 1	0,46	0,46	20	Rare 1	0,39	0,39
	Rare 2	0,39	0,39		Rare 2	0,34	0,34		Rare 2	0,45	0,45		Rare 2	0,38	0,38
	Rare 3	0,40	0,40		Rare 3	0,34	0,34		Rare 3	0,46	0,46		Rare 3	0,39	0,39
	Rare 4	0,39	0,39		Rare 4	0,34	0,34		Rare 4	0,45	0,45		Rare 4	0,38	0,38
	Rare 5	0,37	0,37		Rare 5	0,33	0,33		Rare 5	0,43	0,43		Rare 5	0,37	0,37
	Rare 6	0,40	0,40		Rare 6	0,34	0,34		Rare 6	0,46	0,46		Rare 6	0,39	0,39
	Rare 7	0,39	0,39		Rare 7	0,34	0,34		Rare 7	0,45	0,45		Rare 7	0,38	0,38
	Rare 8	0,37	0,37		Rare 8	0,33	0,33		Rare 8	0,43	0,43		Rare 8	0,37	0,37
	Rare 9	0,40	0,40		Rare 9	0,34	0,34		Rare 9	0,46	0,46		Rare 9	0,39	0,39
	Rare 10	0,39	0,39		Rare 10	0,34	0,34		Rare 10	0,45	0,45		Rare 10	0,38	0,38
	Rare 11	0,37	0,37		Rare 11	0,33	0,33		Rare 11	0,43	0,43		Rare 11	0,37	0,37
	Rare 12	0,40	0,40		Rare 12	0,34	0,34		Rare 12	0,46	0,46		Rare 12	0,39	0,39
	Rare 13	0,39	0,39		Rare 13	0,34	0,34		Rare 13	0,45	0,45		Rare 13	0,38	0,38
	Rare 14	0,37	0,37		Rare 14	0,33	0,33		Rare 14	0,43	0,43		Rare 14	0,37	0,37
	Rare 15	0,39	0,39		Rare 15	0,35	0,35		Rare 15	0,44	0,44		Rare 15	0,39	0,39
	Rare 16	0,38	0,38		Rare 16	0,34	0,34		Rare 16	0,43	0,43		Rare 16	0,38	0,38
	Rare 17	0,37	0,37		Rare 17	0,33	0,33		Rare 17	0,42	0,42		Rare 17	0,36	0,36
	Rare 18	0,39	0,39		Rare 18	0,35	0,35		Rare 18	0,44	0,44		Rare 18	0,39	0,39
	Rare 19	0,38	0,38		Rare 19	0,34	0,34		Rare 19	0,43	0,43		Rare 19	0,38	0,38
	Rare 20	0,37	0,37		Rare 20	0,33	0,33		Rare 20	0,42	0,42		Rare 20	0,36	0,36
	Rare 21	0,39	0,39		Rare 21	0,35	0,35		Rare 21	0,44	0,44		Rare 21	0,39	0,39
	Rare 22	0,38	0,38		Rare 22	0,34	0,34		Rare 22	0,43	0,43		Rare 22	0,38	0,38
	Rare 23	0,37	0,37		Rare 23	0,33	0,33		Rare 23	0,42	0,42		Rare 23	0,36	0,36
	Rare 24	0,39	0,39		Rare 24	0,35	0,35		Rare 24	0,44	0,44		Rare 24	0,39	0,39
	Rare 25	0,38	0,38		Rare 25	0,34	0,34		Rare 25	0,43	0,43		Rare 25	0,38	0,38
	Rare 26	0,37	0,37		Rare 26	0,33	0,33		Rare 26	0,42	0,42		Rare 26	0,36	0,36
	Rare 27	0,36	0,36		Rare 27	0,34	0,34		Rare 27	0,40	0,40		Rare 27	0,36	0,36
	Rare 28	0,36	0,36		Rare 28	0,34	0,34		Rare 28	0,40	0,40		Rare 28	0,36	0,36
	Rare 29	0,36	0,36		Rare 29	0,34	0,34		Rare 29	0,40	0,40		Rare 29	0,36	0,36
	Rare 30	0,36	0,36		Rare 30	0,34	0,34		Rare 30	0,40	0,40		Rare 30	0,36	0,36
	Rare 31	0,41	0,41		Rare 31	0,34	0,34		Rare 31	0,48	0,48		Rare 31	0,39	0,39
	Rare 32	0,39	0,39		Rare 32	0,33	0,33		Rare 32	0,46	0,46		Rare 32	0,38	0,38
	Rare 33	0,38	0,38		Rare 33	0,32	0,32		Rare 33	0,45	0,45		Rare 33	0,37	0,37
	Rare 34	0,41	0,41		Rare 34	0,34	0,34		Rare 34	0,48	0,48		Rare 34	0,39	0,39
	Rare 35	0,39	0,39		Rare 35	0,33	0,33		Rare 35	0,46	0,46		Rare 35	0,38	0,38
	Rare 36	0,38	0,38		Rare 36	0,32	0,32		Rare 36	0,45	0,45		Rare 36	0,37	0,37
	Rare 37	0,41	0,41		Rare 37	0,34	0,34		Rare 37	0,48	0,48		Rare 37	0,39	0,39
	Rare 38	0,39	0,39		Rare 38	0,33	0,33		Rare 38	0,46	0,46		Rare 38	0,38	0,38
	Rare 39	0,38	0,38		Rare 39	0,32	0,32		Rare 39	0,45	0,45		Rare 39	0,37	0,37
	Rare 40	0,41	0,41		Rare 40	0,34	0,34		Rare 40	0,48	0,48		Rare 40	0,39	0,39
	Rare 41	0,39	0,39		Rare 41	0,33	0,33		Rare 41	0,46	0,46		Rare 41	0,38	0,38
	Rare 42	0,38	0,38		Rare 42	0,32	0,32		Rare 42	0,45	0,45		Rare 42	0,37	0,37
	Rare 43	0,39	0,39		Rare 43	0,32	0,32		Rare 43	0,46	0,46		Rare 43	0,37	0,37
	Rare 44	0,38	0,38		Rare 44	0,32	0,32		Rare 44	0,46	0,46		Rare 44	0,37	0,37
	Rare 45	0,38	0,38		Rare 45	0,32	0,32		Rare 45	0,46	0,46		Rare 45	0,37	0,37
	Rare 46	0,39	0,39		Rare 46	0,32	0,32		Rare 46	0,46	0,46		Rare 46	0,37	0,37
	Freq 1	0,36	0,36		Freq 1	0,32	0,32		Freq 1	0,42	0,42		Freq 1	0,36	0,36

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Freq 2	0,36	0,36		Freq 2	0,31	0,31		Freq 2	0,42	0,42		Freq 2	0,35	0,35
	Freq 3	0,35	0,35		Freq 3	0,31	0,31		Freq 3	0,41	0,41		Freq 3	0,35	0,35
	Freq 4	0,35	0,35		Freq 4	0,31	0,31		Freq 4	0,41	0,41		Freq 4	0,35	0,35
	Freq 5	0,35	0,35		Freq 5	0,31	0,31		Freq 5	0,41	0,41		Freq 5	0,35	0,35
	Freq 6	0,35	0,35		Freq 6	0,31	0,31		Freq 6	0,41	0,41		Freq 6	0,35	0,35
	Freq 7	0,34	0,34		Freq 7	0,32	0,32		Freq 7	0,40	0,40		Freq 7	0,35	0,35
	Freq 8	0,36	0,36		Freq 8	0,31	0,31		Freq 8	0,42	0,42		Freq 8	0,35	0,35
	Perm 1	0,35	0,35		Perm 1	0,31	0,31		Perm 1	0,41	0,41		Perm 1	0,35	0,35
	MAX.	0,41	0,41		MAX.	0,35	0,35		MAX.	0,48	0,48		MAX.	0,39	0,39
21	Rare 1	0,38	0,38	22	Rare 1	0,36	0,36	23	Rare 1	0,34	0,34	24	Rare 1	0,33	0,33
	Rare 2	0,37	0,37		Rare 2	0,35	0,35		Rare 2	0,33	0,33		Rare 2	0,32	0,32
	Rare 3	0,38	0,38		Rare 3	0,36	0,36		Rare 3	0,34	0,34		Rare 3	0,33	0,33
	Rare 4	0,37	0,37		Rare 4	0,35	0,35		Rare 4	0,33	0,33		Rare 4	0,32	0,32
	Rare 5	0,36	0,36		Rare 5	0,34	0,34		Rare 5	0,32	0,32		Rare 5	0,31	0,31
	Rare 6	0,38	0,38		Rare 6	0,36	0,36		Rare 6	0,34	0,34		Rare 6	0,33	0,33
	Rare 7	0,37	0,37		Rare 7	0,35	0,35		Rare 7	0,33	0,33		Rare 7	0,32	0,32
	Rare 8	0,36	0,36		Rare 8	0,34	0,34		Rare 8	0,32	0,32		Rare 8	0,31	0,31
	Rare 9	0,38	0,38		Rare 9	0,36	0,36		Rare 9	0,34	0,34		Rare 9	0,33	0,33
	Rare 10	0,37	0,37		Rare 10	0,35	0,35		Rare 10	0,33	0,33		Rare 10	0,32	0,32
	Rare 11	0,36	0,36		Rare 11	0,34	0,34		Rare 11	0,32	0,32		Rare 11	0,31	0,31
	Rare 12	0,38	0,38		Rare 12	0,36	0,36		Rare 12	0,34	0,34		Rare 12	0,33	0,33
	Rare 13	0,37	0,37		Rare 13	0,35	0,35		Rare 13	0,33	0,33		Rare 13	0,32	0,32
	Rare 14	0,36	0,36		Rare 14	0,34	0,34		Rare 14	0,32	0,32		Rare 14	0,31	0,31
	Rare 15	0,37	0,37		Rare 15	0,36	0,36		Rare 15	0,33	0,33		Rare 15	0,33	0,33
	Rare 16	0,36	0,36		Rare 16	0,35	0,35		Rare 16	0,32	0,32		Rare 16	0,33	0,33
	Rare 17	0,35	0,35		Rare 17	0,34	0,34		Rare 17	0,31	0,31		Rare 17	0,32	0,32
	Rare 18	0,37	0,37		Rare 18	0,36	0,36		Rare 18	0,33	0,33		Rare 18	0,33	0,33
	Rare 19	0,36	0,36		Rare 19	0,35	0,35		Rare 19	0,32	0,32		Rare 19	0,33	0,33
	Rare 20	0,35	0,35		Rare 20	0,34	0,34		Rare 20	0,31	0,31		Rare 20	0,32	0,32
	Rare 21	0,37	0,37		Rare 21	0,36	0,36		Rare 21	0,33	0,33		Rare 21	0,33	0,33
	Rare 22	0,36	0,36		Rare 22	0,35	0,35		Rare 22	0,32	0,32		Rare 22	0,33	0,33
	Rare 23	0,35	0,35		Rare 23	0,34	0,34		Rare 23	0,31	0,31		Rare 23	0,32	0,32
	Rare 24	0,37	0,37		Rare 24	0,36	0,36		Rare 24	0,33	0,33		Rare 24	0,33	0,33
	Rare 25	0,36	0,36		Rare 25	0,35	0,35		Rare 25	0,32	0,32		Rare 25	0,33	0,33
	Rare 26	0,35	0,35		Rare 26	0,34	0,34		Rare 26	0,31	0,31		Rare 26	0,32	0,32
	Rare 27	0,34	0,34		Rare 27	0,33	0,33		Rare 27	0,31	0,31		Rare 27	0,32	0,32
	Rare 28	0,34	0,34		Rare 28	0,33	0,33		Rare 28	0,31	0,31		Rare 28	0,32	0,32
	Rare 29	0,34	0,34		Rare 29	0,33	0,33		Rare 29	0,31	0,31		Rare 29	0,32	0,32
	Rare 30	0,34	0,34		Rare 30	0,33	0,33		Rare 30	0,31	0,31		Rare 30	0,32	0,32
	Rare 31	0,39	0,39		Rare 31	0,37	0,37		Rare 31	0,34	0,34		Rare 31	0,33	0,33
	Rare 32	0,38	0,38		Rare 32	0,36	0,36		Rare 32	0,34	0,34		Rare 32	0,32	0,32
	Rare 33	0,37	0,37		Rare 33	0,35	0,35		Rare 33	0,33	0,33		Rare 33	0,31	0,31
	Rare 34	0,39	0,39		Rare 34	0,37	0,37		Rare 34	0,34	0,34		Rare 34	0,33	0,33
	Rare 35	0,38	0,38		Rare 35	0,36	0,36		Rare 35	0,34	0,34		Rare 35	0,32	0,32
	Rare 36	0,37	0,37		Rare 36	0,35	0,35		Rare 36	0,33	0,33		Rare 36	0,31	0,31
	Rare 37	0,39	0,39		Rare 37	0,36	0,36		Rare 37	0,34	0,34		Rare 37	0,33	0,33
	Rare 38	0,38	0,38		Rare 38	0,36	0,36		Rare 38	0,34	0,34		Rare 38	0,32	0,32
	Rare 39	0,37	0,37		Rare 39	0,35	0,35		Rare 39	0,33	0,33		Rare 39	0,31	0,31
	Rare 40	0,39	0,39		Rare 40	0,37	0,37		Rare 40	0,34	0,34		Rare 40	0,33	0,33
	Rare 41	0,38	0,38		Rare 41	0,36	0,36		Rare 41	0,34	0,34		Rare 41	0,32	0,32
	Rare 42	0,37	0,37		Rare 42	0,35	0,35		Rare 42	0,33	0,33		Rare 42	0,31	0,31
	Rare 43	0,38	0,38		Rare 43	0,35	0,35		Rare 43	0,33	0,33		Rare 43	0,31	0,31
	Rare 44	0,38	0,38		Rare 44	0,35	0,35		Rare 44	0,33	0,33		Rare 44	0,31	0,31
	Rare 45	0,38	0,38		Rare 45	0,35	0,35		Rare 45	0,33	0,33		Rare 45	0,31	0,31
	Rare 46	0,38	0,38		Rare 46	0,35	0,35		Rare 46	0,33	0,33		Rare 46	0,31	0,31
	Freq 1	0,35	0,35		Freq 1	0,33	0,33		Freq 1	0,31	0,31		Freq 1	0,30	0,30
	Freq 2	0,35	0,35		Freq 2	0,33	0,33		Freq 2	0,31	0,31		Freq 2	0,30	0,30
	Freq 3	0,34	0,34		Freq 3	0,32	0,32		Freq 3	0,30	0,30		Freq 3	0,30	0,30
	Freq 4	0,34	0,34		Freq 4	0,32	0,32		Freq 4	0,30	0,30		Freq 4	0,30	0,30
	Freq 5	0,34	0,34		Freq 5	0,32	0,32		Freq 5	0,30	0,30		Freq 5	0,30	0,30
	Freq 6	0,34	0,34		Freq 6	0,32	0,32		Freq 6	0,30	0,30		Freq 6	0,30	0,30
	Freq 7	0,33	0,33		Freq 7	0,32	0,32		Freq 7	0,30	0,30		Freq 7	0,30	0,30
	Freq 8	0,35	0,35		Freq 8	0,33	0,33		Freq 8	0,31	0,31		Freq 8	0,29	0,29
	Perm 1	0,34	0,34		Perm 1	0,32	0,32		Perm 1	0,30	0,30		Perm 1	0,30	0,30
	MAX.	0,39	0,39		MAX.	0,37	0,37		MAX.	0,34	0,34		MAX.	0,33	0,33
25	Rare 1	0,27	0,27	26	Rare 1	0,29	0,29	27	Rare 1	0,43	0,43	33	Rare 1	0,16	0,16
	Rare 2	0,26	0,26		Rare 2	0,28	0,28		Rare 2	0,41	0,41		Rare 2	0,15	0,15
	Rare 3	0,27	0,27		Rare 3	0,29	0,29		Rare 3	0,43	0,43		Rare 3	0,16	0,16
	Rare 4	0,26	0,26		Rare 4	0,29	0,29		Rare 4	0,41	0,41		Rare 4	0,15	0,15
	Rare 5	0,26	0,26		Rare 5	0,28	0,28		Rare 5	0,40	0,40		Rare 5	0,15	0,15
	Rare 6	0,27	0,27		Rare 6	0,29	0,29		Rare 6	0,43	0,43		Rare 6	0,16	0,16
	Rare 7	0,26	0,26		Rare 7	0,29	0,29		Rare 7	0,41	0,41		Rare 7	0,15	0,15
	Rare 8	0,26	0,26		Rare 8	0,28	0,28		Rare 8	0,40	0,40		Rare 8	0,15	0,15
	Rare 9	0,27	0,27		Rare 9	0,29	0,29		Rare 9	0,43	0,43		Rare 9	0,16	0,16
	Rare 10	0,26	0,26		Rare 10	0,28	0,28		Rare 10	0,41	0,41		Rare 10	0,15	0,15
	Rare 11	0,26	0,26		Rare 11	0,27	0,27		Rare 11	0,40	0,40		Rare 11	0,15	0,15
	Rare 12	0,27	0,27		Rare 12	0,29	0,29		Rare 12	0,43	0,43		Rare 12	0,16	0,16
	Rare 13	0,26	0,26		Rare 13	0,28	0,28		Rare 13	0,41	0,41		Rare 13	0,15	0,15
	Rare 14	0,26	0,26		Rare 14	0,27	0,27		Rare 14	0,40	0,40		Rare 14	0,15	0,15
	Rare 15	0,28	0,28		Rare 15	0,32	0,32		Rare 15	0,42	0,42		Rare 15	0,16	0,16
	Rare 16	0,27	0,27		Rare 16	0,31	0,31		Rare 16	0,40	0,40		Rare 16	0,15	0,15
	Rare 17	0,26	0,26		Rare 17	0,31	0,31		Rare 17	0,39	0,39		Rare 17	0,15	0,15
	Rare 18	0,28	0,28		Rare 18	0,32	0,32		Rare 18	0,42	0,42		Rare 18	0,16	0,16
	Rare 19	0,27	0,27		Rare 19	0,31	0,31		Rare 19	0,40	0,40		Rare 19	0,15	0,15
	Rare 20	0,26	0,26		Rare 20	0,31	0,31		Rare 20	0,39	0,39		Rare 20	0,15	0,15
	Rare 21	0,28	0,28		Rare 21	0,31	0,31		Rare 21	0,42	0,42		Rare 21	0,16	0,16
	Rare 22	0,27	0,27		Rare 22	0,31	0,31		Rare 22	0,40	0,40		Rare 22	0,15	0,15
	Rare 23	0,26	0,26		Rare 23	0,30	0,30		Rare 23	0,39	0,39		Rare 23	0,15	0,15
	Rare 24	0,28	0,28		Rare 24	0,31	0,31		Rare 24	0,42	0,42		Rare 24	0,16	0,16
	Rare 25	0,27	0,27		Rare 25	0,31	0,31		Rare 25	0,40	0,40		Rare 25	0,15	0,15

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 26	0,26	0,26		Rare 26	0,30	0,30		Rare 26	0,39	0,39		Rare 26	0,15	0,15
	Rare 27	0,26	0,26		Rare 27	0,32	0,32		Rare 27	0,39	0,39		Rare 27	0,15	0,15
	Rare 28	0,26	0,26		Rare 28	0,32	0,32		Rare 28	0,39	0,39		Rare 28	0,15	0,15
	Rare 29	0,26	0,26		Rare 29	0,32	0,32		Rare 29	0,39	0,39		Rare 29	0,15	0,15
	Rare 30	0,26	0,26		Rare 30	0,32	0,32		Rare 30	0,39	0,39		Rare 30	0,15	0,15
	Rare 31	0,26	0,26		Rare 31	0,27	0,27		Rare 31	0,43	0,43		Rare 31	0,16	0,16
	Rare 32	0,26	0,26		Rare 32	0,26	0,26		Rare 32	0,42	0,42		Rare 32	0,15	0,15
	Rare 33	0,25	0,25		Rare 33	0,25	0,25		Rare 33	0,40	0,40		Rare 33	0,15	0,15
	Rare 34	0,26	0,26		Rare 34	0,27	0,27		Rare 34	0,43	0,43		Rare 34	0,16	0,16
	Rare 35	0,26	0,26		Rare 35	0,26	0,26		Rare 35	0,42	0,42		Rare 35	0,15	0,15
	Rare 36	0,25	0,25		Rare 36	0,25	0,25		Rare 36	0,40	0,40		Rare 36	0,15	0,15
	Rare 37	0,26	0,26		Rare 37	0,26	0,26		Rare 37	0,43	0,43		Rare 37	0,16	0,16
	Rare 38	0,26	0,26		Rare 38	0,26	0,26		Rare 38	0,42	0,42		Rare 38	0,15	0,15
	Rare 39	0,25	0,25		Rare 39	0,25	0,25		Rare 39	0,40	0,40		Rare 39	0,15	0,15
	Rare 40	0,26	0,26		Rare 40	0,26	0,26		Rare 40	0,43	0,43		Rare 40	0,16	0,16
	Rare 41	0,26	0,26		Rare 41	0,26	0,26		Rare 41	0,42	0,42		Rare 41	0,15	0,15
	Rare 42	0,25	0,25		Rare 42	0,25	0,25		Rare 42	0,40	0,40		Rare 42	0,15	0,15
	Rare 43	0,25	0,25		Rare 43	0,24	0,24		Rare 43	0,41	0,41		Rare 43	0,15	0,15
	Rare 44	0,25	0,25		Rare 44	0,24	0,24		Rare 44	0,41	0,41		Rare 44	0,15	0,15
	Rare 45	0,25	0,25		Rare 45	0,23	0,23		Rare 45	0,41	0,41		Rare 45	0,15	0,15
	Rare 46	0,25	0,25		Rare 46	0,23	0,23		Rare 46	0,41	0,41		Rare 46	0,15	0,15
	Freq 1	0,25	0,25		Freq 1	0,27	0,27		Freq 1	0,38	0,38		Freq 1	0,15	0,15
	Freq 2	0,25	0,25		Freq 2	0,27	0,27		Freq 2	0,38	0,38		Freq 2	0,14	0,14
	Freq 3	0,25	0,25		Freq 3	0,26	0,26		Freq 3	0,37	0,37		Freq 3	0,14	0,14
	Freq 4	0,25	0,25		Freq 4	0,26	0,26		Freq 4	0,37	0,37		Freq 4	0,14	0,14
	Freq 5	0,25	0,25		Freq 5	0,26	0,26		Freq 5	0,37	0,37		Freq 5	0,14	0,14
	Freq 6	0,25	0,25		Freq 6	0,26	0,26		Freq 6	0,37	0,37		Freq 6	0,14	0,14
	Freq 7	0,25	0,25		Freq 7	0,28	0,28		Freq 7	0,37	0,37		Freq 7	0,14	0,14
	Freq 8	0,24	0,24		Freq 8	0,24	0,24		Freq 8	0,38	0,38		Freq 8	0,14	0,14
	Perm 1	0,25	0,25		Perm 1	0,26	0,26		Perm 1	0,37	0,37		Perm 1	0,14	0,14
	MAX.	0,28	0,28		MAX.	0,32	0,32		MAX.	0,43	0,43		MAX.	0,16	0,16
34	Rare 1	0,28	0,28	35	Rare 1	0,44	0,44	36	Rare 1	0,39	0,39	37	Rare 1	0,25	0,25
	Rare 2	0,26	0,26		Rare 2	0,42	0,42		Rare 2	0,38	0,38		Rare 2	0,25	0,25
	Rare 3	0,28	0,28		Rare 3	0,44	0,44		Rare 3	0,39	0,39		Rare 3	0,25	0,25
	Rare 4	0,26	0,26		Rare 4	0,42	0,42		Rare 4	0,38	0,38		Rare 4	0,25	0,25
	Rare 5	0,26	0,26		Rare 5	0,41	0,41		Rare 5	0,37	0,37		Rare 5	0,24	0,24
	Rare 6	0,28	0,28		Rare 6	0,44	0,44		Rare 6	0,39	0,39		Rare 6	0,25	0,25
	Rare 7	0,26	0,26		Rare 7	0,42	0,42		Rare 7	0,38	0,38		Rare 7	0,25	0,25
	Rare 8	0,26	0,26		Rare 8	0,41	0,41		Rare 8	0,37	0,37		Rare 8	0,24	0,24
	Rare 9	0,28	0,28		Rare 9	0,44	0,44		Rare 9	0,39	0,39		Rare 9	0,25	0,25
	Rare 10	0,26	0,26		Rare 10	0,42	0,42		Rare 10	0,38	0,38		Rare 10	0,25	0,25
	Rare 11	0,26	0,26		Rare 11	0,41	0,41		Rare 11	0,37	0,37		Rare 11	0,24	0,24
	Rare 12	0,28	0,28		Rare 12	0,44	0,44		Rare 12	0,39	0,39		Rare 12	0,25	0,25
	Rare 13	0,26	0,26		Rare 13	0,42	0,42		Rare 13	0,38	0,38		Rare 13	0,25	0,25
	Rare 14	0,26	0,26		Rare 14	0,41	0,41		Rare 14	0,37	0,37		Rare 14	0,24	0,24
	Rare 15	0,27	0,27		Rare 15	0,44	0,44		Rare 15	0,38	0,38		Rare 15	0,25	0,25
	Rare 16	0,26	0,26		Rare 16	0,42	0,42		Rare 16	0,37	0,37		Rare 16	0,25	0,25
	Rare 17	0,25	0,25		Rare 17	0,41	0,41		Rare 17	0,35	0,35		Rare 17	0,24	0,24
	Rare 18	0,27	0,27		Rare 18	0,44	0,44		Rare 18	0,38	0,38		Rare 18	0,25	0,25
	Rare 19	0,26	0,26		Rare 19	0,42	0,42		Rare 19	0,37	0,37		Rare 19	0,25	0,25
	Rare 20	0,25	0,25		Rare 20	0,41	0,41		Rare 20	0,35	0,35		Rare 20	0,24	0,24
	Rare 21	0,27	0,27		Rare 21	0,44	0,44		Rare 21	0,38	0,38		Rare 21	0,25	0,25
	Rare 22	0,26	0,26		Rare 22	0,42	0,42		Rare 22	0,37	0,37		Rare 22	0,25	0,25
	Rare 23	0,25	0,25		Rare 23	0,41	0,41		Rare 23	0,35	0,35		Rare 23	0,24	0,24
	Rare 24	0,27	0,27		Rare 24	0,44	0,44		Rare 24	0,38	0,38		Rare 24	0,25	0,25
	Rare 25	0,26	0,26		Rare 25	0,42	0,42		Rare 25	0,37	0,37		Rare 25	0,25	0,25
	Rare 26	0,25	0,25		Rare 26	0,41	0,41		Rare 26	0,35	0,35		Rare 26	0,24	0,24
	Rare 27	0,25	0,25		Rare 27	0,41	0,41		Rare 27	0,35	0,35		Rare 27	0,24	0,24
	Rare 28	0,25	0,25		Rare 28	0,40	0,40		Rare 28	0,35	0,35		Rare 28	0,24	0,24
	Rare 29	0,25	0,25		Rare 29	0,41	0,41		Rare 29	0,35	0,35		Rare 29	0,24	0,24
	Rare 30	0,25	0,25		Rare 30	0,41	0,41		Rare 30	0,35	0,35		Rare 30	0,24	0,24
	Rare 31	0,28	0,28		Rare 31	0,44	0,44		Rare 31	0,40	0,40		Rare 31	0,25	0,25
	Rare 32	0,27	0,27		Rare 32	0,42	0,42		Rare 32	0,39	0,39		Rare 32	0,25	0,25
	Rare 33	0,26	0,26		Rare 33	0,41	0,41		Rare 33	0,38	0,38		Rare 33	0,24	0,24
	Rare 34	0,28	0,28		Rare 34	0,44	0,44		Rare 34	0,40	0,40		Rare 34	0,25	0,25
	Rare 35	0,27	0,27		Rare 35	0,42	0,42		Rare 35	0,39	0,39		Rare 35	0,25	0,25
	Rare 36	0,26	0,26		Rare 36	0,41	0,41		Rare 36	0,38	0,38		Rare 36	0,24	0,24
	Rare 37	0,28	0,28		Rare 37	0,44	0,44		Rare 37	0,40	0,40		Rare 37	0,25	0,25
	Rare 38	0,27	0,27		Rare 38	0,42	0,42		Rare 38	0,39	0,39		Rare 38	0,25	0,25
	Rare 39	0,26	0,26		Rare 39	0,41	0,41		Rare 39	0,38	0,38		Rare 39	0,24	0,24
	Rare 40	0,28	0,28		Rare 40	0,44	0,44		Rare 40	0,40	0,40		Rare 40	0,25	0,25
	Rare 41	0,27	0,27		Rare 41	0,42	0,42		Rare 41	0,39	0,39		Rare 41	0,25	0,25
	Rare 42	0,26	0,26		Rare 42	0,41	0,41		Rare 42	0,38	0,38		Rare 42	0,24	0,24
	Rare 43	0,26	0,26		Rare 43	0,41	0,41		Rare 43	0,39	0,39		Rare 43	0,24	0,24
	Rare 44	0,26	0,26		Rare 44	0,41	0,41		Rare 44	0,39	0,39		Rare 44	0,24	0,24
	Rare 45	0,26	0,26		Rare 45	0,41	0,41		Rare 45	0,39	0,39		Rare 45	0,24	0,24
	Rare 46	0,26	0,26		Rare 46	0,41	0,41		Rare 46	0,39	0,39		Rare 46	0,24	0,24
	Freq 1	0,25	0,25		Freq 1	0,40	0,40		Freq 1	0,35	0,35		Freq 1	0,23	0,23
	Freq 2	0,24	0,24		Freq 2	0,39	0,39		Freq 2	0,35	0,35		Freq 2	0,23	0,23
	Freq 3	0,24	0,24		Freq 3	0,39	0,39		Freq 3	0,35	0,35		Freq 3	0,23	0,23
	Freq 4	0,24	0,24		Freq 4	0,39	0,39		Freq 4	0,35	0,35		Freq 4	0,23	0,23
	Freq 5	0,24	0,24		Freq 5	0,39	0,39		Freq 5	0,35	0,35		Freq 5	0,23	0,23
	Freq 6	0,24	0,24		Freq 6	0,39	0,39		Freq 6	0,35	0,35		Freq 6	0,23	0,23
	Freq 7	0,24	0,24		Freq 7	0,38	0,38		Freq 7	0,34	0,34		Freq 7	0,23	0,23
	Freq 8	0,24	0,24		Freq 8	0,39	0,39		Freq 8	0,36	0,36		Freq 8	0,23	0,23
	Perm 1	0,24	0,24		Perm 1	0,39	0,39		Perm 1	0,35	0,35		Perm 1	0,23	0,23
	MAX.	0,28	0,28		MAX.	0,44	0,44		MAX.	0,40	0,40		MAX.	0,25	0,25
38	Rare 1	0,25	0,25	39	Rare 1	0,24	0,24	40	Rare 1	0,24	0,24	41	Rare 1	0,18	0,18
	Rare 2	0,24	0,24		Rare 2	0,23	0,23		Rare 2	0,23	0,23		Rare 2	0,18	0,18
	Rare 3	0,25	0,25		Rare 3	0,24	0,24		Rare 3	0,24	0,24		Rare 3	0,18	0,18

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 4	0,24	0,24		Rare 4	0,23	0,23		Rare 4	0,23	0,23		Rare 4	0,18	0,18
	Rare 5	0,24	0,24		Rare 5	0,23	0,23		Rare 5	0,23	0,23		Rare 5	0,17	0,17
	Rare 6	0,25	0,25		Rare 6	0,24	0,24		Rare 6	0,24	0,24		Rare 6	0,18	0,18
	Rare 7	0,24	0,24		Rare 7	0,23	0,23		Rare 7	0,23	0,23		Rare 7	0,18	0,18
	Rare 8	0,24	0,24		Rare 8	0,23	0,23		Rare 8	0,23	0,23		Rare 8	0,17	0,17
	Rare 9	0,25	0,25		Rare 9	0,24	0,24		Rare 9	0,24	0,24		Rare 9	0,18	0,18
	Rare 10	0,24	0,24		Rare 10	0,23	0,23		Rare 10	0,23	0,23		Rare 10	0,18	0,18
	Rare 11	0,24	0,24		Rare 11	0,23	0,23		Rare 11	0,23	0,23		Rare 11	0,17	0,17
	Rare 12	0,25	0,25		Rare 12	0,24	0,24		Rare 12	0,24	0,24		Rare 12	0,18	0,18
	Rare 13	0,24	0,24		Rare 13	0,23	0,23		Rare 13	0,23	0,23		Rare 13	0,18	0,18
	Rare 14	0,24	0,24		Rare 14	0,23	0,23		Rare 14	0,23	0,23		Rare 14	0,17	0,17
	Rare 15	0,25	0,25		Rare 15	0,24	0,24		Rare 15	0,24	0,24		Rare 15	0,17	0,17
	Rare 16	0,24	0,24		Rare 16	0,23	0,23		Rare 16	0,23	0,23		Rare 16	0,17	0,17
	Rare 17	0,24	0,24		Rare 17	0,23	0,23		Rare 17	0,23	0,23		Rare 17	0,16	0,16
	Rare 18	0,25	0,25		Rare 18	0,24	0,24		Rare 18	0,24	0,24		Rare 18	0,17	0,17
	Rare 19	0,24	0,24		Rare 19	0,23	0,23		Rare 19	0,23	0,23		Rare 19	0,17	0,17
	Rare 20	0,24	0,24		Rare 20	0,23	0,23		Rare 20	0,23	0,23		Rare 20	0,16	0,16
	Rare 21	0,25	0,25		Rare 21	0,24	0,24		Rare 21	0,24	0,24		Rare 21	0,17	0,17
	Rare 22	0,24	0,24		Rare 22	0,23	0,23		Rare 22	0,23	0,23		Rare 22	0,17	0,17
	Rare 23	0,24	0,24		Rare 23	0,23	0,23		Rare 23	0,23	0,23		Rare 23	0,16	0,16
	Rare 24	0,25	0,25		Rare 24	0,24	0,24		Rare 24	0,24	0,24		Rare 24	0,17	0,17
	Rare 25	0,24	0,24		Rare 25	0,23	0,23		Rare 25	0,23	0,23		Rare 25	0,17	0,17
	Rare 26	0,24	0,24		Rare 26	0,23	0,23		Rare 26	0,23	0,23		Rare 26	0,16	0,16
	Rare 27	0,24	0,24		Rare 27	0,23	0,23		Rare 27	0,23	0,23		Rare 27	0,15	0,15
	Rare 28	0,24	0,24		Rare 28	0,23	0,23		Rare 28	0,23	0,23		Rare 28	0,15	0,15
	Rare 29	0,24	0,24		Rare 29	0,23	0,23		Rare 29	0,23	0,23		Rare 29	0,15	0,15
	Rare 30	0,24	0,24		Rare 30	0,23	0,23		Rare 30	0,23	0,23		Rare 30	0,16	0,16
	Rare 31	0,25	0,25		Rare 31	0,24	0,24		Rare 31	0,24	0,24		Rare 31	0,19	0,19
	Rare 32	0,24	0,24		Rare 32	0,23	0,23		Rare 32	0,23	0,23		Rare 32	0,19	0,19
	Rare 33	0,24	0,24		Rare 33	0,23	0,23		Rare 33	0,23	0,23		Rare 33	0,18	0,18
	Rare 34	0,25	0,25		Rare 34	0,24	0,24		Rare 34	0,24	0,24		Rare 34	0,19	0,19
	Rare 35	0,24	0,24		Rare 35	0,23	0,23		Rare 35	0,23	0,23		Rare 35	0,19	0,19
	Rare 36	0,24	0,24		Rare 36	0,23	0,23		Rare 36	0,23	0,23		Rare 36	0,18	0,18
	Rare 37	0,25	0,25		Rare 37	0,24	0,24		Rare 37	0,24	0,24		Rare 37	0,19	0,19
	Rare 38	0,24	0,24		Rare 38	0,23	0,23		Rare 38	0,23	0,23		Rare 38	0,19	0,19
	Rare 39	0,24	0,24		Rare 39	0,23	0,23		Rare 39	0,23	0,23		Rare 39	0,18	0,18
	Rare 40	0,25	0,25		Rare 40	0,24	0,24		Rare 40	0,24	0,24		Rare 40	0,19	0,19
	Rare 41	0,24	0,24		Rare 41	0,23	0,23		Rare 41	0,23	0,23		Rare 41	0,19	0,19
	Rare 42	0,24	0,24		Rare 42	0,23	0,23		Rare 42	0,23	0,23		Rare 42	0,18	0,18
	Rare 43	0,24	0,24		Rare 43	0,23	0,23		Rare 43	0,23	0,23		Rare 43	0,19	0,19
	Rare 44	0,24	0,24		Rare 44	0,23	0,23		Rare 44	0,23	0,23		Rare 44	0,19	0,19
	Rare 45	0,24	0,24		Rare 45	0,23	0,23		Rare 45	0,23	0,23		Rare 45	0,19	0,19
	Rare 46	0,24	0,24		Rare 46	0,23	0,23		Rare 46	0,23	0,23		Rare 46	0,19	0,19
	Freq 1	0,23	0,23		Freq 1	0,22	0,22		Freq 1	0,22	0,22		Freq 1	0,17	0,17
	Freq 2	0,23	0,23		Freq 2	0,22	0,22		Freq 2	0,22	0,22		Freq 2	0,17	0,17
	Freq 3	0,23	0,23		Freq 3	0,22	0,22		Freq 3	0,22	0,22		Freq 3	0,16	0,16
	Freq 4	0,23	0,23		Freq 4	0,22	0,22		Freq 4	0,22	0,22		Freq 4	0,16	0,16
	Freq 5	0,23	0,23		Freq 5	0,22	0,22		Freq 5	0,22	0,22		Freq 5	0,16	0,16
	Freq 6	0,23	0,23		Freq 6	0,22	0,22		Freq 6	0,22	0,22		Freq 6	0,17	0,17
	Freq 7	0,23	0,23		Freq 7	0,22	0,22		Freq 7	0,22	0,22		Freq 7	0,16	0,16
	Freq 8	0,23	0,23		Freq 8	0,22	0,22		Freq 8	0,22	0,22		Freq 8	0,17	0,17
	Perm 1	0,23	0,23		Perm 1	0,22	0,22		Perm 1	0,22	0,22		Perm 1	0,16	0,16
	MAX.	0,25	0,25		MAX.	0,24	0,24		MAX.	0,24	0,24		MAX.	0,19	0,19
42	Rare 1	0,18	0,18	43	Rare 1	0,18	0,18	44	Rare 1	0,18	0,18	46	Rare 1	0,44	0,44
	Rare 2	0,18	0,18		Rare 2	0,17	0,17		Rare 2	0,17	0,17		Rare 2	0,42	0,42
	Rare 3	0,18	0,18		Rare 3	0,18	0,18		Rare 3	0,18	0,18		Rare 3	0,44	0,44
	Rare 4	0,18	0,18		Rare 4	0,17	0,17		Rare 4	0,17	0,17		Rare 4	0,42	0,42
	Rare 5	0,17	0,17		Rare 5	0,17	0,17		Rare 5	0,16	0,16		Rare 5	0,41	0,41
	Rare 6	0,18	0,18		Rare 6	0,18	0,18		Rare 6	0,18	0,18		Rare 6	0,44	0,44
	Rare 7	0,18	0,18		Rare 7	0,17	0,17		Rare 7	0,17	0,17		Rare 7	0,42	0,42
	Rare 8	0,17	0,17		Rare 8	0,17	0,17		Rare 8	0,16	0,16		Rare 8	0,41	0,41
	Rare 9	0,18	0,18		Rare 9	0,18	0,18		Rare 9	0,18	0,18		Rare 9	0,44	0,44
	Rare 10	0,18	0,18		Rare 10	0,17	0,17		Rare 10	0,17	0,17		Rare 10	0,42	0,42
	Rare 11	0,17	0,17		Rare 11	0,17	0,17		Rare 11	0,16	0,16		Rare 11	0,41	0,41
	Rare 12	0,18	0,18		Rare 12	0,18	0,18		Rare 12	0,18	0,18		Rare 12	0,44	0,44
	Rare 13	0,18	0,18		Rare 13	0,17	0,17		Rare 13	0,17	0,17		Rare 13	0,42	0,42
	Rare 14	0,17	0,17		Rare 14	0,17	0,17		Rare 14	0,16	0,16		Rare 14	0,41	0,41
	Rare 15	0,17	0,17		Rare 15	0,18	0,18		Rare 15	0,18	0,18		Rare 15	0,44	0,44
	Rare 16	0,17	0,17		Rare 16	0,17	0,17		Rare 16	0,17	0,17		Rare 16	0,42	0,42
	Rare 17	0,16	0,16		Rare 17	0,17	0,17		Rare 17	0,16	0,16		Rare 17	0,41	0,41
	Rare 18	0,17	0,17		Rare 18	0,18	0,18		Rare 18	0,18	0,18		Rare 18	0,44	0,44
	Rare 19	0,17	0,17		Rare 19	0,17	0,17		Rare 19	0,16	0,16		Rare 19	0,42	0,42
	Rare 20	0,16	0,16		Rare 20	0,17	0,17		Rare 20	0,16	0,16		Rare 20	0,41	0,41
	Rare 21	0,17	0,17		Rare 21	0,18	0,18		Rare 21	0,18	0,18		Rare 21	0,44	0,44
	Rare 22	0,17	0,17		Rare 22	0,17	0,17		Rare 22	0,17	0,17		Rare 22	0,42	0,42
	Rare 23	0,16	0,16		Rare 23	0,17	0,17		Rare 23	0,16	0,16		Rare 23	0,41	0,41
	Rare 24	0,17	0,17		Rare 24	0,18	0,18		Rare 24	0,18	0,18		Rare 24	0,44	0,44
	Rare 25	0,17	0,17		Rare 25	0,17	0,17		Rare 25	0,17	0,17		Rare 25	0,42	0,42
	Rare 26	0,16	0,16		Rare 26	0,17	0,17		Rare 26	0,16	0,16		Rare 26	0,41	0,41
	Rare 27	0,15	0,15		Rare 27	0,17	0,17		Rare 27	0,16	0,16		Rare 27	0,40	0,40
	Rare 28	0,15	0,15		Rare 28	0,17	0,17		Rare 28	0,16	0,16		Rare 28	0,40	0,40
	Rare 29	0,15	0,15		Rare 29	0,17	0,17		Rare 29	0,16	0,16		Rare 29	0,40	0,40
	Rare 30	0,16	0,16		Rare 30	0,17	0,17		Rare 30	0,16	0,16		Rare 30	0,40	0,40
	Rare 31	0,19	0,19		Rare 31	0,18	0,18		Rare 31	0,18	0,18		Rare 31	0,44	0,44
	Rare 32	0,19	0,19		Rare 32	0,17	0,17		Rare 32	0,17	0,17		Rare 32	0,42	0,42
	Rare 33	0,18	0,18		Rare 33	0,17	0,17		Rare 33	0,16	0,16		Rare 33	0,41	0,41
	Rare 34	0,19	0,19		Rare 34	0,18	0,18		Rare 34	0,18	0,18		Rare 34	0,44	0,44
	Rare 35	0,19	0,19		Rare 35	0,17	0,17		Rare 35	0,17	0,17		Rare 35	0,42	0,42
	Rare 36	0,18	0,18		Rare 36	0,17	0,17		Rare 36	0,16	0,16		Rare 36	0,41	0,41
	Rare 37	0,19	0,19		Rare 37	0,18	0,18		Rare 37	0,18	0,18		Rare 37	0,44	0,44
	Rare 38	0,19	0,19		Rare 38	0,17	0,17		Rare 38	0,17	0,17		Rare 38	0,42	0,42

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 39	0,18	0,18		Rare 39	0,17	0,17		Rare 39	0,16	0,16		Rare 39	0,41	0,41
	Rare 40	0,19	0,19		Rare 40	0,18	0,18		Rare 40	0,18	0,18		Rare 40	0,44	0,44
	Rare 41	0,19	0,19		Rare 41	0,17	0,17		Rare 41	0,17	0,17		Rare 41	0,42	0,42
	Rare 42	0,18	0,18		Rare 42	0,17	0,17		Rare 42	0,16	0,16		Rare 42	0,41	0,41
	Rare 43	0,19	0,19		Rare 43	0,17	0,17		Rare 43	0,16	0,16		Rare 43	0,41	0,41
	Rare 44	0,19	0,19		Rare 44	0,17	0,17		Rare 44	0,16	0,16		Rare 44	0,41	0,41
	Rare 45	0,19	0,19		Rare 45	0,17	0,17		Rare 45	0,16	0,16		Rare 45	0,41	0,41
	Rare 46	0,19	0,19		Rare 46	0,17	0,17		Rare 46	0,16	0,16		Rare 46	0,41	0,41
	Freq 1	0,17	0,17		Freq 1	0,16	0,16		Freq 1	0,16	0,16		Freq 1	0,40	0,40
	Freq 2	0,17	0,17		Freq 2	0,16	0,16		Freq 2	0,16	0,16		Freq 2	0,39	0,39
	Freq 3	0,16	0,16		Freq 3	0,16	0,16		Freq 3	0,15	0,15		Freq 3	0,38	0,38
	Freq 4	0,16	0,16		Freq 4	0,16	0,16		Freq 4	0,15	0,15		Freq 4	0,38	0,38
	Freq 5	0,16	0,16		Freq 5	0,16	0,16		Freq 5	0,15	0,15		Freq 5	0,38	0,38
	Freq 6	0,17	0,17		Freq 6	0,16	0,16		Freq 6	0,15	0,15		Freq 6	0,38	0,38
	Freq 7	0,16	0,16		Freq 7	0,16	0,16		Freq 7	0,15	0,15		Freq 7	0,38	0,38
	Freq 8	0,17	0,17		Freq 8	0,16	0,16		Freq 8	0,15	0,15		Freq 8	0,39	0,39
	Perm 1	0,16	0,16		Perm 1	0,16	0,16		Perm 1	0,15	0,15		Perm 1	0,38	0,38
	MAX.	0,19	0,19		MAX.	0,18	0,18		MAX.	0,18	0,18		MAX.	0,44	0,44
47	Rare 1	0,35	0,35	48	Rare 1	0,17	0,17	49	Rare 1	0,24	0,24	50	Rare 1	0,18	0,18
	Rare 2	0,33	0,33		Rare 2	0,16	0,16		Rare 2	0,22	0,22		Rare 2	0,17	0,17
	Rare 3	0,35	0,35		Rare 3	0,17	0,17		Rare 3	0,24	0,24		Rare 3	0,18	0,18
	Rare 4	0,33	0,33		Rare 4	0,16	0,16		Rare 4	0,22	0,22		Rare 4	0,17	0,17
	Rare 5	0,32	0,32		Rare 5	0,16	0,16		Rare 5	0,22	0,22		Rare 5	0,17	0,17
	Rare 6	0,35	0,35		Rare 6	0,17	0,17		Rare 6	0,24	0,24		Rare 6	0,18	0,18
	Rare 7	0,33	0,33		Rare 7	0,16	0,16		Rare 7	0,22	0,22		Rare 7	0,17	0,17
	Rare 8	0,32	0,32		Rare 8	0,16	0,16		Rare 8	0,22	0,22		Rare 8	0,17	0,17
	Rare 9	0,35	0,35		Rare 9	0,17	0,17		Rare 9	0,24	0,24		Rare 9	0,18	0,18
	Rare 10	0,33	0,33		Rare 10	0,16	0,16		Rare 10	0,22	0,22		Rare 10	0,17	0,17
	Rare 11	0,32	0,32		Rare 11	0,16	0,16		Rare 11	0,22	0,22		Rare 11	0,17	0,17
	Rare 12	0,35	0,35		Rare 12	0,17	0,17		Rare 12	0,24	0,24		Rare 12	0,18	0,18
	Rare 13	0,33	0,33		Rare 13	0,16	0,16		Rare 13	0,22	0,22		Rare 13	0,17	0,17
	Rare 14	0,32	0,32		Rare 14	0,16	0,16		Rare 14	0,22	0,22		Rare 14	0,17	0,17
	Rare 15	0,34	0,34		Rare 15	0,17	0,17		Rare 15	0,24	0,24		Rare 15	0,18	0,18
	Rare 16	0,33	0,33		Rare 16	0,16	0,16		Rare 16	0,22	0,22		Rare 16	0,17	0,17
	Rare 17	0,32	0,32		Rare 17	0,16	0,16		Rare 17	0,22	0,22		Rare 17	0,17	0,17
	Rare 18	0,34	0,34		Rare 18	0,17	0,17		Rare 18	0,24	0,24		Rare 18	0,18	0,18
	Rare 19	0,33	0,33		Rare 19	0,16	0,16		Rare 19	0,22	0,22		Rare 19	0,17	0,17
	Rare 20	0,32	0,32		Rare 20	0,16	0,16		Rare 20	0,22	0,22		Rare 20	0,17	0,17
	Rare 21	0,34	0,34		Rare 21	0,17	0,17		Rare 21	0,24	0,24		Rare 21	0,18	0,18
	Rare 22	0,33	0,33		Rare 22	0,16	0,16		Rare 22	0,22	0,22		Rare 22	0,17	0,17
	Rare 23	0,32	0,32		Rare 23	0,16	0,16		Rare 23	0,22	0,22		Rare 23	0,17	0,17
	Rare 24	0,34	0,34		Rare 24	0,17	0,17		Rare 24	0,24	0,24		Rare 24	0,18	0,18
	Rare 25	0,33	0,33		Rare 25	0,16	0,16		Rare 25	0,22	0,22		Rare 25	0,17	0,17
	Rare 26	0,32	0,32		Rare 26	0,16	0,16		Rare 26	0,22	0,22		Rare 26	0,17	0,17
	Rare 27	0,31	0,31		Rare 27	0,16	0,16		Rare 27	0,22	0,22		Rare 27	0,17	0,17
	Rare 28	0,31	0,31		Rare 28	0,16	0,16		Rare 28	0,22	0,22		Rare 28	0,17	0,17
	Rare 29	0,31	0,31		Rare 29	0,16	0,16		Rare 29	0,22	0,22		Rare 29	0,17	0,17
	Rare 30	0,31	0,31		Rare 30	0,16	0,16		Rare 30	0,22	0,22		Rare 30	0,17	0,17
	Rare 31	0,35	0,35		Rare 31	0,17	0,17		Rare 31	0,24	0,24		Rare 31	0,18	0,18
	Rare 32	0,33	0,33		Rare 32	0,16	0,16		Rare 32	0,22	0,22		Rare 32	0,17	0,17
	Rare 33	0,32	0,32		Rare 33	0,16	0,16		Rare 33	0,22	0,22		Rare 33	0,17	0,17
	Rare 34	0,35	0,35		Rare 34	0,17	0,17		Rare 34	0,24	0,24		Rare 34	0,18	0,18
	Rare 35	0,33	0,33		Rare 35	0,16	0,16		Rare 35	0,22	0,22		Rare 35	0,17	0,17
	Rare 36	0,32	0,32		Rare 36	0,16	0,16		Rare 36	0,22	0,22		Rare 36	0,17	0,17
	Rare 37	0,35	0,35		Rare 37	0,17	0,17		Rare 37	0,24	0,24		Rare 37	0,18	0,18
	Rare 38	0,33	0,33		Rare 38	0,16	0,16		Rare 38	0,22	0,22		Rare 38	0,17	0,17
	Rare 39	0,32	0,32		Rare 39	0,16	0,16		Rare 39	0,22	0,22		Rare 39	0,17	0,17
	Rare 40	0,35	0,35		Rare 40	0,17	0,17		Rare 40	0,24	0,24		Rare 40	0,19	0,19
	Rare 41	0,33	0,33		Rare 41	0,16	0,16		Rare 41	0,22	0,22		Rare 41	0,17	0,17
	Rare 42	0,33	0,33		Rare 42	0,16	0,16		Rare 42	0,22	0,22		Rare 42	0,17	0,17
	Rare 43	0,33	0,33		Rare 43	0,16	0,16		Rare 43	0,22	0,22		Rare 43	0,17	0,17
	Rare 44	0,33	0,33		Rare 44	0,16	0,16		Rare 44	0,22	0,22		Rare 44	0,17	0,17
	Rare 45	0,33	0,33		Rare 45	0,16	0,16		Rare 45	0,22	0,22		Rare 45	0,17	0,17
	Rare 46	0,33	0,33		Rare 46	0,16	0,16		Rare 46	0,22	0,22		Rare 46	0,17	0,17
	Freq 1	0,31	0,31		Freq 1	0,16	0,16		Freq 1	0,21	0,21		Freq 1	0,17	0,17
	Freq 2	0,31	0,31		Freq 2	0,15	0,15		Freq 2	0,21	0,21		Freq 2	0,16	0,16
	Freq 3	0,30	0,30		Freq 3	0,15	0,15		Freq 3	0,21	0,21		Freq 3	0,16	0,16
	Freq 4	0,30	0,30		Freq 4	0,15	0,15		Freq 4	0,21	0,21		Freq 4	0,16	0,16
	Freq 5	0,30	0,30		Freq 5	0,15	0,15		Freq 5	0,21	0,21		Freq 5	0,16	0,16
	Freq 6	0,30	0,30		Freq 6	0,15	0,15		Freq 6	0,21	0,21		Freq 6	0,16	0,16
	Freq 7	0,30	0,30		Freq 7	0,15	0,15		Freq 7	0,21	0,21		Freq 7	0,16	0,16
	Freq 8	0,31	0,31		Freq 8	0,15	0,15		Freq 8	0,21	0,21		Freq 8	0,16	0,16
	Perm 1	0,30	0,30		Perm 1	0,15	0,15		Perm 1	0,21	0,21		Perm 1	0,16	0,16
	MAX.	0,35	0,35		MAX.	0,17	0,17		MAX.	0,24	0,24		MAX.	0,19	0,19
51	Rare 1	0,18	0,18	52	Rare 1	0,23	0,23	53	Rare 1	0,21	0,21	54	Rare 1	0,49	0,49
	Rare 2	0,17	0,17		Rare 2	0,22	0,22		Rare 2	0,20	0,20		Rare 2	0,47	0,47
	Rare 3	0,18	0,18		Rare 3	0,23	0,23		Rare 3	0,21	0,21		Rare 3	0,49	0,49
	Rare 4	0,17	0,17		Rare 4	0,22	0,22		Rare 4	0,20	0,20		Rare 4	0,47	0,47
	Rare 5	0,17	0,17		Rare 5	0,21	0,21		Rare 5	0,20	0,20		Rare 5	0,45	0,45
	Rare 6	0,18	0,18		Rare 6	0,23	0,23		Rare 6	0,21	0,21		Rare 6	0,49	0,49
	Rare 7	0,17	0,17		Rare 7	0,22	0,22		Rare 7	0,20	0,20		Rare 7	0,47	0,47
	Rare 8	0,17	0,17		Rare 8	0,21	0,21		Rare 8	0,20	0,20		Rare 8	0,45	0,45
	Rare 9	0,18	0,18		Rare 9	0,23	0,23		Rare 9	0,21	0,21		Rare 9	0,49	0,49
	Rare 10	0,17	0,17		Rare 10	0,22	0,22		Rare 10	0,20	0,20		Rare 10	0,47	0,47
	Rare 11	0,17	0,17		Rare 11	0,21	0,21		Rare 11	0,20	0,20		Rare 11	0,45	0,45
	Rare 12	0,18	0,18		Rare 12	0,23	0,23		Rare 12	0,21	0,21		Rare 12	0,49	0,49
	Rare 13	0,17	0,17		Rare 13	0,22	0,22		Rare 13	0,20	0,20		Rare 13	0,47	0,47
	Rare 14	0,17	0,17		Rare 14	0,21	0,21		Rare 14	0,20	0,20		Rare 14	0,45	0,45
	Rare 15	0,18	0,18		Rare 15	0,23	0,23		Rare 15	0,21	0,21		Rare 15	0,48	0,48
	Rare 16	0,17	0,17		Rare 16	0,22	0,22		Rare 16	0,20	0,20		Rare 16	0,46	0,46

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Rare 17	0,17	0,17		Rare 17	0,21	0,21		Rare 17	0,20	0,20		Rare 17	0,45	0,45
	Rare 18	0,18	0,18		Rare 18	0,23	0,23		Rare 18	0,21	0,21		Rare 18	0,48	0,48
	Rare 19	0,17	0,17		Rare 19	0,22	0,22		Rare 19	0,20	0,20		Rare 19	0,46	0,46
	Rare 20	0,17	0,17		Rare 20	0,21	0,21		Rare 20	0,20	0,20		Rare 20	0,45	0,45
	Rare 21	0,18	0,18		Rare 21	0,23	0,23		Rare 21	0,21	0,21		Rare 21	0,48	0,48
	Rare 22	0,17	0,17		Rare 22	0,22	0,22		Rare 22	0,20	0,20		Rare 22	0,46	0,46
	Rare 23	0,17	0,17		Rare 23	0,21	0,21		Rare 23	0,20	0,20		Rare 23	0,45	0,45
	Rare 24	0,18	0,18		Rare 24	0,23	0,23		Rare 24	0,21	0,21		Rare 24	0,48	0,48
	Rare 25	0,17	0,17		Rare 25	0,22	0,22		Rare 25	0,20	0,20		Rare 25	0,46	0,46
	Rare 26	0,17	0,17		Rare 26	0,21	0,21		Rare 26	0,20	0,20		Rare 26	0,45	0,45
	Rare 27	0,17	0,17		Rare 27	0,21	0,21		Rare 27	0,20	0,20		Rare 27	0,44	0,44
	Rare 28	0,17	0,17		Rare 28	0,21	0,21		Rare 28	0,20	0,20		Rare 28	0,44	0,44
	Rare 29	0,17	0,17		Rare 29	0,21	0,21		Rare 29	0,20	0,20		Rare 29	0,44	0,44
	Rare 30	0,17	0,17		Rare 30	0,21	0,21		Rare 30	0,20	0,20		Rare 30	0,44	0,44
	Rare 31	0,18	0,18		Rare 31	0,23	0,23		Rare 31	0,21	0,21		Rare 31	0,50	0,50
	Rare 32	0,17	0,17		Rare 32	0,22	0,22		Rare 32	0,20	0,20		Rare 32	0,47	0,47
	Rare 33	0,17	0,17		Rare 33	0,22	0,22		Rare 33	0,20	0,20		Rare 33	0,46	0,46
	Rare 34	0,18	0,18		Rare 34	0,23	0,23		Rare 34	0,21	0,21		Rare 34	0,50	0,50
	Rare 35	0,17	0,17		Rare 35	0,22	0,22		Rare 35	0,20	0,20		Rare 35	0,47	0,47
	Rare 36	0,17	0,17		Rare 36	0,22	0,22		Rare 36	0,20	0,20		Rare 36	0,46	0,46
	Rare 37	0,18	0,18		Rare 37	0,24	0,24		Rare 37	0,21	0,21		Rare 37	0,50	0,50
	Rare 38	0,17	0,17		Rare 38	0,22	0,22		Rare 38	0,20	0,20		Rare 38	0,47	0,47
	Rare 39	0,17	0,17		Rare 39	0,22	0,22		Rare 39	0,20	0,20		Rare 39	0,46	0,46
	Rare 40	0,18	0,18		Rare 40	0,24	0,24		Rare 40	0,21	0,21		Rare 40	0,50	0,50
	Rare 41	0,17	0,17		Rare 41	0,22	0,22		Rare 41	0,20	0,20		Rare 41	0,47	0,47
	Rare 42	0,17	0,17		Rare 42	0,22	0,22		Rare 42	0,20	0,20		Rare 42	0,46	0,46
	Rare 43	0,17	0,17		Rare 43	0,22	0,22		Rare 43	0,20	0,20		Rare 43	0,46	0,46
	Rare 44	0,17	0,17		Rare 44	0,22	0,22		Rare 44	0,20	0,20		Rare 44	0,46	0,46
	Rare 45	0,17	0,17		Rare 45	0,22	0,22		Rare 45	0,20	0,20		Rare 45	0,46	0,46
	Rare 46	0,17	0,17		Rare 46	0,22	0,22		Rare 46	0,20	0,20		Rare 46	0,46	0,46
	Freq 1	0,16	0,16		Freq 1	0,21	0,21		Freq 1	0,19	0,19		Freq 1	0,44	0,44
	Freq 2	0,16	0,16		Freq 2	0,21	0,21		Freq 2	0,19	0,19		Freq 2	0,43	0,43
	Freq 3	0,16	0,16		Freq 3	0,20	0,20		Freq 3	0,19	0,19		Freq 3	0,43	0,43
	Freq 4	0,16	0,16		Freq 4	0,20	0,20		Freq 4	0,19	0,19		Freq 4	0,43	0,43
	Freq 5	0,16	0,16		Freq 5	0,20	0,20		Freq 5	0,19	0,19		Freq 5	0,43	0,43
	Freq 6	0,16	0,16		Freq 6	0,20	0,20		Freq 6	0,19	0,19		Freq 6	0,43	0,43
	Freq 7	0,16	0,16		Freq 7	0,20	0,20		Freq 7	0,19	0,19		Freq 7	0,42	0,42
	Freq 8	0,16	0,16		Freq 8	0,20	0,20		Freq 8	0,19	0,19		Freq 8	0,43	0,43
	Perm 1	0,16	0,16		Perm 1	0,20	0,20		Perm 1	0,19	0,19		Perm 1	0,43	0,43
	MAX.	0,18	0,18		MAX.	0,24	0,24		MAX.	0,21	0,21		MAX.	0,50	0,50
55	Rare 1	0,50	0,50	56	Rare 1	0,21	0,21								
	Rare 2	0,48	0,48		Rare 2	0,19	0,19								
	Rare 3	0,50	0,50		Rare 3	0,21	0,21								
	Rare 4	0,48	0,48		Rare 4	0,19	0,19								
	Rare 5	0,46	0,46		Rare 5	0,19	0,19								
	Rare 6	0,50	0,50		Rare 6	0,21	0,21								
	Rare 7	0,48	0,48		Rare 7	0,19	0,19								
	Rare 8	0,46	0,46		Rare 8	0,19	0,19								
	Rare 9	0,50	0,50		Rare 9	0,21	0,21								
	Rare 10	0,48	0,48		Rare 10	0,19	0,19								
	Rare 11	0,46	0,46		Rare 11	0,19	0,19								
	Rare 12	0,50	0,50		Rare 12	0,21	0,21								
	Rare 13	0,48	0,48		Rare 13	0,19	0,19								
	Rare 14	0,46	0,46		Rare 14	0,19	0,19								
	Rare 15	0,50	0,50		Rare 15	0,20	0,20								
	Rare 16	0,48	0,48		Rare 16	0,19	0,19								
	Rare 17	0,46	0,46		Rare 17	0,19	0,19								
	Rare 18	0,50	0,50		Rare 18	0,20	0,20								
	Rare 19	0,48	0,48		Rare 19	0,19	0,19								
	Rare 20	0,46	0,46		Rare 20	0,19	0,19								
	Rare 21	0,50	0,50		Rare 21	0,20	0,20								
	Rare 22	0,48	0,48		Rare 22	0,19	0,19								
	Rare 23	0,46	0,46		Rare 23	0,19	0,19								
	Rare 24	0,50	0,50		Rare 24	0,20	0,20								
	Rare 25	0,48	0,48		Rare 25	0,19	0,19								
	Rare 26	0,46	0,46		Rare 26	0,19	0,19								
	Rare 27	0,46	0,46		Rare 27	0,19	0,19								
	Rare 28	0,46	0,46		Rare 28	0,19	0,19								
	Rare 29	0,46	0,46		Rare 29	0,19	0,19								
	Rare 30	0,46	0,46		Rare 30	0,19	0,19								
	Rare 31	0,51	0,51		Rare 31	0,21	0,21								
	Rare 32	0,48	0,48		Rare 32	0,19	0,19								
	Rare 33	0,47	0,47		Rare 33	0,19	0,19								
	Rare 34	0,51	0,51		Rare 34	0,21	0,21								
	Rare 35	0,48	0,48		Rare 35	0,19	0,19								
	Rare 36	0,47	0,47		Rare 36	0,19	0,19								
	Rare 37	0,51	0,51		Rare 37	0,21	0,21								
	Rare 38	0,48	0,48		Rare 38	0,19	0,19								
	Rare 39	0,47	0,47		Rare 39	0,19	0,19								
	Rare 40	0,51	0,51		Rare 40	0,21	0,21								
	Rare 41	0,48	0,48		Rare 41	0,19	0,19								
	Rare 42	0,47	0,47		Rare 42	0,19	0,19								
	Rare 43	0,47	0,47		Rare 43	0,19	0,19								
	Rare 44	0,47	0,47		Rare 44	0,19	0,19								
	Rare 45	0,47	0,47		Rare 45	0,19	0,19								
	Rare 46	0,47	0,47		Rare 46	0,19	0,19								
	Freq 1	0,45	0,45		Freq 1	0,18	0,18								
	Freq 2	0,44	0,44		Freq 2	0,18	0,18								
	Freq 3	0,44	0,44		Freq 3	0,18	0,18								
	Freq 4	0,44	0,44		Freq 4	0,18	0,18								
	Freq 5	0,44	0,44		Freq 5	0,18	0,18								

CEDIMENTI ELASTICI ED EDOMETRICI

Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm	Filo N.ro	Combinaz N.ro	Ced.El. cm	Ced.Ed. cm
	Freq 6	0,44	0,44		Freq 6	0,18	0,18								
	Freq 7	0,43	0,43		Freq 7	0,18	0,18								
	Freq 8	0,44	0,44		Freq 8	0,18	0,18								
	Perm 1	0,44	0,44		Perm 1	0,18	0,18								
	MAX.	0,51	0,51		MAX.	0,21	0,21								